

Данные об аварийных отключениях по границам территориальных зон деятельности организации, вызванных авариями или внеплановыми отключениями объектов электросетевого хозяйства, с указанием даты аварийного отключения объектов электросетевого хозяйства и включения их в работу, причин аварий (по итогам расследования в установленном порядке) и мероприятий по их устранению по ГУП "ОКЭС" Сентябрь 2017 г. название (филиал, РУЭС) ОГУ КЭС

№ п.п.	Наименование электроустановки		Признак нарушения	Причина нарушения	Дополнительная информация по причинам нарушений	Срабатывание коммутации (защ. у.-ва)	Дата	Время откл.	Время вкл.	Длительность перерыва электроснабжения	Принятые меры	Отключенные потребители (эл.установки)	Примечание
	ПС или РП	№ТП											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Шарлыкский РУЭС ТП-86(ОКЭС)	гр-1(ОКЭС)	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	14 Повреждение в эл. установках абонентов	пожар ж/д ул. Колпакова д. 15		02.09.2017	17ч38м	18ч30м	00ч52м	откл. ж/д гр вкл	жилой сектор	
2	Сорочинский КЭС ТП-94 (ОКЭС)	гр.Уличного освещения (ОКЭС)	2. Воздействие сторонних лиц и организаций.	5 Повреждение опоры	В результате ДТП повреждена опора №18 гр.Уличного освещения от ТП-94	гр.Уличного освещения не откл.	07.09.2017	10ч24м	—	00ч00м	Произвели замену опоры №18 в 13ч10м	Уличное освещение	
3	г. Кувандык РУЭС ТП-103 (ОКЭС)	гр-8 (ОКЭС)	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	8 Повреждение КЛ	Повреждена КЛ от опоры №18 до гаража	группа на ТП не отключалась	08.09.2017	15ч00м	15ч20м	00ч20м	Откинули КЛ от опоры	Быт, магазин	
4	Бугурусланский КЭС ТП-90 (ОКЭС)	гр. Ростовская, Профсоюзная (ОКЭС)	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	15 Прочее	Воспламенение провода СИП-0,4кВ в следствии нарушения изоляции гр.Ростовская и Профсоюзная от ТП-90 до оп.1	откл. автомат	09.09.2017	18ч00м	21ч50м	03ч50м	восстановили СИП, вкл гр.0,4кВ	жилой сектор	
5	Оренбург ТП-3147 (ОКЭС)	гр. Муравьева	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	15 Прочее	Поврежден АВ-160 А		12.09.2017	16ч01м	17ч44м	1ч43м	Заменяли АВ, вкл.	Жилой сектор.	После кап. ремонта ТП-3147, в РУ-0,4 кВ при вкл АВ-160 А гр. Муравьева с АВ не выходит фаза "А"
6	Медногорский РУЭС ТП-66 (ОКЭС)	гр.8	2. Воздействие сторонних лиц и организаций.	8 Повреждение КЛ	При проведение земляных работ ООО "Водоснабжения" порвали КЛ-0,4 кВ от ТП-66 до ВРУ жилого дома по ул. Фурманова 5	ПН фазы С	12.09.2017	15ч00м	19ч40м	04ч40м	Восстановили КЛ, вкл.	Многоквартирный ж/д.	

7	Бузулукский КЭС Грачевский РУЭС ТП-216(ОКЭС)	гр. 1(ОКЭС)	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	2 Падение деревьев (веток)	На ВЛ-0,4кВ упала ветка. Обрыв ВЛ в пролете опор 7-8.	Сгорел 1 ПН-100А	12.09.2017	13ч53м	16ч00м	02ч07м	Устранили обрыв, заменили ПН, вкл.	Быт	
8	Шарлыкский РУЭС ТП-19(ОКЭС)	гр.№3(ОКЭС)	2. Воздействие сторонних лиц и организаций.	15 Прочее	В результате поджога по ул. Мусы Джалиля 98 горели хозяйственные постройки.	гр.№3 на ТП-19 отключили для безопасного тушения пожара.	15.09.2017	17ч40м	18ч21м	00ч41м	Пожар потушили, гр.№3 на ТП-19 вкл.	Жилой сектор.	
9	Бугурусланский КЭС КТП-146 (ОКЭС)	гр.Заводская (ОКЭС)	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	16 Не выявленная, неустановленная причина.	На ТП-146 отключился автомат гр.Заводская, осмотр ВЛИ причин не выявил	откл. автомат	16.09.2017	16ч10м	16ч30м	0ч20м	повторно вкл.	Жилой сектор, гаражи	
10	Бузулукский КЭС ТП-23(ОКЭС)	гр. Гражданская (ОКЭС)	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	15 Прочее	Пожар в ж/д ул. Гражданская 32	группа на ТП не отключалась	17.09.2017	5ч33м	06ч18м	00ч45м	откл. ж/д гр вкл	Жилой сектор.	
11	г.Оренбург ТП-3109(ОКЭС)	гр.№3(ОКЭС)	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	10 Дефект контакта	На РПС-250А выгорела верхняя губка на ПН держателе фазы "С".	Сгорел ПН-250А фазы "С".	17.09.2017	20ч05м	20ч55м	00ч50м	Отходящий провод СИП гр.№3 переключили на рубильник гр.№2,вкл.	Жилой сектор.	В 15ч36м на ТП-3109 заменили губку на рубильник гр. №3
12	Сорочинский КЭС ТП-117 (ОКЭС)	гр.10	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	15 Прочее	осмотр эл. оборудования причины не выявил.	Сгорел ПН-фазы "А" и "С"	21.09.2017	18ч30м	18ч45м	00ч15м	Заменили ПН, гр. 10 вкл.	Резерв КНС	
13	Соль-Илецкий РУЭС ТП-102(ОКЭС)	гр.№5(ОКЭС)	1. Воздействие стихийных (погодных) явлений.	3 Обрыв (схлест) провода	Сильный ветер. На ВЛ-0,4кВ в пролёте опоры №2/9 и 2/10 веткой перетёрло нулевой провод и произошёл обрыв нулевого провода.	группа на ТП не отключалась	22.09.2017	16ч15м	17ч10м	00ч55м	На ВЛ-0,4кВ устранили обрыв нулевого провода, гр.№5 вкл.	Жилой сектор.	
14	Сорочинский КЭС ТП-85 (ОКЭС)	гр.№2 (ОКЭС)	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	15 Прочее	Пожар в ж/д ул. Фурманова 105	группа на ТП не отключалась	25.09.2017	04ч45м	05ч04м	00ч19м	откл. ввод в ж/д , группу вкл.	Жилой сектор, быт.	

15	Бузулукский КЭС Ташлинский РУЭС ТП-621 (ОКЭС)	гр.4	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	14 Повреждение в эл. установках абонентов	повреждена абонентская КЛ 0,4 кВ от ТП-621 до поликлиники	сгорело 3 ПН	27.09.2017.	12ч10м	17ч15м	05ч05м	запитали по временной схеме	поликлиника	КЛ-0,4 кВ восстановлена вкл. по н.с. 28.09.2017 в 16ч30м
16	Бузулукский КЭС ТП-337(ОКЭС)	гр. Луганская 2(ОКЭС)	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	14 Повреждение в эл. установках абонентов	повреждение в ВРУ ж/д Луганская 2	ПН не сгорали	28.09.2017	15ч44м	15ч50м	00ч06м	в ВРУ ж/д Луганская 2 откл. вводной рубильник, группу вкл.	ж/д Луганская 2	
17	Бузулукский КЭС ТП-91 (ОКЭС)	гр.Уличного освещения (ОКЭС)	2. Воздействие сторонних лиц и организаций.	5 Повреждение опоры	В результате ДТП повреждена опора №18 гр.Уличного освещения от ТП-91	гр.Уличного освещения не откл.	30.09.2017	09ч55м	—	00ч00м	02.10.2017 будут производить замену опоры №18.	Уличное освещение	
18	г.Оренбург ТП- 3023(ОКЭС)	гр.ЦТП- 106(ввод №1)	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	15 Прочее	На ТП-3023 сгорел ПН- 200А фазы"В" группа в сторону ЦТП-106 ввод №1.	Сгорел ПН-200А фазы "В".	30.09.2017	13ч47м	14ч12м	00ч25м	Заменяли сгоревший ПН фазы"В", группу вкл.	ЦТП-106 ввод №1.	ТП-3023 гр.ЦТП ввод №1, нагрузка: А-1А; В- 2А; С-0,5А.

Данные об аварийных отключениях по границам территориальных зон деятельности организации, вызванных авариями или внеплановыми отключениями объектов электросетевого хозяйства, с указанием даты аварийного отключения объектов электросетевого хозяйства и включения их в работу, причин аварий (по итогам расследования в установленном порядке) и мероприятий по их устранению по ГУП "ОКЭС" Сентябрь 2017 г.
название (филиал, РУЭС) ОГУ КЭС

№ п.п.	Наименование электроустановки			Признак нарушения	Причина нарушения	Дополнительная информация по причинам нарушений	Срабатывание коммутации (защ. у-ва)	Дата	Время откл.	Время вкл.	Длительность перерыва электроснабжения	Принятые меры	Отключенные потребители (эл.установки)	Примечание
	ПС или РП	№фид	№ТП											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Бузулукский КЭС РП-11 (ОКЭС)	ф. Дом советов (ОКЭС)	ТП(ОКЭС): 59,12	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	11 Попадание птиц, животных под напряжение.	На ТП-12(ОКЭС) в РУ-6кВ попал голубь	МТЗ	01.09.2017	06ч50м	07ч33м	00ч43м	Осмотрели, повторно вкл.	Администрация, профтехучилище, жилой сектор	
2	Орский КЭС Новоорский РУЭС п/с Новоорская (ВПО)	ф.15 (ОКЭС)	ТП-346,313,190,102,236,350,223,338,160,178,136,237,247,196,61,54,13 (ОКЭС)	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	13 Повреждение в ПС и других сетевых организаций	на территории п/с Новоорская на РЛНД (ВПО) отгорел шлейф	Т.О.	02.09.2017	10ч52м	13ч55м	03ч03м	ф. 15 запитали по ф. 6, 7,16	больница резерв, жилой сектор быт	
3	Илекский РУЭС п/с Илекская (ЦПО)	ф.6 (ОКЭС)	ТП-59 (ОКЭС)	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	7 Повреждение ОПН, РВП	на ТП-59 поврежден разрядник ф. в	ф. 6 не отключался	02.09.2017.	13ч39м	13ч39м	00ч00м	на ТП -59 демонтировали 3 разрядника	жилой сектор быт	15ч00м откл. ТП-59 демонтировали 3 разрядника в 15ч20м ТП вкл. в работу
4	Бузулукский КЭС Ташлинский РУЭС п/с Ташлинская 1 и 2 СЩ(ЗПО)	ф. 5, 6, 9 (ОКЭС)	ТП 634,633,631,629,626,623,621,620,617,614,612,509,601,603,604,605,615,616,619,622,625,627,632,633,635,624,613,610,609,608,607 (ОКЭС)	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	13 Повреждение в ПС и других сетевых организаций	откл. ВЛ-110 кВ (ЗПО) п/с Илекская п/с Ташлинская	ЗПО информация не предоставили	02.09.2017	16ч00м	16ч15м	00ч15м	повторно вкл.	больница, МЧС, промзона, школа, жилой сектор быт	
5	Илекский РУЭС п/с Илекская (ЦПО)	ф. 3 (ОКЭС)	ТП-49,68,61,85,48 (ОКЭС)	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	15 Прочее	в пролете опор №50/9-50/10 провод касался траверсы	земля ф. 3 не отключался	02.09.2017	15ч55м	16ч57м	01ч02м	откл. ЛР-3-3 произвели перетяжку ВЛ в пролете опор №50/9- 50/10 вкл. ЛР №3-3	КНС (резерв), очистные сооружения (резерв), школа, жилой сектор	

6	г. Оренбург п/с 9 Января 1СШ (ЦПО)	ф.Ян-1 (ОПО)	ТП-3096,3127 (ОКЭС)	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	13 Повреждение в ПС и других сетевых организаций	на п/с 9 Января откл. В 1 СШ	газовая защита ТМ	02.09.2017	18ч01м	18ч27м	00ч26м	на п/с 9 Января вкл. СВ	жилой сектор	
7	Амбулакский РУЭС п/с Акбулакская (МЭС)	ф.12(ОКЭС)	ТП-81,25,47,53,102,52,114,61,76,25,54,59,55,91(ОКЭС)	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	11 Попадание птиц, животных под напряжение.	На опоре №62 ВЛ-10кВ ф.12 попала птица	Т.О.	05.09.2017	7ч50м	8ч50м	1ч00м	Убрали птицу. ф. 12 включили в работу	Асфальтовый завод, элеватор, АЗС, жил. Сектор.	
8	Октябрьский РУЭС п/с Нижний Гумбет(ЦПО)	ф.6 (ОКЭС)	ТП-50,51,52,53,54,55(ОКЭС)	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	13 Повреждение в ПС и других сетевых организаций	Без предупреждения на п/с Нижний Гумбет откл. 1-2СШ-10кВ	_____	05.09.2017	12ч47м	13ч37м	0ч50м	Ф. 6 запитали по ф.4 от п/с Октябрьская	Октябрьский водозабор	
9	Соль-Илецкий РУЭС РП-1(ОКЭС)	ф.1-4(ОКЭС)	ТП-123,146,124,60,107,59,142,85,89,88,119,86,135,84,64,91(ОКЭС)	2. Воздействие сторонних лиц и организаций.	5 Повреждение опоры	В результате ДТП сбита опора №78 ВЛ-10кВ ф.1-4	ф.1-4 на РП-1 не отключался	05.09.2017	15ч15м	17ч55м	2ч40м	На ТП-98 откл. ВН в сторону зеленого клина.	Налоговая, дет. Сад, 2 скважины, жил. Сектор.	Произвели замену опоры. В 17ч55м на ТП-98 вкл ВН в сторону зеленого клина
10	Бузулукский КЭС Колтубановский РУЭС п/с Колтубановская (ЗПО)	ф.2 (ОКЭС)	ТП-210, 201, 202, 206, 207, 209, 203, 204, 205 (ОКЭС), ТП-212, 211, 208, 213 (абонентские)	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	16 Не выявленная, неустановленная причина.	Осмотр ВЛ причины не выявил	МТЗ	06.09.2017	10ч05м	11ч13м	01ч08м	После осмотра ВЛ повторно вкл. ф.2	жилой сектор, база отдыха, санаторий, НГДУ, дет/сад.	
11	Абдулинский КЭС п/с Полевая (СПО)	ф. Пл-9 (ОКЭС)	ТП(ОКЭС):1,112,47,29,70,32,57,88,64,34,65,113,41,103,104,105,79,92,81,80,69,68,91,67	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	16 Не выявленная, неустановленная причина.	При осмотре выявили провис провода ВЛ-10кВ(ОКЭС) от опоры 34\44 до 34\45	МТЗ АПВ успешное	08.09.2017	07ч27м	07ч27м	00ч00м	АПВ успешное	Пром. Зона, жилой сектор.	
12	Бузулукский КЭС Колтубановский РУЭС п/с Колтубановская (ЗПО)	ф.2 (ОКЭС)	ТП-210, 201, 202, 206, 207, 209, 203, 204, 205 (ОКЭС), ТП-212, 211, 208, 213 (абонентские)	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	16 Не выявленная, неустановленная причина.	Осмотр ВЛ причины не выявил	МТЗ	08.09.2017	09ч30м	10ч30м	01ч00м	После осмотра ВЛ повторно вкл. ф.2	жилой сектор, база отдыха, санаторий, НГДУ, дет/сад.	
13	Оренбург РП-51(ОПО)	ф. 51-3(ОПО)	ТП 3152(2СШ) (ОКЭС)	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	13 Повреждение в ПС и других сетевых организаций	На РП-51 откл. ф. 51-3 (ОПО)	земля	08.09.2017	11ч25м	11ч32м	00ч07м	повторно вкл.	Жилой сектор	
14	г.Оренбург п/ст Ростши (ЦПО)	Рш-1 (ОКЭС)	ТП-3121,3122,3123,3124,3017, 3018 (ОКЭС)	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	16 Не выявленная, неустановленная причина.	Осмотр ВЛ причины не выявил	земля	08.09.2017	12ч27м	12ч53м	00ч26м	повторно вкл.	Жилой Сектор, КНС, Быт	

15	Октябрьский РУЭС п/с Октябрьская(ЦПО)	ф.14(ОКЭС)	ТП(ОКЭС):22,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,40,41	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	16 Не выявленная, неустановленная причина.	Осмотр ВЛ причины не выявил	МТЗ	08.09.2017	16ч45м	16ч55м	00ч10м	повторно вкл.	Пекарня, жилье,школа	
16	Сакмарский РУЭС п/с Сакмарская(ЦПО)	ф.9(ЦПО)	ТП(ОКЭС): 15,17,18	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	13 Повреждение в ПС и других сетевых организаций	ЦПО откл. ф. 9.На участке ВЛ ЦПО загорелась опора	Защита не срабатывала	08.09.2017	17ч00м	19ч12м	02ч12м	ЦПО устранили повреждение, вкл.	Быт, жилой сектор	
17	Октябрьский РУЭС п/с Октябрьская(ЦПО)	ф. 8(ЦПО)	ТП-128(ОКЭС)	1. Воздействие стихийных (погодных) явлений.	15 Прочее	Дождь, на ТП-128 попала вода.	Сгорело 2 ПК-15А	08.09.2017	17ч15м	18ч00м	00ч45м	Заменяли ПК, вкл.	Жилой сектор	ф.8 на п/с Октябрьская не откл.
18	Кувандынский РУЭС п/с Тяговая(РЖД)	ф.6(РЖД)	ТП(ОКЭС):725,726	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	13 Повреждение в ПС и других сетевых организаций	Повреждение в сетях РЖД	МТЗ	08.09.2017	18ч15м	18ч45м	00ч30м	РЖД вывели поврежденный участок, вкл. ф.6	Быт	
19	Саракташский РУЭС ТП-273 (ОКЭС)	РУ-10кВ	ТП-273 (ОКЭС)	1. Воздействие стихийных (погодных) явлений.	15 Прочее	Дождь, на ТП-273 попала вода.	3-ПК	08.09.2017	20ч30м	21ч05м	00ч35м	заменяли ПК, вкл.	Жилой сектор, быт.	
20	Бузулукский КЭС п/с Бузулукская(МЭС)	ф. Красный флаг 2(ОКЭС)	ТП(ОКЭС):87,185,310,311,323,322,321,373,326,324,327	2. Воздействие сторонних лиц и организаций.	8 Повреждение КЛ	При производстве земельных работ сторонней организацией повреждена КЛ ОКЭС от ТП-311 до ТП-323	МТО	09.09.2017	10ч10м	10ч40м	00ч30м	Вывели поврежденный участок, запитали абонентов.	Жилой сектор	Всех абонентов запитали в 11ч40м. КЛ-10кВ ОКЭС от ТП-311 до ТП-323 11.09.2017 восстановлен,включен
21	Бугурусланский КЭС п/с Северная (МЭС)	ф. СВ-3 (СПО)	ТП-СВ-3-18, СВ-3-19, СВ-3-20, СВ-3-21(ОКЭС)	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	13 Повреждение в ПС и других сетевых организаций	В дневное время будут производить осмотр ВЛ.	АПВ успешно	10.09.2017	3ч27м	3ч27	0ч00м	АПВ успешно	Жилой сектор	
22	г.Оренбург п/с."9 Января"(ЦПО)	ф.Ян-3(ОПО)	ТП-3096,3127 (ОКЭС)	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	13 Повреждение в ПС и других сетевых организаций	Повреждение в сетях ОПО.	МТЗ	10.09.2017	07ч40м	08ч49м	01ч09м	ОПО произвели осмотр ВЛ-10кВ,ф.Ян-3 повторно вкл.	Жилой сектор,магазин Магнит.	
23	Илекский РУЭС п/с."Краснохолмская" (ЦПО)	ф.7(ЦПО)	ТП-54,15,95,51,88,55,93(ОКЭС)	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	13 Повреждение в ПС и других сетевых организаций	ВЛ-10кВ ф.7(ЦПО) на опоре слетел изолятор.	Земля	10.09.2017	08ч25м	9ч22м	0ч57м	Устранили повреждение, ф.7 вкл.	Больница-резерв,агрофирма краснохолмская ,пкз,жилой сектор.	

24	Орский КЭС п/с Елшанская (ВПО)	ф.15 (ОргЭС)	ТП-426(ОКЭС)	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	13 Повреждение в ПС и других сетевых организаций	ВЛ-10кВ ф.15(ОргЭС) на опоре слетел изолятор.	Земля	10.09.2017	18ч06м	19ч20м	1ч14м	Устранили повреждение, ф.15 вкл.	Жилой сектор	
25	Сакмарский РУЭС п\с Сакмарская (ЦПО)	ф.12(ОКЭС) не откл.	ТП-125 (ОКЭС)	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	15 Прочее	На ТП-125 сторел ПК по ф.А	Сторел ПК-15А	10.09.2017	22ч10м	22ч24м	0ч14м	Заменяли ПК, вкл. ТП-125	газо-распределительная станция, жилой сектор	
26	г.Оренбург п/с. Инвертор(ЦПО)	ф.Ив-5(ОКЭС)	ТП-3104,3078 3041 2СШ(ОКЭС). ТП-1299,1648,3094 2СШ,1870,1750,1593, 1795,1645,1525,1791, 1752,1790 (абонентские)	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	16 Не выявленная, неустановленная причина.	Осмотр ВЛ причины не выявил	Т.О.	11.09.2017	13ч00м	13ч06м	0ч06м	повторно вкл.	АЗС, ТК Новый мир, бетонный завод, жилой сектор.	
27	г.Оренбург п/с. Ростши (ЦПО)	ф. Рш-1(ОКЭС)	ТП-3121,3122,3123,3124, 3017, 3018 (ОКЭС)	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	13 Повреждение в ПС и других сетевых организаций	Поврежден кабельная перемычка на ТТ КРУН 33-9-2 (ОПО)	земля	11.09.2017	18ч11м	18ч58м	0ч47м	Откл. поврежденный участок ф.РШ-1	Жилой Сектор, КНС, быт	
28	Кувандыкский РУЭС п\с Кувандыкская (ВПО)	ф.7(ОКЭС)	ТП-701,702,703,704,705, 706,707,708,709,710, 711,712,713,714,715, 716,717,718,719,720, 721,722,723,724,725, 726,727,728,729,730, 731,732,733,734 (ОКЭС)	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	2 Падение деревьев (веток)	На ВЛ-10кВ ф.7 упала ветка	МТЗ	11.09.2017	17ч55м	18ч41м	0ч46м	Убрали ветку ф.7 вкл.	КНС, котельные, жилой секто, быт	
29	г.Оренбург п\с Западная(ЦПО)	ф.3-12(ОПО)	ТП(ОКЭС): 3054(2СШ),3042(1СШ), 3026(2СШ),3023(2СШ)	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	8 Повреждение КЛ	Повреждена КЛ-10 кВ (ОКЭС) от ТП-3054 до ТП-3114 ф.3-12	земля	12.09.2017	00ч30м	01ч09м	00ч39м	Вывели поврежденный участок, запитали абонентов.	Жилой сектор, быт, ЦТП, стоматология, Мегафон.	ТП-3114 1 СШ 6 кВ вкл. в 9ч38м
30	Орский КЭС РП-8 (ОргЭС)	1-2 СШ 10 кВ	ТП-181,189,191 (ОКЭС)	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	13 Повреждение в ПС и других сетевых организаций	Повреждение на ВЛ-10 кВ (ОргЭС) от п/с Новгородская до РП-8 ф.16	ОргЭС не сообщает	12.09.2017	10ч05м	11ч15м	1ч10м	ОргЭС устранили повреждение, вкл.	ГСК, поливные насосы., жилой сектор, быт.	
31	г. Оренбург РП-72 (ОКЭС)	ф.72-18	ТП-3137, 3111,3132, 3133, 3134, 3135, 3201, 3202, 3204 (ОКЭС); ТП-1799, 1751, 1792. (абонентские)	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	16 Не выявленная, неустановленная причина.	Осмотр эл. оборудования причины не выявил	ТО	12.09.2017	13ч28м	13ч48м	00ч20м	На РП-72 повторно включили ф. 72-18	жилой сектор	

32	Абдулинский КЭС п/с Полевая 110/10 кВ (СПО)	1-2 СШ 10 кВ	ф.Пл-2, ф.Пл-9, (ОКЭС)	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	13 Повреждение в ПС и других сетевых организаций	откл. ВЛ-110 кВ п/с Тяговая -п/с Полевая - п/с Пономаревская (СПО)	СПО не сообщают	13.09.2017	17ч00м	17ч30м	00ч30м	СПО вкл. по ремонтной схеме	Абдулино	
33	Абдулинский КЭС п/с Пономаревская 110/35/10 (СПО)	1-2 СШ 10 кВ	ф.ПН-1, ф.ПН-2 (ОКЭС)	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	13 Повреждение в ПС и других сетевых организаций	откл. ВЛ-110 кВ п/с Тяговая -п/с Полевая - п/с Пономаревская (СПО)	СПО не сообщают	13.09.2017	17ч00м	17ч30м	00ч30м	СПО вкл. по ремонтной схеме	Пономаревка	
34	Орский КЭС РП-12 (Орское ПО)	ф.24(Орское ПО)	ТП-412,151 (ОКЭС)	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	14 Повреждение в эл. установках абонентов	причину отключения выясняют	МТЗ	14.09.2017	06ч06м	07ч00м	00ч54м	откл. ЛР -74 ф. вкл.	ТП -151 (СНТ) отключена производится осмотр ВЛ	ТП-151 вкл. в 17ч58м
35	г. Оренбург РП-8 (ОКЭС)	ф.8-3(ОПО)	ТП-1408 на оперативном обслуживании (ОКЭС)	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	13 Повреждение в ПС и других сетевых организаций	Повреждена КЛ-6 кВ (ОПО) от РП-8 до ТП-983 ф.8-3	земля	14.09.2017	12ч26м	12ч53м	0ч27м	Отключили поврежденный участок. Абонентов запитали по ф.8-4	Автомобильный техникум	
36	Бугурусланский КЭС п/с Юбилейная (СПО)	ф. 9 (ОКЭС)	ТП-118,86,22,70,59,116,176,125,115,119,121,122,128,127,123,157(ОКЭС)	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	13 Повреждение в ПС и других сетевых организаций	На п/с Юбилейная отключился выключатель	Защита от пониженного напряжения	14.09.2017	12ч25м	13ч25м	1ч00м	повторно вкл.	Жилой сектор, промзона.	
37	Кувандыкский РУЭС РП-2 (ОКЭС)	2СШ-10кВ	ТП-204,205,206,207,208,209(ОКЭС)	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	15 Прочее	На РП-2 отключился МВ ф.4 ввод с п/с Кувандыкская	МТЗ	14.09.2017	15ч28м	15ч45м	0ч17м	повторно вкл.	КНС, котельная, жилой сектор, быт	
38	г. Оренбург РП-3 (ОПО)	ф. 3-9 (ОПО)	ТП-3047 (ОКЭС)	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	13 Повреждение в ПС и других сетевых организаций	повреждена КЛ 6 кВ (ОПО) от ТП-45 до ТП 3047	МТЗ	14.09.2017	22ч23м	23ч42м	01ч19м	отключили поврежденную КЛ ф. 3-9 вкл.	охранное предприятие	
39	Орский КЭС Новоорский РУЭС п/ст Новоорск-районная (ВПО)	ф. 15 (ОКЭС) не отключался	ТП-66 (ОКЭС)	2. Воздействие сторонних лиц и организаций.	3 Обрыв (схлест) провода	На ВЛИ-0,4 кВ в пролете опор №7 и №7/1, трактор порвал провод СИП-4*16	в РУ-10 кВ сгорел ПК-15А, РУ-0,4 кВ гр.1 сгорел ПН-250 А фазы В	15.09.2017	09ч43м	10ч40м	00ч57м	На ВЛ-0,4 кВ устранили обрыв. На ТП-66 заменили ПН, ПК, включили.	Жилой сектор, быт	
40	Орский КЭС Домбаровский РУЭС п/ст Домбаровская-1 (ВПО)	ф. 11 (ОКЭС)	ТП-252,201,202,141(ОКЭС), ТП-13,12,МТС (Гайский ГОК)	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	14 Повреждение в эл. установках абонентов	Повреждение на участке Гайского ГОК	МТЗ	15.09.2017	13ч10м	13ч40м	00ч30м	На ВЛ-10 кВ отключили ЛРН№30 отпайка в сторону Гайского ГОК, ф.11 включили	Жилой сектор, быт, Гайский ГОК	

41	Орский КЭС п/ст Заречная (ВПО)	ф.17 (ОргЭС) не откл.	ТП-678 (ОКЭС)	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	6 Наличие «Земли»	В результате осмотра на отпайке ВЛ-10кВ (ОКЭС) оп.№11 поврежден изолятор	земля, ф.17 (ОргЭС) не откл.	16.09.2017	10ч00м	12ч00м	02ч00м	откл Р-50 в ст ТП-678, заменили изолятор, вкл ТП-678	кладбище	
42	Орский КЭС Новоорский РУЭС п/ст Гранитная (ВПО)	2СШ-10кВ (ВПО), ф.21 (ОКЭС)	ТП-117, 119, 257 (ОКЭС)	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	13 Повреждение в ПС и других сетевых организаций	Повреждения в сетях ВПО, на отходящем фидере сгорела опора -10кВ	откл В ввода 2СШ-10кВ	17.09.2017	17ч55м	18ч14м	0ч19м	отключили поврежденный фидер, повторно вкл. ф.21	водозабор, жильё, быт	
43	г. Оренбург РП-59 (ОКЭС)	ф. 59-8 (ОКЭС)	ТП-3102,3041 1СШ,(ОКЭС) ТП-1703 2СШ, 1899 2СШ, 1890 2СШ, 3094 1СШ (Абонентские)	2. Воздействие сторонних лиц и организаций.	8 Повреждение КЛ	При производстве земляных работ сторонней организацией повреждена КЛ-10кВ (ОКЭС) от ТП-3041 до ТП-3094	МТЗ	18.09.2017	10ч47м	12ч32м	1ч45м	отключили поврежденную КЛ фидер повторно вкл. ТП-3041 запитали по ф.65-2	Жилой сектор, АЗС, ТК Новый мир, ТК Квартал	
44	г. Оренбург РП-64 (ОКЭС)	ф.64-33 (Электрон)	ТП-1757 1СШ, 1796 1СШ, 1874 1СШ, 1940 1СШ, 1941 1СШ(Абонентские)	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	14 Повреждение в эл. установках абонентов	Повреждена КЛ-10 кВ (абонентская) от РП-64 до ТП-1757	ТО	18.09.2017	18ч20м	19ч07м	0ч47м	отключили поврежденную КЛ. На ТП-1757 вкл. СРВ-10кВ	Жилой сектор, быт	
45	Медногорский РУЭС п/с."Медногорская-Районная"(ВЭС)	ф.43(ОКЭС)	ТП-466,467,468,469(ОКЭС)	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	15 Прочее	На ВЛ-6кВ откл. ЛРН№18 для тушения пожара заброшенного здания в охранной зоне ВЛ-6кВ(ОКЭС)	ф.43 не отключался.	19.09.2017.	04ч30м	8ч20м	3ч50м	После тушения пожара на ВЛ-6кВ вкл. ЛРН№18	Жилой сектор.	ф.43 по ремонтной схеме запитан по ф.64(ВЭС) с п/с."Медногорская-Районная".
46	г. Оренбург РП-63 (ОПО)	ф.63-1(ОКЭС)	ТП-3097 1СШ(ОКЭС), ТП-1801 1СШ, 1659 1СШ (абонентские) ТП-504(ОПО)	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	13 Повреждение в ПС и других сетевых организаций	Повреждена КЛ-10 кВ (ОПО) от ТП-504 до РП-27	ф.63-1 на РП-63 отключил персонал ОПО в ручную.	19.09.2017	15ч06м	15ч42м	0ч36м	Отключили поврежденную КЛ. На РП-63 ф.63-1 повторно вкл.	СК Олимпийский (резерв)	
47	Бузулукский КЭС п/с Заводская (ЗПО)	ф. ОВС (ОКЭС)	ТП-319,64,68,178 1СШ (ОКЭС) ТП-473(абонентская)	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	8 Повреждение КЛ	Повреждена КЛ-6 кВ (ОКЭС) от ТП-68 до ТП-473	МТЗ	19.09.2017	16ч23м	16ч56м	0ч33м	Отключили поврежденную КЛ. Ф.ОВС повторно вкл. ТП-473 запитали по ф. Дом быта	Жилой сектор, быт, Сбербанк (резерв)	КЛ-6 кВ от ТП-68 до ТП-473 восстановлена, вкл. по н.с. 20.09.2017. в 15ч30м
48	Бузулукский КЭС Тоцкий РУЭС п/с Тоцкая (ЗПО)	ф.5 (ОКЭС)	ТП-148,147,146,144,142, 141,140,138,135,131, 129,128,125,124,123, 119,118,114,113,112, 111,110,109 (ОКЭС); ТП-143,115 (абонентские)	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	7 Повреждение ОПН, РВП	На ТП-147 повредился разрядник фазы "В"	ТО	20.09.2017	12ч20м	12ч35м	00ч15м	На ТП-147 заменили разрядник, ф.5 вкл.	Н.С. (резерв), жилой сектор, быт.	

49	Сорочинский КЭС п/с Промбаза (ОренбургЭнергОНефть)	ф.10 (ОКЭС)	ТП-117,101,98,99,191,142,141,178,108,116,92,143,95,93,148,139,186,182,140,192 (ОКЭС) ТП-198,206,210 (абонентские)	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	15 Прочее	производится осмотр ВЛ	Т.О.	22.09.2017	06ч50м	07ч00м	00ч10м	повторно вкл.	котельная (резерв) КНС, скважина, жилой сектор быт
50	Бугурусланский КЭС п/с "Александровская" (СПО)	ф.А-3(ОКЭС)	ТП-40,41,43,79,81,89,94,95,101,136,149,191,147 1-СШ,197 1-СШ(ОКЭС). ТП-78,84,85,91,97,99,161 (абонентские).	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	16 Не выявленная, неустановленная причина.	Осмотр ВЛ-6кВ и ТП(ОКЭС) произвели,повреждений не обнаружено.	МТЗ первой ступени.АПВ успешно	22.09.2017	15ч41м	15ч41м	00ч00м	Время срабатывания АПВ.	Жилой сектор,промзона.
51	Орский КЭС Новоорский РУЭС п/с Тяговая (РЖД)	ф.3 (ОКЭС)	ТП-143, 57, 58, 59 (ОКЭС)	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	13 Повреждение в ПС и других сетевых организаций	Поврежден ОПН-110кВ в сетях РЖД	Сработала защита в сетях РЖД на п/с Тяговая	25.09.2017	15ч17м	15ч30м	0ч13м	повторно вкл.	элеватор, жильё, быт
52	г. Оренбург п/с Степановская 1 и 2 СШ (ЦПО)	ф. С-1 (ОПО) С-7,С-8 (ОКЭС)	ТП-3161,3162,3163,3131,3165,3168,3169,3166,3167,3170,3171,3172,3173,3176,3174,3175,3177,3178,3179 (ОКЭС)	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	13 Повреждение в ПС и других сетевых организаций	на п/с Степановская откл. вводной "Б"	МТЗ	26.09.2017	11ч42м	12ч04м	00ч22м	повторно вкл.	НС, жилой сектор быт
53	Бузулукский КЭС Колтубановский РУЭС п/с Колтубановская (ЗПО)	ф.2 (ОКЭС)	ТП-201,202204,205,206,207,208,209,211,212,213 (ОКЭС)	1. Воздействие стихийных (погодных) явлений.	16 Не выявленная, неустановленная причина.	дождь, ветер	МТЗ	26.09.2017	14ч40м	14ч55м	00ч15м	осмотрели ВЛ, повторно вкл.	жилой сектор
54	Орский КЭС РП-19 (Орское ПО)	ф.4 (Орское ПО)	ТП-274 (ОКЭС)	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	13 Повреждение в ПС и других сетевых организаций	повреждена КЛ (Орского ПО) от РП-19 до ТП-227	Т.О.	27.09.2017	09ч47м	13ч20м	03ч27м	КЛ от РП-19 до ТП-274 восстановили ф.4 вкл.	техникум, жилой сектор
55	Акбулакский РУЭС п/с Акбулакская (МЭС)	ВЛ-110кВ "Маякская-Соль-Илецкая" (МЭС)	ф.13, ф.2 (ОКЭС)	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	13 Повреждение в ПС и других сетевых организаций	Отключалась ВЛ-110кВ МЭСа "Маякская-Соль-Илецкая"	АПВ успешно	29.09.2017	07ч05м	07ч05м	0ч00м	АПВ успешно	р.ц. Акбулак
56	г. Оренбург РП-71 (ОПО)	ф. 71-8 (ОКЭС)	ТП-3140,3142,3143,3144,3145,3146 2СШ, 3148,3149,3214 (ОКЭС)	2. Воздействие сторонних лиц и организаций.	15 Прочее	ДТП, поврежден ЛР Р-71-8-2	ф. не отключался	30.09.2017	19ч10м	20ч32м	01ч22м	откл. ЛР-71-8-2 на ТП 3146 вкл. СВН	жилой сектор