

Данные об аварийных отключениях по границам территориальных зон деятельности организации, вызванных авариями или внеплановыми отключениями объектов электросетевого хозяйства, с указанием даты аварийного отключения объектов электросетевого хозяйства и включения их в работу, причин аварий (по итогам расследования в установленном порядке) и мероприятий по их устранению по ГУП "ОКЭС" Апрель 2016 г.
название (филиал, РУЭС) ОГУ КЭС

№ п.п.	Наименование электроустановки		Признак нарушения	Причина нарушения	Дополнительная информация по причинам нарушений	Срабатывание коммутации (защ. у.-ва)	Дата	Время откл.	Время вкл.	Длительность перерыва электроснаб-	Принятые меры	Отключенные потребители (эл.установки)	Примечание
	ПС или РП	№ТП											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Орский КЭС ТП 68 ОргЭС	гр 5 Д/сад (ОКЭС)	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	8 Повреждение КЛ	повреждение КЛ 04кВ (ОКЭС)		01.04.16.	10ч00м	12ч45м	02ч45м	запитали по времянке	Детский сад	
2	Сорочинский КЭС ТП-103	гр. Ул.Освещение	2. Воздействие сторонних лиц и организаций.	5 Повреждение опоры	Авто. сбил ж/б опору №14, произошел обрыв провода. ДТП оформлено		03.04.16.	10ч50м	13ч25м	2ч35м	заменяли ж/б опору, устранили обрыв провода, вкл.	ул. освещение.	
3	Бузулукский КЭС Колтубановский РУЭС ТП-302	гр. №1	1. Воздействие стихийных (погодных) явлений.	2 Падение деревьев (веток)	упала ветка в пролете опор №8 и №9	ПН	03.04.16.	10ч20м	11ч00м	0ч40м	заменяли ПН, вкл	жилой сектор, быт	сильный ветер.
4	Медногорский РУЭС ТП-313	гр.№1а	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	14 Повреждение в эл. установках абонентов	Повреждение в ВРУ Магазина		03.04.16.	14ч45м	20ч30м	5ч45м	устранили, вкл	Магазин	

5	Орский КЭС ТП-99	гр.№2	1. Воздействие стихийных (погодных) явлений.	3 Обрыв (схлест) провода	со здания сорвало ветром профлист, который оборвал СИП на фасаде ж/д пер.Светлый 21	ПН фазы "А" и "С"	03.04.16.	15ч10м	16ч45м	1ч35м	устранили повреждение, заменяли ПН, гр №2 вкл.	Жилой сектор, быт, автосервис	сильный ветер.
6	Бузулукский КЭС ТП-203	гр.ул.Галакт ионова 58	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	15 Прочее	На ТП-203 сгорел ПН-100А фазы "А".		05.04.16.	19ч40м	19ч58м	00ч18м	Заменяли сгоревший ПН,вкл.	5эт.ж/д,гара жи.	
7	г.Оренбург ТП- 3048	гр. Куйбышева	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	10 Дефект контакта	на опоре №14 окислился контакт на КЛ ввод в ж/д ул. Моторная 28		06.04.16.	22ч04м	22ч41м	0ч37м	устранили повреждение, гр Куйбышева вкл.	жилой сектор.	на ТП-3048 откл. гр. Куйбышева для безопасного производства работ
8	г.Оренбург ТП- 1747	1-СШ 0,4 кВ	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	15 Прочее	При производстве переключений на РП-68 на ТП- 1747 откл. вводной АВ 1- СШ 0,4 кВ	АВ	07.04.16.	0ч21м	0ч44м	0ч23м	повторно вкл. АВ	жилой сектор.	
9	Орский КЭС Новоорский РУЭС ТП-48	гр. 6	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	8 Повреждение КЛ	Повреждена КЛ 0,4кВ выход на опору.		#####	11ч55м	13ч30м	01ч35м	Заменяли выход с ТП на СИП, вкл. группу	Жилой сектор, вневедомств енная охрана	
10	г. Оренбург ТП 424 (ОГЭС)	гр. Салмышска я 26	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	8 Повреждение КЛ	повреждение КЛ 0,4кВ от ТП 424 до ж/д Салмышская 26(ОКЭС)		09.04.16.	12ч45м	13ч06м	00ч21м	запитали по вводу №2	жилой дом	13.04.16. в 19ч08м КЛ-0,4кВ восстановили,ис пытали, не включали.

11	Бугурусланский КЭС ТП-70	гр. Советская	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	3 Обрыв (схлест) провода	Схлест проводов ВЛ-0,4кВ		#####	19ч15м	19ч55м	00ч40м	Устранили схлест, вкл. группу	Быт	
12	г.Оренбург ТП-3126	гр.1	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	14 Повреждение в эл. установках абонентов	На ТП-3126 гр.1 сгорел ПН-100А фазы "С", у абонента по ул.Парковая 21 выгорел УИН	ПН-100А ф.С	10.04.16.	16ч40м	18ч20м	1ч40м	демонтировал и УИН у абонента, на ТП заменили ПН, гр.вкл.	жильё	
13	Бузулукский КЭС ТП-390	гр. Российская	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	14 Повреждение в эл. установках абонентов	пожар ж/д Российская 22		13.04.16.	06ч32м	07ч00м	00ч28м	откл. ж/д гр. вкл.	жилой сектор	
14	Бузулукский КЭС ТП-67	гр.Рабочая	2. Воздействие сторонних лиц и организаций.	15 Прочее	Камаз зацепил ВЛ-0,4кВ , на ТП-67 сгорел ПН-150А по ф.С	ПН ф.С	14.04.16.	12ч45м	15ч20м	2ч35м	восстановили ВЛ, заменили ПН, вкл гр. на ТП-67	жилой сектор	
15	Сорочинский КЭС ТП-2	гр.№2	2. Воздействие сторонних лиц и организаций.	14 Повреждение в эл. установках абонентов	При разгрузке груза кузовом авто. порвали ввод в ж/д ул. Льва Толстого 58		14.04.16.	20ч40м	20ч56м	0ч16м	устранили повреждение, вкл.	жилой сектор	на ТП-2 откл. гр.№2 для безопасного производства работ
16	Бугурусланский КЭС КТП-19	гр. ж/д Спортивная 50А	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	14 Повреждение в эл. установках абонентов			16.04.16.	12ч10м	12ч30м	00ч20м	повторно вкл. АВ	жилой дом	

17	Бугурусланский КЭС КТП-19	гр. ж/д Спортивная 50А	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	14 Повреждение в эл. установках абонентов	Повреждена КЛ 0,4кВ(абонентская) от ТП-19 до ж/д ул. Спортивная 50А	На ТП-19 откл. автомат.	16.04.16.	18ч00м	23ч00м	05ч00м	Откл. повр. КЛ-0,4кВ,ж/д Спортивная 50А запитали по резервному КЛ-0,4кВ с ТП-	жилой дом	
18	Илекский РУЭС ТП 1		4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	15 Прочее	на РТП горел нож		17.04.16.	15ч00м	15ч07м	00ч07м	перевключили РТП	жилой сектор	
19	Медногорский РУЭС ТП-43	гр. общежитие	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	14 Повреждение в эл. установках абонентов	Повреждение в ВРУ общежития по ул Комсомольская 22		17.04.16., 18.04.16.	12ч00м	8ч00м	20ч00м	с ТП-43 вкл гр.0,4кВ на ХХ	общежитие	С утра ВРУ будет восстанавливать ЖЭУ №1
20	г.Оренбург ТП-3115	4СШ-0,4кВ	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	15 Прочее	На ТП-3115 откл автомат 0,4кВ ввода №4, плохой контакт отход. гр.Кирова 17	откл. автомат ввода 4	18.04.16.	06ч30м	06ч49м	0ч19м	повторно вкл. АВ	магазины, жильё	
21	Бугурусланский КЭС ТП-147	2СШ-0,4кВ	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	13 Повреждение в ПС и других сетевых организаций	Протекание кровли ТП-147, и попадание воды на ввод 2	откл. автомат ввода 2	18.04.16.	06ч10м	06ч35м	0ч25м	на ТП-147 вкл секц. руб.	КНС-3	
22	Новосергиевский РУЭС ТП-506	гр.№3	2. Воздействие сторонних лиц и организаций.	5 Повреждение опоры	ДТП. Сбита ж/б опора№4 ВЛ-04кВ		20.04.16.	11ч50м	14ч00м	2ч10м	заменяли опору№4, гр. Вкл.	почта, жил. Сектор.	

23	г.Оренбург ТП-643 (ОГЭС)	гр. Б.Хмельницкого 1б, 1в	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	8 Повреждение КЛ	Повреждена КЛ-0,4 кВ (ОКЭС) от ж/д Б.Хмельницкого 1б до ж/д Б.Хмельницкого 1в		22.04.16.	21ч49м	23ч25м	1ч36м	в ВРУ ж/д Б. Хмельницкого 1в отсоединили КЛ-0,4 кВ в стор. ж/д Б.Хмельницкого 1Б, гр. вкл.	жилой сектор	23.04.16. в 14ч50м запитали ж/д Б.Хмельницкого 1Б по временному питанию СИП 4х35 от ВЛИ-0,4кВ ж/д Б.Хмельницкого 1А
24	Переволоцкий РУЭС ТП-49	гр.№4	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	14 Повреждение в эл. установках абонентов	Пожар ж/д ул. Ленинская 6 кв. 2.		23.04.16.	21ч10м	21ч45м	00ч35м	На опоре №27 отключили ввод в ж/д ул. Ленинская 6 кв.2, группу вкл.	Жилой сектор.	
25	Бугурусланский КЭС ТП 136	гр. Совхозная	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	15 Прочее	на ТП откл. АВ 80 А		24.04.16.	11ч30м	11ч55м	00ч25м	повторно вкл. АВ	жилой сектор	
26	г.Оренбург ТП-3173	гр.1	2. Воздействие сторонних лиц и организаций.	15 Прочее	при разгрузке груза кузовом авто. порвал СИП, произошло падение СИП от опоры№1 до	АВ	26.04.16.	13ч56м	20ч16м	06ч20м	Восстановили СИП, включили гр. 1	жилой сектор	
27	Бузулукский КЭС ТП 32	гр. 9 Мая	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	15 Прочее	пожар ж/д ул.9 Мая 9А		28.04.16.	00ч35м	01ч20м	00ч45м	откл ж/д гр. вкл.	жилой сектор	

28	Бугурусланский КЭС ТП 12	гр. Партизанская	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	15 Прочее	пожар ж/д ул. Красногвардейская д 35(барак не подключен к Эл. сетям)		28.04.16.	04ч30м	05ч45м	01ч15м	гр. вкл.	жилой сектор	гр. откл. для безопасного тушения пожара
29	Шарлыкский РУЭС ТП 65	гр. 1	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	15 Прочее	нагрев на рубильнике		28.04.16.	06ч15м	07ч15м	01ч00м	переключили гр. на резервный рубильник	МЧС жилой сектор	
30	Орский КЭС ТП-71(ОргЭС)	1-2 СШ 0,4кВ	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	13 Повреждение в ПС и других сетевых организаций	На ТП-71 отключились вводные автоматы по 1-2СШ 0,4кВ.		28.04.16.	18ч05м	18ч30м	00ч25м	На ТП-71 повторно вкл. вводной автомат по 2-СШ 0,4кВ. Вводной автомат 1-СШ	Телецентр.	На ТП-71 две группы ВЛИ-0,4кВ в сторону Телецентра(ГУП "ОКЭС").
31	Бузулукский КЭС Ташлинский РУЭС ТП-502	гр. 2	2. Воздействие сторонних лиц и организаций.	5 Повреждение опоры	В результате ДТП сбита ж\б опора №4. СИП целый		30.04.2016.	07ч10м	10ч00м	02ч50м	Заменяли опору №4	Быт	
32	Новосергиевский РУЭС ТП-502	гр. 1	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	15 Прочее	Откл. автомат отходящей группы.		30.04.2016.	08ч35м	09ч00м	00ч25м	повторно вкл. АВ	Быт	
33	г. Оренбург ТП 3173	гр. 1	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	15 Прочее	Откл. автомат отходящей группы.		30.04.2016.	11ч00м	11ч48м	00ч48м	повторно вкл. АВ	Жилой сектор	

	Сорочинский КЭС ТП-9	гр. 1	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	15 Прочее	Отключили группу по просьбе пожарных для тушения.		30.04.201 6.	14ч05м	14ч34м	00ч29м	гр вкл.	Быт	
--	-------------------------	-------	--	-----------	---	--	-----------------	--------	--------	--------	---------	-----	--

**Данные об аварийных отключениях по границам территориальных зон деятельности организации, вызванных авариями или внеплановыми отключениями объектов электросетевого хозяйства, с указанием даты аварийного отключения объектов электросетевого хозяйства и включения их в работу, причин аварий (по итогам расследования в установленном порядке) и мероприятий по их устранению по ГУП "ОКЭС" Апрель 2016 г.
название (филиал, РУЭС) ОГУ КЭС**

№ п.п.	Наименование электроустановки			Признак нарушения	Причина нарушения	Дополнительная информация по причинам нарушений	Срабатывание коммутации (заш. у.-ва)	Дата	Время откл.	Время вкл.	Длительность перерыва электроснабжения	Принятые меры	Отключенные потребители (эл.установки)	Примечание
	ПС или РП	№фид	№ТП											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Орский КЭС п/с Елшанская 2СШ		ТП 402, 160,161, 442, 430.	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	13 Повреждение в ПС и других сетевых организаций	На п/с Елшанская откл. 2 СШ		01.04.16.	12ч13м	12ч26м	00ч13м	повторно вкл.	пожарная часть жилой сектор	
2	Медногорский РУЭС п\с Медногорская-городская	ф.2		5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	13 Повреждение в ПС и других сетевых организаций	На абонентской ТП-21 отгорел шлейф		02.04.2016	01ч34м	02ч26м	00ч52м	Отключили участок от ЛР-22 до РП-1. Включили ф.2	Теплицы, рынок	
3	Медногорский РУЭС РП-2	ф.Сады огороды		4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	16 Не выявленная, неустановленная причина.			02.04.16.	10ч20м	10ч45м	0ч25м	осмотрели эл. оборудование, повторно вкл	садовое общество	
4	г. Оренбург п/с Инвертор	ф. Ив-5		4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	4 Повреждение изоляторов на ВЛ	На опоре №50 поврежден изолятор фазы "А"	ТО	02.04.16.	11ч49м	12ч40м	0ч51м	откл. Р-6, на ТП-3069 вкл. ВН в ст. ВЛ-10 кВ ф Ив-5	НС, АЗС, бетонный завод, ТЦ Новый мир, жилой сектор, быт, ЭкоСпутник.	ф.Ив-5 вкл. в 17ч31м. ТП-1791 (поврежден проходной изолятором), на ТП-3104 и ТП-1752 на ТМ были обнаружены птицы.
5	г. Оренбург РП-72	ф.72-18		4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	4 Повреждение изоляторов на ВЛ	Повреждение на участке ВЛ-10кВ от ТП-3135 до ТП-3136- повреждены изоляторы ПС-70 на опоре №60		04.04.16.	02ч30м	04ч18м	1ч48м	откл. участок ВЛ-10кВ от ТП-3135 до ТП-3136, вкл ф.72-18	п.Весенний, 1ввод КНС, жильё	12ч07м ф. 72-18 влючили полностью
6	г. Оренбург п/с Шевченковская	ф. Шв-+29		4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	8 Повреждение КЛ	Повреждены КЛ-10кВ(ОКЭС) от ТП-3054 до ТП-3114 и от ТП-3114 до ТП-3042	Земля	04.04.2016	12ч34м	13ч11м	00ч37м	откл.участок КЛ-10кВ от ТП-3054 до ТП-3114 и от ТП3114 до ТП-3042, абонентов запитали. На ТП-3114 вкл.	ТП-3026,3027,3054, 3084 1СШ-10кВ, ТП-3042,3114,3276, 3277 2СШ10кВ	КЛ-10кВ ф. Шв-29 от ТП-3114 до ТП-3042 05.04.16. восстановлен,включен в 17ч43м

7	г. Оренбург РП-35	ф.35-3	ТП-3079	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	13 Повреждение в ПС и других сетевых организаций	КВЛ-10кВ(ОГЭС) опора №1 от ТП-525 до Р-1 (отгорели шлейфа)		04.04.2016	02ч35м	15ч30м	12ч55м	повреждения устранили, ф.35-3 вкл.	база СН"Логистика"	
8	Орский КЭС РП-3	ф.11 ОргЭС	ТП-389 ОКЭС	1. Воздействие стихийных (погодных) явлений.	16 Не выявленная, неустановленная причина.	Мокрый снег		05.04.16.	03ч30м	04ч00м	0ч30м	ТП-389 запитали по ф.19 от РП-8	жилой сектор	
9	Абдулинский КЭС п/ст."Тяговая"(РЖД)	ф.ПРМЗ(РЖД)	ТП-108(ОКЭС)	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	13 Повреждение в ПС и других сетевых организаций	На ТП-А повреждена концевая разделка КЛ-10кВ(завод ПРМЗ).		05.04.16.	15ч27м	17ч50м	02ч23м	Откл.повр.участок, ф.ПРМЗ на п/ст."Тяговая" вкл.	жилой сектор	
10	Бугурусланский КЭС п/ст."Новая"	ф.Нв-6(ОКЭС)		2. Воздействие сторонних лиц и организаций.	5 Повреждение опоры	В результате ДТП на ж/б анкере №48 ВЛ-6кВ повреждён укос.		05.04.16.	18ч20м	18ч20м	00ч00м	ф.Нв-6 на п/ст."Новая" не отключался.		
11	г.Оренбург РП-82 (ОКЭС)	ф.82-3	ТП-3048, 3006 (ОКЭС)	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	8 Повреждение КЛ	Повреждена КЛ-6 кВ от РП-82 до ТП-21 ф.82-3 (КЛ от РП до соедин. муфты ОКЭС, от соедин. муфты до ТП-21 ОГЭС)		06.04.16.	5ч59м	6ч36м	0ч37м	ТП-3048 запитали по ф.77-1	жилой сектор, быт, школа.	ТП-3006 запитали по ф. 82-6 в 8ч17м. Одно место повреждения устранили.
12	г.Оренбург РП-82 (ОКЭС)	ф.82-6	ТП-3006	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	12 Неправильная работа РЗА.	Не правильные уставки РЗА в яч. 82-6		06.04.2016	09ч52м	11ч01м	01ч09м	ОГЭС разделило ф. 82-6 и на РП-82 РЗА установили новые уставки, ф. вкл.	Школа, д\сад, жилой сектор.	
13	г.Оренбург РП-79 (ОГЭС)	1 СШ-10кВ		5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	13 Повреждение в ПС и других сетевых организаций	На РП-79 произошло задымление, повреждена кабельная перемычка.		06.04.2016	08ч57м	11ч37м	02ч40м	ОГЭС устранило повреждение на РП-79 и вкл. 1СШ-10кВ	Жилой сектор	ТП-3106 запитали в 10ч13м
14	г. Оренбург п/с Южная	РП 2 2 СШ 6кВ	ТП 3013 1СШ, 3014	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	13 Повреждение в ПС и других сетевых организаций	повреждена КЛ 6 кВ от п/с Южная до РП-2 от ТП 3014 до ТП-51 от ТП 51 до ТП 8 (ОГЭС)		08.04.16.	09ч30м	09ч50м	00ч20м	на ТП 3013 вкл СР	ФСБ, ЦПС, больница, почта, котельная по 1вводу	ТП 3014 вкл.12ч50м
15	Переволоцкий РУЭС п/с Переволоцкая	ф ПВ-10(не отключался)		4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	7 Повреждение ОПН, РВП	на ТП 15 поврежден разрядник	на ВЛ откл. реклоузер -10 от МТЗ	08.04.16.	10ч45м	11ч05м	00ч20м	на ТП 15 демонтировали разрядник	администрация МЧС, жилой сектор быт	

16	г. Оренбург п/с Юго- Восточная	ф. 14	ТП 3083(ОКЭС)	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	13 Повреждение в ПС и других сетевых организаций	повреждена КЛ 6кВ от п/с Юго- Восточная до РП 10 ф ЮВ 14.(ОГЭС)		08.04.16.	15ч20м	17ч26м	02ч06м	на РП 10 вкл. СВ	АЗС автомойка коллерная	
17	Абдулинский КЭС п/ст."Тяговая"(РЖД)	ф.Город-1(ОКЭС)		4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	15 Прочее	На ТП-60(ОКЭС) выгорел Щит-0,4кВ		08.04.16.	22ч10м	23ч50м	01ч40м	Откл. ТП-60,ф.Город-1 вкл.	Жилой сектор, быт, АЗС.	ТП-60(ресторан,гречневый завод) заменили Щит-0,4кВ ,вкл. 09.04.16. в 02ч10м.
18	г.Оренбург п/с Восточная	откл.Ввод ТМ-1, 1СШ-6кВ		5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	13 Повреждение в ПС и других сетевых организаций	откл.Ввод ТМ-1, задымление		10.04.16.	13ч36м	13ч40м	0ч04м	На п/с Восточной вкл СВ	ТП-3015 д/с, УФМС,жильё, ТП-3027 (2) 1ввод КНС и ЦТП, жильё, магазины	
19	Акбулакский РУЭС п/с Акбулакская	ф.13		5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	14 Повреждение в эл. установках абонентов	Повреждение на абонентской ТП-115	ТО	10.04.16.	13ч20м	14ч15м	0ч55м	откл РТП-115, вкл. ф.13	жильё, быт	ТП-115 строит.компании, без напряжения стройка
20	Бугурусланский КЭС п/ст."Лучевая"	ф.Л-5 не откл	ТП-109	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	15 Прочее	На ТП-109 самопроизвольно откл. ВН ТМ- дефект ВН		10.04.16.	13ч15м	13ч50м	0ч35м	повторно вкл.	дет. поликлиника, жен. консультация, быт.	
21	Бугурусланский КЭС Северный РУЭС п/ст."Северная"	ф.Св-1 ОКЭС		4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	7 Повреждение ОПН, РВП	На ТП-25 поврежден разрядник по ф.С	"земля"	10.04.16.	12ч40м	14ч01м	1ч21м	срезали разрядник на ТП-25, вкл ф.СВ-1	жильё, быт	
22	Бугурусланский КЭС Северный РУЭС п/ст."Северная"	ф.Св-4 СЭС	ТП-16 ОКЭС	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	13 Повреждение в ПС и других сетевых организаций	Повреждение на отпайке ВЛ-10кВ СЭС		10.04.16.	12ч40м	14ч36м	1ч56м	откл РТП-115, вкл. ф.СВ-4	ТП-16 -быт	
23	Октябрьский РУЭС п/с Октябрьская	ф.14		4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	16 Не выявленная, неустановленная причина.	После осмотра ВЛ причины не выявили		10.04.16.	15ч04м	15ч15м	0ч11м	повторно вкл.	жильё, быт	
24	г.Оренбург п\с Инвертор	ф. ИВ-20	РП-59 2 СШ-10кВ	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	8 Повреждение КЛ	Повреждена КЛ-10кВ №2 ф. ИВ-20 от п\с Инвертор до РП-59. Во вторичных цепях 3 СШ произошло задымление.		11.04.2016	01ч56м	02ч29м	00ч33м	2СШ-10кВ запитали по ф. 59-16. Отключили щит вторичных цепей по 3 СШ-10кВ.	Жилой сектор, быт, НС.	КЛ-10кВ №2 восстановлен,сфазирован, включен 28.04.16.в 16ч31м.

25	Бузулукский КЭС Колтубанавский РУЭС п/с Колтубановская	ф.2		4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	16 Не выявленная, неустановленная причина.		АПВ успешно	11.04.2016	06ч46м	06ч46м	00ч00м	Время срабатывания АПВ.	жилой сектор	произвели осмотр ВЛ
26	г.Оренбург п/ст."Степная"	ф.Ст-33	РП-24 1-СШ 10кВ(ОГЭС), ТП-3001,3002,3003, 3004 1-СШ 10кВ,ТП-3523 2-СШ 10кВ	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	13 Повреждение в ПС и других сетевых организаций	Из-за повреждения КЛ-10кВ ф.24-13(ОГЭС) на п/с Степная откл. В ф. Ст-33		13.04.2016	13ч16м	14ч17м	01ч01м	Откл. поврежденный участок, ф.Ст-33 вкл.	ТП-3001,3002,3003, 3004 1-СШ 10кВ,ТП-3523 2-СШ 10кВ	
27	г.Оренбург РП-35 (ОГЭС)	ф.35-3 (ГазпромЭнерго)	ТП-3079 (ОКЭС)	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	14 Повреждение в эл. установках абонентов	Повреждение на абонентской ТП	МТЗ	14.04.16.	5ч07м	8ч35м	3ч28м	вкл	ЭСМ Логистик	Осмотрели ТП-3079 повреждений не обнаружено.
28	г. Оренбург РП-33(ОГЭС)	ф.33-2 ОГЭС	ТП-3012, 3125 ОКЭС	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	14 Повреждение в эл. установках абонентов	Повреждение на абонентской ТП-1664		14.04.16.	12ч43м	15ч03м	2ч20м	откл. ТП-1664, вкл ф.33-2	ТП-3125 1ввод КНС, жильё, ТП-3012- жильё	ТП-3125 запитали по ф.Рш-1 в 14ч00м
29	г. Оренбург РП-54(ОГЭС)	ф.54-4 ОГЭС	ТП-3065 ОКЭС	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	14 Повреждение в эл. установках абонентов	Повреждение на абонентской ТП-1443		14.04.16.	12ч40м	19ч04м	6ч24м	вкл.	ТП-3065 жильё	ТП-3065 осмотрели в 13ч34м дефектов не обнаружили
30	Бузулукский КЭС Ташлинский РУЭС п/с Ташлинская	ф.5		4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	2 Падение деревьев (веток)	На ВЛ-10кВ оп.29/4 обнаружили ветку		14.04.16.	14ч00м	14ч20м	0ч20м	убрали ветку, вкл ф.5	быт	
31	Акбулакский РУЭС п/с Акбулакская	ф.1		4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	16 Не выявленная, неустановленная причина.	осмотр ВЛ причины не выявил	МТЗ, АПВ успешно	14.04.16.	15ч01	15ч01м	0ч00м	АПВ успешно	водовод, жильё	
32	г.Оренбург РП-72	ф.72-18	ТП-3202, 3204,3201 (ОКЭС) ТП-1792 (абонентская)	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	15 Прочее	на Р-72-18-4 отгорел шлейфе фазы "С"		14.04.16.	18ч15м	21ч43м	3ч28м	Откл. Р-72-18-3; откл. ВЛ-10 кВ от ТП-3134 до ТП-3133 ф.72-18 в 20ч32м, устранили повреждение.	жилой сектор	ф.72-18 не откл
33	Абдулинский КЭС п/ст.Тяговая-Абдулино	ф.Бактак	ТП-73, 52, 13, 15, 8 (ОКЭС)	2. Воздействие сторонних лиц и организаций.	15 Прочее	При сжигание травы жителями произошло возгорание вокруг ТП-19 (абонентская)		14.04.16.	21ч15м	21ч23м	0ч08м	потушили пожар, вкл.	НС, жилой сектор, быт.	откл. ф. Бактак для безопасного тушения пожара

34	Сорочинские КЭС п/с Сорочинская	ф.8		4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	8 Повреждение КЛ	Поврежден КЛ-10кВ от ЛР-808 до реклоузера №7		15.04.16.	16ч32м	16ч48м	0ч16м	вкл ф.8 до ЛР-801	школа, д\сад, 2 скважины, КНС, школа-интернат	16.04.16 КЛ восстановлена
35	Орские КЭС Домбаровский РУЭС п/с Д-1	ф.11		5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	14 Повреждение в эл. установках абонентов	Повреждение в ст. отпайки ВЛ Гайского ГОКа	МТЗ	15.04.16.	18ч40м	19ч40м	1ч00м	откл Р.30 отпайку ВЛ Гайского ГОКа, вкл ф.11	пром.зона	
36	Беляевский РУЭС п/с Дубенская	ф. Ду-4		4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	16 Не выявленная, неустановленная причина.			16.04.16.	15ч45м	15ч53м	00ч08м	повторно вкл.	жилой сектор быт	ВЛ осмотрели повреждений нет
37	г.Оренбург п/с Спановская 1СШ	ф. С-7		5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	13 Повреждение в ПС и других сетевых организаций	повреждение в сетях 35кВ		17.04.16.	13ч54м	15ч28м	01ч34м	на п/с Степановская вкл. СВ	жилой сектор НС	
38	Бугурусланские КЭС п/с Новая	1СШ-6кВ, ф.НВ-4,5,6		5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	13 Повреждение в ПС и других сетевых организаций	На п/с Новая откл вводной В-6кВ	дугловая защита	18.04.16.	03ч55м	04ч15м	0ч20м	На п/с по ТУ повторно вкл.	5 котельных (все с резервом), КНС, жильё, быт	
39	г.Оренбург РП-50(ОГЭС)	2СШ-10кВ		5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	8 Повреждение КЛ	Повреждена КЛ-10кВ ф. ЮВ-26(ОГЭС) от п/с Юго-Восточная до РП-50		18.04.2016	20ч23м	20ч25м	00ч02м	По ТУ 2СШ на РП-50 запитали через СВ-10кВ	Жилой сектор, ресторан, гостиница.	
40	Соль-Илецкий РУЭС ТП-18			4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	10 Дефект контакта	отсутствие контакта на ножах РТП-18		19.04.16.	9ч56м	10ч50м	1ч06м	восстановили контакт, вкл.	школа, котельная, пожарная часть, магазины, редакция.	
41	Акбулакский РУЭС п/с Акбулакская	ф.1 (ОКЭС)		4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	8 Повреждение КЛ	Повреждена КЛ-10 кВ (ОКЭС) от РТП-70 в сторону ТП-70		19.04.16.	14ч30м	15ч01м	0ч31м	отк. поврежденный участок, ф.1 вкл.	больница (перешли на резерв), водовод (перешли на резерв), школа, лицей, жилой	в 17ч00м ТП-70 запитали по резервной КЛ-10 кВ от РТП-70 ф.1
42	Кувандыкский РУЭС п/с Кувандыкская	ф.13 (ОКЭС)		4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	7 Повреждение ОПН, РВП	На ТП-315 разрушился ОПН фазы "В"		19.04.16.	15ч30м	15ч49м	00ч19м	Род.дом (перешли на резерв), д/с, жилой сектор, быт.	демонтажировали ОПН, ф.13 вкл.	

43	г.Оренбург РП 33	ф. 33-2		4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	15 Прочее	на ВЛ 10 кВ выгорел ПКУ-1		19.04.16.	20ч31м	21ч15м	00ч44м	вывели ВЛ 10 кВ от ТП 791 до ТП 3125 ф 33-2 вкл.	жилой сектор	ТП 3125 запитали по ф. РШ-1 в 20ч52м
44	Шарлыкский РУЭС п/с Шарлыкская 2СШ	ф. 5 (ОКЭС)		5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	13 Повреждение в ПС и других сетевых организаций	откл. ВЛ 110 кВ		20.04.16.	00ч55м	01ч07м	00ч12м	на п/с Шарлыкская вкл. СВ.	больница (резерв) водозабор (резерв) котельная (резерв) жилой сектор быт	
45	г. Оренбург РП-57	1СШ-10кВ	ТП-3115 1СШ-10кВ	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	12 Неправильная работа РЗиА.	Из-за повреждения ф.57-1(абонентский) откл. В ф.Ю3-37 на РП-57		20.04.16.	14ч15м	14ч32м	00ч17м	откл.ф.57-1, вкл. ф.Ю3-37 на РП-57	ТП-3115 1,4СШ-04кВ	В14ч26м на ТП-3115 вкл. СР 1-2 СШ-04кВ и СР 3-4СШ-04кВ
46	г. Оренбург РП-57	1СШ-10кВ	ТП-3023 1СШ-10кВ	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	12 Неправильная работа РЗиА.	Из-за повреждения ф.57-1(абонентский) откл. В ф.Ю3-37 на РП-57		20.04.16.	14ч15м	14ч32м	00ч17м	откл.ф.57-1, вкл. ф.Ю3-37 на РП-57	ТП-3023 1СШ	
47	г. Оренбург РП-68	1СШ-10кВ, 2СШ-10кВ		4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	15 Прочее	на РП-68 РУ-10кВ в яч.СВ выгорил Вакуумный выключатель		21.04.16.	15ч00м	17ч17м	02ч17м	на РП-68 в яч. СВ-10кВ откл. ШР-1,2СШ. Почистили изоляторы.	ф.68-14,68-20,68-15,68-13,68-17,68-11.	ф.68-20 вкл.17ч44м
48	г. Оренбург РП-59	2 СШ-10кВ		4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	15 Прочее	на РП-68 РУ-10кВ в яч.СВ выгорил Вакуумный выключатель		21.04.16.	15ч00ч	17ч27	02ч27м	на РП-68 в яч. СВ-10кВ отключили ШР-1,2СШ. Почистили изоляторы.	ф.59-2,59-4,59-6,59-8,59-10,59-12.	Из-за повреждения ф. Ив-20,РП-59 запитана по ф.59-16 с РП-68.
49	Илекский РУЭС ТП-54			4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	15 Прочее	На ТП-54 в РУ-04кВ сгорел пункт тех. учета. В РУ-10кВ сгорели 2 ПК		21.04.16.	16ч48м	17ч20м	00ч32м	На ТП-54 в РУ-10кВ заменили 2 ПК . Пункт тех. учета демонтировали.	ДРСУ	
50	Бугурусланские КЭС Северный РУЭС п/с Северная	ф. Св-11 (ОКЭС)		4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	15 Прочее	На ТП-11-3 сгорели 3-ПК	АПВ успешно	22.04.2016	5ч01м	5ч01м	00ч00м	в. 6ч54м на ТП-11-3 заменили ПК вкл.	Коррекционная школа.	
51	Бугурусланские КЭС Северный РУЭС п/с Северная	ф.Св-2 (СЭС)	3-ТП (ОКЭС)	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	13 Повреждение в ПС и других сетевых организаций	Повреждение в сетях СЭС	"Земля"	22.04.16.	5ч01м	9ч29м	4ч28м	вкл.	с. Соковка	

52	Бузулукские КЭС Грачёвский РУЭС п/с Грачёвская	ф.1		1. Воздействие стихийных (погодных) явлений.	16 Не выявленная, неустановленная причина.	Ливень	МТЗ	22.04.16.	7ч30м	8ч35м	1ч05м	повторно вкл.	быт	
53	Бузулукские КЭС Грачёвский РУЭС п/с Грачёвская	ф.2		1. Воздействие стихийных (погодных) явлений.	16 Не выявленная, неустановленная причина.	Ливень	"Земля"	22.04.16.	7ч30м	8ч37м	1ч07м	повторно вкл.	школа, быт	
54	г.Оренбург РП-6	ф.6-10ГЭС (схема ненормальная)		5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	13 Повреждение в ПС и других сетевых организаций	Повреждение в сетях РЖД		22.04.16.	12ч45м	13ч46м	1ч01м	вкл. по ф.Уз-2	ТП-3057 жильё, АЗС	
55	г.Оренбург п\с Инвертор	ф. ИВ-5	ТП-3041 (1СШ), 3078, 3105, 3104, 3109	1. Воздействие стихийных (погодных) явлений.	15 Прочее	на ТП-3225 поврежден ОПН (ОКЭС), отгорели шлейфа на ЛР-9 в сторону ТП-3105 (ОКЭС), разрядник от РТП-1437(абоненская) по ф. ИВ-5, поврежден РТП-1756 (абоненская)		22.04.2016	15ч39м	21ч24м	5ч45м	вкл. ВЛ-10 кВ ф. ИВ-5	водозабор, бетонзавод, горсвалка, ТД "Новый мир" 1ввод, ПНС, жильё 19мкр.	запитали 5-абонентских ТП в 23ч54м Без "У": ТП-1437 (повреждение разрядника), ТП1893 (повреждение в абонентских сетях), ТП-1754 (повреждены 2-разрядника), ТП-1756,3105 (предварительно повреждена КЛ-10 кВ на ВЛ-10кВ ф.ИВ-5 на Р
56	г.Оренбург п\с Инвертор	ф. ИВ-5 от Р-6 до ТП-1582	ТП-1582, 3105 и абонентские ТП	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	15 Прочее	По аварийной заявке		23.04.16.	12ч00м	15ч24м	3ч24м	На ВЛ-10кВ ф.ИВ-5 откл Р-15, вкл по 79-13	ТП-1582-водозабор, ТП-3105 ТоргБаза АЗС и абонентские ТП	16 демонтировали ОПН ф.В., на ТП-1754 заменены 3разрядника, на РТП-1437 восстановлен шлейф ф.В, КЛ-10кВ от Р-9 в ст ТП-3105 восстановили и вкл. в
57	Новосергеевский РУЭС п/с Новосергеевская	ф. Нс-16		4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	7 Повреждение ОПН, РВП	на ТП 1605 поврежден РВО 10кВ фаза "В"	земля	24.04.16.	02ч25м	03ч20м	00ч55м	На ТП-1605 заменили РВО-10кВ фазы "В", ф.Нс-16 вкл.	МЧС,Скорая,ЖКХ,Лесхоз,Школа, РУЭС,Жилой сектор.	
58	Новосергеевский РУЭС п/с Новосергеевская	ф. Нс-16		4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	9 Повреждение изоляторов на ТП	на ТП 1613 повреждён проходной изолятор 10кВ фаза "С"	земля	24.04.16.	04ч30м	04ч55м	00ч25м	Откл. ТП-1613, ф.Нс-16 вкл.	МЧС,Скорая,ЖКХ,Лесхоз,Школа, РУЭС,Жилой сектор.	ТП-1613 заменили изолятор в 06ч00м вкл.
59	Шарлыкский РУЭС п/с Шарлыкская	ф.1 (ОКЭС)		5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	14 Повреждение в эл. установках абонентов	Повреждение на абонентской ТП-25		26.04.16.	11ч55м	13ч30м	1ч35м	откл. РТП-25, ф.1 вкл.	больница (резерв), НС(резерв), КНС (резерв), Маслозавод, (резерв), АБЗ, жилой сектор.	

60	г.Оренбург п/ст."Заречная"	ф.Зар-3(ОГЭС)	ТП-3311(ОКЭС)	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	13 Повреждение в ПС и других сетевых организаций			28.04.16.	16ч05м	16ч46м	00ч41м	На ТП-3311 откл. ВН в ст. ТП-741 ф.Зар-7, вкл.ВН в ст.РП-20 ф. 20-10	Производственная база ГУП"ОКЭС", ЗАО "Оренбургоблгражданстрой".	
61	г.Оренбург п/с Юго-Восточная	ф.ЮВ-5	ТП-3009	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	13 Повреждение в ПС и других сетевых организаций	Повреждение КЛ-6кВ на участке ОГЭС		29.04.16.	6ч30м	7ч12м	0ч42м	вывели поврежденный участок, ТП-3009 запитали по ф.10-18	ж/д Шевченко 34,36,36а	
62	Сорочинские КЭС п/ст. "Сорочинская"	ф.6(ОКЭС)		5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	13 Повреждение в ПС и других сетевых организаций	На п/ст."Сорочинская" яч. ф.6 сработало МТО и обрыв цепей управления.		29.04.16.	19ч01м	19ч42м	00ч41м	На ВЛ-10кВ ф.6 откл.ЛРН№600, на ТП-42 вкл. ВВ,ф.6 запитали по ф.5 с п/ст."Сорочинская".	Скважина ДОСАФ,КНС-резерв,Школа, жилой сектор,Банк перешли на резерв.	В 20ч 48м вкл. по н.с.
63	Бугурусланские КЭС Северный РУЭС п/с Северная	ф. Св-11 (ОКЭС)		4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	2 Падение деревьев (веток)	На опору №49 ВЛ-10кВ ф.Св-11, упало дерево	ТО	29.04.16.	23ч45м	1ч26м	1ч41м	убрали дерево, ф. Св-1 вкл.	ЦРБ (резерв АВР),школа, налоговая, жилой сектор, быт.	
64	г. Оренбург п\с Степановская	полностью	На п\с Степановская вкл. СВ-10кВ	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	15 Прочее	На п\с Юность отключилась линия 35кВ Юность- Степановская		30.04.2016	15ч03м	15ч30м	00ч27м	ЦЭС повторно вкл. выключатель на п\с Юность	Быт, НС	
65	г. Оренбург п\с Степановская	полностью	На п\с Степановская вкл. СВ-10кВ	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	15 Прочее	На п\с Юность отключилась линия 35кВ Юность- Степановская		30.04.2016	17ч25м	18ч24м	00ч59м	ЦЭС повторно вкл. выключатель на п\с Юность	Быт, НС	
66	Кувандыкский РУЭС п/с РТП-1 (РЖД)	ф.6 (РЖД)	ТП-725,726 (ОКЭС)	1. Воздействие стихийных (погодных) явлений.	16 Не выявленная, неустановленная причина.	Дождь	МТЗ	30.04.16.	21ч55м	22ч07м	0ч12м	Жилой сектор, быт	Повторно вкл.	