

Данные об аварийных отключениях по границам территориальных зон деятельности организации, вызванных авариями или внеплановыми отключениями объектов электросетевого хозяйства, с указанием даты аварийного отключения объектов электросетевого хозяйства и включения их в работу, причин аварий (по итогам расследования в установленном порядке) и мероприятий по их устранению по ГУП "ОКЭС" Август 2016 г.  
название (филиал, РУЭС) ОГУ КЭС

№ п.п.	Наименование электроустановки		Признак нарушения	Причина нарушения	Дополнительная информация по причинам нарушений	Срабатывание коммутации (защ. у.-ва)	Дата	Время откл.	Время вкл.	Длительность перерыва электроснабжения	Принятые меры	Отключенные потребители (эл.установки)	Примечание
	ПС или РП	№ТП											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	г. Оренбург ТП-3125	гр.№3	2. Воздействие сторонних лиц и организаций.	5 Повреждение опоры	При проезде под ВЛИ-0,4кВ и КВЛ-связи по опорам (ОКЭС) автомобиль зацепил линию связи вследствие чего произошел излом ж/б опоры.		01.08.16.	11ч49м	—	—	Заменяли ж/б опору.		гр. №3 не отключалась
2	г. Оренбург ТП-3013	гр. Почта	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	15 Прочее		ПН фазы В	01.08.16.	14ч44м	14ч52м	0ч08м	Заменяли ПН .	Почта. (резерв)	
3	гр. Ново+R:R[2]	гр. К/К Комсомольская 17	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	14 Повреждение в эл. установках абонентов	Пожар в результате замыкания эл. проводки абонента по ул. Пролетарская 30		02.08.16.	18ч15м	18ч40м	0ч25м	Потушили пожар, откл. общий автомат абонента, вкл. гр.	магазины, офисы, 2 ж/д	
4	г. Оренбург ТП-3011		4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	15 Прочее	На ТП-3011 сгорел ПН-400А ф.А на вводном рубке	ПН фазы А	03.08.16.	18ч00м	18ч55м	0ч55м	заменяли ПН, вкл ТП-3011	пекарня, жильё, АЗС, магазины	
5	Бугурусланский КЭС ТП-94	гр. Быт	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	16 Не выявленная, неустановленная причина.		АВ-160 А	03.08.16.	20ч25м	20ч45м	0ч20м	повторно вкл.	жилой сектор, быт	
6	г. Оренбург ТП-3011		4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	15 Прочее	На ТП-3011 сгорел ПН-400А ф.А на вводном рубке	ПН фазы А	03.08.16.	3ч18м	3ч51м	0ч33м	заменяли ПН, вкл ТП-3011	пекарня, жильё, АЗС, магазины	
7	Бузулукский КЭС ТП-25	гр. 3	1. Воздействие стихийных (погодных) явлений.	2 Падение деревьев (веток)	Сильный ветер.Упало дерево. Упала опора 14\3. Обрыв 1 пролета.		04.08.2016	15ч10м	16ч25м	01ч15м	Заменяли опору, вкл.	Без напряжение 2 дома	

8	Бузулукский КЭС Плешановский РУЭС ТП-239	гр. 4	1. Воздействие стихийных (погодных) явлений.	15 Прочее	Сильный ветер. Сорвало крышу с дома. Сорвало СИП с лодочек в 3 пролетах		04.08.2016	15ч20м	15ч40м	00ч20м	Группу повторно включили	жилой сектор, быт	в 17ч50м подняли пролеты.
9	Соль-Илецк ТП-8	гр. 1	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	15 Прочее	Поврежден автомат отходящей группы.		04.08.2016	15ч18м	15ч40м	00ч22м	Заменяли автомат, вкл.	жилой сектор, быт	
10	Соль-Илецк ТП-16	гр.5	1. Воздействие стихийных (погодных) явлений.	15 Прочее	Сильный ветер. Сгорел ПН-250А		04.08.2016	15ч45м	16ч00м	00ч15м	Заменяли ПН.	Магазин РИМ	
11	Соль-Илецкий РУЭС ТП-77		4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	15 Прочее	Сгорело 3 ПК 31,5А. Превышение нагрузки.		04.08.2016	16ч18м	17ч04м	00ч46м	Заменяли ПК, вкл.	Жилой сектор, быт, пекарня	
12	Соль-Илецкий РУЭС ТП-1	гр. 1	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	15 Прочее	Сгорел ПН-250А. Превышение нагрузки.		04.08.2016	17ч15м	17ч20м	00ч05м	Заменяли, вкл.	Быт.	
13	г.Оренбург ТП-3030	гр. 16	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	5 Повреждение опоры	Упали 2 деревянные опоры. СИП целый.		04.08.2016	17ч25м	21ч06м	3ч41м	Заменяли опоры 2 шт. н/в гр.16 вкл.	Жилой сектор.	
14	Илекский РУЭС ТП-6		1. Воздействие стихийных (погодных) явлений.	15 Прочее	Гроза. Сгорел ПК-20А		04.08.2016	17ч00м	17ч20м	00ч20м	Заменяли ПК, вкл.	Жилой сектор.	
15	Илекский РУЭС ТП-76	гр. 3	1. Воздействие стихийных (погодных) явлений.	15 Прочее	Гроза. Сгорело 2 ПН-100А.		04.08.2016	18ч35м	18ч50м	00ч15м	Заменяли, вкл.	Жилой сектор.	

16	Сорочинский КЭС ТП-76	гр. 2	1. Воздействие стихийных (погодных) явлений.	3 Обрыв (схлест) провода	На ВЛ-0,4 кВ между опорами №5 и №6 схлест проводов. Гроза, ветер.		04.08.16.	17ч45м	21ч03м	3ч18м	устранили повреждение, гр. 2 вкл.	жилой сектор	
17	Сорочинский КЭС ТП-28	гр. 2	1. Воздействие стихийных (погодных) явлений.	15 Прочее	Гроза, ветер	ПН 100А	04.08.16.	18ч51м	21ч02м	3ч11м	заменяли ПН вкл.	жилой сектор, быт	
18	Сорочинский КЭС ТП-40	гр. 1	1. Воздействие стихийных (погодных) явлений.	15 Прочее	Дождь, ветер	АВ-100А	04.08.16.	21ч17м	21ч36м	0ч19м	Повторно, вкл.	Магазин, ресторан.	
19	Оренбург ТП-3011	РУ-0,4кВ	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	15 Прочее	На вводном рубильнике сгорел ПН-400А. Превышение нагрузок		04.08.2016	14ч40м	15ч11м	00ч31м	заменяли ПН, вкл ТП-3011	Жилой сектор, АЗС, быт, пекарня	
20	Бузулукский КЭС ТП-325	1 СШ-0,4кВ	1. Воздействие стихийных (погодных) явлений.	15 Прочее	Гроза. На ТМ-1 сгорело 3 ПК-20А.		05.08.2016	11ч20м	13ч20м	02ч00м	Заменяли ПК, вкл.	Жилой сектор	
21	Бузулукский КЭС ТП-322	гр. Ул. освещение	1. Воздействие стихийных (погодных) явлений.	3 Обрыв (схлест) провода	Гроза. Обрыв провода, сломалась опора.		05.08.2016	10ч00м	16ч10м	06ч10м	Заменяли опору, устранили обрыв.		
22	Бузулукский КЭС ТП-314	гр. Ул. освещение	1. Воздействие стихийных (погодных) явлений.	3 Обрыв (схлест) провода	Гроза. Обрыв ВЛ-0,4кВ		05.08.2016	15ч45м	16ч23м	00ч39м	Устранили повреждение, гр. вкл.		
23	Бузулукский КЭС ТП-101	гр. Дом-19	1. Воздействие стихийных (погодных) явлений.	3 Обрыв (схлест) провода	Обрыв ввода в 2-х этажный ж\д		05.08.2016	09ч20м	12ч10м	02ч50м	Устранили обрыв, вкл.	ЖИЛОЙ СЕКТОР	

24	Бузулукский КЭС ТП-443	ТМ-1	1. Воздействие стихийных (погодных) явлений.	15 Прочее	Сгорел ПК-20А		05.08.2016	15ч50м	16ч30м	00ч40м	Заменяли ПК, вкл.	Быт.	
25	Бугурусланский КЭС ТП-5	гр. Новокоммунистическая	1. Воздействие стихийных (погодных) явлений.	14 Повреждение в эл. установках абонентов	Пожар ж/д Новокоммунистическая №53		05.08.16.	23ч40м	0ч00м	0ч20м	потушили пожар, вкл. гр.	жилой сектор	
26	Бузулукский КЭС ТП-71	гр. Пензинская	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	14 Повреждение в эл. установках абонентов	пожар ул. Пензинская д 78		06.08.16.	18ч27м	19ч00м	00ч33м	откл ж/д гр вкл.	жилой. сектор	
27	Медногорский РУЭС ТП 465	гр 2	2. Воздействие сторонних лиц и организаций.	8 Повреждение КЛ	при производстве земляных работ стороной организацией была повреждена КЛ 04кВ от ТП 465 до школы		07.08.16.	13ч20м	17ч23м	04ч03м	восстановили КЛ гр.№2 вкл.	школа, ж/д Тульская 13	
28	Бугурусланский КЭС ТП 5	гр. Новокоммунистическая	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	15 Прочее	откл АВ		07.08.16.	17ч50м	18ч20м	00ч30м	повторно вкл.	жилой сектор	
29	Акбулакский РУЭС ТП-83	РУ0,4кВ полностью	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	15 Прочее	В результате возгорания автомата отходящей группы, произошло перекрытие РУ-0,4кВ. Щит 0,4кВ выгорел.		07.08.16 08.08.16	21ч15м	01ч00м	03ч45м	Восстановили РУ-0,4кВ, вкл.	Жилой сектор	
30	Бугурусланский КЭС ТП-109	гр. Жилой дом 41	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	8 Повреждение КЛ	Повреждена КЛ-0,4кВ от ТП-109 до ВРУ 5-этажного ж/д		08.08.2016	02ч15м	11ч50м	9ч35м	Произвели монтаж временной ВЛИ-0,4кВ.	5-этажный ж/д	Резервный кабель поврежден.
31	Шарлыкский РУЭС ТП-16	гр.2	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	14 Повреждение в эл. установках абонентов	Пожар на пилораме. Повреждено 2 пролета СИП(ОКЭС).		08.08.2016	04ч14м	17ч16м	13ч02м	устранили повреждение, гр. 2 вкл	Пилорама, склад.	

32	Бугурусланский КЭС ТП-186	гр. Альтаир	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	15 Прочее	Откл. АВ	АВ-250 А	08.08.16.	13ч25м	14ч00м	0ч35м	повторно вкл.	Магнит, аптека, магазины.	
33	Бугурусланский КЭС ТП-186	гр. Альтаир	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	15 Прочее	Поврежден автомат отходящей группы.		08.08.2016	18ч10м	19ч10м	01ч00м	Заменяли автомат, гр. вкл.	Магнит, аптека, магазины.	
34	Бузулукский КЭС ТП-319	гр. Ул. освещение	2. Воздействие сторонних лиц и организаций.	15 Прочее	В результате ДТП сбита конечная опора 0,4кВ ул. освещения. СИП целый		08.08.2016	22ч25м	23ч45м	01ч20м	Демонтировали опору, СИП подобрали на соседнюю опору	Уличное освещение	
35	Соль-Илецкий РУЭС ТП-43	РУ-0,4кВ	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	15 Прочее	Повреждена кабельная перемычка от ТМ до РУ-0,4кВ		08.08.16 09.08.16	21ч53м	00ч20м	02ч27м	Заменяли, вкл.	Жилой сектор быт	
36	Оренбург ТП-3032	гр. Туркестанская	1. Воздействие стихийных (погодных) явлений.	15 Прочее	В результате удара молнии упало дерево на ж\д Хлеборобный 34а		09.08.2016	04ч51м	06ч57м	02ч06м	ОГЭС откл. гр. Туркестанская, убрало дерево с ж\д, вкл. гуппу	Жилой сектор, быт.	
37	Оренбург ТП-3030	гр. Частный сектор	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	5 Повреждение опоры	Упала опора		09.08.16.	18ч14м	22ч26м	04ч12м	установили опору гр. вкл.	жилой сектор.	
38	Сакмарский РУЭС ТП 128	гр.4	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	15 Прочее	нагрев АВ		09.08.16.	21ч50м	22ч30м	00ч40м	повторно вкл.	жилой сектор	
39	г.Оренбург ТП-3523	гр. Операционный блок	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	14 Повреждение в эл. установках абонентов	Сгорел ПН-250А. фазы В		10.08.16.	8ч30м	9ч07м	0ч37м	заменяли ПН. гр. вкл.	Операционный блок ввод№2	

40	г.Оренбург ТП-3523	гр. Операционный блок	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	14 Повреждение в эл. установках абонентов	Сгорел ПН-250А. фазы В		10.08.16.	12ч21м	13ч13м	0ч52м	заменял ПН. гр. вкл.	Операционный блок ввод№2	
41	Бугурусланский КЭС ТП-186	гр. Альтаир	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	15 Прочее	Откл. АВ	АВ-100 А	10.08.16.	18ч05м	18ч35м	0ч30м	повторно вкл.	Магнит, аптека, магазины.	
42	Сорочинский КЭС ТП-25	гр.4	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	15 Прочее	Откл. АВ	АВ-250 А	11.08.16.	10ч10м	10ч19м	0ч09м	повторно вкл.	Д/С№5, городская администрация, пожарная часть, ЕДДС.	
43	Сорочинский КЭС ТП-16	гр.1	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	15 Прочее	откл. АВ	АВ-100 А	11.08.16.	21ч58м	22ч06м	0ч08м	повторно вкл.	жилой сектор, быт.	
44	Шарлыкский РУЭС ТП-70	РУ-0,4кВ	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	15 Прочее	Отгорела шпилька на ТМ со стороны 0,4кВ		12.08.2016	11ч05м	12ч12м	01ч07м	Устранили повреждение, вкл.	Пилорама, кафе.	
45	Новосергеевский РУЭС ТП-1610	гр.3	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	15 Прочее	Отключился автомат отходящей группы		12.08.2016	15ч00м	15ч25м	00ч25м	Осмотрели линию, повторно вкл.	Быт.	
46	Соль-Илецкий РУЭС ТП-143	РУ-0,4кВ	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	15 Прочее	Превышение нагрузок. На вводном рубильнике сгорел ПН-400А.		12.08.2016	15ч54м	16ч05м	00ч11м	Заменяли ПН.	Жилой сектор	
47	Соль-Илецкий РУЭС ТП-117	РУ-0,4кВ	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	15 Прочее	Превышение нагрузок. На вводном рубильнике сгорел ПН-400А.		12.08.2016	18ч22м	18ч40м	00ч18м	Заменяли ПН.	Жилой сектор	

48	Бузулукский КЭС ТП-50	гр. 7 линия	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	15 Прочее	пожар в ж/д ул. 7 линия д. 85		12.08.16.	21ч10м	22ч05м	0ч55м	откл. ввод в ж/д ул.7 линия д. 85, гр. 7 линия вкл.	Жилой сектор	
49	Сорочинский КЭС ТП-34	гр.1	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	15 Прочее	Превышение нагрузок. На отходящей группе сгорел ПН-100А.		13.08.2016	13ч00м	13ч30м	00ч30м	Заменяли ПН.	Быт, магазины.	
50	Сорочинский КЭС ТП-6	гр.1	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	15 Прочее	Превышение нагрузок. Отключился автомат отходящей группы.		13.08.2016	17ч00м	17ч15м	00ч15м	Повторно вкл. автомат.	Быт.	
51	Бугурусланский КЭС ТП-46	РУ-0,4кВ	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	10 Дефект контакта	На вводном рубильнике выгорела губка фазы В.		13.08.2016	17ч45м	19ч15м	01ч30м	Заменяли вводной рубильник, вкл.	Быт.	
52	Сорочинский КЭС ТП-16	гр.2	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	15 Прочее	На ТП-16 отключился автомат 100А		13.08.16.	23ч00м	23ч10м	00ч10м	повторно вкл.	жилой сектор.	
53	Илекский РУЭС ТП-51		5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	14 Повреждение в эл. установках абонентов	На ТП-51 в РУ-0,4кВ перекрыло автомат(абонентский) группа освещение объездной дороги.	На ТП-51 сгорели 2 ПК-10кВ.	13.08.16.	20ч30м	21ч00м	00ч30м	На ТП-51 откл. повр. автомат, заменили сгоревшие ПК, вкл.	АГЭС, Скважина-резерв, Освещение объездной дороги.	
54	Бугурусланский КЭС ТП 170	гр. Торговый центр	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	15 Прочее	откл. -100А		14.08.16.	11ч20м	11ч45м	00ч25м	повторно вкл.	торговый центр	
55	Сорочинский КЭС ТП-72	Вводной рубильник	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	15 Прочее	На вводном рубильнике сгорел ПН-250А фазы "В".		14.08.16.	22ч30м	22ч40м	00ч10м	Заменяли сгоревший ПН, вкл.	Жилой сектор.	

56	Бугурусланский КЭС ТП-94	гр. ИП Грубов	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	15 Прочее	поврежден АВ		15.08.16.	11ч50м	12ч15м	00ч25м	заменяли АВ гр вкл.	ремонтная мастерская ДНВД	
57	Бугурусланский КЭС ТП 139	гр. жилой дом 19а	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	16 Не выявленная, неустановленная причина.			15.08.16.	14ч50м	15ч35м	00ч45м	повторно вкл.	жилой дом	
58	Илекский РУЭС ТП-22	гр.3	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	15 Прочее	Поврежден АВ-100А		16.08.16.	16ч50м	17ч25м	0ч35м	переключили на резервный АВ-100 А	жилой сектор.	
59	Бузулукский КЭС ТП-88	гр. дом 22	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	15 Прочее	Сгорел ПН фазы "С"	ПН-100А	17.08.16.	17ч05м	17ч17м	0ч12м	заменяли ПН, гр. вкл	жилой сектор.	
60	Сорочинский КЭС ТП 89	гр.3	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	10 Дефект контакта	на рубилинике в контактном соединении отгорел провод СиП		17.08.16.	20ч50м	21ч50м	01ч00м	устранили вкл.	жилой сектор	
61	Сорочинский КЭС ТП 16	гр. 3	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	15 Прочее	Превышение нагрузок. Отключился автомат отходящей группы.		17.08.16.	22ч00м	22ч20м	00ч20м	повторно вкл.	жилой сектор	
62	Бугурусланский КЭС ТП-170	гр. Т.Ц. Анна	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	15 Прочее	Высокие температуры, превышение нагрузки автомата		18.08.16.	15ч50м	16ч10м	0ч20м	повторно вкл.	Т.Ц. Анна	
63	Илекский РУЭС ТП-22	гр.4	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	15 Прочее	Высокие температуры, превышение нагрузки автомата	откл автомат 100А	18.08.16.	16ч00м	17ч00м	1ч00м	На ТП-22 заменили автомат на 160А, гр.4 вкл	жилой сектор	



64	Бугурусланский КЭС ТП-170	гр. Т.Ц. Анна	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	15 Прочее	Высокие температуры, превышение нагрузки автомата	откл автомат 100А	18.08.16.	16ч55м	18ч10м	1ч15м	На ТП-170 заменили автомат на 100А, гр.0,4 вкл	Т.Ц. Анна	
65	Бугурусланский КЭС ТП-138	гр. Победная	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	15 Прочее	Высокие температуры, превышение нагрузки автомата	откл. АВ 200А	18.08.16.	22ч30м	22ч45	00ч15м	повторно вкл.	жилой сектор	
66	Сорочинский КЭС ТП-161	гр 1	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	15 Прочее	Высокие температуры, превышение нагрузки автомата	сгорел ПН 100А	18.08.16.	22ч10м	23ч25м	01ч15м	заменяли ПН	жилой сектор	
67	Бузулукский КЭС ТП-80	гр 2й м-к район дом 34	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	14 Повреждение в эл. установках абонентов	выгорел ВРУ дома		18.08.16., 19.08.16.	23ч20м	16ч10м	16ч50м	Восстановительные работы ТСЖ завершены, гр.0,4кВ включена	5 эт. жилой дом	
68	Бузулукский КЭС ТП-194	гр. Мичурина	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	15 Прочее	Пожар в ж\д.		21.08.2016	08ч18м	08ч50м	00ч32м	Откинули ввод на ж\д, вкл.	Быт	
69	Александровский РУЭС ТП 181		4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	1 Повреждение ТМ	повреждение ТМ 160кВа		22.08.16.	13ч45м	16ч30м	02ч45м	заменяли ТМ ТП вкл.	жилой сектор быт.	
70	Бузулукские КЭС ТП-5	гр. М.Горького	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	14 Повреждение в эл. установках абонентов	Пожар ж/д Октябрьская д.101		23.08.16.	19ч54м	20ч36м	0ч42м	Откинули ввод на ж\д, вкл. гр.0,4кВ	жилой сектор.	
71	Бугурусланский КЭС ТП-7	гр. Фрунзе	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	15 Прочее	откл. АВ-400 А	АВ	24.08.16.	15ч20м	15ч35м	0ч15м	повторно вкл.	жилой сектор быт.	

72	Бугурусланский КЭС Асекеевский РУЭС ТП-55	гр. Военкомат	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	15 Прочее	откл. АВ-160 А	АВ	24.08.16.	16ч00м	16ч15м	0ч15м	повторно вкл.	жилой сектор быт.
73	Бузулукский КЭС ТП-67	гр.Рабочая	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	14 Повреждение в эл. установках абонентов	У абонента по ул Энергетическая 2а сгорела Баня		24.08.16.	19ч55м	20ч33м	0ч38м	откл баню, вкл гр.0,4кВ	жилой сектор
74	Бугурусланский КЭС КТП-138	гр.Победная	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	10 Дефект контакта	Нагрев контактов АВ	откл. АВ 200А	24.08.16.	21ч55м	22ч10м	0ч15м	повторно вкл.	жилой сектор
75	Сорочинский КЭС ТП-89	гр. 3	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	15 Прочее	сгорел ПН 100А фаза А		25.08.16.	22ч05м	22ч15м	00ч10м	заменяли ПН гр. вкл.	жилой сектор
76	Сорочинский КЭС ТП-161	гр. 1	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	15 Прочее	сгорел ПН 100А фаза С		25.08.16.	22ч10м	22ч40м	00ч30м	заменяли ПН гр. вкл.	жилой сектор
77	Илекский РУЭС ТП 10	гр.3	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	15 Прочее	на ТП 10 гр-3 выгорел Т.Т.		26.08.16.	23ч15м	01ч00м	01ч45м	заменяли Т.Т. гр вкл.	жилой сектор
78	Бузулукский КЭС ТП-29	гр.№3	1. Воздействие стихийных (погодных) явлений.	14 Повреждение в эл. установках абонентов	по ул. Народная 23 сгорел ВПУ.		27.08.16.	10ч57м	11ч28м	00ч31м	На опоре откл. ввод до ж/д ул. Народная 23, гр. №3 на ТП вкл.	Жилой сектор.
79	г.Оренбург ТП-3016	гр. ул. Школьная	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	15 Прочее	На ТП-3016 гр. ул. Школьная сгорел ПН-250А фазы "А".		27.08.16.	17ч55м	18ч20м	00ч25м	Заменяли сгоревший ПН,вкл.	Жилой сектор.

80	г.Оренбург ТП-3016	гр. Администрация	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	15 Прочее	На ТП-3016 гр. Администрация сгорели два ПН-250А фазы "А", "С".		27.08.16.	18ч59м	19ч54м	00ч55м	Заменяли сгоревшие ПН,вкл.	Ростелеком,Администрация,Жилой сектор.	
81	Сорочинский КЭС ТП-72	Вводной рубильник	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	15 Прочее	На ТП-72 на вводном рубильнике сгорел ПН-250А ф.В	ПН-250А	29.08.16.	10ч50м	10ч57м	0ч07м	заменяли ПН, вкл.	жилой сектор	
82	г.Оренбург ТП-170	гр. "ОКЭС"	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	13 Повреждение в ПС и других сетевых организаций	На ТП-170 на автомате гр. ОКЭС отгорел наконечник СИП по ф.А, нагрев шинного спуска 0,4кВ после автомата		29.08.16.	10ч17м	10ч40м	0ч23м	в ВРУ ОКЭС переключили рубильник на ввод 2	управление ГУП "ОКЭС"	Устранили нагрев и опресовали наконечники, вкл гр. ОКЭС в 15ч31м
83	г.Оренбург ТП-3016	гр. ул. Школьная	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	15 Прочее	На ТП-3016 гр. ул. Школьная сгорел ПН-250А фазы "А".	ПН-250А	29.08.16.	13ч30м	14ч06м	0ч36м	Заменяли сгоревший ПН, вкл.	Жилой сектор.	
84	г.Оренбург ТП-3016	гр. Администрация	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	15 Прочее	На ТП-3016 гр. Администрация сгорел ПН-250А фазы "А".	ПН-250А	29.08.16.	16ч35м	17ч30м	00ч55м	Заменяли сгоревший ПН,вкл.	Ростелеком, Администрация, жилой сектор.	
85	Бузулукский КЭС Ташлинский РУЭС ТП 621	гр поликлиника	2. Воздействие сторонних лиц и организаций.	8 Повреждение КЛ	УК производила благоустройство территории порвали КЛ 04кВ(абонентская)		30.08.16.	11ч00м	13ч40м	02ч40м	поликлинику запитали по резервному вводу	поликлиника	
86	г.Оренбург ТП-3060	гр. 16 Заводская 32	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	15 Прочее	На два 8-ми квартирных дома не приходит одна фаза.		31.08.2016	21ч20м	23ч10м	01ч50м	На ж\д Заводская 32 и Заводская 32\1 в ВРУ на одной фазе сделали одноименку.	Часть квартир в 2-х многоквартирных домах.	

**Данные об аварийных отключениях по границам территориальных зон деятельности организации, вызванных авариями или внеплановыми отключениями объектов электросетевого хозяйства, с указанием даты аварийного отключения объектов электросетевого хозяйства и включения их в работу, причин аварий (по итогам расследования в установленном порядке) и мероприятий по их устранению по ГУП "ОКЭС" Август 2016 г. название (филиал, РУЭС) ОГУ КЭС**

№ п.п.	Наименование электроустановки			Признак нарушения	Причина нарушения	Дополнительная информация по причинам нарушений	Срабатывание коммутации (защ. у.-ва)	Дата	Время откл.	Время вкл.	Длительность перерыва электроснабжения	Принятые меры	Отключенные потребители (эл.установки)	Примечание
	ПС или РП	№фид	№ТП											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Шарлыкский РУЭС п/с Шарлыкская 1-2СШ-10кВ			5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	13 Повреждение в ПС и других сетевых организаций	откл. ВЛ-110кВ (гроза)	АПВ успешное	01.08.16.	16ч07м	16ч07м	0ч00м		с.Шарлык	
2	Бузулукский КЭС Грачевский РУЭС п/с Грачевская	ф.21		4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	15 Прочее	на опоре №10 слетел провод с изолятора ф.С		01.08.16.	19ч00м	19ч55м	00ч55м	закрепили провод ф.21 вкл.	жилой сектор, быт, пром. зона.	
3	г.Оренбург п/с Промбаза ф.ПБ-24 РП-ОН	ф.21Н ГазпромЭнерго	ТП-3079 ОКЭС	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	13 Повреждение в ПС и других сетевых организаций			02.08.16.	10ч50м	13ч08м	2ч18м	откл РТП-3079 и абонентские ТП, вкл ф.21Н	ТП-3079 СН "Логистика"	ТП-3079 после осмотра вкл в 13ч40м
4	г.Оренбург п/с Промбаза ф.ПБ-24 РП-ОН	ф.21Н ГазпромЭнерго	ТП-3079 ОКЭС	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	13 Повреждение в ПС и других сетевых организаций			02.08.16.	15ч35м	16ч58м	1ч23м	откл абонентские ТП, повторно вкл ф.21Н и ТП-3079	ТП-3079 СН "Логистика"	
5	Соль-Илецкий РУЭС п/с Соль-Илецкая	ф.18		4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	16 Не выявленная, неустановленная причина.			02.08.16.	21ч28м	21ч40м	00ч12м	ф. 18 вкл. до ТП 118	насосная котельная жилой сектор быт	осмотрели ВЛ в 22ч50 ф. 18 полностью вкл. повреждений нет

6	г.Оренбург п/с Промбаза	ф.ПБ-37 ОКЭС	РП-41(ОКЭС)	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	15 Прочее	На опоре №28 ВЛ-10кВ ф.ПБ-37 отгорел шлейф и повреждена каб разделка, в пролете оп.24-25 обрыв провода ф.А, дефект привода СМВ на РП-41		03.08.16.	14ч57м	18ч10м	03ч13м	На РП-41 устранили дефект СМВ и вкл, вывели в ремонт ВЛ-10кВ ф.ПБ-37 от п/с Промбаза до РП-41	Бессер Блок РП-46, Орион.	В 16ч38м РП-46 вкл. по ф. 41-7. В 23ч00м устранили повреждение ф. ПБ-37 вкл. по н.с.
7	Орские КЭС Адамовский РУЭС п/с А-1	ф.19		1. Воздействие стихийных (погодных) явлений.	16 Не выявленная, неустановленная причина.	Гроза.	МТЗ	03.08.16.	16ч35м	16ч51м	0ч16м	Повторно вкл.	Больница (резерв),Водоэбор, МРЭУ, КНС жил. Сектор.	
8	Орские КЭС Новоорский РУЭС п/с Новоорск-районная	1СШ-10кВ, ф.6,7 ОКЭС		5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	13 Повреждение в ПС и других сетевых организаций	Пожар на п/с Новоорск-районная ВЭС в яч ТН		03.08.16.	18ч20м	18ч45м	0ч25м	потушили пожар, вкл.	Центральная КНС, завод НОМЗ, жильё, быт	
9	Соль-Илецкий РУЭС п/с Соль-Илецкая	ф.18		4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	16 Не выявленная, неустановленная причина.			03.08.16.	20ч08м	23ч40м	3ч32м	ф. 18 вкл. полностью поэтапно	насосная котельная жилой сектор быт	
10	г. Оренбург РП-59	ф.59-3		5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	13 Повреждение в ПС и других сетевых организаций	Повреждена КЛ-10кВ от ТП-1038 до ТП-1378 ОГЭС		04.08.2016	08ч54м	09ч45м	00ч51м	ОГЭС вывели поврежденный участок, вкл. по ТУ ф. 59-3	Абоненты ОГЭС	
11	г.Оренбург п\с Узловая	ф.2		5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	13 Повреждение в ПС и других сетевых организаций			04.08.2016	11ч35м	11ч50м	00ч15м	Повреждение в сетях ОГЭС	ТП-3057 жилой сектор, быт	
12	Беляевский РУЭС п\с Беляевская	ф. Бе-5		4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	7 Повреждение ОПН, РВП	На ТП-505 (ОКЭС) поврежден разрядник		04.08.2016	11ч59м	12ч10м	00ч11м	Откл. отпайку в ст. ТП-505. фидер Бе-5 вкл.	Школа, очистные, быт.	В 12ч31м вкл. ТП-505
13	Бузулукский КЭС Колтубановский РУЭС п\с Колтубановская	ф. 2		1. Воздействие стихийных (погодных) явлений.	15 Прочее	Гроза.		04.08.2016	14ч51м	16ч32м	01ч41м	Повторно вкл.	6 поселков	

14	Бузулукский КЭС п\с Заводская	ф. Кирпичный		1. Воздействие стихийных (погодных) явлений.	2 Падение деревьев (веток)	Гроза.Упало дерево в пролете опор 62, 63. Провода целые.		04.08.2016	16ч52м	17ч59м	00ч27м	Убрали дерево, ф.Кирпичный вкл.	жилой сектор, быт, пром. зона.
15	Сорочинский КЭС п\с Сорочинская	ф. 8		1. Воздействие стихийных (погодных) явлений.	15 Прочее	Гроза	АПВ успешное	04.08.2016	-	-	-	Осмотр причину не выявил.	
16	Орский КЭС Адамовский РУЭС п\с Адамовская 1	полностью	ф. 3 и ф.9(ОКЭС)	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	13 Повреждение в ПС и других сетевых организаций	Гроза		04.08.2016	17ч34м	18ч28м	00ч54м	После окончания грозы п\с Адамовскую 1 ВЭС включили.	Больница ,Водозабор, , КНС жил. Сектор.
17	Сорочинский КЭС п\с Промбаза	ф. 10		1. Воздействие стихийных (погодных) явлений.	15 Прочее	Гроза.	АПВ успешное	04.08.2016	-	-	-	Осмотр причину не выявил.	
18	Сорочинский КЭС п\с Сорочинская	ф. 11		1. Воздействие стихийных (погодных) явлений.	15 Прочее	Гроза	АПВ не успешно	04.08.2016	18ч30м	19ч38м	1ч08м	повторно вкл.	резерв мясокомбината.
19	Орский КЭС п\с Сокол	полностью	ф.8 и ф.9 ОКЭС	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	13 Повреждение в ПС и других сетевых организаций	Гроза		04.08.2016	19ч20м	21ч45м	2ч25м	после окончания грозы ф.8 и 9 вкл..	4 КНС, Быт
20	Орский КЭС РП12	ф.1		1. Воздействие стихийных (погодных) явлений.	15 Прочее	Гроза, ветер		04.08.16.	20ч20м	21ч40м	1ч20м	после окончания грозы ф.1 вкл	жилой сектор, быт
21	Орский КЭС РП12	ф.6		1. Воздействие стихийных (погодных) явлений.	15 Прочее	Гроза, ветер		04.08.16.	20ч20м	21ч40м	1ч20м	после окончания грозы ф.6 вкл.	НС, жилой сектор, быт.
22	Бугурусланский КЭС ТП-51			4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	1 Повреждение ТМ		ПК фазы "В"	04.08.16.	20ч10м	23ч59м	3ч49м	заменяли ТМ, ТТП-51 вкл.	3-АЭС

23	Орский КЭС Адамовский РУЭС п/с Адамовская-1	ф.3		1. Воздействие стихийных (погодных) явлений.	15 Прочее	Гроза, ветер		04.08.16.	20ч48м	20ч56м	0ч08м	повторно вкл.	жилой сектор, быт.	
24	Бузулукский КЭС п\с Бузулукская	ф. Красный флаг 1		1. Воздействие стихийных (погодных) явлений.	5 Повреждение опоры	Гроза. Молния ударил в опору №17. Опора под замену деревянная.		05.08.2016	05ч15м	06ч10м	00ч55м	Вывели поврежденный участок. Абонентов запитали. Фидер вкл.	Быт	
25	Бузулукский КЭС РП-1	ф. Роддом		1. Воздействие стихийных (погодных) явлений.	15 Прочее	Гроза		05.08.2016	05ч15м	08ч29м	03ч14м	Осмотрели, повторно вкл.	Милиция , быт	
26	Бузулукский КЭС РП-11	ф. Дом советов		1. Воздействие стихийных (погодных) явлений.	15 Прочее	Гроза		05.08.2016	05ч15м	08ч30м	03ч15м	Осмотрели, повторно вкл.	Администрация , быт.	
27	Бузулукский КЭС п\с Заводская	ф. Кирпичный		1. Воздействие стихийных (погодных) явлений.	15 Прочее	Гроза.		05.08.2016	05ч15м	09ч55м	04ч40м	Осмотр причину не выявил. Повторно вкл.	жилой сектор, быт, пром. зона.	
28	Бузулукский КЭС п\с 7а Микрорайон	ф. Дачи		1. Воздействие стихийных (погодных) явлений.	15 Прочее	Гроза		05.08.2016	05ч15м	09ч32м	04ч17м	Повторно вкл. Осмотр причину не выявил.	Дачи, лагерь.	
29	Бузулукский КЭС п\с Бузулукская	ф. Город 2		1. Воздействие стихийных (погодных) явлений.	16 Не выявленная, неустановленная причина.	земля		05.08.2016	09ч30м	11ч00м	1ч30м	Повторно вкл. Осмотр причину не выявил.	Быт, жилой сектор	
30	Бузулукский КЭС РП-1	ф. Роддом		1. Воздействие стихийных (погодных) явлений.	8 Повреждение КЛ	Повреждена КЛ от РП-1 до ТП- 5(ОКЭС)	земля	05.08.2016	11ч00м	11ч43м	00ч43м	Вывели поврежденный участок. Абонентов запитали.	Полиция, быт	
31	Бузулукский КЭС РП-2	ф. Северный		1. Воздействие стихийных (погодных) явлений.	7 Повреждение ОПН, РВП	На ТП-25 поврежден разрядник		05.08.2016	11ч15м	12ч40м	01ч25м	Заменяли разрядник, вкл.	Быт	



32	Бугурусланский КЭС Асекеевский РУЭС п/с Фрунзе	ф.Фр-4		4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	2 Падение деревьев (веток)	На ВЛ-10кВ упало дерево. Обрыв проводов нет		06.08.16.	04ч25м	04ч55м	0ч30м	убрали дерево, фидер вкл.	центр р.ц Асекеево, участок ОКЭС, жильё, быт	
33	Бузулукский КЭС п/с Бузулукская	ф.Водовод-1		4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	15 Прочее	на опоре №64 повреждение мачтовой муфты (ВКХ)	"земля"	06.08.16.	05ч51м	12ч40м	06ч49м	откл. участок ВЛ от ЛРН№82 до опоры №64 ф вкл.	один ввод водозабор 1 и 2 подъёма	ВКХ на опоре №64 восстановили мачтовую муфту, 10.08.16. в 14ч20м по ф.Водовод-1 собрали н/сх.
34	Бугурусланский КЭС Северный РУЭС п/с Северная	ф.Св-10 СЭС	ТП-1 ОКЭС	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	14 Повреждение в эл. установках абонентов	Повреждение на отпайке ВЛ абонента	"земля"	06.08.16.	06ч20м	07ч13м	0ч53м	откл. поврежденный участок, вкл ф.СВ-10	жилой сектор	
35	Бузулукский КЭС Ташлинский РУЭС п/с Ташлинская полностью	ВЛ-110кВ		5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	13 Повреждение в ПС и других сетевых организаций	Повреждение на ВЛ-110кВ		06.08.16.	06ч10м	06.57м	0ч47м	п/с Ташлинская запитали по линии 35кВ	с Ташла жильё, быт	
36	Сорочинский КЭС п/с Сорочинская	ф.5		4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	16 Не выявленная, неустановленная причина.		АПВ успешное	06.08.16.	13ч38м	13ч38м	00ч00м	повторно вкл.	скважина, КНС, котельная, поликлиника. жилой сектор быт	осмотрели ВЛ повреждений нет
37	Шарлыкский РУЭС п/с Шарлыкская	ф.1		4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	9 Повреждение изоляторов на ТП	Прврежден опорный изолятор на ТП-16		08.08.2016	05ч00м	05ч03м	00ч03м	Отключили ТП-16, вкл. ф.	Жилой сектор быт.	В 07ч14м заменили опорный изолятор, ТП-16 вкл. кроме гр.2
38	г.Оренбург РП-59	ф.59-9	ТП-3056 (1-СШ 10кВ), 3080 (2 СШ-10 кВ), 3081	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	8 Повреждение КЛ	Повреждена КЛ-10 кВ (ОКЭС) от РП-59 до ТП-3056 ф.59-9		08.08.16.	14ч34м	15ч07м	0ч33м	откл. поврежденный участок, запитали от РП-69 ф.59-9	жилой сектор, быт.	
39	Бузулукский КЭС п/с Апогат	ф.5 Микрорайон	РП-14 (2-СШ 6 кВ), ТП-449,342,321,344,499	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	16 Не выявленная, неустановленная причина.			08.08.16.	17ч36м	18ч38м	1ч02м	Повторно вкл.	жилой сектор, быт.	
40	Октябрьский РУЭС ТП-37			4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	11 Попадание птиц, животных под напряжение.	в камере ТМ обнаружена кошка	ПК фазы "В" и "С"	09.08.16.	7ч32м	8ч20м	0ч48м	убрали кошку, заменили ПК, ТП вкл.	ЗАО "Хлебопродукт"	



41	Орский КЭС Домбаровский РУЭС п/с Домбаровская-2	ф.17		4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	8 Повреждение КЛ	На КЛ-10 кВ (ОКЭС) от п/с Домбаровская-2 до опоры №1, повреждена концевая разделка на опоре №1		09.08.16.	17ч45м	18ч45м	1ч00м	откл. поврежденный участок, ВЛ-10 кВ запитали с п/с Домбаровская-1 по ф.9 и ф.10	Школа, жилой сектор, быт.	
42	Орский КЭС РП- 12(ОргЭС)	1-СШ 10кВ	ф.1,ф.6,ф.24(ОК ЭС)	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	13 Повреждение в ПС и других сетевых организаций	На РП-12 откл. СВВ-10кВ.		10.08.16.	09ч30м	10ч00м	00ч30м	На РП-12 повторно вкл. СВВ-10кВ.	НС,Пекарня,Жи лой сектор,Быт.	
43	г. Оренбург П/С Юго-восточная	1-СШ 10кВ	ф.ЮВ-45, фЮВ- 38	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	8 Повреждение КЛ	на п/с Юго- восточная откл. В ф.45 и В ф.38		10.08.16.	16ч59м	17ч55м	0ч56м	на РП-64 вкл.СВ- 10кВ, 1-2СШ- 10кВ, и СВВ- 10кВ 2-3СШ- 10кВ	ТП-3075 2сш, 3066-1сш, 3297- 1СШ, 3472-2СШ, 3028 2СШ, 3398 2СШ	КЛ-10кВ ф. ЮВ-38 вкл. 21ч16м, КЛ-10 кВ ф.ЮВ 45 вкл. по н.с. 12.08.16. в22ч54м
44	г. Оренбург П/С Юго-восточная	1-СШ 10кВ	ф. ЮВ-46, ЮВ-26	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	13 Повреждение в ПС и других сетевых организаций			10.08.16.	16ч59м	19ч49м	2ч50м	РП-50 1-2СШ- 10кВ запитали от РП-17 по ф.17- 3, ф.17-4	ТП-3117, ТП- 3116	
45	г. Оренбург П/С Юго-восточная	1-СШ 10кВ	ф. ЮВ-42	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	13 Повреждение в ПС и других сетевых организаций			10.08.16.	16ч59м	17ч35м	0ч36м	на РП-48 вкл. СВ- 10кВ	ТП-3030	
46	Бузулукский КЭС п/с Бузулукская	ф. Очистные сооружения		1. Воздействие стихийных (погодных) явлений.	16 Не выявленная, неустановленная причина.	Гроза.	Т.О.	11.08.16.	13ч15м	15ч20м	2ч05м	Произвели осмотр. Повторно вкл.	Жил. Сектор, быт, очистные сооружения, КНС (перешли на резерв)	
47	Орский КЭС Домбаровский РУЭС п/с Домбаровская-1	ф.10		1. Воздействие стихийных (погодных) явлений.	16 Не выявленная, неустановленная причина.	Дождь.		11.08.16.	16ч02м	18ч00м	01ч58м	Произвели осмотр. Повторно вкл.	Жил. Сектор	
48	Абдулинский КЭС п/ст." Тяговая"(РЖД)	1-СШ 10кВ	РП-2 2-СШ 10кВ(ОКЭС)	1. Воздействие стихийных (погодных) явлений.	15 Прочее	Из-за Грозы на п/ст."Тяговая" откл. 1-СШ 10кВ		11.08.16.	18ч58м	19ч09м	00ч11м	На п/ст."Тяговая" повторно включили 1-СШ 10кВ.	Жилой сектор.	
49	Оренбург п/с Юго Восточная	2-СШ 10 кВ	ф.ЮВ-24, ф.ЮВ- 28 (ОКЭС)	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	13 Повреждение в ПС и других сетевых организаций	Повреждена КЛ- 10 кВ (ОГЭС) от п/с Юго Восточная до РП-48		12.08.16.	4ч24м	5ч24м	1ч00м	на п/с Юго Восточная откл. ф. ЮВ-27, вкл. 2 СШ 10 кВ	РП-43 2-СШ 10 кВ, РП-64 1-2 СШ 10 кВ	

50	Оренбург п/с Юго Восточная	ф. ЮВ-18		5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	13 Повреждение в ПС и других сетевых организаций	Повреждена КЛ-6кВ от ТП-279 до ТП-284(ОГЭС)		12.08.2016	15ч59м	16ч30м	00ч31м	ОГЭС вывели поврежденный участок, запитали абонентов.	Жилой сектор, быт, школа.	
51	Оренбург РП-10	ф.20	ТП-161 (ОКЭС)	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	13 Повреждение в ПС и других сетевых организаций	Повреждена КЛ-6 кВ (ОГЭС) от ТП-161 до ТП-284		12.08.16.	21ч37м	22ч07м	0ч30м	вывели поврежденный участок ф.10-20 вкл.	Жилой сектор, быт, школа.	
52	Бузулукский КЭС п/с Бузулукская	1 СШ 6 кВ	ф. Красный флаг-1, ф. Водовод-1, ф. Тех. училище, ф. СУ-6, ф. Очистные сооружения-1, ф. Город-5, ф. Спутник (ОКЭС)	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	13 Повреждение в ПС и других сетевых организаций	На п\с Бузулукская неисправность РЗА		13.08.16.	2ч11м	6ч22м	4ч11м	запитали по резервной схеме.	жилой сектор, быт, пром. зона.	ф. Водовод-1 , тех. училище оичистные сооружения вкл. 14.08.16. 18ч07м
53	Илекский РУЭС п/с Илекская	ф.6		1. Воздействие стихийных (погодных) явлений.	15 Прочее	Гроза	АПВ не успешное	12.08.16.	23ч57м	23ч59м	0ч02м	повторно вкл.	Водозабор, жилой сектор.	
54	Переволоцкий РУЭС п\с Переволоцкая	ф. ПВ-3		2. Воздействие сторонних лиц и организаций.	2 Падение деревьев (веток)	Сторонняя организация "ЛесСервис" пилила дерево. Ветка упала на ВЛ-10кВ		13.08.2016	10ч38м	11ч28м	00ч50м	Убрали ветку, ф. ПВ-3 вкл.	Жилой сектор, магазины.	
55	Оренбург ВЛ-110кВ	РП-64, РП-58, РП-72.		5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	13 Повреждение в ПС и других сетевых организаций		АПВ успешное	16.08.2016	18ч59м	00ч00м	00ч00м		РП-64, РП-58, РП-72.	ЦЭС информацию не предоставляет.
56	г. Оренбург п\с Инвертор	ф. ИВ_20		5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	13 Повреждение в ПС и других сетевых организаций	С подстанции Инвертор по ф. ИВ-20 по двум фазам подавалось пониженное напряжение.		16.08.2016	21ч46м	22ч11м	00ч25м	ЦЭС восстановил нормальное напряжение	РП-59 1СШ-10кВ	
57	Переволоцкий РУЭС п\с Переволоцкая	На ВЛ-10 кВ ф.3 отключился реклоузер №3	7-ТП (ОКЭС)	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	7 Повреждение ОПН, РВП	На ТП-35 поврежден разрядник фазы "В"		17.08.16.	14ч49м	15ч06м	0ч17м	откл. РТП-35, реклоузер №3 вкл.	ДРСУ, жилой сектор, быт.	заменяли разрядник, ТП-35 вкл. в 16ч00м
58	Бугурусланский КЭС п/с Юбилейная	ф.9		4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	15 Прочее		МТЗ	17.08.16.	15ч55м	16ч12м	0ч17м	повторно вкл.	Больница (резерв), котельная, пром. зона, жилой сектор, быт.	Произвели осмотр, повреждений не обнаружили.

59	Соль-Илецкий РУЭС п/с Соль-Илецкая	ф.11		4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	15 Прочее	На ВЛ-10 кВ ф.11 опора №3/1 был обнаружен пакет на проводах фазы "А" и "В"		17.08.16.	15ч00м	15ч27м	0ч27м	убрали пакет, ф.11 вкл.	Больница (резерв), Котельная, скважина, жилой сектор, быт	
60	Бузулукский КЭС Первомайский РУЭС п/с первомайская	ф.7		5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	13 Повреждение в ПС и других сетевых организаций	яч. ТСН повреждено ЗПК		18.08.16.	14ч30м	14ч41м	0ч11м	заменяли ПК повторно вкл.	Жил. сектор, быт.	
61	Оренбург п/с заречная	ф. зар-3		5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	13 Повреждение в ПС и других сетевых организаций	повреждена КЛ-10кВ от п/с Заречная до ТП-2024 ф. зар-3		18.08.16.	15ч35м	15ч55м	0ч20м	ТП-3311 запитали по ф. 20-10	производственная база "ОКЭС"	
62	Медногорский РУЭС п/с Медногорская-городская	ф.4		4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	8 Повреждение КЛ	Повреждена КЛ-10кВ от ТП-41 до ТП-42 ф.4		19.08.16.	10ч50м	13ч28м	2ч38м	Вывели поврежденный КЛ, вкл ф.4	почта, д/сад, узел связи, быт	
63	Медногорский РУЭС п/с Медногорская-городская	ф.2		4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	15 Прочее	Неисправность ВН на ТП-41 в ст ТП-42		19.08.16.	11ч45м	12ч14м	0ч29м	вкл. ф.2	рынок, хлебзавод, быт	
64	Бузулукский КЭС п/с Промбаза	Полностью		5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	13 Повреждение в ПС и других сетевых организаций	Повреждение по 35кВ в сетях ЗЭС		21.08.2016	13ч20м	14ч30м	01ч10м	ф.Город 7 запитали по резерву	Больница(перешла на резерв), быт, жилой сектор	Повреждения по 35кВ в сетях ЗЭС устранили. п/ст."Промбаза" вкл. по ф.Город-7 в 19ч20м собрали нормальную схему.
65	Кувандыкский РУЭС п/с Кувандыкская	ф.6		4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	15 Прочее			21.08.2016	17ч45м	18ч09м	00ч24м	Осмотр причину не выявил, повторно вкл.	Быт.	
66	Октябрьский РУЭС РП-1	ф.105		4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	7 Повреждение ОПН, РВП	На ТП-6 повреждён разрядник РВО-10 фазы "В".		22.08.16.	20ч37м	21ч20м	00ч43м	На ВЛ-10кВ откл. ЛР 5-12, ф.105 на РП-1 вкл.	Больница-АВР,Сбербанк-АВР,Котельная один ввод,Организация,Школа,Жилой сектор.	ТП-6 демонтировали повр. разрядник, вкл. 22ч05м.
67	Бузулукский КЭС ВЛ 35кВ линия Элеватор - 1(ЗЭС)	п/с Погат-1СШ(ОКЭС) п/с ж/д Больница(РЖД)		5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	13 Повреждение в ПС и других сетевых организаций	повреждение на ВЛ 35кВ ЗЭС		23.08.16.	13ч15м	13ч30м	00ч15м	на п/с Погат вкл. СВ	Жилой сектор быт.	в 14ч00м на п/с ж/д Больница вкл. СВ

68	Бузулукский КЭС п/с Опагат	2 СШ 6 кВ		5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	13 Повреждение в ПС и других сетевых организаций	откл. ВЛ-35 кВ ф. Элеватор-2		25.08.16.	11ч00м	11ч06м	0ч06м	повторно вкл.	жилой сектор, быт.	
69	г. Оренбург РП-52	ф.52-1 (ОГЭС)	ТП-3103 (ОКЭС)	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	13 Повреждение в ПС и других сетевых организаций	Повреждена КЛ-10 кВ ф.52-1 (абонентская) от ТП-696 до ТП-1039		25.08.16.	14ч00м	14ч31м	0ч31м	откл. поврежденный участок ф. 52-1 вкл.	жилой сектор, быт.	ТП-3103 питается по ремонтной схеме, откл. полностью
70	Сорочинский КЭС п/с Сорочинская			5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	13 Повреждение в ПС и других сетевых организаций	Повреждение в сетях Оренбургэнерго на ВЛ-220 кВ	АПВ успешное	25.08.16.	16ч33м	16ч33м	—			
71	г.Оренбург п/ст."Индустриальная"	1-2 СШ 10кВ	ТП-3019,3020.	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	13 Повреждение в ПС и других сетевых организаций			26.08.16.	10ч48м	10ч58м	00ч10м	На РП-39 вкл. ф.39-9.	Школа,Детсад,КНС,Жилой сектор.	
72	Бузулукский КЭС п/с Бузулукская	ф. Мирный		4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	7 Повреждение ОПН, РВП	на ТП 107 поврежден разрядник фаза С	земля	26.08.16.	20ч15м	20ч25м	00ч10м	на ТП 107 демонтировали разрядник ф. вкл.	пенсионный фонд, паспортный стол жилой сектор быт	
73	Бузулукский КЭС п/ст. "Бузулукская"	ф.Водовод-2		4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	4 Повреждение изоляторов на ВЛ	ВЛ-6кВ опора №20 повреждён штыревой фарфоровый изолятор.	земля	27.08.16.	11ч30м	11ч30м	00ч00м	В 11ч51м на ВЛ-6кВ откл. ВЛБ-4 отпайка в ст. ТП-190,351 земля на п/ст."Бузулукская" по ф.Водовод-	Без напряжения ТП-190,351(две скважины).	ВЛ-6кВ опора №20 заменили повр. изолятор, в 16ч22м на ВЛ-6кВ вкл. ВЛБ-4 отпайка в ст. ТП-190,351.
74	Медногорский РУЭС	ТП-315		4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	8 Повреждение КЛ	На ТП-315 возгорание каб.перемычки 10кВ ТМ-2		29.08.16.	11ч15м	11ч37м	0ч22м	Возгорание устранено, абоненты запитаны с ТМ-1	Резерв администрации, суд, жильё	
75	г. Оренбург РП 59			4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	15 Прочее	на РП 59 повреждена рация телемеханики		30.08.16. 31.08.16.	12ч15м	11ч10м	22ч55м	на РП 59 сняли рацию телемеханики для замены. (телемеханикаотключена)	откл. потребителей нет	31.08.16. 11ч10м на РП 59 заменили рацию, ТУ восстановлено