

Данные об аварийных отключениях по границам территориальных зон деятельности организации, вызванных авариями или внеплановыми отключениями объектов электросетевого хозяйства, с указанием даты аварийного отключения объектов электросетевого хозяйства и включения их в работу, причин аварий (по итогам расследования в установленном порядке) и мероприятий по их устранению по ГУП "ОКЭС" Декабрь 2016

Г.
название (филиал, РУЭС) ОГУ КЭС

№ п.п.	Наименование электроустановки		Признак нарушения	Причина нарушения	Дополнительная информация по причинам нарушений	Срабатывание коммутации (защ. у-ва)	Дата	Время откл.	Время вкл.	Длительность перерыва электрооснаб.	Принятые меры	Отключенные потребители (эл.установки)	Примечание
	ПС или РП	№ТП											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Сорочинский КЭС ТП-92	гр.№3	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	10 Дефект контакта	На ВЛИ-0,4кВ опора№7-2 выгорил прокальвающий зажим		01.12.16.	11ч00м	12ч10м	1ч10м	Заменяли зажим	Жил. Сектор.	
2	г.Оренбург ТП-3007	гр. Красногорская	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	8 Повреждение КЛ	Повреждена КЛ-0,4 кВ гр. Красногорская от ТП-3007 до опоры №1	2-ПН 400 А	01.12.16.-02.12.16.	22ч31м	2ч53м	4ч22м	Откл. поврежденную КЛ, гр. Красногорская вкл. по резервной КЛ-0,4 кВ	жилой сектор.	На ТП-3007 отключали гр. Стройка для безопасного производства работ
3	г.Оренбург ТП-3053	гр. Подурова 70	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	8 Повреждение КЛ	Повреждена КЛ-0,4 кВ (ОКЭС) от ТП-3053 до ВРУ ж/д Подурова 70		02.12.16.	20ч33м	23ч11м	2ч38м	Подключили "0" через резервную КЛ-0,4 кВ, гр. Подурова 70 вкл.	ж/д Подурова70, 70/1	
4	Бузулукский КЭС ТП-25	гр. Левоневского	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	15 Прочее	Пожар в ж/д ул. Левановского 64 а.		02.12.16. - 03.12.16.	22ч50м	0ч32м	1ч42м	откл. отпайку в ст. ж/д ул. Левоневского 62, 64а, 64б, 66, гр. Левоневского вкл.	Жилой сектор.	отпаечная опора в норме, СИП ввода в ж/д по ул. Левоневского 62, 64б, 66 восстановлены 03.12.16. в 11ч50м

5	г.Оренбург РП-59	гр.Гаражи	2. Воздействие сторонних лиц и организаций.	15 Прочее	Повреждена КЛ-0,4кВ гр.Гаражи от РП-59 подрядной организацией НПЦ Реставрация		05.12.16.	15ч55м	18ч43м	02ч48м	Откл. поврежденную КЛ, гр. Гаражи	Гаражи.	НПЦ Реставрация восстановили КЛ и вкл в 18ч43м
6	Сорочинский КЭС ТП-143	гр.№1	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	3 Обрыв (схлест) провода	На ВЛ-0,4кВ в пролёте опоры № 3/1-3/2 произошел схлест нулевого и фазного провода.	Сгорел ПН-100А фазы "С".	08.12.16.	09ч05м	09ч15м	00ч10м	Устранили схлест проводов, заменили ПН. вкл.	Жилой сектор.	
7	г.Оренбург ТП-3221	гр.Котельная ввод №1	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	15 Прочее	Сгорел ПН-400А фазы "А".		08.12.16.	12ч56м	13ч24м	00ч28м	Заменяли сгоревший ПН, вкл.	Котельная.	
8	Медногорский РУЭС ТП-224	гр.10	2. Воздействие сторонних лиц и организаций.	8 Повреждение КЛ	В подвале ж/д Гагарина 18 теплотрасса передавила КЛ-0,4кВ		08.12.16.	19ч20м	22ч50м	3ч30м	восстановили КЛ, вкл гр.10	жильё	
9	г.Оренбург ТП-3043	гр. Комарова	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	10 Дефект контакта	на фронтоме ж/д Комарова 5 отгорел прокалывающий зажим на нулевой жиле		09.12.16.	21ч29м	21ч47м	0ч18м	заменяли прокалывающий зажим, гр. Комарова вкл.	жилой сектор.	На ТП-3043 гр. Комарова отключали для безопасного производства работ
10	Бугурусланский КЭС ТП-26	гр. 1	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	15 Прочее	Откл. автомат отходящей гр.		11.12.2016	14ч50м	15ч00м	00ч10м	Повторно вкл.	5-эт. ж\д	
11	г.Оренбург ТП-3007	гр.Спартакoвская 71 по вводу 1,2	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	14 Повреждение в эл. установках абонентов	Возгорание в общежитии по ул.Спартакoвская 71		11.12.16.	21ч52м	22ч07м	0ч15м	после тушения, вкл	общежитие по ул.Спартакoвская 71	
12	Орский КЭС ТП-139	гр. ул. освещение	2. Воздействие сторонних лиц и организаций.	5 Повреждение опоры	ДТП сбита опора №39		12.12.16.	09ч10м	09ч10м	00ч00м	гр. не отключалась	ул. освещение	12.12.16. 10ч55м заменили опору

13	Орский КЭС ТП-1612	гр ул освещение	2. Воздействие сторонних лиц и организаций.	5 Повреждение опоры	ДТП сбита опора №9		12.12.16.	09ч20м	09ч20м	00ч00м	гр. не отключалась	ул. освещение	12.12.16. 15ч50м заменяли опору
14	Орский КЭС ТП-1612	гр. ул. освещение	2. Воздействие сторонних лиц и организаций.	5 Повреждение опоры	ДТП сбита опора №32		12.12.16.	09ч40м	09ч40м	00ч00м	гр. не отключалась	ул. освещение	12.12.16. 15ч50м заменяли опору
15	Бузулукский КЭС РП-18	гр. ул. освещение	2. Воздействие сторонних лиц и организаций.	5 Повреждение опоры	Сбита опора №7. ДТП оформлено		14.12.16.	16ч55м	16ч55м	00ч00м	гр. не отключалась	ул. освещение	14.12.16. в 17ч49м заменяли опору
16	Октябрьский РУЭС ТП-10	гр. 1	1. Воздействие стихийных (погодных) явлений.	3 Обрыв (схлест) провода	Схлест проводов, Слетели изоляторы		14.12.2016	18ч50м	21ч27м	02ч37м	Устранили схлест проводов, установили изоляторы.	Жилой сектор, КНС	
17	Илекский РУЭС, пос. Краснохолм ТП-26	гр. №3	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	15 Прочее	Пожар в ж/д ул. Советская 67.		16.12.16.	13ч55м	14ч30м	00ч35м	Откл. ввод в ж/д ул. Советская 67, гр. №3 на ТП-26 вкл.	Жилой сектор.	
18	Сорочинский КЭС ТП-143	гр. №1	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	15 Прочее	сгорел ПН-100А фаза "С"		16.12.16.	20ч50м	21ч24м	00ч34м	заменяли ПН гр.1 вкл.	жилой сектор	
19	г. Оренбург ТП -3040	гр.3	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	3 Обрыв (схлест) провода	На ВЛ-0,4кВ обрыв одного фазного провода в пролёте опоры № е и опоры № ж		17.12.16.	02ч19м	03ч24м	01ч05м	На ВЛ-0,4кВ подобрали обрыв провода, на опоре № ж сделали "одноименку", гр. №3 вкл.	жилой сектор	На ВЛ-0,4кВ 17.12.16. по аварийной заявке произвели опиловку дерева в
20	Бузулукский КЭС ТП-25	РУ-0,4 кВ	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	15 Прочее	На вводном рубильнике сгорел Т.Т. фазы "А"		18.12.16.	2ч25м	3ч20м	0ч55м	заменяли Т.Т., вкл.	жилой сектор.	

21	г.Оренбург ТП-3057	гр. Онежская	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	10 Дефект контакта	на фронтоне ж/д Онежская 29 дефект контакта на "нулевой" жиле		18.12.16.	3ч32м	3ч42м	0ч10м	на фронтоне ж/д Онежская 29 заменили прокалывающий зажим.	жилой сектор.	гр. Онежская откл. для безопасного производства работ.
22	г.Оренбург ТП-487	гр. Туркестанская 45 ВРУ 1-2 подъезда	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	8 Повреждение КЛ	Повреждена КЛ-0,4 кВ (ОКЭС) ввод-2 от ТП-487 до ВРУ 1-2 подъезд ж/д Туркестанская 45	2-ПН	18.12.16.	2ч05м	2ч15м	0ч10м	откл. поврежденную КЛ, УК "Южная" в ВРУ ж/д переключились на ввод-1	жилой сектор.	КЛ-0,4кВ до ВРУ Туркестанская 45 восстановлена и вкл на х.х. 22.12.16.
23	Абдулинский КЭС ТП-108	гр.3	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	15 Прочее	Пожар в ж\д Алексеевская 1. Тушат пожар под ВЛ-0,4кВ		18.12.2016	16ч00м	19ч05м	3ч05м	на опоре №42 откл. шлейфа в сторону опоры №43, гр.3 вкл.	Жилой сектор	в 19ч 25м откл. ввод в ж/д ул. Алексеевская 1, гр.3 вкл. полностью
24	Бугурусланский КЭС ТП-155	гр. Октябрьская, Пролетарская, ул. освещение	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	5 Повреждение опоры	Предположительно автомобиль стукнул ж\б опору №1. Опора повреждена, под замену. Откл. 3 автомата отходящих гр.	Откл. АВ	19.12.2016	08ч55м	09ч25м	00ч30м	Повторно вкл.	Жилой сектор	В 16ч10м заменили опору.
25	Бузулукский КЭС Колтубановский РУЭС ТП-303	гр. 3	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	15 Прочее	Сгорел ПН-100А на отходящей группе	ПН-100А	21.12.2016	18ч40м	19ч30м	00ч50м	Заменяли ПН, повторно вкл. Осмотр причину не выявил.	Быт	
26	Соль-Илецкий РУЭС ТП-215	гр.2	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	15 Прочее	Откл. автомат отходящей гр.	АВ-250А	21.12.2016	20ч42м	20ч52м	00ч10м	Повторно вкл.Осмотр причину не выявил.	Жилой сектор	
27	Бузулукский КЭС Колтубановский РУЭС ТП-303	гр. 3	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	15 Прочее	Сгорел ПН-100А на отходящей группе фаза "С"	ПН-100А	23.12.16.	19ч10м	19ч45м	00ч35м	Заменяли ПН, повторно вкл. Осмотр причину не выявил.	жилой сектор быт.	
28	г. Оренбург ТП -3152	гр. Спортивная	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	10 Дефект контакта	На ВЛИ опора №2-3 на КНС выгорел прокалывающий зажим		24.12.16.	19ч13м	23ч48м	04ч35м	заменяли прокалывающий зажим	КНС	

29	Сорорчинский КЭС ТП-34	гр.2	1. Воздействие стихийных (погодных) явлений.	3 Обрыв (схлест) провода	В результате схода снега с крыши музея поврежден ввод	Сгорел ПН-100А фазы "В".	29.12.16.	11ч15м	11ч45м	0ч30м	восстановили ввод, заменили ПН, вкл гр.0,4кВ	музей, магазины, жильё	
30	Орские КЭС ТП-181	гр.2	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	15 Прочее	Погрузчик зацепил опору ВЛ-0,4кВ, опора в норме, схлест ВЛ в пролете оп.3-4, на ТП-181 отгорели отход контакты автомата и выгорели ТТ гр.2	Сгорел автомат отходящей гр.	29.12.16.	18ч10м	21ч55м	03ч45м	Заменяли автомат отходящей гр. Устранили схлест. Отключили часть ВЛ в ст. Гаражей	ГСК, АЗС	Повреждена КЛ-0,4 кВ (абонентская) от опоры №17 в сторону ГСК, откл. поврежденную КЛ, 30.12.16 в 11ч55м вкл. ранее откл. участок ВЛ-0,4кВ
31	Соль-Илецкий РУЭС ТП-71	гр.5	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	10 Дефект контакта	Отгорел прокальвающий нулевого провода на вводе в 2-х эт. ж\д		29.12.2016	20ч47м	21ч20м	00ч37м	Отключили гр.5, заменили прокальвающий, вкл. гр.	2 многоквартирных ж\д 2-х эт.	Для устранения откл. гр. с 21ч00м до 21ч20м
32	г.Оренбург ТП-643(ОГЭС)	гр.в ст. Жукова	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	10 Дефект контакта	Отсутствие 1 фазы в ж\д.Возможное место повреждения контактное соединение на фронтоне ж\д Б. Хмельницкого За		30.12.2016	00ч22м	01ч40м	01ч18м	В ВРУ ж\д Б. Хмельницкого За сделали одноименку	1 фаза в 2-эт. многоквартирном ж\д	30.12.16.в 13ч00м устранили повреждение, вкл. по н.с.

Данные об аварийных отключениях по границам территориальных зон деятельности организации, вызванных авариями или внеплановыми отключениями объектов электросетевого хозяйства, с указанием даты аварийного отключения объектов электросетевого хозяйства и включения их в работу, причин аварий (по итогам расследования в установленном порядке) и мероприятий по их устранению по ГУП "ОКЭС" Декабрь, 2016 г.
название (филиал, РУЭС) ОГУ КЭС

№ п.п.	Наименование электроустановки			Признак нарушения	Причина нарушения	Дополнительная информация по причинам нарушений	Срабатывание коммутации (защ. у.-ва)	Дата	Время откл.	Время вкл.	Длительность перерыва электропитания	Принятые меры	Отключенные потребители (эл.установки)	Примечание
	ПС или РП	№фид	№ТП											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Орские КЭС п/с ОЗТП	ф.8 (ОрГЭС)	ТП-816(Оргэс) отходящие линии 0,4 (ОКЭС),ТП-582, 1581,(ОКЭС)	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	13 Повреждение в ПС и других сетевых организаций	Повреждена КЛ-10кВ (ОрГЭС) от ВЛ-10кВ ф.8 до ТП-816		01.12.16.	11ч25м	12ч41м	1ч16м	Отключили поврежденный участок. Включили Ф.8, ТП-582.ТП-1581.	Жил. Сектор,быт.	Без напряжения ТП-816(ОрГЭС), отходящие линии 0,4 (ОКЭС). ОрГЭС на ТП-816 будут запрашивать от ДГУ. В16ч45м ТП-816 РУ-0,4кВ запитали от ДГУ. ОрГЭС устранили повреждение в 22ч05м ТП-816 вкл. по н.с.
2	Орские КЭС п/с ЭЧ-76	ф.11 РЖД	ТП-730 ОКЭС	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	15 Прочее	На ТП-730 повреждены проходные изоляторы		02.12.16.	11ч15м	11ч43м	0ч28м	откл. ТП-730, вкл ф.11	дет.сад, почта	На ТП-730 заменили изоляторы и вкл.в 13ч40м
3	г.Оренбург РП-59	ф.59-7 ОКЭС	ТП-3099 (2СШ-10кВ),ТП-3085(1СШ-10кВ), ТП-3031(1СШ-10кВ)	2. Воздействие сторонних лиц и организаций.	8 Повреждение КЛ	Повреждена КЛ-10кВ ф.59-7 от РП-59 до ТП-3099 подрядной организацией "НПЦ Реставрация"	"земля"	02.12.16.	15ч20м	15ч38м	0ч18м	Отключили поврежденную КЛ. Запитали по ф.59-1	Жил. Сектор,быт. Ввод№1 ЦТП, Ввод№1 НС	КЛ-10кВ ф.59-7 от РП-59 до ТП-3099 восстановили и вкл. по н.с. 06.12.16.
4	Соль-Илецкий РУЭС РП-1	ф. 1-4		1. Воздействие стихийных (погодных) явлений.	15 Прочее	Сильный ветер		06.12.2016	20ч01м	20ч09м	00ч08м	Повторно вкл. Осмотр причину не выявил.	Жилой сектор	
5	Орский КЭС РП-18(ОрГЭС)	ф.15(ОрГЭС)		4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	8 Повреждение КЛ	Повреждена КЛ-10кВ(ОКЭС) от ТП-204(ОрГЭС) до ТП-285(ОрГЭС).		08.12.16.	09ч10м	10ч32м	01ч22м	ОрГЭС вывели повр. участок КЛ-10кВ,ф.15 вкл.	Абоненты ОрГЭС.	12.12.16 в 16ч 20м КЛ восстановлена испытана

6	Кувандыкский РУЭС РП-1 (Южно-уральский Криолитовый завод)	ф.61 ОКЭС		5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	13 Повреждение в ПС и других сетевых организаций	В сетях ОренбургЭнерго откл. ВЛ-110кВ "Рысаево-2"		09.12.16.	01ч40м	02ч50м	1ч10м	На РП-1 вкл СВ-6кВ.	8хТП магазины, КНС, жильё, быт.	
7	г.Оренбург РП-59	ф.59-5		5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	14 Повреждение в эл. установках абонентов	На ВЛ-10кВ абонентская отпайка на Р-10 поврежден разрядник в ст. ТП-1753		11.12.16.	5ч01м	5ч46мм	00ч45м	На ТП-3069 откл. ВН в ст. ТП-1703, ф.59-5 вкл.	АЗС, юр. лица, жилой сектор, быт, ул. освещение.	С 05ч46м без напряжение абонентские ТП-1437,1515,1794,1893,1753, 1754.В 11ч25м Управление дорожного хозяйства устранили повреждение на Р-10.Абонентов запитали по нормальной схеме.
8	Октябрьский РУЭС п\с Октябрьская	ф.14		4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	15 Прочее	На ТП-41 сгорели 3 ПК-16А.		11.12.2016	09ч53м	09ч55м	00ч02м	Повторно вкл. ф.14. На ТП-41 заменили ПК и в 11ч20м вкл..	Больница(резерв), быт, жилой сектор, школа.	
9	г.Оренбург п/с Степановская полностью	ВЛ-35кВ (ОренбургЭнерг о ПО ЦЭС)		5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	13 Повреждение в ПС и других сетевых организаций	Аварийно отключилась ВЛ-35кВ в ст п/с Степановская		12.12.16.	20ч30м	22ч30м	2ч00м	вкл.	п.Заречье, к.Ленина, водозабор, НС, жильё, быт	Производили неуспешные вкл ВЛ-35кВ в 21ч20м, в 21ч45м, в 22ч00м
10	Орский КЭС Домбаровский РУЭС п/с Домбаровская 1	ф. 11		1. Воздействие стихийных (погодных) явлений.	16 Не выявленная, неустановленная причина.			13.12.16.	14ч35м	14ч57м	00ч22м	повторно вкл.	В/ч , Гайсий ГОК жилой сектор	15ч42м осмотрели ВЛ и ТП повреждений нет
11	Соль-Илецкий РУЭС РП-1	ф.1-3		4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	16 Не выявленная, неустановленная причина.			14.12.16.	12ч32м	12ч36м	0ч04м	повторно вкл.	Котельная №1, №2; Скважина №1, 2, 3, 8, 10; Жилой сектор, быт.	в 14ч 43м произвели осмотр эл. оборудования, повреждений не обнаружено.
12	г.Оренбург п/с Степановская полностью	ВЛ-35кВ (ОренбургЭнерг о ПО ЦЭС)		5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	13 Повреждение в ПС и других сетевых организаций	На п\с Степановскую не приходит 1 фаза. Повреждение в сетях 35кВ МРСК-Волга		14.12.2016	21ч20м	22ч47м	01ч27м	ЦЭС устранил повреждение.	п.Заречье, к.Ленина, водозабор, НС(работал дизель), жильё, быт	В 22ч 10 м полностью откл. п\с Степановскую
13	Орский КЭС РП-13 (ОргЭС)	ф.3 (ОргЭС)	ТП-243 А (ТМ-2) (ОКЭС)	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	8 Повреждение КЛ	повреждена КЛ-10 кВ (ОКЭС) от ТП-299 (ОргЭС) до ТП-243А (ОКЭС)	ОргЭС не предоставили информацию	15.12.16.	9ч26м	—	—	откл. поврежденный участок, ф.3 вкл.	Абоненты ГУП "ОКЭС" не отключались	ТП-243А ТМ-2 на х.х. 15.12.16. в 16ч42м на КЛ-10 кВ от ТП-299 до ТП-243А место повреждения найдено. 16.12.16. КЛ-10кВ от ТП-299 до ТП-243а восстановили,испытали, не включена.
14	г.Оренбург п/ст Степная	Ст-33	РП-24 1 СШ 10 кВ (ОГЭС) ТП-3523(2 СШ), 3001 (1 СШ), 3002 (1 СШ), 3003 (1 СШ), 3004 (1 СШ) (ОКЭС)	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	13 Повреждение в ПС и других сетевых организаций	Повреждение на ф. 24-13 (ОГЭС)	На РП-24 (ОГЭС) защита не сработала	15.12.16.	11ч25м	11ч38м	0ч13м	ОГЭС на РП-24 откл. В ф.24-13, на п/ст Степной вкл. В ф.Ст-33	МКБ №5, (1-ввод), Микрохирургия глаза (2-ввод). ЦТП ввод №2, ГК ввод №1.	На РП-24 В ф.24-13 не отключался, на п/ст Степная отключился В ф. Ст-33

15	г.Оренбург РП-59	ф.59-7	ТП-3099 (2СШ-10кВ),ТП-3085(1СШ-10кВ), ТП-3031(1СШ-10кВ)	2. Воздействие сторонних лиц и организаций.	8 Повреждение КЛ	Повреждена КЛ-10кВ ф.59-7 от РП-59 до ТП-3099 подрядной организацией "НПЦ Реставрация"	Сигнал по ТУ "земля", в течении минуты откл. МВ,при осмотре на РП-59 яч. ф.59-7 все блинкера РЗА в работе.	16.12.16.	11ч20м	12ч17м	0ч57м	Отключили поврежденную КЛ. Запитали по ф.59-1	АЗС, жил. сектор, быт. Ввод№1 ЦТП, Ввод№1 НС	КЛ-10кВ ф.59-7 от РП-59 до ТП-3099 19.12.16. КЛ восстановлена 20.12.16. КЛ испытание выдержала, 20.12.16. в 21ч43м КЛ-10кВ ф. 59-7 от РП-59 до ТП-3099 включили, собрали
16	Бузулукский КЭС РП-18	ф. Межрайгаз(ОКЭС)		5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	14 Повреждение в эл. установках абонентов	На абонентской ТП-469 выгорело РУ-0,4кВ	МТЗ	19.12.2016	08ч30м	09ч08м	00ч38м	Откл. отпайку на абонентскую ТП, вкл. ф. Межрайгаз	Быт, организации	
17	г.Оренбург ЦРП НМЗ	ф.20	ТП-3058 1-СШ 10кВ,ТП-3059 2-СШ 10кВ,ТП-13(абонентская)	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	8 Повреждение КЛ	Повреждена КЛ-10кВ(ОКЭС) от ТП-3058 до ТП-3059 ф.20	ТО	20.12.16.	04ч25м	05ч51м	01ч26м	на ТП-3058 откл. ВН в ст. ТП-3059 ф.20, ф.20 на ЦРП НМЗ повторно включили.В 05ч44м на ТП-3059 откл. ВН в ст. ТП-3058 ф.20,	ЦТП-ввод №1,КНС-ввод№2,Детсад,Жилой сектор,Быт.	КЛ-10кВ ф.20 от ТП-3058 до ТП-3059 включили 20.12.16. в 19ч47м,собрали нормальную схему.
18	Орский КЭС Домбаровский РУЭС п/с Домбаровская 1	ф. 11		1. Воздействие стихийных (погодных) явлений.	16 Не выявленная, неустановленная причина.		МТЗ	20.12.16.	08ч05м	08ч19м	00ч14м	повторно вкл.	Гайский ГОК, В/Ч, жилой сектор быт	11ч25м осмотрели ВЛ повреждений нет
19	Бузулукский КЭС п/с Бузулукская	ф. Город-1		2. Воздействие сторонних лиц и организаций.	8 Повреждение КЛ	повреждение КЛ 6кВ от ТП-39 до ТП-67	МТЗ	20.12.16.	14ч40м	16ч05м	01ч25м	откл. поврежденную КЛ, на ТП-67 вкл. СРВ	Больница(резерв), котельная (резерв) быт, жилой сектор.	20.12.16. КЛ-6кВ от ТП-39 до ТП-67 восстановили,испытали,в 20ч25м включили,собрали нормальную схему.
20	Сорочинский КЭС п/с Промбаза	ф.10		4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	16 Не выявленная, неустановленная причина.		Т.О.	20.12.16.	18ч49м	18ч49м	00ч00м	АПВ успешное	2 скажины (резерв) котельная (резерв) КНС (резерв) жилой сектор быт.	
21	Орский КЭС Новоорский РУЭС п/с Гранитный	ф.21(ОКЭС)		4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	16 Не выявленная, неустановленная причина.	Осмотр причины не выявил	АПВ успешно	23.12.2016	06ч57м	00ч00м	00ч00м	АПВ успешно	Абоненты не отключались	Осмотрели ф.21 полностью в 15ч20м
22	Орский КЭС Новоорский РУЭС п/с Гранитный	ф.21(ОКЭС)		4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	16 Не выявленная, неустановленная причина.	Осмотр причины не выявил	АПВ успешно	23.12.2016	07ч07м	00ч00м	00ч00м	АПВ успешно	Абоненты не отключались	Осмотрели ф.21 полностью в 15ч20м
23	Кувандыкский РУЭС		ТП-300 ОКЭС	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	1 Повреждение ТМ	На ТП-300 поврежден ТМ-100кВА		23.12.16.	13ч25м	17ч25м	04ч00м	Заменяли ТМ-100кВА и вкл ТП-300 в работу	МЧС связь, узел сотовой связи запитались от ДГУ	

24	Бугурусланский КЭС п\с Михеевка	ф. М-4(СЭС)	ТП-М-4-4 (ОКЭС)	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	13 Повреждение в ПС и других сетевых организаций	Повреждение в сетях СЭС	земля	27.12.2016	15ч26м	18ч29м	03ч03м	СЭС вывели подозрительный участок, ТП-м-4-4 запитали по резерву.	Быт, почта	
25	Акбулакский РУЭС ВЛ-110кВ п/с Акбулакская	1СШ-10кВ ф.2, 12, 13, 14	ТП№45,23,14,16,29,21,18, 111,19,46,83,41,26,101,47, 53,102,52,114,81,61,25,75, 76,54,59,96,55,97,91,63,22 ,31,78,60,37,112,113,67,66 ,107,1,56,74,2,48,71,80,30, 72,82,73,6.	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	13 Повреждение в ПС и других сетевых организаций	Повреждение на ВЛ-110кВ "Соль-Илецкая-Маякская"		28.12.16.	7ч45м	8ч05м	0ч20м	вкл.	ф.2 школа, котельная 1ввод, ф.12 хлеббаза, военкомат, ф.14 ретранслятор 1ввод, ф.13 дет/сад, КНС, ЦРБ перешла на резерв	
26	Орский КЭС п\с Елшанская(ОргЭС)	ф.15(ОргЭС)	ТП-426 (ОКЭС)	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	13 Повреждение в ПС и других сетевых организаций	Повреждена КЛ выход на опору №1 с п\с Елшанская ф.15(ОргЭС)	Т.О.	30.12.2016	03ч50м	05ч40м	01ч50м	ОргЭС вывели поврежденный участок, ф.15 запитали по резерву	Быт.	
27	Орский КЭС РП-8 (ОргЭС)	1 СШ 10 кВ	ТП-189, 191 (ОКЭС)	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	13 Повреждение в ПС и других сетевых организаций	на ВЛ-10 кВ (ОргЭС) ф.23 от РП-8 обрыв провода в пролете опор №1 и №2	ОргЭС не предоставили информацию	30.12.16.	12ч24м	13ч40м	1ч16м	ОргЭС устранили повреждение, вкл.	Быт	
28	г.Оренбург ПС"Оренбургская " (МЭС)	ф. О-17 (ОКЭС)	ТП-3378 (ОКЭС)	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	14 Повреждение в эл. установках абонентов	При производстве оперативных переключений по ф.О-17 на ТП-1204 (абонетская) откл. МВ в сторону ТП-3378	МТЗ	30.12.2016	12ч25м	13ч40м	1ч15м	Повторно вкл. МВ на ТП-1204 в сторону ТП-3378	КНС (резерв) быт.	
29	Орский КЭС Домбаровский РУЭС п/с Домбаровская 1	ф.11 ОКЭС	ТП-201,202,252(ОКЭС)	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	15 Прочее	Осмотр причины не выявил	МТЗ	31.12.2016	02ч55м	03ч43м	00ч48м	Осмотрели ф.11, повторно вкл. Видимых повреждений не обнаружили	Жилой сектор, воинская часть, быт.	
30	Орский КЭС Домбаровский РУЭС п/с Домбаровская 1	ф.11 ОКЭС	ТП-201,202,252(ОКЭС)	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	14 Повреждение в эл. установках абонентов	Повреждение в сетях ГОК	МТЗ	31.12.2016	07ч04м	7ч41м	0ч37м	откл. ТП-12, 13 (абонентские) ф.11 вкл.	Жилой сектор, воинская часть, быт.	