

Данные об аварийных отключениях по границам территориальных зон деятельности организации, вызванных авариями или внеплановыми отключениями объектов электросетевого хозяйства, с указанием даты аварийного отключения объектов электросетевого хозяйства и включения их в работу, причин аварий (по итогам расследования в установленном порядке) и мероприятий по их устранению по ГУП "ОКЭС" Февраль 2016 г.
название (филиал, РУЭС) ОГУ КЭС

№ п.п.	Наименование электроустановки		Признак нарушения	Причина нарушения	Дополнительная информация по причинам нарушений	Срабатывание коммутации (защ. у.-ва)	Дата	Время откл.	Время вкл.	Длительность перерыва электроснабжения	Принятые меры	Отключенные потребители (эл.установки)	Примечание
	ПС или РП	№ТП											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Абдулинский КЭС Матвеевский РУЭС тп-14	гр.№1	Сильный ветер	Схлест проводов, провис проводов	На вл-0,4кв гр.№1 от тп-14 произошел схлест проводов	На тп-14 откл. автомат 200 А и ру-10 кв сгорели 2 ПК	01.02.2016	9ч45м	10ч40м	0ч55м	Устранили схлест проводов, заменили 2ПК. вкл.	жилой сектор	
2	Переволоцкий РУЭС тп-47	гр.№1	Пожар	В электросетях потребителя пожар.	пожар в магазине "Самара"		01.02.16.	13ч12м	14ч30м	1ч18м	Обесточили магазин Самара гр. вкл	маг-н "Самара", Аптека, два магазина.	магазин "Самара" вкл. 03.02.16.
3	г.Оренбург ТП-3197	гр.№2	Сильный ветер	Отсутствие эл. контакта	на опоре ввод в дом отгорел зажим фазы "В"		02.02.16.	2ч28м	—	—	заменяли зажим, вкл.	п. Нижнесакмарский ж/д ул. Бастионная 48	гр №2 на ТП не откл.
4	Октябрьский РУЭС ТП-1	гр 1	Сильный ветер	Схлест проводов, провис проводов	Отключился автомат		02.02.2016	12ч00м	12ч40м	00ч40м	Повторно вкл.	Прачечная, резерв котельной ЦРБ	
5	Бугурусланский КЭС ТП-66	гр. Боевая	Прочее	Обрыв провода	В результате схода снега обрыв ввода в ж\д . Окл. отходящий автомат.		02.02.2016	13ч50м	14ч50м	01ч00м	Восстановили, вкл.	Быт.	
6	Абдулинский КЭС ТП-4	гр. 2	Невыявленный, неустановленный признак нарушения	Кабеля, провода	Повреждена КЛ-0,4кВ от опоры до ВРУ 2-х этажного ж\д Школьная 21		02.02.2016	12ч05м	16ч45м	04ч40м	Восстановили КЛ, вкл.	Жилой сектор	
7	г.Оренбург ТП-3472	2 СШ- 0,4 кВ	Прочее	Прочее повреждение	Повреждена КЛ-0,4кВ (на балансе тубдиспансера) от ТП-3472 до ВРУ Корпуса №2		02.02.16.	21ч14м	22ч01м	00ч47м	откл. вводной АВ ТМ-2, откл. гр. корпус №2 ,вкл. СР-0,4 кВ	Тубдиспансер (хоз. блок, столовая, Корпус №2 ЦТП - есть резерв)	гр.Корпус №2 вкл22ч42м по фазе "В".03.02.16 Смонтировали временку СИП и в 13ч03м вкл.

8	Бузулукский КЭС Плешановский РУЭС ТП-107	гр. 2	Пожар	Прочее повреждение	пожар в столовой, здания РАЙПО. Откл.гр. для тушения пожара		06.02.2016	05ч35м	8ч15м	2ч40м	откл. КЛ-0,4кВ на столовую, гр. вкл.	РАЙПО, столовая.	
9	г.Оренбург ТП- 3039	гр. Уютная	Невыявленный, неустановленный признак нарушения	Прочее повреждение	в ВРУ ж/д ул.Уютная 13 вышел из строя вводное УЗО		06.02.16.	15ч09м	15ч33м	0ч24м	абонент заменял вводное УЗО, группу вкл.	Жилой сектор, быт.	
10	Октябрьский РУЭС ТП-16	РУ-0,4 кВ	Прочее	Повреждение разрядника, ПН	При производстве работ в ВПУ, ТК Эдельвейс, произошло К.З. на вводном Руб. сгорели ПН фазы "В" и "С"		06.02.16.	15ч40м	15ч50м	00ч10м	заменяли ПН, вкл.	Жилой сектор, быт.	
11	г.Оренбург ТП- 3124	гр.Ул. освещение	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	15 Прочее	откл. АВ-32 А	АВ	09.02.16.	20ч00м	21ч46м	1ч46м	повторно вкл АВ		
12	Орские КЭС Новоорский РУЭС ТП-313	РУ-0,4 кВ	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	15 Прочее	На вводном Руб. сгорел Т.Т. фазы "С"		10.02.16.	21ч10м	22ч07м	00ч57м	демонтажи Т.Т. фазы "С", вкл.	Жилой сектор, быт.	
13	Бузулукский КЭС Колтубановский РУЭС ТП-316	гр.№1	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	14 Повреждение в эл. установках абонентов	Пожар ж/д по ул. Октябрьская 41.		12.02.16.	01ч35м	03ч10м	01ч35м	Пожар потушен, группу вкл.	Жилой сектор.	
14	Бузулукский КЭС Ташлинский РУЭС ТП 504	гр 3	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	15 Прочее	пожар ж/д по пр. Первомайский дом 3		13.02.16.	13ч05м	13ч20м	00ч15м	откл. ж/д гр вкл.	жилой сектор	
15	Бугурусланский КЭС ТП-169	гр. Дубовская	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	15 Прочее	Отключился автомат отходящей группы. Нагрузка в норме.		14.02.2016	18ч00м	18ч50м	00ч50м	Осмотрели ВЛ- 0,4кВ. Повторно вкл. автомат.	Быт.	
16	Бугурусланский КЭС ТП-169	гр. Дубовская	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	15 Прочее	откл. АВ отходящей группы. Нагрузка в норме.		15.02.16.	18ч00м	18ч15м	0ч15м	Осмотрели ВЛ- 0,4кВ. Повторно вкл. автомат.	Быт.	

17	г.Оренбург ТП-3378	РУ-0,4 кВ	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	15 Прочее	На вводном АВ отгорел наконечник фазы "А"		15.02.16.	18ч01м	20ч29м	02ч28м	устранили повреждение вкл.	КНС, жилой сектор, быт	
18	Бузулукские КЭС Колтубановский РУЭС ТП-702	гр.№2	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	15 Прочее	Пожар в доме ул. Советская 2		19.02.16.	2ч30м	3ч10м	0ч40м	повторно вкл.	жилой сектор, быт.	
19	Сорочинский КЭС ТП-88	гр. 1	1. Воздействие стихийных (погодных) явлений.	3 Обрыв (схлест) провода	Схлест проводов на опоре 6\1		19.02.2016	15ч35м	16ч50м	01ч15м	Устранили схлест, вкл. автомат	Быт.	
20	г.Оренбург ТП-3065	гр.Ивановская	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	10 Дефект контакта	на опоре №10 отгорел фазный провод, ввод в ж/д ул.Ивановская 14		22.02.16.	12ч17м	13ч12м	0ч55м	устранили повреждение, вкл.	ж/д Ивановская 14	на ТП группа не откл.
21	Бузулукские КЭС РП-14	гр.Ул. Освещение	2. Воздействие сторонних лиц и организаций.	5 Повреждение опоры	Автомобиль сбил ж/б опору №23. ДТП оформлено		22.02.16.	13ч50м	—	—	опору будут монтировать в рабочее время, группа не отключалась.	Уличное освещение.	24.02.16. в 11ч00м заменили повреждённую ж/б опору №23
22	Бузулукский КЭС ТП-37	гр. Центральная в ст. железной дороги	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	15 Прочее	Пожар в ж/д Кооперативная 11. Отключали гр. для тушения.		22.02.2016	21ч17м	21ч40м	00ч23м	После тушения пожара гр. включили	Быт.	
23	Орские КЭС ТП-161	гр. 1	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	15 Прочее	на АВ нагрев контакта		24.02.16.	22ч00м	22ч30м	00ч30м	протянули контакты, вкл гр.	жилой сектор	
24	Оренбург ТП-45(ОГЭС)	гр. в сторону общества слепых	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	15 Прочее	В результате схода снега обрыв ввода в ж/д Комсомольская 66.		26.02.2016	12ч50м	15ч20м	02ч30м	Откл. группу, устранили обрыв	Быт.	
25	Бугурусланский КЭС ТП-169	гр. Дубовская	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	3 Обрыв (схлест) провода	Схлест проводовна ВЛ-0,4кВ		27.02.2016	17ч35м	17ч45м	00ч10м		Быт.	

26	Оренбург ТП-3067	гр. Сатурн 93, гр. автомастерские, гр. АБК.	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	15 Прочее	Пожар в административном здании на территории кирпичного завода Бр. Коростелевых 62(АБК)		27.02.2016	18ч56м	21ч39м	02ч43м	Откл. группы для тушения пожара, по запросу абонента вкл в 11ч30м 28.02.16г.	Административное здание, автомастерские.	После тушения пожара включили гр. Сатурн 93, гр. Автомастерские
27	Оренбург ТП-3038	гр. Советская	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	14 Повреждение в эл. установках абонентов	Замыкание в щите абонента с/о Текстильщик2	Сгорел ПН-100А ф.С	28.02.16.	17ч10м	18ч00м	0ч50м	заменяли ПН, вкл.	1фаза с/о Текстильщик 2	

Данные об аварийных отключениях по границам территориальных зон деятельности организации, вызванных авариями или внеплановыми отключениями объектов электросетевого хозяйства, с указанием даты аварийного отключения объектов э хозяйства и включения их в работу, причин аварий (по итогам расследования в установленном порядке) и мероприятий по их устранению по ГУП "ОКЭС" Февраль 2016 г. название (филиал, РУЭС) ОГУ КЭС

№ п.п.	Наименование электроустановки			Признак нарушения	Причина нарушения	Дополнительная информация по причинам нарушений	Срабатывание коммутации (защ. у.-ва)	Дата	Время откл.	Время вкл.	Длительность перерыва электроснабжения	Принятые меры	Отключенные потребители (эл.установки)	Примечание
	ПС или РП	№фид	№ТП											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Шарлыкский РУЭС п\с Шарлыкская	ф.1		Невыявленный, неустановленный признак нарушения	Повреждение изоляторов (указать название)	На ВЛ-10кВ опора №115 тповрежден изолятор	АПВ не успешно	02.02.2016	10ч20м	10ч28м	00ч08м	Повторно вкл. в ручном режиме. Заменяли изолятор.	Больница, Водозабор(есть резерв), маслозавод(есть резерв), жилой сектор	В 14ч30м откл. ф. 1 в 15ч00м вкл.
2	Шарлыкский РУЭС п\с Шарлыкская	ф.5	ТП-7	Невыявленный, неустановленный признак нарушения	Повреждение изоляторов (указать название)	На ТП-7 повреждены 2 опорных изолятора, сгорело 2 ПК-15А	АПВ не успешно	02.02.2016	10ч20м	10ч28м	00ч08м	Повторно вкл. в ручном режиме, заменили изоляторы и ПК, ТП-7 вкл.	2 котельные, жилой сектор	ТП-7 без напряжения до 15ч25м
3	Соль-Илецкий РУЭС п/с Соль-Илецкая	3-СШ		Невыявленный, неустановленный признак нарушения	Прочее повреждение	откл. ВЛ-110 кВ (Оренбургэнерго) о причине откл. не сообщают.	АПВ успешное	02.02.16.	20ч35м	—	—	—	Котельная, больница, тюрьма, грязелечебница, жилой сектор, быт.	
4	Шарлыкский РУЭС п\с Шарлыкская	ф.1		Сильный ветер	Невыявленная, неустановленная причина		0	03.02.15.	05ч10м	05ч20м	00ч10м	повторно вкл.	Больница (резерв), жилой сектор, быт.	
5	Бузулукский КЭС п/ст."Железнодорожная больница".	ф.ОКЗ		Прочее	Повреждение кабеля, провода	Повреждена КЛ-6кВ (ОКЭС) от ЛР-35 до ТП-47	МТЗ	04.02.16.	01ч32м	02ч22м	00ч50м	Откл. повр. КЛ-6кВ, ф.ОКЗ вкл.	Жилой сектор,Быт.	
6	Кувандыкский РУЭС п/ст."Кувандыкская"	ф.23(ВЭС)	РП-2 1-СШ 10кВ(ОКЭС)	Прочее	Невыявленная, неустановленная причина	На п/ст."Кувандыкская" аварийно отключился МВ.		04.02.16.	05ч05м	05ч15м	00ч10м	На РП-2 вкл. СВ-10кВ.	Жилой сектор,Быт.	

7	Орский КЭС Домбаровский РУЭС п/ст."Домбаров ская-2"	ф.17(ОКЭС)		Прочее	Невыявленная, неустановленная причина	На п/ст."Домбаров ская-2" аварийно отключился МВ.	МТЗ,АПВ не успешное.	04.02.16.	06ч25м	07ч05м	00ч40м	РПВ успешное.	Школа,Детсад,А ЗС,Жилой сектор.	
8	Шарлыкский РУЭС п\ст. "Шарлыкская"	ф.1(ОКЭС)		Прочее	Невыявленная, неустановленная причина		АПВ успешное	04.02.16.	04ч22м	04ч22м	00ч00м	Время срабатывания АПВ.	Больница- АВР,Маслозаво д,Водозабор,ко тельная больницы.	
9	Шарлыкский РУЭС п\ст. "Шарлыкская"	ф.1(ОКЭС)		Прочее	Невыявленная, неустановленная причина		АПВ успешное	04.02.16.	06ч27м	06ч27м	00ч00м	Время срабатывания АПВ.	Больница- АВР,Маслозаво д,Водозабор,ко тельная больницы.	
10	Шарлыкский РУЭС п\ст. "Шарлыкская"	ф.1(ОКЭС)		Прочее	Невыявленная, неустановленная причина		АПВ успешное	04.02.16.	07ч21м	07ч21м	00ч00м	Время срабатывания АПВ.	Больница- АВР,Маслозаво д,Водозабор,ко тельная больницы.	
11	Шарлыкский РУЭС п\ст. "Шарлыкская"	ф.6(ОКЭС)		Прочее	Невыявленная, неустановленная причина		АПВ успешное	04.02.16.	07ч21м	07ч21м	00ч00м	Время срабатывания АПВ.	2- кательных,Водо забор,КНС,Жил ой сектор.	
12	Шарлыкский РУЭС п\ст. "Шарлыкская"	ф.5(ОКЭС)		Прочее	Невыявленная, неустановленная причина		АПВ не успешно.	04.02.16.	07ч21м	07ч27м	00ч06м	РПВ успешное.	Больница-АВР,2- кательных,КНС, Организации,Ж илой сектор.	
13	Орский КЭС Домбаровский РУЭС п/ст."Домбаров ская-1" 1 СШ	ф. 6,9,10,11,		Прочее	Невыявленная, неустановленная причина			04.02.15.	08ч05м	08ч35м	00ч30м	п/с Д-1 вкл 1СШ вкл ф 9, 11	НС, жилой сектор быт	09ч10м ф 10 вкл. В 10ч05м вкл ф. 6
14	Орский КЭС Домбаровский РУЭС п/ст."Домбаров ская-1" 1 СШ	ф. 3 (МРСК)	ТП 218, 212 206 188(ОКЭС)	Прочее	Неисправность в ПС и сетях АО	повреждение в сетях МРСК		04.02.16.	08ч05м	11ч50м	03ч45м	устранили вкл.	НС, АЗС, ТЦ Новый мир жилой сектор	
15	г. Оренбург п/с Инвертор	ф Ив 5		Прочее	Повреждение изоляторов (указать название)	на РЛНД Р-12 повреждени изоляция шунт)		04.02.16.	09ч28м	10ч12м	00ч44м	ВЛ ф Ив 5 откл РЛНД Р-6 на ТП 3069 вкл ВН	НС, АЗС, ТЦ Новый мир жилой сектор	10ч20м на ТП 3094 откл ВН в стор РЛНД Р 6 ф ИВ-5 вкл. В 16ч51м вкл ВЛ от Р-7 до ТП 3078 откл. абонентские ТП

16	Шарлыкский РУЭС п\ст. "Шарлыкская"	ф.1(ОКЭС)		Прочее	Невыявленная, неустановленная причина	земля	04.02.16.	10ч40м	10ч41	00ч01м	повторно вкл.	Больница-АВР, Маслозавод, Водозабор, котельная больницы.	
17	Бузулукский КЭС Колтубановский РУЭС п/с Колтубановская	ф.2		ДТП	Невыявленная, неустановленная причина	сбита опора№7	04.02.16.	11ч10м	11ч13м	00ч03м	повторно вкл	Жилой сектор, Быт.	16ч55м заменили опору
18	г. Оренбург п/с Инвертор	ф.5		Дождь	Повреждение разрядника, ПН	на опоре №77/1 демонтировали поврежденные разрядники	05.02.16.	08ч30м	09ч15м	00ч45м	на ТП 3094 откл ВН в стор ТП1582 вкл. ВН ф 59-5	НС, АЗС, ТЦ Новый мир жилой сектор	10ч00м на ВЛ ф Ив 5 откл. РЛНД р-6 на ТП 3069 вкл ВН в стор. ТП 3109, на п/с Инвертор вкл ф Ив 5, 15ч58м на опоре№77/1 демонтировали
19	Кувандыкский РУЭС РП 2	ф 12		Дождь	Невыявленная, неустановленная причина		05.02.16.	15ч55м	16ч10м	00ч15м	повторно вкл.	Жилой сектор, Быт.	
20	г. Оренбург п/с Узловая	ф.2(ОГЭС)	ТП-3057 (ОКЭС)	Невыявленный, неустановленный признак нарушения	Падение сучьев, деревьев, веток на токоведущие части	на ВЛ упало дерево	05.02.16.	16ч35м	17ч25м	00ч50м	устранили вкл.	Жилой сектор, Быт.	
21	Бузулукский КЭС РП-8	ф. Элеватор	ТП 88, 22, 488 2СШ	Невыявленный, неустановленный признак нарушения	Прочее повреждение	на РП 3 поврежден ТМ (Мельзавод)	05.02.16.	16ч17м	17ч17м	01ч00м	ТП ОКЭС запитали по ф. Город-2	Жилой сектор, Быт.	
22	Кувандыкский РУЭС п/с Рамазан	ф. 2		Невыявленный, неустановленный признак нарушения	Невыявленная, неустановленная причина		05.02.16.	18ч40м	20ч27м	01ч47м	Повторно вкл.	водозабор (резерв)	
23	Кувандыкский РУЭС п/с Кувандыкская	ф.7		Невыявленный, неустановленный признак нарушения	Падение сучьев, деревьев, веток на токоведущие части	Дерево упало на ВЛ в пролете опор №143/3 и №143/4	"Земля"	06.02.16.	12ч55м	14ч16м	1ч21м	На ТП-717 откл. ВН в ст. ТП-718, ф.7 вкл.	убрали дерево с ВЛ, на опоре № 170 отрезали шлейфа в сторону ТП-723 (СО Родниковка), ф.7 вкл. в 18ч22м
24	г. Оренбург РП 82	ф.82-1		5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	8 Повреждение КЛ	повреждение КЛ 6 кВ от ТП 1101 до ТП-1050		09.02.2016	02ч24м	03ч14м	00ч50м	откл поврежденную КЛ ф 82-1 вкл.	тяговая

25	Шарлыкский РУЭС п/ст."Шарлыкская"	ф.5(ОКЭС)		4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	8 Повреждение КЛ	Повреждена КЛ-10кВ(ОКЭС) от п/ст."Шарлыкская" до опоры №1		13.02.16.	04ч40м	06ч08м	01ч28м	На опоре №1 откл. ЛР №51,ф.5 запитали по ф.6 с п/ст."Шарлыкская".	Больница-АВР,Котельные перешли на резерв,Промзона,Жилой сектор.	13.02.16. 16ч30м КЛ восстановили вкл.
26	г.Оренбург п/ст."Кордонная"	ф.Кр-21(ОГЭС)	РП-77 1-СШ 6кВ(ОГЭС),ТП-3007 2-СШ 6кВ(ОКЭС)	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	13 Повреждение в ПС и других сетевых организаций	Повреждена КЛ-6кВ(ОГЭС) от РП-4 до ТП-1289 ф.4-11		13.02.16.	06ч07м	06ч38м	00ч31м	Откл. повр.участок, ф.Кр-21 на п/ст."Кордонная" вкл.	Жилой сектор, Быт, маг-ин "Магнит".	
27	г. Оренбург ТП-3165			4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	15 Прочее	На ТП-3165 сгорело ПК-50А фаза "С"		13.02.2016	21ч51м	23ч08м	01ч17м	Заменяли ПК, включили	Жилой сектор	
28	Кувандыкский РУЭС РП 2	ф.14	ТП-205, 204	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	12 Неправильная работа РЗА.	При повреждении на ТП-204 двух ПН гр.0,4кВ №2 откл. МВ на РП-2, и при полной нагрузке не		16.02.16.	15ч33м	17ч14м	1ч41м	откл нагрузку 0,4кВ ТП-205, включился МВ на РП-2, ТП-205 вкл.	дет/сад, магазины, жилой сектор	
29	Бузулукский КЭС п/с Бузулукская	ф. Элеватор 1 первая цель (ВЛ 35кВ)	п/с ПОГАТ (1СШ) п/с Ж/Д Больница	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	13 Повреждение в ПС и других сетевых организаций	повреждение на п/с Элеваторе		17.02.16.	03ч00м	04ч00м	01ч00м	на п/с ПОГАТ вкл СВ	жилой сектор быт	п/с Ж\Д Больница (РЖД) вкл ф. ОКЗ (ОКЭС) в 04ч20м
30	Абдулинский КЭС п/с Тяговая	ф. Город 1		1. Воздействие стихийных (погодных) явлений.	16 Не выявленная, неустановленная причина.	Сильный ветер, осмотр ВЛ причины не выявил		17.02.2016	06ч45м	06ч50м	00ч05м	повторно вкл.	жилой сектор .	производится осмотр
31	Абдулинский КЭС РП-2	ф.Город-2		5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	14 Повреждение в эл. установках абонентов	Сильный ветер, в результате осмотра ВЛ-10кВ и ТП, обнаружили на абонентской ТП-21 сгорели 3-ПК-		17.02.16.	8ч55м	9ч10м	0ч15м	повторно вкл.	НС, школа, АЗС, жил.сектор	
32	Илекский РУЭС Краснохолм п/с Краснохолмская	ф.7 МРСК	отпайка ВЛ в ст ТП-93 ОКЭС	1. Воздействие стихийных (погодных) явлений.	16 Не выявленная, неустановленная причина.	Сильный ветер, осмотр ВЛ-10кВ ОКЭС от Р-7-3(к) до ТП-93 причины не выявил		17.02.16.	11ч30м	15ч10м	3ч40м	повторно вкл.	база отдыха в с.Троицкое (охрана)	
33	Соль-Илецкий РУЭС ТП-34			1. Воздействие стихийных (погодных) явлений.	15 Прочее	На ТП-34 сгорели 2ПК-10кВ. Сильный ветер,снег.		17.02.16.	17ч05м	18ч50м	01ч45м	Осмотрели ВЛ-0,4кВ гр.№1,№2 от ТП-34,заменяли сгоревшие ПК, ТП-34 вкл. всё в норме.	Жилой сектор.	

34	Илекский РУЭС Краснохолм п/ст. "Краснохолмская".	ф.7(МРСК)	ТП-15,39,51,54,55,88,93,95(ОКЭС).	1. Воздействие стихийных (погодных) явлений.	6 Наличие «Земли»			17.02.16.	18ч48м	19ч50м	1ч02м	осмотрели эл. оборудование, вкл. полностью	МГКБ№3,Детсад,Котельная-перешли на резервное питание.Без "У". Мастерские,Охрана базы	при вкл. ф.7 на ТП-15 сгорели 3-ПК, ПК заменили, ТП-15 вкл. в работу, (Мокрый снег)
35	Сакмарский РУЭС п/с Сакмарская	ф.12		1. Воздействие стихийных (погодных) явлений.	16 Не выявленная, неустановленная причина.	Метель, осмотрели эл. оборудование, повреждений не обнаружили.	ТО	17.02.16.	18ч50м	20ч04м	1ч14м	повторно вкл. полностью	Котельная (резерв), жилой сектор, быт.	
36	Сакмарский РУЭС п/с Сакмарская	ф.13	7 - ТП	1. Воздействие стихийных (погодных) явлений.	6 Наличие «Земли»	на ТП-132 поврежден опорный изолятор фазы "Д"	"Земля"	17.02.16.	18ч50м	20ч55м	2ч05м	на ТП-131 откл. ВН в ст. ТП-132, ф.7 вкл., на ТП-132 заменили изолятор, ф.13 вкл. полностью.	жилой сектор, быт	
37	г.Оренбург ТП-3165			4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	15 Прочее	На ТП-3165 сгорело 2-ПК-50А фаза "С" и "Д"	2-ПК	18.02.16.	1ч53м	3ч20м	1ч27м	заменяли 2-ПК, вкл.	жилой сектор.	Произвели осмотр эл. оборудования, видимых повреждений не обнаружили.
38	Илекский РУЭС Краснохолм п/ст. "Краснохолмская".	ф.7(МРСК)	ТП-15,39,51,54,55,88,93,95(ОКЭС).	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	13 Повреждение в ПС и других сетевых организаций	Повреждение на участке МРСК		18.02.16.	2ч38м	2ч58м	0ч20м	МРСК откл. Р 7-3 отпайка в ст. ТП-93, ф.7 повторно вкл.	МГКБ№3,Детсад,Котельная-перешли на резервное питание.Без "У". Мастерские,Охрана базы	18.02.16 в 09ч30м осмотрели отпайку в ст. ТП-93. Повреждений не обнаружено.В 10ч25м вкл. отпайку.
39	г. Оренбург п\с Инвертор	ф. Ив-20		4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	15 Прочее	На РП-59 яч. Ив-20 на опорных изоляторах ЛР(подвижные контакты) коронация		18.02.2016	12ч17м	12ч18м	00ч01м	На РП-59 откл. Ив-20 и вкл. 59-16	Жилой сектор, быт, НС.	
40	Шарлыкский РУЭС п\с Шарлыкская	ф.1		1. Воздействие стихийных (погодных) явлений.	16 Не выявленная, неустановленная причина.		АПВ успешное	18.02.2016	13ч17м			Осмотр повреждений не выявил		
41	Саракташский РУЭС п\с Саракташская	ф.8		5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	15 Прочее	Повреждение на абонентской ТП-259	Т.О.	18.02.2016	15ч40м	16ч50м	01ч10м	Отключили ТП-259, вкл. ф. 8	Больница(перешла на резерв), жилой сектор, быт.	
42	г. Оренбург РП 64	ф 64-9		4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	8 Повреждение КЛ	повреждение кабельной заделки на ТП 3398 в стор РП 64, на ТП 3472 повреждение опорного		21.02.16.	14ч00м	15ч07м	01ч07м	на ТП 3398 откл поврежденную КЛ вкл. СРВ, на ТП 3472 ру О; кВ вкл СР	тубдиспансер, больница №3	17ч15м на ТП 3472 2 СШ заменили опорный изотатор, в18ч13м на ТП 3398 восстановили кабельную заделку

43	Акбулакский РУЭС п/с Акбулакская 1СШ	ф.2, 12,13,14 (ОКЭС)		5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	13 Повреждение в ПС и других сетевых организаций	откл ВЛ 110 кВ		21.02.16.	16ч08м	16ч20м	00ч12м	на п/с Акбулакская вкл. СВ	жилой сектор быт	
44	Соль-Илецкий РУЭС п/с Соль-Илецкая ЗСШ	ф. 3 РП-1 (1СШ) ОКЭС		5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	13 Повреждение в ПС и других сетевых организаций	откл ВЛ 110 кВ		21.02.16.	16ч08м	16ч15м	00ч07м	на п/с Соль-Илецкая вкл. СВ	больница (резерв) НС, котельная жилой сектор быт	
45	Бугурусланские КЭС Асекеевский РУЭС п/с Тяговая-Асекеево (РЖД)	2-СШ	п/с Фрунзе 35/10 кВ (40-ТП-ОКЭС)	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	13 Повреждение в ПС и других сетевых организаций	на п/с Тяговая-Асекеево вышел из строя ТМ-2, о причине откл. РЖД не сообщают.		22.02.16.	15ч05м	15ч50м	0ч45м	запитали через ТМ-1 повторно вкл.	Больница(есть резерв), жилой сектор, быт	
46	г. Оренбург РП-57	ф. 57-10(ОГЭС)	3115 (2 СШ)	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	8 Повреждение КЛ	повреждение КЛ 10 кВ от ТП 750 до ТП 1199(ОГЭС)		24.02.16.	23ч53м	01ч21м	01ч28м	откл. поврежденную КЛ, запитали по ф 56-2	жилой сектор быт	
47	Александровский РУЭС п/ст."Александровская"	ф.11		4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	11 Попадание птиц, животных под напряжение.	На РЛНД отпайка в сторону ТП-188 попала птица.		25.02.16.	15ч52м	16ч44м	00ч52м	На РЛНД отпайка в ст. ТП-188 сняли птицу, ф.11 вкл.	ЦРБ-резерв,Котельная№2-резерв,Администрация района,Суд,Пенсионный	
48	Соль-Илецкий РУЭС РП-2	ф.2		4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	16 Не выявленная, неустановленная причина.		ТО	25.02.16.	21ч21м	22ч00м	0ч39м	повторно вкл.	жилой сектор, быт.	
49	Соль-Илецкий РУЭС п/с Соль-Илецкая	ф.3 (ОКЭС)		5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	13 Повреждение в ПС и других сетевых организаций	На п/с Соль-Илецкая повредилась каб. разделка на ф.5 (МРСК) вследствие чего была посадка		25.02.16.	21ч21м	—	—	ф.3 на п/с Соль-Илецкая не откл.	РП-1, элеватор, г.Соль-илецк	
50	Соль-Илецкий РУЭС п/с Соль-Илецкая	ф.18		4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	4 Повреждение изоляторов на ВЛ	На опоре №4 отпайка в ст. ТП-79 поврежден изолятор		27.02.2016	07ч10м	07ч27м	00ч17м	Отключили отпайку в сторону ТП-79, ф. 18 включили, устранили повреждение изолятора. вкл.	Котельная, скважина, очистные, жилой сектор	В 09ч43м устранили повреждение и вкл. 2 ТП на отпайке
51	Соль-Илецкий РУЭС п/с Соль-Илецкая	ф. 11		4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	8 Повреждение КЛ	Повреждена КЛ-10кВ от РП1 до опоры №1 ф. 11		27.02.2016	07ч15м	11ч07м	03ч52м	Вывели поврежденную КЛ, вкл. ф. 11	Очистные, больница(перешла на резерв), тюрьма(перешла на резерв), котельная, жилой сектор.	

52	г.Оренбург ТП-1260(ОГЭС)		ТП-3038,3072(ОКЭС)	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	13 Повреждение в ПС и других сетевых организаций	На ТП-1260 сгорел ПК-6кВ фазы "В".		28.02.16. 29.02.16.	23ч43м	00ч42м	00ч59м	ОВБ ОКЭС осмотрели КВЛ-6кВ от ТП-1260 до ТП-3038 видимых повреждений не обнаружили.	Жилой сектор.	
53	Бузулукский КЭС Грачёвский РУЭС п/ст."Грачёвская"	ф.1(ОКЭС)		1. Воздействие стихийных (погодных) явлений.	16 Не выявленная, неустановленная причина.	Мокрый снег.		29.02.16.	04ч10м	04ч16м	00ч06м	Повторно вкл.	Жилой сектор.	Будут производить осмотр ф.1.
54	Илекский РУЭС п/с Илекская	ф.4		4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	15 Прочее		МТЗ, АПВ успешно	29.02.2016	22ч44м	00ч00м	00ч00м			Утром осматривают ф.4