

Данные об аварийных отключениях по границам территориальных зон деятельности организации, вызванных авариями или внеплановыми отключениями объектов электросетевого хозяйства, с указанием даты аварийного отключения объектов электросетевого хозяйства и включения их в работу, причин аварий (по итогам расследования в установленном порядке) и мероприятий по их устранению по ГУП "ОКЭС" Июль 2016

Г.
название (филиал, РУЭС) ОГУ КЭС

№ п.п.	Наименование электроустановки		Признак нарушения	Причина нарушения	Дополнительная информация по причинам нарушений	Срабатывание коммутации (защ. у.-ва)	Дата	Время откл.	Время вкл.	Длительность перерыва электроснабжения	Принятые меры	Отключенные потребители (эл.установки)	Примечание
	ПС или РП	№ТП											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	г.Оренбург ТП-257	гр Школа	2. Воздействие сторонних лиц и организаций.	8 Повреждение КЛ	При производстве земляных работ физ. лицом, была порвана КЛ-0,4 кВ от ТП-257 до Школы		01.07.2016	15ч15м	15ч28м	0ч13м	перевели на резерв.	школа	04.07.16 восстановили и вкл.
2	г. Оренбург ТП-3126	гр. Сельскохозяйственная	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	15 Прочее	На опоре №2 магистрали ВЛ-0,4кВ выгорел фазный прокалывающий.		04.07.2016	13ч00м	15ч28м	02ч28м	Заменяли прокалывающий, вкл.	Жилой сектор	
3	Акбулакский РУЭС ТП-69	гр№1	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	3 Обрыв (схлест) провода	На ВЛ-0,4кВ в пролете от опоры №19 до опоры№21 обрыв провода.		05.07.16.	15ч00м	15ч50м	0ч50м	восстановили обрыв гр. Вкл.	Жилой сектор	
4	Бузулукский КЭС ТП-15	гр.Школа	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	14 Повреждение в эл. установках абонентов	Строительная организация при ремонте фасада здания школы повредила вводной КЛ-0,4кВ(абонентский) до ВРУ школы.	Сгорел 1 ПН	05.07.16.	23ч40м			До утра на ТП-15 откл. гр. Школа для отыскания места повреждения.	Школа	
5	г. Оренбург ТП-1743 2СШ-0,4кВ		4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	15 Прочее	На ТП-1743 отключился вводной автомат с Т-2		06.07.16.	14ч13м	14ч29м	0ч16м	Повторно вкл. вводной автомат с Т-2	Жилой сектор	
6	Орский КЭС ТП-879 (ОргЭС)		5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	13 Повреждение в ПС и других сетевых организаций	Повреждена КЛ-10кВ (ОргЭС) питающая ТП-879		06.07.16.	13ч40м	16ч40м	2ч00м	ОргЭС подключили ДГУ	Жилой сектор	Абоненты 0,4кВ от ТП-879(ОКЭС)
7	Орнебург ТП-3043	гр. Камарова	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	8 Повреждение КЛ	Повреждена КЛ-0,4 кВ от опоры до ВРУ ж\д Ветеранов Труда 1а. Две фазные жилы спаялись по всей длине		06.07.2016 07.07.16	18ч59м	01ч04м	06ч05м	Заменяли поврежденную КЛ на СИП-30 метров	8-ми квартирный ж\д	Группа на ТП не отключалась.

8	Бугурусланский КЭС ТП-16	гр. Ул. освещение.	2. Воздействие сторонних лиц и организаций.	3 Обрыв (схлест) провода	При опиловке деревьев сторонней организацией на ВЛ-0,4 кВ был оборван провод (СИП)		07.07.16.	12ч15м	13ч40м	1ч25м	восстановили обрыв. вкл.		
9	Медногорский РУЭС ТП 203	гр. 4	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	14 Повреждение в эл. установках абонентов	Откл. КЛ 0,4кВ от ВЛ до ж/д Советская 12. Поврежден абонентский КЛ, подключенный в ШС ж/д до магазина		09.07.16. 10.07.16.	22ч50м	00ч13м	01ч23м	Откл. КЛ 0,4кВ от ВЛ до ж/д Советская 12., гр 4 вкл.	Жилой сектор	Откл. абонентский КЛ, вкл ж/д Советская 12 в 9ч55м
10	Абдулинские КЭС Матвеевский РУЭС ТП-16	гр.2	1. Воздействие стихийных (погодных) явлений.	3 Обрыв (схлест) провода	Сильный ветер. Вырвало крюк с оп.4/1/2 в результате схлест проводов	на гр. сгорел 1хПН	10.07.16.	8ч00м	9ч10м	01ч10м	устранили схлест, заменили ПН, вкл гр.	жильё	
11	Бугурусланский КЭС ТП-70		1. Воздействие стихийных (погодных) явлений.	15 Прочее	Гроза. Сгорел ПК-40А		12.07.2016	16ч25м	16ч55м	00ч30м	Заменили ПК, вкл.	Сбербанк, быт	
12	Новосергеевский РУЭС ТП-312	гр. 5	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	15 Прочее	Сгорел ПН-250А		12.07.2016	17ч30м	18ч15м	00ч45м	Заменили, вкл.	Жилой сектор	
13	Переволоцкий РУЭС ТП-36	гр.1	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	14 Повреждение в эл. установках абонентов	Поврежден абонентский КЛ-0,4кВ от оп.38 на ШС глубинного насоса	автомат гр.1	12.07.16.	21ч15м	22ч50м	1ч35м	Откинули абонентский КЛ от опоры и вкл гр.1	жильё, газовая служба	
14	Илекский РУЭС ТП-8	гр.2	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	15 Прочее	На ТП-8 не исправен автомат гр.2		15.07.16.	11ч10м	12ч30м	1ч20м	Заменили автомат гр.2	Д/С , Сбарбанк(резерв) жил. сектор	
15	Акбулакский РУЭС ТП-82	гр.4	1. Воздействие стихийных (погодных) явлений.	3 Обрыв (схлест) провода	На ВЛ-0,4кВ в пролете от опоры №3 до опоры№4 обрыв провода. Ветер		16.07.16.	13ч02м	13ч50м	0ч48м	восстановили обрыв гр. Вкл.	Жилой сектор	

16	Абдулинские КЭС ТП-31	гр.1	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	14 Повреждение в эл. установках абонентов	Пожар в здание бывшего магазина.		16.07.16.	17ч37м	19ч15м	1ч38м	отсоединили ввод в здание от ВЛ. гр1 вкл.	Жилой сектор	
17	Новосергеевский РУЭС ТП-314	гр.3	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	15 Прочее	откл АВ		16.07.2016	11ч20м	12ч10м	00ч50м	повторно вкл.	жилой сектор	
18	Новосергеевский РУЭС ТП 312	гр. 4	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	2 Падение деревьев (веток)	на ВЛ упало дерево		16.07.16.	17ч20м	20ч07м	02ч47м	убрали дерево гр вкл.	жилой сектор	
19	Бугурусланские КЭС ТП-22	гр. Тимирязева	1. Воздействие стихийных (погодных) явлений.	3 Обрыв (схлест) провода	Гроза, ветер. Схлест голых проводов ВЛ-0,4кВ.	откл.автомат	17.07.16.	16ч16м	17ч10м	0ч54м	повторно вкл	жилой сектор	
20	Бугурусланские КЭС ТП-169	гр.Дубовская	1. Воздействие стихийных (погодных) явлений.	2 Падение деревьев (веток)	Гроза, ветер. Схлест голых проводов ВЛ-0,4кВв результате падения дерева	откл.автомат	17.07.16.	15ч39м	17ч25м	1ч46м	Убрали дерево, вкл гр.	жилой сектор	
21	Бузулукский КЭС Тоцкий руэс ТП 135	гр. 3	1. Воздействие стихийных (погодных) явлений.	2 Падение деревьев (веток)	на ВЛ 04кВ упало дерево		17.07.16.	20ч05м	21ч05м	01ч00м	убрали дерево гр вкл.	Жилой сектор	
22	Илекский РУЭС ТП-5	гр. 2,3	1. Воздействие стихийных (погодных) явлений.	3 Обрыв (схлест) провода	схлест проводов		17.07.16.	19ч42м	20ч10м	00ч28м	устранили схлест гр 2, 3 вкл	жилой сектор	
23	Бугурусланские КЭС ТП-18	гр.МПС	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	14 Повреждение в эл. установках абонентов	Повреждения на ВЛ потребителя	ПН-100А по ф.В	18.07.16.	12ч20м	13ч00м	0ч40м	заменяли ПН, вкл.	3 магазина	

24	Бугурусланские КЭС ТП-22	гр. Тимирязева	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	3 Обрыв (схлест) провода	Схлест голых проводов ВЛ-0,4кВ.	откл.автомат	18.07.16.	12ч40м	13ч50м	1ч10м	повторно вкл	жилой сектор	
25	Абдулинский КЭС ТП-48	гр. №2	1. Воздействие стихийных (погодных) явлений.	3 Обрыв (схлест) провода	из-за ветра упало дерево и произошел обрыв провода в пролете опор №47 и №48		19.07.16.	22ч00м	23ч00м	1ч00м	устранили повреждение, гр. №2 вкл.	жилой сектор.	
26	Соль-Илецкий РУЭС ТП-5	гр.3	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	15 Прочее	Превышение нагрузки номинальной мощности автомата 250А	автомат 250А	21.07.16.	20ч50м	21ч45м	0ч55м	заменяли автомат на 400А, вкл.	жилой сектор.	
27	Новосергеевский РУЭС ТП-517	гр.2	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	14 Повреждение в эл. установках абонентов	Пожар ж/д Буденова 15		21.07.16. 22.07.16.	22ч15м	01ч40м	3ч25м	потушили, вкл.	жилой сектор.	
28	Шарлыкский РУЭС ТП-40	гр.№15	1. Воздействие стихийных (погодных) явлений.	16 Не выявленная, неустановленная причина.	Ветер	2-ПН	23.07.16.	18ч15м	18ч55м	0ч40м	заменяли ПН, гр.№15 вкл.	жилой сектор.	
29	Кувандыкский РУЭС ТП-101	гр.№2	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	14 Повреждение в эл. установках абонентов	СИП-0,4 кВ абонента перетерся об дерево		24.07.16.	14ч20м			В ВРУ глазного отделения сработал АВР	Глазное отделение	Восстановили СИП и вкл 25.07.16.в 11ч30м
30	Бугурусланский КЭС ТП 141	гр.4	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	2 Падение деревьев (веток)	на ВЛ 04 кВ упала ветка		29.07.16.	16ч25м	16ч55м	00ч30м	убрали ветку гр. вкл.	жилой сектор	

Данные об аварийных отключениях по границам территориальных зон деятельности организации, вызванных авариями или внеплановыми отключениями объектов электросетевого хозяйства, с указанием даты аварийного отключения объектов электросетевого хозяйства и включения их в работу, причин аварий (по итогам расследования в установленном порядке) и мероприятий по их устранению по ГУП "ОКЭС" Июль 2016 г.
название (филиал, РУЭС) ОГУ КЭС

№ п.п.	Наименование электроустановки			Признак нарушения	Причина нарушения	Дополнительная информация по причинам нарушений	Срабатывание коммутации (защ. у.-ва)	Дата	Время откл.	Время вкл.	Длительность перерыва электроснабжения	Принятые меры	Отключенные потребители (эл.установки)	Примечание
	ПС или РП	№фид	№ТП											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Бугурусланский КЭС РП-1	ф Аэродром		4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	16 Не выявленная, неустановленная причина.			01.07.16.	11ч45м	12ч10м	00ч25м	Повторно вкл.	котельная (резерв), д/с (резерв), пром. зона, жил. сектор, быт	Производят осмотр.
2	г.Оренбург РП-59	ф.59-15		4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	8 Повреждение КЛ	Повреждена КЛ-10кВ от РП-59 до РП-68 ф.59-15	"Земля" на фазе "А"	01.07.16.	14ч53м	14ч53м	00ч00м	откл КЛ-10кВ от РП-59 до РП-68 ф.59-15	КЛ-10кВ ф.59-15 на х.х.	
3	Октябрьский РУЭС РП-1	ф.105		4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	7 Повреждение ОПН, РВП	На ТП-6 РУ-10кВ повреждён разрядник РВО фазы "С".		01.07.16.	17ч20м	17ч39м	00ч19м	Откл. ТП-6, ф. 105 на РП-1 вкл.	Сбербанк,КНС, ЦРБ-АВР,Сырзавод, МФЦ,Атовакзал, Жилой сектр.	ТП-6 заменили разрядник фазы "С", вкл. в 18ч27м.
4	г.Оренбург п/ст. "Юго-Восточная"	ф.ЮВ-5	ТП-3009	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	13 Повреждение в ПС и других сетевых организаций	Повреждена КЛ-6кВ(ОГЭС) от п/ст."Юго-Восточная" до ТП-1050.		01.07.16.	18ч10м	18ч48м	00ч38м	Откл. повр. участок КЛ-6кВ, абонентов запитали по ф ЮВ-12.	Магазины,ГСК, Жилой сектор.	
5	г.Оренбург РП-10	ф.10-3	ТП-3083	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	13 Повреждение в ПС и других сетевых организаций	повреждение КЛ 6 кВ от РП 10 до ТП 1100 ОГЭС		01.07.16.	18ч59м	21ч39м	02ч40м	ТП 3083 запитали по ф 10-8	АЗС,Промзона.	
6	Октябрьский РУЭС п/ст. "Октябрьская"	1-2 СШ 10кВ		5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	13 Повреждение в ПС и других сетевых организаций	От МТЗ отключилась ВЛ-110кВ Кумертауская ТЭЦ- п/ст. "Октябрьская".		02.07.16.	11ч20м	11ч40м	00ч20м	п/ст."Октябрьская" 1-2 СШ 10кВ запитали по ВЛ-110кВ п/ст."Газовая"- п/ст."Октябрьская"	р.ц Октябрьский	
7	г.Оренбург п/ст."Узловая"(РЖД)	ф.2(РЖД)	ТП-3057	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	13 Повреждение в ПС и других сетевых организаций	На ВЛ-6кВ ф.2(РЖД) упала деревянная опора.		02.07.16.	13ч13м	15ч30м	02ч17м	Заменили опору, ф.2 вкл.	АЗС,Автомойка, Кафе,Гараж,Жилой сектор.	

8	г.Оренбург п/с Западная	ф.Зап-4 ОГЭС	РП-8 1СШ-6кВ ОКЭС	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	8 Повреждение КЛ	Поврежден КЛ- 6кВ ОГЭС от ТП- 126 до ТП-127		02.07.16.	21ч15м	22ч00м	0ч45м	Вывели поврежден.КЛ, вкл 1СШ РП-8	потребители ОГЭС	
9	Медногорский РУЭС п/с Медногорская- районная	ф.30 ВЭС	Отпайка ВЛ- 10кВ ОКЭС	1. Воздействие стихийных (погодных) явлений.	15 Прочее	Гроза, ливень		03.07.16.	06ч36м	07ч20м	0ч44м	откл отпайку ВЛ ОКЭС, вкл ф.30	жилой сектор, быт	В 08ч41м вкл. отпайку по ф. 30. Причину при осмотре не выявили.
10	г.Оренбург п\с 9 Января	1 СШ-10кВ		5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	13 Повреждение в ПС и других сетевых организаций	Повреждение на участке ВЛ РЭС Оренбургского района		03.07.2016	16ч09м	17ч18м	01ч09м	РЭС вывел поврежденный участок, вкл. 1СШ	жилой сектор, быт	
11	г.Оренбург РП- 59	Ф.59-10	ТП-3056 2СШ,ТП- 3080 1СШ	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	8 Повреждение КЛ	Повреждена КЛ- 10кВ от ТП-3056 до ТП-1210 (абонентский)		04.07.16.	15ч58м	16ч14м	0ч16м	Откл. повр. участок КЛ- 10кВ, ф59-10 вкл.	Жил. Сектор, Быт	
12	Бугурусланский КЭС п\с Юбилейная	ф. Ю-9		5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	13 Повреждение в ПС и других сетевых организаций	В результате ошибочного действия персонала п\с Тяговая произошло отключение		04.07.2016	15ч06м	15ч21	00ч15м	Повторно вкл. Осмотр причину не выявил.	Быт, промзона	
13	Илекский РУЭС п/ст."Илекская"	ф.3		4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	7 Повреждение ОПН, РВП	На ТП-10 в РУ- 10кВ поврежден разрядник РВО фазы "В".	ТО	04.07.16.	20ч47м	20ч47м	00ч00м	Время срабатывания АПВ.	Отдел культуры,Музык альная школа,Жилой сектор.	ТП-10 в работе, разрядник будут менять 05.07.16.
14	Орский КЭС РП- 1(ОргЭС)	ф.16(ОргЭС)	ТП-37(ОКЭС)	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	13 Повреждение в ПС и других сетевых организаций	Повреждена КЛ- 10кВ на участке ОргЭС.		05.07.16.	05ч35м	06ч12м	00ч37м	ОргЭС откл.повр. участок КЛ- 10кВ, ф.16 на РП- 1 вкл.	Детсад,Жилой сектор.	
15	Соль-Илецкий РУЭС п/с Соль- илецкая	ф.18		4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	7 Повреждение ОПН, РВП	На ТП-57 повредился разрядник фазы С		05.07.16.	13ч16м	13ч37м	00ч21м	откл. Поврежденный участок. Ф. вкл.	Скважины, жил. Сектор.	Демонтировали поврежденный разрядник. В 14ч50м вкл.ТП-57
16	г.Оренбург п/ст."Степная"	1-2-3-4 СШ 10кВ	РП-61,68 1-2 СШ 10кВ(ОКЭС),РП- 24 1-2 СШ 10кВ(ОГЭС)	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	11 Попадание птиц, животных под напряжение.	На п/ст."Степная" на СШ-10кВ попала крыса и откл. ввод с ТМ.		06.07.16.	05ч12м	05ч41м	00ч29м	Повторно вкл.	Больницы,КНС, Жилой сектор,Быт.	п/ст."Степная" 1-2-3-4 СШ-10кВ запитанны по одному ТМ.
17	г. Оренбург п/с Ростоши	ф. Рш-1		4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	15 Прочее	На РТП ТП 3123 отгорел шлеф		06.07.16.	07ч55м	07ч56м	00ч01м	повторно вкл.	жилой сектор, быт	09ч28м откл. участок ВЛ от ТП 3124 до ТП 3123, абонентов запитали по ф. 33-9

18	Орский КЭС РП-8 (ОргЭС)	ф. 19 (РЖД)	ТП 191(ОКЭС)	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	13 Повреждение в ПС и других сетевых организаций	повреждение штыревого изолятора на ВЛ (РЖД)		06.07.16.	09ч55м	11ч40м	01ч45м	устранили вкл.	жилой сектор, быт	
19	Орский КЭС РП 12 2 СШ	ф.1(ОКЭС)		5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	13 Повреждение в ПС и других сетевых организаций	на РП 12(ОргЭС) откл. 2 СШ (гроза)		06.07.16.	19ч33м	19ч45м	00ч12м	повторно вкл.	жилой сектор, быт	
20	г. Оренбург РП-57-9	ф.57-9	ТП-3023 1СШ-10кВ	2. Воздействие сторонних лиц и организаций.	8 Повреждение КЛ	Стороннее лицо при производстве земляных работ порвал КЛ-10 кВ (ОКЭС) от ТП-724 до ТП-3042		07.07.16.	10ч33м	11ч32м	0ч59м	На ТП-3023 вкл.СР-0,4кВ	жилой сектор, быт	Кл восстановлена и вкл. 07.07.16 в 22ч32м
21	Сорочинский КЭС ТП-161	РУ-10 кВ		4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	15 Прочее	На ТП-161 повреждение проходного изолятора		07.07.16.	13ч35м	16ч10м	2ч35м	Заменяли проходной изолятор, вкл.	жилой сектор, быт.	
22	г. Оренбург РП-33	ф.33-2	ТП-3125, 3012(ОКЭС)	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	13 Повреждение в ПС и других сетевых организаций	На тп-458(ОГЭС) отгорел шлейф		07.07.16.	17ч47м	18ч55м	1ч12м	Восстановили шлейф. Вкл	жилой сектор, быт.	
23	Сорочинский КЭС п\с Промбаза(ОренбургНефть)	Полностью		5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	13 Повреждение в ПС и других сетевых организаций	Повреждение на п\с Промбаза		07.07.2016	19ч15м	19ч30м	00ч15м	Персонал п\с Промбаза повторно вкл.	Жилой сектор, 2 котельные, 3 КНС, больница, скважины, д\сад, школа.	
24	Акбулакский РУЭС п/с Акбулакская	ф.2(ОКЭС)		4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	11 Попадание птиц, животных под напряжение.	на РЛНД КТП-45 попала птица		08.07.16.	14ч10м	15ч09м	0ч59м	убрали птицу ф.2 вкл	Жил. Сектор, Быт. военкомат. магазины.	
25	г. Оренбург п/с Степановская 1-2СШ-10кВ	ф.С-7 С-8(ОКЭС),С-1		5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	13 Повреждение в ПС и других сетевых организаций	повреждение на п/с Степановская (излом изолятора ШР-35)		08.07.16.	18ч12м	19ч13м	01ч01м	п/ст. Степановскую запитали от п/ст. Ст. Сакмарской	Насосная жил.сектор, быт.	
26	Бузулукские КЭС п/с Бузулукская ф. Красный флаг-1	ф. Красный флаг-1 не откл.	На ТП-343 откл МВ в ст. ТП-416	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	7 Повреждение ОПН, РВП	На ВЛ-10кВ оп.№42 поврежден разрядник ф.В	На ТП-343 откл МВ в ст. ТП-416	09.07.16.	08ч35м	09ч20м	0ч45м	демонтажи разрядник, на ТП-343 вкл МВ	7хТП пром.зона	
27	Кувандыкский РУЭС п/с Кувандыкская	ф.6		1. Воздействие стихийных (погодных) явлений.	2 Падение деревьев (веток)	Ветер, дождь. На ВЛ-10кВ у оп.166 лежит дерево на проводах.	ТО	09.07.16.	16ч23м	18ч13м	01ч50м	убрали дерево, вкл ф.6	жильё, быт	

28	Бузулукские КЭС п/с 7 Микрорайон	ф. Дачи		4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	2 Падение деревьев (веток)	на ВЛ 10 кВ упало дерево		10.07.16.	01ч23м	06ч05м	04ч42м	устранили вкл.	детские лагеря	
29	Орский КЭС Домбаровский РУЭС П/С Д-1 (Оренбургэнерго)	2СШ-10кВ (ф.9,10,11 ОКЭС)		5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	13 Повреждение в ПС и других сетевых организаций	из-за повреждения на отходящем Ф. на п/с Д-1 откл. 2СШ-10кВ		10.07.16.	21ч50м	22ч19м	0ч29м	откл. поврежденный участок. Ф. вкл.	2 Насосных, жил. сектор, быт.	
30	Илекский РУЭС п/ст."Илекская"	ф.3	ТП-2	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	15 Прочее	На РТП ТП-2 сгорел нож		11.07.2016	09ч30м	10ч35м	01ч05м	Заменяли РТП, вкл.	Больница(резерв),КНС,Жилой сектор,Быт, администрация	ф. 3 отключали для замены РТП
31	Сакмарский РУЭС п/с Сакмарская	ф.12		4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	8 Повреждение КЛ	Повреждена КЛ-10кВ выход на опору с ТП-124(ОКЭС)		11.07.2016	14ч26м	15ч36м	01ч10м	Вывели поврежден.КЛ, вкл ф. 12	Больница(перешла на резерв), жилой сектор, быт	
32	Шарлыкский РУЭС п/с Шарлыкская	полностью		5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	13 Повреждение в ПС и других сетевых организаций	Отключение по 110кВ		12.07.2016	13ч41м	13ч42м	00ч01м	Повторно вкл.	Шарлык полностью	
33	Сорочинский КЭС п/с Промбаза (ОренбургНефть)	ф. 16		1. Воздействие стихийных (погодных) явлений.	15 Прочее	Гроза		12.07.2016	18ч40м	18ч54м	00ч14м	Повторно вкл.	КНС, быт	
34	Орский КЭС РП-18	ф. 14(ОргЭС)	ТП 242,442(ОКЭС)	2. Воздействие сторонних лиц и организаций.	8 Повреждение КЛ	при производстве земляных работ ОргЭС повредили КЛ от ТП 442 до ТП 186	земля	13.07.2016	10ч44м	11ч05м	00ч21м	откл поврежденную КЛ ф вкл.	жилой сектор быт	
35	Саракташский РУЭС п/с Саракташская	ф. 14		4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	15 Прочее	на ТП 218 поврежден проходной изолятор		13.07.16.	10ч40м	11ч15м	00ч35м	откл ТП 218 ф вкл.	жилой сектор быт	ТП-218 заменили проходной изолятор вкл. 12ч30м
36	г. Оренбург п/с Юго-Восточная	ф. ЮВ-12(ОГЭС)	ТП 3009 (ОКЭС)	2. Воздействие сторонних лиц и организаций.	13 Повреждение в ПС и других сетевых организаций	повреждение КЛ бкВ от ТП 444до ТП 348 (ОГЭС)		13.07.16.	14ч52м	15ч22м	00ч30м	откл. поврежденную КЛ ТП 3009 запитали по ф 10-18	жилой сектор	
37	Соль-Илецкий РУЭС РП-1	ф.1-3 ОКЭС		4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	11 Попадание птиц, животных под напряжение.	На проходных изоляторах ТП-5 лежала птица	ПК по ф.А	13.07.16.	19ч38м	19ч52м	0ч14м	Откл РТП-5, вкл ф1-3, на ТП-5 убрали птицу, заменили ПК и вкл в 20ч13м	скважины, жильё, быт	на ТП-5 убрали птицу, заменили ПК и вкл в 20ч13м

38	Переволоцкий РУЭС п/с Переволоцкая	ф. ПВ-8		1. Воздействие стихийных (погодных) явлений.	7 Повреждение ОПН, РВП	На ТП-41 разрядник. Гроза		15.07.16.	8ч12м	8ч24м	0ч12м	Откл. РТП в ст. ТП-41 ф. ПВ-8 вкл.	Жил. сектор., быт, сельхозтехника.	ТП-41 вкл. в8ч55м (Заменяли разрядник)
39	Медногорский РУЭС ТП-461			4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	8 Повреждение КЛ	На ТП-461 повреждена кабельная перемычка 6кВ на ТМ.	ПК по ф.С	15.07.16.	9ч45м	11ч00м	1ч15м	Заменяли кабельную перемычку, вкл.	Жил. сектор., быт, узел связи.	
40	г.Оренбург п/с Промбаза ф.ПБ- 24 РП-ОН (Оренбург Нефть)	ф.21Н ГазпромЭнерго	ТП-3079 ОКЭС	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	13 Повреждение в ПС и других сетевых организаций	Повреждена абонентская КЛ- 10 кВ		15.07.16.	12ч14м	13ч00м	0ч46м	откл. поврежденный участок, Ф.21Н вкл.	ТП-3079 СН "Логистика"	
41	г.Оренбург п/с Промбаза ф.ПБ- 24 РП-ОН (Оренбург Нефть)	ф.21Н ГазпромЭнерго	ТП-3079 ОКЭС	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	13 Повреждение в ПС и других сетевых организаций	На ВЛ-10кВ ф.21Н отгорел шлейф на Р-13.		15.07.16.	17ч28м	18ч14м	0ч46м	Восстановили шлейф на Р-13. Ф-21Н вкл.	ТП-3079 СН "Логистика"	
42	Акбулакский РУЭС п/с Акбулакская	ф.15		4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	11 Попадание птиц, животных под напряжение.	На РЛНД ТП-3 попала птица	Т.О.	16.07.16.	13ч50м	14ч08м	0ч18м	Убрали птицу ф.15 вкл	Жил. сектор, магазины, быт.	
43	г. Оренбург РП- Нежинка (ОГЭС)	ф.4 (ОГЭС)	ТП-3090,3091 ОКЭС	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	13 Повреждение в ПС и других сетевых организаций		АПВ успешное	16.07.16.	14ч33м	---	---	---	Жил. сектор.	
44	Акбулакский РУЭС п/с Акбулакская	ф.15		4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	11 Попадание птиц, животных под напряжение.	на ТП 3 попала птица		16.07.16.	06ч45м	07ч04м	00ч19м	убрали пптицу ф. вкл.	жилой сектор	
45	Бугурусланские КЭС п/с Лучевая полностью	1 и 2СШ-10кВ	32хТП	1. Воздействие стихийных (погодных) явлений.	13 Повреждение в ПС и других сетевых организаций	Гроза, ветер. На п/с Лучевая откл. вводной В- 110кВ, был вкл СВ	откл. вводной В- 110кВ	17.07.16.	15ч10м	15ч59м	0ч49м	вкл.	НС, 2котельных, жильё, быт	
46	Бугурусланские КЭС п/с Городская	ф.Г-3 ОКЭС		1. Воздействие стихийных (погодных) явлений.	13 Повреждение в ПС и других сетевых организаций	Гроза, ветер. Повреждение на отпайке ВЛ СЭСа	откл В ф.Г-3, откл КРУН на отпайке ВЛ СЭСа	17.07.16.	15ч39м	15ч47м	0ч08м	повторно вкл.	НС, милиция, рынок, жильё, быт	Откл. отпайка ВЛ СЭСа
47	Сорочинские КЭС п/с Сорочинская	ф.8		1. Воздействие стихийных (погодных) явлений.	15 Прочее	Гроза, ветер.	АПВ успешное	17.07.16.	17ч00м	17ч00м	0ч00м	АПВ успешное	КНС, 2 скважины, школа- интернат, быт	

48	Бузулукские КЭС п/с Бузулукская	ф.Город-1		1. Воздействие стихийных (погодных) явлений.	3 Обрыв (схлест) провода	Гроза, ветер. Упала ветка в результате обрыва ВЛ-6кВ от ТП-41 до ТП-117		17.07.16.	16ч58м	17ч20м	0ч22м	откл. отпайку ВЛ в ст ТП №61,174, вкл ф.Город-1	быт, нефтебаза	Без напряжения 2хТП ОКЭС №61, 174 в 19ч 30м полностью вкл.
49	Бузулукские КЭС РП-1	ф.Сухореченский		1. Воздействие стихийных (погодных) явлений.	2 Падение деревьев (веток)	Гроза, ветер. На ВЛ упала ветка до КРУНа №8	На РП-1 откл В ф.Сухореченский, откл КРУН №8 на отпайке ВЛ Зап.сетей	17.07.16.	16ч55м	17ч15м	0ч20м	убрали ветку, вкл фидер до КРУНа №8	, жильё, быт, колония	Вкл. отпайка ВЛ от КРУНа №8 Зап.сетей в 18ч25м
50	Бузулукские КЭС п/с 7а мкрн	ф.Дачи		1. Воздействие стихийных (погодных) явлений.	15 Прочее	Гроза, ветер.		17.07.16.	17ч00м	19ч07м	02ч07м	вкл . ф14	дачи	
51	Сорочинские КЭС п/с Сорочинская	ф.14		1. Воздействие стихийных (погодных) явлений.	15 Прочее	Гроза, ветер на ТП 154 (абонентская) поврежден проходной изолятор.	"земля"	17.07.16.	17ч58м	19ч02м	1ч04м	Откл ЛР-143, запитали до ЛР-143 по ф.6, вкл ф.14	участок ОКЭС, жильё, быт	полностью ф 14 вкл. в 19ч43м
52	Бузулукские КЭС Ташлинский РУЭС п/с Ташлинская	ф.5		1. Воздействие стихийных (погодных) явлений.	7 Повреждение ОПН, РВП	повреждение разрядника на ТП 110		17.07.16.	18ч45м	19ч25м	00ч40м	откл ТП-110 ф. 5 вкл	жилой сектор,быт	ТП 110 вкл.20ч25м
53	Абдулинский КЭС Матвеевский РУЭС п/с Матвеевская (полностью)			1. Воздействие стихийных (погодных) явлений.	13 Повреждение в ПС и других сетевых организаций	откл. вводной В ТМ 35/10кВ		17.07.16.	18ч05м	18ч07м	00ч02м	повторно вкл.	жилой сектор быт	
54	Бузулукский КЭС Тоцкий РУЭС п/с Тоцкая 2 СШ			1. Воздействие стихийных (погодных) явлений.	13 Повреждение в ПС и других сетевых организаций	гроза. на п/с Тоцкая откл. 2 СШ		17.07.16.	17ч35м	17ч50м	00ч15м	повторно вкл.	больница (резерв) жилой сектор быт.	
55	Переволоцкий РУЭС п/с Сельская	ф. Се -5(МРСК)	ТП 27(ОКЭС)	1. Воздействие стихийных (погодных) явлений.	13 Повреждение в ПС и других сетевых организаций	К.З. на участке ВЛ-10кВ МРСК		17.07.16., 18.07.16.	19ч00м	10ч15м	15ч15м	устранили, вкл	жилой сектор	осмотрели ТП 27 повреждений нет
56	Переволоцкий РУЭС п/с Сельская	ф. Се -8(МРСК)	ТП-3151, 3150,3095. (ОКЭС)	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	13 Повреждение в ПС и других сетевых организаций	повреждение на ВЛ МРСК	земля	17.07.16.	06ч24м	06ч33м	00ч09м	ТП ОКЭС запитаны от п/с Покровка ф.3	жилой сектор	
57	г.Оренбург РП Нежинка	ф.4 Оренб.РЭС	ТП-3090,3091 ОКЭС	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	16 Не выявленная, неустановленная причина.	В результате осмотра участка линии ОКЭС причины не выявили		18.07.16.	12ч20м	14ч00м	1ч40м	запитали по ф.А-5	жилой сектор	Повторно вкл ф.4 от РП Нежинка в 14ч36м

58	Орские КЭС Адамовский РУЭС п/с Адамовская-1 полностью	ф.19, ф.3		5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	13 Повреждение в ПС и других сетевых организаций	Гроза. Отключения в сетях ВЭСа		18.07.16.	16ч04м	17ч10м	1ч06м	вкл.	р.ц. Адамовка Водозабор, 3 котельных стационар больницы, волгателеком, жильё, быт	
59	Орские КЭС Адамовский РУЭС п/с Адамовская-2 полностью	ф.9		5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	13 Повреждение в ПС и других сетевых организаций	Гроза. Отключения в сетях ВЭСа		18.07.16.	16ч04м	17ч10м	1ч06м	вкл.	р.ц. Адамовка Водозабор, 3 котельных стационар больницы, волгателеком, жильё, быт	
60	Орские КЭС Кваркенский РУЭС п/с Кваркенская полностью	2СШ-10кВ (ф.8,13 ОКЭС)		5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	13 Повреждение в ПС и других сетевых организаций	Гроза. Отключения в сетях ВЭСа		18.07.16.	18ч25м	19ч00м	0ч35м	вкл.	п.Кваркено 2ввода больницы, жильё, быт	
61	г.Оренбург п/с Юго-Восточная	ф.ЮВ-28 (ОКЭС)		2. Воздействие сторонних лиц и организаций.	8 Повреждение КЛ	физ. лицо Мурзин Т.Ф. пытался ножницами перекусить КЛ- 10кВ		18.07.16.	20ч49м	21ч41м	0ч52	откл. КЛ-10 кВ от п/с Юго- Восточная до РП-43 ф. ЮВ-28, на РП-43 вкл. СВ	РП-43 2-СШ 10 кВ	22.07.16. 11ч37м КЛ восстановлена вкл.
62	Соль-Илецкий РУЭС РП-1	Полностью		4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	15 Прочее	В связи с сообщением жителей о пожаре на РП-1 было принято решение об отключении		19.07.2016	13ч07м	13ч15м	00ч08м	Повтрно вкл. убедившись в отсутствии пожара.	Больница, скважина, тюрьма, жилой сектор	Возгорание в здании рядом с РП-1
63	г. Оренбург РП- 10(ОГЭС)	2СШ-10кВ	тп-3083(ОКЭС)	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	8 Повреждение КЛ	Повреждена КЛ- 10кВ ф. 10- 15(ВКХ)		20.07.2016.	10ч26м	10ч45м	0ч19м	Откл. Поврежденный КЛ.	АЗС,Быт.	
64	г. Оренбург п/с Ростоши	ф. Рш-1		4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	15 Прочее	Отгорел шлейф на РЛНД ТП- 1710(абонентск ая) и на ТП- 3124(ОКЭС).	МТЗ	20.07.2016	15ч57м	17ч08м	01ч11м	Вывели поврежденный участок. Часть абонентов запитали по РШ- 1 часть по 33-9	КНС, жилой сектор, быт	20.07.16 в 18ч33м шлейф восстановлен и поставлен под напряжение
65	Шарлыкский РУЭС п/с Шарлыкская	ф. 6		5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	14 Повреждение в эл. установках абонентов	Повреждение на абонентской ТП-72		20.07.2016	17ч05м	17ч15м	00ч10м	Отключили абонентскую ТП- 72, вкл. ф.6	Промзона, жилой сектор	
66	Шарлыкский РУЭС п/с Шарлыкская	ф.1		4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	4 Повреждение изоляторов на ВЛ	На опоре №96 повреждены 2 изолятора		20.07.2016	17ч20м	17ч51м	00ч31м	Заменяли изоляторы, вкл.	Больница(резер в), жилой сектор, быт	
67	Сорочинский КЭС п/с Сорочинская	ф.14		4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	11 Попадание птиц, животных под напряжение.	опора №50/13 под напряжение попала птица	земля	21.07.16.	08ч40м	08ч59м	00ч19м	убрали птицу ф 14 вкл.	скважина быт жилой сектор	

68	Медногорский РУЭС п/с Медногорская-городская	ф.13		2. Воздействие сторонних лиц и организаций.	8 Повреждение КЛ	при производстве земляных работ теплосети повредили КЛ от ТП 131 до РП 4		22.07.16.	13ч30м	14ч00м	00ч30м	откл. поврежденную КЛ ф.13 вкл.	котельная (резерв) жилой сектор быт	
69	Сорочинский КЭС п/с Пром База	ф.12	ТП-86	1. Воздействие стихийных (погодных) явлений.	16 Не выявленная, неустановленная причина.	ветер, гроза. На ТП-86 отключился вакуумный выключатель	АПВ успешное	23.07.16.	18ч25м	19ч10м	00ч45м	На ТП-86 повторно вкл. выключатель	Д\сад, скважина, быт.	
70	Сорочинский КЭС п/с Пром База	ф.10		1. Воздействие стихийных (погодных) явлений.	15 Прочее	Гроза		23.07.2016	18ч10м	18ч25м	0ч15м	повторно вкл.	2-КНС, 2-скважины, НС, жилой сектор, быт.	
71	Шарлыкский РУЭС п/с Шарлыкская	ф.6		1. Воздействие стихийных (погодных) явлений.	14 Повреждение в эл. установках абонентов	Повреждение на отпайке в сторону абонентской ТП-69		24.07.2016	00ч05м	00ч55м	00ч50м	Отключили отпайку в сторону абонентской ТП-69(учхоз), ф. 6 вкл.	Быт, жилой сектор, азс	Вкл РТП-69 25.07.16. в 17ч00м. Повреждений на отпайке ВЛ не обнаружено.
72	Сорочинский КЭС п/с Сорочинская	ф.5		1. Воздействие стихийных (погодных) явлений.	15 Прочее	Ветер, гроза	АПВ успешное	24.07.2016	06ч32м					Произвели осмотр, повреждений не обнаружено
73	г.Оренбург РПЗЗ	ф.6 (ОГЭС)	ТП-3043, 3082 (ОКЭС)	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	13 Повреждение в ПС и других сетевых организаций			24.07.16.	8ч41м	8ч42м	00ч01м	Повторно вкл.	Жилой сектор, КНС(резерв).	
74	Акбулакский РУЭС п/с Акбулакская	ф.13		1. Воздействие стихийных (погодных) явлений.	4 Повреждение изоляторов на ВЛ	в следствие повреждения изолятора произошло возгорание деревянной опоры РТП-2.		24.07.16.	16ч34м	16ч57м	0ч23м	откл. Р-25 ф.13 вкл.	КНС, жилой сектор, быт.	потушили возгорание, на РТП-2 заменили изоляторы, в 18ч20м ф.13 вкл. полностью
75	Орский КЭС Домбаровский РУЭС п/с Домбаровская 2СШ			5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	13 Повреждение в ПС и других сетевых организаций	на п/с Домбаровская - 1 откл. 2СШ		24.07.16.	22ч32м	22ч56м	00ч24м		В\ч, КНС (резерв) жилой сектор	
76	г. Оренбург РП 82	ф. 82-3		5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	13 Повреждение в ПС и других сетевых организаций	повреждена КЛ 6 кВ от ТП 21 до ТП 664(ОГЭС)		24.07.16.	22ч39м	23ч57м	01ч18м	откл. поврежденную КЛ ф 82-3 вкл.	жилой сектор	
77	Орский КЭС п/с Левобережная	ф. 8 (РЖД)	ТП 683, 684,12, Дачи (ОКЭС)	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	13 Повреждение в ПС и других сетевых организаций	повреждение на абонентской ТП -Карьер		24.07.16.	23ч32м	23ч41м	00ч09м	откл. ТП Карьер ф вкл.	жилой сектор быт	

78	г. Оренбург п/с Степановская	ф.С-8		4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	15 Прочее	На ТП-3165 сгорело ПК ф.А	АПВ успешно	25.07.16.	05ч35м	05ч35м	0ч00м	повторно вкл.	жилой сектор	На ТП-3165 заменили ПК, вкл в 10ч20м
79	Шарлыкский РУЭС п/с Шарлыкская	ф.6		4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	16 Не выявленная, неустановленная причина.			25.07.16.	20ч55м	21ч24м	00ч29м	откл. ЛР №62 ф вкл.	жилой сектор быт АЗС	22ч06м ф 6 полностью вкл.
80	г. Оренбург п/с Степановская	ф. С-8		4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	16 Не выявленная, неустановленная причина.	Осмотр ВЛ причины не выявил	АПВ успешно	26.07.16.	00ч01м	00ч01м	00ч00м	повторно вкл.	жилой сектор	
81	г. Оренбург РП-51	ф.51-3 ОГЭС	ТП-3152 (2СШ)	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	13 Повреждение в ПС и других сетевых организаций			26.07.16.	8ч47м	8ч50м	0ч03м	повторно вкл по ту	жильё	
82	Орские КЭС Домбаровский РУЭС п/с Д-1	ф.9		4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	15 Прочее	На ТП-268 в РУ-10кВ в результате К.З. сгорели 2хПК		26.07.16.	8ч55м	9ч20м	0ч25м	откл ТП-268, вкл ф.9	резерв больницы, жильё	На ТП-268 заменили ПК и вкл жильё в 9ч55м
83	г.Оренбург п/с Аэропорт	ф.А-5		5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	13 Повреждение в ПС и других сетевых организаций	Повреждение на участке ВЛ РЭС Оренбургского района		28.07.2016	12ч55м	14ч05м	01ч10м	Оренбургский РЭС откл. Р-5-58 и запитал по Нежинка 4	Жилой сектор	вкл ф.А-5 в 19ч55м
84	Переволоцкий РУЭС п/с Переволоцкая	ф. ПВ-8		4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	8 Повреждение КЛ	на опоре №1 повреждена кабельная заделка		30.07.16.	11ч27м	12ч15м	00ч48м	абонентов запитали по ф. ПВ-3	Жил. сектор., быт, сельхозтехника.	
85	г. Оренбург РП Нежинка	ф. 4		1. Воздействие стихийных (погодных) явлений.	16 Не выявленная, неустановленная причина.	гроза	АПВ успешно	30.07.16.	17ч30м	17ч30м	00ч00м	повторно вкл.	жилой сектор	осмотрели ВЛ повреждений нет.
86	Акбулакский РУЭС п/с Акбулакская	ф.15		4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	11 Попадание птиц, животных под напряжение.	На ТП-3 попала птица		31.07.16.	7ч20м	7ч40м	0ч20м	убрали птицу, ф.15 вкл.	жилой сектор, быт.	
87	г.Оренбург РП-59	ф.5		4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	8 Повреждение КЛ	Повреждена КЛ-10 кВ (ОКЭС) от ТП-1703 до ТП-3069 ф.59-5		31.07.16.	7ч40м	8ч26м	0ч46м	откл. поврежденный участок, ф.59-5 вкл.	жилой сектор, быт, АЗС, кафе	ТП-3069, 3109, 1515,1893, 1437, 1794,1754 запитали по ф. Ив-5 в 8ч 47м,

88	Сорочинский КЭС п/с Сорочинская	ф.8		4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	7 Повреждение ОПН, РВП	На ТП-80 разрушился разрядник	АПВ успешное	31.07.16.	10ч25м	00ч00м	00ч00м			замену разрядника будут производить 1.08.16.
89	г.Оренбург РП-82	ф.3 (ОГЭС)	ТП-3048, 3006, 161 (ОКЭС)	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	8 Повреждение КЛ	повреждена КЛ-6 кВ (ОГЭС) от ТП-21 до ТП-664 ф.82-3		31.07.16.	14ч54м	15ч56м	1ч02м	откл. поврежденный участок, ф.82-3 вкл.	Школа, жилой сектор, быт.	ТП-3048 запитали по ф.77-4 в 15ч19м