

Данные об аварийных отключениях по границам территориальных зон деятельности организации, вызванных авариями или внеплановыми отключениями объектов электросетевого хозяйства, с указанием даты аварийного отключения объектов электросетевого хозяйства и включения их в работу, причин аварий (по итогам расследования в установленном порядке) и мероприятий по их устранению по ГУП "ОКЭС" Июнь 2016 г.
название (филиал, РУЭС) ОГУ КЭС

№ п.п.	Наименование электроустановки		Признак нарушения	Причина нарушения	Дополнительная информация по причинам нарушений	Срабатывание коммутации (защ. у.-ва)	Дата	Время откл.	Время вкл.	Длительность перерыва электроснабжения	Принятые меры	Отключенные потребители (эл.установки)	Примечание
	ПС или РП	№ТП											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Кувандыкский РУЭС ТП-110	гр. 7	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	15 Прочее	СИП-0,4кВ пертерся на траверсу		01.06.2016	15ч30м	16ч30м	01ч00м	Устранили повреждение, вкл.	Быт.	
2	Сорочнинский КЭС ТП-4	гр.1 и гр. 2	2. Воздействие сторонних лиц и организаций.	2 Падение деревьев (веток)	В результате несанкционированной опиловки упало дерево на ВЛ-0,4кВ. Слетело 4 пролета СИП, оборвало 3 ввода в ж/д		02.06.2016	10ч45м	14ч10м	03ч25м	Устранили повреждение, вкл.	Жилой сектор	
3	Новосергеевский РУЭС ТП-1610	гр.3	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	15 Прочее	Поврежден автомат отходящей группы		02.06.2016	12ч45м	13ч20м	00ч35м	Заменяли автомат, вкл.	Быт, военкомат	
4	Бугурусланский КЭС КТП-136	гр.Ленина	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	15 Прочее	На ТП-136 в техническом отверстии протёрлась изоляция на одной фазе провода СИП выход с ТП гр. Ленина.	Отключился автомат 160А	02.06.16.	19ч40м	21ч00м	01ч20м	Произвели осмотр ВЛ-0,4кВ, устранили повреждения на, гр. вкл.	Жилой сектор, магазин.	
5	г.Оренбург ТП-3016	гр. Школьная	1. Воздействие стихийных (погодных) явлений.	15 Прочее	Дождь. На ТП-3016 сгорел ПН 250А		03.06.16.	19ч11м	20ч05м	0ч54м	заменяли ПН, гр. вкл	Жилой сектор.	
6	Медногорский РУЭС ТП-465	гр 2	2. Воздействие сторонних лиц и организаций.	8 Повреждение КЛ	при производстве земляных работ строительной организацией были повреждены 2 КЛ 04кВ		04.06.16.	16ч00м	21ч35м	05ч35м	Восстановили КЛ-0,4кВ, включили.	школа, ж/д Тульская 13	
7	г.Оренбург ТП-3005	гр. Карагандинская 41	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	15 Прочее	сгорало 2 ПН 250 А		07.06.16.	05ч55м	06ч23м	00ч28м	заменяли ПН, гр. вкл	жилой сектор	

8	г.Оренбург ТП-3005	гр. Карагандинская 41	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	8 Повреждение КЛ	Повреждена КЛ-0,4кВ(ОКЭС) от ТП-3005 до к/к ж/д Карагандинская 41	сгорел один ПН-250А	07.06.16.	14ч49м	15ч31м	00ч42м	В к/к ж/д Карагандинская 41 отсоединили поврежденный КЛ №1 гр. Вкл по КЛ №2	жилой сектор	
9	Кувандыкский РУЭС ТП-110	гр 7	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	3 Обрыв (схлест) провода			11.06.16.	11ч46м	13ч55м	02ч09м	Устранили повреждение, вкл.	жилой сектор.	
10	Орский КЭС,Новоорский РУЭС ТП-117	гр.№5	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	8 Повреждение КЛ	Повреждена КЛ-0,4кВ(ОКЭС) от ТП-117 до Двух этажного ж/д пос.Гранитный 4а	Отключился автомат.	11.06.16.	18ч35м	23ч20м	04ч45м	Двух этажного ж/д пос.Гранитный 4а запитали с ВЛ-0,4кВ	Двух этажного ж/д пос.Гранитный 4а	
11	Кувандыкский РУЭС ТП-728	гр. 4	2. Воздействие сторонних лиц и организаций.	5 Повреждение опоры	ДТП сбита опора №17		12.06.16.	13ч45м	16ч05м	02ч20м	на опору установили разтяжки гр. вкл.	жилой сектор	
12	Илекский РУЭС ТП-36	гр. 2	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	15 Прочее	Отключили группу. Пожар в ж/д		13.06.2016	03ч30м	03ч45м	00ч15м	Срезали ввод, гр.2 вкл.	жилой сектор	
13	Соль-Илецкий РУЭС ТП-50		4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	15 Прочее	На ТП-50 РУ-04кВ поврежден Автомат 250А гр.№6		15.06.2016	16ч15м	17ч05м	00ч50м	Заменяли автомат гр.№6, ТП-50 вкл.	Д/С,стоматология, прокуратура, нар. суд, жил. сектор	производят замену АВ.
14	Бузулукский КЭС,Тошлинский РУЭС ТП-636	гр.№3	1. Воздействие стихийных (погодных) явлений.	14 Повреждение в эл. установках абонентов	Пожар ж/д по ул. Новогодняя 74.		19.06.16.	01ч45м	02ч30м	00ч45м	На опоре откл. ввод в дом, гр.№3 вкл.	Жилой сектор.	
15	Сорочнинский КЭС ТП-73	гр.2	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	15 Прочее	Сгорел 1 ПН-100А		21.06.2016	22ч50м	23ч12м	00ч22м	Заменяли ПН, гр. вкл	Быт	
16	г.Оренбург ТП-3398	гр. Пристройка по 1вводу	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	14 Повреждение в эл. установках абонентов	Возгорание в щитовой корпуса-пристройка по вводу №1	2хПН	22.06.16.	14ч08м	15ч23м	1ч15м	Заменяли ПН, вкл гр до ВРУ "Пристройки"	Пристройка корпуса Обл.больница №3	

17	Сакмарский РУЭС ТП 102	гр 10	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	15 Прочее	сгорел 1 ПН 250 А		23.06.16.	22ч55м	23ч20м	00ч25м	заменяли ПН гр. вкл.	жилой сектор	
18	Акбулакский РУЭС ТП-1	гр№1	2. Воздействие сторонних лиц и организаций.	3 Обрыв (схлест) провода	грузовой автомобиль при разгрузке порвал провода ВЛ-0,4кВ		24.06.16.	9ч48м	11ч00м	1ч12м	вотоновили обрыв на ВЛ	Жил.сектор, юстиция, шиномонтажка	
19	Абдулинский КЭС Матвеевский РУЭС ТП-9	гр. 2	1. Воздействие стихийных (погодных) явлений.	2 Падение деревьев (веток)	На ВЛ-0,4кВ голый провод упало дерево, обрыв 3 проводов.		25.06.2016	14ч55м	16ч20м	01ч25м	Убрали дерево, восстановили ВЛ, вкл.	Жилой сектор, военкомат.	
20	Шарлыкский РУЭС ТП-76	РУ-0,4кВ	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	15 Прочее	Повреждена перемычка фаза А от ТМ до вводного рубильника 0,4кВ		25.06.2016	15ч22м	16ч20м	0ч55м	Перезаделали наконечник на перемычке, вкл.	Быт.	
21	Медногорский РУЭС ТП-468	гр.4	1. Воздействие стихийных (погодных) явлений.	3 Обрыв (схлест) провода	Из-за порыва ветра на ВЛ-0,4кВ обрыв лин.провода в пролёте оп.45-46 и обрыв ввода ж/д Тургенева 24	ПН-250А	25.06.16.	21ч25м	23ч15м	1ч50м	Устранили обрыв, заменили ПН, вкл гр.4	жильё	
22	Октябрьский РУЭС ТП 66		4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	15 Прочее	сгорало ПК		27.06.16.	09ч35м	10ч25м	00ч50м	заменяли ПК ТП вкл.	жилой сектор	
23	Сорочинский КЭС ТП-151	гр.3	2. Воздействие сторонних лиц и организаций.	3 Обрыв (схлест) провода	При проезде под ВЛ-0,4кВ крупногабаритный транспорт задел СИП, оторвав отпайку от магистрали. Слетело 6 пролетов в ст. стройплощадки.		29.06.2016	05ч40м	17ч00м	11ч20м	устранили повреждение, гр. №3 вкл.	Стройплощадка . Группа на ТП не отключалась.	
24	Бугурусланский КЭС КТП-123	гр.СУ-9	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	14 Повреждение в эл. установках абонентов	Замыкание автомата в ВРУ абонента МУП "Пассажирыские перевозки"		29.06.16.	05ч10м	09ч30м	4ч20м	на ВЛ-0,4 кВ отсоединили КЛ в стор.ВРУ абонента, гр.СУ-9 с ТП-123 вкл	МУП "Пассажирыские перевозки", ЧП "сталь мастер".	

Данные об аварийных отключениях по границам территориальных зон деятельности организации, вызванных авариями или внеплановыми отключениями объектов электросетевого хозяйства, с указанием даты аварийного отключения объектов электросетевого хозяйства и включения их в работу, причин аварий (по итогам расследования в установленном порядке) и мероприятий по их устранению по ГУП "ОКЭС" Июнь 2016 г.
название (филиал, РУЭС) ОГУ КЭС

№ п.п.	Наименование электроустановки			Признак нарушения	Причина нарушения	Дополнительная информация по причинам нарушений	Срабатывание коммутации (защ. у.-ва)	Дата	Время откл.	Время вкл.	Длительность перерыва электроснабжения	Принятые меры	Отключенные потребители (эл.установки)	Примечание
	ПС или РП	№фид	№ТП											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Бузулукский КЭС Колтубановский РУЭС п\с Колтубановская	1 СШ-110кВ		5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	13 Повреждение в ПС и других сетевых организаций	Отключилась ВЛ 110кВ Комсомолец-1	АПВ не успешно	01.06.2016	13ч37м	13ч50м	00ч13м	ЗЭС включили по резерву.	Быт.	
2	Бузулукский КЭС п\с Речная	1СШ-110кВ		5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	13 Повреждение в ПС и других сетевых организаций	Отключилась ВЛ 110кВ Комсомолец-1	АПВ не успешно	01.06.2016	13ч37м	13ч50м	00ч13м	ЗЭС включили по резерву.	Промзона, быт.	
3	Оренбург п\с Береговая	ф Б-23		5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	13 Повреждение в ПС и других сетевых организаций	На РП-5 в яч. ТН поврежден трансформатор напряжения.		01.06.2016	18ч00м	18ч25м	00ч25м	На ТП-3007 1 СШ-10кВ запитали через секционный	по 1 вводу на спид центр и общежитие	
4	Бузулукский КЭС Грачевский РУЭС п\с Грачевская	ф.№2		2. Воздействие сторонних лиц и организаций.	5 Повреждение опоры	Авто. сбил опору №99, с места происшествия скрылся	МТЗ	01.06.16.	19ч55м	23ч17м	3ч22м	заменяли ж/б опору ф.2 вкл.	Магнит, жил. сектор, быт.	
5	Оренбург п\с Шевченковская	ф. ШВ-29		4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	8 Повреждение КЛ	Повреждена КЛ ф. Шв-29 от ТП-3054 до ТП-3114 и от ТП-3026 до ТП-1662		02.06.2016	13ч40м	14ч45м	01ч05м	Вывели поврежденный участок, запитали абонентов.	Быт, НС, школа-интернат, стоматология, ледовый дворец.	КЛ-10кВ от ТП-3054 до ТП-3114 смонтирован,испытан, включен 03.06.16. в 22ч39м.КЛ-10кВ от ТП-3026 до ТП-1662 смонтирован,испытан.
6	Орские КЭС п\с Елшанская	ф.Е-15 ОргЭС	ТП-426 ОКЭС	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	5 Повреждение опоры	На ВЛ-10кВ сбита оп.6 ОргЭС		03.06.16.	16ч47м	17ч25м	0ч38м	Запитали ТП-426 по ф.4 с РП-19	ТП-426 жилой сектор	
7	Кувандыкский РУЭС п\с Кувандыкская	ф.14(ВЭС)		5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	13 Повреждение в ПС и других сетевых организаций	Повреждение на участке ВЭС		04.06.2016	22ч50м	00ч38м	01ч48м	ВЭС участками вкл. ф.14	2 ТП ОКЭС Жилой сектор	

8	г.Оренбург РП-40	ф.40-6	ТП-3119 1 СШ-10кВ	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	13 Повреждение в ПС и других сетевых организаций	Повреждение на участке ОГЭС		05.06.16.	13ч40м	14ч20м	0ч40м	ОГЭС запитали по ф.56-3	Банк (резерв), Казначейство (резерв), Юкон (резерв), жил. сектор, быт.	
9	Бузулукский КЭС РП-2	ф.АРМ		4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	9 Повреждение изоляторов на ТП	на ПП-1 Поврежден проходной изолятор фазы "С"		05.06.16.	9ч57м	11ч19м	1ч22м	вул. участок от РП-2 до ТП-82 ф. АРМ	Пром. зона, жил. сектор, быт.	в 16ч 19м на ПП-1 заменили изолятор, откл. абонентские РТП, ф. АРМ вкл.
10	г. Оренбург РП-52	2 СШ-10кВ		5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	13 Повреждение в ПС и других сетевых организаций	На п\с Инвертор откл. ф.ИВ-11(ОГЭС) питающий РП-52 2СШ-10кВ		05.06.2016	22ч11м	22ч32м	00ч21м	Повторно вкл. ф. ИВ-11, РП-52 запитали через СВ-10кВ	ТП-3103 Быт	После испытания повторно вкл. ИВ-11. Причина не выявлена
11	г. Оренбург РП-52	1 СШ-10кВ		5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	13 Повреждение в ПС и других сетевых организаций	На п\с Инвертор откл. ф.ИВ-17(ОГЭС) питающий РП-52 1 СШ-10кВ		05.06.2016	22ч11м	22ч32м	00ч21м	Повторно вкл. ф. ИВ-11, РП-52 запитали через СВ-10кВ	ТП-3103 Быт	ф. ИВ-17 вкл. в 23ч42м.После испытания повторно вкл. ИВ-17. Причина не выявлена.
12	Бузулукский КЭС п/с Речная	ф. АБЗ		4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	15 Прочее	На РЛНД №36 отгорел шлейф фаза В		06.06.16.	20ч35м	20ч45м	00ч10м	запитали по ф Красный флаг п/с Бузулукская	промзона	22ч09м ф АБЗ на РЛНД №36 устранили повреждение ф. вкл.
13	Бузулукский КЭС Грачевский РУЭС п/с Грачевская МГДУ	ф 21,23,24 ОКЭС		5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	13 Повреждение в ПС и других сетевых организаций	на газовом реле обнаружили течь масла		06.06.16.	23ч10м	23ч38м	00ч28м	устранили течь масла	водозабор, Больница (резерв)	
14	Бузулукский КЭС п/ст."Бузулукская"	ф.Водовод-1(ОКЭС)	ТП-100,190 1-СШ 6кВ	1. Воздействие стихийных (погодных) явлений.	15 Прочее	Из-за Грозы на ВЛ-6кВ ф.Водовод-1 отключился ВЛБ-3		07.06.16.	15ч25м	16ч05м	00ч40м	Произвели осмотр ВЛ-6кВ, ВЛБ-3 вкл.	Две скважины на водозаборе.	
15	Бугурусланский КЭС, Асекеевский РУЭС п/ст. "Тяговая-Заглядино"(РЖД).	ф.Ввод РП-1(ОКЭС)	РП-1(ОКЭС)	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	8 Повреждение КЛ	На ВЛ-10кВ ф.Элеватор от РП-1, опора №1 повреждена концевая мачтовая муфта и на РП-1 яч.		07.06.16.	16ч05м	18ч30м	02ч25м	Ф.Элеватор опора №1 откл.повр. КЛ-10кВ,подкл.резервную КЛ-10кВ,на РП-1 яч. ф.Элеватор демонтировали модуль защиты,РП-	Элеватор,Нефтебаза,Школа,Жилой сектор,Быт.	
16	Сорочинский КЭС ТП-186	ТМ-250кВа		4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	1 Повреждение ТМ	На ТП-186 повреждён ТМ-250кВа.	Сгорели 3 ПК 10кВ.	07.06.16.	18ч10м	19ч45м	01ч35м	заменяли ТМ. ТП 186 вкл.	Жилой сектор.	
17	Орский КЭС п/с Восточная (ВЭС)	ф.8 (ВЭС)	ТП-537, 553, 693 (ОКЭС)	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	13 Повреждение в ПС и других сетевых организаций	повреждение на п/с Восточная		09.06.16.	22ч40м	0ч10м	1ч30м	ТП-537 и 553 запитали по ф.7	Котельная, жил. сектор, быт.	Без "У" ТП-693 (ЩУ Ул.освещение), ТП-693 вкл. в 05ч22м

18	Орский КЭС Кваркенский РУЭС п\с Кваркенская	ф.13		4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	11 Попадание птиц, животных под напряжение.	На ТП-354 попала птица		10.06.2016	16ч45м	16ч57м	00ч12м	Откл. ТП-354, вкл. ф. 13	Быт.	ТП-354 вкл. в 17ч15м
19	Оренбург п\с Шевченковская	ф. ШВ-29		4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	8 Повреждение КЛ	Повреждена КЛ- 10кВ от ТП-3054 до ТП- 3114(ОКЭС).		10.06.2016	16ч35м	17ч20м	00ч45м	Вывели поврежденный участок, запитали абонентов.	Жилой сектор, магнит, стоматология(А ВР), Ледовый дворец(АВР)	
20	Медногорский РУЭС п\с Медногорская- районная	ф.12		5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	13 Повреждение в ПС и других сетевых организаций	Повреждение на участке ВЭС.		10.06.2016	18ч30м	19ч15м	00ч45м	Осмотели участок ОКЭС. Видимых повреждений нет. Запитали своих абонентов по ф.5	Школа- интернат, быт	
21	Перволюцкий РУЭС п/ст."Перволюц- кая"	ф.3(ОКЭС)		2. Воздействие сторонних лиц и организаций.	5 Повреждение опоры	ДТП сбита опора №3		11.06.16.	07ч00м	07ч00м	00ч00м	ф.3 на п/ст."Перволюцка- я" не отключался.	Жилой сектор,Админис- тративно- бытовые помещения.	11.06.16 11ч55м заменяли опору, на время работ ф3 запитали по ф 8
22	Бузулукский КЭС п/ст."Речная"	ф.ДСМУ(ОКЭС)		4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	6 Наличие «Земли»	На ВЛ-6кВ опора №30 слетела вязка на фазе "С".	Земля	11.06.16.	19ч00м	19ч20м	00ч20м	Устранили повреждения, вкл.	Промзона.	
23	Новосергеевский РУЭС		ТП -1107 (на обслуживании ОКЭС)	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	15 Прочее	повреждение проходного изолятора		12.06.16.	16ч30м	17ч40м	01ч10м	Устранили повреждения, вкл.	комбикормовы й завод, Транс- экс	
24	Орский КЭС Кваркенский РУЭС п\с Кваркенская	ф.13		4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	11 Попадание птиц, животных под напряжение.	На ТП-354 попала птица		13.06.2016	05ч50м	06ч24м	00ч34м	Убрали птицу, вкл. ф.13	Быт	
25	Акбулакский РУЭС ТП-43			4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	11 Попадание птиц, животных под напряжение.	На ТМ попало 2- ве птицы	3-ПК	13.06.16.	17ч20м	18ч50м	1ч30м	убрали птиц, заменяли ПК, вкл.	скважина водовода.	
26	г. Оренбург п/с Юго-западная	ф. ЮЗ-16		5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	13 Повреждение в ПС и других сетевых организаций	на ВЛ-6кВ ф.ЮЗ- 16 от тп-3046 до тп-112 обрыв ВЛ на участке (ОГЭС).		14.06.16.	10ч19м	11ч32м	1ч13м	откл. поврежденный участок, ф.ЮЗ-16 вкл.	СНТ, Жил. сектор,Быт, Газ.котельная, Швеймех, Хим. продукт, П/Д Димур.	
27	г. Оренбург п/с Степная	ф.Ст-12		2. Воздействие сторонних лиц и организаций.	8 Повреждение КЛ	Повреждение КЛ-10кВ ф.Ст-12 от п/с Степная до РП-68	Земля	14.06.2016	11ч13м	11ч22м	0ч09м	откл. поврежденный участок. Запитали по ф. Ив-20	РП-68 2СШ- 10кВ, РП-59 2СШ- 10кВ	15.06.16 восстановлена.

28	Орские КЭС п/с Левобережная	ф.7		4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	16 Не выявленная, неустановленная причина.			14.06.16.	9ч04м	10ч56м	1ч52м	осмотрели эл. оборудование повторно вкл.	3-Котельные (есть резерв), 2-НС, школа, д/с, жилой сектор, быт.	
29	Бузулукский КЭС ТП-343		на ТП-343 откл МВ ф. Красный флаг-1	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	13 Повреждение в ПС и других сетевых организаций			14.06.16.	12ч20м	12ч45м	0ч25м	откл. абонентские ТП-126,444,124,232, на ТП-343 МВ вкл.	абоненты ГУП "ОКЭС" не откл.	
30	Орский КЭС, Адамовский РУЭС п/ст. "Шильдинская"	ф.11(ОКЭС)		4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	15 Прочее	На ВЛ-10кВ ж/б опора №30 провод с летел с изолятора и упал на траверсу.	МТЗ	15.06.16.	08ч43м	10ч20м	01ч37м	Устранили повреждения, вкл.	посёлок Шильда	
31	г. Оренбург РП-33	ф. 33-7	ТП-3016	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	13 Повреждение в ПС и других сетевых организаций	Повреждена КЛ-10кВ(ОГЭС) от РТП до ТП-1658		15.06.16.	16ч44м	17ч37м	00ч53м	Вывели поврежденный участок, ф. 33-7 вкл..	Клуб, Жил. сектор	
32	г.Оренбург п/ст. "Заречная"	ф.Зар-7	ТП-3311	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	14 Повреждение в эл. установках абонентов	Повреждена КЛ-10кВ(абонентская) от ТП-2024 до ТП-2087.		15.06.16.	17ч43м	18ч30м	00ч47м	Вывели поврежденный участок, ф. Зар-7 вкл..	Производственная база ГУП "ОКЭС", ЗАО "Оренбургоблгажданстрой".	
33	Переволоцкий РУЭС п/ст."Переволоцкая"	ф.Пв-3(ОКЭС)		4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	16 Не выявленная, неустановленная причина.	На ВЛ-10кВ от МТЗ отключился реклоузер №3.		16.06.16.	11ч10м	12ч00м	00ч50м	Произвели осмотр ВЛ-10кВ и ТП, реклоузер №3 повторно вкл.	Очистные сооружения перешли на резерв,ДРСУ,Жилой сектор.	
34	Орский КЭС п/с Заводская	ф.47(ОргЭС)	ТП-229, 232,304(КЭС)	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	13 Повреждение в ПС и других сетевых организаций	повреждена КЛ-10кВ(ОргЭС)		16.06.16.	15ч00м	16ч15м	1ч15м	Откл. Поврежденный КЛ.Ф.47 вкл.	Сады-огороды.	
35	Сакмарский РУЭС п\с Сакмарская	ф.6(ЦЭС)		5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	13 Повреждение в ПС и других сетевых организаций	Повреждение во вторичных цепях яч. ф.6 на п\с Сакмарская		17.06.2016	16ч55м	17ч33м	00ч38м	ЦЭС устранили повреждение, вкл.ф.6	ТП-83(ОКЭС) жилой сектор	
36	Акбулакский РУЭС п\с Акбулакская	ф.2		4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	7 Повреждение ОПН, РВП	На ТП-46(ОКЭС) поврежден разрядник		18.06.2016	16ч12м	16ч25м	00ч13м	Откл. ТП-46, ф. 2 включили. На ТП-46 заменили 3 разрядника	Быт	ТП-46 вкл. в 18ч10м
37	Орский КЭС РП-12(ОргЭС)	1 СШ-10кВ		4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	15 Прочее	Сгорела мачтовая ТП-151(ОКЭС) по ф.24. В результате не селективной работы защиты		18.06.2016	17ч50м	18ч25м	00ч35м	1СШ на РП-12 вкл. в 18ч25м. ТП-151 потушили. ф.24 вкл. в 18ч40м	д\сад, школа, насосная, фельдшерско-акушерский пункт, быт.	ТП-151 вкл. 21.06.16. в 18ч38м.

38	Бузулукский КЭС, Плешановский РУЭС п/ст."Плешановская"	ф.1(ОКЭС)		1. Воздействие стихийных (погодных) явлений.	16 Не выявленная, неустановленная причина.	Гроза.		19.06.16.	06ч15м	06ч33м	00ч18м	Повторно вкл.	Жилой сектор.	
39	Беляевский РУЭС п/ст."Беляевская"	1-СШ 10кВ	Ф.2,ф.3(ОКЭС)	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	13 Повреждение в ПС и других сетевых организаций			19.06.16.	07ч15м	07ч23м	00ч08м	Повторно вкл.	ЦРБ,Администрация,РОВД,Прокуратура,Скважина,Школа,Жилой сектор.	
40	Бузулукский КЭС п\с Заводская	ф. Город-6		4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	7 Повреждение ОПН, РВП	На ТП-28 повреждены 2 разрядника		20.06.2016	18ч42м	19ч04м	00ч22м	Демонтировали разрядники, вкл. ф. Город-6	Жилой сектор, быт.	
41	г.Оренбург РП-10	ф.10-8 (ОГЭС)	ТП-3083 (ОКЭС)	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	13 Повреждение в ПС и других сетевых организаций	Повреждена КЛ-6 кВ (Абонентская) от РП-10 до ТП-1285 ф.10-8		21.06.16.	9ч29м	12ч08м	2ч39м	откл. поврежденный участок. Запитали по ф. 10-3	АЗС, пром. зона.	
42	Соль-Илецкий РУЭС п\с Соль-Илецкая	ф.3		5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	13 Повреждение в ПС и других сетевых организаций	Повреждение в яч. ф.3 на п\с Соль-Илецкая		22.06.2016	03ч30м	04ч10м	00ч40м	Фидер 3 запитали через резервные фидера	Скважины, котельная, насосная, быт.	В 07ч04м повреждение на п\с Соль-Илецкая устарели. Собрали н\сх.
43	Оренбург РП-72	ф.72-13		4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	15 Прочее	Повреждение на КВЛ-10кВ от РП-72 до ТП-3136 ф. 72-13		22.06.2016.	04ч26м	05ч40м	01ч14м	Вывели поврежденный участок, 3136 запитали через ф.72-18	Жилой сектор, Форпост	Произвели осмотр эл. оборудования вкл. в 10ч17м на х.х.
44	г.Оренбург РП-48	ф.48-11 ОГЭС	ТП-3040 (1СШ) ОКЭС	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	15 Прочее	Повреждена КЛ-10кВ (ОКЭС) от ТП-240 до опоры №5 ф.48-11		22.06.2016.	12ч16м	13ч58м	1ч42м	На ТП-3040 вкл СРВ, вывели участок КВЛ-10кВ от ТП-240 до ТП-716 без напряжения ТП-1291(абонентская)	жилой сектор, пристрой школы, ТП-1291 абонентская "АвангардАвто"	ТП-1291 включили в 17ч22м
45	г.Оренбург РП-43	ф.43-7 ОборонЭнерго		5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	13 Повреждение в ПС и других сетевых организаций	Повреждение в сетях ОборонЭнерго		22.06.2016.	14ч25м	15ч45м	1ч20м	повторно вкл.	воинская часть	
46	г.Оренбург п/с Промбаза ф.ПБ-24 РП-ОН	ф.21Н ГазпромЭнерго	ТП-3079 ОКЭС	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	16 Не выявленная, неустановленная причина.			22.06.16.	9ч17м	13ч41м	4ч24м	повторно вкл ф.21Н, ТП-3079 после осмотра вкл в 14ч35м	ТП-3079 СН "Логистика"	
47	Орский КЭС Домбаровский РУЭС п/с Д-1 (МРСК)	ф.3(МРСК)	8ТП(ОКЭС)	1. Воздействие стихийных (погодных) явлений.	16 Не выявленная, неустановленная причина.	Гроза.		22.06.16.	16ч57м	17ч10м	0ч13м	повторно вкл.	Насосная (есть резерв), жил. сектор, Быт.	

48	г. Оренбург РП-57	ф.57-3(ОГЭС)	ТП-3115 1 СШ-10кВ	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	13 Повреждение в ПС и других сетевых организаций	Повреждена КЛ-10кВ(ОГЭС) от ТП-1238 до ТП-542.		23.06.16.	16ч50м	17ч58м	01ч08м	Откл. повр. участок, ф.57-3 на РП-57 вкл.	Магазины, жил. сектор, быт.	
49	Кувандыкский РУЭС п/с Кувандыкская	ф.6		1. Воздействие стихийных (погодных) явлений.	2 Падение деревьев (веток)	упала ветка на ВЛ		22.06.16.	21ч15м	22ч35м	01ч20м	очистили ВЛ. ф.6 вкл.	жилой сектор быт	
50	г. Оренбург РП 57	ф. 57-9		4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	8 Повреждение КЛ	повреждение КЛ 10 кВ от ТП 3054 до ТП 3114		23.06.16.	18ч52м	19ч19м	00ч27м	откл. Поврежденную КЛ ф вкл.	стоматология СК "Звездный" АТС жилой сектор быт	ТП 3114 запитали в 19ч59м
51	Бугурусланский КЭС Северный РУЭС п/с Северная	ф.Св-3 (Северных сетей)	ТП -18, 19,20,21 (ОКЭС)	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	13 Повреждение в ПС и других сетевых организаций			23.06.16.	18ч59м	20ч31м	01ч32м	поделили ф. Св-3, ф вкл. ТП ОКЭС запитали	жилой сектор	
52	Медногорский РУЭС п\с Медногорская-районная 1 СШ	ф.5(ОКЭС)		5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	13 Повреждение в ПС и других сетевых организаций	п/с Медногорская районная 1СШ земля		23.06.16.	23ч10м	00ч40м	01ч30м	осмотрели ВЛ повреждений нет откл ЛР. №4 запитали по ф 12	жилой сектор быт	
53	г. Оренбург РП 52	ф. 52-1(ОГЭС)	ТП 3103 1СШ (ОКЭС)	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	8 Повреждение КЛ	повреждение КЛ 10 кВ от ТП 564 до ТП 1184		24.06.16.	06ч38м	07ч25м	00ч47м	откл. поврежденную КЛ ф. вкл.	жилой сектор быт	
54	г. Оренбург РП-68 2СШ-10кВ	2 СШ-10кВ		2. Воздействие сторонних лиц и организаций.	8 Повреждение КЛ	повреждение КЛ 10 кВ ф.59-16 от РП 68 до РП-59		24.06.16.	14ч48м	15ч37м	0ч49м	Вывели поврежденный участок. РП-68 2СШ-10кВ вкл.	жилой сектор быт	Из-за не селективной работы, на РП-68 откл. Ф.Ст-12
55	Орский КЭС Адамовский РУЭС п/с А-2	ф.-9(ОКЭС)		4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	8 Повреждение КЛ	повреждение КЛ 10 кВ(ОКЭС) от П/С А-2 до опоры№1 ф.-9		24.06.16.	14ч27м	14ч57м	0ч30м	откл. поврежденную КЛ. ф.-9 запитали по ф.-3 от п/с А-1.	Больница, Сбербанк перешли на резерв, дом творчества, жил сектор	
56	г. Оренбург РП 52	ф. 52-9(ОГЭС)	ТП 3103 (ОКЭС)	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	13 Повреждение в ПС и других сетевых организаций	Повреждена КЛ-10кВ от п\с Инвертор до РП-52 ф. ИВ-17(ОГЭС) и от РП-52 до ТП-696(ОГЭС)		25.06.2016	05ч15м	06ч34м	1ч19м	ОГЭС вывели поврежденный участок, запитали через ТП-696 по ф.52-1.	ж/д пр.Победы 178	
57	г. Оренбург п\с Восточная	ф. В-15		5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	13 Повреждение в ПС и других сетевых организаций	Повреждена КЛ-6кВ от ТП-227 до ТП-616(ОГЭС)		25.06.2016	11ч35м	12ч20м	00ч45м	ОГЭС вывели поврежденный участок, вкл. В-15	ТП-3061а 2 СШ часть стройки перенатального центра.	

58	Кувандыкский РУЭС ТП-204			4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	15 Прочее	На ТП-204 сгорел ПК-10кВ фазы "В".		27.06.16.	06ч15м	06ч50м	00ч35м	На ТП-204 заменили сгоревший ПК,вкл.	Жилой сектор,Быт,Котельная-перешла на резерв.	
59	Сакмарский РУЭС п\с "Сакмарская"	1-2 СШ 10кВ.	ф.2,4,10,12,13(ОКЭС)	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	16 Не выявленная, неустановленная причина.	Отключалась ВЛ-110кВ от п/ст."Октябрьская" до п/ст."Сакмарская".	АПВ успешное.	27.06.16.	05ч02м	05ч02м	00ч00м	Время срабатывания АПВ.	р.ц Сакмара	
60	Бугурусланский КЭС п\с Новая	ф.НВ-4		4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	16 Не выявленная, неустановленная причина.	на ВЛ 6кВ ф. НВ-4 откл. КРУН-2		27.06.16.	09ч20	09ч30м	00ч10м	повторно вкл.	жилой сектор комбыт	произвели осмотр ВЛ замечаний нет
61	Бугурусланский КЭС,Северный РУЭС п/ст."Северная"	ф.Св-2(СЭС)	ТП-Св-8,13,15,23(ОКЭС)	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	13 Повреждение в ПС и других сетевых организаций	Из-за пожара на ТП-Св 2-6(СЭС) на п/ст."Северная" отключали ф.Св-2 для отключения ТП-		27.06.16.	21ч07м	21ч45м	00ч38м	Отключили ТП-Св 2 б, ф.Св-2 вкл.	деревня Соковка.	
62	Орский КЭС РП-3	ф.11(ОргЭС)	ТП-389(ОКЭС)	1. Воздействие стихийных (погодных) явлений.	13 Повреждение в ПС и других сетевых организаций	Обрыв на ВЛ(ОргЭС)		28.06.2016	13ч50м	14ч25м	0ч35м	Востановили обрыв на ВЛ. ф.11 вкл.	Жил. Сектор	
63	Орский КЭС п/с Восточная	ф.3(РЖД)	ТП-741(ОКЭС)	1. Воздействие стихийных (погодных) явлений.	13 Повреждение в ПС и других сетевых организаций	Обрыв на ВЛ(РЖД)		28.06.16.	14ч00м	16ч30м	2ч30м	Востановили обрыв на ВЛ. ф.3 вкл.	Жил. Сектор,Быт.	
64	Оренбург РП-33	ф. 33-9		5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	13 Повреждение в ПС и других сетевых организаций	Повреждение на участке ОГЭС после КРУН в ст. дач		28.06.2016	20ч46м	20ч50м	00ч04м	Повторно вкл. по ТУ ф. 33-9	Жилой сектор, быт.	
65	Сорочинский КЭС п/с Пром-База	ф.10		4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	6 Наличие «Земли»	ВЛ-10 кВ ф.10 на опоре №12/12, на изоляторе фазы "С", слетела вязка.	"Земля"	29.06.16.	10ч19м	10ч27м	0ч08м	устранили повреждение, вкл.	КНС, 3-НС, котельная, жилой сектор, быт	
66	г.Оренбург п/с Юго-западная	ф.ЮЗ-38(ОГЭС)	ТП-3119 (ОКЭС)	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	13 Повреждение в ПС и других сетевых организаций	Повреждена КЛ-10 кВ от ТП-1257 до ТП-723 ф.40-6(абонентская)		29.06.2016	16ч00м	17ч31м	17ч31м	ТП-3119 запитали по ф. 56-8, 56-3	Банк , финнадзор, прокуратура, юр.лица, жил. сектор,быт	в 20ч59м запитали ТП-1257 1 СШ-10кВ.
67	г. Оренбург п/с Степная	ф. Ст 24	РП 61 2 СШ	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	13 Повреждение в ПС и других сетевых организаций	повреждение на ЦРП 3 подъема ф 12		30.06.16.	01ч55м	02ч15м	00ч20м	Рп 61 2 сш запитали по ф. 9-1	КНС , тяговая	