

**Данные об аварийных отключениях по границам территориальных зон деятельности организации, вызванных авариями или внеплановыми отключениями объектов электросетевого хозяйства, с указанием даты аварийного отключения объектов электросетевого хозяйства и включения их в работу, причин аварий (по итогам расследования в установленном порядке) и мероприятий по их устранению по ГУП "ОКЭС" Март 2016 г.**  
название (филиал, РУЭС) ОГУ КЭС

№ п.п.	Наименование электроустановки		Признак нарушения	Причина нарушения	Дополнительная информация по причинам нарушений	Срабатывание коммутации (защ. у.-ва)	Дата	Время откл.	Время вкл.	Длительность перерыва электроснабжения	Принятые меры	Отключенные потребители (эл.установки)	Примечание
	ПС или РП	№ТП											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Абдулинский КЭС Пономаревский РУЭС	ТП-1-4	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	15 Прочее	На ТП-1-4 выгорел щит 0,4кВ(Т.Т, счетчик,оплавилась изоляция)		01.03.2016 02.03.16	22ч25м	01ч25м	03ч00м	Восстановили щит 0,4кВ.	Быт.	
2	г.Оренбург ТП-3115	гр. Комсомольская 13	2. Воздействие сторонних лиц и организаций.	15 Прочее	На фасаде дома Комсомольская 11 пытались перерубить КЛ-0,4кВ. Повреждена одна фаза.		05.03.2016.	09ч04м	12ч41м	03ч37м	Установили муфту на КЛ-0,4кВ. Группу вкл.	Жилой сектор, быт.	
3	Бузулукский КЭС ТП-78	гр. Почтовая	2. Воздействие сторонних лиц и организаций.	5 Повреждение опоры	В результате ДТП подломилась опора 0,4кВ 5\1. Опора облокотилась на дерево.Отключения не было.		05.03.2016	16ч10м	16ч40м	00ч30м	Заменяли опору	Быт.	
4	г.Оренбург ТП-487 ОГЭС	гр. Туркестанская 45 п.5-8	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	8 Повреждение КЛ	От ТП-487 поврежден КЛ-0,4кВ №2 по вводу 1 до ж/д Туркестанская 45 п.5-8		05.03.2016.	18ч06м	22ч00м	3ч54м	поврежденный КЛ откинули, запитали по КЛ №1 по вводу 1, 11.03.16. восстановили и вкл КЛ №1 по	ж/д Туркестанская 45 п.5-8, магазин "Мелодия"	16.03.16. 11ч18м место повреждение найдео
5	Бузулукские КЭС ТП-25	гр.Пионерская	1. Воздействие стихийных (погодных) явлений.	14 Повреждение в эл. установках абонентов	Пожар бани ж/д Пионерская 92		06.03.16.	7ч20м	7ч40м	0ч20м	откинули питание на баню, гр. 0,4кВ Пионерская с ТП-25 вкл.	жилой сектор	
6	Орский КЭС Новоорский РУЭС ТП 67	гр. 4	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	10 Дефект контакта	на опоре №1 выгорел прокалывающий зажим		08.03.16.	18ч45м	19ч10м	00ч25м	заменяли прокалывающий зажим	жилой сектор	
7	Бугурусланские КЭС КТП-169	гр. Дубовская	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	10 Дефект контакта	На АВ гр. Дубовская нагрев контакта фазы "В"		09.03.16.	16ч00м	16ч30м	0ч30м	протянули контакт, вкл. АВ	жилой сектор, быт.	

8	г.Оренбург ТП-429 (ОГЭС)	гр. Гагарина 23/5	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	8 Повреждение КЛ	повреждена КЛ-0,4 кВ (ОКЭС) ввод №1		10.03.16.	14ч20м			перешли на ввод №2 с ТП-429	многоэтажный ж/д (с организациями: ГИБДД, ООО Транспецинформ, Региональная	15.03.16. КЛ восстановлена вкл.
9	Бузулукский КЭС Ташлинский РУЭС ТП 503	гр. 3	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	15 Прочее	пожар ж/д пер. Коммунальный д 8		11.03.16.	04ч00м	04ч25м	00ч25м	откл. ж/д с опоры	жилой сектор	
10	Бузулукский КЭС Ташлинский РУЭС ТП-510	гр.1 в ст.гимназии №1	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	15 Прочее	Пожар внутри здания гимназии №1		12.03.16.	10ч50м	11ч15м	0ч25м	Пожар потушили, гр. вкл.	гимназия №1 ввод1	
11	Бузулукский КЭС Ташлинский РУЭС ТП-613	гр.4 в ст.гимназии №1	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	15 Прочее	Пожар внутри здания гимназии №1		12.03.16.	10ч50м	11ч15м	0ч25м	Пожар потушили, гр. вкл.	гимназия №1 ввод2	
12	Орнебург ТП-487 2 СШ	гр. Туркестанская 45 п.5-8	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	8 Повреждение КЛ	При отыскании места повреждения повреждения КЛ №2 была повреждена КЛ №1. Сгорело 2 ПН		14.03.2016	13ч31м				КЛ №1 работала на холостом ходу.	КЛ восстановлена 15.03.16. 17ч08м
13	Бугурусланский КЭС ТП 147	гр. ул. Освещение	2. Воздействие сторонних лиц и организаций.	15 Прочее	ДТП сбита опора ул. освещения		15.03.16., 16.03.16.	16ч00м	11ч15м		заменяли опору, вкл	ул. освещение	
14	Соль-Илецкий РУЭС ТП 28	гр. 1	1. Воздействие стихийных (погодных) явлений.	3 Обрыв (схлест) провода	обрыв нулевого провода		15.03.16.	15ч22м	17ч00м	01ч38м	устранили обрыв гр. вкл.	жилой сектор	
15	Бугурусланский КЭС ТП 131	гр. Авторынок	1. Воздействие стихийных (погодных) явлений.	15 Прочее	на опоре №2 слетел изолятор		15.03.16.	17ч30м	18ч20м	00ч50м	закрепили изолятор гр вкл.	промзона	
16	Илекский РУЭС ТП-44	РУ-0,4кВ	1. Воздействие стихийных (погодных) явлений.	15 Прочее	На ТП-44 в РУ-0,4кВ сгорел абонентский счётчик(ХПП) и сгорел счётчик технического учёта(ОКЭС). поврежден отход. КЛ абонента		15.03.16. 17.03.16.	20ч40м	12ч30м	14ч50м	Заменяли коммерческий учет и технический учет, вкл.	ХПП	Из-за метели повреждения на ТП-44 по согласованию с руководством Илекского РУЭС будут устранять

17	Илекский РУЭС ТП-47	гр.№3	1. Воздействие стихийных (погодных) явлений.	15 Прочее	Опора №1ВЛ-0,4кВ гр.№3 слетел изолятор, совместный подвес ВЛ-0,4кВ гр.№3,гр.№5.		15.03.16.	21ч56м	23ч49м	01ч53м	Устранили повреждения гр. №3,№5 вкл.	Жилой сектор.	Для устранения повреждения на ТП-47 откл. гр.№5 в 21ч56м.
18	Медногорский РУЭС ТП-121(пос. Ракитянка)	гр.№5	1. Воздействие стихийных (погодных) явлений.	15 Прочее	На ТП-121 сгорел ПН-100А фазы "С"		15.03.16.	19ч45м	23ч25м	03ч40м	Осмотрели ВЛ-0,4кВ, заменили сгоревший ПН, вкл.	Насосная станция подкачки воды.	
19	г.Оренбург ТП-548	гр.№2	1. Воздействие стихийных (погодных) явлений.	3 Обрыв (схлест) провода	На ВЛ-0,4кВ произошел обрыв фазного и нулевого провода ввод в ж/д ул. Ростоши дом. 17.		15.03.16.	22ч30м	22ч58м	00ч28м	устранили обрыв гр. вкл.	Жилой сектор,Быт.	
20	Бузулукские КЭС Колтубановский РУЭС ТП-701	гр. №2	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	15 Прочее	Пожар в ж/д ул. Маяковского 7		17.03.16.	18ч02м	18ч50м	0ч48м	на опоре откл. ввод в ж/д ул. Маяковского 7, группу вкл.	Жилой сектор,Быт.	Откл. гр. №2 для безопасного тушения пожара
21	Абдулинский КЭС Матвеевский РУЭС ТП-016	гр.№1	1. Воздействие стихийных (погодных) явлений.	3 Обрыв (схлест) провода	На ВЛ-0,4кВ произошел обрыв фазного провода в пролёте опоры №25-№26.		19.03.16.	14ч10м	15ч15м	01ч05м	устранили обрыв гр. вкл.	Жилой сектор.	
22	Сорочинский КЭС ТП-13	гр.№1	1. Воздействие стихийных (погодных) явлений.	15 Прочее	Горел жилой дом по ул.Железнодорожная №22.		19.03.16.	15ч24м	15ч50м	00ч26м	на опоре откл. ввод в ж/д ул. Железнодорожная 22, группу вкл.	Жилой сектор.	
23	Октябрьский РУЭС ТП-4	гр.№2	1. Воздействие стихийных (погодных) явлений.	16 Не выявленная, неустановленная причина.	На ТП-4 откл. автоматический выключатель.		19.03.16.	17ч36м	18ч15м	00ч39м	Осмотрели ВЛ-0,4кВ, гр. вкл.	Жилой сектор.	
24	Сорочинский КЭС ТП-52	гр 2	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	15 Прочее	на опоре №5 отгорел фазный провод ввод в ж/д ул. Матросова 17		19.03.16.	22ч10м	22ч27м	00ч17м	устранили повреждения гр. №2 вкл.	жилой сектор.	
25	Орский КЭС ТП-676	гр. 1 , гр 3	1. Воздействие стихийных (погодных) явлений.	3 Обрыв (схлест) провода	схлест проводов		19.03.16.	22ч30м	04ч15м	05ч45м	устранили схлест гр. 1 ,3 вкл.	жилой сектор.	

26	г.Оренбург ТП-3207	2-СШ 0,4кВ	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	15 Прочее	На ТП-3207 откл. вводной автомат 2-СШ ВА55-43 1600А		20.03.16.	10ч55м	11ч23м	00ч28м	Осмотрели ТП-3207 2-СШ 0,4кВ.Повторно вкл.	Жилой сектор.	
27	г.Оренбург ТП-257 ОГЭС	гр. Школа	2. Воздействие сторонних лиц и организаций.	8 Повреждение КЛ	Повреждена подрядной организацией М-Кон КЛ-0,4 кВ №2 (ОКЭС) от ТП-257 до ВРУ школы №60		22.03.16.	16ч54м	18ч55м	02ч01м	Откинули поврежденную КЛ№2 в ВРУ. Заменяли ПН-250А, вкл.	школа №60	23.04.15. КЛ восстановлена
28	Сорочинский КЭС ТП-166	гр. 3	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	8 Повреждение КЛ	На ТП-166 гр. сгорело 2 ПН-100А. Повреждена КЛ-0,4кВ ввод с опоры на СТО.		24.03.16 25.03.16	22ч30м	04ч50м	06ч20м	Откинули поврежденную КЛ с опоры, заменили ПН, вкл.	Жилой сектор, быт.	
29	Новосергеевский РУЭС ТП-505	гр.№1	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	3 Обрыв (схлест) провода	На ВЛ-04кВ в пролёте опор №12-№13 произошел обрыв нулевого линейного провода.		27.03.16.	05ч10м	08ч35м	03ч25м	устранили обрыв. гр.№1 вкл.	Жилой сектор.	
30	г.Оренбург ТП-3025	гр.ОИЖК пер.Шевченко №6	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	15 Прочее	На ТП-3025 сгорел ПН-250А фазы "В".		27.03.16.	11ч17м	11ч47м	00ч30м	Заменяли сгоревший ПН, вкл.	ОИЖК пер.Шевченко №6	
31	г.Оренбург ТП-3116	гр. ул.Самолётная 198 ввод №1	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	15 Прочее	На ТП-3116 сгорел ПН-400А фазы "В".		27.03.16.	12ч05м	12ч42м	00ч37м	Заменяли сгоревший ПН, вкл.	многоэтажный ж/д	
32	Октябрьский РУЭС ТП-8	гр. №2	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	15 Прочее	Пожар в ж/д ул. Заводская 8		28.03.16.	23ч15м	23ч30м	0ч15м	откл. ввод в ж/д ул. Заводская 8, группу вкл.	жилой сектор.	
33	г.Оренбург ТП-3162	гр. ул. Освещение	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	15 Прочее	Отключался автомат ул. освещения. Повторно вкл.		28.03.16.	23ч29м	10ч03м	10ч34м	Повторно вкл.	ул. освещение	
34	г.Оренбург ТП-427(ОГЭС)	гр.Полтавская 84	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	8 Повреждение КЛ	Повреждена КЛ-0,4 кВ (ОКЭС) фаза "В" от ТП-427 до ВРУ ж/д		29.03.16.	22ч22м	22ч55м	0ч33м	в ВРУ ж/д сделали одноименку, вкл.	жилой дом.	

35	г.Оренбург ТП-1747	гр.Поляничко12 /1 (ввод-2)	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	16 Не выявленная, неустановленная причина.	откл. АВ		30.03.16.	0ч35м	0ч57м	0ч22м	повторно вкл.	жилой дом.	
36	г.Оренбург ТП-427 (ОГЭС)	гр.Полтавская 84	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	8 Повреждение КЛ	Повреждена КЛ-0,4 кВ (ОКЭС) фаза "А" и "В" от ТП-427 до ВРУ ж/д		30.03.16.	1ч04м	7ч00м	5ч56м	откл. поврежденную КЛ, к ВРУ ж/д подкл. ДЭС 100кВА	жилой дом.	В 11ч00м отключили ДГУ. В 16ч51м смонтировали временку СИП с ТП-174 и вкл. ж\д
37	Бузулукский КЭС Грачёвский РУЭС ТП-104	гр.№3	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	15 Прочее	По ул.Советская №101 пожар в гараже.		30.03.16.	19ч50м	20ч00м	00ч10м	В доме ул.Советская 101 отключили гараж, гр.вкл.	Жилой сектор.	
38	Медногорский РУЭС ТП 64	гр 5	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	15 Прочее	ул. Медногорская д 30 отсутствие контакта на опоре		31.03.16.	14ч35м			заменяли прокалывающий зажим гр 5 не откл.	жилой дом.	15ч10м устранили
39	Бузулукский КЭС Первомайский РУЭС ТП-307	гр.№1	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	15 Прочее	По ул.Мирная №31 пожар в бане.		31.03.16. 01.04.16.	23ч45м	00ч10м	00ч25м	В доме ул.Мирная 31 отключили баню, гр. вкл.	Жилой сектор.	

**Данные об аварийных отключениях по границам территориальных зон деятельности организации, вызванных авариями или внеплановыми отключениями объектов электросетевого хозяйства, с указанием даты аварийного отключения объектов электросетевого хозяйства и включения их в работу, причин аварий (по итогам расследования в установленном порядке) и мероприятий по их устранению по ГУП "ОКЭС" Март 2016 г.  
название (филиал, РУЭС) ОГУ КЭС**

№ п.п.	Наименование электроустановки			Признак нарушения	Причина нарушения	Дополнительная информация по причинам нарушений	Срабатывание коммутации (защ. у.-ва)	Дата	Время откл.	Время вкл.	Длительность перерыва электроснабжения	Принятые меры	Отключенные потребители (эл.установки)	Примечание
	ПС или РП	№фид	№ТП											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	г. Оренбург РП 61 2СШ	ф. Ст 24		4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	8 Повреждение КЛ	повреждение КЛ 10 кВ от ЦРП 3 подъема до РП 61		03.03.16.	03ч30м	03ч46м	00ч16м	РП 61 2СШ запитали по ф 9-1	КНС	03.03.16 КЛ восстановлена
2	Акбулакский РУЭС п/с Акбулакская	ф. Ак-13		4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	7 Повреждение ОПН, РВП	на ТП 74 поврежден разрядник	Т.О.	04.03.16.	03ч53м	04ч25м	00ч32м	откл. РЛНД Р25 ф. Ак 13 вкл.	жилой сектор быт НС	04ч45м на ТП 74 демонтировали разрядник, вкл. РЛНД Р 25
3	Бугурусланские КЭС		ТП-160	1. Воздействие стихийных (погодных) явлений.	3 Обрыв (схлест) провода	В результате схода снега с крыши 4ёх этажного дома произошёл схлест проводов 0,4кВ и на ТП-		04.03.16.	18ч45м	19ч20м	0ч35м	устранили схлест, заменили ПК, вкл. ТП-160	жилой сектор	
4	г.Оренбург РП-8(ОКЭС)	ф.8-1(ОГЭС)		5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	14 Повреждение в эл. установках абонентов	Повреждена КЛ-6кВ(ОГЭС) от ТП-180 до ТП-339		04.03.16.	15ч55м	17ч14м	01ч19м	Откл. повр. КЛ-6кВ, ф.8-1 на РП-8 вкл.	Абоненты ОГЭС	
5	г.Оренбург п/ст. "Промбаза"	ф.ПБ-13	РП-41 1-СШ 10кВ.	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	15 Прочее	На РП-41 в РУ-10кВ с крыши течёт вода на токоведущие части.		04.03.16, 05.03.16.	16ч00м	04ч10м	12ч10м	Устранили течь, вкл ф.ПБ-13	Промзона.	
6	г.Оренбург п/ст. "Промбаза"	ф.ПБ-37	РП-41 2-СШ 10кВ.	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	15 Прочее	На РП-41 в РУ-10кВ с крыши течёт вода на токоведущие части.		04.03.16, 05.03.16.	16ч00м	04ч10м	12ч10м	Устранили течь, запитали 2СШ РП-41 через СМВ	Промзона.	На п/с Промбаза не исправен привод В ф.ПБ-37

7	г.Оренбург РП-35 ОГЭС	ф.35-3 ОГЭС	ТП-3079 ОКЭС	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	13 Повреждение в ПС и других сетевых организаций	Неисправность на участке ВЛ-10кВ Газпромэнерго		05.03.16.	00ч00м	12ч35м	12ч35м	Откл участок ВЛ-10кВ ф.35-3 от Р-1 до Р-2 ГазпроЭнерго	база СН "Логистика"	
8	Соль-Илецкий РУЭС п\с Соль-Илецкая	ф.11		4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	15 Прочее		АПВ успешно	05.03.2016	14ч40м	14ч40м	00ч00м			
9	Новосергеевский РУЭС п\с Новосергеевская	ф.11		4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	4 Повреждение изоляторов на ВЛ	на опоре №128 поврежден штыревой изолятор , На ТП 1108 (абонентская) поврежден	земля	07.03.16.	13ч31м	13ч43м	00ч12м	откл. РЛНД Р 11-4 ф. вкл.	НС быт жилой сектор, промзона	16ч05м на опоре №128 заменили изолятор , откл. ТП 1108(абонентская) ф.11 вкл. полностью
10	Акбулакский РУЭС п/с Акбулакская 1СШ	ф. 2, 12, 13, 14 (ОКЭС)		5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	15 Прочее	откл. ВЛ 110 кВ	АПВ успешно	08.03.16.	19ч23м	19ч23м	00ч00м		жилой сектор быт НС	
11	Кувандыкский РУЭС п/с Тяговая	ф.6 (РЖД)	ТП-726, 725, 729 (ОКЭС)	1. Воздействие стихийных (погодных) явлений.	13 Повреждение в ПС и других сетевых организаций	Порывистый ветер до 18 м/с, повреждение в сетях РЖД		09.03.16.	12ч20м	12ч55м	0ч35м	РЖД откл. поврежденный участок, вкл. ф.6	Жилой сектор, быт.	
12	Соль-Илецкий РУЭС п/с Соль-Илецкая			5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	15 Прочее	откл. ВЛ 110кВ		11.03.16.	23ч25м	23ч35м	00ч10м	повторно вкл.	котельная. НС жилой сектор быт	
13	Медногорский РУЭС п/с Медногорская	ф.14		4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	15 Прочее	ул Плановая д 98 сорвало кровлю задела ВЛ		12.03.16.	00ч48м	01ч30м	00ч42м	повторно вкл.	жилой сектор быт.	
14	г. Оренбург РП 33 2 СШ		3082,3043 3012,3088,3089, 3125,3160. (ОКЭС)	1. Воздействие стихийных (погодных) явлений.	13 Повреждение в ПС и других сетевых организаций			12.03.16.	02ч07м	02ч56	00ч49м	повторно вкл.	жилой сектор быт КНС(ввод1)	
15	г. Оренбург п/с 9 Января	ф. Ян-3 (ОГЭС)	3096, 3127	1. Воздействие стихийных (погодных) явлений.	3 Обрыв (схлест) провода	обрыв ВЛ пролете опор 59-60		12.03.2016	04ч26м	05ч56м	01ч30м	устранили обрыв ф. Ян 3 вкл.	жилой сектор	

16	Илекский РУЭС п/с Краснохолмская	ф.6		1. Воздействие стихийных (погодных) явлений.	13 Повреждение в ПС и других сетевых организаций	Повреждние на участке ВЛ РЭСа, дефект РЛНД	"земля"	12.03.16.	7ч50м	8ч29м	0ч39м	устранили, вкл	Больница 1ввод, дет/сад, жилой сектор	
17	Медногорский РУЭС РП-2	ф. Сады и огороды		4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	7 Повреждение ОПН, РВП	Поврежден разрядник на ТП-4 по фазе В		12.03.16.	15ч07м	17ч30м	2ч23м	срезали шлейфа на разрядник, ф. С/о вкл.	сад. участки (питается только охрана)	Из 7хТП по ф.С/о в зимний период в работе 1хТП №4
18	Акбулакский РУЭС п\с Акбулакская	ф.15		5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	15 Прочее	Повреждение на п\с Акбулакская		13.03.2016	16ч50м	17ч00м	00ч10м	Повтрно вкл. Осмотрели	Жилой сектор, администрация, прокуратура, котельная.	
19	Сорочинский КЭС ТП-86			4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	15 Прочее	На ТП-86 отключился вакуумный выключатель.		14.03.2016	12ч40м	13ч00м	00ч20м	Д\сад, быт.	Повторно включили. Осмотр причину не выявил.	
20	Саракташский РУЭС п\с Саракташская	ф.14.		1. Воздействие стихийных (погодных) явлений.	2 Падение деревьев (веток)	на ВЛ упало дерево		15.03.16.	13ч05м	13ч45м	00ч40м	откл. РЛНД в стор. ТП 260 ф. 14 вкл.	жилой сектор быт, водозабор	отпайка в сторонну ТП 260 на балансе ВКХ
21	Абдулинский КЭС Пономаревский РУЭС п/с Пономаревская	ф. Пн 1		1. Воздействие стихийных (погодных) явлений.	15 Прочее	на опоре 37 слетел изолятор		15.03.16.	15ч59м	16ч04м	00ч05м	повторно вкл.	д/сад. прокуратура жилой сектор	16ч51 откл. закрепили изолятор 17ч54м ф вкл.
22	г.Оренбург РП-19	ф.19-0 (ОГЭС)	ТП-3011. ТП-3033 2-СШ 10кВ,3040 2-СШ 10кВ.	1. Воздействие стихийных (погодных) явлений.	13 Повреждение в ПС и других сетевых организаций			15.03.16.	21ч24м	22ч13м	00ч49м	Откл. КВЛ-10кВ(ОГЭС) от ТП-3033 до ТП-3040, ф.19-0 на РП-19 вкл.	АЗС,Пекарня,Магазины,Школа, Жилой сектор.	В 22ч34м ТП-3040 2-СШ 10кВ запитали через СР-10кВ. ТП-3011 вкл. в 23ч59м. В 00ч05м на ТП-3040 собрали нормальную схему.
23	г.Оренбург РП-59	ф.59-5	ТП-1703 1-СШ 10кВ(абонентская), ТП-1890 1-СШ 10кВ(абонентская),ТП-3069(ОКЭС)	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	8 Повреждение КЛ	Повреждена КЛ-10кВ(ОКЭС) от ТП-1890 до ТП-3094		16.03.16.	05ч05м	06ч05м	01ч00м	Откл. повр. участок КЛ-10кВ, ф.59-5 на РП-59 вкл.	Торговые центры,Жилой сектор.	КЛ-10кВ от ТП-1890 до ТП-3094 ф.59-5 вкл. в работу 18.03.16. в 17ч11м
24	Орский КЭС п/с Елшанская	ф. Е-15 (ОргЭС)	ТП 426 (ОКЭС)	1. Воздействие стихийных (погодных) явлений.	13 Повреждение в ПС и других сетевых организаций	На ВЛ 10 кВ (ОргЭС) слетел изолятор		16.03.16.	09ч00м	11ч50м	02ч50м	устранили повреждение на ВЛ ф. вкл.	жилой сектор	



25	Илекский РУЭС		ТП 31	1. Воздействие стихийных (погодных) явлений.	3 Обрыв (схлест) провода	на ВЛ 04кВ гр.1 схлест проводов на ТП сгорело 3 ПК		16.03.16.	09ч55м	10ч20м	00ч25м	устранили схлест, заменили ПК, вкл. ТП-31	жилой сектор	
26	Орский КЭС п/с Елшанская	ф.2(ОргЭС)	ТП-274, 14 Ор (ОКЭС)	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	13 Повреждение в ПС и других сетевых организаций	повреждение на участке ОргЭС		17.03.16.	10ч52м	14ч10м	3ч18м	вкл.	#ССЫЛКА!	
27	Сорочинский КЭС ТП-97	ТМ-160 кВА		4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	1 Повреждение ТМ	Поврежден ТМ		17.03.16.	17ч20м	18ч40м	1ч20м	заменяли ТМ вкл.	2 НС (перешли на резерв).	На ТП-97 ТМ заменен в 18ч40м
28	г.Оренбург РП-8(ОКЭС)	ф.8-3 (ОГЭС)	ТП-1408 (на обслуживание ОКЭС)	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	13 Повреждение в ПС и других сетевых организаций	Повреждение на участке ОГЭС		18.03.16.	13ч41м	16ч09м	2ч28м	вкл. ф.8-3 до ТП-106, ТП-1408 в работе.	Авто. техникум	
29	Оркий КЭС п/с ОЗТП	ф. 8 (ОргЭС)	ТП-582, КТПН-1 (ОКЭС)	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	13 Повреждение в ПС и других сетевых организаций	на ВЛ-10 кВ (ОргЭС) опора №102 отгорел шлейф, и разрушились ОПН		18.03.16.	14ч35м	17ч50м	3ч15м	ОргЭС устранили повреждение, ф.8 вкл. полностью	жилой сектор, быт.	
30	Переволоцкий РУЭС ТП-111			1. Воздействие стихийных (погодных) явлений.	9 Повреждение изоляторов на ТП	На ТП-111 РУ-10кВ произошел пробой опорного изолятора на ПК держателе фазы "В".	Сгорел ПК фазы "В".	19.03.16.	09ч50м	11ч20м	01ч30м	Заменяли опорный изолятор фазы "В", заменили ПК. Вкл.	Жилой сектор.	
31	Шарлыкский РУЭС п/ст."Шарлыкская"	ф.1		1. Воздействие стихийных (погодных) явлений.	9 Повреждение изоляторов на ТП	на ТП 81 поврежден проходной изолятор	АПВ успешно	19.03.16.	14ч00м	14ч00м	00ч00м	Время срабатывания АПВ.	Больница-резерв, Водозабор-резерв, АБЗ, Маслозавод, Сады-огороды, Жилой сектор.	18ч40м на ТП 81 заменили изолятор
32	Шарлыкский РУЭС п/ст."Шарлыкская"	ф.6		1. Воздействие стихийных (погодных) явлений.	16 Не выявленная, неустановленная причина.		Т.О. , АПВ не успешное.	19.03.16.	14ч00м	14ч05м	00ч05м	РПВ успешное.	Водозабор, Администрация, РУС, ЭТУС, РДК, СХТ, АЗС, Хлебзавод, Лесхоз, ПУ-62, Агронаб, Мельница, Ветстан	На ВЛ-10кВ отключили отпайку в ст. ТП-69. Учхоз не работает.
33	Бузулукский КЭС Колтубановский РУЭС п/ст."Колтубановская"	ф.7 (ОКЭС)		2. Воздействие сторонних лиц и организаций.	5 Повреждение опоры	В результате ДТП сбита ж/б опора №1/4 ВЛ-10кВ отпайка в ст. ТП-701, автомобиль с места ДТП		19.03.16.	13ч52м	16ч40м	02ч48м	Заменяли поврежденную опору, ф.7 вкл.	Жилой сектор.	

34	Новосергеевский РУЭС п\ст."Новосергеевская".	ф.14 от п/ст."Новосергеевская" до ЛР14/1(РЭС)	ТП-1405,1406,1407(ОКЭС)	1. Воздействие стихийных (погодных) явлений.	16 Не выявленная, неустановленная причина.		земля	19.03.16.	16ч57м	17ч25м	00ч28м	Осмотрели ВЛ-10кВ от ЛР14/1 до ТП-1405,1406,1407, осмотрели ТП, вкл.	Детсад,Жилой сектор.	
35	Кувандыкский РУЭС п/ст."Кувандыкская"	ф.4(ОКЭС)	РП-2 2-СШ 10кВ(ОКЭС)	1. Воздействие стихийных (погодных) явлений.	16 Не выявленная, неустановленная причина.			19.03.16.	18ч22м	18ч49м	00ч27м	РП-2 2-СШ запитали по ф.13 с п/ст."Кувандыкская".	Горнолыжная база-резерв,Сакмарский водозабор-резерв,Жилой сектор,Административно-	ф.4 осмотрели в 19ч46м вкл. на х/х.
36	г.Оренбург РП-19	ф.19-0 (ОГЭС)	ТП-3011. ТП-3033 2-СШ 10кВ,3040 2-СШ 10кВ.	1. Воздействие стихийных (погодных) явлений.	13 Повреждение в ПС и других сетевых организаций			19.03.16.	18ч24м	19ч13м	00ч49м	повторно вкл.	АЗС,Пекарня,Магазины,Школа, Жилой сектор.	
37	г.Оренбург РП-68	2-СШ 10кВ		1. Воздействие стихийных (погодных) явлений.	3 Обрыв (схлест) провода	На ВЛ-10кВ ф.68-17(абонентская) произошел схлест проводов и на п/ст."Степная" откл. ф.Ст-12		19.03.16.	18ч19м	18ч28м	00ч09м	На п/ст."Степная" повторно вкл.ф.Ст-12.	Жилой сектор,Стройки, Административные здания.	Ф.68-17 устранили схлест вкл.20ч52м.
38	Орский КЭС п/с Сокол	ф.6 (ОргЭС)	ТП 349 (ОКЭС)	1. Воздействие стихийных (погодных) явлений.	13 Повреждение в ПС и других сетевых организаций	повреждение на ВЛ ОргЭС		19.03.16.	22ч50м	01ч22м	02ч32м	устранили вкл.	жилой сектор	
39	Орский КЭС Адамовский РУЭС п\с Кушкульская	ф.5		1. Воздействие стихийных (погодных) явлений.	16 Не выявленная, неустановленная причина.			20.03.16.	01ч19м	02ч12м	00ч53м	повторно вкл.	жилой сектор быт	
40	Бузулукский КЭС п/с Бузулукская	ф. Водовод-2		1. Воздействие стихийных (погодных) явлений.	8 Повреждение КЛ	Повреждена КЛ-6кВ(ОКЭС) от ЛРН№171 до ЛРН№173.		20.03.16.	01ч30м	03ч50м	02ч20м	на РП 16 вкл. СВ	скважина, жилой сектор быт	КЛ Восстановлена 23.03.16.
41	г. Оренбург п/с Степная 2СШ		ТП 3001,3002,3004, 3004 РП 61 2СШ	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	11 Попадание птиц, животных под напряжение.	На п/ст. "Степная" 2-СШ 10кВ попала крыса.		20.03.16.	02ч46м	03ч01м	00ч15м	на РП 24 вкл. СВ на ЦРП Эподъема вкл. СВ	больница, ВКХ	
42	г. Оренбург п/с Шевченковская	ф. Шв-29		4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	8 Повреждение КЛ	повреждена КЛ-10кВ(ОКЭС) от п/с Шевченковская до ТП 3084		20.03.16.	07ч16м	07ч37м	00ч21м	на ТП 3084 откл. ВН в стор п/с Шевченковская, вкл. СР.	стоматологическая поликлиника, школа жилой сектор быт	23.03.16. в 23ч06м КЛ-10кВ ф.Шв-29 от п/ст."Шевченковская" до ТП-3084 включили,сфазировал и, на ТП-3084 собрали нормальную схему.

43	г.Оренбург РП-64(ОКЭС)	ф.64-11(ОГЭС)		5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	8 Повреждение КЛ	Повреждена КЛ-10кВ(ОГЭС) от ТП-430 до ТП-432		20.03.16.	11ч15м	12ч10м	00ч55м	Откл. повр.КЛ-10кВ, ф.64-11 на РП-64 вкл.	Абоненты ПО "ОГЭС".	
44	г.Оренбург РП-50	ф. 50-1		5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	15 Прочее	В следствии включения секционного выключателя 0,4кВ на ТП-1759 на РП-50 в 11ч45м откл. ф.		21.03.2016	16ч39м	16ч48м	00ч09м	КЭС Оренбуржье отключили СВ-0,4кВ на ТП-1759, ОГЭС вкл. ф. 50-1	Жилой сектор, быт.	С 11ч45м по 1-й секции 10кВ на ТП-1759, 1760, 3116, 3117 были запитаны через обратную трансформацию на ТП-1759 по ф. 50-8
45	Бузулукский КЭС РП-2(ОКЭС)	ф.Мельничный(ОКЭС)		5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	14 Повреждение в эл. установках абонентов	Повреждена КЛ-6кВ(абонентская) от ТП-251(ОКЭС) до ТП-227(абонентская).		24.03.16.	00ч45м	01ч13м	00ч28м	Откл.повр. КЛ-6кВ, ф.Мельничный на РП-2 вкл. ,ТП-227 запитали по резерву.	Дом инвалидов,Жилой сектор,Быт.	
46	Бугурусланский КЭС Асекеевский РУЭС п/с Тяговая-Заглядино(РЖД)	ф. 5	РП 1 (ОКЭС)	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	13 Повреждение в ПС и других сетевых организаций	на п/с Тяговая Заглядино откл. ТМ 2		24.03.16.	12ч00м	12ч14м	00ч14м	повторно вкл.	жилой сектор быт	
47	г. Оренбург п/с Юго-Западная	ф. ЮЗ-9	ТП 3118 ОКЭС	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	16 Не выявленная, неустановленная причина.			24. 03.16.	12ч34м	13ч30м	00ч56м	повторно вкл.	ГСК	осмотрели участок ВЛ находящейся на балансе ОГУ КЭС повреждений нет, на абонентском участке ВЛ осмотр производится силами
48	Октябрьский РУЭС п/с Октябрьская	ф. 14		4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	15 Прочее	на ТП 22 на ВН выгорел дугогосащий нож		24.03.16.	15ч55м	16ч25м	00ч30м	откл. ТП-22 ф.14 вкл.	отдел культуры школа жилой сектор быт	24.03.16. 16ч55м на ТП 22 заменили дугогосащий нож ТП вкл.
49	Бузулукский КЭС п/с Бузулукская	ф.Красный флаг-1		4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	8 Повреждение КЛ	Повреждена КЛ-6 кВ (ОКЭС) от ТП-65 до ТП-480		25.03.16.	12ч11м	13ч33м	1ч22м	откл. поврежденный участок, ф. Красный флаг-1, вкл.	жилой сектор, быт.	КЛ-6 кВ от ТП-65 до ТП-480 восстановлена, вкл. в 16ч11м по н.с.
50	г. Оренбург		ТП 3165	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	15 Прочее		сгорело ПК ф. С	27.03.2016	02ч40м	04ч00м	01ч20м	заменяли ПК ТП вкл.	жилой сектор	
51	Кувандыкский РУЭС п/с Кувандыкская	ф.7		4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	8 Повреждение КЛ	На опоре №89/1 повреждена концевая мачтовая заделка КЛ-10кВ(ОКЭС)		27.03.16.	05ч24м	06ч39м	01ч15м	откл. ТП 708 ф. вкл.	АЗС Быт школа д/сад жилой сектор	27.03.16. ввостановили мачтовую муфту, в 11ч55м ТП-708,709 вкл.

52	г. Оренбург		ТП 3165	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	9 Повреждение изоляторов на ТП	повреждение опорного изолятора ф С	сгорело 3 ПК	28.03.16.	03ч40м	05ч52м	02ч12м	демонтировали изолятор, заменили ПК, ТП вкл.	жилой сектор	
53	Новосергиевский РУЭС п/с Новосергиевская	ф.14		4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	7 Повреждение ОПН, РВП	На ТП-1405 поврежден разрядник фазы "С"		28.03.16.	20ч49м	21ч28м	0ч33м	демонтировали поврежденный разрядник, ф.14 вкл.	жилой сектор, быт.	
54	Бузулукский КЭС п/с Бузулукская	ф.Строй Техникум		4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	8 Повреждение КЛ	Повреждена КЛ-6 кВ (ОКЭС) от ТП-312 до ТП-311		29.03.16.	5ч55м	6ч15м	0ч20м	откл. поврежденный участок, ф. вкл.	Котельная, уч. комбинат, д/с, жилой сектор, быт.	31.03.16 КЛ восстановили
55	Беляевский РУЭС п/с Беляевская	ф. Бе-5		4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	9 Повреждение изоляторов на ТП	На ТП-511 Поврежден проходной изолятор.		29.03.2016	12ч17м	15ч18	03ч01м	Отключили поврежденный участок, ф. Бе-5 вкл.	Школа, узел связи, очистные(резерв), жилой сектор, хлебоприемный пункт	ТП-511 хлебоприемный пункт включили в 16ч27м
56	г. Оренбург п/с Береговая	2 СШ-6 кВ		5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	13 Повреждение в ПС и других сетевых организаций	Повреждена КЛ-6 кВ (ОГЭС) от ТП-3036 до ТП-400 ф.Б-21	"Земля"	30.03.16.	5ч08м	6ч18м	1ч10м	откл. поврежденный участок, вкл.	школа бокса, ГК, НС, духовная семинария.	
57	Кувандыкский РУЭС п/ст."Рамазан".	ф.Рамазан-1		5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	14 Повреждение в эл. установках абонентов	На п/ст."Рамазан" откл. ВВ от МТЗ.	МТЗ	31.03.16.	02ч05м	03ч05м	01ч00м	Повторно вкл.	НС ввод №1.	
58	Бугурусланский КЭС Асекеевский РУЭС КТП-48			4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	11 Попадание птиц, животных под напряжение.	На КТП-48 в камеру ТМ попала кошка.	Сгорели 3 ПК-10кВ.	31.03.16.	21ч35м	22ч15м	00ч40м	Убрали кошку, заменил и ПК. вкл.	Жилой сектор.	