

Данные об аварийных отключениях по границам территориальных зон деятельности организации, вызванных авариями или внеплановыми отключениями объектов электросетевого хозяйства, с указанием даты аварийного отключения объектов электросетевого хозяйства и включения их в работу, причин аварий (по итогам расследования в установленном порядке) и мероприятий по их устранению по ГУП "ОКЭС" Май 2016 г.

название (филиал, РУЭС) ОГУ КЭС

№ п.п	Наименование электроустановки			Признак нарушения	Причина нарушения	Дополнительная информация по причинам нарушений	Срабатывание коммутации (защ. у.-ва)	Дата	Время откл.	Время вкл.	Длительность перерыва электроснабжения	Принятые меры	Отключенные потребители (эл.установки)	Примечание
	ПС или РП	№фид	№ТП											
1	2	3	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Новосергеевский РУЭС ТП-108		гр. Дом культуры	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	15 Прочее	На ТП-108 гр. Дом культуры сгорело 2 ПН		01.05.16.	10ч00м	10ч35м	00ч35м	Заменяли ПН, вкл. Осмотр причину не выявил	Дом культуры	
2	Сорочинские КЭС ТП-95		яч. вводного руб-ка	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	10 Дефект контакта	На ТП-95 выгорела шина ф.В и ТТ на вводном руб-ке		02.05.16.	17ч30м	20ч25м	02ч55м	Заменяли шину фазы "В" и ТТ на вводном рубильнике. Вкл.	быт	
3	Медногорский РУЭС ТП-1411		гр.№4	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	14 Повреждение в эл. установках абонентов	Пожар в двухэтажном жилом доме по ул. Узловая №5		03.05.16.	03ч45м	04ч20м	00ч35м	На опоре ВЛ-0,4кВ откл. ввод в ж/д по ул. Узловая 5, гр. вкл.	Жилой сектор.	
4	г.Оренбург ТП-8(ОГЭС)		гр. Советская 1	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	14 Повреждение в эл. установках абонентов	Пожар Советская 1		04.05.2016	00ч30м	15ч51м	15ч21м	ОГЭС отключила гр. с ТП-8	Жилой сектор.	в 15ч 51м вкл. КЛ-0,4 кВ от ТП-8 до ВРУ ж/д Советская 1.
5	Бузулукские КЭС РП-11		гр. Почта-2	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	14 Повреждение в эл. установках абонентов	Повреждение в ВРУ Почты	ПН-250А фаза "А"	04.05.16.	11ч10м	15ч35м	4ч25м	Абонент устранил повреждение в ВРУ Почты, гр Почта-2 вкл.	Почта	
6	Бузулукские КЭС ТП-55		гр. Туб. диспансер	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	15 Прочее	Сгорел ПН фазы "С"	ПН-100А	04.05.16.	11ч05м	11ч48м	0ч43м	заменяли ПН, вкл	Туб. диспансер	
7	Октябрьский РУЭС ТП-29		гр. 3	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	15 Прочее	Отключили группу по просьбе пожарных для тушения		05.05.2016	00ч00м	01ч05м	01ч05м	Отключили ввод с опоры.	Жилой сектор.	
8	Орский КЭС Домбаровский РУЭС ТП-160		гр.№1	1. Воздействие стихийных (погодных) явлений.	3 Обрыв (схлест) провода	Из-за порывов ветра на ВЛ-0,4кВ в пролёте опоры №4-№5 произошел схлест нулевого и фазного		06.05.16.	13ч05м	14ч30м	01ч25м	Устранили схлест, гр. вкл.	Жилой сектор.	Из-за слёта проводов у абонентов вышла из строя бытовая
9	г.Оренбург ТП-3016		гр.Клуб	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	8 Повреждение КЛ	На КЛ-0,4кВ в ст. Клуба повреждена фаза "В".		06.05.16.	15ч09м	15ч47м	00ч38м	В ВРУ Клуба установили перемычку(одноимёнку), вкл.	Клуб "Радуга".	
10	Бузулукские КЭС РП-18		гр. 2этажные дома БЭГН	1. Воздействие стихийных (погодных) явлений.	3 Обрыв (схлест) провода	Ветер, упало дерево на ввод ж/д, обрыв нулевой жилы		10.05.16.	16ч00м	16ч30м	0ч30м	устранили, гр. вкл.	2этажные ж/д	

11	Илекский РУЭС ТП-47		гр.2	1. Воздействие стихийных (погодных) явлений.	16 Не выявленная, неустановленная причина.	Сильный ветер, дождь.	автомат	10.05.16.	16ч20м	16ч55м	0ч35м	повторно вкл	жильё	
12	Илекский РУЭС ТП-11		гр.2	1. Воздействие стихийных (погодных) явлений.	16 Не выявленная, неустановленная причина.	Сильный ветер, дождь.	автомат	10.05.16.	16ч53м	18ч30м	1ч37м	повторно вкл	жильё	
13	Медногорский РУЭС ТП-147		гр.№5	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	14 Повреждение в эл. установках абонентов	Пожар бани ж/д ул.Ключевая 114		10.05.16.	20ч40м	20ч45м	00ч05м	На ВЛ-0,4кВ откл. ввод в ж/д ул. Ключевая 114, гр.№5 на ТП-147 вкл.	Жилой сектор.	
14	Медногорский РУЭС ТП-44		гр.№15	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	10 Дефект контакта	В ВРУ 5 эт. ж/д. по ул. Комсомольская 15 на КЛ-0,4кВ(ОКЭС) ввод с ТП-44 нагрев нулевого контакта.		10.05.16.	21ч40м	22ч45м	01ч05м	В ВРУ ж/д ул. Комсомольская 15 устранили нагрев, гр. №15 вкл.	5 эт. ж/д	
15	Бугурусланский КЭС ТП-87		гр. Киевская	1. Воздействие стихийных (погодных) явлений.	3 Обрыв (схлест) провода	Из-за порывов ветра произошло падение подставной опоры и обрыв ввода в ж/д пер Спортивный 11		12.05.16.	14ч55м	15ч20м	0ч25м	заменяли ввод в ж/д пер. Спортивный 11		
16	Медногорский РУЭС ТП-314		гр. 13	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	15 Прочее	Пожар в жд. Отключили для тушения.		12.05.2016	22ч10м	22ч20м	00ч10м	Потушили и вкл. гр.	Жилой сектор.	
17	Бугурусланский КЭС ТП-109		гр. ж\д 43	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	8 Повреждение КЛ	Повреждена КЛ-0,4 кВ до 5 эт. дома		16.05.2016	08ч35м	12ч20м	03ч45м	В ВРУ ж\д сделали одноименку.	5-эт ж\д	КЛ будут восстанавливать 17.05.16
18	Илекский РУЭС ТП-11		гр. 3	1. Воздействие стихийных (погодных) явлений.	3 Обрыв (схлест) провода	На ВЛ-0,4кВ схлест проводов.		17.05.2016	13ч24м	14ч06м	00ч42м	Устранили схлест, вкл.	Д\сад, жилой сектор.	
19	Илекский РУЭС ТП-11		гр. 3	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	15 Прочее	Поврежден автомат 160А		17.05.2016	14ч45м	16ч02м	01ч17м	Заменяли автомат	Д\сад, жилой сектор.	
20	Бузулукский КЭС Ташлинский РУЭС ТП-509	гр.№1		5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	14 Повреждение в эл. установках абонентов	Пожар в шиномонтажке по ул.Молодёжная 12		18.05.16.	01ч50м	02ч50м	01ч00м	На опоре №27 ВЛ-0,4кВ откл. ввод в шиномонтажку, гр. №1 вкл.	Жилой сектор.	
21	Оренбург ТП-3032	гр. Харьковская частый сектор		5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	14 Повреждение в эл. установках абонентов	Отключили группу по просьбе пожарных для тушения		20.05.2016	04ч37м	04ч54м	00ч17м	Подвязали ввод на опоре, вкл. гр.	Жилой сектор.	

22	Медногорский РУЭС ТП-78		гр.№5	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	14 Повреждение в эл. установках абонентов	из-за повреждения КЛ-0,4кВ (абонента база Геворкян), в ТП-78 сгорели 3 ПН-100А	20.05.16.	15ч20м	15ч45м	0ч25м	отключили поврежденный КЛ, заменили 3 ПН, гр. вкл.	2 магазина, шиномонтаж, база Геворкян	
23	Сорочинские КЭС ТП-29		гр.№1	1. Воздействие стихийных (погодных) явлений.	2 Падение деревьев (веток)	Из-за ветра упало дерево на ВЛИ-0,4 кВ и на опоре№6-1 оборвало провод СИП	20.05.16.	17ч35м	19ч30м	01ч55м	Убрали дерево, восстановили ВЛ-0,4кВ, группу вкл.	Дом культуры, Нар.суд, БТИ, магазины.	
24	Медногорский РУЭС ТП-14		гр. 1	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	14 Повреждение в эл. установках абонентов	Отключили группу по просьбе пожарных для тушения	21.05.2016	01ч13м	02ч08м	00ч55м	Подвязали ввод на опоре, вкл. гр.	Жилой сектор.	
25	г. Оренбург ТП-3009		гр. Шевченко 36-36а	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	8 Повреждение КЛ	на КЛ-0,4кВ между к/к Шевченко36 и Шевченко36а повреждена фаза "В".	21.05.16.	11ч29м	12ч03м	00ч34м	В к/к Шевченко36а установили перемычку(однаименка) гр. вкл	жд Шевченко36,36а	
26	Бузулукский КЭС ТП-315		гр. 2-й Микрорайон дом 2	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	14 Повреждение в эл. установках абонентов	Пожар в жилом доме	24.05.2016	08ч01м	09ч45м	01ч44м	После тушения пожара вкл. гр.	Быт	
27	Орские КЭС ТП-1		гр.9 не отключ.	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	8 Повреждение КЛ	Поврежден КЛ-0,4кВ от ТП-1 до ж/д Краснофлотская 69	26.05.16.	12ч20м	18ч10м	5ч50м	КЛ вывели, Запитали ж/д по временному СИП	нет 1 фазы на ж/д Краснофлотская 69	
28	Медногорский РУЭС ТП-131		гр. Гайдара 7	1. Воздействие стихийных (погодных) явлений.	8 Повреждение КЛ	Поврежден КЛ-0,4кВ от ТП-131 до ж/д Гайдара 7	26.05.16.	16ч30м	19ч15м	2ч45м	КЛ вывели, Запитали ж/д по временному СИП	5эт ж/д Гайдара 7	
29	г.Оренбург ТП-3062		гр. Роддом	2. Воздействие сторонних лиц и организаций.	8 Повреждение КЛ	Поврежден 2хКЛ-0,4кВ по 1 СШ и 1хКЛ-0,4кВ по 2 СШот ТП-3062 до к/к Роддома	27.05.16.	14ч10м	19ч00м	04ч50м	Восстановили 2хКЛ-0,4кВ по 1СШ, вкл. роддом по 2 вводам	Роддом запитали через ДЭС 500кВА в 14ч10м	
30	г.Оренбург ТП-3062		гр. Поликлиника	2. Воздействие сторонних лиц и организаций.	8 Повреждение КЛ	Повреждена 1 КЛ-0,4 кВ №2 по 2СШ до ВРУ Поликлиники	27.05.2016	14ч10м	00ч00м	00ч00м	Откинули поврежденную КЛ(2 КЛ в параллельной работе)	Резерв на поликлинику	

31	Абдулинский КЭС ТП-18	гр. 1		2. Воздействие сторонних лиц и организаций.	5 Повреждение опоры	В результате ДТП повреждена концевая ж\б опора(абонента).		27.05.16. 28.05.16.	21ч20м	10ч00м	12ч40м	Абонента запитали с опоры ГУП"ОКЭС".	1 жилой дом. Группа на ТП не отключалась	Договорились с абонентом до утра.
32	Медногорский РУЭС ТП-466	гр.6		4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	3 Обрыв (схлест) провода	На Вл-0,4 кВ в пролёте опоры 33; 34 произошел схлест нулевого и фазного провода		30.05.2016	14ч00м	15ч15м	1ч15м	Устранили схлест,inkl.	жилой сектр	ТП-466, гр.6, плавкие ставки не перегорали
33	Сорочинские КЭС ТП-24	гр. 2 не откл.		2. Воздействие сторонних лиц и организаций.	3 Обрыв (схлест) провода	В результате опиловки деревьев сторон. организацией обрыв ВЛ-0,4кВ в прол. оп.6.2-6.3		30.05.16.	18ч30м	22ч05м	3ч35м	устранили обрыв, запитали абонента	1 жилой дом. Группа на ТП не отключалась	

Данные об аварийных отключениях по границам территориальных зон деятельности организации, вызванных авариями или внеплановыми отключениями объектов электросетевого хозяйства, с указанием даты аварийного отключения объектов электросетевого хозяйства и включения их в работу, причин аварий (по итогам расследования в установленном порядке) и мероприятий по их устранению по ГУП "ОКЭС" Май 2016 г.
название (филиал, РУЭС) ОГУ КЭС

№ п.п.	Наименование электроустановки			Признак нарушения	Причина нарушения	Дополнительная информация по причинам нарушений	Срабатывание коммутации (защ. у.-ва)	Дата	Время откл.	Время вкл.	Длительность перерыва электроснабжения	Принятые меры	Отключенные потребители (эл.установки)	Примечание
	ПС или РП	№фид	№ТП											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Кувандыкский РУЭС п/с РТП-1 (РЖД)	ф.6 (РЖД)	ТП-725,726 (ОКЭС)	1. Воздействие стихийных (погодных) явлений.	15 Прочее	Дождь		01.05.2016	12ч47м	12ч55м	00ч08м	Повторно вкл.	Быт	
2	Кувандыкский РУЭС п/с РТП-1 (РЖД)	ф.2 (РЖД)	ТП-729(ру-0,4 ОКЭС)	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	13 Повреждение в ПС и других сетевых организаций	Повреждение на ТП-729 РЖД (отходящие группы 0,4кВ ОКЭС)		01.05.2016	12ч47м	17ч55м	05ч08м	РЖД устранило повреждение на ТП-729	ТП-729 жилой сектор	
3	Соль-Илецкий РУЭС п/с Соль-Илецкая	ф.11		1. Воздействие стихийных (погодных) явлений.	16 Не выявленная, неустановленная причина.	дождь, гроза, осмотр ВЛ причины не выявил		02.05.16.	13ч17м	13ч20м	0ч03м	Повторно вкл.	4 скважины, котельные №4,9,14, жильё, быт	

4	Соль-Илецкий РУЭС п/с Соль-Илецкая	ф.11		1. Воздействие стихийных (погодных) явлений.	14 Повреждение в эл. установках абонентов	дождь, гроза, повреждение на абонентской ТП-38, сгорел 1ПК		02.05.16.	16ч03м	17ч24м	1ч21м	откл 7хТП, ф.11 вкл.	4 скважины, котельные №4,9,14, жильё, быт	7хТП (котельная №9, жильё) вкл в 18ч23м
5	г.Оренбург п/ст."Юго-Восточная"	ф.ЮВ-46(ОГЭС)	РП-50 1-СШ 10кВ(ОГЭС),ТП-3116 2-СШ 10кВ,3117 1-СШ 10кВ.ТП-1759-17	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	13 Повреждение в ПС и других сетевых организаций	Повреждена КЛ-10кВ(ОГЭС) от п/ст."Юго-Восточная" до РП-50 ф.ЮВ-46.		03.05.16.	00ч29м	00ч41м	00ч12м	На РП-50 вкл. СВ-10кВ.	Спа салон,Т.К Сокол,Магазины,Жилой сектор	05.05.16 восстановлен и собран н\сх
6	г.Оренбург РП-43(ОКЭС)	1-СШ 10кВ		5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	13 Повреждение в ПС и других сетевых организаций	На РП-43 аварийно откл.МВ ф.43-7 и откл. СМВ-10кВ.		03.05.16.	00ч41м	02ч20м	01ч39м	На РП-43 откл.повр.ф.43-7,вкл.СМВ-10кВ.	Жилой сектор,Организации,Магазины,Воинская часть и абоненты ПО"ОГЭС".	повреждения по ф.43-7(Оборонэнерго) на участке от ТП-1054 до ТП-1002,от ТП-1054 до ТП-1386. В 04ч22м
7	г.Оренбург РП-43(ОКЭС)	ф.43-4	ТП-1012 2-СШ 10кВ(абонентская)	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	14 Повреждение в эл. установках абонентов	Повреждена КЛ-10кВ(абонентская) от РП-43 до ТП-1012		03.05.16.	05ч20м	05ч20м	00ч00м	Время срабатывания АВР на ТП-1012 в РУ-0,4кВ.	Воинская часть	
8	г.Оренбург п/ст."Юго-Восточная"	ф.ЮВ26(ОГЭС)	РП-50 1-2СШ 10кВ(ОГЭС),ТП-3116,3117.ТП-1759,1760(абонентские)	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	13 Повреждение в ПС и других сетевых организаций	Повреждена КЛ-10кВ(ОГЭС) от п/ст."Юго-Восточная" до РП-50 ф.ЮВ-26.		03.05.16.	05ч22м	05ч59м	00ч37м	РП-50 1-СШ 10кВ запитали в 05ч59м по ф.50-6 с РП-48, РП-50 2-СШ 10кВ запитали в 06ч12м по ф.17-3 с РП-17	Спа салон,Т.К Сокол,Магазины,Жилой сектор	05.05.16 восстановлен и собран н\сх

9	Беляевский РУЭС п\с Беляевская	ф. Бе-1 (ЦЭС)		4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	7 Повреждение ОПН, РВП	На ТП-162 (ОКЭС) поврежден разрядник фазы "А"		04.05.2016	07ч15м	07ч30м	00ч15м	Откл. отпайку в ст. Скважин от Р-15 (ОКЭС) до ТП-162, ф. Бе-1 вкл.	Скважины	На ТП-162 заменили разрядник, в 11ч42м вкл. отпайку от Р-15 до ТП-162.
10	Орские КЭС п/с Левобережная	ф.8		5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	13 Повреждение в ПС и других сетевых организаций	Повреждение на абонентском участке ВЛ-6 кВ		04.05.16.	12ч12м	15ч03м	2ч51м	Абонент устранил повреждение, ф.8 вкл.	Н.С. (Резерв), сады огороды, жил. сектор, быт.	
11	г.Оренбург п/с Заречная	ф.Зар-7 (ОГЭС)	ТП-3311 (ОКЭС)	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	13 Повреждение в ПС и других сетевых организаций			04.05.16.	17ч13м	17ч35м	0ч22м	ТП-3311 переключили на ф.20-10	Производственная база ГУП"ОКЭС", ЗАО"Оренбургоблгражданстрой"	
12	г.Оренбург РП-35	ф.35-3 (Газпромэнерго)	ТП-3079 (ОКЭС)	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	13 Повреждение в ПС и других сетевых организаций	повреждение на участке Газпромэнерго		05.05.16.	9ч21м	16ч26м	07ч04м	вкл.	ЭСМ Логистик	на ТП-3079 произвели осмотр эл. оборудования, повреждений не обнаружено.
13	г.Оренбург ЦРП 3-Подъема (ВКХ)	ф.12	3120 (ОКЭС)	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	14 Повреждение в эл. установках абонентов	"земля"		05.05.16.	12ч02м	13ч16м	1ч14м	ТП-3120 Запитали по ф. Ст-43	Автосалон	

14	Орские КЭС Домбаровский РУЭС п/с Д-1	ф.9		4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	9 Повреждение изоляторов на ТП	На ТП-268 поврежден проходной изолятор		07.05.16.	04ч45м	05ч35м	00ч50м	Откл. ТП-268, вкл ф.9	больница ввод №1, жилой сектор	В 7ч40м запитали ТП-268 (жилой сектор) через ТМ-2 по ф.6
15	Октябрьский РУЭС п/ст."Октябрьская"	ф.14		4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	7 Повреждение ОПН, РВП	На ТП-31 повреждены разрядники РВО-10 фазы "В"и"С".		07.05.16.	11ч40м	11ч58м	00ч18м	Откл. ТП-31,ф.14 на п/ст."Октябрьская" вкл.	Больница АВР, Организации, Торгово-бытовые помещения, Жилой сектор.	ТП-31 заменили повр.разрядники,вкл. в 12ч45м.
16	Шарлыкский РУЭС п/ст."Шарлыкская"	ф.6		4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	16 Не выявленная, неустановленная причина.		АПВ успешное.	07.05.16.	14ч21м	14ч21м	00ч00м	Время срабатывания АПВ.	Водозабор, Администрация, РУС, ЭТУС, РДК, СХТ, АЗС, Хлебзавод, Лесхоз, ПУ-62, Агроснаб, Мельница, Ветстанция, Жилой сектор.	
17	Кувандыкский РУЭС п/с РТП-1 (РЖД)	ф.6 (РЖД)	ТП-725,726 (ОКЭС)	1. Воздействие стихийных (погодных) явлений.	13 Повреждение в ПС и других сетевых организаций	Повреждение на участке (РЖД)		08.05.2016	19ч10м	21ч55м	2ч45м	вкл. часть ф. 6, ТП-725,726 вкл. в работу.	Быт	
18	Бузулукский КЭС п/с Заводская (ЗЭС)	ф. Кирпичный (ОКЭС)		5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	14 Повреждение в эл. установках абонентов		МТЗ	08.05.16.	22ч00м	22ч16м	0ч16м	вкл. ф. Кирпичный до ТП-55. Запитали туб. диспансер.	туб. диспансер, жилой сектор, быт, АБЗ, Кирпичный завод.	Откл Р-52 в стор. абонентских ТП, в 23ч10м ф. Кирпичный вкл. от ТП-55 (Абоненты ОКЭС)

19	Сорочинский КЭС п/с Сорочинская	ф.14		5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	14 Повреждение в эл. установках абонентов	Повреждение на абонентском участке в ст. ТП-154	"Земля"	08.05.16.	6ч15м	7ч07м	0ч52м	откл. ВЛ-10 кВ ф.14 от п/с Сорочинская до ЛР-143, запитали по ф.6	Жилой сектор, быт.	до 07ч55м без напряжения 4 ТП ОКЭС. В 7ч55м отключили отпайку в ст. абонентского
20	Новосергеевский РУЭС п/с Новосергеевская	ф.11		4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	7 Повреждение ОПН, РВП	На ТП-1115(ОКЭС) поврежден разрядник		09.05.2016	17ч50м	18ч04м	00ч14м	Повторно вкл. ф 11. Демонтировали разрядник и вкл. ТП-1115	ДРСУ, АЗС, быт	В 18ч25м на ТП-1115 демонтировали разрядник и вкл. ТП
21	г.Оренбург п/с Ростоши	ф.Рш-1		1. Воздействие стихийных (погодных) явлений.	8 Повреждение КЛ	Дождь, Гроза. Поврежден КЛ-10кВ от Р.Рш-1-2 до ТП-3200, дефект на Р.33-9-8		10.05.16.	16ч00м	18ч35м	2ч35м	Вывели участок ВЛ от ТП-3124 до Р.33-9-8, вкл ф.Рш-1 до ТП-3124, вкл ф.33-9 от РП-33	п.Ростоши, 2хКНС, жильё, быт, дачи	
22	Переволоцкий РУЭС п/с Переволоцкая	ф.Пв-3		1. Воздействие стихийных (погодных) явлений.	3 Обрыв (схлест) провода	Дождь, Гроза. Отгорел провод ВЛ ф.В,С в пролете оп.48-49		10.05.16.	16ч00м	16ч24м	0ч24м	вывели участок ВЛ от Р.3-2 до Р.3-5, вкл ф.Пв-3	Без напряжения 10хТП- жильё, быт, администрация района, магазин	Восстановили ВЛ и вкл ф.Пв-3 полностью в 19ч25м
23	Саракташский РУЭС п/с Саракташская	ф.8		5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	14 Повреждение в эл. установках абонентов	На абонентской ТП-259 выгорело РУ-10, 0,4кВ		10.05.16.	16ч32м	17ч10м	0ч38м	откл. ТП-259, вкл ф.8	жильё, участок РУЭСа	

24	Плешановский РУЭС п/с Плешановская (МРСК)	ф.5 ф.9(КЭС)		5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	13 Повреждение в ПС и других сетевых организаций	На п/с Плешановская откл. 1СШ-10кВ		12.05.16.	13ч02м	13ч13м	0ч11м		школа, д/с, милиция, почта, жил. сектор	
25	Абдулинский КЭС п/с Тяговая	ф. Город-2		1. Воздействие стихийных (погодных) явлений.	5 Наличие «Земли»	ВЛ-10кВ ф.город-2 на опоре №71 отпайка в ст.молококомбината и очистных сооружений слетел изолятор		12.05.16.	16ч15м	16ч27м	0ч12м	на ВЛ-10кВ ф.город-2 откл Р-5 отпайка в ст.молококомбината и очистных сооружений (есть резерв)	жил. сектор, заправка	Р-5 отпайка в ст.молококомбината и очистных сооружений вкл в18ч05м
26	Бузулукский КЭС п/с Бузулукская	ф. Су-6		5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	13 Повреждение в ПС и других сетевых организаций	На п\с Бузулукская(ЗЭС) неисправен выключатель ф. Су-6	Т.О.	13.05.2016	01ч40м	05ч20м	03ч40м	ф. Су-6 дался включению поочередным включением участков.	Д\сад, почта, быт	17.05.16 в12ч20м восстановлен.
27	Оренбург п\с Степная		ТП-1741	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	15 Прочее	На ТП-1741 поврежден ВН фаза С в ст. ТП-1743(отвалился нож, подплавился тяговый изолятор)		13.05.2016	01ч26м	02ч10м	00ч44м	На ТП-1743 вкл. СР-0,4кВ. Отключили поврежденный ВН.	Быт.	На РП-68 фидер 68-15 не отключался (питающий ф. Ст-12 тоже не отключался).
28	Оренбург п\с Юго-восточная	ф. ЮВ-5(ОГЭС)	ТП-3009	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	13 Повреждение в ПС и других сетевых организаций	порвали кл-6кВ ф.юв-5 от тп-1050 до тп-346(ОГЭС)		13.05.16.	16ч40м	18ч25м	1ч45м	откл. поврежденный кл. на тп-444 вкл. ВН в ст. тп-567	ж/д шевченко34,3638, гск-216,217,208.	

29	Абдулинский КЭС пс Полевая	ф.Пл-2		5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	14 Повреждение в эл. установках абонентов	На ВЛ откл РТП пяти абонентских ТП	МТЗ	13.05.16., 14.05.16.	21ч15м	01ч15м	4ч00м	Осмотрели и вкл ф.Пл-2	жилой сектор	
30	Орский КЭС ТП-376(ОргЭС)		ТП-229,304 (ОКЭС)	1. Воздействие стихийных (погодных) явлений.	16 Не выявленная, неустановленная причина.			15.05.16.	08ч40м	10ч30м	01ч50м	ОргЭС произвели осмотр ВЛ-10кВ от ТП-376 до ТП-230.ОКЭС осмотрели ТП-229,304.ОргЭС на ТП-376 повторно вкл. ВВ в ст ТП-230	ТП-229,304(Дачи).	Из-за ветра на ТП-376 откл. ВВ ВЛ-10кВ в ст. ТП-230(ОргЭС)
31	г.Оренбург РП-5	1-СШ-6кВ		5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	13 Повреждение в ПС и других сетевых организаций	На ТП-831 произошло перекрытие шин 6кВ		16.05.2016	10ч23м	10ч50м	00ч27м	На ТП-3007 вкл. СР и запитали 1 СШ на РП-5	1 ввод на спид центр и общежития.	
32	Соль-Илецкий РУЭС РП-1	1 СШ-10кВ		1. Воздействие стихийных (погодных) явлений.	15 Прочее	Ветер		16.05.2016	12ч51м	13ч07	00ч16м	Повторно вкл.	2 школы, администрация, скважины, жилой сектор	
33	г. Оренбург РП-59	ф. 59-2		5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	13 Повреждение в ПС и других сетевых организаций	Повреждение на участке ОГЭС		16.05.2016	14ч50м	15ч30м	00ч40м	Отключили подозрительный участок, вкл. по ТУ ф. 59-2	Абоненты ОГЭС	

34	г. Оренбург РП-Нежинка	ф.4		1. Воздействие стихийных (погодных) явлений.	13 Повреждение в ПС и других сетевых организаций	Ветер		16.05.2016	15ч10м	15ч50м	00ч40м	Осмотрели ВЛ-10кВ, повторно вкл.	Жилой сектор	
35	г. Оренбург	ф. ЮВ-16(ОГЭС)		5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	13 Повреждение в ПС и других сетевых организаций	повредился КЛ-10кВ от тп-170 до тп-203(ОГЭС) ф.ЮВ-16		16.05.16.	20ч01м	21ч27м	1ч26м	отключили поврежденный участок. вкл. ТП	тп-3005 насосная, жилой сектор.	на тп-271 откл.В всторону тп-3005,на п/с Юго-восточная В ф.ЮВ-16 не отключался .
36	г.Оренбург п\с Юго-Восточная	1 СШ-6кВ		5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	13 Повреждение в ПС и других сетевых организаций	На п\с Юго-Восточная откл. ф. ЮВ-8 и в следствии не селективной работы защиты откл. вводной В на 1СШ.		17.05.2016	09ч19м	09ч23м	00ч04м	ЦЭС повторно вкл. вводной на п\с Юго-Восточная	ТП-3005 насосная, жилой сектор и ТП-3037 дом престарелых	
37	г.Оренбург РП-39	1СШ-10кВ		5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	13 Повреждение в ПС и других сетевых организаций	Повреждение на ф. 9 ОГЭС		17.05.2016	10ч46м	11ч18м	00ч32м	Повторно вкл. 1СШ-10кВ	ТП-3108, 3098 жилой сектор, НС.	
38	Орский КЭС п\с Заводская	ф.47		5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	14 Повреждение в эл. установках абонентов	Повреждена КЛ на участке ОргЭС		17.05.2016	10ч37м	11ч27м	00ч50м	Откл. поврежденный участок и вкл. ф.47	Садовые общества	

39	Бузулукский КЭС Колтубановский РУЭС п\с Колтубановская	ф.2		1. Воздействие стихийных (погодных) явлений.	2 Падение деревьев (веток)	На ВЛ упало дерево. Обрыв 4-х пролетов от опоры 61 до опоры 65		17.05.2016	15ч15м	17ч10м	01ч55м	Восстановили четыре пролета, вкл. ф.2	Жилой сектор, санаторий, база отдыха.	
40	Бузулукские КЭС п/с 7А мкрн.	ф.Город-10		4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	16 Не выявленная, неустановленная причина.			18.05.16.	9ч36м	10ч05м	0ч29м	повторно вкл.	дет/сад и школа (ввод 1), быт	
41	Кувандыкский РУЭС п/ст."Кувандыкская"	ф.6(ОКЭС)		1. Воздействие стихийных (погодных) явлений.	2 Падение деревьев (веток)	Из-за порывистого ветра на ВЛ-10кВ в пролёте опоры №150-№151 упало дерево.		18.05.16.	21ч45м	23ч44м	01ч59м	В пролёте опоры №150-№151 убрали дерево с ВЛ-10кВ,ф.6 нап/ст."Кувандыкская" вкл.	Административно-бытовые помещения, Жилой сектор.	
42	Оренбург РП-68	ф. 68-20	ТП-1744	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	9 Повреждение изоляторов на ТП	Из-за протечки воды в ТП произошло повреждение опорных изоляторов на СШ 1 10кВ и в яч. ТМ-		21.05.2016	23ч15м	23ч50м	00ч35м	Вывели поврежденную секцию на ТП-1744, на ТП-1745 вкл. СВН-10кВ	Быт.	Напряжени е на ТП- 1747 1 СШ- 0,4кВ подали в 00ч26м(Отк лючился
43	Сорочинский КЭС п/ст. "Сорочинская"	ф.5 (ОКЭС)		4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	16 Не выявленная, неустановленная причина.	На п/ст."Сорочинская" сработала земляная защита.	АПВ успешное.	22.05.16.	12ч19м	12ч19м	00ч00м	Время срабатывания АПВ.	Три детсада, Две школы, Поликлиника, Котельная, Скважина, Жилой сектор.	
44	Бузулукский КЭС п/ст."Заводская"	ф.Мельничный(ОКЭС)		4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	8 Повреждение КЛ	Повреждена КЛ-6кВ(ОКЭС) от ТП-251 до ТП-281.	Земля	23.05.16.	12ч10м	12ч34м	00ч24м	Откл. повр. КЛ-6кВ, ф.Мельничный вкл.	Промзона, Жилой сектор.	Восстановлен 24.05.16 в 11ч55м

45	Амбулакский РУЭС п/ст."Амбулакская"	ф.Ак-13		4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	7 Повреждение ОПН, РВП	На ТП-66 РУ-10кВ повреждён разрядник РВО-10 фазы "А".		23.05.16.	13ч30м	14ч07м	00ч37м	На ТП-66 заменили повр. разрядник, ф.Ак-13 вкл.	Больница,Скважины,Жилой сектор.	
46	Кувандыкский РУЭС		ТП-204	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	15 Прочее	На ТП-204 сгорело ПК фазы В		23.05.2016	19ч10м	19ч35м	00ч25м	На ТП-204 заменили ПК.Вкл.	Дет/сад , котельная (ввод 1), жилой сектор.	
47	Кувандыкский РУЭС п/ст Кувандыкская	ф.№4		4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	16 Не выявленная, неустановленная причина.	На п/с Кувандыкская откл. В ф.№4(Т.О.)	АПВ успешное.	23.05.2016	21ч29м	21ч29м	00ч00м	Время срабатывания АПВ.	Водозабор, магазины, жилой сектор.	
48	Кувандыкский РУЭС РП-2	ф.№4		4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	16 Не выявленная, неустановленная причина.	На РП-2 отключился вводной В ф.№4		23.05.2016	21ч29м	21ч45м	00ч16м	На РП-2 включили вводной В ф.№4.	Магазины, жилой сектор.	
49	Илекский РУЭС		Тп-25	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	15 Прочее	На ТП-25 сгорело ПК фазы С		23.05.2016	21ч05м	22ч10м	00ч55м	На ТП-25 заменили ПК.Вкл.	жилой сектор.	
50	Оренбург РП-79	ф. 79-13		4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	8 Повреждение КЛ	Повреждена КЛ-10кВ от РП-79 до ТП-3225(ОКЭС)		24.05.2016	12ч04м	12ч50м	00ч46м	Вывели поврежденный участок, на ТП-3225 вкл. СВН-10кВ	Водозабор, АГЭС, предприятия	КЛ-10кВ от РП-79 до ТП-3225 восстановлена,испытана,не вкл.
51	Амбулакский РУЭС п/ст."Амбулакская"	ф.13		1. Воздействие стихийных (погодных) явлений.	15 Прочее	Ветер		24.05.2016	14ч38м	14ч57м	00ч19м	Отключили отпайку в сторону водовода, ф. 13 вкл. Осмотр причину не выявил	Больница(перешла на резерв), быт, скважины.	Отпайку в ст. водовод вкл. в 15ч39м

52	Оренбург РП-58	ф. 58-12		4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	8 Повреждение КЛ	На ТП-3371 повреждена кабельная перемычка на ТМ-2, разлетелся ПК. Поврежден ТМ" 630кВА		24.05.2016	15ч55м	16ч31м	00ч36м	На ТП-3371 отключили ТМ-2, в РУ-0,4кВ вкл. СР-0,4кВ. Повторно вкл. ф. 58-12 на РП-58	Кардиология и операционная(АВР), аптека, терапев. корпус	
53	Орский КЭС РП-7(ОргЭС)	ф.21(ОргЭС)		5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	13 Повреждение в ПС и других сетевых организаций	Повреждение на участке ОргЭС.		24.05.2016	17ч27м	18ч09м	00ч42м	ОргЭС выявили поврежденный участок, вкл. ф. 21	1 ТП-176 ОКЭС быт.	
54	Оренбург п\с Инвертор	ф. ИВ-20		2. Воздействие сторонних лиц и организаций.	8 Повреждение КЛ	Подрядчики порвали КЛ-10кВ ф. ИВ-20		24.05.16. 26.05.16.	19ч32м	20ч10м	48ч38м	Восстановили и ф.ИВ-20 вкл. на холостой ход.	ф. ИВ-20 стоял под напряжением без нагрузки.	25.05.16. КЛ-10кВ восстановлен, испытан, не вкл.
55	Медногорский РУЭС		ТП-41	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	8 Повреждение КЛ	На ТП-41 перевели нагрузку с ТМ-2 на резервный ТМ-1. после чего повредилась кабельная перемычка на ТМ-		24.05.2016	21ч20м	21ч50м	00ч30м	перевели нагрузку обратно на ТМ-2	АЗС,Профилакторий, Жил. Сектор.	
56	Оренбург п\с Инвертор	ф.Ив-5		2. Воздействие сторонних лиц и организаций.	8 Повреждение КЛ	Подрядчики при производстве работ порвали КЛ-10кВ ф. ИВ-5		25.05.2016	11ч10м	17ч14м	06ч04м	На ТП-3094 вкл. ВН в ст. 59-5.Восстановили КЛ-10кВ и вкл. ф ИВ-5	Гаражи, организации	С 11ч10м до 17ч14м без Убыли 2 ТП-1299, 1648(гаражи)
57	Оренбург п\с Инвертор	ф.Ив-7		2. Воздействие сторонних лиц и организаций.	8 Повреждение КЛ	Подрядчики при производстве работ порвали КЛ-10кВ ф. ИВ-7		25.05.16. 26.05.16.	14ч18м	20ч10м	29ч42м	Восстановили и ф.Ив-7 вкл. на холостой ход.	ф. ИВ-7 стоял под напряжением без нагрузки.	Восстановил и
58	Бузулукский КЭС Курманаевский РУЭС п\с Курманаевская	ф.10		1. Воздействие стихийных (погодных) явлений.	15 Прочее	Ветер		25.05.2016	17ч00м	17ч10м	00ч10м	Повторно вкл. Осмотр причину не выявил.	Больница, жилой сектор	

59	Бузулукский КЭС Колтубановский РУЭС п\ст. "Колтубановская"	ф.3(ОКЭС)		4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	8 Повреждение КЛ	На опоре №31 ВЛ-10кВ повреждена концевая мачтовая муфта КЛ-10кВ переход под железной дорогой.		25.05.2016	20ч00м	22ч45м	02ч45м	На п/ст. "Колтубановская" ф.3 вкл. до ТП-319	Больница перешла на резерв, Жилой сектор, Быт.	На КЛ-10кВ восстановили концевую мачтовую муфту, на ЛР№301
60	Орский КЭС, Адамовский РУЭС п/ст. "Адамовская-1"	ф.19		4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	16 Не выявленная, неустановленная причина.			25.05.16.	21ч05м	21ч23м	00ч18м	Повторно вкл.	Больница, Жилой сектор.	Производят осмотр.
61	Шарлыкский РУЭС ТП-3			4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	11 Попадание птиц, животных под напряжение.	В РУ-10кВ попала кошка.	Сгорели 2 ПК-10кВ фазы "В" и "С" и поврежден опорный изолятор фазы "В"	25.05.16.	22ч00м	23ч10м	01ч10м	Демонтировал и опорный изолятор фазы "В", заменил или ПК, вкл.	Жилой сектор, МУП "ЖКХ".	
62	Бузулукский КЭС Колтубановский РУЭС п\ст. "Колтубановская"	ф.2		2. Воздействие сторонних лиц и организаций.	5 Повреждение опоры	В результате ДТП автомобиль Лада Калина повредила ж/б укос на анкерной опоре №33.		25.05.16.	22ч20м	22ч20м	00ч00м	ф.2 на п/ст. "Колтубановская" не откл.	Турбаза. Жилой сектор.	
63	Сорочинские КЭС п/с Сорочинская	ф.5		4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	16 Не выявленная, неустановленная причина.	Осмотр причины не выявил	"земля", АПВ успешно	26.05.16.	10ч59м	10ч59м	0ч00м	АПВ успешно	-	
64	Медногорский РУЭС п/ст. "Медногорская-Районная"	ф.12(ОКЭС)		4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	16 Не выявленная, неустановленная причина.		Т.О.	26.05.16.	20ч50м	21ч06м	00ч16м	Повторно вкл.	Котельная ввод №1, Жилой сектор, Быт.	Произвели осмотр, видимых повреждений не обнаружено.

65	Орские КЭС п/с Елшанская	ф.20 ОргЭС	ТП-412,15 1 ОКЭС	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	14 Повреждение в эл. установках абонентов	Повреждение в ст. отпайки ВЛ абонентской ТП			27.05.16.	8ч36м	12ч33м	3ч57м	откл отпайку в ст абоненткой ТП, вкл ф20	ТП-412,151 ОКЭС жильё, сады и огороды	
66	Бузулукские КЭС РП-11	ф.Дом Советов		2. Воздействие сторонних лиц и организаций.	15 Прочее	Возле школы производили взрывы пиротехники			27.05.16.	15ч30м	15ч40м	0ч10м	вкл ф.Дом Советов до ТП-59	администрация, быт	В 16ч45м полностью вкл фидер
67	Соль-Илекский РУЭС РП-1	1 СШ-10кВ	ф.1-1	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	8 Повреждение КЛ	Не селективная работа. В результате повреждения КЛ на ф. 1-1 выход на опору №1, откл. 1 СШ.			27.05.2016	20ч05м	20ч15м	00ч10м	Повторно вкл. 1 СШ-10кВ. По ф.1-1 откинули поврежденную КЛ от опоры №1. 2 ТП ОКЭС запитали по 0,4 с	Скважины, котельная, жилой сектор	28.05.16. в 18ч 00м КЛ вкл. на х.х., 29.05.16. в 7ч28м собрали н.с.
68	г.Оренбург п/с Инвертор	ф.Ив-7		2. Воздействие сторонних лиц и организаций.	8 Повреждение КЛ	При производстве земляных работ подрядная организация повредила КЛ-10 кВ ф.Ив-7 КЛ №2			29.05.16.	7ч47м			на РП-59 и п/с Инвертор в яч. ф. Ив-7 отсоединили КЛ №1	Потребители не откл.	КЛ-10кВ ф. ИВ-7 восстановлена, испытана, не вкл.
69	Илекский РУЭС п/с Илекская	ф.5		4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	16 Не выявленная, неустановленная причина.				29.05.16.	11ч45м	12ч05м	0ч20м	повторно вкл.	Метео станция, д/с, школа, ДРСУ, очистные сооружения, АЗС, жилой сектор, быт.	Произвели осмотр эл. оборудования, повреждений не обнаружил
70	Соль-Илецкий РУЭС РП-1	2-СШ 10 кВ	ф.1-2, ф.1-5, ф.1-6 (ОКЭС)	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	13 Повреждение в ПС и других сетевых организаций	откл. ВЛ-110 кВ (оренбургэнерго). Гроза.	АПВ успешное.		29.05.16.	14ч10м	14ч35м	0ч25м		АЗС, д/с, котельная, пекарня, школа, жил. сектор, быт.	В это промежуто к времени, 4 раза кратковременно откл. ВЛ-110 кВ
71	Кувандыкский РУЭС РП-2	ф.4		1. Воздействие стихийных (погодных) явлений.	7 Повреждение ОПН, РВП	На ТП-314 разрушился ОПН фазы "В". Гроза.			29.05.16.	17ч47м	18ч14м	0ч27м	Демонтировали ОПН, ф.4 вкл.	Жилой сектор, быт.	

72	Кувандыкский РУЭС РП-2	ф.12		1. Воздействие стихийных (погодных) явлений.	7 Повреждение ОПН, РВП	на ТП-309 разрушились 3-разрядника. Гроза, дождь.		29.05.16.	18ч28м	18ч52м	0ч24м	Демонтировали разрядники, ф.12 вкл.	Жилой сектор, быт.	
73	Кувандыкский РУЭС п/с Кувандыкская	ф.6		1. Воздействие стихийных (погодных) явлений.	4 Повреждение изоляторов на ВЛ	Гроза, дождь. На ТП-610 поврежден проходной изолятор	"Земля"	29.05.16.	18ч47м	19ч26м	0ч39м	Откл РИП-610, вкл ф.6	Жилой сектор, быт.	На ТП-610 заменили изолятор и вкл в 19ч56м
74	Кувандыкский РУЭС п/с Кувандыкская	ф.14 Оренбургэнерго	ТП-141, 142 ОКЭС	1. Воздействие стихийных (погодных) явлений.	7 Повреждение ОПН, РВП	Гроза, дождь. На ТП-141 поврежден разрядник ф.В		29.05.16.	20ч10м	21ч53м	1ч43м	Демонтировали разрядник, ф.14 вкл.	частный сектор	
75	Орские КЭС РП-12	ф.6 ОргЭС	ТП-148 ОКЭС	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	13 Повреждение в ПС и других сетевых организаций	Гроза, дождь. Обрыв ВЛ на участке ОргЭС от п/с Елшанской до РП-12 по ф.20		29.05.16.	19ч40м	00ч51м	5ч11м	устранили, вкл	Насосная	
76	Орские КЭС РП-12	ф.24 ОргЭС	ТП-412 ОКЭС	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	13 Повреждение в ПС и других сетевых организаций	Гроза, дождь. Обрыв ВЛ на участке ОргЭС от п/с Елшанской до РП-12 по ф.20		29.05.16.	19ч40м	00ч51м	5ч11м	устранили, вкл	жильё, быт	
77	Орские КЭС РП-8 (ОргЭС)	ф.2, ф.19, ф.23 (ОргЭС)	ТП-181, 189, 191, 3899 (ОКЭС).	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	5 Повреждение опоры	На отпайке ВЛ-10кВ ф.23 в ст. ТП-189 (ОКЭС) сгорела анкерная опора №6 и провод упал на землю.	ф.23 Земля.	30.05.16.	07ч40м	09ч40м	02ч00м	На РП-8 повторно вкл. ф.2, ф.19.	Насосная, Жилой сектор, Сады-огороды.	Заменили анкерную опору №6, отпайку в ст. ТП-189 в 17ч10м вкл.
78	Орские КЭС Домбаровский РУЭС п/с Д-1	ф.11		4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	16 Не выявленная, неустановленная причина.		МТЗ	31.05.16.	06ч09м	06ч27м	0ч18м	повторно вкл.	Гайский ГОК, Воинская часть имеет ДГУ	

79	г. Оренбург РП-54	ф.54-4(ОГЭС)	ТП-3065	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	13 Повреждение в ПС и других сетевых организаций			31.05.16.	11ч45м	11ч48м	0ч03м	повторно вкл.	жилой сектор, быт.	
----	-------------------	--------------	---------	--	--	--	--	-----------	--------	--------	-------	---------------	--------------------	--