

Данные об аварийных отключениях по границам территориальных зон деятельности организации, вызванных авариями или внеплановыми отключениями объектов электросетевого хозяйства, с указанием даты аварийного отключения объектов электросетевого хозяйства и включения их в работу, причин аварий (по итогам расследования в установленном порядке) и мероприятий по их устранению по ГУП "ОКЭС" Ноябрь 2016 г.
название (филиал, РУЭС) ОГУ КЭС

| № п.п. | Наименование электроустановки | | Признак нарушения | Причина нарушения | Дополнительная информация по причинам нарушений | Срабатывание коммутации (защ. у.-ва) | Дата | Время откл. | Время вкл. | Длительность перерыва электроснабжения | Принятые меры | Отключенные потребители (эл.установки) | Примечание |
|--------|--|----------------|--|---|--|--------------------------------------|------------|-------------|------------|--|---|--|------------|
| | ПС или РП | №ТП | | | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1 | г.Оренбург ТП-3154 | гр. Терешковой | 4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины. | 15 Прочее | возгорание в ж/д ул. Терешковой 45 п. Крона | | 1.11.16. | 1ч04м | 3ч17м | 2ч13м | на опоре№7 откл. ввод в ж/д, потушили пожар, вкл. | жилой сектор. | |
| 2 | Шарлыкский РУЭС ТП-75 | гр. 1 | 4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины. | 15 Прочее | Сгорел ПН-100А | | 01.11.2016 | 17ч30м | 18ч20м | 00ч50м | Заменяли ПН, вкл | Пилорама, быт | |
| 3 | Октябрьский РУЭС ТП-28 | гр.3 | 4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины. | 10 Дефект контакта | На ВЛИ-0,4кВ плохой контакт соединительной гильзы СИПа | | 03.11.16. | 21ч30м | 23ч20м | 1ч50м | восстановили контакт с помощью прокол.зажима, вкл | жилой сектор. | |
| 4 | Бузулукский КЭС Колтубановский РУЭС ТП-207 | гр. №3 | 4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины. | 15 Прочее | На Рубильнике гр №3 отгорел неподвижный контакт фазы "С" | | 04.11.16. | 11ч40м | 12ч25м | 0ч45м | устранили повреждение, вкл. | жилой сектор. | |
| 5 | г.Оренбург ТП-3120 | | 4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины. | 11 Попадание птиц, животных под напряжение. | РУ 10 кВ попала крыса сгорело 2 ПК | | 05.11.16. | 21ч30м | 22ч50м | 01ч20м | заменяли ПК вкл. | ООО "Автолидер" ДЭУ | |
| 6 | Сорочинский КЭС ТП-109 | гр. №3 | 4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины. | 15 Прочее | На ТП-109 откл. автомат 160А гр. №3 | | 06.11.16. | 18ч00м | 18ч17м | 00ч17м | Повторно вкл. | 16 квартирный жилой дом. | |
| 7 | Сорочинский КЭС ТП-109 | гр. №3 | 4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины. | 15 Прочее | На ТП-109 откл. автомат 160А гр. №3 | | 06.11.16. | 19ч15ч | 20ч00м | 00ч45м | заменяли АВ гр. вкл. | 16 квартирный жилой дом. | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|----|----------------------------------|----------------------|--|--|---|----------|-----------|--------|--------|--------|--|--|--|
| 8 | Бузулукский КЭС ТП-178 | гр.Сбербанк(ввод №1) | 4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины. | 15 Прочее | На ТП-178 гр.Сбербанк(ввод№1) сгорел ПН-150А фаза"А". | | 07.11.16. | 11ч34м | 12ч12м | 00ч38м | Заменяли сгоревший ПН, вкл. | Сбербанк | |
| 9 | Бузулукский КЭС ТП-178 | гр.Сбербанк(ввод №2) | 4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины. | 15 Прочее | На ТП-178 гр.Сбербанк(ввод№2) сгорел ПН-150А фаза"С". | | 07.11.16. | 11ч34м | 12ч12м | 00ч38м | Заменяли сгоревший ПН, вкл. | Сбербанк | |
| 10 | Бузулукский КЭС ТП-76 2-СШ 0,4кВ | Вводной контактор | 4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины. | 10 Дефект контакта | На ТП-76 нет выхода фазы "А" на вводном контакторе | | 07.11.16. | 17ч43м | 18ч56м | 01ч13м | На контакторе зачистили контакт фазы "А",включили контактор. | Больница,котельная перешли на резерв. Жилой сектор,гостиница,кафе. | |
| 11 | Бугурусланский КЭС ТП-136 | гр. 1 | 4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины. | 16 Не выявленная, неустановленная причина. | | АВ-160 А | 08.11.16. | 6ч55м | 7ч17м | 0ч22м | повторно вкл. | жилой сектор, быт. | |
| 12 | Бузулукский КЭС ТП-10 | гр.Уличное освещение | 2. Воздействие сторонних лиц и организаций. | 5 Повреждение опоры | В результате ДТП повреждена ж/б опора №11. | | 10.11.16. | 21ч16м | 21ч16м | 00ч00м | группа не отключалась. | Уличное освещение. | В 23ч06м 10.11.16. повреждённую опору №11 демонтировали. |
| 13 | Сорочинский КЭС ТП-33 | гр.1 | 4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины. | 15 Прочее | пожар | | 11.11.16. | 08ч50м | 10ч28м | 01ч38м | откл. ж/д гр вкл. | жилой сектор быт | |
| 14 | Бузулукский КЭС ТП-34 | гр. Ул. освещение | 2. Воздействие сторонних лиц и организаций. | 15 Прочее | Авто. сбил опору №7, с места ДТП скрылся | | 12.11.16. | 18ч30м | — | — | отключения не было | | |
| 15 | РП-14 (ОргЭС) | гр.Школа искусств. | 4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины. | 8 Повреждение КЛ | Повреждена КЛ-0,4кВ(ОКЭС) от РП-14 до школы искусств. | | 14.11.16. | 11ч10м | 16ч20м | 5ч10м | Восстановили КЛ-0,4кВ,группу вкл. | Школа искусств. | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|----|--|---|---|--|--|-----------------------------|-----------|--------|--------|--------|--|-------------------------------------|--|
| 16 | Октябрьский РУЭС ТП-25 | | 4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины. | 15 Прочее | на ТМ на шпильке 0,4 кВ фаза "С" дефект контакта | | 14.11.16. | 19ч00м | 20ч50м | 01ч50м | устранили повреждение, вкл. | жилой сектор | |
| 17 | г.Оренбург ТП- 3027 | гр. ул.Терешково й 82/1 ввод№2 | 4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины. | 15 Прочее | На ТП-3027 сгорел ПН- 250А фаза"А" | | 15.11.16. | 11ч15м | 11ч42м | 00ч27м | Заменяли сгоревший ПН, вкл. | жилой сектор | |
| 18 | г.Оренбург ТП- 3157 | гр.№8 | 4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины. | 10 Дефект контакта | на опоре №2 разрушился прокалывающий зажим фазы "В" | | 15.11.16. | 19ч57м | 22ч48м | 2ч51м | на опоре №2 заменял прокалывающи й зажим, гр. №8 вкл. | жилой сектор | |
| 19 | Бузулукский КЭС Тоцкий РУЭС ТП-114 | гр.3 | 5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц. | 14 Повреждение в эл. установках абонентов | Пожар ж/д Садовая 31 | | 16.11.16. | 8ч20м | 8ч30м | 0ч10м | Откинули ввод на ж/д, вкл гр. | жилой сектор | |
| 20 | Бугурусланский КЭС ТП-140 | гр. ж/д 14 (5,6,7 подъезд) | 4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины. | 10 Дефект контакта | На АВ отгорел контакт фазы "С" | | 16.11.16. | 20ч20м | 20ч55м | 0ч35м | Переключили на резервный АВ | жилой сектор | |
| 21 | г.Оренбург ТП- 3060 | гр.Заводская 32-32/1 | 4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины. | 15 Прочее | На ТП-3060 сгорел ПН- 250А гр.Заводская 32- 32/1 | Сгорел ПН-250А по фазе С | 17.11.16. | 15ч45м | 16ч45м | 1ч00м | Заменяли ПН, вкл гр.0,4кВ | офис ТСЖ "Мир+", сауна, жильё | |
| 22 | Бузулукский КЭС ТП-78 | гр.№2 | 5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц. | 14 Повреждение в эл. установках абонентов | Пожар ж/д по ул.Почтовая 32 | | 19.11.16. | 04ч50м | 05ч30м | 00ч40м | Отключили ввод в ж/д ул. Почтовая 32,группу на ТП вкл. | Жилой сектор. | |
| 23 | Бузулукский КЭС Тоцкий РУЭС ТП-129 | гр.2 | 4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины. | 15 Прочее | На ТП-129 сгорел ПН гр.2 | Сгорел ПН по фазе В | 19.11.16. | 20ч15м | 20ч35м | 0ч20м | Заменяли ПН, вкл гр.0,4кВ | быт | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|----|--|-----------|--|---|---|----------|-----------|--------|--------|--------|---|--|---|
| 24 | Бузулукский КЭС Тоцкий РУЭС ТП-504 | гр. 2 | 4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины. | 14 Повреждение в эл. установках абонентов | пожар ж/д ул. Советская 138 | | 21.11.16. | 22ч40м | 23ч05м | 00ч25м | Отключили ввод в ж/д ул. Советская 138, группу на ТП вкл. | жилой сектор | |
| 25 | Бузулукский КЭС Колтубановский РУЭС ТП-318 | гр.3 | 4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины. | 14 Повреждение в эл. установках абонентов | пожар ж/д Советская 20 | | 22.11.16. | 03ч40м | 06ч30м | 02ч50м | Отключили ввод в ж/д | жилой сектор | |
| 26 | Сорочинский КЭС ТП-8 | | 4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины. | 1 Повреждение ТМ | | | 22.11.16. | 19ч15м | 21ч55м | 02ч40м | заменяли ТМ, ТП-8 вкл. в работу | жилой сектор , быт | ТМ после ремонта, ремонт производился на базе ГУП "ОКЭС" в г. Оренбурге |
| 27 | Сорочинский КЭС ТП-95 | гр. 3 | 4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины. | 15 Прочее | Сгорел ПН-100А | | 22.11.16. | 21ч25м | 21ч45м | 00ч20м | заменяли ПН гр. 3 вкл. | жилой сектор | |
| 28 | г.Оренбург ТП-3016 | РУ-0,4 кВ | 4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины. | 15 Прочее | На вводном рубильнике сгорел ПН фазы "С" | ПН-400 А | 24.11.16. | 22ч15м | 22ч41м | 0ч26м | заменяли ПН, вкл. | жилой сектор, быт. | |
| 29 | Илекский РУЭС ТП-33 | гр.3 | 4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины. | 10 Дефект контакта | На автомате гр.3 выгорел контакт по фазе В | | 25.11.16. | 9ч50м | 11ч35м | 1ч45м | заменяли автомат, гр.3 вкл | сельхоз управление, узел связи, жилой сектор | |
| 30 | г. Оренбург ТП-3133 | | 4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины. | 11 Попадание птиц, животных под напряжение. | РУ 10 кВ кошка попала под напряжение сгорело 2 ПК | | 26.11.16. | 13ч21м | 14ч14м | 00ч53м | заменяли ПК, вкл. | жилой сектор | |
| 31 | Илекский РУЭС ТП-4 | | 4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины. | 1 Повреждение ТМ | ТП-4 ТМ-250кВа повреждена шпилька 0,4кВ фазы "С". | | 26.11.16. | 19ч50м | 23ч29м | 03ч39м | Заменяли ТМ, ТП-4 вкл. в работу | Жилой сектор | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|----|---------------------------|---------------------------|--|---|--|----------|------------|--------|--------|--------|---|--|--|
| 32 | Сорочинский КЭС ТП-24 | гр.№1 | 4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины. | 15 Прочее | Сгорел ПН-100А фазы "С". | | 26.11.016. | 19ч55м | 20ч14м | 00ч19м | Заменяли сгоревший ПН, вкл. | Жилой сектор | |
| 33 | Бугурусланский КЭС ТП-136 | гр.Совхозная | 4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины. | 15 Прочее | На ТП-136 откл. автомат 80А гр.Совхозная | | 27.11.16. | 19ч05м | 20ч00м | 0ч55м | Повторно вкл. | Жилой сектор | |
| 34 | г.Оренбург ТП-3067 | гр.Бр.Коростелевых 62а-70 | 4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины. | 15 Прочее | На ТП-3067 откл. автомат гр.Бр.Коростелевых 62а-70 | | 28.11.16. | 5ч30м | 6ч00м | 0ч30м | Повторно вкл. | резерв КНС, жильё Бр.Коростелевых 62а-70 | |
| 35 | Бузулукский КЭС ТП-60 | гр. Ул. Кирова | 4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины. | 15 Прочее | Сгорел ПН-100А фазы "А" | ПН-100 А | 28.11.16. | 18ч20м | 18ч40м | 0ч20м | заменяли ПН, вкл. гр. Кирова | жилой сектор, быт. | |
| 36 | Бузулукский КЭС ТП-19 | гр.Нахимова | 5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц. | 14 Повреждение в эл. установках абонентов | Пожар гаража ж/д Нахимова 43 | | 28.11.16. | 20ч36м | 22ч10м | 1ч34м | потушили пожар, на гараж откинули питание, вкл гр.0,4кВ | Жилой сектор | |

Данные об аварийных отключениях по границам территориальных зон деятельности организации, вызванных авариями или внеплановыми отключениями объектов электросетевого хозяйства, с указанием даты аварийного отключения объектов электросетевого хозяйства и включения их в работу, причин аварий (по итогам расследования в установленном порядке) и мероприятий по их устранению по ГУП "ОКЭС" Ноябрь 2016 г. название (филиал, РУЭС) ОГУ КЭС

| № п.п. | Наименование электроустановки | | | Признак нарушения | Причина нарушения | Дополнительная информация по причинам нарушений | Срабатывание коммутации (защ. у.-ва) | Дата | Время откл. | Время вкл. | Длительность перерыва электроснабжения | Принятые меры | Отключенные потребители (эл.установки) | Примечание |
|--------|--|-----------------|---|--|--|---|--------------------------------------|------------|-------------|------------|--|---|--|---------------------------------------|
| | ПС или РП | №фид | №ТП | | | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 1 | Бузулукский КЭС Колтубановский РУЭС п\с Колтубановская | ф.2 | | 4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины. | 2 Падение деревьев (веток) | На ВЛ-10кВ ф.2 опора 104-105 упала ветка | | 01.11.2016 | 13ч50м | 15ч04м | 01ч14м | Убрали ветку, вкл. | Жилой сектор, быт, тур. база. | |
| 2 | Бузулукский КЭС Колтубановский РУЭС п\с Колтубановская | ф.2 | | 4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины. | 2 Падение деревьев (веток) | на ВЛ-10 кВ ф.2 упала ветка. (Метель) | | 04.11.2016 | 12ч59м | 13ч31м | 0ч32м | Убрали ветку, вкл. | Жилой сектор, быт, тур. база. | |
| 3 | Бузулукский КЭС Колтубановский РУЭС п\с Колтубановская | ф.2 | | 4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины. | 15 Прочее | Метель | | 04.11.2016 | 13ч36м | 14ч47м | 1ч11м | произвели осмотр эл. оборудования, вкл. | Жилой сектор, быт, тур. база. | |
| 4 | г. Оренбург Каргалинская ТЭЦ | Каргалинская №1 | п/с: Береговая, Кордонная, Степная, Шелковая, Юго-Восточная, Индустриальная, Южная, Шевченковская | 5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц. | 13 Повреждение в ПС и других сетевых организаций | | | 04.11.2016 | 15ч45м | — | — | | г. Оренбург | Произошла посадка "U". Откл. не было. |
| 5 | Илекский РУЭС п/с Илекская | ф.4 | | 1. Воздействие стихийных (погодных) явлений. | 15 Прочее | Метель. На ТП-13 сгорели 3хПК | МТЗ, успешное АПВ | 04.11.16. | 20ч41м | 20ч41м | 00ч00м | На ТП-13 заменили 3хПК и вкл в 21ч58м | ТП-13 - водозабор ЖКУ | |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|----|--|-----------------|----------------|--|--|---|-------------------|-----------|--------|--------|--------|---|--------------------------|------------------------------------|
| 6 | Илекский РУЭС п/с Илекская | ф.5 | | 1. Воздействие стихийных (погодных) явлений. | 15 Прочее | Метель. На ТП-53 сгорели 3хПК | МТЗ, успешное АПВ | 04.11.16. | 20ч45м | 20ч45м | 00ч00м | На ТП-53 заменили 3хПК и вкл в 22ч05м | ТП-53 -КНС резерв, жильё | |
| 7 | г. Оренбург РП-8 | ф.8-3 ОГЭС | | 5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц. | 13 Повреждение в ПС и других сетевых организаций | Поврежден КЛ-6кВ ОГЭС от РП-8 до ТП-983 по ф.8-3 | | 04.11.16. | 03ч10м | 05ч30м | 02ч20м | вывели поврежденный КЛ, абоненты запитаны по ф.8-4 | Абоненты ОГЭС | |
| 8 | г.Оренбург РП-59 | ф.59-3 | | 2. Воздействие сторонних лиц и организаций. | 8 Повреждение КЛ | Дзержинский РЭС при производстве земляных работ повредили КЛ-10кВ(абонентск | | 07.11.16. | 14ч59м | 15ч28м | 00ч29м | вывели поврежденный КЛ-10кВ, ф.59-3 на РП-59 вкл. | Абоненты ОГЭС | |
| 9 | Кувандыкский РУЭС п/с Рамазан | ф.2 | | 1. Воздействие стихийных (погодных) явлений. | 15 Прочее | Снег | | 07.11.16. | 23ч45м | 1ч53м | 2ч08м | осмотрели эл. оборудование, вкл. | Н.С. (резерв). | |
| 10 | г.Оренбург РП-59 | ф.59-8 не откл. | ТП-3102 | 4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины. | 11 Попадание птиц, животных под напряжение. | На ТП-3102 в РУ-10кВ попала кошка | сгорело 2хПК-16А | 08.11.16. | 08ч40м | 10ч15м | 1ч35м | убрали кошку, заменили ПК, вкл. | АЭС, мойка | |
| 11 | Орский КЭС ТП-1071 | | | 4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины. | 11 Попадание птиц, животных под напряжение. | На ТП-1071 РУ-10кВ попала кошка,сгорел ПК фазы "В" и повредился опорный изолятор ПК | | 09.11.16. | 19ч55м | 23ч40м | 03ч45м | Заменяли опорный изолятор ПК держателя фазы"В",заменили ПК,вкл. | Жилой сектор. | |
| 12 | Бузулукский КЭС Курманаевский РУЭС п/ст."Курманаевская"(ЗЭС) | 1-2 СШ 10кВ | ф.1,8,10(ОКЭС) | 5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц. | 13 Повреждение в ПС и других сетевых организаций | На п/ст."Курманаевская" повреждён ТН-1 | | 09.11.16. | 23ч40м | 01ч20м | 01ч40м | Откл. повр.ТН-1, 1-2СШ 10кВ вкл. | р.ц Курманаевка. | Больница включила собственную ДЭС. |
| 13 | Орский КЭС РП-8 (ОргЭС) | ф.19.(РЖД) | ТП-191(ОКЭС) | 5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц. | 13 Повреждение в ПС и других сетевых организаций | на ТП 461 (РЖД) под напряжение попала кошка | | 10.11.16. | 08ч14м | 10ч50м | 01ч36м | убрали кошку ф.19 вкл. | жилой сектор | |
| 14 | г. Оренбург п/с Ростоши 1СШ | | | 5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц. | 13 Повреждение в ПС и других сетевых организаций | | | 10.11.16. | 14ч37м | 14ч39м | 00ч02м | повторно вкл. | КНС, жилой сектор быт | |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|----|------------------------------|---------------|-------------------------------|--|--|--|-------------------|-----------|--------|--------|--------|---|--|--|
| 15 | Сорочинский КЭС п/с Промбаза | ф. 10 | | 4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины. | 16 Не выявленная, неустановленная причина. | | Т.О. успешное АПВ | 10.11.16. | 19ч00м | 19ч00м | 00ч00м | повторно вкл. | котельная (резерв), жилой сектор, быт. КНС | |
| 16 | Соль-Илецкий РУЭС РП-1(ОКЭС) | ф.1-5(ОКЭС) | | 4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины. | 15 Прочее | На РП-1 откл. В ф.1-5. | | 10.11.16. | 23ч30м | 23ч38м | 00ч08м | повторно вкл. | Больница-АВР,Тюрьма-АВР, ГНС,Жилой сектор. | |
| 17 | г. Оренбург п/с Юго-Западная | ф.ЮЗ-16 | | 4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины. | 13 Повреждение в ПС и других сетевых организаций | на ТП 362 наРВ в стор ТП 489 отгорел шлейф, на ТП 200 выгорел РТП | | 11.11.16. | 11ч27м | 12ч43м | 01ч16м | на ТП-3045откл. РВ в стор ТП 489 вкл. РВ в стор ТП-1080 запитали по ф. ЮЗ-7 | котельная, жилой сектор быт | ТП 3072(СО "Пекарь", 3038 (СО Заря , Текстильщик) откл. 16ч43м ОГЭС на ВЛ ф. ЮЗ-16 устранили повреждение ф. полностью вкл. |
| 18 | г. Оренбург РП-60(ОГЭС) | ф.60-4(ОГЭС) | ТП-3086 (1СШ) | 4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины. | 13 Повреждение в ПС и других сетевых организаций | на ТП-467 1 СШ (ОГЭС) попадание воды на токоведущие части | | 11.11.16. | 16ч31м | 17ч12м | 00ч43м | на ТП-3086 откл. ВН в стор ТП-467 ф. 60-4 вкл. СР | жилой сектор, быт, школа УФМС | |
| 19 | г. Оренбург РП-19 | ф.19-0 ОГЭС | ТП-3011, 3040(2СШ), 3033(2СШ) | 4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины. | 15 Прочее | Поврежден КЛ-10кВ ОГЭС от РП-19 до ТП-819 ф.19-0. На ТП-3033 протекла крыша и попала вода на 2СШ-10кВ. | | 12.11.16. | 05ч15м | 06ч55м | 1ч40м | На ТП-3033 вывели 2СШ-10кВ, запитали потребителей через 0,4кВ по ТМ1, на ТП-3040 вкл СРВ, запитались по ф.48-11. ОГЭС вывели повре КЛ | лекарня, АЗС, пенсион.фонд ввод№2, жильё | |
| 20 | Сорочинский КЭС п/с Промбаза | ф.10 | | 4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины. | 16 Не выявленная, неустановленная причина. | | Т.О. успешное АПВ | 12.11.16. | 04ч13м | 04ч13м | 00ч00м | повторно вкл. | котельная (резерв), жилой сектор, быт. КНС | |
| 21 | Октябрьский РУЭС ТП-54 | РУ-10 кВ | | 4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины. | 11 Попадание птиц, животных под напряжение. | в РУ-10 кВ была обнаружена мышь | ПК фазы "С" | 12.11.16. | 11ч10м | 12ч40м | 1ч30м | заменяли ПК, вкл. | Н.С. (резерв). | |
| 22 | Кувандыкский РУЭС РП-2 | ф.16 не откл. | ТП-204 | 4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины. | 15 Прочее | На ТП-204 сгорело ПК-30А ТМ-630кВА по фазе С | ПК фазы "С" | 12.11.16. | 23ч00м | 23ч45м | 0ч45м | заменяли ПК, вкл. | котельная ввод№1, быт | |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|----|--|------------------|-----------------|--|--|---|--|-------------|--------|--------|--------|---|---|---|
| 23 | г. Оренбург РП-59 | ф.59-5 | | 5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц. | 14 Повреждение в эл. установках абонентов | Повреждена КЛ-10 кВ (абонентская) от РТП до ТП-1437; ВЛ-10 кВ ф.Ив-5 на опоре № 68 слетел изолятор, на опоре №80 обнаружили птицу | | 13.11.16. | 9ч37м | 11ч10м | 1ч33м | На ТП-3069 откл. ВН в ст. ТП-3109, ф. 59-5 вкл. | АЗС, мойка, кафе, жилой сектор, быт. | ТП-3109, 1896 вкл. в 11ч38м. Устранили повреждения, откл. поврежденную КЛ в 15ч34м вкл. ТП-1893, 1515, 1754, 1753, 1794 |
| 24 | г. Оренбург РП-27 (ОГЭС) | ф. 27-6(ОГЭС) | ТП-3103 | 4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины. | 13 Повреждение в ПС и других сетевых организаций | | | 13.11.16. | 20ч39м | 21ч25м | 00ч46м | повторно вкл. | жилой сектор, быт | |
| 25 | г. Оренбург п/с Юго-Восточная | ф. ЮВ-38 | | 5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц. | 12 Неправильная работа РЗиА. | Из-за повреждения КЛ-10кВ (ОГЭС) на РП-64 откл МВ ф.64-31 от ТО и на п/с Юго-восточная откл. МВ ф. ЮВ-38 от ТО | | 14.11.16. | 13ч35м | 14ч32м | 0ч57м | Откл. поврежденный КЛ-10кВ ф.64-31. Повторно вкл. | Жил. Сектор, Быт. | |
| 26 | г. Оренбург РП-2 (ОГЭС) | ф. 2-8 | ТП-3013 1СШ-6кВ | 5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц. | 13 Повреждение в ПС и других сетевых организаций | Повреждена КЛ-6кВ от РП-2 до ТП-524(ОГЭС) | | 14.11.16. | 14ч40м | 15ч11м | 0ч31м | На ТП-3013 вкл СР-6кВ | Больница ввод№1, почта ввод№1, ФСБ ввод№1, ФСК Ввод№1. | |
| 27 | г. Оренбург РП-2 (ОГЭС) | ф. 2-4 | ТП-3014 | 5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц. | 13 Повреждение в ПС и других сетевых организаций | Повреждена КЛ-6кВ от ТП-295 до ТП-275(ОГЭС) | | 14.11.2016. | 14ч40м | 17ч05м | 2ч25м | Откл. поврежденный участок, на РП-2 ф.2-4 повторно вкл. | Котельная (перешла на резерв), колледж. | |
| 28 | Илекский РУЭС пос.Краснохолм ТП-89(ОКЭС) | | | 4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины. | 1 Повреждение ТМ | На ТП-89 повреждён ТМ-160кВа. | | 15.11.16. | 09ч39м | 13ч25м | 03ч46м | Заменяли ТМ,вкл. | Агрофирма Краснохолмская (контора,склады). | |
| 29 | Бузулуксктй КЭС п/ст. "Промбаза НГДУ". | ф. город 7(ОКЭС) | - | 2. Воздействие сторонних лиц и организаций. | 8 Повреждение КЛ | Бузулукпромэле ктронтаж Пробурили КЛ-6кВ от ЛР-86 до ТП-278(ОКЭС) | | 15.11.2016 | 15ч45м | 16ч38м | 0ч53м | Откл. ЛРН№86 в сторону ТП-278. ф. город7 вкл. | жилой сектор, больница-перешли на резерв, ледовый дворец - перешли на | Без напряжения ТП-278(жил. сектор). В 22ч25м восстановили КЛ-6 кВ, ТП-278 вкл. |
| 30 | г.Оренбург п/с Восточная | ф.9 (ОГЭС) | ТП-3015 (ОКЭС) | 5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц. | 13 Повреждение в ПС и других сетевых организаций | Повреждена КЛ-6 кВ (ОГЭС) от п/с Восточная до ТП-14 | | 16.11.16. | 20ч07м | 21ч09м | 1ч02м | ОГЭС откл. поврежденный участок, вкл. по ф.3-6 | жилой сектор, быт. | |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|----|---------------------------------------|--------------------|---|--|--|---|------------------------------------|----------------------|--------|--------|--------|---|--|--|
| 31 | Илекский РУЭС п/с Илекская | ф.3 | | 4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины. | 15 Прочее | Поврежден разрядник по ф.А на ТП-3, на ТМ выгорел сальник шпильки 0,4кВ | "земля" по фазе А | 17.11.16. | 12ч27м | 13ч30 | 01ч03м | Откл ТП-3, вкл ф.3 | сельская администрация, банк, военкомат, жилой сектор | ТП-3 военкомат, банк, жильё, устранили и вкл в 15ч45м |
| 32 | Кувандыкский РУЭС п/ст."Кувандыкская" | ф.7(не отключался) | ТП-708,709 | 4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины. | 10 Дефект контакта | на ЛР №16 отгорел шлейф | | 18.11.16. | 06ч40м | 09ч12м | 02ч32м | устранили повреждение, вкл. | Детсад,школа№5, жилой сектор. | |
| 33 | г.Оренбург РП-3 | ф.3-6 (ОГЭС) | ТП-3015 (ОКЭС) | 5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц. | 13 Повреждение в ПС и других сетевых организаций | Повреждена КЛ-6 кВ (ОГЭС) от РП-3 до ТП-425 ф.3-6 | | 21.11.16. | 10ч06м | 11ч22м | 1ч16м | ОГЭС откл. поврежденный участок, запитали по ф. В 9 | дет. сад, жилой сектор, быт. | |
| 34 | г.Оренбург РП-39 | ф.39-4 (ОГЭС) | ТП-3108 и ТП-3098 1СШ | 4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины. | 8 Повреждение КЛ | Повреждена концевая мачтовая заделка КЛ-10 кВ (ОКЭС) от ТП-3098 до Р.39-4-2 ВЛ-10кВ ф. 39-4 | | 23.11.16. | 11ч57м | 12ч39м | 0ч42м | Откл. поврежденный участок, На РП-39 вкл. ф. 39-4. На ТП-3098 в 12ч50м вкл. СВН-10кВ. | жилой сектор, быт. КНС 1 ввод. | |
| 35 | Орские КЭС п/с Левобережная | ф.8- (РЖД) | ТП-683,684,КТП дачи(ОКЭС) | 1. Воздействие стихийных (погодных) явлений. | 16 Не выявленная, неустановленная причина. | | | 23.11.16. | 12ч40м | 14ч20м | 1ч40м | Произвели осмотр. Повторно вкл. | п. Ора, сады, огороды. | |
| 36 | г.Оренбург п/с Юго-Восточная | 1СШ-10кВ | РП-64 (1,2,3СШ), РП-43(1СШ), РП-50(1СШ), 3030, 3011, 3040(2СШ), 3033(2СШ) | 5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц. | 13 Повреждение в ПС и других сетевых организаций | Повреждение по ф.ЮВ-41 в ст ТП-1012 воин.части, поврежден КЛ-10кВ ф.ЮВ-46 до РП-50 | На п/с Юго-Восточная откл 1СШ-10кВ | 24.11.16. | 19ч09м | 19ч34м | 0ч25м | На п/с Юго-Восточная откл. ф.ЮВ-41, ф.ЮВ-46, вкл 1СШ-10кВ, на РП-50 вкл СВ в 19ч37м | ССК "Оренбуржье", ЦТП, ПНС, больница, котельная, пекарня, воин.часть, жильё,быт. | Нагрузка по 2СШ-10кВ РП-64 была переведена на 3СШ ф.ЮВ-38 по заявке ОКЭС |
| 37 | Медногорский РУЭС п/с Медногорская | ф. 43 | | 2. Воздействие сторонних лиц и организаций. | 15 Прочее | автомобиль совершил столкновение с опорой №114 (ДТП оформленно) | Т.О. | 24.11.16., 25.11.16. | 22ч30м | 00ч15м | 1ч45м | произвели осмотр, убрали авто, вкл. | очистные сооружения (резерв), жилой сектор, быт. | |
| 38 | Акбулакский РУЭС п/ст."Акбулакская" | ф.1 Карасай(РЭС) | | 5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц. | 13 Повреждение в ПС и других сетевых организаций | | Земля | 25.11.16. | 22ч00м | 22ч50м | 00ч50м | повторно вкл. | Заповедник. | |
| 39 | Октябрьский РУЭС п/с Октябрьская | ф. 14. | | 1. Воздействие стихийных (погодных) явлений. | 15 Прочее | ТП-27 попадание воды на токоведущие части | | 26.11.16. | 18ч00м | 18ч05м | 00ч05м | повторно вкл. | больница (резерв) жилой сектор быт | ТП-27 заменили ПК, ТП вкл. 18ч40м |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|----|---|----------------------------------|----------------|--|--|--|-------------|-----------|--------|--------|--------|---|---|--|
| 40 | Переволоцкий РУЭС п/ст."Переволоцкая" | 1-2 СШ 10кВ | | 1. Воздействие стихийных (погодных) явлений. | 13 Повреждение в ПС и других сетевых организаций | Откл. ВЛ-110кВ Каргалинская ТЭЦ- п/ст."Переволоцкая" | | 26.10.16. | 20ч52м | 21ч00м | 00ч08м | Вкл. ВЛ-110кВ п/ст."Сорочинская"- п/ст."Новосергиевская" | р.ц Переволоцк | |
| 41 | Новосергиевский РУЭС п/ст."Платовка". | 1-2 СШ 10кВ | | 1. Воздействие стихийных (погодных) явлений. | 13 Повреждение в ПС и других сетевых организаций | Откл. ВЛ-110кВ Каргалинская ТЭЦ- п/ст."Переволоцкая" | | 26.10.16. | 20ч52м | 21ч00м | 00ч08м | Вкл. ВЛ-110кВ п/ст."Сорочинская"- п/ст."Новосергиевская" | село Покровка | |
| 42 | Новосергиевский РУЭС п/ст."Новосергиевская". | 1-2 СШ 10кВ | | 1. Воздействие стихийных (погодных) явлений. | 13 Повреждение в ПС и других сетевых организаций | Откл. ВЛ-110кВ Каргалинская ТЭЦ- п/ст."Переволоцкая" | | 26.10.16. | 20ч52м | 21ч00м | 00ч08м | Вкл. ВЛ-110кВ п/ст."Сорочинская"- п/ст."Новосергиевская" | р.ц Новосергиевка | |
| 43 | Орский КЭС, Кваркенский РУЭС п/ст."Тяговая"(РЖД) | ф.2(РЖД) | ТП-15,17(ОКЭС) | 5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц. | 13 Повреждение в ПС и других сетевых организаций | На ВЛ-10кВ ф.2(РЖД) обрыв провода. | | 26.11.16. | 21ч10м | 22ч52м | 01ч42м | РЖД на ВЛ-10кВ ф.2 восстановили обрыв провода,ф.2 вкл. | пос.Красноярский. | |
| 44 | Бузулукский КЭС п/с Бузулукская | ф. Красный флаг-1 | | 5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц. | 14 Повреждение в эл. установках абонентов | | | 27.11.16. | 13ч49м | 16ч15м | 02ч26м | на ТП 343 откл В в стор. ПП-1 ф вкл. | КНС,котельная (резерв), жилой сектор быт промзона | 17ч50м откл. ТП 444, 126, 457, 410 (абонентские) ф полностью вкл., после осмотра ТП-444,126 вкл в 21ч30м ТП-457, 410 вкл. 28.11.16. в 12ч30м |
| 45 | Бузулукский КЭС п/с Бузулукская | ф. Город -5 | | 1. Воздействие стихийных (погодных) явлений. | 16 Не выявленная, неустановленная причина. | | | 27.11.16. | 13ч49м | 16ч45м | 02ч56м | произвели осмотр эл. оборудования и ВЛ повреждений нет вкл. | .котельная (резерв) жилой сектор | |
| 46 | Бузулукский КЭС РП-16 | ф. Водовод-1 | | 1. Воздействие стихийных (погодных) явлений. | 9 Повреждение изоляторов на ТП | на ТП 365 поврежден проходной изолятор | | 27.11.16. | 16ч25м | 19ч35м | 03ч10м | откл. ТП-365 ф. вкл. | водозабор | ТП-365 питает резервную скважину, менять изолятор будут с утра, 28.11.16. в 11ч00м вкл. ТП-365 |
| 47 | Переволоцкий РУЭС п/ст. Сельская | ф. Се- 5(МРСК) | ТП - 27 (ОКЭС) | 4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины. | 13 Повреждение в ПС и других сетевых организаций | На ТП -1 (МРСК) на проходном изоляторе отгорел шлейф | | 27.11.16. | 18ч15м | 19ч11м | 00ч56м | устранили повреждение, вкл. | жилой сектор. | |
| 48 | Новосергиевский РУЭС ВЛ-110кВ п/с Новосергиевская, п/с Платовская | ВЛ-110кВ "Каргала-Новосергиевка" | | 5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц. | 13 Повреждение в ПС и других сетевых организаций | | АПВ успешно | 27.11.16. | 21ч35м | 21ч35м | 00ч00м | АПВ успешно | абоненты не откл. | |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|----|---|----------------------------------|----------------------------------|--|--|---|-------------|------------|--------|--------|--------|--|--|--|
| 49 | Новосергиевский РУЭС ВЛ-110кВ п/с Новосергиевская, п/с Платовская | ВЛ-110кВ "Каргала-Новосергиевка" | | 5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц. | 13 Повреждение в ПС и других сетевых организаций | | АПВ успешно | 27.11.16. | 21ч38м | 21ч38м | 00ч00м | АПВ успешно | абоненты не откл. | |
| 50 | Александровский РУЭС ТП-82 | РУ-10 кВ | | 4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины. | 15 Прочее | | 2-ПК | 28.11.16. | 14ч35м | 15ч30м | 0ч55м | заменяли ПК, ТП-82 вкл. | РОВД, Магазины, УГПС, жилой сектор, быт. | |
| 51 | Бугурусланский КЭС Северный РУЭС п/с Северная | ф.СВ-3 (СЭСа) | отпайка ВЛ в ст ТП-18,19,20 ОКЭС | 5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц. | 13 Повреждение в ПС и других сетевых организаций | | АПВ успешно | 28.11.16. | 20ч27м | 20ч27м | 00ч00м | АПВ успешно | жилой сектор мкр-н Солнечный | |
| 52 | Бугурусланский КЭС Северный РУЭС п/с Северная | ф.СВ-3 (СЭСа) | отпайка ВЛ в ст ТП-18,19,20 ОКЭС | 5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц. | 13 Повреждение в ПС и других сетевых организаций | На участке ВЛ-10кВ СЭС поврежден изолятор | "земля" | 28.11.16. | 21ч10м | 22ч00м | 0ч50м | повторно вкл. | жилой сектор мкр-н Солнечный | В результате осмотра ВЛ выявили поврежденный изолятор, откл ф.Св-3 в22ч14м, заменили изолятор и вкл фидер в 23ч26м |
| 53 | г.Оренбург РП-51 | ф.51-3 ОГЭС | ТП-3152 (1СШ) ОКЭС | 5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц. | 13 Повреждение в ПС и других сетевых организаций | Повреждение в сетях ОГЭС | | 29.11.16. | 03ч22м | 04ч05м | 00ч43м | ТП-3152 (1СШ) запитали по ф.75-4 | 1ввод КНС, жильё | |
| 54 | г.Оренбург РП-59 | ф.59-5 | | 5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц. | 13 Повреждение в ПС и других сетевых организаций | Повреждена КЛ-10кВ (абонентская) от РТП-1437 до ТП-1437, на ТП-1515 разрушился ПК | | 29.11.16. | 04ч30м | 06ч25и | 1ч55м | запитали ф.59-5 до Р-8, без напряжения ВЛ-10кВ от Р-6 до Р-8 | 19мкр-н жильё, магазины, юр.лица | 4хТП запитали в 10ч37м, ТП-1515 вкл. в 13ч14м, без "U" ТП-1794. |
| 55 | г.Оренбург РП-57 | ф.57-9 ОГЭС | ТП-3023 (1СШ) | 4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины. | 8 Повреждение КЛ | Поврежден КЛ-10кВ от ТП-724 до ТП-3042 по ф.57-9 | | 29.11.16. | 00ч15м | 01ч15м | 1ч00м | вывели поврежденный КЛ, вкл ф57-9 | 1ввод ЦТП, жильё, 1ввод кожвендиспансер | |
| 56 | Сорочинский КЭС | ТП-108 | | 4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины. | 15 Прочее | На РТП-108 отгорел шлейф. | | 29.11.2016 | 8ч45м | 9ч00м | 0ч15м | откл. РТП-108 ф. ПБ-5, ТП-108 запитали по ф. ПБ-10 | Больничный комплекс №2 (резерв) | Шлейф восстановили в 10ч58м, в 13ч10м ТП-108 вкл. по н.с. |
| 57 | Бугурусланский КЭС Северный РУЭС п/с Северная | ф.6 (СЭС) | ТП- Св 6-3 (ОКЭС) | 5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц. | 13 Повреждение в ПС и других сетевых организаций | На ЛР-63 (СЭС) отгорел шлейф | | 29.11.16. | 9ч00м | 9ч25м | 0ч25м | Школу запитали с ТП-Св 2-23 | Школа | ф. Св-6 вкл. в 11ч58м, в 15ч00м ТП-Св 6-3 вкл. по н.с. |