

Данные об аварийных отключениях по границам территориальных зон деятельности организации, вызванных авариями или внеплановыми отключениями объектов электросетевого хозяйства, с указанием даты аварийного отключения объектов электросетевого хозяйства и включения их в работу, причин аварий (по итогам расследования в установленном порядке) и мероприятий по их устранению по ГУП "ОКЭС" Октябрь 2016 г.
название (филиал, РУЭС) ОГУ КЭС

№ п.п.	Наименование электроустановки		Признак нарушения	Причина нарушения	Дополнительная информация по причинам нарушений	Срабатывание коммутации (защ. у.-ва)	Дата	Время откл.	Время вкл.	Длительность перерыва электроснабжения	Принятые меры	Отключенные потребители (эл.установки)	Примечание
	ПС или РП	№ТП											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Оренбург ТП-668	гр. Кобозева 54а	2. Воздействие сторонних лиц и организаций.	8 Повреждение КЛ	Теплосети при производстве работ порвали КЛ-0,4кВ до ВРУ ж\д Кобозева 54а		07.10.2016	10ч30м	13ч38м	03ч08м	Восстановили КЛ-0,4кВ, вкл.	3-х этажный ж\д.	
2	г.Оренбург ТП-3138 ЩР 2.1/11	гр.ул.Андреева 50	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	8 Повреждение КЛ	Повреждена КЛ-0,4кВ(ОКЭС) от ЩР 2.1/11 до ж/д ул. Андреева 50		08.10.16. 09.10.16.	21ч53м	11ч45м	13ч52м	запитали по временной схеме	ж/д ул.Андреева 50	восстановление КЛ запланировано 10.10.16.
3	Орский КЭС Новорский РУЭС ТП-267		4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	3 Обрыв (схлест) провода	гр.16 схлест ВЛ 04 кВ	сгорало ПК 10кВ	09.10.16.	10ч15м	11ч00м	00ч45м	устранили схлест заменили ПК	жилой сектор	
4	Бузулукский КЭС,Плешановский РУЭС ТП-107	гр.№5	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	15 Прочее	Пожар в административном здании ООО"Билайн" по ул.Гагарина 32а		14.10.16.	16ч35м	17ч15м	00ч40м	На опоре №10 отключили ввод в здание ООО"Билайн",г р.№5 на ТП-107 вкл.	Жилой сектор,быт.	
5	Бузулукский КЭСПервомайский РУЭС ТП-711	гр.4	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	15 Прочее	Пожар в жилом доме, горела баня		14.10.2016 15.10.16	23ч55м	00ч40м	00ч45м	Потушили, вкл.	Быт	
6	Сорочинский КЭС ТП-139	гр.1	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	15 Прочее	Сгорел ПН-250А на отходящей группе, поврежден КЛ абонента на ж/д Аксакова д.15		15.10.2016	18ч25м	22ч40м	4ч15м	откинули поврежденный КЛ абонента и вкл гр.1	Быт.	16.10.16 в 11ч30м абонента Аксакова 15 подключили.
7	Октябрьский РУЭС ТП-41	гр. 14	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	15 Прочее	выгорел Т.Т. фаза " А"		17.10.16.	12ч15м	15ч15м	03ч00м	заменяли Т.Т. гр. 14 вкл.	жилой сектор, вет. клиника	

8	Бугурусланский КЭС ТП-12	гр Ленинградская	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	15 Прочее	откл. АВ		18.10.16.	08ч57м	09ч08м	00ч11м	повторно вкл. АВ	жилой сектор	осмотрели ВЛ повреждений нет.
9	г. Оренбург ТП-3079	гр. ООО "Логистик"	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	15 Прочее	на ТП 3079 сгорел ПН фаза "В"		18.10.16.	10ч20м	10ч45м	00ч25м	заменяли ПН гр. вкл.	производственная база	
10	Бузулукский КЭС ТП-48	гр. Набережная	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	15 Прочее	Сгорел ПН-100А		19.10.2016	21ч40м	22ч08м	00ч28м	заменяли ПН гр. вкл.	Быт.	
11	Бугурусланский КЭС ТП-18	гр.СП-2	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	14 Повреждение в эл. установках абонентов	Поврежден КЛ-0,4кВ абонента от ТП-18 до склада	ПН-250А по ф.С.	22.10.16.	11ч00м			откинули поврежденный КЛ абонента	Склад	
12	Бузулукский КЭС ТП-32	гр. 3 сентября	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	15 Прочее	Пожар в ж\д		23.10.2016	10ч40м	11ч22м	00ч44м	После погашения пожара, гр. включили.	Быт	
13	г. Оренбург ТП-3024	1СШ-0,4кВ	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	15 Прочее	На ТП-3024 РУ-0,4кв отключился вводной автомат 1СШ.		24.10.2016	09ч44м	11ч30м	01ч46м	Повтрно вкл.	Котельная(перешла на резерв)	
14	г. Оренбург ТП-3024	1СШ-0,4кВ	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	12 Неправильная работа РЗиА.	На ТП-3024 РУ-0,4кв отключился вводной автомат 1СШ.		25.10.2016.	09ч47м	10ч33м	0ч46м	Повтрно вкл.	Котельная(перешла на ввод№2)	
15	г. Оренбург ТП-3024	2СШ-0,4кВ	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	12 Неправильная работа РЗиА.	На ТП-3024 РУ-0,4кв отключился вводной автомат 2СШ.		25.10.2016.	09ч59м	10ч33м	0ч34м	повторно вкл. АВ	Котельная, склад, вышка МТС.	В 15ч06м на вводном АВ откл. независимый расцепитель. Повторно вкл.

16	г. Оренбург ТП-3024	1СШ-0,4кВ	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	12 Неправильная работа РЗиА.	На ТП-3024 РУ-0,4кв отключился вводной автомат 1СШ.	25.10.2016.	10ч51м	14ч34м	3ч43м	На вводном АВ откл. независимый расцепитель. Повторно вкл.	Котельная ввод№1	
17	Бузулукский КЭС ТП -402	гр. Ветелинарная	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	14 Повреждение в эл. установках абонентов	пожар жилого дома ул. Ветелинарная 85	26.10.16.	09ч32м	10ч12м	00ч40м	откл. дом гр вкл.	жилой сектор	
18	Орский КЭС ТП-1002	гр.11	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	8 Повреждение КЛ	Повреждение нулевой жилы КЛ-0,4кВ до многоквартирного ж/д Багратиона 20	29.10.16.	9ч50м	12ч35м	2ч45м	Фазную жилу посадили на ноль и запитали ж/д по временной схеме	МКД по Багратиона 20	
19	г.Оренбург ТП-527	гр.70лет ВЛКСМ 28	2. Воздействие сторонних лиц и организаций.	8 Повреждение КЛ	Подрядная организация "ТрассаОренбург" порвали 2хКЛ-0,4кВ от ТП-527 до МКД по ул.70лет ВЛКСМ 28	30.10.16.	11ч45м	14ч00м	2ч15м	Восстановили 2КЛ-0,4кВ,и вкл. дом по ул.ВЛКСМ 28	МКД по ул.70лет ВЛКСМ 28	
20	Оренбург ТП-3032	гр.3	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	14 Повреждение в эл. установках абонентов	Повреждена КЛ-0,4кВ(ЖЭУ) фронтона до рубильника ж\д Ваана Теряна 61	31.10.2016	12ч55м	19ч16м	6ч21м	УКЖФ "Центральная" заменили КЛ-0,4 кВ, вкл.	2-х этажный ж\д	

Данные об аварийных отключениях по границам территориальных зон деятельности организации, вызванных авариями или внеплановыми отключениями объектов электросетевого хозяйства, с указанием даты аварийного отключения объектов электросетевого хозяйства и включения их в работу, причин аварий (по итогам расследования в установленном порядке) и мероприятий по их устранению по ГУП "ОКЭС" Октябрь 2016 г. название (филиал, РУЭС) ОГУ КЭС

№ п.п.	Наименование электроустановки			Признак нарушения	Причина нарушения	Дополнительная информация по причинам нарушений	Срабатывание коммутации (защ. у.-ва)	Дата	Время откл.	Время вкл.	Длительность перерыва электроснабжения	Принятые меры	Отключенные потребители (эл.установки)	Примечание
	ПС или РП	№фид	№ТП											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	г. Оренбург п/с Ростоши	ф. РШ-1		4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	16 Не выявленная, неустановленная причина.		Т.О.	01.10.16.	09ч07м	09ч49м	00ч42м	осмотрели ВЛ повреждений нет повторно вкл.	жилой сектор	
2	Орский КЭС РП-12(ОргЭС)	1 СШ-10кВ		5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	13 Повреждение в ПС и других сетевых организаций			01.10.16.	11ч00м	12ч12м	01ч 12м	осмотрели 6 ТП ОКЭС повреждений нет. На РП 12(ОргЭС) вкл. СВ	Д\сад, школа, поликлиника, насосная, жилой сектор.	
3	г. Оренбург п/с 9 Января	ф. Ян-3(ОГЭС)		5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	13 Повреждение в ПС и других сетевых организаций			01.10.16.	11ч04м	11ч12м	00ч08м	повторно вкл.	жилой сектор	
4	Соль-Илецкий РУЭС п/ст."Соль-Илецкая"	ф.Си-10(РЭС)		4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	16 Не выявленная, неустановленная причина.			02.10.16.	07ч02м	07ч09м	00ч07м	повторно вкл.	Телевышка,пограничники,жилой сектор.	
5	Оренбург РП-33(ОГЭС)	2СШ-10кВ		4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	15 Прочее	Возможное место повреждение ПКУ-1(ОКЭС). На РП-33 не селективная работа РЗА.		03.10.2016	00ч41м	01ч30м	00ч49м	Повторно вкл. 2СШ. Вывели участок ПКУ-1, вкл. ф. 33-2	Жилой сектор, КНС,быт.	ф.33-2 вкл. в 02ч10м
6	Саракташский РУЭС п/с Саракташская	ф.8		4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	4 Повреждение изоляторов на ВЛ	На отпайке ВЛ-10кВ от ЛР-6 до ТП-216 поврежден 1 изолятор на оп.143, 2изолятора на отпайке к ТП221 оп.3	"земля"	03.10.16.	10ч30м	10ч45м	0ч15м	Откл отпайку ВЛ от ЛР-6 до ТП-216, запитали ф.8 по ф.16 в 10ч45м, заменили изоляторы и вкл ф.8 полностью в 12ч35м	ф.8 Пенсион.фонд, пром.зона, 2миникотельные (1ввод), 2д/с, участок РУЭСа, жильё; ф.14 школа КНС, водозабор, жильё	По заявке ф.14 запитан через опайку ВЛ от ЛР-6 до ТП-216 ф.8, заменили изоляторы и вкл ф.8 полностью и ф.14 в 12ч35м.

7	Бузулукские КЭС п/с Ж/д больница	ф.ОКЗ		4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	16 Не выявленная, неустановленная причина.	Осмотр ф.ОКЗ причины не выявил		03.10.16.	14ч30м	16ч20м	1ч50м	повторно вкл.	быт	
8	Орский КЭС РП-12(ОргЭС)	1 СШ-10кВ		5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	13 Повреждение в ПС и других сетевых организаций	На РП-12 откл. СВ-10кВ.		05.10.16.	09ч10м	09ч30м	00ч20м	На РП-12(ОргЭС) повторно вкл. СВ-10кВ.	Д\сад, школа, поликлиника, насосная, жилой сектор.	
9	Оренбург ВЛ-6кВ ф.5 п\с УКПГ 7	МВ-6кВ		2. Воздействие сторонних лиц и организаций.	5 Повреждение опоры	ДТП. Камаз №Т016КЕ сбил ж\б опору 10кВ. ДТП оформлено.		07.10.2016	07ч50м	15ч50м	08ч00м	Заменяли опору, вкл.	Санаторий РУСЬ, запитались от собственного ДГУ.	
10	Оренбург РП-21(Оренбургнефть)	ф. 21-Н ГазпромЭнерго	ТП-3079 ОКЭС	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	14 Повреждение в эл. установках абонентов	Откл абонентские ТП, "земля" пропала	"земля"	07.10.2016	18ч37м	20ч00м	1ч23м	вкл ф.21-Н, вкл	СН Логистика, ГСК	
11	г.Оренбург РП-Нежинка	ф.4 ОренбургЭнерго	ТП-3090, 3091 ОКЭС	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	13 Повреждение в ПС и других сетевых организаций	На РП-Нежинка не удалось вкл ф.4 по ТУ		07.10.2016	20ч40м	21ч25м	0ч45м	повторно вкл	жилой сектор	
12	Октябрьский РУЭС п/с Октябрьская	ф.14		4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	15 Прочее	На ТП-41 выгорел щит 0,4кВ		07.10.16.	21ч10м	21ч47м	0ч37м	Вывели ТП-41 в ремонт, вкл ф.14	ЦРБ резерв, жилой сектор	ТП-41 жилой сектор, восстановили и вкл в 01ч30м 08.10.16
13	Медногорский РУЭС РП-4	ф.20		4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	8 Повреждение КЛ	Повреждена КЛ-10кВ от ТП-203 до ТП-204(ОКЭС)		08.10.2016	15ч55м	16ч25м	00ч30м	Вывели поврежденный участок, вкл. ф.20.	ЦТП,школа, поликлиника, быт, пожарная.	10.10.16 в 21ч30м КЛ восстановлена
14	Оренбург РП-82	1 СШ-6кВ		5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	13 Повреждение в ПС и других сетевых организаций	Повреждена КЛ-6кВ от п\с Юго-Восточная до РП-82 ф.ЮВ-18(ОГЭС)		08.10.2016	16ч40м	19ч01м	02ч21м	Ф.82-3 ОГЭС запитали в 18ч09м через ф.ЮВ-16.Вывели поврежденный участок, в	Быт, жилой сектор, школа	СШ на РП-82 запитали через СВ в 19ч01м т.к. небыло оперативного тока. Оперативный ток подали через временку РУ-0,4кВ.
15	Орский КЭС РП-7(ОргЭС)	ф.21 (ОргЭС)	ТП 176 (ОКЭС)	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	13 Повреждение в ПС и других сетевых организаций	повреждение КЛ от ТП 100 до ЛР -78 (ОргЭС)		10.10.16.	17ч40м	18ч16м	00ч36м	откл. поврежденную КЛ ф вкл.	жилой сектор	

16	Орский КЭС Адамовский РУЭС п/с Адамовская -2	ф. 9 (ОКЭС)		4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	13 Повреждение в ПС и других сетевых организаций	п/с Адамовская- 2 на проходном изоляторе птица попала под напряжение		10.10.16.	18ч30м	18ч44м	00ч14м	повторно вкл.	котельная, жилой сектор быт.	
17	г.Оренбург РП- 52 полностью	ф.Ив-11, ф.52-9 ОГЭС	ТП-3103 ОКЭС	2. Воздействие сторонних лиц и организаций.	13 Повреждение в ПС и других сетевых организаций	Поврежден КЛ- 10кВ ОГЭС от ТП- 877 до ТП-1715 ф.52-9		11.10.16.	11ч03м	12ч40м	1ч37м	вывели поврежден. КЛ, на ТП-877 вкл СРВ, ТП-3103 запитали по ремонтной схеме	МКД пр.Победы 178/1	
18	г.Оренбург РП- 52 полностью	ф.Ив-11, ф.52-9 ОГЭС	ТП-3103 ОКЭС	2. Воздействие сторонних лиц и организаций.	13 Повреждение в ПС и других сетевых организаций	На ТП-877 ОГЭС выгорел ВН в ст ТП-697		11.10.16.	17ч10м	18ч01м	0ч51м	ТП-3103 запитали по ф.27-6	МКД пр.Победы 178/1	На ТП-877 восстановлен ВН в ст ТП-697 ф.52-9 и вкл. ТП-3103 по ф.52-9
19	Орский КЭС Адамовский РУЭС п/с Адамовская -2	ф.9		4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	2 Падение деревьев (веток)	На ВЛ-10кВ отпайка в ст.ТП- 365 упало дерево. ВЛ целая.		12.10.2016	05ч50м	06ч35м	00ч45м	Откл. отпайку в ст.ТП-365, ф.9 вкл.	Быт.	В 07ч15м дерево убрали, ТП-365 вкл.
20	г.Оренбург РП- 52 полностью	ф.Ив-11, ф.52-9 ОГЭС	ТП-3103 ОКЭС	2. Воздействие сторонних лиц и организаций.	13 Повреждение в ПС и других сетевых организаций	Повреждены 2хКЛ-10кВ абонента от ТП- 1715 до ТП-1778 и от ТП-1778 до ТП-3103 по ф.52- 1		12.10.16.	10ч18м	12ч50м	2ч32м	Вывели поврежденные КЛ, ТП-3103 запитали по ф.27-6	МКД пр.Победы 178/1	13.10.16 в00ч56м КЛ 10 кВ от ТП 1778 до ТП 3103 восстановлена
21	г. Оренбург РП 27 (ОГЭС)	ф. 27-6(ОГЭС)	ТП-3103 ОКЭС	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	13 Повреждение в ПС и других сетевых организаций	повреждение КЛ от ТП 3103 до ТП 1778	земля	13.10.16.	03ч55м	04ч04м	00ч09м	откл. поврежденную КЛ ф вкл.	МКД пр.Победы 178/1	
22	г. Оренбург РП 27 (ОГЭС)	ф. 27-6(ОГЭС)	ТП-3103 ОКЭС	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	13 Повреждение в ПС и других сетевых организаций	На абонентской ТП-1778 повреждён ТМ.	На ТП-1778 сгорели ПК	13.10.16.	10ч40м	10ч46м	00ч06м	На РП-27 повторно вкл. ф.27-6	МКД пр.Победы 178/1	
23	г.Оренбуург П/С Степная	1СШ-10кВ	РП-68 2СШ-10кВ	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	13 Повреждение в ПС и других сетевых организаций	На п/с Степная откл. Ввод с ТМ- 1		14.10.16.	14ч07м	14ч26м	0ч19м	На п/с Степная повторно вкл. Ввод с ТМ-1	РП-68 2СШ-10кВ	На п/с Степная попало животное.
24	Бугурусланский КЭС п\с Юбилейная	ф. Ю-9		4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	8 Повреждение КЛ	Повреждена КЛ- 6кВ от п\с Юбилейная до опоры №1 ф.Ю- 9(ОКЭС) кабельная разделка		18.10.2016	20ч00м	20ч55м	00ч55м	Вывели поврежденный участок, ф. Ю-9 запитали через РП-1	Быт, часть тубдиспансера, промзона	19.10.16. повреждение устранено ф. Ю-9 вкл по н.с. в 18ч01ь

25	Оренбург п\с Юго-Восточная	ф. ЮВ-28		4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	8 Повреждение КЛ	Повреждена КЛ-10кВ от п\с Юго-Восточная до РП-43 ф. ЮВ-28(ОКЭС)		20.10.2016	06ч03м	06ч58м	00ч55м	РП-43 запитали через СВ-10кВ.	Жилой сектор, быт, воинская часть.	21.10.16. 19ч30м восстановлен испытан
26	Оренбург РП-43	ф. 43-2		5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	13 Повреждение в ПС и других сетевых организаций	Повреждена КЛ-10кВ от РП-43 до ТП-1386(ОборонЭнерго)		20.10.2016	06ч03м	16ч46м	10ч43м	Испытали КЛ-10кВ от РП-43 до ТП-1386(ОборонЭнерго), вкл	Воинская часть	
27	Оренбург РП-43	ф. 43-14		5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	13 Повреждение в ПС и других сетевых организаций	На ТП-1002(ОборонЭнерго) поврежден опорный изолятор.		20.10.2016	06ч03м	16ч46м	10ч43м	устранили повреждение, вкл.	Воинская часть	
28	Оренбург РП-50	полностью		5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	13 Повреждение в ПС и других сетевых организаций	Повреждены 2 питающих КЛ-10кВ ф. ЮВ-26 и ЮВ-46(ОГЭС)		20.10.2016	06ч30м	06ч58м	00ч28м	РП-50 ОГЭС запитали по резерву.	Быт, жилой сектор,	21.10.16. восстановлен и вкл КЛ-10кВ ф.ЮВ-26, КЛ ф.ЮВ-46 испытание не выдержал
29	Кувандыкский РУЭС РП-1	ф.61		2. Воздействие сторонних лиц и организаций.	8 Повреждение КЛ	При производстве земляных работ бригада Горгаз повредила КЛ-10 кВ от ТП-103 до ТП-105 ф.61		20.10.16.	10ч17м	10ч55м	0ч38м	откл. поврежденный участок. ф.61 вкл. до ТП-103	3-КНС, 2-д/с, котельная (резерв), поликлиника, жилой сектор, быт.	ТП-105, 106, 107, 108, 109, 110 запитали в 11ч15м по ф.111 с РП-1. КЛ-6кВ от ТП-103 до ТП-105 восстановлен и вкл в 18ч50м 21.10.16г.
30	г. Оренбург РП-33(ОГЭС)	ф. 33-7(ОГЭС)	ТП-3016(ОКЭС)	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	13 Повреждение в ПС и других сетевых организаций			20.10.16.	22ч56м	23ч51м	00ч55м	повторно вкл.	Жилой сектор быт.	
31	Октябрьский РУЭС п/с Октябрьская	ф.-14		4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	7 Повреждение ОПН, РВП	На ТП-41 разрушен разрядник		21.10.16.	15ч27м	15ч45м	0ч18м	на ТП-41 демонтировали поврежденный разрядник, вкл. ф.-14	Школа, жил. сектор, быт.	
32	г.Оренбург РП-48	ф.48-11	ТП-3040 1-СШ 10 кВ	2. Воздействие сторонних лиц и организаций.	8 Повреждение КЛ	Организация "МПЦ-Реставрация" при производстве земляных работ порвали КЛ-10 кВ ф.48-11 от ТП-716 до опоры №1 в ст. ТП-240		22.10.16.	18ч30м	19ч15м	0ч45м	откл поврежденный участок. ф.48-11 вкл. ТП-3040 1-СШ 10 кВ запитали по ф.19-0	Школа, жилой сектор, быт.	на КВЛ-10 кВ от ТП-716 до ТП-240 на опоре №1 отсоединили КЛ - 10 кВ в ст, ТП-716, ТП-1291 запитали по ф.19-0.

33	Бузулукские КЭС п/с 7а Микрорайон	ф. Дачи(ОКЭС)		4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	2 Падение деревьев (веток)	На ВЛ-10кВ опора №37\6 упало дерево, обрыв одного пролета.		23.10.2016	10ч00м	13ч25м	03ч25м	Устранили обрыв, убрали дерево, вкл. ф. Дачи	Дачи, пионерлагеря(не работают)	
34	Оренбург РП-43	ф. 43-2		2. Воздействие сторонних лиц и организаций.	8 Повреждение КЛ	Организация "МПЦ-Рестоврация" при производстве земляных работ порвали КЛ-10		24.10.2016	12ч29м	13ч46м	01ч17м	ОборонЭнерго перевели нагрузку на 43-7	Абоненты ОборонЭнерго	
35	Соль-Илецкий РУЭС п/ст."Соль-Илецкая"	ф.СИ-10, РП-2		4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	15 Прочее	Превышение нагрузки. На ф.10 ремонтная схема.Ф.2-3 запитан через ф.10.		24.10.2016	18ч34м	18ч55м	00ч21м	Большую часть потребителей вкл.	Котельные, школа,КНС, быт	С 18ч34м 5 ТП без напряжения. В 23ч18м восстановили ВЛ-10кВ и вкл ф.1-2 с РП-1 до Р-5 по нормальной схеме. Все потребители
36	Орский КЭС п/с ГПП (Никель-комбинат)	ф.5 (ОКЭС)		3. Нарушение организационного характера (ошибочные действия персонала).	13 Повреждение в ПС и других сетевых организаций	на п/с ГПП произвели ошибочное отключение		26.10.16.	09ч01м	09ч12м	00ч11м	повторно вкл.	больница (резерв) котельная (резерв) жилой сектор быт	
37	Абдулинский КЭС п/с Тяговая	ф.Город-1		4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	8 Повреждение КЛ	повреждена КЛ-10 кВ (ОКЭС) от п/с Тяговая до опоры №1 ф. Город-1		27.10.16.	13ч50м	15ч00м	1ч10м	откл. поврежденный участок., запитали по ф. Пл-2 с п/с Полевая	Н.С., АЗС, жилой сектор, быт.	подкл. резервную КЛ-10 кВ от п/с Тяговая до опоры №1 ф. Город-1, вкл. ф. Город-1 в 17ч05м.
38	Оренбург РП-39	ф.39-8(ОГЭС)		5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	13 Повреждение в ПС и других сетевых организаций	На ВЛ-10кВ ф.39-8 ТП-580 отгорел шлейф		28.10.2016	04ч06м	04ч53м	00ч47м	Вывели поврежденный участок, на ТП-3098 вкл. СВН.	1 фазы на ТП-3098 КНС, жилой сектор	
39	Сакмарский РУЭС п/с Сакмарская	ф. СК-9(ЦЭС)		5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	13 Повреждение в ПС и других сетевых организаций		МТЗ	28.10.2016	06ч31м	7ч47м	1ч16м	повторно вкл.	Жилой сектор, быт	
40	Бузулукский КЭС п/с Бузулукская	2СШ-6кВ		2. Воздействие сторонних лиц и организаций.	13 Повреждение в ПС и других сетевых организаций		АПВ успешное	29.10.16.	11ч52м	11ч52м	00ч00м	АПВ успешное	3 котельный, больница, онкоцентр, жильё,быт	
41	Бузулукский КЭС п/с Бузулукская	ф.Водовод-2		4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	4 Повреждение изоляторов на ВЛ	На ВЛ-6кВ оп.29 повреждены 5 изоляторов	МТЗ	29.10.16.	12ч19м	18ч24м	6ч05м	заменяли изоляторы, вкл фидер.	водозабор переведен на ф.Водовод-1	

42	Соль-Илецкий РУЭС п/ст."Соль-Илецкая"	ф.18		4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	8 Повреждение КЛ	повреждение КЛ от п/с Соль-Илецкая до опоры № 1		29.10.16.	21ч46м	22ч30м	00ч44м	ф. 18 от ТП 99 до ТП 11 запитали по ф. 11 п/с Соль-Илецкая.	горгаз, жилой сектор быт	в 22ч40м ф. 18 от ТП 102 до ТП 11 запитали по ф. 1-3 РП -1
43	Беляевский РУЭС п/с Беляевская	ф.Бе-5		4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	16 Не выявленная, неустановленная причина.			30.10.16.	01ч15м	01ч29м	00ч14м	повторно вкл.	жилой сектор, быт	
44	Бузулукский КЭС Первомайский РУЭС п/с Первомайская	ф.2 (ЗЭС)		5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	13 Повреждение в ПС и других сетевых организаций	Повреждение на участке ЗЭС.		31.10.16.	3ч00м	09ч21м	06ч21м	ЗЭС участками вкл. ф.2.	ТП-222 Жилой сектор, быт.	
45	Бузулукский КЭС РП-2	ф.Полимовский		1. Воздействие стихийных (погодных) явлений.	2 Падение деревьев (веток)	На ВЛ-10кВ опора 2-3 упала ветка		31.10.2016	10ч08м	11ч22м	01ч12м	Убрали ветки, вкл. ф. Полимовский	Школа, быт	
46	Бузулукский КЭС РП-11	ф. Дом советов		4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	2 Падение деревьев (веток)	На абонентскую ТП-191 упало дерево.		31.10.2016	10ч30м	12ч40м	02ч10м	Убрали дерево, вкл.	Администрация, жилой сектор, быт.	Здание администрации запитали в 10ч45м
47	Бузулукский КЭС Ташлинский РУЭС п/с Ташлинская	полностью		5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	13 Повреждение в ПС и других сетевых организаций	Откл. по 110кВ в ЗЭС.		31.10.2016	11ч29м	11ч57м	00ч28м	ЗЭС восстановили электроснабжение.	ЦРБ, котельная, школа, жилой сектор.	
48	Абдулинский КЭС п/с Тяговая	ф. ВЧД		5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	13 Повреждение в ПС и других сетевых организаций	Повреждение в сетях РЖД		31.10.2016	17ч57м	19ч16м	1ч19м	устранили повреждение вкл.	д\сад, котельная, жилой сектор.	