

Данные об аварийных отключениях по границам территориальных зон деятельности организации, вызванных авариями или внеплановыми отключениями объектов электросетевого хозяйства, с указанием даты аварийного отключения объектов электросетевого хозяйства и включения их в работу, причин аварий (по итогам расследования в установленном порядке) и мероприятий по их устранению по ГУП "ОКЭС" Сентябрь 2016 г.

название (филиал, РУЭС) ОГУ КЭС

№ п.п.	Наименование электроустановки		Признак нарушения	Причина нарушения	Дополнительная информация по причинам нарушений	Срабатывание коммутации (защ. у.-ва)	Дата	Время откл.	Время вкл.	Длительность перерыва электроснабжения	Принятые меры	Отключенные потребители (эл.установки)	Примечание
	ПС или РП	№ТП											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	г. Оренбург ТП-3060	гр. 16 Заводская 32	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	10 Дефект контакта	На опоре №1 поврежден прокалывающий зажим		01.09.16.	9ч13м	16ч15м	7ч02м	на опоре №1 заменил прокалывающий зажим, вкл.	жилой сектор, быт.	
2	г. Оренбург ТП-3016	гр. Администрация	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	15 Прочее	Ветки в охранной зоне ВЛ-0,4 кВ		01.09.16.	13ч24м	14ч08м	0ч44м	заменяли ПН, гр. Администрация вкл.	жилой сектор, быт.	
3	г. Оренбург ТП-3016	гр. Администрация	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	15 Прочее	Ветки в охранной зоне ВЛ-0,4 кВ		05.09.2016	16ч20м	17ч06м	00ч46м	заменяли ПН, гр. Администрация вкл.	жилой сектор, быт.	
4	Сорочинский КЭС ТП-143	гр. №1	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	15 Прочее	сгорел ПН фазы "С"	ПН-100 А	05.09.16.	19ч15м	21ч14м	1ч59м	заменяли ПН, гр.1 вкл.	жилой сектор, быт.	
5	г. Оренбург ТП-3016	гр. Администрация	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	15 Прочее			06.09.2016	17ч00м	17ч49м	00ч49м	заменяли ПН, гр. Администрация вкл.	жилой сектор, быт.	
6	Сорочинский КЭС ТП-89	гр. 3	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	15 Прочее	на рубильнике выгорела губка фаза С		11.09.16.	20ч55м	22ч20м	01ч25м	заменяли	жилой сектор, быт.	
7	Сорочинский КЭС ТП-103	Вводной контактор.	2. Воздействие сторонних лиц и организаций.	2 Падение деревьев (веток)	Коммунальное хозяйство без согласования производили опиловку деревьев в охранной зоне ВЛ-0,4кВ и уранили ветку ,произошел схлест проводов ВЛ-0,4кВ.	На ТП-103 отключился вводной контактор 400А.	12.09.16.	14ч43м	15ч50м	01ч07м	Повторно вкл.	Мировые судья,юстиция,аптека,зубной кабинет,общезитие,вышка ростелеком,жилой сектор,быт.	

8	г.Оренбург ТП-3378	гр. Бр. Коростелевых 68\1	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	14 Повреждение в эл. установках абонентов	В ВРУ ж\д Бр. Коростелевых 68\1 нагрев рубильника		13.09.2016	10ч40м	12ч04м	01ч24м	Откл. гр. на ТП-3378, ТСЖ поменяло рубильник, вкл. группу	1\2 многоквартирного ж\д.	
9	Сорочинский ТП-81	гр. 1	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	2 Падение деревьев (веток)	На ВЛ-0,4кВ упала ветка		13.09.2016	13ч40м	14ч25м	00ч45м	Убрали ветку, вкл.	жилой сектор, быт.	
10	г.Оренбург ТП-3042	гр.Жилой сектор	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	15 Прочее	На ТП-3042 гр.Жилой сектор сгорел ПН-250А фазы "В".		15.09.16.	21ч29м	21ч49м	00ч20м	Заменяли сгоревший ПН,гр. вкл.	Школа интернат,Жилой сектор.	гр.Жилой сектор-нагрузка: А-78А; В-189А; С-85А.
11	Сорочинский КЭС ТП-72	РУ-0,4кВ	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	15 Прочее	На вводном рубильнике сгорел ПН-250А.		16.09.2016	21ч40м	22ч00м	00ч20м	Заменяли ПН, вкл.	По одной фазе сважина, быт.	
12	Оренбург ТП-3026	РУ-0,4кВ фаза В	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	8 Повреждение КЛ	В результате повреждения кабельной перемычки от ж\д128 до ж\д126(ОКЭС) по ул. Комсомольской на ТМ2 сгорел ПК-30А.		17.09.2016	20ч05м	20ч56м	01ч01м	Перевели нагрузку с ТМ2 на ТМ1	Жилой сектор, быт.	После замены ПК-30А на фазе В, сгорел ПК-30А на фазе А. Испытали ТМ2 показания в норме.
13	Оренбург ТП-3026	гр. Комсомольская 128-126	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	8 Повреждение КЛ	Повреждена кабельная перемычка 0,4кВ КЛ №2(ОКЭС) от ВРУ ж\д 128 до ВРУ ж\д 126 ул. Комсомольская		17.09.2016	21ч30м	23ч04м	01ч34м	Откинули КЛ№2, запитали по КЛ№1	жилой сектор, быт.	Кабельная перемычка КЛ-0,4кВ №2 от ж\д ул. Комсомольская 128 до ж\д ул. Комсомольская 126 19.09.16. восстановлена, включена в 11ч03м.
14	Медногорский РУЭС ШС-202	гр. 3	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	10 Дефект контакта	отсутствие контакта на на траверсе жилого дома		18.09.16.	21ч00м	00ч30м	03ч30м	устранили вкл.	жилой дом Орджоникидзе 6	

15	Соль-Илецкий РУЭС ТП-25	гр. ул. Московская	2. Воздействие сторонних лиц и организаций.	5 Повреждение опоры	В результате ДТП по ул. Московская 61 сбита ж/б опора №6, магистральный провод СИП слетел с лодочки и оторвало ввод в частный дом по ул. Московская		19.09.16.	08ч10м	08ч10м	00ч00м	Группа на ТП-25 не откл.	Без напряжения частный дом по ул. Московская 61	В 11ч30м 19.09.16. заменили сбитую опору, абонента подключили по ул. Московская
16	Соль-Илецкий РУЭС ТП-45	гр.№1	1. Воздействие стихийных (погодных) явлений.	2 Падение деревьев (веток)	На ВЛИ-0,4кВ в пролёте опоры №14-№14/1 упало дерево и сломалась деревянная опора без ж/б приставки №14 и потянула за собой опору с ж/б приставкой №14/1.		19.09.16.	14ч35м	16ч30м	01ч55м	Устранили повреждения, гр. №1 вкл.	Жилой сектор.	
17	Соль-Илецкий РУЭС ТП-84	гр.№1	1. Воздействие стихийных (погодных) явлений.	2 Падение деревьев (веток)	На ВЛИ-0,4кВ в пролёте опоры №5-№6 упал тополь, сарвало провод СИП с лодочек и отарвался ввод в ж/д по ул. Гондорева 6		19.09.16.	14ч50м	16ч40м	01ч50м	Устранили повреждения, гр. №1 вкл.	Жилой сектор.	
18	Оренбург ТП-3016	гр. Администрация	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	15 Прочее	Сгорел ПН-250А фаза А.		22.09.2016	13ч42м	14ч27м	00ч45м	Заменяли ПН, вкл.	Почта, ростелеком, жилой сектор	
19	Илекский РУЭС ТП-17	гр. 2	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	15 Прочее	Поврежден автомат отходящей группы 250А		22.09.2016	18ч00м	18ч40м	00ч40м	Заменяли автомат, вкл.	Жилой сектор	
20	Сорочинский КЭС ТП 95	гр.3	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	15 Прочее	сгорел ПН фазы "А"		23.09.16.	12ч35м	12ч45м	00ч10м	заменяли ПН	жилой сектор	
21	Оренбург ТП-3016	СШ-0,4кВ, гр. Администрация	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	15 Прочее	На ТП-3016 на вводном рубильнике сгорел ПН-400А ф.С, на гр. Администрация ПН-250А фаза С.		25.09.16.	13ч55м	14ч55м	1ч00м	Заменяли ПН, вкл.	Почта, ростелеком, администрация не работает, жилой сектор	
22	Оренбург ТП-3016	гр. Администрация	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	15 Прочее	На ТП-3016 на гр. Администрация сгорел ПН-250А фаза С.		25.09.16.	15ч00м	15ч30м	0ч30м	Осмотрели гр.Администрация, откл освещение стадиона, заменили ПН, вкл.	Почта, ростелеком, администрация не работает, жилой сектор	

23	Бугурусланский КЭС ТП-111	гр. Ул. освещение	2. Воздействие сторонних лиц и организаций.	5 Повреждение опоры	В результате ДТП сбита опора ул. освещения. ДТП оформлено.		26.09.2016	00ч55м	11ч00м	10ч05м	Заменяли опору, ВЛ восстановили	Уличное освещение.	
24	Бугурусланский КЭС ТП-172	гр. ресторан "Заря"	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	8 Повреждение КЛ	Поврежден КЛ-0,4кВ ОКЭС от ТП-172 до ресторана		26.09.16.	8ч50м	9ч00м	0ч10м	вывели поврежденный КЛ, ресторан Заря перешел на резерв от ТП-7	ресторан "Заря"	
25	Сорочинский КЭС ТП-85	гр.№1	2. Воздействие сторонних лиц и организаций.	5 Повреждение опоры	В результате ДТП повреждена деревянная анкерная опора №5 ВЛИ-0,4кВ.		28.09.16.	09ч05м	12ч10м	03ч05м	Демонтировали поврежденный участок ВЛИ-0,4кВ, гр. вкл. Все абоненты запитаны.	Жилой сектор.	
26	Сорочинский КЭС ТП-19	гр.№1	2. Воздействие сторонних лиц и организаций.	5 Повреждение опоры	В результате ДТП повреждена ж/б анкерная опора №12 ВЛ-0,4кВ и произошел сжог проводов.	Откл.автомат.	28.09.16.	11ч40м	12ч30м	00ч50м	Устранили сжог проводов на ВЛ-0,4кВ,гр. вкл.	Жилой сектор.	Заменяли поврежденную ж/б опору №12, в 18ч12м гр. вкл..

**Данные об аварийных отключениях по границам территориальных зон деятельности организации, вызванных авариями или внеплановыми отключениями объектов электросетевого хозяйства, с указанием даты аварийного отключения объектов электросетевого хозяйства и включения их в работу, причин аварий (по итогам расследования в установленном порядке) и мероприятий по их устранению по ГУП "ОКЭС" Сентябрь 2016 г.  
название (филиал, РУЭС) ОГУ КЭС**

№ п.п.	Наименование электроустановки			Признак нарушения	Причина нарушения	Дополнительная информация по причинам нарушений	Срабатывание коммутации (защ. у.-ва)	Дата	Время откл.	Время вкл.	Длительность перерыва электроснабжения	Принятые меры	Отключенные потребители (эл.установки)	Примечание
	ПС или РП	№фид	№ТП											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	г.Оренбург РП - ОН (Оренбург Нефть)	ф. 21 Н (Газпромэнерго)	ТП-3079	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	13 Повреждение в ПС и других сетевых организаций	повреждение в сетях Газпромэнерго		01.09.16.	10ч56м	13ч30м	2ч34м	Повторно вкл.	СН "Логистика", ГСК.	
2	Сорочинский КЭС п\с Сорочинская	ф. 14		5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	14 Повреждение в эл. установках абонентов	Повреждение на абонентской ТП-154	АПВ успешно	01.09.2016	20ч35м	00ч00м	00ч00м			Без У абонентская ТП-154
3	Оренбург РП-72	ф.72-18		1. Воздействие стихийных (погодных) явлений.	15 Прочее	Дождь. Возможная причина на ТП-3134 протекла вода.	РПВ не успешно	02.09.2016	02ч47м	03ч59м	01ч12м	Осмотрели. Видимых повреждений нет. По участкам вкл. ф.	Жилой сектор.	С 03ч59м до 06ч20м вкл. все подстанции.
4	Сакмарский РУЭС п\с Сакмарская	ф.12		1. Воздействие стихийных (погодных) явлений.	15 Прочее	Повреждение на опоре №1 выход п\с Сакмарская		02.09.2016	03ч24м	04ч33м	01ч09м	ф. 12 запитали по резерву через ф.4	Больница(резерв), котельная, жилой сектор	КЛ-10кВ от п,с Сакмарская до опоры №1 в 17ч18м вкл. по н.с.
5	Новосергеевский РУЭС п\с Новосергеевская	1 СШ-10кВ		5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	13 Повреждение в ПС и других сетевых организаций	Повреждение на п\с Новосергеевская ввод №1		02.09.2016	03ч35м	04ч00м	00ч25м	Повторно вкл.	Больница(резерв), котельная, жилой сектор, школа.	
6	Сакмарский РУЭС п\с Сакмарская	ф.10		4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	15 Прочее	наТП -102 сгорел ПК фазы "А"	ПК фазы "А"	02.09.2016	03ч39м	05ч16м	01ч37м	РУ-0,4кВ ТП-102 запитали через ТП-101	Элеватор	В 9ч40м на ТП-102 заменили ПК, ТП-102 вкл. по н.с.

7	Абдулинский КЭС Пономаревский РУЭС п\с Пономаревская	ф. ПН-2		1. Воздействие стихийных (погодных) явлений.	15 Прочее	Дождь		02.09.2016	05ч00м	05ч17м	00ч17м	Повторно вкл.	Жилой сектор.	
8	г.Оренбург РП - ОН (Оренбург Нефть)	ф. 21 Н (Газпромэнерго)		4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	15 Прочее	На ВЛ-10кВ ГазпромЭнерго производит опилровку. На РТП-3079 лежит провод.		02.09.2016	06ч11м	11ч28м	5ч17м	устранили повреждение, ф.21 Н вкл.	ТП-3079 логистика склад	
9	Бузулукский КЭС п/с Пагат	ф. Гипермаркет		5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	14 Повреждение в эл. установках абонентов	Повреждена КЛ-6 кВ (абонентская) от ТП-307 до ЛР-22, на ЛР-22 отгорели Шлейфа		02.09.16.	10ч17м	12ч20м	2ч03м	На опоре №14 отсоединили шлейфа в ст. ЛР-22, ф.Гипермаркет вкл.	гипермаркет (резерв), пож. часть (резерв), жилой сектор, быт.	ТП-307 (есть резерв)
10	г. Оренбург п/с Юго-Восточная	ф. ЮВ-29		4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	8 Повреждение КЛ	повреждена КЛ-10 кВ (ОКЭС) от п/с Юго Восточная до РП-43 ф.ЮВ-29		02.09.16.	15ч38м	16ч12м	0ч34м	откл. поврежденный участок, вкл СВ 10 кВ	РП-43 1 СШ 10 кВ	02.09.16. 23ч00м КЛ 10 кВ восстановлена, испытана
11	г. Оренбург п/с Юго-Восточная	ф. ЮВ-46		5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	13 Повреждение в ПС и других сетевых организаций	повреждена КЛ-10 кВ (ОГЭС) от п/с Юго Восточная до РП-50 ф.ЮВ-46		02.09.16.	15ч31м	15ч43м	0ч34м	откл. поврежденный участок,запитал и через РП-58 по ф.50-2	РП-50 1 СШ 10 кВ	
12	Абдулинский КЭС п/ст."Полевая"	ф.Пл-2(ОКЭС)		1. Воздействие стихийных (погодных) явлений.	6 Наличие «Земли»	Дождь,Гроза. Земля на фазе "С".		03.09.16.	18ч05м	18ч16м	00ч11м	На п/ст."Полевая"п повторно включили ф.Пл-2 Земля на фазе "С" пропала.	Администрация, Вневедомственная охрана,Аптека, Жилой сектор.	
13	Александровский РУЭС п/с Александровская	ф.5		4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	11 Попадание птиц, животных под напряжение.			03.09.16.	20ч37м	21ч47м	01ч10м	откл. ТП 186 ф. вкл.	Жилой сектор.	ТП 186 вкл. 04.09.16 в 07ч02м на ВЛ обнаружили птицу
14	г. Оренбург РП-49	49-2		5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	14 Повреждение в эл. установках абонентов			04.09.16.	02ч06м	04ч47м	02ч41м	откл. ТП 1873 (абонентская) ф. вкл.	откл. абонентов ОКЭС нет.	

15	Орский КЭС, Кваркенский РУЭС п/ст. "Кваркенская"	ф.5(ВЭС)	ТП-14,19,135,317,383(ОКЭС)	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	13 Повреждение в ПС и других сетевых организаций	ВЛ-10кВ(ВЭС), опора №18 поврежден изолятор.		04.09.16.	11ч30м	13ч00м	01ч30м	ВЭС на опоре №18 заменили повр. изолятор, ф.5 вкл.	Погранзаства, администрация пос. Айдырлинский, МТМ, две скважины, жилой сектор, быт.	
16	г. Оренбург п/с 9 января	ф. Ян-7		4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	13 Повреждение в ПС и других сетевых организаций	Повреждена КЛ-10кВ ф. Ян-7 выход на 1 опору(Газпром). Отгорание шлефа по ф. Ян-2(Газпром)		06.09.16.	6ч41м	12ч16м	05ч35м	ГазпромЭнерго устранил повреждение, запитал ф.Ян-7 через ф.Ян-2	Жилой сектор.	При переводе питания на ф.Ян-2 в 8ч05м, обнаружили отгорание шлейфа на ВЛ-10кВ ГазпромЭнерго
17	Оренбург РП-51	ф.51-11 ОГЭС	ТП-3199 (2СШ)	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	13 Повреждение в ПС и других сетевых организаций	На РП-51 откл. ф.51-11(ОГЭС)		06.09.2016	12ч15м	12ч18м	0ч03м	Поторно вкл.	ТП-3199 жилой сектор, быт	
18	г. Оренбург ТП-3061 а	ТМ-1		4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	15 Прочее		ПК фазы "В"	09.09.16.	9ч35м	10ч31м	0ч56м	заменяли ПК, вкл.	строительный вагончик.	
19	г. Оренбург п/с Береговая	2 СШ 10 кВ		5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	13 Повреждение в ПС и других сетевых организаций		"Земля"	09.09.16.	14ч23м	—	—	на п/с Береговая аварийно откл. ф. Б-3 (абонентский)	на РП-58 1 СШ 10 кВ была посадка "U"	
20	г. Оренбург РП-52	1-СШ 10 кВ	ТП-3103 2-СШ 10 кВ (ОКЭС)	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	13 Повреждение в ПС и других сетевых организаций			10.09.16.	10ч05м	10ч49м	0ч44м	на ТП-3103 вкл. СР-0,4 кВ	пр. Победы 178/1	
21	г. Оренбург п/с Инвертор	ф. Ив-5		5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	14 Повреждение в эл. установках абонентов	повреждена КЛ-10кВ (абонентская) от Р-12 до ТП-1791	ТО	13.09.16.	1ч27м	3ч28м	2ч01м	на ТП-3094 откл. ВН в ст. ТП-3078, ф. Ив-5 вкл.	"Эко Спутник", АЗС, бетонный завод, ПНС, ГСК, быт.	в 4ч08 м на ВЛ-10 кВ ф. Ив-5 откл. Р-12, на ТП-3094 вкл. ВН в ст. ТП-3078. Без "U" ТП-1791 (ЭкоСпутник). 14.09.16. в 19ч04м ТП-1791 вкл.
22	Бугурусланский КЭС Северный РУЭС п/с Северная	ф. СВ-10(СЭС)		5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	13 Повреждение в ПС и других сетевых организаций	Повреждение на участке СЭС.		13.09.2016	15ч01м	15ч44м	00ч43м	СЭС отключил поврежденный участок, вкл. ф. СВ-10	1 ОКЭС ТП-СВ-10-1 Быт.	

23	Орский КЭС РП-4(НефтьОргСинтез)	ф.2(НефтьОргСинтез)		4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	8 Повреждение КЛ	Повреждена КЛ-10кВ отТП-С-17 до ТП-С-5(ОКЭС)		13.09.2016	18ч00м	18ч10м	00ч10м	Вывели поврежденную КЛ, ТП-С-5 запитали по резерву	Абоненты НефтьОргСинтез - насосные	15.09.16 12ч00м КЛ восстановлена вкл.
24	Оренбург РП-68	ф. 68-17(Лист)		5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	14 Повреждение в эл. установках абонентов	При производстве работ порвали ВЛ-10кВ(абонентская)		14.09.2016	12ч53м	15ч38м	02ч45м	"ЛИСТ" устранил повреждение, вкл.	Абонентов ОКЭС нет	
25	Медногорский РУЭС п\с Медногорская-районная	ф. 43		4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	15 Прочее			14.09.2016	12ч26м	13ч10м	00ч44м	Осмотрели, видимых повреждений не обнаружили, повторно вкл.	Поликлиника, школа, быт.	
26	Орский КЭС Домбаровский РУЭС п\с Д-1	ф.9		1. Воздействие стихийных (погодных) явлений.	15 Прочее	Дождь, ветер		14.09.2016	16ч55м	17ч20м	00ч25м	Повторно вкл.	Больница(есть резерв), школа, быт	
27	Орский КЭС Домбаровский РУЭС п\с Д-1	ф.10		4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	11 Попадание птиц, животных под напряжение.	На опоре №30 попала птица.		14.09.2016	16ч55м	19ч04м	02ч09м	Убрали птицу, вкл.	Быт.	
28	Орский КЭС РП-14(ОргЭС)	ф.13(ОКЭС)		5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	13 Повреждение в ПС и других сетевых организаций	Повреждена КЛ от ТП-402 до ТП-405(ОргЭС)		14.09.2016	17ч40м	19ч19м	01ч39м	Вывели поврежденную КЛ, вкл.	Быт, жилье	
29	Оренбург РП-ОБР(ОренбургНефть)	ф. 21-н (Газпромэнерго)	ТП-3079	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	13 Повреждение в ПС и других сетевых организаций			14.09.2016	17ч45м	20ч27м	02ч42м	Газпромэнерго по ф.21н откл. отпаичные ТП, ф.21н с РП-ОБР вкл.	Склад логистики, ГСК	ТП-3079 вкл. в 21ч22м.
30	г. Оренбург п/с Степановская	ф. С-8		4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	8 Повреждение КЛ	повреждение КЛ от опоры № 110 до опоры №111		15.09.16.	14ч20м	15ч32м	01ч12м	откл. РЛНД Рс-8-2 ф С-8 вкл.	жилой сектор	на опоре №110 И №111 откл. поврежденную КЛ. ТП 3163 вкл. 17ч45м



31	Бузулукский КЭС п/с Бузулукская	ф. Очистные сооружения-2		4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	16 Не выявленная, неустановленная причина.			15.09.16.	14ч50м	15ч35м	00ч45м	произведен осмотр ВЛ поврежденных нет повторно вкл.	Жил. Сектор, быт, очистные сооружения, КНС (перешли на резерв)	
32	Орский КЭС п/с Сокол	ф.6(ОргЭС)	ТП 349 (ОКЭС)	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	8 Повреждение КЛ	повреждение КЛ от ТП 349 до ТП 329 (ОКЭС)		15.09.16.	15ч30м	16ч15м	00ч45м	откл КЛ. ТП 349 запитали от ТП 358	жилой сектор быт	19.09.16. КЛ-10кВ от ТП 349 до ТП-329 восстановлен, испытан ия выдержал, не вкл.
33	Орский КЭС Домбаровский РУЭС п\с Д-1	ф.3(ВЭС)	8-ТП(ОКЭС)	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	13 Повреждение в ПС и других сетевых организаций	На ВЛ-10кВ ф.3(ВЭС) отгорел шлейф.		16.09.16.	00ч45м	01ч35м	00ч50м	ВЭС на ВЛ-10кВ восстановили отгоревший шлейф, ф.3 вкл.	Водозабор перешли на резерв, жилой сектор, быт.	
34	Оренбург РП-ОБР(Оренбург нефть)	ф. 21-н (Газпромэнерго)	ТП-3079	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	13 Повреждение в ПС и других сетевых организаций	На ВЛ-10кВ ф.21н (Газпромэнерго) упал провод переход через ул. Донгузская.		16.09.16.	02ч48м	07ч55м	05ч07м	Газпромэнерго по ф.21н восстановили обрыв провода, вкл.	Склад логистики, ГСК	
35	г. Оренбург РП-49	ф. 49-4		5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	13 Повреждение в ПС и других сетевых организаций	повреждение на ВЛ 10кВ ОГЭС		16.09.16.	18ч25м	19ч18м	00ч53м	абонентов ОКЭС запитали по ф. 49-2	жилой сектор	
36	Саракташский РУЭС п\с Саракташская	ф.8		1. Воздействие стихийных (погодных) явлений.	15 Прочее	Дождь. На отпайке ВЛ оп.№2 к ТП-305 обнаружили повреждён изолятор	земля ф.С	18.09.2016	07ч20м	8ч40м	1ч20м	Откл 5хТП, ф.8 вкл., на оп.№2 заменили изолятор и вкл 5хТП в 10ч40м	Жилой сектор	
37	г.Оренбург РП-77	2СШ-6кВ, ф.77-4 ОГЭС	ТП-3032 (1СШ) ОКЭС	1. Воздействие стихийных (погодных) явлений.	13 Повреждение в ПС и других сетевых организаций	Дождь. Повреждение в сетях ОренбургЭнерго. Поврежден КЛ-6кВ ф.77-14 ОГЭС		18.09.2016	9ч00м	9ч21м	0ч21м	На ТП-3032 вкл секц.руб, запитали абонентов по ТМ-2	один ввод лицей №1-избират.пункт, жильё	Вкл с РП-77 ф.77-4
38	г.Оренбург РП-3	ф.3-9 ОГЭС	ТП-3047 ОКЭС	1. Воздействие стихийных (погодных) явлений.	13 Повреждение в ПС и других сетевых организаций	Дождь. Повреждение в сетях ОренбургЭнерго		18.09.2016	8ч40м	10ч55м	2ч15м	На РП-3 СШ-6кВ вывели в ремонт, ТП-3047 запитали через ф.44-2	ГУП "Охрана", Мегафон	

39	Орский КЭС Кваркенский РУЭС п/с Тяговая	ф.2 РЖД	ТП-15 ОКЭС	2. Воздействие сторонних лиц и организаций.	13 Повреждение в ПС и других сетевых организаций	Обнаружили на ВЛ-10кВ отключен. РЛНД РЖД в ст. ТП-15		18.09.2016	8ч10м	9ч05м	0ч55м	вкл РЛНД ф.2	администрация пос.Красноярское (избират. пункта нет), жильё	
40	Октябрьский РУЭС п/с Октябрьская	ф.14		1. Воздействие стихийных (погодных) явлений.	15 Прочее	Дождь. При осмотре обнаружили на ТП-40 поврежден разрядник ф.В	МТЗ	18.09.2016	9ч27м	9ч33м	0ч06м	Повторно вкл.	3 избират. пункта: ТП-32 ДРСУ, ТП-23 школа, ТП-22 район.дом культуры, жильё	
41	Кувандыкский РУЭС п/с Кувандыкская	ф.6		1. Воздействие стихийных (погодных) явлений.	16 Не выявленная, неустановленная причина.	Дождь.	МТЗ	18.09.2016	11ч42м	11ч49м	0ч07м	Повторно вкл.	быт,1 избират. пункт в школе п.Кашук от ТП-615	
42	Орский КЭС Домбаровский РУЭС п\с Д-1	ф.9		1. Воздействие стихийных (погодных) явлений.	16 Не выявленная, неустановленная причина.	Дождь		18.09.16.	22ч52м	23ч01м	00ч09м	Повторно вкл.	жилой сектор быт	
43	Орский КЭС Домбаровский РУЭС п\с Д-1	ф.10		1. Воздействие стихийных (погодных) явлений.	14 Повреждение в эл. установках абонентов	откл. ТП 210 (ДРСУ)		18.09.16.	22ч52м	23ч52м	01ч00м	ф. повторно вкл.	1 избират. пункт жилой сектор быт	4-ТП откл. В 01ч30м откл. ТП 210 (ДРСУ) 4 ТП (ОКЭС) вкл.
44	Бугурусланский КЭС п\ст."Александр овка"	ф.А-3		5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	14 Повреждение в эл. установках абонентов	На ТП-78(абонентская) повреждены два проходных изолятора бкВ.	Земля.	19.09.16.	14ч13м	14ч27м	00ч14м	Откл. абонентскую ТП-78, ф.А-3 на п/ст."Александровка" вкл.	КНС-одно питание,школа, ледовый дворец,промзона.	
45	Бугурусланский КЭС п\ст."Александр овка"	ф.А-7		4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	8 Повреждение КЛ	Повреждена КЛ-6кВ(ОКЭС) от ЛР А-7Р-2 до ТП-147	Земля.	19.09.16.	13ч48м	14ч42м	00ч54м	Откл.повр. участок КЛ-6кВ,ф.А-7 на п/ст."Александровка" вкл.	РТП,жилой сектор.	
46	Бугурусланский КЭС п\ст."Александр овка"	ф.А-2	РП-1 1-СШ бкВ(ОКЭС),ф.Аэродром(ОКЭС)	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	8 Повреждение КЛ	На ТП-74 ф.Аэродром повреждена КЛ-6кВ перемычка на ТМ-1	Земля. АПВ успешное.	19.09.16.	13ч48м	14ч40м	00ч52м	На ТП-74 вкл. СР-0,4кВ	Школа интернат.	

47	г.Оренбург п/ст."Инвертор"	ф.Ив-5		4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	8 Повреждение КЛ	Повреждена КЛ-10 кВ от ТП-3094 до ТП-3041 (КЛ ОКЭС до места врезки)	Земля на фазе "С". ТО.	19.09.16.	16ч18м	17ч36м	01ч18м	Откл. повр. КЛ-10кВ от ТП-3094 до ТП-3041,вкл.	ТРК Новый мир,жилой сектор,АЗС,ПНС, промзона.	ТП-3041 2-СШ 10кВ запитали в 17ч13м по ф.65-3
48	г.Оренбург РП-52	ф.52-1(ОГЭС)	ТП-3103 1-СШ 10 кВ (ОКЭС)	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	13 Повреждение в ПС и других сетевых организаций	Повреждена КЛ-10кВ(ОГЭС) от ТП-697 до ТП-877		19.09.16.	16ч19м	18ч00м	01ч41м	ОГЭС откл. повр. участок КЛ-10кВ,на ТП-564 вкл.СР-10кВ.	Жилой сектор,быт.	
49	Оренбург РП-75	2 СШ-10кВ		5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	13 Повреждение в ПС и других сетевых организаций	На РП-75 отключилась 2СШ		21.09.2016	14ч26м	15ч02м	00ч36м	ОГЭС повторно вкл.Поврежденный не выявили	Водозабор,жилой сектор, быт, промзона	
50	Оренбург РП-60	ф.60-3		5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	13 Повреждение в ПС и других сетевых организаций	Повреждена КЛ-10кВ от ТП-3086 до ТП-1142(ОГЭС)		21.09.2016	19ч10м	19ч45м	00ч35м	Вывели поврежденный участок, 2СШ запитали через секционный	Жилой сектор,школа, УФМС	
51	Перволюцкий РУЭС п.Каргала п\с Сельская(ЦЭС)	ф.5(ЦЭС)		5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	13 Повреждение в ПС и других сетевых организаций	Повреждение ВЛ-10кВ на участке ЦЭС		22.09.2016	13ч40	16ч00м	02ч20м	ЦЭС устранили повреждение, вкл.	1 ТП ОКЭС 27 жилой сектор	
52	Сорчинский РУЭС п\с Промбаза	ф.5		4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	15 Прочее		АПВ успешно	22.09.2016	15ч24м	00ч00м	00ч00м			
53	г.Оренбург РП-77	ф.77-4	ТП-3032 1-СШ 6кВ	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	13 Повреждение в ПС и других сетевых организаций	Повреждения на КЛ-6кВ(оборонэнерго).	Земля	23.09.16.	02ч06м	02ч30м	00ч24м	Откл. повр. участок КЛ-6кВ,ф.77-4 на РП-77 вкл.	Жилой сектор,быт.	В 03ч12м на ТП-3032 откл.ВН в ст. ТП-1104(оборонэнерго), вкл. СР-6кВ.
54	г.Оренбург РП-49	ф.49-4	ТП-3195,3196,3197	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	14 Повреждение в эл. установках абонентов			23.09.16.	06ч02м	06ч41м	00ч39м	ОГЭС на ВЛ-10кВ ф.49-4 откл. Р.49-4-2 отпайку в ст. воинской части, ф.49-4 на РП-49 вкл.	Жилой сектор.	

55	Кувандыкский РУЭС п/с Кувандыкская	ф.7(ОКЭС)		4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	16 Не выявленная, неустановленная причина.		АПВ успешно	24.09.16.	02ч45м	02ч45м	00ч00м	Время срабатывания АПВ.	жилой сектор,быт,насосная.	
56	г. Оренбург п/с Юго- Западная	ф. Ю3-9	ТП-3118	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	14 Повреждение в эл. установках абонентов	упало дерево на участке ВЛ СНТ Газовик		24.09.16.	12ч31м	13ч40м	01ч09м	ублали дерево ф Ю3-9 вкл.	ГСК 288, садовое общество	
57	Октябрьский РУЭС п/с Октябрьская	ф.14		4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	7 Повреждение ОПН, РВП	На ТП-31 поврежден разрядник ф.В		25.09.16.	12ч45м	12ч50м	0ч05м	вывели ТП-31 для замены РВО, вкл. ф.14	ЦРБ 1ввод, быт, жильё	На ТП-31 заменили РВО по ф.В и вкл в 13ч40м
58	Медногорский РУЭС п/с Медногорская-городская	ф.20		4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	15 Прочее	На РТП-205 выгорел нож.		26.09.2016	01ч10м	01ч35м	00ч25м	Отключили ф.20, установили шунт на РТП, ф.20 вкл.	Жилой сектор, быт, котельная	Устранение дефекта РТП-205 запланировали на 29.09.16.
59	Орские КЭС п/с Заречная	ф.17 ОренбургЭнерго	ТП-678 ОКЭС	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	13 Повреждение в ПС и других сетевых организаций	Повреждение в сетях ВЭС, о причинах не сообщают.		26.09.16.	13ч08м	13ч35м	0ч27м	Повторно вкл.	ТП-678 кладбище	
60	г.Оренбург РП-59	ф.59-5	ТП-3069,3109(ОКЭС),ТП-1703 1-СШ 10кВ,ТП-1515,1437,1793,1753,1754,1893,1896(абонентск	2. Воздействие сторонних лиц и организаций.	8 Повреждение КЛ	УПСК"Жилстрой сервис" при производстве земляных работ порвали КЛ-10кВ(ОКЭС) ф.59-5 от РП-59		27.09.16.	09ч02м	11ч28м	02ч26м	Вывели повр.участок,ф.59-5 запитали по ф.79-13.	ТП-3069,3109(ОКЭС),ТП-1703 1-СШ 10кВ,ТП-1515,1437,1793,1753,1754,1893,1896(абонентск	На ТП-1703 в 11ч40м вкл. СВН-10кВ. КЛ-10кВ от РП-59 до ТП-1703 восстановили,испытали, сфазировали,вкл. 27.09.16. в 16ч44м.
61	Орский КЭС РП-12(ОргЭС)	1-СШ 10 кВ	ТП-148,151,155,197,203,1156(ОКЭС)	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	13 Повреждение в ПС и других сетевых организаций	На РП-12 откл. СВ-10кВ.		27.09.16.	10ч02м	10ч28м	00ч26м	На РП-12 повторно вкл. СВ-10кВ.	НС,детсад,школа, жилой сектор.	
62	Новосергеевский РУЭС п/с Новосергеевская	ф.16		4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	8 Повреждение КЛ	На опоре №1 повреждена мачтовая муфта КЛ-10кВ(ОКЭС)		27.09.16.	12ч25м	12ч45м	00ч20м	На ВЛ-10кВ ф.16 откл. РЛНД Р 16/1, ф.16/1 запитали по ф.3 п/ст."Новосергеевская".	ЖКХ,школа№1,почта,миоровые судья,жилой сектор,быт.	

63	г.Оренбург п/ст."Степановская"	ф.С-1	ТП-3177,3178,3179(ОКЭС).	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	13 Повреждение в ПС и других сетевых организаций	Повреждения на участке ВЛ-10кВ СНТ"Рассвет".	Земля на фазе"С".	28.09.16.	11ч29м	12ч55м	01ч26м	Откл. повр.участок,ф.С 1 вкл.	Жилой сектор,кафе.	
64	Бузулукский КЭС п/ст."Железнодорожная больница"	ф.ОКЗ(ОКЭС)		1. Воздействие стихийных (погодных) явлений.	16 Не выявленная, неустановленная причина.	Дождь.		28.09.16.	14ч51м	15ч07м	00ч16м	Произвели осмотр,повторно вкл.	Жилой сектор.	
65	Орский КЭС РП-12(ОргЭС)	ф.1		5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	14 Повреждение в эл. установках абонентов	Повреждение на абонентской отпайке в ст.абонентской ТП-1198		29.09.2016	17ч05м	19ч20м	02ч15м	Отключили абонентскую отпайку, ф.1 вкл.	Быт.	ТП-1198 откл. Стрельбище.
66	Октябрьский РУЭС РП-1	ф.103		4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	15 Прочее			29.09.2016	17ч40м	18ч05м	00ч25м	Повторно вкл. Осмотр причину не выявил	АЗС, АГЭС, жилой сектор.	
67	Орский КЭС РП-12(ОргЭС)	1 СШ-10кВ		5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	13 Повреждение в ПС и других сетевых организаций	На РП-12 откл. 1 СШ-10кВ.		30.09.2016	10ч45м	11ч15м	00ч30м	ОргЭС повторно вкл. на РП-12 1 СШ.	Д\сад, школа, поликлиника, насосная, жилой сектор.	