

Данные об аварийных отключениях по границам территориальных зон деятельности организации, вызванных авариями или внеплановыми отключениями объектов электросетевого хозяйства, с указанием даты аварийного отключения объектов электросетевого хозяйства и включения их в работу, причин аварий (по итогам расследования в установленном порядке) и мероприятий по их устранению по ГУП "ОКЭС"

Январь 2016 г.  
название (филиал, РУЭС) ОГУ КЭС

№ п.п.	Наименование электроустановки		Классификатор признаков нарушений	Признак нарушения	Дополнительная информация по признакам нарушений	Классификатор причин отключений	Причина нарушения	Дополнительная информация по причинам нарушений	Срабатывание коммутации (защ. у.-ва)	Дата	Время откл.	Время вкл.	Длительность перерыва электроснабжения	Принятые меры	Отключенные потребители (эл. установки)	Примечание
	№ТП	№гр.														
1	Орский КЭС ТП-14	гр.2	1	Сильный ветер		6	Падение сучьев, деревьев, веток на токоведущие части	На ВЛ-0,4 кВ упала ветка, обрыв 2-х проводов		01.01.2016	09ч20м	10ч40м	01ч20м	Восстановили, вкл.	Жилой сектор	
2	Октябрьский РУЭС ТП-18	гр. 3	19	Невыявленный, неустановленный признак нарушения		21	Прочее повреждение	Откл. автомат отходящей группы		01.01.2016	08ч53м	09ч20м	00ч27м	Повторно вкл.	Компания по вещанию кабельного телевидения	
3	Орский КЭС ТП-155	гр-3	4	Метель		6	Падение сучьев, деревьев, веток на токоведущие части			03.01.16.	09ч50м	18ч10м	08ч20м	устранили вкл.	жилой сектор	
4	Орский КЭС ТП-676	гр-2	4	Метель		22	Невыявленная, неустановленная причина			03.01.16.	11ч20м	13ч00м	01ч40м	Повторно вкл. АВ	жилой сектор	
5	Орский КЭС Адамовский РУЭС ТП 190	гр 3	4	Метель		22	Невыявленная, неустановленная причина			03.01.16.	14ч24м	15ч15м	00ч51	заменяли ПН гр вкл.	котельная	
6	Октябрьский РУЭС ТП 2ЖД		4	Метель		22	Невыявленная, неустановленная причина			03.01.16.	13ч00м	14ч00м	01ч00м	повторно вкл	жилой сектор	

7	Октябрьский РУЭС ТП 29		4	Метель		22	Невыявленная, неустановленн ая причина			03.01.16.	14ч05м	14ч40м	00ч35м	повторно вкл АВ	жилой сектор	
8	Октябрьский РУЭС ТП 26		1	Сильный ветер		5	Схлёт проводов, провис проводов			03.01.16.	15ч20м	15ч55м	00ч35м	устранили схлест проводов гр вкл.	Жилой сектор	
9	Шарлыкский РУЭС ТП-1	гр.Уличное освещение	1	Сильный ветер		15	Повреждение разрядника, ПН	Сгорел ПН-100А фазы"А".		03.01.16.	19ч25м	20ч20м	00ч55м	Осмотрели ВЛ- 0,4кВ,замен или ПН,вкл.	Уличное освещение.	
10	Бугурусланск ий КЭС ТП- 138	гр.ул.Коминте рна.	8	Прочее	Порывистый ветер.	5	Схлёт проводов, провис проводов	На ВЛ-0,4кВ в пролёте опоры№22,опо ры№24 провис линейных проводов.	На ТП-138 откл. автомат 160А.	03.01.16.	22ч40м	23ч45м	01ч05м	В пролёте опоры №22,опоры №24 перетенули линейные провода.гр.	Жилой сектор	
11	г.Оренбург ТП-198	гр. Северная (ОКЭС)	19	Невыявленный , неустановленн ый признак нарушения		13	Отсутствие эл. Контакта	на опоре ввод в ж/д ул.Тепличная 11 окислился фазный контакт		05.01.16.	9ч50м	—	—	перезаделал и контакт, вкл.	ж/д ул. Тепличная 11	гр.Северная на ТП не откл.
12	г.Оренбург ТП-3032	гр. Туркестанская	19	Невыявленный , неустановленн ый признак нарушения		13	Отсутствие эл. Контакта	на фронтоне ж/д ул. Красногорская 105 в зажиме обломился нулевой провод		06.01.16.	11ч37м	—	—	перезаделал и контакт, вкл.	ж/д ул. Красногорская 105	гр. Туркестанск ая на ТП не откл.
13	Сорочинские КЭС ТП-11	гр.№2	19	Невыявленный , неустановленн ый признак нарушения		15	Повреждение разрядника, ПН	Сгорел ПН-100А фазы"А".		06.01.16.	12ч30м	12ч45м	0ч15м	заменяли ПН гр вкл.	Жилой сектор	
14	г.Оренбург ТП-3042	гр.Частный сектор.	19	Невыявленный , неустановленн ый признак нарушения		1	Обрыв провода	На ВЛИ-0,4кВ произошел обрыв линейного фазного провода от ж/д ул.Кичигина 68		07.01.16.	09ч44м	09ч44м	00ч00м	группа на ТП не откл.	Четырёх квартирный ж/д.	В 10ч39м на ТП-3042 откл. группу,устра нили обрыв провода, группу в

15	Сорочинские КЭС ТП-23	гр.№3	7	Пожар	В ж/доме по ул.Орджоникидзе 1 горит квартира №4.	22	Невыявленная, неустановленная причина	В ж/доме по ул.Орджоникидзе 1 горит квартира №4.		07.01.16.	12ч10м	12ч30м	00ч20м	На фасаде дома откл. кабель ввод в кв.№4,гр.вкл.	Жилой сектор.	
16	Медногорский РУЭС ТП-149	гр.№5	19	Невыявленный, неустановленный признак нарушения		1	Обрыв провода	На ВЛ-0,4кВ в пролёте опоры№9, опоры№10 произошел обрыв нулевого линейного		07.01.16.	10ч15м	12ч50м	02ч35м	Восстановил и обрыв нулевого линейного провода,гр.№5 вкл. у абонентов	Жилой сектор	В 12 жилых домах по ул. Федеративная вышла из строя бытовая техника.
17	Октябрьский РУЭС ТП-28	гр.№3	9	Вандажные действия	При замене розетки в ж/д ул.Калинина 76 произошло к.з.	15	Повреждение разрядника, ПН		ПН фазы "А"	09.01.16.	1ч30м	2ч05м	0ч35м	заменяли ПН, вкл.	РУЭС, жилой сектор.	
18	Переволоцкий РУЭС ТП-113	гр.№2	1	Сильный ветер		15	Повреждение разрядника, ПН		ПН фазы "А"	09.01.16.	1ч15м	2ч05м	0ч50м	заменяли ПН, вкл.	жилой сектор	
19	Бугурусланский КЭС ТП-206	гр. Краснознаменная вниз	19	Невыявленный, неустановленный признак нарушения		21	Прочее повреждение	Откл. автомат отходящей группы		09.01.2016	12ч30м	12ч45м	00ч15м	Повторно вкл.	Быт	
20	Илекский РУЭС ТП-8	гр. 1	19	Невыявленный, неустановленный признак нарушения		21	Прочее повреждение	Поврежден АВ-160А отходящей группы.		09.01.2016	12ч10м	14ч45м	02ч35м	Заменяли АВ, вкл.	Жилой сектор	
21	Медногорский РУЭС ТП-72	гр. 11	19	Невыявленный, неустановленный признак нарушения		18	Повреждение кабеля, провода	На магистральной ВЛ-0,4кВ на изолированном проводе спаялись жилы.		09.01.2016	08ч30м	11ч40м	03ч10м	Устранили повреждение, вкл.	Жилой сектор	
22	Бугурусланский КЭС Асекеевский РУЭС ТП-34	гр. Салихянова	4	Метель		5	Схлест проводов, провис проводов	Схлест проводов на вводе ж\д. Откл. автомат		09.01.2016	17ч00м	18ч00м	01ч00м	Устранили повреждение, вкл.	Быт	

23	Сорочинский КЭС ТП 11	гр 2	19	Невыявленный, неустановленный признак нарушения		15	Повреждение разрядника, ПН	Сгорел ПН-100А фазы"А".		11.01.16.	07ч16м	07ч55м	00ч39м	заменяли ПН гр вкл.	жилой дом	
24	г.Оренбург ТП-3042	гр.Жилой сектор.	7	Пожар	Горит частный жилой дом по ул. Кичигина 66	21	Прочее повреждение	Горит частный жилой дом по ул. Кичигина 66		11.01.16.	19ч31м	21ч40м	02ч09м	Пожар потушили,гр. вкл.	Школа интернат,Жилой сектор.	
25	г.Оренбург ТП-3048	гр. ул. Куыбышева	19	Невыявленный, неустановленный признак нарушения		13	Отсутствие эл. Контакта	На ВЛ-0,4кВ опора №19 искрит контактное соединение КЛ-0,4кВ с ВЛ-0,4кВ в ст. ж/д		12.01.16.	00ч39м	00ч39м	00ч00м	группа на ТП не откл.	Жилой сектор.	В 01ч35м на ТП-3048 откл. группу для устранения повреждения. 02ч05м
26	Переволоцкий РУЭС ТП-67	гр.№3	8	Прочее	На втором этаже Районной администрации задымление.	22	Невыявленная, неустановленная причина			12.01.16.	00ч33м	02ч03м	01ч30м	В ВРУ районной администрации откл. вводной рубильник, гр.№3 на ТП-	Районная администрация,Почта,Пенсионный фонд(во всех перечисленных)	
27	Бузулукский КЭС Колтубановский РУЭС ТП 204	гр 1	7	Пожар		21	Прочее повреждение	пожар ж/д ул. центральная д-24		12.01.16.	10ч35м	11ч45м	01ч10м	откл ж,/д гр вкл.	жилой сектор	
28	Бугурусланский КЭС ТП-175	гр. Комсомольская	19	Невыявленный, неустановленный признак нарушения		1	Обрыв провода	Обрыв ВЛ-0,4кВ		13.01.2016	22ч30м	23ч30м	01ч00м	Устранили, вкл.	Быт.	
29	г.Оренбург ТП-3147	гр.Без названия (в ст ШР2.7/18)	19	Невыявленный, неустановленный признак нарушения		18	Повреждение кабеля, провода	Поврежден КЛ-0,4кВ от ТП-3147 до ШР2.7/18		14.01.16.	17ч57м	22ч35м	04ч38м	танхаусы запитали через автомойку.	п.Экодолье 4 танхауса ул. Андреева 27-30, автомойка	Автомойка перешла на резерв 15.01.16. КЛ от ТП 3147 до ШР 2.7/18
30	Сорочинский КЭС ТП 143	гр. 3	19	Невыявленный, неустановленный признак нарушения		15	Повреждение разрядника, ПН	Сгорел ПН-100А фазы"С".		14.01.16.	22ч35м	22ч55м	00ч20м	заменяли ПН	жилой сектор	

31	Сорочинский КЭС ТП 11	гр. Карла Маркса 221	19	Невыявленный, неустановленный признак нарушения		15	Повреждение разрядника, ПН	Сгорел ПН-100А фазы "А".		15.01.2016	06ч50м	07ч00м	00ч10мм	заменяли ПН	жилой дом	
32	Орский КЭС ТП-53	гр. 1	7	Пожар		21	Прочее повреждение	пожар ж/д ул. Клубная д-11		16.01.16.	00ч05	00ч53м	00ч48м	откл ж,/д гр вкл.	жилой сектор	16.01.16. в 11ч50м ж/д ул. Клубная 11 вкл.
33	Шарлыкский РУЭС ТП-57	гр.2	19	Невыявленный, неустановленный признак нарушения		22	Невыявленная, неустановленная причина	откл АВ-160А		16.01.2016	14ч10м	14ч25м	00ч15м	осмотрели ВЛ-0,4кВ, АВ повторно вкл.	Отдел полиции, прокуратура	
34	Сорочинский КЭС ТП-11	гр. 2	19	Невыявленный, неустановленный признак нарушения		18	Повреждение кабеля, провода	Повреждена КЛ-0,4кВ до пятиэтажного ж\д. Нет 2-х фаз.		17.01.2016	16ч55м	20ч00м	3ч05м	Запитали с ВЛИ-0, 4 кВ ТП-58 гр. №1	пятиэтажный ж\д	Смонтирована новая ВЛИ-0,4 кВ протяженностью 100м от ВЛИ-0,4 кВ ТП-58 гр.1
35	г. Оренбург ТП 3152	гр КНС	19	Невыявленный, неустановленный признак нарушения		13	Отсутствие эл. Контакта	выгорел прокалывающий зажим		19.01.16.	15ч10м	17ч23м	02ч13м	заменяли прокалывающий зажим гр вкл.	КНС	
36	Медногорский РУЭС ТП-144	гр.1	4	Метель	Режим ЧС с 19ч00м	21	Прочее повреждение	На ТП-144 сгорел ПН-250А гр.1, на ВЛ-0,4кВ вырвало крюк с опоры		19.01.16.	20ч00м	21ч14м	1ч14м	устранили, вкл.	жилой сектор	
37	Медногорский РУЭС ТП-4610	гр.1	4	Метель	Режим ЧС с 19ч00м	21	Прочее повреждение	На выходе с ТП-4610 перетерся СИП об траверсу, на гр. сгорел ПН-100А		19.01.16.	20ч00м	21ч12м	01ч12м	устранили, вкл.	жилой сектор	
38	Медногорский РУЭС ТП-145	гр.6	4	Метель	Режим ЧС с 19ч00м	21	Прочее повреждение	На ВЛ-0,4кВ на оп.15 провод слетел с изолятора, на оп.13/3 обрыв лин. провода		19.01.16.	20ч57м	22ч50м	01ч53м	устранили, вкл.	жилой сектор	

39	Медногорский РУЭС ТП-145	гр.4	4	Метель	Режим ЧС с 19ч00м	22	Невыявленная, неустановленная причина	После осмотра ВЛ-0,4кВ причины не выявили		19.01.16.	20ч57м	22ч50м	01ч53м	откл. отпайку в ст. 1 пер. Северный 14ж/д, вкл гр.4	жилой сектор	После осмотра отпайку в ст 1.пер Северный, вкл в 01ч52м гр.4
40	Бузулукский КЭС ТП-208	гр. Красногвардейская	8	Прочее	Сход снега с крыши	18	Повреждение кабеля, провода	Обрыв ввода на многоквартирный ж\д Красногвардейская 24		20.01.2016	19ч34м	20ч35м	01ч01м	Перезаделали контакт ввода, вкл.	многоквартирный ж\д Красногвардейская 24	
41	г.Оренбург ТП-3152	гр.КНС ввод №1 и №2	19	Невыявленный, неустановленный признак нарушения		13	Отсутствие эл. контакта	на опорах ввод 1 и 2 КНС, отсутствует контакт фазы "С"		21.01.16.	10ч31м	12ч06м	1ч37м	Заменяли прокалывающий зажимы вкл.	КНС	гр. КНС на ТП не откл.
42	Бугурусланский КЭС ТП-1	2-СШ 0,4 кВ	19	Невыявленный, неустановленный признак нарушения		21	Прочее повреждение	на вводном рубильнике выгорел контакт фазы "А"		21.01.16.	10ч40м	12ч40м	2ч00м	заменяли рубильник, вкл.	Сельхоз. техникум, 6 магазинов, районная администрация, школа искусств. жил.	
43	г.Оренбург ТП-3378	гр. Бр.Коростелевых 68/1	19	Невыявленный, неустановленный признак нарушения		14	В электросети потребителя	В ВРУ ж/д Бр. Коростелевых 68/1 на вводном рубильнике выгорел контакт фазы		25.01.16.	9ч10м	10ч30м	1ч20м	УК "Северная" в ВРУ ж/д заменили вводной рубильник, гр. вкл	ж/д Бр. Коростелевых 68/1	
44	Сорочинский КЭС тп-19	гр.№1	6	Предельные температуры		1	Обрыв провода	ВЛ-0,4кВ опора №2-8 произошел обрыв линейного фазного провода.	На ТП-19 отключился автомат.	28.01.16.	01ч15м	02ч40м	01ч25м	Устранили повреждение, вкл.	Жилой сектор.	
45	Кувандыкский РУЭС ТП 615		19	Невыявленный, неустановленный признак нарушения		21	Прочее повреждение	ТП 615 РУ 04 кВ выгорел вводной рубильник		28.01.16.	18ч45м	19ч25м	00ч40м	устранили повреждение ТП вкл.	жилой сектор	
46	Абдулинский КЭС Матвеевский РУЭС тп-14	гр.№1	1	Сильный ветер		5	Схлест проводов, провис проводов	На вл-0,4кв гр.№1 от тп-14 произошел схлест проводов	На тп-14 откл. автомат 200 А и ру-10 кв сгорели 2 ПК	01.02.2016	9ч45м	10ч40м	0ч55м	Устранили схлест проводов, заменили 2ПК. вкл.	жилой сектор	

47	Перволюцкий РУЭС тп-47	гр.№1	7	Пожар	пожар в магазине "Самара"	14	В электросетях потребителя пожар.	пожар в магазине "Самара"		01.02.16.	13ч12м	14ч30м	1ч18м	Обесточили магазин Самара гр. вкл	маг-н "Самара", Аптека, два магазина.	
----	------------------------	-------	---	-------	---------------------------	----	-----------------------------------	---------------------------	--	-----------	--------	--------	-------	-----------------------------------	---------------------------------------	--

**Данные об аварийных отключениях по границам территориальных зон деятельности организации, вызванных авариями или внеплановыми отключениями объектов электросетевого хозяйства, с указанием даты аварийного отключения объектов электросетевого хозяйства и включения их в работу, причин аварий (по итогам расследования в установленном порядке) и мероприятий по их устранению по ГУП "ОКЭС" Январь 2016 г.  
название (филиал, РУЭС) ОГУ КЭС**

№ п.п.	Наименование электроустановки			Классификатор признаков нарушений	Признак нарушения	Дополнительная информация по признакам нарушений	Классификатор причин отключений	Причина нарушения	Дополнительная информация по причинам нарушений	Срабатывание коммутации (защ. у.-ва)	Дата	Время откл.	Время вкл.	Длительность перерыва электроснабжения	Принятые меры	Отключенные потребители (эл.установки)	Примечание
	ПС или РП	№фид	№ТП														
1	Беляевский РУЭС п/ст."Беляевская"	1-2 СШ 10кВ	ф.2,ф.3,ф.5(ОКЭС)	8	Прочее	Порывистый ветер	22	Невыявленная, неустановленная причина	Отключалась ВЛ-110кВ от п/ст."Саракташская" до п/ст."Дубенская".		03.01.16.	00ч30м	00ч43м	00ч13м	Повторно вкл. ВЛ-110кВ.	районный центр Беляевка.	
2	Кувандыкский РУЭС п/ст."Кувандыкская"	ф.23(РЭС)	РП-2(ОКЭС) 1-СШ 10кВ.	1	Сильный ветер	снег	22	Невыявленная, неустановленная причина			03.01.16.	02ч45м	02ч50м	00ч05м	На РП-2 откл. МВ ф.23, вкл. СМВ-10кВ.	Жилой сектор,Быт.	
3	Медногорский РУЭС п/ст."Медногорская-Городская"	ф.4(ОКЭС)		1	Сильный ветер	снег	19	Повреждение кабельной муфты	На ТП-41 повреждена концевая разделка КЛ-10кВ(ОКЭС) в ст. ТП-44.	МТЗ	03.01.16.	02ч38м	05ч54м	03ч16м	Откл. повр. КЛ-10кВ,ф.4 запитали по ф.2 с п/ст."Медногорская-	ЦТП-перешли на резерв, Жилой сектор,Быт.	На п/ст."Медногорская-Городская" повреждена в яч.ф.4
4	Медногорский РУЭС п/ст."Медногорская-Городская"	ф.1(ОКЭС)		1	Сильный ветер	снег	22	Невыявленная, неустановленная причина			03.01.16.	02ч38м	11ч08м	08ч20м	повторно вкл.	Жилой сектор,Быт,Производственные помещения.	
5	Кувандыкский РУЭС п/ст."Тяговая"(РЖД)	ф.6(РЖД)	ТП-725,726,729(ОКЭС)	1	Сильный ветер	снег	22	Невыявленная, неустановленная причина			03.01.16.	03ч20м	07ч00м	03ч40м	РЖД произвели осмотр.вкл.	Жилой сектор,Быт.	



6	Медногорский РУЭС п/ст."Медногорская-Городская"	ф.14(ОКЭС)		1	Сильный ветер	снег	21	Прочее повреждение	ВЛ-10кВ ф.14 отпайка в ст. ТП-1411 ж/б опора №89 верхний провод фазы "В" касался	фаза "С" полная Земля.	03.01.16.	04ч18м	23ч44м	19ч26м	На ВЛ-10кВ отсоединили шлейфа отпайка в ст. ТП-1411(ОКЭС) ф.14 вкл.	Жилой сектор,Быт.	На ТП-1411 01ч25м установили ДГУ-100кВа. 04.01.16. в 07ч04м отключили
7	Орский КЭС РП-14(ОКЭС)	ф.13(ОКЭС)		1	Сильный ветер	снег	22	Невыявленная, неустановленная причина			03.01.16.	05ч50м	07ч07м	01ч17м	На ВЛ-10кВ ф.13 откл. отпайку в ст. Сады-огороды(абонентская), ф.13 на РП-	Жилой сектор,Сады-огороды.	Без напряжения Сады-огороды, жилого сектора нет.
8	Беляевский РУЭС п/ст."Беляевская"	ф.Бе-2(ОКЭС)		1	Сильный ветер	снег	22	Невыявленная, неустановленная причина			03.01.16.	05ч50м	06ч58м	01ч08м	На ВЛ-10кВ ф. Бе-2 откл. ЛР 2.2,ф.Бе-2 на п/ст."Беляевская" вкл.	Котельная,Жилой сектор.	08ч00м ф. Бе 2 полностью вкл.
9	Медногорский РУЭС РП-4(ОКЭС)	ф.20(ОКЭС)		1	Сильный ветер	снег	22	Невыявленная, неустановленная причина			03.01.16.	04ч32м	05ч29м	00ч57м	Осмотрели КВЛ-10кВ видимых повреждений не обнаружено,вкл.	Школа,Поликлиника,Жилой сектор.	
10	Медногорский РУЭС РП-4(ОКЭС)	ф.20(ОКЭС)		1	Сильный ветер	снег	22	Невыявленная, неустановленная причина			03.01.16.	05ч51м	06ч13м	00ч22м	Повторно вкл.	Школа,Поликлиника,Жилой сектор.	
11	Орский КЭС Домбаровский РУЭС п/ст."Домбаровская-1"	ф.6(ОКЭС)		1	Сильный ветер	снег	22	Невыявленная, неустановленная причина		МТЗ фазы "С".	03.01.16.	06ч20м	06ч50м	00ч30м	Повторно вкл.	Больница-АВР,Котельные-АВР,Жилой сектор.	
12	Орский КЭС Домбаровский РУЭС п/ст."Домбаровская-1"	ф.11(ОКЭС)		1	Сильный ветер	снег	22	Невыявленная, неустановленная причина			03.01.16.	06ч55м	08ч06м	01ч11м	На ВЛ-10кВ ф.11 откл. абонентскую отпайку в ст. Свинофермы. ф.11 на	Воинская часть,Гайский ГОК.	
13	Орский КЭС РП-12(ОргЭС)	ф.1(ОргЭС)	ТП-155.203,197(ОКЭ).ТП-Гаражи,ТП-Оренбуржье спортинг(абонентские).	1	Сильный ветер	снег	22	Невыявленная, неустановленная причина			03.01.16.	07ч07м	09ч50м	02ч43м	повторно вкл.	Жилой сектор,домик Берга,Гаражи ,Стрельбище.	

14	Орский КЭС Домбаровский РУЭС п/ст."Домбаровская-1"	ф,6(ОКЭС)		1	Сильный ветер	снег	22	Невыявленная, неустановленная причина			03.01.16.	08ч06м	08ч45м	00ч39м	повторно вкл.	Больница-АВР, Котельные-АВР, Жилой сектор.	
15	Медногорский РУЭС РП-1	ф-7		1	Сильный ветер	снег	6	Падение сучьев, деревьев, веток на токоведущие части	упало дерево на ВЛ		03.01.16.	07ч50м	13ч55м	06ч05м	убрали дерево ВЛ устранили обрыв ф. вкл.	промзона быт	
16	Медногорский РУЭС РП-1	ф-6		1	Сильный ветер	снег	22	Невыявленная, неустановленная причина			03.01.16.	07ч50м	08ч10м	00ч20м	повторно вкл.	промзона быт	
17	Медногорский РУЭС п/с Медногорская районная	ф-12		1	Сильный ветер	снег	22	Невыявленная, неустановленная причина			03.01.16.	06ч23м	16ч00м	09ч37м	ф. 12 запитали по ф 5	жилой сектор	
18	Орский КЭС Новоорский РУЭС п/с Новоорская районная	ф.7		1	Сильный ветер	снег	22	Невыявленная, неустановленная причина			03.01.16.	09ч30м	10ч15м	00ч45м	повторно вкл.	жилой сектор	
19	г. Оренбург РП 59	ф. 59-2 (ОГЭС)		4	Метель		22	Невыявленная, неустановленная причина			03.01.16.	11ч39м	11ч40м	00ч01м	повторно вкл.	Обл. ГАИ, ГСК абоненты ОГЭС	
20	Орский КЭС Кваркенский РУЭС п/с Элеватор	ф 44	ТП-16 (ОКЭС)	4	Метель		22	Невыявленная, неустановленная причина			03.01.16.	11ч30м	13ч40м	02ч10м	повторно вкл.	жилой сектор	
21	Орский КЭС Новоорский РУЭС п/с Новоорская районная	ф.6		4	Метель		21	Прочее повреждение	повреждение на ВЛ от ЛР 35 до ЛР 21		03.01.16.	13ч00м	17ч15м	04ч15м	откл. поврежденный участок от ЛР-35 до ЛР 21	больница (резерв) жилой сектор	04.01.16. 12ч 49 м устранили повреждение собрали нормальную схему

22	Беляевский РУЭС п/ст Дубенская	ф. Ду-4		4	Метель		22	Невыявленная, неустановленна я причина			03.01.16.	13ч40м	14ч20м	00ч40м	повторно вкл.	жилой сектор быт	
23	Орский КЭС п/с ОЗТП	ф. 8 (ОргЭС)	ТП 582 КТПН- 1 (ОКЭС)	4	Метель		22	Невыявленная, неустановленна я причина			03.01.2016	14ч25м	19ч50м	05ч25м	вкл.	жилой сектор быт	
24	г. Оренбург п/с Инвертор	ф. Ив 5		4	Метель		22	Невыявленная, неустановленна я причина			03.01.16.	15ч31м	15ч37м	00ч06м	повторно вкл.	АЗС , НС, ПНС, жилой сектор быт	
25	г. Оренбург п/с Инвертор	ф. Ив 5		4	Метель		21	Прочее повреждение	На ж/б опоре №96 ВЛ-10кВ слетел штыревой изолятор и провод	Земля фазы"В".	03.01.16.	17ч44м	18ч18м	00ч19м	откл. отпайку в сторону горсвалки ф Ив 5 вкл	АЗС , НС, ПНС, жилой сектор быт	03.01.16. устранили повреждени я на опоре №96 , в 23ч41м ТП- 3078.3104.17
26	Соль- Илецкий РУЭС п/ст."Соль- Илецкая"	ф.Си- 10(РЭС)	ТП- 72/214,105( ОКЭС)	19	Невыявленный, неустановленный признак нарушения		22	Невыявленная, неустановленна я причина	Повреждени я в сетях МРСК "Волги".		04.01.16.	00ч00м	01ч37м	01ч37м	ТП- 72/214,105 запитали по ф.2-3 с РП-2	Телевышка- резерв,АЗС"Л укойл".	
27	Медногорск ий РУЭС п/ст."Медно горская- Городская"	ф.2		19	Невыявленный, неустановленный признак нарушения		21	Прочее повреждение	на опоре №5, на изоляторе фазы "В", обрыв вязки.		05.01.16.	14ч10м	15ч07м	0ч53м	запитали по ф.4	Полиция, гор. газ, типография, жилой сектор, быт.	РП-1 вкл. в 15ч13м, по ф. 14. Устранили повреждени е, ф.2 вкл в 16ч18м
28	г.Оренбург п\с Восточная	ф. В-9		7	Пожар		21	Прочее повреждение	ОГЭС откл. ф.В-9 для безопасного тушения пожара в охранной зоне ВЛ-6кВ		06.01.2016	00ч01м	00ч30м	00ч29м	Потушили и вкл. ф. В- 9	ТП-3015 Жилой сектор, налоговая.	
29	г.Оренбург п\с Промбаза	1-СШ		19	Невыявленный, неустановленный признак нарушения		11	Наличие "Земли"	"Земля" на абонентской линии ф. ПБ- 30.		06.01.16.	8ч27м	—	—	Газпром Энерго кратковрем енно откл. ф ПБ-37 для отыскания	ТП-2080, 2081, 2065.	

30	Илекский РУЭС п/с Илекская	ф.3 не откл.	ТП-4	19	Невыявленный, неустановленный признак нарушения		21	Прочее повреждение	На ТП-4 нагрев шпильки 0,4кВ ТМ-200кВА		07.01.16.	19ч15м	22ч10м	2ч55м	устранили нагрев шпильки ТМ, заменили сальник, вкл ТП-4	ТП-4 жильё, Ремстройбыт, магазин быт. техники	
31	г.Оренбург п\с 9 Января	ф. Ян-3		1	Сильный ветер		18	Повреждение кабеля или провода	На участке Заурального РЭС провис провода ВЛ-10кВ, также отгорела перемычка		09.01.2016	16ч32м	18ч05м	01ч33м	Зауральны й РЭС устранил повреждение, вкл.	Жилой сектор	На ТП-3127 не было напряжение по одной фазе с 13ч27м до 18ч05м
32	г. Оренбург РП-39	1 СШ-10кВ		1	Сильный ветер		8	Неисправность в ПС и сетях АО	Повреждение на ф. Россия-16(ОГЭС)		09.01.2016	16ч46м	18ч23м	01ч37м	1СШ-10кВ РП-39 запитали через секционный	Жилой сектор, КНС	
33	г. Оренбург РП-49	ф. 49-4		1	Сильный ветер		8	Неисправность в ПС и сетях АО	Повреждение на участке ОГЭС		09.01.2016	17ч14м	20ч32м	03ч18м	Откл. Р-49-4-6 и на ТП-3194 вкл. СВ-10кВ.	Жилой сектор	
34	Илекский РУЭС п/с Илекская	ф.6	ТП-59	4	Метель		21	Прочее повреждение	На ТП-59 попадание снега, сгорело 2ПК-30А		09.01.2016	17ч20м	17ч40м	00ч20м	Повторно вкл.	Жилой сектор, погран-городок, быт	ТП-59 вкл. в 18ч50м
35	Бузулукские КЭС Грачевский РУЭС п/с Грачевская	ф.2		4	Метель		17	#ССЫЛКА!	на ТП-223 (абонентская) разрушение проходного изолятора		09.01.16.	19ч15м	20ч00м	00ч45м	откл. РТП-223, вкл.	жил. сектор, быт.	10.01.16 ТП в 12ч40м вкл.
36	Шарлыкский РУЭС п/с Шарлыкская	ф.5		1	Сильный ветер		22	Невыявленная, неустановленная причина		ТО	09.01.16.	21ч41м	21ч48м	0ч07м	повторно вкл.	больница (есть резерв), жилой сектор, быт.	
37	г.Оренбург РП-19	ф.19-0	ТП-3011; 3033 2-СШ 10кВ; 3040 2-СШ 10кВ (ОКЭС)	1	Сильный ветер		14	В электросети потребителя	Повреждение на абонентской ТП-1780		09.01.16.	22ч56м	23ч43м	0ч47м	на ТП-3033 РУ-0,4 кВ откл. вводной Руб. ТМ-2, вкл. СР-0,4 кВ.	АЗС, пекарня, школа жилой сектор, быт.	ТП-3040 вкл. 10.01.16. в 00ч15м по ф.43-6. ТП-3011 вкл.10.01.16. в 2ч19м

38	г.Оренбург РП-41	2-СШ 10 кВ		8	Прочее	Мокрый снег, ветер.	15	Повреждение разрядника, ПН	яч. ф. 41-10 разрушился ПК фазы "С". повреждена разделка		10.01.16.	1ч58м	2ч57м	0ч59м	на РП-41 откл. ф.41- 10 (абонентск ий) вкл. В ф. ПБ-37,	Пром зона.	ф.41-10 абонентский.
39	Сакмарский РУЭС п/ст."Сакмар ская" (ЦЭС)	1-СШ 10 кВ		8	Прочее	Мокрый снег, ветер.	8	Неисправность в ПС и сетях АО	откл. вводной В 1-СШ		10.01.16.	1ч48м	2ч05м	0ч17м	повторно вкл.	водозабор, Котельная, больница, КНС, Жилой сектор.	
40	Орские КЭС РП-12 (ОргЭС)	ф.1 (ОргЭС)	ТП- 155.203,197( ОКЭ).ТП- Гаражи,ТП- Оренбуржье спортинг(аб онентские).	19	Невыявленный, неустановленный признак нарушения		8	Неисправность в ПС и сетях АО			10.01.16.	2ч10м	2ч50м	0ч40м	ОргЭС повторно вкл.	Жилой сектор,домик Берга,Гаражи ,Стрельбище.	
41	Соль- Илецкий РУЭС п/ст."Соль- Илецкая"	ф.11 (ОКЭС)		8	Прочее	Мокрый снег, ветер.	22	Невыявленная, неустановленна я причина		АПВ успешное	10.01.16.	0ч07м	—	—	—		
42	Соль- Илецкий РУЭС п/ст."Соль- Илецкая"	ф.18 (ОКЭС)		8	Прочее	Мокрый снег, ветер.	22	Невыявленная, неустановленна я причина		АПВ успешное	10.01.16.	0ч07м	—	—	—		
43	Соль- Илецкий РУЭС п/ст."Соль- Илецкая"	ф.11 (ОКЭС)		8	Прочее	Мокрый снег, ветер.	15	Повреждение разрядника, ПН	На ТП-36 сгорело 3-ПК	АПВ успешное	10.01.16.	0ч50м	—	—	На ТП-36 заменяли ПК. ТП-36 вкл. в 4ч20м	жилой сектор	
44	Соль- Илецкий РУЭС п/ст."Соль- Илецкая"	ф.18 (ОКЭС)		8	Прочее	Мокрый снег, ветер.	15	Повреждение разрядника, ПН	на ТП-20 сгорело 3 ПК, ТП-28 сгорело 3 ПК, ТП-44 сгорело 3 ПК	АПВ успешное	10.01.16.	0ч50м	—	—	Заменяли ПК. ТП-20 вкл. 1ч40м, ТП-28 вкл. в 2ч50м, ТП- 44 вкл. в 3ч40м	жилой сектор	
45	Беляевский РУЭС п/ст."Беляев ская"	ф.2		19	Невыявленный, неустановленный признак нарушения		22	Невыявленная, неустановленна я причина			10.01.16.	5ч35м	5ч55м	0ч20м	повторно вкл.	Котельная, администрац ия, жилой сектор быт.	

46	Беляевский РУЭС п/ст."Беляевская"	ф.4(ОКЭС)		19	Невыявленный, неустановленный признак нарушения		22	Невыявленная, неустановленная причина			10.01.16.	5ч35м	5ч55м	0ч20м	повторно вкл.	юр. лица жилой сектор, быт.	
47	Шарлыкский РУЭС п/с Шарлыкская	ф.1		1	Сильный ветер		22	Невыявленная, неустановленная причина	ТО; АПВ Успешно		10.01.16.	4ч50м	—	—	—	Больница, юр. лица, жилой сектор, быт.	
48	Шарлыкский РУЭС п/с Шарлыкская	ф.1		1	Сильный ветер		22	Невыявленная, неустановленная причина	ТО; АПВ Успешно		10.01.16.	06ч40м	—	—	—	Больница, юр. лица, жилой сектор, быт.	осмотр эл. оборудования будут производить утром.
49	г. Оренбург п\с Промбаза	ф. 13		1	Сильный ветер		15	Повреждение разрядника, ПН	На опоре №1 выход с п\с Промбаза поврежден разрядник		10.01.2016	09ч50м	09ч54м	00ч04м	РП-41 запитали через секионный	Промзона	
50	Соль-Илецкий РУЭС		ТП-97	4	Метель		21	Прочее повреждение	На ТП-97 сгорел 1 ПК-30А		10.01.2016	02ч15м	05ч00м	02ч45м	Заменяли ПК, вкл.	Жилой сектор, быт	
51	Александровский РУЭС п\с Александровская	ф.11		1	Сильный ветер		22	Невыявленная, неустановленная причина			10.01.2016	06ч00м	06ч01м	00ч01м	Повторно вкл.	Жилой сектор, быт, д\сад.	
52	Орский КЭС Домбаровский РУЭС п/ст."Домбаровская-2"	1 СШ-10кВ		19	Невыявленный, неустановленный признак нарушения		21	Прочее повреждение	На п\с Д-2 отключился ТМ-1		10.01.2016	11ч10м	11ч32м	00ч22м	ф.17запитали по ф 10	1 ф. 17 ОКЭС Жилой сектор, быт, д\сад, школа.	В 15ч30м собрали нормальную схему
53	г. Оренбург п/с Инвертор	ф ИВ-7		19	Невыявленный, неустановленный признак нарушения		18	Повреждение кабеля, провода	повреждение КЛ 10 кВ от п\с Инвертор до РП 59		12.01.16.	18ч08м	18ч14м	00ч06м	РП 59 1 СШ запитали по ф 59-15	ЦТП(резерв) НС (резерв) дилой сектор быт	КЛ-10кВ ф.ИВ-7 №1 восстановлен 13.01.16г. в 19ч46м и вкл 14.01.16г. в 10ч55м

54	Сакмарский РУЭС п/ст."Сакмарская"	ф.13(ОКЭС)		8	Прочее	снег,ветер	22	Невыявленная, неустановленная причина		Земля фазы "А".	15.01.2016	11ч19м	11ч53м	00ч34м	Осмотрели ВЛ-10кВ видимых повреждений не обнаружено,вкл.	магазины, жилой сектор	после повторного вкл.земля пропала
55	г. Оренбург ЦРП НМЗ 1 и 2 СШ			19	Невыявленный, неустановленный признак нарушения		21	Прочее повреждение	повреждение на ВЛ от ТП 3058 до ТП 3053		19.01.2016	13ч28м	14ч30м	01ч02м	на ЦРП НМЗ вкл. ф 31	Н/С ЦТП жилой сектор быт.	14ч35м вкл ф 20, 14ч37м вкл ф 12, 14ч55м вкл ф 24 (откл КВЛ в стор. ТП 3053 в
56	г. Оренбург РП 19	ф 19-0 (ОГЭС)	ТП-3040 (2СШ), 3033 (2СШ), 3011	4	Метель	Ветер, метель	22	Невыявленная, неустановленная причина			19.01.16.	18ч39м	19ч43м	1ч04м	вкл.	жилой сектор быт пекарня АЗС	ТП-3011 запитали в 20ч16м
57	Шарлыкский РУЭС п/с Шарлыкская	ф.5		4	Метель		22	Невыявленная, неустановленная причина		Т.О.	20.01.16.	18ч05м	18ч13м	00ч08м	повторно вкл.	больница (резерв) котельная (резерв) жилой сектор	На опоре №95 подгарел шлейф 21.01.16. в 12ч00м ф.5 откл.
58	Соль-Илецкий РУЭС п\с Соль-Илецкая	ф.3	ТП-46(ОКЭС)	19	Невыявленный, неустановленный признак нарушения		3	Выход из строя силового трансформатора	На ТП-46 вышел из строя ТМ-100кВа, сгорел 1 ПК		20.01.2016	19ч00м	22ч40м	03ч40м	Заменяли ТМ, ПК, ТП-46 вкл.	Жилой сектор.	Ф.3 не отключался
59	Кувандыкский РУЭС РТП-1(РЖД)	ф. 6(РЖД)		8	Прочее	Мокрый снег, ветер.	8	Неисправность в ПС и сетях АО	Повреждение в сетях РЖД		20.01.2016	22ч01м	22ч45м	00ч44м	РЖД поэтапно запитали участки.	ТП-725,726 жилой сектор	
60	Кувандыкский РУЭС РП-2(ОКЭС)	1 СШ -10кВ		8	Прочее	Мокрый снег, ветер.	8	Неисправность в ПС и сетях АО	Откл. питающий ф. 23 с п\с Кувандыкская	МТЗ	20.01.2016	22ч11м	22ч24м	00ч13м	На РП-2 вкл. секционный	Жилой сектор, быт.	21.01.16. в 9ч30м РП-2 вкл. по н.с.
61	Саракташский РУЭС п/с Саракташская	ф.15	ТП-290	1	Сильный ветер		21	Прочее повреждение	На ТП-290 сгорело 2 ПК-30А 10кВ		21.01.2016	02ч00м	04ч00м	02ч00м	Заменяли ПК, вкл.	Жилой сектор, школа.	

62	Кувандыкский РУЭС РТП-1(РЖД)	ф. 6(РЖД)		19	Невыявленный, неустановленный признак нарушения		22	Невыявленная, неустановленная причина			21.01.2016	20ч10м	20ч45м	00ч35м	Повторно вкл.	ТП-725,726 жилой сектор	
63	Кувандыкский РУЭС п\с Рамазан	1 СШ-6кВ		5	Гололёд		21	Прочее повреждение	ВЭС отключили ф. Рамазан 1 для плавки гололеда		21.01.2016	18ч20м	21ч55м	02ч35м	Дежурный водозабора по команде диспетчера ВЭС перешол	Водозабор	Перерыва в электроснабжении водозабора небыло
64	Орский КЭС Адамовский РУЭС п\с Адамовская-1	ф.3		19	Невыявленный, неустановленный признак нарушения		8	Неисправность в ПС и сетях АО	Неисправность в яч. ф.3 на п\с Адамовская-1		22.01.2016	02ч45м	04ч05м	01ч20м	ВЭС устранили, вкл.	Жилой сектор, быт	
65	Беляевский РУЭС п/ст. "Дубинская"	ф. Ду-5		19	Невыявленный, неустановленный признак нарушения		22	Невыявленная, неустановленная причина	на п/ст. "Дубинская" аварийно откл. МВ ф.Ду-5		23.01.2016	16ч55м	17ч30м	00ч35м	на ВЛ-10кв ф.Ду-5 откл. КРУН отпайка в ст. абоненской ВЛ-	жилой сектор	
66	Акбулакский РУЭС п/с Акбулакская	ф.6 РЭСа		19	Невыявленный, неустановленный признак нарушения		15	Повреждение разрядника, ПН	На ТП-64 ОКЭС поврежден разрядник	"земля"	26.01.16.	9ч55м	15ч37м	5ч42м	Откл отпайку ВЛ-10кв ОКЭС в ст. ТП-64	резерв ретранслятора	На ТП-64 демонтировали разрядник в 11ч10м
67	г.Оренбург РП-43	ф.43-6 ОГЭС	ТП-3040 (1СШ)	19	Невыявленный, неустановленный признак нарушения		18	Повреждение кабеля, провода	Поврежден КЛ-10кВ абонента ф.43-6 от ТП-716 до ТП1771 по вводу 2		26.01.16.	13ч30м	14ч53м	1ч23м	вывели поврежденный КЛ, вкл ф.43-6	жильё, абоненты ОГЭС	
68	г. Оренбург РП 35	ф.35-3 (ОГЭС)	ТП 3079 (ОКЭС)	19	Невыявленный, неустановленный признак нарушения		18	Повреждение кабеля, провода	повреждение КЛ от ТП 2318 до ТП 2305		27.01.15.	11ч09м	15ч34м	04ч25м	откл КЛ ф вкл.	склады	
69	Абдулинский КЭС п/с Тяговая	ф Город-1		13	Прочее	автомобиль камаз порвал ВЛ	1	Обрыв провода	обрыв ВЛ 10 кВ в пролете опор № 227-228		28.01.16.	11ч45м	12ч36м	00ч51м	откл РЛНД Р 27 ф город 1 вкл.	Н/С, школа, жилой сектор	откл ТП 60,74, 78 жилой сектор 13ч35м обрыв устранили



70	Орский КЭС РП-25	ф.13 ОргЭС		19	Невыявленный, неустановленный признак нарушения		18	Повреждение кабеля, провода	Повреждена КЛ на участке ОргЭС		29.01.2016	03ч40м	05ч52м	02ч12м	Вывели поврежден ный КЛ, вкл ф.13	Жилой сектор	
71	г. Оренбург РП-43	2-СШ 10 кВ	ТП-3040 (1 СШ 10 кВ)	19	Невыявленный, неустановленный признак нарушения		18	Повреждение кабеля, провода	Повреждена КЛ-10кВ (Оборонэнер го) от РП-43 до ТП-1002 ф.43-14		29.01.16.	18ч22м	18ч50м	0ч28м	ф.43-14 вывели в ремонт, вкл. по н.с.,	Школа, жилой сектор, быт.	На РП-43 ф.ЮВ-28 был выведен в ремонт, при откл. В ф.43- 14 отключился