

1.4. Уровень физического износа объектов электросевого хозяйства
ГУП "ОКЭС"

№ п/п	Наименование показателя	2015	2016	Динамика изменения показателя
		%	%	%
1	Коэффициент износа по всему эксплуатируемому имуществу	36,1	38,1	105,56
	<i>в том числе</i>			
1.1	<i>по уровню СН1</i>	19,1	27,8	145,50
1.1.1	Силовое оборудование ПС 35 кВ	19,1	27,8	145,50
1.2	<i>по уровню СН2</i>	32,0	33,6	104,87
1.2.1	ВЛ-6-10 кВ	31,2	33,4	107,15
1.2.2	КЛ-6-10 кВ	31,1	31,5	101,07
1.2.3	Силовое оборудование ТП(РП)-10/0,4 кВ	33,0	34,4	104,27
1.3	<i>по уровню НН</i>	37,0	38,7	104,65
1.3.1	ВЛ-0,4 кВ	36,9	39,0	105,75
1.3.2	КЛ-0,4 кВ	38,1	35,8	94,03