

Данные об аварийных отключениях по границам территориальных зон деятельности организации, вызванных авариями или внеплановыми отключениями объектов электросетевого хозяйства, с указанием даты аварийного отключения объектов электросетевого хозяйства и включения их в работу, причин аварий (по итогам расследования в установленном порядке) и мероприятий по их устранению по ГУП "ОКЭС" Апрель 2017 г.
название (филиал, РУЭС) ОГУ КЭС

№ п.п.	Наименование электроустановки		Признак нарушения	Причина нарушения	Дополнительная информация по причинам нарушений	Срабатывание коммутации (защ. у.-ва)	Дата	Время откл.	Время вкл.	Длительность перерыва электроснаб-	Принятые меры	Отключенные потребители (эл.установки)	Примечание
	ПС или РП	№ТП											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Бугурусланский КЭС ТП-10 (ОКЭС)	гр. БНК (абонентская)	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	3 Обрыв (схлест) провода	В результате схода снега с крыши, здания ул. Челюскина 33, на ВЛ-0,4 кВ произошел схлест проводов	АВ	4/5/2017	19ч10м	19ч30м	0ч20м	Абонент устранил повреждение, гр. БНК вкл.	нефтяной колледж	
2	Сорочинский КЭС ТП-143(ОКЭС)	гр2 (ОКЭС)	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	15 Прочее		сгорел ПН 160 А	4/6/2017	22ч00м	22ч25м	00ч25м	заменяли Пнфаза "В"	жилой сектор	
3	Бузулукский КЭС ТП - 29(ОКЭС)	гр. пер. Колхозный (ОКЭС)	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	15 Прочее	пожар ж/д пер. Колхозный д. 6	гр. Не отключалась	4/7/2017	01ч33м	02ч00м	00ч27м	откл. жилой дом гр. вкл.	жилой сектор	
4	Илекский РУЭС ТП-22 (ОКЭС)	гр.4 (ОКЭС)	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	4 Повреждение изоляторов на ВЛ	На опоре №11 ВЛ-0,4кВ повреждён изолятор.	АВ-160А	4/7/2017	19ч10м	20ч36м	01ч26м	заменяли изолятор гр. №4 вкл.	жилой сектор	

5	Бузулукский КЭС ТП - 89(ОКЭС)	гр. ж/д 13а(ОКЭС)	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	15 Прочее	нагрузка фаза "А" 60 А; фаза "В" -41 А; фаза "С"-21А.	сгорел ПН 100 А фаза "А".	4/11/2017	19ч05м	19ч58м	00ч53м	заменяли сгоревший ПН-100А фаза "А", гр. Вкл.	жилой сектор	
6	Бузулукский КЭС ТП - 23(ОКЭС)	гр.ул. Гражданская(ОКЭС)	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	15 Прочее	нагрузка фаза "А" 62 А; фаза "В" -41 А; фаза "С"-52А.	сгорел ПН 100 А фаза "А".	4/11/2017	22ч00м	22ч35м	00ч35м	заменяли сгоревший ПН-100А фаза "А", гр. Вкл.	жилой сектор	
7	Орский КЭС ТП-1060 (ОКЭС)	гр.4 (ОКЭС)	2. Воздействие сторонних лиц и организаций.	8 Повреждение КЛ	Организация "Стройсервис" повредили КЛ-0,4кВ (ОКЭС) до админ.здания в результате ремонтных работ	ПН не сгорали	4/12/2017	09ч05м	16ч00м	6ч55м	КЛ восстановлена , гр.4 включена	административное здание	
8	Орский КЭС ТП-229(ОКЭС)	гр. Ул.освещения (ОКЭС)	2. Воздействие сторонних лиц и организаций.	5 Повреждение опоры	ДТП, сбита ж/б опора №60(ОКЭС).	группа на ТП не отключалась.	4/15/2017	12ч30м	12ч30м	00ч00м	17.04.2017. будут производить замену опоры №60 уличного освещения.	ул. освещение	
9	Соль-Илецкий РУЭС ТП-70(ОКЭС)	гр.№2(ОКЭС)	1. Воздействие стихийных (погодных) явлений.	2 Падение деревьев (веток)	Сильный ветер. На ВЛИ-0,4кВ в пролёте опоры №1-опоры №2 от ТП-70 упало дерево и произошел обрыв провода СИП2 4*16.	Откл. Автомат 160А.	4/15/2017	19ч10м	20ч35м	1ч25м	убрали дерево, восстановили СИП и вкл гр.	32-жилых частных дома.	

10	Новосергиевский РУЭС ТП-1603(ОКЭС)	гр.№2(ОКЭС)	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	3 Обрыв (схлест) провода	Сильный ветер. На ВЛ-0,4кВ в пролёте опор №30-№34 схлест нулевого и фазного провода.	Сгорел ПН-250А фазы "А".	4/16/2017	13ч09м	15ч10м	02ч02м	На ВЛ-0,4кВ в пролёте опор №30-№34 произвели перетяжку провода, на ТП-1603 заменили сгоревший ПН фазы"А", шгр.№2 вкл.	жилой сектор	
11	Сорочинский КЭС ТП-2 (ОКЭС)	гр.№2 (ОКЭС)	1. Воздействие стихийных (погодных) явлений.	2 Падение деревьев (веток)	Ветер. На ВЛИ-0,4 кВ гр.№2 упало дерево в пролёте опор №10-3 №10-4, на опоре №10-4 СИП слетел с крепления также оборвался ввод в ж/д Московская 20	АВ-160 А	16.04.2017 17.04.2017	23ч35м	0ч40м	1ч05м	устранили повреждение гр.№2 вкл.	Жилой сектор	
12	Кувандыкский РУЭС ТП-113(ОКЭС)	гр.№7(ОКЭС)	2. Воздействие сторонних лиц и организаций.	5 Повреждение опоры	ДТП. Повреждена деревянная опора с ж/б приставкой №40.	группа на ТП не отключалась.	4/19/2017	02ч05м	02ч05м	00ч00м	19.04.17. будут производить ремонт опоры №4.	Жилой сектор	Заменили приставку оп.40 в 11ч30м
13	город Оренбург ТП-3472(ОКЭС)	1-СШ 0,4кВ (ОКЭС)	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	15 Прочее	Повреждён вводной автомат АВМ-15 1600А 1-СШ.	Откл. Вводной автомат АВМ-15 1600А.	19.04.2017	20ч19м	20ч58м	00ч39м	На ТП-3472 включили СР-0,4кВ.	ЦТП-ввод №1. Тубдиспансер-корпус №2, рентген, столлярка.	
14	Новосергиевский РУЭС ТП-508(ОКЭС)	гр.№1ул.Камарова (ОКЭС)	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	15 Прочее	Повреждён автомат 250А гр.№1.	Откл. автомат 250А.	19.04.2017	21ч14м	23ч03м	01ч47м	гр.№1 переключили на резервный автомат 250А, вкл.	жилой сектор	

15	Переволоцкий РУЭС ТП-49(ОКЭС)	гр.№3 (ОКЭС)	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	15 Прочее	В жилом доме по ул.Пролетарская 38 горел сеновал.	По запросу МЧС на ТП-49 откл. Гр.№3.	19.04.2017 20.04.2017	23ч25м	01ч49м	02ч24м	Пожар потушен, гр.№3 на ТП-49 вкл.	жилой сектор	
16	г.Оренбург ТП-3032 (ОКЭС)	гр.Кима (ОКЭС)	2. Воздействие сторонних лиц и организаций.	3 Обрыв (схлест) провода	На ВЛ-0,4кВ обрыв лин.провода гр.Кима от ТП-3032 мусоровозом.	ПН не сгорали	20.04.2017	12ч15м	14ч11м	1ч56м	Устранили обрыв провода, вкл гр.0,4кВ	жилой сектор	
17	г.Оренбург ТП-3115 (ОКЭС)	4-СШ 0,4кВ	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	15 Прочее	На ТП-3115 РУ-0,4 кВ откл. вводной АВ ТМ-4	Вводной АВ ТМ-4	21.04.2017	7ч 47м	8ч14м	0ч27м	Повторно вкл.	жилой сектор, быт	
18	г.Оренбург ТП-3115 (ОКЭС)	4-СШ 0,4кВ	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	15 Прочее	На ТП-3115 РУ-0,4 кВ откл. вводной АВ ТМ-4	Вводной АВ ТМ-4	21.04.2017	13ч53м	14ч38м	0ч45м	На ТП-3115 вкл СР-0,4кВ между ЗСШ и 4СШ	жилой сектор, быт	
19	г.Оренбург ТП-3472(ОКЭС)	1-СШ 0,4кВ (ОКЭС)	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	15 Прочее	ПН на отходящих группах По 1-СШ 0,4кВ не сгорали	Откл. Вводной автомат 1 СШ АВМ-15 1600А.	21.04.2017	12ч25м	13ч17м	0ч52м	На ТП-3472 включили СР-0,4кВ.	ЦТП-ввод №1. Тубдиспансер-корпус №2, рентген, столлярка.	
20	г. Оренбург ТП-3472(ОКЭС)	1-2 СШ 0,4кВ (ОКЭС)	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	8 Повреждение КЛ	Повреждена КЛ-0,4кВ ЦТП ввод №1(ОКЭС) ПН не сгорали	Откл. Вводной автомат 2 СШ АВМ-15 1600А.	21.04.2017	13ч21м	13ч52м	0ч31м	На ТП-3472 Откл. гр. ЦТП ввод №1, вкл. по Н.С.	ЦТП-ввод №1. Тубдиспансер-корпус №2, рентген, столлярка, хоз. Блок, ЦТП-ввод №2 диспансер-столовая.	

21	Оренбург ТП-416(ОГЭС)	гр. Токарный 15 ОКЭС	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	8 Повреждение КЛ	Повреждена КЛ-0,4кВ (не приходит 1 фаза на ВРУ дома)	ПН не сгорали	21.04.2017	18ч30м	19ч20м	00ч50м	ТСЖ в ВРУ общежития сделало одноименку. ПН поврежденно й фазы на ТП	Общежитие, организация.	На ТП-416 есть вторая КЛ также поврежденная
22	Бузулукский КЭС ТП-105	гр. Котельная	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	15 Прочее	В котельной произошел пожар. Отключили для тушения.		22.04.2017	00ч51м				Котельная	Пожар потушен. Включение будет производиться по запросу теплосетей.
23	Сорочинский КЭС ТП-28 (ОКЭС)	гр. № 1	1. Воздействие стихийных (погодных) явлений.	15 Прочее	Ветер. Нагрузка фаза "А"-47 А; фаза "В"-52 А; фаза "С"-65А.	ПН-100 А фазы "С"	22.04.2017	16ч40м	17ч00м	0ч20м	заменяли ПН фазы "С", гр. №1 вкл.	жилой сектор.	
24	Бузулукский КЭС ТП-31 (ОКЭС)	гр. Культурная (ОКЭС)	2. Воздействие сторонних лиц и организаций.	14 Повреждение в эл. установках абонентов	пожар ж/д ул. 20 линия д. 54	отключили АВ	23.04.2017	04ч57м	06ч10м	01ч13м	откл. жилой дом гр. вкл.	жилой сектор	
25	Бузулукский КЭС ТП-29(ОКЭС)	гр. Народная	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	14 Повреждение в эл. установках абонентов	Пожар в ж\д	отключили автомат	25.04.2017	11ч24м	11ч45м	00ч21м	откл. жилой дом гр. вкл.	Жилой сектор	
26	Бузулукский КЭС ТП-84(ОКЭС)	гр. Галактионов а д. 71(ОКЭС)	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	14 Повреждение в эл. установках абонентов	пожар ж/д	откл. гр.	27.04.2017	12ч40м	14ч20м	01ч40м	Пожар потушен, на ТП 84 гр. Галактионова вкл.	жилой дом	

27	Октябрьский РУЭС ТП- 26(ОКЭС)	гр -3(ОКЭС)	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	3 Обрыв (схлест) провода	обрыв ввода ул. Свердлова д. 50	АВ-100А	27.04.2017	15ч20м	16ч25м	01ч05м	устранили обрыв гр. вкл.	жилой сектор	
----	-------------------------------------	-------------	--	-----------------------------	------------------------------------	---------	------------	--------	--------	--------	-----------------------------	--------------	--

Данные об аварийных отключениях по границам территориальных зон деятельности организации, вызванных авариями или внезапными отключениями объектов электросетевого хозяйства, с указанием даты аварийного отключения объектов электросетевого хозяйства и включения их в работу, причин аварий (по итогам расследования в установленном порядке) и мероприятий по их устранению по ГУП "ОКЭС" Апрель. 2017 г.														
№ п.п.	Наименование электроустановки			Признак нарушения	Причина нарушения	Дополнительная информация по причинам нарушений	Срабатывание коммутации (зам, у-ва)	Дата	Время откл.	Время вкл.	Длительность перерыва электро снабжения	Принятые меры	Отключенные потребители (зд.установки)	Примечание
	ПС или РП	№фид	№ТП											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	г.Оренбург РП-43(ОКЭС)	ф.43-4(в/ч № 39994)	ТП-1012,1363 2-СШ 10кВ(в/ч № 39994)	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	8 Повреждение КЛ	повреждена КЛ-10кВ(в/ч № 39994) от РП-43 до ТП-1012.	Аварийное отключение, другие блинкера не выпали.	4/3/2017	01ч22м	01ч30м	00ч08м	Дежурный персонал в/ч № 39994 на ТП-1012 в 01ч30м откл. в ф.43-4 в ст. РП-43, вкл. СВ-10кВ	в/ч № 39994	
2	Орский КЭС Домбаровский РУЭС п/с Домбаровская-1 (ВЭС)	ф. 11(ОКЭС)	ТП-262,201,202 (ОКЭС) ТП-71, 141, 12,13(абонентские)	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	14 Повреждение в эл. установках абонентов	повреждение в сетях абонента гайский ГОК ТП -12,13	земля	4/3/2017	17ч20м	18ч10м	00ч50м	на ВЛ 10 кВ откл. РЛНД Р-30 в сторону ТП 12, 13(Гайский ГОК) ф. 11 вкл.	В/Ч, Гайский ГОК, жилой сектор	
3	Орский КЭС п/ст. "Сокол" (ВЭС)	ф. 8(ОКЭС)	ТП-1060,1061 (ОКЭС)	2. Воздействие сторонних лиц и организаций.	15 Прочие	ТП-1061 на приемной траверсе ВЛ-10кВ обнаружен наброс.	Т.О.	4/3/2017	22ч12м	23ч25м	01ч13м	ТП-1061 на приёмной траверсе ВЛ-10кВ сняли наброс, ф. 8 вкл.	котельная (резерв), КНС (резерв), жилой сектор.	
4	Бузулукский КЭС Плещановский РУЭС п/с Плещановская (ЗЭС)	ф.2 (ЗЭС)	ТП-239 (ОКЭС)	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	7 Повреждение ОПН, РВН	На ТП-239 поврежден разрядник по ф.В	МТО	4/4/2017	20ч00м	20ч25м	0ч25м	срезали шлейфа на разрядник, вкл ф.2	быт	
5	Бузулукский КЭС п/с Городская (ЗЭС)	ф.Г-7 (ОКЭС)	ТП-2,3,4,29,32,34, 45,47,48,102,168,16, 6,178 (ОКЭС) ТП-208 (абонентская)	1. Воздействие стихийных (погодных) явлений.	3 Обрыв (схлест) проводов	При падение снега с крыши 4-ех этажного дома ул. Домбаровская 8, на ВЛ-6 кВ ф.Г-7 произошел схлест проводов в пролете опор №19-№21, также на ВЛП-д.4кВ	МТЗ	4/6/2017	12ч59м	13ч36м	0ч37м	откл. КТП-45, ф. Г-7 вкл.	Администрация, техникум, школа, котельная №4,№8, (резерв),мед. училище, банк, ГПТУ-8, НС №4 (резерв), жилой сектор, быт.	в 16ч35м устранили повреждение, КТП-45 вкл. в работу.
6	Сорочинский КЭС п/с Сорочинская (ЗЭС)	ф.5 (ОКЭС)	ТП-5,6,7,8,9,10,18, 19,23,24,25,26, 27,30,33,34,35, 38,40,41,42,43, 44,45,47,49,56, 59,62,78,79,147,164, 209,216,217,66 (ОКЭС) ТП -32,39,54,55,60, 67,68,75,149,158,15 9,162,167,170,174,1 79,180,194,203 (Абонентские)	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	16 Не выявленная, неустановленная причина.	Произвели осмотр эл. оборудования повреждений не обнаружено	МТО, АЛПВ успешное	4/6/2017	14ч00м	14ч00м	0ч00м	АЛПВ успешное.	Поликлиника, 2-ве котельные, скважина, 2-ве школы, 5 д\с, жилой сектор, быт.	
7	Орский КЭС Домбаровский РУЭС п/с Домбаровская-1 (ВЭС)	ф. 11(ОКЭС)	ТП-262,201,202 (ОКЭС) ТП-71, 141, 12,13(абонентские)	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	14 Повреждение в эл. установках абонентов	Произвели осмотр эл. оборудования повреждений не обнаружено	земля	4/7/2017	04ч30м	05ч22м	00ч48м	повторно вкл. Ф 11	В/Ч, Гайский ГОК, жилой сектор	
8	Орский КЭС Домбаровский РУЭС п/с Домбаровская-1 (ВЭС)	ф. 11(ОКЭС)	ТП-262,201,202 (ОКЭС) ТП-71, 141, 12,13(абонентские)	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	14 Повреждение в эл. установках абонентов	повреждение в сетях абонента гайский ГОК ТП -12,13	земля	4/7/2017	06ч00м	06ч20м	00ч20м	на ВЛ 10 кВ откл. РЛНД Р-30 в сторону ТП 12, 13(Гайский ГОК) ф. 11 вкл.	В/Ч, Гайский ГОК, жилой сектор	
9	Сорочинский КЭС п/с Сорочинская (ЗЭС)	ф.5 (ОКЭС)	ТП-27(ОКЭС)	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	1 Повреждение ТМ	на ТП-27 поврежден ТМ-100кВа.	ф.5 на п/ст."Сорочинск ая" не откл. , на ТП-27 ПК-10кВ не сгорали.	4/7/2017	13ч07м	14ч30м	01ч23м	На ТП-27 заменили ТМ-100кВа,вкл.	Жилой сектор.	На ТП-27 установили ТМ-100кВа.
10	Сорочинский КЭС п/с Сорочинская (ЗЭС)	ф.5 (ОКЭС)	ТП-26,27(ОКЭС)	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	10 Дефект контакта	на ВЛ-10кВ, ЛР-514 отпайка в ст. ТП-26,27 отключил шлейф фазы "В".	ф.5 на п/ст."Сорочинск ая" не откл.	4/7/2017	14ч48м	15ч32м	00ч44м	На ЛР-514 отпайка в ст. ТП-26,27 восстановили отгоревший шлейф фазы "В",вкл.	Жилой сектор.	

11	г.Оренбург ЦРП 3 подъёма (ВЮК)	ф.12 (абонентский) не откл.	ТП-3120 (ОКЭС)	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	11 Попадание птиц, животных под напряжение	На ТП-3120 сорвало 2ПК-15А по фазе В,С в результате попадания животного на	2ПК-15А по фазе В,С	4/12/2017	06ч49м	08ч14м	01ч25м	заменяли 2хПК, вкл ТП-3120	база территории автосалона, магазин мебели	ф.12 (абонентский) не откл.
12	г.Оренбург РП-52 (ОГЭС)	ф.52-9 (ОГЭС)	ТП-3103-1СШ (ОКЭС)	3. Воздействие сторонних лиц и организаций.	13 Повреждение в ПС и других сетевых организаций	Повреждение на участке ОГЭС	ТО	4/12/2017	08ч07м	09ч07м	1ч00м	вывели поврежденный участок КЛ от ТП-877 до ТП-3103 ф.52-9, на ТП-3103 вкл СВН	МКД пр.Победы 178/1 по вводу №1	
13	г.Оренбург РП-59 (ОКЭС)	ф.59-8 (ОКЭС)	ТП-1703 2СШ,ТП-1899 1СШ,ТП-3094 1СШ (Абонентские),ТП-3102,ТП-3041 1СШ (ОКЭС)	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	8 Повреждение КЛ	Повреждена наб.разделка 10кВ на ТП-1703 в ст ТП-1899 по ф.59-8 (ОКЭС)	Выпавших блиннеров нет	4/12/2017	16ч15м	17ч23м	1ч08м	вывели поврежденный КЛ-10кВ, ф.59-8 вкл до ТП-1703, на ТП-3041 вкл ВН в ст. ТП-548 по ф.65-2	жил. сектор, административно-торговые здания, АЗС.	14.04.17 в 16ч37м устранили повреждение КЛ-10кВ от ТП-1703 до ТП-1899 ф.59-8 вкл.
14	Бузулукский КЭС Ташлинский РУЭС п/с Ташлинская (ЗЭС)	ф.5(ОКЭС)	ТП(ОКЭС): 624,613,610,609,608,607,606,602,510,506,504,503,502.	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	7 Повреждение ОПН, РВН	На ТП-503(ОКЭС) поврежден разрядник фазы В	МТЗ	12.04.2017 13.04.2017	23ч45м	01ч26м	01ч41м	Демонтировали разрядник на ТП-503, вкл. Ф.5	Быт	
15	Орский КЭС п/с Леобережная (ВЭС)	ф.6 (ОргЭС)	ТП-206, 207, 208 (ОКЭС)	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	16 Не выявленная, неустановленная причина	ОргЭС о причине откл. не сообщает	МТЗ	4/13/2017	11ч05м	12ч18м	1ч13м	повторно вкл.	Н.С. 1-Подъёма (резерв), Н.С. 2-Подъёма (резерв), котельная (резерв), ГСК.	
16		ф.33-4 (ОГЭС)	ТП-3160 (ОКЭС)	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	14 Повреждение в эл. установках абонентов	На РТП-1666 (Абонентский) оторвел шлейф фазы "А"	На РП-33 В ф. 33-4 не откл.	4/14/2017	7ч04м	9ч01м	1ч57м	ОГЭС откл. Поврежденный участок, на РП-51 вкл. В ф.33-4	Администрация п.Пригородный, КНС, Д/С (резерв)	
17	Саракташский РУЭС п/с "Саракташская"(ЦЭС)	ф.8(ОКЭС)	ТП-202,214,231,234,236,241,221,294,216,263,238,235,239,304,314(ОКЭС), ТП-262,240,295(абонентские)	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	10 Дефект контакта	На РТП-221 оторвел шлейф фазы "В".	земля	4/15/2017	18ч04м	18ч45м	00ч41м	На РТП-221 восстановили оторвавшийся шлейф, ф.8 вкл.	Больница-АВР,школа №1,два детсада,жилой сектор.	
18	Бузулукский КЭС п/с Погат (ЗЭС)	ф.Гипермаркет (ОКЭС)	ТП-490 (ОКЭС), ТП-307 1СШ, 437, 361, 411,478 (абонентские)	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	14 Повреждение в эл. установках абонентов	Повреждение в ст. ТП-307 абонентской	МТЗ	4/15/2017	20ч54м	22ч15м	1ч21м	Откл ЛР.22 в ст ТП-307, вкл ф.Гипермаркет	транспортная компания, стройландия, гипермаркеты	Откл ТП-307 1СШ -абонентская
19	Орский КЭС Домбаровский РУЭС п/с Домбаровская-1 (ВЭС)	ф.2 (ВЭС)	ТП-162 (ОКЭС)	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	13 Повреждение в ПС и других сетевых организаций	Повреждение в сетях ВЭС	земля	15.04.2017 16.04.2017	22ч25м	01ч00м	2ч35м	устранили , вкл	жилищ, быт	
20	Сорочинский КЭС п/с. "Промбаза"(ПАО"Оренбург нефть".	ф.16(ОКЭС)	ТП-205,222,121,128,223,213,220(ОКЭС), ТП-169,119,12,123,171,125,181,189,124,126,132,131,130,129,133,146,134,136,215,137(абонентские)	1. Воздействие стихийных (погодных) явлений.	15 Прочие	Сильный ветер.	ТО	4/16/2017	12ч40м	12ч50м	00ч10м	На п/с."Промбаза" повторно вкл. Ф.16.	Промзона,жилой сектор.	Будут производить осмотр ВЛ-10кВ.
21	Сорочинский КЭС п/с. "Промбаза"(ПАО"Оренбург нефть".	ф.16(ОКЭС)	ТП-205,222,121,128,223,213,220(ОКЭС), ТП-169,119,12,123,171,125,181,189,124,126,132,131,130,129,133,146,134,136,215,137(абонентские)	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	3 Обрыв (схлест) проводов	На ВЛ-10кВ в пролёте опоры №72-2 и опоры№72-3 провис одного провода.	ТО	4/16/2017	12ч59м	13ч07м	00ч08м	На ВЛ-10кВ откл. КРУН №4, ф.16 от п/с."Промбаза" вкл. в 15ч30м на ВЛ-10кВ в пролёте опоры№72-2 и 72-3 произвели перетяжку провода, ф.16 от КРУН №4 вкл. Полностью.	Промзона,жилой сектор.	
22	Сорочинский КЭС п/с. "Промбаза"(ПАО"Оренбург нефть".	ф.10(ОКЭС)	ТП-117,101,141,142,191,143,92,95,93,148,139,192,140,182,186(ОКЭС), ТП-198(абонентская).	1. Воздействие стихийных (погодных) явлений.	15 Прочие	Сильный ветер.	ТО	4/16/2017	13ч20м	13ч22м	00ч02м	На п/с."Промбаза" повторно вкл. Ф.10.	Жилой сектор.	

23	г.Оренбург п/ст. "Юго-Западная"(ЦЭС)	ф.Ю3-16(ОГЭС)	ТП-3038,3045,3050,3051(ОКЭС). ТП-489,200,362,164,621,113,416,626(ОГЭС) ТП-1270,1265,1019,1260,1107,1436(абонентские)	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	13 Повреждение в ПС и других сетевых организаций	ТП-1260 ВЛ-6кВ(ОГЭС) на приемной траверсе оторвали шлейфа в сторону ТП-362.	ТО	4/16/2017	14*53м	15*56м	01*03м	ОГЭС на ТП-362 откл. ВН в ст. ТП-1260, ф.Ю3-16 вкл.	Две котельных, жилой сектор, быт.	На ТП-1260 устранили повреждение, в 19*08м ф.Ю3-16 вкл. полностью.
24	Сорочинский КЭС п/ст. "Промбаза"(ПАО"Оренбург нефть".	ф.10(ОКЭС)	ТП-117,101,141,142,191,143,92,95,93,148,13,9,192,140,182,186(ОКЭС). ТП-198(абонентская).	1. Воздействие стихийных (погодных) явлений.	11 Попадание птиц, животных под напряжение	На опоре №63 повредились разрядники	земля	16.04.2017	18*10м	18*25м	00*15м	На ВЛ-10кВ откл. ЛР№107, ф.10 до ЛР№107 на п/ст."Промбаза" вкл.	Жилой сектор.	в 20*46м убрали птиц, ф.10 вкл. Полностью
25	Сорочинский КЭС п/ст. "Промбаза"(ПАО"Оренбург нефть".	ф.16(ОКЭС)	ТП-205,222,121,128,223,213,220(ОКЭС). ТП-169,119,12,123,171,125,181,189,124,126,132,131,130,129,133,146,134,136,215,137(абонентские)	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	7 Повреждение ОПН, РВЛ	На ТП-128 повредились разрядники фазы "А"	земля	4/16/2017	18*10м	18*33м	00*23м	На ВЛ-10кВ откл. КРУН №4, ф.16 до КРУН№4 на п/ст."Промбаза" вкл.	Промзона, жилой сектор.	В 23*30м на ТП-128 заменили разрядники ф.16 вкл. Полностью
26	Орский КЭС Адамовский РЭС п/ст. "Адамовская-2"(ВЭС)	ф.9(ОКЭС)	ТП-198,426,36,425,34,302,330,445,440,39,365,38,419,3,4,5(ОКЭС)	1. Воздействие стихийных (погодных) явлений.	15 Прочее	Сильный ветер. На опоре №84, провод фазы "А" слетел с изолятора	ТО, АЛВ не успешное	4/16/2017	18*30м	19*25м	0*55м	На ВЛ-10кВ откл. Р-92 оттайка в сторону ТП-426, 445, 198 (Водозабор), ф.9 вкл.	Больница-АВР, жилой сектор, быт.	В 20*43м устранили повреждение Р-92 вкл.
27	Новосергиевский РЭС п/с Новосергиевская(ЗПО)	ф.11(ОКЭС)	ТП(ОКЭС): 1114,101,1111,1102,1115,1116,1118,1103,1109,1117,1106,1107,1112.	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	8 Повреждение КЛ	Повреждена каб.разделка(ОКЭС) выход на опору №25(переход через жид.)	Т.О.	4/17/2017	13*07м	13*44м	00*37м	Отключили поврежденную КЛ и подключили резервную КЛ, ф.11 вкл.	Жилой сектор, школа(резерв), КНС, быт	КЛ-10кВ восстановлен, находится в резерве.
28	Бузулукский КЭС РП-1 (ОКЭС)	1-СШ (6кВ) (ОКЭС)	ТП-54(1 СШ), 58, 301, 43, 53, 4 (2 СШ), 57, 3, 2, (2 СШ), 257, 216 (ОКЭС). ТП-136 (абонентская)	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	15 Прочее	На ТП-1 откл. в ф. Город-5 (ввод 1-СШ 6 кВ). Поврежден блок управления ВВ ф. Город-5 на ТП-3093(ОКЭС) на оголовнике в ст. ТП-23 повреждены 3 проходных изолятора. На ф.А-5 не отключался	МТЗ	4/18/2017	5*00м	7*10м	2*10м	заменяли блок управления, вкл. В ф. Город-5	Жилой сектор, техникум.	
29	Оренбург п/с Аэропорт(ЦЭС)	ф.А-5(ЦЭС)	ТП-3077,3092,3093(ОКЭС)	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	9 Повреждение изоляторов на ТП	На ТП-1291(абонентская) повреждена кабельная разделка(абонентская)	МТЗ	4/18/2017	17*59м	18*22м	00*20м	ОГЭС откл. поврежденный участок, вкл. ф.48-11	Жилой сектор, школа(резерв)	
30	Оренбург РП-48(ОГЭС)	ф.48-11(ОГЭС)	ТП-3040 1 СШ-10кВ(ОКЭС)	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	14 Повреждение в эл. установках абонентов	ДТП. Повреждена м/б опора №92 ВЛ-10кВ(ОКЭС).	МТЗ	18.04.2017	20*35м	22*21м	01*46м	На ВЛ-10кВ ф.13 демонтировали поврежденную опору №92, ф.13 на п/ст."Кувадынская" вкл.	Жилой сектор, быт.	Произвели установку новой опоры №92 ВЛ-10кВ в 16*40м 19.04.17.
31	Кувадынский РЭС п/ст. "Кувадынская"(ВЭС)	ф.13(ОКЭС)	ТП-302,304,305,306,307,308,309,315(ОКЭС). ТП-301,303(абонентские).	2. Воздействие сторонних лиц и организаций.	5 Повреждение опоры	ДТП. В результате наезда на тросовую оттайку ВЛ-10кВ опора №90(ОКЭС) проломилась альбомом	МТЗ	19.04.2017	04*43м	05*40м	00*57м	Вывели поврежденный участок, ф.1 вкл. Без напряжения остались ТП-16,17,91,5,27.	Больница-АВР, АГЭС, Маслазавод, жилой сектор, быт.	В 7*28м устранили повреждение, вкл. ф.1 полностью. Произвели замену оп.96 по заявке в 17*40м 20.04.17.
32	Шарлыкский РЭС п/ст."Шарлыкская"(ЦЭС)	ф.1(ОКЭС)	ТП-11а,86,77,87,88,83,90,15,16,17,91,5,27,18,84,89,81(ОКЭС). ТП-25(абонентская).	2. Воздействие сторонних лиц и организаций.	15 Прочее	Произвели осмотр ф.13 поврежденный не обнаружено. На п/с Кваркенская в	ТО	19.04.2017	06*40м	08*10м	01*30м	Откл. ЛР-108, вкл. ф.13	1 ввод Больницы АВР, жилье, быт.	Без напряжения ТП-354, 380, 325, 10, 254, 8, 12. вкл. ф.13 полностью в 11*20м
33	Орский КЭС Кваркенский РЭС п/с Кваркенская (ВЭС)	ф.13(ОКЭС)	ТП-321, 3, 239, 2, 354, 380, 325,10,254 (ОКЭС). ТП-200, 126, 12, 8 (РЭСа)	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	13 Повреждение в ПС и других сетевых организаций	Сильный ветер.	земля	19.04.2017	18*48м	19*45м	00*57м	На ВЛ-10кВ ф.11 откл. ЛР№11.1, ф.11 с п/ст. "Шильдинская" вкл. До ЛР№11.1. Без напряжения остались ТП-163,58,99,105.	Жилье, быт	Произвели осмотр ВЛ-10кВ ф.11 от ЛР№11.1 и ТП-163,58,99,105, поврежденный не обнаружили. В 21*43м ф.11 вкл. полностью.
34	Орский КЭС Адамовский РЭС п/с Шильдинская (ВЭС)	ф.11(ОКЭС)	ТП-279, 72, 12, 52, 54ц, 105, 163, 58, 99(ОКЭС). ТП-213,214 (абонентские)	1. Воздействие стихийных (погодных) явлений.	16 Не выявленная, неустановленная причина.	Сильный ветер.	земля	19.04.2017	18*48м	19*45м	00*57м	На ВЛ-10кВ ф.11 откл. ЛР№11.1, ф.11 с п/ст. "Шильдинская" вкл. До ЛР№11.1. Без напряжения остались ТП-163,58,99,105.	Жилье, быт	Произвели осмотр ВЛ-10кВ ф.11 от ЛР№11.1 и ТП-163,58,99,105, поврежденный не обнаружили. В 21*43м ф.11 вкл. полностью.

35	Соль-Илецкий РУЭС ТП-77(ОКЭС)	ТМ-400кВа		4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	1 Повреждение ТМ	На ТП-77(ОКЭС) поврежден ТМ-400кВа	ПК на ТП не сгорали	21.04.2017 22.04.2017	23х50м	01х38м	01х48м	Заменяли ТМ на ТМ-250кВа	Жилой сектор,быт, скважина (резерв), пекарня	
36	Медногорский РУЭС п/с Медногорская городская(ВЭС)	ф.14(ОКЭС)	ТП ОКЭС: 141,142,143,144,145,146,147,148,1410.1,411,149	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	15 Прочее	На ВЛ-10кВ ЛР-27(ОКЭС) отторел нож.	МТЗ	22.04.2017	03х03м	05х52м	02х48м	Вывели поврежденный участок, запитали по резерву.	быт.	
37	Бузулукский КЭС Греческий РУЭС п/с Греческая (ЗЭС)	ф.2 (ОКЭС)	ТП-205, 206, 207, 208, 113, 210, 211, 212, 213,214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222 (ОКЭС); ТП-201, 202, 203, 204, 209 (абонентские)	1. Воздействие стихийных (погодных) явлений.	2 Падение деревьев (веток)	Ветер. На ВЛ-10 кВ ф.2 в пролете опор № 66-67 упало дерево.	МТЗ	22.04.2017	12х55м	14х15м	1х20м	откл. ЛР-8, ф.2 вкл.	Больница (резерв), жилой сектор, быт.	в 15х00м убрали дерево, ЛР-8 вкл.
38	Оренбург РП-79 (ОГЭС)	2-СШ 10 кВ	ТП-3106(2-СШ), 3107 (2-СШ), 3008 (2-СШ), 3010 (2-СШ) ОКЭС	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	8 Повреждение КЛ	повреждение КЛ-10 кВ от ТП-3008 до РП-69 ф. 79-2 (ОКЭС)	"Земля"	22.04.2017	18х30м	20х10м	01х40м	откл. поврежденную КЛ, на ТП 3107 вкл. СВН запитали по ф. 79-1	ИТП (резерв), жилой сектор, быт.	Повреждение КЛ-10кВ в разделе на ТП-3008 восстановлено 24.04.17, будут испытывать 25.04.17.
39	Бузулукский КЭС п/с Северная (ЗЭС)	ф. СВ-11 (ОКЭС)	ТП-11-2,11-3,11-4,11-6,11-8,11-9,(ОКЭС) ТП-1-7,1-21 абонентские	1. Воздействие стихийных (погодных) явлений.	16 Не выявленная, неустановленная причина	произвели осмотр ВЛ повреждений нет	МТО, АЛВ успешное	22.04.2017	18х33м	18х33м	00х00м	повторно вкл.	школа интернат, ЦРБ, жилой сектор быт	
40	г. Оренбург РП-75 (ОГЭС)	ф. 75-4(ОГЭС)	ТП -3156, 3157,(ОКЭС)	1. Воздействие стихийных (погодных) явлений.	7 Повреждение ОПН, РВН	на ВЛ 10 кВ на опоре № 108 (ОГЭС) поврежден разрядник	"Земля"	22.04.2017	19х51м	20х40м	00х49м	откл. РТП ТП 3156 в сторону ТП 3152 ф. 75-4 вкл.	жилой сектор быт.	на ВЛ 10 кВ на опоре №108 демонтировали разрядник,на ТП-3157 попадание воды на токоведущие части, ТП 3157 вкл. 00х09м
41	Бузулукский КЭС п/с Северная (ЗЭС)	ф. СВ-11 (ОКЭС)	ТП-11-2,11-3,11-4,11-6,11-8,11-9,(ОКЭС) ТП-1-7,1-21 абонентские	1. Воздействие стихийных (погодных) явлений.	16 Не выявленная, неустановленная причина	произвели осмотр ВЛ повреждений нет	МТО, АЛВ успешное	22.04.2017	20х17м	20х17м	00х00м	повторно вкл.	школа интернат, ЦРБ, жилой сектор быт	
42	Самарский РУЭС п/с Россия (ЦЭС)	ф. 12(РЭС)	ТП -1245, 1246 (ОКЭС)	1. Воздействие стихийных (погодных) явлений.	13 Повреждение в ПС и других сетевых организаций	произвели осмотр ТП ОКЭС повреждений нет	Т.О.	22.04.2017	21х35м	21х40м	00х05м	повторно вкл.	жилой сектор	
43	Орский КЭС Адамовский РУЭС п/ст."Адамовская-2"(ВЭС)	ф.9 (ОКЭС)	ТП-36,425,34,302,330,4,40,39,365,38,419,3,4,5 (ОКЭС) ТП 426, 445,198 (водоканал)	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	8 Повреждение КЛ	Повреждена каб.раздела спаренного КЛ-10кВ выход на оп.1 с п/с Адамовская-2	ТО	23.04.2017	17х12м	19х09м	1х57м	На опоре №1 отсоединили поврежденную КЛ от ВЛ, откл. Р-92 отпайка в сторону ТП-426, 445, 198 (водоканал), ф.9 вкл.	Больница-АВР, водозабор (резерв есть), жилой сектор,быт.	в 20х48м откл. ТП 426, 445 (водоканал) РЛНД, вкл Р-92. ТП 426,445 вкл. в 10х20м 24.04.2017
44	Орский КЭС Кваркенский РУЭС п/ст Кваркенская (ВЭС)	ф.5 (РЭС)	ТП-8,12, 21, 44, 225 (ОКЭС), ТП-354, 380 (абонентские)	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	14 Повреждение в эл. установках абонентов	Повреждение на абонентской отпайке ВЛ-10кВ	Земля	24.04.2017	13х33м	15х20м	1х47м	Откл. Отпайку ВЛ в ст. абонентской ТП, вкл ф.5	Д/с, школа, жилье, быт	
45	Орский КЭС Дамбаровский РУЭС п/ст."Дамбаровская-1"(ВЭС)	ф.3 (ВЭС)	ТП-167,142,216,211(ОКЭС)	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	13 Повреждение в ПС и других сетевых организаций	На ВЛ-10кВ ф. 3 (ВЭС) поврежден ЛР№6	МТЗ	25.04.2017	9х50м	13х09м	3х19м	ВЭС устранили повреждение на ЛР№6. Ф.3 включили	МЧС, РУВД, Жил. Сектор, быт, скважины 1 подъема.	
46	Кузандынский РУЭС п/ст. "Кузандынская"(ВЭС)	ф.24(ОКЭС)	ТП-244,243,241,242(ОКЭС)	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	8 Повреждение КЛ	Повреждена КЛ-10кВ от п/с Кузандынская выход на опору №1(ОКЭС)	МТЗ	25.04.2017	12х16м			Водозабор и горнолыжную базу запитали по резерву	Водозабор (резерв), горнолыжная база(резерв)	26.04.2017 производят восстановительные работы на КЛ. 26.04.2017 восстановили КЛ-10кВ, в 20х13м вкл.
47	Оренбург п/с Шелковая (ЦЭС)	ф.Ш-16 (на обслуживание ОКЭС)	ТП-19,20,21,22,23,24 (на обслуживание ОКЭС)	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	8 Повреждение КЛ	Повреждена КЛ-10кВ от ТП-21 до п/с Шелковая ф.Ш-16	"Земля"	26.04.2017	3х07	18х15м	15х08м	Восстановили КЛ-10кВ, вкл.	Жилой сектор, ИТП, ИНС, ЦТП.	
48	Орский КЭС Адамовский РУЭС п/с Адамовская-1 (ВЭС)	ф.2 (ВЭС)	ТП-325 (ОКЭС)	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	13 Повреждение в ПС и других сетевых организаций	Ветер. Повреждение в сетях ВЭС	МТЗ	26.04.2017	6х30м	07х50м	01х20м	ВЭС вывело поврежденный участок, вкл. Ф.2	жилой сектор	

49	Орский КЭС РП-8(ОргЭС)	ф.19(РЖД)	ТП-191(ОКЭС)	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	13 Повреждение в ПС и других сетевых организаций	Повреждение в сетях РЖД	МТЗ	26.04.2017	09ч45м	09ч49м	00ч04м	РЖД повторно вкл. Ф. 19	Жилье	
50	Медногорский РУЭС п/с Медногорская районная(ВЭС)	ф.12(ОКЭС) не откл.	ТП-123(ОКЭС)	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	15 Прочее	На ТП-123 сгорел 1 ПК-30А	ф. 12 не отключался.	26.04.2017	09ч40м	10ч45м	01ч05м	На ТП-123 заменили ПК, вкл.	Котельная	
51	Илекский РУЭС п/с Илекская(ЦЭС)	ф.5(ОКЭС)	ТП(ОКЭС): 17,52,74,53,62,50,55,29,30,39,87,82,48,5,4,57,64; ТП(абонентские): 24,72.	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	16 Не выявленная, неустановленная причина	Осмотр причины не выявил.	МТЗ (АПВ неуспешно)	26.04.2017	13ч52м	14ч30м	00ч38м	Повторно вкл.	Ростелеком, детский сад, полиция, жилой сектор, быт.	
52	Илекский РУЭС п/с Илекская(ЦЭС)	ф.5(ОКЭС)	ТП(ОКЭС): 17,52,74,53,62,50,55,29,30,39,87,82,48,5,4,57,64; ТП(абонентские): 24,72.	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	7 Повреждение ОПН, РВЛ	На ТП-57(ОКЭС) повреждены 3 разрядника	МТЗ (АПВ неуспешно)	26.04.2017	16ч09м	16ч36м	00ч27м	На ВЛ-10кВ откл. РТП-57. ф.5 вкл.	Ростелеком, детский сад, полиция, жилой сектор, быт.	В 17ч10м на ТП-57 демонтировали разрядник, включили в работу
53	Сакмарский РУЭС п/с Россия (ЦЭС)	ф.12(РЭС)	ТП -1245, 1246 (ОКЭС)	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	13 Повреждение в ПС и других сетевых организаций	На РЛНД Р-121(РЭС) отгорел шлейф	ф. 12 не отключался.	27.04.2017	12ч26м	15ч15м	02ч49м	устранили повреждение, ф. 12 вкл.	жилой сектор	
54	г.Оренбург п/ст. Промбаза(ГазпромЭнерго)	ф.ПБ-37 (ОКЭС)	РП-41 2СШ (ОКЭС) ТП-2080, 2081,2065 РП-46 1 СШ (абонентские)	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	4 Повреждение изоляторов на ВЛ	повреждение изоляторов на опоре №28 (ОКЭС) и повреждены разрядники на опоре №28 (3 шт.)	МТЗ	27.04.2017	18ч15м	-----	-----	-----	потребители не отключались	ф.ПБ-37 выводился по заявке ГазпромЭнерго, был включен на холостой ход в 18ч05м; 28.04.2017 КЛ-10 кВ (ОКЭС) от РП-41 до опоры №28 испытания выдержал
55	г. Оренбург РП-31 (ОГЭС)	ф.31-5 (ОГЭС)	ТП-3022 (ОКЭС)	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	14 Повреждение в эл. установках абонентов	повреждение в эл установках абонентов ТП 1094, 1407	МТЗ	27.04.2017	13ч08м	14ч48м	01ч40м	откл. РТП ТП-1094 (Абонентская) , откл. Р-31-5-3 в стор. ТП-1407 (РЖД) ф. 31-5 вкл.	п/а "Поляна"	
56	Оренбург РП-24(ОГЭС)	1 СШ-10кВ(ОГЭС)	ТП(ОКЭС):2 СШ-10кВ ТП-3523 и 1 СШ-10кВ на ТП-3001,3002,3003,3004	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	13 Повреждение в ПС и других сетевых организаций	На п/с Степная из-за неселективной работы откл. ф. СТ-33.Повреждение на	ТО	29.04.2017	06ч15м	06ч40м	00ч25м	ОГЭС вывели поврежденный ф., повторно вкл. ф. СТ-33	Частично ЦДХ. На операционную и реанимацию сработал АВР.	
57	Оренбург РП-48 (ОГЭС)	ф.48.11 (ОГЭС)	ТП-3040 1 СШ-10кВ(ОКЭС)	2. Воздействие сторонних лиц и организаций.	8 Повреждение КЛ	Подрядной организацией КПЦ "Реставрация" в результате земельных работ	ТО	4/29/2017	10ч15м	10ч35м	00ч20м	ОГЭС откл. поврежденный участок, запитали потребителей по ф.43-6 через ТП-716	Жилой сектор, школа(резерв)	В 18ч40м КЛ-10кВ от РП48 до ТП-1771 ф.48-11 восстановлена, вкл по нормальной схеме
58	Оренбург п/с Степановская (ЦЭС)	ф.С-1 (ПО ОренбургЭнерго Оренбургского р-на)	ТП-3177,3178, 3179 (ОКЭС)	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	13 Повреждение в ПС и других сетевых организаций	Повреждение на отпайке ВЛ-10кВ ф.С-1 ПО ОренбургЭнерго Оренбургского р-на	откл. Реклоузер В.С-1.124.	30.04.2017	12ч50м	14ч30м	01ч40м	откл. Поврежденный участок ВЛ, вкл ф.С-1	Кафе, жилой сектор.	
59	Переволочный РУЭС п/с Переволочная (ЦЭС)	ф.ПВ-3 (ОКЭС)	ТП-49,42,37,50,38,58,16,62,59, 35, 57,77,5,51,7,4, 5,75 (ОКЭС), ТП-53, 52, 17 (абонентские)	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	7 Повреждение ОПН, РВЛ	На ТП-57 поврежден разрядник ф.А, на ТП-77 повреждены разрядники по ф.В,С	ТО	30.04.2017	14ч07м	14ч23м	00ч16м	демонтировали разрядники на ТП-57,77, вкл ф.ПВ-3	резерв больницы, скважина, котельная №1 откл, жилой сектор, быт	
60	Октябрьский РУЭС РП-1 (ОКЭС)	ф.103 (ОКЭС)	ТП-4,5,42,57,58,65,72,45,74,60,61,62,64 (ОКЭС), ТП-59, 46 (абонентские)	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	8 Повреждение КЛ	Повреждена концевая муфта спаренного КЛ-10кВ выход на оп.1 от РП-1	"земля"	30.04.2017	17ч05м	18ч15м	01ч10м	откнули поврежденную КЛ и запитали по ф105 через ЛР-103-2	АЗС, АГРС, жилье, быт	
107	Бузулукские КЭС-г.Бузулук	Город-2 РП-1(2сш)	ф. Город-2	Нарушения условий эксплуатации, другие причины	Повреждение КЛ >>>поврежденную КЛ-6кВ вывели в ремонт, часть фид.Город-2 от ТП-1 вкл. в 20-08	мтз	30.04.17 18:26	30.04.17 18:59	0.55		805	сняли шлефа на оп.41 в сторону ТП-50	откл. повр. каб. муфта оп.41 ВЛ-6кВ ф.Город-2	

	№ по классификатору	Признаки					
		1 Воздействие стихийных (погодных) явлений.	2 Воздействие сторонних лиц и организаций.	3 Нарушение организационного характера (ошибочные действия)	4 Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	5 Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	
Причины	1 Повреждение ТМ	да	да	да	да	нет	
	2 Падение деревьев (веток)	да	да	да	да	нет	
	3 Обрыв (схлест) провода	да	да	да	да	нет	
	4 Повреждение изоляторов на ВЛ	да	да	да	да	нет	
	5 Повреждение опоры	да	да	да	да	нет	
	6 Наличие «Земли»	да	да	да	да	нет	
	7 Повреждение ОПН, РВП	да	да	да	да	нет	
	8 Повреждение КЛ	да	да	да	да	нет	
	9 Повреждение изоляторов на ТП	да	да	да	да	нет	
	10 Дефект контакта	да	да	да	да	нет	
	11 Попадание птиц, животных под напряжение	нет	нет	нет	да	нет	
	12 Неправильная работа РЗА.	нет	нет	нет	да	нет	
	13 Повреждение в ПС и других сетевых организаций	да	да	да	нет	да	
	14 Повреждение в эл. установках абонентов	да	да	да	нет	да	
	15 Прочее	да	да	да	да	нет	
	16 Не выявленная, неустановленная причина	да	нет	нет	да	нет	

16 Не выявленная, неустановленная причина