

Данные об аварийных отключениях по границам территориальных зон деятельности организации, вызванных авариями или внеплановыми отключениями объектов электросетевого хозяйства, с указанием даты аварийного отключения объектов электросетевого хозяйства и включения их в работу, причин аварий (по итогам расследования в установленном порядке) и мероприятий по их устранению по ГУП "ОКЭС" Август 2017 г.
название (филиал, РУЭС) ОГУ КЭС

№ п.п.	Наименование электроустановки		Признак нарушения	Причина нарушения	Дополнительная информация по причинам нарушений	Срабатывание коммутации (защ. у-ва)	Дата	Время откл.	Время вкл.	Длительность перерыва электроснабжения	Принятые меры	Отключенные потребители (эл.установки)	Примечание
	ПС или РП	№ТП											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Бугурусланский КЭС КТП-22(ОКЭС)	Вводной рубильник	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	15 Прочее	На КТП-22 РУ-0,4кВ повреждён автомат группа уличное освещение.	Сгорел ПН-600А фазы "В".	01.08.2017	02ч00м	02ч45м	00ч45м	Заменяли ПН-600А,вкл.	Жилой сектор,быт.	
2	Бузулукский КЭС,Плешановский РУЭС ТП-106(ОКЭС)	гр.№1	2. Воздействие сторонних лиц и организаций.	5 Повреждение опоры	В результате ДТП сбита ж/б опора №29(ОКЭС)	Отключился автомат 100А	02.08.2017	05ч37м	06ч00м	00ч23м	Демонтировали сбитую опору №29,группу вкл.	Уличное освещение.	
3	Новосергеевский РУЭС ТП-1116(ОКЭС)	гр. 3	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	16 Не выявленная, неустановленная причина.	нагрузка ф. А-47А ф. В-57А ф. С 60А	откл. АВ 100А	02.08.2017	16ч57м	17ч45м	00ч48м	повторно вкл. АВ		
4	Медногорский РУЭС ТП-145(ОКЭС)	гр-6	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	3 Обрыв (схлест) провода	схлест ВЛ 0,4 кВ в пролете опор №13-13/2	гр не откл.	02.08.2017	18ч45м	19ч23м	00ч38м	устранили схлест гр вкл.	Жилой сектор,быт.	
5	Соль-Илецкий РУЭС ТП-26(ОКЭС)	гр.№2(ОКЭС)	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	15 Прочее	На ТП-26 гр.№2 повреждён автомат 250А.	Отключился автомат 250А	05.08.2017	10ч30м	11ч25м	00ч55м	На ТП-26 гр.№2 заменили автомат, вкл.	Жилой сектор,пилорама.	
6	Соль-Илецкий РУЭС ТП-32(РЭС)	гр.№2(ОКЭС)	1. Воздействие стихийных (погодных) явлений.	5 Повреждение опоры	Сильный ветер,гроза, с частных домов сорвало крыши и крыши упали на ВЛИ-0,4кВ, сломались деревянные опоры №6,7,8,9.	На ТП-32 гр.№2 ПН не сгорели.	05.08.2017	18ч00м	01ч30м	07ч30м	восстановили ВЛ гр вкл.	пос.Шахтный(жилой сектор).	
7	Медногорский РУЭС ТП-468(ОКЭС)	гр.4 (ОКЭС)	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	2 Падение деревьев (веток)	на ВЛ 0,4кВ в пролете опор №46-47 упало дерево	гр не откл.	05.08.2017	20ч00м	21ч00м	01ч00м	устранили обрыв гр вкл.	жилой сектор	

8	Соль-Илецкий РУЭС ТП-90 (РЭС)	гр 3-4(ОКЭС)	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	15 Прочее	РУ 10 кВ (РЭС) сгорел ПК	сгорел ПК	06.08.2017	01ч40м	03ч20м	01ч40м	заменяли ПК	жилой сектор	
9	г. Оренбург ТП- 867 (ОПО)	гр. Чкалова- 25 (5-6 подъезд) (ОКЭС)	2. Воздействие сторонних лиц и организаций.	8 Повреждение КЛ	при проведении земляных работ ТСЖ повредила КЛ-0.4кВ	—	09.08.2017	15ч22м	18ч47м	03ч25м	восстановили КЛ гр. Вкл.	жилой дом	поризводят восстановитель ные работы
10	Бугурусланский КЭС КТП- 112(ОКЭС)	гр. д\сад(ОКЭС)	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	15 Прочее	Откл. автомат отходящей гр.	Откл. автомат 100А	11.08.2017	06ч20м	06ч35м	00ч15м	повторно вкл. АВ	д\сад	
11	Бузулукский КЭС ТП-178 (ОКЭС)	гр. Дом быта	2. Воздействие сторонних лиц и организаций.	8 Повреждение КЛ	при проведении земляных работ повредили КЛ-0.4кВ	3 - ПН	11.08.2017	18ч00м	21ч08м	03ч08м	Восстановили КЛ, вкл.	Дом быта	
12	Бузулукский КЭС ТП-311 (ОКЭС)	гр. Дом-23 1 подъезд	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	14 Повреждение в эл. установках абонентов	повреждения кабельная перемычка от дома №23 до дома №18 (ТСЖ)	3 ПН	12.08.2017	23ч45м	00ч40м	00ч55м	откл. поврежденную кабельную перемычку гр. Вкл.	жилой сектор	03ч57м ж/д №18 запитали по временке
13	Медногорский РУЭС ТП-311 (ОКЭС)	гр.2 (ОКЭС)	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	8 Повреждение КЛ	Поврежден КЛ-0,4 кВ (ОКЭС) от оп.№3 до ВРУ школы	автомат не отключался	14.08.2017	12ч00м	12ч10м	0ч10м	В ВРУ школы сделали одноименную фазу на рубильнике	школа №1	
14	Сакмарский РУЭС ТП-106 (ОКЭС)	гр.№3	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	15 Прочее	п.Красный комунар в ВРУ ж/д ул.Центральная 17 сгорел вводной АВ. На вводе в ж/д отгорели прокалывающие зажимы.	АВ-100А	14.08.2017	19ч06м	20ч40м	1ч34м	На опоре заменяли прокалывающи е зажимы, гр№3 вкл.	Жилой сектор.	
15	Бузулукский КЭС Курманаевский РУЭС ТП-121 (ОКЭС)	гр. Ул. Ветеринарная	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	15 Прочее	Пожар в ж/д ул.Ветеринарная 9	На ТП-121 группа не откл.	14.08.2017	21ч45м	22ч30м	00ч45м	откл. ввод в ж/д ул.Ветеринарна я 9, группу вкл.	Жилой сектор.	

16	Бузулукский КЭС ТП-36 (ОКЭС)	гр.Черниговская	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	15 Прочее	Пожар в ж/д ул.Черниговская 64	На ТП-36 группа не откл.	16.08.2017	04ч36м	05ч04м	00ч28м	откл. ввод в ж/д ул.Черниговская, группу вкл.	жилой сектор	
17	Оренбург ТП-3032(ОКЭС)	гр. Ваана Теряна(ОКЭС)	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	3 Обрыв (схлест) провода	На ВЛ-0,4кВ обрыв фазного провода.	На ТП-3032 гр. Не откл.	16.08.2017	19ч05м	19ч15м	00ч10м	Откл. гр., устранили повреждение, вкл.	Жилой сектор	С 16ч30м в 5-ти ж/д доиах не было 1 фазы.
18	Медногорский РУЭС ТП-316 (ОКЭС)	гр.4 (ОКЭС)	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	14 Повреждение в эл. установках абонентов	Возгорание внутридомовой проводки общежития по ул. Кирова 1	На ТП-316 группа не откл.	17.08.2017	01ч05м	01ч35м	0ч30м	Откл общий рубильник в ВРУ общежития, сняли ПН, вкл гр.4	Жилой сектор, Общежитие, Никобанк	ВРУ общежития Кирова 1 вкл. 17.08.17г, электроснабжение помещений частично восстановлено
19	Сорочинский КЭС ТП-28(ОКЭС)	гр. 2(ОКЭС)	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	14 Повреждение в эл. установках абонентов	Откл. гр. 2 для тушения пожара в ж/д	гр не откл.	19.08.2017	19ч26м	19ч40м	00ч14м	После тушения пожара вкл. гр. 2	Жилой сектор	
20	Булурусланский КЭС ТП-16 (ОКЭС)	гр. Кулинария (ОКЭС)	2. Воздействие сторонних лиц и организаций.	3 Обрыв (схлест) провода	дети играли в футбол мячом задели ВЛ	АВ-250А	20.08.2017	20ч25м	20ч40м	00ч15м	повторно вкл. АВ	жилой сектор	
21	Кувандыкский РУЭС ТП-731 (ОКЭС)	гр.4 (ОКЭС)	2. Воздействие сторонних лиц и организаций.	5 Повреждение опоры	На ВЛ-0,4кВ гр.4 в результате ДТП сбита опора №17.	гр 0,4кВ не откл.	21.08.2017	10ч30м	—	00ч00м	гр 0,4кВ не откл.	жилой сектор	Произвели замену опору №17, вкл. гр.4 в 16ч20м
22	Бузулукский КЭС ТП-188 (ОКЭС)	гр.Ул. Освещение (ОКЭС)	2. Воздействие сторонних лиц и организаций.	5 Повреждение опоры	На ВЛ-0,4 кВ гр.Ул. Освещение, авто. повредил опору №3	группа не откл.	23.08.2017	23ч40м	—	00ч00м	гр 0,4кВ не откл.	ул. Освещение	12ч40м 24.08.17 заменили опору
23	Орский КЭС ТП-146 (ОКЭС)	гр.Ул. Освещение (ОКЭС)	2. Воздействие сторонних лиц и организаций.	5 Повреждение опоры	На ВЛИ-0,4кВ гр.Ул.освещения в результате ДТП сбита конечная ж/б опора по ул.Вяземской 22.	группа не откл.	25.08.2017	22ч50м	—	00ч00м	гр 0,4кВ не откл.	ул. Освещение	Опору заменили 28.08.2017 в 12ч23м

24	Бузулукский КЭС ТП- 49(ОКЭС)	гр. Оренбургская (ОКЭС)	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	14 Повреждение в эл. установках абонентов	пожар жилого дома ул. Оренбургская д. 63	группа не откл.	26.08.2017	15ч50м	16ч35м	00ч45м	откл. ж/д гр. Вкл.	жилой сектор	
25	Соль Илецкий РУЭС ТП-61 (ОКЭС)	гр.4 (ОКЭС)	2. Воздействие сторонних лиц и организаций.	3 Обрыв (схлест) провода	При опиловки деревьев сторонней организацией, произошло падение ветки и схлест проводов на ВЛ-0,4 кВ, в пролете опор №1 и №2	3-ПН	30.08.2017	20ч10м	22ч30м	2ч20м	устранили повреждение, гр.№4 вкл.	Жилой сектор.	

Данные об аварийных отключениях по границам территориальных зон деятельности организации, вызванных авариями или внеплановыми отключениями объектов электросетевого хозяйства, с указанием даты аварийного отключения объектов электросетевого хозяйства и включения их в работу, причин аварий (по итогам расследования в установленном порядке) и мероприятий по их устранению по ГУП "ОКЭС" Август 2017 г.
название (филиал, РУЭС) ОГУ КЭС

№ п.п.	Наименование электроустановки			Признак нарушения	Причина нарушения	Дополнительная информация по причинам нарушений	Срабатывание коммутации (защ. у.-ва)	Дата	Время откл.	Время вкл.	Длительность перерыва электроснабжения	Принятые меры	Отключенные потребители (эл.установки)	Примечание
	ПС или РП	№фид	№ТП											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Бузулукский КЭС п/с Бузулукская (ЗПО)	ф. Очистные-1 ф. Очистные-2 (ОКЭС) (совместный подвес)	ТП-300,329,382,360,7 6,433,8, 370,137,165,180,4 2,450,187,250,249(ОКЭС)	2. Воздействие сторонних лиц и организаций.	5 Повреждение опоры	ДТП опоры №26 сбит укос	ф. не отключался	01.08.2017	11ч12м	11ч12м	00ч00м	производится замена укоса	очистные сооружения, жилой сектор, быт	в 15ч25м опоры №26 заменили укос
2	г.Оренбург РП-59 (ОГЭС)	ф.59-8 (ОКЭС)	ТП 3102, 3041 1СШ (ОКЭС) ТП 1703 2СШ, 1899 1 СШ, 1890 2-СШ (абонентские)	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	8 Повреждение КЛ	на ТП 1703 повреждена кабельная заделка в сторону ТП-1899(ОКЭС)	Т.О.	01.08.2017.	14ч51м	16ч25м	01ч34м	откл. поврежденную КЛ ф.59-8 вкл.	ТЦ"Новый Мир", АЗС жилой сектор быт	ТП-3102, 3041(1СШ) 3094(1СШ) запитали по ф. в 16ч40м
3	г. Оренбург п/с Инвертор (ЦПО)	ф. Ив-20	РП-59-2СШ (ОКЭС)	2. Воздействие сторонних лиц и организаций.	8 Повреждение КЛ	повреждения КЛ от п/с Инвертор до РП-59 (ОКЭС)	земля	01.08.2017	15ч11м	15ч11м	00ч00м	На РП-59 яч. ф. Ив-5 откл.В. яч. ф. 59-16 вкл В.	ЦТП (резерв) НС (резерв) жилой сектор быт	
4	Орский КЭС Домбаровский РУЭС п/с Домбаровская-1 (Орский ПО)	ф. 9 (ОКЭС)	ТП-249,213,268,266,2 14,120,(ОКЭС)	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	16 Не выявленная, неустановленная причина.	произвели осмотр ВЛ повреждений нет	МТЗ	02.08.2017	07ч50м	08ч07м	00ч17м	повторно вкл.	жилой сектор	
5	Орский КЭС Домбаровский РУЭС п/с Домбаровская-1 (ВПО)	ф. 6	ТП-154,258,130,133,1 74,246,215,234,18 0,120,269,263 (ОКЭС)	1. Воздействие стихийных (погодных) явлений.	16 Не выявленная, неустановленная причина.	гроза, дождь	МТЗ	02.08.2017	16ч10м	16ч50м	00ч40м	повторно вкл.	жилой сектор	
6	Орский КЭС Домбаровский РУЭС п/с Домбаровская-1 (ВПО)	ф.9	ТП-249,213,268,266,2 14,120,(ОКЭС)	1. Воздействие стихийных (погодных) явлений.	16 Не выявленная, неустановленная причина.	гроза, дождь. Осмотр причину не выявил	МТЗ	02.08.2017	16ч10м	16ч50м	00ч40м	повторно вкл.	жилой сектор	

7	Орский КЭС п/с Сокол(ВПО)	ф.8(ОКЭС)	ТП(ОКЭС):1060,1061	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	2 Падение деревьев (веток)	На ВЛ лежала ветка	ТО	02.08.2017 03.08.2017	23ч37м	01ч20м	01ч43м	Убрали ветку, вкл. ф.8	Быт,КНС,котельная	
8	Сакмарский РУЭС п/с Сакмарская (ЦПО)	ф.4 (ОКЭС)	ТП-128,41,42,44,412,45,46,47,48,49,410,411,128,129,413 (ОКЭС)	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	3 Обрыв (схлест) провода	ВЛ-10 кВ ф.4 на опоре №108 разрушился изолятор фазы "В", произошло падение провода на провод фазы "А"	ТО	03.08.2017	12ч23м	12ч47м	00ч24м	вкл. ф.4 до ТП-41	ЦРБ (резерв), пекарня, жилой сектор, быт.	в 13ч44м устранили повреждение, ф.4 вкл. полностью
9	Оренбург п/с Пугачевская (ЦПО)	1 СШ 10 кВ	РП-72 2СШ(ОКЭС); ТП-3024 1СШ	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	13 Повреждение в ПС и других сетевых организаций	На п/с Пугачевская аварийно откл 1 СШ 10 кВ	ЦПО не сообщает	03.08.2017	16ч48м	17ч06м	00ч18м	ЦПО откл.ф. П-1, 1СШ 10 кВ вкл.	Котельная, п.Весенний,	
10	Оренбург п/с Пугачевская (ЦПО)	1СШ 10 кВ	РП-72 2СШ(ОКЭС);ТП-3024 1СШ	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	13 Повреждение в ПС и других сетевых организаций	При включение ф.П-1 на п/с Пугачевская откл. 1 СШ 10 кВ	ЦПО не сообщает	03.08.2017	18ч34м	18ч42м	00ч18м	ЦПО откл.ф. П-1, 1СШ 10 кВ вкл.	Котельная, п.Весенний,	
11	Оренбург ЦРП НМЗ (Нефтемаслозавод)	ф.31 (ОКЭС)	ТП-3070 (1 СШ), 3071 (ОКЭС)	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	8 Повреждение КЛ	Повреждена КЛ-10 кВ (ОКЭС) от ЦРП НМЗ до ТП-3070 ф.31	ТО	04.08.2017	11ч57м	12ч56м	00ч59м	На ТП-3071 откл. Р в ст. ТП-3070 ф.31, ТП-3071 запитали по ф.12	Насосная станция в п.Бёрды.	
12	Сакмарский РУЭС п/с Сакмарская (ЦПО)	ф.Ск-9 (ЦПО)	ТП-15,17,18 (ОКЭС)	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	13 Повреждение в ПС и других сетевых организаций	ЦПО не сообщают о причине откл.	МТЗ	04.08.2017	16ч24м	16ч55м	00ч31м	ЦПО откл. РЛНД-96, ф. Ск-9 вкл.	Жилой сектор, быт.	Повреждение на участке ЦПО
13	Соль-Илецкий РУЭС РП-1 (ОКЭС)	ф.1-4	ТП-124,123,60,107,59,142,89,85,88,119,103,86,135,84,98,91 (ОКЭС) ТП-92,94 (абонентские)	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	15 Прочее	произвели осмотр ВЛ повреждений нет	Выпавших блинkers нет.	04.08.2017	17ч08м	17ч17м	00ч09м	повторно вкл.	2-ве Н.С., жилой сектор,быт.	
14	Соль-Илецкий РУЭС п/с Соль-Илецкая (ЦПО)	ф.18 (ОКЭС)	ТП-41,20,99,34,22,110,82,7,95,23,71,11,113,79,19,74,137,118,21,26,28,139,47,58,73,102,1009,27,39,42,57,56,55,147	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	14 Повреждение в эл. установках абонентов	Повреждение на ТП-147 (водоканал)	Земля фазы "С"	04.08.2017	17ч14м	17ч28м	00ч14м	На ТП-11 откл. ВН в ст. ТП-118, ф.18 вкл.	Очистные сооружения (резерв), курортная зона (резерв), Жилой сектор, быт.	В 17ч57м ф.8 вкл. до ТП-118, в 18ч28м откл ПУС №3 ф.18 вкл. полностью (без "У" ТП-147)

15	Сорочинский КЭС п/с Сорочинская (ЗПО)	ф.18 (ОКЭС)	ТП-80,81,82,175,13,22,52,61,153,83,214,151,12,28,64,57 (ОКЭС) ТП-160,74,185 (абонентские)	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	11 Попадание птиц, животных под напряжение.	произвели осмотр ВЛ под опорой №27 обнаружили птицу	ТО АПВ не успешное	04.08.2017	19ч09м	19ч10м	00ч01м	Повторно вкл.	3 - Скважины, 2 - КНС, жилой сектор, быт.	
16	г. Оренбург п/с Южная 1и2 СШ (ЦПО)	РП-2 (ОПО)	ТП-3013 1СШ 3014(ОКЭС)	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	13 Повреждение в ПС и других сетевых организаций	гроза		05.08.2017	05ч20м	07ч14м	01ч56м	п/с Южная вкл.	ФСБ (резерв) котельная	
17	г. Оренбург п/с Ростоши 1СШ (ЦПО)	ф РШ-1 (ОКЭС)	ТП-3121,3122,3123,3124,3017,3018 (ОКЭС)	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	14 Повреждение в эл. установках абонентов	гроза	ЦПО на п/с Ростоши не выезжала	05.08.2017	06ч26м	07ч56м	01ч30м	на ВЛ 10кВ откл Рлнд Р-33-9-5 ф РШ-1 вкл.	Насосная станция, жилой сектор быт.	
18	г. оренбург п/с Инвертор (ЦПО)	ф. Ив-5 (ОКЭС)	ТП-3041 2СШ, 3078,3104(ОКЭС)Т П-1299,1648,1890,3094,1870,1593,1795,1790,1752,1525,1791 (абонентские)	1. Воздействие стихийных (погодных) явлений.	16 Не выявленная, неустановленная причина.	гроза	МТЗ	05.08.2017	06ч03м	08ч23м	02ч20м	произвели осмотр ВЛ повреждений нет ф. повторно вкл.	жилой сектор промзона	
19	г. Оренбург п/с Ростоши (ЦПО)	ф.РШ-5, РШ-6(ОПО)	РП-51,,75, (ОПО) ТП-3156,3157,3152,3180,3159,3158,3159,3154,3155 (ОКЭС)	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	13 Повреждение в ПС и других сетевых организаций	обрыв ВЛ 10 кВ ф РШ-5 РШ-6 (ОПО)	Т.О.	05.08.2017	05ч59м	08ч07м	02ч08м	РП-51,75 запитали по Ф А-12,ф. А-14 п/с Аэропорт	НС,КНС жилой сектор быт	
20	г. Оренбург. п/с Россия (ЦПО)	ф. Р-16 (ОПО)	РП-39 1-СШ(ОПО),ТП-3108,3098 1СШ (ОКЭС)	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	13 Повреждение в ПС и других сетевых организаций	повреждение в сетях ОПО	земля	05.08.2017	06ч20м	09ч08м	02ч48м	РП-39 1-СШ запитали по ф.39-9.	жилой сектор	
21	г.Оренбург п/с."Юго-Восточная"(ЦПО)	ЮВ-5(ОПО)	ТП-3009(ОКЭС)	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	8 Повреждение КЛ	Повреждена КЛ-6кВ(ОПО) от ТП-444 до ТП-3009.	Т.О.	05.08.2017	06ч30м	08ч25м	01ч55м	ОПО откл. поврежденную КЛ-6кВ ф.ЮВ-5 вкл. ТП-3009 вкл. в 09ч29м.	Жилой сектор,магазин ы.	
22	г.Оренбург РП-75(ОПО)	ф.75-8(ОПО)	ТП-3159,3180(ОКЭС)	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	13 Повреждение в ПС и других сетевых организаций	повреждение в сетях ОПО	МТЗ	05.08.2017	05ч30м	13ч21м	07ч51м	ОПО произвели осмотр ВЛ-10кВ, ф.75-8 вкл.	Жилой сектор,НС-перешли на резерв.	
23	г. Оренбург. РП-39 1-СШ(ОПО).	ф.39-9(ОПО)	РП-39 1-СШ(ОПО),ТП-3108,3098 1СШ (ОКЭС)	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	13 Повреждение в ПС и других сетевых организаций	повреждение в сетях ОПО	ОПО на РП-39 не выезжали.	05.08.2017	11ч10м	11ч27м	00ч17м	РП-39 1 по ТУ повторно вкл. В ф.39-9.	жилой сектор	

24	Беляевский РУЭС п/с Дубенская (ЦПО)	ф.Ду-4 (ОКЭС)	ТП-2,4,12(ОКЭС) ТП-11 (абонентская)	1. Воздействие стихийных (погодных) явлений.	16 Не выявленная, неустановленная причина.	сильный ветер дождь	ТО	05.08.2017	18ч56м	19ч39м	01ч45м	произвели осмотр ВЛ повреждений нет ф. повторно вкл.	ЮжУралГипс, жилой сектор	
25	г. Оренбург п/с УКПГ-7 (Газопромыслов ое управление)	ф.5 (Газопромыслов ое управление)	ТП-72 (ОКЭС)	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	13 Повреждение в ПС и других сетевых организаций	Гроза	Т.О.	06.08.2017	01ч00м	01ч13м	00ч13м	повторно вкл.	Оздоровительн ый центр "Русь"	
26	Орский КЭС Кваркенский РУЭС п/с Кваркенская (ВПО)	ф.13 (ОКЭС)	ТП-2,3,10,321,325 (ОКЭС)	1. Воздействие стихийных (погодных) явлений.	16 Не выявленная, неустановленная причина.	Гроза	Т.О.	06.08.2017	06ч40м	07ч20м	00ч20м	повторно вкл.	телецентр, жилой сектор	
27	Октябрьский РУЭС п/с Октябрьская(ЦП О)	ф.14(ОКЭС)	ТП(ОКЭС):28,27,2 6,22,24,30,31,34,3 5,36,37	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	7 Повреждение ОПН, РВП	На ТП-29(ОКЭС) повреждены разрядники	МТЗ	07.08.2017	09ч30м	09ч35м	00ч05м	Повторно вкл ф. 14	Хлебопродукт, ДорСтрой,жило й сектор, школа	
28	Оренбург РП-72 (ОКЭС)	ф.72-18 (ОКЭС)	ТП-3137, 3111, 3132, 3133, 3135, 3134 3201,3202, 3204 (ОКЭС) ТП-1799, 1792, 1751 (абонентские)	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	15 Прочее	На ТП-3134 поврежден проходной изолятор фазы "А" в ст. ТП- 3135. Повреждена КЛ- 10 кВ (ОКЭС) от ТП-3204 выход на опору №5 ф.72-18.	ТО	07.08.2017	21ч58м	22ч53м	00ч55м	На ТП-3132 откл. ВН в ст. ТП- 3133, в РП-72 вкл. В ф. 72-18.	КНС (резерв), п.Весенний, СНТ "Медик", СНТ "строитель".	08.08.2017 в 19ч05м КЛ-10кВ от ТП-3204 до опоры №5 восстановили
29	Оренбург РП-72 (ОКЭС)	ф.72-18 (ОКЭС)	ТП-3137, 3111, 3132, 3133, 3135, 3134 3201,3202, 3204 (ОКЭС) ТП-1799, 1792, 1751 (абонентские)	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	15 Прочее	На ТП-3134 поврежден проходной изолятор фазы "А" в ст. ТП- 3135. Повреждена КЛ- 10 кВ (ОКЭС) от ТП-3204 выход на опору №5 ф.72-18. ВЛ-10 кВ ф.72-18 на Р 72-18-4 поврежден подвижный контакт фазы "А".	ТО	07.08.2017	23ч39м	23ч48м	00ч09м	на ТП-3133 откл. ВН в ст. ТП- 3134, в РП-72 вкл. В ф.72-18. ТП-3135 запитали по ф. 72-13.	п.Весенний, СНТ "Медик", СНТ "Строитель".	08.08.2017 в 19ч05м КЛ-10кВ от ТП-3204 до опоры №5 восстановили

30	Орский КЭС РП-14(ОргЭС)	ф.13(ОКЭС)	ТП(ОКЭС):402,160,161	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	8 Повреждение КЛ	Повреждена КЛ-10кВ от РП-14 до ТП-402(ОКЭС)	МТЗ	08.08.2017	10ч52м	12ч08м	01ч16м	ТП ОКЭС запитали по резерву от ТП-127	Быт	Восстановительные работы будут производить 09.08.
31	Кувандыкский РУЭС п/с Кувандыкская(ВПО)	ф.14(ВПО)	ТП(ОКЭС):141,142	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	13 Повреждение в ПС и других сетевых организаций	Повреждена КЛ на участке ВПО. На ТП-141(ОКЭС) поврежден разрядник	МТЗ	08.08.2017	11ч34м	18ч25	06ч51м	ВПО устранило повреждение, вкл. ф.14	Быт	
32	г.Оренбург РП-64(ОКЭС)	ф.64-31(ОПО)	РП-62 3-СШ(ОПО)	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	13 Повреждение в ПС и других сетевых организаций	повреждения в сетях ОПО.	ТО	08.08.2017	21ч10м	02ч36м	05ч26м	ОПО на РП-62 в 23ч06м вкл.СВ-10кВ 1-3СШ. Испытали КЛ-10кВ в сторону РП-62 ф.64-31, в 02ч36м вкл. к.и в норме.	абоненты ОПО.	
33	г.Оренбург РП-49(ОПО)	ф.49-2(ОКЭС)	ТП-3183 2-СШ,ТП-3190 1-СШ,ТП-3194 1-СШ(ОКЭС). ТП-1873(абонентская).	1. Воздействие стихийных (погодных) явлений.	16 Не выявленная, неустановленная причина.	Гроза	Выпавших блинkers нет.	08.08.2017	21ч57м	01ч24м	03ч27м	произвели осмотр ВЛ повреждений нет ф.49-2 повторно вкл.	ТП-1873(организация)	ТП-3183 2-СШ,ТП-3190 1-СШ,ТП-3194 1-СШ(ОКЭС) ТМ отключены.
34	г.Оренбург Сакмарская ТЭЦ(МЭС)	ф.СТЭЦ-11/3(Нефтемазлосаваода).	ЦРП НМЗ 1-2 СШ(Нефтемазлосаваода).ТП-3070, 3071,3053,3058,3059,3060 (ОКЭС)	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	8 Повреждение КЛ	Повреждена КЛ-10(ОКЭС) от ТП-3070 до ТП-3071 ф.31.	Земля	08.08.2017	22ч43м	22ч50м	00ч07м	На ЦРП НМЗ откл. ф.31, ЦРП НМЗ 1-2 СШ вкл. ТП-3071 (Водозабор) вкл. в 00ч38м.	Насосная станция в п.Бёрды,ЦТП,КНС, жилой сектор,быт.	На Сакмарской ТЭЦ ф.СТЭЦ-11/3 отключили.
35	Соль-Илецкий РУЭС п/с Соль-Илецкая (ЦПО)	ф.3 (ОКЭС)	РП-1 2СШ 10кВ (ОКЭС), ф.1-2,ф.1-5,ф.1-6(ОКЭС).	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	15 Прочее	ВЛ-10кВ ф.1-2 на опоре №75 шлейф касался заземления траверсы.	земля	09.08.2017	16ч15м	16ч45м	00ч30м	На РП-1 откл. ф.1-2, ф.3 с п/с"Соль-Илецкая" вкл., вкл. РП-1 2 -СШ, вкл. ф.1-5,ф.1-6,ф.1-2 вкл. в 19ч05м.	Больница (резерв) жилой сектор быт	ф.3 на п/с"Соль-Илецкая" персонал ЦПО в 16ч15м отключили из-за наличия Земли на ф.3.
36	Бузулукский КЭС п/с 7А микрорайон (ЭнергоЭксперт Аудит)	ф. Парк (ОКЭС)	ТП-60,476,4,76,477(ОКЭС)	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	2 Падение деревьев (веток)	упало дерево в пролете опор 12/11-12/12	Выпавших блинkers нет.	09.08.2017	16ч55м	19ч00м	02ч05м	убрали дерево, вкл. ф.8	роддом (резерв) жилой сектор быт.	

37	Бузулукский КЭС п/с Речная (ВПО)	ф. АБЗ(ОКЭС)	ТП-496,470,459,458,438,434,426,423,420,380,368,355,347,426,423,420,380,363,355,347,338,335,292,286,276,239,231,226,222,214,211,192,160,128,127 (абонентские)	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	3 Обрыв (схлест) провода	обрыв ВЛ на абонентской отпайке в сторону ТП-128 (абонентская)	МТО	10.08.2017.	08ч10м	09ч30м	01ч20м	устранили обрыв ф. вкл.	промзона	
38	г. Оренбург п/с Восточная (ЦЭС)	ф.-9 (ОПО)	ТП-3015 (ОКЭС)	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	13 Повреждение в ПС и других сетевых организаций	повреждение в сетях ОПО	МТЗ	10.08.2017	13ч50м	16ч29м	02ч39м	откл КВЛ от ТП-72 до ТП 24 (ОПО) ф. В-9 вкл.	жилой сектор	
39	г. Оренбург ЦРП НМЗ (НефтеМаслоЗавод)	ф.-24(ОКЭС)	ТП-3060, 3058 2СШ, 3059 1СШ, 3053(ОКЭС)	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	8 Повреждение КЛ	повреждена кабельная заделка на опоре №3 в стор ТП -3053	Т.О.	10.08.2017	13ч55м	15ч09м	01ч14м	откл. поврежденную КВЛ от ТП 3058 до ТП 3053, запитали по ф. 20	КНС, ЦТП, жилой сектор быт	18ч10м на опоре №3 восстановили кабельную заделку ТП 3053 вкл.
40	Сорочинский КЭС ТП-86(ОКЭС)	ф.12(ОКЭС)	ТП(ОКЭС): 87,88	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	11 Попадание птиц, животных под напряжение.	На РТП-88 попала птица	Т.О.	15.08.2017	09ч25м	10ч22м	00ч57м	Убрали птицу, вкл. В от ТП-86	Жилой сектор, д\сад, школа	
41	г.Оренбург ТП-3102 (ОКЭС)	РУ-10 кВ		4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	11 Попадание птиц, животных под напряжение.	В РУ-10кВ обнаружена кошка	ПК фазы "А"	16.08.2017	2ч06м	2ч49м	00ч43м	убрали кошку, заменили ПК, ТП вкл.	АЗС, автомойка, магазины.	
42	Оренбург РП-59(ОКЭС)	ф.59-5(ОКЭС)	ТП(ОКЭС): 3069,3109	2. Воздействие сторонних лиц и организаций.	8 Повреждение КЛ	При производстве работ сторонней организацией повреждена КЛ-10кВ(ОКЭС) от РП-59 до ТП-1703 ф.59-5	земля	16.08.2017	10ч50м	10ч52ч	00ч02м	Откл. поврежденную КЛ, запитали по ф. Ив-5	Жилой сектор, быт,	
43	Оренбург РП-9(ОПО)	ф.9-1(ОКЭС)	резерв на РП-61(ОКЭС)	2. Воздействие сторонних лиц и организаций.	8 Повреждение КЛ	При производстве работ сторонней организацией повреждена КЛ-10кВ(ОКЭС) от	ОПО не сообщил	16.08.2017	11ч29м	—	—	Откл. поврежденную КЛ	резерв на РП-61(ОКЭС)	17.08.2017 12ч21м смонтирована кабельная муфта
44	Абдулинский КЭС п/с Тяговая (РЖД)	ф. Город-1 (ОКЭС)	ТП-11,14,17,18,19,53,55,56,58,59,60,62,74,75,78,84,85,98,9,110,114 (ОКЭС)	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	13 Повреждение в ПС и других сетевых организаций	повреждение в сетях РЖД	РЖД не сообщил	17.08.2017	11ч30м	12ч40м	00ч38м	повторно вкл.	жилой сектор быт.	

45	Абдулинский КЭС п/с Тяговая (РЖД)	ф. Бактак (РЖД)	ТП-18,13,15,52,73,90,107,108 (ОКЭС)	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	13 Повреждение в ПС и других сетевых организаций	повреждение в сетях РЖД	РЖД не сообщил	17.08.2017	11ч30м	12вч40м	01ч10м	повторно вкл.	жилой сектор быт.	
46	Орский УКЭС Новоорский РУЭС п/с Новоорская районная (Орское ПО)	ф.6 (ОКЭС)	ТП-30,31,33,52,179,186,266,272,187,55,127,48,85,157 (ОКЭС)	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	9 Повреждение изоляторов на ТП	поврежден проходной изолятор на ТП 272 (ОКЭС)	земля	17.08.2017	15ч20м	15ч45м	00ч25м	откл. РЛНД Р-35 ф.6 вкл.	жилой сектор	17ч45м на ТП-272 заменили проходной изолятор ф. .6 полностью вкл.
47	Бугурусланский КЭС п/с Лучевая (СПО)	ф.Л-5 (ОКЭС)	РП-2, ТП-144, 145 (ОКЭС)	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	8 Повреждение КЛ	Поврежден КЛ-10кВ (ОКЭС) от ТП-144 до ТП-145	ф.Л-5 АПВ успешно, на РП-2 откл В ф.Л5-В6	18.08.2017	02ч04м	03ч00м	00ч57м	Вывели поврежденный КЛ, ТП-145 запитали по ф.Л-1, вкл ф.Л5-В6	жильё, быт, почта, резерв котельной	Место повреждение КЛ найдено 21.08.17. КЛ-10кВ восстановлена и вкл в 17ч50м 22.08.17г.
48	Сорочинский КЭС п/с Сорочинская (ЗПО)	ф. 6 (ОКЭС)	ТП-1,2,3,4,15,16,17,29,36,42,50,53, 63,65,70,71,157,218 (ОКЭС) ТП-1,14,69,183 (абонентские)	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	8 Повреждение КЛ	Повреждена КЛ-10 кВ (ОКЭС), от п/с Сорочинская до опоры №1, ф.6.	ТО	19.08.2017	13ч10м	14ч34м	01ч24м	Откл. поврежденную КЛ, откл. ЛР-601, запитали по ф.5	2-НС, 2-котельные, Ростелеком (резерв), Банк (резерв), жилой сектор, быт.	При осмотре возле РТП-71 обнаружили пицу. В 16ч00м ТП-37, 71, 63, 17, 36, 65, 16 включили в работу. КЛ-10 кВ от п/с Сорочинская до опоры №1 восстановлена 20.08.2017 в 12ч43м
49	Новосергиевский РУЭС п/с Новосергиевская (ЗПО)	ф.16 (ОКЭС)	ТП-1601,1603,1604,1608,1609,1610,1615,1616,1611,1610,1602 (ОКЭС)	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	7 Повреждение ОПН, РВП	В результате осмотра ВЛ обнаружили поврежден разрядник ф.А на ТП-1604	Т.О.	21.08.2017	06ч20м	06ч30м	00ч10м	повторно вкл. На ТП-1604 разрядник ф.А демонтировали.	котельная, школа, д/сад жилой сектор	
50	Сорочинский КЭС п/с Сорочинская (ЗПО)	ф.19 (ОКЭС)	ТП-11,21, 58, 66, 72, 73, 89, 90,91,166, 176, 196, 197, 199 (ОКЭС) ТП-154 (абонентские)	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	7 Повреждение ОПН, РВП	на ТП 197 (ОКЭС) поврежден разрядник	земля	21.08.2017	17ч50м	18ч25м	00ч35м	Вывели участок ВЛ от оп.1 ф.14 до ЛР-143, вкл ф.19	3 скважины, КНС жилой сектор, быт	Схема ремонтная в связи реконструкцией на п/с Сорочинская (через ф.19 запитан ф.14). 22ч58м на ТП 198 заменили разрядник ф.1 полностью вкл.
51	Кувандыкский РУЭС п/с Кувандыкская (ВПО)	ф.23 (РЭС)	РП-2 1СШ (ОКЭС)	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	15 Прочее	Для безопасного тушения пожара в п. Бухарча (РЭС) откл. ф. 23	—	21.08.2017	23ч51м	00ч02м	00ч11м	на РП-2 откл. В ф. 23 вкл. СВ	жилойсектор	00ч34 на п/с Кувандыкская вкл. ф. 23
52	Шарлыкский РУЭС п/с Шарлыкская (ЦЭС)	ф. 1,5,6 (ОКЭС)	ТП- 1-90(ОКЭС)	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	13 Повреждение в ПС и других сетевых организаций	ЦПО причину откл. не сообщают	не сообщают	22.08.2017	06ч15м	06ч16м	00ч00м	АПВ успешно	Шарлыкский РЦ	

53	Оренбург РП-24(ОГЭС)	ф. 24-5(ОКЭС)	ТП(ОКЭС): 3523(2СШ), 3001(1СШ), 3002(1СШ), 3004(1СШ), 3003(1СШ)	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	8 Повреждение КЛ	Повреждена КЛ-10кВ от РП-24 до ТП-3523(ОКЭС)	Т.О.	23.08.2017	08ч09м	08ч52м	00ч43м	Вывели поврежденную КЛ, запитали по резерву по ф.15-4	Микрохирургия глаза, ЦДХ	КЛ-10кВ от РП-24 до ТП-3523 25.08.17 испытание прошла
54	г.Оренбург Сакмарская ТЭЦ(МЭС)	ф.СТЭЦ-11/3(Нефтемаслозавода).	ЦРП НМЗ 1-2 СШ(Нефтемаслозавода).ТП-3070, 3071,3053,3058,3059,3060 (ОКЭС)	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	13 Повреждение в ПС и других сетевых организаций	Нефтемаслозавод без предупреждения отключил ЦРП для производства работ	Защита не срабатывала	23.08.2017	16ч03м	16ч07м	00ч04м	Повторно вкл.	Насосная станция в п.Бёрды,ЦТП,КНС,жилой сектор,быт.	
55	Орский КЭС РП-18(ОргЭС)	ф.15(ОргЭС)	ТП(ОКЭС) 171	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	8 Повреждение КЛ	Повреждена КЛ-10кВ (ОКЭС) от ТП-171 до ТП-173	Т.О.	24.08.2017	12ч00м	13ч10м	01ч10м	Вывели поврежденную КЛ, ТП-171 запитали по резерву	Быт	КЛ-10кВ смонтирована испытана 25.08.17 16ч16м
56	Илекский РУЭС п/с Илекская (ЦПО)	ф.4 (ЦПО) не откл.	ТП-13 (ОКЭС)	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	1 Повреждение ТМ	На ТП-13 поврежден ТМ-160кВА	Защита не срабатывала	24.08.2017	20ч07м	20ч43м	0ч36м	Заменяли ТМ на 160кВА, вкл ТП-13	жильё, быт	РУ-10 кВ ПК не сгорало, РУ 0,4 кВ выход с ТМ отсутствовал 1 фаза (предположительно обрыв внутренней цепи ТМ)
57	Орский КЭС Домбаровский РУЭС п/с Домбаровская 1(ВПО)	п/с Домбаровская 1 полностью : ф. 6,9,10,11,3 (ОКЭС)	ТП-162,142,168,188,206,212,216,218,211,120,133,154,174,180,215,234,246,258,269,130,38,69,70,249,266,37,213,47,151,160,159,164,191,230,243,252,214 (ОКЭС)	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	13 Повреждение в ПС и других сетевых организаций	причину откл. не сообщают	МТЗ	25.08.2017.	09ч35м	09ч40м	00ч05м	повторно вкл.	п. Домбаровка	
58	Орский КЭС Домбаровский РУЭС п/с Домбаровская 2(ВПО)	п/с Домбаровская 2 полностью: ф. 17 (ОКЭС)	ТП-267,229,152,158,165,190,171,131,137,86,175,175,175,175,156,157,186,16969,70,38 (ОКЭС)	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	13 Повреждение в ПС и других сетевых организаций	причину откл. не сообщают	МТЗ	25.08.2017	09ч35м	09ч40м	00ч05м	повторно вкл.	п. Домбаровка	
59	Орский КЭС п/с ГПП (ЗАО Электросеть)	ф. 5 (ОКЭС)	ТП-1056 1098 (ОКЭС)	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	2 Падение деревьев (веток)	упало дерево на ЛР-50 (ОКЭС)	ТО	25.08.2017	09ч40м	11ч40м	02ч00м	убрали дерево, заменили ЛР-50 вкл. ф.5	жилой сектор	

60	Александровский РУЭС п/с Александровская (ЦПО)	ф.12 (ОКЭС)	ТП-199,200 (ОКЭС)	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	11 Попадание птиц, животных под напряжение.	На ВЛ 10 кВ опора №32 птица попала под напряжение	земля	25.08.2017	10ч00м	10ч45м	0ч45м	убрали птицу, ф. 12 вкл.	скважина	
61	г. Оренбург РП-75 (ОПО)	ф. 75-8 (ОПО)	ТП-3159,3180 (ОКЭС)	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	13 Повреждение в ПС и других сетевых организаций	повреждена КЛ-10кВ ф.75-2 (ОПО) от РП-75 до РП-51(ОПО)	земля	26.08.2017	10ч25м	14ч13м	03ч48м	на РП-75 яч ф. 75-8 откинули поврежденную КЛ ф. 75-8 вкл.	НС (резерв) жтлой сектор	На РП-75 в яч. ф. 75-2 поврежден в. КЛ ф. 75-2 заведена и подключена под одни контакты с КЛ ф. 75-8
62	Сорочинский КЭС п/с Сорочинская (ЗПО)	ф.12 (ОКЭС)	ТП-80,81,82,83,13,22,61,151,12,28,57,52,175,64,214,253(ОКЭС)	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	11 Попадание птиц, животных под напряжение.	На ВЛ 10 кВ РТП №13 птица попала под напряжение	земля	26.08.2017	13ч15м	13ч15м	00ч00м	АПВ успешно	2 скважины, 2 КНС, д/сад, школа жилой сектор	
63	Сакмарский РУЭС п/с Сакмарская (ЦПО)	ф.9(ЦПО)	ТП(ОКЭС):15,17,18	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	13 Повреждение в ПС и других сетевых организаций	Повреждение на участке ЦПО	земля	26.08.2017	19ч50м	20ч27м	00ч37м	ЦПО участками запитал ф.9	Жилой сектор,быт	
64	Медногорский РУЭС п/с Медногорская-городская(ВПО)	ф.3(ОКЭС)	ТП(ОКЭС):225,31,32,33,34,35,36,37,38,39,310,311,312,313,314,345,316	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	7 Повреждение ОПН, РВП	На ТП-33(ОКЭС) поврежден разрядник	земля	26.08.2017	22ч55м	23ч50м	00ч55м	Демонтировали участок, вкл. ф3	Больница,узел связи,школы, д/сады,котельные, жилой сектор , быт	
65	Медногорский РУЭС п/с Медногорская-городская(ВПО)	ф.3(ОКЭС)-не отключался	ТП-311(ОКЭС)	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	1 Повреждение ТМ	На ТП-311(ОКЭС) поврежден ТМ-160 кВА	Сгорело 2 ПК-20А	26.08.2017	21ч46м	02ч05м	04ч19м	Заменяли ТМ, ПК и вкл.	Школа, быт	
66	г.Оренбург ЦРП НМЗ (Нефтемаслозавод)	ф.20 (ОКЭС)	ТП-3158 (1 СШ), 3159 (2 СШ) (ОКЭС) ТП-13 (абонентская)	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	8 Повреждение КЛ	Повреждена КЛ-10 кВ (ОКЭС) от ТП-13 до ТП-3058 ф.20	ТО	28.08.2017	12ч24м	13ч10м	00ч46м	откл. поврежденный участок, на ТП-3058 вкл. СР-10 кВ	КНС (Резерв), ЦТП (резерв), жилой сектор, быт.	На ЦРП НМЗ ф.20 вкл. в14ч22м
67	г.Оренбург РП-60 (ОПО)	ф.60-3 (ОПО)	ТП-3086 (2 СШ) (ОКЭС)	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	8 Повреждение КЛ	Повреждена КЛ-10 кВ (ОПО) от ТП-3086 до ТП-1142	ТО	28.08.2017	16ч20м	17ч05м	00ч45м	На ТП-3086 откл. ВН в ст. ТП-1142, вкл. СР-10 кВ.	Школа (резерв), паспортный стол, жилой сектор, быт.	Производится осмотр эл. Оборудования
68	Октябрьский РУЭС п/с Октябрьская (ЦПО)	ф.10 (ЦПО)	ТП-2 ж/д (ОКЭС)	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	13 Повреждение в ПС и других сетевых организаций	Повреждение на участке ЦПО	МТЗ	28.08.2017	18ч08м	18ч09м	00ч01м	ЦПО повторно вкл. ф.10	Жилой сектор, быт.	

69	Октябрьский РУЭС п/с Октябрьская (ЦПО)	ф.8 (ЦПО)	ТП-128 (ОКЭС)	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	15 Прочее	на ТП-128 СИП 0,4 кВ гр. №2 проложен по Ру- 10 кВ, провод замкнул на СШ	земля На ТП-128 сгорело ПК фазы "С"	28.08.2017	18ч08м	22ч10м	04ч02м	устранили повреждение ф. вкл.	Жилой сектор, быт.	
70	Сорочинский КЭС п/с Сорочинская (ЗПО)	ф.5 (ОКЭС)	ТП(ОКЭС): 5,6,7,8,9,10,18,19, 23,24,25,26,27,29, 30,32,33,34,35,38, 39,40,41,43,44,45, 47,49,50,55,56,59, 60,62,66,67,68,75, 78,79,147,149,158, 159,160,162,170,1 74,179,217	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	7 Повреждение ОПН, РВП	На ТП-47 (ОКЭС) поврежден разрядник по ф.В	АПВ успешно	29.08.2017	08ч44м	08ч44м	00ч00м	АПВ успешно	2 скважины, резерв водозабора, школа, 3 д/сада, жилой сектор, быт.	На ТП-47 заменили разрядник по ф.В и вкл в 10ч25м
71	Бузулукский КЭС Первомайский РУЭС п/с Первомайская (ЗПО)	ф.7 (ОКЭС), ф.3 (ОКЭС) по ремонтной схеме от ф.7	ТП-709,702,701, 703,704,705,710, 707,711,321,312, 305,302,309,324, 325, 301, 320, 307, 306, 303, 322, 308(ОКЭС)	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	7 Повреждение ОПН, РВП	На ТП-305 (ОКЭС) поврежден разрядник по ф.А	МТЗ	29.08.2017	13ч21м	14ч00м	00ч39м	вкл ф.7 до ЛР- 305.	резерв больницы, автовокзал, школа, жильё	Без напряжения ТП- 305- школа, жильё, срезали разрядник по ф.А, вкл в 15ч55м
72	Илекский РУЭС п/с Илекская (ЦПО)	ф.3 (ОКЭС)	ТП-1,2,3,4,15, 16,17,29,36,42, 50,53, 63,65,70, 71,157,218 (ОКЭС) ТП-1,14,69,183 (абонентские)	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	7 Повреждение ОПН, РВП	на ТП-22 (ОКЭС) поврежден разрядник ф. "В", поврежден ТТ на вводной рубильнике 0,4кВ	МТЗ	30.08.2017	02ч58м	03ч18м	00ч20м	на ТП-22 срезали разрядник ф. 3 вкл.	больница (резерв) КНС (резерв) АЗС очисные сооружения (резерв) жилой сектор, быт	
73	г.Оренбург п/с Инвертор (ЦПО)	ф.ИВ-5 (ОКЭС)	ТП-3078, 3104 3041 2СШ (ОКЭС), ТП1299,1648, 1791, 1752, 1790, 3094, 1525, 1645, 1795, 1870, 1593 (абонентские)	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	16 Не выявленная, неустановленная причина.	После осмотра ВЛ-10кВ ф.ИВ-5 дефектов не обнаружили	ТО	30.08.2017	17ч25м	17ч32м	0ч07м	повторно вкл.	ПНС, бетон.завод, ТД "Новый мир" резерв, жильё	