

Данные об аварийных отключениях по границам территориальных зон деятельности организации, вызванных авариями или внеплановыми отключениями объектов электросетевого хозяйства, с указанием даты аварийного отключения объектов электросетевого хозяйства и включения их в работу, причин аварий (по итогам расследования в установленном порядке) и мероприятий по их устранению по ГУП "ОКЭС" Февраль 2017 г.

название (филиал, РУЭС) ОГУ КЭС

№ п.п.	Наименование электроустановки		Признак нарушения	Причина нарушения	Дополнительная информация по причинам нарушений	Срабатывание коммутации (защ. у.-ва)	Дата	Время откл.	Время вкл.	Длительность перерыва электроснабжения	Принятые меры	Отключенные потребители (эл.установки)	Примечание
	ПС или РП	№ТП											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Бузулукский КЭС РП-19(ОКЭС)	гр. ул. освещение(О КЭС)	2. Воздействие сторонних лиц и организаций.	5 Повреждение опоры	В результате ДТП повреждена железобетонная опора №7 ВЛИ-0,4кВ.	—	03.02.2017	09ч36м	09ч36м	00ч00м	Будут производить замену поврежденной опоры №7.	ул. освещение не отключалось.	
2	Сорочинский КЭС ТП-3	гр.4	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	3 Обрыв (схлест) провода	Схлест проводов на вводе в ж/д.	Откл. АВ-100А	05.02.2017	16ч14м	16ч25м	00ч11м	Повторно вкл. автомат. При осмотре гр. обнаружили схлест проводов на вводе в ж/д. Откл. гр.4.	Быт.	Отключали гр. для устранения повреждения с 16ч50м до 17ч25м
3	Орский КЭС ТП-612(ОКЭС)	гр. ул. освещение(О КЭС)	2. Воздействие сторонних лиц и организаций.	5 Повреждение опоры	В результате ДТП повреждена железобетонная опора № 88 ВЛИ-0,4кВ.	—	06.02.2017	21ч10м	21ч10м	00ч00м	07.02.17. 09ч43м заменили опору	ул. освещение не отключалось.	
4	г. Оренбург ТП- 3046 (ОКЭС)	гр. Сауна (КЛ-0,4кВ абонентская)	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	16 Не выявленная, неустановленная причина.	нагрузка фаза "А" 0 А; фаза "В" 0 А; фаза "С" 13А	сгорел ПН 250А фаза "С"	07.02.17.	14ч43м	15ч26м	00ч43м	заменяли ПН гр. вкл.	Сауна	
5	Сорочинский КЭС ТП-4 (ОКЭС)	гр.№1 (ОКЭС)	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	10 Дефект контакта	На опоре №2/3/1 на фазном проводе выгорел прокалывающий зажим ввод в ж/д ул. Карла Маркса 238	на ТП-4 гр.№1 не отключалась	08.02.17.	11ч31м	12ч24м	0ч53м	заменяли прокалывающий зажим, гр. №1 вкл	жилой сектор.	
6	Бузулукский КЭС ТП - 26(ОКЭС)	гр. Северная (ОКЭС)	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	15 Прочее	На ТП-22 отключили группу ул. Северная для тушения пожара в жилом доме по ул.Северная 33.	ПН на ТП-26 гр. ул. Северная не сгорали.	10.02.17.	04ч50м	05ч30м	00ч40м	откл. жилой дом по ул. Северная33, гр на ТП 26 вкл.	жилой сектор.	
7	Бугурусланский КЭС КТП-8(ОКЭС)	гр.Рембыттехника(ОКЭС)	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	16 Не выявленная, неустановленная причина.	нагрузка фаза "А"-30 А; фаза "В" -30 А; фаза "С"-30А.	Отключился автомат 160А.	10.02.2017	09ч00м	09ч20м	00ч20м	Осмотрели ВЛИ-0,4кВ, автомат 160А группа в ст. Рембыттехника повторно вкл.	Жилой сектор,быт,организации,строительная площадка.	

8	Бузулукский КЭС ЩИТ-307 (ОКЭС)	гр. ул. освещение (ОКЭС)	2. Воздействие сторонних лиц и организаций.	5 Повреждение опоры	В результате ДТП повреждена железобетонная опора №30 и повреждена ВЛИ-0,4кВ.	Отключился автомат 100А.	11.02.17.	04ч35м	13ч20м	08ч45м	Заменяли повреждённую опору №30, устранили повреждения на проводе СИП, в ЩИТ-307 вкл. автомат 100А.	ул. освещение	
9	г. Оренбург ТП- 3084 (ОКЭС)	гр. Стройка "Ваш дом" (абонентская)	2. Воздействие сторонних лиц и организаций.	14 Повреждение в эл. установках абонентов	На ТП-3084 на гр.Стройка нагрузка ф.А-195А, ф.В-200А, ф.С 300А	Сгорел ПН 400А по фазе "С"	19.02.17.	10ч15м	10ч40м	0ч25м	заменяли ПН, гр.0,4кВ вкл	стройка ж/д Комсомольская 199	
10	г. Оренбург ТП- 3115 (ОКЭС)	гр. Комсомольская 17 (ОКЭС)	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	10 Дефект контакта	На фронте здания по ул.Комсомольская 25 и 27 отгорел СИП в контактных соединениях в двух местах	гр. Комсомольская 17 не откл.	19.02.17.	15ч00м	17ч15м	2ч15м	восстановили контактные соединения (заменяли 6 пр.зажимов)	2 магазина	
11	Сорочинский КЭС ТП-140 (ОКЭС)	гр.№1 (ОКЭС)	2. Воздействие сторонних лиц и организаций.	15 Прочее	На ТП-140 отключили гр.№1 для тушения пожара в ж/д ул. Жукова 30	гр.№1 не отключалась	19.02.17.	18ч53м	21ч05м	2ч12м	откл. ввод в ж/д ул. Жукова 30, на ТП-140 гр.№1 вкл.	жилой сектор.	
12	г.Оренбург РП-4 (ОГЭС)	гр. пер.Матросский 19 УФМС (ОКЭС)	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	8 Повреждение КЛ	в кабельной коробке ж/д ул. 9 Января 54, на КЛ-0,4кВ (ОКЭС) отгорели 2-ве фазные жилы в кабельной разделке	на РП-4 группа не откл.	20.02.17.	23ч43м	1ч06	1ч23м	в каб. кор. ж/д ул. 9 Января 54 переделали кабельную разделку, группу вкл.	жилой сектор, офисы, УФМС.	на РП-4 гр. пер. Матросский 19 УФМС отключали для безопасного производства работ
13	Медногорский РУЭС РП-1 (ОКЭС)	гр.Комсомольская 7 (ОКЭС)	1. Воздействие стихийных (погодных) явлений.	3 Обрыв (схлест) провода	Обрыв ВЛ-0,4кВ СИП на приёмной траверсе ж/д Комсомольская 7 в результате схода снега с крыши	на РП-1 группа не откл.	22.02.17.	22ч15м	23ч30м	1ч15м	устранили обрыв,группу вкл.	жильё	
14	г. Оренбург. ТП-23 (ОГЭС)	гр. 1(ОКЭС)	1. Воздействие стихийных (погодных) явлений.	3 Обрыв (схлест) провода	Обрыв ВЛ-0,4кВ СИП на приёмной траверсе ж/д Володарского д 41 в результате схода снега с крыши	на ТП-23 гр не откл.	26.02.17.	00ч10м	13ч19м	13ч09м	Устранили обрыв, группу вкл.	жилой дом Володарского 41	УК произвела чистку снега с крыши ж/д.
15	Медногорский РУЭС ТП-75 (ОКЭС)	гр.1,2,4 абонентские	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	15 Прочее	На ТП-75 РУ-0,4кВ выгорела яч. отходящих гр.1,2,4, повреждены 3 рубильника	ПН целые	26.02.17.	10ч06м	11ч57м	1ч51м	пересадили гр. автошкала на резервную яч.№3 и вкл.	гр.1 автошкала, гр.1,4 откл. "Уралстройсервис"	На ТП-75 РУ-0,4кВ заменили рубильники отходящих гр.1,2 в 14ч00м 27.02.17.

16	г.Оренбург ТП-3024 (ОКЭС)	гр. Склад ВКС (ГазпромЭнерго)	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	14 Повреждение в эл. установках абонентов	Повреждена КЛ-0,4 кВ (ГазпромЭнерго) от ТП-3024 до ВРУ Склада ВКС	АВ-100А	28.02.17.	19ч22м				Склады	ГазпромЭнерго восстановительные работы будут производить 01.03.17
----	---------------------------	-------------------------------	--	---	---	---------	-----------	--------	--	--	--	--------	---

Данные об аварийных отключениях по границам территориальных зон деятельности организации, вызванных авариями или внеплановыми отключениями объектов электросетевого хозяйства, с указанием даты аварийного отключения объектов электросетевого хозяйства и включения их в работу, причин аварий (по итогам расследования в установленном порядке) и мероприятий по их устранению по ГУП "ОКЭС" Февраль 2017 г. название (филиал, РУЭС) ОГУ КЭС

№ п.п.	Наименование электроустановки			Признак нарушения	Причина нарушения	Дополнительная информация по причинам нарушений	Срабатывание коммутации (защ. у.-ва)	Дата	Время откл.	Время вкл.	Длительность перерыва электроснабжения	Принятые меры	Отключенные потребители (эл.установки)	Примечание
	ПС или РП	№фид	№ТП											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	г.Оренбург РП-65 (ОГЭС)	ф.65-2 (ОГЭС)	ТП ГУП "ОКЭС" не отключались	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	8 Повреждение КЛ	Повреждена КЛ-10 кВ (ОКЭС) от ТП-3041 до ТП-548 ф.65-2	МТЗ	01.02.17.	14ч37м	15ч09м	0ч32м	ОГЭС откл. поврежденный участок ф.65-2 вкл.	абоненты ГУП "ОКЭС" не откл.	02.02.17. КЛ-10кВ от ТП-3041 до ТП-548 ф.65-2 восстановили, 03.02.17. испытали,сфазировали,включили.
2	г.Оренбург РП-68 (ОКЭС)	ф.68-13 (ОАО"УКС")	ТП-1744,1745,1746,1747(ОАО"УКС")	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	14 Повреждение в эл. установках абонентов	Повреждение не выявлено.	Т.О.	02.02.17.	17ч42м	19ч05м	01ч23м	Испытали КЛ-10кВ прибором УПК в ст. ТП-1744, повторно вкл.	Жилой сектор,Быт.	ТП-1744,1745,1746,1747(ОАО"УКС") вкл. в 20ч15м
3	г.Оренбург РП-68 (ОКЭС)	ф.68-20 (ОАО"УКС")	ТП-1744,1745,1746,1747(ОАО"УКС")	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	14 Повреждение в эл. установках абонентов	На ТП-1745 повреждена концевая кабельная заделка КЛ-10кВ в сторону ТП-1744(ОАО"УКС")	Земля, Т.О.	02.02.17.	17ч42м	19ч04м	01ч22м	Испытали КЛ-10кВ прибором УПК в ст. ТП-1744, повторно вкл.	Жилой сектор,Быт.	ТП-1744,1745,1746,1747(ОАО"УКС") вкл. в 20ч15м. Устранили повреждение, 03.02.17. ф. 68-20 в 21ч03м вкл. по н.с.
4	г.Оренбург РП-5 (ОГЭС)	2-СШ 6 кВ	ТП-3032 (2-СШ-6кВ), ТП-3007 (2-СШ 6 кВ) (ОКЭС)	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	8 Повреждение КЛ	Повреждена КЛ-6 кВ (ОГЭС)от РП-77 до ТП-3007 ф.77-1	Т.О.	04.02.17.	19ч27м	19ч38м	0ч11м	ОГЭС на РП-5 откл. В ф.77-1, вкл. В ф.5-8	жилой сектор, быт, лаборатория СПИД (резерв), Лицей (резерв)	На ТП-3007 2 СШ 6 кВ вкл. в 19ч53м
5	г.Оренбург РП-40 (ОГЭС)	ф.40-5 (ОГЭС)	ТП-3119 (2-СШ 10 кВ) ОКЭС	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	8 Повреждение КЛ	Повреждена КЛ-10 кВ (ОГЭС) от ТП-723 до ТП-585 ф.405	Т.О.	05.02.17.	2ч12м	2ч44м	0ч32м	ОГЭС откл. поврежденный участок, на ТП-3119 вкл. ВН в ст. ТП-88 ф.56-3	Банк, (резерв), казначейство, (резерв),жилой сектор, быт.	
6	Оренбург п/с Степная(ЦЭС)	ф.СТ-22(ОГЭС)	РП-24(2-СШ 10кВ)-ОГЭС. ТП-3001,3002,3003,3004(2 СШ-10кВ)- ОКЭС, ТП-3523(1 СШ-10кВ)-ОКЭС.	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	13 Повреждение в ПС и других сетевых организаций	Повреждение на ВЛ-10кВ ф. СТ-22(ОГЭС)	МТЗ	05.02.2017	19ч08м	19ч39м	00ч31м	ОГЭС на РП-24 откл. ВВ ф. Ст-22, вкл. СВВ-10кВ.	ЦДХ(сработал АВР), МКБ №5(резерв),ЦТП(резерв),Микрохирургия глаза(резерв).	
7	Сорочинский КЭС п/ст."Сорочинская"(ЗЭС)	ф.14(ОКЭС)	ТП-91,20,31,72,73,89,166,90,196,197,199,176,135,154(ОКЭС)	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	16 Не выявленная, неустановленная причина.	Повреждение не выявлено.	Земляная защита, АПВ успешное.	06.02.2017	05ч22м	05ч22м	00ч00м	Время срабатывания АПВ.	Жилой сектор.	Будут производить осмотр ВЛ-10кВ в светлое время.

8	Бузулукский КЭС, Грачёвский РУЭС п/ст. "Грачёвская" (ЗЭС)	ф.2(ОКЭС)	ТП-221,213,219,211,224,220,218,214,205,216,215,222,113,1,(ОКЭС), ТП-225(1-СШ 10кВ)-ОКЭС, ТП-210(2-СШ 10кВ)-ОКЭС, ТП-217(2-СШ 10кВ)-ОКЭС. ТП-115,201,202,203,204,209,223,226(Абонентские).	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	15 Прочее	Поврежден ПКУ (ОКЭС)	Земля.	06.02.2017	04ч28м	04ч55м	00ч27м	Вывели поврежденный участок от ЛРН№16 до ТП-204	Больница(резерв), Станция 2-го подъёма(резерв), Котельная(резерв), Организации, Жилой сектор, Быт.	08ч35м ф.2 вкл. полностью
9	г. Оренбург РП-43 1СШ (ОКЭС)	ф. ЮВ-29 (ОКЭС)	РП 43 1 СШ-10/0,4кВ(ОКЭС), ТП 1054 (ОборонЭнерго)	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	15 Прочее	На РП-43 РУ 10 кВ при замене учета яч. ф. 43-5 откл. вводной В ф. ЮВ-29 в РП-43	выпавших блинкеров нет	06.02.17.	12ч12м	12ч39м	0ч27м	на РП 43 повторно вкл. В ф. ЮВ-29	Пенсионный фонд, почта, жилой сектор быт	
10	Соль-Илецкий РУЭС п/с Соль-Илецкая (ЦЭС)	ф.18(ОКЭС)	ТП-42 (ОКЭС)	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	1 Повреждение ТМ	На ТМ-160 кВА отгорела шпилька 0,4 кВ фазы "С"	ПК на ТП-42 не сгорали	09.02.2017	8ч55м	10ч20м	1ч25м	Заменяли ТМ, ТП-42 вкл. в работу	Д/С (есть резерв), жил. сектор, быт.	На п/с Соль-Илецкая ф.18 не отключался.
11	Орский КЭС Кваркенский РУЭС п/с Кваркенская 2-СШ 10кВ(ВЭС)	ф. 8,13 (ОКЭС)	ТП-126,2,321,3,329,354,12,8,380,10,352,317,383,10,254,1,238,327,311,155,5,322,253,315,4,323,7,96,324 (ОКЭС)	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	13 Повреждение в ПС и других сетевых организаций	ВЭС выясняют причину отключения.	Земля, персонал ВЭС на п/ст. "Кваркенская" отключили 2 СШ 10кВ.	10.02.17.	07ч13м	07ч28м	00ч15м	повторно вкл.	больница (перешла на ДГУ), жилой сектор, быт.	На ВЛ-10кВ ф.13(ОКЭС) ж/б опора №79/15 отпайка в ст. ТП-354 повреждено крепление траверсы. В 08ч15м при осмотре обнаружили повреждение, в 10ч10м устранили повреждение.
12	Орский КЭС, Кваркенский РУЭС п/ст. "Кваркенская" 1-2 СШ 10кВ(ВЭС)	ф. 8,13 (ОКЭС), ф.5,9(ВЭС).	ТП-2,3,4,5,7,10,11,14,19,135,138,238,239,253,254,276,295,311,315,317,321,322,323,325,324,327,354,380,383(ОКЭС). ТП-1,8,12,126,200(РЭС). ТП-21,44,155,225(потребительские).	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	13 Повреждение в ПС и других сетевых организаций	на п/ст. "Кваркенская" сгорели ПКТ-10кВ на ТН-1,ТН-2.	Земля, персонал ВЭС на п/ст. "Кваркенская" отключили 1-2 СШ 10кВ.	10.02.2017	08ч55м	10ч26м	01ч31м	На п/ст. "Кваркенская" в 10ч26м вкл. ф.8, в 10ч28м вкл. ф.9, в 11ч05м вкл. ф.13, в 11ч19м вкл. ф.5.	р.ц. Кваркено-больница(ДГУ),НС-6 шт, школа, детсад, организации, жилой сектор, быт. п.Айдырлинский-школа, детсад, организации, жилой сектор, быт.	ВЭС выясняют причину отключения
13	Орский КЭС Домбаровский РУЭС п/с Домбаровская-2 (ВЭС)	ф. 17 (ОКЭС)	ТП-152, 229,190, 165, 171,137,86,186,176, 156,157,158,175,131, 169,69,70,38 (ОКЭС)	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	4 Повреждение изоляторов на ВЛ	На РТП ТП-186 поврежден тяговый изолятор	земля	14.02.17.	08ч15м	08ч45м	00ч30м	На ВЛ 10 кВ ф.-17 откл. РЛНД №50 откл. РЛНД №37, ф. 17 вкл.	школа, детский сад, жилой сектор быт	09ч45м на РТП ТП-186 установили шунт. 15.02.17. 17ч06м заменили РТП
14	Бузулукский КЭС, Первомайский РУЭС п/ст. "Первомайская" (ЗЭС)	ф.2(ЗЭС)	ТП-222(ОКЭС)	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	7 Повреждение ОПН, РВП	На ТП-222 РУ-10кВ повреждён разрядник фазы "В".	Земля.	14.02.2017.	20ч40м	23ч50м	03ч10м	Отключили ТП-222(ОКЭС), ф.2(ЗЭС) на п/ст. "Первомайская" вкл. На ТП-222 заменили повр. разрядник, вкл. в 01ч32м.	Жилой сектор.	

15	Шарлыкский РУЭС п/с Шарлыкская (ЦЭС)	ф.6 (ОКЭС)	ТП-63а,32а,68,66,65,82,64,75,62,59,60,57,58,70,71,72,73,50,80,74,69,35,47,48,49,51,36,37,38,39,40,41,53,42,44,45,52,54,56 (ОКЭС)	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	9 Повреждение изоляторов на ТП	На ТП-49 (ОКЭС) поврежден проходной изолятор фазы "В"	"Земля"	17.02.17.	11ч48м	12ч05м	0ч17м	на ВЛ-10 кВ откл. Р-62, ф.6 вкл.	Школа (резерв), дет. сад, водозабор (резерв), жилой сектор, быт.	в 12ч40м откл. ТП-49, Р-62 вкл. В 13ч20м на ТП-49 устранили повреждение, ТП вкл.
16	Сорочинские КЭС п/с Сорочинская (ЗЭС)	ф.5 (ОКЭС)	ТП-203, 167,209,158,179,167,78,60,10,44,54,35,49,35,194,9,33,170,180,174,8,43,41,40,79,62,47,34,159,25,24,32,38,45,68,48,26,27,7,23,6,19,164,5,30,216,18,55,59,217,162,217,56,39,75,67,147,149,42(1СШ), 29(1СШ)	2. Воздействие сторонних лиц и организаций.	13 Повреждение в ПС и других сетевых организаций	Повреждение на участке линии ООО "Энергосеть" от ЛР-511 в ст. ТП-32	успешное АПВ, "Земля"	19.02.17.	14ч00м	14ч22м	0ч22м	откл ЛР-511, вкл ф.5	2 котельные (резерв), 2скважины, быт	ООО "Энергосеть" повреждение устранили и вкл ЛР-511 до ТП-32 в 15ч55м
17	Саракташский РУЭС п/с Саракташская (ЦЭС)	ф.15 (ОКЭС)	ТП-282,200,261,249,219,205,254,206,207,251,287,209,274,208,220,272,294,212,288,210,211	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	7 Повреждение ОПН, РВП	На ТП-287 поврежден разрядник по фазе С	"Земля"	19.02.17.	17ч31м	18ч36м	1ч05м	откл ЛР-.15-5 и вкл ф.15 в 18ч36м, на ТП-287 срезали шлейфа разрядника по ф.С и вкл ф.15 полностью в 19ч37	2 котельные от ТП-287, 206 (имеют резерв), одна котельная без резерва с ТП-282, быт	В 18ч36м запитаны котельные от ТП-282, 206; полностью вкл ф.15 в 19ч37м
18	г.Оренбург РП-Нежинка (РЭС Оренбургского р-на)	ф.Неж-4 (РЭС Оренбургского р-на)	ТП-3090, 3091 (ОКЭС)	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	13 Повреждение в ПС и других сетевых организаций	На РП-Нежинка откл В ф.Неж-4	выпавших блинкеров нет	19.02.17.	17ч00м	17ч55м	0ч55м	осмотрели ВЛ-10кВ ф.Неж-4, вкл	жилой сектор	
19	Беляевский РУЭС п/с Дубенская (ЦЭС)	ф.4 (ОКЭС)	ТП-2, 4, 12 (ОКЭС), 11 (абонентская)	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	13 Повреждение в ПС и других сетевых организаций	на ТП-11 (абонентской) поврежден проходной изолятор фазы "В"	Т.О.	19.02.17.	19ч30м	20ч24м	0ч56м	откл. РТП-11, ф.4 вкл.	водозабор, жилой сектор, быт	на ТП-11 (абонентской) заменили проходной изолятор фазы "В" ТП-11 включили 20.02.17 в 11ч 10м
20	Кувандыкский РУЭС п/с Тяговая(РЖД)	ф.6(РЖД)	ТП-725,726(ОКЭС)	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	13 Повреждение в ПС и других сетевых организаций	Повреждение в сетях РЖД	Т.О.	20.02.2016	13ч50м	14ч30м	00ч40м	РЖД устранило повреждение, вкл.	Быт.	
21	Оренбург РП-3(ОГЭС)	ф.3-9(ОГЭС)	ТП-3047(ОКЭС)	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	13 Повреждение в ПС и других сетевых организаций	Повреждена КЛ-6кВ(ОГЭС) от ТП-3047(ОКЭС) до ТП-563(ОГЭС)	МТЗ	21.02.2017	11ч00м	13ч17м	02ч17м	Вывели поврежденный участок, ТП-3047 запитали. по ф. 4-2	ФГУП Охраны, организации	
22	г. Оренбург РП-79 (ОГЭС)	ф. 79-13 (ОКЭС)	ТП-3225(1СШ), 3105 (ОКЭС) 1756,1755,1798,1582(абонентские)	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	14 Повреждение в эл. установках абонентов	поврежден РТП ТП-1755 (абонентская)	МТЗ	22.02.17.	11ч11м	12ч57м	1ч.46м.	на ТП-3225 откл.ВН в сторону Р-16,ф. 79-13 вкл.	4 подъем ВКХ, АГЭС, освещение загородного шоссе,Качкарка (лыжная трасса)	в 15ч.33м вкл.КВЛ-10 кВ по ф.59-5 на х.х. ,В 15ч.43м вкл. ТП-3105,ТП-1756, в 17ч.12м вкл. ТП-1582 Сообщено отв.за эл.хоз. ТП-1798 о необходимости осмотра и вкл. своих ТП;23.02.2017 абонет устранил повреж. вкл. свое оборудование.

23	г. Оренбург РП-79 (ОГЭС)	ф. 79-13 (ОКЭС)	ТП-3225(1СШ), 3105 (ОКЭС) 1756,1755, 1798,1582(абонентские)	2. Воздействие сторонних лиц и организаций.	8 Повреждение КЛ	Сторонней организацией при проведении земляных работ поврежден КЛ-10 кВ(ОКЭС) от РП-79(ОГЭС) до ТП-3225(ОКЭС)	МТЗ	22.02.17.	13ч02м	15ч33м	2ч31м	на ТП-3225 откл.ВН в сторону РП-79, вкл.СВН-запитали по ф.59-5	4 подъем ВКХ, АГЭС, освещение загородного шоссе, Качкарка (лыжная трасса)	КЛ-10кВ ф.79-13 восстановили и вкл в 23ч22м ; 23.02.17 в 20ч34м собрали н\сх
24	г.Оренбург РП-51 (ОГЭС)	ф.51-6 (ОГЭС)	ТП-3155(ОКЭС)	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	7 Повреждение ОПН, РВП	На ТП-3155 поврежден разрядник фазы "В"	"земля"	22.02.17.	14ч.38м	16ч.34м	1ч.56м	На ТП-3155 демонтировали разрядники,ТП-3155 вкл.	Производственная база ТСЖ "Дельта", уличное освещение	
25	Бугурусланский КЭС Асекеевский РУЭС РП-1 (ОКЭС)	ф. Школа (ОКЭС)	ТП -49 (ОКЭС)	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	11 Попадание птиц, животных под напряжение.	На ТП 49 в РУ-10 кВ попала кошка	сгорел ПК фаза "А"	22.02.17.	13ч00м	14ч00м	01ч00м	на ТП 49 заменили ПК ТП вкл. в работу.	Лесхоз	На РП-1 ф. Школа не отключался
26	г. Оренбург РП-59 (ОКЭС)	ф. 59-5 (ОКЭС)	ТП-1703 (1СШ),1899 (1СШ),1890 (1СШ),1896,1893,1437 ,1794,1753,1754,1584 ,1515,1756,1755,1798 ,1582,3094,1870,1593 ,1795,1750,1790,1752 ,1645,1791 (Абонетские),ТП-3069,3109,3104,3078, 3225,3105 (ОКЭС)	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	14 Повреждение в эл. установках абонентов	На КВЛ-10 кВ (абонентская) от Р-14 до ТП-1798 (абонентская) поврежден ОПН фаза "А"	ТО	22.02.17.	17ч45м	17ч50м	0ч05м	повторно вкл.	Жилой сектор, организации,4 подъем ВКХ, АГЭС.	При включении РЛНД персоналом абонента Р-14 (абонентский) в ст.ТП-1798 (абонентская) на РП-59 откл.ф.59-5; 23.02.2017 абонет устранил повреж. вкл. свое оборудование.
27	Бузулукский КЭС п/с Речная (ЗЭС)	ф.Уч.хоз. (ОКЭС)	абонентские ТП-489,492, 482, 491	2. Воздействие сторонних лиц и организаций.	5 Повреждение опоры	В результате ДТП повреждена оп.68/6 (ОКЭС) ВЛ-6кВ	ф.Уч.хоз. не откл.	22.02.17.	22ч30м	—	0ч00м	На ВЛ-6кВ опору 68/6 заменили в 01ч25м23.02.17.	пром.зона	
28	Бузулукский КЭС п/с Заводская(ЗЭС)	ф.Кирпичный(ОКЭС)	ТП ОКЭС-40,55,154,155,156,22 4,225,287,429,446,484,277	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	15 Прочее	В ТП-55(ОКЭС) РУ-6 кВ яч.№1 на ВН отгорела "шина"	МТЗ	23.02.2017	18ч56м	19ч28м	00ч32м	Осмотрели ф. Кирпичный, видимых причин не выявили, повторно вкл.	Быт, промзона, школа, котельная	24.02.17. на ТП-55 устранили повреждение и вкл. по н.с. в 11ч32м
29	Сакмарский РУЭС п/с Сакмарская(ЦЭС)	ф. СК-6(ЦЭС)	ТП-83(ОКЭС)	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	13 Повреждение в ПС и других сетевых организаций	Мокрый снег	Земля	24.02.2017	06ч00м	07ч20м	01ч20м	ЦЭС повторно вкл.	Жилой сектор	На ТП-83 (ОКЭС) повреждений не обнаружено
30	Бузулукский КЭС п/с ж/д Больница (РЖД)	ф.ОКЗ (ОКЭС)	ТП-47, 32, 398, 397, 22, 47, 35, 386, 399, 456, 406, 36, 99, 71, 262, 404, 495, 372 (ОКЭС)	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	16 Не выявленная, неустановленная причина.	Большая влажность	МТЗ	25.02.17.	9ч30м	11ч08м	1ч38м	откл. КЛ-6кВ (ОКЭС) от опоры №27 до ТП-47, ф.ОКЗ вкл.	Котельная школы, жилой сектор, быт	Предварительно было установлено повреждена КЛ-6кВ от опоры №27 до ТП-47. Лабораторией испытали КЛ-6 кВ от опоры №27 до ТП-47 КЛ испытание прошла, в13ч21м КЛ вкл. по н.с.
31	г.Оренбург п/с Узловая (РЖД)	ф.2 (РЖД)	ТП-3057 (ОКЭС)	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	13 Повреждение в ПС и других сетевых организаций	дождь	РЖД о срабатывание защиты не сообщает	25.02.17.	14ч45м	15ч26м	0ч41м	РЖД повторно вкл.	АЗС, автомойка, жилой сектор, быт, ООО "Оренбус".	

32	Орский КЭС Кваркенский РУЭС п/с Кваркенская (ВЭС)	ф.5 (ВЭС)	ТП-317, 383, 14, 19, 135 (ОКЭС); ТП-21, 44 (абонентская)	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	13 Повреждение в ПС и других сетевых организаций	Дождь	ВЭС о срабатывание защиты не сообщают	25.02.17.	16ч46м	18ч00м	1ч14м	ВЭС повторно вкл.	Жилой сектор.	ВЭС о причине отключения не сообщают.
33	Александровски й РУЭС ТП-177 (ОКЭС)	РУ-10 кВ		4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	15 Прочее	На ТП-177 в РУ-0,4 кВ попала вода в следствии чего в РУ-0,4 кВ сгорел АВ гр№2, РУ-10кВ сгорел ПК фазы "В"	ПК-10 кВ фазы "В"	25.02.17.	16ч35м	18ч03м	1ч28м	На ТП-177 заменяли АВ гр.№2, заменили ПК, ТП-177 вкл.	Пилорама, жилой сектор, быт.	
34	г.Оренбург п/с Узловая (РЖД)	ф.2 (РЖД)	ТП-3057 (ОКЭС)	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	13 Повреждение в ПС и других сетевых организаций	повреждение на абонентской ТП (ТП без номера)	земля	25.02.17.	19ч56м	22ч30м	02ч34м	откл. поврежденный участок ф. 2 вкл.	АЗС, автомойка, жилой сектор, быт, ООО "Оренбус".	
35	Сорочинский КЭС п/ст. Промбаза (Оренбург энергонефть)	ф. 10(ОКЭС)	ТП- 198,117,101,191,108, 142,141,178,116,116, 98,98,99,206,210,92,1 43,95,93,148,139,192, 140,182,186 (ОКЭС)	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	4 Повреждение изоляторов на ВЛ	На ВЛ-10кВ ф.10 повреждены 2 штырьевых изолятора оп.42, 46	Т.О.	26.02.17.	03ч26м	05ч05м	01ч39м	на ВЛ 10 кВ откл. РЛНД -107 на ТП 105 вкл. ВН в стор. ф 5, заменяли изоляторы и запитали всех абонентов в 08ч40м.	котельная (резерв) КНС(резерв) жилой сектор быт	откл. ТП- 101,99,98,117(ОКЭС) ТП-198,210,206, абонентские. Вкл ф.10 по нормальной схеме в 09ч03м.
36	Кувандыкский РУЭС п/с Тяговая(РЖД)	ф. 6(РЖД)	ТП-725, 726(ОКЭС)	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	13 Повреждение в ПС и других сетевых организаций	ТП ОКЭС осмотрены, дефекты не обнаружены	Т.О.	26.02.17.	06ч20м	8ч48м	2ч28м	вкл.	Быт.	
37	Сакмарский РУЭС п/с Сакмарская (ЦЭС)	ф.С-4 (ОКЭС)	ТП- 41,42,44,45,46,47,48, 49,410,411,412,413 (ОКЭС)	1. Воздействие стихийных (погодных) явлений.	16 Не выявленная, неустановленная причина.	Дождь. Осмотр ВЛ причины не выявил	АПВ не успешно, ТО	26.02.17.	08ч07м	08ч10м	00ч03м	повторно вкл.	котельная резерв, юр.лица, жильё	
38	г.Оренбург РП- Нежинка (РЭС Оренбургского р-на)	ф.Неж-4 (РЭС Оренбургского р-на)	ТП-3090, 3091 (ОКЭС)	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	13 Повреждение в ПС и других сетевых организаций	На РП-Нежинка откл В ф.Неж-4	выпавших блинкеров нет	26.02.17.	15ч36м	15ч51м	0ч15м	повторно вкл по телемеханике ф.Неж-4	жилой сектор	На п/с Аэропорт обнаружили "земля" на ф.А-9
39	Бузулукский КЭС п/с Промбаза (ЗЭС)	ф.Город-7 (ОКЭС)	ТП-343,209,125,394, 278,443,483,325,324, 328,91,316,373,89,88, 449,342,321,344 (ОКЭС)	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	13 Повреждение в ПС и других сетевых организаций	На п/с Промбаза откл. В ф.Город-7	"земля"	26.02.17.	17ч55м	19ч05м	1ч10м	повторно вкл.	жилой сектор	На п/с Промбаза обнаружили "земля" на ф.Липовский