

Данные об аварийных отключениях по границам территориальных зон деятельности организации, вызванных авариями или внеплановыми отключениями объектов электросетевого хозяйства, с указанием даты аварийного отключения объектов электросетевого хозяйства и включения их в работу, причин аварий (по итогам расследования в установленном порядке) и мероприятий по их устранению по ГУП "ОКЭС" Июль 2017 г.
название (филиал, РУЭС) ОГУ КЭС

| № п.п. | Наименование электроустановки | | Признак нарушения | Причина нарушения | Дополнительная информация по причинам нарушений | Срабатывание коммутации (защ. у.-ва) | Дата | Время откл. | Время вкл. | Длительность перерыва электроснабжения | Принятые меры | Отключенные потребители (эл.установки) | Примечание |
|--------|---|------------------------|--|---|---|--------------------------------------|-------------|-------------|------------|--|---|--|------------|
| | ПС или РП | №ТП | | | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1 | Бузулукский КЭС, Колтубановский РУЭС ТП-319(ОКЭС) | гр.№2(ОКЭС) | 5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц. | 14 Повреждение в эл. установках абонентов | Пожар.Откл. гр. для тушения бани в ж\д по ул. Больничная 4. | Защита не срабатывала. | 01.07.2017. | 06ч40м | 06ч55м | 00ч15м | По ул. Больничная 4 в доме откл. баню, гр. Вкл. | Жилой сектор. | |
| 2 | Бузулукский КЭС ТП-84 (ОКЭС) | гр. Ул. Чапаева (ОКЭС) | 5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц. | 14 Повреждение в эл. установках абонентов | Возгорание в подъезде №8 ж/д ул. Чапаева 40 | Защита не срабатывала. | 01.07.2017. | 07ч40м | 08ч15м | 0ч35м | откл. рубильник в ВРУ ж/д, вкл гр.0,4кВ | 5этажный ж/д, магазин | |
| 3 | Бугурусланский КЭС Северный РУЭС КТП-12 (ОКЭС) | гр.2 (ОКЭС) | 5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц. | 14 Повреждение в эл. установках абонентов | Поврежден каб.ввод ж/д по ул. Чапаева 29 | откл автомат | 01.07.2017 | 15ч00м | 17ч50м | 2ч50м | Заменяли каб.ввод, вкл гр.2 | быт, сельсовет | |
| 4 | Абдулинский КЭС ТП-19(ОКЭС) | гр.2 (ОКЭС) | 1. Воздействие стихийных (погодных) явлений. | 2 Падение деревьев (веток) | На ВЛ-0,4кВ гр.2 обрыв. | Сгорел 2ПН-250А | 06.07.2017 | 09ч00м | 13ч00м | 04ч00м | Устранили обрыв, вкл. | Жилой сектор. | |
| 5 | Абдулинский КЭС ТП-44(ОКЭС) | гр. 1(ОКЭС) | 1. Воздействие стихийных (погодных) явлений. | 2 Падение деревьев (веток) | На ВЛ-0,4кВ гр.1 обрыв. | Сгорел 1ПН-250А | 06.07.2017 | 10ч50м | 13ч55м | 03ч05м | Устранили обрыв, вкл. | Жилой сектор. | |
| 6 | Абдулинский КЭС ТП-87(ОКЭС) | гр. 1(ОКЭС) | 1. Воздействие стихийных (погодных) явлений. | 2 Падение деревьев (веток) | На ВЛ-0,4кВ гр.1 обрыв. | откл автомат | 06.07.2017 | 11ч10м | 11ч40м | 00ч30м | Убрали дерево, устранили повреждение. | Детская поликлиника | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|----|--|------------------------------------|---|----------------------------|---|---------------------|------------|--------|--------|--------|-----------------------------|---------------|--|
| 7 | Акбулакский РУЭС ТП-3(ОКЭС) | гр. 1(ОКЭС) | 1. Воздействие стихийных (погодных) явлений. | 2 Падение деревьев (веток) | На ВЛ-0,4кВ гр.1 обрыв 3- х пролетов голого провода. | откл автомат | 06.07.2017 | 11ч20м | 12ч45м | 01ч25м | Устранили обрыв, вкл. | Жилой сектор. | |
| 8 | Бугурусланский КЭС Северный РУЭС КТП-СВ-11- 2(ОКЭС) | гр.3(ОКЭС) | 1. Воздействие стихийных (погодных) явлений. | 3 Обрыв (схлест) провода | Схлест на ВЛ-0,4кВ | откл автомат | 06.07.2017 | 09ч30м | 10ч10м | 00ч40м | Устранили , вкл. | Быт. | |
| 9 | Бугурусланский КЭС ТП-16(ОКЭС) | гр.Школьная(ОКЭС) | 1. Воздействие стихийных (погодных) явлений. | 2 Падение деревьев (веток) | На ВЛ-0,4кВ гр.Школьная обрыв. | откл автомат | 06.07.2017 | 08ч30м | 09ч30м | 01ч00м | Устранили , вкл. | Быт. | |
| 10 | Бугурусланский КЭС ТП-16(ОКЭС) | гр. Ломоносова(ОКЭС) | 1. Воздействие стихийных (погодных) явлений. | 2 Падение деревьев (веток) | На ВЛ-0,4кВ гр.Ломоносова обрыв. | откл автомат | 06.07.2017 | 10ч20м | 11ч15м | 00ч55м | Устранили , вкл. | Быт. | |
| 11 | Бугурусланский КЭС ТП- 119(ОКЭС) | гр. Опконтракт(а бонентская) | 1. Воздействие стихийных (погодных) явлений. | 3 Обрыв (схлест) провода | На ВЛ-0,4кВ гр.Ломоносова схлест проводов на абонентской ВЛ. | Сгорел 1ПН- 250А | 06.07.2017 | 09ч00м | 11ч45м | 02ч45м | Устранили , вкл. | Оптовая база. | |
| 12 | Бугурусланский КЭС ТП-9(ОКЭС) | гр. Пионерская(О КЭС) | 1. Воздействие стихийных (погодных) явлений. | 2 Падение деревьев (веток) | На ВЛ-0,4кВ гр.Пионерская обрыв. | откл автомат | 06.07.2017 | 11ч45м | 13ч50м | 01ч05м | Устранили , вкл. | Быт. | |
| 13 | Саракташский РУЭС ТП-279 (ОКЭС) | гр. 3 (ОКЭС) | 1. Воздействие стихийных (погодных) явлений. | 3 Обрыв (схлест) провода | Ветер. Обрыв провода на ВЛ-0,4 кВ в пролете опор №11-№12. | ПН фазы "В" | 06.07.2017 | 18ч40м | 19ч35м | 0ч55м | Устранили, вкл. | Жилой сектор. | |
| 14 | Бугурусланский КЭС КТП-46 (ОКЭС) | гр. Кузнецкая (ОКЭС) | 1. Воздействие стихийных (погодных) явлений. | 2 Падение деревьев (веток) | Ветер. Ветки в пролете опор №33-№33/1 | АВ-160 А | 06.07.2017 | 13ч50м | 15ч30м | 1ч40м | произвели опиловку, вкл. | жилой сектор. | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|----|-----------------------------------|-------------------------------|--|---|--|--|------------|--------|--------|--------|---|-----------------------------------|--|
| 15 | Бугурусланский КЭС КТП-160 (ОКЭС) | гр.Ленина (ОКЭС) | 1. Воздействие стихийных (погодных) явлений. | 2 Падение деревьев (веток) | Ветер. Дерево упало на ВЛ-0,4 кВ в пролете опор №17-№18 | АВ-200А | 06.07.2017 | 14ч35м | 16ч10м | 1ч35м | Устранили повреждение, вкл. | Жилой сектор. | |
| 16 | Бугурусланский КЭС КТП-141 (ОКЭС) | гр. 2-ая Аксаковская (ОКЭС) | 1. Воздействие стихийных (погодных) явлений. | 3 Обрыв (схлест) провода | Ветер. Схлест проводов на вводе в ж/д Аксаковская 24 | АВ-80 А | 06.07.2017 | 20ч09м | 20ч52м | 0ч43м | Устранили повреждение, вкл. | Жилой сектор. | |
| 17 | г.Оренбург ТП-3172(ОКЭС) | гр. Каргалинская (ОКЭС) | 5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц. | 14 Повреждение в эл. установках абонентов | Пожар в ж\д Каргалинская 35. По запросу пожарных отключили гр. Каргалинская | Защита не срабатывала. | 10.07.2017 | 05ч50м | 06ч27м | 00ч37м | Откинули ввод на ж\д, гр. Каргалинская вкл. | Жилой сектор. | |
| 18 | Орский КЭС ТП-256 (ОргЭС) | гр. Уличного освещения (ОКЭС) | 2. Воздействие сторонних лиц и организаций. | 15 Прочее | В результате ДТП сбита опора №3 уличного освещения (ОКЭС) | гр. Уличного освещения (ОКЭС) не откл. | 12.07.2017 | 09ч02м | 09ч02м | 00ч00м | гр. Уличного освещения (ОКЭС) не откл. | уличное освещение | На ВЛ-0,4кВ заменили оп.№3, вкл гр.уличного освещения в 13ч10м |
| 19 | г.Оренбург ТП-3026 (ОКЭС) | гр. Комсомольская 128 (ОКЭС) | 5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц. | 14 Повреждение в эл. установках абонентов | Возгорание в ВРУ ж/д Комсомольская 128, повреждены ТТ, узел учета | гр. 0,4кВ (ОКЭС) не откл. | 12.07.2017 | 12ч03м | 22ч34м | 10ч31м | ТСЖ " Встреча" в ВРУ дома устранила повреждение на ТП 3026 вкл. гр. Комсомольская 128 Ввод 1, 2 | жильё -ж/д Комсомольская 128, 126 | ТСЖ "Встреча" ведут восстановительные работы В 22ч 34м ТСЖ "Встреча" устранила повреждение . |
| 20 | г.Оренбург ТП-3067(ОКЭС) | гр. Коростылевых 64(ОКЭС) | 4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины. | 15 Прочее | На ВЛ-0,4кВ гр. Коростылевых 64(ОКЭС)опора 4-5 произошел схлест проводов. В РУ-0,4кВ поврежден автомат отходящей | откл автомат | 15.07.2017 | 09ч15м | 14ч22м | 05ч07м | Устранили схлест, заменили автомат, вкл. | Жилой сектор. | |
| 21 | г.Оренбург ТП-3086(ОКЭС) | гр.Ленинская 56-56А (ОКЭС) | 5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц. | 14 Повреждение в эл. установках абонентов | Возгорание в ВРУ ж/д Ленинская 56А, повреждён ТТ по ф.В | Отключили рубильник гр.0,4кВ | 15.07.2017 | 23ч10м | 23ч30м | 0ч20м | После тушения пожара, демонтировали ТТ, вкл гр.Ленинская 56-56А | ж/д Ленинская 56, 56А | |
| 22 | Соль-Илецкий РУЭС ТП- 67 (ОКЭС) | | 5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц. | 14 Повреждение в эл. установках абонентов | повреждение КЛ-04кВ от ТП 67 до скважины (ЖКХ) | сгорело ПК ф. С | 17.07.2017 | 13ч15м | 14ч10м | 00ч55м | на ТП 67 заменили ПК ,откл. грскважина | НС, жилой сектор быт | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|----|----------------------------------|----------------------------|--|---|---|----------------------------------|-------------|--------|--------|--------|---|-----------------------------|---|
| 23 | Орский КЭС ТП-68 (ОргЭС) | гр.5(ОКЭС) | 4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины. | 8 Повреждение КЛ | Повреждена КЛ-0,4кВ(ОКЭС) от опоры до ВРУ д\сада | сгорел ПН-100А | 22.07.2017 | 14ч35м | 17ч30м | 02ч55м | Смонтировали времянку СИП. Запитали д\сад. | д\сад | |
| 24 | Кувандыкский РУЭС ТП-316(ОКЭС) | гр.13(ОКЭС) | 4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины. | 15 Прочее | На ВЛ-0,4кВ(ОКЭС) в пролете спаялся СИП. | Гр. На ТП не отключалась. | 26.07.2017 | 20ч08м | 22ч20м | 02ч12м | Откл. группу 13, устранили повреждение, вкл. | Жилой сектор, типография | |
| 25 | Орский КЭС ТП-229(ОКЭС) | гр.Уличное освещение(ОКЭС) | 2. Воздействие сторонних лиц и организаций. | 5 Повреждение опоры | В результате ДТП сбита ж/б опора № 9 и обрыв провода СИП 4*35 на опоре №9 (ОКЭС) | группа на ТП-229 не отключалась. | 28.07.2017 | 14ч15м | 14ч15м | 00ч00м | Будут производить ремонтно-восстановительные работы | уличное освещение | ТС с места ДТП скрылось. 28.07.2017 в 16ч00м заменили сбитую опору № 9, восстановили обрыв провода СИП. |
| 26 | Медногорский РУЭС ТП-3015 (ОКЭС) | 2 СШ 04кВ | 4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины. | 10 Дефект контакта | отсутствие контакта на вводном рубильнике | — | 28.07.2017. | 23ч40м | 00ч20 | 00ч40м | на ТП 3015 РУ 0,4кВ вкл СР откл. ввод №2 | администрация, жилой сектор | |
| 27 | Абдулинский КЭС ТП-91 (ОКЭС) | гр.Водокачка (ОКЭС) | 4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины. | 10 Дефект контакта | На опоре №3 отгорел прокалывающий зажим фазы "А" | группа на ТП-91 не отключалась | 29.07.2017 | 22ч50м | 23ч10м | 00ч20м | заменяли прокалывающий зажим, группу вкл. | Насосная станция. | |
| 28 | Бугурусланский КЭС ТП-18 (ОКЭС) | гр. Склады (абонентская) | 5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц. | 14 Повреждение в эл. установках абонентов | На ВЛ-0,4 кВ (абонентская) произошел обрыв провода, ветки в охранной зоне ВЛ. Гроза, дождь. | ПН-250 А фазы "С" | 31.07.2017 | 3ч30м | - | - | - | Склады | Собственник ВЛ опиловку произведет позже. |
| 29 | Медногорский РУЭС ТП-314 (ОКЭС) | РУ-0,4кВ | 4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины. | 15 Прочее | На ТП-314 на вводном рубильнике сгорел ПН-630А | Сгорел ПН-630А | 31.07.2017 | 13ч09м | 13ч32м | 00ч23м | Заменяли ПН, вкл. | Сбербанк , быт | |
| 30 | Бугурусланский КЭС ТП-7 (ОКЭС) | гр. КНС резерв(ОКЭС) | 4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины. | 15 Прочее | На ТП-7 гр. КНС резерв откл. АВ | Откл. АВ-160А | 31.07.2017 | 14ч20м | 14ч55м | 00ч35м | Осмотрели, повторно вкл. | КНС резерв | |

Данные об аварийных отключениях по границам территориальных зон деятельности организации, вызванных авариями или внеплановыми отключениями объектов электросетевого хозяйства, с указанием даты аварийного отключения объектов электросетевого хозяйства и включения их в работу, причин аварий (по итогам расследования в установленном порядке) и мероприятий по их устранению по ГУП "ОКЭС" Июль 2017 г.
название (филиал, РУЭС) ОГУ КЭС

| № п.п. | Наименование электроустановки | | | Признак нарушения | Причина нарушения | Дополнительная информация по причинам нарушений | Срабатывание коммутации (защ. у-ва) | Дата | Время откл. | Время вкл. | Длительность перерыва электроснабжения | Принятые меры | Отключенные потребители (электроустановки) | Примечание |
|--------|--|-------------|--|---|--|--|-------------------------------------|------------|-------------|------------|--|---|--|------------|
| | ПС или РП | №фид | №ТП | | | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 1 | Орские КЭС Кваркенский РУЭС п/с Кваркенская (ВПО) | 2 СШ 10 кВ | ТП-238, 327, 311, 322, 5, 253, 315, 4, 323, 7, 324, 254, 11, 10, 2, 239, 380, 325, 354 (ОКЭС) | 1. Воздействие стихийных (погодных) явлений. | 13 Повреждение в ПС и других сетевых организаций | Гроза. | МТЗ | 02.07.2017 | 7ч35м | 8ч02м | 0ч27м | Персонал ВПО повторно вкл. | Больница, жилой сектор, быт. | |
| 2 | Орские КЭС Кваркенский РУЭС п/с Кваркенская (ВПО) | ф.13 (ОКЭС) | 10, 2, 239, 380, 325, 354 (ОКЭС) | 2. Воздействие сторонних лиц и организаций. | 15 Прочее | Гроза, дождь, ветер. Со здания сорвало крышу и повредила ВЛ-10 кВ от опоры №51 до опоры №54 | ТО | 03.07.2017 | 12ч53м | 20ч03м | 7ч10м | Восстановили ВЛ-10кВ пролет оп.51-54, вкл ф.13 | Больница, жилой сектор, быт. | |
| 3 | Орские КЭС Кваркенский РУЭС п/с Кваркенская (ВПО) | ф.8 (ОКЭС) | ТП-238, 327, 311, 322, 5, 253, 315, 4, 323, 7, 324, 254, 11, 10 (ОКЭС) | 1. Воздействие стихийных (погодных) явлений. | 15 Прочее | Гроза, дождь, ветер. В ходе осмотра поврежденных не выявлено. | МТЗ | 03.07.2017 | 12ч53м | 14ч37м | 1ч44м | Произвели осмотр эл. Оборудования, ф.8 вкл | Больница, жилой сектор, быт. | |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|--------------------|--|--|--|---|--------------------------------|-------------|--------|--------|--------|--|--|---|
| 4 | Оренбург п/с ЦРП 3 Подъёма (Водоканал) | ф.12 (абонентский) | ТП-3120 (ОКЭС) | 2. Воздействие сторонних лиц и организаций. | 8 Повреждение КЛ | При производстве земляных работ сторонней организацией, повредили КЛ-10 кВ (ОКЭС) от ТП-3120 до ТП-1488 | ТО | 03.07.2017 | 14ч23м | 15ч35м | 1ч12м | откл. поврежденную КЛ-10кВ, ТП-3120 вкл. по ф. Ст-43 | Магазины, авто сервис. | КЛ-10кВ от ТП-3120 до ТП-1488 восстановлена в 19ч45м |
| 5 | Орский КЭС Адамовский РУЭС п/с Адамовская-1(ВПО) | 1-2 СШ | ф.3, 19 (ОКЭС) | 5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц. | 13 Повреждение в ПС и других сетевых организаций | Персонал ВПО не сообщает о причине откл. | | 03.07.2017 | 15ч52м | 16ч39м | 0ч48м | Персонал ВПО вкл. ф.19 | Жилой сектор, быт. | ф.3 вкл. в 16ч52м |
| 6 | Орский КЭС Адамовский РУЭС п/с Адамовская-2(ВПО) | 1-2 СШ | ф.9 (ОКЭС) | 5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц. | 13 Повреждение в ПС и других сетевых организаций | Персонал ВПО не сообщает о причине откл. | | 03.07.2017 | 15ч52м | 16ч27м | 0ч35м | Персонал ВПО вкл. ф.9 | Больница (включили ДГУ), жилой сектор, быт | |
| 7 | Орский КЭС РП-3 (ОргЭС) | ф.11 (ОргЭС) | ТП-389(ОКЭС) | 5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц. | 13 Повреждение в ПС и других сетевых организаций | Повреждена КЛ-10кВ от ТП-24 до ТП-4 (ОргЭС) | ТО | 04.07.2017 | 13ч14м | 14ч08м | 0ч54м | откл. поврежденную КЛ-10кВ от ТП-24 до ТП-4 ф.11вкл. | Жилой сектор, быт. | |
| 8 | Бузулукский КЭС Грачёвский РУЭС п/с Грачёвская (ЗПО) | ВЛ-35кВ (ЗПО) | ф.1,2 (ОКЭС) | 5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц. | 13 Повреждение в ПС и других сетевых организаций | Причина отключения в сетях ЗПО | ЗПО информацию не предоставили | 05.07.2017. | 03ч55м | 04ч05м | 0ч10м | вкл. | р.ц.Грачёвка | |
| 9 | Сорочинский КЭС п/с."Промбаза"(Оренбургэнергопфть). | ф.16(ОКЭС). | ТП-204,128,213,223, 220,208(ОКЭС). ТП-123,124,125,181, 189,126,129,130, 131,132,133,134, 136,146,215,137(абонентские). | 1. Воздействие стихийных (погодных) явлений. | 15 Прочее | Порывистый ветер.На ВЛ-10кВ ф.16 отключился КРУН№4(ОКЭС) | ТО | 05.07.2017 | 11ч55м | 12ч32м | 00ч37м | Повторно вкл. КРУН№4. | КНС,телевышка-резерв,промзона . | Произвели осмотр ВЛ-10кВ,видимых повреждений не обнаружено. |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|----|--|---|--|--|--|---|--------------------------------|------------|--------|--------|--------|--|---------------------------------------|---|
| 10 | Октябрьский РУЭС п/с."Октябрьская"(ЦПО) | ф.4(ОКЭС) | ТП-67,48,49,50,51,52,54,55,53,68,69(ОКЭС). ТП-12а(абонентская). | 4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины. | 11 Попадание птиц, животных под напряжение. | Из-за попадания птицы на ТП-68 в РУ-10кВ произошло повреждение проходных изоляторов фазы "А" и "В". | МТЗ | 05.07.2017 | 15ч00м | 15ч02м | 00ч02м | Откл. ТП-68, ф.4 вкл. | Водозабор,КНС №4,детсад,жилой сектор. | На ТП-68 РУ-10кВ заменили повреждённые проходные изоляторы, ТП-68 вкл.в 15ч50м. |
| 11 | Новосергиевский РУЭС п/с."Новосергиевская"(ЗПО) | ф.3(ОКЭС) не отключался | ТП-319(ОКЭС) | 4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины. | 15 Прочее | На ТП-319 сгорел ПК-10кВ фазы "С". | ПК фазы "С". | 05.06.2017 | 16ч30м | 17ч10м | 00ч40м | На ТП-319 заменили ПК, вкл. | Ледовый дворец. | |
| 12 | Сакмарский РУЭС п/с."Сакмарская"(ЦПО) | 1-2СШ 10кВ(ЗПО) | ф.2, ф.4, ф.10, ф.12, ф.13(ОКЭС) | 5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц. | 13 Повреждение в ПС и других сетевых организаций | На п/с."Сакмарская" отключился ввод с ТМ-1. | МТЗ | 05.06.2017 | 16ч53м | 17ч00м | 00ч07м | Повторно вкл. | р.ц Сакмара | п/с."Сакмарская" 1-2СШ 10кВ запитана с ТМ-1. |
| 13 | г.Оренбург п/с УКП-7 (ГазпромЭнерго) | ф.5 (ГазпромЭнерго) | ТП-72 (ОКЭС) | 1. Воздействие стихийных (погодных) явлений. | 13 Повреждение в ПС и других сетевых организаций | Ветер. | МТЗ | 05.07.2017 | 18ч09м | 18ч27м | 00ч18м | Повторно вкл. | РОЦ "Русь" | |
| 14 | Бузулукский КЭС п/с "7 Микрорайон"(ЗПО) | ВЛ-110кВ п/с. Бузулукская-п/с Новотёпловская(ЗПО) | ф.Дачи, ф.Котельная, ф.КНС, ф.Парк, ф.Город-8, ф.Город-9, ф.Город-10(ОКЭС) | 5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц. | 13 Повреждение в ПС и других сетевых организаций | Отключилась ВЛ-110кВ п/с. Бузулукская- п/с Новотёпловская(ЗПО) | ЗПО информацию не предоставили | 05.07.2017 | 18ч15м | 19ч03м | 00ч48м | п/с."7 Микрорайон" запитали по ф.Очистные сооружения-2 с п/с."Бузулукская" | Котельная,жилой сектор,быт. | |
| 15 | Бузулукский КЭС,Грачёвский РУЭС п/с."Грачёвская"(ЗПО) | ВЛ-110кВ п/с. Бузулукская-п/с Новотёпловская(ЗПО) | ф.1, ф.2(ОКЭС) | 5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц. | 13 Повреждение в ПС и других сетевых организаций | Отключилась ВЛ-110кВ п/с. Бузулукская- п/с Новотёпловская(ЗПО) | ЗПО информацию не предоставили | 05.07.2017 | 18ч15м | 19ч04м | 00ч49м | п/с."Грачёвскую" запитали по резервной схеме. | р.ц Грачёвка | 05.07.2017 в 23ч40м вкл. ВЛ-110 кВ |
| 16 | Бузулукский КЭС,Грачёвский РУЭС п/с."Грачёвская НГДУ"(Нефтянников) | ВЛ-110кВ п/с. Бузулукская-п/с Новотёпловская(ЗПО) | ф.21, ф.23, ф.24(ОКЭС) | 5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц. | 13 Повреждение в ПС и других сетевых организаций | Отключилась ВЛ-110кВ п/с. Бузулукская- п/с Новотёпловская(ЗПО) | ЗПО информацию не предоставили | 05.07.2017 | 18ч15м | 19ч04м | 00ч49м | п/с."Грачёвскую-НГДУ" запитали по резервной схеме. | р.ц Грачёвка | |
| 17 | г.Оренбург п/с Юго-Западная (ЦПС) | ф.ЮЗ-16 (ОГЭС) | ТП-3038, 3072, 3045, 3050, 3051(ОКЭС). | 5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц. | 3 Обрыв (схлест) провода | На ВЛ-6 кВ (абонентская) отпайка в сторону ТП-1436 произошел обрыв провода. | МТЗ | 05.07.2017 | 18ч20м | 19ч24м | 01ч04м | Откл. отпайку в сторону ТП-1436, ф.ЮЗ-16 вкл. | Жилой сектор, быт,котельная. | ТП-1436 вкл. в 22ч18м |
| 18 | г.Оренбург РП-33 (ОГЭС) | ф.10 (ОГЭС) | ТП-3088, 3089 (ОКЭС) | 1. Воздействие стихийных (погодных) явлений. | 2 Падение деревьев (веток) | Ветер.На ВЛ-10кВ(ОГЭС) ф.33-10 в пролёте опоры №9-№10 упало дерево. | "Земля" | 05.07.2017 | 18ч44м | 00ч38м | 05ч54м | ОГЭС устранили повреждение, ф.33-10 вкл. | КНС (резерв), жилой сектор. | |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|----|---|---------------|---|--|--|--|--------------|------------|--------|--------|--------|--|----------------------------------|---|
| 19 | г.Оренбург п/с Инвертор (ЦПО) | ф.Ив-5 (ОКЭС) | ТП-3041 (2 СШ), 3078,3104(ОКЭС), ТП-1299,1648,1870, 1750,1593,1795, 1790,1645,1752, 1525,1791(абонентские). | 1. Воздействие стихийных (погодных) явлений. | 15 Прочее | Произвели осмотр эл. оборудования поврежденных не обнаружено. Ветер. | ТО | 05.07.2017 | 19ч51м | 21ч18м | 01ч27м | Произвели осмотр эл. Оборудования, запитали по ф. 59-5 | жилой сектор,быт,пром зона. | Без "U" ТП-1299, 1648. ТП-1299, 1648 вкл. 06.07.2017 в 00ч39м |
| 20 | Бузулукский КЭС,Колтубановский РУЭС п/с."Колтубановская"(ЗПО) | ф.2(ОКЭС) | ТП-210,209,207,206, 205,204,203,202, 201(ОКЭС). ТП-213,212,211,208(абонентские). | 1. Воздействие стихийных (погодных) явлений. | 15 Прочее | Ветер.На п/с."Колтубановская" откл. ф.2. | МТЗ | 05.07.2017 | 20ч25м | 20ч28м | 00ч03м | Повторно вкл. | Жилой сектор.быт. | После включения ф.2 произвели осмотр ВЛ-10кВ. |
| 21 | Бузулукский КЭС,Первомайский РУЭС п/с."Первомайская"(ЗПО) | ф.7(ОКЭС) | ТП-709,305,702,701, 703,704,705,710, 707,321,312,309, 711(ОКЭС). ТП-706,314,316,304, 313(абонентские). | 1. Воздействие стихийных (погодных) явлений. | 3 Обрыв (схлест) провода | Ветер.На ТП-711 отгорел провод ВЛ-10кВ. | МТЗ | 05.07.2017 | 20ч15м | 20ч30м | 00ч15м | Откл. ТП-711, ф.7 вкл. | Жилой сектор.быт. | ТП-711 вкл. в 21ч30м |
| 22 | Орский КЭС п/с ОЗТП (ОргЭС) | ф.8 (ОргЭС) | ТП-582, 800, 819 (ОКЭС) | 5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц. | 13 Повреждение в ПС и других сетевых организаций | ОргЭС не сообщает о причине отключения | ТО | 05.07.2017 | 21ч03м | 23ч10м | 2ч07м | ОргЭС | Жилой сектор, быт. | |
| 23 | Медногорский РУЭС п/с Медногорская - районная (ВПО) | ф.12 (ОКЭС) | ТП-121, 122 (ОКЭС) | 1. Воздействие стихийных (погодных) явлений. | 15 Прочее | Ветер. Осмотрели эл. оборудование поврежденных не обнаружено | ТО | 05.07.2017 | 19ч50м | 20ч50м | 1ч00м | повторно вкл. | Жилой сектор, быт. | |
| 24 | Бугурусланский КЭС п/с Александровская (СПО) | ф.4(ОКЭС) | РП-1 (1-СШ 6 кВ) ОКЭС | 1. Воздействие стихийных (погодных) явлений. | 15 Прочее | Сильный ветер | АПВ успешное | 06.07.2017 | 00ч25м | 00ч25м | 00ч00м | АПВ успешное | жилой сектор, быт, пром. Зона. | |
| 25 | Бугурусланский КЭС РП-1 (ОКЭС) | ф.9 (ОКЭС) | ТП-201,65, 14, 199(1 СШ), 56, 57, 35, 51, 220 (1 СШ), 89 (ОКЭС); ТП-55, 58, 137 (абонентские) | 1. Воздействие стихийных (погодных) явлений. | 15 Прочее | Сильный ветер | ТО | 06.07.2017 | 00ч25м | 00ч53м | 00ч28м | Повторно вкл. | жилой сектор, быт, пром. Зона. | Произвели осмотр эл. Оборудования |
| 26 | Бугурусланский КЭС п/с Городская (СПО) | ф.3(ОКЭС) | ТП-26, 60, 5, 29 (2 СШ), 206, 216 (1 СШ), 152 (ОКЭС) ТП-28 (Абонентская) | 1. Воздействие стихийных (погодных) явлений. | 15 Прочее | Сильный ветер | АПВ успешное | 06.07.2017 | 00ч49м | 00ч49м | 00ч00м | АПВ успешное | Н.С. (резерв), жилой сектор, быт | |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|----|---|---------------|---|--|--|---|-----------------------------------|------------|--------|--------|--------|---|--|---|
| 27 | г.Оренбург РП-59 (ОКЭС) | ф.5 (ОКЭС) | ТП-1703 (1 СШ), 1899 (1СШ), 1890, 1896, 1893,1515,1437, 1794,1754, 1753, 1870,1750,1593, 1795,1645,1525, 1791, 1752,3094 (2 СШ) 1790 (абонентские), ТП-3069,3109,3078, 3104 | 1. Воздействие стихийных (погодных) явлений. | 16 Не выявленная, неустановленная причина. | Ветер | ТО | 06.07.2017 | 7ч06м | 7ч30м | 00ч24м | Повторно вкл. | жилой сектор, АЭС, Бетонный завод, ЭкоСпутник, пром. Зона. | Производится осмотр эл. Оборудования. |
| 28 | Бугурусланский КЭС КТП-176 (ОКЭС) | РУ-6 кВ | | 1. Воздействие стихийных (погодных) явлений. | 15 Прочее | Повредились 2-ПК фазы "А" и "В". Ветер | ПК | 06.07.2017 | 6ч20м | 7ч05м | 00ч45м | заменяли ПК, вкл. | Жилой сектор | Пароизвели омотр эл. Оборудования повреждений не обнаружено |
| 29 | Бузулукский КЭС п/с 7 Микрорайон (Экспертэнергоаудит) | ф.Дачи (ОКЭС) | ТП-260,261,263,264, 265,266,267,268, 270,271,272,252, 255,261,260,401 | 1. Воздействие стихийных (погодных) явлений. | 2 Падение деревьев (веток) | Ветер.Упало дерево на ВЛ. | МТЗ | 06.07.2017 | 6ч18м | 09ч05м | 02ч47м | Убрали дерево, вкл. | Пионер лагерь, дачи. | |
| 30 | Бузулукский КЭС п/с Бузулукская(МЭС) | Полностью | г. Бузулук, п. Грачевка, Колтубановский, Курманаевка | 5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц. | 13 Повреждение в ПС и других сетевых организаций | На п/с Бузулукская откл. АТ-1 220\110кВ. Причину откл. МЭС не сообщает. | 2 ступень Автомат снятия нагрузки | 06.07.2017 | 09ч10м | 13ч45м | 04ч35м | МЭС поочередно вкл. отключенное оборудование. | г. Бузулук, п. Грачевка, п. Колтубановский, п. Курманаевка | В 10ч10м на п/с Бузулукская МЭС вкл. 1 СШ-6кВ, в 10ч40м социально-значимые объекты по г. Бузулуку запитаны. П.Г.Грачевка, п. Колтубановский, п. Курманаевка вкл. На 12ч00м на п/с Бузулукская остаются откл. 6 шт ф.(ОКЭС): Спутник, СУ-6, Тех.училище, Мирный 1, Красный флаг, 7А. На 12ч50м на п/с Бузулукская остается откл. ф. СУ-6. В 13ч45м ф. СУ-6 запитали через ф. Техучилище. |
| 31 | Медногорский РУЭС п/с Медногорская - районная (ВПО) | ф.12(ОКЭС) | ТП(ОКЭС): 121,122,123 | 1. Воздействие стихийных (погодных) явлений. | 15 Прочее | Сильный ветер. Схлест проводов на ВЛ-10кВ | ТО | 06.07.2017 | 12ч16м | 15ч57м | 03ч41м | Устранили повреждение, вкл. | Жилой сектор, теплупункт | |
| 32 | Новосергиевский РУЭС п/с Новосергиевская(ЗПО) | ф.3(ОКЭС) | ТП(ОКЭС): 301,302,314,317, 316,305,315,307, 309,306,312,318, 320,321,322,323, 304,308,313,106, 112,110,118,108, 109,116,111,117 | 5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц. | 14 Повреждение в эл. установках абонентов | Повреждена абонентская КЛ от опоры №9 в ст. Элеватора | Земля | 06.07.2017 | 11ч15м | 12ч43м | 01ч28м | Откинули поврежденную КЛ, вкл. | Жилой сектор, быт, полиция, 2 школы. | |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|----|--|-------------------------------------|---|--|--|--|---------------------|------------|--------|--------|--------|--|---|---|
| 33 | Бузулукский КЭС Плешановский РУЭС п/с Плешановская(ЗПО) | ф.5(ОКЭС) | ТП(ОКЭС) 511,525,518,524, 501,502,506 | 1. Воздействие стихийных (погодных) явлений. | 16 Не выявленная, неустановленная причина. | Сильный ветер | МТО | 06.07.2017 | 13ч15м | 15ч00м | 01ч45м | Повторно вкл. | Жилой сектор, быт | |
| 34 | Бузулукский КЭС Грачевский РУЭС п/с Грачевская(ЗПО) | ф.1(ОКЭС) | ТП(ОКЭС) 208,212,207,123, 203 | 1. Воздействие стихийных (погодных) явлений. | 16 Не выявленная, неустановленная причина. | Сильный ветер | МТЗ | 06.07.2017 | 14ч01м | 15ч30м | 01ч29м | Повторно вкл. | Жилой сектор, быт | |
| 35 | Бугурусланский КЭС п/с Городская(СПО) | ф. Г-4(ОКЭС) | ТП(ОКЭС):98,3 1,106,39,162,163 ,164,46,62,36,71, 38,215,11 | 1. Воздействие стихийных (погодных) явлений. | 16 Не выявленная, неустановленная причина. | Сильный ветер | МТЗ, АПВ успешно | 06.07.2017 | 08ч58м | 08ч58м | 00ч00м | Осмотрели ВЛ. | Быт, жилой сектор, скважин ы, НС, школа | |
| 36 | Бугурусланский КЭС Асекеевский РУЭС п/с Фрунзе(ЗПО) | ф. ФР- 2(ОКЭС) | ТП(ОКЭС):8,31, 53,5,4,9,3,42,56, 63,64,40,1,54,36, 6,38,52,65,41,2,4 7 | 1. Воздействие стихийных (погодных) явлений. | 2 Падение деревьев (веток) | На ВЛ-10кВ обрыв . | земля | 06.07.2017 | 13ч30м | 14ч01м | 00ч31м | Откл. отпайку в ст. ТП- 1,54. ф.ФР-2 вкл. | Быт | В 16ч30м устранили повреждение в ст отпайки, вкл. |
| 37 | Сорочинский КЭС п/с Сорочинская(ЗПО) | ф.14(ОКЭС) | ТП(ОКЭС):197, 176,196,199,90,1 66,89,73,72,91 | 5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц. | 14 Повреждение в эл. установках абонентов | Повреждение на абонентской ТП-154 | земля | 06.07.2017 | 14ч47м | 16ч48м | 02ч01м | Вывели поврежденный участок, вкл. ф.14 | Быт. | В 15ч07м запитали часть абонентов через ф.6. Без U 4 ТП- ОКЭС. В 18ч30м собрали н/сх. |
| 38 | Бузулукский КЭС РП- 13(ОКЭС) | ф.Очистные сооружения 2(ОКЭС) | | 4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины. | 15 Прочее | По аварийной схеме п/с 7 микрорайон запитана через ф. Очистные сооружения 2(ОКЭС). На РП-13 из-за перегрузки откл. ф. Очистные сооружения 2(ОКЭС) | МТЗ | 06.07.2017 | 14ч50м | 15ч26м | 00ч36м | Откл. часть нагрузки на п/с 7 Микрорайон, вкл. ф. | Больница (резерв), быт | |
| 39 | Бузулукский КЭС п/с 7 Микрорайон(абоните кая) | ф.Город- 7,8,9(ОКЭС) | | 4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины. | 15 Прочее | По аварийной схеме п/с 7 микрорайон запитана через ф. Очистные сооружения 2(ОКЭС). На РП-13 из-за перегрузки откл. ф. Очистные сооружения 2(ОКЭС) | МТЗ | 06.07.2017 | 14ч50м | 16ч38м | 01ч48м | п/с 7 Микрорайон запитали по н/сх по 110кВ | Больница (резерв), быт | |
| 40 | Сакмарский РУЭС п/с."Сакмарская" (ЦПО) | ф.9 (Сакмарский РЭС) | ТП-15,17,18 (ОКЭС) | 5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц. | 13 Повреждение в ПС и других сетевых организаций | Ветер | ТО | 06.07.2017 | 19ч16м | 20ч35м | 1ч19 | Сакмарский РЭС устранили повреждение, ф.9 вкл. | Жилой сектор | |
| 41 | Оренбург п/с Стенная (ЦПО) | 2 СШ 10 кВ | ТП-3001 (2 СШ), 3002, (2 СШ), 3003 (2 СШ), 3004 (2 СШ), 3523 (1 СШ) (ОКЭС) | 5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц. | 14 Повреждение в эл. установках абонентов | Повреждение на ф. Ст-22 (ОГЭС) | ЦПО не сообщает | 06.07.2017 | 20ч30м | 20ч40м | 00ч10м | ОГЭС на РП-24 вкл. СВ-10 кВ | ГБУЗ "ГКБ №5" (резерв) | |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|----|---|--------------------|---|--|--|---|--------------------|-------------------------|--------|--------|--------|---|--|---|
| 42 | Оренбург п/с ЦРП 3 Подъёма (Водоканал) | ф.12 (абонентский) | ТП-3120 (ОКЭС) | 4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины. | 8 Повреждение КЛ | Повреждена КЛ-10 кВ (ОКЭС) от ТП-3120 до ТП-1488 | ТО | 06.07.2017 | 20ч43м | 21ч54м | 1ч12м | откл. поврежденную КЛ, ТП-3120 запитали по ф.Ст-43 | Магазины, авто. сервис. | |
| 43 | Бузулукский КЭС РП-2 (ОКЭС) | ф.АРМ (ОКЭС) | ТП-82, 317, 116, 233, 241, 402, 204, (ОКЭС) ТП-464, 119, 430, 442, 120, 123, 121, 116, 462, 471 (абонентские) | 5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц. | 14 Повреждение в эл. установках абонентов | На ТП-471 поврежден разрядник. Деревья в охранной зоне ТП-116 | МТЗ | 06.07.2017 - 07.07.2017 | 23ч50м | 00ч45м | 0ч55м | вкл. ф АРМ до ТП-82 | Жилой сектор, быт. | откл. ТП-116, ф. АРМ вкл. полностью 07.07.2017. в 01ч12м |
| 44 | Беляевский РУЭС п/с Дубенская(ЦПО) | ф.Ду-4(ОКЭС) | ТП(ОКЭС): 2,4,12 | 4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины. | 15 Прочее | На ВЛ опора №21 обрыв вязы | земля | 07.07.2017 | 09ч38м | 11ч08м | 01ч30м | Устранили повреждение, вкл. | Жилой сектор, водозабор | |
| 45 | Шарлыкский РУЭС п/с Шарлыксакая(ЦПО) | ф.6(ОКЭС) | ТП(ОКЭС): 35,36,37,38,41,4 2,40,39,44,45,47, 48,23,49,51,53,5 2,54,56,58,70,71, 72, 73, 74 | 4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины. | 16 Не выявленная, неустановленная причина. | Осмотр причину не выявил. | земля | 07.07.2017 | 15ч10м | 15ч13м | 00ч03м | Повторно вкл., причи | Жилой сектор, школа,д/с | |
| 46 | Соль-Илецкий РУЭС п/с Соль-Илецкая(ЦПО) | ф.11 (ОКЭС) | ТП(ОКЭС):30,3 1,29,61,93,99,10 0,101,36,37,218, 38,10,24,14,117, 9А | 4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины. | 7 Повреждение ОПН, РВП | На ТП-101(ОКЭС) повреждены разрядники | ТО, АПВ не успешно | 07.07.2017 | 15ч15м | 15ч50м | 00ч35м | Демонтировали разрядники, вкл. | Больница(резерв),школа,жилой сектор,скважина | |
| 47 | Соль-Илецкий РУЭС РП-1(ОКЭС) | ф.1-7(ОКЭС) | ТП(ОКЭС):69,6 3,65,214,48,13,5 4,16,145 | 4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины. | 8 Повреждение КЛ | Повреждена КЛ-10кВ(ОКЭС) от РП-1 ф.1-7 выход на опору | ТО | 07.07.2017 | 15ч15м | 17ч22м | 02ч07м | Вывели поврежденный участок.Запитали ф.1-7 от ф.1-2 | милиция,д\сад,п екарня,жилой сектор | 07.07.2017 КЛ-10кВ ф.1-7 от РП-1 выход на опору восстановили,испытали,включили,собрали нормальную схему в 21ч34м. |
| 48 | г.Оренбург РП-59 (ОКЭС) | ф.59-5(ОКЭС) | ТП-1703 (1 СШ), 1899 (1СШ), 1890, 1896, 1893,1515,1437, 1794,1754, 1753, 1870,1750,1593, 1795,1645,1525, | 5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц. | 14 Повреждение в эл. установках абонентов | На ВЛ-10кВ ф.59-5 на абонентском участке ВЛ на РЛНД Р-11 повреждены разрядники. | ТО | 07.07.2017 | 17ч11м | 18ч07м | 00ч54м | Осмотрели ф.59-5.Откл.Р-11. Вкл.ф59-5 | жилой сектор, АЗС, Бетонный завод, ЭкоСпутник, пром. Зона. | Участок ф.59-5 от ТП-3069 в ст. загородного шоссе вкл. в 18ч40м. ТП-1754 без напряжения. |
| 49 | г.Оренбург п/с Инвертор(ЦПО) | ф.Ив-5 (ОКЭС) | ТП-1299,1648 | 4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины. | 7 Повреждение ОПН, РВП | На ВЛ-10кВ опора №1(ОКЭС) поврежден разрядник. | ТО | 07.07.2017 | 17ч15м | 22ч57м | 05ч42м | Демонтировали разрядник, вкл. | Промзона, гаражи. | Опора №1 ВЛ-10кВ ф.Ив-5 в 20ч19м демонтировали поврежденный разрядник. |
| 50 | г.Оренбург п/с Оренбургская(МЭС) | ф.О-10(ОГЭС) | ТП-3029(ОКЭС) | 5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц. | 13 Повреждение в ПС и других сетевых организаций | В результате повреждения на РП-1(ОГЭС) на п/с Оренбургская откл. ф. О-10 | ТО | 07.07.2017 | 17ч16м | 17ч59м | 00ч43м | ОГЭС устранило повреждение, вкл.РП-1 | Жилой сектор, школа. | |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|----|---|-------------------|---|--|---|---|-------|------------|--------|--------|--------|--|--|--|
| 51 | Шарлыкский РУЭС п/с Шарлыкская (ЦПО) | ф.6(ОКЭС) | ТП-35,36,37,38,41,42,40,39,44,45,47,48,23,49,51,53,52,54,56,58,70,71,72,73,74,41,57,59,60,62,65,66,68,22,82,64,75,69,50,80,81(ОКЭС) | 4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины. | 9 Повреждение изоляторов на ТП | На ТП-49 поврежден проходной изолятор по ф.С | Земля | 08.07.2017 | 06ч35м | 06ч36м | 00ч01м | ф.6 повторно вкл., работал с землей. | жилой сектор,быт,пром зона. | ТП-49 (жилой сектор) вывели в ремонт в 07ч45м. Заменяли повреждённый изолятор, ТП-49 вкл. в 08ч35м. |
| 52 | г. Оренбург п/с Степановская (ЦПО) | ф.С-8(ОКЭС) | ТП-3161,3162,3163,3164,3165,3168,3169,3166 1СШ (ОКЭС), ТП-17049 2СШ (ПО ОГЭС) | 1. Воздействие стихийных (погодных) явлений. | 15 Прочее | Дождь, гроза. На реклоузере В-С-8-1 (ОКЭС) повреждён разрядник. | земля | 08.07.2017 | 14ч01м | 15ч05м | 00ч34м | На ВЛ-10кВ ф.С-8 откл. Р.С-8-3 в ст.реклоузера В.С-8-1, на ТП 3164 откл. ВН в сторону п/с Степановская на ТП 3166 вкл. СВН | Водозабор резерв, жилой сектор п.Заречье | В 16ч40м вкл. ТП-3163 3162,3161, на ТП-17049(ПО ОГЭС) вкл. СВН. 09.07.17. на реклоузере В-С 8-1 заменили разрядник вкл. отпайку ВЛ до ТП-17049 |
| 53 | г. Оренбург п/с Ростоши (ЦПО) | ф. Рш-1 (ОКЭС) | ТП-3121,3123,3125,3124,3122,3018,3017,3068,3076,3087(ОКЭС) ТП-312,273,550(ПО ОГЭС) ТП -1779,1680,1109,1665 (абонентские) | 1. Воздействие стихийных (погодных) явлений. | 15 Прочее | Дождь, гроза на опоре №1 на КЛ-10кВ отгорела жила фаза "А" (ОКЭС). На ВЛ 10кВ(ОКЭС) ф.Рш-1 в пролёте опор №9-10 отпайка в сторону ТП-3087 упало дерево и произошёл обрыв двух проводов. | земля | 08.07.2017 | 14ч35м | 16ч13м | 01ч38м | на ТП-3121 откл. ВН в сторону п/с Ростоши, на ТП 3018 откл ВН в сторону РП-33, на ТП 3125 вкл. ТП 3124 по ф.33-2. | жилой сектор, КНС, | На РП-33 вкл. ф. 33-9 до ТП-3018 в 17ч18м. ТП 3017 вкл. в 18ч31м. В 20ч14м опора №1 восстановили отгоревшую жилу фазы "А" КЛ-10кВ ф.Рш-1, в 21ч05м ф.Рш-1 от п/с"Ростоши" до ТП-3121 вкл., в 21ч27м собрали нормальную схему. На ВЛ-10кВ(ОКЭС) ф.Рш-1 в пролёте опор№9-10 убрали дерево,устранили обрыв двух проводов,ТП-3087 вкл. в 02ч31м. |
| 54 | Соль-Илецкий РУЭС п/с СольИлецкая (ПО ЦЭС) | ф.14 (ОКЭС) | РП-1 ф.1-1, 1-3 1-4,1-7 (ОКЭС) | 5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц. | 14 Повреждение в эл. установках абонентов | Повреждена КЛ 10кВ (ЖКХ) от ПУС№2 до ТП 147 (ЖКХ Станция второго подъема) | земля | 08.07.2017 | 17ч30м | 17ч50м | 00ч20м | на ВЛ 10 кВ ф. 1-3 откл. Р-47 до ТП 147, ф. 14 вкл. | жилой сектор, быт | |
| 55 | Бузулуковский КЭС Плешановский РУЭС п/с "Плешановская" (ЗПО) | ф.1(ОКЭС) | ТП-104,102,106,109,110,111,112,114,115,116,117,118,119,120,121,124,125,127,128,129,130,131,132,134,207,210,510,516,901,902,133,601,519(ОКЭС). ТП-103,105,126 (абонентские). | 4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины. | 9 Повреждение изоляторов на ТП | На ТП-134 РУ-10кВ повреждён опорный изолятор фазы "А". | МТО | 08.07.2017 | 20ч00м | 20ч10м | 00ч10м | Отключили ТП-134, ф.1 с п/с."Плешановская" вкл. | Жилой сектор,быт. | ТП-134 РУ-10кВ заменили повреждённый опорный изолятор фазы "А", в 20ч55м ТП 134 вкл. |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|----|---|--------------|--|--|--|--|---------------------------|-------------|--------|--------|--------|---|---|--|
| 56 | Орский КЭС Домбаровский РУЭС п/с Д-1 (ВПО) | ф.9 (ОКЭС) | ТП-249,213,268, 37, 266,214, 120 1СШ (ОКЭС) | 1. Воздействие стихийных (погодных) явлений. | 16 Не выявленная, неустановленная причина. | Дождь. Производят осмотр ВЛ. | МТЗ | 09.07.2017 | 07ч51м | 08ч14м | 0ч23м | повторно вкл. | Жилой сектор,быт. | |
| 57 | Бугурусланский КЭС п/с Лучевая (СПО) | ф.Л-5 (ОКЭС) | ТП-156, 203,207,129,140, 145,143,РП- 2(ОКЭС) | 4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины. | 8 Повреждение КЛ | Повреждена разделка каб. ввода 10кВ в КТП-156 (ОКЭС) | АПВ успешное | 09.07.2017 | 08ч16м | 08ч16м | 00ч00м | АПВ успешное | Жилой сектор,быт. | Без напряжения КТП-156 -три 5этажных ж/д. Восстановили КЛ и вкл. ТП-156 в 12ч32м |
| 58 | Сорочинский КЭС п/с Сорочинская (ЗПО) | ф.14(ОКЭС) | ТП(ОКЭС):197, 176,196,199,90,1 66,89,73,72,91 | 5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц. | 14 Повреждение в эл. установках абонентов | Предположительно повреждение на абонентских ТП | "Земля" | 09.07.2017 | 17ч20м | 17ч30м | 00ч10м | на ВЛ 10 кВ откл. ЛР-143 ф. 14 вкл. | жилой сектор. быт | С 17ч30м откл. 10 ТП(6 ОКЭС и 4 абонентские).В 20ч11м все ТП ОКЭС запитали. Без У 3 абонентские ТП(организации).В 21ч45м 1 абонентская ТП-20 без У. ТП-20 вкл. 10.07.2017 в 13ч03м |
| 59 | Абдулинский КЭС Матвеевский РУЭС п/с Матвеевская (СПО) | полностью | ф.МТ-4 и МТ- 6(ОКЭС) | 5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц. | 13 Повреждение в ПС и других сетевых организаций | Повреждение в сетях СЭС.Причину не сообщают. | СЭС не дает информацию | 10.07.2017 | 05ч30м | 06ч05м | 00ч35м | СЭС запитали п/с Матвеевская | Водозабор,водо качка,ЦРБ,быт,о чистные,д\сад,ш кола. | |
| 60 | Сакмарский РУЭС п/с Сакмарская (ЦПО) | ф.12(ОКЭС) | ТП(ОКЭС):123, 124,129,125,128, 1210,1211,126 | 4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины. | 16 Не выявленная, неустановленная причина. | Произвели осмотр эл. оборудования поврежденных не обнаружено. | ТО, АПВ не успешно | 10.07.2017 | 07ч10м | 8ч22м | 1ч22м | Повторно вкл. | АЗС, Быт, д\сад | |
| 61 | Сакмарский РУЭС п/с Сакмарская(ЦПО) | 2 СШ 10 кВ | ф.(ОКЭС):10,12, 13 | 5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц. | 13 Повреждение в ПС и других сетевых организаций | На п/с Сакмарская откл. ТМ- 2 | АВР успешно | 11.07.2017 | 04ч01м | 04ч01м | 00ч00м | На п/с Сакмарская сработал АВР | Жилой сектор,больница (резерв),водозаб ор(резерв),быт. | |
| 62 | Орский КЭС Домбаровский РУЭС п/с Домбаровская-1 (ВПО) | ф.11 (ОКЭС) | ТП-268, 213, 141, 252, 202, 201 (ОКЭС) ТП-71, 12, 13, МТС (абонентская) | 5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц. | 13 Повреждение в ПС и других сетевых организаций | ВПО о срабатывание защиты и причины откл. не сообщают. Повреждение на п/с Домбаровской -1 | | 11.07.2017 | 9ч00м | 9ч18м | 0ч18м | Повторно вкл. | Гайский ГОК, МТС, жилой сектор, быт. | |
| 63 | Оренбург п/с Ростошинская (ЦПО) | ф. 1 (ОКЭС) | ТП-3121, 3122, 3123, 3124, 3017,3018, 3068, 3076, 3087 (ОКЭС) | 5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц. | 13 Повреждение в ПС и других сетевых организаций | На ВЛ-10 кВ ф.Рш-1 опора №9 (ОГЭС) поврежден изоляторы, провод упал на траверсу. | "Земля" | 11.07.2017. | 8ч03м | 8ч56м | 00ч53м | ОГЭС на ВЛ-10кВ ф.Рш-1 откл. Р-33-9-1.ОКЭС на ТП- 3018 откл. ВН в ст.РП-33 и откл. ВН в ст. ТП-3124. ЦПО на п/с."Ростоши" по ТУ вкл. ф. Рш-1 до ТП- 3018. ОГЭС в 9ч07м на РП- 33 по ТУ вкл. В ф.33-9 до ТП-3018 | КНС (резерв), жилой сектор,быт. | На ТП-3018 предположительно был поврежден опорный изолятор на СШ-10 кВ, испытали СШ-10 кВ. В 10ч16м. вкл. ТП-3018. ОГЭС устранили повреждение в 11ч51м вкл.Р 33-9-1. |
| 64 | Соль-Илецкий РУЭС п/с СольИлецкая (ЦПО) | 1-2 СШ | | 5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц. | 13 Повреждение в ПС и других сетевых организаций | Отключилась ВЛ-110кВ п/с. Пугачевская -Соль-Илецкая (ЦПО) | АПВ успешное | 11.07.2017 | 17ч00м | 17ч00м | 00ч00м | АПВ успешное | Соль-Илецк | |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|----|--|----------------|---|--|--|---|-----------------|------------|--------|--------|--------|---|---|--|
| 65 | Оренбург п/с Ростошинская (ЦПО) | ф.1 | ТП-3121, 3122, 3123, 3124, 3017,3018, (ОКЭС) | 1. Воздействие стихийных (погодных) явлений. | 15 Прочее | Гроза | ЦПО не сообщает | 11.07.2017 | 17ч42м | 17ч46м | 00ч04м | Повторно вкл. | КНС (резерв), жилой сектор, быт. | |
| 66 | Медногорский РУЭС п/с Медногорская - районная (ВПО) | 2 СШ 6 кВ | ф.43,12 (ОКЭС) | 5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц. | 13 Повреждение в ПС и других сетевых организаций | Персонал ВПО не сообщает о причине откл. | ВПО не сообщает | 11.07.2017 | 17ч45м | 18ч00м | 00ч15м | повторно вкл. | Жилой сектор, быт. | |
| 67 | Бузулукский КЭС Ташлинский РУЭС п/с Ташлинская (ЗПО) | ф.6 (ОКЭС) | ТП-601,603,611,604, 633 1СШ, 622,637,638,639, 640,619,636,625, 605,605,902,616, 628,6335,632,630,618 (ОКЭС) | 4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины. | 4 Повреждение изоляторов на ВЛ | На ВЛ 10 кВ на РЛНД ЛР-18 повреждены два изолятора | МТЗ | 12.07.2017 | 00ч50м | 04ч15м | 03ч25м | заменяли поврежденные изоляторы, ф 6 вкл. | жилой сектор , промзона | |
| 68 | Орский КЭС п/с Заводская (ВПО) | ф.53 (ОргЭС) | ТП-304, 229 (ОКЭС) | 5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц. | 13 Повреждение в ПС и других сетевых организаций | Повреждение в сетях ОргЭС | МТЗ | 12.07.2017 | 12ч30м | 13ч15м | 00ч45м | вкл. | С/О, бани | |
| 69 | Соль-Илецкий РУЭС п/с Соль-Илецкая (ЦПО) | ф.11 (ОКЭС) | ТП-30, 31, 29, 33,61,99,100,101, 36,37,38,35,15, 14,51,10А,17, 24,9А (ОКЭС) | 4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины. | 16 Не выявленная, неустановленная причина. | Осмотр ВЛ причин не выявил. | ТО | 12.07.2017 | 11ч47м | 11ч48м | 00ч01м | повторно вкл. | Центр. Котельная ввод№1, КНС ввод№1, 4скважины, жильё, быт | |
| 70 | г.Оренбург РП-75 (ОГЭС) | ф.75-6 (ОГЭС) | ТП-3158 (ОКЭС) | 5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц. | 14 Повреждение в эл. установках абонентов | Повреждение на ТП-1856 абонента | Земля | 12.07.2017 | 13ч12м | 13ч40м | 0ч28м | откл. ТП-1856, вкл ф.75-6 | резерв НС | |
| 71 | Бугурусланский КЭС Северный РУЭС п/с Северная (СПО) | ф.Св-1 (ОКЭС) | ТП-1,2,3,4,5,6, 7,8, 10,11,12,13, 14,16,17,18,19, 20, 21,22,23,24, 25 (ОКЭС) | 4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины. | 8 Повреждение КЛ | Повреждена концевая мачтовая разделка КЛ-10кВ (ОКЭС) на РЛНД Р-21 до КТП-21 | ТО | 12.07.2017 | 15ч25м | 16ч30м | 01ч05м | откнули поврежденную КЛ, вкл. ф.Св-1 | р.д.Северный водокачка, КНС, ЦРБ (перешли на ввод2), жильё, быт | В 21ч20м восстановили КЛ от Р-12 до КТП-21 |
| 72 | Орский КЭС Домбаровский РУЭС п/с Д-1 (ВПО) | ф.3 (ВПО) | ТП-211, 216, 247, 142, 188, 206, 212 (ОКЭС) | 5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц. | 13 Повреждение в ПС и других сетевых организаций | Повреждение двух изоляторов на ВЛ-10кВ в сетях ВПО | Земля | 12.07.2017 | 16ч00м | 17ч30м | 01ч30м | Вкл ф.3 до РЛНД Р-46 | НС резерв, жильё, быт. | Без напряжения 3хТП-206, 212, 218 -НС резерв. Вкл. отпайку ВЛ в ст. ТП-206,212,218 в 12ч10м 13.07.17г. |
| 73 | Новосергиевский РУЭС п/с."Новосергиевская "(ЗПО) | ф.5 (ОКЭС) | ТП-1,2,16,3,5,6, 7, 11,15,17,9, 8, 18, 12,13 (ОКЭС) | 4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины. | 16 Не выявленная, неустановленная причина. | На ВЛ 10 кВ на опоре №1 поврежден разрядник фаза "А" | Земля | 12.07.2017 | 18ч25м | 19ч55м | 01ч30м | на опоре №1 демонтировали разрядник ф. 5 вкл. | ДРСУ, терминал, почта, скважины, жильё, быт, | |
| 74 | Соль-Илецкий РУЭС п/с Соль-Илецкая (ЦПО) | ВЛ-110кВ (ЦПО) | ф.11,14,3,18, РП-1 1,2СШ (ОКЭС) | 5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц. | 13 Повреждение в ПС и других сетевых организаций | Повреждение в сетях ЦПО | АПВ успешное | 12.07.2017 | 16ч45м | 16ч45м | 00ч00м | АПВ успешное | г.Соль-Илецк | |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|----|--|----------------|--|--|--|--|------------------------|------------|--------|--------|--------|--|---|---|
| 75 | Соль-Илецкий РУЭС п/с Соль-Илецкая (ЦПО) | ВЛ-110кВ (ЦПО) | ф.11,14,3,18, РП-1 1,2СШ (ОКЭС) | 5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц. | 13 Повреждение в ПС и других сетевых организаций | Повреждение в сетях ЦПО | АПВ успешное | 12.07.2017 | 16ч47м | 16ч47м | 00ч00м | АПВ успешное | г.Соль-Илецк | |
| 76 | Соль-Илецкий РУЭС п/с Соль-Илецкая (ЦПО) | ВЛ-110кВ (ЦПО) | ф.11,14,3,18, РП-1 1,2СШ (ОКЭС) | 5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц. | 13 Повреждение в ПС и других сетевых организаций | Повреждение в сетях ЦПО | АПВ успешное | 12.07.2017 | 17ч40м | 17ч40м | 00ч00м | АПВ успешное | г.Соль-Илецк | |
| 77 | г.Оренбург РП-39 (ОГЭС) | ф.39-4 (ОГЭС) | ТП-3108, 3098 1СШ (ОКЭС) | 5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц. | 13 Повреждение в ПС и других сетевых организаций | Повреждение в сетях ОГЭС | Выпавших блинкеров нет | 13.07.2017 | 18ч40м | 18ч55м | 0ч15м | повторно вкл | КНС ввод№1, овощехранилище, жилой сектор | |
| 78 | Медногорский РУЭС п/с Медногорская - городская (ВПО) | ф.20(ОКЭС) | ТП(ОКЭС): 201,203,204,205 | 2. Воздействие сторонних лиц и организаций. | 8 Повреждение КЛ | Подрядной организацией(ОКЭС) ПромЭнергоКомплект повреждена КЛ(ОКЭС) выход на опору от РП-4 в ст п/с Медногорская-городская | земля | 14.07.2017 | 13ч15м | 13ч30м | 00ч15м | Запитали РП-4 по резерву. Откинули поврежденную КЛ. Вкл. ф. 20 | Жилой сектор, быт, школа, поликлиника, школа. | В 14ч00м откинули КЛ от опоры, и вкл. ф.20, запитали ТП-201. |
| 79 | Шарлыкский РУЭС п/с Шарлыкская (ЦПО) | ф. 5 (ОКЭС) | ТП-1,21,78,10,9, 11,13,14,40,3,4,6,7,8,19,18,61,67, 20,24,22,82,64,7 5,59,60,62,68,65, 66, 26, 32 (ОКЭС) ТП-63А,63,32А (абонентские) | 4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины. | 11 Попадание птиц, животных под напряжение. | На ТП-1 в РУ-10 кВ попала кошка | АПВ успешное | 14.07.2017 | 22ч40м | — | — | — | п.Шарлык | Без "У" ТП-1, 15.07.2017 в 00ч 10м на ТП-1 убрали кошку, заменили 2 ПК, ТП-1 вкл. |
| 80 | г.Оренбург ЦРП НМЗ(Нефтемаслозавод) | полностью. | ТП(ОКЭС): 3070,3071,3060, 3058,3059,3053 | 5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц. | 13 Повреждение в ПС и других сетевых организаций | ЦРП НМЗ откл. полностью. | Земля | 15.07.2017 | 14ч55м | 16ч03м | 01ч08м | Испытали КЛ-10кВ ф. ЦРП НМЗ 31,24,20. Повторно вкл. | Водозабор, жилой сектор, быт, КНС, ЦТП | Нефтемаслозавод без испытания КЛ ОКЭС включать их отказался. |
| 81 | г.Оренбург ЦРП НМЗ(Нефтемаслозавод) | ф.12 (ОКЭС) | резерв водозабора ТП-3071(ОКЭС) | 5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц. | 16 Не выявленная, неустановленная причина. | На ЦРП НМЗ аварийно отключился В ф.12 | ТО | 15.07.2017 | 14ч55м | 21ч00м | 06ч05м | Произвели испытание КЛ лабораторией, ф.12 вкл в 21ч00м | Резерв водозабора | КЛ испытание выдержал, вкл в 21ч00м |
| 82 | Бузулукский КЭС Ташлинский РУЭС п/с Ташлинская (ЗПО) | ф.5(ОКЭС) | ТП(ОКЭС):502, 503,504,506,510, 602,606,607,608, 609,610,613,624 | 4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины. | 7 Повреждение ОПН, РВП | На ТП-610(ОКЭС) повреждены разрядники | МТЗ | 15.07.2017 | 11ч10м | 11ч50м | 00ч40м | Заменяли разрядники на ТП-610, вкл.ф.5 | Быт, жилойсектор, промзона | |
| 83 | Илецкий РУЭС п/с Илецкая(ЦПО) | ф.5(ОКЭС) | ТП(ОКЭС):17,2 4,29,30,39,48,52, 53,54,55,57,62,6 4,72,74,82,87 | 2. Воздействие сторонних лиц и организаций. | 3 Обрыв (схлест) провода | На ВЛ-10кВ обрыв 2-х проводов(ОКЭС) в пролете №102-103. Порвал большегрузный автомобиль с поднятым кузовом. | АПВ неуспешное. МТЗ | 15.07.2017 | 14ч50м | 16ч48м | 01ч58м | Устранили обрыв, вкл.ф.5 | Жилой сектор, КНС, АБЗ(резерв) | |
| 84 | Шарлыкский РУЭС п/с Шарлыкская (ЦПО) | ф.6 (ОКЭС) | ТП-47 (ОКЭС) | 4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины. | 15 Прочее | На ТП-47 сгорели 2хПК на 15А по ф.А и С | ф.6 не откл. | 15.07.2017 | 23ч15м | 23ч59м | 0ч44м | заменяли ПК, вкл. ТП-47 | Жилой сектор | |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|----|--|-------------------|---|--|--|--|--------------------------------|------------|--------|--------|--------|--------------------------------|--|---|
| 85 | Орский КЭС п/с Левобережная (ВПО) | ф. 7(ОКЭС) | 1674,1701, 1681, 1676, 1703, 1700, 1619, 1702, 1647, 206, 1617, 1672 (ОКЭС) | 4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины. | 2 Падение деревьев (веток) | На ВЛ-6кВ ф.7 на оп. №81/68 упала ветка | МТЗ | 16.07.2017 | 17ч43м | 20ч06м | 2ч23м | убрали ветку с ВЛ-6кВ, вкл ф.7 | НС, КНС, 2котельные АБР, жильё, быт | |
| 86 | Соль-Илецкий РУЭС РП-1(ЦПО) | ф.1/1 (РЭС) | ТП-106 (ОКЭС) | 5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц. | 13 Повреждение в ПС и других сетевых организаций | Повреждение в сетях РЭСа | МТЗ | 16.07.2017 | 21ч58м | 22ч32м | 0ч34м | вкл ф.1/1 | телевышка резерв | |
| 87 | г.Оренбург ЦРП НМЗ (Нефтемаслозавод) | ф.12 (ОКЭС) | резерв водозабора ТП-3071(ОКЭС) | 4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины. | 16 Не выявленная, неустановленная причина. | На ЦРП НМЗ аварийно отключился В ф.12 | ТО | 16.07.2017 | 20ч25м | - | - | отключен ф.12 | Резерв водозабора | В понедельник будут производить отыскание повреждения |
| 88 | Орский КЭС п/с Левобережная (ВПО) | ф.4(ОКЭС) | ТП 1673,1616,1675, 1615,1620,1611, 1613,1677,1604 (ОКЭС) | 5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц. | 13 Повреждение в ПС и других сетевых организаций | на п/с Левобережная повреждены проходные изоляторы | МТЗ | 17.07.2017 | 11ч27м | 12ч40м | 01ч13м | на опоре №1 откл. РЛНД Р-41 | жилой сектор ,быт, КНС, котельная (резерв) | Устранили повреждение, 18.07.2017 в 15ч35м ф.4 вкл. по н.с. |
| 89 | Орский КЭС Адамовский РУЭС п/с Адамовская 1 (ВПО) | ф. 19(ОКЭС) | ТП- 54,334,5,7,8,9,10 ,210,420,6,209 ,419,11,269,428, 343,260,437,427, 435, 436,431(ОКЭС) | 1. Воздействие стихийных (погодных) явлений. | 16 Не выявленная, неустановленная причина. | гроза, дождь | МТЗ | 17.07.2017 | 14ч37м | 14ч43м | 00ч06м | повторно вкл. | жилой сектор | |
| 90 | Орский КЭС п/с ОЗТП (ВПО) | ф.8 (Орское ПО) | ТП- 582,800(ОКЭС) | 5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц. | 13 Повреждение в ПС и других сетевых организаций | сильный ветер, гроза | МТЗ | 17.07.2017 | 15ч15м | 16ч20м | 01ч05м | повторно вкл. | жилой сектор быт | |
| 91 | Орский КЭС Новоорский РУЭС п/с Новоорская-районная (ВПО) | ф. 15 (ОКЭС) | ТП- 346,313,102,190, 236,350,338,160, 172,136,237,61,6 4,66,278,138 (ОКЭС) | 1. Воздействие стихийных (погодных) явлений. | 2 Падение деревьев (веток) | На ВЛ 10 кВ упало дерево опора №105 | земля | 17.07.2017 | 15ч35м | 17ч23м | 01ч48м | Убрали дерево, ф. 15 вкл. | жилой сектор быт | |
| 92 | Орский КЭС п/с Заводская (ВПО) | ф. 47 (Орское ПО) | ТП-229, 304 (ОКЭС) | 4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины. | 15 Прочее | На ТП-229 РУ 0,4 кВ выгорел абонентский учет, сгорело ПК | Т.О. | 17.07.2017 | 16ч38м | 17ч13м | 00ч35м | откл. ТП -229 ф. 47 вкл. | СНТ | ТП-229 восстановили РУ-0,4кВ(кроме гр. Дачи), вкл. в 19ч50м |
| 93 | Бузулукский КЭС п/с Речная 1-СШ (ЗПО) | 1-СШ бкв(ЗПО) | ф(ОКЭС). Учхоз, ДСМО | 5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц. | 13 Повреждение в ПС и других сетевых организаций | Повреждение в сетях ЗПО | ЗПО информацию не предоставили | 17.07.2017 | 17ч12м | 17ч45м | 00ч33м | ЗПО повторно вкл. 1 СШ | Жилой сектор. быт | |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|--|------------------|--|--|--|--|---------------------------------|--------------------------|--------|--------|--------|---|---|---|
| 94 | г. Оренбург п/с Шевченковская (ЦПО) | ф. ШВ-29 | ТП-3054 1СШ,3277 2СШ, 3276 2СШ,3054 1СШ,3114 2СШ,3042 2СШ,3026 1СШ | 4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины. | 8 Повреждение КЛ | Повреждена КЛ-10кВ от ТП-3084 до ТП-3054 ф. ШВ-29(ОКЭС) | земля | 17.07.2017 | 18ч45м | 19ч13м | 00ч28м | Откл. поврежденный участок, вкл. ф.ШВ-29 | жилой сектор , ЦТП(резерв), ледовый дворец, | ТП-3114.3054.3042.1662.3026.3027 запитали по резерву в 19ч41м |
| 95 | Медногорский РУЭС п/с Медногорская-Городская(ВПО) | ф.19(ОКЭС) | ТП-191(ОГЭС) | 4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины. | 15 Прочее | На ТП-191(ОКЭС) в РУ-0,4кВ(ВКХ) повреждение. Перекрыло СШ | Сгорело 2 ПК | 18.07.2017 | 03ч20м | 06ч55м | 03ч35м | Запитали Волозабор после устранения ВКХ повреждения в РУ-0,4кВ | Водозабор | ф.19 не отключался |
| 96 | Бузулукский КЭС п/с Медногорская-Тоцкий РУЭС п/ст Тоцкая (ЗПО) | 2 СШ-10 кВ (ЗПО) | ф.5 (ОКЭС) ТП-148,147,146, 144,142,141,140, 138,135,131,129, 128,125,124,123, 119,118,114,113, 112,111,110,109 (ОКЭС) ТП-143,115 (абонентские) | 5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц. | 13 Повреждение в ПС и других сетевых организаций | Откл. ВЛ-110 кВ ЗПО о причинах отключения не сообщает | АПВ успешное | 18.07.2017 | 08ч50м | 08ч50м | 00ч00м | АПВ успешное | Котельная, водозабор (резерв), поликлиника, жилой сектор, быт | |
| 97 | г. Оренбург РП-19 (ОПО) | ф.19-0 (ОПО) | ТП-3011, 3033(2 СШ) 3040(2 СШ) ОКЭС | 5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц. | 13 Повреждение в ПС и других сетевых организаций | Повреждение в сетях ОПО | МТЗ | 18.07.2017 | 11ч30м | 12ч36м | 01ч06м | Испытали КВЛ-10 кВ ф.19-0 (ОПО) повторно включили | Пекарня, АЗС, Школа (резерв) жилой сектор, быт | |
| 98 | г. Оренбург РП-19 (ОПО) | ф.19-0 (ОПО) | ТП-3011, 3033(2 СШ) 3040(2 СШ) ОКЭС | 5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц. | 13 Повреждение в ПС и других сетевых организаций | Повреждение в сетях ОПО | МТЗ | 18.07.2017 | 12ч40м | 12ч54м | 00ч14м | ОКЭС на ТП-3033 откл. ВН в сторону ТП-3040 ф.19-0, ОПО на РП-19 ф.19-0 включили | Пекарня, АЗС, Школа (резерв) жилой сектор, быт | |
| 99 | г. Оренбург РП-19 (ОПО) | ф.19-0 (ОПО) | ТП-3011, 3033(2 СШ) 3040(2 СШ) ОКЭС | 5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц. | 13 Повреждение в ПС и других сетевых организаций | На ТП-826(ОПО) повреждение на 1 СШ-10 кВ | МТЗ | 18.07.2017 | 12ч57м | 13ч19м | 00ч22м | ОКЭС на ТП-3033 откл. ВН в сторону ТП-826, вкл. СР 10 кВ, вкл. ВН в ст. ТП-3040 | Пекарня, АЗС, Школа (резерв) жилой сектор, быт | |
| 100 | Оренбург п/с Юго-Восточная (ВПО) | ф. ЮВ-5 (ОГЭС) | ТП-3009 (ОКЭС) | 5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц. | 13 Повреждение в ПС и других сетевых организаций | Повреждение на участке ОГЭС и возможно повреждена КЛ-6 кВ (ОКЭС) от ТП-3009 до ТП-568 | ЦПО не сообщает | 18.07.2017 | 18ч28м | 20ч37м | 2ч09м | Откл. КЛ в ст. ТП-568.ОГЭС вывели поврежденный участок, запитали ТП-3009 по ф.10-18 | Жилой сектор, быт. | |
| 101 | Кувандыкский РУЭС ТП-209 (ОКЭС) | ТМ-2 (ОКЭС) | ТП-209 (ТМ-2) | 4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины. | 8 Повреждение КЛ | Повреждена кабельная перемычка (ОКЭС) от РВ до ТМ-2 | 3 ПК | 18.07.2017 19.07.2017 | 16ч40м | 15ч02м | 22ч22м | устранили повреждение, вкл. ТМ-2 | КНС (резерв) | КНС запитанна с ТМ-1 ТП-209 |
| 102 | Сорочинский КЭС ТП-23 (ОКЭС) | РУ-10 кВ (ОКЭС) | ТП-23 | 4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины. | 15 Прочее | При осмотре ТП обнаружили откл. ВН ввод с п/с Сорочинской ф.5 (привод ВН был в включенном состоянии) | ф.5 на п/с Сорочинская не откл. | 19.07.2017 | 12ч35м | 12ч55м | 00ч20м | Повторно вкл. ВН | Дом пионеров, гор. Администрация, жилой сектор, быт | |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|---|-------------------|---|--|--|---|--------------------------------|-------------|--------|--------|--------|---|---|---|
| 103 | Соль-Илецкий РУЭС п/с Соль Илецкая (ЦПО) | ф.14 (ОКЭС) | РП-1 (1 СШ 10 кВ) ф.1-7, 1-3, 1-1, 1-4 (ОКЭС) | 4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины. | 9 Повреждение изоляторов на ТП | На ТП-123 поврежден проходной изолятор фазы "В" | Земля | 19.07.2017 | 18ч15м | 18ч36м | 00ч21м | на п/с Соль-Илецкая вкл. ф. 14 | 7-НС, КНС, полиция, 2-пекарни, жилой сектор, быт | На РП-1 в 18ч37м вкл. ф.1-7, 1-3, 1-1. В 19ч28м вкл. ф.1-4 без "У" ТП-123. На ТП-123 устранили повреждение, в 20ч23м ТП-123 вкл |
| 104 | Орский КЭС Адамовский РУЭС п/с Кушулинская (ВПО) | 1 и 2 СШ (ВПО) | ф.-5 ТП-156,190,383,285,37,343(ОКЭС) | 5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц. | 13 Повреждение в ПС и других сетевых организаций | Повреждение в сетях ВПО, гроза, дождь | ВПО информацию не предоставили | 19.07.2017 | 20ч00м | 20ч20м | 00ч20м | ВПО 1 и 2 СШ повторно вкл. | жилой сектор | |
| 105 | Орский КЭС Кваркенский РУЭС п/с Кваркенская (ВПО) | ф. 5 (РЭС) | ТП-380,317,14,19,135(ОКЭС) | 5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц. | 13 Повреждение в ПС и других сетевых организаций | на ЛР-27 (РЭС) поврежден изолятор | земля | 19.07.2017 | 20ч48м | 00ч14м | 03ч26м | устранили повреждение ф. 5 вкл. | жилой сектор | |
| 106 | Орский КЭС Адамовский РУЭС п/с Адамовская- 1 и 2 СШ (ВПО) | ф.19(ОКЭС) | ТП-54,334,5,7,8,9,10,210,420,6,209,419,11,269,428,343,260,437,427,435,436,431(ОКЭС) | 5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц. | 13 Повреждение в ПС и других сетевых организаций | Повреждение в сетях ВПО, гроза, дождь | ВПО информацию не предоставили | 19.07.2017 | 21ч36м | 22ч30м | 00ч54м | ф. 19 запитали от п/с Адамовская-2 ф.9 | жилой сектор быт | |
| 107 | Орский КЭС Адамовский РУЭС п/с Адамовская- 1 и 2 СШ (ВПО) | ф.3 (ОКЭС) | ТП-237,273,221,438,283,188,350,65,240,1,2,196,28,3,4,247,199(ОКЭ) | 5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц. | 13 Повреждение в ПС и других сетевых организаций | Повреждение в сетях ВПО, гроза, дождь | ВПО информацию не предоставили | 19.07.2017 | 21ч36м | 23ч10м | 01ч34м | ВПО 1 и 2 СШ повторно вкл. | жилой сектор быт | |
| 108 | Орский КЭС Домбаровский РУЭС п/с Домбаровская-1 (ВПО) | ф.11 (ОКЭС) | ТП-252,202,201,141 (ОКЭС) ТП-12,13 (абонентские Гайский ГОК) | 5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц. | 14 Повреждение в эл. установках абонентов | повреждение на отпайке в сторону ТП -12 (Гайский ГОК) | МТЗ | 19.07.2017 | 22ч25м | 23ч20м | 01ч55м | На ВЛ 10 кВ откл.ЛР №30 в стор ТП-12 (Гайский ГОК) ф. 11 вкл. | жилой сектор быт | откл. ТП-12, 13 (Гайский ГОК) |
| 109 | г. Оренбург п/с Ростоси (ЦПО) | ф. Рш-1 (ОКЭС) | ТП-3121, 3122, 3123, 3124, 3017,3018,3068,3076,3087 (ОКЭС) | 5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц. | 13 Повреждение в ПС и других сетевых организаций | повреждение в сетях ОПО КРУН-33-9-2 повреждены Т.Т. | МТЗ | 19.07.2017. | 02ч59м | 03ч33м | 00ч34м | На ТП 3124 откл. ВН в стор. ТП 3018, ф. Рш-1 вкл. | жилой сектор ,КНС (резерв) | в 04ч21м на ВЛ 10 кВ ф. Рш-1 откл. ЛР-33-9-5(ОПО) ТП 3018,3087,3068,3076 запитали с РП 33 ф. 33-9 |
| 110 | Бугурусланский КЭС Асекеевский РУЭС РП-1 (ОКЭС) | ф.Элеватор (ОКЭС) | ТП-20,29 (ОКЭС) | 4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины. | 11 Попадание птиц, животных под напряжение. | На ВЛ-10кВ оп.№30 обнаружили грача | МТЗ | 20.07.2017 | 08ч00м | 08ч30м | 0ч30м | убрали птицу, вкл ф.Элеватор | Сельсовет, магазин, быт. | |
| 111 | г.Оренбург п/с Пугачёвская (ЦПО) | 1СШ-10кВ (ЦПО) | РП-72 1СШ, ТП-3024 2СШ, 3136 (ОКЭС), ТП-2216 1СШ (абонентская) | 5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц. | 13 Повреждение в ПС и других сетевых организаций | Повреждение в сетях ЦПО на п/с Пугачевской | ЦПО информацию не предоставили | 20.07.2017 | 15ч50м | 16ч25м | 0ч35м | На РП-72 откл.ф.П-20, вкл. СВ-10кВ | Котельная ввод№2, КНС ввод№1, жилой сектор п.Весенний | На ТП-3024 вкл СВВ в 16ч40м |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|--|---|--|--|--|--|---|--------------------------|--------|--------|--------|---|--|---|
| 112 | Бузулукский КЭС Плещановский РУЭС п/с Плещановская(ЗПО) | ф.1(ОКЭС) | ТП(ОКЭС):104, 102,106.109,110, 111,112,114.115, 116,117.118.119, 120,121.124,125, 127,128,129,130, 131,132,207,210, 510,516,902.601, 519,134 | 4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины. | 16 Не выявленная, неустановленная причина. | Осмотр причину не выявил. | МТО | 22.07.2017 | 07ч37м | 08ч45м | 01ч08м | Осмотрели вф.1, повторно вкл. | Жилой сектор, быт | |
| 113 | Орский КЭС Кваркенский РУЭС п/с Кваркенская (ВПО) | ф.5(ВПО) | ТП(ОКЭС):383, 317.19,14,135 | 5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц. | 13 Повреждение в ПС и других сетевых организаций | Повреждение в сетях ВПО | МТЗ | 22.07.2017 | 14ч18м | 15ч42м | 01ч24м | ВПО повторно вкл. ф. 5 | Быт | |
| 114 | Орский КЭС п/с Заводская(ВПО) | ф.47(ОргЭС) | ТП(ОКЭС):304, 229 | 5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц. | 13 Повреждение в ПС и других сетевых организаций | Повреждение в сетях ОргЭС. Причину не сообщают. | МТЗ | 22.07.2017 | 18ч30м | 19ч15м | 00ч45м | ОргЭС вкл. ф.47 | Дачи. | |
| 115 | Орский КЭС ТП-299 (ОргЭС) | ТМ-1, ТМ-2 (на балансе Педагогическо го института) | КЛ-0, 4 кВ (ОКЭС) от ТП- 299 до ВРУ ж/д ул.Школьная 18 | 5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц. | 13 Повреждение в ПС и других сетевых организаций | Повреждение в сетях Педагогического института(повреждена кабельная перемычка на ТМ.) | ПК (ОргЭС подробной информации не предоставляют) | 22.07.2017 23.07.2017 | 21ч10м | 12ч25м | 15ч25м | ОргЭС совместно с Пед. Институтом устранили неисправность, вкл. | ж/д Школьная 18 (ОКЭС) | 9-ти этажный ж/д Школьная 18 без напряжения 15ч25м |
| 116 | Соль-Илецкий РУЭС п/с Соль-Илецкая 1СШ (ЦПО) | ф.14,11,18 (ОКЭС) | РП-1 (1 СШ 10 кВ) ф.1-7, 1-3, 1-1, 1-4 (ОКЭС) | 5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц. | 13 Повреждение в ПС и других сетевых организаций | на п/с Соль-Илецкая откл. 1СШ | защита минимального напряжения | 24.07.2017 | 11ч26м | 11ч38м | 00ч12м | повторно вкл. | жилой сектор быт | |
| 117 | Орский КЭС,Адамовский РУЭС п/с."Адамовская- 2"(ВПО) | 1-2СШ 10кВ(ВПО) | ф.9(ОКЭС). ТП- 36,34,302,425,33 0,440,38,4,3,5,36 5,39,419,426,445 ,198(ОКЭС). | 5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц. | 13 Повреждение в ПС и других сетевых организаций | Повреждение в сетях ВПО. | ВПО информацию не предоставили | 24.07.2017 | 21ч40м | 21ч50м | 00ч10м | На п/с."Адамовская-2" ВПО повторно включили 1- 2 СШ-10кВ. | Больница- резерв,жилой сектор,быт. | |
| 118 | Орский КЭС,Адамовский РУЭС п/с."Адамовская- 2"(ВПО) | ф.9(ОКЭС) | ТП- 36,34,302,425,33 0,440,38,4,3,5,36 5,39,419,426,445 ,198(ОКЭС). | 1. Воздействие стихийных (погодных) явлений. | 15 Прочее | Гроза, дождь. | ВПО информацию не предоставили | 25.07.2017 | 02ч40м | 03ч05м | 00ч25м | На п/с."Адамовская-2" ВПО повторно включили ф.9. | Больница- резерв,жилой сектор,быт. | |
| 119 | Орский КЭС,Адамовский РУЭС п/с."Адамовская- 1"(ВПО) | ф.19(ОКЭС) | ТП- 54,,434,7,420,9,1 0,201,8,6,209,11, 259,428,427,233, 435,433,436,441, 437,260(ОКЭС) | 1. Воздействие стихийных (погодных) явлений. | 15 Прочее | Гроза, дождь. | ВПО информацию не предоставили | 25.07.2017 | 02ч50м | 03ч27м | 00ч37м | На п/с."Адамовская-1" ВПО повторно включили ф.19. | Больница, жилой сектор, быт. | |
| 120 | Беляевский РУЭС п/с Беляевская 1СШ (ЦПО) | ф. 2, 3(ОКЭС) | ТП - 204,212,211,202, 215,218,213,220, 216,217,221,228, 22,214,223,206,2 08,209,225,207,2 24,227,226, ТП- 301,302,308,333, 314,313,310,309, 311,312,336,337, 338,335,326 | 5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц. | 13 Повреждение в ПС и других сетевых организаций | повреждение в сетях ЦПО | ЦПО информацию не предоставили | 25.07.2017 | 09ч30м | 09ч40м | 00ч10м | повторно вкл. | больница, водозабор, жилой сектор быт | |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|--|---------------------------------|--|--|--|--|----------------------|------------|--------|--------|--------|--|---|--|
| 121 | Орский КЭС РП-3 (Орское ПО) | ф.11 (Орское ПО) | ТП-389(ОКЭС) | 5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц. | 13 Повреждение в ПС и других сетевых организаций | повреждена КЛ от ТП-164 до ТП 164А (ОрГЭС) | земля | 25.07.2017 | 11ч45м | 12ч46м | 01ч01м | откл. поврежденную КЛ ф.11 вкл. | жилой сектор | |
| 122 | г. Оренбург РП-39 (ОПО) | ф.39-4 (ОПО) | ТП-3108, 3098 1СШ (ОКЭС) | 2. Воздействие сторонних лиц и организаций. | 13 Повреждение в ПС и других сетевых организаций | сбита опора в стор. ТП 1532(абонентская) | МТЗ | 25.07.2017 | 12ч54м | 14ч14м | 01ч20м | откл. отпайку в сторону ТП 1532 ф.39-4 | жилой сектор | |
| 123 | г.Оренбург РП-77 (ОПО) | ф.77-4 (ОПО) | ТП-3032 (1 СШ 6 кВ) ОКЭС | 5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц. | 13 Повреждение в ПС и других сетевых организаций | Повреждена КЛ-6 кВ (ОПО) от РП-77 до ТП-420 ф.77-4 и КЛ-6 кВ (ОПО) от ТП-420 до ТП-259 ф.77-4 | ТО | 26.07.2017 | 11ч02м | 11ч38м | 00ч36м | На ТП-3032 откл. ВН в ст.ТП-1104 ф.77-4, вкл. СРВ-6 кВ | Жилой сектор, быт, МТС. | 0 |
| 124 | г.Оренбург п/с Юго-Восточная (ЦПО) | ф.ЮВ-46 (ОПО) | ТП-3117 (1СШ 10 кВ), 3116 (2 СШ 10 кВ) - ОКЭС | 5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц. | 13 Повреждение в ПС и других сетевых организаций | Повреждена КЛ-10 кВ (ОПО) от п/с Юго-Восточная до РП-50 ф.ЮВ-46 | "Земля" | 26.07.2017 | 17ч48м | 17ч53м | 00ч05м | ОПО по ТУ на РП-50 откл.В ф.ЮВ-46, на РП-58 вкл. В ф.50-2. | Жилой сектор, быт | |
| 125 | Сорочинский КЭС п/с Сорочинская (ЗПО) | ф. 8 (ОКЭС) | ТП-82,80,175,81,13, 22,61,52,153,83, 151,214,12,28,57,64,185, 23, 6, 18, 164,5,30,216,18, 59,217,56,147 (ОКЭС) ТП-160,74,188, 55,162,39,75,149 (абонентские) | 4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины. | 16 Не выявленная, неустановленная причина. | произвели осмотр эл. Оборудования повреждений нет. | "Земля" АПВ успешное | 27.07.2017 | 18ч38м | 18ч38м | 00ч00м | АПВ успешное | КНС (резерв), скважины (резерв), Пром. Зона, жилой сектор, быт. | |
| 126 | Соль-Илецкий РУЭС п/с Соль-Илецкая (ЦПО) | ф.18 (ОКЭС) | ТП-41,20,34,22,110, 82,7,92,23,11,13, 71,79,19,74,78,1 37,118,21,26,28, 139,47,58,73,27, 39,42,57,56,55(ОКЭС) | 4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины. | 8 Повреждение КЛ | повреждена КЛ от п/с Соль-Илецкая до опоры №1 (ОКЭС) на п/с Соль-Илецкая яч ф. 18 поврежден опорный изолятор | Т.О. | 27.07.2017 | 20ч07м | 21ч29м | 01ч22м | откл. поврежденную КЛ ф. 18 запитали по ф.-11 до ТП 11 | КНС, скважина, жилой сектор быт | в 22ч 40м ф. 18 от ТП 11 до ТП 102 запитали с РП-1 ф. 1-3 28.07.18. в 21ч44м ф 18 вкл. |
| 127 | Орский КЭС п/с Восточная 1 и 2 СШ (ВПО) | ф. 3(Орское ПО) ф.8 (Орское ПО) | ТП 537,1741, 553 (ОКЭС) | 5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц. | 13 Повреждение в ПС и других сетевых организаций | На п/с Восточная под напряжение попала кошка | Т.О. | 29.07.2017 | 02ч13м | 02ч56м | 00ч43м | на п/с Восточная убрали кошку 1 и 2 СШ вкл. | жилой сектор быт | |
| 128 | Абдулинский КЭС Тяговая (СПО) | ф. Город-1 (ОКЭС) | ТП-109,11,110114,1 4,17,18,19,53,55, 56,58,59,60,68,7 4,75,78,84,85,98 (ОКЭС) | 4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины. | 16 Не выявленная, неустановленная причина. | производится осмотр ВЛ | Т.О. | 29.07.2017 | 06ч44м | 06ч46м | 00ч02м | повторно вкл. | жилой сектр быт | |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|---|--------------------------------|---|--|--|---|---|------------|--------|--------|--------|---|---|--|
| 129 | Бузулукский КЭС, Грачёвский РУЭС п/с."Грачёвская"(ЗПО). | ф.1(ОКЭС) не отключался. | ТП-107,124,125,225-2СШ(ОКЭС) | 4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины. | 3 Обрыв (схлест) провода | ВЛИ-10кВ, ф.1, опора № 58/18 при взлёте стая птиц на изоляторе оторвалась вязка и провод СИП 3 упал на землю. | На п/с."Грачёвская" выпавших блинкеров нет. | 29.07.2017 | 09ч35м | 12ч10м | 02ч35м | На ВЛИ-10кВ вывели повреждённый участок от ЛРН№3 до ЛРН№11, на опоре № 58/18 устранили повреждение, ВЛИ-10кВ от ЛРН№3 до ЛРН№11 включили. | НС-резерв, жилой сектор, быт. | |
| 130 | Бузулукский КЭС, Грачёвский РУЭС п/с."Грачёвская"(ЗПО). | ф.1(ОКЭС) | ТП-104,105,106,107,110,117,118,119,120,114,123,124,125,207,208,212,217,225-2СШ,210-1СШ(ОКЭС). | 4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины. | 8 Повреждение КЛ | Повреждена КЛ-10кВ(ОКЭС) от ЛРН№11 до ТП-210. | МТЗ | 29.07.2017 | 14ч55м | 15ч30м | 00ч35м | Отключили повреждённую КЛ-10кВ, ф.1 включили. | НС-резерв, жилой сектор, быт. | |
| 131 | Медногорский РУЭС п/с."Медногорская-Городская"(ВПО) | ф.2(ОКЭС) | РП-1(ОКЭС), отходящие фидера с РП-1 ф.6, ф.7(ОКЭС). | 4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины. | 7 Повреждение ОПН, РВП | На ТП-65(ОКЭС) запитанной по ф.6 с РП-1 в РУ-10кВ повреждён разрядник РВО фазы "С". | Земля | 29.07.2017 | 16ч00м | 17ч20м | 01ч20м | Отключили ТП-65, ф.2 и РП-1 включили. | Жилой сектор, быт, магазин, офисы. | 30.07.2017 в 08ч40м вкл. ТП-65-гаражи |
| 132 | Бузулукский КЭС РП-1 (ОКЭС) | ф.Сухоречинский (КРУН №8) ОКЭС | ТП-475 (ОКЭС) | 5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц. | 13 Повреждение в ПС и других сетевых организаций | На ВЛ-6 кВ ф. Сухоречинский откл. КРУН №8. | МТЗ | 30.07.2017 | 03ч40м | 06ч39м | 02ч59м | ЗПО устранили повреждение, КРУН №8 вкл. | Исправительная колония | ВЛ-6 кВ от КРУН №8 в сторону п.Мичурино на балансе (ЗПО) |
| 133 | Шарлыкский РУЭС п/с Шарлыкская(ЦПО) | полностью | ф.(ОКЭС): 1,5,6 | 5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц. | 13 Повреждение в ПС и других сетевых организаций | Неисправность со стороны 110кВ(ЦПО). Причину не сообщают | ЦПО не сообщает | 30.07.2017 | 12ч33м | 12ч40м | 00ч07м | ЦПО запитали п/с Шарлыкская | Больница, жилой сектор, быт, КНС, ЦТП, д/сад, школа | |
| 134 | Бузулукский КЭС Грачёвский РУЭС п/с Грачёвская(ЗПО) | ф.2(ОКЭС) | ТП(ОКЭС): 221,213,206,211,218,214,205,216,215,222,113,225,210,217,108,203,1 | 4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины. | 8 Повреждение КЛ | Повреждена КЛ(ОКЭС) от ТП-222 до ТП-113 | земля | 30.07.2017 | 12ч40м | 14ч02м | 01ч22м | Вывели повреждённую КЛ, вкл.ф2 | Жилой сектор, быт | |
| 135 | Александровский РУЭС п/с Александровская(ЦПО) | полностью | ф.(ОКЭС): 5,11,12 | 5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц. | 13 Повреждение в ПС и других сетевых организаций | Неисправность со стороны 110кВ(ЦПО). Причину не сообщают | МФО | 30.07.2017 | 12ч35м | 12ч42м | 00ч07м | ЦПО запитали п/с Александровская | Больница, жилой сектор, быт, КНС, ЦТП, д/сад, школа | |
| 136 | Новосергиевский РУЭС п/с Новосергиевская(ЗПО) | ф.1(ОКЭС) | ТП(ОКЭС): 114,102,103,104,105,107,118,108,109,110, | 4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины. | 9 Повреждение изоляторов на ТП | На ТП-104(ОКЭС) поврежден проходной изолятор | земля | 30.07.2017 | 15ч15м | 15ч57м | 00ч42м | Откл. ТП-104, вкл. ф.1 | Жилой сектор, быт, школа | В 16ч32м заменили изолятор, вкл. ТП-104 |
| 137 | г. Оренбург РП-19(ОГЭС) | ф.19-4(ОПО) | ТП(ОКЭС): 3033,3011,3040(2СШ) | 4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины. | 4 Повреждение изоляторов на ВЛ | На ВЛ-10кВ ф.19-0 возле РТП-3011 поврежден опорный изолятор, отгорел шлейф (ОКЭС) | ТО | 30.07.2017 | 16ч55м | 17ч29м | 00ч34м | Вывели участок от ТП-3033 до ТП-3040, ф.19-4 вкл. | Жилой сектор, быт, АЗС, пекарня | Без "У" ТП-3011. В 20ч24м устранили повреждение ТП-3011 вкл. |
| 138 | Бузулукский КЭС п/с Бузулукская (МЭС) | ф.Водовод-1 (ОКЭС) | ТП-365,409,98,294,364,100,191 (ОКЭС) | 1. Воздействие стихийных (погодных) явлений. | 3 Обрыв (схлест) провода | На 2-ух цепной ВЛ-6 кВ (ОКЭС) в пролете опор №109-110 обрыв провода. Дождь, гроза | "Земля" фазы "А" | 31.07.2017 | 02ч36м | 10ч57м | 08ч21м | Устранили обрыв, вкл. | Водозабор | |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|---|---------------------------|---|--|--|--|---|------------|--------|--------|--------|--|--|--|
| 139 | Бузулукский КЭС п/с Бузулукская (МЭС) | ф.Водовод-2 (ОКЭС) | ТП-94,366, 367, 95,96,97,351,192 (ОКЭС) ТП-93 и РП-15 (Водоканал) | 1. Воздействие стихийных (погодных) явлений. | 3 Обрыв (схлест) провода | На 2-ух цепной ВЛ-6 кВ (ОКЭС) в полете опор №109-110 обрыв провода. Дождь, гроза | "Земля" фазы "С" | 31.07.2017 | 02.36м | 10ч30м | 07ч54м | Устранили обрыв, вкл. | Водозабор | |
| 140 | Бузулукский КЭС п/с Речная (ЗПО) | ф.Учхоз (ОКЭС) | ТП-501,353,253, 277(1СШ),129, 189, 481,436,491, 482,492,487,494, 295,196,109 (абонентские) ТП-461,10,388, 439,159,405,158, 193,469,405,205, 244,320,141 (1СШ), 413,384, 358,62 (ОКЭС) | 1. Воздействие стихийных (погодных) явлений. | 15 Прочее | Дождь, гроза | МТЗ | 31.07.2017 | 02ч30м | 03ч21м | 00ч59м | ЗПО повторно вкл. | Жилой сектор, быт | Утром будут производить осмотр эл. оборудования. |
| 141 | Абдулинский КЭС ТП-87 (ОКЭС) | РУ-10кВ (ОКЭС) | | 1. Воздействие стихийных (погодных) явлений. | 15 Прочее | ТП-87 РУ-0,4 кВ в результате разрушения ОПН произошло к.з.. Дождь, гроза. | 2 ПК фазы "В" и "С" | 31.07.2017 | 03ч10м | 4ч10м | 01ч00м | Демонтировали ОПН, заменили ПК, ТП-87 вкл. | Жилой сектор, быт | |
| 142 | Бузулукский КЭС п/с Пром База (ЗПО) | 1-2 СШ 6 кВ | ф.Город-7 (ОКЭС) | 5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц. | 13 Повреждение в ПС и других сетевых организаций | откл. ВЛ-35 кВ (ЗПО), причину откл. не сообщают. Дождь, гроза. | ЗПО информацию не предоставили | 31.01.2017 | 4ч15м | 05ч26м | 1ч11м | Персонал ЗПО вкл. | жилой сектор, быт | |
| 143 | Бузулукский КЭС Колтубановский РУЭС п/с Колтубановская(ЗПО) | ф.2(ОКЭС) | ТП(ОКЭС):201, 202,203,204,205, 206,207,209,210 | 4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины. | 16 Не выявленная, неустановленная причина. | Осмотр причину не выявил. | земля | 31.07.2017 | 07ч10м | 10ч10м | 03ч00м | Осмотрели, повторно вкл. | Быт, жилой сектор. | |
| 144 | Бузулукский КЭС Колтубановский РУЭС п/с Колтубановская(ЗПО) | ф.4(ОКЭС) | ТП(ОКЭС): 401,402,403 | 4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины. | 9 Повреждение изоляторов на ТП | На ТП-401(ОКЭС) поврежден проходной изолятор. | МТЗ | 31.07.2017 | 07ч10м | 09ч35м | 02ч25м | На ТП-401 заменили изолятор, вкл. ф.4 | Мебельная фабрика | |
| 145 | Бугурусланский КЭС, Северный РУЭС п/с."Северная"(МЭС) | ф.Св-2(СПО)не отключался. | ТП-Св2-8,Св2-13,Св2-15(ОКЭС) | 5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц. | 13 Повреждение в ПС и других сетевых организаций | ВЛ-10кВ(СПО),опора №63 отгорел шлейф. | СПО в 20ч56м отключили ф.Св-2 для устранения повреждения. | 31.07.2017 | 20ч56м | 21ч48м | 00ч52м | СПО на опоре №63 восстановили отгоревший шлейф, ф.Св-2 включили. | Детсад,администрация,жилой сектор,быт. | На ТП-Св2-8,Св2-13,Св2-15 не приходит одна фаза по 10кВ. Осмотр ВЛ-10кВ отпайки в сторону ТП и ТП произвели,видимых повреждений не обнаружили. |