

Данные об аварийных отключениях по границам территориальных зон деятельности организации, вызванных авариями или внеплановыми отключениями объектов электросетевого хозяйства, с указанием даты аварийного отключения объектов электросетевого хозяйства и включения их в работу, причин аварий (по итогам расследования в установленном порядке) и мероприятий по их устранению по ГУП "ОКЭС" **Июнь 2017 г.**
название (филиал, РУЭС) ОГУ КЭС

№ п.п.	Наименование электроустановки		Признак нарушения	Причина нарушения	Дополнительная информация по причинам нарушений	Срабатывание коммутации (защ. у.-ва)	Дата	Время откл.	Время вкл.	Длительность перерыва электроснабжения	Принятые меры	Отключенные потребители (эл.установки)	Примечание
	ПС или РП	№ТП											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Орский КЭС ТП-537 (ОКЭС)	гр.3 (абонентская)	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	14 Повреждение в эл. установках абонентов	На ТП-537 выгорел узел учета и поплавился СИП гр.3 абонента	отключили рубильник	01.06.2017	16ч05м	—	—	На ТП-537 откл гр.3	магазин	После восстановления вкл гр.3 в 18ч54м
2	Орский КЭС ТП-1073 (ОКЭС)	гр.№1(ОКЭС)	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	14 Повреждение в эл. установках абонентов	Из-за пожара ж/д по ул. Бесорабская 2 на ВЛИ-0,4кВ(ОКЭС) опора №37 сгорел магистральный провод СИП 4*70 и упал на землю, поврежден провод СИП 2пролёта уличного освещения 16мм2	Автомат 250А не отключался.	03.06.2017	15ч45м	15ч50м	00ч05м	На опоре №36 ВЛИ-0,4кВ откл. провод СИП в ст. опоры №37, гр. №1 вкл.	Жилой сектор.	С 15ч05м жилые дома по ул.Бесорабская с 2 по 32 без напряжения. В 19ч35м устранили повреждение вкл. гр.№1 полностью
3	Илекский РУЭС ТП-59 (ОКЭС)	гр. 3 (ОКЭС)	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	15 Прочее	Поврежден АВ-160А. Ветки в охранной зоне ВЛ-0,4 кВ.	АВ-160 А	03.06.2017	19ч25м	22ч50м	3ч25м	На ВЛ-0,4 кВ гр.№3 произвели опиловку деревьев, в ТП-45 заменили АВ, гр.№3 вкл.	Автостанция, жилой сектор, быт.	
4	г.Оренбург ТП-3378 (ОКЭС)	гр.Кирпичная (ОГЭС)	1. Воздействие стихийных (погодных) явлений.	15 Прочее	Сгорел ПН фазы "В". Ветер.	ПН-250 А	03.06.2017	20ч30м	21ч32м	1ч02м	Заменили ПН, гр.Кирпичная вкл.	Абоненты ОГЭС (жилой сектор)	
5	Абдулинский КЭС Понаморевский РУЭС ТП-7 (ОКЭС)	гр.№3 (ОКЭС)	1. Воздействие стихийных (погодных) явлений.	15 Прочее	Откл. АВ-100А. Ветер	АВ-100А	03.06.2017 04.06.2017	23ч28м	00ч10м	00ч42м	произвели осмотр, повторно вкл.	Пожарная часть, жилой сектор.	в ходе осмотра повреждений не выявлено.
6	Бугурусланский КЭС ТП-96 (ОКЭС)	гр. ж/д 14,15(ОКЭС)	1. Воздействие стихийных (погодных) явлений.	15 Прочее	откл. АВ-100А. Ветер, ветки в охранной зоне ВЛ-0,4 кВ	АВ-100А	04.06.17.	1ч15м	2ч00м	00ч45м	Произвели опиловку ВЛ-0,4 кВ, гр. ж/д 14,15 вкл.	Жилой сектор, быт.	

7	г.Оренбург ТП-3378 (ОКЭС)	гр.Кирпичная (ОГЭС)	1. Воздействие стихийных (погодных) явлений.	15 Прочее	Сгорел ПН фазы "С". Ветер.	ПН-250 А	04.06.2017	11ч20м	11ч50м	00ч30м	Заменяли ПН, гр.Кирпичная вкл.	Абоненты ОГЭС (жилой сектор)
8	Медногорский РУЭС ТП-469 (ОКЭС)	гр. 4 (ОКЭС)	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	3 Обрыв (схлест) провода	обрыв ВЛ 0,4 кВ от опоры №5 до опоры №21(отпайка)	гр не отключалась	07.06.2017	18ч40м	19ч00м	00ч20м	устранили обрыв гр. 4 включили	жилой сектор
9	Бугурусланский КЭС ТП-2 (ОКЭС)	гр.Московская 43(ОКЭС)	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	14 Повреждение в эл. установках абонентов	Повреждена КЛ-0,4 кВ (абонентская) подключенная под одни контакты в ВРУ ж/д Московская 43 в ст. магазина	АВ-200А	08.06.2017	18ч30м	21ч35м	03ч05м	Откл. поврежденную КЛ, вкл. гр. на ТП	Многоквартирный ж/д Московская 43
10	Бузулукский КЭС ТП-188 (ОКЭС)	гр.Ул. Освещение (ОКЭС)	2. Воздействие сторонних лиц и организаций.	15 Прочее	Автомобиль сбил опору №15	гр. Ул. Освещение не откл.	09.06.2017	8ч12м	—	—	Заменяли опору в 14ч00м	
11	Бузулукский КЭС ТП-182 (ОКЭС)	гр. Рожкова 40(ОКЭС)	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	15 Прочее	На ТП-182 поврежден автомат отходящей гр. Рожкова 40 на 100А. Повреждена КЛ-0,4 кВ (ОКЭС) от ТП-182 до ВРУ ж/д Рожкова 40	Сгорел АВ-100А	16.06.2017	03ч40м	13ч00м	9ч20м	заменяли АВ-100А, откл. поврежденную КЛ, вкл. по резервному питанию.	Многоквартирный ж/д Рожкова 40
12	Новосергиевский РУЭС ТП-313 (ОКЭС)	гр. №1 (ОКЭС)	2. Воздействие сторонних лиц и организаций.	15 Прочее	Авто. сбил опору №1	АВ-160 А	16.06.2017	8ч45м	12ч25м	3ч40м	заменяли опору, вкл.	Жилой сектор.
13	Орский КЭС ТП-257 (ОргЭС)	гр. Д/С (ОКЭС)	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	8 Повреждение КЛ	Повреждена КЛ-0,4 кВ (ОКЭС) от ТП-257 до ВРУ д/с	ПН фазы "А"	16.06.2017	10ч10м	10ч50м	0ч40м	откл. поврежденную КЛ, запитали с РП-14 (резерв)	дет. Сад
14	Бугурусланский КЭС КТП-139 (ОКЭС)	гр. ж/д 19 6 (ОКЭС)	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	14 Повреждение в эл. установках абонентов	Повреждение в сетях абонента	АВ-160 А	16.06.2017	9ч10м	11ч20м	2ч10м	вкл.	жилой сектор.

15	Илекский РУЭС ТП-59 (ОКЭС)	гр.3 (ОКЭС)	1. Воздействие стихийных (погодных) явлений.	3 Обрыв (схлест) провода	Сильный ветер. Обрыв на ВЛ-0,4кВ.	Откл. АВ-100А	16.06.2017	18ч30м	20ч00м	01ч30м	Устранили обрыв гр. 3 включили	Жилой сектор
16	Абдулинский КЭС ТП-73(ОКЭС)	РУ-0,4кВ	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	15 Прочее	На ТП-73(ОКЭС) сгорел вводной рубильник	Защита не срабатывала.	16.06.2017	19ч50м	21ч00м	01ч10м	Заменяли рубильник, вкл.	Жилой сектор, АЗС, д\сад.
17	Бузулукский КЭС ТП-251(ОКЭС)	гр. Пятёрочка	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	15 Прочее	На ТП-251(ОКЭС) РУ-0,4кВ сгорел рубильник отходящей гр. Пятёрочка	Защита не срабатывала.	17.06.2017	05ч45м	12ч20м	6ч35м	Заменяли рубильник, вкл.	Магазин "Пятёрочка"
18	Бузулукский КЭС ТП-237(ОКЭС)	гр. Суворова 64-70(ОКЭС)	2. Воздействие сторонних лиц и организаций.	8 Повреждение КЛ	Сторонней организацией при несогласованном производстве работ повреждена КЛ-0,4кВ до ж\д Суворова 64-70	Сгорело 2ПН	20.06.2017	09ч45м	16ч50м	06ч05м	Восстановили КЛ, вкл.	2 многоквартирных ж\д
19	Бугурусланский КЭС КТП-16 (ОКЭС)	гр. Кулиария (ОКЭС)	2. Воздействие сторонних лиц и организаций.	15 Прочее	Дети мячом замкнули ВЛ-0,4 кВ	АВ-250 А	20.06.2017.	21ч25м	21ч40м	0ч15м	Произвели осмотр ВЛ-0,4 кВ, повторно вкл.	Быт.
20	Бузулукский КЭС ТП-26(ОКЭС)	гр. Маяковского(ОКЭС)	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	14 Повреждение в эл. установках абонентов	Откл. гр. Для тушения пожара в ж\д	Защита не срабатывала.	21.06.2017	14ч17м	16ч00м	01ч43м	После тушения пожара гр. Вкл. Ввод на ж\д	Быт.
21	Бузулукский КЭС ТП-35(ОКЭС)	гр. ж/д Степная 17(ОКЭС)	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	10 Дефект контакта	В трёх фазном ВПУ(ОКЭС) отгорел нулевой контакт на счётчике.	Отключили рубильник 250А.	22.06.2017	19ч10м	21ч40м	02ч30м	в ВПУ заменили счётчик, вкл.	12 квартирный жилой дом.
22	Октябрьский РУЭС ТП-21(ОКЭС)	гр.№1(ОКЭС)	2. Воздействие сторонних лиц и организаций.	15 Прочее	На ВЛ-0,4кВ(абонентская) отпайка в сторону гаражей СПТУ-64 упала телевизионная антенна. На ВЛ-0,4кВ(абонентская) обрывов и схлестов проводов нет.	Отключился автомат 100А.	22.06.2017	20ч20м	20ч35м	00ч15м	Осмотрели ВЛ-0,4кВ, вкл.	Жилой сектор, гаражи СПТУ-64.

23	Акбулакский РУЭС ТП-29(ОКЭС)	гр.№2(ОКЭС)	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	3 Обрыв (схлест) провода	На ВЛ-0,4кВ в пролёте опоры №18-№19 произошел обрыв провода одной фазы .	Автомат 160А не отключился.	23.06.2017	02ч20м	03ч09м	00ч49м	Устранили обрыв провода,гр. Вкл.	Военкомат, жилой сектор.	
24	Саракташский РУЭС ТП-236 (ОКЭС)	гр. №1 (ОКЭС)	2. Воздействие сторонних лиц и организаций.	15 Прочее	Грузовой авто. Порвал СИП 4х16 в пролете опор №12-17	ПН-100 А фазы "А"	24.06.2017	16ч15м	17ч00м	0ч45м	устранили повреждение, гр.№1 вкл.	жилой сектор	
25	Орский КЭС ТП-1050 (ОКЭС)	гр. №1 (ОКЭС)	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	8 Повреждение КЛ	Повреждена КЛ-0,4кВ(ОКЭС) от ТП-1050 до ВРУ-0,4кВ 6-ой гор.больницы	ПН фазы "А"	27.06.2017	10ч15м	10ч15м	0ч00м	28.06.2017 будут производить восстановительные работы	6-ая гор.больница АВР	
26	Бугурусланский КЭС КТП-125 (ОКЭС)	гр. Ул. Освещение (ОКЭС)	2. Воздействие сторонних лиц и организаций.	5 Повреждение опоры	Автомобиль сбил опору №14	группа не откл.	28.06.2017 29.06.2017	23ч37м	13ч00м	13ч23м	Заменяли опору, вкл.	Ул. Освещение	29.06.2017 опору заменили и вкл. в 13ч00м гр.
27	Оренбург ТП-3253(ОКЭС)	гр. Микрохирургия оперблок ввод 2 (ОКЭС)	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	15 Прочее	На ТП-3253 РУ-0,4кВ гр. Микрохирургия оперблок ввод 2 (ОКЭС) сгорел ПН-250А, повреждены губки рубильника	ПН фазы "А"-250А	29.06.2017	13ч30м	14ч46м	01ч16м	Перекинули КЛ-0,4кВ на соседний резервный рубильник, вкл.	Микрохирургия оперблок ввод 2(АВР)	
	Илекский РУЭС ТП-40 (ОКЭС)	гр. №2(ОКЭС)	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	15 Прочее	На ТП-40 откл. автомат отходящей гр.2 160А.	Откл. АВ-160А	29.06.2017	12ч40м	12ч48м	00ч08м	Повторно вкл.	Магазин	

Данные об аварийных отключениях по границам территориальных зон деятельности организации, вызванных авариями или внеплановыми отключениями объектов электросетевого хозяйства, с указанием даты аварийного отключения объектов электросетевого хозяйства и включения их в работу, причин аварий (по итогам расследования в установленном порядке) и мероприятий по их устранению по ГУП "ОКЭС" Июнь 2017 г. название (филиал, РУЭС) ОГУ КЭС

№ п.п.	Наименование электроустановки			Признак нарушения	Причина нарушения	Дополнительная информация по причинам нарушений	Срабатывание коммутации (защ. у.-ва)	Дата	Время откл.	Время вкл.	Длительность перерыва электроснабжения	Принятые меры	Отключенные потребители (эл.установки)	Примечание
	ПС или РП	№фид	№ТП											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Бузулукский КЭС РП-2(ОКЭС)	Ф. Северный (ОКЭС)	ТП-281,201,199,194,184,118,81(ОКЭС)	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	3 Обрыв (схлест) провода	На ВЛ-6кВ в пролете опор №30-31 схлест проводов в результате падения дерева. На оп.31 согнута траверса	МТЗ	01.06.2017	16ч11м	16ч40м	0ч29м	Вывели поврежденный участок ВЛ оп.30-32, запитан ф.Северный по ремонтной схеме	Жил.сектор, быт	На ВЛ-6кВ в пролете оп.30-31 схлест устранили, дерево убрали, на оп.31 траверса восстановлена. Вкл ф.Северный по нормальной схеме в 18ч10м
2	Бузулукский КЭС п/с 7-микрорайон(СпецЭнергоАудит)	Ф. Дачи (ОКЭС)	ТП-275,274,272,271,270,267,266,268,255,261,260,265,264,263,252,401(ОКЭС)	1. Воздействие стихийных (погодных) явлений.	15 Прочее	Дождь, гроза	МТО	02.06.2017	6ч55м	7ч46м	0ч51м	Произвели осмотр Ф. Дачи повторно вкл.	Жил. Сектор.	
3	Александровский РУЭС п/с Александровская (ЦЭС)	1-2СШ-10кВ	ф.5, ф.11, ф.12	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	13 Повреждение в ПС и других сетевых организаций	Откл. ВЛ-110кВ	ЦЭС причину откл. не сообщает	02.06.2017	7ч24м	7ч31м	0ч07м	Повторно вкл.	Жил. Сектор, быт, организации.	
4	Бузулукский КЭС п/с 7-микрорайон(СпецЭнергоАудит)	Ф. Город-8, ф.город-9, ф.город-10, ф.парк, ф.КНС, ф.котельная(ОКЭС).	Ф. Город-8, ф.город-9, ф.город-10, ф.парк, ф.КНС, ф.котельная(ОКЭС).	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	13 Повреждение в ПС и других сетевых организаций	Дождь, гроза. На п/с 7-микрорайон откл. В ввод с ТМ-35/6	СпецЭнергоАудит причину откл. не сообщает	02.06.2017	7ч32м	7ч46м	0ч14м	Повторно вкл.	Жил. Сектор, быт, организации.	
5	г. Оренбург п/с Юго-Западная(ЦЭС)	Ф.ЮЗ-16(ОГЭС)	ТП-3038,3072,3045,3050,3051(ОКЭС)	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	8 Повреждение КЛ	Повреждена КЛ-6кВ от ТП-3050 до ТП-3051(ОКЭС)	ЦЭС на п/с не выезжали.	02.06.2017	7ч47м	9ч15м	1ч28м	Откл. поврежденный участок. Ф.ЮЗ-16 вкл. до ТП-113	Жил. Сектор, быт, организации.	ТП-3050 вкл.в 10ч14м. Восстановили КЛ-6кВ от ТП-3050 до ТП-3051. В 14ч33м ф.ЮЗ-16 вкл. полностью.
6	Орский КЭС п/с Сокол (ВЭС)	Ф.6(ОргЭС)	ТП-349(ОКЭС)	2. Воздействие сторонних лиц и организаций.	8 Повреждение КЛ	Теплосети при производстве земляных работ порвали КЛ-10кВ(ОКЭС) от ТП-349 до ТП-329	МТЗ	02.06.2017	10ч55м	11ч44м	00ч49м	Откл. поврежденный участок. Ф.-6 вкл.	Жилой сектор,быт.	КЛ-10кВ от ТП-349 до ТП-329 восстановлен,испытан, в 18ч25м вкл.,собрали нормальную схему.

7	Сакмарский РУЭС п/с Сакмарская (ЦЭС)	ф.12(ОКЭС)	ТП-124,125,126,127,129 (ОКЭС)	1. Воздействие стихийных (погодных) явлений.	7 Повреждение ОПН, РВП	На ТП-129 поврежден разрядник фазы "А"	ТО	02.06.2017	12ч45м	13ч10м	0ч25м	На ТП-124 откл.ВН в ст. ТП-129 по ф.12	Жил. Сектор, быт.	ТП-129 вкл. в13ч55м
8	Сакмарский РУЭС п/с Сакмарская (ЦЭС)	ф.10(ОКЭС)	ТП-105,106,107,108,101	1. Воздействие стихийных (погодных) явлений.	7 Повреждение ОПН, РВП	На ТП-106 поврежден разрядник фазы "С"	Земля	02.06.2017	13ч11м	13ч58м	0ч47м	На ТП-106 заменили разрядник. Ф-10 вкл.	Жил. Сектор, быт, элеватор.	
9	Бузулукский КЭС Тоцкий РУЭС п/с Тоцкая (ЗЭС)	ф.5(ОКЭС)	ТП-148,147,146,144,142,141,140,138,135,131,129,128,125,124,123,119,118,114,113,112,111,110,103(ОКЭС)	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	13 Повреждение в ПС и других сетевых организаций	Повреждение на п/с Тоцкая	МТО	02.06.2017	14ч20м	14ч30м	0ч10м	Повторно вкл.	Жил. Сектор, быт, 2 Д/С, Сбербанк, администрация, почта.	
10	Бузулукский КЭС Ташлинский РУЭС п/с Ташлинская (ЗЭС)	ф.5(ОКЭС)	ТП-502,503,504,506,510,602,606,607,608,609,610,613,624(ОКЭС)	1. Воздействие стихийных (погодных) явлений.	15 Прочее	Дождь, гроза.	МТО	02.06.2017	15ч11м	15ч16м	00ч05м	Повторно вкл.	Детсад, полиция, отдел образования, гимназия, жилой сектор, быт.	
11	Бузулукский КЭС Ташлинский РУЭС п/с Ташлинская (ЗЭС)	ф.9(ОКЭС)	ТП-509,612,614,617,620,621,623,626,629,631,633,634(ОКЭС)	1. Воздействие стихийных (погодных) явлений.	15 Прочее	Дождь, гроза.	МТО	02.06.2017	15ч11м	15ч16м	00ч05м	Повторно вкл.	Администрация, школа №2, поли технического техникум, детсад, жилой сектор, быт.	
12	Шарлыкский РУЭС п/с Шарлыкская (ЦЭС)	ф.6(ОКЭС)	ТП-35,36,37,38,39,41,44,48,23,47,45,42,40,49,51,53,52,54,56,57,58,70,71,69,72,50,73,80,74(ОКЭС)	1. Воздействие стихийных (погодных) явлений.	2 Падение деревьев (веток)	На ВЛ-10кВ ф.6(ОКЭС) от РТП до ТП-53 упало дерево.	ТО, АПВ не успешное.	02.06.2017	16ч51м	17ч22м	00ч31м	На ВЛ-10кВ откл. РТП-53, ф.6 вкл.	Жилой сектор, быт, организации.	ТП -53 вкл. в 18ч15м
13	Шарлыкский РУЭС п/с Шарлыкская (ЦЭС)	ф.5(ОКЭС)	ТП-1,3,4,6,7,8,9,10,11,13,14,18,19,20,21,22,24,26,28,31,32а,33,34,40.61,62,67,22,68,32,64,66,72,75,82,62а,60 (ОКЭС)	1. Воздействие стихийных (погодных) явлений.	9 Повреждение изоляторов на ТП	на ТП -7 повреждение 3х проходных изоляторов	Т.О.	02.06.2017	18ч01м	18ч20м	00м19м	откл. ЛР-52 ф вкл.	Больница (резерв) жилой сектор быт	В 19ч50м ф 5 полностью вкл. В 21ч20м на ТП -7 заменили проходные изоляторы ТП вкл.
14	г. Оренбург п/с Россия (ЦЭС)	ф.20(ОГЭС)	РП-49 2СШ (ОГЭС) ТП-3195,3196,3197,3194(2СШ) 3190(2СШ) 3183 (1СШ) (ОКЭС)	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	13 Повреждение в ПС и других сетевых организаций	дождь, гроза. На ВЛ-10кВ ф.20(ОГЭС) в пролёте опоры №11-№12 произошел схлест проводов и повреждение изоляторов.	ЦЭС на п/с не выезжали.	02.06.2017	20ч01м	20ч15м	00ч14м	на РП 49 (ОГЭС) вкл. СВ	жилой сектор	03.06.2017 в 03ч17м ОГЭС устранили повреждение на ВЛ-10кВ, ф.20 на п/ст. "Россия" вкл., на РП-49 собрали нормальную схему.
15	г. Оренбург п/с Россия (ЦЭС)	ф.14(ОГЭС)	РП-49 1СШ (ОГЭС) ТП-3194(1СШ) 3190(1СШ) 3183 (2СШ) (ОКЭС)	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	13 Повреждение в ПС и других сетевых организаций	дождь, гроза	ЦЭС на п/с не выезжали.	02.06.2017	20ч01м	20ч12м	00ч11м	Повторно вкл.	жилой сектор	

16	Кувандыкский РУЭС РТП-1 (РЖД)	ф. 6 (РЖД)	ТП-725,726 (ОКЭС)	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	13 Повреждение в ПС и других сетевых организаций	повреждение в сетях РЖД	МТЗ	02.06.2017	21ч02м	21ч30м	00ч28м	Повторно вкл.	жилой сектор	
17	Октябрьский РУЭС РП-1 (ОКЭС)	ф. 105 (ОКЭС)	ТП-15 (ОКЭС)	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	7 Повреждение ОПН, РВП	на ТП 15 поврежден разрядник	ф. 105 не отключался	02.06.2017	21ч40м	21ч50м	00ч10м	на ТП-15 демонтажи разрядник фазы "А" ТП вкл. в работу	жилой сектор	
18	Кувандыкский РУЭС РТП-1 (РЖД)	ф. 6 (РЖД)	ТП-725,726 (ОКЭС)	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	13 Повреждение в ПС и других сетевых организаций	повреждение в сетях РЖД	МТЗ	02.06.2017	22ч02м	22ч25м	00ч23м	Повторно вкл.	жилой сектор	
19	Шарлыкский РУЭС п/с Шарлыкская(ЦЭ С)	ф.5(ОКЭС)	ТП-1,3,4,6,7,8,9,10, 11,13,14,18,19,20,21, 22,24,26,28,31,32а,3 3,34,40.61,62,67, 22,68,32,64,66,72,75, 82,62а,60 (ОКЭС)	1. Воздействие стихийных (погодных) явлений.	15 Прочее	дождь, гроза	Т.О.	02.06.2017	22ч50м	22ч51м	00ч01м	Повторно вкл.	Больница (резерв) жилой сектор быт	
20	Шарлыкский РУЭС п/с Шарлыкская(ЦЭ С)	ф.5(ОКЭС)	ТП-1,3,4,6,7,8,9,10, 11,13,14,18,19,20,21, 22,24,26,28,31,32а,3 3,34,40.61,62,67, 22,68,32,64,66,72,75, 82,62а,60 (ОКЭС)	1. Воздействие стихийных (погодных) явлений.	15 Прочее	дождь, гроза	земля	03.06.2017	00ч20м	00ч44м	00ч24м	Повторно вкл.	Больница (резерв) жилой сектор быт	
21	Шарлыкский РУЭС п/с Шарлыкская(ЦЭ С)	ф.5(ОКЭС)	ТП-1,3,4,6,7,8,9,10, 11,13,14,18,19,20,21, 22,24,26,28,31,32а,3 3,34,40.61,62,67, 22,68,32,64,66,72,75, 82,62а,60 (ОКЭС)	1. Воздействие стихийных (погодных) явлений.	9 Повреждение изоляторов на ТП	на ТП-33 поврежден проходной изолятор	земля	03.06.2017	02ч50м	03ч17м	00ч27м	откл. ТП-33 ф. 5 вкл	Больница (резерв) жилой сектор быт	в 04ч00м на ТП-33 заменили проходной изолятор ТП вкл.
22	г.Оренбург РП- 48(ОГЭС)	ф.48-10(ОГЭС)	ТП-3030(ОКЭС)	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	13 Повреждение в ПС и других сетевых организаций	Повреждение на ТП- 1815(МК "Энерго") в РУ- 0,4кВ.	МТЗ	03.06.2017	09ч45м	10ч38м	00ч53м	На ТП-1815 откл. РУ- 0,4кВ, ф.48-10 на РП- 48 вкл.	ЦТП,ПНС,жилой сектор,быт.	
23	Орский КЭС, Кваркенский РУЭС п/ст."Кваркенск ая" (ВЭС)	ф.9(ВЭС)	ТП- 138,295,276(ОКЭС)	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	13 Повреждение в ПС и других сетевых организаций	Повреждение в сетях ВЭС.	Земля	03.06.2017	11ч30м	12ч02м	00ч32м	ВЭС устранили повреждение,ф.9 вкл.	Жилой сектор,быт.	

24	Орский КЭС,Новоорский РУЭС п/ст."Новоорская-районная"(ВЭС)	ф.7(ОКЭС) не отключался.	ТП-64(ОКЭС)	1. Воздействие стихийных (погодных) явлений.	2 Падение деревьев (веток)	Сильный ветер. ТП-64 на ВЛ-0,4кВ гр.№1(ОКЭС) упала ветка и на опоре №7 вырвало крюк с изолятором фазного провода и произошел слёст проводов двух фаз.	ТП-64 РУ-10кВ сгорел ПК фазы "А". Автомат 160А гр.№1 не отключился.	03.06.2017	13ч25м	14ч20м	00ч55м	ТП-64 ВЛ-0,4кВ гр. №1 опора №7 устранили повреждение, заменили сгоревший ПК, ТП-64 вкл.	Аптека, два магазина, жилой сектор.	
25	Бузулукский КЭС Колтубановский РУЭС (ЗЭС)	ф.2 (ОКЭС)	ТП-201,202,203,204,205,206,207,209,210 (ОКЭС) ТП-208,211,212,213 (абонентские)	1. Воздействие стихийных (погодных) явлений.	16 Не выявленная, неустановленная причина.	Сильный ветер	МТЗ	03.06.2017.	21ч45м	22ч50м	1ч05м	произвели осмотр, повторно вкл.	п.Широкое,Опытное,Партизанский,Заповедное, Паника, МТС, д/с ,таристическая база Бузулукский Бор, база отдыха НГДУ.	в ходе осмотра повреждений не выявлено.
26	Шарлыкский РУЭС п/с Шарлыкская (ЦЭС)	ф.6 (ОКЭС)	ТП-35,36,37,38,39,41,42,45,40,47,48,49,51,54,52,53,56,57,58,71,70,69,73,80,74 (ОКЭС) ТП-23,72 (абонентские)	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	7 Повреждение ОПН, РВП	На ТП-45 повредился разрядник фазы "В"	ТО	03.06.2017.	20ч38м	20ч55м	00ч17м	откл. ТП-45, ф.6 вкл.	Жилой сектор, быт	На ТП-45 демонтировали разрядник, в 21ч40м ТП-45 вкл.
27	г. Оренбург п/с Юго-Западная(ЦЭС)	ф.ЮЗ-16(ОГЭС)	ТП-3038,3072,3045,3050,3051(ОКЭС)	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	14 Повреждение в эл. установках абонентов	Ветер. На отпайке ВЛ-6кВ ф.ЮЗ-16 абонента в ст. ТП-1436 упало дерево	На ТП-489 откл МВ в ст ТП-3045 ф.ЮЗ-16	04.06.2017	12ч55м	14ч00м	1ч05м	Откл. участок. ВЛ ф.ЮЗ-16 от Р.16-1 до ТП-1436, вкл. МВ на ТП-489	Жил. Сектор, быт, миникотельная "Легкая промыш-сть", организации, СНТ Текстильщик, Пекарь, Заря.	Без напряжения ТП-3038, 3072 (ОКЭС), ТП-1107,1436 (абонентские) - СНТ. Убрали дерево, вкл ф.ЮЗ-16 полностью в 15ч00м
28	Орский КЭС Новоорский РУЭС п/с Новоорская-районная (ВЭС)	ф.16 (ОКЭС)	ТП-344,288,289, 128, 135, 16, 131, 291, 84, 305, 231, 307, 309, 69, 63, 62, 194, 196, 252, 220, 67, 243, 262, 267, 277, 268, 326, 325, 227, 67 (ОКЭС)	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	9 Повреждение изоляторов на ТП	Поврежден проходной изолятор на ТП-67	ТО	04.06.2017	13ч40м	14ч39м	0ч59м	устранили повреждение, вкл ф.16	жильё, быт.	
29	Орский КЭС п/с Левобережная (ВЭС)	ф.7(ОКЭС)	ТП-1674, 1701,1617, 1681, 1676, 1703, 1619, 1700, 1702, 1647, 206, 208, 1672 (ОКЭС)	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	15 Прочее	Ветер. На ВЛ-6кВ оп.30/6 намотался радиопровод.	"земля"	04.06.2017	13ч55м	15ч45м	01ч50м	Убрали провод, вкл ф.7	насосная 1 и 2 подъёма (есть резерв), 2 котельные АВР жильё, быт	
30	Орский КЭС п/с Левобережная (ВЭС)	ф.8 (РЖД)	ТП-1683, 1685, 1684, 1012 (ОКЭС)	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	13 Повреждение в ПС и других сетевых организаций	Ветер.	выпавших блинкеров нет	04.06.2017	13ч55м	15ч03м	01ч08м	повторно вкл.	насосная (есть резерв), жильё, быт	

31	г.Оренбург п/с Оренбургская (МЭС)	ф.О-10 (ОГЭС)	ТП-3029 (ОКЭС)	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	13 Повреждение в ПС и других сетевых организаций	Повреждение в сетях ОГЭС.	МТЗ	04.06.2017	15ч40м	16ч36м	00ч56м	Откл. поврежден. участок, вкл	школа, жильё, быт	
32	г. Оренбург п/с Береговая 2СШ- 10кВ (ЦЭС)	ф.Б-6(ОКЭС)	РП-58 1 СШ-10 кВ ТП-3221 1 СШ-10 кВ, ТП-3371 1 СШ-10 кВ;	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	13 Повреждение в ПС и других сетевых организаций	На П/С Береговая откл. 2СШ-10 кВ; поврежден ТН-2; Поврежден КЛ-10 кВ (ОКЭС) ф. Б-6 от П/С Береговая до РП-58	ЗЛШ; На П/С Береговая и на РП-58 ф. Б-6 не отключался	06.06.2017	17ч17м	17ч32м	0ч15м	На РП-58 1СШ-10кВ запитали по ф.Кр-6	ОКБ №1 (есть резерв)	В 19ч51м Бригада ГУП "ОКЭС" допущена на отыскание места повреждения КЛ-10 кВ ф.Б-6 от П/С Береговая до РП-58, в 22ч01м место повреждения КЛ-10кВ ф.Б-6 найдено.
33	г. Оренбург РП-58 (ОКЭС)	ф.58-7(ОКЭС)	ТП-3221 1СШ (ОКЭС)	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	8 Повреждение КЛ	Поврежден КЛ-10 кВ (ОКЭС) от РП-58 до ТП- 3221	ТО	06.06.2017	17ч17м	17ч52м	00ч35м	Откл. поврежденный КЛ- 10кВ. На ТП-3221 в РУ-0,4кВ вкл. СР- 0,4кВ	ОКБ №1 (есть резерв)	
34	г. Оренбург РП-58 (ОКЭС)	ф.58-9(ОКЭС)	ТП-3371 1СШ (ОКЭС)	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	8 Повреждение КЛ	Поврежден КЛ-10 кВ (ОКЭС) от РП-58 до ТП- 3371	ТО	06.06.2017	17ч17м	18ч01м	00ч44м	Откл. поврежденный КЛ- 10кВ. ТП-3371 запитали по ф.58-8	ОКБ №1 (есть резерв)	
35	г. Оренбург РП-60 (ОГЭС)	ф.60-6(ОГЭС)	ТП-3288 2СШ-10 кВ (ОКЭС)	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	13 Повреждение в ПС и других сетевых организаций	При раскопках сторонней организацией порван КЛ-10 кВ (ОГЭС) от ТП- 3288 до ТП-893	На РП-60 ф. 60-6 и ф. Б-5 не отключался. На П/С Береговая ф. Б-5 не отключался	06.06.2017	17ч17м	19ч05м	01ч12м	Откл. поврежденный КЛ- 10кВ. ТП запитали по ф.60-1	Школа бокса (есть резерв),строй.п лощадка.	
36	Сорочинский КЭС п\с Сорочинская(ЗЭ С)	ф.5(ОКЭС)	ТП- 60,78,10,44,49,35,9,3 3,43,8,72,40,47,62,41 ,34,25,24,42,45,48,26 ,27,38,7,23,6,19,5,30, 18,59,56,53,66,209,1 47 (ОКЭС), ТП-54 (Баш.нефть)	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	14 Повреждение в эл. установках абонентов	Повреждение на ТП-54 (Баш.нефть).	Земля	06.06.2017	19ч28м	19ч33м	00ч05м	На ВЛ-10кВ откл. ЛР- 513, ф.5 вкл. На ЛР- 513 ВЛ-10кВ восстановили шлейфа, на опоре №47-6 отключили шлейфа в сторону ТП-54, ЛР-513 вкл. в 23ч10м.	2 Школы,2 котельные, 3 д/с, Поликлиника, скважина, жилой сектор,быт.	При осмотре на линейном разъединителе ЛР-513 (ОКЭС) обнаружили отгоревшие шлейфа. Без напряжения ТП-44 (ОКЭС), ТП-54 (Баш.нефть)
37	г.Оренбург РП- 64(ОКЭС)	ф.64-19(Элекон)	ТП- 1757,1796,1874,194 0,1941 2- СШ(Элекон)	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	13 Повреждение в ПС и других сетевых организаций	Повреждена КЛ- 10кВ(Элекон) от ТП- 1874 до ТП-1940 ф.64- 19.	ТО	07.06.2017	04ч57м	06ч05м	01ч08м	Откл. поврежденный участок КЛ-10кВ. Ф.64-19 на РП-64 вкл.	Жилой сектор,быт.	
38	г.Оренбург РП- 64(ОКЭС)	ф.64-33(Элекон)	ТП- 1757,1796,1874,194 0,1941 1- СШ(Элекон)	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	13 Повреждение в ПС и других сетевых организаций	Повреждена КЛ- 10кВ(Элекон) от ТП- 1874 до ТП-1940 ф.64- 33.	ТО	07.06.2017	04ч57м	06ч05м	01ч08м	Откл. поврежденный участок КЛ-10кВ. Ф.64-33 на РП-64 вкл.	Жилой сектор,быт.	
39	г. Оренбург п/с Степановская (ЦЭС)	ф. С-1 (ОГЭС)	ТП- 3177,3178,3139 (ОКЭС)	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	13 Повреждение в ПС и других сетевых организаций	повреждение в сетях ОГЭС	МТЗ	07.06.2017	10ч50м	13ч42м	02ч52м	откл. ЛР-182 в сторону ТП 17046 (ОГЭС) ф. С-1	жилой сектор	

40	г. Оренбург п/с Юго-Западная(ЦЭС)	ф. ЮЗ-16(ОГЭС)	ТП-3038,3072,3045,3050,3051(ОКЭС),ТП 1436(абонентская)	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	14 Повреждение в эл. установках абонентов	повреждение на ВЛ-6 кВ (абонентская) от Р-16-2 в сторону ТП 1436	земля	07.06.2017	11ч08м	11ч35м	00ч27м	откл. ЛР-Р-16-1 ф. ЮЗ 16 вкл.	Жил. Сектор, быт, организации.	15ч19 на Р-16-2 срезали шлейфа в стор. ТП-1436, ЛР -Р16-1 вкл. Без напряжения ТП-1436
41	Орский КЭС Домбаровский РУЭС п/с Домбаровская-2 (ВЭС)	ф. 17 (ОКЭС)	ТП-239,152,190,165,171,137,86,176,186,156,169,69,70,38,157,158,185,75,131(ОКЭС) ТП -267 226,МТС, 210(абонентские)	1. Воздействие стихийных (погодных) явлений.	16 Не выявленная, неустановленная причина.	сильный ветер	МТЗ	07.06.2017	12ч14м	12ч55м	00ч41м	осмотрели ВЛ повреждений нет ф. повторно вкл.	жилой сектор быт , школа, НС	
42	г. Оренбург п/с Овощевод (ЦПО)	2СШ-10кВ(ЦПО)	ТП(ОКЭС): 3016,3012,3160,3082,3043,3088,3089	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	13 Повреждение в ПС и других сетевых организаций	Повреждение на п\с Овощевод(ЦПО)	ЦПО информацию не предоставляет	07.06.2017	19ч12м	20ч25м	01ч13м	ЦПО повторно вкл. 2 СШ-10кВ	Жилой сектор,2КНС(есть резерв),школа	
43	Оренбург РП-64(ОКЭС)	ф.64-31(ОГЭС)	ЗСШ-10кВ РП-62(ОГЭС)	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	13 Повреждение в ПС и других сетевых организаций	Повреждение на РП-62(ОГЭС)	Т.О.	07.06.2017	20ч10м	05ч47м	09ч37м	ОГЭС устранило повреждение на РП-62, повторно вкл. ф. 64-31	Абонентов ОКЭС нет.	
44	Соль-Илецкий РУЭС п\с Соль-Илецкая(ЦПО)	ф.10(ОКЭС)	ТП(ОКЭС) 105,120,115,121,141,131,136,133,129,130,134,140	1. Воздействие стихийных (погодных) явлений.	15 Прочее	Гроза.	МТЗ	07.06.2017	23ч01м	23ч10м	00ч09м	Повторно вкл. ф.10	Фермерские хозяйства.	
45	Соль-Илецкий РУЭС п\с Соль-Илецкая(ЦПО)	ф.11(ОКЭС)	ТП(ОКЭС) 30,31,29,33,61,100,101,36,37,35,15,14	1. Воздействие стихийных (погодных) явлений.	15 Прочее	Гроза.	МТЗ	07.06.2017	23ч01м	23ч15м	00ч14м	Повторно вкл. ф.11	Жилой сектор,школа,скоряя помощь,поликлиника	
46	Орский КЭС Кваркенский РУЭС п\с Кваркенская(ВПО)	1 СШ-10кВ(ВПО)	ф.8,9,13(ОКЭС),	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	13 Повреждение в ПС и других сетевых организаций	Гроза.	МТЗ	08.06.2017	02ч35м	02ч57м	00ч22м	Повторно вкл. 1 СШ на п\с Кваркенская	Жилой сектор, быт, школа. Поликлиника, д\сад.	
47	Кувандыкский РУЭС п/с Кувандыкская (ВПО)	ф. 6 (ОКЭС)	ТП-601,604,605,606,607, 618, 613 (абонентские) ТП 600,602,603,608,609,610,611,612,614,615,616,617,619 (ОКЭС)	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	14 Повреждение в эл. установках абонентов	Дождь. На ТП-613 попадание влаги на СШ 10 кВ.	МТЗ	08.06.2017	7ч59м	11ч07м	3ч08м	На ТП-613 устранили повреждение. Ф.6 вкл. полностью	Род. Дом (резерв), котельная, Н.С., жилой сектор, быт.	
48	Оренбург п/с Инвертор (ЦПО)	ф.11 (ОГЭС)	ТП-3103 1-СШ 10 кВ (ОКЭС)	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	14 Повреждение в эл. установках абонентов	На РП-52(ОГЭС) яч. ф.Ив-11 выгорел ЛР. Повреждена КЛ-10 кВ (ОГЭС) от РП-52 до ТП-696 ф.52-1	ТО	08.06.2017	12ч35м	14ч43м	2ч08м	откл. поврежденные участки, на РП-52 вкл. СВ-10кВ, на ТП-696 вкл. СВ-10 кВ	ж/д пр.Победы 178/1	На РП-52 яч.Ф.Ив-11 заменили ЛР, ф.Ив-11 вкл.,КЛ-10кВ ф.52-1 восстановили, вкл.,по ф.52-1 09.06.2017 собрали нормальную схему.

49	Оренбург п/с Оренбургская (МЭС)	2-СШ 6 кВ (МЭС)	ф.17 (ОКЭС) ТП-3270 (2 СШ 6кВ), 3067, 3029, 3378 (ОКЭС)	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	14 Повреждение в эл. установках абонентов	На п/с Оренбургская откл. ТМ-2	МЭС не сообщает	08.06.2017	14ч05м	14ч19м	0ч14м	МЭС вкл.СВ-6 кВ	Жилой сектор, КНС	
50	Оренбург РП-63(ОГЭС)	ф. 63-1(ОКЭС)	ТП-3097(1СШ)(ОКЭС)	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	16 Не выявленная, неустановленная причина.	На РП-63 откл. В ф. 63-1	МТЗ	08.06.2017	20ч05м	20ч48м	00ч43м	Повторно вкл.	СК "Олимпийский"	
51	Оренбург РП-63(ОГЭС)	ф. 63-2(ОКЭС)	ТП-3097(2СШ)(ОКЭС)	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	16 Не выявленная, неустановленная причина.	На РП-63 откл. В ф. 63-2	МТЗ	08.06.2017	20ч05м	20ч48м	00ч43м	Повторно вкл.	СК "Олимпийский"	
52	г.Оренбург РП-52 (ОГЭС)	ф.52-1 (ОГЭС)	ТП-3103 1-СШ 10кВ(ОКЭС)	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	13 Повреждение в ПС и других сетевых организаций	Повреждена КЛ-10кВ(ОГЭС) от РП-52 до ТП-696 ф.52-1.	ТО	10.06.2017	10ч27м	10ч54м	00ч27м	ОГЭС отключили повреждённую КЛ-10кВ от РП-52 до ТП-696 ф.52-1,на ТП-696 вкл.СР-10кВ.	ж/д пр.Победы 178/1	
53	г.Оренбург РП-10(ОГЭС)	ф.10-8(ОГЭС)	ТП-3083(ОКЭС)	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	13 Повреждение в ПС и других сетевых организаций	Повреждена КЛ-6кВ(ОГЭС) от ТП-910 до ТП-922 ф.10-8.	ТО	10.06.2017	13ч45м	13ч59м	00ч14м	ОГЭС отключили повреждённую КЛ-6кВ от ТП-910 до ТП-922 ,на РП-10 вкл. ф.10-8.	Промзона.	
54	Бузулукский КЭС Грачёвский РУЭС п/с Грачёвская (ЗЭС)	ф.1 (ОКЭС)	ТП-114, 106,110,119,118,117,120,114,105,107,125,124,212,225 (2СШ), 208,123,207 (ОКЭС), ТП-116, 112, 101,102,121 (абонентские)	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	14 Повреждение в эл. установках абонентов	Повреждена на абонентской ТП-101	МТЗ	10.06.2017	20ч55м	21ч10м	0ч15м	Откл. РЛНД Р.18 в ст ТП-101, вкл ф.1	Жильё, быт п.Грачёвка	Без напряжения ТП-101 хлебоприёмный пункт. На ТП-101 заменили ПК и изолятор, вкл в 22ч15м
55	Бугурусланский КЭС Северный РУЭС п/с Северная(СПО)	ф. СВ-3(СПО)	ТП(ОКЭС): СВ-3-18,3-19,3-20	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	13 Повреждение в ПС и других сетевых организаций	На участке ВЛ принадлежащей СПО упало дерево.	МТО, АПВ не успешно	12.06.2017	13ч24м	15ч26м	02ч02м	СПО устранили повреждение, вкл.	Быт	
56	г.Оренбург п/с Промбаза(ГазпромЭнерго)	ф. ПБ-13(ОКЭС)	РП-41(ОКЭС)	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	3 Обрыв (схлест) провода	На ВЛ-10кВ ф.ПБ-13(ОКЭС) произошел обрыв провода в пролете опоры №3-4	Т.О.	12.06.2017	09ч08м	14ч06м	04ч58м	Устранили обрыв, вкл.	РП-41 Промзона.	
57	Бузулукский КЭС п/с Бузулукская (МЭС)	ф. Город-1 (ОКЭС)	ТП-18,41,61,117,39,14 (2 СШ), 67 (2 СШ) ОКЭС; ТП-195,356,174 (абонентские)	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	8 Повреждение КЛ	Повреждена КЛ-6 кВ (ОКЭС) от ТП-39 до ТП-14.	МТЗ	13.06.2017	0ч30м	1ч16м	0ч46м	откл. поврежденные КЛ, ф. Город-1 вкл.	больница (резерв), нефтебаза, жилой сектор, быт	

58	г.Оренбург РП-57(ОГЭС)	ф. 57-9(ОГЭС)	ТП 3023(1 СШ) ОКЭС	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	13 Повреждение в ПС и других сетевых организаций	На РП 57 ф.57-9 повреждена кабельная разделка(ОГЭС)	ТО	13.06.2017	08ч45м	10ч20м	01ч35м	Вывели поврежденный участок, запитали по ф. Шв-29	Мегафон(резерв), жилой сектор, быт	13.06.2017 на РП-57 восстановили кабельную разделку,испытали,сфазировали,собрали нормальную схему.
59	Александровский РУЭС п/с Александровская (ЦЭС) полностью	1,2 СШ-10кВ (ЦЭС)	ф.5, ф.11, ф.12, ф.8, ф.6, ф.1 (ОКЭС)	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	13 Повреждение в ПС и других сетевых организаций	Откл. ВЛ-110кВ ЦЭСа на п/с Александровскую	АПВ успешно	15.06.2017	16ч57м	16ч57м	00ч00м	АПВ успешно	р.ц. Александровский, ЦРБ, 2котельные, жильё, быт	
60	Александровский РУЭС п/с Александровская (ЦЭС) полностью	1,2 СШ-10кВ (ЦЭС)	ф.5, ф.11, ф.12, ф.8, ф.6, ф.1 (ОКЭС)	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	13 Повреждение в ПС и других сетевых организаций	Откл. ВЛ-110кВ ЦЭСа на п/с Александровскую	АПВ успешно	15.06.2017	17ч00м	17ч00м	00ч00м	АПВ успешно	р.ц. Александровский, ЦРБ, 2котельные, жильё, быт	
61	Александровский РУЭС п/с Александровская (ЦЭС) полностью	1,2 СШ-10кВ (ЦЭС)	ф.5, ф.11, ф.12, ф.8, ф.6, ф.1 (ОКЭС)	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	13 Повреждение в ПС и других сетевых организаций	Откл. ВЛ-110кВ ЦЭСа на п/с Александровскую	АПВ успешно	15.06.2017	17ч11м	17ч11м	00ч00м	АПВ успешно	р.ц. Александровский, ЦРБ, 2котельные, жильё, быт	
62	Бугурусланский КЭС п/с Лучевая(СПО)	ф.Л-5(ОКЭС)	РП-2 1СШ(ОКЭС)	1. Воздействие стихийных (погодных) явлений.	15 Прочее	Сильный дождь.	АПВ не успешно. МТЗ	16.06.2017	03ч28м	03ч53м	00ч25м	Повторно вкл. после дождя. При осмотре видимых повреждений не обнаружено.	Жилой сектор, быт, котельная.	
63	Абдулинский КЭС п/с Полевая(СЭС)	ф. Пл-9(ОКЭС)	ТП(ОКЭС): 79,1,113,47,29,70,32,57,88,64,34,65,41,103,104,105	1. Воздействие стихийных (погодных) явлений.	15 Прочее	Гроза.	АПВ успешно.	16.06.2017	21ч19м	21ч19м	00ч00м	АПВ успешно. При осмотре видимых повреждений не обнаружено.	Жилой сектор, быт.	
64	Оренбург п/с Юго-Западная (ЦПО)	ф.ЮЗ-16 (ОГЭС)	ТП-3038, 3072, 3045, 3050,3051(ОКЭС) ТП-489, 1436, 1107, 1260, 200, 362, 1019, 164, 621, 113, 416, 626, 1265, 1270 (абонентские)	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	8 Повреждение КЛ	Повреждена КЛ-6 кВ (ОКЭС) от ТП-3051 до ТП-416	ТО	17.06.2017	15ч52м	17ч28м	1ч36м	На ТП-3051 откл. РВ в ст. ТП-416, ф.ЮЗ-16 вкл.	Жил. Сектор, быт, организации.	Без "У" ТП-416,626,1265,1270. Вкл КЛ-6кВ от ТП-3051 до ТП-416 и запитали потребителей в 20ч17м
65	Беляевский РУЭС п/с Дубинская (ЦПО)	ф.Ду-5 (ОКЭС)	ТП-1,3 (ОКЭС) ТП-5,6,7 (абонентские)	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	14 Повреждение в эл. установках абонентов	Повреждение в абонентских сетях	"Земля"	17.06.2017	16ч58м	18ч30м	1ч32м	откл. Р-5-1, ф. Ду-5 вкл.	жилой сектор, быт.	
66	Орский КЭС Домбаровский РУЭС п/с Домбаровская-1 (ВЭС)	ф..9 (ОКЭС)	ТП-249,213,268, 256,214,37 (ОКЭС)	1. Воздействие стихийных (погодных) явлений.	16 Не выявленная, неустановленная причина.	Дождь. На п/с Домбаровская-1 откл. В ф.9	МТЗ	18.06.2017	05ч50м	06ч06м	0ч16м	повторно вкл.	жилой сектор, быт.	

67	Бузулукский КЭС п/ст. "Бузулукская" (МЭС)	ф.Очистные сооружения-2(ОКЭС).	ТП-370,42,250,249,450(ОКЭС). ТП-137,165,187(абонентские).	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	13 Повреждение в ПС и других сетевых организаций	Гроза. На п/ст."Бузулукская" откл. МВ.	МТЗ	18.06.2017	18ч10м	18ч27м	00ч17м	Произвели осмотр ВЛ-6кВ. ф. Очистные сооружения-2 повторно вкл.	Очистные сооружения-резерв, жилой сектор, быт.	
68	Орский КЭС п/с Сокол (ВЭС)	ф. Ск-9 (ОКЭС)	ТП-1002,1073,1107,1071,1059,1058,1062,1104,1106(ОКЭС).	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	15 Прочее	На ТП-1062 в РУ-0,4кВ перекрыло два отходящих автомата 250А, в РУ-10кВ сгорели ПК фазы "В" и "С".	МТЗ	19.06.2017	16ч57м	16ч59м	0ч02м	Повторно вкл.	жилой сектор, быт.	На ТП-1062 в РУ-0,4кВ заменили повреждённые автоматы 250А отходящих групп, заменили повреждённые ПК, в 19ч22м ТП-1062 вкл.
69	Орский КЭС п/с Левобережная(ВПО)	ф. 4(ОКЭС)	ТП(ОКЭС): 1675,1673,1616,1620,1611,1613,1677,1604	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	8 Повреждение КЛ	Повреждена КЛ-6кВ(ОКЭС) от ЛР-47 до ТП-1675	Т.О.	20.06.2017	09ч42м	10ч34м	00ч52м	Вывели поврежденный участок, вкл. ф.4	Быт, насосная, больница(перешла на разерв), д\сад, школа	21.06.17 в 15ч30м КЛ восстановили и вкл.
70	Сорочинский КЭС п/с Сорочинская(ЗПО)	ф.11(ОКЭС)	ТП абонентские	1. Воздействие стихийных (погодных) явлений.	15 Прочее	Сильный ветер	Т.О.	20.06.2017	17ч30м	17ч39м	00ч09м	Повторно вкл. ф.11	ТП абонентские-мясокомбинат	Произвели осмотр, повреждений не обнаружено
71	Бугурусланский КЭС п/с Лучевая(СПО)	ф. Л-5(ОКЭС)	ТП(ОКЭС):207.203,129,156,144,143,93,170,110,159,114,104,100,96,109,72,153,82,107,180.	1. Воздействие стихийных (погодных) явлений.	15 Прочее	Сильный ветер	МТЗ.АПВ успешно.	20.06.2017	17ч03м	17ч03м	00ч00м	АПВ успешно.	Быт, 2 котельные, д\сад.	Произвели осмотр, ветки в охранной зоне ВЛ. Опиловку будут производить 21.06.2017.
72	Орский КЭС Домбаровский РУЭС п/с Домбаровская-1 (ВПО)	ф.11 (ОКЭС)	ТП-213, 268, 141,252,202, 201 (ОКЭС); ТП-71, 12, 13, МТС (Абонентские)	1. Воздействие стихийных (погодных) явлений.	11 Попадание птиц, животных под напряжение.	Ветер. Возле РЛНД №30 обнаружили птицу	Персонал ВПО не сообщает	20.06.2017	20ч15м	20ч45м	0ч30м	Произвели осмотр, повторно вкл.	"Гайский ГОК", жилой сектор, быт.	
73	Кувандыкский РУЭС п/с Кувандыкская (ВПО)	ф.6 (ОКЭС)	ТП-602,617,619,712,613, 614, 615, 612, 616, 611, 610, 609 (ОКЭС) ТП-601, 604, 605, 606 (абонентские)	1. Воздействие стихийных (погодных) явлений.	2 Падение деревьев (веток)	Дождь .На ВЛ-10 кВ в пролете опор №154-155 ветка	МТЗ	20.06.2017	21ч05м	21ч56м	0ч51м	Убрали ветку, ф.6 вкл.	Школа, жилой сектор, быт	Ветки в охранной зоне ВЛ
74	Кувандыкский РУЭС п/с Кувандыкская (ВПО)	ф.6 (ОКЭС)	ТП-602,617,619,712,613, 614, 615, 612, 616, 611, 610, 609 (ОКЭС) ТП-601, 604, 605, 606 (абонентские)	1. Воздействие стихийных (погодных) явлений.	15 Прочее	Дождь. Ветки в охранной зоне ВЛ-10 кВ	МТЗ	20.06.2017	23ч02м	23ч39м	0ч37м	произвели осмотр, повторно вкл.	Школа, жилой сектор, быт	
75	Кувандыкский РУЭС п/с Кувандыкская (ВПО)	ф.6 (ОКЭС)	ТП-602,617,619,712,613, 614, 615, 612, 616, 611, 610, 609 (ОКЭС) ТП-601, 604, 605, 606 (абонентские)	1. Воздействие стихийных (погодных) явлений.	15 Прочее	Дождь. Ветки в охранной зоне ВЛ-10 кВ	МТЗ	20.06.2017	23ч43м	3ч34м	3ч51м	Произвели опиловку ВЛ-10 кВ в пролете опор №154-157, ф.6 вкл.	Школа, жилой сектор, быт	

76	Орский КЭС Домбаровский РУЭС п/с Домбаровская-1 (ВПО)	ф.9(ОКЭС)	ТП(ОКЭС):249,МТС,3 7,266,69,70,269,120	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	16 Не выявленная, неустановленная причина.	Осмотр причину не выявил	МТЗ	21.06.2017	07ч33м	08ч00м	00ч27м	произвели осмотр, повторно вкл.	Быт,ЦРБ(переш ла на резерв)	
77	Соль-Илецкий РУЭС п\с Соль- Илецкая(ЦПО)	1СШ-10кВ(ЦПО)	ф.18,11,14(ОКЭС)	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	8 Повреждение КЛ	Повреждена одна из двух спареных КЛ- 10кВ(ОКЭС) от опоры №34 до РП-1 ф. 14. В результате неселективной работы защиты откл. 1 СШ на п\с Соль-Илецкая	МТЗ, дугловая защита	21.06.2017	12ч20м	12ч30м	00ч10м	Повторно вкл. 1СШ.Вывели поврежденный участок, вкл. ф.14	Быт, школа, ЦРБ, тюрьма, скважина	
78	Оренбург п/с Юго-Западная (ЦПО)	ф.ЮЗ-16 (ОГЭС) не отключался.	ТП- 416,626(ОГЭС).ТП- 1265,1270(абонентс кие).	2. Воздействие сторонних лиц и организаций.	8 Повреждение КЛ	Строительная организация при производстве земляных работ повредили КЛ-6 кВ (ОКЭС) от ТП-3051 до ТП- 416	земля	21.06.2017	17ч48м	20ч37м	02ч49м	На ТП-3051 откл. РВ в ст. ТП-416. КЛ-6кВ от ТП-3051 доТП-416 восстановили,испыт али, вкл.	Абоненты ОКЭС под отключение не попадали.	
79	Орский КЭС,Адамовски й РУЭС п/ст."Адамовска я-2"(ВПО)	ф.9(ОКЭС)	ТП- 36,425,34,330,302,4 46,440,365,309,198, 338(ОКЭС). ТП- 426,445(абонентски е).	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	11 Попадание птиц, животных под напряжение.	ТП-426 на приёмную траверсу РУ-10кВ попали птицы.	МТЗ	21.06.2017	19ч30м	20ч57м	01ч27м	Произвели осмотр ВЛ-10кВ и ТП, ф.9 вкл.	Н.С,жилой сектор,быт.	
80	Бузулукский КЭС Грачёвский РУЭС п/с Грачёвская- НГДУ (ЗПО)	ВЛ-110кВ (ЗПО)	ф.21, 23, 24 (ОКЭС)	2. Воздействие сторонних лиц и организаций.	13 Повреждение в ПС и других сетевых организаций	Причина отключения в сетях ЗПО	ЗПО информацию не предоставили	22.06.2017	17ч30м	17ч50м	0ч20м	вкл.	котельная и водозабор по вводу №1, быт	
81	Сакмарский РУЭС п/с."Большевик (ЦПО)	ф.Б-1(ЦПО)	ТП-11,62,64(ОКЭС)	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	14 Повреждение в эл. установках абонентов	Повреждение на отпайке ВЛ абонента	ТО,АПВ не успешное.	23.06.2017	05ч49м	08ч21м	02ч32м	отключили абонентскую отпайку, вкл ф.Б-1	Водозабор и котельная (есть резерв), дет/сад, жилой сектор.	
82	Бузулукский КЭС,Грачёвский РУЭС п/ст."Грачёвска я"(ЗПО)	ф.1(ОКЭС)	ТП-116,114,106,110 117,118,119,120,123 ,124,125,205,206(ОК ЭС).ТП-101,102,103, 121, 122 (абонентские).	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	14 Повреждение в эл. установках абонентов	На ТП-102 осмотр произвели, повреждений не выявили.	МТЗ	23.06.2017	06ч55м	07ч00м	00ч05м	Откл. ТП-102,ф.1 вкл.	Жилой сектор,быт, АЗС.	ТП-102 вкл в 11ч05м
83	Оренбургская область Каргалинская ТЭЦ	ВЛ-110кВ цепь №2 (ЦПО)	РП--64, 58, 61, 43 (ОКЭС)	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	13 Повреждение в ПС и других сетевых организаций	Аварийное отключение ВЛ-110кВ цепи №2 от Каргалинской ТЭЦ	ТО, с успешным АПВ	23.06.2017	9ч38м	9ч38м	00ч00м	ТО, с успешным АПВ	г.Оренбург	
84	Бугурусланский КЭС п/с Новая (СПО)	ф.НВ-6 (ОКЭС)	ТП-8, 175, 196, 172, 7 1СШ, 1,2, 166 (ОКЭС)	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	8 Повреждение КЛ	Поврежден КЛ-6кВ ф.НВ-6 (ОКЭС) от опоры до ТП-7 1СШ	ТО	23.06.2017	08ч20м	09ч30м	01ч10м	Вывели поврежденную КЛ , ТП-7 1СШ запитали по ф.Г-7, вкл. ф.НВ-6	Сбербанк, Гостиница, жильё	КЛ-6кВ до 1СШ ТП-7 восстановлен и вкл в 15ч10м

85	Оренбург п/с Юго-Западная (ЦПО)	ф.Ю3-16 (ОГЭС)	ТП-3038, 3072, 3045, 3050,3051(ОКЭС) ТП-489, 1436, 1107, 1260, 200, 362, 1019, 164, 621, 113, 416, 626, 1265, 1270 (абонентские)	2. Воздействие сторонних лиц и организаций.	8 Повреждение КЛ	Строительная организация при производстве земляных работ повредили КЛ-6 кВ (ОКЭС) от ТП-3050 до ТП-3051	ТО	23.06.2017	16ч37м	18ч30м	01ч53м	На ТП-3050 откл. ВН в ст. ТП-3051, ф.Ю3-16 вкл. Восстановили КЛ, вкл.	жильё, организации "Лёгкая промышленность миникотельная, п.Овчинка, СНТ	ТП-3051(ОКЭС) и ТП-416,626,1265,1270(абонентские) без У с 16ч37м до 19ч25м
86	Оренбург РП-56(ОГЭС)	ф. 56-8(ОГЭС)	ТП-3119(1 СШ)(ОКЭС)	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	13 Повреждение в ПС и других сетевых организаций	Повреждена КЛ-10кВ на участке ОГЭС ф.56-8	ТО	24.06.2017	01ч00м	01ч50м	00ч50м	Вывели поврежденный участок, вкл. ф. 56-8	Банк, прокуратура(резерв)	
87	Бузулукский КЭС п/с Бузулукская (МЭС)	ф. Красный флаг 2 (ОКЭС)	ТП-412,185 (2 СШ), 87 (1 СШ), 310,311, 323, 326, 327, 324 (1-СШ), 322, 321(2 СШ),373 (2 СШ) - ОКЭС	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	8 Повреждение КЛ	Повреждена КЛ-6 кВ (ОКЭС) от п/с Бузулукская до ТП-412 ф. Красный флаг-2	ТО	24.06.2017	9ч14м	11ч05м	1ч51м	откл. поврежденный участок, запитали по резервной схеме.	Ледовый дворец, медснчасть НГДУ, школа, жилой сектор, быт	КЛ восстановлена, ф. Красны флаг-2 вкл. по Н.С. 24.06.17. в 16ч59м
88	Оренбург РП-49 (ОГЭС)	1 СШ 10 кВ	ТП-3183 (2 СШ), 3190 (1 СШ), 3194 (1СШ) - ОКЭС	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	13 Повреждение в ПС и других сетевых организаций	Повреждение в сетях ОГЭС	Персонал ОГЭС не сообщает	24.06.2017	16ч25м	18ч28м	1ч57м	ОГЭС вкл.	Жилой сектор.	
89	Сакмарский РУЭС п/с Сакмарская(ЦПО)	ф.13(ОКЭС)	ТП(ОКЭС):132.131,133,1313,1314,1315,1316	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	16 Не выявленная, неустановленная причина.	Осмотр причину не выявил	ТО, АПВ не успешно	25.06.2017	04ч27м	06ч10м	01ч43м	Осмотрели,причин не выявилиПовторно вкл.	Водозабор(резерв),быт.	
90	Сакмарский РУЭС п/с Сакмарская(ЦПО)	ф.9(ЦПО)	ТП(ОКЭС):15,17,18	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	13 Повреждение в ПС и других сетевых организаций	На участке ВЛ-10кВ ЦПО сбита высоковольтная опора	ТО, АПВ не успешно	25.06.2017	04ч27м	10ч35м	6ч08м	Персонал ЦПО устранил повреждение, ф.9 вкл.	Жилой сектор, быт.	
91	Сорочинский КЭС п/с Сорочинская(ЗПО)	ф.8(ОКЭС)	ТП(ОКЭС):80,81,82,83,13,22,61.151,12,28,57,52,175,64.	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	4 Повреждение изоляторов на ВЛ	На ВЛ опора 61\1 слетел изолятор	Земля	25.06.2017	02ч32м	04ч58м	02ч26м	Устранили повреждение на ВЛ, вкл.ф.8	Быт,д\сад, 2 школы,скважины,КНС	Часть абонентов(6 ТП) запитали по ф. 5 в 03ч11м
92	Бугурусланский КЭС Асекеевский РУЭС РП-1 (ОКЭС)	ф.Школа (ОКЭС)	ТП-43,44,49,51,66 (ОКЭС) ТП-45 (абонентская)	1. Воздействие стихийных (погодных) явлений.	15 Прочее	Ветер, дождь. На ВЛ-10 кВ опора №48 обнаружили пакет	МТЗ	25.06.2017	9ч00м	9ч45м	0ч45м	На опоре №48 убрали пакет, ф. Школа вкл.	Школа, жилой сектор, быт.	
93	Бузулукский КЭС Плешановский РУЭС п/с Плешановская (ЗПО)	ф.1 (ОКЭС)	ТП-102,104,106,109,110,111,112,114,115,116,117,118,119,120,121,124,125,127,128,129,130,131,132,207,210,510,516,901,902,133,601,519,134 (ОКЭС) ТП-103,105,126 (абонентские)	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	9 Повреждение изоляторов на ТП	На СШ-10кВ в ТП-134 повредился опорный изолятр.	Персонал ЗПО не сообщает	25.06.2017	11ч25м	12ч55м	1ч30м	заменяли изолятор, вкл.	Больница (резерв), жилой сектор, быт	

94	г.Оренбург РП-59 (ОКЭС)	ф.59-5 (ОКЭС)	ТП-3069,3109 (ОКЭС), ТП-1703, 1899, 1890, 1896, 1515, 1754, 1437, 1794, 1893, 1753 (абонентские)	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	8 Повреждение КЛ	Поврежден КЛ-10кВ ф.59-5 (ОКЭС) от ТП-1890 до ТП-3094	выпавших блинkerов нет	26.06.2017	00ч06м	01ч48м	01ч42м	вывели поврежденный КЛ, вкл ф.59-5	19мкр-н жильё, АЗС, кафе, клуб.	
95	г.Оренбург п/с Юго-Восточная (ЦПО)	ф.ЮВ-46 (ПО ОГЭС)	2СШ-10кВ РП-50 (ПО ОГЭС), ТП-3116 1СШ, ТП-3117 2СШ (ОКЭС)	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	13 Повреждение в ПС и других сетевых организаций	Поврежден КЛ-10кВ ф.ЮВ-46 (ПО ОГЭС) от п/с Юго-Восточная до РП-50	МТЗ	26.06.2017	0ч38м	01ч38м	01ч00м	вывели поврежденный КЛ, 2СШ РП-50 запитали по ф.50-2	МКД ул.Самолетная 198 ввод1, гостиница, ресторан.	
96	Сорочинский КЭС п/с. "Сорочинская" (ЗПО)	ф.14(ОКЭС)	ТП-176,199,196,197,90, 166(ОКЭС). ТП-20,31,154(абонентские).	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	8 Повреждение КЛ	На опоре №24 повреждена концевая мачтовая муфта КЛ-10кВ(ОКЭС).	ТО	26.06.2017	09ч13м	09ч42м	00ч29м	На ВЛ-10кВ откл. ЛР-143, вкл.ЛР-603 часть ф.14 запитали по ф.6 с п/с."Сорочинская".	Скважины, жилой сектор, быт.	Без напряжения ТП-154,176,199,196,197(жилой сектор). На опоре №24 отсоединили поврежденную КЛ от ВЛ, в 16ч00м ф.14 от п/с"Сорочинская" до ЛР-145 вкл. Без напряжения ТП-196,197,199. На опоре №24 смонтировали концевую мачтовую муфту,подключили,ф.14 в 18ч23м включили полностью,собрали нормальную схему.
97	г.Оренбург РП-51(ОГЭС)	ф.51-3(ОГЭС)	ТП-3152 1-СШ 10кВ(ОКЭС)	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	13 Повреждение в ПС и других сетевых организаций	Повреждения в сетях ОГЭС.	Персонал ОГЭС на РП-51 не выезжал.	27.06.2017	05ч46м	06ч59м	01ч13м	На РП-51 по ТУ повторно включили ф.51-3	Детсад-ввод №1,КНС-ввод №1, жилой сектор.	
98	г.Оренбург РП-35(ОГЭС)	ф.35-3(ОГЭС)	ТП-3079(ОКЭС)	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	13 Повреждение в ПС и других сетевых организаций	ВЛ-10кВ Р-1(Газпромэнерго) отгорел шлейф.	ТО	27.06.2017	17ч43м	22ч43м	5ч00м	Газпромэнерго устранили повреждение вкл.	СН"Логистика",ГСК.	
99	Оренбург п/с Степная (ЦПО)	ф. Ст-22 (ОГЭС)	ТП-3523 (1 СШ), 3001 (2 СШ), 3002 (2СШ), 3003 (2 СШ), 3004 (2 СШ), (ОКЭС)	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	13 Повреждение в ПС и других сетевых организаций	Повреждение на ф. СТ-22 (ОГЭС) от п/с Степная до РП-24	ТО	27.06.2017	20ч25м	20ч29м	0ч04м	ОГЭС на РП-24 вкл. СВ-10 кВ	ГБУЗ "ГКБ №5" (резерв)	
100	Акбулакский РУЭС п/с Акбулакская(МЭС)	ф. 13(ОКЭС)	ТП(ОКЭС):56,57,67,66,37,1.74,92.6,107,22	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	7 Повреждение ОПН, РВП	На ТП-1(ОКЭС) повреждены разрядники	Земля	28.06.2017	10ч00м	10ч33м	00ч33м	Вывели поврежденный участок, вкл. ф.13	Водовод, больница(перешла на резерв), жилой сектор	На ТП-1 в 11ч07м заменили разрядники, вкл.
101	Бузулукский КЭС Курманаевский РУЭС п/с Курманаевская(ЗЭС)	ф.8(ОКЭС)	ТП(ОКЭС):61.62,63,64	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	16 Не выявленная, неустановленная причина.	Осмотр причину не выявил	МТЗ	28.06.2017	10ч26м	10ч30м	00ч04м	Повторно вкл. Осмотрели ф.8	Скважины,АЗС.	

102	Бузулукский КЭС п\с Речная(ЗЭС)	1 СШ-10кВ(ЗЭС)	ф.Учхоз(ОКЭС) и ф. АБЗ(ОКЭС)	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	13 Повреждение в ПС и других сетевых организаций	Повреждение на п\с Речная(ЗЭС)	Защита не сработала	28.06.2017	12ч38м	13ч24м	00ч46м	ЗЭС на п\с Речная запитал 1 СШ.	Быт, КНС, жилой сектор, промзона.	
103	Оренбург п/с Степановская (ЦПО)	ф. С-7 (ОКЭС)	ТП-3166 (2 СШ),3167,3170,3171, 3172,3173, 3174, 3175 (ОКЭС)	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	16 Не выявленная, неустановленная причина.	Осмотр причину не выявил	МТЗ	29.06.2017	2ч18м	2ч56м	0ч38м	ЦПО повторно вкл.	НС (резерв), жилой сектор, быт.	
104	Оренбург ТП-3172 (ОКЭС)	ТМ		4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	15 Прочее	На ТМ сгорел ПК фазы "А"	ПК	29.06.2017	6ч19м	7ч25м	1ч06м	Заменяли ПК, ТП3172 вкл.	Жилой сектор	
105	Бузулукский КЭС Ташлинский РУЭС п/с Ташлинская (ЗЭС)	ф.9(ОКЭС)	ТП(ОКЭС):509,612,614,617,620,621,623, 626,629,631,633,634 ,901	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	16 Не выявленная, неустановленная причина.	Осмотр причину не выявил	МТЗ	29.06.2017	13ч11м	13ч16м	00ч05м	Повторно вкл. Осмотрели ф.9	Жилой сектор, промзона	
106	г.Оренбург п/с Инвертор (ЦПО)	ф.ИВ-5 (ОКЭС)	ТП-3041 2СШ, 3104, 3078 (ОКЭС) ТП3094, 1870, 1593, 1795, 1645, 1525, 1791, 1552, 1790, 1750, 1299, 1648 (абонентские)	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	11 Попадание птиц, животных под напряжение.	Попадание ворон на ВЛ-10кВ ф.ИВ-5 оп.83,88,89	ТО	30.06.2017	07ч17м	07ч40м	0ч23м	повторно вкл.	ТК "Новый мир", пром.зона, ПНС, жильё, гаражи.	
107	Медногорский РУЭС п/с Медногорская-городская (ВПО)	ф.20 (ОКЭС)	ТП-201,202,203,204, 205 (ОКЭС)	2. Воздействие сторонних лиц и организаций.	8 Повреждение КЛ	Подрядной организацией поврежден КЛ-10кВ от ТП-203 выход на опору №14, на ВЛ-10кВ оп.9 отгорели шлейфа ф.А,В	МТЗ	30.06.2017	14ч52м	16ч50м	01ч58м	На ВЛ оп.9 восстановили шлейфа, вкл ф.20 до ТП-203, запитали ТП-204,205 по ф.3	узел связи АВР, больница АВР, пункт МЧС, Мегафон, магазины, жильё	
108	Бузулукский КЭС РП-11 (ОКЭС)	ф.Больница (ОКЭС)	ТП-39,117, 14 2СШ, 67 2СШ (ОКЭС)	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	16 Не выявленная, неустановленная причина.	Осмотр причину не выявил	МТЗ	30.06.2017	16ч14м	16ч45м	0ч31м	потребителей запитали по ф.ОБС с п/с Заводская	больница и котельная ввод №2, быт	Схема ф.Больница ремонтная, собрали нормальную схему в 17ч05м