

Данные об аварийных отключениях по границам территориальных зон деятельности организации, вызванных авариями или внеплановыми отключениями объектов электросетевого хозяйства, с указанием даты аварийного отключения объектов электросетевого хозяйства и включения их в работу, причин аварий (по итогам расследования в установленном порядке) и мероприятий по их устранению по ГУП "ОКЭС" Март 2017

Г.  
название (филиал, РУЭС) ОГУ КЭС

№ п.п.	Наименование электроустановки		Признак нарушения	Причина нарушения	Дополнительная информация по причинам нарушений	Срабатывание коммутации (защ. у.-ва)	Дата	Время откл.	Время вкл.	Длительность перерыва электроснабжения	Принятые меры	Отключенные потребители (эл.установки)	Примечание
	ПС или РП	№ТП											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Бузулукский КЭС Грачёвский РУЭС ТП-206	гр.2	2. Воздействие сторонних лиц и организаций.	15 Прочее	Пожар бани ж/д по ул.Маслозаводская 5 кв2	ПН не сгорали	04.03.17.	22ч25м	22ч55м	0ч30м	потушили пожар, вкл гр.2	быт.	
2	Шарлыкский РУЭС ТП-1 (ОКЭС)	гр.№4 (ОКЭС)	2. Воздействие сторонних лиц и организаций.	15 Прочее	Пожар в ж/д ул. Советская 18	группа №4 не откл.	05.03.17.	10ч40м	10ч45м	0ч05м	Демонтировали ввод в ж/д Советская 18, группу вкл.	жилой сектор, быт.	
3	Медногорский РУЭС РП-2	1 и 2 СШ 0,4кВ	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	15 Прочее	Повреждена кабельная перемычка между 1 и 2 СШ-0,4кВ.	Откл. секционный АВ-630А	09.03.2017	14ч20м	15ч28м	01ч08м	Восстановили КЛ перемычку, вкл.	Промзона.	
4	Бугурусланский КЭС ТП 123 (ОКЭС)	гр. СУ-9 (Абонентская)	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	4 Повреждение изоляторов на ВЛ	повреждение изолятора на опоре (ВЛ абонентская)	откл. АВ	10.03.17.	16ч15м	17ч05м	00ч50м	устранили повреждение гр вкл.	автобаза	
5	Орский КЭС ТП-268	гр. ул.освещение	2. Воздействие сторонних лиц и организаций.	15 Прочее	В результате ДТП сбита ж\б опора ул. освещения	На ТП защита не срабатывала	17.03.2017	16ч15м	18ч45м	02ч30м	Демонтировали опору и 2 пролета голого провода.Вкл. гр. ул. освещения	Ул. освещение	20.03.2017 заменили две ж/б опоры, ул. Освещение восстановили.
6	г.Оренбург ТП-3023 (ОКЭС)	гр.ЦТП (абонентская)	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	16 Не выявленная, неустановленная причина.	На ТП-3023 гр.ЦТП ввод 1 сгорел ПН-250А фазы В,	Сгорел ПН-250А фазы В	21.03.17.	11ч23м	11ч35м	0ч12м	заменяли ПН-250А, замерили нагрузку 120-110-96 А	ЦТП ввод №1	
7	Бугурусланский КЭС ТП-108 (ОКЭС)	гр. Ж/Д 31-32 (ОКЭС)	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	16 Не выявленная, неустановленная причина.	Осмотр ВЛ-0,4кВ гр.ЖД31-32 от ТП-108 причины не выявил	откл автомат 250А	21.03.17.	11ч00м	11ч45м	0ч45м	повторно вкл автомат	2 жилых дома	

8	г. Оренбург ТП-3115 (ОКЭС)	4СШ 0,4кВ	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	15 Прочее	попадание воды на вводной АВ	откл. вводной АВ 2000А	22.03.17.	03ч56м	04ч30м	00ч34м	на ТП 3115 РУ 0,4кВ вкл. СР 3 и 4 СШ	Банк, транспортная инспекция, компьютерный салон, ресторан	
9	Сорочинский КЭС ТП-37	гр.3	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	8 Повреждение КЛ	Повреждена КЛ-0,4кВ от опоры до ж\д Московская 211(многоквартирный).	Автомат на ТП не откл.	25.03.2017	15ч56м	18ч45м	02ч49м	Заменяли КЛ-0,4кВ от опоры до приемной траверсы ж\д. Вкл.	Многоквартирный ж\д Московская 211	
10	Бугурусланский КЭС ТП-22(ОКЭС)	гр. ул.Советская(ОКЭС)	2. Воздействие сторонних лиц и организаций.	15 Прочее	Пожар в ж/д ул. Коммунальников 44	группа на ТП не отключалась.	27.03.2017.	03ч05м	03ч30м	00ч25м	Потушили пожар по ул. Коммунальников в 44, гр. ул. Советская на ТП-22 вкл.	Два магазина, ПСК, Почта. Жилой сектор.	
11	Орский КЭС РП-23(ОргЭС)	гр. Ул.освещения(ОКЭС)	2. Воздействие сторонних лиц и организаций.	5 Повреждение опоры	ДТП сбита опора (ОКЭС) ул.Стасова д 8	группа на ТП не отключалась.	27.03.17.	14ч20м	14ч20м	00ч00м	28.03.17г в 16ч03м заменили опору уличного освещения.	ул. освещение	
12	Абдулинский КЭС ТП-31(ОКЭС)	РУ-0,4кВ	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	15 Прочее	В результате возгорания повреждены Т.Т. Гр.1, отгорели контактные соединения с СИП, закопилось РУ-0,4кВ	Защита ни на ТП, ни на п\с не срабатывала	27.03.2017	21ч25м	23ч50м	02ч25м	Перезаделали контактное соединение, очистили РУ-0,4кВ	жилой сектор, быт.	
13	Бузулукский КЭС ТП-327(ОКЭС)	гр. Дом 22а	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	8 Повреждение КЛ	Повреждена КЛ-0,4кВ(ОКЭС) до 5эт. ж\д	Сгорело 2 ПН	29.03.2017	03ч00м	14ч00м	11ч00м	Произвели монтаж временного СИП от ТП-316 до ж/д. Вкл. в 14ч00м	5эт. ж\д	
14	Бугурусланский КЭС КТП-10(ОКЭС)	гр.БНК (абонентская)	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	14 Повреждение в эл. установках абонентов	На ВЛ-0,4 кВ схлест проводов в результате схода снега с крыши	откл. автомат	29.03.2017	15ч20м	15ч50м	0ч30м	после устранения повреждения абонентом, вкл гр.БНК	колледж	
15	Бугурусланский КЭС ТП-138(ОКЭС)	гр.Победная(ОКЭС)	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	14 Повреждение в эл. установках абонентов	схлест проводов на вводе жилого дома	откл. автомат	29.03.17.	17ч58м	18ч40м	00ч42м	устранили повреждение гр вкл.	жилой сектор, быт.	

16	Илекский РУЭСТП- 47(ОКЭС)	гр.№3(ОКЭС)	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	3 Обрыв (схлест) провода	схлест проводов в пролете опор №2-3 (сильный ветер)	откл. Автомат	29.03.17.	20ч25м	20ч58м	00ч33м	учтранили схлест гр. №3 вкл	жилой сектор	
----	---------------------------------	-------------	---	--------------------------	---	---------------	-----------	--------	--------	--------	-----------------------------------	--------------	--

**Данные об аварийных отключениях по границам территориальных зон деятельности организации, вызванных авариями или внеплановыми отключениями объектов электросетевого хозяйства, с указанием даты аварийного отключения объектов электросетевого хозяйства и включения их в работу, причин аварий (по итогам расследования в установленном порядке) и мероприятий по их устранению по ГУП "ОКЭС" Март 2017 г.  
название (филиал, РУЭС) ОГУ КЭС**

№ п.п.	Наименование электроустановки			Признак нарушения	Причина нарушения	Дополнительная информация по причинам нарушений	Срабатывание коммутации (защ. у.-ва)	Дата	Время откл.	Время вкл.	Длительность перерыва электроснабжения	Принятые меры	Отключенные потребители (эл.установки)	Примечание
	ПС или РП	№фид	№ТП											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Орский КЭС Кваркенский РУЭС п\с Тяговая 2(Элеватор)	ф.44(Элеватор)	ТП-16(ОКЭС)	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	13 Повреждение в ПС и других сетевых организаций	В результате ДТП сбита опора бкв(Элеватор)	Т.О.	01.03.2017	09ч20м	12ч20м	03ч00м	Элеватор заменил опору, вкл. ф.44	Быт	
2	Соль-Илецкий РУЭС п\с Соль-Илецкая(ЦЭС)	ф. СИ-10(ЦЭС)	ТП-140,105,72\214(ОКЭС)	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	13 Повреждение в ПС и других сетевых организаций	Повреждение в сетях ЦЭС.	земля	01.03.2017	09ч20м	10ч00м	00ч40м	ЦЭС по участкам вкл. ф СИ-10.	Телевышка, АЗС, жилье, быт.	
3	Соль-Илецкий РУЭС п\с Соль-Илецкая (ЦЭС)	ф.18(ОКЭС)	ТП-20 (ОКЭС)	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	1 Повреждение ТМ	На ТП-20 вышел из строя ТМ-160 кВА	ПК на ТП-20 не сгорали	03.02.2017	18ч45м	22ч50м	4ч05м	Заменяли ТМ на 100кВА, ТП-20 вкл. в работу	жил. сектор,быт.	На п/с Соль-Илецкая ф.18 не отключался.
4	Александровский РУЭС п/с Александровская (ЦЭС)	ф. 5(ОКЭС) ф. не откл.	ТП-175(ОКЭС)	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	15 Прочее	На ТП-175 сгорело ПК-20А по ф.С	ТП-175 сгорело ПК по ф.С	07.03.17.	07ч15м	08ч15м	1ч00м	Заменяли ПК, ТП-175 вкл. в работу	жилой сектор	
5	г.Оренбург РП-59 (ОКЭС)	ф.59-5 (ОКЭС)	ТП-3109, 3069, 3078, 3104 (ОКЭС), ТП-3094 1СШ, 3100 1СШ, 1703 1СШ, 1899 1СШ, 1890 1СШ, 1870, 1750, 1593, 1795, 1645, 1791, 1752, 1790, 1753, 1754, 1794, 1437, 1893, 1515 абонентские	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	15 Прочее	На ТП-1754 поврежден разрядник по ф.В., на абонентской отпайке ВЛ-10кВ в ст. ТП-1584 обнаружены повреждения	откл В ф.59-5, выпавших блинкеров нет	07.03.17.	13ч00м	14ч10м	1ч10м	вкл ф.59-5 до Р-8. Откл. РТП-1754, 1753, 1794, 1437, 1893,1515, срезали шлейфа ВЛ в ст ТП-1584, ВЛ-10кВ от Р-8 до Р-6 вкл в 20ч00м	ПНС, бетон.завод, гор.свалка, магазины, ресторан Дача, АЗС, АГЗС, жилой сектор 19мкр-н	Схема питания ф.59-5 ремонтная. В 20ч50м Вкл. РТП- 1794, 1437, 1515 абонентские. В 21ч56м вкл. РТП-1754, 1753, 1893.

6	Октябрьский РУЭС п/с Октябрьская (ЦЭС)	ф.10 (РЖД)	ТП-2ЖД (РУ-0,4кВ ОКЭС)	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	13 Повреждение в ПС и других сетевых организаций	Повреждение в сетях РЖД	"земля"	07.03.17.	14ч25м	16ч15м	1ч50м	вкл.	резерв очистных сооружений, жильё	
7	Медногорский РУЭС п/с Медногорская-районная (ВЭС)	ф.30 (ВЭС)	отпайка ВЛ-6кВ от оп.17, ТП-51,52, 54,55,56,57 (ОКЭС)	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	13 Повреждение в ПС и других сетевых организаций	Повреждение в сетях ВЭС, осмотр ВЛ ОКЭС повреждений не выявил.	откл ПУС оп.17 в ст ТП-57	07.03.17.	16ч25м	17ч15м	0ч50м	вкл	котельная ввод №1, жильё	
8	Медногорский РУЭС п/с Медногорская-районная (ВЭС)	ф.30 (ВЭС)	ТП-51,52,54,55,56, 57 (ОКЭС)	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	16 Не выявленная, неустановленная причина.	Осмотрели эл. оборудование повреждений не обнаружено.	ВЛ-6 кВ оп. №17 откл. ПУС. Блинкер Аворийное откл.	07.03.17.	22ч50м	23ч22м	0ч32м	вкл.	котельная ввод №1, жильё	На п/с Медногорская-Районная Выключатель ф.30 не откл.
9	Кувандыкский РУЭС п/с Кувандыкская (ВЭС)	ф.7 (ОКЭС)	ТП-703,704,705 (Абонентские) ТП-701,705,706,707, 710,711,733,715, 714,713,717,716, 718,720,721,731, 722,723,724,709, 729,708,732,18,7 28,734,727 (ОКЭС)	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	3 Обрыв (схлест) провода	В результате погрузки и вывоза снега самосвалами на ВЛ-10 кВ ф.7 произошел схлест проводов в пролете опор № 86 и ЛР-6-4	ТО	07.03.17.	23ч47м	01ч00м	1ч13м	устранили повреждение, вкл.	д/с, школа, жилой сектор, быт.	
10	Бузулукский КЭС РП-18 (ОКЭС)	ф.АТК (ОКЭС)	ТП-295, 196, 109 (Абонентские) ТП-10 (ОКЭС)	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	16 Не выявленная, неустановленная причина.	Произвели осмотр эл. оборудования, повреждений не обнаружено	МТЗ	13.03.17.	9ч48м	10ч11м	0ч23м	Осмотрели эл. оборудование, ф. АТК вкл.	жилой сектор, быт.	
11	Медногорский РУЭС п/с Медногорская-районная (ВЭС)	ф.5 (ОКЭС)	ТП-51,52,54,55,56, 57 (ОКЭС)	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	16 Не выявленная, неустановленная причина.	Произвели осмотр эл. оборудования, повреждений не обнаружено	ВЛ-6 кВ на оп.№17 откл. ПУС, МТЗ.	13.03.17.	10ч25м	10ч41м	0ч16м	Повторно вкл.	котельная ввод №1, жильё	На п/с Медногорская-Районная фидер не откл.
12	Бугурусланский КЭС ТП-65 (ОКЭС)	ТМ-160 кВА		4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	1 Повреждение ТМ	На ТП-65 поврежден ТМ-160 кВА	ПК фазы "В"	13.03.17.	15ч50м	18ч10м	2ч20м	заменяли ТМ, ТП-65 вкл.	База строй материалов, автосервис, жилой сектор, быт.	
13	г.Оренбург РП-56 (ОГЭС)	ф.56-8 (ОГЭС)	ТП-3119 (1СШ)	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	13 Повреждение в ПС и других сетевых организаций	Повреждение на участке ОГЭС	Земля, ТО	13.03.17., 14.03.17.	23ч30м	01ч38м	2ч08м	на ТП-3119 вкл СРВ, запитали по ф.56-3	казначейство, банк, юр. лица	

14	Октябрьский РУЭС п/с Октябрьская (ЦЭС)	ф.10 (РЖД)	ТП-2ЖД (РУ-0,4кВ ОКЭС).	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	13 Повреждение в ПС и других сетевых организаций	Повреждение в сетях РЖД	"земля" на фазе "В".	15.03.17.	11ч55м	14ч18м	02ч23м	РЖД откл.повр. участок, ф.10 вкл.	резерв очистных сооружений, жильё	
15	Октябрьский РУЭС п/с Октябрьская (ЦЭС)	ф.10 (РЖД)	ТП-2ЖД (РУ-0,4кВ ОКЭС).	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	13 Повреждение в ПС и других сетевых организаций	Повреждение в сетях РЖД	МТЗ	16.03.2017	13ч25м	13ч33м	00ч08м	РЖД повторно вкл. ф. 10	резерв очистных сооружений, жильё	
16	Соль-Илецкий РУЭС п/с Соль-Илецкая (ЦЭС)	ф.14(ОКЭС)	РП-1 1СШ(ОКЭС) ТП 94,92,98,91,64, 84,135,86,88,119,85,142,89,59, 107,60,123,124, 77,93.	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	15 Прочее	На опоре №122 обнаружили кусок провода на изоляторе	земля	21.03.17.	21ч11м	21ч20м	00ч09м	на РП-1 откл. Ф 1-1, 1-3, 1-4, (ОКЭС) 1СШ РП-1 запитали . В 21ч24м вкл. Ф 1-1, 1-4 ,ф 1-3 вкл в 21ч47м до Р-	скважина№ 5,11,8,3,10,1,14, 14А, котельная №1, 2 жилой сектор быт	на опоре №122 убрали кусок провода ф 1-3 вкл. полностью в 02ч30м
17	Беляевский РУЭС п/с Дубенская (ЦЭС)	ф. Ду-4(ОКЭС)	ТП-2,4,12 (ОКЭС) ТП-11 (ЮжУралГипс)	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	14 Повреждение в эл. установках абонентов	повреждение на ТП -11 (ЮжУралГипс)	земля	22.03.17.	01ч30м	02ч53м	01ч23м	откл. ТП-11 ф. Ду-4 вкл	жилой сектор водозабор	
18	Бугурусланский КЭС Северный РУЭС п/с Северная(СЭС)	ф. СВ-2(СЭС)	ТП(ОКЭС):СВ-2-8,2-13,2-15,2-23	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	13 Повреждение в ПС и других сетевых организаций	Повреждение на участке СЭС	МТО	25.03.2017	10ч48м	10ч55м	00ч07м	СЭС вывела поврежденный участок,вкл. Ф. СВ-2	Почта, АТС(резерв), жилой сектор, д\сад, школа(резерв).	
19	г. Оренбург РП-Оренбург Нефть	ф.21Н (Газпром-Энерго)	ТП-3079 (ОКЭС)	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	13 Повреждение в ПС и других сетевых организаций	обрыв ВЛ (Газпром-Энерго) в пролете опор №19-20	земля	25.03.17.	23ч04м	11ч22м	12ч18м	устранили обрыв ф. 21Н вкл.	СН"Логистика"	
20	Медногорский РУЭС п/с Медногорская-районная (ВЭС)	ф.5(ОКЭС)	ТП-51,52,54,55,56, 57 (ОКЭС)	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	9 Повреждение изоляторов на ТП	На ТП-57 поврежден проходной изолятор фазы "С"	Земля	26.03.2017.	06ч22м	07ч38м	01ч16м	откл. ТП-57 ф. 5 вкл.	Жилой сектор,Котельная (резерв),Детсад, Школа-интернат.	09ч53м на ТП 57 заменили проходной изолятор, ТП вкл.
21	Медногорский РУЭС п/с Медногорская-городская (ВЭС)	ф.14 (ОКЭС)	ТП-144,142,143,145, 146,147,148,149, 1410,1411 (ОКЭС)	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	9 Повреждение изоляторов на ТП	на ТП 148 поврежден опорный изолятор фазы "С"	земля	26.03.17.	10ч30м	11ч14м	00ч44м	откл. ТП-148 ф. .14 вкл.	жилой сектор быт	12ч00м на ТП 148 заменили опорный изолятор , ТП вкл.



22	Кувандыкский РУЭС РП-2 (ОКЭС)	ф.12(ОКЭС)	ТП-314(ОКЭС)	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	7 Повреждение ОПН, РВП	на ТП-314 поврежден разрядник фазы "В"	—	26.03.17.	11ч15м	11ч37м	00ч22м	на ТП 314 демонтировали разрядник, ТП вкл.	жилой сектор	на РП-2 ф-12 не отключался
23	Орский КЭС п/ст."Сокол"(ВЭС)	ф.Ск-9(ОКЭС)	ТП-1102,1107,1073,1071,1104,1062,1059(ОКЭС),ТП-1060 1-СШ 10кВ(ОКЭС)	2. Воздействие сторонних лиц и организаций.	15 Прочее	ТП-1107 на приёмной траверсе ВЛ-10кВ обнаружен наброс.	ТО	26.03.2017.	20ч20м	21ч35м	01ч15м	ТП-1107 на приёмной траверсе ВЛ-10кВ сняли наброс, ф. Ск-9 вкл.	3-КНС,Котельная - резерв,Жилой сектор.	
24	г. Оренбург РП-52 (ОГЭС)	ф.52-1(ОГЭС)	ТП-3103 1СШ (ОКЭС)	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	13 Повреждение в ПС и других сетевых организаций	повреждена КЛ 10кВ (ОГЭС) от ТП 1715 до ТП 1778	МТЗ	27.03.17.	11ч17м	12ч00м	00ч43м	откл. Поврежденную КЛ на ТП 3103 вкл. СВН	жилой сектор	
25	Бузулукский КЭС Плешановский РУЭС п\с Плешановская(ЗЭС)	ф.1(ОКЭС)	ТП(ОКЭС): 134,519,601,133,902.901,516,510,210,207,131,132,130,129,128,127,125,124,121,120,119,118,117,114.	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	7 Повреждение ОПН, РВП	На ТП-601 (ОКЭС)поврежден разрядник	МТЗ	27.03.2017	21ч50м	22ч10м	00ч20м	В 22ч10м откл. Отпайку в ст. ТП-601, вкл. Ф. 1. В 22ч50м вкл. Отпайку в ст. ТП-601	Жилой сектор, быт.	С 22ч10м до 22ч50м 2 ТП-ОКЭС без U
26	Орский КЭС п\с Сокол(ВЭС)	ф.6(ОргЭС)	ТП-349(ОргЭС)	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	13 Повреждение в ПС и других сетевых организаций	На п\с Сокол откл. Ф. 6(ОргЭС).	Т.О.	28.03.2017	00ч40м	01ч30м	00ч40м	ОргЭС осмотрели ф.6. причину откл. Не выявили, повторно вкл.	Быт.	
27	Бузулукский КЭС п\с Промбаза(Абонентская)	ф. Город 7(ОКЭС)	ТП(ОКЭС):499,483,443,373.344,343,342,328,327,325,324,321,316,300,278,89,91	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	13 Повреждение в ПС и других сетевых организаций	На п\с Промбаза(абонентская) откл. 1 СШ-10кВ	Т.О.	28.03.2017	01ч41м	02ч20м	00ч39м	Повторно вкл. 1 СШ на п\с Промбаза	Быт	
28	Соль-Илецкий РУЭС РП-1(ОКЭС)	ф.1-7(ОКЭС)	ТП(ОКЭС):63,215,214,48,13,112,132,69,116	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	7 Повреждение ОПН, РВП	На ТП-215(ОКЭС) повреждены 2 разрядника	Т.О.	28.03.2017	05ч15м	05ч45м	00ч30м	Откл. ТП-215, вкл. Ф.1-7	Пекарня,вокзал, МТС, д\сад, школа, жилье	В 06ч30 вкл. ТП-215
29	Соль-Илецкий РУЭС п\с Соль-Илецкая(ЦЭС)	ф.СИ-10(ЦЭС)	ТП(ОКЭС) 72\214,134,140,130,129,133,131,141,121,115,120,105.	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	13 Повреждение в ПС и других сетевых организаций	Повреждение в сетях ЦЭС.	Земля	28.03.2017	05ч20м	06ч35м	01ч15м	ЦЭС откл. Поврежденный участок, вкл. СИ-10	АЗС,фермерское хозяйство, телевышка.	

30	Орский КЭС п\с Сокол(ВЭС)	ф. 8(ОКЭС)	ТП(ОКЭС) 1060,1061	2. Воздействие сторонних лиц и организаций.	15 Прочее	Наброс на ВЛ-10кВ.	Т.О.	28.03.2017	21ч13м	22ч30м	01ч17м	При осмотре обнаружили палку на ВЛ-10кВ, убрали. Ф.8 вкл.	котельная ввод №1, жильё, быт, КНС	
31	Оренбург п\с Овощевод(ЦЭС)	2 СШ-10кВ	ТП(ОКЭС) 3065,3082,3043, 3088,3089,3012, 3160	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	13 Повреждение в ПС и других сетевых организаций	Повреждение на п\с Овощевод(ЦЭС)	Диф. Защита ТМ 2	29.03.2017	01ч13м	02ч01м	00ч48м	ЦЭС на п\с Овощевод вкл. СВ.	КНС(3 шт.), жилой сектор, быт.	
32	Бузулукский КЭС п\с ЖД Больница(РЖД)	ф. ОКЗ(ОКЭС)	ТП(ОКЭС) 49,32,47,262,404, 495,35,386,399, 450,406,99,36,71	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	9 Повреждение изоляторов на ТП	Повреждены проходные изоляторы на ТП-399(ОКЭС) фаза А и В	МТО	29.03.2017	05ч15м	06ч25	01ч10м	Поочередно участками запитали потребителей.	Быт, котельная	Потребители кроме ТП-399 вкл. в 07ч24м, на ТП-399 произвели замену проходных изоляторов и вкл в 10ч38м
33	г.Оренбург п/с Оренбургская (МЭС)	ф.О-10 (ПО ОГЭС)	ТП-3029 (ОКЭС)	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	13 Повреждение в ПС и других сетевых организаций	В сетях ПО ОГЭС причины не выявили	МТЗ	29.03.17.	13ч47м	15ч08м	01ч21м	вкл.	школа, жилой сектор	
34	Сорочинский КЭС п/с Промбаза (Оренбургэнерго Нефть)	ф.16 (ОКЭС)	ТП- 205,222,121,204, 208,128,223,213, 220.(ОКЭС) ТП- 169,119,120,171, 123,124,125,181, 189,126,129,130.	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	14 Повреждение в эл. установках абонентов	на опоре №66-2(ООО Энергосеть) поврежден изолятор	земля	29.03.17.	20ч05м	20ч49м	00ч44м	откл. КРУН №4 ф. 16 вкл.	КНС, быт, промзона	В 23ч 42м ООО Энергосеть на опоре №66-2 заменили изолятор ф. 16 полностью вкл.
35	Бузулукский КЭС Курманаевский РУЭС п/с Курманаевская(ЗЭС)	ф.10(ОКЭС)	ТП- 128,126,124,121, 119,118,115,114, 113,112,111,110, 109,107,105,102. (ОКЭС)	1. Воздействие стихийных (погодных) явлений.	16 Не выявленная, неустановленная причина.	сильный ветер	МТЗ	29.03.17.	20ч00м	22ч00м	02ч00м	Осмотрели эл. оборудование, ф. 10 вкл.	больница (резерв) жилой сектор быт	
36	Соль-Илецкий РУЭС РП-1 (ОКЭС)	ф.1-7(ОКЭС)	ТП- 63,215,214,48,13, 112,132,69,116 (ОКЭС)	1. Воздействие стихийных (погодных) явлений.	16 Не выявленная, неустановленная причина.	сильный ветер	Т.О.	29.03.17.	21ч10м	22ч00м	00ч50м	Осмотрели эл. оборудование, ф. 1-7 вкл.	Пекарня, вокзал, МТС, д\сад, школа, жильё	
37	Соль-Илецкий РУЭС РП-2 (ОКЭС)	ф. 2-2(ОКЭС)	ТП - 108,104,127,126, 125,128,83,109,8 0,114(ОКЭС)	1. Воздействие стихийных (погодных) явлений.	16 Не выявленная, неустановленная причина.	сильный ветер	Т.О.	29.03.17.	21ч10м	22ч02м	00ч52м	Осмотрели эл. оборудование, ф. 2-2 вкл.	котельная, жилой сектор быт	



38	Шарлыкский РУЭС п\с Шарлыкская (ЦЭС)	ф.6(ОКЭС)	ТП-35,36,37,39,40,41,44,45,47,48,23,29,42,51,53,52,54,56,57,58,59,60,62,75,64,82,65,66.68,63А,70,71.6	1. Воздействие стихийных (погодных) явлений.	16 Не выявленная, неустановленная причина.	сильный ветер	земля	29.03.17.	22ч48м	23ч10м	00ч22м	осмотрели ВЛ поврежденных нет ф.-6 повторно вкл.	водозабор, КНС, 2 котельные, РОВД, жилой сектор быт	
39	Беляевский РУЭС п/с Беляевская (ЦЭС)	ф. Бе-2	ТП-209,204,206,208,210,212,213,214,215,216,217,218,220,221,222,223,224,225 (ОКЭС)	1. Воздействие стихийных (погодных) явлений.	16 Не выявленная, неустановленная причина.	сильный ветер	Т.О.	29.03.17.	23ч25м	01ч15м	01ч50м	осмотрели ВЛ поврежденных нет ф. Бе-2 повторно вкл.	котельная, администрация, РУС, жилой сектор	
40	Саракташский РУЭС п/с Саракташская (ЦЭС)	ф. 14 В-14-1 (ОКЭС)	ТП - 227,275,266,201,256,232,237,279,281,292,218,246,283,293 (ОКЭС)	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	13 Повреждение в ПС и других сетевых организаций	повреждение в сетях РЖД на ТП-230	МТЗ	30.03.17.	00ч35м	01ч35м	01ч00м	откл. РЛНД Р-14-8 в сторону ТП 230 (РЖД) В-14-1 вкл.	жилой сектор быт	
41	Кувандыкский РУЭС п/с Кувандыкская (ВЭС)	ф.-4 (ОКЭС)	РП-2 2СШ ТП 309,310,311,12,313,314,316,317,318,205,204,207,208,210(ОКЭС)	1. Воздействие стихийных (погодных) явлений.	2 Падение деревьев (веток)	сильный ветер, на ВЛ в пролете опор №5/95 - 5/96 упало дерево.	МТЗ	30.03.17.	02ч00	02ч27м	00ч27м	на РП 2 вкл. СВ 2СШ запитали по ф. 13	горнолыжная трасса, водозабор, жилой сектор быт	ф. убрали дерево ф. 4 вкл. В 03ч21м
42	г. Оренбург РП-51 (ОГЭС)	ф.51-3(ОГЭС)	ТП-3152 1СШ-10кВ(ОКЭС)	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	13 Повреждение в ПС и других сетевых организаций	Повреждение в сетях ПО "ОГЭС".	земля	30.03.17.	02ч31м	03ч09м	00ч38м	ТП3152 1СШ запитали по ф.75-4	жилой сектор КНС	
43	Кувандыкский РУЭС п/с Тяговая(РЖД)	ф. 6(РЖД)	ТП- 725,726 (ОКЭС)	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	13 Повреждение в ПС и других сетевых организаций	сильный ветер	МТЗ	30.03.17.	04ч15м	9ч 00м	4ч15м	Произвели осмотр поврежденных нет. Повторно вкл	жилой сектор	
44	Орский КЭС Кваркенский РУЭС п\с Кваркинская (ВЭС)	ф.8(ОКЭС)	ТП-238,327,155,311,322,253,315323324,4,5,7(ОКЭС); ТП-1,96(абонентски е)	1. Воздействие стихийных (погодных) явлений.	16 Не выявленная, неустановленная причина.	сильный ветер	МТЗ	30.03.17.	7ч10м	8ч45м	1ч35м	Произвели осмотр поврежденных нет, ф.8 вкл до Р.5 Без "У" ТП-4,7,315,323,324(ОКЭС): ТП-96	СПТУ, больница резерв, жилой сектор,	В 9ч00м ф. 8 вкл полностью
45	Илекский РУЭС п/с Краснохолмская (ЦЭС)	ф.6(ЦЭС) не отключался	ТП-97(ОКЭС)	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	15 Прочее	Сильный ветер, мокрый снег, дождь. Попадание воды на шины-0,4кВ.	Сгорели 3 ПК	30.03.17.	10ч.10м	10ч.30м.	00ч20м.	Заменяли 3 ПК. ТП-97 включили в работу.	Магазин, склад.	

46	Орский КЭС п/ст. "Елшанская"(ВЭС)	ф.15(ОргЭС)	ТП-426(ОКЭС)	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	13 Повреждение в ПС и других сетевых организаций	На ВЛ-10кВ повреждён РЛНД Р.77(ОргЭС)	МТЗ	30.03.2017.	11ч20м	15ч14м	03ч54м	ОргЭС на РЛНД Р.77 устранили повреждения, ф.15 с п/ст. "Елшанская" вкл.	жилой сектор	
47	Орский КЭС п/с Сокол (ВЭС)	ф. 8(ОКЭС)	ТП 1060,1061 (ОКЭС)	2. Воздействие сторонних лиц и организаций.	15 Прочее	ТП 1061 на приемной траверсе ВЛ 10кВ обнаружен наброс.	Т.О.	30.03.17.	22ч08м	23ч42м	01ч34м	ТП-1061 на приёмной траверсе ВЛ-10кВ сняли наброс, ф. 8 вкл.	котельная (резерв) КНС (резерв) жилой сектор	
48	Бугурусланский КЭС Северный РУЭС п/с Северная(МЭС)	ф.СВ-1(ОКЭС)	ТП-СВ1-1,СВ1-2,СВ1-4,СВ1-5,СВ1-6,СВ1-7,СВ1-8,СВ1-10,СВ1-11,СВ1-12,СВ1-14,СВ-15,СВ1-16,СВ1-	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	2 Падение деревьев (веток)	На РТП-СВ1-8 (ОКЭС) упала ветка в результате повреждены изоляторы на РТП.	Т.О.	31.03.17.	12ч46м	13ч56м	1ч10м	Откл. РТП-СВ-1-8 ф. СВ-1 вкл. Без напряжения ТП-СВ1-8	Административ но-бытовые помещения, жилой сектор.	Будут производить ремонт РТП-СВ1-8