

Данные об аварийных отключениях по границам территориальных зон деятельности организации, вызванных авариями или внеплановыми отключениями объектов электросетевого хозяйства, с указанием даты аварийного отключения объектов электросетевого хозяйства и включения их в работу, причин аварий (по итогам расследования в установленном порядке) и мероприятий по их устранению по ГУП "ОКЭС" Май 2017 г.

№ п.п.	Наименование электроустановки		Признак нарушения	Причина нарушения	Дополнительная информация по причинам нарушений	Срабатывание коммутации (защ. у.-ва)	Дата	Время откл.	Время вкл.	Длительность перерыва электроснабжения	Принятые меры	Отключенные потребители (эл.установки)	Примечание
	ПС или РП	№фид											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Амбулакский РУЭС ТП-7(ОКЭС)	гр-2(ОКЭС)	2. Воздействие сторонних лиц и организаций.	3 Обрыв (схлест) провода	при опиловке дерева местным жителем на ВЛИ упала ветка оборвало ввод ул. Садовая д. 3, 4,5	гр . не отключалась	05.05.2017	14ч20м	15ч35м	01ч15м	устранили обрыв гр.2 вкл.	жилой сектор	
2	Кувандыкский РУЭС ТП-615 (ОКЭС)	гр-2(ОКЭС)	1. Воздействие стихийных (погодных) явлений.	3 Обрыв (схлест) провода	Ветер. Схлест проводов ВЛ-0,4кВ гр.2	откл автомат	07.05.2017	13ч30м	14ч45м	1ч15м	повторно вкл	жилой сектор	
3	Кувандыкский РУЭС ТП-731 (ОКЭС)	гр-4 (ОКЭС)	1. Воздействие стихийных (погодных) явлений.	3 Обрыв (схлест) провода	Ветер. Схлест проводов ВЛ-0,4кВ гр.4	откл автомат	07.05.2017	14ч50м	15ч05м	0ч15м	повторно вкл	жилой сектор	
4	Бузулукский КЭС ТП-1(ОКЭС)	гр. 14 линия(ОКЭС)	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	14 Повреждение в эл. установках абонентов	Пожар в ж/д.	отключили рубильник	07.05.2017	20ч14м	20ч45м	00ч31м	После тушения пожара гр. На ТП-1 вкл.	жилой сектор	
5	Медногорский РУЭС ТП-144(ОКЭС)	гр-1(ОКЭС)	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	3 Обрыв (схлест) провода	схлест провода	сгорело 2 ПН	13.05.2017	11ч50м	13ч25м	01ч35м	устранили схлест, заменили ПН гр 2 вкл.	жилой сектор	
6	Соль-Илецкий РУЭС ТП-2(ОКЭС)	гр. 2(ОКЭС)	2. Воздействие сторонних лиц и организаций.	5 Повреждение опоры	ДТП, сбита деревянная опора с ж/б приставкой №25 ВЛ -0,4 кв	сгорел ПН фаза "В"	13.05.2017	16ч07м	17ч30м	01ч23м	на опоре №24 срезали ВЛ в стор поврежденной опоры гр. 2 вкл.	жилой сектор	отключены 2 жилых дома. Опора №25 заменили ж/б приставку, на опоре №24 подключили провода ВЛ-0,4кВ в ст. опоры №25, гр№2 в 20ч40м вкл. полностью.
7	Бугурусланский КЭС КТП-16(ОКЭС)	гр. Кулинария(ОКЭС)	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	15 Прочее	Нагрузка: А-98А;В-75А;С-101А.	Отключился автомат 250А.	13.05.2017	19ч55м	20ч20м	00ч25м	Осмотрели ВЛ-0,4кВ, на КТП-16 повторно включили автомат.	Детсад№7, аптека, тр и магазина, жилой сектор.	
8	Бузулукский КЭС ТП-315 (ОКЭС)	гр. Гостиница (ОКЭС)	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	14 Повреждение в эл. установках абонентов	Пожар	отключили рубильник	16.05.2017	16ч53м	19ч45м	02ч52м	После тушения пожара на ТП-315 гр. вкл.	гостиница	
9	г. Оренбург ТП-834 (ОГЭС)	гр. Всесоюзная 7,7/1,9(ОГЭС)	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	8 Повреждение КЛ	В к/к ж/д Всесоюзная 7/1 отгорел наконечник на КЛ 0,4кВ от ж/д 7 до ж/д 7/1(ОКЭС)	гр . не отключалась	17.05.2017	14ч25м	14ч48м	0ч23м	на к/к ж/д Всесоюзная 7/1 устранили повреждение	Жил. Сектор.	
10	Абдулинский КЭС ТП-15 (ОКЭС)	гр. 2 (ОКЭС)	1. Воздействие стихийных (погодных) явлений.	3 Обрыв (схлест) провода	Ветер. На ВЛ -0,4 кв схлест провода	сгорел ПН фаза "В"	22.05.2017	08ч30м	10ч15м	01ч45м	на ВЛ 0,4 кв устранили схлест , на ТП заменили ПН гр. 2 вкл.	жилой сектор	
11	г.Оренбург ТП-3083 (ОКЭС)	гр.Коллерная (абонентская)	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	14 Повреждение в эл. установках абонентов	В результате КЗ в сетях абонента сгорел ПН на гр.Коллерная	сгорел ПН-250А фаза "А"	23.05.2017	11ч22м	13ч09м	01ч47м	заменяли ПН, вкл гр.	Сервис, ИП предприятия	
12	Медногорский РУЭС ТП-468(ОКЭС)	гр.№3(ОКЭС)	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	14 Повреждение в эл. установках абонентов	Пожар в жилом доме по ул.Каминтерна 93.	отключили рубильник	30.05.2017	04ч02м	04ч40м	00ч38м	На опоре ВЛ-0,4кВ откл. ввод в жилой доме по ул. Каминтерна 93, группу на ТП вкл.	Жилой сектор.	
13	Медногорский РУЭС РП-5 (ОКЭС)	гр.11(ОКЭС)	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	3 Обрыв (схлест) провода	упало дерево на ВЛИ	откл автомат	30.05.2017	12ч30м	14ч02м	01ч32м	устранили обрыв гр.11 вкл.	кинотеатр	
14	Медногорский РУЭС РП-5 (ОКЭС)	гр. Ул. Освещение (ОКЭС)	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	3 Обрыв (схлест) провода	упало дерево на ВЛИ	откл автомат	30.05.2017	12ч30м	14ч02м	01ч32м	устранили обрыв гр.вкл.	ул.освещение	
15	Новосергеевский РУЭС ТП-1116(ОКЭС)	гр. 3 (ОКЭС)	1. Воздействие стихийных (погодных) явлений.	16 Не выявленная, неустановленная причина.	на ТП 1116 замерили нагрузку ф. А-8А ф.В-14А, ф С-19А	откл, АВ-100А	30.05.2017	14ч50м	15ч10м	00ч20м	повторно вкл.	жилой сектор	
16	Оренбург ТП-3163(ОКЭС)	гр.3(ОКЭС)	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	3 Обрыв (схлест) провода	ВЛИ-0,4кВ опора №160 провод перетерся о траверсу.	Откл. АВ-160А	30.05.2017	17ч00м	21ч33м	04ч33м	Устранили повреждение, вкл.	жилой сектор	
17	Новосергеевский РУЭС ТП-105(ОКЭС)	гр.2(ОКЭС)	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	14 Повреждение в эл. установках абонентов	Пожар в магазине	отключили рубильник	31.05.2017	00ч30м	01ч20м	00ч50м	Отключили с опоры ввод в магазин, вкл. гр.2	Жилой сектор магазины.	2 магазина без U

Данные об аварийных отключениях по границам территориальных зон деятельности организации, вызванных авариями или внеплановыми отключениями объектов электросетевого хозяйства, с указанием даты аварийного отключения объектов электросетевого хозяйства и включения их в работу, причин аварий (по итогам расследования в установленном порядке) и мероприятий по их устранению по ГУП "ОКЭС" Май 2017 г. название (филиал, РУЭС) ОГУ КЭС

№ п.п.	Наименование электроустановки			Признак нарушения	Причина нарушения	Дополнительная информация по причинам нарушений	Срабатывание коммутации (защ. у-ва)	Дата	Время откл.	Время вкл.	Длительность перерыва электроснабжения	Принятые меры	Отключенные потребители (эл.установки)	Примечание
	ПС или РП	№фид	№ТП											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Абдулинский КЭС п/ст. "Полевая" (СЭС).	ф.Пл-9(ОКЭС) не отключался.	ТП-34(ОКЭС)	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	1 Повреждение ТМ	На ТП-34 поврежден ТМ-160кВа.	На ТП-34 сгорел ПК-10кВ фаза "С".	01.05.2017	09ч05м	12ч55м	03ч50м	На ТП-34 заменили ТМ, вкл.	Жилой сектор.	На ТП-34 установили ТМ-250кВа.
2	Бузулукский КЭС п/с Заводская (ЗЭС)	ф. Маслозавод(участок от ТП-79)(ОКЭС)	ТП-149(ОКЭС), ТП-153, 151, 387, 369, 441 (абонентские)	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	14 Повреждение в эл. установках абонентов	Откл. участок ф. Маслозавод от ТП-79 для тушения пожара в охранной зоне ВЛ-10кВ	ф. Маслозавод не откл.	03.05.2017	17ч25м	21ч23м	3ч58м	потушили пожар, вкл ф.Маслозавод полностью	ТП-149 - быт, абонентские ТП-пром.зона	
3	Оренбург РП-50 (ОГЭС)	ф.50-1 (ОКЭС)	ТП-3116 1СШ, 3117 2СШ (ОКЭС), ТП-1759 2СШ, 1760 2СШ (абонентские)	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	8 Повреждение КЛ	Повреждена концевая разделка КЛ-10кВ ф.50-1 (ОКЭС) на ТП-3117 в ст ТП-1760	ТО	03.05.2017 04.05.2017	23ч40м	00ч15м	0ч35м	откл поврежденный участок КЛ, на ТП-3117 вкл СВН, запитали потребителей по ф.50-8	ТД "Сокол", МКД, гостиница, ресторан	2СШ-10кВ ТП-1760 запитана в 02ч50м
4	Бузулукский КЭС п/с Бузулукская (ЗЭС)	2СШ-6кВ (ЗЭС)	ф.Город-1, Город-2, Мирный, Водовод-2, Красный флаг-2, Стройтехникум, Очистные сооружения-2, ФЭлеватор (ОКЭС)	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	12 Неправильная работа РЗА.	Из-за повреждения КЛ-6кВ (ОКЭС) ф.Элеватор от п/с Бузулукская до РП-8 (Элеватор) неселективно откл В ввода 2СШ-6кВ на п/с Бузулукская	МТО	03.05.2017 04.05.2017	23ч52м	00ч04м	0ч12м	откл. ф.Элеватор, 2СШ-6кВ повторно вкл.	НС и очистные (резерв), элеватор, ООО"БузулукМука", котельная АВР, жильё, быт	04.05.2017.на п/ст."Бузулукская" и РП-8 отключили поврежденную КЛ-6кВ марки ААБ-3х95, ф.Элеватор от п/ст."Бузулукская" до РП-8 включили на холостой ход в 20ч24м по КЛ-6кВ марки ААБ-3х120. 05.05.2017. в 18ч15м по ф.Элеватор собрали нормальную схему.
5	Оренбург РП-2(ОГЭС)	ф. 2-4(ОГЭС)	ТП-3014(ОКЭС)	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	13 Повреждение в ПС и других сетевых организаций	Повреждена КЛ-6кВ от ТП-8 до ТП-51(ОГЭС)	ТО	04.05.2017	12ч37м	14ч08м	01ч31м	ОГЭС вывело поврежденный участок, вкл. ф. 2-4	Котельная(резерв)	
6	г. Оренбург РП-68 (ОКЭС)	ф. 68-11 (Энергозащита)	ТП-3100 2СШ (Энергозащита)	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	14 Повреждение в эл. установках абонентов	повреждение в сетях абонента	Т.О.	05.05.2017	09ч42м	10ч36м	00ч54м	испытали КЛ 10кВ от РП-68 до ТП-3100 ф. 68-11, КЛ-10 кВ испытание выдержала ф. вкл.	ТЦ "Новый мир"	
7	Орский КЭС Кваркенский РУЭС п/с Кваркенская (ВЭС)	ф.13 (ОКЭС)	ТП-2,3,321,239,380,354,325, 10,254,(ОКЭС) ТП-126,8,12 (абонентские)	2. Воздействие сторонних лиц и организаций.	15 Прочее	при проведении праздничных мероприятий воздушные шары зацепились за ВЛ в следствии чего откл. ф. 13	Т.О.	05.05.2017	11ч15м	12ч40м	01ч25м	очистили ВЛ от воздушных шаров ф. 13 вкл.	жилой сектор	
8	Бузулукский КЭС Грачевский РУЭС п/с Грачевская (ЗЭС)	ф. 2(ОКЭС)	ТП-221,203,219,211,224,220,206,218,214,205,216,222,113,115,1, 217(ОКЭС) ТП-202,202,223,204,226 (абонентские)	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	7 Повреждение ОПН, РВП	на РТП ТП-217 поврежден разрядник	земля	05.05.2017	12ч48м	14ч12м	01ч20м	откл. РТП ТП-217 ф.2 вкл.	жилой сектор быт.	16ч00м на РТП ТП 217 заменили разрядник ТП вкл.
9	Бузулукский КЭС п/с 7А Микрорайон (ООО Эксперт-ЭнергоАудит)	ф. Дачи (ОКЭС)	ТП-226,267,270,271,272,268,275,274,255,264,263,265,252 (абонентские)	2. Воздействие сторонних лиц и организаций.	3 Обрыв (схлест) провода	на отключенной абонентской отпайке жители спиливали брошенные опоры, допустили падение опоры на действующую ВЛ	ф. Дачи не отключался выпавших блинkerов нет	06.05.2017	10ч55м	15ч50м	04ч50м	устранили обрыв, на опоре № 96 заменили траверсу ф. Дачи вкл.	детский лагерь, СНТ	
10	Орский КЭС п/с ЭЧ-76 (РЖД)	ф.10 (ОКЭС)	ТП-1001, 1002, 1003 (ОКЭС)	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	8 Повреждение КЛ	Поврежден КЛ-10кВ (ОКЭС) от п/с ЭЧ-76 до ТП-1001 ф.10	МТЗ	07.05.2017	07ч30м	10ч00м	2ч30м	вывели поврежденный КЛ, запитали абонентов через ТП-730 по ф.12 с п/с ЭЧ-76 РЖД	жильё, быт	12.05.17 КЛ восстановлена, собрана н/сх

11	г. Оренбург п/с Юго-Западная (ЦЭС)	ф.ЮЗ-7 (ОКЭС)	ТП-3000, 3049, 3046 (ОКЭС)	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	13 Повреждение в ПС и других сетевых организаций	Повреждены 2хКЛ-10кВ (ОГЭС) от ТП-27 до ТП-114 и до ТП-47	ТО	07.05.2017	10ч49м	11ч47м	0ч58м	Вывели поврежденный участок ОГЭС, вкл ф.ЮЗ-7 до ТП-3046	котельная, ООО "Спектр", сауна	ТП-3046 вкл в 12ч37м
12	г. Оренбург п/с Пугачевская (ЦЭС)	1СШ-10кВ (ЦЭС)	РП-72 2СШ, ТП-3024 1СШ, ТП-3137, 3111, 3132, 3133, 3134, 3135, 3201, 3202, 3204, 3311 (ОКЭС) ТП-2216 2СШ, 1751,1799, 1792 (абонентские), РП-71 1СШ (ПАО ОренбургЭнерго)	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	13 Повреждение в ПС и других сетевых организаций	Повреждение в сетях ЦЭС на п/с Пугачевская	На п/с Пугачевская откл ввод 10кВ с ТМ-1	07.05.2017	12ч07м	12ч39м	0ч32м	вкл.	котельная 1ввод, КНС 1ввод, жилой сектор п.Весенний, п.Экодолье, СНТ	РП-71 п.Экодолье сработал АВР-10кВ
13	Орский КЭС п/с Заводская (ВЭС)	ф.53 (ПАО ОренбургЭнерго)	ТП-229, 304 (ОКЭС)	1. Воздействие стихийных (погодных) явлений.	13 Повреждение в ПС и других сетевых организаций	Ветер.Схлест проводов на участке ПАО ОренбургЭнерго	МТЗ	07.05.2017	10ч55м	11ч46м	0ч51м	устранили схлест, вкл.	СНТ, бани	
14	Октябрьский РУЭС п/с Октябрьская (ЦЭС)	ф.14 (ОКЭС)	ТП-2,41,40,33,32,31, 30,29, 28, 34, 37,36,38,63,27,25,24 ,22 (ОКЭС)	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	7 Повреждение ОПН, РВП	На ТП-34 поврежден РВО по фазе А	"земля"	07.05.2017	11ч50м	11ч56м	0ч06м	Срезали разрядник на ТП 34, вкл ф.14	жилье, быт	на ТП-34 заменили РВО и вкл 12ч55м
15	Кувандыкский РУЭС п/с Тяговая (РЖД)	ф.6 (РЖД)	ТП-725, 726 (ОКЭС)	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	13 Повреждение в ПС и других сетевых организаций	Повреждение КЛ-10кВ в сетях РЖД	МТЗ	07.05.2017	12ч30м	18ч25м	5ч55м	восстановили КЛ, вкл ф.6	быт	
16	Новосергиевский РУЭС п/с Новосергиевская (ЗЭС)	ф.11 (ОКЭС)	ТП-1114, 1101, 1111,1102, 1115, 1116,1103,1118, 1109, 11110,1105,1117,1106,1107, 1108,1112 (ОКЭС) ТП-1119 (абонентская)	2. Воздействие сторонних лиц и организаций.	5 Повреждение опоры	В результате ДТП с камазом сбито 6 опор ВЛ-10кВ №161-166.	МТЗ	08.05.2017	14ч15м	15ч40м	01ч25м	Срезали шлейфа в ст. поврежд. опор, вкл. ф.11	терминал резерв, жильё, быт, ДРСУ, комбинорм. завод, предприятия	Без напряжения ТП-1119, 1112 - 2 организации , В 21ч50м ТП -1119 РУ 0,4кВ запитали с ТП-1108 , ТП-1112 предприятие-Сарапис обанкротено ТП откл. ВЛ восстановлена 12.05.17
17	Медногорский РУЭС п/с Медногорская-городская (ВЭС)	ф.20 (ОКЭС)	РП-4 1СШ, ТП-201 (ОКЭС)	2. Воздействие сторонних лиц и организаций.	3 Обрыв (схлест) провода	В результате пожара сарая и гаражей в охранной зоне ВЛ-10кВ (ОКЭС) поврежден пролет ВЛ оп.8-9 по фазе С.	отключений на п/с Медногорская-городская не было	08.05.2017	18ч03м	18ч08м	00ч05м	На РП-4 вкл СВ, вывели поврежденный участок ВЛ-10кВ ф.20 от п/с Медногорская-городская до РП-4	быт, вневед. охрана, бани	Без напряжения ТП-201. В 20ч50м ВЛ 10кВ восстановили вкл.
18	г.Оренбург РП-65(ПО"ОГЭС").	ф.65-2(ПО"ОГЭС").	ТП-423,535,536,537,539,540,541,600,778 1-СШ 10кВ(ПО"ОГЭС"),ТП-548 2-СШ 10кВ(ПО"ОГЭС")	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	8 Повреждение КЛ	Повреждена КЛ-10кВ(ОКЭС) от ТП-3041 до ТП-548 ф.65-2.	МТЗ	09.05.2017	07ч38м	08ч54м	01ч16м	ПО"ОГЭС" на ТП-548 откл. ВН в ст. ТП-3041 ф.65-2, на РП-65 ф.65-2 вкл.	Абоненты ПО"ОГЭС".	
19	Бузулукский КЭС, Первомайский РУЭС п/ст."Первомайская"(ЗЭС).	ф.3(ОКЭС)	ТП-301,302,303,306,308,309,310,320,322,324,325,326(ОКЭС), ТП-318(абонентская).	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	7 Повреждение ОПН, РВП	На ТП-303 поврежден разрядник РВО-10 фазы "С".	земля	09.05.2017	13ч38м	13ч55м	00ч17м	На ВЛ-10кВ ф.3 откл. РТП-303, ф.3 на п/ст."Первомайская" вкл.	Жилой сектор.	Заменили разрядник, в 15ч00м ТП-303 вкл.
20	г. Оренбург РП-43 2-СШ 10кВ(ОКЭС).	ф.43-6(ПО"ОГЭС").	ТП-638 1-СШ 10кВ,ТП-639,716 2-СШ 10кВ(ПО"ОГЭС"). ТП-1771 1-СШ 10кВ(МК "Энерго").	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	13 Повреждение в ПС и других сетевых организаций	Повреждена КЛ-10кВ(ПО"ОГЭС") от ТП-716 до ТП-1771.	ТО	09.05.2017	15ч47м	16ч50м	01ч03м	ПО"ОГЭС" откл. поврежденный участок. На РП-43 вкл. МВ ф.43-6	Жилой сектор,быт.	
21	г.Оренбург РП-43 2-СШ 10кВ(ОКЭС)	ф.43-4(абонентский).	ТП-1012,1363 2-СШ 10кВ(абонентские).	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	14 Повреждение в эл. установках абонентов	Повреждена КЛ-10кВ(абонентская) от РП-43 до ТП-1012.	земля	09.05.2017	15ч47м	_____	_____	В 16ч48м на РП-43 откл. МВ ф.43-4, земля на РП-43 2-СШ 10кВ пропала.	Воинская часть.	Воинская часть перешли на резерв.Воинская часть 12.05.2017 КЛ-10кВ восстановили,испытал и. На РП-43 12.05.2017 ф.43-4 в 23ч48м включили на холстой ход.
22	г.Оренбург РП-58(ОКЭС)	ф.58-12(ОКЭС)	ТП-3371 2-СШ 10кВ, ТП-3465 1-СШ 10кВ(ОКЭС)	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	8 Повреждение КЛ	Повреждена КЛ-10кВ(ОКЭС) от РП-58 до ТП-3371.	ТО	09.05.2017	17ч37м	18ч08м	00ч31м	Откл. повр.участок, ТП-3371 2-СШ 10кВи ТП-3465 10-СШ 10кВ запитали по ф.58-14.	Областная больница-АВР.	
23	Орский КЭС РП-11(ОргЭС)	ф.39 (ОргЭС)	ТП-333(ОКЭС)	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	13 Повреждение в ПС и других сетевых организаций	на ВЛ-10кВ (ОргЭС) упало дерево	Т.О.	09.05.2017	17ч45м	—	—	ОргЭС устранять повреждение ВЛ будут 10.05.2017. (сложные метеоусловия, дождь)	скважина (водоснабжение г. Орск осуществляется с резервных скважин)	10.05.2017 вкл. в 09ч09м ТП-333

24	Орский КЭС Новоорский РУЭС п/с Новоорск-Районная (ВЭС)	ф.16 (ОКЭС)	ТП-344,288,289,128,135,16,131,84,305,231,255,307,309,69,252,220,243,70,68,67,227,326,325,243,268,277,262-ОКЭС	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	9 Повреждение изоляторов на ТП	На ТП-16 (ОКЭС) поврежден проходной изолятор фазы "А"	земля	09.05.2017	17ч50м	18ч16м	00ч26м	откл. РТП ТП-16 ф.16 вкл.	Жилой сектор,быт. МЧС	19ч25м на ТП- 16 заменили проходной изолятор фазы"А" ТП вкл.
25	Орский КЭС РП-8 (ОргЭС)	ф.19(РЖД)	ТП-191(ОКЭС)	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	13 Повреждение в ПС и других сетевых организаций	Повреждение в сетях РЖД	ОргЭС на РП-8 не выезжали	10.05.2017	9ч10м	11ч25м	2ч15м	Персонал РЖД устранил повреждение, на РП-8 по ТУ вкл. ф.19	Жилой сектор,быт, НС.	
26	Бузулукский КЭС РП-1 (ОКЭС)	ф.Сухореченский (ОКЭС)	ТП-132, 345, 352, 475 (ОКЭС) ТП-16, 235, 354, 148, 336, 446, 218, 131, 303, 236, 147, 130, 408, 493, 418, 466, 415, 100, 135, 134, 298 (абонентские)	1. Воздействие стихийных (погодных) явлений.	16 Не выявленная, неустановленная причина.	Дождь. Осмотр причин не выявил	"земля", на РП-1 ф.Сухореченский и не отключался	11.05.2017	03ч46	06ч00м	02ч14м	Отключали ВЛ участками для отыскания "земли"	Жильё, быт, СНТ, колония, кладбище.	
27	г.Оренбург РП-75 (ОГЭС)	ф.75-4 (ОГЭС)	ТП-3156,3157 (ОКЭС)	1. Воздействие стихийных (погодных) явлений.	повреждение ОПН,	Дождь. Повреждены разрядники ф.В и С на ТП-3152 в ст ТП-3157	"земля"	11.05.2017	06ч10м	07ч20м	01ч10м	Откл. участок КВЛ-10кВ от ТП-3156 до ТП-3152, вкл ф.75-4	жильё,быт	Без напряжения ТП-3157- жильё, быт. В 11ч10м заменили разрядники, вкл. ТП-3157
28	г.Оренбург п/с Юго-Восточная (ЦЭС)	ф.ЮВ-9 (ОКЭС)	РП-12 (ОГЭС), ТП-3037 (ОКЭС)	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	8 Повреждение КЛ	Повреждение КЛ-6кВ отходящего от РП-12 ф.12-7 (ОГЭС) от ТП-140 до ТП-333. Отгорел наконечник КЛ-6кВ ф.ЮВ-9 (ОКЭС) по ф.В на РП-12 в ст. п/с Юго-Восточной.	МТЗ	15.05.2017	16ч05м	16ч53м	0ч48м	На РП-12 откл ф.ЮВ-9 и ф.12-7, вкл СВ	Дом пристарелых, котельная	ТП-3037 запитали по ф.5-1 в 17ч40м. Наконечник КЛ-6кВ ф.ЮВ-9 (ОКЭС) на РП-12 восстановлен 16.05.17.
29	Бугурусланский КЭС п/с Городская (СЭС)	ф.Г-4 (ОКЭС)	ТП-98,31,106,39,162,3163,164,46,38,215,11(ОКЭС) ТП-36,62,71 (абонентские)	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	13 Повреждение в ПС и других сетевых организаций	Повреждение в сетях СЭС	АПВ успешно	17.05.2017	15ч02м	15ч02м	Время срабатывания АПВ	_____	Жил. Сектор, быт.	
30	Бузулукский КЭС п/ст."Бузулукская" 1-СШ 6кВ (МЭС)	ВЛ-110кВ 1-цепь(ЗЭС)	ф.Город-5, ф.Водовод-1, ф.Красный флаг-1,ф.СУ-6, ф.Спутник, ф.Очистные сооружения-1,ф.Техучилище (ОКЭС)	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	13 Повреждение в ПС и других сетевых организаций	На п/ст."Бузулукская" откл. ВЛ-110кВ 1-цепь(ЗЭС)	МЭС причину откл. не сообщают.	18.05.2017.	16ч40м	16ч53м	00ч13м	МЭС на п/ст."Бузулукская" повторно включили ВЛ-110кВ 1-цепь.	город Бузулук.	МЭС причину откл. не сообщают.
31	Бузулукский КЭС п/ст."Заводская" 1-СШ 6кВ (ЗЭС)	ВЛ-110кВ 1-цепь(ЗЭС)	ф.Город-3,ф.Город-6,ф.Кирпичный,ф.Западная-1,ф.РУС-1,ф.Оренбургводстрой,ф.Торговый центр"Север"(ОКЭС).	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	13 Повреждение в ПС и других сетевых организаций	На п/ст."Бузулукская" откл. ВЛ-110кВ 1-цепь(ЗЭС)	МЭС причину откл. не сообщают.	18.05.2017.	16ч40м	16ч53м	00ч13м	МЭС на п/ст."Бузулукская" повторно включили ВЛ-110кВ 1-цепь.	город Бузулук.	МЭС причину откл. не сообщают.
32	Бузулукский КЭС п/ст."ж/д Больница" 1-СШ 6кВ (РЖД)	ф.ОКЗ(ОКЭС)	ТП-262,404,495,372 2-СШ 6кВ,35,47,32,49,386,399,456,40636,99,71(ОКЭС)	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	13 Повреждение в ПС и других сетевых организаций	На п/ст."Бузулукская" откл. ВЛ-110кВ 1-цепь(ЗЭС)	МЭС причину откл. не сообщают.	18.05.2017.	16ч40м	16ч53м	00ч13м	МЭС на п/ст."Бузулукская" повторно включили ВЛ-110кВ 1-цепь.	город Бузулук.	МЭС причину откл. не сообщают.
33	Бузулукский КЭС п/ст."Промбаза" 1-СШ 6кВ (ЭкспертЭнергоАудит)	ф.Город-7(ОКЭС)	ТП-278,328,483,443 2-СШ,325 2-СШ,324 2-СШ,91,89,373 1-СШ,316,РП-14 2-СШ,88 2-СШ,449 1-СШ(ОКЭС).	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	13 Повреждение в ПС и других сетевых организаций	На п/ст."Бузулукская" откл. ВЛ-110кВ 1-цепь(ЗЭС)	МЭС причину откл. не сообщают.	18.05.2017.	16ч40м	16ч53м	00ч13м	МЭС на п/ст."Бузулукская" повторно включили ВЛ-110кВ 1-цепь.	город Бузулук.	МЭС причину откл. не сообщают.
34	Бузулукский КЭС,Грачёвский РУЭС п/ст."Грачёвская"1-2 СШ 10кВ(ЗЭС)	ВЛ-110кВ 1-цепь(ЗЭС)	ф.1, ф.2,ф.5(ОКЭС)	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	13 Повреждение в ПС и других сетевых организаций	На п/ст."Бузулукская" откл. ВЛ-110кВ 1-цепь(ЗЭС)	МЭС причину откл. не сообщают.	18.05.2017.	16ч40м	16ч53м	00ч13м	МЭС на п/ст."Бузулукская" повторно включили ВЛ-110кВ 1-цепь.	р.ц. Грачёвка.	МЭС причину откл. не сообщают.
35	Бузулукский КЭС,Грачёвский РУЭС п/ст."Грачёвская НГДУ" 1-2 СШ 10кВ (Нефтянников)	ВЛ-110кВ 1-цепь(ЗЭС)	ф.21, ф.23,ф.24(ОКЭС)	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	13 Повреждение в ПС и других сетевых организаций	На п/ст."Бузулукская" откл. ВЛ-110кВ 1-цепь(ЗЭС)	МЭС причину откл. не сообщают.	18.05.2017.	16ч40м	16ч53м	00ч13м	МЭС на п/ст."Бузулукская" повторно включили ВЛ-110кВ 1-цепь.	р.ц. Грачёвка.	МЭС причину откл. не сообщают.
36	г.Оренбург п/с Шевченковская (ЦЭС)	ф.Шв-22(ОКЭС)	ТП-3084(2СШ), 3277(1СШ),3276(1СШ)	2. Воздействие сторонних лиц и организаций.	8 Повреждение КЛ	Неустановленными лицами повреждена КЛ-10кВ от ТП-3277 до ТП-3084 ф. Шв-22(ОКЭС)	Т.О.	19.05.2017	14ч08м	14ч34м	0ч26м	Откл. поврежденную КЛ. На ТП-3277 вкл. СРВ	Жилой сектор,быт, ледовый дворец "Звездный"(резерв)	КЛ-10кВ ф.Шв-22 от ТП-3084 до ТП-3277 восстановлена и вкл в 20ч12м

37	Сорочинский КЭС п/с Сорочинская(ЗЭС)	ф.8(ОКЭС)	ТП-153,52,61,22,13,81,175,80,82,83,214,151,1228,57,64(ОКЭС)	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	7 Повреждение ОПН, РВП	На ТП-80(ОКЭС) повреждение разрядника	Земля	19.05.2017	14ч21м	17ч17м	02ч56м	Вывели поврежденную ТП, вкл. ф. 8 полностью. На ТП-80 заменили разрядник.	д\сад,школа,КНС(резерв), телецентр(резерв),скважина(резерв), жилой сектор	В 14ч47м запитали часть абонентов по ф. 5. ТП-80 вкл. в 18ч15м
38	Сорочинский КЭС п/с Сорочинская(ЗЭС)	ф.5(ОКЭС)	ТП: 203.167,78,60,209,158,179,10,44,54,49,194,170,33,9,180,174,8,43,40,41,62,47,79,23,7,4,159(ОКЭС)	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	16 Не выявленная, неустановленная причина.	Осмотр ВЛ причины не выявил	АПВ успешно	19.05.2017	14ч21м	14ч21м	00ч00м	АПВ успешно. Осмотр ВЛ закончили в 22ч10м	3 д\сада, 2 школы, жилой сектор, поликлиника, скважина(резерв)	
39	Медногорский РУЭС п/с Медногорская-районная (ВЭС)	Участок ВЛ-6кВ ф.43 (ОКЭС) от ЛР-6	ТП-466, 467, 468, 469 (ОКЭС)	2. Воздействие сторонних лиц и организаций.	15 Прочее	Откл. ВЛ-6кВ ф.43 для тушения пожара в охранной зоне ВЛ	отключений на п/с Медногорская-районная не было	20.05.2017	05ч35м	09ч00м	03ч25м	Откл. отпайку.После тушения пожара вкл.	жильё	
40	Бузулукский КЭС п/с Речная(ЗЭС)	ф. АБЗ(ОКЭС)	ТП: 127,128,160,192,211,214,222,226,231,239,276,292,335,338,347,355,363,380,420,423,426,434,438,353,459,470,479,496(ОКЭС).	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	16 Не выявленная, неустановленная причина.	Осмотр ВЛ причины не выявил	МТЗ	20.05.2017	09ч00м	09ч30м	00ч30м	После осмотра ВЛ ф. АБЗ вкл. повторно	Промзона	
41	Амбулакский РУЭС п/с Амбулакская (ЦЭС)	ф.15 (ОКЭС)	ТП-3,5, 7,8,9, 10,15,17,20,27,28,33,35,49,50,51,58,57,62,68,69,84,95(ОКЭС)	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	7 Повреждение ОПН, РВП	на ТП -51 поврежден разрядник	МТЗ	21.05.2017	13ч25м	13ч45м	00ч20м	нв ВЛ 10 кВ откл. РЛНД Р-22 ф 15 вкл.	администрация , жилой сектор быт,	в 14ч40м на ТП 51 демонтировали разрядник вкл. в работу.
42	г. Оренбург п/с Юго-Западная (ЦЭС)	ф. ЮЗ-16(ОГЭС)	ТП 3038,3045, 3050,3051,3072(ОКЭС). ТП-489,362,200,164,621,113,416,626(ОГЭС), ТП-1019,1107,1436,1260,1265,1270(абонентские).	1. Воздействие стихийных (погодных) явлений.	14 Повреждение в эл. установках абонентов	Повреждение в абонентских сетях.	земля	21.05.2017	17ч22м	19ч02м	01ч40м	На ВЛ-6кВ откл. Р.16-1, ф.ЮЗ-16 вкл.	жилой сектор , С/О	В 20ч20 м на ВЛ-6кВ откл. отпайки в сторону ТП-1107,1436, Р 16-1 включили,запитали ТП-3038,3072. в 22 30 ТП-1436 вкл в работу
43	г. Оренбург РП-54 2СШ (ОГЭС)	ф. 54-4 (ОГЭС)	ТП-3065 (ОКЭС)	1. Воздействие стихийных (погодных) явлений.	13 Повреждение в ПС и других сетевых организаций	повреждение на ф-54-6 (ОГЭС)	МТЗ	21.05.2017	17ч57м	19ч09м	01ч12м	на РП 54 откл. ф 54-6, 2 СШ вкл.	жилой сектор	
44	Сакмарский РУЭС п/ст."Сакмарская"(ЦЭС)	ф.9(ЦЭС)	ТП-15,17,18(ОКЭС)	1. Воздействие стихийных (погодных) явлений.	13 Повреждение в ПС и других сетевых организаций	ВЛ-10кВ(РЭС) на Р-91 отгорел шлейф.	ф.9 на п/ст."Сакмарская" не отключался.	21.05.2017	19ч00м	19ч40м	00ч40м	РЭС в 19ч00м на п/ст."Сакмарская" отключили ф.9, на Р-91 восстановили шлейф,ф.9 в 19ч40м вкл.	Жилой сектор,быт.	
45	Октябрьский РУЭС п/с Октябрьская (ЦЭС)	ф.4 (ОКЭС)	ТП-51,52,53,67,68,69,70(ОКЭС), ТП-12А,48,49(абонентская).	1. Воздействие стихийных (погодных) явлений.	3 Обрыв (схлест) провода	ВЛ-10кВ(ОКЭС) опора №176 слетел изолятор фазы "С" и произошел схлест проводов.	земля	21.05.2017	18ч40м	20ч25м	01ч45м	На ВЛ-10кВ ф.4 откл. ЛР 4-4, на п/ст "Октябрьская" вкл. ф.4,	водозабор (резерв) жилой сектор	В 21ч30м на опоре №176 заменили изолятор, устранили схлест проводов,ЛР 4-4 вкл.,запитали ТП-51,52,53.
46	Саракташский РУЭС п/с Саракташская (ЦЭС)	ф. 8 (ОКЭС)	ТП -267,268, 214,273,238,239,263,216,222,225,305,213.(ОКЭС)	1. Воздействие стихийных (погодных) явлений.	16 Не выявленная, неустановленная причина.	гроза, дождь	Т.О.	21.05.2017	18ч40м	19ч15м	00ч35м	повторно вкл.	жилой сектор	
47	Октябрьский РУЭС п/с Октябрьская (ЦЭС)	ф.14 (ОКЭС)	ТП-26 (ОКЭС)	1. Воздействие стихийных (погодных) явлений.	15 Прочее	на ТП 26 сгорело ПК фаза - В	сгорало ПК фаза - В	21.05.2017	18ч35м	19ч25м	00ч50м	заменяли ПК ТП вкл.	жилой сектор	
48	Адулинский КЭС п/с Тяговая-Абдулино (РЖД)	ф. ВЧД (РЖД)	ТП-108 (ОКЭС)	1. Воздействие стихийных (погодных) явлений.	13 Повреждение в ПС и других сетевых организаций	РЖД причину откл. не сообщили	_____	21.05.2017	18ч45м	19ч43м	00ч58м	РЖД на п/ст."Тяговая-Абдулино" повторно вкл. ф.ВЧД.	жилой сектор	
49	г.Оренбург п/ст."Береговая"(ЦЭС)	ф.Б-22(ОГЭС)	РП-31 1-СШ 6кВ(ОГЭС), ТП-3022(ОКЭС)	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	13 Повреждение в ПС и других сетевых организаций	Повреждение в сетях ОГЭС.	МТЗ	21.05.2017	20ч12м	20ч17м	00ч05м	На РП-31 по ТУ откл. ф.Б-22,вкл. СВ-6кВ	Пионерские лагеря.	
50	Орский КЭС,Домбаровский РУЭС п/ст."Домбаровская-2" 2-СШ 10кВ(ВЭС)	ф.17(ОКЭС)	ТП-152,229,267,165,190,171,137,210,86,169,157,186,158,131,226,156(ОКЭС)	1. Воздействие стихийных (погодных) явлений.	13 Повреждение в ПС и других сетевых организаций	Сильный дождь,гроза.	Неисправность в цепях управления.	21.05.2017	21ч17м	22ч30м	01ч13м	На п/ст."Д-2" повторно вкл. 2-СШ 10кВ.	Школа,жилой сектор,быт.	
51	Орский КЭС п/с Тяговая-20 (ОрскГорТранс)	ф. 16 (ОрскГорТранс)	ТП-1011(ОКЭС)	2. Воздействие сторонних лиц и организаций.	13 Повреждение в ПС и других сетевых организаций	Теплосети при производстве земляных работ порвали КЛ (ОрскГорТранс) от п/с Тяговая до ТП-1011	МТЗ	22.05.2017	16ч00м	_____	_____	_____	спорт комплекс "Юность"	ТП-1011 без У.По согласованию со спорт комплексом восстановительные работы оставили до 23.05.17. КЛ испытание не выдержал.

52	Орский КЭС п/с Тяговая-20 (ОрскГорТранс)	ф. 39 (ОрскГорТранс)	ТП-1011(ОКЭС)	2. Воздействие сторонних лиц и организаций.	13 Повреждение в ПС и других сетевых организаций	Теплосети при производстве земляных работ порвали КЛ (ОрскГорТранс) от п/с Тяговая до ТП-1011	МТЗ	22.05.2017 25.05.2017	16ч00м	22ч15м	78ч15м	КЛ восстановлена включена	спорт комплекс "Юность"	ТП-1011 без У.По согласованию со спорт комплексом восстановительные работы оставили до 23.05.17. КЛ испытание не выдержал. 25.05.17 22ч15 м КЛ восстановлена, вкл.
53	Орский КЭС РП-8 (ОргЭС)	ф. 19 (РЖД)	ТП-191(ОКЭС)	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	13 Повреждение в ПС и других сетевых организаций	Повреждение в сетях РЖД	МТЗ	22.05.2017	18ч12м	20ч10м	01ч58м	РЖД устранило повреждение, вкл. ф.19	жилой сектор , садовое общество, насосная	
54	Оренбург п\с Инвертор(ЦПО)	ф. Ив-5(ОКЭС)	ТП-3078(ОКЭС)	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	11 Попадание птиц, животных под напряжение.	ТП-3078 на ТМ попал голубь.	Сгорело 3 ПК-10кВ-40А	22.05.2017	21ч09м	23ч59м	02ч50м	Убрали птицу, заменили ПК, вкл.	Горсвалка	ф. Ив-5 на п\с Инвертор не отключался
55	Оренбург п\с Инвертор(ЦПО)	ф. Ив-5(ОКЭС)	ТП-3078(ОКЭС)	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	11 Попадание птиц, животных под напряжение.	На ВЛ-10кВ ф.Ив-5 РТП-3078 на траверсе обнаружили птицу.	Сгорело ПК-10кВ-40А по ф.А	23.05.2017	11ч20м	13ч09м	1ч49м	заменяли ПК-40А, вкл ТП-3078.	Горсвалка	ф. Ив-5 на п\с Инвертор не отключался
56	Александровский РУЭС п/с Александровская (ЦЭС)	ф.11 (ОКЭС)	ТП-191(ОКЭС)	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	10 Дефект контакта	На ВЛ-10кВ РТП-191 сгорел нож и поврежден изолятор по ф.А	ф.11 не отключался	24.05.2017	09ч20м	10ч00м	00ч40м	откл РЛНД, запитали ТП-191 по ф.5	жильё, прокуратура, дет/сад (есть ДЭС)	На ВЛ-10кВ заменили изолятор, восстановили нож РЛНД, вкл ТП-191 в 11ч10м
57	Амбулакский РУЭС п/с Амбулакская (ЦЭС)	ф.2 (ОКЭС)	ТП-14,16,18,19,21,23,26,29,41,45,46,83,101,111(ОКЭС)	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	11 Попадание птиц, животных под напряжение.	На ВЛ-10кВ опора №64/6 поврежден изолятор фазы "В"	МТЗ	25.05.2017	15ч46м	16ч04м	00ч18м	На ВЛ-10кВ откл. Р-19, ф.2 вкл. В 16ч57м заменили поврежденный изолятор, вкл. Р-19	Жилой сектор,быт.	
58	г. Оренбург РП-2 (ОГЭС)	ф. 2-4(ОГЭС)	ТП-3014(ОКЭС)	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	13 Повреждение в ПС и других сетевых организаций	повреждена КЛ 6кВ(ОГЭС) от ТП -8 до ТП-32	МТЗ	26.05.2017	01ч01м	02ч02м	01ч01м	отключили поврежденную КЛ, ф. вкл.	котельная (резерв)	
59	Абдулинский КЭС п/с. "Тяговая-Абдулино" (РЖД).	ф. Бактак (РЖД)	ТП-73,52,13(ОКЭС)	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	13 Повреждение в ПС и других сетевых организаций	В пролете опор №11-12 ВЛ-10кВ упало дерево и произошел обрыв проводов.	МТЗ	26.05.2017	10ч10м	15ч46м	05ч36м	РЖД на ВЛ-10кВ в пролете опор №11-№12 устранили повреждения,ф. Бактак вкл.	АЗС, 3 НС, жилой сектор,быт.	
60	Бугурусланский КЭС п/с Новая (СЭС)	ф.НВ-6(ОКЭС)	ТП-8,175,196,172,1,197-2СШ,166-2СШ,7-1СШ(ОКЭС)	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	8 Повреждение КЛ	На опоре №70 ВЛ-6кВ повреждена концевая мачтовая заделка в сторону ТП-7	МТО	26.05.2017	11ч03м	12ч45м	01ч42м	На опоре №70 ВЛ-6кВ отключили поврежденную КЛ-6кВ в сторону ТП-7, ф. НВ-6 вкл.	Гор.администрация, 2 Д/С, жил. сектор, быт.	На опоре №70 ВЛ-6кВ восстановили концевую мачтовую заделку в сторону ТП-7,вкл., в 17ч28м по ф.НВ-6 собрали нормальную схему.
61	Бугурусланский КЭС Асекеевский РУЭС п/с Тяговая-Заглядино (РЖД)	ф.Школа (ОКЭС)	ТП-43 (ОКЭС)	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	15 Прочее	На ТП-43 сгорело 2хПК-20А, других дефектов не обнаружено	ф.Школа не откл.	26.05.2017	19ч55м	21ч05м	1ч10м	заменяли 2хПК, вкл ТП-43	жильё	
62	г.Оренбург РП-19 (ОГЭС)	ф.19-0 (ОГЭС)	ТП-3011, 3033 2СШ, 3040 2СШ- (ОКЭС)	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	13 Повреждение в ПС и других сетевых организаций	Поврежден КЛ-10кВ (ОГЭС) от ТП-826 до ТП-519 ф.19-0	МТЗ	27.05.2017	03ч10м	04ч30м	01ч20м	вывели поврежденный КЛ ОГЭС, на ТП-826 вкл СРВ, запитали по ф.19-4	АЗС, Пенсионный фонд резерв, пекарня, жильё.	
63	г.Оренбург п\с Юго-Западная(ЦПО)	ф. ЮЗ-16(ОГЭС)	ТП(ОКЭС)-3045,3038,3072,3050,3051 ТП(Абонентские)416,626,1265,1270	2. Воздействие сторонних лиц и организаций.	8 Повреждение КЛ	Частным лицом при производстве раскопок повреждена КЛ-6кВ(ОКЭС) от ТП-3051 до ТП-416	МТЗ	27.05.2017	09ч18м	10ч29м	01ч11м	Вывели поврежденный участок, вкл. ф. ЮЗ-16	Жилой сектор, 2 котельные,дачи	4 ТП(абонентские) без У. В 15ч00м КЛ восстановлена, собрана н\сх.
64	г.Оренбург РП-48(ОГЭС)	ф.48-10(ОГЭС)	ТП-3030(ОКЭС)	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	13 Повреждение в ПС и других сетевых организаций	Осмотр причину не выявил	МТЗ	27.05.2017	08ч25м	08ч29м	00ч04м	ОГЭС повторно по ТУ вкл. ф. 48-10	Жилой сектор, ЦТП, ПНС	
65	г.Оренбург РП-72(ОКЭС)	ф.72-18(ОКЭС)	ТП-3111,3137,3132,3133,3135,3124,3202,3204,3201(ОКЭС),1792,1751(абонетская)	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	16 Не выявленная, неустановленная причина.	Осмотр причину не выявил.	МТЗ	27.05.2017	12ч43м	13ч44м	01ч01м	осмотрели, повторно вкл. ф. 72-18	Жилой сектор, КНС резерв	
66	Орский КЭС Кваркенский РУЭС п/с Кваркенская (ВЭС)	ф.13 (ОКЭС)	ТП-2,3,321,239,380,354,325,10,254,(ОКЭС) ТП-126,8,12 (абонентские)	1. Воздействие стихийных (погодных) явлений.	16 Не выявленная, неустановленная причина.	Гроза. Осмотр ВЛ причину не выявил.	выпавших блинкеров нет	27.05.2017	19ч30м	19ч45м	0ч15м	повторно вкл.	Жилой сектор, быт.	
67	Беляевский РУЭС п\с Дубенская(ЦПО)	ф.Ду-4(ОКЭС)	ТП-2,4,12(ОКЭС)	1. Воздействие стихийных (погодных) явлений.	16 Не выявленная, неустановленная причина.	Гроза. Осмотр ВЛ причину не выявил.	ТО	28.05.2017	13ч51м	14ч23м	00ч32м	Осмотрели, повторно вкл. ф. Ду-4	Жилой сектор, водозабор, быт	
68	Орский КЭС Домбаровский РУЭС п\с Д-2(ВЭС)	2 СШ-10кВ(ВЭС)	ф.17(ОКЭС). ТП-38,69,70,175,131,158,157,156,176,169,186,86,137,171,165,190,152,229(ОКЭС)	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	13 Повреждение в ПС и других сетевых организаций	Гроза. Осмотр причину не выявил.	выпавших блинкеров нет	28.05.2017	16ч00м	17ч05м	01ч05м	ВЭС повторно вкл. 2 СШ-10кВ	Жилой сектор, быт, школа, 2 д\сада.	

69	Орский КЭС п/с Заречная(ВЭС)	ф.17(ОргЭС)	ТП-678к(ОКЭС)	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	13 Повреждение в ПС и других сетевых организаций	На п/ст."Заречная" поврежден В.	МТЗ	28.05.2017	18ч50м	05ч10	10ч20м	На п/ст."Заречная" устранили повреждение на В,ф.17 вкл.	Кладбище	
70	г. Оренбург п/с Юго-Восточная (ЦЭС)	ф. ЮВ-26 (ОГЭС)	РП-50 2-СШ(ОГЭС) ТП-3116 1-СШ (ОКЭС), ТП-3117 2-СШ(ОКЭС), ТП-1759 2-СШ,ТП-1760 2-СШ(абонентские).	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	13 Повреждение в ПС и других сетевых организаций	повреждена КЛ 10кВ(ОГЭС) от п/ст."Юго-Восточная" до РП-50 ф.ЮВ-26.	МТЗ	29.05.2017	00ч08м	00ч32м	00ч24м	РП-50 2-СШ 10кВ запитали по ф. 17-3 с РП-17.	ТД "Сокол", МКД, гостиница, ресторан	
71	г.Оренбург п/ст."Инвертор"(ЦЭС)	ф.Ив-11(ОГЭС)	РП-52 2-СШ(ОГЭС). ТП-3103 1-СШ(ОКЭС)	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	16 Не выявленная, неустановленная причина.	ОГЭС причину откл. ф.Ив-11 на п/ст."Инвертор" не выявили.	МТЗ	29.05.2017	04ч49м	05ч30м	00ч41м	Повторно вкл. ф.Ив-11.	Жилой сектор,быт.	
72	г.Оренбург РП-59(ОКЭС)	ф.59-5(ОКЭС)	ТП-3069,3109(ОКЭС). ТП-1890,1899,1703-1-СШ,1896.1753,1754,1437,1893,1515(абонентские)	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	8 Повреждение КЛ	Повреждена КЛ-10кВ(ОКЭС) от ТП-1890 до ТП-3094 ф.59-5.	Земля фазы "В".	29.05.2017	05ч11м	06ч20м	01ч09м	Откл. повр. участок КЛ-10 кВ,ф.59-5 на РП-59 вкл.	Жилой сектор,быт,организации.	
73	Орский КЭС,Домбаровский РУЭС п/ст."Домбаровская-1"(ВЭС)	ф.6(ОКЭС)	ТП-154,258,130,174,133,215,234,180,269,120(ОКЭС)	1. Воздействие стихийных (погодных) явлений.	16 Не выявленная, неустановленная причина.	Сильный дождь,гроза.	МТЗ	29.05.2017	05ч30м	06ч10м	00ч40м	На ВЛ-10кВ откл. ЛР-34, ф.6 вкл.	Жилой сектор,быт.	07ч40м осмотрели ВЛ и ТП повреждений нет ф. полностью вкл.
74	Медногорский РУЭС п/с Медногорская-Городская 2 СШ (ВЭС)	ф. 13, 14, 19,20 (ОКЭС)	ТП-131,201,202,203,204,205,142,143,144,145,146,147,148,141 (ОКЭС)	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	13 Повреждение в ПС и других сетевых организаций	откл. ВЛ-35 кВ. ТЭЦ- п/с Медногорская - городская	причину откл. не сообщают.	29.05.2017	11ч16м	11ч20м	00ч04м	повторно вкл.	котельная, ростелеком, ФСБ, жилой сектор, быт	
75	Сорочинский КЭС п/ст."Сорочинская"(ЗЭС)	ф.5(ОКЭС) не отключался.	ТП-45(ОКЭС)	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	15 Прочее	На ТП-45 сгорел ПК-10кВ фазы "С".	ф.5 не отключался.	29.05.2017 30.05.2017	23ч35м	00ч05м	00ч30м	На ТП-45 заменили сгоревший ПК,вкл.	Жилой сектор,быт.	
76	Бузулукский КЭС п/с Бузулукская (ЗЭС)	ф. СУ-6 (ОКЭС)	ТП-81 1СШ, 314,315,318,8 1СШ,РП-14 1СШ (ОКЭС)	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	8 Повреждение КЛ	повреждена КЛ 6кВ (ОКЭС) от ТП 315 до ТП -74	Т.О.	30.05.2017	09ч15м	09ч35м	00ч25м	отключили поврежденную КЛ, ф. вкл.	жилой сектор быт.	30.05.2017 КЛ восстановлена вкл.
77	г. Оренбург п/с Юго-Западная (ЦЭС)	ф. ЮЗ-16(ОГЭС)	ТП-3051,3050,3045,3072,3038 (ОКЭС)	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	14 Повреждение в эл. установках абонентов	повреждение РЛНД Р-16-2 (абонентский), произошло возгорание опоры (абонентская)	земля	30.05.2017	12ч07м	13ч42м	01ч35м	откл. РЛНД Р-16-1 ф. ЮЗ-16 включили	жилой сектор, С/О	откл. ТП-3072,3038(ОКЭС) ТП-1107,1436. Отсоединили шлейфа Р.16-2 вкл ТП-3072, 3038, 1107 в 18ч13м. На Р.16-2 установили шунт, вкл ТП-1436 в 16ч18м 31.05.17г.
78	г. Оренбург п/с Восточная (ЦЭС)	ф. В-9 (ОГЭС)	ТП-3015 (ОКЭС)	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	13 Повреждение в ПС и других сетевых организаций	на ВЛ-6 кВ(ОГЭС) ТП-13 ТП-116 в пролете опор №2-3 упало дерево	земля	30.05.2017	13ч54м	16ч02м	02ч08м	убрали дерево ф. В-9 вкл.	жилой сектор	
79	Илекский РУЭС п/с Илекская (МЭС)	ф. 6(ОКЭС)	ТП-14, 78,41,91,59,21,91, 59,21,69, 60,56,66,71,75,73,67,65,28,42, 70(ОКЭС)	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	9 Повреждение изоляторов на ТП	На ТП-42 (ОКЭС) поврежден проходной изолятор	земля	30.05.2017	14ч05м	14ч41м	00ч36м	откл. ТП-42 ф. 6 вкл.	автовокзал,АЗС, отдел полиции, спорткомплекс жилой сектор быт	В 16ч04м на ТП 42 заменили проходной изолятор ТП вкл.
80	Орский КЭС п/с ОЗТП (ВЭС)	ф.8(ОргЭС)	ТП-582,800,819(ОКЭС)	3. Нарушение организационного характера (ошибочные действия персонала).	14 Повреждение в эл. установках абонентов	повреждение абонентской КЛ ТП-704	Т.О.	30.05.2017	15ч40м	16ч55м	01ч15м	откл. ТП-704 ф. вкл.	жилой сектор быт.	
81	Кувандыкский РУЭС п/с Тяговая (РЖД)	ф.-6 (РЖД)	ТП-725,726 (ОКЭС)	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	14 Повреждение в эл. установках абонентов	сильный ветер	МТЗ	30.05.2017	15ч40м	16ч35м	01ч05м	повторно вкл.	жилой сектор	
82	г. Оренбург п/с Оренбургская (МЭС)	ф. О-17(ОКЭС)	ТП-3378(ОКЭС)	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	15 Прочее	На ТП 1204 откл. "В"	на п/с оренбургская ф. О-17 не откл.	30.05.2017	16ч30м	18ч20м	01ч50м	на ТП 1204 вкл.В в сторону ТП 3378	жилой сектор	
83	г.Оренбург п/с УКПГ-7(Газпромэнерго)	ф.5(Газпромэнерго)	ТП-72(ОКЭС)	1. Воздействие стихийных (погодных) явлений.	2 Падение деревьев (веток)	На ВЛ-6кВ ф.5 в пролете опор 196-198(ОКЭС)ветки на проводах.	В ЯКНО откл. МВ-6(ОКЭС). Выпавших блинkerов нет	31.05.2017	04ч19м	12ч35м	08ч16м	На ВЛ-6кВ убрали ветки, вкл отпайку в ст. ТП-72	Санаторий "РУСЬ" запитались от ДЭС	Санаторий "РУСЬ" откл ДЭС в 12ч35м
84	Сорочинский КЭС п/с Промбаза (ОренбургЭнергоНефть)	ф.5(ОКЭС)	ТП-98,102,165,152,161, 76,77,94,113,111,112,108,116 (ОКЭС), ТП-114 (абонентская)	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	7 Повреждение ОПН, РВП	Повреждение разрядников на ТП-114, 111	земля	31.05.2017	05ч38м	06ч14м	00ч36м	Откл. ЛР-553, ф.5 вкл.	6 скважин, школа, медсанчасть(не реши на резерв), 2д/сада, жилой сектор	Вкл. все ТП по ф.5 в 08ч22м кроме ТП-114, 111- быт. На ТП-111 заменили разрядник и вкл в 9ч16м. На ТП-114 заменили разрядник и вкл в 10ч30м.
85	Бузулукский КЭС РП-2 (ОКЭС)	ф.АРМ (ОКЭС)	ТП-81 1СШ, 233, 204 (ОКЭС) ТП-317, 471, 116, 241, 462, 119, 464, 120, 442, 430, 121, 123 (абонентские)	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	14 Повреждение в эл. установках абонентов	На ТП-471 поврежден разрядник фазы "В"	земля	31.05.2017	11ч38м	12ч10м	0ч32м	Откл отпайку КВЛ в ст ТП-471, вкл ф.АРМ	Пром. Зона, жильё, быт	На ТП-471 устранили повреждение, в 16ч07 м вкл. ТП-461

86	Кувандыкский РУЭС РП-2 (ОКЭС)	1-СШ 10 кВ (ОКЭС)	ТП-201,202, 203, 209,210 (ОКЭС)	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	16 Не выявленная, неустановленная причина.	Осмотр причин не выявил.	МТЗ	31.05.2017	16ч45м	16ч55м	0ч10м	осмотрели эл. Оборудование, повторно вкл.	школа, очистные сооружения(рез ерв), жилой сектор, быт.	
87	г.Оренбург п/с 9января (ЦЭС)	ф.9Ян-7 (ГазпромЭнерго)	ТП-3126 (ОКЭС)	2. Воздействие сторонних лиц и организаций.	13 Повреждение в ПС и других сетевых организаций	Повреждение в сетях ГазпромЭнерго	МТЗ	31.05.2017	16ч50м	18ч50м	2ч00м	На ТП-1995 откл. РВ в ст ф.Ян-7, запитали ТП- 3126 по ф.Ян-2	жилой сектор	