

Данные об аварийных отключениях по границам территориальных зон деятельности организации, вызванных авариями или внеплановыми отключениями объектов электросетевого хозяйства, с указанием даты аварийного отключения объектов электросетевого хозяйства и включения их в работу, причин аварий (по итогам расследования в установленном порядке) и мероприятий по их устранению по ГУП "ОКЭС" Октябрь 2017 г. название (филиал, РУЭС) ОГУ КЭС

№ п.п.	Наименование электроустановки		Признак нарушения	Причина нарушения	Дополнительная информация по причинам нарушений	Сработавшие коммутации (табл. у-ля)	Дата	Время откл.	Время вкл.	Длительность перерыва электроснабжения	Принятые меры	Отключенные потребители (эл.установки)	Примечание
	ПС или РП	№ТП											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Бузулукский КЭС ТП-69(ОКЭС)	гр. ж/д ул.Раждова 20 (ОКЭС)	2. Воздействие сторонних лиц и организаций.	8 Повреждение КЛ	Старая организация при производстве земляных работ повредила КЛ-0,4кВ(ОКЭС) от ТП-69 до ж/д ул.Раждова 20.	Сгорели три ПН-100А.	10/1/2017	11ч10м	14ч02м	02ч52м	КЛ-0,4кВ восстановили, группу вкл.	5 этажный жилой дом.	
2	Орский КЭС ТП-268 (ОКЭС)	гр.Уличного освещения (ОКЭС)	2. Воздействие сторонних лиц и организаций.	5 Повреждение опоры	В результате ДТП повреждены оп.13,14 ВЛ-0,4кВ Уличного освещения по ул. Машинистов 16а	гр.Уличного освещения (ОКЭС) не отключалась	10/2/2017	09ч05м	—	—	Заменяли оп.13,14, вкл гр.ул.освещени я в 15ч00м	Уличное освещение	
3	Бугурусланский КЭС ТП-1 (ОКЭС)	гр.Поликлиника (ОКЭС)	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	15 Прочее	На ТП-1 отключился автомат гр.Поликлиника в результате превышения нагрузки	откл. автомат 160А	10/2/2017	09ч20м	09ч30м	0ч10м	повторно вкл автомат гр.0,4кВ	поликлиника, спортзал, администрация	
4	Сорочинский КЭС ТП-25 (ОКЭС)	гр.4 (ОКЭС)	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	16 Не выявленная, неустановленная причина.	На ТП-25 отключился автомат гр.4, осмотр ВЛ причины не выявил	откл. автомат 250А	10/3/2017	10ч41м	10ч50м	0ч09м	повторно вкл автомат гр.0,4кВ	дет/с, пожарная часть, администрация (резерв)	
5	г.Оренбург ТП-3154(ОКЭС)	гр.Уличного освещения (ОПО))	2. Воздействие сторонних лиц и организаций.	5 Повреждение опоры	В результате ДТП повреждена ж/б опора №24 (ОПО) ВЛИ-0,4кВ уличного освещения.	гр.Уличного освещения (ОКЭС) не отключалась	04.10.2017.	20ч27м	20ч27м	00ч00м	Будут производить замену опоры.	Уличное освещение	Винники ДТП автомобиль марки опель г/н Р871ОР 56.
6	Бугурусланский КЭС ТП-214 (ОКЭС)	гр.Подлесная (ОКЭС)	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	15 Прочее	На ТП-214 отключился автомат гр.Подлесная в результате превышения нагрузки	откл. автомат 63А	10/5/2017	20ч30м	20ч40м	00ч10м	повторно вкл автомат гр.0,4кВ	жилой сектор	
7	Илекский РУЭС ТП-36 (ОКЭС)	гр. 1 (ОКЭС)	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	15 Прочее	повреждение АВ-160 А	откл. АВ-160 А	10/7/2017	20ч00м	20ч50м	00ч50м	заменяли АВ-160 А гр. Вкл.	жилой сектор	
8	Кувандыкский РУЭС ТП-602 (ОКЭС)	ру-04 кв.	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	15 Прочее	на вводном рубильнике сгорел ПН нагрузка А-72 А, В-93 А, С-56 А	сгорели ПН-250А.	10/7/2017	21ч20м	21ч43м	00ч23м	заменяли ПН	промзона, жилой сектор	
9	г. Оренбург ТП-3378 (ОКЭС)	гр. Общежитие (ОКЭС)	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	15 Прочее	пр. Бр. Коростылевых д-74 с КВЛ в ШС дома не поступает фаза "В"	гр. не отключалась	10/8/2017	22ч29м	23ч39м	01ч10м	в ШС дома сделали одноименку	общежитие	
10	Илекский РУЭС ТП-87(ОКЭС)	гр.№1(ОКЭС)	2. Воздействие сторонних лиц и организаций.	15 Прочее	В результате пожара сухих веток под ВЛИ-0,4кВ в пролёте опоры№9-опоры№11 сгорел провод СИП(ОКЭС).	Сгорели 3-ПН-100А.	10/12/2017	21ч30м			Будут производить замену провода СИП.	Строительная площадка дома.	
11	Кувандыкский РУЭС ТП-317 (ОКЭС)	гр. 11 (ОКЭС)	2. Воздействие сторонних лиц и организаций.	15 Прочее	ДТП, на опоре №7 склест проводов	сгорел ПН-250 фаза А	10/13/2017	08ч45м	09ч05м	00ч20м	устранили склест, заменили ПН, гр. Вкл.	жилой сектор	
12	Бугурусланский КЭС КТП-35 (ОКЭС)	гр.ООО "Синтез" (абонентская)	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	15 Прочее	нагрузка А-65А В-50А С-72А	АВ-63 А	10/13/2017	05ч00м	05ч20м	00ч20м	повторно вкл автомат гр.0,4кВ	пельменный цех	
13	Шарлыкский РУЭС ТП-7 (ОКЭС)	гр.1 (ОКЭС)	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	15 Прочее	Превышение нагрузки автомата в сетях потребителя	АВ-63 А	10/21/2017	20ч35м	21ч11м	0ч36м	повторно вкл автомат гр.0,4кВ	жилой сектор	
14	Бугурусланский КЭС КТП-146 (ОКЭС)	гр.№1(ОКЭС)	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	16 Не выявленная, неустановленная причина.	нагрузка А-29А В-19А С-18А	АВ-160 А	10/24/2017	06ч30м	07ч05м	00ч35м	осмотрели ВЛИ повреждений нет, АВ повторно вкл.	жилой сектор	
15	Бузулукский КЭС ТП-296(ОКЭС)	гр. Дом 29,28,26.(ОКЭС)	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	14 Повреждение в эл. установках абонентов	Пожар в Ж/Д №29	На ТП-296 гр. не отключалась	10/24/2017	12ч19м	12ч42м	0ч23м	В ВРУ ж/д №29 отключили вводной рубильник. На ТП-296 группу вкл.	жилой сектор	

16	Оренбург ТП-3133 (ОКЭС)	гр. №4 ул.Вдохновенная (ОКЭС)	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	16 Не выявленная, неустановленная причина.	Произвели осмотр ВЛИ-0,4 кВ гр.№4 ул.Вдохновенная, повреждений не обнаружено.	Отключился АВ-160 А	10/25/2017	21ч19м	21ч43м	00ч24м	повторно вкл.	жилой сектор	
17	Оренбург ТП-3133 (ОКЭС)	гр. №4 ул.Вдохновенная (ОКЭС)	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	16 Не выявленная, неустановленная причина.	Произвели осмотр ВЛИ-0,4 кВ гр.№4 ул.Вдохновенная, повреждений не обнаружено.	Отключился АВ-160 А	10/26/2017	20ч30м	20ч55м	00ч25м	повторно вкл.	жилой сектор	
18	Оренбург ТП-3378 (ОКЭС)	гр.Кирпичная (ОПО)	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	15 Прочее	На ВЛ-0,4 кВ (ОПО) неравномерное распределение нагрузки А-136А; В-267А; С-72А	ПН-250А фазы "В"	10/26/2017	20ч55м	21ч44м	00ч49м	заменяли ПН, вкл.	абоненты ОПО (жилой сектор)	
19	Илекский РУЭС ТП-10 (ОКЭС)	гр.3 ОКЭС	2. Воздействие сторонних лиц и организаций.	5 Повреждение опоры	На ВЛИ-0,4кВ гр.3 от ТП-10 в результате ДТП повреждена оп.10/1	гр.0,4кВ не откл.	27.10.17.	15ч00м	—	—	гр.0,4кВ не откл.	жилой сектор	На ВЛИ-0,4кВ оп.10/1 восстановлена в 17ч20м 27.10.17.
20	Оренбург ТП-3133 (ОКЭС)	гр. №4 ул.Вдохновенная (ОКЭС)	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	16 Не выявленная, неустановленная причина.	Произвели осмотр ВЛИ-0,4 кВ гр.№4 ул.Вдохновенная, повреждений не обнаружено.	Отключился АВ-160 А	10/27/2017	21ч34м	22ч00м	00ч26м	Повторно вкл. Нагрузка: А-68А; В-72А; С-66А.	жилой сектор	
21	Оренбург ТП-3133 (ОКЭС)	гр. №4 ул.Вдохновенная (ОКЭС)	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	16 Не выявленная, неустановленная причина.	Произвели осмотр ВЛИ-0,4 кВ гр.№4 ул.Вдохновенная, повреждений не обнаружено.	Отключился АВ-160 А	10/28/2017	09ч05м	10ч04м	00ч59м	на ТП-3133 нагрузку с АВ №4 перекинули на резервный АВ №1	жилой сектор	
22	Оренбург ТП-3108(ОКЭС)	гр.3 ОКЭС	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	10 Дефект контакта	На ТП-3108 из-за КЗ на вводе ж/д сторел ПН-100А фаза В. Отгорел ввод в ж/д Микрорайонная 11.	Сгорел ПН-100А	10/29/2017	19ч30м	20ч40м	01ч10м	Отключили гр., устранили повреждение, заменили ПН, вкл.	Жилой сектор	
23	Сорочинский КЭС ТП-72 (ОКЭС)	РУ-0,4кВ(ОКЭС)	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	15 Прочее	Превышение нагрузки автомата в сетях потребителя	Сгорел ПН-250А на вводом рубильнике	10/30/2017	19ч10м	19ч18м	00ч08м	Заменяли ПН, вкл.	Жилой сектор, быт	
24	Сорочинский КЭС ТП-13 (ОКЭС)	гр.1 (ОКЭС)	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	14 Повреждение в эл. установках абонентов	Повреждена КЛ-0,4кВ абонента гр.1 от ТП-13 в ст. сваяжина.	Сгорел ПН-250А по ф.В	10/31/2017	15ч00м	15ч20м	0ч20м	На ВЛ-0,4кВ откинули КЛ абонента, вкл гр.1	Жилой сектор, школа (резерв), сваяжина.	

Данные об аварийных отключениях по границам территориальных зон деятельности организации, вызванных авариями или внеплановыми отключениями объектов электросетевого хозяйства, с указанием даты аварийного отключения объектов электросетевого хозяйства и включения их в работу, причин аварий (по итогам расследования в установленном порядке) и мероприятий по их устранению по ГУП "ОКЭС" Октябрь 2017 г. название (филиал, РУЭС) ОГУ КЭС

№ п.п.	Наименование электроустановки			Признак нарушения	Причина нарушения	Дополнительная информация по причинам нарушений	Срабатывание коммутации (защ. у.-ва)	Дата	Время откл.	Время вкл.	Длительность перерыва электроснабжения	Принятые меры	Отключенные потребители (эл.установки)	Примечание
	ПС или РП	№фид	№ТП											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	г.Оренбург РП-59 (ОКЭС)	ф. 59-3 (ОПО)	ТП-448,328,(ОПО) ТП-1702,1675,1005,1038,1378 (абонентские)	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	14 Повреждение в эл. установках абонентов	повреждение в сетях абонентов	МТЗ	10/1/2017	00ч05м	00ч58м	00ч53м	на ТП- 328 откл РВ в стор ТП-1005, ф 59-8 вкл.	ГИБДД, промзона, ГСК	
2	г.Оренбург п/с."Инвертор"(ЦПО)	ф.Ив-5(ОКЭС)	ТП-1299(абонентская)	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	3 Обрыв (схлест) провода	На ВЛ-10кВ(абонентская) отпайка в сторону ТП-1299 произошел обрыв провода от ТП-1299 до РТП.	ТО	10/1/2017	08ч44м	14ч55м	06ч11м	ООО"Орион" устранили повреждение на ТП-1299, ф.Ив-5 вкл.	ООО "Орион".	
3	г.Оренбург РП-51(ОПО)	ф.51-11(ОПО)	ТП-3199 2-СШ 10кВ(ОКЭС)	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	13 Повреждение в ПС и других сетевых организаций	Повреждена концевая мачтовая заделка КЛ-10кВ(ОПО) на Р-51-11-1 в ст. ТП-799.	ОПО на РП-51 не выезжали.	10/1/2017	11ч55м	12ч47м	00ч52м	Откл. повреждённый участок, ф.51-11 вкл.	Котельная ввод№2,пожарная часть ввод№2,магазин, жилой сектор.	
4	Сакмарский РУЭС п/с Сакмарская (ЦПО)	ф. Ск-13	ТП-131,132,133,1313,1314,1315,1316 (ОКЭС)	1. Воздействие стихийных (погодных) явлений.	5 Повреждение опоры	ВЛ-10кВ ф.Ск-13, опора №15 попала птица, произошло возгорание деревянной опоры.	На п/с Сакмарская ф.Ск-13 не откл.	10/1/2017	19ч32м	20ч04м	00ч32м	потушили возгорание, ф.Ск-13 вкл.	Водозабор(резерв), жилой сектор, быт.	
5	Орский КЭС п/с ЭЧ-76 (РЖД)	ф.12 (РЖД)	ТП-730 (ОКЭС)	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	13 Повреждение в ПС и других сетевых организаций	Повреждение в сетях РЖД на ТП-633	МТЗ	10/2/2017	14ч50м	15ч10м	0ч20м	откл. ТП-633, вкл ф.12	2 МКД, почта, АТС, дет/с	
6	Сакмарский РУЭС п/с Сакмарская (ЦПО)	ф.Ск-9 (ЦПО)	ТП-15,17,18 (ОКЭС) ТП-103 (абонентская)	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	13 Повреждение в ПС и других сетевых организаций	На ВЛ-10 кВ (участок ЦПО) обрыв провода	ТО	10/3/2017	7ч23м	10ч55м	03ч32м	устранили обрыв, вкл ф.Ск-9	Элеватор (резерв), жилой сектор, быт.	
7	Кувандыкский РУЭС РП-1 (ОАО "Криолит")	ф.111 (ОКЭС)	ТП-114, 113, 112, 111 1СШ (ОКЭС)	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	8 Повреждение КЛ	Поврежден КЛ-6кВ от РП-1 до ТП-114 (ОКЭС)	ТО	10/3/2017	10ч40м	12ч35м	01ч55м	вывели поврежден. КЛ, запитали потребителей по ф.61	больница (резерв), школа, жилой сектор	КЛ-6кВ от РП-1 до ТП-114 (ОКЭС) восстановлен и включен в работу по н.с. в 10ч43м 06.10.17

8	г. Оренбург РП-64 (ОКЭС)	ф. 64-31 (ОПО)	РП-62 3СШ (ОПО)	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	13 Повреждение в ПС и других сетевых организаций	повреждение в сетях ОПО	Т.О.	10/4/2017	12ч44м	13ч22м	00ч38м	На РП-64 испытали КЛ 10 кВ в стор. РП-62 ф. 64-31 повторно вкл.	абоненты ОПО	
9	г.Оренбург РП-50(ОПО)	ф.50-1(ОКЭС)	ТП-3117 2-СШ 10кВ,ТП-3116 1-СШ 10кВ(ОКЭС). ТП-1760,1759,1942 2-СШ 10кВ(абонентские).	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	13 Повреждение в ПС и других сетевых организаций	Повреждение в сетях КЭС "Оренбуржья"	МТЗ	10/5/2017	06ч36м	07ч34м	00ч58м	Откл. повреждённый участок, ф.50-1 на РП-50вкл.	Жилой сектор,быт, организации.	
10	г.Оренбург п/с Заречная (ЦПО)	ф. Зар-3 (ОПО)	ТП-3311 (ОКЭС)	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	14 Повреждение в эл. установках абонентов	Повреждение в абонентских сетях	ТО	10/7/2017	7ч45м	08ч05м	00ч20м	ТП-3311 запитали по ф. 20-10	Производственная база ГУП "ОКЭС"	
11	г.Оренбург ТП-3378 (ОКЭС)	РУ-10 кВ	ТП-3378 (ОКЭС)	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	15 Прочее	На ТП-3378 РУ-6 кВ сгорел ПК фазы "В", РУ-0,4 кВ гр.Кирпичная сгорел ПН фазы "В". На ТП-1204 (абонентская) откл. МВ в сторону ТП-3378	На ТП-1204 откл. МВ	10/7/2017	12ч08м	14ч32	02ч24м	На ТП-3378 заменили ПК и ПН. На ТП-1204 вкл. МВ.	КНС (резерв), жилой сектор, быт	
12	г.Оренбург п/с Узловая (РЖД)	ф.У-2 (РЖД)	ТП-3057 (ОКЭС)	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	13 Повреждение в ПС и других сетевых организаций	На ВЛ-6 кВ (РЖД) от ТП-985 до ТП-1349 ф.У-2 упало дерево	ТО	10/7/2017	16ч41м	19ч05м	2ч24м	РЖД устранили повреждение, ф.У-2 вкл.	АЗС, ООО "Оренбус", автомойка, жилой сектор, быт.	
13	Кувандыкский РУЭС РП-2 (ОКЭС)	ф.15 (ОКЭС)	ТП-209,210 (абонентские)	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	8 Повреждение КЛ	Повреждена концевая мачтовая заделька КЛ-10кВ(ОКЭС) на опоре №1 ВЛ-10кВ ф.15.	МТЗ	10/9/2017	11ч35м	11ч35м	00ч00м	В 11ч 36м Очистные сооружения перешли на резерв ф.16	Очистные сооружения (есть резерв), КНС (резерв)	ВЛ-10кВ ф.15 на опоре №1 восстановили концевую кабельную задельку. В 15ч53м ф.15 вкл. в работу.
14	Орский КЭС Домбаровский РУЭС п/с Д-1 (ВПО)	ф.10 (ОКЭС)	ТП-160,159,230, 47,243,164,151,191 (ОКЭС)	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	16 Не выявленная, неустановленная причина.	Осмотр причины откл. не выявил.	МТЗ	10/9/2017	18ч40м	18ч55м	0ч15м	ф.10 повторно включили	Жилой сектор, быт.	
15	Бузулукский КЭС Первомайский РУЭС п/с Первомайская (ЗПО)	ф.7 (ОКЭС)	ТП-305, 702, 703, 704, 701, 709, 706, 705, 710, 707, 701, 321, 712, 313, 304, 316,314 (ОКЭС)	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	13 Повреждение в ПС и других сетевых организаций	ЗПО произвели откл ф.7 с п/с Первомайская для отыскания "земли"	"земля" на СШ-10кВ	10/10/2017	15ч10м	15ч13м	0ч03м	повторно вкл.	Жилой сектор, быт, школа.	
16	Бугурусланский КЭС п/с."Новая"(СПО)	ф.№8(ОКЭС)	ТП-194,91,33,30,174, 25 1-СШ 6кВ,4 2-СШ 6кВ(ОКЭС)	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	16 Не выявленная, неустановленная причина.	Осмотр ВЛ-6кВ причину отключения не выявил.	МТЗ.АПВ успешное.	10/11/2017	19ч37м	19ч37м	00ч00м	Время срабатывания АПВ.	Котельная-резерв,драматический театр,жилой сектор,быт.	
17	Орский КЭС п/с Левобережная (ВПО)	ф.4(ОКЭС)	ТП-1673,1616, 1675,1615,1620., 1611,1613,1617,1677,1604 (ОКЭС)	2. Воздействие сторонних лиц и организаций.	15 Прочее	ДТП, на опоре №42 слетел провод	Т.О.	10/12/2017	16ч20м	17ч25м	01ч05м	откл. Р-48 абонентов запитали по ф. 7 и ф.20	Котельная-резерв, школа, Д/сад, поликлиника, жилой сектор,быт.	18ч50м на опоре №42 устранили повреждение ф. 4 вкл.

18	Орский КЭС РП-13 (Орское ПО)	ф. 3 (Орское ПО)	ТП-Орского ПО	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	8 Повреждение КЛ	повреждена КЛ 10кВ (ОКЭС) от РП-13(Орское ПО) до ТП-299 (Орское ПО)	Т.О.	10/13/2017	06ч35м	07ч20м	00ч45м	на ТП-299 (Орское ПО) вкл СР	абоненты Орского ПО
19	г. Оренбург ТП-3102 (ОКЭС)	РУ-10 кВ	ТП-3102 (ОКЭС)	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	11 Попадание птиц, животных под напряжение.	на ТП-3102 РУ-10 кВ под напряжение попала крыса	сгорело 2 ПК	10/13/2017	08ч27м	09ч20м	00ч53м	заменяли ПК ТП вкл в работу	автомойка
20	г. Оренбург РП-59 (ОКЭС)	ф. 59-5 (ОКЭС)	ТП-3069, 3041 2 СШ,3109, 3078,3104,3225 2СШ, (ОКЭС) ТП-1703,1890,1899,1752,3094,3100,1750,1870,1790,1795,1593,1645,1791 (абонентские)	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	11 Попадание птиц, животных под напряжение.	произвели осмотр ВЛ на опоре № 89 обнаружили птицу	Т.О.	10/13/2017	10ч38м	11ч24м	00ч46м	испытали КВЛ с помощью УПК повреждений нет На РП-59 вкл. ф. 59-5	НС, АЗС. ТЦ новый мир, жилой сектор промзона
21	Бузулукский КЭС Грачевский РУЭС п/с Грачевская (ЗПО)	ф.2 (ОКЭС)	ТП-1, 111, 113, 205, 206, 211, 213, 214, 215, 216, 218, 219, 220, 221, 224, 225 (ОКЭС) ТП-115,201,202,203, 209,226, 229- (абонентские)	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	16 Не выявленная, неустановленная причина.	В результате осмотра ВЛ-10кВ ф.2 причина не выявлена	МТЗ	14.10.2017 15.10.2017	23ч52м	01ч55м	02ч03м	повторно вкл.	резерв котельной, жилой сектор, быт.
22	Соль-илецкий РУЭС п/с Соль-илецкая (ЦПО)	ф.СИ-10	ТП-105,120,121, 115,131,133,1301 34 (ОКЭС) ТП-72/214 (абонентская)	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	16 Не выявленная, неустановленная причина.	В результате осмотра ВЛ-10кВ ф.СИ-10 причина не выявлена	МТЗ	10/15/2017	15ч44м	16ч06м	00ч22м	повторно вкл.	Телевышка (резерв), АЗС, С/Х поля.
23	Соль-илецкий РУЭС РП-1 (ОКЭС)	ф.1-6 (Строительный бум)	ТП-17 (абонентская)	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	2 Падение деревьев (веток)	На ВЛ-10кВ(строительный бум) в пролете опор №1-2 упала ветка на ВЛ	выпавших блинкеров нет	10/16/2017	02ч25м	02ч30м	00ч05м	на ТП-17 (абонентская) вкл СРВ	Торговый Центр
24	Соль-илецкий РУЭС п/с Соль-илецкая 1СШ (ЦПО)	ф. 11,14,18 (ОКЭС)	ТП-41,20,34,22,1110, 82,7,95,71,23,11, 74,78,21,26,28,47, 58,39,102,55,57, 56,30,99,31,33,61, 29,100,36,37,15, 14,51,17,9а,5,РП-1	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	13 Повреждение в ПС и других сетевых организаций	на п/с Соль-илецкая отключился В" ввод с ТМ-1	ЦПО не сообщают	10/16/2017	04ч17м	04ч36м	00ч19м	повторно вкл.	котельная, АЗС, НС, жилой сектор, быт
25	Бузулукский КЭС,Тоцкий РУЭС п/с."Тоцкая"(ЗПО)	ф.5(ОКЭС)	ТП-109,110,111,112, 113,114,118,119, 123,124,125,128, 129,135,131,138, 140,141,142,144, 146,147,148(ОКЭС)	1. Воздействие стихийных (погодных) явлений.	13 Повреждение в ПС и других сетевых организаций	Дождь.Повреждение в сетях ЗПО.	МТЗ	10/16/2017	11ч00м	11ч10м	00ч10м	повторно вкл.	Больница-резерв, жилой сектор, быт.
26	Октябрьский РУЭС п/с"Октябрьская"(ЦПО)	ф.8(ЦПО) не отключался.	ТП-128(ОКЭС)	1. Воздействие стихийных (погодных) явлений.	15 Прочее	Дождь. На ТП-128 сгорел ПК-10кВ фазы "С".	ф.8(ЦПО) не отключался.	10/16/2017	11ч20м	15ч55м	4ч35м	Заменяли опорные изоляторы и ПК держатели. ТП-128 вкл.	Жилой сектор.

27	Амбулакский РУЭС п/с "Амбулакская" (МЭС)	ф.15(ОКЭС)	ТП-33,28,7,9,10,68,8 4,62,17,20,69(ОКЭС)	1. Воздействие стихийных (погодных) явлений.	15 Прочее	Дождь. На ТП-28 сгорели три ПК-10кВ.	ТО,АПВ успешно.	10/16/2017	11ч54м	11ч54м	00ч00м	Время срабатывания АПВ.	Администрация,магазины,жилой сектор.	На ТП-28 в 12ч55м заменили ПК,вкл.
28	г.Оренбург п/с "Степановская" (ЦПО)	ф.С-1(ОПО)	ТП-31177,3178,3179(ОКЭС)	1. Воздействие стихийных (погодных) явлений.	13 Повреждение в ПС и других сетевых организаций	Дождь.	АПВ успешное. ЦПО на п/с "Степановская" не выезжали.	16.10..2017	13ч25м	13ч25м	00ч00м	Время срабатывания АПВ.	Жилой сектор,быт.	
29	Октябрьский РУЭС РП-1(ОКЭС)	ф.103(ОКЭС) не отключался.	ТП-5(ОКЭС)	1. Воздействие стихийных (погодных) явлений.	15 Прочее	Дождь. На ТП-5 сгорели три ПК-10кВ.	ф.103(ОКЭС) не отключался.	10/16/2017	12ч51м	13ч40м	00ч49м	На ТП-5 заменили ПК,вкл.	Жилой сектор.	
30	Октябрьский РУЭС п/с Октябрьская (ЦПО)	2 СШ-10 кВ	ф.14, 5(ОКЭС)	1. Воздействие стихийных (погодных) явлений.	13 Повреждение в ПС и других сетевых организаций	Короткое замыкание на ВЛ-10кВ ф.8(ЦПО)	ЦПО не сообщают	10/16/2017	14ч00м	14ч40м	00ч40м	повторно вкл.	Районный центр Октябрьский	
31	Октябрьский РУЭС РП-1(ОКЭС)	ф.103 (ОКЭС)	ТП-3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,39,71,42,43,45,57,58(ОКЭС ) ТП-13,46,59 (абонентские)	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	15 Прочее	Повреждение на вновь построенной ВЛЗ-10кВ ф.103 ОКЭС)	МТЗ	10/16/2017	14ч00м	15ч25м	1ч25м	На опоре №24 отсоединили шлейфа в сторону вновь построенной ВЛЗ-10кВ ф.103	Жилой сектор,детсад,2-КНС..	
32	Бузунский КЭС п/с ж/д Больница(РЖД)	ф. ОКЗ (ОКЭС)	ТП-32, 49 (ОКЭС)	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	13 Повреждение в ПС и других сетевых организаций	РЖД причину откл. не сообщают	МТО	10/17/2017	05ч55м	06ч41м	00ч46м	повторно вкл.	жилой сектор	схема ремонтная
33	Орский КЭС РП-3 (Орское ПО)	ф. 11 (Орское ПО)	ТП-389 (ОКЭС)	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	13 Повреждение в ПС и других сетевых организаций	Повреждение в сетях ОрПО	ОрПО не сообщают	10/17/2017	12ч00м	16ч44м	4ч44м	ТП-389 запитали по резервному ф.19 от РП-8	жилой сектор	По сообщению ОрПО 18.10.17г. Поврежден КЛ-10кВ (ОКЭС) от РП-3 до РП-20 ф.14, восстановлен КЛ 27.10.17г. В 16ч30м
34	Октябрьский РУЭС РП-1(ОКЭС)	ф.103 (ОКЭС)	ТП-3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,39,71,42,43,45,57,58(ОКЭС ) ТП-13,46,59 (абонентские)	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	7 Повреждение ОПН, РВП	ТП-45 поврежден разрядник РВО-10 кВ фазы С	МТЗ	10/17/2017	16ч35м	16ч58м	00ч23м	Произвели осмотр, повторно вкл.	Жилой сектор,детсад,2-КНС..	
35	г.Оренбург РП-3 (ОПО)	ф.3-9 (ОПО)	ТП-3047 (ОКЭС)	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	13 Повреждение в ПС и других сетевых организаций	Повреждена КЛ-6 кВ (ОПО) от ТП-563 до ТП-3047 ф.3-9	ТО	10/18/2017	03ч35м	05ч12м	01ч37м	откл. поврежденный участок, запитали по ф.4-2	Мегафон, производственно е здание.	

36	г.Оренбург п/с Юго-Восточная (ЦПО)	ф.ЮВ-46 (ОГЭС)	ТП-3117 1-СШ 10кВ,ТП-3116 2-СШ 10кВ(ОКЭС). ТП-1760,1759,1942 1-СШ 10кВ (абонентские).	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	13 Повреждение в ПС и других сетевых организаций	Повреждена КЛ-10кВ ф.ЮВ-46 (ОГЭС) от п/с Юго-Восточная до РП-50	ЦПО не сообщают	10/18/2017	11ч09м	11ч27м	00ч18м	Откл поврежден. КЛ ф.ЮВ-46, на РП-50 вкл СВ.	Ресторан, гостиница, МКД, ТД "Сокол"	
37	Орский КЭС ТП-72 35/6кВ (Орское ПО)	ф.5 (ОКЭС)	ТП-1057, 1065, 1063, 1106 (ОКЭС)	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	13 Повреждение в ПС и других сетевых организаций	Повреждение на ВЛ-35кВ в сетях ЗАО "Электросеть"	МТЗ, на ТП-72 откл. МВ в ст. ТП-1057 ф.5	10/18/2017	16ч25м	17ч07м	0ч42м	Запитали ф.5 через ТП-1051 от ГПП-1	котельная резерв, быт, СНТ, ул.освещение	
38	г.Оренбург ЦРП Зпод. (ВКХ)	ф.12 (абонентский) не откл.	ТП-3120 (ОКЭС)	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	11 Попадание птиц, животных под напряжение.	На ТП-3120 в камере ТМ обнаружена крыса	сгорели ПК фазы "В" и "С"	10/18/2017	19ч28м	20ч39м	01ч11м	убрали животное, заменили ПК, вкл. ТП-3120	Автосервис.	
39	г.Оренбург РП-43 (ОКЭС)	ф.43-4 (абонентский)	ТП-1012 1СШ (абонентская)	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	14 Повреждение в эл. установках абонентов	Повреждена КЛ-10кВ ф.43-4 до ТП-1012 абонента	ТО	10/19/2017	16ч52м	—	—	На РП-43 откл ф.43-4	воинская часть	
40	г.Оренбург ТП-3102(ОКЭС)	ру-10 кВ	ТП-3102 (ОКЭС)	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	11 Попадание птиц, животных под напряжение.	В РУ-10кВ попала крыса.	Сгорел ПК-30А фазы "С"	10/20/2017	05ч55м	07ч06м	01ч11м	Осмотрели ТП,заменяли ПК,вкл.	АЗС,Алкомаркет,м ойка.	
41	Орский КЭС ГПП-1 (Орское ПО)	ф.5 (ОКЭС)	ТП-1053, 1069, 1053,1054, 1052, 1084, 1050,1051, 1098, 1056, 1106 1СШ (ОКЭС)	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	8 Повреждение КЛ	Повреждена КЛ-6 кВ (ОКЭС) от ВЛ-6 кВ ф.5 до ТП-1056	ОрПО не сообщают	10/23/2017	02ч27м	03ч25м	01ч58м	Запитали фидер по ф.5 от ТП-72	КНС, поликлиника, котельная резерв, жилой сектор	В 11ч22 м вкл ТП-1098, на ТП-1056 подключили ДГУ. В 16ч03м КЛ-6 кВ восстановлена, ТП-1056 включена по нормальной схеме.
42	Бузулукский КЭС п/с Заводская (ЗПО)	ф.Масло завод (ОКЭС)	ТП-29,393,79,149 (ОКЭС); ТП-440,145,104, 146,441,369,387, 151,153,350 (Абонентские)	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	13 Повреждение в ПС и других сетевых организаций	Пожар на ТП-146	ТО	10/23/2017	10ч10м	10ч47м	00ч37м	откл. ТП-146 ф. Масло завод вкл.	Жилой сектор, пром зона.	
43	г.Оренбург РП-31(ОПО)	ф.31-5(ОПО)	ТП-3022(ОКЭС)	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	14 Повреждение в эл. установках абонентов	Повреждение на отпайке в сторону ТП-1094(абонентская).	МТЗ	10/25/2017	12ч39м	13ч39м	01ч00м	ОПО откл. повр. участок, ф.31-5 на РП-31 вкл.	п/л "Полянка"	
44	Соль-Илецкий РУЭС п/с Соль-Илецкая (ЦПО)	полностью	Ф-3,8,10,11,14 (ОКЭС)	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	13 Повреждение в ПС и других сетевых организаций	Аварийное отключение ВЛ-110кВ "Пугачевская-Соль-Илецкая"	ЦПО не сообщают	10/27/2017	11ч06м	11ч09м	00ч03м	Вкл.	г. Соль-Илецк	
45	г. Оренбург п/с Пугачевская (ЦПО)	1СШ-10кВ (ЦПО), ф.П-5 (ОКЭС)	РП-72 2СШ-10кВ, ТП-3024 1СШ-10кВ (ОКЭС)	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	13 Повреждение в ПС и других сетевых организаций	Повреждение в сетях ЦПО	Откл в ввода ТМ1-110/10кВ	10/27/2017	14ч35м	15ч05м	00ч30м	На РП-72 вкл. СВ 10кВ	Котельная Карачи, КНС, (резерв), жилой сектор, быт.	ЦПО вкл на п/с Пугачевская 1СШ-10кВ, ф.П-5 в 15ч10м, повреждение на ф.П-1 (ОПО)

46	Сакмарский РУЭС п/с Россия (ЦПО)	ф.12 (ОПО)	ТП-1245, 1246 (ОКЭС)	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	13 Повреждение в ПС и других сетевых организаций	причину отключения не сообщают	МТЗ	10/28/2017	09ч53м	10ч33м	00ч40м	повторно вкл.	жилой сектор	
47	Бузулукский КЭС Колтубановский РУЭС п/с Колтубановская (ЗПО)	ф. 2 (ОКЭС)	ТП-210,209,207,206, 205,204,203,202, 201,319,318,316, 305,304,303,302, 301,300,323,321, 320 (ОКЭС)	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	15 Прочее	мокрый снег, произвели осмотр ВЛ поврежденных нет	МТЗ	10/28/2017	11ч50м	13ч00м	01ч10м	повторно вкл.	жилой сектор, д/сад база отдыха	
48	Соль-Илецкий РУЭС п/с Соль-Илецкая (ЦПО)	ф.11 (ОКЭС)	ТП-30,31,29,33,61,10 0,101,36,37,38,35 ,15,17,14,51,10А, 9А,10 (ОКЭС)	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	4 Повреждение изоляторов на ВЛ	опора №29/4 и 34/4 повреждение изоляторов фазы "В"	земля	10/28/2017	15ч53м	17ч40м	01ч47м	произвели замену изоляторов, ф.11 вкл.	котельная,насосная, спорт комплекс, грязелечебница, жилой сектор	
49	Бузулукский КЭС п/с "Железнодорожная больница"(РЖД)	ф.Овощеконсервный завод(ОКЭС)	ТП-71,99,36,406,456, 399,386,35,32,49, 47,262,404,495,3 72-2-СШ(ОКЭС).	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	1 Повреждение ТМ	Из-за повреждения ТМ на ТП-99 произошел пожар, погорели сборные шины в камере ТМ.	МТЗ	10/29/2017	03ч05м	03ч30м	00ч25м	Отключили ТП-99,ф.Овощеконсервный завод включили.	Жилой сектор,быт.	29.10.2017 13ч35м ТП-99 заменили, включили
50	Бузулукский КЭС Колтубановский РУЭС п/с Колтубановская (ЗПО)	ф. 2 (ОКЭС)	ТП-210,209,207,206, 205,204,203,202, 201,319,318,316, 305,304,303,302, 301,300,323,321, 320 (ОКЭС)	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	16 Не выявленная, неустановленная причина.	осмотрели ВЛ поврежденных нет	МТЗ	10/29/2017	14ч46м	15ч57м	01ч11м	Осмотрели ВЛ поврежденных нет, вкл.	жилой сектор	
51	Бузулукский КЭС п/с Бузулукская (МЭС)	ф.Водовод 2(ОКЭС) не откл.	ТП(ОКЭС):351, 100,190	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	2 Падение деревьев (веток)	Ветки деревьев касались ВЛ.	Земля в 01ч27м, ф.Водовод 2(ОКЭС) не откл.	10/30/2017	03ч00м	06ч05м	03ч05м	Откл. отпайку ВЛ-10кВ в ст. ТП-351. Осмотрели ВЛ, произвели опилку на отпайке, вкл.	Скважины(есть резерв кроме скважины№17)	Полностью без У с 3ч00м до 6ч05м -ТП-351(скважина 17). У остальных ТП было У по одному вводу.
52	г.Оренбург п/с Шевченко(ЦПО)	ф.ШВ-29(ОКЭС)	ТП(ОКЭС) 3027, 3039,3026,3042,3 054,3084,3277,32 76 по секции 10кВ	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	8 Повреждение КЛ	Повреждена на участке КЛ от ТП-3054 до ТП-3042	Земля	10/31/2017	00ч00м	00ч58м	00ч58м	Вывели поврежденный участок, запитали абонентов.	Жилой сектор, быт, КНС(резерв), ЦТП(резерв), стоматология(резерв), ледовый дворец(резерв)	Без У 2 СШ на ТП-3114(абонентская)-мегафон(есть резерв).Представитель ТП-3114 будет с утра.
53	Октябрьский РУЭС п/с Октябрьская (ЦПО)	ф.4(ОКЭС)	ТП(ОКЭС):69,70,4 8,49,50,51,52,54, 55	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	15 Прочее	Повреждение ОПН по ф.С на ТП-70 (ОКЭС)	Земля	10/31/2017	00ч55м	03ч06м	02ч11м	Отключили отпайку в ст. ТП-70, вкл. ф.4	Жилой сектор, водозабор (резерв), стройплощадка, КНС	Без У ТП-70(ОКЭС)-стройплощадка. Демонтировали ОПН по ф.С, вкл ТП-70 в 11ч46м
54	Сакмарский РУЭС п/с Сакмарская (ЦПО)	ф. С-9 (ЦПО)	ТП-15,17,18 (ОКЭС)	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	13 Повреждение в ПС и других сетевых организаций	причину отключения не сообщают	Т.О.	10/31/2017	20ч36м	20ч45м	00ч09м	повторно вкл.	жилой сектор	



	№ по классификатору	Признаки				
		1 Воздействие стихийных (погодных) явлений.	2 Воздействие сторонних лиц и организаций.	3 Нарушение организационного характера (ошибочные действия)	4 Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	5 Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.
<b>Причины</b>	1 Повреждение ТМ	да	да	да	да	нет
	2 Падение деревьев (веток)	да	да	да	да	нет
	3 Обрыв (схлест) провода	да	да	да	да	нет
	4 Повреждение изоляторов на ВЛ	да	да	да	да	нет
	5 Повреждение опоры	да	да	да	да	нет
	6 Наличие «Земли»	да	да	да	да	нет
	7 Повреждение ОПН, РВП	да	да	да	да	нет
	8 Повреждение КЛ	да	да	да	да	нет
	9 Повреждение изоляторов на ТП	да	да	да	да	нет
	10 Дефект контакта	да	да	да	да	нет
	11 Попадание птиц, животных под напряжение	нет	нет	нет	да	нет
	12 Неправильная работа РЗА.	нет	нет	нет	да	нет
	13 Повреждение в ПС и других сетевых организаций	да	да	да	нет	да
	14 Повреждение в эл. установках абонентов	да	да	да	нет	да
	15 Прочее	да	да	да	да	нет
	16 Не выявленная, неустановленная причина	да	нет	нет	да	нет

16 Не выявленная, неустановленная причина