

Данные об аварийных отключениях по границам территориальных зон деятельности организации, вызванных авариями или внеплановыми отключениями объектов электросетевого хозяйства, с указанием даты аварийного отключения объектов электросетевого хозяйства и включения их в работу, причин аварий (по итогам расследования в установленном порядке) и мероприятий по их устранению по ГУП "ОКЭС" Январь 2017 г.
название (филиал, РУЭС) ОГУ КЭС

№ п.п.	Наименование электроустановки		Признак нарушения	Причина нарушения	Дополнительная информация по причинам нарушений	Срабатывание коммутации (защ. у.-ва)	Дата	Время откл.	Время вкл.	Длительность перерыва электроснабжения	Принятые меры	Отключенные потребители (эл.установки)	Примечание
	ПС или РП ТП	Гр.											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Абдулинский КЭС, Пономарёвский РУЭС ТП-1/4	Вводной рубильник	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	15 Прочее	В РУ-0,4кВ на вводном рубильнике сгорели Т.Т.	В РУ-10кВ сгорели 3-ПК.	01.01.17.	17ч55м	19ч55м	02ч00м	В РУ-0,4кВ заменили сгоревшие Т.Т., РУ-10кВ заменили сгоревшие 3-ПК, ТП-1/4 вкл.	Жилой сектор.	
2	Кувандыкский РУЭС ТП-310		4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	11 Попадание птиц, животных под напряжение.	РУ 10кВ попала кошка под напряжение	РУ 10 кВ сгорело 2 ПК	02.01.17.	07ч10м	07ч20м	00ч10м	В РУ-10кВ заменили сгоревшие ПК, ТП-310 вкл.	хлебозавод жилой сектор	
3	Новосергиевский РУЭС ТП-1210	гр.№1	1. Воздействие стихийных (погодных) явлений.	15 Прочее	Ветер	ПН-125 А фазы "В"	03.01.17.	21ч30м	22ч25м	0ч55м	заменяли ПН, вкл.	Жилой сектор.	
4	Орский КЭС ТП-1616	гр. ул. освещение	2. Воздействие сторонних лиц и организаций.	5 Повреждение опоры	В результате ДТП повреждена железная опора 0,4кВ-под замену.	гр. на ТП не отключалась	04.01.2017	09ч10м	00ч00м	00ч00м	Убрали опору, СИП натянули.	ул. освещение не отключалось.	
5	Александровский РУЭС ТП-142	гр.1	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	15 Прочее	На ВЛ-0,4кВ гр.1 изолятор слетел с крюка. На ТП-142 перетерлась жила каб. выхода 0,4кВ гр.1 и замкнула о корпус ТП	РУ 10 кВ сгорело 2 ПК	06.01.17.	07ч50м	11ч10м	3ч20м	устранили повреждения и вкл.	сторожка	
6	Бугурусланский КЭС ТП-147	гр. ул. освещение	2. Воздействие сторонних лиц и организаций.	5 Повреждение опоры	В результате ДТП повреждена железная опора 0,4кВ-под замену.	-	11.01.2017	13ч30м	16ч30м	03ч00м	Заменяли опору, вкл.	ул. освещение не отключалось.	
7	Орский КЭС ТП-619	гр 4	2. Воздействие сторонних лиц и организаций.	5 Повреждение опоры	В результате ДТП повреждена ж/б опора 0,4кВ-под замену. СИП целый	Группа на ТП не отключалась	12.01.2017	14ч35м	15ч45м	01ч10м	Откл. группу для замены опоры, заменили опору, вкл.	Ул. освещение ,быт.	В 11ч56м произошло ДТП.

8	Сакмарский РУЭС ТП-128	2СШ 0,4 кв	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	16 Не выявленная, неустановленная причина.	ТП-128 ТМ-2 сгорело ПК	сгорело ПК 10кВ фаза "А"	13.01.17.	14ч37м	15ч40м	00ч57м	осмотрели ТП повреждений нет, заменили ПК	жилой сектор быт.	
9	Бузулукский КЭС ТП-71	гр. Ашхабадская	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	14 Повреждение в эл. установках абонентов	Откл. гр. для тушения. Пожар в ж/д Ашхабадская 57, сгорела баня.	—	14.01.2017	19ч20м	21ч40м	02ч20м	После тушения пожара вкл.	Быт	
10	Бузулукский КЭС ТП-404	гр. Бузулукская	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	14 Повреждение в эл. установках абонентов	Откл. гр. для тушения. Пожар в автомойке.	—	16.01.2017	03ч58м	05ч00м	01ч02м	После тушения пожара вкл.	Автомойка, жилой сектор.	
11	Орский КЭС Новоорский РУЭС ТП-60	Вводной рубильник	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	15 Прочее	На вводном рубильнике выгорел нож фаза "А"	—	16.01.17.	20ч30м	21ч25м	00ч55м	установили шунт	жилой сектор	На ТП-60 заменили вводной рубильник 17.01.17.
12	Соль-Илецкий КЭС ТП-64		4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	15 Прочее	сгорело ПК фаза "А"	ПК	17.01.17.	19ч30м	19ч58м	00ч28м	заменяли ПК	жилой сектор	
13	Орский КЭС Новоорский РУЭС ТП-55 ТМ - 2	2 СШ 0,4 кв	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	8 Повреждение КЛ	На ТП-55 повреждена каб. перемычка 10кВ от ПК до ТМ2	2хПК на 30А	17.01.17.	21ч05м	21ч25м	00ч20м	ТП 55 РУ 04кВ откл вводной рубильник и ТМ-2, запитали потребителей через ТМ-1	жилой сектор	КЛ восстановлена 19.01.17
14	Сорочинский КЭС ТП-103 ТМ-2	2-СШ 0,4 кв	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	1 Повреждение ТМ	На ТП-103 отгорела шпилька ТМ-2 на выходе 0,4кВ по фазе А	—	18.01.17.	9ч45м	9ч55м	0ч10м	На ТП-103 вывели ТМ-2, вкл секц. рубильник, запитали через ТМ-1	жилой сектор, магазины	На ТП-103 заменили ТМ2 на 250кВА и вкл ТП в 17ч00м по нормальной схеме
15	Бузулукский КЭС ТП-69	гр. Рожкова 20	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	15 Прочее	откл. группу для тушения пожара в ж/д Рожкова 20, кв 16.	—	28.01.17.	5ч43м	6ч22м	0ч39м	После тушения пожара, группу вкл.	жилой сектор.	

16	г.Оренбург ТП-3115	гр. Комсомольская 17	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	10 Дефект контакта	Нагрев КЛ-0,4кВ нулевой жилы в каб.коробке ж/д Комсомольская 19	—	28.01.17.	11ч38м	12ч15м	0ч37м	Устранили нагрев КЛ в каб.коробке, вкл гр.0,4кВ с ТП-3115	юр.лица, магазины, жильё	
17	Бузулукский КЭС ТП-49	гр. ул. Школьная.	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	15 Прочее	На ТП-49 отключили группу ул. Школьная для тушения пожара в жилом доме по ул. Школьная 48.	ПН на ТП-49 гр. ул. Школьная не сгорали.	28.01.17.	20ч40м	21ч00м	00ч20м	На ж/б опоре №3 ВЛИ-0,4кВ отключили ввод в ж/д ул. Школьная №48,группу ул. Школьная на ТП-49 включили.	Котельная резервный ввод,Жилой сектор.	

**Ведомость учёта по технологическим нарушениям в электроснабжении электроустановок 6-10 кВ
по ГУП "ОКЭС" Январь 2017 г.
название (филиал, РУЭС) КЭС**

**Данные об аварийных отключениях по границам территориальных зон деятельности организации, вызванных авариями или внеплановыми отключениями объектов электросетевого хозяйства, с указанием даты аварийного отключения объектов электросетевого хозяйства и включения их в работу, причин аварий (по итогам расследования в установленном порядке) и мероприятий по их устранению по ГУП "ОКЭС" Январь 2017 г.
название (филиал, РУЭС) ОГУ КЭС**

№ п.п.	Наименование электроустановки			Признак нарушения	Причина нарушения	Дополнительная информация по причинам нарушений	Срабатывание коммутации (защ. у.-ва)	Дата	Время откл.	Время вкл.	Длительность перерыва электроснабжения	Принятые меры	Отключенные потребители (эл.установки)	Примечание
	ПС или РП	№фид	№ТП											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Беляевский РУЭС ВЛ 110кВ п/с Беляевская	ф. Бе-2 ,3 ,5, (ОКЭС)	203,204,206,207, 208,209,211,212, 213,214,216.218, 220,221,226,223. 224,225,228, 301,314.326,331, 340.	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	13 Повреждение в ПС и других сетевых организаций	сильный ветер		01.01.17.	00ч12м	00ч20м	00ч08м	повторно вкл.	водозабор, ЦРБ, котельная, жилой сектор	
2	Беляевский РУЭС ВЛ 110кВ п/с Дубенская	ф. Ду - 4 , 5	ТП- 1. 2. 3. 4.12	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	13 Повреждение в ПС и других сетевых организаций	сильный ветер		01.01.17.	00ч12м	00ч20м	00ч08м	повторно вкл.	жилой сектор УжУралГипс, Волма	
3	Кувандыкский РУЭС п/с Тяговая (РЖД)	ф. 6 (РЖД)	ТП 725, 726, 729 (ОКЭС)	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	13 Повреждение в ПС и других сетевых организаций	сильный ветер		01.01.17.	01ч00м	02ч00м	01ч00м	повторно вкл.	жилой сектор быт	
4	Беляевский РУЭС ВЛ 110кВ п/с Дубенская	ф. Ду - 4 , 5	ТП- 1. 2. 3. 4.12	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	13 Повреждение в ПС и других сетевых организаций	сильный ветер		01.01.17.	00ч45м	03ч27м	02ч33м	п.с Дубенская ф. 4 вкл. ф 5 вкл. 03ч35м	жилой сектор УжУралГипс, Волма	
5	Медногорский РУЭС п/с Медногорская районная	ф. 5	ТП 51, 52, 54, 55, 56, 57	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	16 Не выявленная, неустраненная причина.	сильный ветер		01.01.17.	01ч40м	02ч10м	00ч30м	повторно вкл.	ЦТП, жилой сектор быт	
6	Кувандыкский РУЭС п/с Тяговая (РЖД)	ф. 6 (РЖД)	ТП 725, 726, 729 (ОКЭС)	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	13 Повреждение в ПС и других сетевых организаций	сильный ветер		01.01.17.	02ч40м	03ч15м	00ч35м	повторно вкл.	жилой сектор	

7	Медногорский РУЭС п/с Медногорская районная	ф. 5	ТП 51, 52, 54, 55, 56, 57	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	16 Не выявленная, неустановленная причина.	сильный ветер		01.01.17.	02ч20мм	02ч32мм	00ч12м	повторно вкл.	ЦТП, жилой сектор быт	
8	Медногорский РУЭС п/с Медногорская районная	ф. 46	ТП -461, 46/13. 46/12, 462, 46/10, 46/11	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	16 Не выявленная, неустановленная причина.	сильный ветер	ТО	01.01.17.	02ч25м	03ч00м	00ч35м	ф. 46 запитали по ф. 43	ЦТП, жилой сектор быт	В 10ч57м включили КВЛ-6кВ от п/ст. "Медногорская-Районная" до ТП-461, к.и в норме. 02.01.17. в 13ч00м по ф.46 собрали нормальную
9	Абдулинский КЭС		ТП-80(ОКЭС)	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	9 Повреждение изоляторов на ТП	Поврежден опорный изолятор на шинах в ст. ТМ. Сгорел ПК-10А	Сгорел ПК	03.01.2017	10ч00м	10ч45м	00ч45м	Заменяли изолятор, ПК, вкл.	Жилой сектор	
10	Бузулукский КЭС п/с ЖД Больница	ф. ОКЗ (ОКЭС)	ТП-495,372,404,262, 47,32,49,35,386, 399,456,406,99,71	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	15 Прочее	Осмотр причину не выявил.	МТЗ	03.01.2017	10ч22м	10ч52м	00ч30м	Участками вкл. ф. ОКЗ. Осмотр причину отключения не выявил.	п. Маяк, часть п. Спутник.	
11	Оренбург п/с Инвертор	ф. ИВ-5	ТП(ОКЭС)-3041,1648,3078, 3104	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	15 Прочее	На ВЛ-10кВ ф. ИВ-5 упал провод связи. Отключения ф.5 не было.		03.01.2017	12ч46м	14ч02м	01ч16м	Отключили ф. ИВ-5, убрали провод с ВЛ, вкл. ф.ИВ-5	ГСК, горсвалка, АЗС, ТК "Новый Мир"	Отключения ф. ИВ-5 не было. Откл. по запросу ДПГ.
12	Соль-Илецкий РУЭС п/с Соль-Илецкая ЗСШ(ЦЭС)	ф.3 (ОКЭС)	РП-1(ОКЭС)	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	13 Повреждение в ПС и других сетевых организаций	Отключение по 110кВ в сетях ЦЭС	Информация ЦЭС не предоставлена	03.01.2017	13ч56м	14ч04м	00ч08м	ЦЭС устранили, вкл.	2 котельные, скважины, жилой сектор, быт.	
13	Оренбург ВЛ-110кВ	п/с Оренбургская, Шевченковская, Ростоши, Промбаза полностью		5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	13 Повреждение в ПС и других сетевых организаций	Повреждение в сетях ЦЭС. ЦЭС информацию не предоставляет.	Информация ЦЭС не предоставлена	03.01.2017	17ч13м	17ч50м	00ч37м	ЦЭС восстановили нормальное электроснабжение.	2 Обл. больница по одному вводу, котельные, насосные, организации, жилой сектор	С 17ч13м ЦЭС поочередно запитывал п/с.
14	Соль-Илецкий РУЭС п/с Соль-Илецкая)	полностью		5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	13 Повреждение в ПС и других сетевых организаций	Повреждение в сетях ЦЭС. ЦЭС информацию не предоставляет.	ОГЭС информацию не предоставило	03.01.2017	17ч13м	17ч34м	00ч21м	ЦЭС восстановили нормальное электроснабжение.	ЦРБ, котельные, насосные, скважины, жилой сектор	

15	Амбулакский РУЭС п\с Амбулакская	полностью		5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	13 Повреждение в ПС и других сетевых организаций	Повреждение в сетях ЦЭС. ЦЭС информацию не предоставляет.	ОГЭС информацию не предоставило	03.01.2017	17ч14м	17ч35м	00ч21м	ЦЭС восстановили нормальное электроснабжение.	ЦРБ, котельные, насосные, скважины, жилой сектор	
16	Кувандыкский РУЭС ВЛ-110кВ	п\с ЮКЗ, Кувандыкская полностью		5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	13 Повреждение в ПС и других сетевых организаций	Повреждение в сетях ЦЭС. ЦЭС информацию не предоставляет.	Информация ЦЭС не предоставлена	03.01.2017	18ч07м	18ч09м	00ч02м	ЦЭС восстановили нормальное электроснабжение.	ЦРБ, больница РЖД, котельные, насосные, скважины, жилой сектор, быт	
17	Оренбург п\с Шевченковская	ф. ШВ-29	СШ-10кВ на ТП ОКЭС 3084,3277,3276, 3054,3042, 3026,3027	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	13 Повреждение в ПС и других сетевых организаций	Повторно не включался выключатель ШВ-29. Возможно неисправен выключатель на	блинкер Максимальное токовое ускорение	03.01.2017	17ч13м	19ч38м	02ч25м	Поочередно запитали все ТП по ф.ШВ-29	Поликлиника, ЦТП, жилой сектор, быт.	ЦЭС на п\с Шевченковская 3 раза неуспешно вкл. ф. ШВ-29. В 21ч05м ф. ШВ-29 вкл. на х.х.
18	г.Оренбург РП-59	ф.59-5	ТП-3109, 3069 (ОКЭС)	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	14 Повреждение в эл. установках абонентов	Повреждена КЛ-10 кВ (абонентская) от ТП-1437 до РТП		03.01.17.	20ч33м	21ч25м	0ч52м	На ВЛ-10 кВ ф. Ив-5 откл. Р-8, ф. 59-5 вкл.	жилой сектор, быт, АЗС, ресторан.	ТП-1515, 1753, 1754, 1893, 1437, 1794 вкл. в 22ч46м,
19	Кувандыкский РУЭС п/с Кувандыкская	ф.7		4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	15 Прочее	Ветер. Произвели осмотр повреждений не обнаружено.	МТЗ	03.01.17.	23ч35м	0ч30м	0ч55м	На ТП-717 откл. ВН в ст. ТП-716, ф.7 вкл.	д/с, школа, жилой сектор, быт.	произвели осмотр эл. оборудования, откл. ТП-723 (сады огороды) ф.7 вкл. полностью в 3ч25м
20	Кувандыкский РУЭС п\с Рамазан	ф.2 (6кВ)		5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	14 Повреждение в эл. установках абонентов	Откл. на п\с Рамазан ф.2. Повреждение в сетях водозабора.	МТЗ	04.01.2017	08ч15	10ч56м	02ч41м	После устранения неисправности на водозаборе, вкл. ф.2	Водозабор(в 08ч20м перешол на резерв)	
21	Кувандыкский РУЭС п\с Рамазан	ф.1 (6кВ)		5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	14 Повреждение в эл. установках абонентов	Откл. на п\с Рамазан ф.2. Повреждение в сетях водозабора.	МТЗ	04.01.2017	08ч55м	09ч45м	00ч50м	После устранения неисправности на водозаборе, вкл. ф.1	Водозабор	
22	Оренбург РП-51 (ОГЭС)	ф. 51-3(ОГЭС)	ТП-3152 1 СШ-10кВ	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	13 Повреждение в ПС и других сетевых организаций	Повреждение в сетях ОГЭС.	ОГЭС информацию не предоставило	04.01.2017	11ч44м	12ч00м	00ч16м	ОГЭС повторно вкл. ф.51-3	Жилой сектор	

23	Оренбург РП-51 (ОГЭС)	ф. 51-6(ОГЭС)	ТП-3155	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	13 Повреждение в ПС и других сетевых организаций	Повреждение в сетях ОГЭС.	ОГЭС информацию не предоставило	04.01.2017	11ч44м	13ч30м	01ч46м	ОГЭС вывели поврежденный участок, вкл. ф.51-6	УК Дельта, вышка МТС.	
24	Бугурусланский КЭС Северный РУЭС п/с Михеевка (СЭСа)	ф.М-4 (СЭСа)	ТП-4 ОКЭС	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	13 Повреждение в ПС и других сетевых организаций	Схлест проводов на участке ВЛ-10кВ ф.М-4 (СЭСа) в пролете оп.258-269		06.01.17.	12ч10м	15ч04м	02ч54м	СЭС устранили схлест, произвели перетяжку ВЛ-10кВ в пролёте оп.258-269, вкл ф.М-4	жилой сектор	
25	Переволоцкий РУЭС п/с Переволоцкая ф.Пв-3	Реклоузер №3	7-ТП (ОКЭС)	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	8 Повреждение КЛ	Повреждена КЛ-10 кВ (ОКЭС) от ВЛ-10 кВ ф.Пв-3 опоры №241 до ТП-96		07.01.17.	14ч43м	16ч26м	1ч43м	откл. поврежденную КЛ-10 кВ, реклоузер №3 вкл.	ДРСУ, Очистные сооружения (резерв), жилой сектор, быт.	ТП-96 запитали с ВЛ-0,4 кВ гр. №3 от ТП-4 в 17ч40м
26	Кувандыкский РУЭС п/с Кувандыкская	ф.13		4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	15 Прочее	Осмотр причину не выявил.	МТЗ, АПВ не успешно	07.01.2017	20ч20м	21ч33м	01ч13м	Осмотрели, повторно вкл.	Жилой сектор, быт, тубдиспансер	
27	Бугурусланский КЭС Северный РУЭС п/с Северная(СЭСа)	ф.СВ-3(СЭС)	СВ-3-18,3-19,3-20	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	13 Повреждение в ПС и других сетевых организаций	СЭС о причине откл. не сообщает		08.01.2017	06ч20м	7ч12м	0ч58м	СЭС осмотрели, повторно вкл.	БыТ	
28	Бузулукский КЭС п/ст."Бузулукская"(ЗЭС)	ф.Город-5(ОКЭС)	ТП-3,216,257,43,53,136,301,58,6(ОКЭС)	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	8 Повреждение КЛ	Повреждена КЛ-6кВ(ОКЭС) от п/ст."Бузулукская" до ЛР-174 ф. Город-5.	Земля	10.01.17.	12ч04м	12ч04м	00ч00м	ТП-3,216,257,43,53,136,301,58,6.были без напряжения на время перевода нагрузки с ф.Город-5 на ф.Город-2.	Модульная котельная,Жилой сектор,Быт.	ф.Город-5 на п/ст."Бузулукская" не отключался. КЛ-6кВ от п/ст."Бузулукская" до ЛР-174 восстановлена,испытана, в 16ч26м включена,собрана нормальная схема по ф.Город-5.
29	Орский КЭС п/с ЭЧ-76(РЖД)	ф.11(РЖД)	ТП-730	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	8 Повреждение КЛ	Повреждена КЛ-6кВ(ОКЭС) от ТП-633 до ТП-730	РЖД не сообщило	11.01.2017	11ч30м	12ч05м	00ч35м	Вывели поврежденный участок, вкл. ф.11	Жилой сектор, быт, д\сад, церковь, почта.	

30	Медногорский РУЭС п/с Медногорская городская(ВЭС)	ф.1(ОКЭС)	РП-2, ТП-12,13,14	2. Воздействие сторонних лиц и организаций.	2 Падение деревьев (веток)	При несанкционированном спиле деревьев, порвали пролет ВЛ-10кВ опоры 12-13	МТЗ	12.01.2017	10ч39м	14ч31м	03ч52м	Перетянули пролет ВЛ, вкл.	База, быт.	В 11ч36м запитали часть потребителей от п/с Медногорская-городская до ЛР-24
31	Орский КЭС РП 376 Заводская(ОргЭС)	ф.53(ОргЭС)	ТП-229 и ШС ул. освещения с ТП-304(ОКЭС)	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	13 Повреждение в ПС и других сетевых организаций	Повреждение в сетях ОргЭС	Откл. МВ	12.01.2017	18ч46м	19ч41м	00ч55м	ОргЭС включили.	Сады-огороды, ул. освещение	
32	г. Оренбург РП- 64	ф.64-9	ТП- 3398 (2СШ) 3472 (2СШ) 1117 (1СШ)	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	8 Повреждение КЛ	повреждение КЛ 10 КВ от РП 64 до ТП 3398 ф. 64-9	блинкера не выпали	13.01.17.	17ч10м	17ч58м	00ч48м	ТП 3472 (2СШ) 1117 (1СШ) запитали по ф. 64-7	Зя обл. больница (резерв) тубдиспансер (резерв) ЦТП (резерв)	ТП 3398 запитали в 18ч34м, ф.64-9 восстановили и вкл. по н.с.
33	Орский КЭС Домбаровский РУЭС п/с Д-1	ф.3 (ВЭС)	ТП-211, 216, 167, 142, 188, 206, 212, 218 (ОКЭС).	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	13 Повреждение в ПС и других сетевых организаций	Повреждение на участке ВЛ ВЭСа	"земля"	14.01.17.	00ч12м	01ч25м	1ч13м	устранили, вкл.	жильё, быт	
34	Соль-Илецкий РУЭС п/с Соль-Илецкая полностью ВЛ-110кВ Пугачевская-Соль-Илецкая	1,2 СШ-10кВ	139хТП (ОКЭС)	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	13 Повреждение в ПС и других сетевых организаций	Повреждение на ВЛ-110кВ Пугачевская-Соль-Илецкая ЦЭСа	АПВ успешно	14.01.17.	07ч12м	07ч12м	00ч00м	АПВ успешно	потребители не откл.	
35	Бугурусланский КЭС Северный РУЭС п/с Северная (СЭС)	ф.СВ-3(СЭС)	ТП-СВ-3-18,СВ-3-19,СВ-3-20(ОКЭС)	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	13 Повреждение в ПС и других сетевых организаций	Повреждение в сетях СЭС	МТЗ	15.01.2017	19ч58м	20ч37м	00ч39м	СЭС участками запитали абонентов ОКЭС.	Быт.	
36	Соль-Илецкий РУЭС п/с Соль-Илецкая	ф.10 (ОКЭС)	ТП-140, 115, 105, 72/214 (ОКЭС)	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	15 Прочее	осмотрели причину не выявили.	МТЗ	16.01.17.	8ч07м	8ч27м	0ч20м	Повторно вкл.	АЭС, теле. вышка, жилой сектор, быт.	
37	Сорочинский КЭС п/с Сорочинская	ф.19 не откл.	ТП-58	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	1 Повреждение ТМ	На ТП-58 вышел из строя ТМ-400кВА	сгорело ПК-30А по фазе В	17.01.17.	17ч40м	20ч00м	02ч20м	заменяли ТМ ТП вкл. в работу	КНС, магазин, быт	

38	Соль-Илецкий РУЭС п/с Соль-Илецкая	п/с Соль Илецкая 110/35/10 кВ		5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	13 Повреждение в ПС и других сетевых организаций	откл. ВЛ-110кВ (ЦЭС)	АПВ успешно	19.01.17.	3ч41м	—	—	—	Соль-Илецк	
39	г. Оренбург П\С Шевченковская	ШВ-29	СШ-10кВ на ТП ОКЭС 3084,3277,3276, 3054,3042, 3026,3027	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	8 Повреждение КЛ	Повреждена КЛ- 10кВ от ТП-3054 до ТП-3114	блинкер Максимальное токовое ускорение	19.01.2017	13ч45м	14ч36м	0ч51м	Отключили повржденный участок. запитали потребителей.	Поликлиника, ЦТП, жилой сектор, быт.	
40	Соль-Илецкий РУЭС п/с Соль-Илецкая	ф.10 (ОКЭС) ВЛ- 10кВ от ПУС	ТП-140, 115, 105, 72/214 (ОКЭС)	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	16 Не выявленная, неустановленная причина.	Отключился ПУС на ВЛ. Осмотр причину не выявил.	МТЗ	20.01.2017	14ч09м	14ч20м	00ч11м	Осмотрели, повт орно вкл.	Телевышка, АЭС, жилой сектор, быт.	
41	Соль-Илецкий РУЭС п/с Соль- Илецкая(ЦЭС)	ф.10 (ОКЭС) ВЛ- 10кВ от ПУС	ТП-140, 115, 105, 72/214 (ОКЭС)	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	15 Прочее	Наледь на ВЛ.Провис провода из-за обледенения и св пролетах 169- 170 опоры.	МТЗ	20.01.2017	14ч27м	16ч56м	02ч29м	Устранили наледь на ВЛ, вкл. ПУС	Телевышка, АЭС, жилой сектор, быт.	
42	г. Оренбург п/ст."Южная"(ЦЭС)	ф.Ю-4(ОГЭС)	ТП-3025(ОКЭС)	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	1 Повреждение ТМ	ТП-3025 на ТМ- 320кВа поврежден изолятор 6кВ фазы "С"	ПК-6кВ на ТП- 3025 не повреждены.	21.01.2017.	20ч38м	23ч04м	02ч26м	В 23ч04м на ТП- 3025 РУ-0.4кВ установили ДГУ- 400кВа. В 00ч05м на ТП- заменяли поврежденный ТМ- 320кВа, установи ли ТМ-400кВа, в 00ч08м отключили ДГУ, в 00ч35м ТП- 3025 РУ-0,4кВ включили по нормальной схеме.	Банк"Русь", Като лический храм, Художеств енная школа, ОИЖК, Жи лой сектор, Быт.	ф.Ю-4 на п/ст. "Южная" не отключался.
43	г.Оренбург РП-72	2СШ-10кВ	ТП-3137, 3111, 3132, 3133, 3134, 3135, 3201, 3202, 3204, 1799, 1792, 1751, 2216(2СШ)	3. Нарушение организационного характера (ошибочные действия персонала).	15 Прочее	На РП-72 в результате ошибочных действии оперативного персонала откл СВ-10кВ	авар. откл СВ- 10кВ	22.01.17.	22ч00м	22ч10м	0ч10м	На РП-72 повторно вкл СВ- 10кВ	резерв КНС, жильё, быт	На РП-72 по заявке РЭС Оренбург.района в яч.ф.П-20 отключен В,ЛР,ШР

44	г.Оренбург п/с Пугачевская ЦЭС	ф.П-20 ОГЭС	РП-72 2СШ-10кВ, РП-71 1СШ-10кВ	3. Нарушение организационного характера (ошибочные действия персонала).	15 Прочее	На РП-72 в результате ошибочных действий оперативного персонала	АПВ успешно	22.01.17.	22ч00м	22ч00м	00ч00м	АПВ успешно	Абоненты не отключались	
45	Бугурусланский КЭС Северный РУЭС п/с Северная(СЭСа)	ф.СВ-10 (СЭС)	КТП-1 ОКЭС	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	13 Повреждение в ПС и других сетевых организаций	Поврежден каб.выход 10кВ от п/с Северная до оп.1 СЭСа	ТО	23.01.17.	05ч52м	9ч59м	4ч07м	ф.СВ-10 отключен. Отключили поврежденный КЛ. Ф.СВ-10 запитали по ф.СВ-2.	КТП-1 быт	
46	г.Оренбург РП-64 ОКЭС	ф.64-19 "Эликон"	абонентские ТП-1757 (2СШ), 1796(2СШ), 1874(2СШ), 1940(2СШ), 1941(2СШ),	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	13 Повреждение в ПС и других сетевых организаций	Поврежден КЛ-10кВ от РП-64 до ТП-1757 ф.64-19 "Эликона"	ТО	24.01.17.	05ч43м	06ч23м	0ч40м	вывели поврежденный КЛ.	абонентов ОКЭС нет	
47	Сорочинский КЭС п/с Сорочинская (ЗЭС)	ф.19 ОКЭС	ТП-11,58,21,66	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	13 Повреждение в ПС и других сетевых организаций	На п/с Сорочинская 2СШ-10 земля. Для отыскания земли откл. ф. 19. Ф.19 не дается включению	Залипло реле включения	24.01.17.	18ч16м	18ч34м	0ч18м	На ТП-11 отключили КЛ в сторону п/с Сорочинская. Запитали по ф.5	Газовая котельная (есть резерв), Школа, КНС, жил. сектор.	На п/с Сорочинская ф. 19 включили в 18ч44м
48	Октябрьский РУЭС РП-1 1СШ	ф.-105 ф. 101 (газпром)	ТП 1,3,6,7,8,9,10,11, 12,14,115,16,17, 18,19,20,21	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	16 Не выявленная, неустановленная причина.	произвели осмотр ВЛ повреждений нет.	МТЗ	25.01.17.	01ч40м	02ч23м	00ч43м	повторно вкл.	котельная (резерв) КНС (резерв) жилой сектор быт	
49	г. Оренбург п/с Восточная (ЦЭС)	ф. В-5 (ОГЭС.)	ТП 3027 2СШ (ОКЭС)	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	15 Прочее	на ТП 3027 в РУ 0,4 кВ под нагрузкой на выходе с ТМ-2 перекос напряжения.	ПК не сгорали	25.01.17	02ч12м	02ч35м	00ч23м	на ТП 3027 в РУ 0,4 кВ откл. вводной рубильник 2СШ, вкл. СР 0,4кВ	котельная (резерв) КНС (Резерв) жилой сектр быт	В 12ч45м 25.01.17 заменили ТМ, вкл. на холостой ход.
50	г. Оренбург п/с Юго-Восточная (ЦЭС)	ф. ЮВ-46 (ОГЭС)	РП-50 1СШ(ОГЭС) ТП-3116 2СШ (ОКЭС) 3117 1СШ(ОКЭС)	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	13 Повреждение в ПС и других сетевых организаций	повреждена КЛ 10 кВ(ОГЭС) от п/ст. "Юго-Восточная" до РП 50	Бригада ЦЭС на п/с Юго-Восточная не выезжала.	26.01.17.	06ч02м	06ч18м	00ч16м	РП 50 1СШ запитали с РП 58 ф. 50-2	гостиница, жилой сектор, быт	

51	Орский КЭС Адамовский РУЭС п/с А-2 1 СШ (ВЭС)	ф. 9 (ОКЭС)	ТП-36, 425, 426, 198, 34, 302, 330,440, 38, 365, 39(ОКЭС)	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	13 Повреждение в ПС и других сетевых организаций	повреждение на ф. 3. (ВЭС) на п/с А-2 откл. 1СШ (ВЭС)	МТЗ	30.01.17.	07ч55м	07ч56м	00ч01м	повторно вкл.	Больница (резерв) жилой сектор быт.	
----	---	-------------	--	---	---	--	-----	-----------	--------	--------	--------	---------------	---	--