

Таблица 1.3.

Информация об объектах электросетевого хозяйства по ГУП "ОКЭС"

Наименование показателя	Един.изм.	2016г.	2017г	Динамика изменения показателя, %
1.ЛЭП - 0,4 кв		4 479,58	4 474,92	99,90
а) на деревянных опорах	100 км	126,86	149,16	117,58
б) на дер. опорах с ж.б. приставками	100 км	1 146,04	869,19	75,84
в) на железобетонных опорах	100 км	3 081,12	3 323,70	107,87
г) на метал.опорах	100 км	125,56	132,87	105,82
2. ЛЭП - 6-10 кв		1 478,25	1 513,84	102,41
а) на деревянных опорах	100 км	3,43	1,11	32,36
б) на дер. опорах с ж.б. приставками	100 км	178,50	147,19	82,46
в) на железобетонных опорах	100 км	1 296,20	1 365,42	105,34
г) на метал.опорах	100 км	0,12	0,12	
3.Кабельные линии.		898,68	932,26	103,74
а) 6 - 10 кв	100 км	454,05	478,78	105,45
б) до 0,4 кв.	100 км	444,63	453,49	101,99
4.ТП мачтовые	1 шт	506,0	580,0	114,62
5. ТП с одним трансформатором	1 шт	1 929,0	1 876,0	97,25
Открытые установки		1 728,0	1 703,0	98,55
Закрытые установки		201,0	173,0	86,07
6. ТП с двумя трансформаторами	1 шт	307,0	313,0	101,95
Открытые установки		110,0	122,0	110,91
Закрытые установки		197,0	191,0	96,95
Масляные выключат.на ТП	3 фазы	67,0	52,0	77,61
Выключатели нагрузки на ТП	1 оборуд.	3 161,0	3 437,0	108,73
7. Подстанция 35/6 кВ	1 шт.	2,0	2,0	100,00
Силовой трансфор-р 35/6 кВ	1 оборуд.	4,0	4,0	100,00
Маслян.выключатели 35кВ	3 фазы	7,0	7,0	100,00
Силовой трансфор-р 6/0,4кВ	1 оборуд.	2,0	2,0	100,00
Маслян. и вакуум. выкл. 6кВ	3 фазы	21,0	21,0	100,00