

1.4. Уровень физического износа объектов электросевого хозяйства
ГУП "ОКЭС"

№ п/п	Наименование показателя	2016	2017	Динамика изменения показателя
		%	%	%
1	Коэффициент износа по всему эксплуатируемому имуществу	38,1	39,6	103,90
	<i>в том числе</i>			
1.1	<i>по уровню СН1</i>	27,8	36,4	130,89
1.1.1	Силовое оборудование ПС 35 кВ	27,8	36,4	130,89
1.2	<i>по уровню СН2</i>	33,6	34,5	102,70
1.2.1	ВЛ-6-10 кВ	33,4	35,9	107,31
1.2.2	КЛ-6-10 кВ	31,5	30,3	96,31
1.2.3	Силовое оборудование ТП(РП)-10/0,4 кВ	34,4	34,8	100,98
1.3	<i>по уровню НН</i>	38,7	40,9	105,69
1.3.1	ВЛ-0,4 кВ	39,0	41,3	105,78
1.3.2	КЛ-0,4 кВ	35,8	37,4	104,45