

1.4. Уровень физического износа объектов электросевого хозяйства
ГУП "ОКЭС"

№ п/п	Наименование показателя	2017	2018	Динамика изменения показателя
		%	%	%
1	Коэффициент износа по всему эксплуатируемому имуществу	39,6	40,6	102,42
	<i>в том числе</i>			
1.1	<i>по уровню СН1</i>			
1.1.1	Силовое оборудование ПС 35 кВ	36,4	45,0	123,60
1.2	<i>по уровню СН2</i>			
1.2.1	ВЛ-6-10 кВ	34,5	35,5	102,98
1.2.2	КЛ-6-10 кВ	35,9	36,9	102,77
1.2.3	Силовое оборудование ТП(РП)-10/0,4 кВ	30,3	33,2	109,67
1.3	<i>по уровню НН</i>			
1.3.1	ВЛ-0,4 кВ	40,9	41,8	102,04
1.3.2	КЛ-0,4 кВ	41,3	42,3	102,39
		37,4	36,8	98,46