

Данные об аварийных отключениях по границам территориальных зон деятельности организации, вызванных авариями или внеплановыми отключениями объектов электросетевого хозяйства, с указанием даты аварийного отключения объектов электросетевого хозяйства и включения их в работу, причин аварий (по итогам расследования в установленном порядке) и мероприятий по их устранению по ГУП "ОКЭС" Май 2020 г.  
название (филиал, РУЭС) ОГУ КЭС

№ п.п.	Наименование электроустановки			Признак нарушения	Причина нарушения	Дополнительная информация по причинам нарушений	Срабатывание коммутации (защ. у.-ва)	Дата	Время откл.	Время вкл.	Длительность перерыва электроснабжения	Принятые меры	Отключенные потребители (эл.установки)	Примечание
	ПС или РП	№фид	№ТП											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Орский КЭС Новоорский РУЭС п/с Новоорская районная (ВПО)	1 и 2 СШ (ВПО)	ф. 6,7,15,16, (ОКЭС)	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	16 Не выявленная, неустановленная причина.	откл. в сетях 110 кВ (ВПО)	персонал смежной организации не сообщает	01.05.2020	05ч07м	05ч07м	00ч00м	АПВ успешное	райцентр Новоорск	
2	г. Оренбург РП-59 (ОКЭС)	ф. 59-9 (ОКЭС)	ТП-3056 1 СШ, 3080 2 СШ, 3081 (ОКЭС)	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	8 Повреждение КЛ	повреждена КЛ 10 кВ (ОПО) от ТП 3081 до РП 69 ф. 59-9	ТО	01.05.2020	20ч04м	20ч42	00ч38м	откл. поврежденную КЛ ф. вкл.	ИТП (резерв) НС(резерв) жилой сектор, быт	02.05.2020 02ч06м РП-69 яч 59-9 ОПО устранили повреждение концевой заделки, 02.05.2020 в 09ч12м включили.
3	г. Оренбург п/с."9 Января" 2-СШ 10кВ(Газпромэнерго)	ф.Ян-7 (Газпромэнерго)	ТП-3126,3128(ОКЭС)	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	13 Повреждение в ПС и других сетевых организаций	Повреждение в сетях Газпромэнерго.	персонал смежной организации не сообщает	02.05.2020	11ч41м	13ч08м	01ч27м	Повторно вкл.	Жилой сектор.	
4	Орский КЭС Новотроицкий РУЭС п/с."Очистные сооружения" (ОКЭС)	ф.6 (ОКЭС)	ТП-Шв-1,2,3,4,5,9, 12, 10,24,25,29,30,31, КТП-5 (ВКХ)	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	15 Прочее	Повреждение на участке КВЛ-10кВ (ОКЭС) от ТП-Шв-25 до ТП-Шв-5	МТЗ	02.05.2020	17ч15м	20ч55м	03ч40м	вывели поврежденный участок от ТП-Шв-25 до ТП-Шв-5, вкл ф.6	14 шахт водоподъема.	Шахты водоподъема перевели на резервное питание, запитали оставшиеся бхТП по ф.7 и ф.8. КЛ-10кВ смонтирована в 18ч30м 08.05.2020, 12.05.20 КЛ восстановлена 13.05.2020 КЛ сфазирована

5	Бугурусланский КЭС п\с Новая(СПО)	ф. НВ-6(ОКЭС)	ТП-172(ОКЭС)	2. Воздействие сторонних лиц и организаций.	15 Прочее	При производстве земельных работ повреждена абонентская КЛ-0,4кВ.На ТП-172 сгорел ПК-30А .	Сгорел ПК-30А	03.05.2020	13ч00м	13ч40м	00ч40м	Произвели осмотр, откинули КЛ, заменили ПК, включили.	Школа, жилой сектор, ресторан	ф. НВ-6 на п\с Новая не отключался
6	г. Оренбург РП-51 (ОПО)	ф.51-8 (ОПО)	ТП-3152 2СШ 3153,3154 (ОКЭС)	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	13 Повреждение в ПС и других сетевых организаций	упало дерево на ВЛ-10 кВ (абонентский участок)	ТО	05.05.2020	15ч48м	16ч47м	00ч59м	убрали дерево с ВЛ ф. 51-8 вкл.	КНС (резерв), жилой сектор	
7	Орский КЭС Новотроицкий РУЭС п\с ЦСП 1 Водоподъема (металлургический комбинат)	ф.11(ОКЭС)	ТП-Восточная поляна (ОКЭС), ТП-мехзавод, ТПсвиноферма,ТП-СКЗ,ТП-сады ЮМЗ, Н-Погат, ЗОХМК, Урма, ЦБ, насосная, ТП-СТО (абонентские)	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	16 Не выявленная, неустановленная причина.	произвели осмотр ВЛ повреждений нет	Земляная защита, откл фидер	06.05.2020	11ч45м	14ч00м	02ч15м	произвели осмотр ВЛ повреждений нет, ф включили.	жилой сектор, промзона	
8	Кувандыкский РУЭС РП-2 (ОКЭС)	ф.15 (ОКЭС)	ТП-209, 210 (ОКЭС)	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	2 Падение деревьев (веток)	На ВЛ-10кВ ф.15 (ОКЭС) обнаружили ветку в пролёте оп.9-10	ТО	07.05.2020	10ч40м	11ч35м	00ч55м	убрали ветку с ВЛ, ф.15 вкл.	КНС (резерв), Очистные сооружения (резерв)	
9	Соль-Илецкий РУЭС п/с Соль-Илецкая (ЦПО)	ф.СИ-10 (ЦПО)	ТП-72, 214, 134, 140, 130, 129, 133, 131, 141, 166, 165, 121, 115, 168, 120, 105, 136 (ОКЭС)	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	13 Повреждение в ПС и других сетевых организаций	Повреждение в сетях ЦПО.	Земляная защита	08.05.2020	13ч32м	14ч06м	00ч34м	Откл.ПУС-1, запитали участок ВЛ-10кВ (ОКЭС) от ПУС-1 до ТП-105 по ф.2-3 от РП-2	Телевышка (резерв), фермерские хозяйства.	
10	г.Оренбург РП-49 (ОПО)	ф.49-2 (ОКЭС)	ТП-3183 1 СШ, 3190 1СШ, 3194 1СШ (ОКЭС) ТП-1873 (абонентская)	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	11 Попадание птиц, животных под напряжение.	На ВЛ-10кВ ф.49-2 (ОКЭС) обнаружили птицу на траверсе оп.62	Земляная защита, фидер отключили по ТУ.	08.05.2020	17ч24м	19ч00м	01ч36м	Убрали птицу, вкл ф.49-2	абонентов ОКЭС нет, сторожка от ТП-1873	На ТП-3183, 3194, 3190 ТМ-1 отключены.

11	Орский КЭС Новотроицкий РУЭС п/с Город-3 (ОКЭС)	ф. 0 (ОКЭС)	РП-69 1 СШ,ТП-85,101,87, трамвайное депо	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	8 Повреждение КЛ	повреждена КЛ 6 кВ (ОКЭС) от РП-69 до ТП- 70	Земляная защита, фидер отключили	09.05.2020	03ч16м	05ч25м	02ч09м	откл. поврежденную КЛ ф. вкл.	трамвайное депо, жилой сектор быт	13.05.2020 место повреждения КЛ найдено
12	Бузулукский КЭС п\с Заводская (ЗПО)	ф. Масло завод(ОКЭС)	ТП-393,79,206,149 (ОКЭС) ТП- 145,104,146,369,441,387, 151,153,350 (абонентские)	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	14 Повреждение в эл. установках абонентов	повреждена КЛ 6 кВ (абонентская) от ТП- 149 до ТП-350	ТО	09.05.2020	05ч16м	06ч15м	00ч59м	откл. поврежденную КЛ ф. вкл.	жилой сектор, быт	
13	Медногорский РУЭС РП-4 (ОКЭС)	ф. 13А (ОКЭС)	ТП-13А2 , 13А1	2. Воздействие сторонних лиц и организаций.	5 Повреждение опоры	ДТП, повреждена опора №49 (ОКЭС)	ф. не отключался	10.05.2020	06ч39м	06ч39м	00ч00м	10.05.2020 в 11ч57м заменяли поврежденную опору №49.	Жилой сектор.	
14	г.Оренбург п/с."Ростоши"(ЦПО)	ф.Рш-1(ОКЭС)	ТП- 3017,3018,3121,3122,312 3,3124(ОКЭС).	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	13 Повреждение в ПС и других сетевых организаций	Повреждение в сетях ОПО.	ТО	10.05.2020	11ч05м	12ч00м	00ч55м	На ТП-3124 откл. ВН в ст. ТП-3018, ф.Рш-1 на п/с."Ростоши" вкл.	Жилой сектор,быт,дачи, КНС-есть резерв.	ОПО на ВЛ-10кВ ф.Рш-1 откл. КРУН 33-9-1,33-9- 2, ф.Рш-1 в 12ч28м вкл. полностью.
15	Орский КЭС Домбаровский РУЭС п/с Домбаровская-1 (ВПО)	ф.11 (ОКЭС)	ТП-201,202,252,213,268 (ОКЭС) ТП-71,12,13 (абонентские)	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	14 Повреждение в эл. установках абонентов	Повреждение на абонентской отпайке	МТЗ	11.05.2020	00ч50м	01ч30м	00ч40м	откл. Р-30 ( в сторону ТП- 12,13), ф.11 вкл.	Сельхозугодья, Пром.Зона.	В 04ч00м абонент устранил повреждение, Р-30 вкл.
16	Бузулукский КЭС п\с Речная(ЗПО)	ф.Учхоз(ОКЭС)	ТП(ОКЭС):501,461,129,35 3,491,482,492,494,489,51 1,295,196,109,10,439,159, 516,320,143,193,469,405, 413,388,215,244,521,403, 189,513,158,481,436,384, 358,297,138,253,414,62,2 77	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	7 Повреждение ОПН, РВП	На абонентской ТП- 491 поврежден разрядник	ЗПО не сообщает	11.05.2020	11ч35м	11ч45м	00ч10м	Повторно вкл. ф. Учхоз, произвели осмотр	Жилой сектор, быт, промзона, КНС(резерв), котельная(резерв в)	

17	Акбулакский РУЭС п/с Акбулакская(ЦПО)	ф.13(ОКЭС)	ТП(ОКЭС):1,2,4,6,22,30,31,37,48,56,72,73,71,74,78,80,82,92,107,112,113,115	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	9 Повреждение изоляторов на ТП	Ф.13 отключили по запросу.На ТП-48(ОКЭС) поврежден проходной изолятор	ф. не отключался	11.05.2020	13ч15м	13ч20м	00ч05м	Откл. РТП-48, вкл. ф.13. На ТП-48 заменили изолятор	Больница,жилой сектор, быт	ТП-48 вкл. в 14ч11м
18	Орский КЭС п/с Заводская(ВПО)	ф.47(ОрПО)	ТП(ОКЭС):232,304,229	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	13 Повреждение в ПС и других сетевых организаций	Повреждение на участке абонентской ВЛ	ОрПО не сообщают	11.05.2020 12.05.2020	18ч05м	13ч45м	19ч40м	ОрПО вкл. ф.47	СНТ	Бригада ОКЭС осмотрели ТП-232,304,229 повреждений не обнаружено. ОрПО будут производить осмотр оборудования в рабочее время суток.
19	Орский КЭС РП-14 (ОрПО)	ф.13(ОКЭС)	ТП-402,160,161 (ОКЭС) ТП-159,162,405 (абонентские)	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	14 Повреждение в эл. установках абонентов	Повреждение на абонентской отпайке	ТО	11.05.2020	20ч30м	22ч40м	02ч10м	на ТП-160 откл. ВН в ст. ТП-161 и откл. ВН в ст. ТП-159, 162, ф.13 вкл.	Жилой сектор, СНТ.	Без "У" ТП-161, 159,162. ТП-161 вкл. в 23ч18м
20	Орский КЭС РП-12 (ОрПО)	1-2 СШ 10кВ (ОрПО)	ТП-197,155,203,148,151 (ОКЭС)	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	13 Повреждение в ПС и других сетевых организаций	Повреждение в сетях ОрПО	ОрПО не сообщают	11.05.2020	20ч30м	21ч00м	00ч30м	ОрПО вкл. 1-2 СШ 10кВ	Насосная п.Строителей, Жилой сектор, СНТ.	
21	Переволоцкий РУЭС п/с Переволоцкая (ЦПО)	ф.Пв-3 (ОКЭС)	ТП-35,51(1 СШ),9,75,54,96,7 (ОКЭС)	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	16 Не выявленная, неустановленная причина.	откл. Реклоузер №3. Дождь. Осмотр причины откл. не выявил.	на п/с Переволоцкая ф.Пв-3 не откл	12.05.2020	05ч32м	06ч45м	01ч13м	повторно вкл. реклоузер№3	Больница (резерв), 3-скважины, 2-КНС (резерв), ДРСУ, жилой сектор.	

22	Орский КЭС Новотроицкий РУЭС п/с."Город-2" (ОКЭС)	ф.25 (ОКЭС)	ТП- производ. уч. №22, производ. уч. №5, производ. уч. №27, ТП-10 квартал,ТП-2 квартал,ТП- 12 квартал,ТП-13 квартал, ТП-29, КТПН- холодной воды западная, ТП-гаражи медсанчасть, ТП-гаражи медпидедем станции(ОКЭС)	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	8 Повреждение КЛ	Повреждена КЛ-бкв (ОКЭС) от ТП- 12квартал до ТП-29	ТО	12.05.2020	09ч02м	10ч34м	01ч32м	откл. поврежденную КЛ ф. вкл.	Жилой сектор, 3- училища, 3- гаражи, НС.	13.05.2020 КЛ восстановлена испытана
23	Бугурусланский КЭС Северный РУЭС п\с Северная(ФСК)	ф.СВ-3(СПО)	ТП(ОКЭС): 18,19,20	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	13 Повреждение в ПС и других сетевых организаций	Повреждение в сетях СПО	ТО, АПВ успешно	12.05.2020	10ч17м	10ч17м	00ч00м	СПО произвели осмотр	Жилой сектор	
24	Орский КЭС Новоорский РУЭС п/с Новоорская районная (ВПО)	ф.7(ОКЭС)	ТП(ОКЭС):336,171,72,73,9 9,235,134,74,77,202,252,2 12,327	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	13 Повреждение в ПС и других сетевых организаций	Повреждение на участке ВПО после ЛМВ-52	МТЗ	12.05.2020	14ч05м	14ч33м	00ч28м	Повторно вкл. Произвели осмотр	Жилье, КНС,организации	
25	Орский КЭС Новоорский РУЭС п/с Новоорская районная (ВПО)	ф.7(ОКЭС)	ТП(ОКЭС):336,171,72,73,9 9,235,134,74,77,202,252,2 12,327	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	13 Повреждение в ПС и других сетевых организаций	Повреждение на участке ВПО после ЛМВ-52	МТЗ	12.05.2020	15ч53м	16ч04	00ч11м	Откл. ЛМВ-52, вкл. ф.7	Жилье, КНС,организации	
26	Саракташский РУЭС п/с."Саракташская" (ЦПО)	ф.15 (ОКЭС)	ТП- 200,282,285,255,203,265, 310,261,249,219,206,207, 287,209,274,208,220,272, 212,210,288,211(ОКЭС)	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	2 Падение деревьев (веток)	На ВЛ-10кв в пролёте опоры №143/15- №143/16 упало дерево.	Земляная защита.	12.05.2020	22ч55м	23ч10м	00ч15м	Убрали дерево с ВЛ-10кв, ф.15 вкл.	Жилой сектор,организа ции.	

27	г.Оренбург п/с."Западная"2-СШ 6кВ(ЦПО)	ф.3-12(ОПО)ф.3- 5(ОПО)	РП-8 2-СШ 6кВ(ОКЭС), ТП- 3023 2-СШ 6кВ,3026 2-СШ 6кВ,3039 2-СШ 6кВ,3042 1-СШ 6кВ,3054 1-СШ 6кВ(ОКЭС)	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	13 Повреждение в ПС и других сетевых организаций	Отключилась ВЛ-35 кВ(ЦПО) от п/с."Оренбургская" до п/с."ОТЭЦ" и ВЛ- 35кВ(ЦПО) от п/с."Оренбургская" до п/с."Западная"	персонал смежной организации не сообщает	13.05.2020	03ч43	03ч43м	Время срабатыва ния АВР.	На п/с."Западная" отработал АВР.	ЦТП,стоматологи ческая больница,коже ндиспансер,шко ла,жилой сектор,быт
28	Октябрьский РУЭС ТП- 1 (ОКЭС)	РУ-10 кВ	ТП-1 (ОКЭС)	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	9 Повреждение изоляторов на ТП	ТП-1 РУ 10 кВ поврежден опорный изолятор ф. "С"	2 ПК	13.05.2020	08ч28м	09ч55м	01ч28м	устранили повреждение, ТП вкл.	ЦРБ (резерв)
29	Орский КЭС, Новотроицкий РУЭС п/с. "ЦСП 1- Водоподъема" (металлургический комбинат)	ф.11(ОКЭС)	ТП-Восточная поляна (ОКЭС), ТП-мехзавод, ТПсвиноферма,ТП- СКЗ,ТП-сады ЮМЗ, Н- Погат, ЗОХМК, Урма, ЦБ, насосная, ТП-СТО (абонентские)	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	16 Не выявленная, неустановленная причина.	Произвели осмотр ВЛ- 6кВ,повреждений не обнаружено.	Земляная защита.	14.05.2020	05ч30м	07ч15м	01ч45м	Произвели осмотр ВЛ- 6кВ,ф.11 вкл.	жилой сектор, промзона
30	г. Оренбург п/с Заречная (ЦПО)	ф. Зар-8 (ОПО)	ВЛ 0,4 кВ (ОКЭС) от ТП- 2023	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	13 Повреждение в ПС и других сетевых организаций	повреждена КЛ 10кВ (ОборонЭнерго) от ТП- 2115 до ТП 2008	ТО	14.05.2020	07ч47м	16ч52м	09ч05м	откл. поврежденную КЛ, ТП-2023 запитали с РП-53 ф 53-1	жилой сектор
31	Орский КЭС, Новотроицкий РУЭС п/с Фекальная насосная (ОКЭС)	ф-4 (ОКЭС)	ТП-НМС-1, ОХМК, КТПН- 2 (абонентские)	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	16 Не выявленная, неустановленная причина.	произвели осмотр ВЛ повреждений нет	Земляная защита	14.05.2020	18ч00м	18ч36м	00ч36м	повторно вкл.	сады

32	Орский КЭС, Новотроицкий РУЭС п/с Фекальная насосная (ОКЭС)	ф.6 (ОКЭС)	ТП-ШВ-13 (ВКХ)	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	2 Падение деревьев (веток)	требуется опилка ВЛ (ОКЭС)	Земляная защита	14.05.2020 15.05.2020	18ч00м	16ч30м	22ч30м	Произвели опилку ВЛ, ф.6 вкл.	насосная (резерв)	
33	Оренбург РП-33 (ОПО)	ф.33-9 (ОПО)	ТП-3068, 3076, 3087 (ОКЭС)	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	13 Повреждение в ПС и других сетевых организаций	Повреждение в сетях ОПО.	МТЗ	15.05.2020	17ч04м	17ч30м	00ч26м	ОПО повторно вкл. ф.33-9	Жилой сектор, КНС (резерв)	
34	Орский КЭС, Новотроицкий РУЭС п/с Фекальная насосная (ОКЭС)	ф.4(ОКЭС)	ТП-НМС-1 , ОХМК, КТПН- 2 (абонентские)	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	15 Прочее	Дождь. Осмотр причины откл. не выявил.	Земляная защита	16.05.2020	16ч30м	18ч27м	01ч57м	повторно вкл.	сады	
35	Орский КЭС, Новотроицкий РУЭС п/с Фекальная насосная (ОКЭС)	ф.6(ОКЭС)	ТП-ШВ-13 (ВКХ) ТП-СНТ БОН/2 (абонентская)	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	14 Повреждение в эл. установках абонентов	Дождь. Повреждение на абонентской отпайке.	Земляная защита	16.05.2020	16ч30м	19ч03м	02ч33м	откл. ЛР в сторону ТП-СНТ БОН/2, ф.6 вкл.	насосная (резерв), сады.	Без "У" ТП-СНТ БОН/2 (сады)
36	г.Оренбург ТП- 489(ОПО)	ф.Ю3-16(ОПО)	ТП- 3038,3045,3050,3051,307 2(ОКЭС). ТП-416(ОПО).	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	13 Повреждение в ПС и других сетевых организаций	На ВЛ-6кВ(КЭС Оренбуржья) отпайка в сторону ТП-1107 упала ветка.	персонал смежной организации не сообщает	17.05.2020	13ч15м	14ч42м	01ч27м	ОПО на ТП-362 откл. ВН в сторону ТП- 200,1260, на ТП- 489 вкл. МВ в ст. ТП-362.	Жилой сектор,быт,органи- зации.	На ВЛ-6кВ откл. РЛНД в ст. ТП-1107, ф.Ю3-16 вкл. полностью в 16ч03м.
37	Орский КЭС п/с Заводская (ВПО)	ф.47 (ОрПО)	ТП-229, 304, 232 (ОКЭС)	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	13 Повреждение в ПС и других сетевых организаций	на ВЛ (ОрПО) упало дерево	ТО	17.05.2020	14ч25м	20ч10м	05ч45м	убрали дерево ф. вкл.	Сады огороды,частные бани	

38	Сорочинский КЭС ТП-78(ОКЭС)	РУ-10кВ	ТП-78(ОКЭС)	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	11 Попадание птиц, животных под напряжение.	В РУ-10кВ попала кошка	Сгорели 2 ПК-10кВ фазы "А" и "В".	18.05.2020	10ч23м	11ч28м	01ч05м	Заменяли ПК, вкл.	5 этажный ж/д(104 квартиры),АТС,га раж.	
39	Оренбург РП-77 (ОПО)	ф.77-1(ОПО)	ТП-3007(2 СШ), ТП-3032 (2 СШ) (ОКЭС)	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	14 Повреждение в эл. установках абонентов	Повреждена КЛ-6кВ (ОПО) от РП-77 до ТП-3007 ф.77-1	ТО	18.05.2020	21ч39м	22ч41м	01ч02м	ОПО запитали по ф.5-10	Лаборатория "СПИД", переливание крови, лицей, жилой сектор, быт.	ТП-3007 2СШ 6 кВ запитали через СР-6 кВ в 22ч06м, ТП-3032 2СШ 0,4 кВ запитали через СР-0,4 кВ в 22ч20м. ТП-3007 2СШ-6 кВ запитали от РП-5 через ф.Юв-4. <b>21.05.2020 КЛ восстановлена вкл.</b>
40	Оренбург РП-33 (ОПО)	ф.33-9 (ОПО)	ТП-3087, 3076,3068(ОКЭС)	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	14 Повреждение в эл. установках абонентов	Повреждение в сторону абонентской ТП-1650	земляная защита	19.05.2020	18ч45м	21ч06м	2ч21м	Откл. поврежденный участок, ф.33-9 повторно вкл.	КНС (резерв), жилой сектор	
41	Оренбург п/с Юго-Восточная (ЦПО)	1 (СШ 10 кВ)	РП-64( 1,3 СШ), РП-43(1 СШ) (ОКЭС) РП-19 (1 СШ), РП-48 (3,2 СШ), РП-50 (1 СШ) (ОПО)	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	13 Повреждение в ПС и других сетевых организаций	ЦПО о причине откл. не сообщают	ЦПО не сообщают	19.05.2020	20ч47м	22ч27м	01ч40м	ЦПО вкл.1 СШ	Онкологический Диспансер (резерв), Тубдиспансер (резерв), 3-я Обл.Больница (резерв)	
42	Орский КЭС Новотроицкий РУЭС ТП-45 (ОКЭС)	ТП-45 (ОКЭС)	ТП-45 (ОКЭС)	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	8 Повреждение КЛ	Повреждена КЛ-6 кВ от РВ ТМ до ТМ	Сгорели 2 ПК-6кВ фазы "А" и "В".	19.05.2020	19ч25м	22ч13м	02ч48м	Восстановили КЛ-6кВ. Вкл.	4 многоквартирных дома	
43	Орский КЭС РП-19 (ОрПО)	ф.5 (ОрПО)	ТП-274 (ОКЭС)	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	13 Повреждение в ПС и других сетевых организаций	Повреждение в сетях ОрПО	ОрПО не сообщают	20.05.2020	13ч35м	14ч25м	00ч50м	вкл.	кулинарный лицей (резерв), жилой сектор	



44	Орский КЭС п/с Восточная (ВПО)	ф.3 (РЖД)	ТП-1741 (ОКЭС)	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	13 Повреждение в ПС и других сетевых организаций	Повреждение в сетях РЖД	ТО	20.05.2020	16ч25м	19ч55м	03ч30м	РЖД устранили повреждение, ф.3 на п/с."Восточная" вкл.	2магазина, жильё	
45	г.Оренбург п/с Оренбургская (МЭС)	ф.О-10, РП-1 (ОПО)	ТП-3029 (ОКЭС)	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	13 Повреждение в ПС и других сетевых организаций	Повреждение в сетях ОПО.	МТЗ	20.05.2020	16ч37м	19ч21м	02ч44м	вкл через ТП-36 по ф.1-11	школа, жилой сектор	
46	г.Оренбург РП-57(ОПО)	ф.57-9(ОПО)	ТП-3023 1-СШ 10кВ(ОКЭС)	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	8 Повреждение КЛ	Повреждена КЛ-10кВ(ОКЭС) от ТП-724 до ТП-3042.	МТЗ	21.05.2020	01ч15м	01ч51м	00ч36м	ОПО на ТП-250 откл. ВН в ст.ТП-3023, ф.57-9 на РП-57 вкл.	ЦТП-есть резерв,Мегафон-есть резерв,МДЦ-есть резерв,ж/д ул.Цвиллинга 68-есть резерв,Кожвенд испансер.	В 01ч59м ОПО на ТП-250 вкл. ВН в ст. ТП-3023 ф.57-9. КЛ-10кВ ф.57-9 от ТП-3042 до ТП-724 восстановлена, включена,сфазирована 26.05.2020. в 11ч27м.
47	г.Оренбург РП-50(ОПО)	1-СШ 10кВ(ОПО)	ф.50-8,ТП-3116 2-СШ 10кВ,3117 1-СШ 10кВ(ОКЭС).	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	13 Повреждение в ПС и других сетевых организаций	Повреждена КЛ-10кВ(ОПО) от п/с."Береговая" до РП-17 ф.Б-2.	персонал смежной организации не сообщает	21.05.2020	05ч09м	05ч10м	00ч01м	На РП-50 вкл. СВ-10кВ.	Жилой сектор,быт,организации.	РП-50 1-СШ 10кВ была запитана по ремонтной схеме с РП-17.
48	Орский КЭС п/с ЭЧЭ-76 (РЖД)	1 и 2 СШ (РЖД)	ф. 5,6,7,10 (ОКЭС)	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	13 Повреждение в ПС и других сетевых организаций	на п/с ЭЧЭ-76 (РЖД) откл. 1 и 2 СШ	персонал смежной организации не сообщает	21.05.2020	14ч47м	14ч53м	00ч06м	РЖД на п/с ЭЧЭ вкл. 1 и 2 СШ	НС, КНС, СИЗО, жилой сектор быт	
49	г. Оренбург РП-Нежинка (ОПО)	ф. 4 (ОПО)	ТП-3090,3091 (ОКЭС)	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	15 Прочее	На ВЛ-10 кВ поврежден РЛНД Р-4-4 (ОКЭС)	Земляная защита	21.05.2020	16ч34м	17ч43м	01ч09м	откл. ВЛ-10 кВ от ТП-3077 до ТП 3091 ф. вкл.	жилой сектор	
50	г. Оренбург п/с Инвертор (ЦПО)	ф.5 (ОКЭС)	ТП-3041 2СШ, 3078,3104, (ОКЭС) ТП-1791,1525,1752,1790,1645,1750,1795,1793,1870, 1898 2СШ, 1897 2СШ (абонентские)	2. Воздействие сторонних лиц и организаций.	8 Повреждение КЛ	При проведении земляных работ ВКХ повреждена КЛ 10 кВ (ОКЭС) от ТП 1897 до ТП- 3041	ТО	21.05.2020	17ч38м	18ч32м	00ч54м	откл. Поврежденную КЛ абонентов запитали по ф. 59-5	жилой сектор, промзона	КЛ-10 кВ (ОКЭС) от ТП 1897 до ТП- 3041 смонтирована 22.05.2020г. и вкл. по нормальной схеме 23.05.2020г в 22ч50м

51	г. Оренбург п/с. "Инвертор" (ЦПО)	ф.Ив-5 (ОКЭС)	ТП-3078,3104, (ОКЭС) ТП-1791,1525,1752,1790,164 5,1750,1795,1793,1870, 1898 2СШ, 1897 2СШ (абонентские)	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	10 Дефект контакта	На РЛНД Р-2/2 отгорело болтовое соединение на КЛ-10кВ фазы "А".	ф.Ив-5 не отключался	21.05.2020 22.05.2020	20ч58м	00ч05м	03ч07м	На ВЛ-10кВ отключили КЛ-10кВ от Р-2/2 до Р-2/1, ф.Ив-5 на п/с "Инвертор" вкл., на ТП-1897 вкл. ВН в ст. ТП-1899 ф.59-5.	Торговый центр, промзона	
52	Соль-Илецкий РУЭС РП-1(ОКЭС)	ф.1-2(ОКЭС)	ТП-45,46,52,53,65,66,67,68,7 0,80,83,104,108,109,126,1 27,128,144,210,211,212,2 13,216,1001(ОКЭС). ТП25,61,209(абонентские ).	1. Воздействие стихийных (погодных) явлений.	16 Не выявленная, неустановленная причина.	Сильный дождь. Произвели осмотр электрооборудования, повреждений не обнаружено.	ТО	22.05.2020	05ч50м	06ч07м	00ч17м	Произвели осмотр, повторно вкл.	3-НС, Погрангорода к, Жилой сектор, быт.	
53	г. Оренбург РП-65 2 СШ (ОПО)	ф.65-3 (ОПО)	ТП-3041 2СШ (ОКЭС)	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	13 Повреждение в ПС и других сетевых организаций	Повреждение в сетях ОПО.	ТО	22.05.2020	11ч07м	11ч 48м	00ч41м	на ТП 3041 вкл СРВ	жилой сектор	ТП-3041 2 СШ была запитана по ремонтной схеме
54	г.Оренбург РП-39 (ОПО)	1,2СШ-10кВ (ОПО)	ТП-3019, 3110, 3098, 3108 (ОКЭС)	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	13 Повреждение в ПС и других сетевых организаций	Повреждение в сетях ОПО.	Земляная защита	22.05.2020	21ч10м	22ч30м	01ч20м	вкл по ремонтной схеме по ф.49-9.	КНС, жилой сектор	ОПО РП-39 запитали по нормальной схеме в 23ч10м
55	Оренбург п/с Овощевод (ЦПО)	ф.Ов-2(ОПО)	РП-33 (2 СШ 10кВ) (ОПО) ТП-3043, 3012, 3125, 3082 (ОКЭС) ТП-458, 198(2 СШ) (абоненты ОКЭС)	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	13 Повреждение в ПС и других сетевых организаций	На ВЛ-10кВ (ОПО) ф.Ов-2 от п/с Овощевод до РП-33, опора №92 отгорел шлейф фазы "В"	ЦПО не сообщают	23.05.2020	13ч20м	14ч27м	01ч07м	ОПО на РП-33 вкл. СВ-10кВ	КНС (резерв), Жилой сектор, быт.	
56	Оренбург РП-33 (ОПО)	ф.33-10 (ОПО)	ТП-3088, 3089 (ОКЭС)	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	14 Повреждение в эл. установках абонентов	Повреждена КЛ-10 кВ (Абонентская) отпайка в сторону ТП-1713	ТО	23.05.2020	13ч20м	18ч00м	04ч40м	Устранили повреждение, ф.33-10 вкл.	КНС (резерв), жилой сектор.	
57	Орский КЭС п/с ОЗТП (ВПО)	ф.8 (ОрПО)	ТП-582, 800, 819 (ОКЭС)	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	13 Повреждение в ПС и других сетевых организаций	Ветер. Повреждение в сетях ОрПО	МТЗ	23.05.2020	18ч30м	19ч22м	00ч52м	повторно вкл.	Жилой сектор.	

58	Орский КЭС п/с ТП-72 35/6 кВ (ЗАО "Электросеть")	1 СШ-6 кВ (ЗАО "Электросеть")	ф.5: ТП-1057, 1065, 1063 (ОКЭС) ТП-1066 (Абонентская)	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	13 Повреждение в ПС и других сетевых организаций	Повреждение в сетях (ЗАО "Электросеть")	ЗАО "Электросеть" не сообщают	24.05.2020	15ч52м	16ч42м	00ч50м	ЗАО "Электросеть" на п/с ТП-72 вкл. 1 СШ 6 кВ	Жилой сектор, сады огороды.	
59	Бугурусланский КЭС п/с Александровская (СПО)	1 СШ 6 кВ (СПО)	ф.Ал-2, Ал-3, Ал-7 (ОКЭС) Ал-7: ТП-147 (1 СШ), 158,204,24,75,76 Ал-3: ТП-101,136, 147 (2СШ), 149, 161, 191, 197, 42, 41, 43, 78, 79, 81, 84,85,89,94,95,97,99 Ал-2: РП-1 (2 СШ) ТП-111(1 СШ),112,13, 135, 142,184,192, 193, 195, 212,216,221, 27, 52, 61, 63, 64,69,74,80, 83,88	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	13 Повреждение в ПС и других сетевых организаций	Повреждение в сетях СПО	СПО не сообщают	24.05.2020	16ч52м	16ч55м	00ч03м	СПО повторно вкл. 1 СШ 6 кВ	г. Бугуруслан	
60	Орский КЭС п/с ОЗТП (ВПО)	ф.8 (ОрПО)	ТП-582, 800, 819 (ОКЭС)	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	13 Повреждение в ПС и других сетевых организаций	Повреждение в сетях ОрПО	ВПО не сообщают	26.05.2020	22ч57м	23ч20м	00ч23м	вкл. ф.8	Жилой сектор.	
61	Саракташский РУЭС п/с."Саракташская"(ЦПО)	ф.14(ОКЭС)	ТП(ОКЭС): 224,233,246,242,215,293, 283,311,218,281,292	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	2 Падение деревьев (веток)	На ВЛ-10кВ откл. ПУС-2. На опору №215 упала ветка	МТЗ	27.05.2020	08ч45м	09ч10м	00ч25м	Убрали ветку с ВЛ, ф.14 вкл.	ДРСУ(резерв),очистные(резерв), жилой сектор, промзона	
62	Саракташский РУЭС п/с."Саракташская"(ЦПО)	ф.8(ОКЭС)	ТП(ОКЭС): 250,226,291,267,268,273, 238,239,259,217,235,223, 269,235,221,222,263,216, 305,271	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	15 Прочее	На ВЛ-10кВ опора №161 отгорел шлейф фаза С	МТЗ	27.05.2020	09ч40м	09ч42м	00ч02м	Повторно вкл. ф.8, откл. Р-8-7. Устранили, вкл.	Больница(резерв),котельная,очистные(резерв), жилой сектор, организации	Откл. отпайку в ст. ТП221,22,263,216(жилой сектор, организации). В 10ч35м вкл.
63	Оренбург РП-53(ОПО)	ф. 53-1(ОПО)	ТП-2023(линии 0.4кВ ОКЭС)	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	13 Повреждение в ПС и других сетевых организаций	Повреждение в сетях Оборонэнерго.	ТО	27.05.2020	17ч45м	22ч38м	04ч53м	Запитали по ф.Зар-8	Жилой сектор	Ремонтная схема Зар-8 запитан от ф.53-1

64	Абдулинский КЭС РП-2 (ОКЭС)	ф.Город-2 (ОКЭС)	ТП-3,4,5,610,12,16,30,72,94,97,101,102,115,122,123 (ОКЭС) ТП-7/1, 7/2,20,21,24,28,54,71,106 (абонентские)	2. Воздействие сторонних лиц и организаций.	15 Прочее	При проезде большегруза, произошел схлест кабеля связи (совместный подвес) и ВЛ-10 кв ф.Город-2 в пролете опор №65/1-65/2.	МТЗ	27.05.2020	21ч20м	22ч05м	00ч45м	устранили повреждение, ф.Город-2 вкл.	НС (резерв), Котельная, ДРСУ, АЗС, школа, магазины, жилой сектор.
65	Медногорский РУЭС п\с Медногорская Городская(ВПО)	2 СШ-10кВ(ВПО)	ф.(ОКЭС):13,14,19,20	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	13 Повреждение в ПС и других сетевых организаций	Повреждение в сетях ВПО	персонал смежной организации не сообщает	28.05.2020	17ч34м	18ч11м	00ч37м	ВПО поочередно вкл. отходящие фидера	2 котельных(резерв), жилой сектор, организация, насосная, поликлиника(резерв), колледж, детская поликлиника(резерв)
66	Оренбург п/с УПГ-7 (ГазпромЭнерго)	ф.5 (ГазпромЭнерго), Отпайка ВЛ-6кВ в ст.ТП-72 (ОКЭС)	ТП-72 (ОКЭС)	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	16 Не выявленная, неустановленная причина.	Осмотрели ВЛ и ТП-72 причины не выявили.	Откл МВ-6 (ОКЭС)	28.05.2020	18ч27м	19ч50м	01ч23м	Осмотрели ВЛ и ТП, вкл МВ-6	Санаторий Русь (ДЭС)
67	Орские КЭС ТП-1051 (ОКЭС)	ф.5 от ТП-1051 до ТП-1084 (ОКЭС)	ТП-1084 (ОКЭС)	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	16 Не выявленная, неустановленная причина.	Осмотрели оборудование причины не выявили.	На ТП-1051 откл МВ в ст. ТП-1084	28.05.2020	19ч20м	20ч12м	00ч52м	Запитали РУ-0,4кВ ТП-1084 от ТП-1050 по резервной схеме.	Больница
68	Орский КЭС Домбаровский РУЭС п/с Домбаровская-1 (ВПО)	ф.11 (ОКЭС)	ТП-201,202,252, (ОКЭС) ТП-71,12,13 (абонентские)	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	11 Попадание птиц, животных под напряжение.	ВЛ 10 кв на Р-28 птица попала под напряжение	МТЗ	29.05.2020	16ч40м	16ч46м	00ч06м	повторно вкл.	ГОК, воинская часть
69	Орский КЭС Новотроицкий РУЭС п/с Город-2 (ОКЭС)	ф.13(ОКЭС)	п/с Фикальная 1 СШ, Очистные 1СШ (ОКЭС)	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	4 Повреждение изоляторов на ВЛ	ВЛ-35кВ на опоре №21 и 87 повреждены изоляторы	МТЗ	30.05.2020	17ч13м	17ч13м	00ч00м	на п/с Фикальная, и на п/с Очистные перешли на резервное питание (АВР)	сады, НС,

70	г. Оренбург п/с Ростoshi (ЦПО)	ф.Рш-1(ОКЭС)	ТП-3124,3123.3122,3121,3017,3018 (ОКЭС)	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	13 Повреждение в ПС и других сетевых организаций	повреждение в сетях ОПО	персонал смежной организации не сообщает	30.05.2020	18ч13м	19ч20м	01ч07м	На ВЛ 10 кВ Рш-1 откл. КРУН 33-9-1 33-9-2 ф. вкл	жилой сектор	
71	Саракташский РУЭС п/с."Саракташская" (ЦПО)	ф.14(ОКЭС)	ТП-315,316,276,307,244,204,247,228,275,266,256,237,279,292,281,15,242,311,246,233,224,283,293 (ОКЭС)	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	15 Прочее	произвели осмотр ВЛ. Видимых повреждений нет	Земляная защита	30.05.2020	18ч50м	20ч18м	01ч28м	Произвели осмотр, повторно вкл.	жилой сектор, быт	
72	Сорочинский КЭС п\с Промбаза(ОренбургНефть)	ф.5(ОренбургНефть)	ТП-102(ОКЭС)	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	1 Повреждение ТМ	На ТП-102(ОКЭС) мачтового типа поврежден ТМ-63кВА	фидер не отключался	30.05.2020	21ч57м	00ч34	02ч37м	Заменяли ТМ, вкл.	Автомойка	
73	Оренбург п\с Степановская(ЦПО)	полностью	ТП(ОКЭС):3161,3162,3163,3164,3165,3166,3167,3168,3169,3170,3171,3172,3173,3174,3175,3177,3178,3179	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	13 Повреждение в ПС и других сетевых организаций	Откл. цепь 110кВ Оренбургская-Юность(ЦПО)	персонал смежной организации не сообщает	31.05.2020	05ч52м	06ч48м	00ч56м	ЦПО запитал п\с Степановская	Жилой сектор,НС,быт	
74	Октябрьский РУЭС п\с Октябрьская(ЦПО)	ф.14(ОКЭС)	ТП(ОКЭС):41,2,40,33,32,31,30,29,28,26,25,24,23,22,34,35,36,37,38,76,63	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	2 Падение деревьев (веток)	На ВЛ-10кВ пролет опор №18\23-18\24 ветка	МТЗ	31.05.2020	22ч23м	23ч00м	00ч37м	Откл. ЛР-14-8, вкл.ф14. Убрали ветку с ВЛ, вкл. отпайку	Жилой сектор, быт	ТП-34,35,36,37,38,76,63( жилой сектор) вкл. в 23ч20м