

Данные об аварийных отключениях по границам территориальных зон деятельности организации, вызванных авариями или внеплановыми отключениями объектов электросетевого хозяйства, с указанием даты аварийного отключения объектов электросетевого хозяйства и включения их в работу, причин аварий (по итогам расследования в установленном порядке) и мероприятий по их устранению по ГУП "ОКЭС" Февраль 2020 г.

название (филиал, РУЭС) ОГУ КЭС

№ п.п.	Наименование электроустановки		Признак нарушения	Причина нарушения	Дополнительная информация по причинам нарушений	Сработавшие коммутации (нап. у-ва)	Дата	Время откл.	Время вкл.	Длительность перерыва электроснабжения	Принятые меры	Отключенные потребители (эл.установки)	Примечание
	№ТП	№г.р.											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	г. Оренбург ТП-3140(ОКЭС)	Гр.№8	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	15 Прочее	Сгорел ПН-100А фазы "В"	Сгорел ПН-100А фазы "В"	04.02.2020	8ч46м	8ч56м	0ч10м	Заменяли ПН. Гр.№8 выключили	Жилой сектор	
2	Переволоцкий РУЭС ТП-3(ОКЭС)	гр.№3(ОКЭС)	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	16 Не выявленная, неустановленная причина.	ВЛИ-0,4 кВ гр.№3 на опоре №2 отгорел шлейф	АВ-100А	04.02.2020	17ч25м	19ч35м	02ч10м	Устранили повреждение, вкл.	Посёлок Сырт. Жилой сектор.	
3	г. Оренбург ТП-3115(ОКЭС)	гр.№41(ОКЭС)	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	3 Обрыв (схлест) провода	В результате схода снега с крыши дома по ул. Пролетарская 32 на опоре произошёл обрыв вводов в сторону ж/д ул. Пролетарская 32-34	группа не отключалась	04.02.2020	17ч52м	17ч52м	00ч00м	В 21ч20м устранили повреждение.	Жилой сектор, быт.	
4	Бузуруславский КЭС ТП-12(ОКЭС)	гр. Партизанская вверх(ОКЭС)	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	15 Прочее	Для тушения пожара откл. Группу	группа не отключалась	06.02.2020	16ч35м	16ч45м	00ч10м	Отключили ввод на опоре, вкл. Гр.	Жилой сектор	
5	г. Оренбург ТП-3288(ОКЭС)	гр. №11 (Абонентская)	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	15 Прочее	Поврежден ТТ фазы "А"	Сгорел ПН-400А фазы "А"	11.02.2020	12ч21м	16ч53м	04ч32м	Гр.№11 заменили ТТ, вкл.	Школа бокса (резерв)	
6	Бузуруславский КЭС ТП-7(ОКЭС)	гр. ул.Революционная(ОКЭС)	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	15 Прочее	На ТП-7 отключили группу для тушения пожара по ул. Революционная №20(кафе).	группа не отключалась	14.02.2020	20ч50м	21ч15м	00ч25м	По ул. Революционная №20 отключили ввод, группу на ТП-7 вкл.	Банк "Оренбург" резерв, типография-резерв, ФСБ, пенсионный фонд, аптека, ЕДДС, архив, магазины.	
7	Бузуруславский КЭС ТП-61(ОКЭС)	гр. Некрасова(ОКЭС)	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	15 Прочее	Отключили группу для тушения пожара в ж/д	группа не отключалась	17.02.2020	00ч04м	00ч33м	00ч29м	Произвели отключения в ВРУ ж/д. Повторно вкл.	Жилой сектор	
8	Илекский РУЭС ТП-47(ОКЭС)	гр.№3(ОКЭС)	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	16 Не выявленная, неустановленная причина.	Осмотр причины откл. не выявил. Нагрузка А-38А, В-50А, С-26А	2-ПН 80А, фазы "А" и "В"	18.02.2020	10ч17м	11ч00м	00ч43м	Произвели осмотр ВЛИ-0,4 кВ, заменили ПН, гр.№3 вкл.	Жилой сектор, быт	
9	Медногорский РУЭС ТП-41(ОКЭС)	гр.2(ОКЭС)	2. Воздействие сторонних лиц и организаций.	8 Повреждение КЛ	При производстве земельных работ Теплосети повредили КЛ-0,4кВ до ж/д 5 эт. Комсомольская 27	ПН-100А	21.02.2020	13ч15м	20ч58м	07ч43м	Восстановили КЛ, вкл. Гр.№2	5 эт. ж/д	
10	Медногорский РУЭС ТП-41(ОКЭС)	гр.4(ОКЭС)	2. Воздействие сторонних лиц и организаций.	8 Повреждение КЛ	При производстве земельных работ Теплосети повредили КЛ-0,4кВ до ж/д 5 эт. Комсомольская 27а	Защита не сработала	21.02.2020	13ч15м	20ч58м	07ч43м	Запитали от ж/д Комсомольская 27а	5 эт. ж/д	22.02.2020 в 00ч15м восстановили КЛ-0,4кВ до ж/д Комсомольская 27а
11	Бузуруславский КЭС Асеевский РУЭС ТП-44(ОКЭС)	гр.Садовая(ОКЭС)	1. Воздействие стихийных (погодных) явлений.	15 Прочее	При сходе снега с крыши ул. Садовая 22 произошел обрыв ввода	АВ-250А	26.02.2020	08ч30м	09ч50м	01ч20м	Устранили повреждение, вкл. Гр. Садовая	Жилрой сектор.	
12	Бузуруславский КЭС РП-14(ОКЭС)	гр. Уличное освещение(ОКЭС)	2. Воздействие сторонних лиц и организаций.	5 Повреждение опоры	В результате ДТП повреждена опора №14	гр. Не отключалась	26.02.2020	09ч50м			Произвели демонтаж опоры	Уличное освещение	Монтаж опоры будут производить 27.02.2020
13	Медногорский РУЭС ТП-32(ОКЭС)	гр.№1(ОКЭС)	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	15 Прочее	опора № 7/14 на СИП-0,4 кВ повреждение изоляции на фазной жиле	ПН-100А фазы "в"	26.02.2020	17ч00м	18ч10м	01ч10м	Устранили повреждение, вкл. Гр.№1	АЗС, жилой сектор.	
14	Медногорский РУЭС ТП-146(ОКЭС)	гр.№1(ОКЭС)	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	10 Дефект контакта	ВЛИ 04 кВ опора № 36/7 отсутствие контакта на нулевой жиле	Защита не сработала	26.02.2020 27.02.2020	22ч40м	02ч55м	04ч15м	Устранили повреждение, вкл. Гр.№1	Жилой сектор.	
	Соль-Илекский РУЭС ТП-215(ОКЭС)	гр.5 не откл	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	8 Повреждение КЛ	Повреждена КЛ-0,4кВ(ОКЭС) от ШР.215.5/1 до ШС.214.5/6	АВ в ШР.215.5/1	28.02.2020	07ч10м	07ч30м	00ч20м	вывели поврежденную КЛ, вкл АВ в ШР.215.5/1 запитали абонентов.	8 жилых дома	

Данные об аварийных отключениях по границам территориальных зон деятельности организации, вызванных авариями или внешними отключениями объектов электросетевого хозяйства, с указанием даты аварийного отключения объектов электросетевого хозяйства и включения их в работу, причин аварий (по итогам расследования в установленном порядке) и мероприятий по их устранению по ГУП "ОКЭС" Февраль 2020 г. название (фискал, РЭС) ОГУ КЭС

№ п.п.	Наименование электроустановки			Признак нарушения	Причина нарушения	Дополнительная информация по причинам нарушений	Срабатывание коммутации (зач. у-ва)	Дата	Время откл.	Время вкл.	Длительность перерыва электроснабжения	Принятые меры	Отключение потребителей (эл.установка)	Примечание
	ПС или РП	№фид	№ТП											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Бузулукский КЭС Ташлинский РЭС п/с Ташлинская (ЗПО)	ф.6 (ОКЭС)	ТП-902,640, 639,538,637,636,63 5,633,632,627,625,6 22,619,616,615,605, 604,603,601,641,64 2 (ОКЭС) ТП- 630,628, 618 1СШ, 611 (абонентские)	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	14 Повреждение в эл. установках абонентов	Повреждена каб.разделка КЛ-10кВ (абонента) в ст ТП-618	земля ф.А	02.02.2020	15ч11м	15ч56м	00ч40м	откл.ЛР-5 в ст ТП-618 (абонента), вкл ф.6	больница (резерв),котельня (резерв), телецентр (резерв), хлебзавод, жильё, быт	Без напряжения ТП-618 1СШ (абонента)-резерв котельной
2	Бузулусландский КЭС, Северный РЭС п/с "Северная"(МЭС).	ф.Св-11(ОКЭС)	ТП-1,2,4,6,8,10,11,2 1(ОКЭС), ТП-9(абонентская).	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	16 Не выявленная, неустановленная причина.	Произвели осмотр ВЛ-10кВ и ТП по ф.Св-11 поврежденный не обнаружено.	ТО,АПВ не успешно	03.02.2020	11ч35м	12ч41м	01ч06м	После осмотра ВЛ-10кВ и ТП, ф.Св-11 на п/с "Северная" вкл.	Больница,котельная,школа перешли на резерв,жилой сектор,быт.	
3	Сорочинский КЭС п/с "Промбаза"(ООО "Оренбургнефть").	ф.12(ОКЭС) не отключался.	ТП-87,88(ОКЭС), ТП-193,202,177(абонентские).	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	4 Повреждение изоляторов на ВЛ	На ТП-86 отключился ВВ в сторону ЛР№556. На ВЛ-10кВ опора №42 поврежден изолятор фазы "В".	ТО	03.02.2020	15ч20м	17ч23м	2ч03м	Заменяли изолятор. Включили ф.12	Жилой сектор,быт.	
4	Сорочинский КЭС п/с "Сорочинская (ЗПО).	ф.8(ОКЭС)	ТП-208,175,81, 82,80,52,153, 83,12,214,151, 57,64,28,(ОКЭС) ТП-160,74,188, 185(абонентские)	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	16 Не выявленная, неустановленная причина.	Снег. Сильный ветер. Будут производить осмотр	Земля АПВ успешно	03.02.2020	16ч47м	16ч47м	Время срабатывания АПВ	Время срабатывания АПВ	Жилой сектор,быт.	
5	Бельевский РЭС п/с Бельевская (ЦПО)	ф.Бе-2(ОКЭС)	ТП-204,206,209, 211,213,214,215, 216,217,218,220, 221,222,223,224, 225,226,228 (ОКЭС)	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	13 Повреждение в ПС и других сетевых организациях	Снег. Сильный ветер. Произвели осмотр поврежденный не обнаружено	ЦПО не сообщает	03.02.2020	17ч05м	18ч35м	1ч30м	Произвели осмотр, повторно включили.	Д/с(перешли на резерв). КНС(резерв), жилой сектор, быт.	
6	Сорочинский КЭС п/с "Промбаза"(ООО "Оренбургнефть").	ф.10(ОКЭС) не отключался.	ТП-141,142, 95,143,92,93, 148,139,192, 140,182,186, 117,98,99,101, 191,108,116, 178(ОКЭС), ТП-198,206,210 (абонентские)	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	15 Прочее	Снег. Сильный ветер. На ТП 93 (ОКЭС)поврежден разрядник	Земля	03.02.2020	16ч47м	16ч51м	00ч04м	На ВЛ-10кВ откл. ЛР-107 ф. 10 включили.	Котельная, школа. Больница, КНС(перешли на резерв), жилой сектор, быт.	на ТП-93 демонтировали разрядник В 20ч27м ф 10 полностью вкл.
7	Сольинский РЭС п/с Сольинская (ЦПО)	ф.СН-10 (ЦПО)	ТП-32,90 (абоненты ОКЭС)	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	13 Повреждение в ПС и других сетевых организациях	Снег. Сильный ветер. Причину отключения ЦПО не сообщает	МТЗ	03.02.2020	17ч35м	20ч56м	03ч21м	ЦПО ф. СН-10 вкл.	Психоневрологический интернат ( есть ДГУ), жилой сектор, быт.	
8	Новосергиевский РЭС п/с Платовская (ЗПО)	ф.3 (ЗПО)	ТП-311,214, 236, 310,341, 334, 333,309, 313, 340, 312 (ОКЭС)	1. Воздействие стихийных (погодных) явлений.	13 Повреждение в ПС и других сетевых организаций	Снег. Сильный ветер. На ВЛ-10 кВ опора №71(ЗПО) поврежден изолятор	ЗПО не сообщает	03.02.2020	17ч55м	19ч55м	02ч00м	устранили повреждение ф вкл.	с. Покровка	
9	Бельевский РЭС п/с Бельевская (ЦПО)	ф.Бе-2(ОКЭС)	ТП-204,206,209, 211,213,214,215, 216,217,218,220, 221,222,223,224, 225,226,228 (ОКЭС)	1. Воздействие стихийных (погодных) явлений.	4 Повреждение изоляторов на ВЛ	ВЛ-10 кВ на опоре № 61 повреждены изоляторы	ЦПО не сообщает	03.02.2020	19ч25м	19ч45м	00ч 20м	откл. РЛНД -Р2- 2 ф. вкл.	Д/с(перешли на резерв). КНС(резерв), жилой сектор, быт.	в 23ч45м ф. Бе-2 полностью вкл.
10	Сорочинский КЭС п/с "Сорочинская (ЗПО).	ф.5 (ОКЭС)	ТП-209,78,66,10,44, 49,35,9,6,33,43,8 ,47,40,79,62,7,23 ,34,25,29,24,42,4 5,38,26,27,19,16 4,5,30,216,18,59, 217,147 ,(ОКЭС)	1. Воздействие стихийных (погодных) явлений.	16 Не выявленная, неустановленная причина.	Снег. Сильный ветер. Произвели осмотр поврежденный не обнаружено	Земля АПВ успешно	03.02.2020	19ч20м	19ч20м	Время срабатывания АПВ	АПВ успешное	Банк, котельная (резерв) почта, жилой сектор	
11	Сорочинский КЭС п/с "Сорочинская (ЗПО).	ф.8(ОКЭС)	ТП-208,175,81, 82,80,52,153, 83,12,214,151, 57,64,28,(ОКЭС) ТП-160,74,188, 185(абонентские)	1. Воздействие стихийных (погодных) явлений.	16 Не выявленная, неустановленная причина.	Снег. Сильный ветер. Произвели осмотр поврежденный не обнаружено	ТО АПВ успешно	03.02.2020	19ч56м	19ч56м	Время срабатывания АПВ	АПВ успешное	Жилой сектор,быт.	

12	г. Оренбург РП-49 (ОПО)	ф. 49-4 (ОПО)	ТП-3195,3196,3197 3194 2 Ш (ОКЭС)	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	13 Повреждение в ПС и других сетевых организаций	повреждение в сетях ОПО	бригада ОПО на РП-49 не выезжала	03.02.2020	20*24м	20*25м	00*01м	повторно вкл по ТУ	Жилой сектор,быт.	
13	Октябрьский РУЭС п/с Октябрьская (ЦПО)	ф. 14 (ОКЭС)	ТП-41,2,40,43,35,37,36,38,63,32,33,31,30,29,28,27,24,22,25 (ОКЭС)	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	16 Не выявленная, неустановленная причина.	произвели осмотр ВЛ-10кВ и ТП по ф.14 повреждений не обнаружено.	МТЗ	03.02.2020	22*16м	23*34м	01*18м	откл.ЛР-14-7 ф. вкл.	ЦРБ (резерв) ДРСУ, жилой сектор быт	в 00*36м ф. 14 полностью вкл.
14	Октябрьский РУЭС РП-1 (ОКЭС)	ф. 103 (ОКЭС)	ТП-60,61,62,64,72,68,73,42,5,4,57,58,65,74,45 (ОКЭС)	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	9 Повреждение изоляторов на ТП	ТП-5 (ОКЭС) поврежден опорный изолятор сторело 3 ПК	МТЗ	03.02.2020	22*16м	23*00м	00*44м	откл. ТП-5 ф. вкл.	ЦРБ (резерв) ДРСУ, жилой сектор быт	В 23*54м на ТП-5 заменили опорный изолятор ТП вкл.
15	Бельянский РУЭС п/с Бельянская (ЦПО)	ф. Бе-2(ОКЭС)	ТП-204,206,209,211,215,214,215,216,217,218,220,221,222,223,224,225,226,228 (ОКЭС)	1. Воздействие стихийных (погодных) явлений.	16 Не выявленная, неустановленная причина.	произвели осмотр ВЛ и ТП повреждений нет	МТЗ	03.02.2020	23*05М	23*21М	00*16М	повторно вкл.	Д/с(перешли на резерв), КНС(резерв), жилой сектор, быт.	
16	Сорочинский КЭС п/с "Сорочинская (ЗПО).	ф.5 (ОКЭС)	ТП-209,78,66,10,44,49,35,9,6,33,43,8,47,40,79,62,7,23,34,25,29,24,42,45,38,26,27,19,16,4,5,30,216,18,59,217,147,(ОКЭС)	1. Воздействие стихийных (погодных) явлений.	16 Не выявленная, неустановленная причина.	снег. Сильный ветер.	Земля АПВ успешно	04.02.2020	00*01М	00*01М	Время срабатывания АПВ	АПВ успешное	банк, котельная (резерв) почта, жилой сектор	
17	Бельянский РУЭС п/с Бельянская (ЦПО)	ф. Бе-2(ОКЭС)	ТП-204,206,209,211,215,214,215,216,217,218,220,221,222,223,224,225,226,228 (ОКЭС)	1. Воздействие стихийных (погодных) явлений.	9 Повреждение изоляторов на ТП	ТП-216 (ОКЭС) повреждены 2 проходных изолятора и 1 опорный изолятор	МТЗ	04.02.2020	00*50м	01*20м	00*30м	откл. Р-2-2 ф. вкл.	Д/с(перешли на резерв), КНС(резерв), жилой сектор, быт.	02*23м ф.2 вкл. ТП 216 вкл. 04*10м
18	Бельянский РУЭС п/с Бельянская (ЦПО)	ф. Бе-3 (ОКЭС)	ТП-302,301,308,307,311,303,305,304,306,33,33,32,325,310,331,338,312,335,340,339,334,336,337,313 (ОКЭС)	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	13 Повреждение в ПС и других сетевых организаций	произвели осмотр ВЛ и ТП повреждений нет	МТЗ	04.02.2020	00*50м	02*07м	01*17м	произвели осмотр ВЛ ф. вкл.	ЦРБ, жилой сектор, пожарная часть	
19	Бельянский РУЭС п/с Бельянская (ЦПО)	ф. Бе-5 (ОКЭС)	ТП-326,504,506,507,511,505,508,513,512,514,226,227,325,202,502,72,169,211,212,223 (ОКЭС)	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	13 Повреждение в ПС и других сетевых организаций	произвели осмотр ВЛ и ТП повреждений нет	МТЗ	04.02.2020	00*50м	01*25м	00*35м	откл. Р-5-2 ф. вкл.	ЦРБ, жилой сектор	в 03*12м ф.5 полностью вкл.
20	Октябрьский РУЭС ТП-63 (ОКЭС)	ру-10 кВ	ТП-63 (ОКЭС)	1. Воздействие стихийных (погодных) явлений.	15 Прочее	снег. Сильный ветер.	2 ПК	04.02.2020	05*08м	05*56м	00*48м	заменяли ПК ТП-вкл.	Жилой сектор,быт.	
21	Сорочинский КЭС п/с "Сорочинская (ЗПО).	ф.8(ОКЭС)	ТП-208,175,81,82,80,52,153,83,12,214,151,57,64,28,(ОКЭС) ТП-160,74,188,185(абонентски	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	16 Не выявленная, неустановленная причина.	Производят осмотр	Земля АПВ успешно	04.02.2020	15*44м	15*44м	Время срабатывания АПВ	АПВ успешно. Производят осмотр	Жилой сектор,быт.	на пс Сорочинская земляная защита выставлена на "отключение"
22	Сорочинский КЭС п/с "Сорочинская (ЗПО).	ф.5 (ОКЭС)	ТП-209,78,66,10,44,49,35,9,6,33,43,8,47,40,79,62,7,23,34,25,29,24,42,45,38,26,27,19,16,4,5,30,216,18,59,217,147,(ОКЭС)	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	16 Не выявленная, неустановленная причина.	Производят осмотр	Земля АПВ успешно	04.02.2020	16*01М	16*01М	Время срабатывания АПВ	АПВ успешно. Производят осмотр	банк, котельная (резерв) почта, жилой сектор	на пс Сорочинская земляная защита выставлена на "отключение"
23	Переволочский РУЭС ТП-112(ОКЭС)	ру-10кВ	ТП-112(ОКЭС)	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	15 Прочее	На ТП-112 сторел ПК фазы "в"	Сгорел ПК фазы "в".	04.02.2020	15*55м	16*28м	00*33м	заменяли ПК вкл.	2-скважины, магазин, жилой сектор,	
24	Бугурусланский КЭС п/с "Новая" (СПО)	1-2Ш-6кВ	ф. Нв-5, Нв-4, Нв-6, Нв-8 (ОКЭС)	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	13 Повреждение в ПС и других сетевых организаций	Отключилась ВЛ-110кВ Михайловская Тюрино 1-цель (СПО)	СПО не сообщает	04.02.2020	16*33М	16*33М	Время срабатывания АВР на п/с Новая	Отработал АВР на п/с Новая	2-котельных, 2 школы, 3-детсада, жилой сектор,быт.	
25	Саракташский РУЭС ТП-211 (ОКЭС)	ру-10кВ	ТП-211 (ОКЭС)	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	15 Прочее	В результате попадания воды на эл. Оборудование в ТП-211 сторел ПК фазы "А" и "в",	ПК фазы "А" и "в"	05.02.2020	01*55м	03*20м	01*20м	Просушили эл. Оборудование, заменили ПК, ТП-211 вкл	Жилой сектор,быт.	
26	Орский КЭС Кваркенский РУЭС п/с Кваркенская (ВПО)	1-2 Ш 10 кВ (ВПО)	ф. 5, 8, 9, 13 (ОКЭС)	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	13 Повреждение в ПС и других сетевых организаций	отключилась ВЛ-110кВ Айдырля-Кваркено (ВПО)	ВПО не сообщают	05.02.2020	04*10М	05*40М	01*10М	ВПО запитали п/с Кваркенскую. вкл.ф.8	п.Кваркено	в 05*40м вкл.ф.5,9,13. ВПО о причине откл. Не сообщают.

27	Бугуруслацкий КЭС, Северный РУЭС п/с "Михеевка" (СПО).	ф.М-4 (СПО)	КТП-4(ОКЭС)	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	13 Повреждение в ПС и других сетевых организаций	На ВЛ-10кВ(СПО) опора №204 поврежден изолятор.	Земляная защита.	06.02.2020	20*06м	21*44м	01*38м	СПО заменили поврежденный изолятор на ВЛ-10кВ опора №204, ф.М-4 на п/с "Михеевка" вкл.	Жилой сектор.	
28	Оренбург РП-79 (ОПО)	ф.79-13 (ОКЭС)	ТП-3225 (1 СШ), 3105 (ОКЭС) ТП-1755, 1756, 1798, 1582 (абонентские)	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	15 Прочее	Осмотр причины откл. Не выявил	ОПО не сообщает	09.02.2020	17*42м	18*47м	01*05м	Повторно вкл.	Водозабор, АГЭС, качарка, ПНС (резерв).	
29	Оренбург п/с Заречная (ЦПО)	ф.Зар-7 (ОПО)	ТП-3311 (ОКЭС)	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	8 Повреждение КЛ	Повреждена КЛ-10 кВ (ОПО) от п/с Заречная до ТП-2024	ЦПО не сообщает	10.02.2020	15*44м	16*11м	00*27м	ТП-3311 запитали по ф.20-10.	Производственная база	
30	г. Оренбург ЦРП НМЗ (НМЗ) полностью	ф.12,20,24,31(ОКЭС)	ТП-3053,3059,3060,3058,3071,3070 (ОКЭС)	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	13 Повреждение в ПС и других сетевых организаций	Повреждена КЛ-10 кВ ф. СТЭЦ-11/3 от Самарской ТЭЦ до ЦРП НМЗ (НМЗ)	НМЗ не сообщает	11.02.2020	10*15м	11*10м	00*55м	ЦРП НМЗ запитали по ф. СТЭЦ-36/3	3-ЦТП, 2 КНС, КС, школа, Д/С, жилой сектор, быт.	
31	Саракташский РУЭС п/с "Саракташская" (ЦПО).	ф.16(ОКЭС)	ТП-312,313,308,213,289,296,297,303,277,284,298,306(ОКЭС)	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	15 Прочее	На ВЛ-10кВ ф.16 опора №41 провод фазы "А" слетел с изолятора.	Земляная защита.	12.02.2020	07*15м	09*35м	02*20м	На ВЛ-10кВ откл. Р.16-2. ф.16 запитали по ф.8	Котельная-резерв, водозабор-резерв, жилой сектор.	ТП-313,308,213,297 (жилой сектор) включили в 11*00м. На ВЛ-10кВ опора №41 устранили повреждение, ф.16 на п/с "Саракташская" в 16*39м вкл., по ф.8 и ф.16 собрали нормальную схему.
32	Оренбург п/с Оренбургская(МЭС)	ф.О-17(ОКЭС)	ТП(ОКЭС): 3067,3378. Абонентская 1204	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	14 Повреждение в эл. установках абонентов	На ТП-1204 отключился МВ в ст. ТП-3271 ф. О-17. Повреждение на абонентской ТП-1204(МК Энерго)	Защита не срабатывала	13.02.2020	18*15м	19*51м	01*36м	На ТП-1204 откл. РВ в ст.ТМ и ТН. ВКЛ.	КНС, жилой сектор, быт, кирпичный завод	ф. на п/с Оренбургская не откл. Сообщили МК Энерго об откл. Оборудовании
33	г.Оренбург п/с Индустриальная (ЦПО)	ф.И-8 (ОПО)	РП-9 (1 СШ 10 кВ) (ОПО) ТП-3300 (1 СШ) (ОКЭС)	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	13 Повреждение в ПС и других сетевых организаций	На ВЛ-10 кВ ф.И-8 поврежден ЛР 39-9-4 (ОПО)	ЦПО не сообщает	13.02.2020 14.02.2020	23*45м	00*37м	00*52м	РП-9 (1 СШ) запитали с РП-61 по ф.9-1	Спорткомплекс Кристал (резерв)	
34	Орский КЭС Новотроицкий руэс п/с Фекальная(ОКЭС)	ф.6(ОКЭС)	СШ на ТП Скажина №13 питьевой воды(абонентская)	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	16 Не выявленная, неустановленная причина.	Осмотр причины откл. Не выявил	МТЗ	14.02.2020	16*15м	16*35м	00*20м	Произвели осмотр, повторно вкл.	Скважина(резерв)	
35	г. Оренбург РП 72 (ОКЭС)	ф. 72-13	ТП-3136 (ОКЭС)	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	9 Повреждение изоляторов на ТП	ТП-3136 поврежден проходной изолятор		15.02.2020	08*33м	09*32м	00*59м	На ТП-3136 откл. ВН в стор ТП-72, вкл ВН в стор ТП 3136	жилой сектор	15.02.2020 в 14*10м на ТП 3136 заменили проходной изолятор
36	г. Оренбург п/с Ростоши (ЦПО)	ф. РШ-1 (ОКЭС)	ТП-3124,3017 (ОКЭС)	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	15 Прочее	повреждение на ВЛ 10 кВ на РТП ТП 3124 в стор. ТП-3123 оторел шлейф	фидер не отключался	15.02.2020	18*20м	19*05м	00*45м	на ТП 3124 откл. ВН в стор ТП-3123 на ТП 3018 вкл. ВН в стор ТП-3124	КНС, жилой сектор,	16.02.2020 в 11*30м устранили повреждение
37	г.Оренбург п/с Индустриальная (ЦПО)	ф.И-8 (ОПО)	РП-9 (1 СШ 10 кВ) (ОПО) ТП-3300 (1 СШ) (ОКЭС)	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	13 Повреждение в ПС и других сетевых организаций	Повреждена КЛ-10кВ от п/с Индустриальная до РП-9 ф.И-8(ОПО)	ЦПО не сообщает	17.02.2020	20*50м	21*27м	00*37м	РП-9 (1 СШ) запитали с РП-61 по ф.9-1	Спорткомплекс Кристал (резерв)	
38	Бугуруслацкий КЭС п/с Александровская(СЭС)	полностью	Фидер(ОКЭС):А-2,А-3,А-4,А-7	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	13 Повреждение в ПС и других сетевых организаций	На п/с Александровская откл. ввод с п/с Бугуруслацкий(РЖД).	СЭС не сообщает	18.02.2020	04*06м	04*09м	00*03м	СЭС п/с Александровскую запитали от п/с Юбилейной	59 ТП: 4 котельных, 2 КНС, школа, Д/сад, жилой сектор, быт, промзона	
39	Сорочинский КЭС п/с Сорочинская (ЗПО)	ф.5 (ОКЭС)	ТП-209,78,66,10,44,49,35,9,6,33,43,8,47,40,79,62,7,23,34,25,29,24,42,4,5,38,26,27,19,16,4,5,30,216,18,59,217,147,(ОКЭС) ТП-203,167,158,179,60,54,194,70,180,174,159,32,68,5,5,162,39,75,149,67 (Абонентские)	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	15 Прочее	осмотр эл. Оборудования причины откл. Не выявил	Земляная защита АПВ успешно	18.02.2020	09*36м	09*36м	Время срабатывания АПВ	АПВ успешно	Сбербанк (резерв), Ростелеком(резерв), 3-котельные (резерв)Почта (резерв),5-Дет.Сад,ЦРБ, поликлиника, 3-школа,2-скважины,2-водозабор, 3-магазина (резерв)	
40	Сорочинский КЭС п/с Сорочинская (ЗПО)	ф.8(ОКЭС)	208,82,80,175,81,52,153,83,204,151,12,28,64,57 (ОКЭС) ТП-160,74,188,185 (Абонентские)	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	15 Прочее	осмотр эл. Оборудования причины откл. Не выявил	ТО АПВ успешно	18.02.2020	09*36м	09*36м	Время срабатывания АПВ	АПВ успешно	Терминал "Пион"(резерв), дет.Сад, Скважина, АЭС-инж.	
41	Бугуруслацкий КЭС Северный РУЭС п/с Северная (СПО)	ф.Св-2 (СПО)	ТП-Св 2-13, Св 2-15, Св 2-23, Св 2-8 (ОКЭС)	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	13 Повреждение в ПС и других сетевых организаций	Повреждение в сетях СПО	МТЗ	18.02.2020	09*59м	10*54м	00*55м	Повторно вкл.	Дет.Сад, Школа (резерв), жилой сектор, быт	

42	Бугурусланский КЭС Северный РУЭС п/с Северная (СПО)	ф.Св-2 (СПО)	ТП-Св 2-13, Св 2-15, Св2-23, Св 2-8 (ОКЭС)	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	13 Повреждение в ПС и других сетевых организаций	ВЛ-10 кВ ф.Св-2 опора №61 (СПО) светел изолятор	МТЗ	18.02.2020	13*14м	17*42м	04*28м	Устранили повреждение, запитали по ф.Св-2 ф п/с Староборский	Дет.Сад. Школа (резерв), жилой сектор, быт	
43	Медногорский РУЭС РП-1(ОКЭС)	ф.7(ОКЭС)	ТП-72,74,75,76,78,79(ОКЭС). ТП-71,73,77(абонентские).	1. Воздействие стихийных (погодных) явлений.	16 Не выявленная, неустановленная причина.	Сильный порывистый ветер.	ТО	19.02.2020	01*435м	02*08м	00*433м	На ВЛ-10кВ откл. ЛР-38 в сторону ТП-76, откл. отпайки в сторону ТП-71,73,77,ф.7 на РП-1 вкл.	Жилой сектор, промзона.	В 02ч35м вкл. ТП-71,73,77. Без напряжения ТП-76(дачи не жильные). Осмотрели ВЛ-10 кВ от ЛР-38 до ТП-76, повреждений не обнаружено.
44	Оренбург п/с Шевченковская (ЦПО)	ф.Шв-26 (ОКЭС)	ТП-3205(1СШ), 3208(1 СШ), 3209(1СШ), 3210(1СШ), 3207(1СШ), 3206(1СШ), 3298(1СШ)	2. Воздействие сторонних лиц и организаций.	8 Повреждение КЛ	ООО "Вера" при производстве земляных работ, порвали КЛ-10кВ (ОКЭС) от ТП-3298 до ТП-3097 ф.Шв-26	ТО	19.02.2020	11*05м	12*07м	01*02м	откл. Поврежденную КЛ, ф. ШВ-26 вкл.	Жилой сектор, быт	19.02.2020 в 18ч10м вкл. КЛ-10кВ от ТП-3298 до ТП-3097 ф.Шв-26.
45	Оренбург п/с Шевченковская (ЦПО)	ф.Шв-27 (ОКЭС)	ТП-3205(2СШ), 3208(2 СШ), 3209(2СШ), 3207(2СШ), 3206(2СШ), 3298(2СШ)	2. Воздействие сторонних лиц и организаций.	8 Повреждение КЛ	ООО "Вера" при производстве земляных работ, порвали КЛ-10кВ (ОКЭС) от ТП-3298 до ТП-3097 ф.Шв-26	ТО	19.02.2020	11*05м	12*07м	01*02м	откл. Поврежденную КЛ, ф. ШВ-27 вкл.	Жилой сектор, быт	19.02.2020 в 18ч12м вкл. КЛ-10кВ от ТП-3298 до ТП-3097 ф.Шв-27.
46	Шарлыкский РУЭС п/с Шарлыкская (ЦПО)	ф.6 (ОКЭС)	ТП-35,36,37,38,39,40,41,42,44,45,47,48,49,51,54,52,53,56,57,60,62,59,75,64,82,22,68,66,65,58,79,71,70,69,50,73,80,74 (ОКЭС) ТП-32А,63А,72,23 (Абонентские)	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	16 Не выявленная, неустановленная причина.	Осмотр причины откл. Не выявил	ТО АПВ успешно	19.02.2020	16*06м	16*06м	Время срабатывания АПВ	АПВ успешно	Котельная (резерв), жилой сектор, быт.	
47	Оренбург РП-39 (ОПО)	1 СШ 10 кВ (ОПО)	ТП-3019,3110,3098(2 СШ) (ОКЭС)	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	13 Повреждение в ПС и других сетевых организаций	Повреждение в сетях ОПО	ТО	21.02.2020	01*57м	02*02м	00*05м	ОПО повторно вкл	КНС, школа, КНС(резерв), дет. Сад, жилой сектор, быт	
48	Оренбург РП-39 (ОПО)	ф.5(ОПО)	ТП-3019 (ОКЭС)	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	13 Повреждение в ПС и других сетевых организаций	Повреждение в сетях ОПО	ТО	21.02.2020	02*03м	03*51м	01*48м	ОПО откл поврежденный участок, ф.39-5 вкл.	КНС, школа, дет. Сад, жилой сектор, быт	
49	Оренбург ТП-3205 (ОКЭС)	ТМГ-2 (ОКЭС)	ТМГ-2 (1000 кВА)	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	1 Повреждение ТМ	Предварительное повреждение ТМГ-2 1000 кВА	2-ПК Фазы "А" и "В"	21.02.2020	05*08м	13*19м	07*11м	Заменяли ТМ-2 на 630кВА, подали U	ул.Пролетарская 288/1, 288В (резерв)	УК Евразия переключили на резервное питание ж/д Пролетарская 288/1, 288В
50	Сакмарский РУЭС п/с Сакмарская (ЦПО)	ф.13(ОКЭС)	ТП(ОКЭС): 131,132,133,134,135,1313,1314,1315,1316,1317	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	15 Прочее	Откл. Ф.13 для тушения пожара в охранной зоне ВЛ-10кВ	Фидер не отключался	21.02.2020	12*55м	13*24м	00*29м	После тушения пожара вкл.	Жилой сектор, быт, скважина(резерв)	
51	Бугурусланский КЭС Асеевский РУЭС п/с Фрунзе (СПО)	полностью ф. 1,2,3,4 (ОКЭС)		5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	13 Повреждение в ПС и других сетевых организаций	откл. ВЛ-35 кВ (СПО) п/с Чкаловская-Фрунзе	Фрунзе	23.02.2020	13*10м	13*30м	00*20м	СПО п/с Фрунзе запитали с п/с Асеевская	больница, ЦТП, Жилой сектор быт	
52	Абдулинские КЭС Пономаревский РУЭС п/с Пономаревская (СПО)	ф.Пн-2 (ОКЭС)	ТП-21,4,1,7,5,9,12,2,10,11,13,14,15,16,17,18,19,6,20,24,25,26,27,3,28,8 (ОКЭС)	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	3 Обрыв (схлест) проводов	Ветер. На ВЛ-10кВ ф.Пн-2 (ОКЭС) обнаружили схлест проводов в пролете оп.250-251.	МТЗ	23.02.2020	21*00м	22*06м	01*06м	устранили схлест, вкл ф.Пн-2	Пожарная, администрация, жилой сектор.	
53	Абдулинские КЭС РП-2 (ОКЭС)	ф.Город-2 (ОКЭС)	ТП-3,4,5,6,7/1,7/2,10,12,16,20,21,24,27,28,30,54,63,72,94,97,101,102,106 (ОКЭС) ТП-71 (абонентская)	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	14 Повреждение в эл. установках абонентов	В результате осмотра на ВЛ-10кВ от РЛНД до ТП-71 (абонента) провис проводов	МТЗ	24.02.2020	06*10м	06*20м	00*10м	повторно вкл.	НС (Резерв), жилой сектор, быт.	
54	Абдулинские КЭС РП-2 (ОКЭС)	ф.Город-2 (ОКЭС)	ТП-3,4,5,6,7/1,7/2,10,12,16,20,21,24,27,28,30,54,63,72,94,97,101,102,106 (ОКЭС) ТП-71 (абонентская)	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	14 Повреждение в эл. установках абонентов	На ВЛ-10кВ от РЛНД до ТП-71 (абонента) схлест проводов	МТЗ	24.02.2020	06*35м	06*37м	00*02м	откл РТП-71, повторно вкл. ф.Город-2	НС (Резерв), жилой сектор, быт.	ТП-71 (абонентская) без напряжения резерв ЛПУ
55	Орский КЭС Новотроицкий РУЭС ЦСП (металлургический комбинат)	ф.11 (ОКЭС)	ТП-восточная поляна (ОКЭС), ТП-мехзавод, ТПСвиноферма, ТП-СКЗ, ЮМЗ, Н-Погаг, ЗОХМК, Урма, ЦБ,	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	16 Не выявленная, неустановленная причина.	произвели осмотр ВЛ повреждений нет	Земляная защита.	24.02.2020	15*00м	15*02м	00*02м	ф. 11 повторно вкл.	промзона, жилой сектор	
56	Оренбург РП-39 (ОПО)	2 СШ-10кВ(ОПО)	ТП(ОКЭС): 3019,3110,3098(2 СШ)	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	13 Повреждение в ПС и других сетевых организаций	Не селективная работа защиты на РП-39. Повреждение на ф.39-5 в ст. карьера(абонентская)	МТЗ	25.02.2020	03*30м	04*20м	00*50м	ОПО запитали 2 СШ. Откл.участок в ст. карьера, вкл. ф.39-5	КНС, школа, Д\сад	ф.39-5 вкл. В 04ч37м

57	Орский КЭС Домбаровский РУЭС п/с Домбаровская 1(ВПО)	ф.6(ОКЭС)	ТП(ОКЭС):130, 133,174,154,258, 246,215,180,234, 269 ТП-163 (абонентская)	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	14 Повреждение в эл. установках абонентов	Повреждение на ТП-163 (Абонентская)	Выпавших блинкеров нет	25.02.2020	06*10м	06*37м	00*27м	ВПО повторно вкл.	Жилой сектор, быт, больницы(резерв)	
58	Орский КЭС РП-88 (ОрПО)	ф.2 (ОрПО)	ТП-879 Ру-0,4 кв гр.№4,3,2 (ОКЭС)	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	8 Повреждение КЛ	Повреждена КЛ-10 кв (ОрПО) от РП-88 до ТП-871	ТО	25.02.2020	10*13м	19*07м	09*54м	Восстановили КЛ, ТП-871 вкл. По нормальной схеме	Жилой сектор, быт.	
59	Абдулинский КЭС РП-2 (ОКЭС)	ф.Город-2 (ОКЭС)	ТП-20,54,21,24,22,10 2,106,27, 772,30,5,28,94, 97,2,15,72,101, 10,12,16,123,122 (ОКЭС)	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	15 Прочее	Осмотр причины откл. Не выявил	ТО	25.02.2020	17*40м	17*58м	00*18м	откл. Ф.Питающий-1, вкл СВ-10кВ, вкл.ф.Город-2	Котельная (резерв), Гимназия, АЭС, жилой сектор, быт.	
60	Абдулинский КЭС п/с Тюгаева (РЖД)	ф.ВЧД-2 (РЖД)	ТП-107,108,90 (ОКЭС)	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	13 Повреждение в ПС и других сетевых организаций	Повреждение на участке РЖД	РЖД не сообщает	25.02.2020	18*00м	19*15м	01*15м	РЖД устранило повреждение, вкл. ф.ВЧД-2	Регресслятор (резерв), жилой сектор, быт	
61	Бугурусланский КЭС Северный РУЭС п/с Северная (СПО)	ф.СВ-1(ОКЭС)	ТП(ОКЭС):1-16,1-17,1-9,1-10,1-11,1-2,1-4,1-24,1-23,1-1,1-3,1-6,1-8,1-20,1-14,1-19,1-25,1-13,1-12.Абонентские 1-18,1-22	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	13 Повреждение в ПС и других сетевых организаций	Повреждение на ТП 1-18(СПО)	ТО, АПВ не успешно	25.02.2020	20*32м	21*45м	01*24м	СПО вывели ТП-18, вкл. ф. СВ-1	Больница(резерв), жилой сектор, быт	
62	Соль-Илецкий РУЭС РП-1(ОКЭС)	ф.1-4(ОКЭС)	ТП(ОКЭС):92,94,9 1,64,84,135,86,10 3,115,88,85,89,14 2,59,107,60,123,1 24,146,167,172	1. Воздействие стихийных (погодных) явлений.	16 Не выявленная, неустановленная причина.	Сильный порывистый ветер. Осмотр причины не выявил	ТО, АПВ успешно	25.02.2020	21*25м	21*25м	00*00м	Произвели осмотр	Сважина, жилой сектор, быт, школа, д\сад	
63	Соль-Илецкий РУЭС п/с Соль-Илецкая (ЦПО)	ф.11(ОКЭС)	ТП(ОКЭС):30,31,3 3,99,61,100,101,3 8,35,15,163,36,21 8,37,162,14,51,10 А,10,9А,24	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	8 Повреждение КЛ	Повреждена КЛ-10кВ от ТП-10А до ТП-10(ОКЭС)	ТО, АПВ не успешно	25.02.2020	21*50м	22*44м	00*55м	На ТП-35 откл. В ст.ТП-10А,вкл.ф.11	Больница(резерв), жилой сектор, быт, тюрьма(резерв ), НС(резерв)	Восстановили КЛ-10кВ 26.02.2020. В 13*52м. Вкл. в работу
64	Бугурусланский КЭС Северный РУЭС п/с Северная (СПО)	ф.СВ-1(ОКЭС)	ТП(ОКЭС):1-16,1-17,1-9,1-10,1-11,1-2,1-4,1-24,1-23,1-1,1-3,1-6,1-8,1-20,1-14,1-19,1-25,1-13,1-12.Абонентские 1-18,1-22	1. Воздействие стихийных (погодных) явлений.	16 Не выявленная, неустановленная причина.	Осмотр причины откл. Не выявил	ТО, АПВ не успешно	25.02.2020	22*19м	22*39м	00*20м	Повторно вкл. Произвели осмотр	Больница(резерв), жилой сектор, быт	
65	Орский КЭС Новотроицкий РУЭС п/с ЦСП 1 Водопадья (металлургический)	ф.11(ОКЭС)	ТП-Восточная поляна (ОКЭС), ТП-мехзавод, ТПСвиноферма, ТП-СКЗ, ЮМЗ, Н-Полат, ЗОХМК, Урма, ЦБ, насосная	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	15 Прочее	На опоре №22 (ОКЭС) слетел провод с изолятора	персонал не сообщает	25.02.2020	22*35м	23*10м	00*35м	Откл. Р-5(1) в ст.2 абонентских ТП(промзона) вкл. Ф.11	промзона, жилой сектор	26.02.2020 в 16*15м вкл. Р-5(1), абонентские ТП запитали
66	Бузулукский КЭС Колтубановский РУЭС п/с Колтубановская (ЗПО)	ф.5 (ЗПО)	ТП-515 (ОКЭС)	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	13 Повреждение в ПС и других сетевых организаций	ЗПО произвели осмотр ф.5, повреждений не обнаружено	персонал не сообщает	26.02.2020	07*20м	08*26м	01*06м	ЗПО повторно вкл.	Жилой сектор	
67	Бузулукский КЭС Курманавский РУЭС п/с Курманавская (ЗПО)	ф.10 (ОКЭС)	ТП-102,105,107, 109,110,111,112, 113,115,118,119, 121,124,126 (ОКЭС) ТП-114 (Абонентская)	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	15 Прочее	Осмотр причины откл. Не выявил	МТЗ	26.02.2020	09*20м	11*04м	01*44м	осмотрели ф.10, повторно вкл.	Больница (резерв), дет. Сад, сважина, жилой сектор.	
68	Бугурусланский КЭС Северный РУЭС п/с Северная (СПО)	ф.Св-2 (СПО)	ТП-2-8, 2-13, 2-15, 2-23 (ОКЭС)	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	13 Повреждение в ПС и других сетевых организаций	Повреждение в сетях СПО	персонал не сообщает	26.02.2020	10*36м	10*55м	00*19м	Повторно вкл.	Школа (резерв), дет. Сад, жилой сектор, быт.	Произвели осмотр эл. Оборудования ОКЭС, повреждений не выявлено
69	Медногорский РУЭС РП-1(ОКЭС)	ф.7 (ОКЭС)	ТП-72,74,76,75,78 (ОКЭС) ТП-71,73,77 (Абонентские)	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	14 Повреждение в эл. установках абонентов	повреждение на ТП-77 (абонентская)	ТО	26.02.2020	19*14м	19*52м	00*38м	откл. РЛНД в стор ТП-77 ф. вкл.	Автомойка, Жилой сектор, быт.	Абонент произвел переутки отпайки ВЛ и вкл ТП-77 ИП "Граждансцстрой" в 15*45м 28.02.2020г.
70	Орский КЭС Новотроицкий РУЭС п/с ЦСП 1 Водопадья (металлургический комбинат)	ф.11(ОКЭС)	ТП-Восточная поляна (ОКЭС), ТП-мехзавод, ТПСвиноферма, ТП-СКЗ, ЮМЗ, Н-Полат, ЗОХМК, Урма, ЦБ, насосная (абонентские)	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	16 Не выявленная, неустановленная причина.	сильный ветер	персонал не сообщает	26.02.2020	19*25м	19*45м	00*20м	повторно вкл.	промзона, жилой сектор	
71	Орский КЭС Новотроицкий РУЭС п/с ЦСП 1 Водопадья (металлургический комбинат)	ф.11(ОКЭС)	ТП-Восточная поляна (ОКЭС), ТП-мехзавод, ТПСвиноферма, ТП-СКЗ, ЮМЗ, Н-Полат, ЗОХМК, Урма, ЦБ, насосная (абонентские)	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	14 Повреждение в эл. установках абонентов	сильный ветер, повреждение в сетях абонента	МТЗ	26.02.2020	22*21м	23*08м	00*47м	ВЛ 10 кв откл. РЛНД в стор. ТП-Н-Полат, откл. РЛНД в стор. ТП-свиноферма (ТП абонентские)	жилой сектор, промзона	ф.11 полностью вкл. 28.02.2020 04*45м
72	Орский КЭС РП-19 (ОрПО)	ф.5 (ОрПО)	ТП-274,426 (ОКЭС)	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	13 Повреждение в ПС и других сетевых организаций	сильный ветер, ОрПО произвели осмотр ВЛ поврежденных нет	МТЗ	26.02.2020	22*50м	23*40м	00*50м	повторно вкл.	техникум, жилой сектор	
73	Бугурусланский КЭС Северный РУЭС п/с Северная (СПО)	ф.Св-2 (СПО)	ТП-2-8, 2-13, 2-15, 2-23 (ОКЭС)	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	13 Повреждение в ПС и других сетевых организаций	Повреждение в сетях СПО	земляная защита ф.А	27.02.2020	16*56	18*08м	01*12м	Повторно вкл.	Школа (резерв), дет.сад, жилой сектор, быт.	Произвели осмотр эл. Оборудования ОКЭС, повреждений не выявлено

74	Сакмарский РУЭС п\с Сакмарская (ЦПО)	1СШ- 10кВ(ЦПО)	ф.2 ТП- 21(ОКЭС), ф.4 ТП- 128,42,413,412,4 11,410,49,47,48, 46,41,44,45(ОКЭ С).	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	13 Повреждение в ПС и других сетевых организаций	Не селективная работа защиты на п\с Сакмарская. Повреждение на ф.6(ЦПО)	персонал не сообщает	29.02.2020	14ч20м	14ч50м	00ч30м	ЦПО вкл. ф.2 и 4	ЦРБ(резерв),в одоабор(рез ерв),2 котельные(ре зерв), КНС(резерв), узел связи(резерв) жилой сектор, быт
75	Сакмарский РУЭС п\с Сакмарская (ЦПО)	ф.6(ЦПО)	ТП(ОКЭС) 83	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	13 Повреждение в ПС и других сетевых организаций	На п\с Сакмарская повреждение в яч.ф.6(ЦПО)	персонал не сообщает	29.02.2020	14ч20м	16ч48м	02ч28м	ЦПО устранило повреждение,в кл	Жилой сектор

	Признаки					
	№ по классификатору	1 Воздействие стихийных (погодных) явлений.	2 Воздействие сторонних лиц и организаций.	3 Нарушение организационного характера (ошибочные действия)	4 Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	5 Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.
Причины	1 Повреждение ТМ	да	да	да	да	нет
	2 Падение деревьев (веток)	да	да	да	да	нет
	3 Обрыв (схлест) провода	да	да	да	да	нет
	4 Повреждение изоляторов на ВЛ	да	да	да	да	нет
	5 Повреждение опоры	да	да	да	да	нет
	6 Наличие «Земли»	да	да	да	да	нет
	7 Повреждение ОПН, РВП	да	да	да	да	нет
	8 Повреждение КЛ	да	да	да	да	нет
	9 Повреждение изоляторов на ТП	да	да	да	да	нет
	10 Дефект контакта	да	да	да	да	нет
	11 Попадание птиц, животных под напряжение	нет	нет	нет	да	нет
	12 Неправильная работа РЗА.	нет	нет	нет	да	нет
	13 Повреждение в ПС и других сетевых организаций	да	да	да	нет	да
	14 Повреждение в эл. установках абонентов	да	да	да	нет	да
	15 Прочее	да	да	да	да	нет
	16 Не выявленная, неустановленная причина	да	нет	нет	да	нет

Отключили повреждённый участок ф.2 включили от п/ст."Грачёвская" до ТП-222, запитали ТП-221,213,219,211,220,218,214,216,215,222,224,201,202,205,206.На ВЛ-10кВ откл. ЛР-№8 ф.2 от ТП-222 в 05ч30м включили,запитали ТП-113,ТП-210(2-СШ 10кВ),ТП-225(1-СШ 10кВ),ТП-217(2-СШ10кВ)-ОКЭС. ТП-209,203(Абонентские).