

Данные об аварийных отключениях по границам территориальных зон деятельности организации, вызванных авариями или внешними отключениями объектов электросетевого хозяйства, с указанием даты аварийного отключения объектов электросетевого хозяйства и включения их в работу, причин аварий (по итогам расследования в установленном порядке) и мероприятий по их устранению по ГУП "ОКЭС" Март 2020 г.

№ п.п.	Наименование электроустановки		Признак нарушения	Причина нарушения	Дополнительная информация по причинам нарушений	Срабатывание коммутации (наш, у-ва)	Дата	Время откл.	Время вкл.	Длительность перерыва электроснабжения	Принятые меры	Отключенные потребители (зд/установка)	Примечание
	№ТП	№гр.											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	г.Оренбург ТП-3050(ОКЭС)	гр.№14(ОКЭС)	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	8 Повреждение КЛ	На КЛ-0,4кВ гр.№14 повреждена фаза "А".	сгорел ПН-250А фазы "А".	01.03.2020	21ч07м	21ч56м	00ч49м	На ТП-3050 гр.№14 сняли поврежденный ПН фазы "А", гр. №14 вкл.	ООО"Лёгкая промышленность" новый корпус №5, мини-котельная(есть резерв)	Электрик после согласования с директором ООО "Лёгкая промышленность" запросил корпус №5 до утра оставить питание по двум фазам. 04.03.2020 в 12:00м КЛ-0,4кВ гр.№14 ТП-3050 восстановлена и вкл.
2	Бузурусланский КЭС ТП-125 (ОКЭС)	гр.Ул. освещения (ОКЭС)	2. Воздействие сторонних лиц и организаций.	5 Повреждение опоры	В результате ДТП повреждена опора №19 ВЛИ-0,4кВ ул.освещения (ОКЭС) от ТП-125	АВ не откл.	06.03.2020	20ч20м	20ч20м	00ч00м	АВ не откл.	Ул. Освещение	07.03.2020 в 11ч30м заменили поврежденную опору №19.
3	Новосергеевский РУЭС КЭС ТП-1611 (ОКЭС)	гр. 14 (ОКЭС)	2. Воздействие сторонних лиц и организаций.	5 Повреждение опоры	ДТП. Повреждена опора №14 (ОКЭС)	гр. Не откл.	10.03.2020	09ч00м	09ч00м	00ч00м	гр не отключалась	жилой сектор	10.03.2020 в 11ч30м заменили поврежденную опору
4	Илекский РУЭС ТП-56 (ОКЭС)	гр.№2 (ОКЭС)	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	15 Прочее	Осмотр ВЛИ-0,4 кВ причины откл. Не выявл. Нарушка А-8А, В-18А, С-14А	ПН-100А фазы "С"	13.03.2020	08ч44м	11ч00м	02ч16м	заменяли ПН, группу вкл.	Жилой сектор	
5	г.Оренбург ТП-535(ОПО)	гр.Липовая 17 подъезд№7 (ОКЭС)	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	8 Повреждение КЛ	Повреждена КЛ-0,4кВ(ОКЭС) от ТП-535 до ВРУ ж/д ул.Липовая 17 подъезд №7 ввод №2.	Сгорели 2 ПН-250А фазы "А" и "С".	15.03.2020	12ч12м	13ч09м	00ч57м	В ВРУ ж/д ул.Липовая 17 подъезд №7 отсоединили поврежденную КЛ-0,4кВ ввод №2,вкл. КЛ-0,4кВ ввод №1.	Жилой сектор.	
6	Медногорский РУЭС ТП-314 (ОКЭС)	гр.10 (ОКЭС)	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	15 Прочее	В результате схода снега с крыши МКД ул.Советская 34 замыкание в каб.коробке (ОКЭС) от ТП-314. Повреждена КЛ-0,4кВ (ОКЭС) от каб.коробки до ШС дома.	гр. не откл.	16.03.2020	15ч18м	18ч53м	03ч35м	Заменяли КЛ-0,4кВ от каб.коробки до ШС дома Советская 34 на СИП, вкл.	Жилой сектор, офисы.	
7	Бузурусланский КЭС ТП-46 (ОКЭС)	гр. ул. Кузнецкая(ОКЭС)	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	15 Прочее	На ТП-46 отключился автомат 100А.	Отключился автомат 100А.	23.03.2020	08ч30м	08ч50м	00ч20м	На ТП-46 повторно вкл. автомат. Нарушка: А-64А,В-53А,С-35А. После включения произвели осмотр ВЛ-0,4кВ,повреждений не обнаружено.	Жилой сектор.	
8	г.Оренбург ТП-3122(ОКЭС)	гр.№4(ОКЭС)	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	15 Прочее	На ТП-3122 отключился вводной автомат 160А.	Отключился автомат 160А.	23.03.2020	11ч45м	12ч24м	00ч39м	На ТП-3122 повторно вкл. автомат. Нарушка: А-59А,В-55А,С-73А. После включения произвели осмотр ВЛИ-0,4кВ,повреждений не обнаружено.	Жилой сектор.	
9	Александровский РУЭС ТП-197(ОКЭС)	гр.№2 (ОКЭС)	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	14 Повреждение в эл. установках абонентов	По адресу ул. Пушкина 70 произошло возгорание газового котла.	гр. не откл.	28.03.2020	12ч10м	12ч15м	00ч05м	На ТП-197 откл. гр.№2,по адресу ул. Пушкина 70 отключили вводной автомат, гр.№2 на ТП-197 вкл.	Жилой сектор.	
10	Сакмарский РУЭС ТП-1245(ОКЭС)	Вводной автомат	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	15 Прочее	На ТП-1245 отключился вводной автомат 250А.	Отключился вводной автомат 250А.	29.03.2020	15ч00м	17ч10м	02ч10м	Произвели осмотр отходящих ВЛИ-0,4кВ,повреждений не обнаружено,вкл. вводной автомат.Нарушка: А-74А,В-132А,С-124А.	Жилой сектор,быт.	

11	Перволюцкий РУЭС ТП-51 (ОКС)	гр.7 (абонетская)	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	14 Повреждение в эл. установках абонентов	Повреждена КЛ-0,4кВ (абонента) от ТП-51 гр.7 до Больницы (резерв)	ЛН-250А фазы "В"	30.03.2020	13ч30м	—	—	больница перешла на основной ввод.	резерв больницы	
----	------------------------------------	-------------------	--	--	--	---------------------	------------	--------	---	---	---------------------------------------	--------------------	--

Данные об аварийных отключениях по границам территориальных зон деятельности организации, вызванных авариями или внеплановыми отключениями объектов электросетевого хозяйства, с указанием даты аварийного отключения объектов электросетевого хозяйства и включения их в работу, причин аварий (по итогам расследования в установленном порядке) и мероприятий по их устранению по ГУП "ОКЭС" Март 2020 г.
название (филиал, РУЭС) ОГУ КЭС

№ п.п.	Наименование электроустановки			Признак нарушения	Причина нарушения	Дополнительная информация по причинам нарушений	Срабатывание коммутации (заш. у.-ва)	Дата	Время откл.	Время вкл.	Длительность перерыва электроснабжения	Принятые меры	Отключенные потребители (эл.установки)	Примечание
	ПС или РП	№фид	№ТП											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Медногорский РУЭС п/с Медногорская - Районная (ВПО)	ф. 12 (ОКЭС)	ТП-121,122,123 (ОКЭС)	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	15 Прочее	На ВЛ-6 кВ откл. В 12-1. Осмотр причины откл. Не выявил.	На п/с фидер не откл.	01.03.2020	04ч00м	05ч30м	01ч30м	Произвели осмотр, вкл. В 12-1	Теплопункт (резерв), спецшкола (резерв) жилой сектор, быт.	
2	Октябрьский РУЭС ТП-43 (ОКЭС)	ТМ-2 (ОКЭС)	РУ-0,4 кВ (Теплосети)	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	14 Повреждение в эл. установках абонентов	ТП-43 РУ-0,4 кВ произошло к.з., сгорело 2 ПК ТМ-2	2 ПК фазы "А" и "В"	01.03.2020	03ч35м	04ч50м	01ч15м	Заменяли ПК, ТМ-2 вкл.	Котельная (резерв), полиция (резерв), пожарная часть.	
3	Сорочинский КЭС п/с Промбаза (ОренбургНефть)	ф.16 (ОКЭС)	ТП-204,13,22,61,208,223,213,220 (ОКЭС) ТП-123,124,125,181,189,126,132,131,129,130,133,134,136,146,215,137,160 (абонентские)	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	14 Повреждение в эл. установках абонентов	вл-10 кВ ф 16 откл. Реклоузер №4	ТО	02.03.2020	16ч56м	16ч57м	00ч01м	повторно вкл.	скважина, нефтебаза (резерв) вторчермет жилой сектор быт	
4	Сорочинский КЭС п/с Промбаза (ОренбургНефть)	ф.16 (ОКЭС)	ТП-204,13,22,61,208,223,213,220 (ОКЭС) ТП-123,124,125,181,189,126,132,131,129,130,133,134,136,146,215,137,160 (абонентские)	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	14 Повреждение в эл. установках абонентов	ТП-132 (абонентская) поврежден проходной изолятор	ТО	02.03.2020	17ч13м	17ч20м	00ч07м	на ВЛ 10 кВ откл. РЛНД Р-164 ф. вкл	скважина, КНС (резерв) нефтебаза (резерв) жилой сектор быт	18ч23м откл ТП 132(абонентская) ф вкл. Полностью
5	Сорочинский КЭС п/с Промбаза (ОренбургНефть)	ф.16 (ОКЭС)	ТП-204,13,22,61,208,223,213,220 (ОКЭС) ТП-123,124,125,181,189,126,132,131,129,130,133,134,136,146,215,137,160 (абонентские)	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	14 Повреждение в эл. установках абонентов	при включении ТП-132 (абонентская) откл. Ф.16	персонал смежной организации не сообщает	03.03.2020	12ч36м	12ч38м	00ч02м	откл. ТП-132 ф. 16 вкл.	скважина, КНС (резерв) нефтебаза (резерв) жилой сектор быт	03.03.2020 в 17ч 17 м на ТП-132 (абонентская) заменили прохонной изолятор ТП вкл.

6	Сорочинский КЭС п/с Промбаза (ОренбургНефть)	ф.16 (ОКЭС)	ТП-204,13,22,61,208,223,213,220 (ОКЭС) ТП-123,124,125,181,189,126,132,131,129,130,133,134,136,146,215,137,160 (абонентские)	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	7 Повреждение ОПН, РВП	на ТП-121 (ОКЭС) поврежден разрядник	персонал смежной организации не сообщает	03.03.2020	12ч56м	13ч18м	00ч22м	отключили ТП-121 (ОКЭС) ф включили	скважина, КНС (резерв) нефтебаза (резерв) жилой сектор быт	03.03.2020 в 15ч20м ТП-121 заменили разрядник ТП вкл.
7	Орский КЭС Новотроицкий РУЭС п/с 2 Водозабор КРУН 6-кв (ОКЭС)	ф.4 (ЦРШО)	КРУН (ЦРШО)	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	14 Повреждение в эл. установках абонентов	повреждена КЛ-6 кв в сетях абонента	ТО	03.03.2020	14ч30	15ч45м	01ч15м	откл. КРУН ф. 4 повторно вкл.	ЦРШО (шлакоотвал)	
8	Бузулукский КЭС п/с Заводская (ЗПО)	ф. Западная-2 (ОКЭС)	ТП-70, 26, 27, 11, 85, 251, 63, 227, 281(1), 201(1), 46, 81(2), 85, 465, 186, 164, 305, 82, 432, 230, 114, 339, 157, 66(2), 317, 512, 116, 115, 233, 464, 241, 119, 462, 442, 204, 430, 120, 121, 123.	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	8 Повреждение КЛ	Повреждена КЛ-6 кв (ОКЭС) от п/с Заводская до РП-2 ф.Западная-2	ТО, АПВ не успешно	04.03.2020	15ч45м	16ч10м	00ч25м	Запитали по ф. Западная-1	Котельная (резерв), школа (резерв), 2 дет. сада,быт, ж/сектор.	КЛ-6кВ от п/с."Заводская" до РП-2 ф.Западная-2 07.03.2020г восстановлен, включен в 13ч05м
9	Абулинский КЭС п/с."Тяговая"(РЖД)	ф.ЭЧД(РЖД)	ТП-90,107,108(ОКЭС)	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	13 Повреждение в ПС и других сетевых организаций	Повреждение в сетях РЖД	ТО	07.03.2020	18ч55м	19ч00м	00ч05м	повторно вкл.	Телевышка-резерв, жилой сектор.	Произвели осмотр электрооборудования ГУП"ОКЭС",повреждений не обнаружено.
10	Бугурусланский КЭС Северный РУЭС п/с Северная(СПО)	ф.СВ-2(СПО)	ТП- СВ-2-8,СВ-2-13,СВ-2-15(ОКЭС)	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	13 Повреждение в ПС и других сетевых организаций	Повреждение в сетях СПО.	Земля	09.03.2020	19ч15м	20ч12м	00ч57м	СПО отключили повреждённый участок, ф.СВ-2 запитали по ф. СВ-1 п/с."Староборисовка".	Жилой сектор, быт, школа, д\сад	Произвели осмотр электрооборудования ГУП"ОКЭС",повреждений не обнаружено.
11	Бугурусланский КЭС п/с."Новая"(СПО)	ф.Нв-5(ОКЭС)	ТП-211,269,168,151,202,154,10,181,37,12,23,92 2-СШ 6кВ,25 2-СШ 6кВ, 189 2-СШ 6кВ(ОКЭС)	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	16 Не выявленная, неустановленная причина.	Произвели осмотр электрооборудования , повреждений не обнаружено.	ТО, АПВ успешно	09.03.2020	21ч30м	21ч30м	Время срабатывания АПВ.	Произвели осмотр электрооборудования , повреждений не обнаружено.	Телевышка(есть резерв), 2-котельных(есть резерв), нефтяной техникум, жилой сектор,быт.	
12	Бузулукский КЭС Тоцкий РУЭС п/с Тоцкая (ЗПО)	1СШ (ЗПО)	ф. 5,7 (ОКЭС)	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	13 Повреждение в ПС и других сетевых организаций	на п/с Тоцкая откл. В. 1СШ (ЗПО)	персонал смежной организации не сообщает	11.03.2020	07ч35м	07ч44м	00ч09м	на п/с Тоцкая (ЗПО) вкл. СВ	водозабор (резерв) больница (резерв) котельная жилой сектор быт	
13	Шарлыкский РУЭС ТП-19 (ОКЭС)	ру-10 кв	ТП-19 (ОКЭС)	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	1 Повреждение ТМ	ТП-19 поврежден ТМ	ПК	11.03.2020	16ч50м	18ч18м	01ч28м	заменяли ТМ	жилой сектор, быт	

14	г. Оренбург РП-79 1 СШ (ОПО)	ф. 79-2 (ОКЭС)	ТП-3106 2СШ, 3107 2СШ, 3108 2 СШ, 3110 2 СШ (ОКЭС)	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	13 Повреждение в ПС и других сетевых организаций	на ТП-79 (ОПО) откл. 1 СШ	персонал смежной организации не сообщает	11.03.2020	18ч36м	18ч41м	00ч05м	на РП-79 (ОПО) откл. ф. 79-0 (абонентский) 1 СШ вкл.	жилой сектор	
15	Орский КЭС Новотроицкий РУЭС п/с Город- 2 (ОКЭС)	ф.36 (ОКЭС)	ТП-Пищевблок (2СШ), ТП-44,45, 6, 28, ТП-Лит-А, ТП-Лит-В, КТП-НС-1 (1СШ), КТП-Вокзал (1СШ) (ОКЭС)	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	8 Повреждение КЛ	Повреждена КЛ-6кВ (ОКЭС) от ТП-44 до ТП-43 ф.36	ТО	11.03.2020	21ч02м	21ч45м	00ч43м	Откл отпайку в ст.ТП-44,45, вкл ф.36	Пищевблок (резерв), НС-1 (резерв), офисы, быт, жилье.	КЛ-6кВ (ОКЭС) от ТП-44 до ТП-43 ф.36 восстановлена 13.03.20. КЛ-6кВ (ОКЭС) от ТП-44 до ТП-43 ф.36 20.03.20 в 15ч11м вкл. по н.с.
16	г. Оренбург РП-68 (ОКЭС)	ф.68-17, 68-18 (Энерго Альянса)	ТП-1742, 1748 (ЭнергоАльянс)	1. Воздействие стихийных (погодных) явлений.	14 Повреждение в эл. установках абонентов	Пожар строит.вагончика вблизи ТП-1748 (ЭнергоАльянса)	фидер не отключался	12.03.2020	05ч10м	06ч03м	00ч53м	По запросу ЭнергоАльянса отключили ф.68-17,68-18 от РП-68, откл.гр. Стройплощадку от ТП-1742, вкл ф.68-17,68-18	МКД по ул. Сальмышская 43, Полянничко 8	
17	Бугурусланский КЭС Северный РУЭС п/с Староборискино (СПО)	ф.СБ-1 (СПО)	ТП-8, 15,13 (ОКЭС)	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	13 Повреждение в ПС и других сетевых организаций	Повреждение в сетях СПО.	МТЗ	12.03.2020	20ч58м	21ч12м	00ч14м	вкл.	жилой сектор, быт, школа (резерв).	ф.СБ-2 (СПО) запитан от ф.СБ-1 (СПО) по ремонтной схеме
18	Шарлыкский РУЭС п/с Шарлыкская (ЦПО)	ф.6 (ОКЭС)	ТП-35, 36, 37, 39,38,40, 41,45,42,48,47,23,49, 51, 52,53,54,56,57,62, 75, 82,22,68,65,32А, 58,79, 71, 70, 72, 73, 74,80 (ОКЭС)	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	16 Не выявленная, неустановленная причина.	Произвели осмотр электрооборудования , повреждений не обнаружено.	ТО, АПВ успешно	13.03.2020	04ч05м	04ч05м	00ч00м	АПВ успешно	КНС (резерв), РУС (резерв), жилье, быт.	
19	Оренбург РП-49 (ОПО)	ф.49-9 (ОПО)	ТП-3194 (2 СШ), 3195, 3196, 3197 (ОКЭС)	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	14 Повреждение в эл. установках абонентов	повреждение на абонентском участке	персонал смежной организации не сообщает	13.03.2020	15ч49м	16ч00м	00ч11м	ОПО откл. Р 49-4-2, на РП-49 вкл. ф.49-4	Жилой сектор.	Произвели осмотр электрооборудования ГУП"ОКЭС",повреждений не обнаружено.
20	Бузулукский КЭС, Плешановский РУЭС п/с."Плешановская"(3 ПО)	ф.1(ОКЭС)	ТП-107,134,519,601,133,902,9 01,516,510,210,207,132,13 1,130,129,128,127,125,124, 121,120,119,118,117,116,1 15,114,112,111,110,109,10 6,102(ОКЭС). ТП-103,105,126(абонентские).	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	4 Повреждение изоляторов на ВЛ	ВЛ-10кВ на РТП ТП-116 повреждён подставной изолятор фазы "В".	МТЗ	15.03.2020	07ч47м	08ч27м	00ч40м	На ВЛ-10кВ ф.1 откл. ЛР №101,ф.1 до ЛР №101 запитали по ф.5.	Котельная№1(есть резерв),полиция(есть резерв),больница(есть резерв),детсад(есть резерв),КНС(есть резерв),жилой сектор,быт,промзона.	Без напряжения ТП-102,103,105,112,114, 116,117,132,134,516, 519,601(жилой сектор,промзона). На РТП-116 заменили повреждённый изолятор. В 09ч35м ф.1 на п/с."Плешановская" вкл.
21	Оренбург п/с "Шевченковская" 1 СШ 10 кВ (ЦПО)	1-СШ 10 кВ (ЦПО)	ф.Шв-29,ф.Шв-27,ф.Шв-24(ОКЭС),ТП-3084 (1),3054(1),3039(1),3277(1) ,3042(2),3027(1),3276(1),3 026(1),3205(2),3208(2),320 9(2),3210(2),3207(2),3206(2),3298(2),3097(2) (ОКЭС),ТП-1276 (2),1288(2),1949(2),1801(1) ,1659(1),504(1,781(1),3114 (2) (абонентские)	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	13 Повреждение в ПС и других сетевых организаций	на п/с "Шевченковская" откл. ввод с Т-1.	персонал смежной организации не сообщает	15.03.2020	16ч38м	17ч15м	00ч37м	на п/с "Шевченковская" откл. ф.ШВ-29, повторно вкл. ввод с Т-1.	Жилой сектор, быт, ООКБ №2 (резерв) ЦТП (резерв), Областная стоматология (АВР), СК "Олимпийский" (резерв), Оренбургское РДУ (резерв),ледовый дворец(АВР).	в 17ч13м на ТП-3062 вкл.ВН ф.74-7 (резерв) ООКБ №2 перевели на п/с Кардонная)

22	Оренбург п/с "Шевченковская" (ЦПО)	ф.ШВ-29 (ОКЭС)	ТП-3084 (1),3054(1),3039(1),3277(1),3042(2),3027(1),3276(1),3026(1) (ОКЭС)	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	8 Повреждение КЛ	Поврежден КЛ-10кВ (ОКЭС) от ТП-3026 до 3039. НаТП-3026 РУ-10кВ выгорела дугогасящая камера фазы "А" на ВН в сторону ТП-3042 ф.ШВ-29.	ТО,МТЗ	15.03.2020	16ч38м	18ч10м	01ч32м	откл. поврежденную КЛ-10 кВ, на ТП-3276 вкл. СВН, на ТП-3027 вкл.ВН ф.74-1, ТП-3026 в РУ-0,4кВ перевели нагрузку на ТМ-2.	Жилой сектор, быт, ЦТП (резерв), Областная стоматология(АВР), ледовый дворец(АВР).	На п/с "Шевченковская" в ячейке ф.ШВ-29 вкл в 10ч22м 16.03.2020. 18.03.2020 КЛ 10 кВ от ТП 2026 до ТП 3039 восстановлена
23	Илекский РУЭС п/с Илекская (ЦПО)	ф.6 (ОКЭС)	ТП-75 (ОКЭС)	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	7 Повреждение ОПН, РВП	На ТП-75 поврежден РВО-10 кВ фазы "В"	Фидер не откл	15.03.2020	17ч00м	17ч20м	00ч20м	Откл. РТП-75 для демонтажа разрядника.	Жилой сектор.	
24	Оренбург РП-40 (ОПО)	ф.40-6 (ОПО)	ТП-3119 (1 СШ) (ОКЭС)	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	13 Повреждение в ПС и других сетевых организаций	Повреждена КЛ-10 кВ (ОПО) от ТП-723 до ТП-585 ф.40-6	персонал смежной организации не сообщает	16.03.2020	23ч05м	23ч30м	00ч25м	ОПО откл. поврежденную КЛ, запитали по ф.40-5	Казначейство (резерв), жилой сектор, быт.	
25	Абдулинский КЭС Матвеевский РУЭС п/с Матвеевская (СПО)	ф.МТ-6 (ОКЭС)	ТП-МТ-01,02,03,04,05,06,07,08,09,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20 (ОКЭС)	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	4 Повреждение изоляторов на ВЛ	На ВЛ-10кВ (ОКЭС) на РЛНД Р-3 поврежден штыревой изолятор по фазе С.	Земляная защита, СПО откл фидер	17.03.2020	14ч14м	15ч02м	00ч48м	откл отпайку в ст.Р-3,вкл ф.МТ-6	Больница (резерв), котельная (резерв), АЗС, жилой сектор, быт.	На Р-3 заменили изолятор и вкл отпайку в ст. ТП-10, 17, 20 (ОКЭС) жильё в 16ч15м.
73	Сорочинский КЭС п/с Промбаза (ОренбургНефть)	1 СШ-10 кВ (ОренбургНефть)	ф. 10,16 (ОКЭС)	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	13 Повреждение в ПС и других сетевых организаций	повреждение в сетях (ОренбургНефть)	персонал смежной организации не сообщает	18.03.2020	09ч45м	10ч06м	00ч21м	на п/с Промбаза вкл. 1 СШ	котельная, мед.пункт, школа, д/сад, жилой сектор , быт	
74	Орский КЭС Новотроицкий РУЭС п/с Город-3 ЗСШ (ОКЭС)	ф. 17 (ОКЭС)	РП-96 1 СШ ф.13,14,17,18(ОКЭС)	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	8 Повреждение КЛ	повреждена КЛ 6 кВ (ОКЭС) от п/с Город-3 до РП-96	Земляная защита, откл фидер	18.03.2020	13ч17м	14ч03м	00ч46м	на РП-96 вкл. СВ	ростелеком, жилой сектор	24.03.20 КЛ восстановлена
75	г.Оренбург п/с."Овощевод" 2-СШ 10кВ(ЦПО)	ф.Ов-2(ОПО)	РП-33 2-СШ 10кВ(ОПО). ТП-3012,3043,3082,3088,3089 (ОКЭС)	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	13 Повреждение в ПС и других сетевых организаций	На п/с."Овощевод" по 2-СШ 10кВ земля.	Земля	18.03.2020	20ч55м	20ч56м	00ч01м	На п/с."Овощевод" временно откл. ф.Ов-2 для отыскания земли.	3-КНС, жилой сектор, быт.	
76	г.Оренбург п/с."Овощевод" 2-СШ 10кВ(ЦПО)	ф.Ов-16(ОПО)	РП-54 2-СШ 10кВ(ОПО). ТП-3065(ОКЭС)	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	13 Повреждение в ПС и других сетевых организаций	Повреждена КЛ-10кВ(ОПО) от п/с."Овощевод" до РП-54.	Земля	18.03.2020	21ч15м	22ч00м	00ч45м	На РП-54 откл. в ф.Ов-16, вкл. СВ-10кВ.	Жилой сектор, быт.	
77	Орский КЭС Новотроицкий РУЭС п/с ЦСП 1 Водоподъема (металлургический комбинат)	ф.11(ОКЭС)	ТП-Восточная поляна (ОКЭС), ТП-мехзавод, ТПсвиноферма, ТП-СКЗ, ЮМЗ, н- Погат, ЗОХМК, Урма, ЦБ, насосная, ТП-СТО (абонентские)	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	14 Повреждение в эл. установках абонентов	Повреждение на ТП-СТО	персонал смежной организации не сообщает	20.03.2020	11ч22м	15ч53м	04ч31м	На опоре№27 откл. ЛР, ф.11 вкл.	жилой сектор, промзона	В 18ч17м откл. РТП-СТО, запитали 5 ТП

78	Орский КЭС РП-12 (ОрПО)	ф.20 (ОрПО)	ТП-445, 443 (ОКЭС)	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	13 Повреждение в ПС и других сетевых организаций	На участке ВЛ-10кВ (ОрПО) обрыв и повреждение изолятора.	МТЗ	20.03.2020	20ч03м	21ч48м	01ч45м	устраили, вкл	частный сектор, с/о.	
79	Орский КЭС Новотроицкий РУЭС п/с ЦСП 1 Водоподъема (металлургический комбинат)	ф.11(ОКЭС)	ТП-Восточная поляна (ОКЭС), ТП-мехзавод, ТПсвиноферма,ТП-СКЗ, ЮМЗ, Н- Погат, ЗОХМК, Урма, ЦБ, насосная, ТП-СТО (абонентские)	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	15 Прочее	Дождь. Осмотр причины откл. не выявил.	МТЗ	21.03.2020	02ч40м	03ч29м	00ч49м	повторно вкл.	жилой сектор, промзона	
80	Орский КЭС п/с Новгородская (ВПО)	полностью, ф.19 (ОрПО)	ТП-189,181,195,389, 191,192 (ОКЭС)	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	13 Повреждение в ПС и других сетевых организаций	Повреждение на п/с Новгородская в сетях ВПО.	персонал смежной организации не сообщает	21.03.2020	05ч03м	05ч27м	00ч24м	вкл.	жилой сектор, гаражи, с/о.	
81	Орский КЭС Новотроицкий РУЭС п/с ЦСП 1 Водоподъема (металлургический комбинат)	ф.11(ОКЭС)	ТП-Восточная поляна (ОКЭС), ТП-мехзавод, ТПсвиноферма,ТП-СКЗ,ТП-сады ЮМЗ, Н- Погат, ЗОХМК, Урма, ЦБ, насосная, ТП-СТО (абонентские)	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	14 Повреждение в эл. установках абонентов	откл ТП-сады (абонентская)	Земляная защита, откл фидер	22.03.2020	03ч39м	05ч13м	01ч34м	откл. ТП- сады (абонентская) ф.11 вкл.	жилой сектор, промзона	
82	Бузулукский КЭС Плешановский РУЭС п/с Плешановская (ЗПО)	ф.5 (ОКЭС)	ТП-523,522,517,514,520,104,5 21,507,512,509,108,107,12 2,511,503,504,506,513 (ОКЭС) ТП-525(абонентская)	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	13 Повреждение в ПС и других сетевых организаций	Произвели осмотр электрооборудования , повреждений не обнаружено.	ТО	22.03.2020	22ч06м	22ч09м	00ч03м	повторно вкл.	больница (резерв)жилой сектор, быт	
83	Бузулукский КЭС Колтубановский РУЭС п/с Колтубановская (ЗПО)	ф. 4 (ОКЭС)	ТП-401 (ОКЭС) ТП-402 403(абонентские)	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	14 Повреждение в эл. установках абонентов	повреждение на ТП 402 (абонентская)	МТЗ	23.03.2020	03ч15м	10ч38м	7ч23м	На ТП-402 устранили повреждение. Ф.4 включили	магазин	ТП-402 403 (абонентские) на Х.Х.
84	г.Оренбург РП-54 2-СШ 10кВ(ОПО)	ф.54-4(ОПО)	ТП-3065(ОКЭС)	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	13 Повреждение в ПС и других сетевых организаций	На РП-54 (ОПО) по 2-СШ 10кВ земля.	Земля	23.03.2020	04ч45м	04ч46м	00ч01м	На РП-54 кратковременно откл. ф. 54-4 для отыскания земли.	жилой сектор	
85	Соль-илецкий РУЭС РП 2 ОКЭС	ф. 2-1 (ОКЭС) не отключался	ТП-45 ОКЭС	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	1 Повреждение ТМ	Поврежден ТМ-100кВа	ПК не сгорали	23.03.2020	10ч50м	12ч40м	01ч50м	Заменяли ТМ,вкл.	жилой сектор, быт	Установили ТМ-100кВа.
86	Бузулукский КЭС Плешановский РУЭС п/с Плешановская (ЗПО)	ф.1 (ОКЭС)	ТП-107,134,519,601, 133,902,901,516,510,210, 207,132,131,130,129,128, 127,125,124,121,120,119, 118,117,116,115,114,112, 111,110,109,106, 102(ОКЭС). ТП-103,105,126 (абонентские).	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	10 Дефект контакта	На ВЛ-10кВ (ОКЭС) на ЛР-102 горел неподвижный контакт на фазе "В".	МТЗ	23.03.2020	10ч50м	11ч10м	0ч20м	На ВЛ-10кВ ф.1 откл. ЛР №101, ф.1 на п/с Плешановская вкл. НА ТП-118 откл. ВН п/с Плешановская ф.1 на ТП-510 вкл.п/с Плешановская ф.5. На ЛР-102 устранили повреждение ф.1 в 12ч25м включили полностью.	Котельная №1 (есть резерв), полиция(есть резерв), больница(есть резерв), детсад(есть резерв), КНС(есть резерв),жилой сектор, быт,промзона.	

87	Бузулукский КЭС Колтубановский РУЭС п/с Колтубановская (ЗПО)	ф. 3,4, (ОКЭС) ф.5 (ЗПО)	По ф.3(ОКЭС) ТП-301,319,323,318,302,320, 316, 304, 300,303,321,305,306 (ОКЭС) ТП-322,317 (абонентские) по ф.4 (ОКЭС) ТП-401(ОКЭС) 402 403(абонентские) по ф.5 (ЗПО) ТП-515(ОКЭС)	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	16 Не выявленная, неустановленная причина.	Осмотр электрооборудования причину отключения не выявил	МТЗ	23.03.2020	11ч10м	11ч20м	0ч10м	Ф.4, ф.5 повторно вкл в 11ч20м Ф.3 включили после осмотра электрооборудования в 11ч53м	Жилой сектор, быт	
88	Бугурусланский КЭС п/с Новая (СПО)	ф.Нв-5 (ОКЭС)	ТП-10,12,23,25,37,169,92, 151,154,168,181,189,202, 211 (ОКЭС)	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	15 Прочее	ТП-37 попадание воды на эл. Оборудование 6 кв	ТО	23.03.2020	22ч32м	22ч46м	00ч14м	на ТП-181 откл. ВН в сторону ТП-37, ф.Нв-1 вкл.	3-Котельные (резерв), Ретронслятор (резерв), жилой сектор, быт.	в 23ч56м откл. ТП-37, 4-ТП запитали по ф.Нв-8. 24.03.2020 в 02ч45м ТП-37 вкл по нормальной схеме.
89	Бугурусланский КЭС Северный РУЭС п/с Северная (СПО)	ф.Св-2 (СПО)	ТП-13,15,23,8 (ОКЭС)	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	13 Повреждение в ПС и других сетевых организаций	Повреждение в сетях СПО.	персонал смежной организации не сообщает	23.03.2020	22ч59м	23ч10м	00ч11м	СПО вкл. ф.Св-2	Жилой сектор.	
90	Новосергиевский РУЭС п/с Платовская(ЗПО)	Ф.З(ЗПО)	ТП(ОКЭС): 311,314,336,310,341,334,333,309,312,340	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	13 Повреждение в ПС и других сетевых организаций	На ВЛ-10кВ участок ЗПО обнаружили наброс	МТЗ	24.03.2020	09ч45м	12ч10м	02ч25м	ЗПО устранили наброс, вкл	Жилой сектор, спец школа, администрация, д\сад, насосная	
91	Оренбург п/с Юго-Западная (ЦПО)	ф.ЮЗ-38 (ОПО)	РП-40 (2 СШ) (ОПО) ТП-3301 (1СШ), 3302 (1 СШ) (ОКЭС)	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	13 Повреждение в ПС и других сетевых организаций	Повреждение на участке ОПО	персонал смежной организации не сообщает	25.03.2020	06ч37м	06ч46м	00ч09м	ОПО на РП-40 откл. В ф.ЮЗ-38, вкл. СВ-10кВ	Жилой сектор.	
92	Абдулинский КЭС Матвеевский РУЭС п/с Матвеевская (СПО)	п/с полностью	ф.ОКЭС: МТ-1,МТ-3,МТ-4,МТ-6	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	13 Повреждение в ПС и других сетевых организаций	Повреждение со стороны 35 кв.	персонал смежной организации не сообщает	28.03.2020	00ч53м	01ч15м	00ч22м	СПО устранили повреждение, вкл	п.Матвеевка полностью(Больница, скважина, администрация, жилой сектор, быт)	
93	г.Оренбург п/с "Юго-Восточная"(ЦПО)	ф.ЮВ-16(ОПО)	ТП-3005(ОКЭС)	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	13 Повреждение в ПС и других сетевых организаций	Повреждена Кл-бкВ(ОПО) от п/с."Юго-Восточная" до ТП-271.	МТЗ	28.03.2020	07ч46м	08ч39м	00ч53м	ОПО на ТП-271 отключили ВН в сторону п/с."Юго-Восточная" ф.ЮВ-16, на ТП-170 включили РВ в сторону ТП-3005 ф.ЮВ-16.	ПНС, детсад, жилой сектор, быт.	
94	Медногорский РУЭС п/с. "Медногорская - Городская" (ВПО)	ф.З(ОКЭС) не отключался.	ТП-310,311,312,313,314,315,316(ОКЭС)	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	15 Прочее	На ТП-39(ОКЭС) отключился ВВ в сторону ТП-311 ф.З.	ТО	28.03.2020	13ч40м	14ч06м	00ч26м	Произвели осмотр электрооборудования, повреждений не обнаружено, на ТП-39 включили ВВ в сторону ТП-311.	Школа №1, администрация, магазины, организации, жилой сектор.	
95	г.Оренбург п/с."Юго-Западная"(ЦПО)	ф.ЮЗ-16(ОПО) не отключался.	ТП-3038,3045,3050,3051,3072(ОКЭС). ТП-113,164,200, 362, 621,416,626(ОПО). ТП-1107,1019,1260,1436, 1596,1270,1265 (абонентские).	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	8 Повреждение Кл	Повреждена Кл-бкВ(ОКЭС) от ТП-3051 до ТП-416. На ТП-489 откл. МВ в ст. ТП-362 ф.ЮЗ-16.	МТЗ	29.03.2020	08ч50м	10ч19м	01ч29м	Откл. повр. участок Кл-бкВ, на ТП-489 вкл. МВ в ст. ТП-362 ф.ЮЗ-16	Жилой сектор, быт, организации.	В 11ч41м ОПО на ТП-416 установили ДГУ. 29.03.20г. в 21ч11м Кл восстановили вкл

96	г.Оренбург п/с."Юго-Западная"(ЦПО)	ф.Ю3-9(ОКЭС)	ТП-3118(ОКЭС), ТП-1110,1439,1758,1034,1473,1871,1872(абонентские).	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	16 Не выявленная, неустановленная причина.	На п/с."Юго-Западная" по 1-СШ 6кВ земля.	Земля	29.03.2020	09ч07м	09ч08м	00ч01м	На п/с."Юго-Западная" кратковременно откл. В ф.Ю3-9.	ГСК,дачи.	
97	Кувандыкский РУЭС п/с."Кувандыкская"(ВПО)	ф.13(ОКЭС)	ТП-300,301,302,303,304,305,307,308,315,320,321(ОКЭС)	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	8 Повреждение КЛ	ВЛ-10кВ на РЛНД Р.13-3 в сторону ТП-104 повреждена концевая мачтовая муфта КЛ-10кВ(ОКЭС)	МТЗ	29.03.2020	09ч07м	09ч30м	00ч23м	На ВЛ-10кВ откл. РЛНД Р.13-3,ф.13 на п/с."Кувандыкская" вкл.	Роддом(резерв), жилой сектор,быт.	КЛ-10кВ от РЛНД Р.13-3 восстановлен,испытан,включен на х/х в 16ч33м.
98	Соль-Илецкий РУЭС п/с Соль-Илецкая (ЦПО)	ф.3 (ОКЭС)	РП-1 2СШ (ОКЭС) ф. 1-2, 1-5,1-6 (ОКЭС)	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	15 Прочее	ВЛ 10 кВ ф.1-2 повреждена концевая муфта Multi-Wiski по ф.В на опоре №24/1	Земляная защита, откл фидер	29.03.2020	22ч05м	22ч30м	00ч25м	на РП-1 откл. ф. 1-2 вкл. ф СИ-3, 1-5, 1-6	скважина (резерв) погран городок (резерв),больница (резерв) тюрьма (резерв) КНС (резерв) жилой, сектор быт	30.03.2020 в 00ч05м ф. 1-2 запитали с РП-2 откл. ТП-66,67. В 02ч10м ТП-66,67 вкл. Устранили повреждение на ВЛ, вкл в 13ч07м 30.03.2020г.
99	г. Оренбург п/с Шевченковская (ЦПО)	ф.Шв-27 (ОКЭС)	ТП-3205 2СШ,3206 2СШ,3207 2СШ,3208 2СШ,3209 2СШ,3210 2СШ,3298 2СШ (ОКЭС)	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	8 Повреждение КЛ	повреждена КЛ 10 кВ (ОКЭС) от ТП-3209 до ТП 3210	ТО	30.03.2020	02ч46м	03ч21м	00ч35м	откл. поврежденную КЛ-10 кВ, ф Шв-27 вкл.	жилой сектор, быт	КЛ-10 кВ (ОКЭС) от ТП-3209 до ТП 3210 восстановлена в 19ч00м, производят испытание КЛ
100	Бугурусланский КЭС РП-1-11 (ОКЭС)	ф.Аэродром (ОКЭС)	ТП-112 (ОКЭС)	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	11 Попадание птиц, животных под напряжение.	В результате попадания кота на СШ-6кВ ТП-112, сгорело 2ПК по ф.В,С.	фидер не отключался, на ТП-112 сгорело 2ПК-30А	30.03.2020	10ч50м	11ч35м	00ч45м	Заменяли 2ПК, убрали кота, вкл.ТП-112	дет/сад, жильё	
101	г.Оренбург п/с Инвертор (ЦПО)	ф.Ив-5 (ОКЭС)	ТП-3078, 3104, 3041 2СШ (ОКЭС)	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	16 Не выявленная, неустановленная причина.	Произвели осмотр электрооборудования, повреждений не обнаружено.	ТО, АПВ успешно	30.03.2020	14ч16м	14ч16м	00ч00м	АПВ успешно	Горсвалка, бетон.завод, ПНС, ТД Новый мир (резерв), гаражи, АЗС, пром.зона.	

	№ по классификатору	Признаки				
		1 Воздействие стихийных (погодных) явлений.	2 Воздействие сторонних лиц и организаций.	3 Нарушение организационного характера (ошибочные действия)	4 Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	5 Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.
Причины	1 Повреждение ТМ	да	да	да	да	нет
	2 Падение деревьев (веток)	да	да	да	да	нет
	3 Обрыв (слесет) провода	да	да	да	да	нет
	4 Повреждение изоляторов на в.л.	да	да	да	да	нет
	5 Повреждение опоры	да	да	да	да	нет
	6 Наличие «Земли»	да	да	да	да	нет
	7 Повреждение ОПН, РВП	да	да	да	да	нет
	8 Повреждение КЛ	да	да	да	да	нет
	9 Повреждение изоляторов на ТП	да	да	да	да	нет
	10 Дефект контакта	да	да	да	да	нет
	11 Попадание птиц, животных под напряжение	нет	нет	нет	да	нет
	12 Неправильная работа РЗА.	нет	нет	нет	да	нет
	13 Повреждение в ПС и других сетевых организациях	да	да	да	нет	да
	14 Повреждение в эл. установках абонентов	да	да	да	нет	да
	15 Прочее	да	да	да	да	нет
	16 Не выявленная, неустановленная причина	да	нет	нет	да	нет
