

**Информация об объектах электросетевого хозяйства
по ГУП "ОКЭС"**

Наименование показателя	Един.изм.	2018г.	2019г	Динамика изменения показателя, %
		4 500,87	4 791,5	106,46
а) на деревянных опорах	100 км	179,47	169,38	94,38
б) на дер. опорах с ж.б. приставками	100 км	699,96	676,46	96,64
в) на железобетонных опорах	100 км	3 490,86	3 811,19	109,18
г) на метал.опорах	100 км	130,58	134,47	102,98
2. ЛЭП - 6-10 кв		1 319,23	1 390,30	105,39
а) на деревянных опорах	100 км	3,41	3,42	100,29
б) на дер. опорах с ж.б. приставками	100 км	79,41	89,22	112,35
в) на железобетонных опорах	100 км	1 236,29	1 297,54	104,95
г) на метал.опорах	100 км	0,12	0,12	100,00
2.2. ВЛ - 35 кВ			14,62	100,00
б) на железобетонных опорах	100 км		2,05	100,00
в) на метал.опорах	100 км		2,45	100,00
д) на метал.опорах 2 цепи	100 км		10,12	100,00
2.3. ВЛ - 110 кВ			13,99	100,00
г) на железобетонных опорах 2 цепи	100 км		5,96	100,00
д) на метал.опорах 2 цепи	100 км		8,03	100,00
3. Кабельные линии.		886,44	1 240,44	139,94
а) 6 - 10 кв	100 км	434,95	600,54	138,07
б) до 0,4 кв.	100 км	451,49	639,90	141,73
4. ТП мачтовые	1 шт	622,0	621,0	99,84
5. ТП с одним трансформатором	1 шт	1 864,0	2 012,0	107,94
Открытые установки		1 694,0	1 774,0	104,72
Закрытые установки		170,0	238,0	140,00
6. ТП с двумя трансформаторами	1 шт	327,0	386,0	118,04
Открытые установки		130,0	136,00	104,62
Закрытые установки		197,0	250,00	126,90
Масляные выключат.на ТП	3 фазы	55,0	83,00	150,91
Выключатели нагрузки на ТП	1 оборуд.	4 091,0	4 411,00	107,82
7. Подстанция 35/6 кВ	1 шт.	2	4	200,00
Силовой трансфор-р 35/6 кВ	1 оборуд.	4	8	200,00
Маслян.выключатели 35кВ	3 фазы	5	9	180,00
Силовой трансфор-р 6/0,4кВ	1 оборуд.	2	6	300,00
Маслян. и вакуум. выкл. 6кВ	3 фазы	21	53	252,38
7.1. Подстанции 110/35/6 кВ, 110/6/6 кВ	1 шт		2	100,00
Силовой трансфор-р 110 кВ,	1 шт		5	100,00
Силовой трансфор-р 35кВ	1 шт		1	100,00
Маслян.выключатели 110кВ	1 шт		4	100,00
Маслян.выключатели 35кВ	1 шт		7	100,00
Маслян. и вакуум. выкл. 6кВ	1 шт		90	100,00
Силовой трансфор-р 6кВ	1 шт		10	100,00
Трансфор-р собственных нужд	1 шт		4	100,00
8. Распределительные пункты	100 прис.	990	1202	121,41
Масляные выключат.на РП	3 фазы	279,0	342	122,58
Выключат. нагрузки на РП	1 оборуд.	711,0	860	120,96
9. Фидерные пункты	100 прис.	218,0	255	116,97
Масляные выключат.	3 фазы	62,0	72	116,13
Выключат. нагрузки	1 оборуд.	156,0	183	117,31