

1.4. Уровень физического износа объектов электросетевого хозяйства
ГУП "ОКЭС"

№ п/г	Наименование показателя	2019	2020	Динамика изменения показателя
		%	%	%
1	Коэффициент износа по всему эксплуатируемому имуществу	41,9	42,03	100,40
	<i>в том числе</i>			
1.1	<i>по уровню ВН</i>		6,1	100,00
1.1.1	Силовое оборудование ПС110 кВ		6,5	100,00
1.1.2	ВЛ-110 кВ		5,8	100,00
1.1	<i>по уровню СН1</i>	53,6	28,3	52,76
1.1.1	Силовое оборудование ПС 35 кВ	53,6	34,9	65,20
1.1.2	ВЛ-35 кВ		6,9	100,00
1.2	<i>по уровню СН2</i>	40,9	40,8	99,90
1.2.1	ВЛ-6-10 кВ	44,8	46,8	104,44
1.2.2	КЛ-6-10 кВ	33,0	29,9	90,41
1.2.3	Силовое оборудование ТП(РП)-10/0,4 кВ	36,7	35,5	96,54
1.3	<i>по уровню НН</i>	42,4	36,8	86,73
1.3.1	ВЛ-0,4 кВ	44,8	42,1	93,90
1.3.2	КЛ-0,4 кВ	26,3	22,9	87,02