

Данные об аварийных отключениях по границам территориальных зон деятельности организации, вызванных авариями или внеплановыми отключениями объектов электросетевого хозяйства, с указанием даты аварийного отключения объектов электросетевого хозяйства и включения их в работу, причин аварий (по итогам расследования в установленном порядке) и мероприятий по их устранению по ГУП "ОКЭС" Июль 2020 г.

№ п.п.	Наименование электроустановки		Признак нарушения	Причина нарушения	Дополнительная информация по причинам нарушений	Срабатывание коммутации (зав. у-ва)	Дата	Время откл.	Время вкл.	Длительность перерыва электроснабжения	Принятые меры	Отключенные потребители (зд.установка)	Примечание
	ПС или РП	МТП											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	г. Оренбург п. Куйбышева ТП-3016 (ОКЭС)	гр. 1 (ОКЭС)	2. Воздействие сторонних лиц и организаций.	5 Повреждение опоры	ДТП, ул. Школьная д.1 повреждена ж/б опора (ОКЭС) ВЛ-0,4кВ от ТП-3016	гр. Не отключалась	05.07.2020	05ч00м	05ч00м	00ч00м	требуется произвести замену опоры	Жилой сектор	На ВЛ-0,4кВ опору демонтировали 11ч14м, будут производить установку 06.07.20 по авар.заявке.
2	г. Оренбург ТП-3039 (ОКЭС)	Вводной рубильник с ТМ-3(ОКЭС)	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	15 Прочее	Превышение нагрузок на вводном рубильнике ТМ-3. Нагрузка А-130А, В-240А, С-113А	ПН-160А фаза В	06.07.2020	18ч05м	18ч29м	00ч24м	Заменяли ПН фаза В на ПН-250А. Вкл.	Жилой дом	
3	Абдулинский КЭС ТП-31(ОКЭС)	гр.1,2(ОКЭС)	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	14 Повреждение в эл. установках абонентов	Откл. группу для тушения пожара в жд	гр. Не отключалась	07.07.2020	08ч18м	08ч40м	00ч22м	Откл. ввод в жд, вкл. группу	Жилой сектор	
4	Саракташский РУЭС ТП-270(ОКЭС)	гр.3(ОКЭС)	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	3 Обрыв (склест) провода	Обрыв ВЛ-0,4кВ в результате падения ветки	ПН-250А	07.07.2020	10ч40м	12ч15м	01ч35м	Устранили обрыв, вкл.	Жилой сектор	
5	Оренбург ТП-3062(ОКЭС)	гр.Роддом(ввод с 1СШ)	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	8 Повреждение КЛ	Повреждена КЛ-0,4кВ(ОКЭС) от ТП-3062 до ВРУ роддома	ПН-400А	07.07.2020 08.07.2020	17ч10м	22ч59м	29ч49м	КЛ-0,4кВ восстановили, вкл.	Роддом(резерв)	08.07.2020 в 00ч30м на кабельной коробке роддома ввод №1 подключили РИСЭЭ для аварийного включения резервного питания. 08.07.2020 в 22ч59м РИСЭЭ отключили.
6	Сорокинский КЭС ТП-81(ОКЭС)	гр.1(ОКЭС)	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	16 Не выявленная, неустановленная причина.	Откл. АВ-100А	АВ-100А	07.07.2020	18ч38м	18ч55м	00ч17м	Повторно вкл.	Жилой сектор	
7	Бугурусланский КЭС ТП-53(ОКЭС)	гр.Комсомольская(ОКЭС)	2. Воздействие сторонних лиц и организаций.	5 Повреждение опоры	В результате ДТП повреждена ж/б опора №7.	Группа не отключалась.	07.07.2020	20ч40м	23ч55м	03ч15м	Заменяли поврежденную опору, группу вкл.	Жилой сектор.	
8	Бузулукский КЭС ТП-15(ОКЭС)	гр.ул. Освещение (ОКЭС)	2. Воздействие сторонних лиц и организаций.	5 Повреждение опоры	ДТП, повреждена ж/б опора (ОКЭС)	Группа не отключалась.	08.07.2020	14ч08м	16ч48м	02ч40м	заменяли опору гр. Вкл.	ул.освещение	
9	Саракташский РУЭС ТП-258(ОКЭС)	гр. 4(ОКЭС)	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	15 Прочее	Превышение нагрузок. Нагрузка А-140А, В-150А, С-180А	ПН-160А	09.07.2020	18ч30м	18ч55м	00ч25м	заменяли ПН гр вкл.	Жилой сектор	
10	Саракташский РУЭС ТП-308(ОКЭС)	гр. 2(ОКЭС)	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	15 Прочее	нагрузка А-138А В-129 А С-100А	АВ-160А	09.07.2020	18ч35м	19ч15м	00ч40м	повторно вкл. АВ	Жилой сектор	
11	Оренбург ТП-3048(ОКЭС)	гр. Ульянов(ОКЭС)	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	14 Повреждение в эл. установках абонентов	Откл. гр. для тушения пожара в жд	гр. Не отключалась	10.07.2020	06ч38м	07ч00м	00ч22м	Откл. ввод в жд, вкл. группу	Жилой сектор	
12	Саракташский РУЭС ТП-210(ОКЭС)	гр.5 (ОКЭС)	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	15 Прочее	Нагрузка А-20А В-22 А С-27А	ПН-100 А фаза"А"	10.07.2020	12ч00м	12ч15м	00ч15м	Заменяли ПН, вкл.	"Магнит"	
13	Сорокинский КЭС ТП-89(ОКЭС)	гр.№2(ОКЭС)	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	15 Прочее	Нагрузка А-5А, В-93А, С-33А	ПН-100 А фаза"В"	10.07.2020	15ч50м	16ч07м	00ч17м	Заменяли ПН, вкл.	Жилой сектор. быт.	
14	Бугурусланский КЭС ТП-105(ОКЭС)	гр. Некрасова(ОКЭС)	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	15 Прочее	Откл. АВ-80А. Превышение нагрузок: А-48А, В-77А, С-91А	АВ-80А	10.07.2020	19ч00м	19ч27м	00ч27м	Повторно вкл.	Наркология(резерв), быт	

15	Сорокинский КЭС ТП-72 (ОКЭС)	гр.№2 (ОКЭС)	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	14 Повреждение в эл. установках абонентов	В ВРУ ж/д Кишова 28 кв 1, возгорание эл. Счетчика	АВ-250А	11.07.2020	13ч18м	13ч42м	00ч24м	откл. ввод в ж/д, вкл. группу	Жилой сектор.
16	Оренбург ПИ-51 (ОПО)	гр.РЩ-2 (ОКЭС)	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	15 Прочее	В РЩ-2 сгорел ПН фазы "В"	На ПИ-51 группа не откл.	11.07.2020	17ч01м	18ч20м	01ч19м	Заменяли ПН в РЩ-2	Жилой сектор.
17	Сорокинский КЭС ТП-5 (ОКЭС)	гр.№3(ОКЭС)	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	15 Прочее	На ТП-5 отключился автомат 100А.	Отключился автомат 100А.	12.07.2020	17ч58м	18ч10м	00ч18м	Повторно включили. Нагрузка: А-68А; В-64А; С-54А.	Жилой сектор.
18	Сорокинский КЭС ТП-161(ОКЭС)	Вводной рубильник.	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	15 Прочее	ТП-161 на вводном рубильнике сгорел ПН-250А фазы "А".	Сгорел ПН-250А.	12.07.2020	18ч14м	19ч00м	00ч46м	Заменяли сгоревший ПН,вкл.	Жилой сектор.
19	г. Оренбург ТП-3180 (ОКЭС)	гр.2 (ОКЭС)	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	15 Прочее	поврежден АВ-63А на выходе с АВ нет фазы "С"	гр. Не отключалась	13.07.2020	04ч01м	04ч49м	00ч48м	гр №2 запитали по одноименной фазе	Жилой сектор.
20	Шарлыкский РУЭС ТП-64(ОКЭС)	гр.3 (ОКЭС)	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	15 Прочее	ТП-64 на рубильнике гр.№3 сгорел ПН-100А фазы "А".	Сгорел ПН-100А.	13.07.2020	09ч00м	09ч40м	00ч40м	Заменяли сгоревший ПН,вкл. Нагрузка: А-4А; В-9А;С-13А.	Жилой сектор.
21	Сорокинский КЭС ТП-15(ОКЭС)	гр.№1(ОКЭС)	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	15 Прочее	На ТП-15 гр.№1 поврежден автомат 160А.	Отключился автомат 160А.	13.07.2020	15ч16м	15ч45м	00ч29м	Заменяли автомат,вкл.	Банк Оренбург, редакция "Сорокинские вести",магазин, жилой сектор.
22	Орский КЭС.Повторный РУЭС ТП-6(ОКЭС)	гр.№1(ОКЭС)	2. Воздействие сторонних лиц и организаций.	5 Повреждение опоры	ДТП. Повреждена ж/б опора №1. Вывонок ДТП с места скрылся.	Отключился автомат 600А.	13.07.2020 14.07.2020	17ч30м	15ч10м	21ч40м	Заменяли опору, вкл.	магазин сантехники,гаражи.
23	Сорокинский КЭС ТП-5 (ОКЭС)	гр.№3 (ОКЭС)	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	15 Прочее	Нагрузка А-82А, В-69А, С-68А.	АВ-100А	13.07.2020	19ч24м	19ч52м	00ч28м	Повторно вкл.	Жилой сектор.
24	Бугурусланский КЭС ТП-211 (ОКЭС)	гр.Сиреневая (ОКЭС)	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	15 Прочее	Нагрузка А-60А, В-10А, С-2А	АВ-63А	13.07.2020	20ч40м	20ч50м	00ч10м	повторно вкл.	Жилой сектор
25	Бугурусланский КЭС ТП.86 (ОКЭС)	гр. Элеваторная (ОКЭС)	2. Воздействие сторонних лиц и организаций.	14 Повреждение в эл. установках абонентов	Пожар в ж/д пер. Гвардейский 4	Группа не отключалась.	13.07.2020	21ч10м	21ч25м	00ч15м	Откл. ввод в ж/д, вкл. группу	Жилой сектор.
26	Сорокинский КЭС ТП-25(ОКЭС)	гр. 1 (ОКЭС)	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	16 Не выявленная, неустановленная причина.	Откл. АВ-100А. Нагрузка 10А,16А,12А	АВ-100А	14.07.2020	13ч25м	13ч40м	00ч15м	Повторно вкл.	Магазин
27	Медногорский РУЭС ТП-232(ОКЭС)	гр.11(ОКЭС)	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	8 Повреждение КЛ	Повреждена КЛ-0,4кВ(ОКЭС) от ТП-232 до ВРУ ж/д Оренбургская 6а. Не приходит 1 фаза	Группа не отключалась.	14.07.2020	13ч10м	15ч48м	02ч38м	Запитали через перемычку от Оренбургская 6	Многоквартирный ж/д
28	Бугурусланский КЭС ТП-102(ОКЭС)	гр. Рабочая(ОКЭС)	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	15 Прочее	Превышение нагрузок 56А, 103А, 27А	АВ-100А	14.07.2020	14ч00м	14ч06м	00ч06м	Повторно вкл	Быт
29	Оренбург ТП-3153(ОКЭС)	гр. Звездный правая сторона	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	15 Прочее	Нагрузка 131А, 145А,150А	АВ-400А	14.07.2020	18ч50м	19ч39м	00ч49м	Повторно вкл.	Жилье
30	Оренбург ТП-3153(ОКЭС)	гр. Звездный правая сторона	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	15 Прочее	Дефект АВ. Нагрузка 149А, 150А, 150А.	АВ-400А	14.07.2020	20ч14м	21ч03м	00ч49м	Повторно вкл.	Жилой сектор
31	Оренбург ТП-3153(ОКЭС)	гр.Терешковой нечет. Сторона	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	15 Прочее	Дефект АВ. Нагрузка 111А, 116А, 121А.	АВ-400А	14.07.2020	20ч20м	21ч03м	00ч43м	Повторно вкл.	Жилой сектор
32	Оренбург ТП-3153(ОКЭС)	гр. Звездный правая сторона	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	15 Прочее	Дефект АВ. Нагрузка 150А, 155А, 140А.	АВ-400А	14.07.2020	21ч50м	22ч20м	00ч30м	Повторно вкл.	Жилой сектор.
33	Сорокинский КЭС ТП-59 (ОКЭС)	гр.№1(ОКЭС)	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	15 Прочее	Нагрузка 38А, 47А, 115А.	АВ-100А	14.07.2020	23ч29м	23ч45м	00ч16м	Повторно вкл.	Жилой сектор.

34	Перевольский РУЭС ТП-62(ОКЭС)	гр.5(ОКЭС)	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	15 Прочее	Превышение нагрузок А-125А, В-165А, С-130А	АВ-160А	15.07.2020	12ч00м	12ч40м	00ч40м	Заменяли АВ на 250А. Вкл.	Прокуратура, суд, соцзащита, быт	
35	Оренбург ТП-3153(ОКЭС)	гр. Звездный правая сторона	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	15 Прочее	Дефект АВ. Нагрузка 150А, 155А, 140А.	АВ-400А	15.07.2020	14ч18м	14ч57м	00ч39м	Повторно вкл.	Жилой сектор.	
36	Орский КЭС, Новотроицкий РУЭС ТП-7(ОКЭС)	гр.1(ОКЭС)	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	8 Повреждение КЛ	Повреждена КЛ-0,4кВ выход на опору№1(ОКЭС)	ПН-250А	15.07.2020	13ч35м	15ч05м	01ч30м	Восстановили КЛ, вкл.	Жилой сектор, д\сад	
37	Сорочинский КЭС ТП-89(ОКЭС)	гр.№2 (ОКЭС)	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	15 Прочее	На ТП-89 сгорел ПН-100А фазы "С".	Сгорел ПН-100А фазы "С".	15.07.2020	19ч27м	19ч47	00ч20м	Заменяли сгоревший ПН, включили. Нагрузка: А-39А; В-40А; С-86А.	Жилой сектор.	
38	г. Оренбург ТП-3180 (ОКЭС)	гр.2 (ОКЭС)	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	15 Прочее	На ТП-3180 отключился автомат 63А.	Отключился автомат 63А.	15.07.2020	20ч55м	21ч08м	00ч13м	Повторно включили. Нагрузка: А-6А; В-28А.	Жилой сектор.	На автомате сделана одномоментная фазы В-С 13.07.2020.
39	г. Оренбург -ТП-495 (ОПО)	гр. Салмышская 7/2	2. Воздействие сторонних лиц и организаций.	8 Повреждение КЛ	ТСЖ проводило благоустройство территории повредили КЛ-0,4 кВ (ОКЭС) ТП-495 до ж/д Салмышская 7/2	Восстановили КЛ, гр. вкл.	16.07.2020	10ч39м	15ч04м	04ч25м	Восстановили КЛ ввод №1, гр. вкл.	жилой дом	
40	Бугурусланский(КЭС) ТП-108	гр. 2 Микрорайон	2. Воздействие сторонних лиц и организаций.	8 Повреждение КЛ	при производстве земляных работ стороной организацией повреждена КЛ 0,4 кВ ТП-108 до ж/д	Восстановили КЛ, гр. вкл.	16.07.2020	11ч25м	14ч32м	03ч07м	Восстановили КЛ, гр. вкл.	жилой дом	
41	Сорочинский КЭС ТП-23 (ОКЭС)	гр.2 (ОКЭС)	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	16 Не выявленная, неустановленная причина.	нагрузка фаза А-80А, В-56А, С-48А	ПН-100А	16.07.2020	18ч10м	18ч17м	00ч07м	заменял ПН гр вкл.	жилой сектор	
42	Сорочинский КЭС ТП-92 (ОКЭС)	РУ-0,4кВ	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	15 Прочее	на вводном рубильнике сгорел ПН-250 А нагрузка А-70А В-50А С-170 А	ПН-250А	17.09.2020	11ч10м	11ч48м	00ч38м	заменяли ПН на вводном рубильнике, ТП вкл.	жилой сектор	
43	Беляевский РУЭС ТП-204 (ОКЭС)	РУ-0,4кВ	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	15 Прочее	на вводном рубильнике сгорел ПН-400 А нагрузка А-350А В-280А С-380 А	ПН-400А	17.07.2020	15ч00м	15ч20м	00ч20м	заменяли ПН на вводном рубильнике, ТП вкл.	Администрация , полиция, жилой сектор, быт	
44	Оренбург ТП-3062(ОКЭС)	гр.Орская 47 (ОКЭС)	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	8 Повреждение КЛ	Повреждена КЛ-0,4 кВ (ОКЭС) от ТП-3062 до ж/д Орская 47 ввод-1	ПН-250А фазы "А" и "С"	19.07.2020	18ч32м	19ч17м	00ч45м	Запитали по вводу №2	Многоквартирный ж/д (есть резерв)	Нагрузка на вводе №2 А-35А, В-70А, С-80А. 24.07.20 в 15ч17м КЛ восстановлена
45	Александровский РУЭС ТП-173 (ОКЭС)	гр.2 (ОКЭС)	1. Воздействие стихийных (погодных) явлений.	14 Повреждение в эл. установках абонентов	Откл. гр.2 для тушения пожара ж/д Пушкина 73	гр. Не отключалась	23.07.2020	16ч10м	16ч30м	00ч20м	откл. ввод в ж/д, вкл. гр.№2	ж/д Пушкина 73	
46	Саракташский РУЭС ТП-210 (ОКЭС)	Вводной рубильник (ОКЭС)	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	15 Прочее	на вводном рубильнике сгорел ПН 600А ф. "С" нагрузка А-210 А В-213 А С-216 А	сгорел ПН-600А	24.07.2020	08ч05м	08ч30м	00ч25м	заменяли ПН РУ 0,4 кВ вкл.	быт, жилой сектор	
47	Бугурусланский КЭС ТП-22(ОКЭС)	гр. ул Тельмана 2(ОКЭС)	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	14 Повреждение в эл. установках абонентов	По ул. Строителей №31 горела квартира в двухэтажном ж/д.	гр. не отключалась	28.07.2020	08ч10м	08ч30м	00ч20м	В ВРУ дома отключили вводный рубильник, группу на ТП-22 вкл.	Жилой сектор.	
48	Бугурусланский КЭС ТП-108(ОКЭС)	гр. ж/д №1-31-32 (ОКЭС).	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	15 Прочее	На ТП-108 отключился автомат 250А.	Отключился автомат 250А.	28.07.2020	13ч30м	13ч50м	00ч20м	Произвели осмотр, повторно вкл. , Нагрузка: А-43А; В-51А; С-50А.	Жилой сектор.	
49	Орский КЭС ТП-48(ОКЭС)	гр.ул. Освещение (ОКЭС)	2. Воздействие сторонних лиц и организаций.	5 Повреждение опоры	ДТП. Повреждена ж/б опора №9.	гр. не отключалась	28.07.2020	18ч40м	18ч40м	00ч00м	Демонтировали поврежденную опору.	ул.освещение	29.07.2020 в 10ч59м заменили поврежденную опору.

Данные об аварийных отключениях по границам территориальных зон деятельности организации, вызванных авариями или внеплановыми отключениями объектов электросетевого хозяйства, с указанием даты аварийного отключения объектов электросетевого хозяйства и включения их в работу, причин аварий (по итогам расследования в установленном порядке) и мероприятий по их устранению по ГУП "ОКЭС" Июль 2020 г. название (филиал, РУЭС) ОГУ КЭС

№ п.п.	Наименование электроустановки			Признак нарушения	Причина нарушения	Дополнительная информация по причинам нарушений	Срабатывание коммутации (защ. у.-ва)	Дата	Время откл.	Время вкл.	Длительность перерыва электроснабжения	Принятые меры	Отключенные потребители (эл.установки)	Примечание
	ПС или РП	№фид	№ТП											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Медногорский РУЭС п/с Медногорская-Городская	ф. 19 (ОКЭС)	ТП-191 (ОКЭС)	2. Воздействие сторонних лиц и организаций.	8 Повреждение КЛ	при проведении земляных работ сторонней организацией повреждена КЛ 10 кВ(ОКЭС) от п/с Медногорская городская до ТП-191	МТЗ	01.07.2020	17ч34м	17ч46м	00ч12м	ТП-191 запитали по ф. 2 п/с Медногорская городская	Н/С, жилой сектор	
2	Орский КЭС Новотроицкий РУЭС п/с Город-2(ОКЭС)	ф.29(ОКЭС)	ТП: Гаражи, Горкомхоз, 1,3, За.кинотеатр, 4 северная, 5 северная, АЗС	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	11 Попадание птиц, животных под напряжение.	На КТП-3 обнаружили птицу.	МТЗ	02.07.2020	06ч00м	07ч18м	01ч18м	Убрали птицу, повторно вкл.	Быт, жилой сектор	
3	Оренбург п/с Ростоши(ЦПО)	ф.РШ-1(ОКЭС)	ТП(ОКЭС): 3121,3122,3123,3124,3017,3018	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	13 Повреждение в ПС и других сетевых организаций	Повреждение после КРУН(ОПО)	МТЗ	02.07.2020	06ч50м	07ч28м	00ч38м	ОПО откл. КРУН, повторно вкл. РШ-1	Жилой сектор, КНС	
4	Оренбург п/с "ЦРП-НМЗ" (Нефтемаслозавод)	ф.12 (ОКЭС)	ТП-3070,3071 (ОКЭС)	2. Воздействие сторонних лиц и организаций.	8 Повреждение КЛ	при проведении земляных работ персоналом Росводоканала повреждена КЛ-10 кВ(ОКЭС) от п/с "ЦРП НМЗ" до ТП-3070	ТО	02.07.2020 03.07.2020	14ч19м	10ч21м	20ч02м	Восстановили КЛ, ф.12 вкл.	Водозабор-резервное питание.	
5	Оренбург РП-33 (ОПО)	ф.33-9 (ОПО)	ТП-3076, 3068, 3087 (ОКЭС)	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	13 Повреждение в ПС и других сетевых организаций	Повреждение в сетях ОПО	МТЗ	02.07.2020	16ч04м	16ч14м	00ч10м	ОПО повторно вкл.	КНС (Резерв), жилой сектор, быт.	Осмотрели ТП-3068, 3076, 3087 повреждений не обнаружено.
6	Саракташский РУЭС п/с Саракташская (ЦПО)	1-СП 10 кВ (ЦПО)	ф.-16, 1, 14 (ОКЭС)	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	13 Повреждение в ПС и других сетевых организаций	Повреждение в сетях ЦПО	ЦПО не сообщают	03.07.2020	08ч50м	09ч58м	01ч08м	ЦПО вкл.	Школа (резерв), Больница (резерв), Нефтебаза, жилой сектор, быт.	ф.14 запитали по ф.8 в 9ч00м; ф.1 запитали по ф.15 в 9ч55м; в 11ч00м ф.14, ф.1 вкл. по н.с.

7	г.Оренбург п/с."Шевченковская" (ЦПО)	ф.Шв-25(ОПО)	РП-63 1-СШ 10кВ(ОПО). ТП- 3097 2-СШ 10кВ(ОКЭС).	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	13 Повреждение в ПС и других сетевых организаций	Повреждена КЛ- 10кВ(ОПО) от п/с.Шевченковская" до РП-63 ф.Шв-25.	ТО	03.07.2020	11ч40м	11ч48м	00ч08м	На РП-63 вкл. СВ- 10кВ.	СК "Олимпийский", жилой сектор.	
8	Соль-Илецкий РУЭС ВЛ-110 кВ от п/с Пугачевская до п/с Соль-Илецкая	п/с Соль-Илецкая (ЦПО)	ф.18, 11, 14, 3, 10 (ОКЭС)	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	13 Повреждение в ПС и других сетевых организаций	ЦПО о причине откл. не сообщают	ТО, АПВ успешно	03.07.2020	11ч59м	11ч59м	Время срабатывания АПВ	АПВ успешно	Соль-Илецк	
9	г.Оренбург п/с."Шевченковская" (ЦПО)	ф.Шв-29(ОКЭС)	ТП-3026 1-СШ 10кВ,3027 1-СШ 10кВ,3039 1-СШ 10кВ,3054 1-СШ 10кВ,3084 1-СШ 10кВ,3042 2-СШ 10кВ,3276 2-СШ 10кВ,3277 2-СШ- 10кВ(ОКЭС)	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	8 Повреждение КЛ	Повреждена КЛ- 10кВ (МК Энерго) от ТП-3042 до ТП-3114 ф.Шв-29	МТЗ	03.07.2020	14ч02м	15ч03м	01ч01м	Отключили повреждённый участок,абонентов запитали по ф.Шв-22.	Стоматология- резерв,жилой сектор,быт.	
10	Сорочинские КЭС ТП- 24 (ОКЭС)	ТМ-160 кВА (ОКЭС)	ТМ-160 кВА	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	1 Повреждение ТМ	На ТП-24 повреждён ТМ-160кВа. (ОКЭС)	ПК не сторали	03.07.2020	12ч16м	16ч00м	03ч44м	Заменяли ТМ, вкл. ТП- 24	Жилой сектор,быт.	
11	Бузулукский КЭС Колтубановский РУЭС п/с Колтубановская (ЗПО)	ф.3(ОКЭС)	ТП- 300,301,302,303,304, 305,306,307,316,317, 318,319,320,321,322, 323 (ОКЭС)	2. Воздействие сторонних лиц и организаций.	5 Повреждение опоры	ДТП, повреждена опора №5	фидер не отключался	05.07.2020	05ч31м	05ч31м	00ч00м	ф. не отключался	жилой сектор, быт	Заменяли опору №5 ВЛ-10кВ ф.3 в 11ч50м
12	г.Оренбург РП "Нежинка"	ф. Неж-4 (ОПО)	ТП-3090,3091 (ОКЭС)	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	13 Повреждение в ПС и других сетевых организаций	Осмотр ВЛ, ТП (ОКЭС) причин не выявил. Повреждение в сетях ОПО.	ТО, АПВ успешно	05.07.2020	05ч45м	05ч45м	00ч00м	АПВ успешно	жилой сектор	
13	Бугурусланский КЭС Северный РУЭС п/с Северная (МЭС)	ф.Св-10 (СПО)	ТП: Св 10-1 (ОКЭС)	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	13 Повреждение в ПС и других сетевых организаций	Повреждение на абонентском участке. Гроза.	персонал смежной организации не сообщает	05.07.2020	19ч05м	21ч58м	02ч53м	вкл. ф.Св-10	Жилой сектор	

14	Бузулукский КЭС Плешановский РУЭС п/с Плешановская (ЗПО)	Ф.5(ОКЭС)	ТП(ОКЭС):113,107,13 4,519,601,133,902,90 1,516,510,210,207,13 2,131,130,129,128,12 7,126,125,124,121,12 0,119,118,117,116,11 5,114,112,111,109,10 6,105,103,102	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	16 Не выявленная, неустановленная причина.	Осмотр ВЛ, ТП (ОКЭС) причин не выявил.	персонал смежной организации не сообщает	07.07.2020	09ч15м	09ч17м	00ч02м	Повторно вкл. Произвели осмотр	Школа (резерв), администрация,Д\сад (резерв),КНС(резерв), жилой сектор	
15	Орский КЭС Кваркенский РУЭС п\с Кваркенская(ВПО)	Реклоузер 2 по ф.5(ОКЭС)	ТП: 14,19, Геоуралресурс	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	13 Повреждение в ПС и других сетевых организаций	Повреждение на абонентском участке(Геоуралресу рс).	МТЗ	07.07.2020	12ч02м	12ч32м	00ч30м	Откл. отпайку в ст. геоуралресурс. Вкл. реклоузер	Школа(нет егэ),быт, организации	
16	Орский КЭС Адамовский РУЭС п\с Каскульская(ВПО)	Ф.5(ОКЭС)	ТП: 285,307,157,190,285, 343,383	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	15 Прочее	Сильная гроза. Осмотр причину не выявил.	МТЗ	07.07.2020	13ч24м	14ч04м	00ч40м	Повторно вкл. Произвели осмотр	Быт, скважина	
17	Оренбург п\с Степановская(ЦПО)	полностью	ф. ОКЭС С-7 и С-8	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	13 Повреждение в ПС и других сетевых организаций	ЦПО производят осмотр	персонал смежной организации не сообщает	07.07.2020	16ч25м	17ч40м	01ч15м	ЦПО запитали	Жилой сектор, НС,	
18	Соль-Илецкий РУЭС п/с Соль- Илецкая(ЦПО)	полностью	ф.ОКЭС: 3,10,11,14,18	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	13 Повреждение в ПС и других сетевых организаций	Откл. цепь 110кВ Маяжская-Соль- Илецкая(ЦПО)	ТО, АПВ успешно	07.07.2020	16ч02м	16ч02м	00ч00м	АПВ успешно	Соль-Илецкий район полностью	
19	Орский КЭС РП- 12(ОрПО)	ф.1(ОКЭС)	ТП: 197,155,203,1156,11 98	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	8 Повреждение КЛ	Повреждена КЛ- 10кВ от Опоры до ТП- 155(ОКЭС)	МТЗ	07.07.2020	16ч10м	20ч43м	04ч13м	КЛ-10кВ от опоры до ТП-155 восстановили,вкл.	Быт, гаражи, стрельбище	
20	Бузулукский КЭС Грачевский РУЭС п\с Грачевская(ЗПО)	ф.2(ОКЭС)	ТП- 1,108,222,221,220,21 9,218,216,215,214,21 3,212,211,208,207,20 6,205(ОКЭС).ТП- 201,202,203,209,204, 115,210,217,225,226, 223(абонентские).	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	8 Повреждение КЛ	Повреждена КЛ- 10кВ(ОКЭС) от ТП- 215 до ТП-216.	МТЗ	07.07.2020	18ч55м	19ч45м	00ч50м	Откл. повр. участок ф.2 на п/с."Грачевская" вкл.	Жилой сектор,быт, промзона	
21	г.Оренбург ТП- 3014(ОКЭС)	РУ-6кВ	ТП-3014(ОКЭС)	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	15 Прочее	На ТП-3014 сгорел ПК-40А фазы "С".	ПК	07.07.2020	22ч30м	23ч19м	00ч49м	Заменяли ПК,вкл.	Котельная- резерв,уличное освещение,быт.	

22	Бузулукский КЭС Грacheвский РУЭС п\с Грacheвская(ЦПО)	ф.2(ОКЭС)	ТП- 221,213,219,220,206, 224,211,218,214,205, 216(ОКЭС). ТП- 201,202,203,209(абон- ентские).	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	7 Повреждение ОПН, РВП	На ТП-206 повреждён ОПН фазы "С".	МТЗ	08.07.2020	03ч05м	04ч00м	00ч55м	На ВЛ-10кВ откл. РТП- 206, ф.2 на п/с."Грacheвская" вкл.	Жилой сектор,быт, промзона	На ТП-206 демонтажируют повреждённый ОПН, в 04ч10м ТП-206 вкл.
23	Орский КЭС РП-18 (ОрПО)	ф.15 (ОрПО)	ТП-171 (ОКЭС)	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	8 Повреждение КЛ	повреждена КЛ- 10кВ (ОКЭС) от ТП 167 до ТП 171	ТО	08.07.2020	08ч55м	11ч30м	02ч35м	восстановили КЛ, ф.15 вкл.	жилой сектор	
24	Переволлоцкий РУЭС п/с Сыртинская (ЦПО)	ф. 4 (ЦПО)	ТП-2,3 (ОКЭС)	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	13 Повреждение в ПС и других сетевых организаций	ДТП, повреждена опора (ЦПО)	ТО	08.07.2020	12ч20м	22ч18м	09ч58м	ЦПО заменили повреждённую опору,ф.4 на п/с."Сыртинская" вкл.	с. Сырт	
25	г. Оренбург РП-77 (ОПО)	ф.77-6 (ОПО)	ТП-3052 (ОКЭС)	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	13 Повреждение в ПС и других сетевых организаций	повреждена КЛ 6 кВ (ОПО) от РП-77 до- ТП- 1249	ТО	08.07.2020	14ч37м	15ч48м	01ч11м	откл. повреждённую КЛ, ТП запитаны по ф 3-5	промзона	
26	Сорочинские КЭС п/с. Сорочинская (ЦПО)	ф.14 (ОКЭС)	ТП- 176,226,199,196,197,22 5,73,90,89,89,166,72,91 ,227(ОКЭС) ТП- 154,135,155,31,20 (абонентские)	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	16 Не выявленная, неустановленная причина.	при опиловке деревьев стороной организацией допущено падение веток не ВЛ	ТО, АПВ успешно	08.07.2020	15ч12м	15ч12м	00ч00м	АПВ успешно	жилой сектор быт	
27	г.Оренбург п/с."Восточная"(ЦПО)	ф.В-5(ОПО)	ТП-3027 2-СШ 6кВ(ОКЭС)	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	8 Повреждение КЛ	Повреждена КЛ- 6кВ(ОПО) от ТП-753 до ТП-3027.	персонал смежной организации не сообщает	09.07.2020	04ч10м	04ч50м	00ч40м	На ТП-3027 откл. ВН в ст. ТП-753 ф.В-5,вкл. ВН в ст.ТП-3039 ф.3- 12.	ЦТП-резерв,ПНС-есть резерв,жилой сектор,быт.	
28	Орский КЭС РП- 8(ОКЭС)	ф.18(ОрПО)	ТП-195(ОКЭС)	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	13 Повреждение в ПС и других сетевых организаций	Повреждение в сетях ОрПО.	Земляная защита	09.07.2020	06ч57м	15ч15м	08ч18м	ОрПО откл. повреждённый участок ВЛ ф. вкл.	Дачи	

29	Сорочинский КЭС п/с Сорочинская (ЗПО)	ф.8 (ОКЭС)	ТП-208,82,80,175,81,52,153,83,214,151,12,28,64,57 (ОКЭС) ТП-100,74,188,185 (абанентские)	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	7 Повреждение ОПН, РВП	ТП-128 поврежден разрядник	Земляная защита	09.07.2020	18ч42м	18ч42м	00ч00м	АПВ успешно	РТПЦ (резерв)КНС (резерв) котельная (резерв) школа интернат жилой сектор, быт,	п/с Промбаза ф. 16 запитан по ремонтной схеме с ф 8
30	Орский КЭС Домбаровский РУЭС п/с Домбаровская-1(ВПО)	ф.3(ВПО)	ТП(ОКЭС): 211,216,167,142,188,206,212,218	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	13 Повреждение в ПС и других сетевых организаций	Повреждение в сетях ВПО	МТЗ	09.07.2020	22ч50м	23ч04м	00ч14м	ВПО повторно вкл.	Жилой сектор, НС,	
31	Орский КЭС РП-12(ОрПО)	ф.1(ОКЭС)	ТП-155, 203,197 (ОКЭС) ТП-1156, 1198 (Абанентские)	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	8 Повреждение КЛ	Повреждена КЛ-10 кВ (ОКЭС) от опоры №26 до ТП-203	ТО	10.07.2020	09ч30м	11ч12м	00ч42м	откл. поврежденную КЛ, ф.1 вкл.	Школа (резерв),Быт, гаражи, стрельбище,	КЛ-10 кВ (ОКЭС) от опоры №26 до ТП-203 восстановлена и вкл. в 14ч35м
32	Оренбург РП-59 (ОКЭС)	ф.59-5 (ОКЭС)	ТП-3109, 3310, 3069, 3225 (2 СШ) (ОКЭС) ТП-1703 (1СШ), 1890 (1СШ), 1899 (1СШ), 1896, 1893,1794, 1753, 1437, 1754, 1515, 1813 (Абанент)	2. Воздействие сторонних лиц и организаций.	3 Обрыв (схлест) провода	Сторонней организацией при производстве погрузочных работ автокраном , повреждена ВЛ-10 кВ ф.59-5 от опоры №68/46 до опоры №68/49. На опоре 68/41 повреждены изоляторы.	ТО	10.07.2020	10ч11м	10ч42м	00ч32м	на ТП-3069 откл. ВН в ст. ТП-3109, ф.59-5 вкл.	АГЭС, АЭС, Кафе, ГСК, жилой сектор, быт.	ТП-3109,1896 вкл. в 11ч17м. В 20ч32м вкл. всех абанентов
33	Бугурусланский КЭС п/с Городская (СПО)	ф.Г-4 (ОКЭС)	ТП-98,32,164,163,162,89,106,38,46,215,11 (ОКЭС) ТП-71, 36, 62 (абанентские)	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	15 Прочее	Осмотр причины откл. не выявил.	ТО, АПВ успешно	10.07.2020	11ч55м	11ч55м	Время срабатывания АПВ	АПВ успешно	2-НС, Школа, д/с, жилой сектор, быт.	
34	Соль-Илецкий РУЭС РП-2 (ОКЭС)	ф.1-2	ТП-65,212,210,209,53,46,45,216,114,52,108,104,80,125,126,127,128,145,164,83,109,136,173,169 (ОКЭС) ТП-81 (абанентская)	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	7 Повреждение ОПН, РВП	На опоре №103 поврежден разрядник	МТЗ	10.07.2020	11ч56м	13ч21м	01ч25м	Запитали по ф.10 п/с Соль-Илецкая	Погран. Городок, Д/С, жилой сектор, быт	15ч33м заменили разрядник ф.1-2 вкл. по нормальной схеме.
35	Оренбург РП-59 (ОКЭС)	ф.59-3 (ОКЭС)	ТП (ОПО)	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	13 Повреждение в ПС и других сетевых организаций	Повреждение в сетях ОПО	ТО	10.07.2020	17ч33м	18ч47м	01ч14м	ОПО на ТП-448 откл. ВН в ст. ТП-1702, ф.59-3 вкл.	Абаненты ОПО	



36	Медногорский РУЭС п/с Медногорская- Городская (ВПО)	ф.3 (ОКЭС)	ТП-34,35,37,38,39, 310,311,312,313 ,314,315 (ОКЭС)	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	8 Повреждение КЛ	На ТП-33 откл. ВВ. Повреждена КЛ-10 кВ (ОКЭС) от ТП-39 до РП-5	На п/с Медногорская- Городская ф.3 не откл.	10.07.2020	18ч05м	18ч44м	00ч39м	откл. поврежденную КЛ, на ТП-33 вкл. ВВ	Больница (резерв), жилой сектор, быт.	14.07.20 в 17ч37м восстановлена
37	Орский КЭС РП- 3(ОрПО)	ф.11(ОрПО)	ТП(ОКЭС): 37, 389,191,1192	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	13 Повреждение в ПС и других сетевых организаций	Повреждение в сетях ОрПО.	МТЗ	10.07.2020	20ч45м	21ч35м	00ч50м	ОрПО повторно вкл.	Быт	
38	Оренбург п/с Пугачевская(ЦПО)	1 СШ- 10кВ(ЦПО)	ф.20 ТП(ОКЭС) 3137,3111,3132,31 33,3201,3202,3203, 3204,3134,3135,32 16(1),3217,3218,31 38(1),3147,3213,31 39(1),3211,3212,32 15 ф.5 ТП-3024(1)	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	13 Повреждение в ПС и других сетевых организаций	Повреждение на ф. П- 16(Оренбургский район)	персонал смежной организации не сообщает	10.07.2020	23ч37м	23ч52м	00ч15м	ЦПО включили 1 СШ	Жилой сектор, быт, НС, КНС(резерв), школа(резерв), д\сад	
39	Орский КЭС Новоорский РУЭС п/с Новоорская- районная(ВПО)	ф.15(ОКЭС)	ТП-172(ОКЭС)	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	15 Прочее	Повреждена кабельная перемычка 10кВ до ТМ(ОКЭС).Сгорело 3 ПК-16А.	фидер не отключался	10.07.2020	23ч30м	09ч50м	10ч20м	Устранили повреждение, ТП-172 вкл.	Жилой сектор( 10 2- х эт ж\д)	
40	Оренбург РП-59 (ОКЭС)	ф. 59-5(ОКЭС)	ТП-3109, 3310, 3069, 3225 (2 СШ) (ОКЭС) ТП-1703 (1СШ), 1890 (1СШ), 1899 (1СШ), 1896, 1893,1794, 1753, 1437, 1754, 1515, 1813 (Абонент)	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	14 Повреждение в эл. установках абонентов	На ТП-1515 поврежден проходной изолятор.	МТЗ	11.07.2020	06ч35м	07ч11м	00ч36м	Откл. Р-8, вкл. 59-5	АГЭС, АЭС, Кафе, ГСК, жилой сектор, быт.	В 8ч28м вкл. Р-8.
41	Бузулукский КЭС РП- 18 (ОКЭС)	ф.Межрайгаз (ОКЭС)	ТП-413,384, 521, 358,320,297,143, 62 (ОКЭС) ТП-481,469,439, 436,405,403,388, 253,244,215,193, 189,159,158 (Абонентские)	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	15 Прочее	Осмотр причины откл. не выявил.	МТЗ	11.07.2020	11ч22м	11ч37м	00ч15м	ф.Межрайгаз вкл. до ТП-521	Пром.Зона, жилой сектор, быт.	В 12ч50м ф. Межрайгаз вкл. полностью
42	Оренбург п/с 9 Января (ЦПО)	1 СШ 10кВ (ЦПО)	ТП-3096, 3127,3129 (ОКЭС)	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	13 Повреждение в ПС и других сетевых организаций	Повреждение на ф.Ян-4	персонал смежной организации не сообщает	11.07.2020	12ч21м	13ч00м	00ч39м	ЦПО на п/с 9 Января откл.ф.Ян-4, 1 СШ вкл.	Жилой сектор.	
43	Оренбург ВЛ-110 кВ СТЭЦ-п/с Оренбургская (ЦПО)	ВЛ-110 кВ 2 цепь СТЭЦ- Оренбургская (ЦПО)	п/с Юго-Восточная, п/с Овощевод, п/с Оренбургская, п/с Кардонная, п/с Южная, п/с Западная	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	13 Повреждение в ПС и других сетевых организаций	Повреждение в сетях ЦПО	ТО, АПВ успешно	11.07.2020	12ч32м	12ч32м	Время срабатывания АПВ	АПВ успешно	Оренбург	

44	Соль-Илецкий РУЭС ВЛ-110 кВ от п/с Пугачевская до п/с Соль-Илецкая	п/с Соль-Илецкая (ЦПО)	ф.18, 11, 14, 3, 10 (ОКЭС)	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	13 Повреждение в ПС и других сетевых организаций	Повреждение в сетях ЦПО	ТО, АПВ успешно	11.07.2020	12ч32м	12ч32м	Время срабатывания АПВ	АПВ успешно	Соль-Илецк	
45	Соль-Илецкий РУЭС ВЛ-110 кВ от п/с Пугачевская до п/с Соль-Илецкая	п/с Соль-Илецкая (ЦПО)	ф.18, 11, 14, 3, 10 (ОКЭС)	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	13 Повреждение в ПС и других сетевых организаций	Повреждение в сетях ЦПО	ТО, АПВ успешно	11.07.2020	12ч36м	12ч36м	Время срабатывания АПВ	АПВ успешно	Соль-Илецк	
46	Оренбург РП-10 (ОПО)	ф.10-8 (ОПО)	ТП-3083 (ОКЭС)	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	13 Повреждение в ПС и других сетевых организаций	Повреждение в сетях ОПО	МТЗ	11.07.2020	14ч06м	14ч40м	00ч34м	На ТП-3083 откл. РВ в ст.ТП-910, ф.10-8 вкл.	Пром. Зона.	
47	Орский КЭС Новоорский РУЭС п/с Новоорская- районная(ВПО)	1 СШ 10кВ (ВПО)	Ф.6, 7 (ОКЭС)	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	13 Повреждение в ПС и других сетевых организаций	откл. ТМ-110/35/10 кВ (ВПО)	персонал смежной организации не сообщает	11.07.2020	15ч05м	15ч40м	00ч35м	ВПО перевели нагрузку на ТМ-2	Водозабор (резерв), жилой сектор, быт.	
48	Оренбург РП-51 (ОПО)	2 СШ 10 кВ	ТП-3153, 3154, 3155, 3275, 3152 (2СШ)3199 (2СШ) (ОКЭС)	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	13 Повреждение в ПС и других сетевых организаций	На РП-72 откл. ф 75-2	персонал смежной организации не сообщает	11.07.2020	18ч22м	18ч30м	00ч08м	Повторно вкл.	Жилой сектор	
49	Сорочинский КЭС п/с Сорочинская (ЗПО)	ф.14 (ОКЭС)	ТП- 176,226,199,196,197,22 5,73,90,89,89,166,72,91 ,227(ОКЭС) ТП- 154,135,155,31,20 (абонентские)	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	14 Повреждение в эл. установках абонентов	откл. ТП-154 (абонентская)	Земляная защита	12.07.2020	05ч49м	06ч22м	00ч23м	на ВЛ-10 кВ ф 14 откл Р-145 вкл. реклоузер №3 запитали по ф. 6	КНС (Резерв), жилой сектор, быт.	07ч37м 12.07.20 откл. Р-141 в сторону ТП-154 (абонентская) ф. полностью вкл.
50	Акбулакский РУЭС п/с."Акбулакская"(ЦП О)	ф.Ак-15(ОКЭС)	ТП- 3,69,7,68,10,33,28,50 ,100,49(ОКЭС)	1. Воздействие стихийных (погодных) явлений.	15 Прочее	Сильный ветер. На ВЛ-10кВ ф.Ак-15 в пролёте опор №159/12-159/13 попал посторонний предмет.	ТО	12.07.2020	18ч04м	18ч07м	00ч03м	На ВЛ-10кВ откл. ЛР- №7, ф.Ак-15 на п/с."Акбулакская" вкл. до ЛР-№7.	Жилой сектор.	В 18ч45м с ВЛ-10кВ сняли посторонний предмет, ф.Ак-15 вкл. полностью.
51	Соль-Илецкий РУЭС п/с."Соль- Илецкая"(ЦПО)	ф.Си-10(ЦПО)	ТП- 72,214,134,140,130,1 29,133,131,141,166,1 65,121,115,120,105,1 36,173,169,168(ОКЭС )	1. Воздействие стихийных (погодных) явлений.	13 Повреждение в ПС и других сетевых организаций	Гроза, сильный ветер, дождь. Повре ждение в сетях ЦПО.	персонал смежной организации не сообщает	12.07.2020	18ч28м	18ч34м	00ч06м	Повторно вкл.	ОРТПЦАЗС, жилой сектор, фермерские хозяйства.	

52	Соль-Илецкий РУЭС РП-1(ОКЭС)	1-СШ-10кВ(ОКЭС)	ф.1-1,ф.1-3,ф.1-4,ф.1-7(ОКЭС)	1. Воздействие стихийных (погодных) явлений.	15 Прочее	Гроза,сильный ветер,дождь.На РП-1 отключился В ф.Си-14	ТО	12.07.2020	18ч44м	18ч56м	00ч12м	На РП-1 повторно вкл. В ф.Си-14.	КНС,полиция,скважины,пекарня,жилой сектор,быт.	
53	Соль-Илецкий РУЭС РП-1(ОКЭС)	ф.1-7(ОКЭС)	ТП-77,63,215,214,132,48,112,13,69,54,,116,145(ОКЭС)	1. Воздействие стихийных (погодных) явлений.	15 Прочее	Гроза,сильный ветер,дождь.На ВЛ-10кВ ф.1-7 опора №1 повреждён разрядник и изолятор.	ТО	12.07.2020	18ч58м	22ч47м	03ч49м	устранили повреждение ф.1-7 вкл.	Скважины,полиция,печарня,жилой сектор.	
54	Новосергиевский РУЭС п/с Новосергиевская (ЗПО)	ф. 1 (ОКЭС)	ТП-114,102,103,113,104,105,107,108,109,116,111,117 (ОКЭС)	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	10 Дефект контакта	повреждение на ВЛ3-10 кВ опора №64 дефект контакта прокальвающего зажима	фидер не отключался	12.07.2020	22ч40м	00ч06	01ч26м	на ВЛ 10 кВ ф. 1-2 откл. ЛР-1-2 на ТП 1205 вкл. ВН	жилой сектор ,быт	В 07ч52м на ВЛ3-10кВ устранили повреждение, включили,собрали нормальную схему.
55	Новосергиевский РУЭС ТП-1602 (ОКЭС)	РУ-10 кВ	ТП 1602 (ОКЭС)	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	7 Повреждение ОПН, РВП	ТП-1602 повреждены проходные изоляторы	ПК	12.07.2020 13.07.2020	23ч07м	01ч05м	01ч58м	заменяли проходных изолятора 2 ПК ТП вкл.	жилой сектор ,быт	
56	Беляевский РУЭС п/с."Дубенская"1-2СШ 10кВ, п/с."Беляевская"1-2СШ 10кВ (ЦПО)	ВЛ-110кВ(ВПО) от п/с."Кывандыкская" до п/с."Дубенская"	п/с."Дубенская"5,4 п/с."Беляевская"ф.3, 5,2(ОКЭС).	1. Воздействие стихийных (погодных) явлений.	13 Повреждение в ПС и других сетевых организаций	Отключалась ВЛ-110кВ(ВПО) от п/с."Кывандыкская" до п/с."Дубенская".	персонал смежной организации не сообщает	13.07.2020	09ч49м	09ч49м	Время срабатывания АПВ	Время срабатывания АПВ	пос.Дубенской,Беляевка.	
57	Беляевский РУЭС п/с."Дубенская"1-2СШ 10кВ, п/с."Беляевская"1-2СШ 10кВ (ЦПО)	ВЛ-110кВ(ВПО) от п/с."Кывандыкская" до п/с."Дубенская"	п/с."Дубенская"5,4 п/с."Беляевская"ф.3, 5,2(ОКЭС).	1. Воздействие стихийных (погодных) явлений.	13 Повреждение в ПС и других сетевых организаций	Отключалась ВЛ-110кВ(ВПО) от п/с."Кывандыкская" до п/с."Дубенская".	персонал смежной организации не сообщает	13.07.2020	09ч55	09ч55м	Время срабатывания АПВ	Время срабатывания АПВ	пос.Дубенской,Беляевка.	
58	Медногорский РУЭС п/с."Медногорская-Городская" (ВПО)	ф.22(ОКЭС)	ТП-31,32,221,222,223,224,225 1-СШ 10кВ(ОКЭС)	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	8 Повреждение КЛ	Гроза.Повреждена КЛ-10кВ(ОКЭС) от ТП-222 до ТП-223.	ТО	13.07.2020	10ч52м	11ч18м	00ч26м	Откл. повр. участок ф.22 на п/с."Медногорская-Городская" вкл.	Супермаркет-резерв,ЦТП,жилой сектор.	17.07.2020 КЛ восстановлена

59	г.Оренбург РП-58(ОКЭС)	ф.58-8(ОКЭС)	ТП-3465 2-СШ 10кВ(ОКЭС)	2. Воздействие сторонних лиц и организаций.	8 Повреждение КЛ	Росводоканал при производстве земляных работ повредили КЛ-10кВ(ОКЭС) от РП-58 до ТП-3465.	ТО	13.07.2020	11ч35м	11ч56м	00ч21м	На ТП-3371 вкл. ВН в ст. ТП-3465 ф.58-8.	Областная больница №1(поликлиника корпус №3,терапевтический корпус №4,аптека главный корпус,автоклав).	
60	г.Оренбург РП-65(ОПО)	ф.65-2(ОПО)	ТП-3041 1СШ-10кВ (резерв)	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	8 Повреждение КЛ	Повреждена КЛ-10кВ ф. 65-2 от ТП-3041 до ТП-548(ОКЭС)	Земля	13.07.2020	12ч32м	12ч34м	00ч02м	Откл. поврежденный участок, ф.65-2 вкл.	Абонентов ГУП ОКЭС нет	
61	Орский КЭС Новотроицкий РУЭС п\с 1 Водоподъем(Уральская Сталь)	ф.11(ОКЭС)	ТП-Мишель,Мехзавод, Пеноблок,Погат,Сви нокомплекс, Восточная поляна(абонентские )	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	15 Прочее	ВЛ-6 кВ опора№21 на РЛНД отгорал шлейф	МТЗ	13.07.2020	18ч00м	21ч50м	03ч50м	Восстановили шлейф, ф.11 вкл.	Промзона, быт	
62	Новосергиевский РУЭС п/с. "Новосергиевская" (ЗПО)	ф.11(ОКЭС)	ТП-1101,1102,1103,1109,1111,1114,1115,1116,1117,1120(ОКЭС). ТП-1108,1119,1105(абонентские).	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	8 Повреждение КЛ	Повреждена КЛ-10кВ(ОКЭС) от опоры №33 переход под железной дорогой.	ТО, АПВ не успешно	13.07.2020	19ч00м	19ч50м	00ч50м	Откл. повр. участок, ф.11 на п/с."Новосергиевская" вкл.	Жилой сектор,промзона.	
63	Оренбург п\с Западная(ЦПО)	1СШ-6кВ(ЦПО)	РП-8(1СШ), ТП-3013(2)	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	13 Повреждение в ПС и других сетевых организаций	Повреждена КЛ-6кВ(ОПО) от п\с Западная до РП-7 ф. 3-8.	персонал смежной организации не сообщает	14.07.2020	15ч08м	15ч50м	00ч42м	ЦПО повторно вкл. 1 СШ	ФСБ(резерв), ЦПС(резерв), Главпочтап(резерв), абоненты ОПО	
64	Бузулукский КЭС Тоцкий РУЭС п\с Тоцкий(ЗПО)	ф.1(ОКЭС)	ТП(ОКЭС): 137,134,133,132,130,127,126,122,121,107,106,105,104,103,101	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	15 Прочее	Поврежден разрядник на ТП-132(ОКЭС)	МТЗ	14.07.2020	15ч37м	15ч40м	00ч03м	Повторно вкл. ф.1. Произвели осмотр	Быт,Жилье, больница(резерв), школа	
65	Сорочинский КЭС п/с Сорочинская (ЗПО)	ф.8 (ОКЭС)	ТП-208,82,80,175,81,52,153,83,214,151,12,28,64,57 (ОКЭС)ТП-100,74,188,185 (абанентские)	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	15 Прочее	осмотр эл. Оборудования причины откл. не выявил	Земляная защита, АПВ успешно	14.07.2020	19ч34м	19ч34м	Время срабатывания АПВ	АПВ успешно	РТПЦ (резерв)КНС (резерв) котельная (резерв) школа интернат жилой сектор, быт,	
66	Соль-Илецкий РУЭС РП-2(ОКЭС)	ф.2-3(ОКЭС)	ТП(ОКЭС): 134,140,130,129,131,133,141,166,165,121,115,120,105,136,173,169,168,164,145	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	16 Не выявленная, неустановленная причина.	Осмотр причины откл. не выявил.	ТО	15.07.2020	08ч37м	09ч00м	00ч23м	Повторно вкл. Произвели осмотр	Фермерские хозяйства, РТПЦ(резерв), АЗС	

67	Бузулукский КЭС п/с Промбаза(ЭкспертЭнегроАудит)	полностью	ф.Город-7(ОКЭС):ТП-125,209,278,316,321(1),324(2),328,342,343(1),344,373(1),394,443(2),483,499(2),88,(2),89,91,РП-14(2)	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	13 Повреждение в ПС и других сетевых организаций	Повреждение на п/с Промбаза	персонал смежной организации не сообщает	15.07.2020	14ч55м	15ч31м	00ч36м	Запитали абонентов по резерву.	Больница (резерв, АВР), жилой сектор, быт, промзона	п/с. "Промбаза" вкл., ф.Город-7 в 21ч56м вкл. по нормальной схеме.
68	Орский КЭС РП-18 (ОрПО)	ф.5 (ОрПО)	ТП-242 (ОКЭС)	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	13 Повреждение в ПС и других сетевых организаций	повреждена КЛ 6 кВ (ОКЭС) от ТП-186 до ТП- 242	ТО	16.07.2020	09ч10м	09ч35м	00ч25м	откл. поврежденную КЛ ф. вкл. ТП-242 запитали по ф. 4 РП-21	жилой сектор	16.07.2020 16ч00м КЛ восстановлена
69	г. Оренбург п/с Юго-Западная (ЦПО)	ф. Ю3-9 (ОКЭС)	ТП-3118 (ОКЭС) ТП1110,1439,1758,1034,1871,1872,1473 (абонентские)	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	14 Повреждение в эл. установках абонентов	ДТП, СНТ "Газовик" ВЛ-6 кВ сбита опора (КЭС Оренбуржья)	ТО	16.07.2020	10ч08м	14ч21м	04ч17м	на ВЛ-6 кВ откл. Р-9-4 ф. вкл.	гаражи, СНТ	
70	Акбулакский РУЭС ТП-24 (ОКЭС)	ру-10 кВ	ТП-24 (ОКЭС)	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	9 Повреждение изоляторов на ТП	ТП-24 поврежден проходной изолятор	фидер не отключался	16.07.2020	15ч30м	17ч35м	02ч05м	заменяли проходной изолятор ТП вкл.	жилой сектор	устраняют повреждение
71	г. Оренбург п/с. "9 Января" 1-СШ 10кВ (ЦПО)	ф.Ян-1,ф.Ян-3 (ОПО)	ТП-3096, 3127,3129 (ОКЭС)	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	13 Повреждение в ПС и других сетевых организаций	откл. ВЛ-35 кВ (ГазпромЭнерго) от п/с ГП-7 до п/с 9 Января	персонал смежной организации не сообщает	16.07.2020	16ч10м	16ч14м	00ч04м	ГазпромЭнерго ВЛ-35кВ п/с ГП-7 до п/с 9 Января повторно вкл.	жилой сектор,быт.	
73	г. Оренбург п/с. "9 Января" 1-СШ 10кВ(ЦПО)	ф.Ян-1,ф.Ян-3 (ОПО)	ТП-3096, 3127,3129 (ОКЭС)	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	13 Повреждение в ПС и других сетевых организаций	На п/с."9Января" отключился В ввод с ТМ-1.	персонал смежной организации не сообщает	16.07.2020 17.07.2020	19ч11м	01ч55м	06ч44м	ЦПО на п/с."9Января" устранили повреждение, 1-СШ 10кВ на п/с."9Января" вкл.	жилой сектор,быт.	
74	Абдулинский КЭС,Пономарёвский РУЭС п/с."Пономарёвская"(СПО)	1-2 СШ 10кВ(СПО)	ф.Пин-1(16-ТП),ф.Пин-2(21-ТП)(ОКЭС)	1. Воздействие стихийных (погодных) явлений.	16 Не выявленная, неустановленная причина.	Гроза. Отключалась ВЛ-110кВ(СПО) от п/с."Юмантаево" до п/с."Пономарёвская".	ТО, АПВ успешно	16.07.2020	20ч23м	20ч23м	Время срабатывания АПВ	Время срабатывания АПВ	село Пономарёвка	
75	г.Оренбург РП-64(ОКЭС)	ф.64-15(ОКЭС)	ТП-3472 1-СШ 10кВ,ТП-3398 1-СШ 10кВ(ОКЭС). ТП-1117 2-СШ 10кВ(абонентская).	2. Воздействие сторонних лиц и организаций.	8 Повреждение КЛ	Росводоканал при производстве земляных работ повредили КЛ-10кВ(ОКЭС) от ТП-3398 до ТП-3472.	ТО	16.07.2020	21ч51м	22ч15м	00ч24м	На ТП-3472 откл. ВН в ст. ТП-3398 ф.64-15,вкл. ВН в ст. ТП-1432 ф.64-25.	Детский тубдиспансер,ОКБ№3 ,бизнес центр.	В 22ч41м на ТП-3398 откл. ВН в ст. ТП-3472 ф.64-15, на РП-64 по ТУ вкл. В ф.64-15.

76	Бугурусланский КЭС п/с. "Городская" (СПО)	2-СШ 6кВ(СПО)	ф.Г-3(12-ТП),ф.Г-7(17-ТП)(ОКЭС)	1. Воздействие стихийных (погодных) явлений.	13 Повреждение в ПС и других сетевых организаций	Гроза. Отключилась ВЛ-35кВ(СПО) от п/с."Заглядино" до п/с."Городская".	персонал смежной организации не сообщает	17.07.2020	01ч12м	01ч12м	Время срабатывания АВР.	Время срабатывания АВР.	НС,драмтеатр,школа, жилой сектор,быт.	
77	Бугурусланский КЭС п/с. "Городская" (СПО)	ф.2(ОКЭС)	ТП-16,17,18,19,20,54,87,90,92,113,205,214(ОКЭС)	1. Воздействие стихийных (погодных) явлений.	16 Не выявленная, неустановленная причина.	На ВЛ-6кВ опора №1 отпайка в сторону КТП-205 повреждён штыревой изолятор фазы"А"	ТО, АПВ успешно	17.07.2020	01ч22м	01ч22м	Время срабатывания АПВ.	Время срабатывания АПВ.	ЦРБ-есть резерв,НС,жилой сектор,быт.	
78	г.Оренбург РП-72(ОКЭС)	ф.72-18(ОКЭС)	ТП-3111,3132,3133,3134,3135,3137,3201,3202,3204(ОКЭС), ТП-1799,1944,1751,1792 (абонентские).	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	8 Повреждение КЛ	Повреждена КЛ-10кВ(ОКЭС) от Р.72-18-4 до ТП-3204.	МТЗ	17.07.2020	03ч31м	04ч27м	00ч56м	На ТП-3111 откл. ВН в ст. РП-72 ф.72-18,на РП-72 вкл. ф.72-18.В 04ч42м вкл. ТП-3132,3133.	Жилой сектор.	В 06ч13м ф.72-18 вкл. полностью. 17.07.2020 08ч39м на ТП 3204 подключена ДГУ отключена ТП-1751 (абонентская) поврежден РТП
79	г. Оренбург п/с Россия (ЦПО)	ф. Р-16 (ОПО)	РП-39 1 СШ (ОПО)ТП-3108,3098 1 СШ(ОКЭС)	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	13 Повреждение в ПС и других сетевых организаций	на РП- 39 (ОПО) откл. 1 СШ, повреждение КВЛ-10 кВ (ОПО) ф Р-16	ТО	17.07.2020	09ч33м	11ч30м	01ч57м	откл. поврежденную КЛ, На РП-39 1 СШ вкл.	жилой сектор	
80	Октябрьский РУЭС п/с Н-Гумбет (ЦПО)	ф.6 (ОКЭС)	ТП-50 2СШ, 55,54 (ОКЭС)	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	2 Падение деревьев (веток)	ВЛ-10кВ опора №191 ветка на ВЛ	Земляная защита	17.07.2020	16ч45м	18ч20м	01ч35м	убрали ветку с ВЛ ф вкл.	водозабор (резерв), скважина	
81	Орский КЭС Новотроицкий РУЭС п\с Город-3(ОКЭС)	ф.35(ОКЭС)	ТП-59(ОКЭС)	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	1 Повреждение ТМ	На ТП-59 поврежден ТМ-400кВа. Сгорел ПК-50А	фидер не отключался	17.07.2020	21ч50м	23ч35м	01ч45м	Заменяли ТМ, вкл. ТП-59	Быт	
82	Орский КЭС п/с Левобережная (ВПО)	ф.8 (абонентский)	ТП-1012, 1683, 1684, 1685, 1686 (ОКЭС)	1. Воздействие стихийных (погодных) явлений.	5 Повреждение опоры	Степной пожар, на ж/б опорах №23, 24, 25 (ОКЭС) сгорели деревянные траверсы	ТО	18.07.2020	18ч10м	23ч00м	04ч50м	Заменяли траверсы, вкл.	НС (резерв), сады огороды, жилой сектор, быт.	ТП-1685 ТМ вкл. в 10ч20м
83	Бузулукский КЭС Грачевский РУЭС п\с Грачевская(ЗПО)	ф.2(ОКЭС)	ТП(ОКЭС): 225,224,222,221,220,219,218,217,216,215,214,213,212,211,210,208,207,206,205,203	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	8 Повреждение КЛ	Повреждена КЛ-10кВ от ТП-205 до ТП-203(ОКЭС)	ТО	19.07.2020	02ч15м	03ч30м	01ч15м	Вывели поврежденную КЛ, запитали абонентов	Больница(резерв), котельная, школа, д\сад, жилой сектор	В 15ч00м 20.07.2020 вост. КЛ вкл.
84	г.Оренбург п/с."Юго-Восточная"(ЦПО)	ф.ЮВ-38(ОКЭС)	РП-64 3-СШ 10кВ,ф.64-32(ОКЭС), ф.64-31, ф.64-33, ф.64-34(абонентские).	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	8 Повреждение КЛ	Повреждена КЛ-10кВ(ОПО) от РП-64 до РП-62 ф.64-31.	МТЗ	20.07.2020	10ч22м	10ч29м	00ч07м	На РП-64 вкл. СВ-10кВ 2-3 СШ.	Абонентов ГУП ОКЭС нет.	Не селективная работа РЗА.

85	Сакмарский РУЭС п/с."Сакмарская"(ЦПО)	ф.6(ЦПО)	ТП-83(ОКЭС)	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	13 Повреждение в ПС и других сетевых организаций	Повреждение в сетях ЦПО.	Земляная защита	20.07.2020	10ч21м	11ч10м	00ч49м	ЦПО устранили повреждение, ф.6 вкл.	Жилой сектор.	
86	г.Оренбург п/с."Береговая" (ЦПО)	ф.Б-6 (ОКЭС)	РП-58 1СШ, ТП-3371 1-СШ 10кВ, ТП-3221 1-СШ 10кВ(ОКЭС)	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	8 Повреждение КЛ	Повреждена КЛ-10кВ(ОКЭС) от п/с."Береговая" до РП-58 ф.Б-6	Земляная защита	20.07.2020	15ч58м	16ч00м	00ч02м	На РП-58 по ТУ откл. В ф.Б-6, вкл. В ф.Кр-6	ООКБ №1(есть резерв),ЦТП(есть резерв,Котельная(есть резерв).	
87	Соль-Илецкий РУЭС п/с."Соль-Илецкая"(ЦПО)	ф.18(ОКЭС)	ТП-21,26,27,28,139,160, 47,58,1009,39,42,55, 56,57,118,137,78,74, 19,11,23,95,71,113,1 1,7,34,22,82,110,20,4 1 (ОКЭС)	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	8 Повреждение КЛ	На опоре №159 повреждена КЛ-10кВ(ОКЭС) в сторону ТП-102.	ТО	21.07.2020	09ч08м	09ч19м	00ч11м	Откл. повр.участок, ф.18 на п/с."Соль-Илецкая" вкл. до ТП-118. КЛ-10кВ на опоре №159 восстановили, ф.18 вкл. полностью в 12ч42м	Очистные сооружения,скважины,2-детсада,жилой сектор,быт.	В 09ч19м Очистные сооружения,скважины,2-детсада были включены.
88	г.Оренбург п/с Западная (ЦПО)	ф.Зап-9, РП-4 (ОПО)	ТП-3013 2СШ (ОКЭС)	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	13 Повреждение в ПС и других сетевых организаций	Повреждение на РП-4 в сетях ОПО	ТО	22.07.2020	10ч50м	11ч01м	00ч11м	На РП-4 вкл. СВ-6кВ	ФСБ(резерв), ЦПС(резерв), больница №3 (резерв), Главпочтап(резерв)	
89	Сорочинский КЭС п/с Промбаза (ОренбургНефть)	ф.12 (ОКЭС) - схема ремонтная	ТП-88,87,112,111, 113, 94,109,108 1СШ, 116,172,145, 103, 104,105,106, 107, 102,152,165,97 (ОКЭС), ТП-193,177,202,114, 173,110,190,115 (абонентские)	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	15 Прочее	При переводе нагрузки по ф.12, на ТП-86 откл ВВ в ст Р.556	На ТП-86 откл ВВ в ст Р.556 от ТО	22.07.2020	10ч45м	11ч30м	00ч45м	На ТП-86 вкл ВВ до р.551, запитали ф.5 полностью в 13ч20м	Больница (АВР и резерв по ф.10), НС (резерв), скважина, жилой сектор, быт.	ф.12 (ОКЭС) -схема ремонтная, запитан ф.5 до Р.551.
90	г.Оренбург РП-59 (ОКЭС)	ф.59-3 (ОПО)	ТП-448 (ОПО), ТП-абонентские	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	13 Повреждение в ПС и других сетевых организаций	Повреждение в сетях ОПО	Земляная защита	22.07.2020	13ч28м	14ч21м	00ч53м	откл. поврежд.участок в ст. ТП-1702, вкл. ф59-3	Абоненты ОПО	
91	Орский КЭС п/с Елшанская (ВПО)	ф.20, РП-12 (ОрПО)	ТП-148, 155, 203, 197, 412, 151, 445, 443 (ОКЭС)	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	13 Повреждение в ПС и других сетевых организаций	Повреждение в сетях ОрПО	МТЗ	22.07.2020	14ч45м	16ч59м	02ч14м	вкл.	Насосная, жильё, быт, с/о.	
92	Переволицкий РУЭС	ТП-3095 (ОКЭС)	РУ-10кВ (ОКЭС)	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	9 Повреждение изоляторов на ТП	Дождь, гроза. На ТП-3095 повреждение опорного и сгорели 2хПК-20А	На ТП-3095 сгорели 2хПК-20А	22.07.2020	18ч00м	19ч08м	01ч08м	заменяли изолятор, ПК, вкл ТП	жилой сектор п.Черноречье	

93	Орский КЭС Новотроицкий РУЭС п/с Город-2 (ОКЭС)	ф.23 (ОКЭС)	ТП-1,2, ТП-Северная-1, КТП-Лесхоз, КТП-Автосервис (ОКЭС)	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	5 Повреждение опоры	Отключили ф.23 (ОКЭС) для тушения дерев. Опоры бкВ в ст ТП-1	фидер не отключался	22.07.2020	18ч08м	21ч15м	03ч17м	Произвели восстановительные работы на деревянной опоры бкВ в ст ТП-1, ф.23 вкл.	Автосервис, лесхоз, жилой сектор, быт	Замена деревянной опоры бкВ в ст ТП-1, будет производится в рабочее время.
94	Илекский РУЭС п/с Краснохолмская (ЦПО)	ф.6 (ЦПО)	ТП-32,16,40,71,46, 79,97,89,26 (ОКЭС)	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	9 Повреждения изоляторов на ТП	На ТП-97 поврежден опорный изолятор фазы "С", сгорело 3-ПК. Гроза, дождь.	МТЗ	22.07.2020	18ч56м	19ч39м	00ч43м	на ТП-97 устранили повреждение, ф.6 вкл.	Больница, Пожарная Часть, жилой сектор, быт.	
95	Илекский РУЭС п/с Краснохолмская (ЦПО)	ф.7 (ЦПО)	ТП-54,15,95,51, 88.55.93 (ОКЭС)	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	15 Прочее	Гроза, Дождь.	МТЗ	22.07.2020	18ч56м	19ч39м	00ч43м	Повторно вкл.	Больница, жилой сектор, быт.	
96	Орский КЭС Новотроицкий РУЭС п/с Город-3 (ОКЭС)	ф.45 (ОрПО)	ТП-Газовая котельная (ОКЭС)	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	13 Повреждение в ПС и других сетевых организаций	Гроза. Дождь.	"Земляная защита"	22.07.2020	22ч47м	23ч50м	01ч03м	По запросу ОрПО вкл. ф.45	Газовая котельная.	
97	Орский КЭС РП-14 (ОрПО)	ф.13 (ОКЭС)	ТП-402,160,161 (ОКЭС) ТП-159, 162 (абонентские)	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	14 Повреждение в эл. установках абонентов	Гроза. Дождь. Повреждение на абонентской отпайке.	персонал смежной организации не сообщает	22.07.2020 23.07.2020	23ч13м	00ч00м	00ч47м	на ТП-160 откл. ВН в сторону ТП-159, 162, ф.13 вкл.	Сады огороды, жилой сектор, быт.	Без "У" ТП-159, 162 (сады огороды)
98	Орский КЭС п/с Елшанская (ВПО)	ф.Е-20, РП-12 (ОрПО)	ТП-148, 155, 203, 197, 412, 151, 445, 443 (ОКЭС)	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	13 Повреждение в ПС и других сетевых организаций	Гроза. Дождь. Повреждение в сетях ОрПО	персонал смежной организации не сообщает	22.07.2020 23.07.2020	23ч20м	00ч18м	00ч58м	вкл. ф.Е-20	Насосная, жильё, быт, Сады огороды.	
99	Орский КЭС Новотроицкий РУЭС п/с 1 Водоподъем(Уральская Сталь)	2 СШ 6 кВ (Уральская Сталь)	ф.11(ОКЭС) ТП-Восточная поляна (ОКЭС) ТП-Мишель, Мехзавод,Пеноблок ,Погат,Свинокомплекс, (абонентские)	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	13 Повреждение в ПС и других сетевых организаций	Гроза. Дождь. Повреждение в сетях Уральская Сталь	персонал смежной организации не сообщает	22.07.2020 23.07.2020	23ч58м	02ч00м	02ч02ч	Уральская Сталь вкл. 2 СШ	Пром.зона, быт.	
100	Орский КЭС РП-8 (ОКЭС)	ф.18 (ОрПО)	ТП-195(ОКЭС)	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	13 Повреждение в ПС и других сетевых организаций	Повреждение в сетях ОрПО	ТО	23.07.2020	06ч50м	11ч56м	05ч06м	вкл.	Сады огороды.	
101	Переволоцкий РУЭС п/с Переволоцкая (ЦПО)	ф.Пв-2 (ОКЭС) не откл.	ТП-111, 112, 116, 121 (ОКЭС)	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	16 Не выявленная, неустановленная причина.	Осмотр эл.оборудования повреждений не выявил.	реклоузер №2	23.07.2020	07ч45м	08ч38м	00ч53м	повторно вкл. реклоузер №2	База ОКЭС, магазин, жильё.	



102	Абдулинский КЭС п/с Полевая (СПО)	ф.Пл-2 (ОКЭС)	ТП-23,25,26,31,33,35,36,37,38,39,44,45,48,76,82,83,86,89,93,111,118,119,120,121 (ОКЭС) ТП-42,43,77,86,96 (абонентские)	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	11 Попадание птиц, животных под напряжение.	На ТП-89 на оголовник попал грач	МТЗ, АПВ успешно	23.07.2020	09ч04м	09ч04м	00ч00м	АПВ успешно.	Больница (резерв), школа, 2х поликлиники, пожарная часть, дет/сад, жилой сектор, быт.	Убрали грача, вкл ТП-89 в 11ч30м
103	Орский КЭС Новотроицкий РУЭС п/с Фекальная (ОКЭС)	ф.19 (ОКЭС)	ТП-Скважина №13 (абонентская)	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	3 Обрыв (схлест) провода	Обрыв ВЛ-6кВ (ОКЭС)	"Земляная защита"	23.07.2020	12ч05м	22ч48м	10ч43м	На ВЛ-6кВ устранили повреждение, ф.19 на п/с."Фекальная" вкл.	Скважина №13 (резерв)	
104	Бугурусланский КЭС п/с Городская (СПО)	2-СШ 6кВ(СПО)	ф.Г-3(12-ТП),ф.Г-7(17-ТП)(ОКЭС)	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	13 Повреждение в ПС и других сетевых организаций	Отключилась ВЛ-35кВ(СПО) "НПС-Завьяловка".	персонал смежной организации не сообщает	23.07.2020	13ч23м	13ч23м	00ч00м	Время срабатывания АВР.	2 дет/с, 2хНС, драмтеатр, полиция, администрация, поликлиника, РУС, школа, жилой сектор, быт.	
105	Орский КЭС Адамовский РУЭС п/с Адамовская-1 (ВПО)	ф.3 (ОКЭС)	ТП-2,237,373, 231, 138, 188,438, 288, 65, 350, 1, 247, 96, 240, 258 (ОКЭС)	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	9 Повреждение изоляторов на ТП	Повреждены 2 проходных изолятора на ТП-4	МТЗ	23.07.2020	13ч45м	17ч10м	03ч25м	откл. РТП-4, вкл. ф.3	Произ.база, сельско-фермер. хоз-во, жильё, быт	ТП-4-жильё- заменили изоляторы и вкл в 17ч20м
106	Соль-Илецкий РУЭС п/с."Соль-Илецкая"(ЦПО)	ф.18(ОКЭС)	ТП-26,21,28,47,160,139,27,1009,39,42,57,55,56,147,58,73,41,20,2,2,110,82,34,7,95,71,23,16,19,74,78,137,170,118,73(ОКЭС)	1. Воздействие стихийных (погодных) явлений.	3 Обрыв (схлест) провода	Порывистый ветер,гроза. С школы №5 сорвало кровлю и кровля упала на ВЛ-10кВ в пролёте опоры №165/1-165/3,произошел обрыв проводов.	ТО, АПВ не успешно	23.07.2020	20ч16м	20ч47м	00ч31м	На ТП-118 откл. ВН в ст. ТП-102, ф.18 на п/с."Соль-Илецкая" вкл. до ТП-118.	Скважины,НС,школа, жилой сектор,быт.	Без "У" ТП-26,21,28,47,160,139,27,1009,39,42,57,55,56,147,58,73 (Скважины-Зшт,НС,жилой сектор). На ВЛ-10кВ устранили повреждение, ф.18 в 23ч41м включили полностью.
107	г. Оренбург п/с Ростоси (ЦПО)	ф. РШ-1 (ОКЭС)	ТП(ОКЭС): 3121,3122,3123,3124,3017,3018	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	13 Повреждение в ПС и других сетевых организаций	Повреждена КЛ-10 кВ от РТП до ТП-1575 (абонентская). На ВЛ-10 кВ (ОКЭС) от ТП-3124 до ТП-3123 опора №1 отгорел шлейф	ТО	24.07.2020	07ч44м	08ч20м	00ч36м	откл. поврежденный участок, ф. вкл.	жилой сектор	24.07.2020 13ч47м На ВЛ 10 кВ (ОКЭС) устранили повреждение ф. вкл.
108	Кувандыкский РУЭС п/с Кувандыкская (ВПО)	ф.-7 (ОКЭС)	ТП-701,702,737,735,711,709,708,714,717,733,717,719,713,718,732,728,734,731,722,723 (ОКЭС) ТП-703,704,706,710,716 (ОКЭС)	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	14 Повреждение в эл. установках абонентов	Повреждена КЛ-10 кВ от РТП до ТП-716 (абонентская)	МТЗ	24.07.2020	14ч20м	14ч58м	00ч38м	откл. РТП -716 ф. вкл.	КНС, ПНС, школа (ЕГЭ не проводилось), жилой сектор быт	24.07.2020 КЛ-10кВ от РТП до ТП-716 восстановили,включили в 21ч05м.
109	Орский КЭС Новоорский РУЭС ТП-55 (ОКЭС)	РУ-10 кВ (ОКЭС)	ТП-55 (ОКЭС)	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	15 Прочее	повреждена кабельная перемычка 10кВ от 1 до 2 СШ (ОКЭС).Сгорело 2 ПК-10	фидер не отключался	25.07.2020	15ч08м	16ч34м	01ч26м	заменяли кабельную перемычку, ТП вкл	жилой сектор	

110	Сорочинский КЭС п/с Сорочинская (ЗПО)	ф. 8 (ОКЭС)	ТП- 82,80,175,81,153,52, 83,214,151,74,12,28, 64,57,185 (ОКЭС) ТП- 160,188 (абонентские)	2. Воздействие сторонних лиц и организаций.	15 Прочее	ВЛ 10 кВ ф-16 п/с промбаза опора № 59/10/24 (ОКЭС) обнаружили воздушного змея на траверсе	"Земляная защита"	25.07.2020	15ч31м	16ч02м	00ч31м	ВЛ-10 кВ ф.16 откл. ЛР- 163 на п/с Сорочинская ф. 8 вкл.	КНС, школа интернат, жилой сектор	ВЛ-10 кВ ф.16 п/с "Промбаза" была запитана по ремонтной схеме с ф.8 п/с "Сорочинская" 25.07.2020 17ч24м ВЛ 10 кВ ф-16 на опоре №59/10/24 сняли воздушного змея ф. полностью вкл.
111	г.Оренбург п/с Овощевод (ЦПО)	ф.Ов-16, РП-54 2СШ-10кВ (ОПО)	ТП-3043, 3065 (ОКЭС)	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	13 Повреждение в ПС и других сетевых организаций	Повреждение в сетях ОПО.	Земляная защита	25.07.2020	22ч20м	23ч37м	01ч17м	вкл.	КНС (резерв), жилой сектор.	ТП-3043 запитали по ф.33-6 в 22ч49м
112	Октябрьский РУЭС п/с Нижний Гумбет (ЦПО)	ф.НГ-6 (ОКЭС)	ТП-50 2СШ, 55,54 (ОКЭС)	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	16 Не выявленная, неустановленная причина.	Дождь. Осмотр ВЛ причины отключения не выявил.	Земляная защита	27.07.2020	03ч59м	05ч37м	01ч38м	осмотрели фидер, повторно вкл.	водозабор (резерв), 2х скважины	
113	г.Оренбург РП-57 (ОПО)	ф.57-10 (ОПО)	ТП-3115 2СШ (ОКЭС)	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	13 Повреждение в ПС и других сетевых организаций	Повреждение КЛ- 10кВ (ОПО) от ТП- 750 до ТП-728 ф.57- 10	ТО	27.07.2020	05ч45м	06ч37м	00ч52м	запитали по ф.73-1 от ТП-755.	магазины, жильё.	
114	Бузулукский КЭС Гранчевский РУЭС п/с Гранчевская(ЗПО)	ф.1 (ОКЭС)	ТП-104,106,110, 117,118,119,120, 114,105,107,125, 124,212,208,207, 123,111 (ОКЭС) ТП-116,109,103, 101,102,121,122, 112 (Абонентские)	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	15 Прочее	ВЛ-10 кВ опора №67/42 на изоляторе фазы "В" слетел провод.	ЗПО откл. ф.1 Земля фазы "В"	27.07.2020	08ч15м	08ч30	00ч15м	откл. ЛР-3, ф.1 вкл.	Котельная, жилой сектор, быт.	устранили повреждение в 09ч40м вкл. ЛР-3
115	Оренбург п/с Кардонная (ЦПО)	ф.23 (ОПО)	ТП-3006, 3032 (1 СШ) (ОКЭС)	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	13 Повреждение в ПС и других сетевых организаций	Повреждение на участке ОПО	персонал смежной организации не сообщает	27.07.2020	09ч34м	10ч13м	00ч39м	на ТП-279 откл. ВН в ст. ТП-99, ф.Кр-23 вкл.	Школа№5, лицей №1 (резерв), жилой сектор, быт.	ТП-3032 1 СШ запитали по ф. 5-0 в 10ч19м
116	Абдулинский КЭС п/с Абдулино-Тяговая (РЖД)	ф.ВЧД-2 (РЖД)	ТП-107, 108, 90 (ОКЭС)	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	13 Повреждение в ПС и других сетевых организаций	на ВЛ-10кВ (РЖД) обрыв провода. Персонал РЖД откл. ф.ВЧД-2 на ТП-1.	фидер не отключался	27.07.2020	09ч40м	10ч20м	00ч40м	РЖД на ТП-1 вкл. ф.ВЧД-2	Ретронслятор (резерв), жилой сектор, быт.	
117	Орский КЭС Адамовский РУЭС п/с Коскульская (ВПО)	ф.5 (ОКЭС)	ТП-157, 383, 190 (ОКЭС)	1. Воздействие стихийных (погодных) явлений.	15 Прочее	Гроза. Дождь.	персонал смежной организации не сообщает	27.07.2020	10ч56м	11ч19м	00ч23м	повторно вкл. ф.5	Жилой сектор, быт.	осмотр эл. Оборудования, причины откл. не выявил.
118	Орский КЭС п/с Елшанская (ВПО)	ф.15 (ОрПО)	ТП-426 (ОКЭС)	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	13 Повреждение в ПС и других сетевых организаций	Повреждение в сетях ОрПО	персонал смежной организации не сообщает	27.07.2020	16ч25м	18ч10м	01ч45м	Вкл. ф.15.	Жилой сектор.	

119	Илекский РУЭС п/с Илекская (ЦПО)	ф.5 (ОКЭС)	ТП-17,24,29,30,39,52,53,54,55,57,62,64,72,74,82,87,93 (ОКЭС)	2. Воздействие сторонних лиц и организаций.	4 Повреждение изоляторов на ВЛ	В результате ДТП на ВЛ-10 кВ опора №10 слетело 2 изолятора. Авто. С места ДТП скрылся.	ф.5 не откл.	27.07.2020	18ч05м	18ч43м	00ч38м	устранили повреждение, ф.5 вкл.	Полиция (резерв), ФСБ, жилой сектор, быт.	
120	Орский КЭС, Новотроицкий РУЭС п/с."Очистные"(ОКЭС)	ф.16(абонентский)	ТП-цех обезвоживания(абонентская)	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	14 Повреждение в эл. установках абонентов	Повреждение в сетях абонента.	МТЗ	28.07.2020	08ч00м	—	—	ТП-цех обезвоживания перешли на резерв.	Цех обезвоживания.	
121	Октябрьский РУЭС п/с."Нижний Гумбет"(ЦПО)	Нг-6(ОКЭС)	ТП-50,54,55(ОКЭС)	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	1 Повреждение ТМ	На ТП-50 поврежден ТМГ-630кВа №2.	Земляная защита.	28.07.2020	10ч15м	14ч40м	04ч25м	Отключили повреждённый участок, ф.Нг-6 на п/с."Нижний Гумбет" вкл.	Скважины-резервное питание.	
122	Кувандыкский РУЭС п/с."РТП-1 Главная"(РЖД)	ф.2(РЖД)	ТП-729(РЖД)	2. Воздействие сторонних лиц и организаций.	13 Повреждение в ПС и других сетевых организаций	Энергоресурс при производстве земляных работ повредили КЛ-10кВ(РЖД) от РТП-1 Главная до ТП-729.	ТО	29.07.2020	11ч00м	17ч35м	06ч35м	РЖД восстановили КЛ-10кВ, ТП-729 вкл.	1-пяти этажный жилой дом,50-частных дома(абоненты ОКЭС).	ОКЭС в 15ч10м на ТП-729 установили ДГУ,абонентов ГУП "ОКЭС" запитали.В 17ч30м ДЭС с ТП-729 сняли.
123	Орский КЭС, Домбаровский РУЭС п/с."Домбаровская-1"(ВПО)	2 СШ 10кВ(ВПО)	ф.9(8ТП), ф.10(12ТП), ф.11(7ТП)(ОКЭС).	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	13 Повреждение в ПС и других сетевых организаций	На п/с."Домбаровская-1" отключился СВ-10кВ	МТЗ	29.07.2020	15ч40м	16ч40м	01ч00м	На п/с."Домбаровская-1" повторно вкл.СВ-10кВ.	ЦРБ-резерв, жилой сектор, быт.	
124	г. Оренбург РП-54 2-СШ (ОПО)	ф.54-6 (ОПО)	ТП-3065 (ОКЭС)	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	13 Повреждение в ПС и других сетевых организаций	РП-54 2 СШ РУ-10кВ откл. В ф. Ов-16	ТО	31.07.2020	10ч31м	11ч11м	00ч40м	РП-54 откл. В. ф 54-2 вкл. В.ф. Ов-16	жилой сектор	
125	Орский КЭС п/с ОЗТП (ОрПО)	ф.8 (ОрПО)	ТП-800,582 (ОКЭС)	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	13 Повреждение в ПС и других сетевых организаций	ВЛ-10 кВ (ОрПО) возгорание опоры	персонал смежной организации не сообщает	31.07.2020	14ч20м	15ч40м	01ч20м	ОрПО откл. поврежденный участок ф. вкл.	жилой сектор, быт	
126	Саракташский РУЭС п/с Саракташская (ЦПО)	ф.1 (ОКЭС)	243,241,245,280,258,234,270,248,294,304,286,214,236,299,271 (ОКЭС)	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	16 Не выявленная, неустановленная причина.	произвели осмотр ВЛ повреждений нет	ТО	31.07.2020	15ч42м	16ч15м	00ч33м	повторно вкл.	Больница, КНС (резерв), жилой сектор , быт	
127	Саракташский РУЭС п/с Саракташская (ЦПО)	ф.8 (ОКЭС)	226,291,262,240,267,268,225,269,305,271,273,238,259,239,221,221,263,216 (ОКЭС)	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	7 Повреждение ОПН, РВП	ТП-250 (ОКЭС) повреждены ОПНы	ТО	31.07.2020	15ч45м	16ч17м	00ч32м	откл. Р-8-1 ф. 8 запитали с ВЛ 10 кВ ф. 14 п/с Саракташская	Больница, очистные сооружения (резерв), жилой сектор , быт	откл. ТП-250,226 (ОКЭС) ТП-291 (абонентская) в 19ч05м ф.8 полностью вкл.
128	Октябрьский РУЭС п/с."Нижний Гумбет"(ЦПО)	Нг-6(ОКЭС)	ТП-50,54,55(ОКЭС)	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	4 Повреждение изоляторов на ВЛ	Гроза.На ВЛ-10кВ ф.Нг-6 опора №179 повреждён изолятор фазы "В".	Земляная защита.	31.07.2020 01.08.2020	23ч05м	01ч58м	02ч53м	На ВЛ-10кВ устранили повреждение, ф.Нг-6 на п/с."Нижний Гумбет" вкл.	Скважины-резервное питание.	

	№ по классификатору	Признаки					
		1 Воздействие стихийных (погодных) явлений.	2 Воздействие сторонних лиц и организаций.	3 Нарушение организационного характера (ошибочные действия)	4 Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	5 Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	
Причины	1 Повреждение ТМ	да	да	да	да	нет	
	2 Падение деревьев (веток)	да	да	да	да	нет	
	3 Обрыв (слесет) провода	да	да	да	да	нет	
	4 Повреждение изоляторов на в.л.	да	да	да	да	нет	ТО
	5 Повреждение опоры	да	да	да	да	нет	МТЗ
	6 Наличие «Земли»	да	да	да	да	нет	Земля
	7 Повреждение ОПН, РВП	да	да	да	да	нет	выпавших блиннеров нет
	8 Повреждение КЛ	да	да	да	да	нет	ТО, АПВ успешно
	9 Повреждение изоляторов на ТП	да	да	да	да	нет	ТО, АПВ не успешно
	10 Дефект контакта	да	да	да	да	нет	ПК
	11 Попадание птиц, животных под напряжение	нет	нет	нет	да	нет	персонал смежной организации не сообщает
	12 Неправильная работа РЗА.	нет	нет	нет	да	нет	фидер не отключался
	13 Повреждение в ПС и других сетевых организациях	да	да	да	нет	да	
	14 Повреждение в эл. установках абонентов	да	да	да	нет	да	
	15 Прочее	да	да	да	да	нет	
	16 Не выявленная, неустановленная причина	да	нет	нет	да	нет	