

Данные об аварийных отключениях по границам территориальных зон деятельности организации, вызванных авариями или внеплановыми отключениями объектов электросетевого хозяйства, с указанием даты аварийного отключения объектов электросетевого хозяйства и включения их в работу, причин аварий (по итогам расследования в установленном порядке) и мероприятий по их устранению по ГУП "ОКЭС" Июнь 2022 г.

№ п.п.	Наименование электроустановки		Признак нарушения	Причина нарушения	Дополнительная информация по причинам нарушений	Срабатывание коммутации (аш. з-ва)	Дата	Время откл.	Время вкл.	Длительность перерыва электроснабжения	Принятые меры	Отключенные потребители (эл.установки)	Примечание
	ПС или РП	№ТП											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	г. Оренбург ТП-3053 (ОКЭС)	гр.2 Подурова 68 (ОКЭС)	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	15 Прочее	На ТП-3053 поврежден АВ-100А гр.Подурова 68. Повреждена КЛ-0,4кВ (ОКЭС) от оп.3 до ВРУ Подурова 68	откл. АВ	01.06.2022	04ч20м	09ч41м	05ч21м	в ВРУ Подурова 68 подключили ДГУ в 09ч01м. Отключили поврежденную КЛ от опоры, вкл гр.0,4кВ с ТП	жилой сектор, МКД Подурова 68	05ч35м гр. Подурова 68 подключили на резервную гр.1 гр. вкл. не дается. КЛ-0,4кВ (ОКЭС) от оп.3 до ВРУ Подурова 68 восстановлена и вкл в 12ч38м
2	Сорочинские КЭС ТП-118 (ОКЭС)	гр.№1	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	15 Прочее	Повторно вкл. АВ	АВ-250А	02.06.2022	22ч14м	22ч28м	00ч14м	Повторно вкл	КНС №3 (резерв)	На КНС сработал АВР
3	Орский КЭС ТП-139(ОКЭС)	гр.Уличное освещение (ОКЭС)	2. Воздействие сторонних лиц и организаций.	5 Повреждение опоры	ДТП. Повреждена ж/б опора №46 (ОКЭС)	Группа не отключалась.	04.06.2022	06ч35м	06ч35м	00ч00м	Будут производить демонтаж опоры.	Уличное освещение.	Заменяли опору №46 в 12ч30м
4	Бугурусланские КЭС КТП-155 (ОКЭС)	гр.Пионерская (ОКЭС)	1. Воздействие стихийных (погодных) явлений.	14 Повреждение в эл. установках абонентов	Пожар ж/д по ул.Октябрьская 20	Группа не отключалась.	04.06.2022	14ч06м	14ч20м	00ч14м	Отключили ввод на ж/д, вкл гр.	Жилой сектор	
5	Бугурусланские КЭС КТП-123 (ОКЭС)	гр. СУ-9 (абонентская)	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	3 Обрыв (схлест) провода	На ВЛ-0,4кВ(ОКЭС) опора №8-9 схлест проводов	АВ-125А	07.06.2022	02ч50м	03ч15м	00ч25м	Устранили схлест, вкл.	ГАИ, грузоперевозки	
6	Бугурусланские КЭС КТП-123 (ОКЭС)	гр. СУ-9 (абонентская)	5. Ненормативность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	14 Повреждение в эл. установках абонентов	Повреждение на ВЛ-0,4кВ в сетях абонента. Нагрузка 8-21-22А	АВ-125А	07.06.2022	19ч10м	20ч04м	00ч54м	Повторно вкл	ГАИ, грузоперевозки	
7	Сорочинские КЭС ТП-161 (ОКЭС)	гр.2 (ОКЭС)	5. Ненормативность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	14 Повреждение в эл. установках абонентов	В сетях абонента по ул.Беснина 41 замыкание ввода в ж/д	АВ-160А	08.06.2022	20ч07м	20ч22м	00ч15м	Устранили, вкл	жилой сектор	
8	Оренбург ТП-3083(ОКЭС)	гр. Колдерная (абонентская)	5. Ненормативность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	14 Повреждение в эл. установках абонентов	Повреждена КЛ-0,4кВ от ТП-3083 до Колдерной(абонентская)	ПН-250А	10.06.2022	14ч18м	—	—	Отключили поврежденную КЛ	Колдерная	
9	Бугурусланские КЭС ТП-30 (ОКЭС)	СП-0,4кВ (ОКЭС)	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	15 Прочее	На ТП-30 (ОКЭС) сгорел ПН-400А по ф.А на вводном рубильнике, на гр.Молочная кухня вышел из строя узел учета. Нагрузка общая 230-106-142А	ПН-400А по ф.А	13.06.2022	13ч55м	15ч15м	01ч20м	устранили повреждения, вкл	Молочная кухня, дет.сад, жильё, быт	
10	Оренбург ТП-794 (ОПО)	1-2 СП (0,4 кВ) (ОПО)	5. Ненормативность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	13 Повреждение в ПС и других сетевых организациях	При производстве земляных работ повреждены две абонентские КЛ-0,4кВ от ТП-794 до Торгового центра	АВ	14.06.2022	17ч40м	20ч10м	02ч30м	ОПО повторно вкл 1 и 2 СП на ТП-794	Жилой сектор (ОКЭС)	
11	Орские КЭС Новоорский РУЭС ТП-64 (ОКЭС)	гр.№1 (ОКЭС)	2. Воздействие сторонних лиц и организаций.	15 Прочее	На ВЛН-0,4 кВ опора №6, в результате ДТП СИП слетел с крепления, сорвало прокалывающие зажимы.	2 ПН-250А	15.06.2022	16ч10м	17ч10м	01ч00м	устранили повреждения, вкл	Жилой сектор	
12	Саракташский РУЭС ТП-281 (ОКЭС)	гр.№2	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	15 Прочее	лопулда шина 0,4 кВ фазы "С", опуск от СП до рубильника группы№2	Группа не отключалась.	15.06.2022	17ч10м	17ч27м	00ч17м	устранили повреждения, вкл	Жилой сектор, быт.	
13	Сорочинский КЭС ТП-87(ОКЭС)	гр.№6(ОКЭС)	2. Воздействие сторонних лиц и организаций.	8 Повреждение КЛ	ООО"Сантехмонтаж" при производстве земляных работ повредили КЛ-0,4кВ(ОКЭС) от ТП-87 до ж/д ул.Фурманова 2	Группа не отключалась.	17.06.2022	11ч26м	13ч12м	01ч46м	Восстановили КЛ-0,4кВ,вкл.	5 этажный жилой дом.	В 11ч26м на ТП-87 откл. гр.№6 для ремонта КЛ-0,4кВ
14	Саракташский РУЭС ТП-210 (ОКЭС)	гр.№1(ОКЭС)	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	15 Прочее	Повреждён ПН-100А фазы "В".	Повреждён ПН-100А фазы "В".	17.06.2022	17ч30м	17ч55м	00ч25м	Заменяли поврежденный ПН-100А фазы "В", установили ПН-100А. Нагрузка: А-6А,В-119А,С-34А.	Магазин.	
15	Сорочинский КЭС ТП-87(ОКЭС)	гр.№6(ОКЭС)	2. Воздействие сторонних лиц и организаций.	8 Повреждение КЛ	ООО"Сантехмонтаж" при производстве земляных работ повредили КЛ-0,4кВ(ОКЭС) от ТП-87 до ж/д ул.Фурманова 2	Группа не отключалась.	22.06.2022	17ч54м	20ч11м	02ч17м	Восстановили КЛ-0,4кВ,вкл.	5 этажный жилой дом.	

16	Оренбург ТП-170 (ОПО)	гр.ОКЭС ввод №1(ОКЭС)	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	15 Прочее	Нагрузка А-4А, В-28А, С-27А	АВ-250А	23.06.2022	12*12м	12*45м	00*33м	вкл. АВ	ул. 60 лет Октября 30/2	
17	Бугурусланские КЭС КТП-113 (ОКЭС)	гр.Сосновая (ОКЭС)	1. Воздействие стихийных (погодных) явлений.	3 Обрыв (схлест) провода	Ветер. На ВЛ-0,4кВ (ОКЭС) схлест проводов.	АВ-100А	24.06.2022	22*00м	22*20м	00*20м	Устранили схлест, вкл.	жилой сектор	
18	Орские КЭС Домбаровский РУЭС ТП-142 (ОКЭС)	гр.2 (ОКЭС)	1. Воздействие стихийных (погодных) явлений.	3 Обрыв (схлест) провода	Ветер. Ливень. На ВЛ-0,4кВ (ОКЭС) в пролёте опор 3-4 схлест проводов.	АВ	24.06.2022 25.06.2022	21*40м	09*10м	11*30м	На ВЛ-0,4кВ в пролёте опоры №3-4 устранили схлест проводов.произошла перегрузка проводов на ВЛ-0,4кВ,гр.№2 вкл.	жилой сектор	Без напряжения 10 частных жилых дома.
19	Бугурусланский РУЭС ТП-107(ОКЭС)	гр.ИП Шарафутдинов(ОКЭС)	2. Воздействие сторонних лиц и организаций.	5 Повреждение опоры	ДТП. Повреждена ж/б опора №3 (ОКЭС)	Группа не отключалась.	25.06.2022	19*15м	23*15м	04*00м	заменяли опоры.	Промзона.	
20	Саракташский РУЭС ТП-273(ОКЭС)	гр.3(ОКЭС)	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	16 Не выявленная, неустановленная причина.	Нагрузка А-15А, В-18А, С-22А	ПН-100А	27.06.2022	09*30м	10*10м	00*40м	Заменяли повреждённый ПН-100А фазы "С"	Магазин.	отменен
21	Абдулинские КЭС ТП-80(ОКЭС)	гр.2(ОКЭС)	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	10 Дефект контакта	Плохой контакт на АВ гр.2	АВ-160А	27.06.2022	14*05м	14*25м	00*20м	Протянули контакт, вкл	Быт	
22	Бугурусланский КЭС ТП-105(ОКЭС)	гр.№1(ОКЭС)	1. Воздействие стихийных (погодных) явлений.	3 Обрыв (схлест) провода	Порывистый ветер. На ВЛ-0,4кВ произошёл схлест проводов ввод в ж/д. по ул. Мангажников 15.	Отключился автомат 100А.	27.06.2022	23*20м	23*50м	00*30м	Устранили схлест проводов, гр.№1 вкл.	Жилой сектор.	
23	Бугурусланский КЭС ТП-43 (ОКЭС)	гр.БХРУ (абонентская)	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	14 Повреждение в эл. установках абонентов	Схлест ВЛ-0,4кВ в сетях абонента	АВ-160А	28.06.2022	15*48м	17*10м	01*22м	устранили схлест, вкл	прием металлолома	

Данные об аварийных отключениях по границам территориальных зон деятельности организации, вызванных авариями или внешними отключаемыми объектами электрического хозяйства, с указанием даты аварийного отключения объектов электрического хозяйства и включения их в работу, причин аварий (по итогам расследования в установленном порядке) и мероприятий по их устранению по ГУП "ОКЭС" Июнь 2022 г.

№ п.п.	Наименование электроустановки			Признак нарушения	Причина нарушения	Дополнительная информация по причинам нарушения	Срабатывание коммутации (тип, у-во)	Дата	Время откл.	Время вкл.	Длительность перерыва электроснабжения	Принятые меры	Отключенные потребители (эл.установка)	Примечание
	ПС или РП	№фид	№ТП											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Сель-Илецкий РЭС ТП-210 (ОКЭС)	ТМ-1 (ОКЭС)	ТМ-1(ОКЭС)	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	1 Повреждение ТМ	поврежден ТМ-250кВА	выпавших блинkers нет	01.06.2022	08ч10м	11ч04м	02ч54м	Заменяли ТМ на 250кВА, вкл	Стомагология, магазины, общежитие, жилье	
2	Орские КЭС Неполнофазный РЭС п/с-1 Водоподъём (Уральская сталь)	ф.11 (ОКЭС)	ТП-Восточная поляна (ОКЭС), ТП-ЮК25/5, ТП-Гарани, ТП-Мех.завод, ТП-СТО, ТП-Новый (абонентские)	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	15 Прочее	Произвели осмотр, повреждений не обнаружено.	Земляная защита	01.06.2022	12ч30м	14ч28м	01ч58м	Произвели осмотр, повреждений не обнаружено, ф.11 повторно вкл.	Жилой сектор, тур.база, склады, СТО, гаражи, пром.зона	
3	Бузулукские КЭС Гравитационный РЭС п/с Гравитационный (ЭКО)	ф.2(ОКЭС)	ТП(ОКЭС):221,213,219,224,206,220,211,218,214,205,216,215,222,113,1,224(1),217(2),108 Абонентские: 201,202,223,115,204,226,203,209	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	8 Повреждение КЛ	Повреждена КЛ-10кВ(ОКЭС) от ТП-217 до опоры №87 в ст. ТП-108	МТЗ	02.06.2022	09ч38м	10ч02м	00ч24м	Выявили поврежденный участок, вкл.ф.2	Школа(нет ЕЭЭ), очистные,КНС,Жилой сектор,детсады	Без У ТП-108(котельная не работает), КЛ восстановлена 03.06.22 в 13ч45м
4	Оренбург РП-33(ОПО)	2СШ-10кВ(ОПО)	ТП(ОКЭС):3082,3125,3012,3089,3088,3043	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	8 Повреждение КЛ	Повреждение на ф.33-2. Повреждена КЛ-10кВ(ОКЭС) от ТП-3200 до Р-33-2-4. И поврежден Р-33-2-4	МТЗ	02.06.2022	09ч53м	10ч57м	01ч04м	ОПО заплатили 2СШ.Выявили поврежденный участок, вкл.ф.33-2	Жилой сектор, КНС(резерв), быт	ТП-3043 заплатили в 10ч33м, ТП-3125 заплатили в 10ч47м, ф.33-2 вкл. в 10ч57м. КЛ восстановлена в 16ч16м
5	Бузулукские КЭС Алексеевский РЭС п/с Фрунзе(СНО)	ф.Фр-2(ОКЭС)	ТП: 8,31,53,9,8,4,42,56,63,64,4 01,54,36,38,52,65,41,2,47,67,68	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	8 Повреждение КЛ	Повреждена одна из двух спаренных КЛ-10кВ(ОКЭС) от опоры №108 до опоры №11 (переход через ж/д)	ТО, АЛВ не успешно	02.06.2022	14ч15м	14ч57м	00ч42м	Откл. р-2-2, вкл. ф. Фр-2. Опнули 2 спаренные КЛ	ЦФБ(резерв), д/сад, быт, жилой сектор	Без У ТП-40,67,47,2,65,52,41(ж/д сектор). Вскл абонентов заплатили в 18ч00м
6	Оренбург п/с Пузевская(ЦПО)	ф.П-17 (Оренбургский р-н)	ТП-3226(ОКЭС)	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	13 Повреждение в ПС и других сетевых организациях	Повреждение в сетях Оренбургского р-на	ТО	02.06.2022	12ч30м	13ч53м	01ч23м	Оренбургский р-н выявил поврежденный участок, вкл. ф.П-17	На ТП-3226 нет абонентов	
7	Сель-Илецкий РЭС п/с Сель-Илецкая(ЦПО)	ф.СИ-10(ЦПО)	ТП-133(ОКЭС)	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	1 Повреждение ТМ	На ТП-133(ОКЭС) поврежден ТМ-25кВА	фидер на п/с не отключался	02.06.2022 03.06.2022	12ч15м	10ч50м	22ч15м	Заменяли ТМ, вкл.	НП бащи	Заменяли ТМ 03.06.2022
8	Орские КЭС Адомовский РЭС ВЛ-110кВ(ВПО)	п/с Адомовская-1(СШ) и п/с Адомовская-2(СШ)(ВПО)	ф.ОКЭС п/с Адомовская-2 и ф.19(п/с Адомовская-1)	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	13 Повреждение в ПС и других сетевых организациях	Повреждение по 110кВ в сетях ВПО	персонал смежной организации не сообщает	03.06.2022	08ч00м	08ч15м	00ч15м	ВПО повторно вкл.	Больница, насосная, жилой сектор, быт	
9	Оренбург п/с Ростопин(ЦПО)	ф.РП-1(ОКЭС) реконур РП-1-1	ТП ОКЭС 3017	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	13 Повреждение в ПС и других сетевых организациях	Повреждение в абонентских сетях после КРУН(ОПО)	ТО	03.06.2022	11ч37м	11ч38м	00ч01м	Повторно вкл. В-РП-1-1.	Жилой сектор	ОПО вкл. КРУН в ст. дач в 8ч30м
10	Абдулинский КЭС РП-2(ОКЭС)	ф.Город-2(ОКЭС)	ТП-3,4,5,6,7,1,7,2,10,12,16,20,21,22,24,28,30,34,71,72,94,97,101,102,106,115,122,123,126,127(ОКЭС)	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	16 Не выявленная, неустановленная причина.	Произвели осмотр электрооборудования повреждений не обнаружено.	ТО, АЛВ успешное.	03.06.2022	20ч54м	20ч54м	Время срабатывания АЛВ.	Время срабатывания АЛВ.	Жилой сектор,пром.зона.	
11	г.Оренбург РП УБР(Газпромаэнерго)	ф.21Н(Газпромаэнерго)	ТП-3079(ОКЭС)	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	13 Повреждение в ПС и других сетевых организациях	Повреждение в сетях Газпромаэнерго.	Земля	03.06.2022	21ч13м	21ч41м	00ч28м	Газпромаэнерго повторно выключили	ООО "Логистик".	

12	г.Оренбург РП УБР(Газпромэнерго)	ф.21Н(Газпромэнерго)	ТП-3079(ОКЭС)	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	13 Повреждение в ПС и других сетевых организациях	Повреждение в сетях Газпромэнерго.	Земля	03.06.2022 04.06.2022	22ч08м	01ч30м	03ч22м	Газпромэнерго отключили поврежденный участок, ф.21Н на РП-УБР выкл.	ООО "Логистик".	
13	г.Оренбург ЦРП ССК (Энергохолдинг)	1,2СШ-10кВ (Энергохолдинг), ф.23,25 (ОКЭС)	ТП-3272 (ОКЭС)	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	8 Повреждение КЛ	Повреждена КЛ-10кВ (ОКЭС) от ЦРП-ССК до ТП-3272 ф.25	ТО	04.06.2022	10ч30м	14ч30м	04ч00м	вкл, запитали по ф.23 с ЦРП ССК	Пром.зона	Восстановлена и испытана КЛ-10кВ ф.25 в 19ч25м. 05.06.22г. КЛ-10кВ от ЦРП ССК до ТП-3272 включена 08.06.2022 в 10ч12м.
14	Орские КЭС Гайский РУЭС п/с ГПП-2 (Гайский ГОК)	ВЛ-35кВ ф.11 (ОКЭС)	п/с ХПВ 2 подьёма, п/с ХПВ 3 подьёма, п/с ХПВ 4 подьёма (ОКЭС)	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	15 Прочее	Произвели осмотр, повреждений не обнаружено.	АПВ успешно	04.06.2022	13ч15м	13ч15м	Время срабатывания АПВ.	АПВ успешно	Шахты ВКХ (резерв)	
15	Орские КЭС Новогорный РУЭС п/с 1 Водоподъём (Уральская сталь)	ф.11 (ОКЭС)	ТП-Восточная поляна (ОКЭС), ТП-ЮК25/5, ТП-Гаражи, ТП-Мех.завод, ТП-СТО, ТП-Ина (абонентские)	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	15 Прочее	Произвели осмотр, повреждений не обнаружено.	Земляная защита	04.06.2022	14ч25м	15ч30м	01ч05м	Произвели осмотр,повреждений не обнаружено, ф.11повторно вкл.	Жилый сектор,тур.база, склады, СТО, гаражи, пром.зона	
16	Белевский РУЭС п/с Белевская (ЦПО)	ВЛ-35кВ "Дубовская-Белевская" (ЦПО)	ф.1, 2, 3, 5 (ОКЭС)	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	13 Повреждение в ПС и других сетевых организациях	Повреждение в сетях ЦПО	АПВ успешно	04.06.2022	17ч58м	17ч58м	Время срабатывания АПВ.	АПВ успешно	р.ц. Белевка	
17	Белевский РУЭС п/с Белевская (ЦПО)	ВЛ-35кВ "Дубовская-Белевская" (ЦПО)	ф.1, 2, 3, 5 (ОКЭС)	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	13 Повреждение в ПС и других сетевых организациях	Повреждение в сетях ЦПО	АПВ успешно	04.06.2022	18ч07м	18ч07м	Время срабатывания АПВ.	АПВ успешно	р.ц. Белевка	
18	Соль-Илецкий РУЭС п/с Соль-Илецкая(ЦПО)	ф.Св-10(ЦПО)	ТП-134,140,130,129,133,131,178,141,180,166,165,121,115,105,174,120,168(ОКЭС).	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	13 Повреждение в ПС и других сетевых организациях	Повреждение на ВЛ-10кВ(ЦПО) от п/с "Соль-Илецкая" до ПУС-1.	Земля	04.06.2022	19ч38м	20ч27м	00ч49м	На ВЛ-10кВ откл. ПУС-1, ф.Св-10 до ПУС-1 запитали по ф.2-3.	ОРТПЦ-резерв,магазин "Питерочка",АЭС "Лукойл",фермерские хозяйства.	ф.Св-10 включен по нормальной схеме.
19	Шарлыкский РУЭС п/с Шарлыкская(ЦПО)	1-2СШ 10кВ(ЦПО)	ф.1,ф.5,ф.6(ОКЭС)	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	13 Повреждение в ПС и других сетевых организациях	Гроза. Отключалась ВЛ-110кВ(ЦПО) от п/с "Александровская" до п/с "Шарлыкская".	АПВ успешно	04.06.2022	23ч45м	23ч45м	Время срабатывания АПВ.	Время срабатывания АПВ.	р.ц. Шарлык	
20	г.Оренбург РП-Южный Урал(ОПО)	ф.3(ОПО)	ТП-3129(ОКЭС)	1. Воздействие стихийных (погодных) явлений.	15 Прочее	Гроза.На РП-Южный Урал отключился В.ф.3.	ОПО не выстали	05.06.2022	00ч46м	00ч52м	00ч06м	По ТУ на РП-Южный Урал повторно вкл. В ф.3.	Жилый сектор.	
21	Октябрьский РУЭС п/с "Нижний Гумбет"(ЦПО)	ф.НГ-6(ОКЭС)	ТП-50,54,55(ОКЭС)	1. Воздействие стихийных (погодных) явлений.	15 Прочее	Гроза. На п/с "Нижний Гумбет" откл. В ф.НГ-6	выпавших близижков нет	05.06.2022	01ч05м	01ч17м	00ч12м	Повторно вкл.	Сважины.	
22	г.Оренбург РП-Южный Урал(ОПО)	ф.3(ОПО)	ТП-3129(ОКЭС)	1. Воздействие стихийных (погодных) явлений.	15 Прочее	Гроза.На РП-Южный Урал отключился В.ф.3.	ОПО не выстали	05.06.2022	01ч31м	01ч33м	00ч02м	По ТУ на РП-Южный Урал повторно вкл. В ф.3.	Жилый сектор.	
23	г.Оренбург РП-51(ОПО)	ф.51-6(ОПО)	ТП-3155,3275(ОКЭС)	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	13 Повреждение в ПС и других сетевых организациях	Дождь.Повреждение в смежных сетевых организациях.	МТЗ	05.06.2022	02ч17м	02ч57м	00ч40м	РПВ успешно.	Жилый сектор,пром.зона.	

24	г.Оренбург РП-12(ОПО)	ф.12-5(ОПО)	РП-31 2-СШ 6кВ(ОПО), ТП-3021(ОКЭС)	1. Воздействие стихийных (погодных) явлений.	15 Прочее	Дождь. На РП-12 отключился В.ф.12-5.	ОВО не выехали	05.06.2022	02ч26м	02ч27м	00ч01м	На РП-12 по ТУ повторно включили в ф.12-5	п/л."Чайка"	
25	г.Оренбург п/с."Стенная"(ЦПО)	ф.Сч-24(ОПО)	РП-61 2-СШ 10кВ(ОКЭС)	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	13 Повреждение в ПС и других сетевых организаций	Повреждена КЛ-10кВ(ОПО) от п/с."Стенная" до ЦРП Знодь-6кв.	МТЗ	05.06.2022	00ч34м	00ч40м	00ч06м	На РП-61 по ТУ откл. в ф.Сч-24,вкл.СВ-10кВ.	КНС резерв,Теговая "троейбусная" резерв,жилой сектор.	
26	Новосергиевский РЭС п/с."Новосергиевская"(ЭПО)	ф.5(ОКЭС)	ТП-501,516,511,507,517,509,513,512,508,519,518,1108(ОКЭС)	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	15 Прочее	В результате осмотра эл.оборудования обнаружили на ТП-517 сгорело ПК-16А по ф.С, других замечаний нет	МТЗ,АПВ не успешны.	05.06.2022	06ч08м	06ч18м	00ч10м	РПВ успешное.	Терминал,ЛЭС,жилой сектор,быт.	На ТП-517 заменили ПК-16А, вкл в 13ч00м
27	Амбулукский РЭС п/с Амбулукская(ЦПО)	ф.1(ОКЭС)	ТП-11,11,12,13,22,24,32,36,38,40,42,43,65,70,77,79,88,94,103,104,105,108,116(ОКЭС) ТП-90,99,106,117(Абонентская)	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	14 Повреждение в эл. установках абонентов	Повреждена КЛ-10кВ(Абонентская) от РТП до ТП-106	МТЗ	06.06.2022	06ч55м	08ч15м	01ч20м	откл. РТП-106, ф.1 вкл.	ЦРБ(резерв), д/сад, 2-Школа, водовод(резерв), Ледовый дворец(резерв), жилой сектор, быт.	
28	Оренбург п/с Юго-Восточная(ЦПО)	ф.ЮВ-11(ОПО)	РП-82(2 СШ 10кВ)(ОКЭС)	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	8 Повреждение КЛ	Повреждена КЛ-6кВ(ОПО) от п/с Юго-Восточная до РП-82 ф.ЮВ-11	Земля	06.06.2022	10ч06м	10ч10м	00ч04м	на РП-82 откл. в ф.ЮВ-11, вкл. СВ-6кВ	Бизнес центр "Восток"(резерв)	Восстановлена 28.06.2022
29	Амбулукский РЭС п/с Амбулукская(ЦПО)	ф.1(ОКЭС)	ТП-11,11,12,13,22,24,32,36,38,40,42,43,65,70,77,79,88,94,103,104,105,108,116(ОКЭС) ТП-90,99,106,117(Абонентская)	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	9 Повреждение изоляторов на ТП	На ТП-79 поврежден проходной изолятор фазы "В"	Земля	06.06.2022	10ч35м	10ч41м	00ч06м	откл. РТП-79, вкл. ф1	ЦРБ(резерв), д/сад, 2-Школа, водовод(резерв), Ледовый дворец(резерв), жилой сектор, быт.	в 12ч10м вкл. ТП-79
30	Медногорский РЭС РП-1(ОКЭС)	ф.6(ОКЭС)	ТП-61,62,63,64,65,66,67,68(ОКЭС) ТП-69(Абонентская)	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	8 Повреждение КЛ	Повреждена КЛ-10кВ(ОКЭС) от РП-1 до ЛР-42	МТЗ	06.06.2022	17ч00м	17ч48м	00ч48м	откл. ЛР-42, залитали по ф.3 от п/с Медногорская Городская	Теплолунет(резерв), жилой сектор, быт.	08.06.2022 в 14ч46м КЛ-10кВ от РП-1 до ЛР-42 восстановлена,июлю ченд,собрана н/ск.
31	Бузулукинский КЭС Курманавский РЭС п/с Курманавская(ЭПО)	1-2 СШ 10кВ(ЭПО)	ф.1, 2, 8, 10(ОКЭС)	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	13 Повреждение в ПС и других сетевых организаций	Персонал ЭПО о причине откл. не сообщает. Дождь, гроза.	персонал ЭПО не сообщает	06.06.2022	17ч21м	18ч18м	00ч57м	ЭПО вкл.	п.Курманавка	
32	Абдулинский КЭС п/с Повеянка(СПО)	ф.Пл-2(ОКЭС)	ТП: 23,25,26,31,33,35,36,37,38,39,42,43,44,45,46,76,77,82,83,87,89,93,96,111,116,119,120,121,125	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	15 Прочее	Гроза. На ТП-25 сгорел ПК 31,5А	МТЗ,АПВ успешное.	06.06.2022	19ч46м	19ч46м	00ч00м	Принесли смотру,устранили повреждение на ТП-25	ЦРБ(резерв), роддом(резерв),детский дом, котельная, школа, пожарная часть, жилой сектор, быт	ТП-25 вкл. в 20ч47м
33	Оренбург РП-31(ОПО)	полностью(не нормальная схема)	ТП(ОКЭС): 3021,3022	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	13 Повреждение в ПС и других сетевых организаций	На РП-31 повреждена разрядка КЛ-6кВ(ОПО) ф.Б-22	персонал ЭПО не сообщает	06.06.2022	19ч09м	20ч01м	00ч52м	ОПО вывели поврежденную КЛ, вкл.	Пионерские лагеря	
34	Абдулинский КЭС Матвеевский РЭС п/с Матвеевская(СПО)	ф.МТ-4(ОКЭС)	ТП 4(ОКЭС)	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	15 Прочее	Гроза. На ТП-4 сгорело 3 ПК-31,5А	ЭПК	06.06.2022	21ч30м	22ч22м	00ч52м	Заменяли ПК, вкл.	Жилой сектор, быт	Фидер на п/с не отключался

35	Абдуллинские КЭС РП-2(ОКЭС)	Ф.Город-3(ОКЭС)	ТП(ОКЭС)9(1,40,61,67,68,69,80,81,91,117	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	15 Прочее	Гроза	ТО, АПВ успешно	06.06.2022	22+30м	22+30м	00+00м	АПВ успешно	Насосная, водозабор, жилой сектор, быт	Осмотр будет производиться в светлое время суток
36	Абдуллинский КЭС п/с Полевая(СПО)	Ф.Пл-2(ОКЭС)	ТП: 23,25,26,31,33,35,36,37,38,39,42,43,44,45,46,76,77,8,2,83,87,89,93,96,111,116,1,19,120,121,125	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	15 Прочее	Гроза. Осмотр причину отключения не выявил.	МТЗ,АПВ успешное.	06.06.2022	22+39м	22+39м	00+00м	Провели осмотр	ЦРБ(резерв), роддом(резерв),детский я дом, котельная, школа, пожарная часть, жилой сектор, быт	
37	Бузулукские КЭС Плешановский РУЭС п/с Плешановская(ЭПО)	Полностью	Ф.(ОКЭС): 1,2,5,9,10	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	13 Повреждение в ПС и других сетевых организаций	Гроза. Отключалась ВЛ-110кВ(ЭПО) цепь Сорочинская СЭС - п/с Плешановская и цепь п/с Плешановская - Кошкино	ЭПО не сообщает	06.06.2022	23+26м	23+53м	00+27м	ЭПО повторно вкл.	Больница, насосная,роддом, жилой сектор, быт,полиция, суд, школа, д\сад, котельная	
38	Октябрьский РУЭС п/с "Нижний Гумбет"(ЦПО)	Ф.Н-6(ОКЭС)	ТП-50,54,55(ОКЭС)	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	15 Прочее	На ВЛ-6кВ РТП ТП-54 поврежден изолятор(ОКЭС)	МТЗ	07.06.2022	02+10м	04+20	02+10м	Откл. СР-4-10, запитали Ф.НГ-6	Сважины.	В 09+51м на РТП-54 заменили изолятор, вкл. СР-4-10
39	Бузулукские КЭС Асеевский РУЭС п/с Титова-Загладина(РЖД)	полностью по 110кВ	РП-1(ОКЭС)	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	13 Повреждение в ПС и других сетевых организаций	Гроза. п/с Титова-Загладина откл. по 110кВ	РЖД не сообщает	07.06.2022	05+07м	05+18м	00+11м	РП-1 запитали по Ф.ФР-4	Водопад,школа, д\сад,лесхоз,нефтебаза , жилой сектор, быт	
40	Октябрьский РУЭС п/с "Нижний Гумбет"(ЦПО)	Ф.Н-6(ОКЭС)	ТП-50,54,55(ОКЭС)	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	7 Повреждение ОПН, РВП	На ТП-55 поврежден разрядник	Земля	07.06.2022	09+55м	10+11	00+16м	Откл. СР-4-10, вкл. Ф.НГ-6	Сважины.	в 11+23м вкл.СР-4-10 запитали ТП-54, 55.
41	Орские КЭС Гайский РУЭС п/с ЦРП-2 (ОКЭС)	Ф.58 (ОКЭС)	ТП-21,32, 31,62А ТП-ДК, КТП-Ф0К, КТП-Б2, КТП-Б3 (ОКЭС)	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	15 Прочее	Осмотр причины откл. не выявил	МТЗ	07.06.2022	10+11м	11+15м	01+04м	вкл. Ф.58, запитали ТП-ДК, ТП-21.	Жилой сектор, быт.	ТП-31,32,62А, КТП-Ф0К,Б2, Б3 запитали по Ф.9 от ЦРП-3
42	Оренбург РП-43 (ОКЭС)	Ф.43-4 (Оборонэнерго)	ТП-1032 (2 СШ), 1363 (2СШ) (Оборонэнерго)	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	13 Повреждение в ПС и других сетевых организаций	Повреждение в сетях Оборонэнерго.	МТЗ	07.06.2022	12+20м	12+51м	00+31м	вкл. Ф.43-4	воинская часть.	
43	Орские КЭС Гайский РУЭС ЦРП-1 (ОКЭС)	Ф.10 (ОКЭС)	Ф.10 на ЦРП-1 не откл.	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	15 Прочее	На ВЛ-6кВ произошло возгорание деревянной анкерной опоры №8.	фицлер не отключался	07.06.2022	12+30м	16+40м	04+10м	Заменяли опоры, Ф.10 вкл. по нормальной схеме	Абоненты не откл.	Вывели в ремонт ВЛ-6кВ от КТП-8 до КТП-9.
44	Бузулукский КЭС Ташлинский РУЭС п/с Ташлинская (ЭПО)	Ф.6(ОКЭС)	ТП-633,604,645,601, 603,622,903,643,639,640,6 38,619,636,637,625,902,61 6,642,615,605,635,641,641, 632,627 (ОКЭС) ТП-611,618,628,630 (абонентские)	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	15 Прочее	Сильный ветер. Осмотр причины откл. не выявил.	ТО	07.06.2022	18+25м	18+52м	00+27м	повторно вкл.	Котельная (резерв), больница (резерв), жилой сектор, быт.	
45	Саранташский РУЭС п/с Саранташская (ЦПО)	Ф.14 (ОКЭС) не откл	ТП-244, 204, 247, 228, 227, 275, 266, 232, 237, 279, 256 (ОКЭС) ТП-230, 252 (РЖД)	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	14 Повреждение в эл. установках абонентов	Ветер. На абонентской опалке ВЛ-10кВ (РЖД) на Р.14-8 горит нож по Ф.В	На ВЛ-10кВ откл рекулзуер №1 от ТО	07.06.2022	19+04м	19+06м	00+02м	повторно вкл.	Школа, жилой сектор, быт	На отпайке ВЛ-10кВ отключили Р.14-8 в 20+45м, без напряжения ТП-252, 230 (РЖД) водозабор, дачи, 11+55м 08.06.2022 РЖД устранили повреждение,включили.
46	Абдуллинские КЭС п/с Полевая (СПО)	Ф.Пл-2 (ОКЭС)	КТП-93 (ОКЭС)	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	15 Прочее	На КТП-93 (ОКЭС) сгорел ПК-30А по Ф.С. При осмотре оборудования заменений нет. Нагрузка 5-5-5А	фицлер не отключался	08.06.2022	22+55м	23+54м	00+59м	Заменяли ПК, вкл. ТП-93	Гречневый завод	

47	г.Оренбург РП-10(ОПО)	ф.10-20(ОПО)	ТП-3006 2СШ-6кВ(ОКЭС)	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	13 Повреждение в ПС и других сетевых организациях	На РП-10 откл. "В" ф.10-20	не выезжали	08.06.2022	10ч27м	10ч36м	00ч09м	Персонал ОПО повторно вкл. по ТУ	Школа(нет ЕГЭ), жилой сектор, Быт	
48	г.Оренбург РП-43(ОКЭС)	ф.43-6(ОПО)	ТП-3030, ТП-3040 1СШ-10кВ(ОКЭС)	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	13 Повреждение в ПС и других сетевых организациях	Повреждена КЛ-10кВ (ОПО) от РП-43 до ТП-639	ТО	08.06.2022	10ч36м	11ч04м	00ч28м	На ТП-3040 вкл. СРВ-10кВ ТП-3030 запитали в 1ч42м	Школа(нет ЕГЭ), ПНС, ЦТП, жилой сектор, Быт	ТП-3030, ТП-3040 1СШ-10кВ(ОКЭС) запитаны по ремонтной схеме ОПО.
49	г.Оренбург РП-12(ОПО)	ф.12-5(ОПО)	РП-31 2-СШ 6кВ(ОПО), ТП-3021(ОКЭС)	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	13 Повреждение в ПС и других сетевых организациях	Повреждение в сетях ОПО	ОПО не выезжали	08.06.2022	11ч53м	11ч55м	00ч02м	На РП-12 по ТУ повторно включили в ф.12-5	п/л."Чайка"	
50	г.Оренбург РП-12(ОПО)	ф.12-5(ОПО)	РП-31 2-СШ 6кВ(ОПО), ТП-3021(ОКЭС)	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	13 Повреждение в ПС и других сетевых организациях	Повреждение в сетях ОПО	ОПО не выезжали	08.06.2022	12ч50м	13ч00м	00ч10м	На РП-12 по ТУ повторно включили в ф.12-5	п/л."Чайка"	
51	г.Оренбург РП-12(ОПО)	ф.12-5(ОПО)	РП-31 2-СШ 6кВ(ОПО), ТП-3021(ОКЭС)	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	13 Повреждение в ПС и других сетевых организациях	Повреждение в сетях ОПО	ОПО не выезжали	08.06.2022	13ч16м	13ч18м	00ч02м	На РП-31 по ТУ отключили в ф.12-5,включили СВ-6кВ.	п/л."Чайка"	
52	Бузуруславский КЭС, Алевксеевский РЭС п/с."Фрунзе"(СПО)	1-СШ 10кВ(СПО)	ф.Фр-1(15ТП),ф.Фр-2(19ТП)(ОКЭС).	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	13 Повреждение в ПС и других сетевых организациях	Отключилась ВЛ-35кВ(СПО) от п/с."Алееева-Тата" до п/с."Фрунзе".	персонал смежной организации не сообщает	08.06.2022	16ч57м	17ч01м	00ч04м	На п/с."Фрунзе"включили и СВ-10кВ.	Больница-резерв,школа,детсад, полиция,нефтевая компания,жилой сектор,быт.	
53	Орский КЭС, Гайский РЭС п/с."ТПП-2"(Гайский ГОК)	ВЛ-35кВ ф.4(ОКЭС)	п/с ХЛВ 2 подьема 1-СШ 6кВ, п/с ХЛВ 3 подьема 1-СШ 6кВ, п/с ХЛВ 4 подьема 1-СШ 6кВ (ОКЭС)	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	16 Не выявленная, неустановленная причина.	Произвели осмотр,повреждений не обнаружено.	МТЗ,ЛПВ успешное.	09.06.2022	09ч10м	09ч10м	Время срабатывания ЛПВ.	Время срабатывания ЛПВ.	Водоход.	
54	Бузуруславский КЭС,Северный РЭС п/с."Северная"(СПО)	ф.Св-2(СПО)	ТП-Св 2-13, Св 2-15, Св 2-8(ОКЭС)	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	14 Повреждение в эл. установках абонентов	Повреждение на абонентском участке.	ТО	09.06.2022	15ч15м	17ч08м	01ч53м	Откл. поврежденный абонентский участок. Ф.Св-2 вкл.	Детсад,кафе,жилой сектор.	
55	Бузуруславский КЭС РП-2(ОКЭС)	ф. Мельничный(ОКЭС) ТП-281	ТП-46,81(2СШ)	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	8 Повреждение КЛ	На ТП-281 откл. выключателя в с. ТП-46. Повреждена КЛ-6кВ от ТП-46 до ТП-81(ОКЭС)	ТО	10.06.2022	08ч31м	08ч58м	00ч27м	Вывели поврежденную КЛ, абонентов запитали по резерву	Дом престарелых(резерв),школа(резерв), быт	Фидер на РП-2 не отключался. В 16ч20м КЛ восстановлена
56	Оренбург РП-52(ОПО)	ф.52-1(ОПО)	ТП-3103(1СШ)	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	13 Повреждение в ПС и других сетевых организациях	Повреждена КЛ-10кВ от РП-52 до ТП-696(ОПО)	ТО	10.06.2022	13ч47м	14ч13м	00ч26м	На ТП-3103 в РУ-0,4кВ вкл. СР-0,4кВ	Жилой сектор	
57	Орские КЭС Дембаровский РЭС п/с.Домбаровская-1 (ВПО)	ф.Д-3 (ВПО)	ТП-167,211,216,142, 188, 206, 212,218 (ОКЭС)	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	13 Повреждение в ПС и других сетевых организациях	Повреждение в сетях ВПО	МТЗ	10.06.2022	22ч50м	22ч57м	00ч07м	Повторно вкл.	Пожарная охрана, полиция, жилой сектор, быт	

58	Оренбург РП-64(ОКЭС)	ЗСШ-10кВ(ОКЭС)(резервная схема запитано от РП-62)	ТП:3075(2СШ), 1757(1СШ),1796(1СШ),1874(1СШ),1940(1СШ),1941(1СШ)	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	14 Повреждение в эл. установках абонентов	На РП-62 откл. ЗСШ питающая ЗСШ-10кВ РП-64. Повреждение на ф.64-33(сегна)	персонал смежной организации не сообщал	11.06.2022	09+21м	09+42м	00+21м	Откл. поврежденный абонентский участок. Запитали ЗСШ-10кВ на РП-64	Жилой сектор, СКК Оренбуржья(резерв)	ф. 64-33 вкл. до первой ТП-1757 в 10+40м
59	Оренбург РП-33(ОПО)	ф.33-7(ОПО)	ТП-3016	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	13 Повреждение в ПС и других сетевых организациях	Повреждение на ТП-941(ОПО)	ТО	11.06.2022	09+27м	09+28м	00+01м	ОПО повторно вкл	Жилой сектор, почта, быт	
60	Соль-Илецкий РУЭС РП-1(ОКЭС)	ф.1-5(ОКЭС)	ТП:9,9а,10,10а,50,143,3,96	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	4 Повреждение изоляторов на ВЛ	На ВЛ-10кВ опора №16 поврежден изолятор(ОКЭС)	ТО	11.06.2022	15+10м	15+30м	00+20м	Заменяли изолятор,вкл.	Больница(резерв), терьма(резерв), жилой сектор, быт	
61	Соль-Илецкий РУЭС РП-1(ЦПО)	ф.1-1(ЦПО)	ТП(ОКЭС):106	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	13 Повреждение в ПС и других сетевых организациях	Повреждение в сетях ЦПО	МТЗ	11.06.2022	15+45м	16+10м	00+25м	ЦПО устранили повреждение, вкл.	Телевышка(резерв)	
62	Абдулкасия РУЭС п/с Абдулкасия (ЦПО)	ф.АК-1(ОКЭС)	ТП: 11,12,13,24,32,36,38,40,42,43,44,65,70,77,79,88,90,9,4,99,103,104,105,106,108,116,117,118	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	15 Не выключена, неустановленная причина.	Гроза. Осмотр причину отключения не выявил.	МТЗ, АПВ успешно	11.06.2022	16+24м	16+24м	00+00м	Провели осмотр	Водород(резерв),почта, школа, д\сад, жилой сектор	
63	Орский КЭС, Гайский РУЭС п/с "КПП-1"(Гайский ГОК)	ф.19(ОКЭС)	КТП-400,КТП-600(ОКЭС)	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	15 Прочее	Осмотр причину отключения не выявил.	Земля	12.06.2022	06+20м	06+40м	00+20м	Повторно вкл., контроль изоляции в норме.	пос.Калиновка.	
64	г.Оренбург РП-8 (ОКЭС)	ф.8-4 (ОПО)	ТП (ОПО)	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	13 Повреждение в ПС и других сетевых организациях	Повреждение КЛ-6кВ от ТП-599 до ТП-216 в сетях ОПО	ТО	12.06.2022	08+54м	09+35м	00+41м	Вывели поврежденный участок, вкл.ф.8-4	Абоненты ОПО	
65	Оренбург РП-56(ОПО)	ф.56-8(ОПО)	ТП-3119(2СШ)	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	13 Повреждение в ПС и других сетевых организациях	Повреждение в сетях ОПО	ТО	14.06.2022	00+25м	00+52м	00+27м	ОПО повторно вкл	Суд(резерв), быт	
66	Оренбург РП-40(ОПО)	1 СШ-10кВ(ОПО)	ТП(ОКЭС): 3301(1СШ),3302(1СШ)	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	13 Повреждение в ПС и других сетевых организациях	Повреждение на ф. 40-1(ОПО)	ТО	14.06.2022	00+25м	00+52м	00+27м	ОПО откл. поврежденный участок, запитали РП-40	Жилой сектор	Ремонтная схема РП-40 1 СШ запитана по ф. 56-8
67	Орский КЭС Гайский РУЭС п/с ГПП-2 (Гайский ГОК)	ф.24 (ОКЭС)	ТП-46,47,48,51,52,55,60,61,67 (ОКЭС)	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	15 Прочее	На ВЛ-6 кВ опора №16 заменили 2 изолятора. Ф.24 вкл. не дался. Повреждена КЛ-6кВ(ОКЭС) от п/с ГПП-2 до РЛНД 0м	Земля	14.06.2022	09+40м	20+05м	10+25м	Устранили повреждение, вывели поврежденный участок, вкл.	Жилой сектор, быт	КЛ восстановлена 18.06.22 в 17+20м
68	Орский КЭС Гайский РУЭС п/с ГПП-2 (Гайский ГОК)	ф.53 (ОКЭС)	ЦРП-3 (2СШ) (ОКЭС) ТП-36,37,35,34,33 КТП-8 школа (ОКЭС)	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	15 Прочее	Повреждена КЛ-6кВ(ОКЭС) от ГПП-2 до ЦРП-3.	МТЗ	14.06.2022	09+40м	11+05м	01+25м	На ЦРП-3 вкл. СВ-6 кВ	Школа, стоматология, жилой сектор, быт	17.06.2022 КЛ-6кВ от п/с "ГПП-2" до ЦРП-3 восстановлена, листы энд. выключена на холостой ход в 19+03м.

69	Оренбург п/с Ростощи(ЦПО)	Ф. РШ-1(ОКЭС)	ТП(ОКЭС):3121,3122,3123, 3124,3125,3017,312,1779 и днии Ростощи	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	15 Прочее	Повреждена КЛ-10кВ от оп.1 до п/с Ростощи(ОКЭС), на ТП-3124 повреждены опорные изоляторы	ТО, АПВ не успешно	15.06.2022	05+36м	07+27м	01+51м	Вывели поврежденные участки, запитали абонентов	Жилой сектор, КНС, быт, дачи, д/влад	в 08+28м на ТП-3124 подключили ДГУ. В 12+13м откл. ДГУ ТП-3124 вкл. по нормальной схеме. КЛ-10кВ от оп.1 до п/с Ростощи восстановлена и испытана в 22+00м 15.06.22. Включена 16.06.2022 в 17+44м.
70	Оренбург РП-71 (ОПО)	Ф.71-5 (ОКЭС)	ТП-3216 (1 СШ), 3217, 3218 (ОКЭС)	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	8 Повреждение КЛ	В результате земляных работ, сторонней организацией повреждена КЛ-10 кВ (ОКЭС) от ТП-3217 до ТП-3218	персонал смежной организации не сообщает	15.06.2022	10+22м	12+07м	01+45м	откл. поврежденную КЛ, ф.71-5 вкл.	Школа (резерв), жилой сектор, быт.	На ТП-3218 подключили ДГУ в 13+34м. КЛ-10 кВ от ТП-3217 до ТП-3218 вкл. в 16+42м. В 17+00м откл. ДГУ КЛ-10 кВ (ОКЭС) от ТП-3217 до ТП-3218 восстановлена и ТП-3218 вкл. по нормальной схеме.
71	Оренбург РП-71 (ОПО)	71-8 (ОКЭС)	ТП-3139(2СШ),3140, 3141,3142, 3143, 3145,3144,3146 (2СШ),3148, 3149 (ОКЭС)	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	13 Повреждение в ПС и других сетевых организациях	Повреждение в сетях ОПО	персонал смежной организации не сообщает	15.06.2022	10+22м	11+25м	01+03м	На ТП-3139 откл. ВН в ст.РП-71 ф.71-8, вкл.СРВ-10кВ.	КНС (резерв), Жилой сектор	На РП-71 в 12+07м вкл. ф.71-8
73	Оренбург РП-41 (ОКЭС)	Ф.41-8 (ОКЭС)	РП-46 (Абонентская)	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	13 Повреждение в ПС и других сетевых организациях	Повреждение в смежной сетевой организации.	МТЗ	15.06.2022	14+17м	15+06м	00+49м	На РП-46 вкл СВ-10кВ	Бессер Блок. (резерв)	
74	Бузулукский КЭС, п/с "Железнодорожная Больница"(РЖД)	Ф.Регранслитор(ОКЭС)	ТП-428,455,486,422,245,487,73,309 1-СШ 6кВ(ОКЭС).	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	15 Прочее	Осмотр причину отключения не выявил.	ТО	16.06.2022	12+06м	12+56м	00+50м	На ВЛ-6кВ откл. ЛР-37, ф.Регранслитор на п/с "Железнодорожная в Больница" включили до ЛР-37. В 13+28м ф.Регранслитор включили полностью.	Регранслитор-резерв,детсад-резерв,жилой сектор,быт.	
75	г.Оренбург РП-3(ОПО)	Ф.3-9(ОПО)	ТП-3047(ОКЭС)	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	13 Повреждение в ПС и других сетевых организациях	Повреждена КЛ-6кВ(ОПО) от ТП-563 до ТП-759.	Земля	16.06.2022	14+56м	15+47м	00+51м	Откл. повр.участок,вкл.	АБК.	
76	г.Оренбург РП-77 (ОПО)	Ф.77-1 (ОПО)	РП-5 2СШ (ОПО), ТП-3007 2СШ, ТП-3032 2СШ (ОКЭС)	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	13 Повреждение в ПС и других сетевых организациях	Повреждена КЛ-6кВ (ОПО) от РП-77 до ТП-3007.	ТО	16.06.2022	20+01м	20+40м	00+39м	Вывели поврежденную КЛ, на РП-5 вкл СВ-6кВ	Спид,лаборатория (резерв), школа (резерв), общежитие (резерв), жилой сектор	КЛ-6кВ от РП-77 до ТП-3007 вкл. 17.06.22 в 23+21м
77	г.Оренбург п/с Кордонная (ЦПО)	Ф.Кр-23 (ОПО)	ТП-3006 1СШ (ОКЭС)	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	13 Повреждение в ПС и других сетевых организациях	Повреждена КЛ-6кВ (ОПО) ф.Кр-23 от ТП-284 до ТП-3006.	Земля	16.06.2022	20+45м	21+00м	00+15м	На ТП-3006 вкл СВН, вывели поврежденную КЛ, вкл ф.Кр-23	школа (резерв), жилой сектор	КЛ-6кВ от ТП-284 до ТП-3006 восстановлена.включена 21.06.2022 в 03+26м.
78	г.Оренбург на п/с Юго-Западная (ЦПО)	Ф.ЮЗ-38 (ОПО)	РП-40 2СШ(ОПО), ТП-3301 1СШ, ТП-3302 1СШ (ОКЭС)	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	13 Повреждение в ПС и других сетевых организациях	Повреждение в сетях ОПО	Земля	17.06.2022	06+15м	07+11м	00+56м	вкл	МКД (резерв) по ул Черепановых 40,44, Банный 1,2,3	
79	г.Оренбург РП-57 (ОПО)	Ф.57-10 (ОПО)	ТП-3115 2СШ, ТП-3227 2СШ (ОКЭС)	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	13 Повреждение в ПС и других сетевых организациях	Повреждена КЛ-10кВ(ОПО) от ТП-1199 до ТП-750.	ТО	17.06.2022	07+23м	08+10м	00+47м	Вывели поврежденный участок, запитали по ф.60-2	Юрид.лица, магазины, библиотека (резерв), жилье	
80	г.Оренбург РП-5 (ОПО)	2-СШ 6кВ(ОПО)	ТП-3007-3-СШ 6кВ,3032 2-СШ 6кВ(ОКЭС)	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	13 Повреждение в ПС и других сетевых организациях	Повреждение в сетях ОПО по ф.5-9.	МТЗ	17.06.2022	11+23м	11+25м	00+02м	На РП-5 по ТУ повторно вкл. СВ-6кВ.	Спид,лаборатория-резерв, Лицей №1-резерв, МКД, жилой сектор,быт.	РП-5 2-СШ 6кВ запитана по ремонтной схеме через СВ-6кВ.

81	Орский КЭС Новотроицкий РУЭС п/с "Новотроицкая" (МЭС)	ВЛ-110кВ от п/с "Новотроицкая" до п/с "Город-2" и п/с "Город-3" Цеть (ОКЭС)	п/с "Город-2" и п/с "Город-3" 2-СШ 110/35/6 кВ (ОКЭС)	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	15 Прочее	Производит осмотр ВЛ-110кВ от п/с "Новотроицкая" до п/с "Город-2" и п/с "Город-3" Цеть	МТЗ АПВ не успешно	17.06.2022	13*10м	13*10м	Время срабатывания АВР	Время срабатывания АВР	часть г. Новотроицк	ВЛ-110кВ от п/с "Новотроицкая" до п/с "Город-2" и п/с "Город-3" Цеть включены в 17*15м, п/с "Город-2" и п/с "Город-3" включены по нормальной схеме.
82	Медногорский РУЭС РП-1 (ОКЭС)	Ф.6 (ОКЭС)	ТП-61,62,63,64,65,66, 67,68,610(ОКЭС) ТП-69 (абонентская)	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	8 Повреждение КЛ	ВЛ-10кВ ф.6 опора №1 ЛР-№42 повреждена почвевая жевательная заделка.	Земля	17.06.2022	14*00м	14*37м	00*37м	Откл. повр.участок,ф.6 до ЛР-№42 запитали по ф.3 п/с "Медногорская-Городская".	ЦТП,полиция,жилой сектор,быт.	18.06.22 в 15*15м КЛ восстановлена
83	Амбуласский РУЭС п/с "Амбуласская" (ЦПО)	Ф.Ам-1(ОКЭС)	ТП-11,12,13,22,24,32, 36,38,40,42,43,65,70,77,79 ,88,94,103,104,105,108,11 6,118 (ОКЭС) ТП-90,99,106,117 (Абонентская)	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	15 Прочее	Произвели осмотр электрооборудования,л овердений не выявлено.	ТО, АПВ успешно	17.06.2022	16*20м	16*20м	Время срабатывания АПВ.	Произвели осмотр электрооборудования повреждений не выявлено.	Водоход,больница-резерв,ледовый дворец,школа№3,жило й сектор,быт.	
84	Орские КЭС Гайский РУЭС КПП-1 (Гайский ГОК)	1 СШ-6 кВ (Гайский ГОК)	Ф.19(ОКЭС) ТП-400, 630, 401 (ОКЭС) ТП-Санаторий Гай (абонентская)	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	13 Повреждение в ПС и других сетевых организаций	Повреждение в сетях Гайский ГОК	персонал омпанной организации не сообщат	18.06.2022	06*20м	06*40м	00*20м	На КПП-1 вкл. 1 СШ 6 кВ	п.Калиновка, п.Херсон.	
85	Оренбург РП-33(ОПО)	Ф.33-6(ОПО)	ТП(ОКЭС): 3082,3043	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	13 Повреждение в ПС и других сетевых организаций	Повреждение в сетях ОПО	ТО	18.06.2022	07*40м	07*43м	00*03м	ОПО повторно вкл.	Жилой сектор, быт, КНС	
86	Оренбург РП-52(ОПО)	Ф.52-9(ОПО)	ТП(ОКЭС):3103(2СШ)	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	13 Повреждение в ПС и других сетевых организаций	Повреждена КЛ-10кВ от РП-52 до ТП-606(ОПО)	ТО	18.06.2022	13*54м	14*35м	00*41м	ОПО вывели поврежденную КЛ, вкл.	Жилой сектор, быт	
87	Кувандыкский РУЭС п/с Кувандыкская (ВЮ)	Ф.Рамазан-1 (ОКЭС)	п/с Рамазан (1 СШ) (ОКЭС)	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	15 Прочее	Дождь. Гроза.	ТО, АПВ успешно	18.06.2022	19*33м	19*33м	Время срабатывания АПВ.	АПВ успешно	Водозабор (резерв)	
88	Кувандыкский РУЭС п/с Кувандыкская (ВПО)	Ф.23 (ВПО)	РП-2 (1 СШ 6кВ) ТП-309,310,312,314,311,313,3 16,317,318,201,202, 203, 209, 210 (ОКЭС)	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	13 Повреждение в ПС и других сетевых организаций	Дождь. Гроза.	ТО, АПВ успешно	18.06.2022	19*35м	19*35м	Время срабатывания АПВ.	АПВ успешно	д/с котельная, очистные сооружения (резерв), насосная (резерв), тиммазия, жилой сектор, быт.	
89	Кувандыкский РУЭС п/с Кувандыкская (ВПО)	Ф.23 (ВПО)	РП-2 (1 СШ 6кВ) ТП-309,310,312,314,311,313,3 16,317,318,201,202, 203, 209, 210 (ОКЭС)	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	13 Повреждение в ПС и других сетевых организаций	Дождь. Гроза. Осмотр причины откл. не выявил.	ТО, АПВ успешно	18.06.2022	19*42м	19*42м	Время срабатывания АПВ.	АПВ успешно	д/с котельная, очистные сооружения (резерв), насосная (резерв), тиммазия, жилой сектор, быт.	
90	Оренбург РП-51(ОПО)	Ф.51-3(ОПО)	ТП(ОКЭС):3152(1СШ)	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	13 Повреждение в ПС и других сетевых организаций	Бригада ОПО на ВЛ-10кВ(ОПО) произвдила неотложные работы	выпавших блинжеров вет	19.06.2022	14*53м	15*14м	00*21м	ОПО устранило повреждение, вкл.	Жилой сектор	
91	Оренбург п/с Ростощи(ЦПО)	Ф.РШ-1(ОКЭС)	ТП(ОКЭС):3121,3122,3123, 3124,3125,3017,312,1779 и дачи Ростощи	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	3 Обрыв (схват) провода	На ВЛ-10кВ(ОКЭС) РЛНД Р-РШ-1-7 отгорел шлейф, повреждены изоляторы	ТО, АПВ не успешно	19.06.2022	14*21м	15*24м	01*23м	Вывели поврежденный участок, запитали абонентов	Жилой сектор, быт, КНС(резерв), насосная	в 18*34м устранили повреждение, вкл. по п/с
92	Бузулуковский КЭС п/с Бузулуковская (ВПО)	Ф.Водоход-1 (ОКЭС)	РП-15 1СШ (ВКХ), РП-21 1СШ, РП-16 1СШ, ТП-365, 409, 98, 294, 223, 100, 190 2СШ (ОКЭС)	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	15 Прочее	В результате осмотра ВЛ (ОКЭС) обнаружили на оп.92 отгорев шлейф КЛ-6кВ, поврежденный через ж/д в сторону оп.91	МТЗ	20.06.2022	07*48м	07*53м	00*05м	повторно вкл.	Скважины водохода	На оп.92 восстановили шлейф КЛ-6кВ в сторону оп.91 и вкл в 16*37м

93	Окинский РЭС	ТП-31 (ОКЭС)	ТП-31 (ОКЭС)	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	15 Прочее	На ТП-31 стореги 2ПК-30А, осмотр эл.оборудования приемы опек не выявил.	2ПК-30А по ф.В.и С.	20.06.2022	12ч15м	12ч45м	00ч30м	Заменяли ПК, вкл ТП-31	"Сельгаз", жилье	
94	г.Оренбург РП-3(ОПО)	ф.3-9(ОПО)	ТП-3047(ОКЭС)	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	13 Повреждение в ПС и других сетевых организациях	Повреждена КЛ-6В(ОПО) от ТП-3047 до ТП-45.	ТО	20.06.2022	15ч50м	17ч31м	01ч41м	Откл. повр.участок, запитали ТП-3047	АБК.	КЛ-6В от ТП-45 до ТП-3047 восстановлена,включена чена 21.06.2022 в 04ч47м.
95	Бузулукский КЭС,Первомайский РЭС п/с."Первомайская"(ЗПО)	1-2 СШ 10 кВ (ЗПО)	ф.3,ф.7(ОКЭС), ф.2,ф.5(ЗПО)	1. Воздействие стихийных (погодных) явлений.	13 Повреждение в ПС и других сетевых организациях	Гроза. Отключалась ВЛ-110кВ(ЗПО) от п/с."Самара" до п/с."Первомайская"АП в успешное.	персонал смежной организации не сообщает	20.06.2022	19ч00м	19ч00м	Время срабатывания АЛВ.	Время срабатывания АЛВ.	р.ц. Первомайский	
96	Бузулукский КЭС,Первомайский РЭС п/с."Первомайская"(ЗПО)	1-2 СШ 10 кВ (ЗПО)	ф.3,ф.7(ОКЭС), ф.2,ф.5(ЗПО)	1. Воздействие стихийных (погодных) явлений.	13 Повреждение в ПС и других сетевых организациях	Гроза. Отключалась ВЛ-110кВ(ЗПО) от п/с."Самара" до п/с."Первомайская".	персонал смежной организации не сообщает	20.06.2022	19ч02м	19ч27м	00ч25м	ЗПО повторно включили ВЛ-110кВ.	р.ц. Первомайский	
97	Бузулукский КЭС,Ташлинский РЭС п/с."Ташлинская"(ЗПО)	1-2 СШ 10 кВ (ЗПО)	ф.5,ф.6,ф.9(ОКЭС).	1. Воздействие стихийных (погодных) явлений.	13 Повреждение в ПС и других сетевых организациях	Гроза. Отключалась ВЛ-110кВ(ЗПО) от п/с."Сорочинская" до п/с."Ташлинская".	персонал смежной организации не сообщает	20.06.2022	20ч16м	20ч24м	00ч08м	ЗПО повторно включили ВЛ-110кВ.	р.ц.Ташла	
98	Илекский РЭС п/с."Илекская"(ЦПО)	ф.3(ОКЭС)	ТП-31,76,2,1,3,7,22,18,79,25,8,33,36,10,9,4,49,68,61,85(ОКЭС)	1. Воздействие стихийных (погодных) явлений.	15 Прочее	Дождь-гроза. На ТП-36 поврежден ПК-10кВ фазы "А".	ТО, АЛВ не успешно	20.06.2022	20ч57м	21ч27м	00ч30м	На ВЛ-10кВ откл.РЛНД Р.3-1, ф.3 на п/с."Илекская" вкл.	Магазины,жилой сектор.	На ТП-36 заменили поврежденный ПК,ф.3 в 23ч05м включили полностью.
99	г.Оренбург РП-72(ОКЭС)	ф.72-13(ОКЭС)	ТП-3136,3135,3134,3201,3202,3204(ОКЭС), ТП-1325,1792,1751(абонентские).	1. Воздействие стихийных (погодных) явлений.	15 Прочее	Дождь,гроза.Произвел и осмотр электрооборудования,п.с. повреждений не выявлено.	МТЗ	20.06.2022	21ч50м	21ч57м	00ч07м	По Ту на РП-72 повторно включил ф.72-13.	КНС,жилой сектор,быт.	
100	г.Оренбург РП-72(ОКЭС)	ф.72-18(ОКЭС)	ТП-3111,3132,3133,3137(ОКЭС), ТП-1799,1944(абонентские).	1. Воздействие стихийных (погодных) явлений.	15 Прочее	Дождь,гроза.Произвел и осмотр электрооборудования,п.с. повреждений не выявлено.	МТЗ	20.06.2022	22ч02м	22ч04м	00ч02м	По Ту на РП-72 повторно включил ф.72-18.	КНС-резерв,жилой сектор,быт.	
101	г.Оренбург РП-71(ОПО)	ф.71-8(ОКЭС)	ТП-3139 2-СШ 10кВ,3140, 3141,3142, 3143, 3145,3144,3146 2-СШ 10кВ,3148, 3149 (ОКЭС)	1. Воздействие стихийных (погодных) явлений.	9 Повреждение и изолаторов на ТП	На ТП-3141 РВ-10кВ поврежден паразитной изолятор в сторону ТП-3142.	персонал смежной организации не сообщает	20.06.2022 21.06.2022	22ч07м	23ч33м	01ч26м	Отключили поврежденный участок,ф.71-8 до ТП-3142 запитали по ф.71-3,включили 3142, 3143, 3145,3144,3146 2-СШ 10кВ,3148, 3149.	КНС резерв,жилой сектор,быт.	В 00ч34 на РП-71 включили ф.71-8.
102	Бузулукские КЭС п/с 7А мэр-он (ЭкспертЭнергоАудит)	ф.Дача (ОКЭС)	ТП-278, 274, 272 (ОКЭС) ТП-266, 267, 270, 271, 268, 255, 252, 265, 263, 254, 261, 260 (абонентские)	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	10 Дефект контакта	На ВЛ-6кВ (ОКЭС) оп.6 выгорел прокол.зажим	Земля	21.06.2022	07ч43м	13ч00м	05ч17м	Заменяли прокол.зажим, вкл	Дачи, дет. лагеря	ТП-274, 272 дет.лагери, запитали от ДЭС в 10ч15м
103	Бузулукские КЭС РП-1 (ОКЭС)	ф.Сукореченский (ОКЭС)	ТП-130, 131, 132, 133, 147, 148, 16, 177, 218, 235, 236, 240, 246, 298, 303, 336, 345, 352, 354, 362, 379, 408, 415, 418, 445, 466, 475, 493 (ОКЭС)	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	8 Повреждение КЛ	Повреждена КЛ-6В (ОКЭС) от РП-1 до ТП-16	Земля	21.06.2022	07ч49м	10ч30м	02ч41м	Вывели поврежденную КЛ, запитали по ф.Центральный от РП-1	Колония, жилье, дачи	22.06.2022 в 17ч00м вкл. по н.с. КЛ-6В (ОКЭС) от РП-1 до ТП-16
104	Бузулукские КЭС Граневский РЭС п/с Граневская (ЗПО)	ф.1 (ОКЭС)	ТП-104, 106, 110, 117, 118, 119, 120, 114, 105, 107, 125, 124, 210 1СШ, 225 2СШ (ОКЭС) ТП-116, 109, 121, 102, 122, 103, 101, 112 (абонентские)	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	15 Прочее	Произвели осмотр эл.оборудования, повреждений не выявлено.	На пс Граневская опек В ввода ЗСШ-10кВ	21.06.2022	11ч15м	12ч55м	01ч40м	повторно вкл.	Пром.зона, жилье	

105	Орские КЭС Гайский РУЭС п/с ХПВ-2 (ОКЭС)	Т1-35/6 вВ (ОКЭС)	РУ-6 вВ 1 СШ (МУП "ЖКЭС")	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	14 Повреждение в эл. установках абонентов	РУ-6 вВ ич.№13 произошло н.э. (МУП "ЖКЭС")	ТО	22.06.2022	12ч03м	12ч35м	00ч32м	откл. вводной В 1 СШ 6 вВ, Т1-35/6 вВ.	Сважина (резерв)	
106	Орские КЭС Домбаровский РУЭС п/с Домбаровская-1 (ВПО)	Ф.11 (ОКЭС)	ТП-252, 211, 116, 202 (ОКЭС) ТП-12, 13 (ГОК)	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	15 Прочее	Гроза. Ветер. Осмотр причины откл. не выявил	МТЗ	22.06.2022	14ч48м	16ч14м	01ч26м	вкл. Ф.11	ГОК (резерв), жилой сектор, быт.	
107	Оренбург РП-52(ОПО)	Ф.52-1(ОПО)	ТП-3103(1СШ)	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	13 Повреждение в ПС и других сетевых организациях	Повреждена КЛ-10кВ(ОПО) от РП-52 до ТП-696-Ф.52-1	ТО	22.06.2022	22ч19м	22ч28м	00ч09м	На ТП-3103 в РУ-0,4кВ вкл. СР-0,4кВ	Жилой сектор, быт	КЛ-10кВ от РП-52 до ТП-696 восстановлена,включено 25.06.2022г. в 10ч22м.
108	Оренбург п/с Росточи (ЦПО)	Ф.Ры-1 (ОКЭС)	ТП-3017 (ОКЭС)	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	13 Повреждение в ПС и других сетевых организациях	На ВЛ-10 вВ Ф.Ры-1 откл.В-Ры-1-1. На ВЛ-10 вВ (ОПО) обнаружена птица.	ТО	23.06.2022	08ч40м	08ч41м	00ч01м	Повторно вкл.	Жилой сектор, быт	
109	Оренбург п/с Росточи (ЦПО)	Ф.Ры-1 (ОКЭС)	ТП-3017 (ОКЭС)	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	13 Повреждение в ПС и других сетевых организациях	На ВЛ-10 вВ Ф.Ры-1 откл.В-Ры-1-1. Повреждение в сетях ОПО. Откл. КРУН 33-9-1 (ОПО)	ТО	23.06.2022	11ч34м	11ч37м	00ч03м	Повторно вкл.	Жилой сектор, быт	
110	Оренбург РП-41 (ОКЭС)	ТСН-1 (ОКЭС)	ТСН-1 (ОКЭС)	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	15 Прочее	На РП-41 поврежден ТСН-1	вылазавших башкиров нет	23.06.2022	12ч12м	12ч45м	00ч33м	откл. ТСН-1, нагрузку перевели на ТСН-2		
111	Оренбург п/с Степановская (ЦПО)	Ф.С-8 (ОКЭС)	ТП-3161,3162,3163, 3130, 3164,3165,3168, 3169, 3166(1 СШ) ТП-17049 (2СШ) (ОПО)	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	15 Прочее	Повреждена КЛ-10 кВ (ОКЭС) от п/с Степановская до опоры №1 Ф.С-8	ТО, АПВ не успешно	23.06.2022	15ч01м	16ч07м	01ч06м	На ТП-3164 откл. ВН в ст. п/с Степановская Ф.С-8, на ТП-3166 вкл. СВН-10 кВ	НС, очистные сооружения (резерв), жилой сектор, быт.	в 16ч26м запитали ТП-3163,3130 в 17ч09м запитали ТП-3161,3162, 17049 (2СШ) 24.06.2022г в 16ч42м КЛ-10кВ Ф.С-8 восстановлена,включено чена,собрана н/сх.
112	Оренбург п/с Юго-Восточная (ЦПО)	Ф.ЮВ-26 (ОПО)	РП-50 2СШ (ОПО), ТП-3117 2СШ (ОКЭС)	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	13 Повреждение в ПС и других сетевых организациях	Повреждена КЛ-10 кВ (ОПО) от п/с Юго-Восточная до РП-50	ТО	24.06.2022	04ч18м	04ч50м	00ч32м	Вывели поврежденный участок, на РП-50 вкл СВ	Гостиница (резерв), жильё	
113	Орские КЭС Новотроицкий РУЭС п/с 1 Водоподъём (Уральская сталь)	Ф.11 (ОКЭС)	ТП-Восточная поляна (ОКЭС), ТП-ЮК25/5, ТП-Гаражи, ТП-Мех.завод, ТП-СТО, ТП-Маяк (абонентские)	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	15 Прочее	Произвели осмотр, повреждений не обнаружено.	Земляная защита	24.06.2022	07ч15м	07ч35м	00ч20м	Произвели осмотр,повреждений не обнаружено, Ф.11повторно вкл.	Жилой сектор,тур.баз, склады, СТО, гаражи, пром.зона	
114	Орский КЭС, Домбаровский РУЭС п/с "Домбаровская-1"(ВПО)	Ф.3(ВПО)	ТП-206,188,218,212,142,167,211,216(ОКЭС)	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	13 Повреждение в ПС и других сетевых организациях	Повреждение в сетях ВПО.	МТЗ	24.06.2022	12ч35м	12ч45м	00ч10м	Ф.3 на п/с "Домбаровская" повторно вкл.	Сважины-резерв, жилой сектор.	
115	Соль-Илецкий РУЭС п/с "Соль-Илецкая"(ЦПО).	По Ф.СИ-10 ПУС-1 (ОКЭС)	ТП-114, 136, 145, 164, 165,166,168,174,178, 179 (ОКЭС)	1. Воздействие стихийных (погодных) явлений.	7 Повреждение ОПН, РВП	Гроза. В результате осмотра линии обнаружили на ТП-129 повреждены 3ОПН	ПУС-1	24.06.2022	19ч04м	20ч41м	01ч37м	На ТП-129 срезази ОПН, вкл ПУС-1	ОРТПЦ-резерв, АЭС, МКД (резерв), фермерские хозяйства.	
116	г.Оренбург РП-51 (ОПО)	Ф.51-8 (ОПО)	ТП-3153, 3154, 3152 2СШ (ОКЭС)	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	13 Повреждение в ПС и других сетевых организациях	Повреждение в сетях ОПО.	ТО	24.06.2022	19ч48м	19ч55м	00ч07м	повторно вкл	жилой сектор, КНС (резерв)	
117	г.Оренбург п/с Овощевод (ЦПО)	Ф.Ов-2 (ОПО)	РП-33 2СШ (ОПО), ТП-3043, 3082, 3012, 3125, 3088, 3089 (ОКЭС)	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	13 Повреждение в ПС и других сетевых организациях	Повреждение в сетях ОПО.	персонал смежной организации не сообщает	24.06.2022	19ч54м	19ч59м	00ч05м	повторно вкл	жилой сектор, 3хКНС (резерв)	

118	г.Оренбург п/с Восточная (ЦПО)	ф.В-9 (ОПО)	ТП-3015 (ОКЭС)	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	13 Повреждение в ПС и других сетевых организациях	На участке ВЛ-6кВ ОПО упало дерево.	персонал смежной организации не сообщает	24.06.2022	19*54м	21*45м	01*51м	Откл.поврежденный участок, вкл ф.В-9	жилой сектор, ГК.	
119	Оптибрыский РУЭС п/с Октябрьская (ЦПО)	ф.14 (ОКЭС)	ТП-41, 40, 33, 31, 2, 22, 24, 23 1СШ, 36, 28, 29, 30, 34, 76, 63 (ОКЭС) ТП-32, 35, 37, 36, 38 (абонентские)	1. Воздействие стихийных (погодных) явлений.	15 Прочее	Гроза. Произвели осмотр эл.оборудования замечаний не обнаружили	ТО	24.06.2022	20*50м	21*20м	00*30м	повторно вкл	Больница (резерв), торг.комплекс, жилье, быт	
120	Бузулукский КЭС РП-18 (ОКЭС)	ф.Мейрагаз (ОКЭС)	ТП-138, 158, 159, 189, 193, 215, 244, 253, 277(1), 297, 320, 358, 384, 388, 403, 405, 413, 436, 439, 469, 481, 513, 516, 521, 536, 62 (ОКЭС)	1. Воздействие стихийных (погодных) явлений.	15 Прочее	Гроза. Произвели осмотр эл.оборудования замечаний не обнаружили	ТО	25.06.2022	01*04м	01*10м	00*06м	повторно вкл	жилой сектор, быт	
121	Бузулукский КЭС Гравёвский РУЭС п/с Гравёвская НГДУ (ЗПО)	1СШ-10кВ (ЗПО)	ф.23 (ОКЭС) ТП-3, ф.24 (ОКЭС) ТП-9, ф.21 (ОКЭС) ТП-8,2,7,11,5,6,4	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	13 Повреждение в ПС и других сетевых организациях	Повреждение опорного изолятора 35кВ на п/с в сетях ЗПО	Откл.В ввода 35кВ	25.06.2022	03*30м	05*35м	02*05м	вкл	Водозабор (резерв), жилье, быт	
122	Орский КЭС, Гайский РУЭС п/с "КПП-1" (Гайский ГК)	ф.19(ОКЭС)	КТП-400,КТП-600(ОКЭС)	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	11 Попадание птиц, животных под напряжение.	ВЛ-6кВ опора №50 РЛНД Р-147 попала птица.	Земля	25.06.2022	09*15м	11*00м	01*45м	На РЛНД Р-147 убрали птицу,ф.19 на п/с "КПП-1" вкл.	пос.Калиновка(жилой сектор).	
123	Оптибрыский РУЭС п/с "Октябрьская" (ЦПО)	ф.Ок-14 (ОКЭС)	ТП-41, 40, 33, 31, 2, 22, 24, 23 1СШ, 26, 28, 29, 30, 34, 76, 63 (ОКЭС) ТП-32, 35, 37, 36, 38 (абонентские)	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	15 Прочее	Произвели осмотр эл.оборудования, повреждений не выявлено.	МТЗ	25.06.2022	09*16м	09*23м	00*07м	повторно вкл	Больница-резерв, торговый комплекс, жилой сектор, быт.	
124	Оптибрыский РУЭС п/с "Октябрьская" (ЦПО)	ф.Ок-14 (ОКЭС)	ТП-41, 40, 33, 31, 2, 22, 24, 23 1СШ, 36, 28, 29, 30, 34, 76, 63 (ОКЭС) ТП-32, 35, 37, 36, 38 (абонентские)	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	8 Повреждение КЛ	Повреждена КЛ-10кВ(ОКЭС) от п/с "Октябрьская" до опоры №2 и на опоре №1 поврежден разрядник фазы "В".	МТЗ	25.06.2022	12*55м	13*53м	00*58м	На ВЛ-10кВ откл. ЛР №14-7 ф.Ок-14 до РП №14-7 запитали по ф.105 с РП-1. На	Больница-резерв, торговый комплекс, жилой сектор, быт.	На ВЛ-10кВ опора №1 отсоединили поврежденную КЛ-10кВ в сторону п/с "Октябрьская", де монтировали поврежденный разрядник, ф.Ок-14 в 10*55м запитали полностью по ф.105 с РП-1. В 20*55м ф.Ок-14 вкл. по ф.105
125	Оренбург п/с Степановская (ЦПО)	ф.с-1 (ОПО)	ТП-3177, 3178, 3179 (ОКЭС)	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	13 Повреждение в ПС и других сетевых организациях	Повреждена КЛ-10 кВ (ОПО) от п/с Степановская до опоры №1	персонал смежной организации не сообщает	25.06.2022	20*42м	21*29м	00*47м	ОПО на ТП-17049 вкл. СВН-10 кВ, запитали по ф.С-8	Жилой сектор.	
126	Шарлыкский РУЭС п/с "Шарлыкская" (ЦПО)	ф.6 (ОКЭС)	ТП-35,36,37,38,39,40,41,42,44,45,47,48,49,51,54,52,53,56,57,60,62,69,75,84,82,22,88,66,65,58,79,71,79,73,80,74 (ОКЭС) ТП-32А,63А,72,23 (Абонентские)	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	15 Прочее	На ТП-51(ОКЭС) поврежден ОИН	"Земля"	26.06.2022	01*55м	03*02м	01*07м	На ВЛ-10 кВ откл. ЛР-61, ф.6 вкл.Почерезало вкл. ТП. Исключили ОИН	2-Котельная (резерв), водозабор (резерв), КНС (резерв),жилой сектор, быт.	к03*30м откл. ЛР-62 запитали по ф.5 от ТП-22, без "У" 12 ТП. В 08*05м запитали все ТП
127	Бузулукский КЭС п/с Решаки (ЗПО)	ф. АБЗ(ОКЭС)	ТП(ОКЭС):122(1СШ),А60 неоплаче 231,214,239,292,211,479,47,0,226,222,459,128,438,374,4,96,353,380,434,127,426,517,192,335,511,423,488,420,347,363,338	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	14 Повреждение в эл. установках абонентов	Осмотр причину отключения не выявил.	ТО	26.06.2022	12*18м	13*20м	01*02м	Повторно вкл., произвели осмотр	Промзона	
128	Оренбурге РП-39(ОПО)	ф.39-8(ОПО)	ТП(ОКЭС):3110,3098(СШ)	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	13 Повреждение в ПС и других сетевых организациях	Повреждение в сетях "энергодизит"	ТО	27.06.2022	14*00м	14*38м	00*38м	Отключили поврежденный участок,ф.39-8 вкл	Жилой сектор, быт, КНС(резерв).	
129	Бузулукский КЭС,Колтубановский РУЭС п/с "Колтубановская"(ЗПО)	ф.5(ЗПО)	ТП-515(ОКЭС)	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	13 Повреждение в ПС и других сетевых организациях	Повреждение в сетях ЗПО.	персонал смежной организации не сообщает	27.06.2022	18*55м	19*02м	00*07м	ЗПО на п/с "Колтубановская" повторно включили ф.5.	Жилой сектор.	
130	Орский КЭС РП-3(ОрПО)	ф.11(ОрПО)	ТП-389,191,192,193,194(ОКЭС)	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	14 Повреждение в эл. установках абонентов	Повреждение на абонентской ТП-8.	персонал смежной организации не сообщает	27.06.2022	19*55м	20*40м	00*45м	ОрПО откл. повр.участок, ф.11 на РП-3 вкл.	Жилой сектор.	
131	г.Оренбург п/с "Оренбургская" (МЭС)	1-СШ 6кВ(МЭС)	ф.О-6(ОКЭС),ТП-3067,3270 1-СШ 6кВ,3271 1-СШ 6кВ(ОКЭС).	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	13 Повреждение в ПС и других сетевых организациях	Повреждение в смежной сетевой организации.	персонал смежной организации не сообщает	28.06.2022	03*28м	04*12м	00*44м	На ТП-3270 откл. ВН в ст.п/с "Оренбургская" ф.О-6 вкл.СРВ-6кВ.	КНС,жилой сектор,быт.	
132	Оренбург п/с Степная (ЦПО)	ф.Сг-28(ОПО)	РП-39 (ОПО), ТП-3019, 3110,3098 2СШ (ОКЭС)	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	13 Повреждение в ПС и других сетевых организациях	Повреждение в сетях ОПО.	ТО	28.06.2022	08*13м	08*17м	00*04м	На РП-39 откл.В ф.Сг-28, вкл.В ф.38-1	2кНС, школа, дет.сад, овощехранилище (резерв), жилой сектор,быт.	

133	Оренбург п/с 9-Января(ЦПО)	ф.Ян-3(Оренбургский р-н)	ТП(ОКЭС): 3096,3127	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	13 Повреждение в ПС и других сетевых организаций	Повреждение в сетях ЦПО	персонал смешанной организации не сообщает	29.06.2022	19*29м	20*34м	01*05м	ЦПО повторно вкл.	Жилой сектор, быт	
134	Оренбург РП-49(ОПО)	ф. 49-4(ОПО)	ТП(ОКЭС): 3195,3196,3197,3194(2СШ)	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	13 Повреждение в ПС и других сетевых организаций	Повреждение в сетях ОПО	ТО	30.06.2022	06*22м	06*23м	00*01м	ОПО повторно вкл.	Жилой сектор, быт	
135	Кувандыкский РУЭС РП-2 (ОКЭС)	ф.9 (ОКЭС)	ТП-611,726, 725, 612, 613, 614, 615, 616 (ОКЭС)	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	15 Прочее	осмотр причины откл. не выявил	выпавших блинkers нет	30.06.2022	13*00м	14*05м	01*05м	Повторно вкл.	Водозабор, школа, жилой сектор, быт.	
136	Орские КЭС Новотроицкий РУЭС п/с Город-2 (ОКЭС)	ф.25(ОКЭС)	ТП(ОКЭС): 17квартал,ПУ-22,ПУ-5,КТП-насосная, 2квартал, ПУ-27,10квартал, медсанчасть, гаражи, ТП-29, 12 квартал, 13квартал, 14квартал	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	8 Повреждение КЛ	Повреждена КЛ-б/В от ТП-17квартал до ТП ПУ-22(ОКЭС)	ТО	30.06.2022	19*56м	23*49м	03*53м	Вывели поврежденный участок, запитали ТП по резерву	Насосная, жилой сектор, училища, медсанчасть	В 21*00м запитали ТП-17квартал, КТП-насосная. На 23*49м без U ТП(10квартал). ТП запитали в 00*10м

	№ по классификатору	Признаки				
		1 Воздействие стихийных (погодных) явлений.	2 Воздействие сторонних лиц и организаций.	3 Нарушение организационного характера (ошибочные действия)	4 Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	5 Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.
Причины	1 Повреждение ТМ	да	да	да	да	нет
	2 Падение деревьев (веток)	да	да	да	да	нет
	3 Обрыв (схлест) провода	да	да	да	да	нет
	4 Повреждение изоляторов на вл.	да	да	да	да	нет
	5 Повреждение опоры	да	да	да	да	нет
	6 Наличие «Земли»	да	да	да	да	нет
	7 Повреждение ОПН, РВП	да	да	да	да	нет
	8 Повреждение КП	да	да	да	да	нет
	9 Повреждение изоляторов на ТП	да	да	да	да	нет
	10 Дефект контакта	да	да	да	да	нет
	11 Попадание птиц, животных под напряжение	нет	нет	нет	да	нет
	12 Неправильная работа РЗА.	нет	нет	нет	да	нет
	13 Повреждение в ПС и других сетевых организациях	да	да	да	нет	да
	14 Повреждение в эл. установках абонентов	да	да	да	нет	да
	15 Прочее	да	да	да	да	нет
	16 Не выявленная, неустановленная причина	да	нет	нет	да	нет

ТО
 МТЗ
 Земля
 выпавших блиннеров нет
 ТО, АГВ успешно
 ТО, АГВ не успешно
 ПК
 персонал смежной организации не сообщает
 фидер не отключался

