

Данные об аварийных отключениях по границам территориальных зон деятельности организации, вызванных авариями или висяновыми отключениями объектов электросетевого хозяйства, с указанием даты аварийного отключения объектов электросетевого хозяйства и включения их в работу, причин аварий (по итогам расследования в установленном порядке) и мероприятий по их устранению по ГУП "ОКЭС" Январь 2022 г.
название (филиал, РУЭС) ОГУ КЭС

№ п.п.	Наименование электроустановки			Признак нарушения	Причина нарушения	Дополнительная информация по причинам нарушений	Срабатывание коммутации (зап. у.-ва)	Дата	Время откл.	Время вкл.	Длительность перерыва электроснабжения	Принятые меры	Отключенные потребители (э.установки)	Примечание
	ПС или РП	№фид	№ТП											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Абдулинские КЭС п/с Тяговая-Абдулино (РЖД)	ф. ВЧД (РЖД)	ТП-107,108, 90, 95 (ОКЭС)	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	13 Повреждение в ПС и других сетевых организаций	Повреждение в сетях РЖД	ТО	01.01.2022	18ч58м	19ч05м	00ч07м	РЖД повторно вкл.	Жилой сектор, ретранслятор (резерв), очистные(резерв).	
2	Абдулинские КЭС п/с Тяговая-Абдулино (РЖД)	ф.Город-1 (ОКЭС)	ТП-14,17,18,19,53, 55,56,58,59,60,62, 74,75,78,84,98,109,110,114 (ОКЭС) ТП-11, 85 (абонентские)	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	8 Повреждение КЛ	Повреждена одна из двух КЛ-10 кВ (ОКЭС) от опоры №4 до опоры №5 (переход через ж/д)	ТО	01.01.2022	18ч58м	21ч15м	02ч17м	На ВЛ-10 кВ ф.Город-1 откл.Р-22, на ТП-23 вкл. ВВ, запитали по ф.Пл-2 п/с Полевая	НС, АЗС, Скважина, Дет. Сад, жилой сектор, быт.	02.01.2022 откинули поврежденную КЛ. Включили по нормальной схеме 11.02.2022 16ч31м восстановили поврежденную КЛ
3	Бузулукские КЭС Первомайский РУЭС п/с Первомайская(ЗПО)	полностью	ф.3(ОКЭС):301,302,303,305,306,307,309,310,312,320,321,322,324,325,326. ф.7(ОКЭС):701,702,703,704,705,707,709,710,711.ф.2(ЗПО):222. ф.5(ЗПО):532	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	13 Повреждение в ПС и других сетевых организаций	Произошло отключение п/с Первомайская по линии 110кВ(ЗПО)	Персонал смежной организации не сообщает	02.01.2022	14ч45м	14ч57м	00ч12м	ЗПО повторно вкл.	Котельные, скважина, больница, школа, д\сад, жилой сектор, быт	
4	г. Оренбург РП-49 (ОПО)	ф. 49-4 (ОПО)	ТП-3195,3196,3197, 3194 2СШ (ОКЭС)	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	13 Повреждение в ПС и других сетевых организаций	не полнофазный режим работы из-за повреждения на участке ОПО	ф. не отключался	04.01.2022	19ч15м	19ч41м	00ч26м	абонентов запитали по ф. 49-2	жилой сектор	

5	Сорочинские КЭС п/с Сорочинская (ЗПО)	ф.5 (ОКЭС)	ТП-43,8,47,40,41,79,62,34,25,24,45,38,26,27,7,6,23,19,164,5,30,216,59,18,21,7,56,147 (ОКЭС) ТП-174,159,32,68,55,39,75,149,162 (Абонентские)	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	15 Прочее	ТП-18 возгорание КЛ-0,4 кВ от ТМ до вводного рубильника и возгорание СИП 0,4 кВ на отходящих группах №2 и №3. На ВЛ-10 кВ откл. реклоузер В 5-8	ф.5 на п/с Сорочинская не откл.	06.01.2022	08ч04м	08ч19м	00ч15м	откл. РПТ-18, вкл. В 5-8.	скважина (резерв), котельная (резерв), жилой сектор, быт.	В 11ч10м устранили повреждение ТП-18 вкл.
6	Бугурусланские КЭС Северный РУЭС п/с Северная (СПО)	ф. СВ-10 (СПО)	ТП-10-1 (ОКЭС)	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	13 Повреждение в ПС и других сетевых организаций	повреждение в сетях СПО	ТО	06.01.2022	22ч58м	23ч06м	00ч08м	СПО ф. повторно вкл.	жилой сектор	
7	Сорочинские КЭС п/с Сорочинская (ЗПО)	ф.5 (ОКЭС)	ТП-43,8,47,40,41,79,62,34,25,24,45,38,26,27,7,6,23,19,164,5,30,216,59,18,21,7,56,147 (ОКЭС) ТП-174,159,32,68,55,39,75,149,162 (Абонентские)	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	16 Не выявленная, неустановленная причина.	Произвели осмотр электрооборудования, повреждений не обнаружено.	земляная защита	06.01.2022	23ч56м	23ч56м	время срабатывания АПВ	АПВ успешное	скважина (резерв), котельная (резерв), жилой сектор, быт.	
8	Соль-Илецкий РУЭС п/с Соль-Илецкая (ЦПО)	ф. Си-18 (ОКЭС)	ТП-341,20,22,34,82,110,7,9,5,23,71,11,137,19,74,17,0,118,21,26,28,139,160,47,58,27,39,1009,39,42,57,56,55 (ОКЭС)	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	15 Прочее	На ВЛ опоры №159 отгорел шлейф, ТП-1009 повреждены проходные изоляторы	ТО	07.01.2022	01ч40м	04ч55м	03ч15м	на опоре №159 восстановили шлейф, ф. Си-18 вкл. Отключена ТП-1009(жилой сектор).	котельные, скважина, жилой сектор, быт	На ТП-1009 устранили повреждение, вкл. в 08ч05м.
9	Соль-Илецкий РУЭС п/с Соль-Илецкая (ЦПО)	ф. Си-10(ЦПО)	ТП-105(ОКЭС)	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	13 Повреждение в ПС и других сетевых организаций	повреждение в сетях ЦПО	ЦПО не сообщает	07.01.2022	02ч20м	04ч00м	01ч40м	ЦПО устранили повреждение ф. вкл	жилой сектор	
10	Новосергиевский РУЭС ТП-116 (ОКЭС)	РУ-10кВ (ОКЭС)	ТП-116	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	9 Повреждение изоляторов на ТП	поврежден опорный изолятор ф. "В"	ЗПК	07.01.2022	02ч20м	03ч35м	01ч15м	на ТП-116 заменили опорный изолятор, заменили ПК ,ТП вкл.	быт, жилой сектор	
11	Сорочинские КЭС п/с Сорочинская (ЗПО)	ф.8 (ОКЭС)	ТП-12,28,52,57,64,80,81,82,151,153,175,208,214 (ОКЭС) ТП-74,160,185,188 (Абонентские)	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	16 Не выявленная, неустановленная причина.	сильный ветер, снег, произвели осмотр электрооборудования, повреждений не обнаружено.	земляная защита	07.01.2022	03ч16	03ч16м	время срабатывания АПВ	АПВ успешное	телецентр (резерв)КНС (резерв) терминал "Пион" резерв, жилой сектор	

12	Соль-Илецкий РУЭС ТП-124 (ОКЭС)	РУ-10кВ (ОКЭС)	ТП-124	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	9 Повреждение изоляторов на ТП	ТП-124 повреждены 2 опорных изолятора.	3 ПК	07.01.2022	05ч30м	08ч10м	02ч40м	На ТП-124 устранили повреждение,вкл.	жилой сектор	
13	Сакмарский РУЭС п/с Сакмарская (ЦПО)	ф. Ск-6 (ЦПО)	ТП-83(ОКЭС)	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	13 Повреждение в ПС и других сетевых организаций	Повреждение в смежной сетевой организации.	земляная защита	07.01.2022	05ч35м	07ч37м	02ч02м	ЦПО откл. повр.участок, ф.Ск-6 на п/с."Сакмарская" вкл.	жилой сектор	
14	Абулакский РУЭС п/с."Абулакская"(ЦПО)	ф.Ак-2(ОКЭС)	ТП-14,16,18,19,21,26,29,41,45,46,83,101,111(ОКЭС)	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	9 Повреждение изоляторов на ТП	На ТП-46 РУ-10кВ повреждён проходной изолятор фазы "В".	Земля	07.01.2022	11ч07м	11ч26м	00ч19м	Отключили ТП-46,ф.Ак-2 на п/с."Абулакская" вкл.	Детсад,котельная сектора,быт.	На ТП-46 устранили повреждение,вкл. в 12ч14м.
15	Бугурусланские КЭС, Северный РУЭС п/с."Михеевская" (СПО)	ф.М-4(СПО)	ТП-М-4-4(ОКЭС)	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	13 Повреждение в ПС и других сетевых организаций	Повреждение в сетях СПО	СПО не сообщает	07.01.2022	11ч18м	13ч10м	01ч52м	СПО устранили повреждение, ф.М-4 на п/с."Матвеевская" вкл.	Жилой сектор,быт.	
16	Шарлыкский РУЭС п/с."Шарлыкская"(ЦПО)	ф.1(ОКЭС)	ТП-11,86,77,87,88,89,90,15,16,17,5,91,27,18,84,83,25,81(ОКЭС).	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	2 Падение деревьев (веток)	На ВЛ-10кВ воздушные опуски в сторону ТП-5 упала ветка.	ТО,МТЗ,АПВ не успешное.	07.01.2022	14ч40м	14ч47м	00ч07м	РПВ успешное.	Больница-резерв,КНС-резерв,водозабор-резерв,жилой сектор,быт.	
17	Орский КЭС п/с."ОЗТП"(ВПО)	ф.8(ОрПО)	ТП-582,800,819(ОКЭС)	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	13 Повреждение в ПС и других сетевых организаций	Повреждение в сетях ОрПО.	ВПО не сообщает	07.01.2022	16ч35м	18ч00м	01ч25м	ОрПО откл.повр.участок,ф.8 вкл.	Жилой сектор,быт.	
18	г.Оренбург п/с."Инвертор"(ЦПО)	ф.Ив-5(ОКЭС) не отключался.	ТП-3078,3316,3315,3104,3314,3307,3308,3309,3312,3315(ОКЭС). ТП-1525,1752,1790,1791,1645(абонентские)	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	13 Повреждение в ПС и других сетевых организаций	На ВЛ-10кВ ф. Ив-5 отключился реклоузер В-Ив-5-1. Повреждена КЛ-10кВ(смежной сетевой организации) от Р-12 до ТП-1791.	ТО	07.01.2022	16ч22м	17ч13м	00ч51м	На ВЛ-10кВ ф.Ив-5 откл. Р-12,по ТУ вкл. В-Ив-5-1.	Промзона.	

19	Бузулукские КЭС, Колтубановский РУЭС п/с. "Колтубановская"(ЗПО)	ф.2(ОКЭС)	ТП-216,215,214,210,209,207,206,205,204,203,202,201(ОКЭС). ТП-707,704,213,212,211,208(абонентские).	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	2 Падение деревьев (веток)	на ВЛ-10 кВ в пролете опор №181/2-181/3 упало дерево	МТЗ	07.01.2022	18ч20м	19ч30м	01ч10м	нв ВЛ-10 кВ ф. 2 отключили реклоузер В-2-2, ф. вкл.	Котельная, жилой сектор, быт.	07.01.2022 в 19ч40м дерево убрали с ВЛ ф. полностью вкл.
20	Орские КЭС Новотроицкий РУЭС п/с Город-2 (ОКЭС)	ф.29 (ОКЭС)	ТП-ГКХ,3А,АЭС-64, 3Север, 4 Север,кинотеатр Север, гаражи (ОКЭС)	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	15 Прочее	сильный дождь, ветер, произвели осмотр ВЛ и ТП повреждений не обнаружили	ТО	07.01.2022	23ч32м	02ч41м	03ч09м	повторно вкл.	жилой сектор	
21	Орские КЭС Новотроицкий РУЭС п/с Город-2 (ОКЭС)	ф.33(ОКЭС)	ТП-39Б,36А,36,36,35 (ОКЭС)	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	8 Повреждение КЛ	повреждена КЛ-6 кВ (ОКЭС)от ТП-36 до ТП-36А	земляная защита	07.01.2022	02ч17м	05ч43м	02ч26м	откл. поврежденную КЛ. ф. вкл	жилой сектор	КЛ-6 кВ (ОКЭС)от ТП-36 до ТП-36А вкл. 21.01.2022 в 15ч05м
22	Орские КЭС Новотроицкий РУЭС ТП-Кинотеатр Север (ОКЭС)	РУ-6кВ	ТП-Кинотеатр Север (ОКЭС)	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	1 Повреждение ТМ	Повреждён ТМ-250кВа	ПК	07.01.2022	06ч50м	13ч30м	06ч40м	Заменяли ТМ,вкл.	жилой сектор	
23	Бугурусланский КЭС,Северный РУЭС п/с."Северная"(СПО)	ф.Св-2(СПО)	ТП-Св-2-23,Св-2-8,Св-2-13,Св-2-15(ОКЭС)	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	13 Повреждение в ПС и других сетевых организаций	Повреждение в сетях СПО на ВЛ-10кВ.	Земля	08.01.2022	08ч46м	11ч40м	02ч54м	СПО устранили повреждение, ф.Св-2 на п/с."Северная" вкл.	Школа-резерв, жилой сектор, быт.	
24	г. Оренбург РП-61 (ОКЭС)	ф. 61-1 (ОКЭС)	ТП-1084(ООО"Терра") ,ТП-588(ОПО),ТП-1371(абонентская).	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	13 Повреждение в ПС и других сетевых организаций	ТП-1084 (ООО Терра) повреждена кабельная перемычка на ТМ	МТЗ	12.01.2022	12ч56м	13ч33м	00ч37м	откл. поврежденную КЛ ф. вкл.	Тяговая (тролейбусная),2-ГСК.	
25	Оренбург п/с Юго-Восточная (ЦПО)	ф.ЮВ-21 (ОПО)	РП-19 (2 СШ) ОПО ТП-3268 (1 СШ) (ОКЭС)	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	15 Прочее	Повреждение в сетях ОПО	ОПО не сообщает	13.01.2022	16ч10м	16ч17м	00ч07м	ОПО на РП -19 откл. В ф.ЮВ-21, 2-СШ запитали по ремонтной схеме	ТК "Три мартышки" (резерв)	
26	Оренбург п/с 9 Января (ЦПО)	полностью(ремонтная схема, включен СВ)	ТП(ОКЭС): 3126,3127,3096,3128,3129	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	13 Повреждение в ПС и других сетевых организаций	Из-за ремонтной схемы на п/с 9 Января произошло откл. по превышению нагрузки	МТЗ	13.01.2022	19ч56м	20ч24м	00ч28м	ЦПО перевели часть нагрузки, повторно вкл. п/с 9 Января	Жилой сектор	

27	Илекский РУЭС п/с Илекская (ЦПО)	ф.3 (ОКЭС)	ТП-1, 10, 18, 2, 22, 23, 25, 3, 31, 33, 36, 37, 4, 45, 48, 49, 51, 61, 68, 7, 76, 79, 8, 84, 85, 9 (ОКЭС) ТП-15 (абонентская)	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	14 Повреждение в эл. установках абонентов	Метель. Повреждение на абонентской ТП-15, поврежден РТП-15.	ТО. На ТП-15 сгорели ЗПК. На ТП-31 сгорели ЗПК-40А.	15.01.2022	09ч55м	11ч05м	01ч10м	Откл РТП-15,	Очистные сооружения (резерв),КНС (резерв), водозабор (резерв), 2 школы (резерв), жилой сектор	Без напряжения ТП-15 админ-складские помещения. На ТП-31 заменили ЗхПК, вкл, нарушений нет.Включена 15.01.22
28	г.Оренбург РП-72 (ОКЭС)	ф.72-13 (ОКЭС)	ТП-3134, 3135, 3136 (ОКЭС) ТП-1751 (абонентская)	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	15 Прочее	Метель. Осмотр эл.оборудования причины откл. не выявил	ТО	15.01.2022	12ч45м	14ч10м	01ч25м	вкл.	КНС (резерв), жилой сектор	
29	г.Оренбург РП-49 (ОПО)	ф.49-4 (ОПО)	ТП-3197, 3196, 3195, 3194, 3185, 3186, 3187 (ОКЭС)	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	13 Повреждение в ПС и других сетевых организаций	Повреждение в сетях ОПО.	ОПО не сообщает	15.01.2022	14ч50м	16ч25м	01ч35м	На ТП-3194 вкл СВН, запитали по ф.49-2	жилой сектор	
30	Соль-Илецкий РУЭС РП-2 (ОКЭС)	ф.2-3 (ОКЭС)	ТП-177, 164, 175, 105, 174, 120, 115, 121, 165, 166, 141, 178, 131, 133, 129, 130, 140, 134 (ОКЭС) ТП-72/214 (абонентская)	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	15 Прочее	Метель. Осмотр эл.оборудования причины откл. не выявил	ТО	15.01.2022	15ч10м	17ч17м	02ч07м	Откл Р-33, вкл ф.2-3	ОРТПЦ (резерв), АЗС (ДЭС), жильё	Схема ф.2-3 ремонтная. ВЛ-10 ф.Си-10 и 8хТП вкл от ПУС-1 до ТП-105 18ч09м
31	Соль-Илецкий РУЭС РП-1 (ОКЭС)	ф.1-4 (ОКЭС)	ТП-103, 107, 119, 123, 135, 142, 146, 167, 172, 59, 60, 64, 64/4, 84, 85, 86, 88, 89, 91, 92, 94, 98 (ОКЭС)	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	15 Прочее	Метель. Осмотр эл.оборудования причины откл. не выявил	МТЗ	15.01.2022	15ч20м	15ч44м	00ч24м	Откл Р-32, вкл ф.1-4	жилой сектор, пос. Зеленый клин	Вкл Р-32 ф.1-4 и запитаны 8хТП в 17ч30м
32	Соль-Илецкий РУЭС п/с Соль-Илецкая (ЦПО)	ф.СИ-11 (ОКЭС)	ТП-10(2), 100, 101, 10А, 14, 15, 162, 163, 17(1), 218, 24(2), 29, 30, 31, 33, 35, 36, 37, 38, 51, 61, 99(1), 9А (ОКЭС)	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	9 Повреждение изоляторов на ТП	На ТП-31 (ОКЭС) повреждено 3 опорных изолятора	земляная защита	15.01.2022	15ч22м	16ч32м	01ч10м	Откл РТП-31, вкл ф.11	Больница-резерв,КНС-резерв,водозабор-резерв,жилой сектор,быт.	Заменяли изоляторы, ТП-31 (ОКЭС) вкл в 18ч25м. ветлечебница, жильё
33	г.Оренбург п/с Юго-Западная (ЦПО)	ф.ЮЗ-16 (ОПО)	ТП-3038, 3072, 3045, 3050, 3051 (ОКЭС)	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	8 Повреждение КЛ	повреждена КЛ-6 кВ (ОКЭС)от ТП-3051 до ТП-416 Повреждена КЛ-6 кВ (ОПО) от ТП-626 до ТП 1265	МТЗ	15.01.2022	18ч29м	19ч25м	00ч56м	На ТП-3050 откл ВН в ст ТП-3051, вкл ф.ЮЗ-16	Миникотельная "Легкая промышленность", Жилой сектор, СНТ	На ТП-416 установлена ДГУ (ОКЭС) в 23ч58м 1270 установлена ДГУ (РЖД) ТП-1265(КЭС Оренбургья),1596 (Абонентская),626(ОПО) без напряжения. Восстановили КЛ и вкл ф.ЮЗ-16 по норм.схеме в 18ч18м 16.01.22г.

34	Саракташский РУЭС п/с Саракташская (ЦПО)	ф.15 (ОКЭС)	ТП-15: 203, 255, 265, 290(1), 310 (ОКЭС)	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	15 Прочее	На ВЛ-10 кВ (ОКЭС) отгорел шлейф на Р.15-1 в сторону ТП-285	ф. не отключался	15.01.2022	18ч15м	20ч15м	02ч00м	На ВЛ-10 кВ ф.15 откл. Р-15-1, абонентов запитали по ф.14	жилой сектор, быт	На ВЛ-10 кВ (ОКЭС) восстановили шлейф на Р.15-1 и вкл ф.15 по норм.схеме в 11ч45м
35	Орские КЭС Новотроицкий РУЭС п/с Город-2 (ОКЭС)	ф.34 (Орские Электрические Сети)	ТП- 2009, 2010, 2011, 2012, кладбище (абонентские)	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	13 Повреждение в ПС и других сетевых организаций	повреждение в сетях абонента	МТЗ	15.01.2022 16.01.2022	19ч31м	16ч40м	21ч09м	отключено с уведомлением потребителя	СНТ, кладбище (абоненты Орских эл. Сетей)	
36	Шарлыкский РУЭС п/с."Шарлыкская"(ЦПО)	ф.6(ОКЭС)	ТП- 35,36,37,38,39,41,42,45,44,48,49,29,51,53,52,54,56,79,58,59,57,62,60,75,64,66,68,82, (ОКЭС)	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	4 Повреждение изоляторов на ВЛ	на ВЛ-10 кВ(ОКЭС) ф.6 опора №20 поврежден изолятор	земля	15.01.2022	20ч03м	20ч45м	00ч42м	на ВЛ-10 кВ откл. Р	котельная, РОВД, жилой сектор	15.01.2022 в 22ч50м устранили повреждение ф. вкл.
37	Кувандыкский РУЭС п/с Кувандыкская (ВПО)	ф.6 (ОКЭС)	ТП- 318(1), 601, 602, 603, 604, 605, 606, 607, 608, 609, 610, 617, 618, 619, 620, 621, 622, 712, 712(2)(ОКЭС)	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	15 Прочее	сильный дождь, ветер, произвели осмотр ВЛ и ТП повреждений не обнаружили	МТЗ	15.01.2022	20ч05м	20ч55м	00ч50м	повторно вкл.	котельная, Элеватор, жилой сектор	
38	Орские КЭС Новотроицкий РУЭС п/с 2 Водоподъем(ЖКХ)	ф.8(ОКЭС)	ТП: ШВ-4,ШВ-9,ШВ-10, ШВ-12	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	8 Повреждение КЛ	Повреждена КЛ-10кВ от ТП-ШВ-10 до ТП-ШВ-12(ОКЭС)	МТЗ	17.01.2022	10ч45м	18ч10м	07ч25м	Вывели поврежденный участок, запитали абонентов	Шахты водоподъема	КЛ-10кВ от ТП-ШВ-10 до ТП-ШВ-12(ОКЭС) смонтирован и вкл 27.01.22г. В 19ч00м
39	Оренбург РП-52(ОПО)	ф.52-9(ОПО)	ТП(ОКЭС): 3103(2СШ)	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	8 Повреждение КЛ	Повреждена КЛ-10кВ(ОПО) от РП-52 до ТП-696.	Земля	17.01.2022	16ч12м	16ч28м	00ч16м	На ТП-3103 РУ-0,4кВ вкл. СР-0,4кВ	Жилой сектор	КЛ-10кВ от РП-52 до ТП-696 восстановлена, включена 20.01.2022г в 00ч55м.
40	Оренбург п/с Береговая (ЦПО)	ф.Б-22 (ОПО)	РП-31 (1СШ) ОПО, ТП-3022 (ОКЭС)	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	13 Повреждение в ПС и других сетевых организаций	Повреждена КЛ-10кВ (ОПО) ф.Б-22 от п/с Береговая до РП-31.	ТО	20.01.2022	10ч49м	11ч02м	00ч13м	На РП-31 вкл СВ	пионер.лагерь	

41	Оренбург РП-33(ОПО)	ф.33-7(ОПО)	ТП(ОКЭС):3199(2СШ), 3160,3016	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	13 Повреждение в ПС и других сетевых организаций	Повреждена КЛ-10кВ(ОПО) от ТП-799 до Р-51-11-1. Повреждение на ПКУ ТП-1912(абонентский)	земля	20.01.2022 21.01.2022	23ч05м	03ч40м	04ч35м	Вывели поврежденный участок, запитали абонентов	Жилой сектор, быт, администрация	ТП-3199 запитали в 00ч50м, ТП-3160 запитали в 02ч47м, ТП-3016 запитали в 03ч40м
42	Оренбург п/с Степная (ЦПО)	ф.Ст-28 (ОПО)	РП-39 (2 СШ) (ОПО) ТП-3098 (2 СШ), 3110, 3019 (ОКЭС)	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	13 Повреждение в ПС и других сетевых организаций	Повреждение в сетях ОПО	ЦПО не сообщает	25.01.2022	23ч10м	23ч16м	00ч06м	ОПО на РП-39 откл. В ф.Ст-28, откл. В ф.39-5, 2-СШ запитали по ремонтной схеме	Школа, КНС, жилой сектор, быт.	26.01.2022 в 00ч06м запитали ТП-3019 по ф.39-9
43	Сакмарский РУЭС п/с. "Сакмарская" (ЦПО)	ф.Ск-10(ОКЭС)	ТП-101,102,103,104,105,106,107,108,109,1010,1011(ОКЭС)	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	15 Прочее	Произвели осмотр электрооборудования, причины откл не выявили	ТО,АПВ успешное.	27.01.2022	03ч01м	03ч01м	Время срабатывания АПВ	Время срабатывания АПВ	Элеватор, жилой сектор, быт.	
44	г.Оренбург п/с Ростоши (ЦПО)	2,4СШ-10кВ (ЦПО)	РП-83 2СШ (ОКЭС), РП-75 1СШ (ОПО), РП-51 1СШ (ОПО)	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	13 Повреждение в ПС и других сетевых организаций	Повреждение в сетях ЦПО	откл В-110кВ Т-2 на п/с	27.01.2022	12ч00м	12ч00м	00ч00м	Время срабатывания АПВ	2хКНС (резерв), НС (резерв), 2хЦТП (резерв), Дет/сад (резерв), школа(резерв), жилой сектор	
45	г.Оренбург РП-33(ОПО)	2СШ-10кВ (ОПО)	ТП-3082, 3043, 3088, 3089, 3012	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	8 Повреждение КЛ	Повреждена каб.разделка КЛ-10кВ (ОКЭС) на Р.33-4-2 в сторону ТП-3200	На РП-33 откл В ф.ОВ-2	27.01.2022	12ч49м	13ч17м	00ч28м	На РП-33 откл В ф.33-2, вкл В ф.ОВ-2.	Дет/сад (резерв), КНС (резерв), жилой сектор	Вывели поврежденную КЛ и вкл ф.33-2 в 14ч40м. КЛ восстановлена и вкл по н/сх в 19ч24м
46	г.Оренбург п/с Степная (ЦПО)	ф.Ст-26 (ОПО)	ТП-548 (ОПО), абоненты 0,4кВ ОКЭС	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	13 Повреждение в ПС и других сетевых организаций	Повреждение КЛ-10кВ ф.Ст-26 (ОПО)	ТО	27.01.2022	14ч05м	15ч55м	01ч50м	На ТП-548 вкл секц.руб	жилой сектор	
47	Илекский РУЭС ТП-40 (ОКЭС)	РУ-10 кВ (ОКЭС)	РУ-10 кВ (ОКЭС)	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	15 Прочее	Осмотр эл. Оборудования причины откл. не выявил.	3 ПК-40А	30.01.2022	13ч38м	14ч12м	00ч34м	Заменяли ПК, вкл.	Дет. Сад, жилой сектор, быт.	