

**Данные об аварийных отключениях по границам территориальных зон деятельности организации, вызванных авариями или внеплановыми отключениями объектов электросетевого хозяйства, с указанием даты аварийного отключения объектов электросетевого хозяйства и включения их в работу, причин аварий (по итогам расследования в установленном порядке) и мероприятий по их устранению по ГУП "ОКЭС" Апрель 2020 г.  
название (филиал, РУЭС) ОГУ КЭС**

№ п.п.	Наименование электроустановки		Признак нарушения	Причина нарушения	Дополнительная информация по причинам нарушений	Срабатывание коммутации (защ. у.-ва)	Дата	Время откл.	Время вкл.	Длительность перерыва электроснабжения	Принятые меры	Отключенные потребители (эл.установки)	Примечание
	ПС или РП	№ТП											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Бугурусланский КЭС ТП-136(ОКЭС)	гр. 2я Совхозная(ОКЭС)	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	16 Не выявленная, неустановленная причина.	Осмотр причину откл. не выявил	АВ-100А	05.04.2020	19ч10м	20ч10м	01ч00м	Осмотрели ВЛ, повторно вкл.	Жилой сектор	
2	Оренбург ТП-854(ОПО)	гр.Чкалова 14(ОКЭС)	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	8 Повреждение КЛ	Повреждена КЛ-0,4кВ(ОКЭС) от ТП-854 до ВРУ ж\д Чкалова 14(перекос напряжения в ВРУ 248,220,248В-плавает)	Защита на ТП не срабатывала	05.04.2020	21ч41м	22ч03м	00ч22м	Откл. гр. на ТП, подключили дополнительную нулевую жилу в ВРУ и ТП, вкл. гр.Смонтировал и СИП, переключили на резерв	9-эт. Жилой дом	В 04ч24м запитали ж\д по временке СИП. U-232,219,225В
3	Кувандыкский РУЭС ТП-730(ОКЭС)	РУ-04 кв	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	15 Прочее	откл. вводной АВ нагрузка А-60 А В-60А С-60А	вводной АВ-1600А	06.04.2020	19ч00м	19ч25м	00ч25м	повторно вкл.	котельная (резерв) жилой сектор, быт	

4	Кувандыкский РУЭС ТП-730 (ОКЭС)	РУ-04 кв	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	14 Повреждение в эл. установках абонентов	гр. №9 Повреждена КЛ- 0,4кВ (абонентская) от ТП-730 до ВРУ ж\д Рабочая 4	вводной АВ- 1600А	06.04.2020	21ч05м	21ч15м	00ч10м	Откл. гр.№9 вкл. вводной АВ	котельная (резерв) жилой сектор, быт	07.04.2020 02ч00м ж/д запитали по временке
5	г. Оренбург ТП-844 (ОПО)	гр. Джангильди на 20/4 ввод 1	2. Воздействие сторонних лиц и организаций.	8 Повреждение КЛ	при проведении земляных работ бригадой ВКХ повреждена КЛ- 0,4 кв(ОКЭС) от ТП 844 до ВРУ ж/д Джангильдина 20/4	вводной АВ	07.04.2020	20ч31м	22ч58м	02ч27м	к ВРУ ж/д Джангильдина 20/4 подкл ДГУ	жилой дом	08.04.2020 в 02ч13м КЛ восстановлена включена
6	г. Оренбург ТП-844 (ОПО)	гр. Джангильди на 20/4 ввод 2	2. Воздействие сторонних лиц и организаций.	8 Повреждение КЛ	при проведении земляных работ бригадой ВКХ повреждена КЛ- 0,4 кв(ОКЭС) от ТП 844 до ВРУ ж/д Джангильдина 20/4	вводной АВ	07.04.2020	20ч31м	22ч58м	02ч27м	к ВРУ ж/д Джангильдина 20/4 подкл ДГУ	жилой дом	08.04.2020 в 02ч13м КЛ восстановлена включена

7	Бузулукский КЭС ТП-307(ОКЭС)	гр. Уличное освещение(ОКЭС)	2. Воздействие сторонних лиц и организаций.	5 Повреждение опоры	В результате ДТП повреждена ж/б опора №17	группа не отключалась.	08.04.2020	18ч20м	18ч20м	00ч00м	08.04.2020 будут производить замену опоры.	уличное освещение	Заменяли опору ул.освещения в 22ч30м, вкл.
8	Бугурусланский КЭС КТП-75(ОКЭС)	гр. Наркология(ОКЭС)	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	2 Падение деревьев (веток)	На ВЛ-0,4кВ в пролёте опоры №3-№4 упала ветка и произошёл срыв проводов.	Отключился автомат 160А.	15.04.2020	10ч40м	11ч50м	01ч10м	На ВЛ-0,4кВ в пролёте опоры №3-№4 устранили повреждение, гр. вкл.	Наркология-есть резерв.	
9	Бугурусланский КЭС КТП-166(ОКЭС)	гр. Революционная(ОКЭС)	2. Воздействие сторонних лиц и организаций.	3 Обрыв (срыв) провода	Грузовой автомобиль повредил провод СИП выход из ТП.	Отключился автомат 250А.	15.04.2020	17ч05м	18ч50м	01ч45м	Устранили повреждение, гр. вкл.	Магазины, гаражи.	
10	Саракташский РУЭС ТП-212(ОКЭС)	гр.3(ОКЭС)	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	15 Прочее	ТП-212 гр.3 сгорел ПН нагрузка А -20 А В-25А С-80А	ПН-100А ф С	15.04.2020	19ч34м	20ч16м	00ч42м	заменяли ф. С ПН-100А	жилой сектор	

11	Кувандыкский РУЭС ТП-316 (ОКЭС)	гр.13(ОКЭС)	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	3 Обрыв (схлест) провода	На ВЛ-0,4кВ в пролёте опоры №15-№16 произошел обрыв 2 проводов.	Защита на ТП не срабатывала	17.04.2020	14ч35м	15ч00м	00ч25м	Устранили повреждение, гр. вкл.	Быт	
12	Оренбург ТП-3043 (ОКЭС)	гр.4 Мало-Озерная (ОКЭС)	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	10 Дефект контакта	На ВЛИ-0,4кВ (ОКЭС) гр.4 на опоре №4 перетерся СИП по ф.А о крепление клинового зажима.	Защита на ТП не срабатывала	17.04.2020	19ч50м	23ч15м	03ч25м	Устранили повреждение, гр. вкл.	жилой сектор нет 1 фазы	
13	Оренбург ТП-3032 (ОКЭС)	гр.Кима (ОКЭС)	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	3 Обрыв (схлест) провода	ВЛ-0,4 кВ обрыв провода в пролете опор №4-№4/3	Защита на ТП не срабатывала	21.04.2020	15ч32м	19ч04м	03ч32м	Устранили повреждение, гр. вкл.	Жилой сектор	
14	Бузулукский КЭС ТП-69(ОКЭС)	гр.Маршала Егорова 34	2. Воздействие сторонних лиц и организаций.	8 Повреждение КЛ	при проведении земляных работ сторонней организацией повреждена КЛ-0,4 кВ (ОКЭС) от ТП 69 до ВРУ ж/д Маршала Егорова 34	ПН-100А фазы "А"	22.04.2020	12ч25м	17ч00м	04ч35м	Запитале по перемычке от ВРУ ж/д Маршала Егорова 36	Жилой дом	КЛ-0,4кВ 24.04.2020 восстановлена, включена в 15ч50м.

15	г. Оренбург ТП-18 (ОПО)	гр.№4 (ОКЭС)	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	5 Повреждение опоры	На ВЛ-0,4кВ деревянная опора №8/1 сгнила у основания	группа не отключалась	22.04.2020	14ч52м	15ч46м	00ч54м	Произвели монтаж ж/б приставки, группу вкл.	Жилой сектор	
16	Бугурусланский КЭС ТП-192 (ОКЭС)	гр.ТВС (абонентская)	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	14 Повреждение в эл. установках абонентов	Сильный ветер. Повреждение в сетях абонента. Нагрузка на гр.ТВС 6-8-2А.	АВ-100А	25.04.2020	14ч48м	15ч02м	00ч14м	повторно вкл.	административное здание.	
17	Бугурусланский КЭС КТП-9 (ОКЭС)	гр. Комминтерна (ОКЭС)	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	14 Повреждение в эл. установках абонентов	Сильный ветер. Обрыв ввода на ж/д в сетях абонента.	АВ-200А	25.04.2020	15ч10м	15ч44м	00ч34м	Обрыв устранен, гр. вкл.	жилой сектор.	
18	Бугурусланский КЭС КТП-169 (ОКЭС)	гр.Дубовская (ОКЭС)	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	16 Не выявленная, неустановленная причина.	Сильный ветер. Осмотр ВЛ 0,4кВ (ОКЭС) причину откл. не выявил. Нагрузка 12-13-50А	АВ-100А	25.04.2020	16ч04м	16ч14м	00ч10м	повторно вкл.	жилой сектор.	

19	Абдулинский КЭС ТП-45 (ОКЭС)	гр.5 (ОКЭС)	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	3 Обрыв (схлест) провода	Сильный ветер. На ВЛ-0,4кВ (ОКЭС) обнаружили схлест в пролёте оп.12/1-12/2.	ПН-250А	25.04.2020	17ч55м	18ч23м	00ч28м	Устранили схлест ВЛ, гр. вкл.	жилой сектор.	
20	Бугурусланский КЭС КТП-41 (ОКЭС)	гр. Маяковского 2(ОКЭС)	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	16 Не выявленная, неустановленная причина.	Произвели осмотр ВЛ-0,4кВ, повреждений не обнаружено.	Отключился автомат 100А.	26.04.2020	19ч30м	19ч55м	00ч25м	Повторно вкл. Нагрузка: А-20А, В-40А, С-0А.	12 частных жилых дома.	
21	Бузулукский КЭС Первомайский РУЭС ТП-312 (ОКЭС)	гр. №4 (ОКЭС)	2. Воздействие сторонних лиц и организаций.	15 Прочее	В результате ДТП повреждена ж/б опора №2. Виновник с места ДТП скрылся.	ПН-100А фазы "А"	29.04.2020	09ч25м	09ч45м	00ч25м	заменяли ПН-100А фазы "А", группу №4 вкл.	Жилой сектор.	

22	Орский КЭС ТП-730 (ОКЭС)	гр.№1 (ОКЭС)	2. Воздействие сторонних лиц и организаций.	8 Повреждение КЛ	При производстве земляных работ сторонней организацией повреждена КЛ- 0,4 кВ (ОКЭС) от ТП-730 до ВРУ ж/д Багратиона 16	Группа не откл.	29.042020	13ч30м	16ч40м	03ч10м	восстановили КЛ, гр.№1 вкл	п.Степной ж/д ул. Багратиона 16	
----	-----------------------------	-----------------	---	------------------	---	--------------------	-----------	--------	--------	--------	-------------------------------	---------------------------------------	--

Данные об аварийных отключениях по границам территориальных зон деятельности организации, вызванных авариями или внеплановыми отключениями объектов электросетевого хозяйства, с указанием даты аварийного отключения объектов электросетевого хозяйства и включения их в работу, причин аварий (по итогам расследования в установленном порядке) и мероприятий по их устранению по ГУП "ОКЭС" Апрель 2020 г.  
название (филиал, РУЭС) ОГУ КЭС

№ п.п.	Наименование электроустановки			Признак нарушения	Причина нарушения	Дополнительная информация по причинам нарушений	Срабатывание коммутации (защ. у-ва)	Дата	Время откл.	Время вкл.	Длительность перерыва электроснабжения	Принятые меры	Отключенные потребители (эл.установки)	Примечание
	ПС или РП	№фид	№ТП											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Оренбург п/с Береговая (ЦПО)	ф.Б-6 (ОКЭС)	РП-58 (1 СШ-10кВ), ТП-3221 (1 СШ), ТП-3371 (1 СШ) (ОКЭС)	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	8 Повреждение КЛ	Повреждена КЛ-10 кВ (ОКЭС) от п/с Береговая до РП-58 ф.Б-6	МТЗ	02.04.2020	00ч40м	00ч41м	00ч01м	по ТУ на РП-58 откл. ф.Б-6, вкл. ф.Кр-6	Обл. больница.	04.04.2020г. 11ч21м КЛ восстановлена включена на Х.Х.
2	г. Оренбург РП-75 2 СШ (ОПО)	ф. 75-6 (ОПО)	ТП-3158 (ОКЭС)	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	13 Повреждение в ПС и других сетевых организаций	ВЛ-10 кВ ф. 75-6 слетел изолятор	земля	03.04.2020	17ч46м	17ч47м	00ч01м	на ВЛ 10 кВ ф 75-6 откл. РЛНД Р 75-6-2	жилой сектор	на РП 75 2 СШ временно откл. отходящие ф. Для отыскания "земли"
3	Сорочинский КЭС п/с Сорочинская (ЗПО)	ф.8(ОКЭС)	ТП-208,82,80,175,81,52,153,83,204,151,12,28,64,57 (ОКЭС) ТП-160,74,188,185 (Абонентские)	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	15 Прочее	произвели осмотр ВЛ повреждений нет	Земляная защита, АПВ успешное.	04.04.2020	04ч43	04ч43м	Время срабатывания АПВ	Будут производить осмотр.	Телевышка-есть резерв, КНС-есть резерв, Терминал "Пион"-есть резерв, дет.сад, школа интернат, жилой сектор, быт.	
4	Илекский РУЭС п/с Мухрановская (ЦПО)	ф.5 (РЭС)	ТП-14,16,17 (ОКЭС)	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	13 Повреждение в ПС и других сетевых организаций	РЭС произвели осмотр ВЛ, повреждений нет	Земляная защита.	05.04.2020	13ч12м	15ч15м	02ч03м	повторно вкл.	Психоневрологический диспансер (ДЭС), жилой сектор.	
5	Орский КЭС, Новоорский РУЭС п/с "Гранит" (ВПО)	ф.21(ОКЭС)	ТП-117,118,119,257(ОКЭС)	1. Воздействие стихийных (погодных) явлений.	15 Прочее	Порывистый ветер. На ВЛ-10кВ опора №84 слетел провод с изолятора.	Земляная защита.	07.04.2020	10ч07м	10ч52м	00ч45м	на ВЛ-10 кВ откл. ЛР №102 в ст. ТП-118, ф.21 на п/с "Гранит" вкл.	Жилой сектор, быт, водозабор есть резерв.	В 12ч20м на ВЛ-10кВ ф.21 опора №84 устранили повреждение, ф.21 вкл. полностью.



6	Орский КЭС п/с."ОЗТП"(ВПО)	ф.8(ОргЭС)	ТП-582,800(ОКЭС)	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	13 Повреждение в ПС и других сетевых организаций	Повреждение на ТП-583(ОргЭС).	персонал смежной организации не сообщает	07.04.2020	10ч50м	11ч40м	00ч50м	Откл. повр.участок, ф.8 на п/с."ОЗТП" вкл.	Жилой сектор,уличное освещение.	
7	г.Оренбург п/с."Аэропорт"(ЦПО)	ф.А-4(ОПО)	ТП-3090,3091(ОКЭС)	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	13 Повреждение в ПС и других сетевых организаций	Повреждение на ВЛ-10кВ ф.А-4(ОПО)	Земляная защита.	07.04.2020	15ч32м	16ч43м	01ч11м	На ТП-3090 откл. ВН в ст. РП-Нежинка ф.4,на ТП-3077 вкл. ВН в ст. ТП-3091 ф.4 РП-Нежинка.	Жилой сектор.	
8	Орский КЭС п/с."Левобережная"(ВПО)	ф.8(РЖД)	ТП-1012,1684,1685,1683,1686(ОКЭС)	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	13 Повреждение в ПС и других сетевых организаций	Склёст проводов на ВЛ-6кВ(РЖД).	персонал смежной организации не сообщает	07.04.2020	17ч30м	19ч47м	02ч17м	РЖД на ВЛ-6кВ устранили повреждение,ф.8 на п/с."Левобережная" вкл.	НС 1-подъём-есть резерв,карьер,сады-огороды(жилые),дачи	
9	Орский КЭС п/с."Заводская"(ВПО)	ф.47(ОргЭС)	ТП-304,229(ОКЭС)	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	15 Прочее	На п/с."Заводская" откл. В.	персонал смежной организации не сообщает	07.04.2020	18ч40м	20ч36м	01ч56м	ОргЭС устранили повреждение ф вкл.	Дачи,частные бани.	ОКЭС произвели осмотр электрооборудования, повреждений не обнаружено.
10	Орский КЭС п/с."Заводская"(ВПО)	ф.47(ОргЭС)	ТП-304,229(ОКЭС)	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	16 Не выявленная, неустановленная причина.	На п/с."Заводская" откл.В. Произвели осмотр,повреждений не обнаружено.	персонал смежной организации не сообщает	08.04.2020	10ч05м	12ч09м	02ч04м	ОргЭС произвели осмотр,повреждений не обнаружено,ф.47 на п/с."Заводская" вкл.	Дачи,частные бани.	ОКЭС произвели осмотр электрооборудования, повреждений не обнаружено.
11	Октябрьский РУЭС п\с Октябрьская(ЦПО)	ф.Ок-4(ОКЭС)	ТП(ОКЭС): 48,49,50,51,52,53,69,68,60	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	7 Повреждение ОПН, РВП	Земля на ф. Ок-4.На ТП-69 обнаружили повреждение ОПН	Отключили ф. по запросу ОКЭС	10.04.2020	15ч15м	15ч50м	00ч35м	Откл. ТП-69(жилой сектор), вкл. ф.Ок-4	Водозабор(резерв),жилой сектор, быт, д\сад	ТП-69 вкл. в 15ч58м
12	Октябрьский РУЭС РП-1(ОКЭС)	ф.105(ОКЭС)	ТП(ОКЭС): 1,3,6,7,8,9,10,11,12,13,15,16,17,18,19,20,21,23(1),43(1),44(1)	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	16 Не выявленная, неустановленная причина.	Осмотр причину не выявил	ТО	10.04.2020	15ч00м	15ч38м	00ч38м	Повторно вкл.Произвели осмотр	Больница(резерв),жилой сектор, быт	

13	Соль-Илецкий РУЭС РП-2 (ОКЭС)	ф.2-3 (ОКЭС)	ТП-145,164,125,114,136,134,130,131,141,129,133,140,121,166,165,115,168,120,105 (ОКЭС)	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	2 Падение деревьев (веток)	ВЛ-10кВ РТП-129 упала ветка	ТО	11.04.2020	15ч12м	17ч11м	01ч59м	убрали ветку с ВЛ ф. вкл.	АЗС (резерв) вышка МТС (резерв)	
14	Соль-Илецкий РУЭС п\с Соль-Илецкая (ЦПО)	ф.11(ОКЭС)	ТП(ОКЭС):30,31,33,99,61,100,101,38,35,15,163,36,218,37,162,14,51,10А,10,9А,24	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	8 Повреждение КЛ	Повреждена КЛ-10 кВ (ОКЭС) от опоры №64 до ТП-24 (ВКХ)	МТЗ	11.04.2020	15ч31м	15ч49м	00ч18м	На ТП-35 откл. ВН в стор. ТП-10А ф вкл.	Больница(резерв), жилой сектор, быт, тюрьма(резерв), НС(резерв)	в 16ч31м ф.11 полностью вкл. ТП-24 (ВКХ) резерв
15	г. Оренбург п/с 9 Января (ГазпромЭнерго)	ф. Ян-7 (газпромэнерго)	ТП-3126,3128 (ОКЭС)	3. Нарушение организационного характера (ошибочные действия персонала).	13 Повреждение в ПС и других сетевых организаций	повреждение в сетях ГазпромЭнерго	ТО	11.04.2020	16ч54м	17ч34м	00ч40м	повторно вкл.	жилой сектор	произвели осмотр ТП 3126,3128 повреждений нет
16	Бузулукский КЭС Грачевский РУЭС п/с Грачевская (ЗПО)	ф.5 (ЗПО)	ТП-518 (ОКЭС)	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	13 Повреждение в ПС и других сетевых организаций	повреждение в сетях ЗПО	МТЗ	12.04.2020	06ч40м	11ч20м	04ч40м	ЗПО устранили повреждение ф. вкл	очитные сооружения (резерв)	
17	Орский КЭС п/с Левобережная (ВПО)	ф.8 (РЖД)	ТП-1684,1675,1686,1683.1012 (ОКЭС)	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	14 Повреждение в эл. установках абонентов	повреждение в сетях РЖД	ТО	12.04.2020	09ч19м	10ч15м	00ч56м	откл. поврежденный участок ф. вкл.	СНТ, НС (резерв)	
18	Бугурусланский КЭС п/с Новая 2 СШ (СПО)	ф. 8 (ОКЭС)	ТП-30,91,74,194 (ОКЭС)	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	13 Повреждение в ПС и других сетевых организаций	откл. ВЛ-110 кВ (СПО)	персонал смежной организации не сообщает	12.04.2020	12ч59м	12ч59м	00ч00м	АПВ успешное	поликлиника, жилой сектор	
19	г. Оренбург п/с Аэропорт (ЦПО)	ф.5 (ОПО)	ТП-3077,3092,3093 (ОКЭС)	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	13 Повреждение в ПС и других сетевых организаций	На ВЛ-10 кВ (ОПО) упало дерево	Земляная защита.	12.04.2020	15ч01м	15ч52м	00ч51м	ВЛ-10 кВ откл. Р-5-58 на ТП-3077 вкл. ВН в стор ТП-3091 ф.4	жилой сектор	

20	Орский КЭС Новотроицкий РУЭС п/с Новотроицкая (ВПО)	ВЛ-110кВ цель1 от п/с Новотроицкая до п/с Город-2,3 (ОКЭС)	2СШ п/с Город-2, 2СШ п/с Город-3, 2СШ п/с Фекальная, 2СШ п/с Очистные (ОКЭС), ВЛ-35кВ в ст п/с Тяговая, п/с ТЭЦ Уральская сталь (абонентские)	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	16 Не выявленная, неустановленная причина.	Произвели осмотр ВЛ-110кВ (ОКЭС), дефектов оборудования, повреждений нет. Обнаружили на ВЛ-110кВ оп.2,3 в ст п/с Город-2 гнезда птиц и на отпайке ВЛ-110кВ в ст. п/с Город-3 оп.2 гнездо.	МТЗ, Земляная защита.	13.04.2020	09ч13м	09ч13м	Время срабатывания АПВ	АПВ успешное	р.ц.Новотроицк	
21	г.Оренбург п/с."Юго-Западная" (ЦПО)	ф.ЮЗ-33 (ОПО) РП-40 1СШ (ОПО)	ТП-3119 2СШ, 3301 2СШ, 3302 2СШ (ОКЭС)	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	13 Повреждение в ПС и других сетевых организаций	Повреждение КЛ-10кВ ф.ЮЗ-33 от п/с Юго-Западной до РП-40 (ОПО)	МТЗ	14.04.2020	16ч04м	16ч24м	00ч20м	На РП-40 вкл СВ-10кВ, откл. поврежд. КЛ	казначейство, магазины, жильё	
22	г.Оренбург РП-57 (ОПО)	ф.57-3 (ОПО)	ТП-3115 1СШ (ОКЭС)	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	13 Повреждение в ПС и других сетевых организаций	Повреждение в сетях ОПО	персонал смежной организации не сообщает	14.04.2020	16ч04м	18ч10м	02ч06м	Вывели поврежденный участок ОПО, запитали 1СШ ТП-3115 по ф.60-7	Магазины, жильё	
23	Кувандыкский РУЭС п/с."Кувандыкская" (ВПО)	ф.23(ЦПО)	РП-2 1-СШ 10кВ(ОКЭС), ф.9(8-ТП), ф.11(3-ТП), ф.15(2-ТП)(ОКЭС).	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	13 Повреждение в ПС и других сетевых организаций	Повреждение в сетях ЦПО.	персонал смежной организации не сообщает	15.04.2020	10ч05м	10ч45м	00ч40м	На РП-2 откл. В ф.23, вкл. СВ-10кВ.	Очистные сооружения-есть резерв, НС, детская поликлиника, жилой сектор, быт.	15.04.20 21ч50 ф. 23 вкл
24	Орский КЭС п/с."Сокол"(ВПО)	ф.6(ОрПО)	ТП-349(ОКЭС)	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	13 Повреждение в ПС и других сетевых организаций	Повреждение в сетях ОрПО.	персонал смежной организации не сообщает	16.04.2020	12ч10м	12ч43м	00ч33м	ОрПО устранили повреждение, ф.6 на п/с."Сокол" вкл.	АЗС, жилой сектор, быт.	
25	Орский КЭС, Новоорский РУЭС п/с. "Новоорская-Районная" (ВПО)	ф.6(ОКЭС)	ТП-30,31,52,189, 33,32,266,179,187, 127,48,272,157,85 (ОКЭС)	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	15 Прочее	На ВЛ-10кВ деревянная опора №52 слетел изолятор с крюка.	ТО	16.04.2020	12ч55м	14ч55м	02ч00м	Устранили повреждение, ф.6 вкл.	Водозабор-есть резерв,	

26	Кувандыкский РУЭС п/с."Кувандыкская"(ВПО)	ф.4(ОКЭС)	ТП-401,402,403,404(ОКЭС)	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	6 Наличие «Земли»	На ВЛ-10кВ ф.4(ОКЭС) опора №5\52 обрыв вязки	Земляная защита.	16.04.2020	18ч03м	23ч17м	05ч14м	Откл.шлейфа ВЛ-10кВ отпайки в ст. РП-2 на оп.5, вкл ф.4. Устранили обрыв	Водозабор-перешли на резерв,горнолыжная база-перешли на резерв.	без напряжения участок ВЛ-10кВ от оп.5 до оп.4/173 без потребителей. Будут осматривать с утра.17.04 в 12ч58м вкл. по нормальной схеме
27	Илекский РУЭС п/с Краснохолмская (ЦПО)	ф.6(ЦПО)	ТП(ОКЭС): 32,10,40,71,79,46,97,89,26	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	9 Повреждение изоляторов на ТП	Произвели осмотр.На ТП-32(ОКЭС) поврежден проходной изолятор	Земляная защита.	17.04.2020	15ч10м	18ч05м	02ч55м	Поочередно вкл. все отпайки на ф.6. На ТП-32 заменили изолятор	Больница(резерв),2 Д\сада, жилой сектор	ТП-32 вкл. в 18ч28м
28	Оренбург РП-54(ОПО)	ф.54-4(ОПО)	ТП(ОКЭС): 3065	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	14 Повреждение в эл. установках абонентов	Повреждение на абонентской ТП-1993	ОПО не сообщает	17.04.2020	18ч39м	19ч18м	00ч39м	ОПО откл. абонентскую ТП, вкл.	Жилой сектор	
29	Орский КЭС п/с ОЗТП (ВПО)	ф.8 (ОрПО)	ТП-582,800(ОКЭС)	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	13 Повреждение в ПС и других сетевых организаций	Повреждение в сетях ОрПО.	ТО	19.04.2020	18ч10м	19ч30м	01ч20м	ОрПО отключили повреждённый участок, ф.8 на п/с."ОЗТП" вкл.	жилой сектор	
30	Орский КЭС п/с Левобережная (ВПО)	ф.8 (РЖД)	ТП-1683,1685,1012, (ОКЭС) ТП 1686 (абонентская)	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	13 Повреждение в ПС и других сетевых организаций	повреждение в сетях РЖД	ТО	20.04.2020	12ч02м	14ч12м	02ч19м	повторно вкл.	сады, насосная (резерв)	
31	Бузулукский КЭС Плешановский РУЭС п/с Плешановская (ЗПО)	ф.5 (ОКЭС)	ТП-104,107,108,122,131, 501,502,503,504,506,507, 509,511,512,513,514,517, 518,502,521,522,523,524 (ОКЭС) ТП-525 (абонентская)	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	7 Повреждение ОПН, РВП	На ТП-512 поврежден разрядник	Земляная защита.	21.04.2020	15ч05м	15ч20м	00ч15м	Откл. ЛР-512, ф.5 вкл.	Почта (резерв), полиция (резерв), школа (резерв), рыбный питомник, жилой сектор, быт.	ТП-501, 502, 518, 524, 525 вкл. в 15ч25м
32	г. Оренбург ВЛ-110кВ Оренбургская-Пугачевская 2 цепь (ЦПО)	ВЛ-110 кВ от п/с Оренбургская-Пугачевская 2 цепь (ЦПО)	П/с Кардонная, Юго-Западная, Степная, Индустриальная(ЦПО)	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	15 Прочее	Откл. ВЛ-110 кВ от п/с Оренбургская-Пугачевская 2 цепь (ЦПО)	АПВ успешно	22.04.2020	11ч28м	11ч28м	Время срабатывания АПВ	АПВ успешно	г. Оренбург	
33	г. Оренбург п/с Восточная (ЦПО)	ф. 5 (ОПО)	ТП-3027 2СШ (ОКЭС)	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	13 Повреждение в ПС и других сетевых организаций	повреждена КЛ-6 кВ (ОПО) от п/с Восточная до ТП-562	ТО	23.04.2020	20ч41м	20ч58м	00ч17м	ТП-3027 2СШ запитали по ф. 3-12	жилой сектор	

34	г. Оренбург п/с РП-3 (ОПО)	ф.3-9 (ОПО)	ТП-3047 (ОКЭС)	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	13 Повреждение в ПС и других сетевых организаций	Персонал ОПО произвел осмотр, повреждений не обнаружено.	персонал смежной организации не сообщает	24.04.2020	10ч12м	10ч37м	0ч25м	На РП-3 повторно вкл. В ф.3-9	АБК (фабрика беловых товаров)	
35	г. Оренбург п/с. "Аэропорт" (ЦПО)	ф.А-5(ОПО)	ТП-3077,3092,3093 (ОКЭС)	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	14 Повреждение в эл. установках абонентов	На ВЛ-10кВ(абонентская) отпайка в сторону ТП-41 упало дерево.	Земляная защита.	24.04.2020	12ч50м	13ч28м	00ч38м	ОПО откл. отпайку в сторону ТП-41, ф.А5 на п/с. "Аэропорт" вкл.	Жилой сектор, быт.	
36	Бугурусланский КЭС п/с. "Городская" (СПО)	ф.Г-3(ОКЭС)	ТП-5,6,15,21,28,26,29,49,60,152,206,68(ОКЭС)	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	11 Попадание птиц, животных под напряжение.	КТП-60 на оголовник залезла кошка.	персонал смежной организации не сообщает	24.04.2020	17ч53м	18ч24м	00ч31м	На КТП-60 убрали кошку, ф.Г-3 вкл.	НС, полиция, детсад №20, школа №10, жилой сектор, быт.	
37	Абдулинский КЭС ВЛ-110 кВ Абдулино-Филиповка (РЖД)	ВЛ-110 кВ Абдулино-Филиповка (РЖД)	РП-2 (ОКЭС), п/с Тяговая (РЖД), п/с Полевая (СПО)	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	13 Повреждение в ПС и других сетевых организаций	откл. ВЛ-110 кВ Абдулино-Филиповка (РЖД)	АПВ успешно	24.04.2020	21ч20м	21ч20м	Время срабатывания АПВ	АПВ успешное	Абдулино	
38	Сорочинский КЭС п/с Сорочинская (ЗПО)	ф.8 (ОКЭС)	ТП-12, 28, 52,57,64,80,81, 82,83,151,153,175,208, 214 (ОКЭС) ТП-74,160,185,188 (абонентские)	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	4 Повреждение изоляторов на ВЛ	Сильный ветер. На ВЛ-10кВ (ОКЭС) ф.8 обнаружили на оп.105 слетело 2 изолятора. На ВЛ-10кВ (ОКЭС) ф.8 от ЛР-809 обнаружили повреждение разрядника ф.В на ЛР-808 в ст реклоузера №7.	Земляная защита, АПВ не успешно.	25.04.2020	13ч02м	13ч38м	00ч36м	Откл участок ВЛ от ЛР-801 до ЛР-809, вкл ф.8, от ЛР-809 запитали по ф.5	школа-интернат, котельная д/с, 2 скважины, 2хКНС, организации, РУС, жильё.	Восстановили изоляторы на участке ВЛ-10кВ (ОКЭС) от ЛР-801 до ЛР-809 и вкл в 15ч20м. На ВЛ-10кВ на ЛР-808 срезали разрядник и вкл ф.8 полностью в 16ч27м
39	Сорочинский КЭС п/с Сорочинская (ЗПО)	ф.5 (ОКЭС)	ТП-5,6,7,8,9,10,18,19,23, 24,25,26,27,30,33,34,35,38, 40,41,42,43,44,45,48,55,56, 59,62,69,79,78,79,147,164, 209,216,217 (ОКЭС)	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	16 Не выявленная, неустановленная причина.	Сильный ветер. Повреждение на участке ВЛ-10кВ (ОКЭС) от ЛР-809 до реклоузера №7 ф.8. Производят осмотр ВЛ.	Земляная защита, АПВ не успешно.	25.04.2020	13ч40м	14ч09м	00ч29м	Откл. реклоузер №7 в ст. ВЛ ф.8, вкл ф.5	2котельные (резерв), почта (резерв), скважина, котельная (резерв), станции 1,2подъёма (резерв, ростелеком, жильё)	
40	Соль-Илецкий РУЭС РП-1 (ОКЭС)	ф.1-4 (ОКЭС)	ТП-94,92,98,91,64,84,103,86,119, 88,85,86,59,107,60,123,124,146,167 (ОКЭС)	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	16 Не выявленная, неустановленная причина.	Сильный ветер. На ВЛ-10кВ (ОКЭС) ф.1-4 обнаружили ветку в пролёте оп.47-48.	МТЗ	25.04.2020	13ч42м	14ч12м	00ч30м	ф.1-4 вкл до ТП-98	скважина ЖКХ, жильё, быт.	Убрали ветку на ВЛ (ОКЭС) и вкл ф.1-4 полностью в 15ч17м

41	Бузулукский КЭС п/с Речная (ЗПО)	ф.АБЗ (ОКЭС)	ТП-128,160,192,211, 214,222,226,231,239,276, 286,374,517,292,335,338, 347,355,363,380,420,423, 426,434,438,458,459,470 (ОКЭС) ТП-127 (абонентская)	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	14 Повреждение в эл. установках абонентов	Сильный ветер. Схлест проводов на абонентской ВЛ в сторону ТП-127	МТЗ	25.04.2020	18ч00м	18ч20м	00ч20м	повторно вкл.	пром.зона	
42	Бузулукский КЭС РП-2 (ОКЭС)	ф.Северный (ОКЭС)	ТП-81,118,184,194, 199,201,281 (ОКЭС)	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	8 Повреждение КЛ	Повреждена КЛ-6 кВ (ОКЭС) от ТП-118 до ТП-184 ф.Северный	ТО	25.04.2020	18ч05м	19ч10м	01ч05м	Вывели поврежденную КЛ, вкл. ф.Северный	дет.сады, школы, жильё, быт.	
43	Бузулукский КЭС п/с Заводская (ЗПО)	ф.Кирпичный (ОКЭС)	ТП-484, 40, 55, 287, 155 (ОКЭС) ТП-446,224,429,228,154, 497, 277,225,156,468 (абонентские)	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	14 Повреждение в эл. установках абонентов	Повреждение на абонентской отпайке	фидер не откл.	25.04.2020	20ч10м	20ч35м	00ч25м	откл. Р-52.	Жилой сектор, пром зона	Абонентская отпайка в ст. ТП-225, 156, 468 (абонентские) вкл. в 17ч00м 26.04.2020г.
44	Бузулукский КЭС п/с "Бузулукская" (МЭС)	ф.Водовод-1(ОКЭС), не отключался.	РП-21 1-СШ 6кВ(ОКЭС),РП-16 1-СШ 6кВ(ОКЭС),ТП-364,294,98,409,365,100 1-СШ 6кВ,190 1-СШ 6кВ(ОКЭС)	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	6 Наличие «Земли»	На абонентском участке ВЛ-6кВ ф.Водовод-1 опора №5S повреждён провод СИП марка АНХАМК 3*120+1*62.	Земля,фидер не отключается	27.04.2020	04ч45м	05ч32м	00ч47м	В 04ч45м на РП-16 откл. В в ст. Р-12,на ВЛ-6кВ откл. ВЛБ-3 земля не пропала. Произвели осмотр ВЛ-6кВ от РП-16 до РП-21. В 05ч29м на РП-21 отключили В в сторону п/с."Бузулукская" ф.Водовод-1 земля не пропала, вкл. СВ-6кВ. В 05ч32м на РП-16 вкл. В в ст. Р-12 и на ВЛ-6кВ вкл. ВЛБ-3.	Скважины.	В 6ч35м на ВЛ-6кВ ф. Водовод-1 отключили ЛР №172,на п/с."Бузулукская" ф.Водовод-1 включили до ЛР №172. В 28.04.2020 в 17ч00м ВКХ устранили повреждение ВЛ вкл
45	Абдулинский КЭС РП-2(ОКЭС)	ф.Город-2(ОКЭС)	ТП-4,22,102,123,30,5,97,94,3,115, 72,101,10,6,16,122,12,27(ОКЭС), ТП-7/1,7/2,20,54,71,21,24,28,106(абонентские).	2. Воздействие сторонних лиц и организаций.	15 Прочее	В результате ДТП на ВЛ-10кВ ж/б опора №66 слетели провода с изоляторов,опора не повреждена.	ТО	27.04.2020	21ч35м	22ч02м	00ч27м	На ВЛ-10кВ отключили ЛРН№6, ф.Город-2 на РП-2 вкл. до ЛРН№6.Без напряжения 9-ТП(жилой сектор).В 23ч29м на опоре №66 устранили повреждение,ф.Город-2 включили полностью.	Котельная,школа,магазин,жилой сектор.	
46	Абдулинский КЭС,Пономарёвский РУЭС п/с."Пономарёвская"(СПО)	2-СШ 10кВ(СПО)	ф.Пн-2(ОКЭС), ТП-1,4,7,21,5,12,2,9,10,13,14,15,1 6,17,3,28,8,18,19,6,20,25,26,2 7,1/10(ОКЭС),ф.Пн-3(ОКЭС),ТП-11.63(ОКЭС).	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	13 Повреждение в ПС и других сетевых организаций	Повреждение в сетях СПО на ф.Пн-6.	Земляная защита.	28.04.2020	05ч21м	05ч43м	00ч22м	На п/с."Пономарёвская" повторно вкл. 2-СШ 10кВ.	Школа,АЗС,администрация,жилой сектор,быт.	

47	г. Оренбург РП-33 (ОПО)	ф.33-6 (ОПО)	ТП-3043, 3082 (ОКЭС)	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	11 Попадание птиц, животных под напряжение.	ТП-3082 РУ-10 кВ попала кошка под напряжение. В ТП повреждены опорные изоляторы и тяговые изоляторы на ВН	ТО	28.04.2020	12ч42м	12ч43м	00ч01м	на РП-33 ф 33-6 вкл по ТУ	жилой сектор	в 15ч12м ТП 3082 заменили опорные изоляторы, тяговые изоляторы на ВН, ТП вкл. в работу
48	Орский КЭС п/с Заводская (ВПО)	ф.7 (ОрПО)	ТП-229, 304, 232 (ОКЭС)	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	13 Повреждение в ПС и других сетевых организаций	ОрПО произвели осмотр эл. Оборудования повреждений не обнаружено	МТЗ	29.04.2020	11ч15м	13ч03м	01ч48м	Повторно вкл.	Сады огороды.	