

Данные об аварийных отключениях по границам территориальных зон деятельности организации, вызванных авариями или внеплановыми отключениями объектов электросетевого хозяйства, с указанием даты аварийного отключения объектов электросетевого хозяйства и включения их в работу, причин аварий (по итогам расследования в установленном порядке) и мероприятий по их устранению по ГУП "ОКЭС" Август 2020 г.

название (филиал, РУЭС) ОГУ КЭС

№ п.п.	Наименование электроустановки		Признак нарушения	Причина нарушения	Дополнительная информация по причинам нарушений	Срабатывание коммутации (заш. у.-ва)	Дата	Время откл.	Время вкл.	Длительность перерыва электроснабжения	Принятые меры	Отключенные потребители (эл.установки)	Примечание
	ПС или РП	№ТП											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Орский КЭС Новотроицкий РУЭС ТП-10 кваритал (ОКЭС)	гр-2	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	8 Повреждение КЛ	повреждена КЛ 0,4 кВ от ТП до опоры №1	3 ПН-250	01.08.2020	12ч25м	16ч05м	03ч40м	от ТП до опоры №1 произвели замену КЛ на провод СиП	жилой сектор	
2	Сорочинский КЭС ТП-37 (ОКЭС)	гр-3 (ОКЭС)	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	10 Дефект контакта	гр №3 повреждена губка на рубильнике фазы "А"	ПН-250А	04.08.2020	22ч37м	23ч07м	00ч30м	устранили повреждение, заменили ПН, гр вкл.	жилой сектор	
3	г. Оренбург ТП-3300 (ОКЭС)	РУ-04 кВ 1 СШ	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	10 Дефект контакта	РУ-0,4 кВ 1 СШ гр. Холодильно-компрессорная установка выгорел рубильник	вводной АВ-1600 А	05.08.2020	05ч15м	05ч48м	00ч33м	в ВРУ СК "Кристал" перевели нагрузку на ввод№2	СК "Кристал"	
4	г. Оренбург ТП-3092 (ОКЭС)	гр. Ул. Освещение(ОКЭС)	2. Воздействие сторонних лиц и организаций.	3 Обрыв (схлест) провода	Большегрузный транспорт порвал ВЛ-0,4кВ 4-х проводный СИП.Слетело 3 пролета.	АВ не откл.	07.08.2020	14ч26м	19ч49м	05ч23м	Устранили повреждения,группу уличное освещение вкл.	Уличное освещение	
5	г.Оренбург ТП-3018(ОКЭС)	гр.№4(ОКЭС)	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	15 Прочее	Пожар по ул. Микрорайонная №1 и №3. (Два двух квартирных жилых дома)	группа не отключалась.	09.08.2020	05ч38м	07ч08м	01ч30м	На ВЛИ-0,4кВ отключили ввода, группу вкл.	жилой сектор.	
6	Соль-Илецкий РУЭС ТП-215 (ОКЭС)	гр.№1 (ОКЭС)	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	3 Обрыв (схлест) провода	обрыв провода ВЛ-04 кВ в пролете опор №1-2	АВ-160А	09.08.2020	11ч40м	13ч20м	01ч40м	устранили обрыв гр. вкл.	жилой сектор	

7	Бугурусланский КЭС ТП-90 (ОКЭС)	гр. Омская (ОКЭС)	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	16 Не выявленная, неустановленная причина.	откл. АВ-63 А нагрузка А-40А В-19А С-19А	АВ-63А	10.08.2020	12ч55м	13ч20м	00ч25м	произвели осмотр ВЛ поврежденных нет гр.повторно вкл.	жилой сектор	
8	Оренбург ТП-3465(ОКЭС)	гр. Поликлиника ввод 1(ОКЭС)	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	15 Прочее	Сгорел ПН-220А фаза А	ПН-200А	11.08.2020	02ч07м	02ч50м	00ч43м	Заменяли ПН, вкл.	Поликлиника	
9	Сорочинский КЭС ТП-153 (ОКЭС)	гр. КНС(ОКЭС)	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	14 Повреждение в эл. установках абонентов	В результате КЗ на стороне КНС сгорело 2 ПН-250А	2 ПН-250А	12.08.2020	06ч50м	07ч00м	00ч10м	Заменяли ПН, вкл.	КНС(резерв)	
10	Бугурусланский КЭС Северный РУЭС ТП-11 (ОКЭС)	гр. 1 (ОКЭС)	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	14 Повреждение в эл. установках абонентов	пожар ж/д ул. Луначарского д №12	группа не отключалась.	13.08.2020	04ч04м	05ч06м	01ч02м	ВЛ0,4 кВ откл. ж/д ул. Луначарского 12 гр. Вкл.	жилой сектор	
11	г.Оренбург РП-51(ОПО)	гр.№16(ОКЭС)	2. Воздействие сторонних лиц и организаций.	8 Повреждение КЛ	Администрация посёлка Пригородный при производстве земляных работ повредила КЛ-0,4кВ(абонентскую) от кабельной коробки ж/д по ул. Нефтяников №39 до кабельной коробки диспетчерской.	группа не отключалась.	13.08.2020	18ч00м	19ч43м	01ч43м	Администрация пос. Пригородного восстановили КЛ-0,4кВ,гр. №16 на РП-51 вкл.	Жилой сектор,диспетчерская,автомобилька.	
12	Орский КЭС Новоорский РУЭС ТП-58 (ОКЭС)	гр.1(ОКЭС)	2. Воздействие сторонних лиц и организаций.	15 Прочее	Обрыв ВЛ-0,4кВ СИП при проезде большегрузного транспорта. Слетело 4 пролета.	группа не отключалась.	16.08.2020	11ч00м	15ч40м	04ч40м	Восстановили ВЛ-0,4кВ	Жилой сектор	
13	г. Оренбург ТП-487 (ОПО)	гр. Туркестанская 57 ввод-1 (ОКЭС)	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	8 Повреждение КЛ	повреждена КЛ 0,4 кВ (ОКЭС) от ТП-487 до ж/д Туркестанская 57 ввод-1	ПН-250А	17.08.2020	10ч30м	11ч07м	00ч37м	ВРУ ж/д перевели нагрузку на ввод №2	жилой дом	КЛ-0,4 кВ (ОКЭС) от ТП-487 до ж/д Туркестанская 57 ввод-1 смонтирован в 16ч30м 19.08.20г., вкл.20.08.20г. в 18ч00м

14	Бугурусланский КЭС ТП-43(ОКЭС)	гр. Щорса(ОКЭС)	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	14 Повреждение в эл. установках абонентов	Пожар по ул. Щорса 13а	группа не отключалась.	25.08.2020	05ч15м	05ч45м	00ч30м	Отключили ввод в дом ул. Щорса 13а, группу вкл.	Жилой сектор.	
15	Бузулукский КЭС -381 (ОКЭС)	гр. Ул. Освещение(ОКЭС)	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	5 Повреждение опоры	ДТП. Повреждена опора №16 ул. Освещения	группа не отключалась.	25.08.2020	16ч35м	18ч51м	02ч16м	заменяли опору гр. Вкл.	Уличное освещение	
16	г.Оренбург ТП-2.2(на обслуживании)	гр.№1(на обслуживании)	2. Воздействие сторонних лиц и организаций.	5 Повреждение опоры	ДТП. На ВЛИ-0,4кВ концевая опора № 2/11 повреждён укос.	группа не отключалась.	25.08.2020	19ч45м	19ч45м	00ч00м	Замену укоса будут производить 27.08.2020.	Жилой сектор.	
17	Бугурусланский КЭС ТП-108(ОКЭС)	гр. ж/д 1,30,31,32(ОКЭС)	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	16 Не выявленная, неустановленная причина.	Откл. АВ-250А отходящей гр.	АВ-250А	26.08.2020	20ч30м	20ч55м	00ч25м	Повторно вкл, произвели осмотр	Жилой сектор	
18	Соль-Илецкий РУЭС ТП-25 (абонентская)	гр. 1,2,3,4(ОКЭС)	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	8 Повреждение КЛ	возгорание в РУ-0,4 кВ, повреждена КЛ 0,4 кВ (ОКЭС) от ТП-25 до опоры №1 гр.2, 3,4	ПН-400А	28.08.2020	21ч40м	01ч29м	03ч49м	произвели замену КЛ-0,4 кВ от ТП-25 опоры №1 вкл.	жилой сектор	
19	Бугурусланский КЭС ТП-98(ОКЭС)	гр.Туристов(ОКЭС)	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	14 Повреждение в эл. установках абонентов	Пожар ж/д по ул. Киевская №14.	группа не отключалась.	29.08.2020	09ч25м	10ч20м	00ч55м	Отключили ввод в дом по ул. Киевская 14, группу вкл.	жилой сектор.	

Данные об аварийных отключениях по границам территориальных зон деятельности организации, вызванных авариями или внеплановыми отключениями объектов электросетевого хозяйства, с указанием даты аварийного отключения объектов электросетевого хозяйства и включения их в работу, причин аварий (по итогам расследования в установленном порядке) и мероприятий по их устранению по ГУП "ОКЭС" Август 2020 г.  
название (филиал, РУЭС) ОГУ КЭС

№ п.п.	Наименование электроустановки			Признак нарушения	Причина нарушения	Дополнительная информация по причинам нарушений	Срабатывание коммутации (заш. у-ва)	Дата	Время откл.	Время вкл.	Длительность перерыва электроснабжения	Принятые меры	Отключенные потребители (эл.установки)	Примечание
	ПС или РП	№фид	№ТП											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Орский КЭС РП-25 (ОрПО)	ф.13 (ОрПО)	ТП-99, 424 (ОКЭС)	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	13 Повреждение в ПС и других сетевых организаций	повреждение КЛ 10 кВ (ОрПО)	ТО	01.08.2020	10ч33м	12ч23м	01ч50м	откл. поврежденную КЛ, ТП-99,424 запитали с РП-10 ф.31 (ОрПО)	жилой сектор	
2	Сорочинский КЭС п/с Промбаза (ОренбургНефть)	ф.16 (ОКЭС)	ТП-22,13,189,205,22,119,121,171,128,213,130,131,223,134,220,204,61 (ОКЭС) ТП-169,120,123,129,132,133,160,215,136,137,146,126,181 (абонентские)	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	3 Обрыв (схлест) провода	ВЛ-10 кВ в пролете опор №46-47 обрыв провода	Земляная защита.	01.08.2020	16ч45м	16ч59м	00ч14м	ВЛ 10 кВ откл. реклоузер В-16-4, ф. 16 запитали с ВЛ-10 кВ ф.8 п/с Сорочинская	КНС (резерв), телецентр (резерв), жилой сектор быт	ТП-222,205,121 (ОКЭС) ТП-171,120,119,169 (абонентские) откл. 01.08.2020 18ч28м устранили обрыв ф. 16 полностью вкл.
3	г. Оренбург п/с "Юго-Западная"(ЦПО)	ф.ЮЗ-33(ОПО)	РП-40 1-СШ 10кВ(ОПО), ТП-3301 2-СШ 10кВ,3302 2-СШ 10кВ, 3119 2-СШ 10кВ(ОКЭС).	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	13 Повреждение в ПС и других сетевых организаций	Повреждена КЛ-10кВ(ОПО) от п/с "Юго-Западная" до РП-40 ф.ЮЗ-33.	ТО	01.08.2020	23ч33м	23ч34м	00ч01м	На РП-40 по ТУ вкл. СВ-10кВ	Жилой сектор,котельная-резерв,быт.	
4	г. Оренбург РП-57(ОПО)	ф.57-9(ОПО)	ТП-3023-1 СШ 10кВ(ОКЭС)	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	8 Повреждение КЛ	Повреждена КЛ-10кВ(ОКЭС) от ТП-3023 до ТП-250.	ТО	01.08.2020 02.08.2020	23ч49м	00ч30м	00ч41м	Откл. повр. участок КЛ-10кВ, ТП-3023 1-СШ 10кВ запитали по ф.Шв-29.	ЦТП-резерв, Кожвендиспансер, жилой сектор.	КЛ-10кВ(ОКЭС) от ТП-3023 до ТП-250 вкл. 04.08.2020 в 16ч25м
5	г. Оренбург РП-57(ОПО)	ф.57-3(ОПО)	ТП-3115-1 СШ 10кВ(ОКЭС)	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	13 Повреждение в ПС и других сетевых организаций	Повреждена КЛ-10кВ(ОПО) от ТП-3115 до ТП-1199.	МТЗ	01.08.2020 02.08.2020	23ч49м	01ч35м	01ч46м	На ТП-3115 вкл. СР-10кВ.	Жилой сектор,быт.	

6	г. Оренбург п/с. "Юго-Западная"(ЦПО)	ф.Ю3-38(ОПО)	РП-40 1-2 СШ 10кВ(ОПО), ТП-3301 ,3302, 3119 (ОКЭС).	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	13 Повреждение в ПС и других сетевых организаций	Повреждена КЛ-10кВ(ОПО) от п/с "Юго-Западная" до РП-40 ф.Ю3-38.	ТО	03.08.2020	03ч24м	04ч55м	01ч31м	На п/с."Юго-Западная" вкл. КЛ-10кВ №2 ф.Ю3-33,РП-40 1-2 СШ 10кВ вкл.	Котельная, жилой сектор, быт.	КЛ-10кВ №1 ф.Ю3-33(ОПО) от п/с."Юго-Западная" до РП-40 поврежден. ТП-3119 2-СШ 10кВ в 03ч51м запитали по ф.56-3.
7	Бузулукский КЭС Ташлинский РУЭС п/с Ташлинская (ЗПО)	ф.6 (ОКЭС)	ТП-601,603,604, 605, 615,616,619, 622,625,627,632, 633,635,636,637, 638,639,640,641, 642,643,902 (ОКЭС) ТП-611.628.630 (Абонентские)	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	2 Падение деревьев (веток)	ВЛ-10кВ в пролете опор №21-22 упала ветка.	ТО	03.08.2020	14ч00м	15ч16м	01ч16м	убрали ветку, вкл. ф.6	Жилой сектор, быт.	
8	Медногорский РУЭС п/с Медногорская Городская (ВПО)	ф.20 (ОКЭС)	ТП-201,202,203, 205, 204 (1СШ), 13А, 13а1, 13а2. РП-5(2СШ), РП-4 (2СШ)	2. Воздействие сторонних лиц и организаций.	8 Повреждение КЛ	Подрядной организацией повреждена КЛ-10кВ (ОКЭС) , от п/с Медногорская Городская до опоры №1	ТО	03.08.2020	14ч24м	14ч56м	00ч32м	Запитали по ф.3 от п/с Медногорская Городская	Поликлиника, жилой сектор, быт.	
9	Оренбург п/с Юго-Западная(ЦПО)	ф.Ю3-9(ОКЭС)	ТП-3118(ОКЭС), абонентские: 1034,1110,1439,1758, 1871,1872,1473	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	13 Повреждение в ПС и других сетевых организаций	на ВЛ-6 кВ (КЭС Оренбуржья) от Р 9-4 до ТП-1473 упало дерево	Земля	03.08.2020 04.08.2020	22ч00м	14ч16м	16ч16м	КЭС Оренбуржья устранили повреждение ф.Ю3-9 вкл.	Гаражи, СНТ(абонентские)	
10	Орский КЭС Новотроицкий РУЭС п/с Фекальная(ОКЭС)	ф.4(ОКЭС)	6 абонентских ТП.	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	15 Прочее	Осмотр причины откл. не выявил.	МТЗ	04.08.2020	02ч05м	09ч10м	07ч05м	Вкл. ф.4	Садоводческие товарищества	
11	Оренбург РП-5(ОПО)	ф.5-3(ОПО)	ТП-3007(1СШ)(ОКЭС)	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	13 Повреждение в ПС и других сетевых организаций	Повреждена КЛ-6кВ от РП-5 до ТП-3007 ф. 5-3(ОПО)	ТО	04.08.2020	04ч42м	05ч06м	00ч24м	Откл. поврежденную КЛ, 1СШ запитали через секционный	Общепитие(резерв), спид лаборатория(резерв)	05.08.2020 КЛ восстановлена
12	Оренбург п/с Южная (ЦПО)	ф.Ю-4 (ОПО)	ТП-3025 (ОКЭС)	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	13 Повреждение в ПС и других сетевых организаций	Повреждена КЛ-6 кВ (ОПО) от ТП-3025 до ТП-157	ТО	04.08.2020	12ч11м	13ч18м	01ч07м	откл. поврежденную КЛ, ф.Ю-4 вкл.	Худ. Училище, Банк, жилой сектор, быт.	

13	Орский КЭС Новотроицкий РУЭС п/с 1 Водоподъем(Уральская Сталь)	ф.11(ОКЭС)	ТП-Мишель,Мехазагод,Пеноблок,Погад,Свинокомплекс, Восточная поляна(абонентские)	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	16 Не выявленная, неустановленная причина.	произвели осмотр ВЛ повреждений нет	Земляная защита.	04.08.2020	18ч45м	20ч49м	02ч04м	ф. 11 повторно вкл.	Промзона, жилой сектор, быт	
14	Переволоцкий РУЭС п/с Переволоцкая (ЦПО)	ф. 3 (ОКЭС)	ТП-4,5,7,35,75,96 (ОКЭС)	1. Воздействие стихийных (погодных) явлений.	16 Не выявленная, неустановленная причина.	дождь, ВЛ-10 кВ ф. 3 отключился реклоузер №3 произвели осмотр ВЛ повреждений нет	МТЗ	04.08.2020	19ч28м	21ч00м	01ч02м	ВЛ-10 кВ реклоузер	очистные сооружения (резерв) скважина (резерв) жилой сектор	
15	Медногорский РУЭС п/с Медногорская районная (ВПО)	ф.43 (ОКЭС)	ТП-431,432,463,465,466,467,469 (ОКЭС)	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	2 Падение деревьев (веток)	на ВЛ-6кВ в пролете опор №51-52 упала ветка	ТО, АПВ не успешно	04.08.2020	20ч03м	21ч02м	00ч59м	убрали ветку с ВЛ, ф.43 вкл.	жилой сектор	
16	Илекский РУЭС с Краснохолм п/с Краснохолмская (ЦПО)	ф.7 (ЦПО)	ТП-95,55,88,93, (ОКЭС)	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	13 Повреждение в ПС и других сетевых организаций	повреждение в сетях ЦПО	ТО	04.08.2020	21ч39м	21ч42м	00ч03м	ф. 7 повторно вкл.	жилой сектор	
17	Илекский РУЭС с Краснохолм п/с Краснохолмская (ЦПО)	ф.4 (ЦПО)	ТП-87,29 (ОКЭС)	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	13 Повреждение в ПС и других сетевых организаций	повреждение в сетях ЦПО	Земляная защита.	04.08.2020	21ч42м	22ч54м	01ч12м	ЦПО откл. ТП-5 ф. 4 вкл	жилой сектор	
18	Орский КЭС п/с."ГПП-1"(ЗАО Электрострой).	ф.5(ОКЭС) не отключался.	ТП-1053,1054(ОКЭС)	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	8 Повреждение КЛ	Повреждена КЛ-6кВ(ОКЭС) от ТП-1053 до ТП-1054.	МТЗ	05.08.2020	10ч45м	11ч42м	00ч57м	Откл. повреждённый участок, ТП-1053,1054 вкл.	Жилой сектор,быт.	На ТП-1050 откл. МВ в сторону ТП-1053. КЛ-6кВ от ТП-1053 до ТП-1054 восстановили, в 17ч57м вкл., собрали нормальную схему.
19	Орский КЭС, Новотроицкий РУЭС п/с."Город-2"(ОКЭС)	ф.23(ОКЭС)	ТП-1 Юрга,ТП-2 Юрга,КТП-1,КТП-Лесхоз,ТП-2 Северный(ОКЭС),ТП-гаражи(абонентская).	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	14 Повреждение в эл. установках абонентов	Повреждение на абонентской отпайке в сторону гаражей.	Земляная защита.	05.08.2020	11ч04м	19ч06м	08ч02м	Отключили отпайку в сторону гаражей, ф.23 на п/с."Город-2"вкл.	Жилой сектор,быт.	

20	Абдулинский КЭС РП-2(ОКЭС)	ф.Город-2(ОКЭС)	ТП-3,4,5,6,10,12,16,22,30,72,94,97,101,102,115,122,123(ОКЭС). ТП-7/1,20,21,24,28,54,71,106(абонентские).	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	14 Повреждение в эл. установках абонентов	Повреждена КЛ-10кВ(абонентская) от Р-30 до ТП-106.	Земляная защита.	05.08.2020	11ч50м	13ч30м	01ч40м	На ВЛ-10кВ откл. ЛР №6 ф.Город-2 до ЛР №6 включили по ф.Пл-2.	Очистные сооружения- есть резерв АЗС, школа, жилой сектор, быт.	На ВЛ-10кВ ф. Город-2 откл. Р-30 в сторону ТП-106, ф.Город-2 на РП-2 в 15ч45м вкл. до ЛР №6.
21	Бузулукский КЭС п/с."Речная"(ЗПО)	ф.АБЗ(ОКЭС)	ТП-276 1-СШ 6кВ,292 1-СШ 6кВ,160,211,479,470,2 26,222,459,128,374,43 8,496,355,434,360,127 ,426,517,162,335,420, 423,458,363,338,347,2 31,214,239(абонентские).	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	14 Повреждение в эл. установках абонентов	Повреждение в сетях абонента.	ТО	05.08.2020	14ч10м	14ч41м	00ч31м	Ф.АБЗ на п/с."Речная" повторно вкл.	Промзона.	ВЛ-6кВ ф.АБЗ осмотрели повреждений не обнаружено.
22	Орский КЭС Новотроицкий РУЭС п/с Очистные(ОКЭС)	ф.6(ОКЭС)	9 ТП скважины	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	15 Прочее	Осмотр причины откл. не выявил.	МТЗ	07.08.2020	16ч18м	16ч37м	00ч19м	Повторно вкл. Произвели осмотр	Скважины(резерв)	
23	Оренбург РП-43(ОКЭС)	ф.43-4(Воинская часть)	ТП-1012 воинская часть	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	14 Повреждение в эл. установках абонентов	Повреждена КЛ-10кВ ф. 43-4(абонентский)	Земля	07.08.2020 09.08.2020	17ч55м	11ч52м	41ч57м	КЛ-10кВ восстановили,испытали, на РП-43 ф.43-4 вкл.	Военская часть(резерв)	
24	Абдулинский КЭС п/с."Тяговая-Абдулино"(РЖД)	ф.Город-1(ОКЭС)	ТП-14,17,53,62,114,56,18,19,55,98,58,59,84,75,7 8,60,109,110(ОКЭС). ТП-11,85(абонентские).	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	10 Дефект контакта	ВЛ-10кВ ф.Город-1 на РЛНД №9 горит нож.	ф.Город-1 на п/с."Тяговая-Абдулино" не отключался.	07.08.2020	22ч05м	22ч08м	00ч03м	На ВЛ-10кВ откл. РЛНД №9, ф. Город-1 на п/с."тяговая-Абдулино" вкл. до РЛНД №9.	АЗС,детсад, жилой сектор, быт.	В 22ч15м часть ф.Город-1 до РЛНД №9 запитали по ф.Пл-2.
25	Орский КЭС п/с."Левобережная"(ВПО)	ф.4(ОКЭС)	ТП-1673,1675,1616,1615,1672,1673,1611,1613,1677,1604(ОКЭС).	1. Воздействие стихийных (погодных) явлений.	15 Прочее	Дождь, гроза.	МТЗ	08.08.2020	06ч24м	07ч42м	01ч18м	Произвели опилровку, вкл.	Котельная-есть резерв,НС-есть резерв, жилой сектор, быт.	
26	Оренбург п/с Береговая(ЦПО)	ф.Б-6(ОКЭС)	РП-58 1 СШ, 3221 1 СШ, 3371 1 СШ(ОКЭС)	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	8 Повреждение КЛ	Повреждена КЛ-10кВ ф.Б-6 от п/с Береговая до РП-58(ОКЭС)	Земля	08.08.2020	07ч56м	07ч58м	00ч02м	Перевели 1 СШ РП-58 на ф. КР-6	ООКБ №1(есть резерв),ЦТП(есть резерв,Котельная(есть резерв).	

27	Орский КЭС п/с Левобережная(ВПО)	ф.8(РЖД)	ТП(ОКЭС): 1684,1685,1683	1. Воздействие стихийных (погодных) явлений.	15 Прочее	Гроза. Сильный дождь.	МТЗ	08.08.2020	17ч50м	18ч14м	00ч24м	Повторно вкл. Произвели осмотр	СНТ, жилой сектор, быт	
28	Орский КЭС п/с ОЗТП(ВПО)	ф.8(ОрПО)	ТП(ОКЭС): 582,800,819	1. Воздействие стихийных (погодных) явлений.	13 Повреждение в ПС и других сетевых организаций	Гроза. Сильный дождь.Повреждение в сетях ОрПО.	МТЗ	08.08.2020	17ч52м	18ч56м	01ч04м	Произвели осмотр, повторно вкл.	Жилой сектор, быт.	
29	Орский КЭС Новотроицкий РУЭС п/с 1 Водоподъем(Уральская Сталь)	ф.11(ОКЭС)	ТП-Восточная поляна (ОКЭС) ТП- Мишель, Мехзавод,Пеноблок, Погат,Свинокомплекс ,СТО,КТПН-25, сады, ТП-17А,15,14 (абонентские)	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	16 Не выявленная, неустановленная причина.	произвели осмотр ВЛ повреждений нет	Земляная защита.	09.08.2020	09ч16м	10ч44м	01ч28м	Повторно вкл. Произвели осмотр	Пром.зона, быт.	
30	Бузулукский КЭС, Ташлинский РУЭС п/с. "Ташлинская"(ЗПО)	ф.5(ОКЭС)	ТП- 624,613,610,609,608,6 07,606,602,510,506,50 4,503,502(ОКЭС). ТП- 501,508,618(абонентс кие).	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	14 Повреждение в эл. установках абонентов	Дождь.Повреждение в абонентских сетях.	МТЗ	10.08.2020	01ч40м	03ч35м	01ч55м	На ВЛ-10кВ откл. РЛНД Р-4 и РЛНД Р-12 абонентские отпайки в сторону ТП- 618,501,508, ф.5 на п/с."Ташлинская" вкл.	Водозабор-есть резерв,котельная- есть резерв,поликлиника, ветличебница,школа, погранзаства,жилой сектор,быт.	ТП- 618,501,508(котельн ая,водозабор,погран заства).
31	Переволоцкий РУЭС п/с Переволоцкая (ЦПО)	ф.3 (ОКЭС)	ТП-35,75,5,4,96 (ОКЭС)	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	4 Повреждение изоляторов на ВЛ	ВЛ-10 кВ ф. 3 откл. реклоузер №3 на опоре №214,215 повреждены изоляторы	Земляная защита.	10.08.2020	08ч40м	12ч10м	03ч30м	ВЛ 10 кВ ф 3 опора №214-215 заменили изоляторы ф. вкл.	жилой сектор	
32	Оренбург РП-59(ОКЭС)	ф.Ив-7(ОКЭС)	РП-59(1СШ)	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	8 Повреждение КЛ	Повреждена КЛ-10кВ №2 (ОКЭС) от п/с Инвертор до РП-59	Земляная защита.	11.08.2020	01ч19м	01ч48м	00ч29м	Вывели поврежденную КЛ, запитали по резерву	Жилой сектор, быт, АЗС, НС(резерв), д\сад, школа	
33	Оренбург РП-51(ОПО)	ф.51-8(ОПО)	ТП-3153, 3154, 2СШ ТП-3152(ОКЭС)	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	15 Прочее	Будут производить осмотр электрооборудования	Земляная защита.	11.08.2020	10ч19м	10ч20м	00ч01м	ф. 51-8 повторно вкл. по ТУ	Жилой сектор, быт	
34	Орский КЭС п/с Сокол (ВПО)	ф. Ск-9 (ОКЭС)	ТП-1073,1102,1107, 1060,1071,1059, 1058,1062,1104 (ОКЭС)	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	8 Повреждение КЛ	Повреждена КЛ-10кВ от ЛР-95 до ТП-1104 (ОКЭС)	МТЗ	11.08.2020	17ч55м	18ч20м	00ч25м	Откл. ЛР-95, ф. Ск-9 включили	Жилой сектор, быт 2 КНС, Котельная (резерв)	Без напряжения ТП- 1104, 5 МКД, 10 частных домов. В 18ч50м на ТП-1104 установили ДГУ- 300кВА. В 21ч08м восстановили КЛ.

35	Орский КЭС Новотроицкий РУЭС п/с Фекальная(ОКЭС)	ф.21(ОКЭС)	ТП- Больничный центр скорой помощи	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	16 Не выявленная, неустановленная причина.	На п/с Фекальная откл. ф.21 от земляной защиты.	Земляная защита.	11.08.2020	20ч55м	21ч15м	00ч20м	Повторно вкл. Произвели осмотр	Больничный центр скорой помощи(резерв)	
36	Соль-Илецкий РУЭС п/с Соль-Илецкая (ЦПО)	ф.Си-10 (ОКЭС)	ТП- 120,121,129,130,131,1 33,134,140,141,165,16 6,168 (ОКЭС)	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	15 Прочее	Дождь.Произвели осмотр электрооборудования ,повреждений не обнаружено.	ТО	14.08.2020	05ч09м	09ч15м	04ч06м	Произвели осмотр, повторно вкл.	Телевышка (резерв) жилой сектор, быт	
37	Соль-Илецкий РУЭС п/с Соль-Илецкая (ЦПО)	ф.Си-18(ОКЭС)	ТП- 1009, 102, 11, 110, 113, 118, 137, 139, 147(2), 148(2), 149(2), 150(2), 151(2), 152(2), 153(2), 154(2), 155(2), 156(2), 157(2), 158(2), 159(2), 160, 170, 19(1), 20, 21, 22, 23, 26, 27, 28, 34, 39, 41, 42, 47, 55, 56, 57, 58, 7, 71, 73, 74(1), 74(2), 78, 79(1), 82, 95, 99(2) (ОКЭС)	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	15 Прочее	Дождь.Произвели осмотр электрооборудования ,повреждений не обнаружено.	ТО	14.08.2020	05ч09м	09ч24м	04ч15м	Откл. повр. Участок, ф. Си-18 на п/с."Соль- Илецкая" вкл. до ТП- 118. В 13ч23м ф.Си-18 вкл. полностью.	скважина, очистные сооружения (резерв) жилой сектор	
38	Соль-Илецкий РУЭС РП-1 (ОКЭС)	ф.-14(ОКЭС)	ТП- 124, 142, РП 1: КЛ 1-1: 77, 93, КЛ 1-3: 1, 111, 12(2), 138(2), 147(1), 148(1), 149(1), 150(1), 151(1), 152(1), 153(1), 154(1), 155(1), 156(1), 157(1), 158(1), 159(1), 16(1), 16(2), 161, 18, 2, 4, 40, 43, 44, 49, 5, 6, 8, 97, КЛ 1-4: , 103, 107, 119, 123, 135, 146, 167, 59, 60, 64, 64/4, 84, 85, 86, 88, 89, 91, 92, 94, 98, КЛ 1-7: 112, 116, 116(-), 13, 132, 214, 215, 48, 54, 63, 69, РП 1,2: КЛ 2- 2: 104, 108, 109, 83, КЛ 2-3: , 169	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	15 Прочее	Дождь.Произвели осмотр электрооборудования , повреждений не обнаружено.	ТО	14.08.2020	05ч09м	05ч34м	00ч25м	На РП-1 вкл. В ф. 14 вкл. В ф. 1-3, ф.1-4. В 08ч36м вкл. ф.1-7. В 09ч02м ф.1-4 вкл. полностью.	скважина жилой сектор, быт	
39	Новосергиевский РУЭС п/с."Новосергиевская "(ЗПО)	ф.11(ОКЭС)	ТП- 11,14,1101,1111,1102, 1116,1115,1103,1118, 1109,1110,1105,1117, 1106,1108,1119(ОКЭС)	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	8 Повреждение КЛ	Повреждена КЛ-10кВ от оп.32 до оп.35 ф.11 (ОКЭС)- переход через ж/д пути	Земляная защита.	14.08.2020	11ч20м	12ч00м	00ч40м	На ВЛ-10кВ ф.11 откл. РЛНД Р. 11-1, ф.11 запитали по ф.5.	Жилой сектор,АЗС,ДРСУ, Нефтяной терминал.	16.08.20г. КЛ восстановлена

40	Илекский РУЭС п/с Мухрановская (ЦПО)	ф.5(ЦПО) не отключался	ТП-17(ОКЭС)	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	1 Повреждение ТМ	На ТП-17 поврежден ТМ-250кВА	Сгорело 2ПК	14.08.2020	17ч20м	20ч10м	2ч50м	Заменяли ТМ-250кВА	Психоневрологический интернат(резерв)	
41	г. Оренбург п/с Пугачевская (ЦПО)	ф. П-28(ОГСК)	2 СШ ТП-3024(ОКЭС)	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	8 Повреждение КЛ	При производстве земляных работ теплосети повредили КЛ-10кВ ф.П-28 от ТП-1684 до ТП-635(ОГСК)	МТЗ	14.08.2020	22ч03м	22ч55м	00ч52м	Откл. поврежденную КЛ, 2СШ ТП-3024 запитали по ф.П-34	Котельная (резерв), базовая станция МТС, склад.	
42	Орский КЭС Домбаровский РУЭС п/с Домбаровская-1 (ВПО)	ф.6 (ОКЭС)	ТП-133,130,174,154, 258,246,215,180,234 269(ОКЭС), ТП-163 (абонентская)	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	16 Не выявленная, неустановленная причина.	На ТП-163 (абонентская) отгорел шлейф, восстанавливать будут 15.08.20	МТЗ	14.08.2020	22ч45м	23ч23м	00ч38м	Повторно вкл. ф-б	Жилой сектор, быт	
43	Октябрьский РУЭС п/с Октябрьская(ЦПО)	полностью	Ф. ОКЭС: 12,14,4,5. ф.ЦПО:13,8	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	13 Повреждение в ПС и других сетевых организаций	Гроза.Отключение по 110кВ в сетях ЦПО	ТО, АПВ успешно	15.08.2020	15ч20м	15ч20м	00ч00м	Сработало АПВ в сетях ЦПО	Больница,ростелеком (резерв), водозабор,администрация, полиция, жилой сектор, быт	
44	Орский КЭС Адамовский РУЭС п/с Адамовская-2(ВПО)	ф.19(ОКЭС)	ТП(ОКЭС): 54,433,434,437,435,43 6,441,260,428,428а,41 9,5	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	11 Попадание птиц, животных под напряжение.	На ВЛ опора №23 обнаружили птицу	Земляная защита.	15.08.2020	15ч45м	17ч09м	01ч24м	Убрали птицу, вкл. ф.19	Больница(резерв), жилой сектор, быт	
45	Октябрьский РУЭС п/с Октябрьская(ЦПО)	полностью	Ф. ОКЭС: 12,14,4,5. ф.ЦПО:13,8	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	13 Повреждение в ПС и других сетевых организаций	Гроза.Отключение по 110кВ в сетях ЦПО	ТО, АПВ успешно	15.08.2020	16ч05м	16ч05м	00ч00м	Сработало АПВ в сетях ЦПО	Больница,ростелеком (резерв), водозабор,администрация, полиция, жилой сектор, быт	
46	Соль-Илецкий РУЭС п/с Соль-Илецкая (ЦПО)	ф.СИ-11 (ОКЭС)	ТП- 30,31,29,33,61,101,10 0,38,36,218,37, 162,35 ,15,163,14,51,10А,3,96 (ОКЭС) ТП-9А,10 (абонентские)	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	8 Повреждение КЛ	Повреждена каб.разделка КЛ-10кВ (ОКЭС) на ТП-10 в ст. ТП-10А ф.СИ-11	ТО	15.08.2020	23ч10м	23ч33м	00ч23м	Запитали ф.СИ-11 до ТП-35, без напряжения 8хТП (ОКЭС)	Грязелечебница (резерв), КНС (резерв), тюрьма, жильё,быт	На ТП-10А откл ВН в ст ТП-10, вкл ф.СИ-11 полностью в 23ч48м. ТП-10 запитана по ф.1-5 17.08.2020 КЛ восстановили вкл.
47	Соль-Илецкий РУЭС п/с Соль-Илецкая(ЦПО)	1 СШ-10кВ(ЦПО)	ф. ОКЭС: 10,18,11,14	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	13 Повреждение в ПС и других сетевых организаций	Гроза.Отключение по 110кВ в ЦПО	АПВ успешно	16.08.2020	16ч23м	16ч23м	00ч00м	Сработало АПВ в сетях ЦПО	Больница(резерв),тюрьма(резерв), скважина,телевышка, ГНС, жилой сектор, быт	
48	г. Оренбург ТП-3168 (ОКЭС)	РУ-10 кВ	ТП-3168 (ОКЭС)	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	15 Прочее	ТП-3168 РУ-10 кВ повреждены 2 ПК	ПК	17.08.2020	07ч27м	08ч27м	01ч00м	заменяли ПК ТП вкл.	жилой сектор	

49	Орский КЭС Домбаровский РУЭС п/с Домбаровская-1 (ВПО)	ф.3 (ВПО)	ТП- 211,216,142,188,206,2 12 (ОКЭС)	1. Воздействие стихийных (погодных) явлений.	16 Не выявленная, неустановленная причина.	гроза, дождь. Произвели осмотр ВЛ повреждений нет	МТЗ	17.08.2020	13ч15м	13ч45м	00ч30м	повторно вкл	скважина, жилой сектор	
50	Орский КЭС Домбаровский РУЭС п/с Домбаровская-2 (ВПО)	ф.17 (ОКЭС)	ТП- 190,165,171,137,86,18 6,176,169,70,69,38,15 6,157,158,131,175 (ОКЭС)	1. Воздействие стихийных (погодных) явлений.	16 Не выявленная, неустановленная причина.	гроза, дождь. Произвели осмотр ВЛ повреждений нет	МТЗ	17.08.2020	13ч15м	13ч45м	00ч30м	повторно вкл	жилой сектор	
51	Сорочинский КЭС п/с Сорочинская (ЗПО)	ф.11(ОКЭС)	ТП-207 (абонентская)	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	5 Повреждение опоры	ДТП, повреждена опора №17 (ОКЭС)	Земляная защита.	17.08.2020	13ч36м	13ч48м	00ч12м	повторно вкл.	мясокомбинат	В 16ч10м ф.11 отключили для замены опоры,повреждённую опору №17 заменяли, в 19ч52м ф.11 вкл.
52	Орский КЭС Новотроицкий РУЭС п/с Фекальная (ОКЭС)	2 СШ-6кВ (ОКЭС)	ф.14,15,16,19 (ОКЭС)	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	15 Прочее	на п/с Фекальная откл. В 35 кВ, повреждено промежуточное реле №23	МТЗ	18.08.2020	14ч28м	14ч28м	00ч00м	на п/с "Фекальная" вкл. СВ (введен АВР)	насосная, сады, очистные сооружения	18.08.2020 в 18ч12м устранили повреждение вкл. ввод №2
53	Медногорский РУЭС п/с Медногорская- районная (ВПО)	ф.46 (ОКЭС)	ТП-461,462,464, 4610, 4611, 4612, 4613 (ОКЭС)	2. Воздействие сторонних лиц и организаций.	8 Повреждение КЛ	В результате земляных работ ООО "Водоканал" повредил КЛ-6кВ (ОКЭС) от РТП-464 до ТП-464 ф.46	ТО	19.08.2020	09ч19м	09ч48м	00ч29м	Откл РТП-464, вкл ф.46	дет/сад, школа, поликлиника, ДК "Юбилейный", жильё, быт.	ТП-464 РУ-0,4кВ запитана по временной ВЛИ от РУ-0,4кВ ТП-4613 в 10ч20м. 20.08.20 в 20ч40м КЛ восстановлена вкл.
54	Орский КЭС Новотроицкий РУЭС п/с Фекальная (ОКЭС)	ф.6 (ОКЭС)	ТП-абонентские	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	16 Не выявленная, неустановленная причина.	На ВЛ-6кВ опора №3 поврежден разрядник	МТЗ	19.08.2020	15ч16м	21ч07м	05ч51м	Демонтировали разрядник, вкл.	скважины(резерв), сады и огороды	
55	Орский КЭС Новотроицкий РУЭС п/с Фекальная (ОКЭС)	ф.4 (ОКЭС)	ТП-абонентские	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	16 Не выявленная, неустановленная причина.	Обрыв провода ВЛ- 6кВ на участке ОКЭС	Земляная защита.	19.08.2020	15ч16м	19ч35м	04ч19м	Устранили обрыв. Включили	сады и огороды	
56	Оренбург п/с Юго- Западная (ЦПО)	ф.ЮЗ-38(ОПО)	РП-40 1-2 СШ 10кВ(ОПО),ТП-3301 ,3302, 3119 (ОКЭС).	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	13 Повреждение в ПС и других сетевых организаций	Повреждена КЛ- 10кВ(ОПО) от п/с "Юго-Западная" до РП-40 ф.ЮЗ-38.	МТЗ	20.08.2020	03ч58м	03ч59м	00ч01м	ОПО на РП-40 вкл. СВ- 10кВ	Котельная,жилой сектор,быт.	
57	Орский КЭС п/с ЭЧ-76 (РЖД)	ф.10 (ОКЭС)	ТП-1001, 1002, 1003 (ОКЭС)	2. Воздействие сторонних лиц и организаций.	8 Повреждение КЛ	В результате земляных работ " повреждена КЛ-6кВ (ОКЭС) от ТП-1001 до ТП-1003 ф.10. Винтовник скрылся.	ТО	20.08.2020	09ч00м	10ч20м	01ч20м	вывели поврежденную КЛ, вкл ф.10	Клиника, д/с, жилой сектор.	ТП-1003 РУ-0,4кВ запитали по резервному КЛ-0,4кВ от ТП-1001. Восстановили КЛ- 6кВ (ОКЭС) от ТП- 1001 до ТП-1003 и вкл в 17ч20м

58	Бузулукские КЭС РП-1 (ОКЭС)	ф.Город-4 (ОКЭС)	ТП-2 2СШ, 257, 216, 3, 51 (ОКЭС)	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	8 Повреждение КЛ	Повреждена концевая муфта на опоре №1 КЛ-бкВ (ОКЭС) от РП-1	МТЗ	20.08.2020	16ч25м	17ч00м	00ч35м	вывели поврежденную КЛ, запитали фидер по ремонтной схеме.	Жилой сектор, быт.	24.08.20 КЛ восстановлена
59	г. Оренбург РП-72 (ОКЭС)	ф.72-18 (ОКЭС)	ТП-3111,3132,3133,3134, 3135,3137 3204,3202,3201 (ОКЭС) ТП-1944,1799,1792,1325 (абонентские)	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	13 Повреждение в ПС и других сетевых организаций	повреждение на ТП-1792 (абонентская)	МТЗ	20.08.2020	21ч04м	22ч01м	00ч57м	на ТП-3132 откл. ВН в стор ТП-3133, в РП-72 вкл. в ф.72-18	жилой сектор	в 22ч48м откл. РЛНД в сторону ТП-1792 ф. 72-18 полностью Вкл.
60	Амбулакский РУЭС п\с Амбулакская(ЦПО)	ф.АК-15(ОКЭС)	ТП(ОКЭС): 3,5,7,8,9,10,15,17,20,27,28,33,35,49,50,51,57,58,62,68,69,84,85,95,100	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	11 Попадание птиц, животных под напряжение.	На ВЛ опоры №159\65 обнаружили птицу	ТО, АПВ успешно	23.08.2020	08ч10м	08ч10м	00ч00м	Произвели осмотр	Администрация, пожарная часть, жилой сектор, быт	
61	Бугурусланский КЭС п\с Новая(СПО)	ф. Нв-8(ОКЭС)	ТП(ОКЭС): 194,91,33,30,25(1СШ), 4(2СШ),174(2СШ)	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	15 Прочее	На опоре №63 повреждены 2 разрядника	ТО	23.08.2020	10ч35м	11ч15м	00ч40м	Вывели поврежденный участок, запитали абонентов	Узел связи(резерв), жилой сектор, быт	В 13ч37м восстановили и вкл. участок
62	Бугурусланский КЭС п\с РП-1(СПО)	ф. Аэродром-РП-1-11(ОКЭС)	ТП(ОКЭС): 27,80,192,61,112,111, 88,74 Абонентская 83	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	11 Попадание птиц, животных под напряжение.	На ВЛ возле опоры №3 обнаружили птицу	МТЗ	24.08.2020	11ч25м	11ч40м	00ч15м	Повторно вкл, произвели осмотр	Школа интернат, д\сад, противотуберкулезный центр, пожарная часть, 2 котельные(резерв), жилой сектор, быт	
63	Сорочинский КЭС п\с Сорочинская(МЭС)	ф.5(ОКЭС)	ТП-8(ОКЭС)	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	1 Повреждение ТМ	Поврежден ТМ-400кВа	ПК-50А	24.08.2020	13ч20м	16ч20м	03ч00м	Заменяли ТМ, вкл.	Пенсионный фонд, быт	
64	Оренбург РП-24(ОПО)	1СШ-10кВ(ОПО)	ТП(ОКЭС): 3523(2СШ),3001(1СШ),3002(1СШ),3003(1СШ),3004(1СШ)	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	13 Повреждение в ПС и других сетевых организаций	Повреждена КВЛ-10кВ ф.СТ-33(ОПО) от п\с Степная до РП-24	ТО, АПВ не успешно	24.08.2020	16ч28м	16ч40м	00ч12м	ОПО запитали 1 СШ на РП-24 по резерву	ДГКБ(резерв), микрохирургия глаза(резерв)	
65	Сорочинский КЭС п\с Промбаза(ЭнергоНефть)	ф.5	ТП: 109,94,111,113,112,212,108,106,103,104,105,102	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	16 Не выявленная, неустановленная причина.	На ТП-86 отключился ВВ. Произвели осмотр электрооборудования, повреждений не обнаружено.	фидер не отключался	24.08.2020	18ч54м	18ч57м	00ч03м	Повторно включили	Котельная(резерв),сапчасть(резерв), жилой сектор, быт	Ремонтная схема ф. 5 запитан от ф. 12 на ТП-86
66	г. Оренбург п\с Юго-западная (ЦПО)	ф. ЮЗ-33 (ОПО)	ТП-3301 2СШ, 3302 2СШ, 3119 2СШ (ОКЭС)	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	13 Повреждение в ПС и других сетевых организаций	повреждена КЛ-от п\с Юго-Западная до РП-40	Земляная защита.	25.08.2020	10ч08м	10ч13м	00ч35м	на РП-40 откл. ф ЮЗ-33 вкл. СВ	ЦТП-резерв, прокуратура (резерв) жилой сектор,Быт	
67	Орский КЭС Новотроицкий РУЭС п\с."Фекальная" (ОКЭС)	ф.4 (ОКЭС)	ТП-сады(Абонентские)	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	14 Повреждение в эл. установках абонентов	Повреждение на абонентском участке в сторону доменных садов.	МТЗ	25.08.2020	18ч20м	21ч35м	03ч15м	На ВЛ-бкВ отключили РЛНД отпайка в сторону доменных садов, ф.4 на п/с."Фекальная" вкл.	сады	

68	Орский КЭС Новотроицкий РУЭС п/с."Фекальная" (ОКЭС)	ф.6 (ОКЭС)	ТП-скважина 13,ТП-сады(абонентские)	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	14 Повреждение в эл. установках абонентов	Повреждение на абонентском участке.	МТЗ	25.08.2020	18ч20м	20ч30м	02ч10м	На ВЛ-6кВ отключили РЛНД(без диспетчерского номенования) отпайка в сторону садов, ф.6 на п/с. "Фекальная" вкл.	ВКХ- есть резерв,сады.	
69	Орский КЭС Новотроицкий РУЭС п/с."Фекальная" (ОКЭС)	ф.6 (ОКЭС)	ТП-скважина 13,ТП-сады(абонентские)	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	16 Не выявленная, неустановленная причина.	ВЛ-6 кв опора №1 отгорел шлейф	Земляная защита	25.08.2020 26.08.2020	21ч07м	16ч15м	19ч08м	на ВЛ-6 кв опора №1 устранили повреждение ф.6 вкл.	ВКХ- есть резерв,сады.	
70	Соль-Илецкий РУЭС п/с Соль-Илецкая (ЦПО)	ф.Си-10 (ОКЭС)	ТП-72,214,134,140,105,130,129,133,131,120,141,166,165,121,115,168,164 (ОКЭС)	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	16 Не выявленная, неустановленная причина.	ВЛ-10 кв ф. Си-10 откл. ПУС-1	МТЗ	26.08.2020	17ч28м	18ч03м	00ч35м	позвели осмотр ВЛ ф. Си-10 поврежденных нет ПУС-1 повторно вкл.	жилой сектор, АЗС, фермерские хозяйства	
71	г.Оренбург п/с Юго-Восточная (ЦПО)	ф.ЮВ-5 (ОПО)	ТП-3009 (ОКЭС)	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	13 Повреждение в ПС и других сетевых организаций	Повреждение в сетях ОПО	ТО	27.08.2020	14ч05м	14ч35м	00ч30м	запитали ТП-3009 по ф.10-23	жилой сектор, быт, ГСК.	
73	г.Оренбург РП-79 (ОПО)	ф.79-13 (ОКЭС)	ТП-3225 1СШ, 3105 (ОКЭС) ТП-1582, 1755, 1756 (абонентские)	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	7 Повреждение ОПН, РВП	Повреждение на абонентской ТП-1756. Сгорели 2хПК, поврежден ОПН, РТП-1756 требует регулировки.	ТО	27.08.2020	15ч33м	16ч35м	01ч02м	Откл Р-9, на ТП-3225 вкл СВН-10кВ	Водозабор, АЗС, АГЭС, торг.комплекс, ПНС (резерв)	Устранили повреждения в ст ТП-1756, вкл отпайку ВЛ и ТП-3105 в 18ч15м
74	Соль-Илецкий РУЭС п/с Соль-Илецкая (ЦПО)	ф.Си-18(ОКЭС)	ТП- 1009, 102, 11, 110, 113, 118, 137, 139, 147(2), 148(2), 149(2), 150(2), 151(2), 152(2), 153(2), 154(2), 155(2), 156(2), 157(2), 158(2), 159(2), 160, 170, 19(1), 20, 21, 22, 23, 26, 27, 28, 34, 39, 41, 42, 47, 55, 56, 57, 58, 7, 71, 73, 74(1), 74(2), 78, 79(1), 82, 95, 99(2) (ОКЭС)	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	10 Дефект контакта	При осмотре ВЛ-10кВ обнаружили отгорел шлейф ВЛ (ОКЭС) на опоре 12 по ф.С	ТО, АПВ успешно	27.08.2020	15ч21м	17ч22м	02ч01м	Восстановили шлейф на ВЛ, вкл ф.СИ-18	АЗС, быт, жилой сектор	
75	Бузулукский КЭС Колубановский РУЭС п/с Колубановская (ЗПО)	ф.3 (ОКЭС)	ТП-301,302, 303, 304, 305, 306, 316, 317, 318, 320, 321, 322, 323 (ОКЭС)	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	15 Прочее	Отключили ВЛ-10кВ ф.3 (ОКЭС) для срезания шлейфов на оп.11 и тушения пожара ж/д. На ВЛ 10 кВ повреждены изоляторы	фидер не отключался	28.08.2020	15ч22м	15ч35м	00ч13м	Отключили ВЛ ф.3, срезали шлейфа на ВЛ оп.11 и производят тушение пожара ж/д.	жилой сектор, быт.	Без напряжения ТП-301,318, 323 жильё, быт 28.08.2020 в 22ч43м устранили повреждение на ВЛ-10-0,4 кВ, ф.3 отключен, МЧС не дает разрешение на вкл. ВЛ-10кВ. 29.08.2020 в 08ч17м вкл. ВЛ-10кВ, вкл. ТП-301,318,323.

76	г. Оренбург РП-68 (ОКЭС)	ф. 68-21 (ЛистПромСтрой)	ТП- 1749,1701,1797 (ЛистПромСтрой)	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	14 Повреждение в эл. установках абонентов	РП-68 откл. В ф. 68-21 (оабонентский)	МТЗ	28.08.2020	18ч30м	—	—	сообщили об откл. в ЛистПромСтрой	стройплощадка	
77	г.Оренбург п/с."Россия"1-СШ 10кВ(ЦПО)	ф.Р-20(ОПО)	РП-49 2-СШ 10кВ(ОПО).ТП-3183 2-СШ 10кВ,3190 2-СШ 10кВ,3194 2-СШ 10кВ,3195,3196,3197(ОКЭС)	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	13 Повреждение в ПС и других сетевых организаций	Отключилась ВЛ-110кВ(ЦПО) п/с."Чебенки"- п/с."Россия"	персонал смежной организации не сообщает	29.08.2020	18ч09м	18ч11м	00ч02м	На РП-49 по ТУ вкл. СВ-10кВ.	Жилой сектор,быт.	
78	г.Оренбург п/с."Россия"1-СШ 10кВ(ЦПО)	ф.Р-16(ОПО)	РП-39 1-СШ 10кВ(ОПО).ТП-3098 1-СШ 10кВ,3108.	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	13 Повреждение в ПС и других сетевых организаций	Отключилась ВЛ-110кВ(ЦПО) п/с."Чебенки"- п/с."Россия"	персонал смежной организации не сообщает	29.08.2020	18ч09м	19ч04м	00ч55м	ЦПО на п/с."Россия" вкл. 1-СШ 10кВ.	КНС,жилой сектор,быт.	
79	Кувандыкский РУЭС п/с."Кувандыкская"(В ПО).	ф.14(ВПО)	ТП-141,142(ОКЭС)	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	2 Падение деревьев (веток)	На ВЛ-10кВ(ОКЭС) отпайка в сторону ТП-141,142 в пролёте опоры №5-№6 упала ветка.	ТО, АПВ не успешно	29.08.2020	18ч37м	20ч25м	01ч48м	убрали ветку ВЛ ф. вкл.	Жилой сектор.	
80	Саракташский РУЭС п/с Саракташская(ЦПО)	ф.14(ОКЭС)	ТП(ОКЭС): 315,316,276,307	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	16 Не выявленная, неустановленная причина.	На ВЛ-10кВ откл. реклоузер №1(ОКЭС). В пролетах опор №248-249 произошёл взрыв автомобиля. ВЛ целая.	фидер не отключался	31.08.2020	18ч23м	18ч24м	00ч01м	Повторно вкл. Произвели осмотр	Жилой сектор, быт	
81	Кувандыкский РУЭС п/с."Кувандыкская"(В ПО).	ф.23 (ВПО)	РП-2 1СШ (ОКЭС); ф.9, 11, 15	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	13 Повреждение в ПС и других сетевых организаций	Повреждение в сетях ВПО	персонал смежной организации не сообщает	31.08.2020	20ч20м	20ч35м	00ч15м	На РП-2 вкл СВ-10кВ	очистные сооружения (резерв), КНС (резерв) жилой сектор, быт	ВПО вкл ф.23 и РП-2 (ОКЭС) запитали но нормальной схеме в 00ч10м