

Данные об аварийных отключениях по границам территориальных зон деятельности организации, вызванных авариями или внеплановыми отключениями объектов электросетевого хозяйства, с указанием даты аварийного отключения объектов электросетевого хозяйства и включения их в работу, причин аварий (по итогам расследования в установленном порядке) и мероприятий по их устранению по ГУП "ОКЭС" Декабрь 2020 г.

название (филиал, РУЭС) ОГУ КЭС

№ п.п.	Наименование электроустановки		Признак нарушения	Причина нарушения	Дополнительная информация по причинам нарушений	Срабатывание коммутации (защ. у.-ва)	Дата	Время откл.	Время вкл.	Длительность перерыва электроснабжения	Принятые меры	Отключенные потребители (эл.установки)	Примечание
	№ТП	№Группы											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	г.Оренбург ТП-3465(ОКЭС)	гр.№16(ОКЭС)	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	15 Прочее	Сгорел ПН-400А фазы "С"	Сгорел ПН-400А фазы "С"	04.12.2020	08ч14м	08ч24м	00ч10м	Заменяли ПН,вкл. Нагрузка: А-58А, В-104А, С-100А.	Автоклав-ввод №2.	
2	г.Оренбург ТП-3211(ОКЭС)	гр.№5(ОКЭС)	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	15 Прочее	Пожар по ул. Сиреневая дом. №3.	Группа не отключалась.	06.12.2020	23ч14м	23ч35м	00ч21м	На ВЛИ-0,4кВ опора №6 отключили ввод в дом, группу №5 на ТП-3211вкл.	Жилой сектор.	
3	г.Оренбург ТП-3015 (ОКЭС)	гр.№3(ОКЭС)	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	15 Прочее	ТП-3015 РУ 0,4 кВ гр-3 сгорел ПН-250 А ф. "А" нагрузка А-113А В-46А С-49А	ПН-250А	07.12.2020	12ч10м	12ч47м	00ч37м	заменяли ПН гр. вкл.	д\сад, жилой сектор	
4	Александровский РУЭС ТП-80 (ОКЭС)	гр.№1 (ОКЭС)	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	15 Прочее	На ТП-80 повредился прибор учета	Группа не отключалась.	10.12.2020	07ч35м	10ч33м	02ч58м	устранили повреждение, вкл.	Школа	
5	Бугурусланский КЭС КТП-92 (ОКЭС)	гр.Геологов (ОКЭС)	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	15 Прочее		АВ-250А	11.12.2020	09ч30	10ч35м	01ч05м	группу Геологов подключили на резервный АВ, вкл.	дет.сад, жилой сектор	
6	Бугурусланский КЭС Северный РУЭС КТП-СВ-1-10 (ОКЭС)	РУ-0,4кВ(ОКЭС)	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	15 Прочее	На вводном рубильнике сгорело 2 ПН-160А. Нагрузка А-146А, В-145А,С-150А	2 ПН-160А	13.12.2020	14ч17м	15ч25м	01ч08м	Заменяли ПН, вкл.	Жилой сектор, котельная	

7	Оренбург ТП-3133(ОКЭС)	РУ-0,4кВ(ОКЭС)	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	10 Дефект контакта	На вводном рубильнике плохой контакт фаза А. Рубильник подгоревший.	Защита на ТП не срабатывала	16.02.2020	20ч50м	21ч20м	00ч30м	Во время осмотра напряжение на вводном рубильнике появилось. Рубильник заменили на жесткие шины	Жилой сектор, КНС(резерв)	С 23ч08м до 23ч28м рубильник демонтировал и и ошиновали.
8	Оренбург ТП-3025 (ОКЭС)	гр. Католический храм (абонентская)	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	8 Повреждение КЛ	Повреждена КЛ-0,4 кВ (абонентская) от ТП-3025 до ВРУ Католического храма	АВ-100А	17.12.2020	10ч02м				Католический храм	Абонент производит восстановительные работы
9	Кувандыкский РУЭС ТП-108 (ОКЭС)	гр.№2 (ОКЭС)	2. Воздействие сторонних лиц и организаций.	15 Прочее	Пожар в ж/д ул.Пушкина 21. ВЛИ-0,4 кВ гр. №2 оплавился СИП в 2-ух пролетах опор №29-30, №29-24	ПН-250А фаза "А" и "В"	17.12.2020	13ч58м	17ч30м	03ч32м	На ВЛИ-0,4 кВ гр.№2 устранили повреждение, откл. ввод в ж/д ул. Пушкина 21, гр.№2 вкл	Магазин, жилой сектор.	
10	Абдулинские КЭС ТП-35 (ОКЭС)	гр.№11	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	15 Прочее	Нагрузка А-72А, В-76А, С-43А.	ПН-250А фазы "В"	18.12.2020	08ч00м	08ч35м	00ч35м	Заменяли ПН, гр.№11 вкл.	Жилой сектор.	
11	Октябрьский РУЭС ТП-40 (ОКЭС)	РУ-0,4кВ (ОКЭС)	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	10 Дефект контакта	На вводном рубильнике выгорел неподвижный контакт фазы "В"	Защита на ТП не срабатывала	18.12.2020	12ч10м	13ч40м	01ч30м	Заменяли вводной рубильник, вкл.	Жилой сектор, быт.	
12	Оренбург ТП-3033 (ОКЭС)	гр. 27 линия (ОПО)	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	15 Прочее	Нагрузка А-109А, В-84А, С-48А.	ПН-250 А фазы "А"	22.12.2020	05ч31м	06ч21м	00ч50м	Заменяли ПН, вкл. гр. 27 линия	Абоненты ОПО	
13	Бугурусланский КЭС ТП-106(ОКЭС)	гр. Калинина (ОКЭС)	2. Воздействие сторонних лиц и организаций.	5 Повреждение опоры	В результате ДТП повреждена опора 0,4кВ №22. ДТП оформлено.	Защита на ТП не срабатывала	22.12.2020	14ч00м	14ч00м	00ч00м	Заменяли опору.	Жилой сектор	

14	Оренбург ТП-3078 (ОКЭС)	РУ-0,4кВ	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	15 Прочее	На ТП-3078 повреждены АВ	На вводном рубильнике ТП-3078 сгорело 2 ПН	28.12.2020	15ч02м	17ч34м	02ч32м	Заменяли повр. автоматы, вкл.	Полигон бытовых отходов	
15	г. Оренбург ТП-3040(ОКЭС)	гр. №4(ОКЭС)	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	10 Дефект контакта	Опора №1 на КЛ-0,4кВ отгорела жила фазы "В".	Группа не отключалась.	30.12.2020 31.12.2020	19ч23м	01ч50м	06ч27м	Устранили повреждение, гр. №4 вкл.	Жилой сектор.	
16	г.Оренбург ТП-3135(ОКЭС)	гр.№2 (ОКЭС)	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	10 Дефект контакта	На ВЛИ-0,4кВ повреждён магистральный прокалывающий зажим фазы "В".	Группа не отключалась.	31.12.2020	19ч56м	22ч34м	02ч38м	Заменяли прокалывающ ий зажим,вкл.	Жилой сектор.	

Данные об аварийных отключениях по границам территориальных зон деятельности организации, вызванных авариями или внеплановыми отключениями объектов электросетевого хозяйства, с указанием даты аварийного отключения объектов электросетевого хозяйства и включения их в работу, причин аварий (по итогам расследования в установленном порядке) и мероприятий по их устранению по ГУП "ОКЭС" Декабрь, 2020 г.  
название (филиал, РУЭС) ОГУ КЭС

№ п.л.	Наименование электроустановки			Признак нарушения	Причина нарушения	Дополнительная информация по причинам нарушений	Срабатывание коммутации (защ. у.-ва)	Дата	Время откл.	Время вкл.	Длительность перерыва электроснабжения	Принятые меры	Отключенные потребители (эл.установки)	Примечание
	ПС или РП	№фид	№ТП											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Орские КЭС Новотроицкий РУЭС РП-69 (ОКЭС)	ф.15 (ОКЭС)	ТП-101 1СШ (ОКЭС)	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	8 Повреждение КЛ	Повреждена КЛ-6кВ от РП-69 до ТП-101 (ОКЭС)	МТЗ	02.12.2020	10ч40м	11ч20м	00ч40м	Вывели поврежденную КЛ, на ТП-101 вкл СРВ-6кВ	Плавательный бассейн (резерв)	КЛ-6кВ от РП-69 до ТП-101 (ОКЭС) восстановлена и вкл на XX в 16ч40м
2	г. Оренбург РП-10 (ОПО)	1СШ-6кВ (ОПО)	ТП-3083 (ОКЭС)	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	13 Повреждение в ПС и других сетевых организаций	Повреждение КЛ-6кВ (ОПО) по ф.10-15	Откл В ф.ЮВ-14 РП-10	02.12.2020	13ч40м	14ч06м	00ч26м	вывели поврежденную КЛ, вкл 1СШ РП-10	офисы, пром.зона.	
3	г. Оренбург РП-3 (ОПО)	ф.3-9(ОПО)	ТП-3047(ОКЭС)	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	13 Повреждение в ПС и других сетевых организаций	На ТП-563(ОПО) поврежден ВН в сторону ТП-3047.	МТЗ	06.12.2020 07.12.2020	23ч09м	00ч15м	01ч06м	Откл. повр. участок, ф.3-9 до ТП-3047 запитали по ф.4-2 с РП-4.	ГУП"Охрана".	
4	Орские КЭС Новотроицкий РУЭС п/с Город-2 (ОКЭС)	ф.33 (ОКЭС)	ТП-34,35,36А,37,38,39А,39Б (ОКЭС)	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	8 Повреждение КЛ	повреждена КЛ-6 кВ от ТП-39А до ТП-39Б (ОКЭС)	Земля	07.12.2020	10ч00м	11ч00м	01ч00м	отключили поврежденную КЛ ф. вкл.	жилой сектор	07.12.2020 16ч00м КЛ от ТП-39А до ТП 39Б восстановлена включена
5	г. Оренбург РП-39 1СШ (ОПО)	ф. Р-16(ОПО)	ТП-3108,3098 1СШ (ОКЭС)	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	13 Повреждение в ПС и других сетевых организаций	повреждение в сетях ОПО	персонал смежной организации не сообщает	07.12.2020	16ч45м	16ч47м	00ч02м	РП-39 1 СШ запитали по ф. 39-9	жилой сектор	
6	г.Оренбург п/с.Шевченковская"(ЦПО)	ф.Шв-22(ОКЭС)	ТП-3084 2-СШ 10кВ,3276 1-СШ 10кВ,3277 1-СШ 10кВ(ОКЭС).	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	8 Повреждение КЛ	Повреждена КЛ-10кВ(ОКЭС) от п/с."Шевченковская" до ТП-3084.	ТО	08.12.2020	06ч54м	07ч34м	00ч40м	Откл. повр. участок, на ТП-3276 вкл. СВН-10кВ.	Жилой сектор,магазин,ледовый дворец,бшт.	
7	Октябрьский РУЭС РП-1 (ОКЭС)	ф. 105 (ОКЭС)	ТП-3,4,3,6,7,8,71,12,11,10,56,15,16,44,17,18,19,20,21 (ОКЭС)	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	16 Не выявленная, неустановленная причина.	произвели осмотр ВЛ, повреждений нет	МТЗ	08.12.2020	12ч39м	12ч45м	00ч06м	повторно включили	больница (резерв) котельная (резерв) НС (резерв) жилой сектор	

8	Оренбург РП-12 (ОПО)	ф.12-7 (ОПО)	ТП-3037 (ОКЭС)	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	13 Повреждение в ПС и других сетевых организаций	Повреждена КЛ-6 кВ (ОПО) от ТП-140 до ТП-306	персонал смежной организации не сообщает	09.12.2020	09ч58м	11ч11м	01ч13м	ОПО откл. поврежденную КЛ, запитали по ф. 5-1	Дом престарелых, Котельная, жилой сектор.
9	Бузулукский КЭС п/с ПромБаза (ЭкспертЭнерго Аудит)	ф.Город-7 (ОКЭС)	ТП-327,326,443 (2 СШ), 89,373,91,316, 327,326, 323,322, 321(2 СШ), 324,325 (2 СШ)483,343 (ОКЭС). ТП-209,125,221,284 (Абонентские.	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	13 Повреждение в ПС и других сетевых организаций	На п/с ПромБаза откл. 1 СШ 6 кВ	персонал смежной организации не сообщает	10.12.2020	13ч30м	14ч00м	00ч30м	п/с ПромБаза запитали 1 СШ	СберБанк (резерв), суд (резерв), ледовый дворец (резерв), КНС (резерв), Гор. Больница (резерв), пожарная часть (резерв), жилой сектор, быт.
10	Бузулукский КЭС п/с ПромБаза (ЭкспертЭнерго Аудит)	ф. 6 микрорайон (Абонентский)	ТП-443 (1 СШ), 300 (ОКЭС)	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	13 Повреждение в ПС и других сетевых организаций	На п/с ПромБаза откл. 1 СШ 6 кВ	персонал смежной организации не сообщает	10.12.2020	13ч30м	14ч00м	00ч30м	п/с ПромБаза запитали 1 СШ	Рентген кабинет, Санэпидстанция, КНС
11	Орский КЭС Новотроицкий РУЭС п/с Город-2	ф. 37 (ОКЭС)	ТП-20 квартал,ТП-Интернат (ОКЭС) ТП медсанчасть (абонентская)	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	14 Повреждение в эл. установках абонентов	повреждение на ТП-медсанчасть (абонентская)	МТЗ	10.12.2020	21ч25м	22ч25м	01ч00м	абонентов ОКЭС запитали с п/с Город-2 ф. 6	жилой сектор,
12	Соль-Илецкий РУЭС п/с Соль-Илецкая (ЦПО)	ф. Си-10 (ЦПО)	ТП-72,134,140,130,129,133,131,141,166,165,121,115,168, 174,120,105 (ОКЭС)	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	13 Повреждение в ПС и других сетевых организаций	повреждение в сетях ЦПО	Земля	10.12.2020	21ч40м	21ч56м	00ч16м	абонентов ОКЭС запитали с РП-2 ф. 2-3	телевышка (резерв) АЭС, жилой сектор,
13	Акбулакский РУЭС п/с Акбулакская(МЭС)	ф.АК-2(ОКЭС)	ТП(ОКЭС):14,16,18,19,21,23,26,29,41,45,46,83,101,111	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	16 Не выявленная, неустановленная причина.	Осмотр причину отключения не выявил	Земля	13.12.2020	14ч18м	15ч13м	00ч55м	Произвели осмотр, повторно вкл.	Жилой сектор, котельная
14	Оренбург РП-Южный Урал(Зауральный РЭС)	полностью	ТП(ОКЭС): 3129	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	13 Повреждение в ПС и других сетевых организаций	Повреждение на ВЛ-10кВ ф. ЯН-1(Зауральный РЭС)	Земля	13.12.2020	18ч24м	18ч39м	00ч15м	Зауральный РЭС запитал по ф. 53-1	Жилой сектор
15	Соль-Илецкий РУЭС п/с Соль-Илецкая (ЦПО)	3 СШ-10кВ (ЦПО)	ф.СИ-3 (ОКЭС) ТП(ОКЭС): 96,3,50,143,117,68,25,138, 66,67,213,1001,70,212,211, 210,209,65,53,46,45,216,144,52,108,104,127,126,125,128,83,109,114,80	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	13 Повреждение в ПС и других сетевых организаций	На п/с Соль-Илецкая откл. 3 СШ-10кВ. Повреждение в сетях ЦПО	персонал смежной организации не сообщает	14.12.2020	16ч37м	16ч59м	00ч22м	На РП-1 вкл. СВ-10кВ	д\сады, школа,администрация,скважины,котельная,погнргородок, Больница(резерв), жилой сектор

16	Орские КЭС Новотроицкий РУЭС п/с Город-2 (ОКЭС)	ф.24 (ОКЭС)	ТП-кафе "Салют", ТП-гаражи, ТП-12,13,14, 18ый квартал, ТП-15/1, 15/2, ТП-29 столовая, ТП-ДК Строитель	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	8 Повреждение КЛ	Повреждена КЛ-6кВ от ТП-14го кв. до ТП-12го квартала (ОКЭС)	Земляная защита	15.12.2020	10ч40м	11ч30м	00ч50м	Вкл ф.24 до ТП-14ый квартал. ТП-12ый, 14ый квартал запитали по ф.25	ДК Строитель, кафе, столовая, гаражи, жилой сектор, быт.	ТП-13ый квартал запитали в 11ч47м. На ТП-14кв восстановили концевую заделку КЛ в ст. ТП-12кв, испытали и вкл в 17ч15м
17	Сорочинский КЭС п/с Промбаза (АО Оренбургнефть)	ф.5(ОКЭС)	ТП-76,77,94,97,102,103, 104,106,107,108,109,,111,112,113,116,152,161,165,178,191,212(ОКЭС) ТП-100,105,110,114, 115,145,168,172,173, 177,184,190,195,200, 201, 224 (абонентские)	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	16 Не выявленная, неустановленная причина.	Осмотр электрооборудования причины откл. не выявил	ТО, АПВ успешно	15.12.2020	15ч35м	15ч35м	Время срабатывания АПВ	АПВ успешно	Школа№5(резерв), Больничный комплекс №2(резерв), Котельная №1(резерв), ФОК(резерв), 2 Д/сада, школа, жилой сектор, быт.	
18	Бугурусланский КЭС п/с Городская (СПО)	ф.Г-8 (ОКЭС)	ТП-66, 6, 167, 138, 187, 141, 150, 9, 50, 155, 67, 7, 200, 48 (ОКЭС)	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	9 Повреждение изоляторов на ТП	При оперативных переключениях на ТП-11 (ОКЭС) поврежден опорный изолятор в яч ВН в стор. ф.Г-4	МТЗ	16.12.2020	11ч00м	11ч05м	00ч05м	Откл. ТП-11, вкл ф.Г-8 по ТУ	2 банка (резерв), типография (резерв), ГИБДД, жилой сектор, быт.	ТП-11- жилой сектор, заменили изолятор, вкл ТП-11 в 13ч15м
19	Бугурусланский КЭС п/с Александровская (СПО)	ф.А-4 (ОКЭС)	РП-1 (1 СШ 6кВ) ф.Ю-4, ф. Водозабор (ОКЭС)	2. Воздействие сторонних лиц и организаций.	15 Прочее	на ВЛ-6кВ ф.А-4 в пролете опор №11 и №12 упала металлическая стойка.	ТО, АПВ не успешно	17.12.2020	09ч22м	10ч02м	00ч40м	ф. Водозабор и ф.Ю-4 , запитали по ремонтной схеме	Котельная, Гор. Газ, ИК, жилой сектор, быт.	в 14ч30м на ВЛ-6 кВ ф.А-4 убрали металлическую стойку, вкл. по нормальной схеме
20	Бугурусланский КЭС Северный РУЭС п/с Северная (СПО)	ф.СВ-10 (СПО)	КТП-10-1 (ОКЭС)	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	13 Повреждение в ПС и других сетевых организаций	Поврежден изолятор на РЛНД на участке ВЛ (СПО)	персонал смежной организации не сообщает	18.12.2020	19ч25м	20ч52м	01ч27м	устранили повреждение, вкл	жилой сектор	
21	г.Оренбург п/с."Юго-Западная"(ЦПО)	ф.ЮЗ-16(ОПО)	ТП-3038,3045,3050,3051,3072 (ОКЭС). ТП-113,164,194,200,362,416,621,626(ОПО). ТП-1019,1107,1260,1265,1270 ,1436,1596(абонентские).	2. Воздействие сторонних лиц и организаций.	8 Повреждение КЛ	УЖКХ при производстве земляных работ повредили КЛ-6кВ(ОКЭС) от ТП-3050 до ТП-3051.	МТЗ	19.12.2020	10ч38м	12ч00м	01ч22м	Откл. повр. КЛ-6кВ,ф.ЮЗ-16 на п/с."Юго-Западная" вкл до ТП-3050.	Жилой сектор,быт, организации, гаражи в/489512.	20.12.2020г КЛ-6кВ от ТП-3050 до ТП-3051 в 17ч01м восстановлена,испытана,вкл. в 17ч26м, собрана нормальная схема.

22	Орский КЭС Новотроицкий РУЭС п/с. "Город-2"(ОКЭС)	ф.17(ОКЭС)	ТП-10,10А,9,7,5, 17,22,Л/А,Л/Б,КТПН вокзал(ОКЭС)	2. Воздействие сторонних лиц и организаций.	8 Повреждение КЛ	УКХ при производстве земляных работ повредили КЛ- 6кВ(ОКЭС) от п/с."Город-2" до ТП- 10.	ТО	19.12.2020	12ч10м	13ч18м	01ч08м	Откл. повр.КЛ-6кВ, участок ф.17 вкл. по ф.33 п/с."Город- 2",запитали ТП- 17,22,Л/А,Л/Б,КТПН вокзал.	Жилой сектор,быт, автовокзал.	В 14ч37м участок ф.17 вкл. по ф.22 п/с."Город-2", запитали ТП- 5,7,9,10,10А. КЛ-6кВ от п/с."Город-2" до ТП-10 восстановлена и вкл. по н/схеме в 21ч24м
23	Медногорский РУЭС п/с Медногорская- Районная (ВПО)	ф.5(ВПО)	ТП-51, 52, 54, 55, 56, 57 (ОКЭС)	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	13 Повреждение в ПС и других сетевых организаций	Повреждение на участке ВПО от п/с Медногорская- Районная до ЛР 4	персонал смежной организации не сообщает	20.12.2020	23ч39м	01ч32м	01ч53м	откл. ЛР-4, вкл. ЛР-10 запитали по ф.12 от п/с Медногорская- Районная	котельная (резерв), жилой сектор.	
24	Бугурусланский КЭС РП-1(ОКЭС)	ф. 1-9 Водозабор(ОК ЭС)	ТП-35(ОКЭС)	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	15 Прочее	На ТП-35 сгорел ПК- 16А( фаза С)	ПК	21.12.2020	09ч55м	10ч15м	00ч20м	Заменяли ПК, произвели осмотр, вкл.	Цех по производству полуфабрикатов	
25	Орский КЭС Новотроицкий РУЭС п/с Город-2	ф. 22 (ОКЭС)	ТП-11, Интернат, Дворец металлургов, 1,15,17А, КТПН-25, КТПН-насосная (ОКЭС)	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	8 Повреждение КЛ	повреждена КЛ -6 кВ (ОКЭС) от ТП 13 до ТП- 14	Земля	23.12.2020	10ч15м	13ч03м	02ч48м	отключили поврежденную КЛ ф. вкл.	насосная (резерв) быт, дилой сектор	23.12.2020 17ч27м ТП-14 устранили повреждение кабельной разделки, КЛ вкл.
26	Бугурусланский КЭС п/с Александровская (СПО)	ф. А-4 (ОКЭС)	РП-1 1СШ ТП- 201,65,14,57,56,55,58,137, 35,220 1СШ,199 1СШ,44,77,183,130,160,10 3,73 1СШ (ОКЭС)	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	16 Не выявленная, неустановленная причина.	произвели осмотр ВЛ, повреждений нет	МТЗ	23.12.2020	11ч29м	11ч29м	00ч00м	АПВ успешно	котельная (резерв),больница (резерв) жилой сектор.	
27	Бугурусланский КЭС п/с Александровская (СПО)	ф. А-2 (ОКЭС)	РП-1 2СШ ТП- 83,27112,61,63,64,95,52,88 ,142,69,216,2221,135,212,9 3,184,74 1 СШ, 111,80,192,(ОКЭС)	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	16 Не выявленная, неустановленная причина.	произвели осмотр ВЛ, повреждений нет	МТЗ	23.12.2020	13ч00м	13ч00м	00ч00м	АПВ успешно	котельная (резерв) ,промзона жилой сектор.	

28	Бугурусланский КЭС п/с Александровская (СПО)	ф. А-4 (ОКЭС)	РП-1 1СШ ТП- 201,65,14,57,56,55,58,137, 35,220 1СШ,199 1СШ,44,77,183,130,160,10 3,73 1СШ (ОКЭС)	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	16 Не выявленная, неустановленная причина.	произвели осмотр ВЛ, повреждений нет	МТЗ	23.12.2020	13ч15м	13ч15м	00ч00м	АПВ успешно	котельная (резерв),больница (резерв) жилой сектор.	
29	г. Оренбург РП-59 (ОКЭС)	ф. 59-5 (ОКЭС)	ТП-3267 1СШ,3069,3109,3266,3310, 3225 2СШ (ОКЭС) ТП-1703 1СШ,1890 1СШ,1813,1893,1754,1794, 1437, (абонентская)	2. Воздействие сторонних лиц и организаций.	5 Повреждение опоры	ДТП, ВЛ-10 кВ ф. 59-5 сбита опора	ТО	24.12.2020	11ч25м	11ч45м	00ч20м	на ТП 3069 откл. ВН в стор ТП-3109	жилой сектор,быт, промзона	24.12.20 заменили опору (СВ 105) №68/2 в 18ч08м ф. 59-5 полностью включен
30	г. Оренбург п/с Юго- Восточная (ЦПО)	ф. ЮВ-11 (ОПО)	РП-82 2СШ (ОКЭС)	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	13 Повреждение в ПС и других сетевых организаций	повреждена КЛ-6 кВ (ОПО) от п/с Юго- Восточная до РП-82	Земля	24.12.2020	12ч00м	12ч44м	00ч44м	на РП-82 откл. В ф. ЮВ-11 вкл. СВ	абоненты ОПО	
31	г. Оренбург п/с Юго- Восточная (ЦПО)	ф. ЮВ-5 (ОПО)	ТП-3009 (ОКЭС)	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	13 Повреждение в ПС и других сетевых организаций	повреждение в сетях ОПО	Земля	24.12.2020	12ч00м	13ч00м	01ч00м	отключили поврежденную КЛ ф. вкл.	жилой сектор	
32	Бугурусланский КЭС п/с Александровская (СПО)	ф. А-4 (ОКЭС)	РП-1 1СШ ТП- 201,65,14,57,56,55,58,137, 35,220 1СШ,199 1СШ,44,77,183,130,160,10 3,73 1СШ (ОКЭС)	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	16 Не выявленная, неустановленная причина.	произвели осмотр ВЛ, повреждений нет	МТЗ	24.12.2020	11ч40м	11ч40м	00ч00м	АПВ успешно	котельная (резерв),больница (резерв) жилой сектор.	
33	Бугурусланский КЭС п/с Александровская (СПО)	ф. А-2 (ОКЭС)	РП-1 2СШ ТП- 83,27112,61,63,64,95,52,88 ,142,69,216,2221,135,212,9 3,184,74 1 СШ, 111,80,192,(ОКЭС)	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	16 Не выявленная, неустановленная причина.	произвели осмотр ВЛ, повреждений нет	МТЗ	24.12.2020	11ч40м	11ч40м	00ч00м	АПВ успешно	котельная (резерв) ,промзона жилой сектор.	
34	Оренбург п/с Ростоши (ЦПО)	ф. Рш-1 (ОКЭС)	ТП-3124,3123,3122, 3121 (ОКЭС)	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	10 Дефект контакта	на ТП-3124 дефект контактов на ВН в сторону ТП-3018	АПВ успешно	25.12.2020	13ч11м	13ч11м	Время срабатывания АПВ	АПВ успешно	КНС (резерв)Жилой сектор, быт.	



35	Сакмарский РУЭС п/с Сакмарская (ЦПО)	ф. СК-6 (ЦПО)	ТП-83(ОКЭС)	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	13 Повреждение в ПС и других сетевых организаций	повреждение в сетях ЦПО	МТЗ	27.12.2020	03ч34м	05ч35	02ч01м	повторно включили	жилой сектор	
36	Бузулукский КЭС п/с 7А микро-район (ЗПО)	ф. Дачи (ОКЭС)	ТП-278,272,274 (ОКЭС) ТП266,267,270,271,265,255,264,263,265,261,260, 252 (абонентские)	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	15 Прочее	Осмотр ВЛ причины не выявил	выпавших блинкеров нет	27.12.2020	05ч43	07ч20м	01ч37м	откл. ЛР №79 ф. вкл.	дачи	Осмотрели отпайку ВЛ, вкл ЛР-79 и запитали 6 ТП(абонентские) в 08ч25м
37	Орский КЭС Домбаровский РУЭС п/с Д-2 (ВПО)	ф.17 (ОКЭС)	ТП-169, 38,70,69,186, 239,137,86,210,176, 156, 157,158,165,190, 152, 229,160,159 (ОКЭС)	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	13 Повреждение в ПС и других сетевых организаций	Неисправность ТМ2-35/10кВ на п/с Д-2 в сетях ВПО.	персонал смежной организации не сообщает	27.12.2020	10ч50м	11ч10м	00ч20м	на п/с Д-2 вкл СВ, ТМ2-35/10кВ вывели в ремонт	школа, АЗС, жилой сектор, быт	
38	Орский КЭС Домбаровский РУЭС п/с Д-2 (ВПО)	ф.17 (ОКЭС)	ТП-169, 38,70,69,186, 239,137,86,210,176, 156, 157,158,165,190, 152, 229,160,159 (ОКЭС)	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	16 Не выявленная, неустановленная причина.	Осмотр ВЛ причины не выявил	персонал смежной организации не сообщает	27.12.2020	13ч25м	14ч20м	00ч55м	Запитали ф.17 по ремонтной схеме	школа, АЗС, жилой сектор, быт	
39	г.Оренбург п/с Степановская (ЦПО)	ф.С-7 (ОКЭС)	ТП-3166 2СШ, 3167, 3170, 3171, 3172, 3173, 3174, 3175, 3176 (ОКЭС)	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	16 Не выявленная, неустановленная причина.	Метель. Осмотр ВЛ причины не выявил	выпавших блинкеров нет	27.12.2020	16ч05м	16ч45м	00ч40м	повторно включили	жилой сектор пос.Заречье	
40	г.Оренбург п/с."Инвертор"(ЦПО)	ф.Ив-5(ОКЭС)	ТП-3041 2-СШ 10кВ,3078,3104,3307,3308, 3309(ОКЭС). ТП-1750,1870,1593,1795,1790 ,1752,1645,1525,1791(абонентские).	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	13 Повреждение в ПС и других сетевых организаций	Повреждение в смежной сетевой организации.	ТО, АПВ не успешно	28.12.2020	08ч39м	09ч54м	01ч15м	Откл. повр. Участок, ф.Ив-5 на п/с."Инвертор" вкл. до В-Ив-5-1.	Жилой сектор,ПНС,промзона	ТП-3041 2-СШ 10кВ вкл. в 09ч31м. На ВЛ-10кВ откл. Р-12 и Р-17 отпайки в ст. ТП-1525,1791, ф.Ив-5 в 10ч58м вкл. полностью.
41	Оренбург РП-83 (Энергозащита)	ф.83-9 (ОКЭС)	ТП-3350 2СШ, 3351 1СШ,3352 1СШ, 3353 2СШ,3354 1СШ,3355 1СШ (ОКЭС)	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	15 Прочее	На ТП-3354 2СШ-10кВ и яч. СВН-10кВ залита водой	ТО	28.12.2020	13ч04м	14ч24м	01ч20м	Запитали 1СШ ТП-3355,3354,3353, 3352	Д/с, ЦТП, 10 МКД	В 15ч54м запитали 1СШ ТП-3350,3351
42	Оренбург РП-83 (Энергозащита)	ф. 83-12 (ОКЭС)	ТП-3350 1СШ, 3351 2СШ,3352 2СШ, 3353 1СШ,3354 2СШ,3355 2СШ(ОКЭС)	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	15 Прочее	На ТП-3354 2СШ-10кВ и яч. СВН-10кВ залита водой	ТО	28.12.2020	13ч04м	15ч03м	01ч59м	Запитали 2СШ ТП-3355	Д/с, ЦТП, 10 МКД	В 16ч32м запитали 2СШ ТП-3350,3351,3352, 3354

43	Орский КЭС Новотроицкий РУЭС п/с Город 2(ОКЭС)	Ф.31(ИК №3)	ТП-ИК №3	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	8 Повреждение КЛ	Повреждена КЛ-бкВ (ИК №3)	ТО	28.12.2020	14ч13м	—	—	ТП ИК №3 запитали по резерву	ИК №3	30.12 в 15ч16м КЛ восстановлена
44	Орский КЭС Новотроицкий РУЭС п/с Город 2(ОКЭС)	Ф.22(ОКЭС)	ТП(ОКЭС): 1,11,15,17а,25	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	8 Повреждение КЛ	Повреждена КЛ-бкВ от п/с Город 2 до ТП-11(ОКЭС)	Земляная защита	29.12.2020	10ч30м	10ч56м	00ч26м	Вывели поврежденный участок.Абонентов запитали по резерву	Жилой сектор, быт	В 17ч55м КЛ восстановлена
45	Оренбург п/с Степная (ЦПО)	Ф. Ст-13 (ОПО) РП-66 1СШ (ОПО)	ТП-3044 1СШ (ОКЭС)	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	13 Повреждение в ПС и других сетевых организаций	Повреждена КЛ-10кВ (ОПО) от п/с Степная до РП-66 Ф.Ст-13	Земляная защита	30.12.2020	05ч35м	06ч08м	00ч33м	Вывели поврежденную КЛ, РП-66 вкл СВ-10кВ	МКД по ул.Загородное шоссе 14 (резерв)	
46	Оренбург п/с 9 Января(ЦПО)	1 СШ-10кВ(ЦПО)	ТП(ОКЭС): 3096,3127,3129	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	13 Повреждение в ПС и других сетевых организаций	На п/с."9 Января" откл. В ввод с ТМ-1.	персонал смежной организации не сообщает	30.12.2020	18ч25м	20ч02м	01ч37м	ЦПО повторно включили В ввод с ТМ-1	Жилой сектор, быт	ТП-3129 вкл. в 19ч30м.
47	Орский КЭС п/с."Левобережная"(ВПО)	Ф.7(ОКЭС)	ТП-1674,1701,1681,1676,1703,1619,1700,1647,1702,206(ОКЭС). ТП-72,СХТ,1621,543,1679,1618,1072,1680,1688(абонентские).	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	8 Повреждение КЛ	Повреждена КЛ-бкВ(ОКЭС) от ТП-1702 до ТП-1647	ТО	30.12.2020	22ч51м	01ч11м	02ч20м	Откл. повр. участок КЛ-бкВ, ф.7 на п/с."Левобережная" вкл.	Котельная-есть резерв, жилой сектор, быт.	