

Данные об аварийных отключениях по границам территориальных зон деятельности организации, вызванных авариями или внеплановыми отключениями объектов электросетевого хозяйства, с указанием даты аварийного отключения объектов электросетевого хозяйства и включения их в работу, причин аварий (по итогам расследования в установленном порядке) и мероприятий по их устранению по ГУП "ОКЭС" Январь 2020 г.

№ п.п.	Наименование электроустановки		Признак нарушения	Причина нарушения	Дополнительная информация по причинам нарушений	Срабатывание коммутации (защ. у.-ва)	Дата	Время откл.	Время вкл.	Длительность перерыва электроснабжения	Принятые меры	Отключенные потребители (эл.установки)	Примечание
	ПС или РП	№ТП											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Бугурусланский КЭС ТП-7(ОКЭС)	гр.Революционная (ОКЭС)	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	15 Прочее	Пожар в ж/д по ул. Революционная 20	Отключили гр. для тушения пожара.	01.01.2020	18ч52м	19ч05м	00ч13м	На опоре отключили ввод в ж/д. ул. Революционная 20, гр.вкл.	Жилой сектор, банк (резерв), пенсионный фонд (резерв)	
2	г. Оренбург ТП-3125 (ОКЭС)	гр. Братиславская (ОКЭС)	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	15 Прочее	откл. АВ-100 А нагрузка А-17А В-27А С-44 А	АВ-100 А	01.01.2020	18ч50м	19ч39м	00ч49м	повторно вкл. АВ	жилой сектор.	
3	г. Оренбург ТП-3125 (ОКЭС)	гр. Братиславская (ОКЭС)	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	15 Прочее	откл. АВ-100 А нагрузка А-16А В-25А С-14 А	АВ-100 А	02.01.2020	08ч26м	09ч21м	00ч55м	Произвели осмотр ВЛИ-0,4кВ повреждены и не обнаружили,повторно вкл. АВ	жилой сектор.	
4	г. Оренбург ТП-3125 (ОКЭС)	гр. Братиславская (ОКЭС)	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	15 Прочее	откл. АВ-100 А нагрузка А-12А В-50А С-23 А	АВ-100 А	02.01.2020	11ч02м	12ч30м	01ч28м	Произвели осмотр ВЛИ-0,4кВ повреждены не обнаружили,повторно вкл. АВ	жилой сектор.	На автомате гр.№1 внутренний нагрев на фазе "В" и "С".В 14ч34м заменили автомат. Нагрузка А-15А, В-15А,С-23А.
5	Переволоцкий РУЭС ТП-68 (ОКЭС)	гр-2 (ОКЭС)	2. Воздействие сторонних лиц и организаций.	5 Повреждение опоры	ДТП, повреждена опора №5	гр. Не откл.	06.01.2020	13ч20м	13ч20м	00ч00м	гр. Не откл.	жилой сектор	06.01.2020 в 19ч43м заменили повреждённую опору №5.
6	Сорочинский КЭС ТП-6 (ОКЭС)	СШ-0,4кВ (ОКЭС)	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	10 Дефект контакта	Отгорел наконечник КЛ от вводного АВ до вводного рубильника по ф.А (ОКЭС)	гр. Не откл.	10.01.2020	20ч55м	21ч48м	0ч53м	заменяли каб.перемычку, вкл СШ-0,4кВ	жилой сектор	
7	Сорочинский КЭС ТП-116 (ОКЭС)	2 СШ 0,4 кВ (ОКЭС)	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	15 Прочее	Осмотр эл. Оборудования причины откл. Не выявил.	2 ПН-630А фазы "В" и "С"	12.01.2020	20ч45м	21ч32м	00ч47м	Заменяли ПН, вкл СШ-0,4кВ	Котельная (резерв), нежилое помещение.	

8	г. Оренбург ТП-3110 (ОКЭС)	гр.Мирнинская 3 (ОКЭС)	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	15 Прочее	Осмотр эл. Оборудования причины откл. не выявил.	АВ-100 А	15.01.2020	16ч45м	17ч35м	00ч50м	повторно вкл. АВ	МКД Мирнинская д.3	
9	Оренбург ТП-3178 (ОКЭС)	гр.Фермерская (ОКЭС)	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	10 Дефект контакта	ТП-3178 РУ-0,4 кв гр.Фермерская выгоел неподвижный контакт на рубильнике фазы "А"	ПН-250 А фазы "А"	16.01.2020	12ч12м	13ч52м	01ч40м	СИП переключили на резервный рубильник	Жилой сектор.	Нагрузка: А-74А, В-73А, С-85А.
10	Абдулинский КЭС Матвеевский РУЭС ТП-МТ-4 (ОКЭС)	гр. 1 (ОКЭС)	1. Воздействие стихийных (погодных) явлений.	15 Прочее	На ВЛ-04 кв в пролете опор №10-11 упала ТВ антенна	АВ-100 А	17.01.2020	19ч00м	19ч38м	00ч38м	с ВЛ убрали антену гр. Вкл.	жилой сектор	
11	г.Оренбург ТП-3053 (ОКЭС)	СШ-0,4кВ (ОКЭС)	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	15 Прочее	В результате возгорания в РУ-0,4кВ ТП-3053 (ОКЭС) повреждены АВ и отход.КЛ гр.ЦТП и МКД Подурова 70,70/1	гр. Не откл.	18.01.2020	15ч05м	15ч55м	00ч50м	Откл СШ-0,4кВ ТП-3053, потушили возгорание, вкл СШ и отход.гр. Кроме ЦТП и Подурова 70,70/1	ЦТП и МКД Подурова 70,70/1, мегафон, частный сектор	Без напряжения ЦТП и МКД Подурова 70,70/1. Восстановили оборудование РУ-0,4кВ ТП-3053 и вкл в 19ч33м полностью.
12	г. Оренбург ТП-3032 (ОКЭС)	гр. Ул. Освещение (ОГСК)	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	13 Повреждение в ПС и других сетевых организаций	выгорел щит ул. Освещения (ОГСК)	ПН-100А	18.01.2020	20ч23м	—	—	на ТП-3032 откл. Гр. Ул. Освещения	ул. Освещение	"ОГСК" восстановили щит и от ТП-3032 вкл гр.Ул.освещения 19.01.2020г.в 15ч40м
13	Акбулакский РУЭС ТП-5 (ОКЭС)	гр.4 (ОКЭС)	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	15 Прочее	Сильный ветер, снег. Из-за замыкания ВПУ абонента на ТП-5 (ОКЭС) сгорел АВ-0,4кВ гр.4	АВ не откл, сгорело ПК-10кВ ф.В	22.01.2020	10ч55м	12ч15м	01ч20м	заменяли АВ гр.4, ПК, вкл ТП-5	котельная (резерв), посел.совет, жильё.	
14	Медногорский РУЭС ТП-38 (ОКЭС)	гр.1 (ОКЭС)	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	14 Повреждение в эл. установках абонентов	Повреждение в ГСК	ПН-100А по ф.В	22.01.2020	19ч29м	22ч23м	02ч54м	На ВЛИ-0,4кВ отключили 4-ГСК,на ТП-38 заменили сгоревший ПН,гр. Вкл.	Вышка МТС,4-ГСК,жилой сектор.	

15	Бузулукский КЭС ТП-34(ОКЭС)	гр.Щерс (ОКЭС)	2. Воздействие сторонних лиц и организаций.	5 Повреждение опоры	При проезде авто. С негаборитным грузом, повредилась опора №2 (деревянная на ж/б приставке)	гр. Не откл.	24.01.2020	17ч10м	17ч10м	00ч00м	гр. Не откл.	Жилой сектор.	Демонтировали опору. Монтаж опоры будет производиться 27.01.20
16	Александровский РУЭС ТП-197 (ОКЭС)	гр.1 (ОКЭС)	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	10 Дефект контакта	ТП-197 РУ-0,4 кВ гр1 выгоел неподвижный контакт на рубильнике фазы "С"	гр. Не откл.	25.01.2020	07ч40м	08ч45м	01ч05м	переключили на резервный рубильник	Прокуратура, жилой сектор, быт.	
17	г. Оренбург ТП-3135 (ОКЭС)	гр. Вишневая (четная сторона)	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	15 Прочее	откл АВ-100 А нагрузка ф А-30 А В-30 А С 50А	АВ-100 А	26.01.2020	05ч25м	06ч12м	00ч47м	повторно вкл. АВ	жилой сектор	
18	г. Оренбург ТП-3165 (ОКЭС)	СШ-0,4кВ (ОКЭС)	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	15 Прочее	в РУ-0,4кВ ТП-3165 (ОКЭС) повреждены Т.Т. Фазы "А" " В"	гр. Не откл.	26.01.2020	21ч04м	22ч59м	01ч55м	демонтировали ТТ ТП вкл. В работу	жилой сектор	
19	г. Оренбург ТП-3135 (ОКЭС)	гр. Вишневая (четная сторона)	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	15 Прочее	откл АВ-100 А нагрузка ф А-40 А В-50 А С 50А	АВ-100 А	27.01.2020	01ч04м	01ч40м	00ч36м	повторно вкл. АВ	жилой сектор	
20	г. Оренбург ТП-3135 (ОКЭС)	гр. Вишневая (четная сторона)	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	15 Прочее	Отклился АВ-100 А нагрузка ф А-38 А, В-56 А, С-22А.	АВ-100 А	27.01.2020	12ч28м	12ч42м	00ч14м	повторно вкл.	жилой сектор	
21	Орский КЭС Новотроицкий РУЭС ТП-39Б (ОКЭС)	СШ-0,4кВ (ОКЭС)	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	15 Прочее	Дефект контактов анцапфы ТМ на ТП-39Б (ОКЭС)	ПН целые	29.01.2020	05ч15м	06ч02м	00ч47м	переключили анцапфу ТМ, напряжение по Зем фазам восстановлено	4 пятиэтажных ж/д	
22	Орский КЭС Новотроицкий РУЭС КТПН Кинотеатр Север (ОКЭС)	гр. Рудницкого д 116 (абонетская)	2. Воздействие сторонних лиц и организаций.	14 Повреждение в эл. установках абонентов	повреждены 2 КЛ 04кВ (абонентские) при проведении земляных работ стороной оргазацией	ПН-250А	31.01.2020	11ч06м	16ч50м	05ч44м	восстановили КЛ гр вкл.	почта, ростелеком	Ростелеком подкл. ДГУ
23	Орский КЭС Новотроицкий РУЭС КТПН-1 (ОКЭС)	гр. ул. Освещение (ОКЭС)	2. Воздействие сторонних лиц и организаций.	5 Повреждение опоры	ДТП, повреждена опора ул. освещения	гр. Не откл.	31.01.2020	17ч48м	17ч48м	00ч00м	требуется замена опоры	ул. Освещение	

24	Бугурусланский КЭС ТП- 172(ОКЭС)	гр. Ресторан(ОКЭС)	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	8 Повреждение КЛ	Повреждена КЛ-0,4кВ от ТП-172 до ВРУ гостиницы(ОКЭС)	АВ-160А	31.01.2020	21ч30м	21ч40м	00ч10м	Вывели поврежденную КЛ	Гостиница(перешл а на резерв)	Гостиница перешла на резерв с ТП-7
----	--	-----------------------	---	------------------	---	---------	------------	--------	--------	--------	---------------------------	----------------------------------	---------------------------------------

Данные об аварийных отключениях по границам территориальных зон деятельности организации, вызванных авариями или внеплановыми отключениями объектов электросетевого хозяйства, с указанием даты аварийного отключения объектов электросетевого хозяйства и включения их в работу, причин аварий (по итогам расследования в установленном порядке) и мероприятий по их устранению по ГУП "ОКЭС" Январь 2020 г.  
название (филиал, РУЭС) ОГУ КЭС

№ п.п.	Наименование электроустановки			Признак нарушения	Причина нарушения	Дополнительная информация по причинам нарушений	Срабатывание коммутации (защ. у.-ва)	Дата	Время откл.	Время вкл.	Длительность перерыва электроснабжения	Принятые меры	Отключенные потребители (эл.установки)	Примечание
	ПС или РП	№фид	№ТП											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Кувандыкский РУЭС п\с Кувандыкская(ВПО)	ф.7(ОКЭС)	ТП(ОКЭС): 701-711,713-724,727,728,731-737	1. Воздействие стихийных (погодных) явлений.	16 Не выявленная, неустановленная причина.	Сильный ветер, метель. Осмотр причину не выявил.	ТО, АПВ успешно	01.01.2020	04ч30м	04ч30м	00ч00м	Произвели осмотр	Котельная, насосная, КНС, д\сад, школа, жилой сектор	
2	Кувандыкский РУЭС п\с Кувандыкская(ВПО)	ф.6(ОКЭС)	ТП(ОКЭС):601-610,617-622,712,318	1. Воздействие стихийных (погодных) явлений.	16 Не выявленная, неустановленная причина.	Сильный ветер, метель. Осмотр причину не выявил.	ТО, АПВ не успешно	01.01.2020	04ч30м	06ч35м	02ч05м	Произвели осмотр, повторно вкл.	котельная, жилой сектор, быт	
3	Оренбург РП-72(ОКЭС)	ф.72-18(ОКЭС)	ТП(ОКЭС):3137,3111,3132,3133,3134,3135,3201,3202,3203,3204. Абонентские 1948,1799,1944,1792,1791	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	10 Дефект контакта	На ВЛ-10 кВ на оп. №4 поврежден шлейф и изолятор ф.С. На Р-72-18-1 поврежден шлейф и изолятор ф.С	МТЗ	01.01.2020	11ч43м	12ч40м	00ч57м	На ТП-3111 откл.ВН в ст.РП-72 на ТП-3136 вкл. ВН в ст. ТП-3135.	п.Весенний 2	16ч32м устранили повреждение ф.72-18 вкл.
4	Оренбург РП-72(ОКЭС)	ф.72-13(ОКЭС)	ТП(ОКЭС):3132,3133,3134,3135,3201,3202,3203,3204. Абонентские 1948,1799,	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	9 Повреждение изоляторов на ТП	На ТП-3134 поврежден проходной изолятор ф.С,имеются следы течи воды. На оголовнике ТП-3133 поврежден шлейф ф.В.	МТЗ	01.01.2020	13ч23м	14ч39м	01ч16м	На ТП-3135 откл. ВН в ст.ТП-3134, ф. 72-13 вкл.	п.Весенний 2	Ремонтная схема: в 12ч42мин часть нагрузки ф.72-18 была переведена на ф.72-13. 18ч11м устранили повреждение, ф.72-13 и потребители ф.72-18 вкл. полностью
5	Акбулакский РУЭС п\с Акбулакская (ЦПО)	ф.12 (ОКЭС)	ТП-25,39,47,52,53,54,55,59,61,75,76,81,91,,102,114 (ОКЭС)	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	16 Не выявленная, неустановленная причина.	произвели осмотр ВЛ повреждений нет	ТО	02.01.2020	04ч06м	04ч24м	00ч20м	повторно вкл	жилой сектор,быт нефтебаза, элеватор	

6	г. Оренбург РП-59 (ОКЭС)	ф.59-5 (ОКЭС)	ТП-3069, 3109,3235(ОКЭС)ТП-1703 1СШ,1890 1СШ,1899 1СШ,1896,1893,1437,1753,1515,1794 (абонентские)	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	14 Повреждение в эл. установках абонентов	повреждение в сетях абонента	ТО	02.01.2020	04ч45м	05ч47м	01ч02м	на ВЛ 10 кВ ф 59-5 откл РЛНД Р-8 ф.вкл.	ПНС(резерв), 2-АЗС, Освещение Загородного шоссе, жилой сектор, быт.	ВЛ 10 кВ (ОКЭС) ф 59-5 полностью вкл. В 06ч46м откл. Абонентские ТП 1515,1437,1754,1794
7	г. Оренбург РП-59 (ОКЭС)	ф.59-5 (ОКЭС)	ТП-3069, 3109,3235(ОКЭС)ТП-1703 1СШ,1890 1СШ,1899 1СШ,1896,1893,1437,1753,1515,1794 (абонентские)	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	14 Повреждение в эл. установках абонентов	повреждение на абонентской ТП-1754.	ТО	02.01.2020	12ч34м	14ч00м	01ч26м	на ВЛ 10 кВ ф 59-5 откл РЛНД Р-11отпайка в ст. ТП-1754, ф.59-5 на РП-59 вкл.	ПНС(резерв), 2-АЗС, Освещение Загородного шоссе, жилой сектор, быт.	
8	г.Оренбург РП "ОренбургНефть" (ГазпромЭнерго)	ф.21Н (Газпром Энерго)	ТП-3079 (ОКЭС)	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	13 Повреждение в ПС и других сетевых организаций	Повреждение в сетях ГазпромЭнерго.	персонал смежной организации не сообщает	05.01.2020	01ч25м	03ч13м	01ч48м	ГазпромЭнерго вкл. Ф.21Н	СН "Логистика", гаражи	
9	Бузулукский КЭС п/с Погат (ЗПО)	ф. Маяк-1 (ОКЭС)	РП-19 1 СШ, ТП-375 1СШ,299 1СШ,269 1СШ, 309,422,245,487,273 (ОКЭС) ТП-486,455,428 (абонентские)	2. Воздействие сторонних лиц и организаций.	14 Повреждение в эл. установках абонентов	ДТП,РП-19 ф. Ретранслятор-1 повреждена опора №3 (абонентская) отпайка в сторону ТП-428 (абонентская)	МТЗ	07.01.2020	08ч54м	09ч20м	00ч26м	ВЛ-6кВ откл. ЛР-85 в стор. ТП-428 ф. вкл.	ретранслятор (резерв) жилой сектор	ф. Ретранслятор-1 заменена опора №3 (силами абонента) ТП-428 вкл. В 13ч51м
10	Орский КЭС РП-18 (ОрПО)	ф. 18 (ОрПО)	ТП-242 (ОКЭС)	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	13 Повреждение в ПС и других сетевых организаций	повреждена КЛ 10 кВ (ОрПО) от ТП 177 до ТП-491	МТЗ	07.01.2020	15ч15м	17ч45м	02ч30м	вывели поврежденную КЛ ф. вкл.	жилой сектор	
11	Оренбург РП-48 (ОПО)	ф.48-11(ОПО)	ТП-3040(1СШ)	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	13 Повреждение в ПС и других сетевых организаций	Повреждена КЛ-10кВ ф.48-11 от ТП-716 до ТП-240(ОПО)	МТЗ	08.01.2020	23ч20м	23ч50м	00ч30м	На ТП-3040 вкл. СР-10кВ	Жилой сектор, быт	

12	Акбулакский РУЭС п/с Акбулакская (ЦПО)	ф.Ак-1 (ОКЭС)	ТП-11,12, 32, 36,38, 40, 42, 43, 44, 65, 70, 77, 79, 80, 88,90, 94, 103, 104, 105, 117 (ОКЭС) ТП-106 (абонентская)	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	14 Повреждение в эл. установках абонентов	Поврежден разрядник по ф.В на абонентской ТП-106	земля	11.01.2020	04ч20м	05ч56	01ч36м	Откл РТП-106, вкл ф.Ак-1	водопровод, котельная (резерв), комендатура пограничников, жильё.	
13	Бугурусланский КЭС.Северный РУЭС п/с."Северная"(МЭС)	ф.Св-3(СПО)	ТП-18,19,20,21(ОКЭС)	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	13 Повреждение в ПС и других сетевых организаций	Повреждение в сетях СПО.	ТО,АПВ не успешное	11.01.2020	13ч09м	15ч33м	02ч24м	Спо устранили повреждение,МЭ С на п/с."Северная" ф.Св-3 вкл	Жилой сектор.	
14	г.Оренбург РП-79 (ОПО)	1СШ-10кВ (ОПО)	ф.79-13: ТП-3225 1СШ,3105 (ОКЭС), ТП-1582,1798,1755, 156 (абонентские)	2. Воздействие сторонних лиц и организаций.	13 Повреждение в ПС и других сетевых организаций	Повреждение в сетях ОПО на РП-79 по ф.79-9	На РП-79 откл В. ф.РШ-4	14.01.2020	12ч36м	13ч18м	00ч42м	устранили, вкл.	водозабор 4 под, КНС (резерв), г.Качкарка, юр.лица.	
15	г.Оренбург РП-51 (ОПО)	ф.33-4 (ОПО)	ТП-3160 (ОКЭС)	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	13 Повреждение в ПС и других сетевых организаций	Повреждение в сетях ОПО.	ТО	15.01.2020	10ч24м	10ч44м	00ч20м	РПВ успешно	администрация п.Пригородный	
16	Абдулинский КЭС п/с Абдулино-Тяговая (РЖД)	ф.Бактак (РЖД)	ТП-73,52,13,15,8 (ОКЭС)	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	13 Повреждение в ПС и других сетевых организаций	РЖД о причине откл. Не сообщают	ТО	16.01.2020	10ч34м	10ч40м	00ч06м	РЖД повторно вкл.	Водозабор (резерв), Жилой сектор.	Произвели осмотр эл. оборудования ГУП "ОКЭС", повреждений не обнаружено.
17	Кувандыкский РУЭС п/с Кувандыкская(ВПО)	ф.Рамазан-2 (ВПО)	п/с Рамазан 2 СШ 35 кВ (ОКЭС)	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	13 Повреждение в ПС и других сетевых организаций	откл ВЛ-35кВ (ВПО) от п/с Кувандыкская ф.Рамазан-2	ВПО не сообщают	16.01.2020	11ч10м	11ч27м	00ч17м	ВПО на п/с Кувандыкская вкл. ф.Рамазан-2	Водозабор (резерв).	
18	Оренбург п/с Степановская	ф.С-7 (ОКЭС)	ТП-3174,3175,3176, 3172, 3173, 3170, 3171, 3167, 3166, (2 СШ)	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	4 Повреждение изоляторов на ВЛ	На оголовнике ТП-3167 слетел изолятор фаза С	Земля	16.01.2020	19ч37м	20ч58м	01ч21м	Вывели поврежденный участок, вкл.Устранили повреждение на ТП-3167.	Жилой сектор, НС (резерв)	

19	Орский КЭС п/с ЭЧЭ-76 (РЖД)	полностью	ф.5,6,7,10(ОКЭС)	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	13 Повреждение в ПС и других сетевых организаций	Повреждение на ВЛ-35кВ ввод в п/с ЭЧЭ-76	РЖД не сообщает	16.01.2020 17.01.2020	18ч50м	00ч58м	07ч08м	РЖД устранило повреждение, вкл. п/с.Вкл.ф.5,6,10	НС 1 подъема (резерв), НС-2 подъема ,жилой сектор,котельная,д\сад, КНС	
20	Бузулукский КЭС Колтубановский РУЭСп/с Колтубановская (ЗПО)	ф.5(ЗПО)	ТП(ОКЭС):515	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	13 Повреждение в ПС и других сетевых организаций	Повреждение в сетях ЗПО	ЗПО не сообщает	16.01.2020	19ч41м	22ч36м	02ч55м	Произвели осмотр отпайки в ст. ТП-515. ЗПО вкл	Жилой сектор	
21	Саракташский РУЭС п/с Саракташская(ЦПО)	ф.14(ОКЭС)	ТП(ОКЭС):266,256,232,237,277,227,279,275,292	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	4 Повреждение изоляторов на ВЛ	На РТП-292 повреждены 2 изолятора	земля	16.01.2020	19ч35м	21ч30м	01ч55м	Вывели поврежденный участок, вкл.Устранили повреждение на РТП-292.	Жилой сектор	
22	Орский КЭС Новотроицкий РУЭС п/с Город-2(ОКЭС)	ф.34(абонентский)	Абонентские ТП дачи	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	14 Повреждение в эл. установках абонентов	Повреждение на абонентской линии.	МТЗ	16.01.2020	20ч55м	12ч42м	15ч47м	Абонент устранил повреждение, ф.34 вкл.	Дачи	
23	Бузулукский КЭС Плешановский РУЭС п/с Плешановская(ЗПО)	ф.1(ОКЭС)	ТП(ОКЭС):510,107,134,519,619,601,133,901,516,210,207,132,131,130,129,128,127,126,125,124,121,120,119,117,115,114,112,111,110,109,106,103,102	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	16 Не выявленная, неустановленная причина.	Сильный ветер, метель. Осмотр причину не выявил.	ЗПО не сообщает	17.01.2020	00ч20м	00ч25м	00ч05м	Повторно вкл, произвели осмотр	Больница(резерв),род дом(резерв),2 котельных(резерв),НС (резерв),жилой сектор, быт	
24	Орский КЭС п/с ЭЧЭ-76 (РЖД)	ф.7(ОКЭС)	ТП(ОКЭС):1006,1009,1008,1010	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	3 Обрыв (склест) провода	Отгорел шлейф на ВЛ 6кВ от п/с ЭЧЭ-76 до опоры №31(ОКЭС)	МТЗ	17.01.2020	00ч58м	12ч02м	11ч04м	устранили повреждение, ф.7 вкл. По нормальной схеме.	НС(резерв),КНС(резерв),котельная(резерв), пекарня	
25	Бугурусланский КЭС.Северный РУЭС п/с."Михеевка"(СПО)	ф.М-4(СПО)	ТП(ОКЭС):М4-4	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	13 Повреждение в ПС и других сетевых организаций	Повреждение в сетях ЗПО	земля	17.01.2020	01ч10м	04ч39м	03ч29м	ЗПО устранило повреждение, вкл	Жилой сектор	
26	Орский КЭС Новотроицкий РУЭС п/с Город-2(ОКЭС)	ф. 24(ОКЭС)	ТП(ОКЭС):14квартал,ТП Салют, ТП столовая 29,ТП-16-1,ТП-15-2	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	8 Повреждение КЛ	Повреждена КЛ-6кВ от ТП-14квартал до ТП-12квартал(ОКЭС)	ТО	17.01.2020	02ч00м	05ч30м	03ч30м	Вывели поврежденную КЛ, вкл.	Жилой сектор, быт	20.01.2020 17ч20м восстановили и вкл.



27	Бузулукский КЭС Ташлинский РУЭС п/с Ташлинская(ЗПО)	ф.6(ОКЭС)	ТП-616(ОКЭС)	1. Воздействие стихийных (погодных) явлений.	15 Прочее	На опоре №125/30/2 провод фазы "В" слетел с изолятора	земля. Фидер на п/с не отключался	17.01.2020	06ч00м	10ч47м	04ч47м	Вкл. ЛР-22 отпайку в ст. ТП- 616	Жилой сектор	
28	Сорочинский КЭС п/с ПромБаза (Энергонефть)	ф.1 (ОКЭС)	ТП-51,163,221 (абонентские)	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	13 Повреждение в ПС и других сетевых организаций	повреждение на п/с ПромБаза, Энергонефть о причине откл. Не сообщают.	Земля	17.01.2020	08ч24м	09ч03м	00ч39м	Энергонефть ф.1 вкл	Водозабор 1-2 Подъём (резерв).	
29	Бузулукский КЭС Тоцкий РУЭС п/с Тоцкая (ЗПО)	ф.1 (ОКЭС)	ТП-101,103,104,105, 106,107,121,122, 126,127,130,132, 133, 134, 137 (ОКЭС) ТП-145 (Абонентская)	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	13 Повреждение в ПС и других сетевых организаций	Осмотр причины откл. Не выявил	МТЗ	17.01.2020	10ч26	10ч36м	00ч10м	Повторно вкл.	Школа, котельная, больница (резерв),КНС, жилой сектор.	
30	Переволоцкий РУЭС п/с Сельская (ЦПО)	ф.Се-8 (ОПО)	ТП-3151, 3150, 3095 (ОКЭС)	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	13 Повреждение в ПС и других сетевых организаций	На участке ВЛ-10 кв (ОПО) произошел обрыв провода.	Земля	17.01.2020	09ч15м	14ч10м	04ч55м	ОПО устранили повреждение, ф.Се-8 вкл.	Жилой сектор	
31	Бузулукский КЭС Колтубановский РУЭСп/с Колтубановская (ЗПО)	ф.5 (ЗПО)	ТП-515 (ОКЭС)	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	13 Повреждение в ПС и других сетевых организаций	повреждение в сетях ЗПО	МТЗ	17.01.2020	17ч45м	20ч34м	02ч49м	ЗПО устранило повреждение, вкл	Пилорама, жилой сектор, быт.	
32	Бузулукский КЭС п/с Бузулукская (ЗПО)	ф Водовод 1 (ОКЭС)	РП-21 1 СШ, РП-16 1СШ, ТП- 365,409,98,294,364 (ОКЭС)	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	2 Падение деревьев (веток)	в полете опор №47- 48 упала ветка на ВЛ- 10кВ (ОКЭС)	МТЗ	18.01.2020	02ч10м	03ч05м	00ч55м	откл. ВЛ от ВЛБ- №3 до ТП 100 ф. вкл.	скважина (резерв)	в 04ч40м в пролете опор №47-48 убрали ветку фидер полностью вкл.
33	Бузулукский КЭС РП-18 (ОКЭС)	ф.Уч.хоз (ОКЭС) 1СШ- 6кВ, ф.ДСМУ (ОКЭС) 2СШ- 6кВ РП-18	ТП-305,406,48, 143, 77,111 2СШ, 237, 358,384, 388, 413, 516,320, 511, 295, 196,10,66 1СШ (ОКЭС) ТП- 217,110,308,448,439 ,159,193,469,405,21 5,244,348,158,513,4 03,481,436 (абонентские)	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	15 Прочее	Возгорание ВРУ КНС рядом стоящего здания с РП-18. Неселективная защита РП-18.	Откл В ф.Уч.хоз и ф.ДСМУ на РП-18. На ТМ1 сгорел ПК ф.С, на ТМ2 сгорело 2ПК по ф.А,В.	18.01.2020	12ч40м	13ч00м	00ч20м	заменяли ПК ТМ1,2, откл гр.0,4кВ КНС, вкл РП-18	Котельная (резерв), КНС (Зввода), миникотельная, пром.зона, жильё, быт	ВРУ КНС заменили и Зввода.0,4кВ от РП- 18 до КНС вкл в 15ч45м

34	Новосергиевский РУЭС п/с Платовская (ЗПО)	ф.3 (ЗПО)	ТП-310,311,312,313, 314,333,334,336, 341,340,309 (ОКЭС)	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	13 Повреждение в ПС и других сетевых организаций	Попадение птицы на участке ВЛ (ЗПО)	ТО	18.01.2020	13ч16м	13ч25м	00ч09м	повторно вкл.	школа-интернат (ДЭС), колледж, жильё, быт	
35	Бузулукский КЭС Ташлинский РУЭС п/с Ташлинская (ЗПО)	ВЛ-110кВ цепь №2, 2СШ-10кВ (ЗПО)	ф.5,6 (ОКЭС)	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	13 Повреждение в ПС и других сетевых организаций	Повреждение в сетях ЗПО.	ЗПО не сообщает	18.01.2020	13ч35м	13ч47м	00ч12м	вкл	жильё, быт	
36	Орский КЭС п/с ЭЧЭ-76 (РЖД)	полностью	ф.5,6,7,10(ОКЭС)	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	13 Повреждение в ПС и других сетевых организаций	Повреждение на п/с ЭЧЭ-76(РЖД)	РЖД не сообщает	21.01.2020	15ч00м	15ч18м	00ч18м	РЖД повторно вкл.	НС 1 подъёма (резерв), НС-2 подъёма, жилой сектор, котельная, д\сад, КНС	
37	Медногорский РУЭС п/с Медногорская-районная (ВПО)	ф.5 (ВПО)	ТП-51,52,54,55, 56,57 (ОКЭС)	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	16 Не выявленная, неустановленная причина.	Сильный ветер, снег. Осмотр ВЛ причины не выявил.	ПУС ф.5-1, ТО	22.01.2020	11ч55м	12ч15м	00ч20м	повторно вкл.	котельная (резерв), жилой сектор пос.Ракитянка	
38	Медногорский РУЭС п/с Медногорская-районная (ВПО)	ф.5 (ВПО)	ТП-51,52,54,55, 56,57 (ОКЭС)	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	15 Прочее	Сильный ветер, снег. В результате осмотра ВЛ-6кВ (ОКЭС) обнаружили провис провода в пролете оп.20/1-20/2.	ПУС ф.5-1, ТО	22.01.2020	13ч38м	17ч33м	03ч55м	Произвели перетяжку ВЛ-6кВ, вкл ПУС 5-1	котельная (резерв), жилой сектор пос.Ракитянка	
39	Орские КЭС Новотроицкий РУЭС РП-102 (ОКЭС)	яч. Ф.6 (ОКЭС)	ТП-106 1СШ, 105, 111 1СШ (ОКЭС)	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	8 Повреждение КЛ	Повреждена КЛ-6кВ от РП-102 до ТП-106 (ОКЭС)	МТЗ	22.01.2020	13ч40м	15ч45м	02ч05м	Запитали ТП-106, 105 по ремонтной схеме.	9 девятиэтажных ж/д, школа (резерв)	ТП-111 1СШ запитали в 16ч35м

40	Беляевский РУЭС п/с Дубинская (ЦПО)	ф.Ду-4 (ОКЭС)	ТП-12, 2, 4, 6 (ОКЭС) ТП-11 (абонентская)	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	16 Не выявленная, неустановленная причина.	Сильный ветер, снег.	земля, АПВ не успешно	22.01.2020	15ч20м	22ч07м	06ч47м	Произвели осмотр и верховой осмотр поврежденный не обнаружено, ф.Ду-4 на п/с."Дубенская" вкл.	Водозабор, ООО "ЮжУралГипс", жилой сектор.	В 23ч40м после повторного осмотра электрооборудования включили ТП-2,4,6,12.
41	Акбулакский РУЭС п/с Акбулакская (ЦПО)	ф.2 (ОКЭС)	ТП-45, 23, 14, 16, 29, 18, 21, 111, 19, 46, 83, 41, 101,26 (ОКЭС)	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	9 Повреждение изоляторов на ТП	Поврежден проходной изолятор ф.А на ТП-26 (ОКЭС)	ЦПО не сообщают, на ТП-26 сгорело 2хПК-30А	22.01.2020	18ч47м	19ч07м	00ч20м	Откл РТП-26, вкл ф.2	котельная, гостиница,быт, жилой сектор	На ТП-26 заменили изолятор,2хПК, вкл ТП в 19ч40м
42	г.Оренбург РП-75 (ОПО)	ф.75-8 (ОПО)	ТП-3180, 3159 (ОКЭС)	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	13 Повреждение в ПС и других сетевых организаций	Повреждение в сетях ОПО по ф.РШ-5 до РП-75	земля	23.01.2020	09ч30м	10ч18м	00ч48м	Откл поврежд. участок, вкл.ф.75-8	НС (резерв) , жилой сектор	
43	Сакмарский РУЭС п/с Россия (ЦПО)	ф.Р-12 (ЦПО)	ТП-1245, 1246 (ОКЭС)	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	13 Повреждение в ПС и других сетевых организаций	На ВЛ-10кВ оп 2 (ЦПО) обнаружили наброс	ЦПО не сообщают	23.01.2020	13ч17м	15ч35м	02ч18м	убрали наброс, вкл ф.Р-12	кафе, 2 пилорамы, жилой сектор	
44	Орский КЭС Новотроицкий РУЭС п/с РП-102 (ОКЭС)	ф.7 (ОКЭС)	ТП-насосная,ТП-106 (ОКЭС)	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	14 Повреждение в эл. установках абонентов	Повреждение в сетях Водоканала.	Земля	24.01.2020	09ч25м	09ч43м	00ч18м	повторно вкл.	Насосная (резерв), жилой сектор.	
45	Бузулукский КЭС РП-2 (ОКЭС)	ф.Химчистка (ОКЭС)	ТП-305,82,230,66 (ОКЭС) ТП-465,400,164,414,157,432,339 (абонентские)	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	14 Повреждение в эл. установках абонентов	Пожар в ТП-339	ТО	24.01.2020	12ч39м	13ч00м	00ч21м	ф.Химчистка вкл. До ТП-305	Жилой сектор, быт.	откл. ТП-339, в 13ч15м ф.Химчистка вкл. Полностью.
46	Бузулукский КЭС п/с Заводская (ЗПО)	ф.Город-6 (ОКЭС)	ТП-28,34,25,402,118,383,184 (ОКЭС) ТП-234 (Абонентская)	2. Воздействие сторонних лиц и организаций.	3 Обрыв (схлест) провода	При проезде авто. С негабаритным грузом, произошел схлест проводов в пролете опор 23\би 23\7	ТО	24.01.2020	17ч10м	17ч41м	00ч21м	Устранили схлест, ф.Город-6 вкл.	жилой сектор, быт.	
47	Бугусланский КЭС Северный РУЭС п/с Северная (СПО)	ф.Св-1 (ОКЭС)	ТП-1,2,4,5,6,7,8,10,11,12,14,15,16,17,18,20,21,22,24,25 (ОКЭС) ТП-3,13,18 (абонентские)	1. Воздействие стихийных (погодных) явлений.	16 Не выявленная, неустановленная причина.	произвели осмотр ВЛ повреждений нет	ТО	25.01.2020	21ч01м	21ч01м	00ч00м	АПВ успешное	котельная (резерв) больница (резерв) жилой сектор	
48	Орский КЭС,Новотроицкий РУЭС п/с "Город-2"(ОКЭС)	ф.23(ОКЭС)	7-КТПН(ОКЭС)	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	8 Повреждение КЛ	На ВЛ-6кВ повреждена концевая мачтовая разделка КЛ-6кВ(ОКЭС) в сторону КТПН-1 Югра.	ТО	27.01.2020	10ч45м	12ч35м	01ч50м	На ВЛ-6кВ отключили повреждённую КЛ-6кВ в сторону КТПН-1Югра, ф.23 на п/с."Город-2" вкл.	Жилой сектор,быт,АЗС,кинотеатр.	Концевая мачтовая разделка КЛ-6кВ в сторону КТПН-1 Югра восстановили,испытали, КТПН-1 Югра включили в 16ч57м.

49	Бузулукский КЭС Грачевский РУЭС п/с Грачевская (ЗПО)	ф.2 (ОКЭС)	ТП-221,1,213,219,220, 206,224,211, 218,214,205,216,215,2 22,113,108,210 1СШ- 10кВ, 217 1СШ- 10кВ,225,2СШ-10кВ (ОКЭС), ТП-201202- 223,204,115,226 203 1СШ-10кВ, 209 1СШ- 10кВ (абонентские).	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	7 Повреждение ОПН, РВП	На опоре №156 ВЛ- 10кВ ф. 2 (ОКЭС) поврежден разрядник фазы "А"	Земля	27.01.2020	14ч00м	14ч25м	00ч25м	Откл. Участок ВЛ- 10кВ от ТП-217 до ТП-210 ф 2 включили	Жилой сектор, быт, резерв котельной	Демонтировали разрядник фазы "А" ТП-108 (резерв котельной) включили в 15ч00м..
50	Октябрьский РУЭС РП-1 (ОКЭС)	ф.105 (ОКЭС) не откл	ТП-11 (ОКЭС)	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	16 Не выявленная, неустановленная причина.	Снег, ветер. Осмотр причины не выявил. После замены ПК на ТП-11 замерили нагрузку 133-91- 130А.	ф.105 не откл, ТП-11 сгорело ПК-30А по ф.А	27.01.2020	21ч35м	22ч28м	00ч53м	заменяли ПК, вкл ТП-11	жилой сектор, шиномонтаж.	
51	Оренбург п/с Инвертор(ЦПО)	ф. ИВ-5(ОКЭС)	ТП(ОКЭС): 3941(2СШ),3104,3078, (абонентские) 1299,1648,1870,1593, 1795,1750,1645,1790, 1752,1525,1791	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	15 Прочее	При осмотре ВЛ-10кВ в пролете опор №92- 93 посечен провод фаза А(2 жилки распеллись).	МТЗ, АПВ не успешно	28.01.2020	10ч20м	11ч34м	01ч14м	Произвели осмотр, повторно вкл.	Жилой сектор,АЗС,горсвалка, бетонный завод	
52	Сорочинский КЭС п/с Сорочинская(ЗП О)	ф.14(ОКЭС)+ф.6( ОКЭС) по ремонтной схеме	ф.14 ТП(ОКЭС):72,73,89,90, 91,166,176,196,197,19 9,225,226 абонентские ТП:20,1,135,154,155 ф.6 ТП(ОКЭС):2,3,4,15,16, 17,29,36,37,42,50,53,6 3,65,70,71,157,218 абонентские ТП:1,69,183	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	8 Повреждение КЛ	Повреждена КЛ-10кВ ф.14 от п/с Сорочинская до опоры №1(ОКЭС)	ТО	29.01.2020	07ч06м	08ч58м	01ч52м	В 07ч37м запитали ф.6 по нормальной схеме. В 08ч03м запитали большую часть ТП до Р-143. В 08ч58м вывели поврежденную КЛ, запитали все по ф.14	Почта,скважина(нет резерва),сбербанк(рез ерв), школа,2 котельных(резерв),жи лой сектор, быт	Ф.6 запитан через ф.14 по ремонтной схеме. В 08ч03м все социально важные объекты запитаны.КЛ-10кВ ф.14 восстановлен, включен в 00ч47м, ф.14 и ф.6 включены по нормальной схеме.
53	Абдулинский КЭС п/с Матвеевка (СПО)	ф. СХ-2 (СПО)	ТП-15 (ОКЭС)	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	15 Прочее	на РТП ТП-15 отгорел шлейф	фидер не откл.	30.01.2020	10ч00м	13ч27м	03ч27м	устранили повреждение ТП- 15 вкл.	жилой сектор	
54	г.Оренбург РП "ОренбургНефть" (ГазпромЭнерго)	ф.21Н (Газпром Энерго)	ТП-3079 (ОКЭС)	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	14 Повреждение в эл. установках абонентов	повреждение в абонентских сетях	персонал смежной организации не сообщает	30.01.2020	15ч01м	17ч12м	02ч11м	откл. Абонентские ТП ф вкл.	СН "Логистика", гаражи	ТП-3079 произвели осмотр повреждений нет