

Данные об аварийных отключениях по границам территориальных зон деятельности организации, вызванных авариями или внеплановыми отключениями объектов электросетевого хозяйства, с указанием даты аварийного отключения объектов электросетевого хозяйства и включения их в работу, причин аварий (по итогам расследования в установленном порядке) и мероприятий по их устранению по ГУП "ОКЭС" Июнь 2020 г.
название (филиал, РУЭС) ОГУ КЭС

№ п.п.	Наименование электроустановки		Признак нарушения	Причина нарушения	Дополнительная информация по причинам нарушений	Срабатывание коммутации (защ. у.-ва)	Дата	Время откл.	Время вкл.	Длительность перерыва электроснабжения	Принятые меры	Отключенные потребители (эл.установки)	Примечание
	ПС или РП	№ТП											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Бузулукский КЭС ТП-381 (ОКЭС)	гр. Ул. Освещение (ОКЭС)	2. Воздействие сторонних лиц и организаций.	5 Повреждение опоры	ДТП, ВЛ-0,4 кВ повреждена опора ул. Освещения (ОКЭС)	гр. Не откл	02.06.2020	18ч05м	18ч05м	00ч00м	гр. Не откл.	уличное освещение	02.06.2020 в 20ч45м заменили опору
2	Бузулукский КЭС Первомайский РУЭС ТП-707 (ОКЭС)	гр. Ул. Освещение (ОКЭС)	2. Воздействие сторонних лиц и организаций.	5 Повреждение опоры	ДТП, ВЛ-0,4 кВ повреждена ж/б опора №26 ул. Освещения (ОКЭС). Виножник погиб.	гр. Не откл	03.06.2020	08ч48м	08ч48м	00ч00м	гр. Не откл.	уличное освещение	
3	г. Оренбург ТП-3032 (ОКЭС)	гр. 4 Туркестанская (ОКЭС)	1. Воздействие стихийных (погодных) явлений.	3 Обрыв (схлест) провода	ВЛ-0,4 кВ (ОКЭС) в пролете опор №14-15 схлест провода	гр. Не откл	06.06.2020	16ч40м	19ч35м	02ч55м	устанили схлест, произвели перетяжку ВЛ	жилой сектор	
4	Октябрьский РУЭС ТП-7 (ОКЭС)	гр. 4 (ОКЭС)	1. Воздействие стихийных (погодных) явлений.	3 Обрыв (схлест) провода	обрыв ВЛ 0,4 кВ (ОКЭС) от опоры №2/26 до многоквартирного ж/дома	гр. Не откл	06.06.2020	17ч15м	18ч20м	01ч05м	устранили обрыв гр вкл.	жилой дом	
5	Бугурусланский КЭС ТП-147 (ОКЭС)	гр.Ленина (ОКЭС)	2. Воздействие сторонних лиц и организаций.	5 Повреждение опоры	В результате ДТП сбита ж/б опора №29 ВЛИ-0,4кВ (ОКЭС)	АВ не откл.	07.06.2020	02ч20м	02ч20м	00ч00м	Демонтировал и опору.	жилой сектор, быт.	
6	Абдулинский КЭС ТП-116(ОКЭС)	гр.1(ОКЭС)	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	15 Прочее	Сильный дождь. Сгорел ПН-100А. Осмотр причину не выявил	ПН-100А	07.06.2020	21ч40м	22ч00м	00ч20м	Заменяли ПН. Произвели осмотр	Жилой сектор	

7	Оренбург ТП-3115 (ОКЭС)	гр.Комсомольская 17 (ОКЭС)	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	8 Повреждение КЛ	КВЛ-0,4 кВ опора №1 дефект контактов.	гр. Не откл	08.06.2020	08ч 52м	13ч02м	04ч10м	Устранили повреждение вкл.гр.Комсомольская 17	Стаматология, жилой сектор, быт.	
8	Абдулинский КЭС ТП-5(ОКЭС)	гр.2(ОКЭС)	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	14 Повреждение в эл. установках абонентов	На фасаде ж/д Комсомольская 2а повреждена абонентская КЛ-0,4кВ от опоры до ВРУ	АВ-360А	08.06.2020	21ч55м	22ч15м	00ч20м	Перезаделали КЛ на фасаде, вкл.	3 ж/д многоквартирных	
9	Оренбург ТП-3043 (ОКЭС)	гр.Северная (ОКЭС)	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	8 Повреждение КЛ	Повреждена КЛ-0,4 кВ (ОКЭС) от опоры №3/9 до ВРУ частного ж/д ул. Фруктовая 12	группа Не откл	09.06.2020, 10.06.2020	17ч58м	11ч57м	16ч59м	гр. откл., абонент не проживает	ж/д ул.Фруктовая 12	Восстановительные работы произвели 10.06.2020
10	Абдулинские КЭС ТП-6 (ОКЭС)	гр.№1 (ОКЭС)	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	15 Прочее	Нагрузка А-150А, В-104А, С-125А	ПН-100А фазы "А"	11.06.2020	18ч20м	20ч00м	01ч40м	Произвели осмотр ВЛ-0,4 кВ, гр.№1 вкл.	Жилой сектор, быт.	
11	Соль-Илецкий РУЭС ТП 11 (ОКЭС)	гр.1 (ОКЭС)	1. Воздействие стихийных (погодных) явлений.	3 Обрыв (схлест) провода	ВЛ-0,4 кВ (ОКЭС) в пролете опор №14-15 обрыв нулевого провода	гр. Не откл	14.06.2020	15ч54м	16ч45м	00ч51м	устранили обрыв гр вкл.	жилой сектор	
12	Оренбург ТП-3119(ОКЭС)	гр. Кобозева-Кирова(абонентская) 4 СШ	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	14 Повреждение в эл. установках абонентов	Повреждена КЛ-0,4 кВ (абонентская) от ТП-3119 до Кирова 5	ПН-250А	20.06.2020	16ч53м			Откл. поврежденную КЛ	Магнит(резерв), организации(резерв)	
13	Оренбург ТП-3133 (ОКЭС)	гр.Малиновая (ОКЭС)	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	13 Повреждение в ПС и других сетевых организаций	ул. Малиновая 19 на опоре №3 в ВПУ (Строй. Площадка) поврежден эл. Счетчик	АВ-160А	25.06.2020	09ч34м	10ч46м	01ч12м	ул. Малиновая 19 откл. ВПУ, на ТП-3133 вкл.	Жилой сектор.	
14	Медногорский РУЭС ТП-13А2 (ОКЭС)	гр.№1 (ОКЭС)	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	15 Прочее	ВЛИ-0,4 кВ в пролете опор №3/2-3/1 СИП перетерся об ветку дерева.	группа Не откл	25.06.2020	11ч50м	15ч50м	04ч00м	устранили повреждение, гр.№1 вкл.	Жилой сектор.	

15	Сорочинский КЭС ТП-62 (ОКЭС)	гр.6 (абонентская)	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	14 Повреждение в эл. установках абонентов	Повреждена КЛ-0,4кВ (абонента) от ТП-62 до ВРУ магазина	ПН-100А ф.С	26.06.2020	09ч20м	15ч55м	06ч35м	Откл. поврежденную КЛ, проложили СИП, вкл	3 магазина	
16	Бугурусланский КЭС ТП-110 (ОКЭС)	гр. Ул. Освещение (ОКЭС)	2. Воздействие сторонних лиц и организаций.	5 Повреждение опоры	ДТП, повреждена опора №25 ул. Освещения	гр. Не откл	27.06.2020	02ч00м	02ч00м	00ч00м	гр. Не откл.	уличное освещение	Заменяли опору в 12ч00м 27.06.20г., вкл гр.Ул. освещения
17	Абдулинские КЭС ТП-37 (ОКЭС)	гр.№1 (ОКЭС)	2. Воздействие сторонних лиц и организаций.	15 Прочее	На ВЛ-0,4кВ упала частная телевизионная антенна, произошел обрыв провода в пролете опор №22-23. Гроза. Дождь.	АВ-160А	27.06.2020 28.06.2020	23ч00м	02ч35м	03ч35м	устранили повреждение, гр.№1 вкл.	Жилой сектор.	
18	Переволоцкий РУЭС ТП-51 (ОКЭС)	группа №3 (абонентская)	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	14 Повреждение в эл. установках абонентов	Повреждение на КЛ-0,4 кВ (Абонентская) от ТП до опоры №1	АВ	28.06.2020	04ч10м	18ч30м	14ч20м	Заменяли КЛ, вкл.	Больница, спорт. Зал, Избирательный участок.	В 07ч50м подключили ДЭС-100кВа на Избирательный участок.
19	г. Оренбург ТП-3044 (ОКЭС)	гр. 18	2. Воздействие сторонних лиц и организаций.	8 Повреждение КЛ	при производстве земляных работ повреждена КЛ-04 кВ от ТП-3044 до жд загородное шоссе 14	ПН-400 А	30.06.2020	10ч23м	16ч04м	05ч41	восстановили КЛ гр. вкл.	жилой дом	
20	г. Оренбург ТП-3044 (ОКЭС)	гр. 2	2. Воздействие сторонних лиц и организаций.	8 Повреждение КЛ	при производстве земляных работ повреждена КЛ-04 кВ от ТП-3044 до жд загородное шоссе 14	ПН-400 А	30.06.2020	14ч46м	16ч04м	01ч18м	восстановили КЛ гр. вкл.	жилой дом	

Данные об аварийных отключениях по границам территориальных зон деятельности организации, вызванных авариями или внеплановыми отключениями объектов электросетевого хозяйства, с указанием даты аварийного отключения объектов электросетевого хозяйства и включения их в работу, причин аварий (по итогам расследования в установленном порядке) и мероприятий по их устранению по ГУП "ОКЭС" Июнь 2020 г.
название (филиал, РУЭС) ОГУ КЭС

№ п.п.	Наименование электроустановки			Признак нарушения	Причина нарушения	Дополнительная информация по причинам нарушений	Срабатывание коммутации (защ. у-ва)	Дата	Время откл.	Время вкл.	Длительность перерыва электроснабжения	Принятые меры	Отключенные потребители (эл.установки)	Примечание
	ПС или РП	№фид	№ТП											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Орский КЭС Домбаровский РУЭС п/с Домбаровская-1 (ВПО)	ф.3(ВПО)	ТП(ОКЭС): 211,216,167, 142,188,206,212,218	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	13 Повреждение в ПС и других сетевых организаций	ВПО о причине откл. не сообщают	МТЗ	01.06.2020	07ч09м	07ч38м	00ч29м	Повторно вкл.	Жилой сектор, скважина(резерв)	
2	Сорочинский КЭС ТП-97 (ОКЭС)	ТМ-160 кВА (ОКЭС)	ТМ-160 кВА(ОКЭС)	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	1 Повреждение ТМ	Поврежден ТМ-160 кВА	ПК не сгорали	01.06.2020	16ч35м	17ч44	01ч09м	на ТП-97 подключили ДГУ	6-Скважин	В 18ч10м заменили ТМ, откл. ДГУ, ТП- 97 вкл. по нормальной схеме.
3	г.Оренбург РП-59 (ОКЭС)	ф. 59-5 (ОКЭС)	ТП- 3069,3109,3310,3225 2СШ (ОКЭС) ТП- 1703 1СШ, 1890 1 СШ, 1899 1СШ.1896,1893,1515, 1813,1754,1437,1794, 1753 (Абонентские)	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	8 Повреждение КЛ	повреждена КЛ 10 кВ (ОКЭС) от ТП-1899 до ТП 1897	МТЗ	02.06.2020	22ч57м	23ч48м	00ч51м	откл. поврежденную КЛ ф. вкл.	АЭС, ПНС (резерв), жилой сектор быт,	
4	Медногорский РУЭС п/с Городская (ВПО)	ф.1, 14 (ОКЭС), РП-3 (ОКЭС)	142,143,144,145, 146,147,148,149, 1410,1411,1412,1413, 1414, 16,12,13,14,15,1,2,4,7 (ОКЭС)	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	16 Не выявленная, неустановленная причина.	При вкл СВ-10кВ РП- 3 откл ф.1 и ф.14 на п/с Городская	МТЗ	03.06.2020	09ч15м	09ч43м	00ч28м	Повторно вкл.	жилой сектор, быт, сады и огороды.	
5	г.Оренбург п/с Степановская (ЦПО)	1,2СШ-10кВ полностью (ЦПО)	ТП(ОКЭС):3161,3162,3 163,3164,3165,3166,3 167,3168,3169,3170,3 171,3172,3173,3174,3 175,3177,3178,3179	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	13 Повреждение в ПС и других сетевых организаций	Откл. ВЛ-35кВ Сельская- Степановская (ЦПО)	персонал смежной организации не сообщает	03.06.2020	11ч55м	12ч15м	00ч20м	ЦПО запитал п/с Степановская	пос.Заречье: жилой сектор, НС, быт	
6	Абдулинский КЭС п/с Тяговая (РЖД)	ф.Бактак, ф.БЧД (РЖД)	ТП-107,108,8,15, 73, 52,13,90 (ОКЭС)	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	13 Повреждение в ПС и других сетевых организаций	Повреждение на п/с Тяговая (РЖД)	персонал смежной организации не сообщает	03.06.2020	17ч40м	18ч50м	01ч10м	вкл. ф.Бактак, ф.БЧД	Ретранслятор (резерв), АЭС, жильё, быт.	
7	Оренбург РП-77 (ОПО)	ф.77-1 (ОПО)	ТП-3007 (2 СШ 6 кВ) (ОКЭС)	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	13 Повреждение в ПС и других сетевых организаций	Повреждение в сетях ОПО	МТЗ	04.06.2020	00ч30м	00ч39м	00ч09м	ОПО по ТУ повторно вкл. ф.77-1	"Спид" лаборатория (резерв), жилой сектор.	

8	Бузулукский КЭС РП-18 (ОКЭС)	ф.Межрайгаз (ОКЭС)	ТП-516,412,521,384,138,2 97,414,62,320,143 (1СШ) (ОКЭС) ТП-439,159,193, 469,405,215,224, 388, 158,513189, 403, 481, 436,160, 277(1СШ) (Абонентская)	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	2 Падение деревьев (веток)	На ВЛ-6 кВ в пролете опор №10-11 упала ветка.	МТЗ	04.06.2020	19ч45м	20ч40м	00ч55м	Убрали ветку, ф.Межрайгаз вкл.	Межрайгаз, Пром. Зона, жилой сектор.	
9	Бузулукский КЭС п/с Бузулукская (ЗПО)	ф.Мирный (ОКЭС)	ТП-105,86,19,20, 44,381,331, 490 (1СШ) (ОКЭС) ТП-238(1СШ),213, 307(2СШ) (Абонентские)	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	8 Повреждение КЛ	Повреждена КЛ-6 кВ(ОКЭС) от ТП-105 до опоры №1	ТО	04.06.2020	21ч06м	22ч12м	01ч06м	ф.Мирный вкл. до ТП-105. (запитали 4-ТП)	Котельная (резерв), ПОГАТ, Д/С, Овощехранилище, жилой сектор, быт.	Вывели повреждённую КЛ в ремонт, в 22ч46м ТП запитали по ф. Спутник п/с Бузулукская.05.06.20 в 15ч00м
10	Оренбург РП-57 (ОПО)	ф.57-10(ОПО)	ТП-3115 2 СШ(ОКЭС)	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	13 Повреждение в ПС и других сетевых организаций	Повреждена КЛ(ОПО) от ТП-1199 до ТП-750	ТО	05.06.2020	08ч38м	10ч00м	01ч22м	ОПО вывели участок, запитали ТП-3115	Организации, наркоконтроль(резерв)	
11	Орский КЭС Адамовский РУЭС п/с Адамовская-2(ВПО)	ф.9(ОКЭС)	ТП(ОКЭС):36,425,34, 330,302,446,440,365,1 95,198,38	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	11 Попадание птиц, животных под напряжение.	На ВЛ-10кВ опора №28 попала птица	земляная защита	05.06.2020	18ч05м	19ч05м	01ч00м	Убрали птицу, повторно вкл.	Жилой сектор, быт,УВД, водозабор(резерв)	
12	Бугурусланский КЭС Северный РУЭС п/с Северная (СПО)	ф. Св-3 (СПО)	ТП-3-18,3-19,3-20,3-21 (ОКЭС)	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	13 Повреждение в ПС и других сетевых организаций	повреждение в сетях СПО	МТЗ	06.06.2020	15ч46м	15ч46м	00ч00м	АПВ успешное	жилой сектор	
13	г. Оренбург РП-33 (ОПО)	ф. 33-7 (ОПО)	ТП-3016 (ОКЭС)	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	13 Повреждение в ПС и других сетевых организаций	повреждение в сетях ОПО, обрыв ВЛ-10 кВ ф.33-7	земляная защита	06.06.2020	16ч32м	21ч00м	04ч28м	ОПО устранили обрыв ВЛ, фидер включен	жилой сектор	
14	Бугурусланский КЭС Асеевский РУЭС п/с Фрунзе (СПО)	ф.Фр-4 (ОКЭС)	ТП-14,16,17,18, 19, 22,48 (ОКЭС) ТП-30, 50,57,21 (абонентские)	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	9 Повреждение изоляторов на ТП	На КТП-14 поврежден опорный изолятор 10кВ по фазе А	земляная защита	06.06.2020	18ч40м	20ч50м	02ч10м	Откл. РТП-14, вкл ф.Фр 4.	жилой сектор, быт	На КТП-14 заменили изолятор ф.А и вкл в 21ч50м

15	Бугурусланский КЭС п/с Новая (СПО)	ф.Нв-4 (ОКЭС)	ТП-198,42, 53, 182, 220 2СШ (ОКЭС) ТП-188 (абонентская)	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	16 Не выявленная, неустановленная причина.	Осмотр ВЛ причины откл. не выявил.	ТО, АПВ успешно	07.06.2020	03ч45м	03ч45м	00ч00м	АПВ успешное	МФЦ, жилой сектор, быт.	
16	Орский КЭС Новотроицкий РУЭС п/с Город-2 (ОКЭС)	ф.25 (ОКЭС)	ТП-Насосная хол.воды, ТП-17кв, ТП-ПУ-5, ТП-ПУ-25, ТП-ПУ-27, ТП-2кв, ТП-МСЧ, ТП-29, ТП-12кв, ТП-13кв, ТП-10кв (ОКЭС) ТП-гаражи (абонентская)	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	16 Не выявленная, неустановленная причина.	повреждение на ВЛ 6 кв (абонентская) от ТП-13 до ТП гаражи	МТЗ	07.06.2020	06ч47м	08ч14м	01ч27м	откл. поврежденный участок. Ф.вкл.	НС (резерв), жилой сектор, быт, гаражи.	
17	Орский КЭС п/с ЭЧЭ-76 Тяговая (РЖД)	ф. 7 (ОКЭС)	ТП-1008,1010 (ОКЭС) ТП-1006,1014 (абонентские)	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	15 Прочее	ВЛ-6 кв (ОКЭС) повреждение на РЛНД Р-72	земляная защита	07.06.2020	11ч45м	16ч41м	04ч56м	устранили повреждение ф. вкл.	насосная (резерв) КНС (резерв) котельная (резерв), пекарня, промзона	
18	Бугурусланский КЭС Северный РУЭС п/с Северная (СПО)	ф. Св-2 (СПО)	ТП-2-13,2-9,2-15,2-23 (ОКЭС)	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	13 Повреждение в ПС и других сетевых организаций	повреждение в сетях СПО, дождь Гроза	МТЗ	07.06.2020	13ч24м	13ч24м	00ч00м	АПВ успешное	жилой сектор	в 13ч26м 13ч29м ф. Св-2 откл. с успешным АПВ
19	г. Оренбург РП-9 (ОПО)	ф.9-1 (ОКЭС)	резервное питание 2 СШ РП-61	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	8 Повреждение КЛ	повреждена КЛ 10 кв (ОКЭС) от РП-61 до РП-9	земляная защита	07.06.2020	14ч20м	14ч20м	00ч00м	откл. поврежденную КЛ	резервное питание РП-61	КЛ-10кв восстановили и вкл 15ч15м 10.06.2020г.
20	Абдулинский КЭС п/с Тяговая Абдулино (РЖД)	ф. Бактак (РЖД)	ТП-8,15,73,52,90 (ОКЭС)	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	13 Повреждение в ПС и других сетевых организаций	повреждение в сетях РЖД	ТО	07.06.2020	17ч04м	17ч30м	00ч26м	РЖД откл. поврежденный участок ф. вкл	водовод, жилой сектор, быт	
21	Абдулинский КЭС п/с Тяговая Абдулино (РЖД)	ф. ВЧД (РЖД)	ТП-90,107,107,95 (ОКЭС)	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	13 Повреждение в ПС и других сетевых организаций	повреждение в сетях РЖД	ТО	07.06.2020	17ч04м	17ч37м	00ч34м	РЖД откл. поврежденный участок ф. вкл	ретранслятор (резерв) очистные сооружения (резерв), жилой сектор, быт	

22	Орский КЭС Новотроицкий РУЭС п/с Фекальная (ОКЭС)	ф.4(ОКЭС)	3 КТП(абонентские)	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	15 Прочее	Ветки в охранный зоне ВЛ.	земляная защита	07.06.2020 08.06.2020	23ч00м	07ч55м	08ч55м	Откл. ЛР в сторону 2-ух Абонентских ТП, ф.4 вкл.	СНТ(абонентские)	
23	Бузулукский КЭС п/с Заводская(ЗПО)	ф. Город-3(ОКЭС)	ТП(ОКЭС): 9,13,54(2),72,84(1),19 7,203(1),205(1),396. Абонентские:435,179, 140,139	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	3 Обрыв (схлест) провода	Гроза. На ВЛ-6кВ на абонентской отпайке от опоры №11 в ст. ТП-139(абонентская) обрыв провода	Земля	07.06.2020	23ч47м	01ч05м	01ч18м	В 23ч40м перевели абонентов на ф. Сельхозтехника. В 23ч47м ЗПО откл. ф. Город-3. Срезали шлейфа в ст. ТП-139. Вкл. ф. Город-3	школа(резерв), котельная, ГПТУ, жилой сектор, быт	Без У ТП-139(абонентская не работающее здание ТЦ)
24	Кувандыкский РУЭС РП-2 (ОКЭС)	ф.11 (ОКЭС)	ТП-201, 202, 203 (ОКЭС)	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	8 Повреждение КЛ	Повреждена КЛ-10 кВ (ОКЭС) от РП-2 до ТП-201	МТЗ	08.06.2020	08ч05м	09ч43м	01ч38м	откл. поврежденную КЛ, ТП запитали по ф.14 от РП-2	Котельная, детская поликлиника, жилой сектор, быт.	09.06.2020 20ч00м КЛ восстановили, испытали и вкл КЛ по норм.схеме 10.06.2020 в 11ч47.
25	Александровский РУЭС п/с Александровская (ЦПО)	1-2 СШ 10 кВ (ЦПО)	ф.11, 5, 12 (ОКЭС)	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	13 Повреждение в ПС и других сетевых организаций	откл. ВЛ-110 кВ Александровская-Белоусовская (ЦПО)	ТО, АПВ успешно	08.06.2020	12ч47м	12ч47м	Время срабатывания АПВ.	АПВ успешно.	п.Александровка	
26	Абдулинские КЭС Пономаревский РУЭС п/с Пономаревская (СПО)	1-2 СШ 10 кВ (СПО)	ф. Пн-1, Пн-2 (ОКЭС)	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	13 Повреждение в ПС и других сетевых организаций	откл. ВЛ-110 кВ Пономаревская-Каликино (СПО).	персонал смежной организации не сообщает	08.06.2020	14ч48м	14ч51м	00ч03м	СПО переключились на ВЛ-110 кВ Пономаревская-Емонтаево	п.Пономаревка	
27	Бузулукский КЭС Плешановский РУЭС п/с Плешановская (ЗПО)	1-2 СШ 10 кВ (ЗПО)	ф. 5, 1 (ОКЭС)	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	13 Повреждение в ПС и других сетевых организаций	откл. ВЛ-110 кВ Плешаново-Сорочинск (ЗПО)	персонал смежной организации не сообщает	08.06.2020	14ч53м	15ч17м	00ч24м	ЗПО вкл.	п.Плешаново	
28	Оренбург п/с Кордонная (ЦПО)	ф.Кр-21 (ОПО)	РП-77 1 (СШ 6кВ) (ОПО) ТП-3007 (2 СШ 6кВ) (ОКЭС)	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	13 Повреждение в ПС и других сетевых организаций	Повреждение в сетях ОПО	ТО	08.06.2020	16ч35м	16ч41м	00ч06м	ОПО на РП-77 вкл. СВ-6 кВ	Центр "СПИД", жилой сектор.	

29	Бугурусланский КЭС п/с Городская (СПО)	2 СШ 6кВ (СПО)	ф.Г-3, Г-7 (ОКЭС) ТП-1,2,3,4,5,6,21, 28,26,29,32,34,60, 152,45,47,48,49, 102,166,189,190, 208,178,174,206 (ОКЭС)	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	13 Повреждение в ПС и других сетевых организаций	откл. ВЛ-35кВ НПС-Завьяловка (СПО)	АПВ успешное	08.06.2020	17ч11м	17ч11м	Время срабатывания АПВ.	АПВ успешное	ВНС№4, ВНС№1, ВНС№3(резерв), котельная, полиция, Гор. Администрация, жилой сектор, быт
30	Илекский РУЭС п/с Илекская(ЦПО)	ф.6(ОКЭС)	ТП(ОКЭС): 70,14,21,28,42,47,50,5 6,59,60,66,67,69,73,75 ,91	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	3 Обрыв (схлест) провода	На ВЛ-10кВ опора №43\1-43\2 обрыв провода	земля	08.06.2020	20ч30м	23ч12м	02ч42м	По запросу откл. ф.6, устранили обрыв, вкл.	Жилой сектор, быт, скважина(резерв)
31	Орский КЭС Новотроицкий РУЭС п/с Город-2(ОКЭС)	ф.25 (ОКЭС)	ТП-10 квартал(ОКЭС)	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	1 Повреждение ТМ	Поврежден ТМ-320кВА	Защита не сработала	09.06.2020	06ч30м	12ч30м	06ч00м	заменяли ТМ, вкл.	Жилой сектор, д\сад Фидер на п\с не отключался
32	Бузулукский КЭС Ташлинский РУЭС п/с Ташлинская (ЗПО)	1-2 СШ (10кВ) (ЗПО)	ф.5, 6, 9 (ОКЭС)	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	13 Повреждение в ПС и других сетевых организаций	Повреждение в сетях ЗПО. Гроза.	персонал смежной организации не сообщает	09.06.2020	07ч15м	07ч18м	00ч03м	ЗПО вкл. 1-2 СШ 10кВ	Ташла.
33	Бузулукский КЭС Ташлинский РУЭС п/с Ташлинская (ЗПО)	ф.5 (ОКЭС)	ТП-624,613,610, 609,608,607,606, 602,510,506,504, 503,502, (ОКЭС) ТП-501,508,618 (абонентские)	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	14 Повреждение в эл. установках абонентов	Повреждение на абонентской отпайке от ЛР-12 в сторону ТП-508, 501	"Земля" Перосал ЗПО на п/с Ташлинская откл. ф.5.	09.06.2020	07ч34м	10ч07м	02ч33м	откл. ЛР-12, ф.5 вкл.	Котельная, поликлиника, жилой сектор, быт. ЛР-12 вкл. 12ч16м
34	Бузулукский КЭС Грачевский РУЭС п/с Грачевская (ЗПО)	2-СШ 10 кВ (ЗПО)	ф.1 (ОКЭС) ТП-116,104,106, 110,109,117,118, 119,120,114,105, 121,102,107,124, 122, 125,112,210(1 СШ) (ОКЭС)	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	13 Повреждение в ПС и других сетевых организаций	На п/с Грачевская откл Т2-110/35/10 кВ	персонал смежной организации не сообщает	09.06.2020	08ч05м	08ч17м	00ч12м	ЗПО вкл. 2 СШ 10 кВ	Жилой сектор, быт.
35	Абдулинские КЭС Пономаревский РУЭС п/с Пономаревская (СПО)	1-2 СШ 10 кВ (СПО)	ф.Пн-1, Пн-2 (ОКЭС)	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	13 Повреждение в ПС и других сетевых организаций	откл. ВЛ-110 кВ Пономаревская-Каликино (СПО). Персонал СПО о причине откл. не сообщают	персонал смежной организации не сообщает	09.06.2020	10ч35м	10ч41м	00ч06м	СПО на п/с Пономаревская вкл. 1-2 СШ 10 кВ	п.Пономаревка

36	Оренбург п/с Овощевод (ЦПО)	ф.Ов-16 (ОПО)	РП-54 (2 СШ) (ОПО) ТП-3065 (ОКЭС)	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	13 Повреждение в ПС и других сетевых организаций	Повреждена КЛ-10 кВ (ОПО) от п/с Овощевод до РП-54 ф.Ов-16	МТЗ	09.06.2020	15ч44м	15ч48м	00ч04м	Жилой сектор, быт.	ОПО на РП-54 вкл. СВ-10 кВ	
37	Орский КЭС Новотроицкий РУЭС п/с Фекальная (ОКЭС)	ф.4(ОКЭС)	3 КТП(абонентские)	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	14 Повреждение в эл. установках абонентов	Повреждение на абонентской отпайке	Земляная защита	09.06.2020	17ч10м	17ч40м	00ч30м	Откл. ЛР в сторону 2-ух Абонентских ТП, ф.4 вкл.	СНТ(абонентские)	
38	Оренбург РП-49 (ОПО)	ф.49-4 (ОПО)	ТП-3197, 3196, 3195, 3194(2СШ) (ОКЭС)	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	13 Повреждение в ПС и других сетевых организаций	Повреждение в сетях ОПО	персонал смежной организации не сообщает	09.06.2020	17ч59м	18ч00м	00ч01м	ОПО по ТУ повторно вкл. ф.49-4	Жилой сектор.	
39	Бузулукский КЭС п/с Бузулукская (ЗПО)	ф.Красный флаг-2 (ОКЭС)	ТП-311,323,326, 327, 324(1СШ), 322, 321(2СШ), 373 (2СШ) (ОКЭС)	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	8 Повреждение КЛ	Повреждена КЛ-6кВ (ОКЭС) от ТП-311 до ТП-323	на п/с Бузулукская ф.Красный флаг-2 не откл.	09.06.2020	17ч40м	19ч48м	02ч08м	откл. поврежденную КЛ, ф. вкл. ТП-324 1 СШ запитали по ф. Су-6 п/с Бузулукская	Больница (резерв), Ледовый дворец (резерв), Дет. Сад, жилой сектор.	В 17ч40м в больнице сработал АВР. В 18ч02м на ТП-324 (Больница) вкл. СР-6 кВ, 1 СШ запитали по ф.Город-7. 10.06.2020 в 22ч20м КЛ восстановили испытали, вкл.
40	Соль-Илецкий РУЭС п/с Соль-Илецкая (ЦПО)	ф.СИ-11 (ОКЭС)	ТП-30,31,61,33,99,29,100, 101,35,15,163,14,51,1 0А 1СШ, 9А, 24 1СШ (ОКЭС) ТП-10,38 (абонентские)	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	8 Повреждение КЛ	Повреждена КЛ-10кВ от ТП-10А до РТП-10 (ОКЭС)	ТО	10.06.2020	08ч32м	08ч44м	00ч12м	Вывели поврежденную КЛ-10кВ, запитали ТП-10 по ф.1-5, ф.СИ-11 вкл.	больница (резерв), 2скважины, КНС (резерв), грязелечебница, быт, жилой сектор.	Восстановили КЛ-10кВ и вкл на Х.Х. в 14ч03м 10.06.20г.
41	Бугурусланский КЭС п/с Новая (СПО)	ф.Нв-5 (ОКЭС)	ТП-211, 169, 168, 151, 202,154, 10, 181, 187, 12, 23, 92 2СШ, 25 2СШ (ОКЭС)	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	8 Повреждение КЛ	Повреждена каб.разделка КЛ-10кВ (ОКЭС) от РТП-23 в ст. ТП-23	ТО	10.06.2020	10ч41м	11ч02м	00ч21м	Откл РТП-23, вкл ф.Нв-5	дет.оздоров. комплекс (резерв), ретранслятор (резерв), колледж, жильё, быт.	КЛ-10кВ восстановили и вкл ТП-23 (ОКЭС) -5эт ж/д в 15ч50м 10.06.2020г.
42	Медногорский РУЭС п/с РП-4 (ОКЭС)	ф.13А (ОКЭС)	ТП-13А1, 13А2 (ОКЭС)	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	16 Не выявленная, неустановленная причина.	Произвели осмотр ВЛ, причины откл. не выявлено.	ТО	10.06.2020	09ч25м	11ч30м	02ч05м	Осмотрели ВЛ, вкл.	Ледовый дворец (резерв), жильё, быт.	
43	Орский КЭС Новотроицкий РУЭС п/с Фекальная (ОКЭС)	ф.19 (ОКЭС)	ТП-Скважина №13 (ОКЭС)	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	16 Не выявленная, неустановленная причина.	Произвели осмотр ВЛ, причины откл. не выявлено.	земляная защита	10.06.2020	21ч10м	21ч15м	00ч05м	Повторно вкл.	скважина (резерв)	

44	Орский КЭС Новотроицкий РУЭС РП-69 (ОКЭС)	ф.12 (ОКЭС)	ТП-84,85,82,87,66,70 (ОКЭС)	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	8 Повреждение КЛ	повреждена КЛ 6 кВ(ОКЭС) от ТП 82 до ТП 70	земляная защита	11.06.2020	03ч40м	05ч25м	01ч45м	откл. Поврежденную КЛ ф. вкл.	жилой сектор, быт	В 20ч30м 11.06.2020 вкл. КЛ-6 кВ от РП-69 до ТП-70. КЛ-6 кВ от РП-82 до ТП-70 вкл в 11ч00м 19.06.2020г.
45	Бузулукский КЭС Плешановский РУЭС п/с Плешановская (ЗПО)	ф. 5(ОКЭС)	ТП-524,523,522,521, 520,518,514,513, 512,511,509,507, 506,504,503,502, 501,131,122,108, 107,104,525 (ОКЭС)	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	11 Попадание птиц, животных под напряжение.	гроза. Опора №227 птица попала под напряжение	ТО	11.06.2020	05ч43м	07ч20м	01ч37м	на опоре №227 убрали птицу ф. вкл.	роддом (резерв) КНС (резерв) жилой сектор быт	
46	Бузулукский КЭС п/с ЖД Больница (РЖД)	ф.Овоще- консервный завод (ОКЭС)	ТП-495,456, 406, 404, 399, 398,386, 372,262, 99, 71, 49, 47, 36, 35, 32 (ОКЭС)	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	16 Не выявленная, неустановленная причина.	Гроза. Произвели осмотр ВЛ, причины откл. не выявлено.	ТО	11.06.2020	08ч32м	09ч00м	00ч28м	Повторно вкл.	жилой сектор, быт	
47	Соль-Илецкий РУЭС п/с Соль- Илецкая (ЦПО)	1СШ-10кВ (ЦПО)	ф.СИ-10, СИ-18, СИ- 11, СИ-14 (ОКЭС)	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	13 Повреждение в ПС и других сетевых организаций	Повреждение в сетях ЦПО. Неселективная работа РЗА на п/с Соль-Илецкая.	МТЗ	11.06.2020	11ч10м	11ч57м	00ч47м	Повторно вкл.	р.ц. Соль-Илецк (половина)	
48	Соль-Илецкий РУЭС РП-1 (ОКЭС)	ф.1-7 (ОКЭС), ф.1-2 (ОКЭС)	ф.1-7: ТП- 13,48,54,63,69,112,11 6,132,145,214,215; ф.1 2: ТП- 77,67,66,68,25,38,213, 70,1001,212,211,65,РП 2: ф.2-2,ф2-3,ф2-1 (ОКЭС)	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	15 Прочее	На ВЛ-10кВ оп.1 ф.1-2 отгорел шлейф и упал на ВЛ-10кВ ф.1-7, повреждены разрядники по ф.1- 2,ф.1-7 оп.1 (ОКЭС)	ТО	11.06.2020	11ч10м	14ч15м	03ч05м	восстановили пролёт оп.1-2 ф.1-2, заменили РВО, вкл ф.1-7, ф.1-2	КНС, 7скважин, жильё, быт	
49	Саракташский РУЭС п/с Саракташская (ЦПО)	ф.15 (ОКЭС)	ТП-220, 272, 212, 210, 288, 211, 294 1СШ, 200, 282,261, 249, 205, 206, 207, 251,287, 209, 309, 208, 285, 255, 203, 301, 265, 310 (ОКЭС)	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	8 Повреждение КЛ	На оп.159/5 повреждена каб.разделка КЛ-10кВ (ОКЭС) в ст. ТП-294	ТО	11.06.2020	16ч20м	16ч30м	00ч10м	откл Р.15-6, вкл ф.15	жилой сектор, быт.	Без У 7хТП- жильё, быт. Запитали ф.15 полностью и на ТП- 294 вкл СРВ в 17ч15м. 16.06.КЛ восстановлена. 17.06.18г. КЛ испытали и вкл ТП- 294 по нормальной схеме.
50	Соль-Илецкий РУЭС РП-1 (ОКЭС)	1СШ-10кВ (ОКЭС)	РП-1:ф.1-7; ф.1-4; ф.1- 3; РП-2 1СШ (ОКЭС)	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	15 Прочее	Повреждены КЛ-10 кВ (ОКЭС) от ТП-214 до ТП-48	На РП-1 откл В ф.14 от ТО	11.06.2020	17ч00м	17ч32м	00ч32м	На РП-1 откл В ф.1-7, вкл В ф.14, запитали 1СШ РП-1. Запитали ф.1-7 до ТП-63 в 18ч17м. Восстановили КЛ	жилой сектор, быт	ТП-214,215,132 вкл. 12.06.20. в 01ч43м. 12.06.20 в 12ч42 КЛ восстановлена и вкл., запитали ТП- 48,112,13

51	Соль-Илецкий РУЭС п/с Соль-Илецкая (ЦПО)	ф.18 (ОКЭС)	1009, 102, 11, 110, 113, 118, 137, 139, 147(2), 148(2), 149(2), 150(2), 151(2), 152(2), 153(2), 154(2), 155(2), 156(2), 157(2), 158(2), 159(2), 160, 170, 19(1), 20, 21, 22, 23, 26, 27, 28, 34, 39, 41, 42, 47, 55, 56, 57, 58, 7, 71, 73, 74(1), 74(2), 78, 79(1), 82, 95, 99(2)	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	8 Повреждение КЛ	На оп.161 повреждена каб. Разделка КЛ в ст. ТП-102	ТО	11.06.2020	17ч00м	17ч44м	00ч44м	вкл. ф.18 до ТП-118	жилой сектор, быт	7-ТП запитали по ф.1-3 в 22ч19м. 12.06. в 19ч00м восстановили и собрали н\сх
52	Оренбург п/с Степановская (ЦПО)	1-СШ 10кВ (ЦПО)	ТП-3175,3174,3176, 3172,3173,3170, 3171,3167 (ОКЭС)	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	13 Повреждение в ПС и других сетевых организаций	Откл. ВЛ-35кВ Сельская-Степановская (ЦПО)	персонал смежной организации не сообщает	11.06.2020	19ч13м	19ч16м	00ч03м	ЦПО запитал п\с Степановская	пос.Заречье: НС (резерв), жилой сектор, быт.	
53	Октябрьский РУЭС п/с Октябрьская (ЦПО)	ф.Ок-13 (ЦПО)	ТП-66 (ОКЭС)	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	4 Повреждение изоляторов на ВЛ	ВЛ-10 кВ (ОКЭС) от ЛР-132 до ТП-66 на опоре №16 поврежден изолятор. Гроза	Земляная защита	11.06.2020	20ч38м	23ч12м	02ч34м	откл. ЛР-132 ф.Ок-13 вкл.	жилой сектор.	устранили повреждение ТП-66 вкл.12.06.2020 в 00ч29м
54	Орский КЭС Новотроицкий РУЭС п/с 1-ый Водоподъём (Уральская сталь)	ф.11 (ОКЭС)	ТП-Восточная поляна (ОКЭС) 18-ТП (Абонентские)	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	15 Прочее	Осмотр причины откл. не выявил	Земляная защита	11.06.2020	21ч10м	22ч47м	01ч37м	Произвели осмотр, ф.11 вкл	Жилой сектор.	
55	Бузулукский КЭС Ташлинский РУЭС п/с Ташлинская (ЗПО)	ф.6 (ОКЭС)	ТП-902,640,639, 638, 637,636,635, 633,632,627,625, 622,619,616,615, 605,604,603,661, 641,642,643 (ОКЭС) ТП-630,628,618,611 (Абонентские)	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	15 Прочее	Осмотр эл. Оборудования причины откл. не выявил	ТО	12.06.2020	05ч15м	05ч20м	00ч05м	Повторно вкл.	Больница (резерв), котельная, жилой сектор, быт.	
56	Бузулукский КЭС Ташлинский РУЭС п/с Ташлинская (ЗПО)	ф.5 (ОКЭС)	ТП-502,503,504, 506, 610,602,606, 607,608,609,610, 613,624, (ОКЭС) ТП-501,508,618 (Абонентские)	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	15 Прочее	Осмотр эл. Оборудования причины откл. не выявил	ТО	12.06.2020	05ч15м	05ч20м	00ч05м	Повторно вкл.	Водозабор (резерв), котельная, поликлиника, жилой сектор, быт.	
57	Орский КЭС РП-12(ОрОПО)	ф.24(ОрОПО)	ТП(ОКЭС): 151,412	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	14 Повреждение в эл. установках абонентов	Повреждение на абонентской отпайке ООО Электросеть	Земля	12.06.2020	10ч58м	16ч28м	05ч30м	Устранили повреждение , вкл.	СНТ, жилой сектор	
58	Бугурусланский КЭС п/с Городская(СПО)	ф.Г-3(ОКЭС)	ТП(ОКЭС): 26,29(2),5,28,60,15,20 6,21,6(2),68,152	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	16 Не выявленная, неустановленная причина.	Гроза.Осмотр причины откл. не выявил	ТО, АПВ не успешно	12.06.2020	16ч57м	16ч59м	00ч02м	Повторно вкл. Произвели осмотр	Котельная, НС(резерв),полиция, жилой сектор, д\сад, школа	

59	Бузулукский КЭС Колтубановский РУЭС п/с Колтубановская (ЗПО)	ф.3 (ОКЭС)	ТП-301,319,323, 318, 302, 320, 316, 300, 303, 321, 305, 306, 304 (ОКЭС) ТП-322, 317 (Абонентские)	2. Воздействие сторонних лиц и организаций.	3 Обрыв (схлест) провода	ВЛ-10 кВ в пролете опор №11/20-11/21 упала телевизионная антенна (Установленная в частном дворе). Произошел схлест проводов.	МТЗ	12.06.2020	19ч19м	20ч07м	00ч48м	Убрали антенну, устранили схлест, ф.3 вкл.	Больница (дневной стационар), жилой сектор, быт.	
60	Саратковский РУЭС п/с Сараташская (ЦПО)	1СШ- 10кВ(ЦПО)	ф.1,ф.14,ф.16 (ОКЭС)	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	13 Повреждение в ПС и других сетевых организаций	Повреждение в сетях ЦПО. На п/с Сараташская выгорел В яч.ф.16.	ТО	13.06.2020	18ч45м	19ч45м	01ч00м	Отключен ф.16, ф.1, вкл СШ и ф.14	Больница(резерв), жилой сектор, организации	
61	Саратковский РУЭС п/с Сараташская (ЦПО)	ф.1 (ОКЭС)	ТП-270, 294 2СШ, 248, 286, 304, 214,236, 299, 271 1СШ, 234,231,254, 278,280,253,243, 202,260,241 (ОКЭС)	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	16 Не выявленная, неустановленная причина.	На ВЛ-10 кВ (ОКЭС) упал провод вновь возводимой ВЛ 220 кВ	ТО	13.06.2020	18ч45м	21ч05м	02ч20м	Откл. ЛР-1-5, запитали через ф.15.	Больница(резерв), жилой сектор, организации	Без напряжения 10хТП. Откл.ЛР.1-4, вкл ЛР.1-5 запитали по ф.15 в 23ч45м. Без напряжения 3хТП- жильё, нефтебаза. 14.06.2020 в 11ч05м абоненты ОКЭС полностью запитаны
62	Саратковский РУЭС п/с Сараташская (ЦПО)	ф.16 (ОКЭС)	ТП-313, 312, 317, 289, 296, 297, 303, 277, 284, 298, 306, 213, 295 (ОКЭС)	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	13 Повреждение в ПС и других сетевых организаций	Повреждение в сетях ЦПО. На п/с Сараташская выгорел В яч.ф.16.	персонал смежной организации не сообщает	13.06.2020	18ч45м	22ч28м	03ч43м	откинули КЛ на оп.1, запитали ф.16 полностью через ф.8	жилой сектор, быт	16.06 в 07ч20м яч. Восстановили и собрали н\сх
63	Сорочинский КЭС п/с Сорочинская (МЭС)	ф. 5 (ОКЭС)	ТП- 44,209,78,66,10,49,35, 9,33,43,8,47,40,41,79, 62,34,25,24,42,45,38,2 6,27,7,2,3,6,19,164,5,3 0,216,18,59,217 (ОКЭС) ТП- 203,176,158,179,60,54 ,194,170,180,174,159, 32,68,55,162,39,75,14 9,67 (Абонентские)	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	14 Повреждение в эл. установках абонентов	повреждение на ТП- 174 (абонентская) ООО Энергосеть производит замену трансформатора	ТО, АПВ успешно	14.06.2020	17ч24м	17ч24м	Время срабатывания АПВ.	АПВ успешно	котельная (резерв), Н/С (резерв) почта ,АЭС, поликлиника , жилой сектор, быт.	
64	Орский КЭС Новотроицкий РУЭС п/с Фекальная (ОКЭС)	ф.19 (ОКЭС)	ТП-Скважина №13 (ОКЭС)	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	15 Прочее	Осмотр причины откл. не выявил	Земляная защита	17.06.2020	08ч07м	09ч10м	01ч03м	осмотрели ВЛ, вкл.	скважина №13 (резерв)	
65	Сорочинские КЭС п/с Сорочинская (МЭС)	ф.8 (ОКЭС)	ТП-12,28,52,57, 64,80,81,82,152, 153,175,208,214 (ОКЭС) ТП-74,160,185,188 (абонентские)	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	15 Прочее	Осмотр причины откл. не выявил	Земляная защита АПВ успешно	17.06.2020	08ч06м	08ч06м	Время срабатывания АПВ.	АПВ успешно	Терминал "Пион" (резерв), КНС (резерв), Телевышка (резерв), Школа, дет. Сад, жилой сектор, быт.	

66	Сакмарский РУЭС п/с Сакмарская (ЦПО)	ф.Ск-9 (ЦПО)	ТП-15,17,18 (ОКЭС)	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	13 Повреждение в ПС и других сетевых организаций	Повреждение на участке ЦПО	персонал смежной организации не сообщает	17.06.2020	13ч30м	14ч06м	00ч36м	ЦПО вкл. ф.Ск-9	Металлобаза, шиномонтаж, жилой сектор, быт.	
67	Бузулукский КЭС РП-2 (ОКЭС)	ф. Палимовский (ОКЭС)	ТП- 15,376,108,333 (ОКЭС)	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	8 Повреждение КЛ	повреждена концевая разделка КЛ-6 кВ (ОКЭС) на опоре №1 в сторону РП-2 ф. Палимовский	выпавших бланкеров нет	17.06.2020	17ч15м	17ч40м	00ч25м	повторно вкл. ф.Палимовский	Котельная (резерв), СберБанк, школа, жилой сектор, быт.	в 18ч23м откл. поврежденную КЛ, запитали по ф.АТК-1594 от РП-18 18.06.2020 в 21ч 10м КЛ восстановлена, вкл.
68	Оренбург п/с Января (ЦПО)	ф.Ян-7 (ГазпромЭнерг о)	ТП-3126, 3128 (ОКЭС)	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	13 Повреждение в ПС и других сетевых организаций	Осмотр причины откл. не выявил. Повреждение в сетях ГазпромЭнерго.	персонал смежной организации не сообщает	18.06.2020	15ч40м	16ч39м	00ч59м	вкл ф.Ян-7	жилой сектор, быт.	
69	Бузулукский КЭС п/с Речная (ЗПО)	ф.АБЗ (ОКЭС)	ТП-292,160,276,211, 479,470,226,222,459,1 28,438,196,355,434,38 0,127,426,517,192,335 ,420,123,458,363,338, 347,231,214,239(Абон ентские)	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	16 Не выявленная, неустановленная причина.	Осмотр причины откл. не выявил	ТО	19.06.2020	14ч27м	15ч22м	00ч55м	Повторно включили	пром.зона	
70	г.Оренбург РП-50 (ОПО)	ф.50-8 (ОКЭС)	ТП-3117 1СШ, 3116 2СШ (ОКЭС), ТП-1760 1СШ, 1759 1СШ, 1942 1СШ (абонентские)	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	14 Повреждение в эл. установках абонентов	Повреждение на ТП-1942 (абонентская) ООО ОренЭлектрострой	ТО	19.06.2020	16ч39м	17ч35м	00ч56м	На ТП-1942 откл ВН в ст. ТП-1759, вкл ф.50-8	Ресторан и гостиница (резерв), ТД "Сокол" (резерв), МКД жильё	
71	Орский КЭС Домбаровский РУЭС п/с Домбаровская-1 (ВПО)	ф.10(ОКЭС)	ТП(ОКЭС):243,47,230, 159,164,151,191,170	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	16 Не выявленная, неустановленная причина.	Осмотр причину отключения не выявил	МТЗ	20.06.2020	10ч32м	10ч55м	00ч23м	Повторно вкл.	Жилой сектор, быт, школа	
73	Орский КЭС Новотроицкий РУЭС п/с 1й Водоподъем(Уральская сталь)	ф.11(ОКЭС)	ТП: Сады, Мишель, Пеноблок,Нике, Восточная поляна, Техсервис,Погат, Свинокомплекс, Мехзавод, Гаражи (ОКЭС)	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	16 Не выявленная, неустановленная причина.	Осмотр причину отключения не выявил	Земля	20.06.2020	10ч50м	11ч30м	00ч40м	Повторно вкл.	Организации,гаражи, сады	
74	Оренбург РП-79(ОПО)	ф.79-13(ОКЭС)	ТП: 3105, 3225(1),1582,1798,175 5,1756	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	14 Повреждение в эл. установках абонентов	Повреждение на абонентской отпайке в ст. ТП-1755 и в ст. ТП-1798	МТЗ	20.06.2020	17ч12м	18ч30м	01ч18м	Откл. отпайки в ст. ТП-1755 и в ст. ТП-1798	Водозабор,АГЭС,организации, Качкарский мар	ТП-1755(освещение) и 1798(Качкарский мар) отключены.
75	Оренбург п/с Ростши(ЦПО)	ф.РШ-1(ОКЭС)	ТП(ОКЭС):3121,3122,3 123,3124,3017,3018	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	13 Повреждение в ПС и других сетевых организаций	Повреждение после КРУН 33-9-2(ОПО)	МТЗ	21.06.2020	07ч20м	08ч05м	00ч45м	Откл. КРУН, вкл. РШ-1	Жилой сектор	

76	Оренбург п/с Ростоши(ЦПО)	ф.РШ-1(ОКЭС)	ТП(ОКЭС):3121,3122,3123,3124,3017,3018	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	14 Повреждение в эл. установках абонентов	Повреждение на абонентской ТП-1493	МТЗ	21.06.2020	08ч13м	09ч01м	00ч48м	На ТП-3124 откл. в ст. 3018, вкл. РШ-1	Жилой сектор	ТП-3017, 3018 запитали в 09ч29м
77	Оренбург п/с Ростоши(ЦПО)	ф.РШ-1(ОКЭС)	ТП(ОКЭС):3121,3122,3123,3124	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	15 Прочее	На ТП-3123 выгорел ВН в ст. ТП-3124	фидер не отключался	21.06.2020	10ч30м	10ч54м	00ч24м	Вывели ТП-3123, запитали ТП по резерву.	Жилой сектор	ТП-3123 без У. ТП-3123 запитали в 14ч55м
78	Орский КЭС Домбаровский РУЭС п/с Домбаровская-1 (ВПО)	ф.10(ОКЭС)	ТП(ОКЭС):243,47,230,159,164,151,191,170	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	15 Прочее	При осмотре на ВЛ опора №31 обнаружили наброс проволоки	МТЗ	21.06.2020	07ч40м	07ч56м	00ч16м	Повторно вкл.	Жилой сектор, быт, школа	Будут убирать в плановом порядке
79	Оренбург РП-33(ОПО)	ф.33-9(ОПО)	ТП: 3076,3017,3018,3068,3087 (ОКЭС)	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	13 Повреждение в ПС и других сетевых организаций	Повреждена КЛ-10кВ от РП-33 до опоры №1(ОПО)	МТЗ	21.06.2020	13ч34м	14ч55м	01ч21м	На ТП-3018 откл. ВН в ст. РП-33, запитали абонентов с РШ-1	Жилой сектор, КНС(резерв),	Без У ТП-3068,3076,3087. Запитали в 17ч02м. Восстановили КЛ и вкл ф.33-9 по н/сх в 01ч10м 22.06.2020г.
80	Орский КЭС Новотроицкий РУЭС п/с 1-ый Водоподъём (Уральская сталь)	ф.11 (ОКЭС)	ТП: Сады, Мишель, Пеноблок,Нике, Восточная поляна, Техсервис,Погат, Свинокомплекс, Мехзавод, Гаражи (ОКЭС)	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	16 Не выявленная, неустановленная причина.	Осмотр причину отключения не выявил	Земля	22.06.2020	05ч30м	06ч45м	01ч15	Повторно вкл.	Организации, гаражи, сады	
81	г. Оренбург РП-79	ф. 79-13 (ОКЭС)	ТП-3105 (ОКЭС) Т-1756,1755,1582 (Абонентские)	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	14 Повреждение в эл. установках абонентов	повреждение на ТП 1756 (абанентская)	ТО	22.06.2020	10ч34м	11ч21м	00ч47м	откл. ТП-1756 На ТП-3225 вкл. СВН	Водозабор,АГЭС,организации, Качкарский мар	
82	г. Оренбург п/с Степановская (ЦПО)	ф.С-7 (ОКЭС)	ТП-3175,3174,3176,3172,3173,3170,3171,3167 (ОКЭС)	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	16 Не выявленная, неустановленная причина.	Осмотр эл.оборудования причины откл. не выявил	МТЗ	22.06.2020	19ч55м	21ч20м	01ч25м	Осмотрели ВЛ, вкл.	половина пос.Заречье жилой сектор	
83	г.Оренбург РП-8 (ОКЭС)	ф.8-1 (ОПО)	ТП (ОПО)	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	13 Повреждение в ПС и других сетевых организаций	Повреждение КЛ-6кВ от ТП-120 до ТП-126 (ОПО).	ТО	23.06.2020	01ч55м	03ч12м	01ч17м	вывели поврежденную КЛ-6кВ, вкл. ф.8-1	Абоненты ОПО	
84	Беляевский РУЭС ТП-206 (ОКЭС)	РУ-10 кВ	ТП-206 (ОКЭС)	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	15 Прочее	ТП-206 РУ-10 кВ сгорело ПК, произвели осмотр эл. Оборудования повреждений нет	ПК	23.06.2020	08ч20м	08ч54м	00ч34м	заменяли ПК, ТП вкл.	банк, магазин, кафе	

85	Оренбург РП-19(ОПО)	ф.19-0(ОПО)	ТП(ОКЭС):3040(2),3011,3265,3033(2)	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	13 Повреждение в ПС и других сетевых организаций	Повреждена КЛ-10кВ(ОПО) от РП-19 до ТП-819	МТЗ	23.06.2020	20ч50м	21ч30м	00ч40м	На ТП-3033 откл. в ст. ТП-826 и запитали абонентов по ф. 48-11	Жилой сектор, школа(резерв),лекарня,АЭС	
86	Оренбург РП-43(ОКЭС)	ф.43-7(ОборонЭнерго)	ТП-абонентские	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	13 Повреждение в ПС и других сетевых организаций	Повреждение в сетях ОборонЭнерго	Земля	23.06.2020	21ч33м				Абоненты ОборонЭнерго	
87	Оренбург РП-43(ОКЭС)	ф.43-4(Военская часть)	ТП-1012, 1036(военская часть)	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	14 Повреждение в эл. установках абонентов	Повреждена КЛ-10кВ (абонентская) от РП-43 до ТП-1012(военская часть)	фидер не отключался	23.06.2020	22ч35м			Откл. ф. 43-4	Военская часть(перешла на резерв)	
88	Оренбург РП-39(ОПО)	ф.39-5(ОПО)	ТП-3019(ОКЭС)	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	13 Повреждение в ПС и других сетевых организаций	Осмотрели эл. Оборудование ОКЭС, повреждений не обнаружено.	МТЗ	24.06.2020	07ч32м	07ч38м	00ч06м	ОПО повторно вкл.	Школа, КНС, жилой сектор, быт	
89	Илекский РУЭС п/с Краснохолмская (ЦПО)	ф.6(ЦПО)	ТП-10,40,79,97,89, 26,46,71(ОКЭС)	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	9 Повреждение изоляторов на ТП	На ТП-32 поврежден проходной изолятор фазы "В"	фидер не откл.	25.06.2020	07ч30м	08ч20м	00ч50м	Заменяли проходной изолятор, ТП-32 вкл.	Жилой сектор, АГЭС, АЭС	
90	Сакмарский РУЭС п/с Сакмарская (ЦПО)	ф.Ск-9(ЦПО)	ТП-15, 17, 18(ОКЭС)	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	13 Повреждение в ПС и других сетевых организаций	Повреждение в сетях ЦПО.	МТЗ	25.06.2020	07ч50м	08ч22м	00ч32м	ЦПО откл. поврежденный участок, ф.Ск-9 вкл.	Жилой сектор, быт.	
91	Орский КЭС Новоорский РУЭС п/с Гранит (ВПО)	ф.21(ОКЭС)	ТП-118, 119, 117, 257(ОКЭС)	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	4 Повреждение изоляторов на ВЛ	ВЛ-10 кВ (ОКЭС) на опоре №101 поврежден штыревой изолятор.	Земляная защита	25.06.2020	09ч30м	10ч31м	01ч31м	Заменяли изолятор, ф.21 вкл.	Водоподъём, жилой сектор, быт.	
92	Оренбург РП-79(ОПО)	ф.79-13(ОКЭС)	ТП-3225 (1 СШ 10кВ), 3105(ОКЭС) ТП-1756, 1755,1582, 1798(абонентские)	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	4 Повреждение изоляторов на ВЛ	ВЛ-10 кВ (ОКЭС) на опоре №60/80 и 60/88 повреждены штыревые изоляторы.	ТО	25.06.2020	11ч13м	11ч28м	00ч15м	на ТП-3225 откл. ВЛ в сторону ТП-1582, ф.79-13 вкл.	4-Водоподъём, ул. Освещение, АГЭС, Качкарский Мар.	В 12ч34м устранили повреждение, вкл. ВЛ-10 кВ ф.79-13 от ТП-3225 до ТП-1582
93	Абдулинские КЭС РУЭС ВЛ-110 кВ "Тяговая-Абдулино" - "Филипповка" (СПО)	п/с Тяговая-Абдулино (СПО)	ф.Питающий-1, ф.Город-1(ОКЭС)	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	13 Повреждение в ПС и других сетевых организаций	откл. ВЛ-110 кВ "Тяговая-Абдулино" - "Филипповка" (СПО)	ТО, АПВ успешно	25.06.2020	14ч40м	14ч40м	Время срабатывания АПВ.	АПВ успешно.	г.Абдулино	

94	Бугурусланские КЭС ВЛ-110 кВ "Тяговая-Абдулино" - "Филипповка" (СПО)	п/с Новая, Юбилейная, Александровка, Городская, Лучевая (СПО)	ф.Ал-3, Ал-7, Г-2, Г-3, Г-4, Г-6, Г-7, Г-8, Л-1, Л-5, Нв-4, Нв-5, Нв-6, Нв-8, Юб-5, Юб-9 (ОКЭС)	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	13 Повреждение в ПС и других сетевых организаций	откл. ВЛ-110 кВ "Тяговая-Абдулино" - "Филипповка" (СПО)	ТО, АПВ успешно	25.06.2020	14ч40м	14ч40м	Время срабатывания АПВ.	АПВ успешно.	г.Бугуруслан	
95	Орский КЭС Адамовский РУЭС п/с Адамовская-1 (ВПО)	ф.3 (ОКЭС)	ТП-184,438,283,231,373,237,65,350,240,1,2,196,258,199,4,3,1,247,5,9,38,3,2,4 1СШ,	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	16 Не выявленная, неустановленная причина.	Осмотрели эл. Оборудование ОКЭС, повреждений не обнаружено.	Земляная защита	26.06.2020	05ч21м	07ч10м	01ч49м	Осмотрели ВЛ, вкл.	больница (резерв) ТП-438 избирательный участок (подкл. ДГУ) ТП-247 избирательный участок (резерв) жилой сектор быт, 2 д/сада, школа,	ф. 9 ТП-3,38,4, запитаны по ремонтной схеме с ф. 3
96	Соль-Илецкий РУЭС РП-1 (ОКЭС)	ф.1-3 (ОКЭС)	ТП-4, 97, 16, 111, 49, 5, 161, 8,18 (ОКЭС)	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	8 Повреждение КЛ	Повреждена КЛ-10кВ №2 от Р-41 до ТП-16 (ОКЭС)	Отключили Р-21 ф.1-3	26.06.2020	09ч36м	10ч10м	00ч34м	откинули КЛ №2 от Р-41 до ТП-16, вкл. участок ВЛ ф.1-3, ТП-16 запитана по КЛ №1 ф.1-3	2 школы с 2-мя изб.участками, скважина, котельная, КНС (резерв), жильё, быт	КЛ-10кВ №2 от Р-41 до ТП-16 (ОКЭС) восстановлена в 14ч06м 26.06.20г.
97	Бугурусланский КЭС Северный РУЭС п/с Северная (МЭС)	ф.Св-6 (СПО)	ТП-3, 23 (ОКЭС)	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	13 Повреждение в ПС и других сетевых организаций	Повреждение в сетях СПО	МТЗ	26.06.2020	11ч20м	19ч41м	08ч21м	СПО устранили повреждение ф. вкл.	Очистные сооружения, школа (резерв) с избир.участком от ТП-23.	ТП-23 запитана по нормальной схеме по ф.Св-2 в 11ч37м. ТП-3 очистные сооружения запитали через ДЭС в 13ч20м
98	г.Оренбург РП-33 (ОПО)	ф.Ов-2 (ОПО), 2СШ РП-33 (ОПО)	ТП-3088, 3089, 3012, 3125, 3043 (ОКЭС)	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	13 Повреждение в ПС и других сетевых организаций	Повреждение на РП-33 в сетях ОПО	Земляная защита	26.06.2020	17ч05м	19ч00м	01ч55м	вкл СВ на РП-33	2хКНС (резерв), жильё, быт.	
99	Абдулинские КЭС п/с Тяговая-Абдулино (СПО)	ф.Город-1 (ОКЭС)	ТП-14,17,18,19,53,55,56,58,59,60,62,74,75,78,84,98,109,110,114 (ОКЭС) ТП-85 (абонентская)	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	15 Прочее	Гроза. Дождь. На ТП-75 попадание воды на эл. оборудование сгорел ПК фазы "А".	персонал смежной организации не сообщает	27.06.2020	22ч50м	23ч45м	00ч55м	вкл. ф.Город-1	Избирательный уасток, Д/С, АЭС, жилой сектор, быт.	ТП-75 вкл. 28.06.2020 в 01ч20м
100	Абдулинские КЭС п/с Тяговая-Абдулино (СПО)	ф.Бактак (РЖД)	ТП-13,52,73,15,8 (ОКЭС)	1. Воздействие стихийных (погодных) явлений.	15 Прочее	Гроза. Дождь.	персонал смежной организации не сообщает	27.06.2020	22ч55м	23ч57м	01ч02м	вкл. ф.Бактак	Водозабор, Д/С, АЭС, жилой сектор, быт.	ТП-75 вкл. 28.06.2020 в 01ч20м
101	Бугурусланские КЭС РП-1 (ОКЭС)	ф.1-11 (ОКЭС)	ТП-111(1СШ),112, 13, 192,61,74,80 (ОКЭС) ТП-135,142,184, 193,195,212,216, 221,52,63,64,69 (Абонентские)	1. Воздействие стихийных (погодных) явлений.	15 Прочее	Гроза. Дождь. Произвели осмотр повреждений не выявлено.	ТО, АПВ не успешно	27.06.2020	23ч00м	23ч37м	00ч37м	Откл. РТП-61, ф.1-11 вкл.	Избирательный участок, Школа, Туб. Диспансер, Промзона, жилой сектор, быт.	РТП-61 вкл. в 23ч50м

102	Бугурусланские КЭС РП-1 (ОКЭС)	ф.Ю-9 (ОКЭС)	ТП-111(2СШ),116, 125,176,22,59,70, 73 (2СШ),86 (ОКЭС) ТП-118 (Абонентские)	1. Воздействие стихийных (погодных) явлений.	15 Прочее	Гроза. Дождь. Произвели осмотр повреждений не выявлено.	ТО, АПВ не успешно	27.06.2020	23ч00м	23ч37м	00ч37м	вкл. ф.Ю-9	Избирательный участок, Школа, Туб. Диспансер, Поликлиника, жилой сектор, быт.	
103	Бугурусланские КЭС п/с Городская (СПО)	ф.Г-7 (ОКЭС)	ТП-1 (1СШ),102,166, 174,178,189,208,29,3, 32,34,4,45,47,48 (ОКЭС) ТП-190 (Абонентская)	1. Воздействие стихийных (погодных) явлений.	15 Прочее	Гроза. Дождь. Произвели осмотр повреждений не выявлено.	персонал смежной организации не сообщает	27.06.2020	23ч14м	23ч17м	00ч03м	вкл. ф.Г-7	2 избирательных участка, Школа, Администрация, Поликлиника, жилой сектор, быт	
104	Оренбург п/с Ростоси (ЦПО)	ф.РШ-1(ОКЭС)	ТП(ОКЭС):3121,3122,3 123,3124,3017, 3018 ОКЭС)	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	13 Повреждение в ПС и других сетевых организаций	Повреждение после КРУН 33-9-2(ОПО)	МТЗ	28.06.2020	06ч59м	07ч42м	00ч43м	ОПО откл. КРУН 33-9-1 и 33-9-2, повторно вкл. РШ-1	Жилой сектор, быт.	В 08ч05м ОПО вкл. КРУН 33-9-1
105	Александровский РУЭС п/с Александровская (ЦПО)	2СШ-10кВ(ЦПО)	ф.5(ОКЭС) ТП: 56,91,96,86,183,182,83,9 3,177,176,79,191,185,17 5,87,89,95,186,174,196	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	13 Повреждение в ПС и других сетевых организаций	Повреждение на п/с Александровская(ЦПО)	персонал смежной организации не сообщает	28.06.2020	07ч07м	07ч16м	00ч09м	ЦПО повторно вкл. 2 СШ	Администрация, больница(резерв), 2 избир. Участка, жилой сектор	
106	Орский КЭС Новотроицкий РУЭС п/с 1 Водлоподьем(Уральская Сталь)	ф.11(ОКЭС)	ТП(ОКЭС): Мишель,Мехзавод,Пен облок,Погат,Свинокомп лекс, Восточная поляна,	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	11 Попадание птиц, животных под напряжение.	На ВЛ опора в ст. ТП-Пеноблок птица.	Земля	29.06.2020	10ч05м	10ч54м	00ч49м	Убрали птицу, повторно вкл.	Промзона, быт	
107	Орский КЭС п/с Левобережная(ВПО)	ф.8(РЖД)	ТП(ОКЭС): 1683,1684,1685	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	13 Повреждение в ПС и других сетевых организаций	Повреждение в сетях РЖД	персонал смежной организации не сообщает	29.06.2020	11ч30м	11ч37м	00ч07м	ВПО повторно вкл.	Быт, СНТ	
108	Оренбург РП-60(ОПО)	1 СШ-10кВ(ОПО)	ТП(ОКЭС): 3086(2), 3288(1)	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	13 Повреждение в ПС и других сетевых организаций	Повреждена КЛ-10кВ от п/с Береговая до РП-60 ф.Б-11(ОПО)	ТО	29.06.2020	11ч20м	12ч13м	00ч53м	ОПО на РП-60 вкл. СВ	Школа бокса(резерв), школа, организации, жилой сектор	
109	Оренбург РП-77 (ОПО)	ф. 77-6(ОПО)	ТП-3052	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	14 Повреждение в эл. установках абонентов	Повреждена КЛ-10кВ от ТП-609 до ТП-323(ОПО) и от ТП-1252 до ТП-641	МТЗ	29.06.2020	11ч20м	13ч40м	02ч20м	ОПО вывели участок, запитали ТП-3052	Организации	
110	Орский КЭС Новотроицкий РУЭС п/с Город-2(ОКЭС)	ф.31(ЮК-25\3)	Тюрьма (абонентская)	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	14 Повреждение в эл. установках абонентов	Повреждена КЛ-6кВ от п/с Город-2 до тюрьмы(абонентская)	ТО	29.06.2020	13ч42м	—	—	КЛ выведена в ремонт	Тюрьма(резерв)	
111	г. Оренбург п/с "Промбаза" 1СШ (ГазпромЭнерго)	ф. 37 (ОКЭС)	РП-41 1 СШ(ОКЭС)	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	13 Повреждение в ПС и других сетевых организаций	на п/с Промбаза откл. Т-1 (повреждение в сетях ГазпромЭнерго)	персонал смежной организации не сообщает	30.06.2020	08ч34м	08ч55м	00ч21м	на п/с Промбаза вкл. Т-1	Промзона	

112	г. Оренбург РП-Оренбург Нефть (ГазпромЭнерго)	ф.21 (ГазпромЭнерго)	ТП-3079 (ОКЭС)	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	13 Повреждение в ПС и других сетевых организаций	на п/с Промбаза откл. Т-1 (повреждение в сетях ГазпромЭнерго)	персонал смежной организации не сообщает	30.06.2020	84ч34	08ч55м	00ч21м	на п/с Промбаза вкл. Т-1	промзона	
-----	---	----------------------	----------------	--	--	---	--	------------	-------	--------	--------	--------------------------	----------	--