

Данные об аварийных отключениях по границам территориальных зон деятельности организации, вызванных авариями или внеплановыми отключениями объектов электросетевого хозяйства, с указанием даты аварийного отключения объектов электросетевого хозяйства и включения их в работу, причин аварий (по итогам расследования в установленном порядке) и мероприятий по их устранению по ГУП "ОКЭС" Ноябрь 2020 г.  
название (филиал, РУЭС) ОГУ КЭС

№ п.п.	Наименование электроустановки		Признак нарушения	Причина нарушения	Дополнительная информация по причинам нарушений	Срабатывание коммутации (защ. у.-ва)	Дата	Время откл.	Время вкл.	Длительность перерыва электроснабжения	Принятые меры	Отключенные потребители (эл.установки)	Примечание
	РП,ТП	Группа.№											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	г.Оренбург ТП-3082(ОКЭС)	гр.№7(ОКЭС)	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	10 Дефект контакта	На ВЛИ-0,4кВ опора №7 отгорел КЛ-0,4кВ(абонента) в сторону ж/д. ул. Северная №66.	Отключился автомат 100А.	09.11.2020	08ч01м	08ч55м	00ч54м	На ВЛИ-0,4кВ опора №7 устранили повреждение,вкл.	Жилой сектор,КНС.	
2	Бугурусланский КЭС ТП-31 (ОКЭС)	гр.М.Джалиля (ОКЭС)	2. Воздействие сторонних лиц и организаций.	3 Обрыв (схлест) провода	В результате ДТП автобус порвал 2 линейных провода ВЛИ-0,4кВ (ОКЭС) в пролёте опор 25-25а и повредил ж/б опору №25а	гр. не откл.	09.11.2020	18ч40м	20ч05м	01ч25м	Восстановили пролёт, вкл гр.1	магазин "Красное и белое", жильё	Опору №25а будут менять 10.11.2020г.
3	Саракташский РУЭС ТП-266(ОКЭС)	Гр. №2(ОКЭС)	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	16 Не выявленная, неустановленная причина.	Осмотр причину отключения не выявил	Сгорел ПН-100А фазы "В"	10.11.2020	09ч00м	09ч28м	00ч28м	Заменяли ПН вкл. Нагрузка А-25А,В-46А,С-32А	Жилой сектор.	
4	г.Оренбург ТП-3015(ОКЭС)	Полностью	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	10 Дефект контакта	В РУ-0,4кВ сгорел СИП гр. №3	Сгорело 3 ПН-400А на вводном рубильнике	10.11.2020	09ч45м	13ч00м	03ч15м	Восстановили СИП, заменили ПН, вкл.	Дет/Сад, жилой сектор,быт.	
5	Бугурусланский КЭС ТП-162 (ОКЭС)	гр. Дмитрия Марсакова 1а(абонентская)	2. Воздействие сторонних лиц и организаций.	8 Повреждение КЛ	При производстве работ строительная компания повредила КЛ-0,4кВ от ТП до ВРУ ж\д(абонентская)	Отключился автомат 250А.	12.11.2020	13ч15м	16ч00м	02ч45м	Запитали ж\д по резервной КЛ, вкл.	ж\д Марсакова 1а	
6	Орский КЭС Новотроицкий РУЭС ТП-33 (ОКЭС)	гр.3 (ОКЭС)	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	8 Повреждение КЛ	при производстве земляных работ стороная организация повредила КЛ-0,4кВ от ТП до ж\д	ПН-250А	22.11.2020	13ч45м	17ч00м	03ч15м	в ВРУ дома сделана однаименка	общезитие	КЛ восстановлена 27.11.20

7	г.Оренбург ТП-3015 (ОКЭС)	РУ-0.4кВ	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	15 Прочее	ТП-3015 РУ-0.4 кВ на вводном рубильнике сгорел ПН. Нагрузка ф А-280А. ф.В-160А ф.С-150А	ПН-400А	22.11.2020	15ч16м	15ч48м	00ч32м	ТП-3015 РУ-0.4кВ на вводном рубильнике заменили ПН	Дет/Сад, жилой сектор,быт.	
8	Бугурусланский КЭС ТП-155 (ОКЭС)	гр. Заречная (ОКЭС)	2. Воздействие сторонних лиц и организаций.	5 Повреждение опоры	ДТП. ВЛ-0.4 кВ поврежден укос опоры №26	гр. не откл.	22.11.2020	15ч30м	15ч30м	00ч00м	гр. Не отключалась,	жилой сектор	
9	Абдулинский КЭС ТП-73 (ОКЭС)	гр.№3 (ОКЭС)	2. Воздействие сторонних лиц и организаций.	15 Прочее	При проезде грузового авто. Была повреждена ВЛ-0,4 кВ в пролете опор №11 - №12	АВ-160 А	23.11.2020	11ч40м	15ч10м	03ч30м	устранили повреждение, гр№3 вкл.	Жилой сектор.	
10	Бугурусланский КЭС ТП-53 (ОКЭС)	гр. Комсомольская (ОКЭС)	2. Воздействие сторонних лиц и организаций.	5 Повреждение опоры	ДТП. ВЛ-0.4 кВ повреждена опора №9	гр. не откл.	24.11.2020	21ч10м	21ч10м	00ч00м	гр. Не отключалась,	жилой сектор	
11	Бугурусланский КЭС КТП-16 (ОКЭС)	гр.Куливария(ОКЭС)	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	16 Не выявленная, неустановленная причина.	Произвели осмотр ВЛ-0,4кВ, повреждений не обнаружено.	Отключился автомат 250А.	25.11.2020	17ч20м	17ч50м	00ч30м	Повторно вкл. Нагрузка: А-86А; В-48А; С-91А.	Детский сад,куливария,жилой сектор.	
12	Перволюцкий РУЭС п. Каргала ТП-11 (ОКЭС)	гр. 1 (ОКЭС)	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	14 Повреждение в эл. установках абонентов	пожар ж/д ул. Заречная д.7	гр . Не откл.	30.11.2020	13ч50м	14ч25м	00ч35м	отключили ж/д ул. Зарачная ТП-11 гр. 1 вкл.	жилой сектор	

Данные об аварийных отключениях по границам территориальных зон деятельности организации, вызванных авариями или внеплановыми отключениями объектов электросетевого хозяйства, с указанием даты аварийного отключения объектов электросетевого хозяйства и включения их в работу, причин аварий (по итогам расследования в установленном порядке) и мероприятий по их устранению по ГУП "ОКЭС" Ноябрь 2020 г.  
название (фирма), РУЭС ОГУ КЭС

№ п.п.	Наименование электроустановки			Признак нарушения	Причина нарушения	Дополнительная информация по причинам нарушений	Срабатывание коммутации (защ. у.-ва)	Дата	Время откл.	Время вкл.	Длительность перерыва электроснабжения	Принятые меры	Отключенные потребители (эл.установки)	Примечание
	ПС или РП	№фид	№ТП											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	г. Оренбург ЦРП НМЗ 1-2СШ	ф. 20,24,31,12 (ОКЭС)	ТП-3053,3058 1-2СШ,3059 1-2СШ,3060 1-2СШ,3070,3071 (ОКЭС) Тп-13, 1947 (абонентские)	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	13 Повреждение в ПС и других сетевых организаций	На ЦРП НМЗ откл. В ф 36/1	МТЗ	01.11.2020	04ч07м	05ч04м	00ч57м	повторно вкл.	ЦТП, КНС, жилой сектор, быт , д\сад, школа	
2	Кувандыкский РУЭС п/с Кувандыкская (ВПО)	ф.7 (ОКЭС)	ТП-701, 735, 737, 711, 709 2СШ, 713, 714, 717,715, 733, 719, 718,713, 708, 721,732, 728, 722, 734,731 (ОКЭС) ТП-702, 736, 703,704, 705,706,710,716, 720,727,723,724 (абонентские)	2. Воздействие сторонних лиц и организаций.	5 Повреждение опоры	В результате ДТП повреждена ж/б опора №107/12 ВЛ-10кВ (ОКЭС). Виновника ДТП оформили	Земляная защита	01.11.2020	14ч56м	16ч45м	01ч49м	Восстановили изоляторы и вязку на опоре, вкл ф.7	Котельная (резерв), КНС, ИС, котельная, жилье, быт	На ВЛ-10кВ ж/б опору №107/12 будут менять в понедельник.
3	г. Оренбург п/с 9 Января (ЦПО)	ф.Ян-7 (Газпром Энерго)	ТП-3126, 3128 (ОКЭС)	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	13 Повреждение в ПС и других сетевых организаций	Повреждение в сетях ГазпромЭнерго	ТО, АПВ не успешно	01.11.2020	16ч30м	17ч08м	00ч38м	вкл.	жилой сектор, быт.	
4	Орский КЭС п/с Новогордская(ВПО)	ф.16(ОрПО)	РП-8(ОКЭС)	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	4 Повреждение изоляторов на ВЛ	В результате ДТП обрыв проводов на участке ОрПО. Также на приемной траверсе РП-8 повреждены 2 изолятора	персонал смежной организации не сообщает	03.11.2020	09ч57м	17ч23м	07ч26м	Заменяли изоляторы на РП-8, после восстановления ф. 16 запитали РП-8	Гаражи, сады огороды, жилье(по ф.19 от РП-8(РЖД))	Защита на п/с не сработала. Вывели ф.16 по запросу ОрПО
5	г. Оренбург п/с Береговая (ЦПО)	ф.Б-23 (ОПО), РП-5 1СШ (ОПО)	ТП-3007 1СШ (ОКЭС)	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	13 Повреждение в ПС и других сетевых организаций	Повреждение КЛ-6кВ ф.Б-23 в сетях ОПО	ТО, АПВ не успешно	06.11.2020	10ч55м	11ч00м	00ч05м	Откл. поврежденный участок, запитали РП-5 по ф.5-5	спид. лаборатория (резерв), общежитие (резерв), жилье	
6	г. Оренбург ЦРП НМЗ 1-2СШ 10 кВ	ф. 20,24,31,12 (ОКЭС)	ТП-3053,3058, 3059, 3060, 3070, 3071 (ОКЭС) Тп-13, 1947 (абонентские)	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	13 Повреждение в ПС и других сетевых организаций	повреждена КЛ-10 кВ (ЦРП НМЗ) от СТЭЦ до ЦРП НМЗ ф.36/1	персонал смежной организации не сообщает	07.11.2020	10ч18м	10ч42м	00ч24м	На ЦРП НМЗ откл.ф.СТЭЦ 36/1, запитали по ф.СТЭЦ 11/3	ЦТП, КНС, жилой сектор, быт , д\сад, школа.	

7	Оренбург РП-51 (ОПО)	ф.51-3 (ОПО)	ТП(ОКЭС): 3152(1)	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	13 Повреждение в ПС и других сетевых организаций	Повреждение в сетях ОПО	ТО	07.11.2020	23ч46м	23ч48м	00ч02м	ОПО повторно вкл	жилой сектор, быт.	
8	Кувандыкский РУЭС п/с. "Кувандыкская" (ВПО)	ф.23(ВПО)	РП-2 1-СШ 10кВ(ОКЭС), ф.9,11,15(ОКЭС), ТП-209 1-СШ 10кВ, 210 1-СШ 10кВ, 201, 202, 203, 612, 616, 611, 613, 615, 614(ОКЭС).	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	13 Повреждение в ПС и других сетевых организаций	Повреждение в сетях ВПО.	персонал смежной организации не сообщает	09.11.2020	11ч30м	11ч55м	00ч25м	На РП-2 откл. В ф.23, вкл. СВ-10кВ.	Очистные сооружения-есть резерв, КНС-есть резерв, Котельная -есть резерв, школа, жилой сектор, быт.	
9	Кувандыкский РУЭС п/с. "Рамазан" (ОКЭС)	1,2 СШ-6кВ (ЗРУ ВКХ)	ф.1, ф.2 (ВКХ)	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	14 Повреждение в эл. установках абонентов	На ЗРУ (ВКХ) в яч СВ попала кошка. Повреждения в сетях ВКХ	В ЗРУ (ВКХ) откл В ввода 1 и 2СШ-6кВ	10.11.2020	00ч47м	02ч00м	01ч13м	вывели яч. СВ-6кВ, вкл 1,2СШ-6кВ	НС (1 и 2 ввод)	
10	г. Оренбург РП-51 (ОПО)	ф.51-6 (ОПО)	ТП-3155,3275 (ОКЭС)	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	13 Повреждение в ПС и других сетевых организаций	Повреждение в сетях ОПО	персонал смежной организации не сообщает	10.11.2020	09ч28м	09ч30м	00ч02м	повторно вкл.	Жилой сектор, пром. Зона	
11	г. Оренбург РП-51 (ОПО)	ф.51-6 (ОПО)	ТП-3155,3275 (ОКЭС)	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	13 Повреждение в ПС и других сетевых организаций	Повреждение в сетях ОПО	персонал смежной организации не сообщает	10.11.2020	09ч36м	11ч21м	01ч45м	Устранили повреждение, вкл.	Жилой сектор, пром. Зона	
12	Орский КЭС РП-14 (ОрПО)	ф.9 (ОрПО)	ТП-298 (ОКЭС)	2. Воздействие сторонних лиц и организаций.	8 Повреждение КЛ	Водоканал при производстве не согласованных земляных работ повредили КЛ-10 кВ (ОКЭС) от ТП-257 до ТП-298	фидер не откл.	16.11.2020	11ч50м	18ч40м	06ч50м	Вывели поврежденную КЛ в ремонт.	ГСК	восстановили КЛ ТП-298 в 18ч40м вкл.
13	Орский КЭС, Новотроицкий РУЭС п/с."Очистные"(ОКЭС)	ф.6(ОКЭС)	ТП- ШВ25, ШВ-24, ШВ-31, ШВ-29, ШВ-30, ШВ-9, ШВ-2(ВКХ).	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	8 Повреждение КЛ	ВЛ-10кВ опора №1 повреждена концевая мачтовая муфта КЛ-10кВ(ОКЭС)	МТЗ	17.11.2020	18ч00м	19ч10м	01ч10м	Откл. поврежденный участок, ф.6 запитали по ф.19 п/с."Очистные"	Шахты водозабора.	18.11.2020 на опоре №1 восстановили концевую мачтовую муфту, ф.6 вкл. в 15ч50м.
14	г. Оренбург п/с."Степановская"(ЦПО)	ф. С-1(ОПО)	ТП-3177,3178,3179(ОКЭС)	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	13 Повреждение в ПС и других сетевых организаций	Повреждение в сетях ОПО.	персонал смежной организации не сообщает	18.11.2020	17ч25м	17ч59м	00ч34м	РПВ успешное.	Жилой сектор.	Произвели осмотр ТП-3177,3178,3179 и ВЛ-10кВ от Р-19 до ТП-3178, повреждений не обнаружено.

15	г.Оренбург п/с."Шевченкоская"(ЦПО)	ф.Шв-27(ОКЭС)	ТП-3205 2-СШ 10кВ,3208 2-СШ 10кВ,3209 2-СШ 10кВ,3210 2-СШ 10кВ,3207 2-СШ 10кВ,3206 2-СШ 10кВ,3298 2-СШ 10кВ(ОКЭС).	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	8 Повреждение КЛ	Повреждена КЛ-10кВ(ОКЭС) от ТП-3298 до ТП-3097.	ТО	21.11.2020	01ч10м	01ч50м	00ч40м	На ТП-3205 откл. ВН в ст. ТП-3208, ф.Шв-27 на п/с."Шевченкоская" вкл., вкл. ТП-3205 2-СШ 10кВ.	Жилой сектор,магазины.	КЛ-10кВ(ОКЭС) от ТП-3298 до ТП-3097. восстановлена и вкл. 24.11.2020 в 16ч07м
16	Кувандыкский РУЭС РП-2(ОКЭС)	ф.11(ОКЭС)	ТП-201,202,203(ОКЭС)	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	8 Повреждение КЛ	повреждение КЛ 10 кВ (ОКЭС) от РП-2 до ТП-201	Земляная защита	22.11.2020	06ч00м	08ч54м	02ч54м	отключили поврежденную КЛ , абонентов запитали по ф.14	Жилой сектор,быт.	26.11.2020г КЛ-10кВ от РП-2 до ТП-201 восстановлена,испытана, включена в 15ч25м.
17	Кувандыкский РУЭС п/с."Кувандыкская"(ВПО)	ф.13(ОКЭС)	ТП-300,301,302, 303, 304,305,307,308,315,320,321(ОКЭС)	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	8 Повреждение КЛ	РТП-304 повреждена кабельная разделка	Земляная защита	22.11.2020	06ч02м	07ч40	01ч38м	отключили РТП-304, ф. 13 включили	Жилой сектор,быт.	22.11.2020 в 12ч15м кабельная разделка восстановлена ТП-304 вкл.
18	Орский КЭС п/с Елшанская (ОрПО)	ф. 15 (ОрПО)	ТП-426 (ОКЭС)	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	13 Повреждение в ПС и других сетевых организаций	повреждение в сетях ОрПО	Земляная защита	22.11.2020	15ч55м	16ч48м	00ч53м	ТП-426 запитали по ф. 5 РП-19	жилой сектор	
19	Оренбург РП-71 (ОПО)	1 СШ-10кВ (ОПО)	ф.71-3, 71-5, 71-9 (ОКЭС)ТП-3217, 3218, 3216 (1СШ), 3213, 3147, 3138 (1СШ), 3139 (1СШ), 3146 (1СШ), 3211, 3212, 3215 (ОКЭС)	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	13 Повреждение в ПС и других сетевых организаций	На РП-71 откл. В ф.П-20	персонал смежной организации не сообщает	22.11.2020	12ч47м	13ч17м	00ч30м	ОПО повторно вкл.	Жилой сектор, быт.	
20	г. Оренбург РП-51 (ОПО)	ф.51-6 (ОПО)	ТП-3155,3275 (ОКЭС)	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	13 Повреждение в ПС и других сетевых организаций	Повреждение в смежных сетевых организациях.	Земляная защита	26.11.2020	12ч18м	12ч27м	00ч09м	повторно вкл.	Жилой сектор, промзона.	
21	Орский КЭС, Домбаровский РУЭС п/с."Домбаровская-2"(ВПО)	ф.17(ОКЭС)	ТП-165,190,171,86,137,176,156,157(ОКЭС)	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	15 Прочее	Производят осмотр электрооборудования.	МТЗ	26.11.2020	17ч00м	17ч40м	00ч40м	Повторно вкл.	Жилой сектор,быт.	
22	Оренбург п/с Береговая(ЦПО)	2СШ-10кВ(ЦПО)	РП-58(1СШ), ТП-3288(2СШ)	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	13 Повреждение в ПС и других сетевых организаций	На п/с Береговая откл. ввод Т-2(ЦПО). Повреждение по ф.Б-3, Б-4	персонал смежной организации не сообщает	27.11.2020	14ч24м	14ч25м	00ч01м	По ТУ запитали 2 СШ через ф. Кр-6. На РП-60 ОПО вкл. СВ	Областная больница(резерв), школа бокса(резерв)	