

Данные об аварийных отключениях по границам территориальных зон деятельности организации, вызванных авариями или внеплановыми отключениями объектов электросетевого хозяйства, с указанием даты аварийного отключения объектов электросетевого хозяйства и включения их в работу, причин аварий (по итогам расследования в установленном порядке) и мероприятий по их устранению по ГУП "ОКЭС" Октябрь 2020 г.

название (филиал, РУЭС) ОГУ КЭС

№ п.п.	Наименование электроустановки		Признак нарушения	Причина нарушения	Дополнительная информация по причинам нарушений	Срабатывание коммутации (защ. у.-ва)	Дата	Время откл.	Время вкл.	Длительность перерыва электроснабжения	Принятые меры	Отключенные потребители (эл.установки)	Примечание
	РЦ,ТП	Группа.№											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Оренбург ТП-3134 (ОКЭС)	гр. 1 (ОКЭС)	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	14 Повреждение в эл. установках абонентов	В ВРУ ж\д Зауральная 2 выгорела нулевая планка.	Группа на ТП не отключалась	02.10.2020	05ч39м	06ч45м	01ч06м	Устранили повреждение	ж\д Зауральная 2	
2	Бузулукский КЭС ТП-381(ОКЭС)	гр.Уличное освещение (ОКЭС)	2. Воздействие сторонних лиц и организаций.	5 Повреждение опоры	ДТП. Повреждена ж/б опора №15.	Группа не отключалась	03.10.2020	20ч55м	20ч55м	00ч00м	В 21ч25м демонтировали повреждённую опору.	Уличное освещение.	05.10.2020 в 16ч20м опору заменили
3	Сорочинский КЭС ТП-13(ОКЭС)	гр.№4 (ОКЭС)	2. Воздействие сторонних лиц и организаций.	5 Повреждение опоры	ДТП. На ВЛИ-0,4кВ повреждена ж/б опора № 4-9.	Группа не отключалась	04.10.2020	04ч34м	04ч34м	00ч00м	Производят замену опоры.	Жилой сектор.	Заменили опору в 08ч00м
4	Саракташский РУЭС ТП-277(ОКЭС)	гр.2(ОКЭС)	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	16 Не выявленная, неустановленная причина.	Осмотр причину не выявил.Нагрузка в норме	АВ-100А	06.10.2020	06ч45м	07ч10м	00ч25м	Повторно вкл. Произвели осмотр	Жилой сектор	
5	Сорочинский КЭС ТП-77 (ОКЭС)	гр.1 (ОКЭС)	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	15 Прочее	Превышение нагрузки номинала ПН. Нагрузка 66-117-69А	ПН-100А по ф.В	07.10.2020	19ч18м	19ч30м	00ч12м	Заменили ПН, вкл гр.1	Жилой сектор	
6	Оренбург ТП-3011 (ОКЭС)	гр. Пекарня(ОКЭС)	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	15 Прочее	Сгорел ПН-400А фаза В. Нагрузка А-316,В-282,С	ПН-400А	11.10.2020	17ч51м	18ч19м	00ч28м	Заменили ПН, вкл гр.	Пекарня	
7	г.Оренбург ТП-3378(ОКЭС)	гр.№3(ОКЭС)	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	15 Прочее	Сгорел ПН-100А фаза "А".	ПН-100А фазы "А".	12.10.2020	19ч52м	20ч32м	00ч40м	Заменили ПН,гр.№3 вкл., Нагрузка: А-27А; В-20А; С-20А.	МКД ул. Братьев Коростелёвых 68/1.	

8	Бузулукский КЭС ТП-44 (ОКЭС)	гр.4 (ОКЭС)	2. Воздействие сторонних лиц и организаций.	5 Повреждение опоры	В результате ДТП сбита деревянная опора №10 ВЛИ-0,4кВ (ОКЭС) гр.4 от ТП-44.Винник ДТП скрылся.	гр. Не откл	15.10.2020	02ч57м	02ч57м	00ч00м	гр. Не откл	Жилой сектор.	15.10.20 в 11ч20м заменили опору
9	Бугурусланский КЭС КТП-90(ОКЭС)	гр. ул. Омская(ОКЭС)	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	3 Обрыв (схлест) провода	На ВЛ-0,4кВ схлест провода от опоры №11 до ж/д ул. Ярославская дом №7.	Отключился автомат 63А.	17.10.2020	10ч00м	10ч30м	00ч30м	Устранили схлест провода, гр. на ТП-90 вкл.	Жилой сектор.	
10	Бузулукский КЭС ТП-216(ОКЭС)	гр. Куйбышева (ОКЭС)	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	14 Повреждение в эл. установках абонентов	Откл. группу для тушения пожара в ж\д	Защита на ТП не срабатывала	19.10.2020	07ч45м	07ч50м	00ч05м	Откинули ввод в ж\д, вкл.гр	Жилой сектор.	
11	ТП-794 (ОПО)	гр-12 (ОКЭС)	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	13 Повреждение в ПС и других сетевых организаций	повреждение в сетях ОПО	Отключился автомат	28.10.2020	14ч00м	14ч27м	00ч27м	Повторно вкл. Произвели осмотр	Жилой сектор.	
12	Шарлыкский РУЭС ТП-8 (ОКЭС)	гр.№1 (ОКЭС)	2. Воздействие сторонних лиц и организаций.	14 Повреждение в эл. установках абонентов	Абонент при производстве работ на фронтоне ж.д. ул. Серова 122 повредил вводную КЛ-0,4 кВ	ПН 100А фазы А	31.10.2020	16ч13м	17ч33м	01ч20м	Устранили повреждение, группу вкл.	Жилой сектор.	

