

Данные об аварийных отключениях по границам территориальных зон деятельности организации, вызванных авариями или внеплановыми отключениями объектов электросетевого хозяйства, с указанием даты аварийного отключения объектов электросетевого хозяйства и включения их в работу, причин аварий (по итогам расследования в установленном порядке) и мероприятий по их устранению по ГУП "ОКЭС" Июль 2022 г.

№ п.п.	Наименование электростанции		Признак нарушения	Причина нарушения	Дополнительная информация по причинам нарушений	Срабатывание коммутации (тип, у-ва)	Дата	Время откл.	Время вкл.	Длительность перерыва электроснабжения	Принятые меры	Отключенные потребители (эл.установка)	Примечание
	ПС или РП	№ТП											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Бузулукские КЭС ТП-149 (ОКЭС)	гр. Челоскинец 76-89 (ОКЭС)	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	14 Повреждение в эл. установках абонентов	Пожар гаража "Сантехочистка"	не откл.	02.07.2022	21ч47м	22ч20м	00ч33м	Отключили ввод абонента, вкл гр.0,4кВ	жилой сектор	
2	Орский КЭС, Новотроицкий РУЭС КТП-3А(ОКЭС)	гр.Б/Н(ОКЭС)	2. Воздействие сторонних лиц и организаций.	3 Обрыв (схлест) провода	Автокран на ВЛ-0,4кВ порвал два линейных провода в пролёте двух опор без номеров. Виножник с места происшествия скрылся.	Повреждены ПН-250А фазы "В" и "С".	03.07.2022	17ч47м	19ч26м	01ч39м	Восстановили, вкл.	жилой сектор	
3	Саркатынский РУЭС ТП-267(ОКЭС)	гр. 2(ОКЭС)	2. Воздействие сторонних лиц и организаций.	3 Обрыв (схлест) провода	Автокран на ВЛ-0,4кВ порвал линейный провод в пролёте двух опор №28-29.	Защита не срабатывала	04.07.2022	14ч10м	14ч40м	00ч30м	Восстановили, вкл.	Жилой сектор	
4	Оренбург ТП-3065(ОКЭС)	гр. Ивановская левая сторона(ОКЭС)	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	14 Повреждение в эл. установках абонентов	Выгорел вводной щит на ж/д Пригородная 12	Защита не срабатывала	05.07.2022	12ч10м	12ч40м	00ч30м	Устранили повреждение, вкл. гр	Жилой сектор	
5	Октябрьский РУЭС ТП-16(ОКЭС)	ру-0,4кВ(ОКЭС)	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	10 Дефект контакта	На вводном рубильнике РУ-0,4кВ фаза С выгорела губка	Защита не срабатывала	05.07.2022	11ч30м	12ч55м	00ч55м	Заменяли рубильник	Сельсовет, жилой сектор	
6	Орские КЭС Новотроицкие РУЭС ТП-107(ОКЭС)	гр.26(ОКЭС)	2. Воздействие сторонних лиц и организаций.	8 Повреждение КЛ	при производстве земляных работ бригадой ВКХ повреждена КЛ-0,4 кВ (ОКЭС) от ТП-107 до ж/д Советская д 95	ПН-250 А	06.07.2022	14ч55м	16ч15м	01ч20м	Восстановили КЛ-0,4кВ, вкл.	жилой сектор	
7	г. Оренбург РП-43 (ОКЭС)	гр. Мира д.8-10	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	8 Повреждение КЛ	повреждена КЛ-0,4кВ от ж/д Мира 10 до ж/д Мира-8	гр. Не откл.	07.07.2022	12ч05м	13ч44м	01ч39м	в ВРУ ж/д Мира-8 запитали по одноименной фазе	жилой дом	08.07.2022 в 14ч41м восстановлена и вкл. КЛ-0,4кВ от ж/д Мира 10 до ж/д Мира-8
8	Оренбург ТП-3310 (ОКЭС)	гр. ШР ОДН (ОКЭС)	2. Воздействие сторонних лиц и организаций.	8 Повреждение КЛ	при производстве земляных работ неустановленной организацией, повреждена КЛ-0,4 кВ (ОКЭС) от опоры №68 до ВПУ вышка МТС	гр. Не откл.	08.07.2022	10ч57м	15ч45м	04ч48м	Восстановили КЛ-0,4кВ, вкл.	Вышка МТС	
9	Орские КЭС Домбаровский РУЭС ТП-154 (ОКЭС)	гр. №2 (ОКЭС)	2. Воздействие сторонних лиц и организаций.	5 Повреждение опоры	На ВЛП-0,4 кВ в результате ДТП повреждена ж/б опора №14. ДТП оформлено.	гр. Не откл.	09.07.2022	14ч45м	17ч35м	02ч50м	Заменяли опору, вкл. гр. №2	Жилой сектор	
10	Соль-Илецкий РУЭС ТП-13 (ОКЭС)	гр. Ул. Освещение (ОКЭС)	2. Воздействие сторонних лиц и организаций.	5 Повреждение опоры	ДТП, сбита опора ул. Перезинова 133	гр. Не откл.	09.07.2022	20ч29м	20ч29м	00ч00м	гр. Не откл.	ул. Освещение	
11	г. Оренбург ТП-3201 (ОКЭС)	ру-0,4кВ(ОКЭС)	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	10 Дефект контакта	На КЛ-0,4кВ перемычка от ТМ до вводного рубильника отгорел кончик фазы "С" на ТМ.	_____	11.07.2022	13ч58м	14ч57м	00ч59м	Заменяли кончик, вкл.	Жилой сектор.	ЭСК на ВЛП-0,4кВ распределили нагрузку, группу вкл.
12	Оренбург ТП-3058(ОКЭС)	гр. Таймырский 3(ОКЭС)	2. Воздействие сторонних лиц и организаций.	8 Повреждение КЛ	При производстве работ сторонней организацией повреждена КЛ-0,4кВ(ОКЭС) до ВРУ Таймырский 3	гр. Не откл.	12.07.2022	09ч26м	11ч36м	02ч10м	Восстановили КЛ-0,4кВ, вкл.	Жилой сектор	
13	Соль-Илецкий РУЭС ТП-4 (ОКЭС)	гр.7(ОКЭС)-ШС-471(ОКЭС)	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	15 Прочее	В ШС-471(ОКЭС) поврежден АВ-160А	гр. Не откл.	13.07.2022	10ч20м	11ч15м	00ч55м	Заменяли АВ в ШС, вкл	Жилой сектор	
14	Сорочинский КЭС ТП-116(ОКЭС)	гр.4(ОКЭС)	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	10 Дефект контакта	В ВРУ многоквартирного ж/д отгорел кончик фазы "С" на ТМ.	гр. Не откл.	13.07.2022	12ч10м	12ч40м	00ч30м	Перезаделали кончик, вкл.	Жилой сектор	
15	Соль-Илецкий РУЭС ТП-111(ОКЭС)	Вводный рубильник.	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	15 Прочее	На вводном рубильнике поврежден ПН-400А фаза "С".	Поврежден ПН-400А фаза "С".	13.07.2022	19ч05м	19ч25м	00ч20м	Заменяли поврежденный ПН, вкл., нагрузка: А-265А, В-270А, С-372А.	Жилой сектор, быт.	

16	Сорочинский КЭС ТП-5(ОКЭС)	гр.№1 (ОКЭС)	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	16 Не выявленная, неустановленная причина.	На ТП-5 отключился автомат 100А.	Отключился автомат 100А.	13.07.2022	21ч15м	21ч19м	00ч04м	На ТП-5 повторно включили автомат гр.№1, нагрузка: А-50А,В-65А,С-49А.	Жилой сектор.	
17	Саракташский РУЭС ТП-236(ОКЭС)	гр.№4(ОКЭС)	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	16 Не выявленная, неустановленная причина.	Произвели осмотр ВЛП-0,4кВ, поврежденный не обнаружено.	Повреждена ПН 100А фазы "С".	13.07.2022	21ч10м	21ч40м	00ч30м	Заменяли ПН,вкл., нагрузка: А-27А,В-33А,С-79А.	Жилой сектор.	
18	Бугурусланские КЭС Северный РУЭС КТП-Св-12 (ОКЭС)	гр.3 (ОКЭС)	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	5 Повреждение опоры	ДТП, бензовоз сбил опору	гр. Откл.	15.07.2022	07ч20м	11ч50м	04ч30м	восстановили ВЛ. Гр. вкл.	жилой сектор	
19	Саракташский РУЭС ТП-309 (ОКЭС)	ру-0,4кВ(ОКЭС)	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	15 Прочее	на ТП-309 на вводном рубильнике сгорел ПН ф."С" нагрузка фазы А-325А В-344А С-389А	ПН-400А	15.07.2022	11ч07м	11ч55м	00ч48м	заменяли ПН, ТП вкл.	жилой сектор, быт	
20	г. Оренбург ТП-700 (ОПО)	гр. М. Горького д.12(ОКЭС)	2. Воздействие сторонних лиц и организаций.	8 Повреждение КЛ	ОТС при производстве земляных работ повредила КЛ-04 кВ от ТП-700 до ж/д М. Горького 12	гр. Не откл.	15.07.2022	12ч49м	13ч35м	00ч46м	восстановили КЛ. гр. Вкл.	жилой дом	
21	Саракташский РУЭС ТП-216(ОКЭС)	гр.3 (ОКЭС)	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	15 Прочее	Сгорел ПН-100А фаза С. Нагрузка после вкл. 32А,21А,101А	ПН-100А	15.07.2022	19ч00м	19ч15м	00ч15м	Заменяли ПН, вкл.	Жилой сектор	
22	Соль-Илецкий РУЭС ТП-117(ОКЭС)	ру-0,4кВ(ОКЭС)	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	15 Прочее	на ТП-117 на вводном рубильнике сгорел ПН ф."В" нагрузка фазы А-377А В-410А С-378А	ПН-400А	18.07.2022	21ч40м	22ч00м	00ч20м	заменяли ПН, ТП вкл.	Жилой сектор	
23	Соль-Илецкий РУЭС ТП-111(ОКЭС)	ру-0,4кВ(ОКЭС)	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	15 Прочее	на ТП-111 на вводном рубильнике сгорел ПН ф."В" нагрузка фазы А-360А В-390А С-377А	ПН-400А	18.07.2022	21ч45м	22ч15м	00ч30м	заменяли ПН, ТП вкл.	Жилой сектор	
24	Саракташский РУЭС ТП-210(ОКЭС)	гр.№1 (ОКЭС)	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	15 Прочее	Сгорел ПН-100А фаза В. Нагрузка после вкл. 50А,100А,60А	ПН-100А	19.07.2022	11ч55м	12ч00м	00ч05м	заменяли ПН-100А, на ПН-160. гр.№1 на ТП вкл.	Магазин	
25	Сорочинский КЭС ТП-53 (ОКЭС)	ру-0,4кВ(ОКЭС)	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	1 Повреждение ТМ	Поврежден ТМ-160кВА	ПК не сгорали	19.07.2022	13ч00м	15ч15м	02ч15м	Заменяли ТМ-160кВА	жилой сектор, быт	
26	Орские КЭС Новотроицкие КТПН-Финская (ОКЭС)	гр.№6 (ОКЭС)	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	3 Обрыв (схлест) провода	на ВЛ-0,4 кВ обрыв "линейного" провода в двух пролетах (опоры без номера)	ПН не сгорали	20.07.2022	21ч37м	00ч25м	02ч48м	Устранили повреждение, вкл. гр	Жилой сектор.	
27	Сорочинский КЭС ТП-5 (ОКЭС)	гр-1 (ОКЭС)	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	15 Прочее	откл. АВ-100А нагрузка ф. А-21А,В-43А,С-39А	АВ-100А	23.07.2022	13ч44м	14ч00м	00ч16м	повторно вкл.	жилой сектор	
28	Бугурусланские КЭС Северный РУЭС КТП-Св-11.11 (ОКЭС)	гр.3 (ОКЭС)	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	3 Обрыв (схлест) провода	обрыв ВЛ-0,4кВ в пролете опор №3-63	гр. Не откл.	23.07.2022	15ч30м	17ч17м	01ч47м	устранили обрыв гр вкл.	коррекционная школа	
29	Бузулукские КЭС РП-18 (ОКЭС)	гр.Ул.Освещение (ОКЭС)	2. Воздействие сторонних лиц и организаций.	5 Повреждение опоры	В результате ДТП повреждена ж/б опора №5, обрыв провода в пролете опор №4-№6, ДТП оформлено	гр. не откл	24.07.2022 25.07.2022	07ч35м	16ч25м	32ч50м	Заменяли опору.	ул. Освещение	
30	Сорочинские КЭС ТП-5 (ОКЭС)	гр.№1 (ОКЭС)	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	15 Прочее	АВ-100А не держит нагрузки. Нагрузка А-70А, В-112А, С-81А.	АВ-100А	24.07.2022	12ч50м	14ч27м	01ч37м	Установили АВ-160 А, вкл. гр.№1	Жилой сектор	
31	Сорочинские КЭС ТП-18 (ОКЭС)	гр.3 (ОКЭС)	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	15 Прочее	ВЛ-0,4 кВ деревянная опора № 9/4 попадание молнии	АВ-100А	24.07.2022	15ч45м	16ч00м	00ч15м	повторно вкл.	жилой сектор	
32	Абдулинские КЭС ТП-26(ОКЭС)	гр.5(ОКЭС)	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	16 Не выявленная, неустановленная причина.	Сильный ветер. Дождь. Нагрузка А-40А, В-31А, С-82А	ПН-100А	24.07.2022	21ч25м	22ч00м	00ч35м	Заменяли ПН, вкл. Произвели осмотр	жилой сектор, быт	
33	Октябрьский РУЭС ТП-75(ОКЭС)	гр.5(ОКЭС)	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	3 Обрыв (схлест) провода	На ВЛ-0,4 кВ в пролете опор №6(10-6)11 произошел схлест проводов	Защита не сработывала	25.07.2022	04ч14м	05ч15м	01ч01м	Отключили группу, устранили повреждение	Жилой сектор	

34	Соль-Илецкий РУЭС ТП-4 (ОКЭС)	гр.№1 (ОКЭС)	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	15 Прочее	В ШС-4/1/2 поврежден АВ-160А	группа не откл.	25.07.2022	11ч40м	12ч35м	00ч55м	В ШС-4/1/2 заменяли АВ- 160А, вкл.	Жилой сектор	
35	г. Оренбург ТП- 3057 (ОКЭС)	гр. Ростовская (ОКЭС)	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	15 Прочее	ветер, дождь, Сгорел ПН- 250А ф. А Нагрузка А-47А В-30А С-36А	ПН-250 А	26.07.2022	21ч38м	22ч05м	00ч27м	заменяли ПН. Гр вкл.	Жилой сектор	
36	Бугурусланские КЭС ТП-144 (ОКЭС)	гр. ж/д 20 1-мкрн (ОКЭС)	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	15 Прочее	Нагрузка А-145А В-75А С- 112А	АВ-160А	28.07.2022	20ч50м	21ч10м	00ч20м	повторно вкл.	мкд	

Данные об аварийных отключениях по границам территориальных зон деятельности организации, вызванных авариями или внеплановыми отключениями объектов электросетевого хозяйства, с указанием даты аварийного отключения объектов электросетевого хозяйства и включения их в работу, причин аварий (по итогам расследования в установленном порядке) и мероприятий по их устранению по ГУП "ОКЭС" Июль 2022 г. название (филиал, РУЭС) ОГУ КЭС

№ п.п.	Наименование электроустановки			Признак нарушения	Причина нарушения	Дополнительная информация по причинам нарушений	Срабатывание коммутации (заш. у-ва)	Дата	Время откл.	Время вкл.	Длительность перерыва электроснабжения	Принятые меры	Отключенные потребители (эл.установки)	Примечание
	ПС или РП	№фид	№ТП											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Бузулукские КЭС Колтубановский РУЭС п/с Колтубановская (ЗПО)	ф.5 (ЗПО)	ТП-515(ОКЭС)	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	15 Прочее	ТП-515 откл. ТН на ПКУ-10 кВ (ОКЭС)	Земля	01.07.2022	11ч30м	13ч15м	01ч45м	откл. ТН на ПКУ, вкл. ф.5	Жилой сектор	
2	Бугурусланские КЭС п/с Новая (СПО)	1СШ 6кВ (СПО)	ф. №-4, №-5, №-6 (ОКЭС)	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	13 Повреждение в ПС и других сетевых организаций	откл. ВЛ-110 кВ 1 цепь (СПО) Михайловская-Тюрино. Гроза, дождь.	ТО, АПВ успешно	01.07.2022	14ч25м	14ч25м	время срабатывания АПВ	АПВ успешно	Администрация, котельные, школа, ретранслятор, жилой сектор, быт.	
3	Оренбург п/с Овощевод (ЦПО)	ф.Ов-2 (ОПО)	РП-33 (2СШ) (ОПО) ТП-3012,3082, 3089, 3082, 3088, 3043, 3125, 3160 (ОКЭС)	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	13 Повреждение в ПС и других сетевых организаций	повреждение в сетях ОПО на ф.33-12	персонал смежной организации не сообщает	01.07.2022	19ч05м	19ч29м	00ч24м	На РП-33 откл. ф.33-12, откл. ф.Ов 2, вкл. СВ-10кВ	2-КНС (резерв), жилой сектор, быт.	
4	Оренбург РП-19 (ОПО)	ф.19-0 (ОПО)	ТП-3040(2СШ), 3011, 3265, 3033(2 СШ), 3268 (2 СШ) (ОКЭС)	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	13 Повреждение в ПС и других сетевых организаций	Повреждение в сетях ОПО	ТО	01.07.2022	19ч25м	20ч15м	00ч50м	На ТП-3040 вкл. СВР и запитали до ТП-3033 по ф.48-11	Школа (резерв), АЭС, Жилой сектор, быт.	ТД "ЗМартышки" перешли на резерв. На ТП-630 вкл. СВР и запитали ТП-3268 2СШ в 20ч44м
5	Абдулинский КЭС п/с "Татоява-Абдулино"(РЖД)	ф.ВЧД (РЖД)	ТП-90,95,107,108 (ОКЭС)	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	13 Повреждение в ПС и других сетевых организаций	Повреждение в сетях РЖД на ВЛ-10кВ. Повреждение КЛ (РЖД) в сторону ТП-90	ТО	02.07.2022	14ч20м	21ч20м	07ч00м	Восстановили РЛНД на ВЛ, вкл. ф.ВЧД, запитали ТП-107,95	Ретранслятор-резерв, очистные сооружения, резерв, жилой сектор, быт.	ТП-108 запитали в 21ч45м. ТП-90 ретранслятор (резерв) без напряжения, ТП-90 вкл. 04.07 в 13ч10м
6	Бузулукские КЭС РП-13 (ОКЭС)	ф.Очистные сооружения (ОКЭС)	ТП-360, 180, 42, 450, 250, 249 (ОКЭС) ТП-330, 165, 187 (абонентские)	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	15 Прочее	Дождь. Осмотр заблуждающаяся причины откл. не выявил	МТЗ	02.07.2022 03.07.2022	23ч40м	00ч06м	00ч26м	ф.Очистные сооружения вкл до ТП-180	Очистные сооружения (резерв), жилой сектор, быт.	Участок ВЛ от ТП-180 до ТП-187 вкл в 00ч45м 03.07.22г.
7	Оренбург п/с Росточи (ЦПО)	ф.Рш-1 (ОКЭС)	ТП-3017 (ОКЭС)	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	13 Повреждение в ПС и других сетевых организаций	Дождь. На ВЛ-10 кВ ф.Рш-1 откл. В-Рш-1-1. Повреждение в сетях ОПО.	Откл. В.Рш-1-1 от МТЗ	03.07.2022	06ч13м	06ч15м	00ч02м	Повторно вкл.	Жилой сектор, быт	
8	Абдулинский КЭС п/с "Позава"(СПО)	ф.Пз-2(ОКЭС)	ТП-23,25,26,31,33,35,36,37,38,39,44, 45,46,48,76,82,83,87,89,93,111,111, 6,118,119,120,121(ОКЭС), ТП-42,43,77,86,96(абонентские).	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	11 Попадание птиц, животных под напряжение.	в результате осмотра ВЛ-10кВ ф.Пз-2 возле опоры №89/19 обнаружена птица.	МТЗ, АПВ успешно.	03.07.2022	15ч25м	15ч25м	время срабатывания АПВ	Произвели осмотр электрооборудования	Котельная, больница, администрация, пожарная часть, Сбербанк, жилой сектор, быт.	
9	Орский КЭС п/с Левобережная (ВПО)	ф.7 (ОКЭС)	ТП-1647,1701,1681, 1676, 1703,1619,1700, 1647, 1702 (ОКЭС) ТП-72,1621,543,1072, 1679,1618,1646,1688, 1680 (абонентские)	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	15 Прочее	Дождь, гроза.	персонал смежной организации не сообщает	04.07.2022	00ч36м	00ч40м	00ч04м	Повторно вкл.	НС (резерв), 2-НС, КНС, котельная	
10	Медногорский РУЭС РП-1(ОКЭС)	ф.7(ОКЭС)	ТП-71,72,73,74,76,77,78,79	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	16 Не выявленная, неустановленная причина.	Дождь, гроза. Осмотр причину отключения не выявил	ТО	04.07.2022	08ч12м	09ч29м	01ч17м	Произвели осмотр электрооборудования. Поочередно вкл. ТП	Жилой сектор, быт, Медногорский РУЭС (ДУ), производственная база	На 09ч29м без УТП-76. В 10ч40м включили ТП-76
11	Абдулинский КЭС Матвеевский РУЭС п/с Матвеевская(СПО)	ф.МТ-1(СПО)	ТП(ОКЭС): 33	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	13 Повреждение в ПС и других сетевых организаций	Повреждение в сетях СПО	персонал смежной организации не сообщает	04.07.2022	11ч22м	11ч57м	00ч35м	СПО устранили повреждение, вкл.	Жилой сектор, быт	
12	Оренбург п/с Юго-Западная(ЦПО)	ф.ЮЗ-39(ОПО)	ТП-3119(2СШ)	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	13 Повреждение в ПС и других сетевых организаций	Повреждение в сетях ОПО	МТЗ	04.07.2022	15ч23м	15ч27м	00ч04м	ОПО на РП-56 вкл. СВ-10кВ	Жилой сектор, быт, прокуратура(резерв)	
13	Оренбург п/с Заречная(ЦПО)	ф.Зар-8(Оренбургский р-н)	ТП-2023(РУ-0,4кВ гр.ОКЭС)	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	13 Повреждение в ПС и других сетевых организаций	Повреждение в сетях Оборонэнерго	ТО	04.07.2022	15ч23м	18ч19м	02ч56м	Установили ДГУ на гр. ОКЭС	Жилой сектор	На ТП-2023 на гр.1 подключили ДГУ-100. 05.07.2022 в 00ч30м откл. ДГУ ТП-2023 вкл. по нормальной схеме
14	Оренбург РП ОренбургНефть(абонентская)	ф.21Н(ГазпромЭнерго)	ТП-3079(ОКЭС)	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	13 Повреждение в ПС и других сетевых организаций	Повреждение в сетях ГазпромЭнерго	ТО	04.07.2022	15ч30м	19ч10м	03ч40м	вкл. ф.21Н	Склад, ГСК	

15	Оренбург РП-33 (ОПО)	ф.33-7 (ОПО)	ТП-3016 (ОКЭС)	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	2 Падение деревьев (веток)	Ветка на оголовнике ТП-3016.	персонал смежной организации не сообщает	05.07.2022	03*00м	04*26м	01*26м	На ТП-3016 убрали ветку, ф.33-7 вкл.	Администрация, ДК "Радауга", жилой сектор, быт.	
16	Оренбург РП-51 (ОПО)	ф.51-6 (ОПО)	ТП-3155, 3275 (ОКЭС)	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	13 Повреждение в ПС и других сетевых организаций	Повреждение в сетях ОПО. Дождь.	персонал смежной организации не сообщает	05.07.2022	03*01м	03*10м	00*09м	Повторно вкл.	Производственная база, МТС, жилой сектор, быт.	
17	Оренбург РП-51 (ОПО)	ф.51-3 (ОПО)	ТП-3152 (1СШ) (ОКЭС)	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	13 Повреждение в ПС и других сетевых организаций	Повреждение в сетях ОПО. Дождь.	персонал смежной организации не сообщает	05.07.2022	03*01м	03*10м	00*09м	Повторно вкл.	КНС (резерв), школа (резерв), дет. Сад (резерв), жилой сектор, быт.	
18	Оренбург РП-51 (ОПО)	ф.33-4 (ОПО)	ТП-3160 (ОКЭС)	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	13 Повреждение в ПС и других сетевых организаций	Повреждение в сетях ОПО. Дождь.	персонал смежной организации не сообщает	05.07.2022	03*01м	03*04м	00*03м	Повторно вкл.	Администрация, Торговый комплекс, КНС (резерв).	
19	Оренбург РП-51(ОПО)	ф.51-6 (ОПО)	ТП-3155(ОКЭС)	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	15 Прочее	В результате течи воды на ТП сгорело 2 ПК	2ПК-20А	05.07.2022	09*51м	11*33м	01*42м	Произвели протирку, заменили ПК, вкл.	ЖКХ Дельта, вышка МТС	
20	Оренбург РП-48(ОПО)	2 и 3 СШ-10кВ(ОПО)	ТП(ОКЭС):3040,3011,3033(2СШ),3265	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	13 Повреждение в ПС и других сетевых организаций	Повреждение на ф. ОПО 48-8 и 48-9	ТО	05.07.2022	11*30м	12*10м	00*40м	ОПО повторно вкл.	Жилой сектор, быт, КНС, ЦТП, школа,	
21	Сорокинские КЭС п/с Промбаза(Оренбург нефть)	ф.5(Оренбург нефть) реклоузер№10(ОКЭС)	ТП(ОКЭС):161,76,77,94,109,212,108,116,178 Абонентские:224,115,199,172,145,150,200,195	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	16 Не выявленная, неустановленная причина.	Сильный дождь. Осмотр причину отключения не выявил	Отключился реклоузер	05.07.2022	08*49м	08*56м	00*07м	Повторно вкл. Произвели осмотр	Быт, медсанчасть(резерв),школа(резерв), жилой сектор	Фидер на п/с Промбаза не отключался
22	г.Оренбург РП-77(ОПО)	ф.77-4(ОПО)	ТП-3032 1-СШ 6кВ,3230(ОКЭС).	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	13 Повреждение в ПС и других сетевых организаций	Повреждена КЛ-6кВ(оборонэнерго) от ТП-97 до ТП-1372.	ТО	06.07.2022	01*55м	02*18м	00*23м	ОПО откл. поврежден участок, ф.77-4 на РП-77 вкл.	Лицей №1, жилой сектор, быт.	На ТП-3032 в 02ч36м вкл. СВВ-6кВ.
23	Медногорский РУЭС РП-3(ОКЭС)	ф.14 (ОКЭС)	ТП-144145,146,147,148,149,1410,1411,142,143,РП-1 (ОКЭС)	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	2 Падение деревьев (веток)	на ВЛ-10 кВ упало дерево	МТЗ	06.07.2022	17*04м	18*17м	01*13м	убрали дерево ф. вкл.	жилой сектор, быт	
24	Оренбург РП-48(ОПО)	2 и 3 СШ-10кВ(ОПО)	ТП-3030,3040,3011,3033 2-СШ 10кВ,3265(ОКЭС)	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	13 Повреждение в ПС и других сетевых организаций	Повреждение в сетях ОПО по ф.48-9.	ТО	07.07.2022	06*20м	07*14м	00*54м	ОПО на РП-48 включили СВ-10кВ 1-2 СШ.	ПНС,ЦТП,школа, жилой сектор, быт.	ТП-3040,3011,3033 2-СШ 10кВ,3265 запитаны по ремонтной схеме от РП-48 по ф.48-11.
25	г. Оренбург РП-33 2 СШ (ОПО)	ф.33-6,33-2,33-10	ТП-3012,3089,3088,3082,3043 (ОКЭС)	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	8 Повреждение КЛ	повреждена КЛ-10кВ(ОКЭС) от ТП-3200 до Р-33-2-4	персонал смежной организации не сообщает	07.07.2022	08*47м	09*05м	00*18м	на РП-33 откл. ф.33-2, на РП-33 2 СШ вкл.	КНС (резерв), школа (резерв), дет. Сад (резерв), жилой сектор, быт.	ф.33-2 откл. поврежденную КЛ ф. вкл.09*47м 07.07.2022 16*49м КЛ восстановлена
26	г. Оренбург п/с Южная (ЦПО)	ф.Ю-4 (ОПО)	ТП-3025 (ОКЭС)	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	13 Повреждение в ПС и других сетевых организаций	повреждена КЛ-6кВ(ОПО) от ТП 3025 до ТП-65	ТО	07.07.2022	09*40м	11*18м	01*38м	ТП-3025 запитали по ф. 6-21 п/с Береговая	художественное училище, церковь, МКД	
27	г. Оренбург РП-60 (ОПО)	ф.60-7 (ОПО)	ТП-3115 1 СШ, 3227 1СШ (ОКЭС)	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	13 Повреждение в ПС и других сетевых организаций	повреждение в сетях ОПО	ТО	07.07.2022	14*23м	15*12м	00*49м	повреждение в сетях ОПО	библиотека (резерв), жилой сектор, быт	
28	г. Оренбург РП-33 (ОПО)	ф.33-7 (ОПО)	ТП-3016 (ОКЭС)	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	13 Повреждение в ПС и других сетевых организаций	повреждена КЛ-10кВ (ОПО) от РП до ТП-790	ТО	07.07.2022	15*05м	19*09м	04*04м	на ВЛ-10 кВ ф.33-2 откл. поврежденную КЛ в стор. ТП-790 ф. вкл.	жилой сектор, почта, быт	
29	Орские КЭС Новотроицкий РУЭС п/с 1 Водоподъем (Уральская сталь)	ф.11 (ОКЭС)	ТП-Восточная поляна (ОКЭС), ТП-ЮК25/5, ТП-Гаражи, ТП-Мех.завод, ТП-СТО, ТП-Ника (абонентские)	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	15 Прочее	Повреждена КЛ-6кВ(абонентская) от РП до ТП-ИК-5(абонентская)	ТО	07.07.2022	16*01м	16*47м	00*46м	на ВЛ опора №27 откл. РЛНД ф. вкл.	Жилой сектор, тур.база, склады, СТО, гаражи, пром.зона	В 19ч42м запитали ТП кроме абонентской ЮК-25\5(резерв)

30	Медногорский РУЭС РП-1 (ОКЭС)	ф.6 (ОКЭС)	ТП-610,62,61,63,64,67,68,65,66 (ОКЭС)	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	15 Прочее	На ВЛ-10 кВ опора 27(8) проклад упал на траверсу	Земля	07.07.2022	18*01м	20*59м	02*58м	Устранили повреждение, вкл.	ЦТП (резерв), суд. полиция, жилой сектор	
31	Абдулинские КЭС Пономаревский РУЭС п/с Пономаревская(СПО)	ф.ЛН-3(СПО)	ТП(ОКЭС): 11,1	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	13 Повреждение в ПС и других сетевых организаций	На участке ВЛ СПО поплала птица	ТО	07.07.2022	19*14м	19*50м	00*36м	СПО устранили повреждение, вкл.	Жилой сектор, быт	
32	Сорокинские КЭС п/с Сорокинская (МЭС)	ф.8 (ОКЭС)	ТП-12,28,52,57, 64, 80, 81, 82, 151, 153, 208, 175 214 (ОКЭС) ТП-74,160,185,188 (Абонентские)	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	15 Прочее	Осмотр птичины откл. не выявил	"Земляная" защита, АПВ успешно	08.07.2022	08*55м	08*55м	время срабатывания АПВ	АПВ успешно	Терминал "Пион" (резерв), ОРТПЦ (резерв), 2-КНС (резерв), школа, скважина, дет. Сад, жилой сектор, быт.	
33	Орские КЭС Новотроицкий РУЭС п/с Очистные (ОКЭС)	ф.6 (ОКЭС)	ТП-Шв-25 (абонентская)	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	15 Прочее	Гроза. Осмотр причины откл. не выявил.	МТЗ	08.07.2022	13*57м	14*25м	00*28м	Повторно вкл.	Скважина	
34	Орские КЭС Новотроицкий РУЭС п/с Очистные (ОКЭС)	ф.19 (ОКЭС)	ТП-Шв7(абонентская)	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	15 Прочее	Гроза. Осмотр причины откл. не выявил.	МТЗ	08.07.2022	13*57м	15*01м	01*04м	Повторно вкл.	Скважина	
35	Орские КЭС РП-12 (ОрПО)	2 ШШ 10кВ (ОрПО)	ТП-148, 155, 203, 151, 197, 1156, 1198, 443, 445 (ОКЭС)	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	13 Повреждение в ПС и других сетевых организаций	Повреждение в сетях ОрПО	персонал смежной организации не сообщает	08.07.2022	14*10м	16*41м	02*31м	ОрПО на РП-12 вкл. 2ШШ	СНТ, ГСК, жилой сектор, быт.	
36	Орские КЭС п/с Левобережная (ВПО)	ф.7 (ОКЭС)	ТП-1703,1674,1701, 1681, 1676,1619,1700, 1702, 1647,2006, (ОКЭС) ТП-72,1621,543,1072, 1646,1647, 1618,1679, 1688, 1680 (Абонентские)	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	8 Повреждение КЛ	Повреждена КЛ-6 кВ (ОКЭС) от ТП-1702 до ТП-1647	МТЗ	08.07.2022	14*55м	16*55м	02*00м	откл. Р-711, ф.7 вкл.	2-НС (резерв), КНС, жилой сектор, быт.	в 18*07м откл. поврежденную КЛ-6 кВ, ф.7 вкл. полностью
37	Сакмарский РУЭС п/с Россия(ЦПО)	ф.Р-12(ЦПО)	ТП(ОКЭС): 1245,1246	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	13 Повреждение в ПС и других сетевых организаций	Повреждение на участке ВЛ-10кВ ЦПО(упало дерево)	ТО, АПВ не успешно	08.07.2022	20*21м	21*42м	01*21м	ЦПО вывели поврежденный участок, вкл	Жилой сектор, столарный цех	
38	Оренбург РП-60 (ОПО)	ф.60-2 (ОПО)	ТП-3227 (2 ШШ), 3115 (2 ШШ) /ОКЭС	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	13 Повреждение в ПС и других сетевых организаций	Повреждена КЛ-10 кВ (ОПО) от РП-60 до ТП-542	МТЗ	09.07.2022	15*23м	15*53м	00*30м	откл. поврежденную КЛ, запитали по ф.56-2	Библиотека (резерв), ФСКН (резерв), дом Тимашева (резерв), жилой сектор , быт	
39	Оренбург п/с Аэропорт (ЦПО)	ф.А-5 (ОПО)	ТП-3092, 3077, 3093 (ОКЭС)	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	13 Повреждение в ПС и других сетевых организаций	На ВЛ-10 кВ (ОПО) упало дерево.	персонал смежной организации не сообщает	09.07.2022	15*37м	16*35м	00*58м	на ТП-3092 откл. ВН в ст. п/с Аэропорт ф.А-5, на ТП-3077 вкл. ВН в ст. ТП-3091 РП Нежинка ф.4	Жилой сектор.	В 16*40м откл. поврежденный участок, вкл. ф.А-5 запитали ТП-3093
40	Октябрьский РУЭС РП-1 (ОКЭС)	ф.103 (ОКЭС)	ТП-4,5,42,75,57,58,59, 65,74,45,60,61,62,64,72,73 (ОКЭС) ТП-46 (абонентская)	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	15 Прочее	Гроза, дождь. Осмотр причины откл. не выявил.	ТО	09.07.2022	17*51м	17*52м	00*01м	повторно вкл.	АГРС, АЭС, жилой сектор, быт.	
41	Оренбург п/с Аэропорт (ЦПО)	ф.А-5 (ОПО)	ТП-3093 (ОКЭС)	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	13 Повреждение в ПС и других сетевых организаций	На ТП-3093 не приходит "U" 10 кВ по фазе "В" повреждение в сетях ОПО	фильтр не отключался	09.07.2022	17*42м	18*58м	01*36м	На ВЛ-10 кВ ф.А-5 откл. Р-5-58, ТП-3093 запитали по ф.4 от РП-Нежинка	Жилой сектор	
42	Медногорский РУЭС РП-3(ОКЭС)	ф.1(ОКЭС)	ТП-1,4,5,7,12,13,14,15,16(ОКЭС). ТП-11(абонентская).	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	9 Повреждение изоляторов на ТП	На ТП-15 поврежден опорный изолятор фазы "В".	МТЗ	10.07.2022	15*42м	16*26м	00*44м	На ВЛ-10кВ откл., ЛР 1-25, ф.1 на РП-3 до ЛР 1-25 вкл., Без "U" ТП-1,4,5,7,15(дача, база продснаб).	АГЭС, мельница, колбасный цех, база продснаб, гормолзавод д.дача, жилой сектор.	На ТП-15 заменили опорный изолятор фазы "В", ф.1 в 17*42м включили полностью.
43	Оренбург п/с Росточи (ЦПО)	ф.Рш-1 (ОКЭС)	ТП-3017 (ОКЭС)	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	13 Повреждение в ПС и других сетевых организаций	На ВЛ-10 кВ ф.Рш-1 откл.В-Рш-1-1. Повреждение в сетях ОПО на ВЛ-10кВ после КРУН 33-9-1 и 33-9-2.	ТО	11.07.2022	11*43м	12*39м	00*56м	ОПО откл. КРУН 33-9-1 и 33-9-2, по ТУ вкл. Реклоузер В-Рш-1-1.	Жилой сектор, быт	
44	Орский КЭС Гайский РУЭС п/с ГПП-2 (Гайский ГОК)	ВЛ-35 кВ ф.11 (ОКЭС)	п/с ХПВ 2 подьема 2-СШ 6кВ, п/с ХПВ 3 подьема 2-СШ 6кВ, п/с ХПВ 4 подьема 2-СШ 6кВ (ОКЭС)	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	15 Прочее	На п/с ХПВ 4 подьема поврежден ТТ 35кВ (ОКЭС)	МТЗ	12.07.2022	18*26м	19*00м	00*34м	п/с ХПВ 2 подьема п/с ХПВ 3 подьема п/с ХПВ 4 подьема - вкл. СВ-6 кВ	Водовод (резерв)	На ХПВ-4 подьема демонтировали поврежденный ТТ, ф.11 вкл в 00ч20м 13.07.2022
45	Орские КЭС Адамовский РУЭС п/с Адамовская-1(ВПО)	Полностью	ф.ОКЭС 3,19 и ф.9 от п/с Адамовская-2(ремонтная схема)	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	15 Прочее	Сильный дождь. Гроза.	персонал смежной организации не сообщает	13.07.2022	14*40м	15*09м	00*29м	ВПО повторно вкл.	Жилой сектор, быт, больница	
46	Белевский РУЭС п/с Дубенская(ЦПО)	ф.5(ОКЭС)	ТП(ОКЭС): 1,3 абонентские:7,14	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	14 Повреждение в эл. установках абонентов	Повреждение на абонентском участке после реклоузера В-5-1	Земля	13.07.2022	15*12м	15*42м	00*30м	Откл. реклоузер В-5-1, повторно вкл. ф.5	Завод Волма, жилой сектор, быт	Без У абонентский участок(завод Волма) ТП-7,14

47	Октябрьский РУЭС РП-1 (ОКЭС)	ф.105 (ОКЭС)	ТП(ОКЭС): 1,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,23,3,39,43,44,56,6,7,71,8,9	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	1 Повреждение ТМ	На ТП-23(ОКЭС) поврежден ТМ-250вв.	МТЗ	13.07.2022	15*58м	16*52м	00*54м	На ТП-23 вкл. СР-0.Ав. ф.105 включили.	Больница(резерв), очистные(резерв), д/са д/школа, жилой сектор, быт	8 23ч00м ТП-23 заменили ТМ,вкл.
48	Октябрьский РУЭС РП-1 (ОКЭС)	ф.105 (ОКЭС)	ТП(ОКЭС): 1,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,23,3,39,43,44,56,6,7,71,8,9	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	4 Повреждение изоляторов на ВЛ	ВЛ-10кВ ф.105 опора №50 повреждены изолятор фазы "В".	Земля	13.07.2022	20*50м	21*23м	00*33м	ВЛ-10кВ опора №50 заменили изолятор, ф.105 на РП-1 включили.	Больница(резерв), очистные(резерв), д/са д/школа, жилой сектор, быт	
49	Орский КЭС РП-7 1 и 2 СШ (ОрПО)	ф.24,21 (ОрПО)	ТП-176,412 (ОКЭС)	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	13 Повреждение в ПС и других сетевых организаций	повреждение в сетях ОрПО	персонал смежной организации не сообщает	14.07.2022	10*55м	11*55м	01*00м	повторно вкл.	жилой сектор	
50	Кузандский РУЭС п/с Кузандская (ВПО)	ф.4	РП-2 2СШ, ТП-401,402,403,404,405 (ОКЭС)	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	15 Прочее	повреждена КЛ-10кВ (ОКЭС) от п/с Кузандская до опоры №1 (разделка)	МТЗ	14.07.2022	12*40м	13*02м	00*22м	На РП-2 2СШ запитали по ф.13	нс (резерв), 2-НС, КНС, котельная жилой сектор	15.07.2022 КЛ. восстановлена ф.4 вкл.
51	Бузулукские КЭС РП-1 (ОКЭС)	ф. Сухареченский (ОКЭС)	ТП-16,132,379,345,352,475(ОКЭС) ТП-246,131,218,336,148,235,354,362,303,236,147,130,408,493,177,418,466,415,133,134,349 (абонентские)	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	13 Повреждение в ПС и других сетевых организаций	На участок ВЛ-10 кВ (ЗПО) упало дерево	ТО	14.07.2022	12*56м	13*02м	00*06м	на ВЛ-10 кВ откл. КРУН №8 ф. повторно вкл.	жилой сектор,	
52	Бугурусланские КЭС ТП-168 (ОКЭС)	РУ-10 кВ	ТП-168 (ОКЭС)	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	15 Прочее	склест проводов на ВЛ-04 кВ	ППК	14.07.2022	17*48м	18*35м	00*47м	устранили склест на ВЛ. Заменили ПК ТП-вкл.	жилой сектор	
53	Бугурусланский КЭС, Северный РУЭС п/с "Северная"(СПО).	ф.Св-11(ОКЭС)	ТП-11-1,11-2,11-4,11-6,11-8,11-10,11-11(ОКЭС).	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	15 Прочее	Осмотр птичины откл. не выявил	ТО, АПВ успешно	15.07.2022	05*58м	05*58м	время срабатывания АПВ	Осмотр птичины откл. не выявил	Жилой сектор.	
54	Оренбург РП-2(ОКЭС)	ф.2-4(ОКЭС)	ТП-3014(ОКЭС)	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	13 Повреждение в ПС и других сетевых организаций	Повреждена КЛ-6кВ от ТП-51 до ТП-3014(ОПО) и от ТП-51 до ТП-8(ОПО)	ТО	16.07.2022	00*00м	01*25м	01*25м	ОПО вывели поврежденный участок. Вкл	Ул. Освещение, котельная(резерв)	
55	Оренбург РП-51 (ОПО)	ф.33-4 (ОПО)	ТП-3160 (ОКЭС)	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	13 Повреждение в ПС и других сетевых организаций	Осмотр птичины откл. не выявил	персонал смежной организации не сообщает	16.07.2022	09*15м	09*24м	00*09м	ОПО повторно вкл. ф.33-4	Администрация, Торговый комплекс, КНС (резерв).	
56	Оренбург РП-75 (ОПО)	ф.75-6 (ОПО)	ТП-3158(ОКЭС)	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	13 Повреждение в ПС и других сетевых организаций	Повреждение в сетях ОПО.	персонал смежной организации не сообщает	18.07.2022	11*29м	11*34м	00*05м	По ТУ на РП-75 повторно вкл. ф.75-6.	НС-резерв.	
57	г. Оренбург п/с Степановская (ЦПО)	ф.С-1 (ОПО)	ТП-3177,3178,3179 (ОКЭС)	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	13 Повреждение в ПС и других сетевых организаций	повреждение в сетях ОПО	ТО	19.07.2022	01*01м	01*56м	00*55м	ф. С-1 запитали с ф. С-8	жилой сектор	
58	Оренбург п/с Росточи (ЦПО)	ф.Рш-1 (ОКЭС)	ТП-3017 (ОКЭС)	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	13 Повреждение в ПС и других сетевых организаций	На ВЛ-10 кВ ф.Рш-1 откл.В-Рш-1-1. Повреждение в сетях Энергоходдинг.	МТЗ	19.07.2022	10*33м	10*41м	00*08м	По ТУ повторно включил реклоузер В-Рш-1-1	Жилой сектор, быт	
59	Оренбург РП-75 (ОПО)	ф.75-6 (ОПО)	ТП-3158(ОКЭС)	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	13 Повреждение в ПС и других сетевых организаций	Повреждение в сетях ОПО.	персонал смежной организации не сообщает	19.07.2022	10*28м	10*35м	00*07м	По ТУ на РП-75 повторно вкл. ф.75-6.	НС-резерв.	
60	Абдуллинский КЭС п/с Польсава (СПО)	ф.Пл-2(ОКЭС)	ТП-44,26,45,89,25,48,82,38,120,93,86,118,42,43,77,116,83,39,36,37,87,35,16,33,111,121(ОКЭС)	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	2 Падение деревьев (веток)	На ВЛ-10кВ ф.Пл-2 (ОКЭС) упала ветка в пролете опор №51 и №52	персонал смежной организации не сообщает	19.07.2022	10*54м	11*31м	00*37м	Откл. поврежденный участок. ф.Пл-2 вкл. Без напряжения ТП-87, 76,55	Жилой сектор, быт, больница (резерв), школа, дет. Сад, пром.зона	Убрало ветку ТП-87, 76,55 вкл. 12ч.48м.
61	г. Оренбург п/с Юго-Восточная(ЦПО)	ф.ЮВ-45, ф.ЮВ-38(ОКЭС)	РП-64 1-2СШ-10кВ(ОКЭС)	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	8 Повреждение КЛ	При раскопки места повреждения КЛ-10кВ ф.ЮВ-34 повреждены КЛ-10 ф.ЮВ-45 и ф.ЮВ-38	ТО	19.07.2022	11*32м	12*16м	00*44м	1-2 СШ-10кВ на РП-64 запитали по ф.64-31 с РП-62	Онкодиспансер, Тубдиспансер, ОКБ№3, МКД, жилой сектор, быт, СКК Оренбуржье(резерв), БЦ [Евразия	ТП-1757,ТП-1796,1874,ТП-1940,ТП-1941(полностью) 1СШ ТП-1877 2СШ 1876, 2СШ ТП-1946,2СШ ТП-1933, МКД(жилой сектор) в 20*47м вкл. 20.07.22 в 04*08м ф.ЮВ-45 вкл. по норм.схеме

62	Орские КЭС РП-19 (ОрПО)	ф.5 (ОрПО)	ТП-274, 426 (ОКЭС)	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	13 Повреждение в ПС и других сетевых организаций	Повреждена КЛ-10кВ (ОрПО) от РП-19 до ТП-274 ф.5	персонал смежной организации не сообщает	19.07.2022	22x40м	23x30м	00x50м	откл. поврежденную КЛ, запитали по ф.15 от п/с Елшанская	жилой сектор, быт	
63	Сорочинские КЭС п/с Промбаза (Оренбург нефть)	ф.15(ОКЭС). На ВЛ отключился рекулоуэр №4(ОКЭС).	ТП(ОКЭС): 204,13,22,61,208,128,213,223,220 абонентские: 181,125,189,123,124,126,132,130,229,133,134,136,215,146,137,160	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	15 Прочее	ВЛ-10кВ ф.16 на опоре №95 стелет провод с изолятора фазы "С".	Земля	21.07.2022	17x23м	20x05м	02x42м	На ВЛ-10кВ опора №95 устранили повреждение, рекулоуэр №4 вкл.	ОРТПЦ(резерв), терминал(резерв), школа, жилой сектор, быт	
64	Сорочинские КЭС п/с Промбаза (Оренбург нефть)	ф.10(ОКЭС)	ТП(ОКЭС): 92,93,95,98,99,108,116,117,139,140,141,142,143,148,178,182,186,191,192,101,231Абонентские: 198,206,210	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	13 Повреждение в ПС и других сетевых организаций	На ТП-198(абонентская) повреждены ОПН	Земля	21.07.2022	18x06м	18x41м	00x35м	Высоки поврежденную ТП, вкл. ф.10	школа(резерв),медсан часть(резерв),КНС(резерв),котельная(резерв), скважина 8,7,5,10,1, жилой сектор	ТП-198 (Энергосеть)без У(частная организация)
65	Орские КЭС Гайский РЭС п/с ГПП-2 (Гайский ГОК)	ф.38 (ОКЭС)	РП-1 2СШ ф. 8,10,12 (ОКЭС)	2. Воздействие сторонних лиц и организаций.	8 Повреждение КЛ	повреждена КЛ-6(ОКЭС) кВ от ТП-15 до ТП-16	земля	23.07.2022	12x20м	12x55м	00x35м	на РП-1 откл. ф.8, 2СШ вкл.	жилой сектор,быт	14x55м 23.07.22 ф. 8 вкл. КЛ-6кВ от ТП-15 до ТП-16 восстановлена аклю чена на к/х 26.07.2022 в 20x00м.
66	Сорочинские КЭС п/с Промбаза (Оренбург нефть)	ф.5 (ОКЭС)	ТП-108,116,212,161,77,76,109,113,112, 2,94,111 (ОКЭС) ТП-115,190,173,114,172,150,145,200, 177,224 (абонентская)	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	13 Повреждение в ПС и других сетевых организаций	на ВЛ-10 кВ ф. 5 откл. рекулоуэр №10	выпавших блинжков нет	23.07.2022	13x50м	13x52м	00x02м	повторно вкл.	котельная (резервная), жилой сектор	произвели осмотр ВЛ повреждений нет
67	Орские КЭС Гайский РЭС п/с ГПП-2 (Гайский ГОК)	ф.24 (ОКЭС)	ТП-67, 64, 61, 62, 77, 200, 201, 46, 47, 48, 55, 52, 60, ТП-8 мир (ОКЭС)	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	11 Попадание птиц, животных под напряжение.	попадание птицы КТП-61 на проходном изоляторе 6 кВ	ТО	24.07.2022	07x50м	10x35м	02x45м	убрали птицу, ф.24 вкл.	Жилой сектор, быт.	
73	Соль-Илецкий РЭС п/с Соль-Илецкая (ЦПО)	ф.18 (ОКЭС)	ТП-56 (ОКЭС)	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	1 Повреждение ТМ	течь масла на ТМ-160 кВА	фидер не отключался	24.07.2022	09x12м	10x14	01x02м	Заменяли ТМ, вкл. ТП-56	Жилой сектор, быт.	
74	Сорочинские КЭС п/с Промбаза (Оренбург нефть)	ф.5 (ОКЭС)	ТП-108,116,212,161, 77, 76,109,113,112, 94, 111,178,83,87 (ОКЭС) ТП-115,190,173,114, 172,150,145,200,177, 224, 110,202,193,195 (абонентская)	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	15 Прочее	на ВЛ-10 кВ ф. 5 откл. рекулоуэр №10(ОКЭС) Гроза, дождь.	фидер не отключался	24.07.2022	15x18м	15x19м	00x01м	Повторно вкл.	котельная, мед.сан.часть, жилой сектор, быт.	
75	Сорочинские КЭС п/с Промбаза (Оренбург нефть)	ф.1 (ОКЭС)	ТП-221,51,163 (абонентские)	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	15 Прочее	На ВЛ-10 кВ откл. ЯКНО №1 (ОКЭС) Гроза, дождь.	фидер не отключался	24.07.2022	15x30м	15x31м	00x01м	Повторно вкл.	Гидроузел Сорочинского водохранилища, 2-Водозабора (резерв)	
76	Сорочинские КЭС п/с Промбаза (Оренбург нефть)	ф.1 (ОКЭС)	ТП-221,51,163 (абонентские)	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	15 Прочее	На ВЛ-10 кВ откл. ЯКНО №1 (ОКЭС) Гроза, дождь.	фидер не отключался	24.07.2022	15x35м	15x36м	00x01м	Повторно вкл.	Гидроузел Сорочинского водохранилища, 2-Водозабора (резерв)	
77	Оренбург РП-12 (ОПО)	ф.12-5 (ОПО)	РП-31 (2СШ) (ОПО) ТП-3021(ОКЭС)	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	13 Повреждение в ПС и других сетевых организаций	Повреждение в сетях ОПО	персонал смежной организации не сообщает	24.07.2022	15x50м	15x51м	00x01м	Повторно вкл.	Детский лагерь	
78	Оренбург п/с Пугачевская (ЦПО)	1 СШ 10 кВ (ЦПО)	ФЛ-20 (ОПО) РП-71 (1 СШ) (ОПО) РП-72 (2 СШ) (ОКЭС) ф.5 (ОКЭС) ТП-3024 (1 СШ) (ОКЭС)	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	13 Повреждение в ПС и других сетевых организаций	Повреждение в сетях ЦПО. Гроза. Дождь.	персонал смежной организации не сообщает	24.07.2022	15x54м	15x58м	00x04м	На РП-72 откл. в ф.П-20, вкл. СВ-10 кВ. На РП-71 сработало АВР	Экодоляе, Весенний, газовая котельная (резерв)	в 17x07м вкл. ф.П-5
79	Оренбург РП-72 (ОКЭС)	ф.72-13 (ОКЭС)	ТП-3136, 3135, 3134, 3201, 3202 3204 (ОКЭС) ТП-1792, 1325 (Абонентские)	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	15 Прочее	Гроза. Дождь. Осмотр причины откл. не выявил.	выпавших блинжков нет	24.07.2022	16x01м	16x04м	00x03м	Повторно вкл.	Жилой сектор	
80	Сорочинские КЭС п/с Сорочинская (ЗПО)	ф.8 (ОКЭС)	ТП-12,28,52,57, 64, 80, 81, 82, 83, 151, 153, 208, 175 214 (ОКЭС) ТП-74,160,185,188 (Абонентские)	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	15 Прочее	Гроза. Дождь.	ТО, АПВ успешно	24.07.2022	15x39м	15x39м	время срабатывания АПВ	АПВ успешно	2-КНС, Терминал"Тигон", телевышка, жилой сектор, быт.	
81	Орские КЭС Домбаровский РЭС п/с Домбаровская (ВПО)	ф.11 (ОКЭС)	ТП-252, 201, 116, 202(ОКЭС) ТП-12, 13 (ГОК)	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	15 Прочее	Осмотр причины откл. не выявил.	МТЗ	24.07.2022	16x23м	17x04м	00x41м	повторно вкл.	Промзона	
82	Абдулинские КЭС Пономаревский РЭС п/с Пономаревская(СПО)	ф.ЛН-3(СПО)	ТП(ОКЭС): 1,11	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	15 Прочее	Сильный дождь. Гроза.	Земля	24.07.2022	19x23м	21x13м	01x50м	повторно вкл.	Жилой сектор, администрация	
83	Абдулинские КЭС Пономаревский РЭС п/с Пономаревская(СПО)	ф.ЛН-1(ОКЭС)	ТП:1,2,3,14,15,16,17,19,110,111,112,113,114,115,117,118	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	15 Прочее	Сильный дождь. Гроза.	ТО	24.07.2022	19x08	19x14м	00x06м	Повторно вкл. Произвели осмотр	Жилой сектор, полиция	
84	Абдулинские КЭС РП-2(ОКЭС)	ф. Город-3(ОКЭС)	ТП: 9\1,40,61,67,68,69,80,81,91,117	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	15 Прочее	Сильный дождь. Гроза.	ТО, АПВ успешно	24.07.2022	20x45м	20x45м	00x00м	Произвели осмотр	Водозабор(резерв),жилой сектор, быт, метеостанция	

85	Орские КЭС Новотроицкий РУЭС п/с Город-2 (ОКЭС)	ф.25 (ОКЭС)	ТП-12,17,10,12,13 квартал,ТП-НСЧ, ТП-Насосной воды, ТП-ПУ22, ТП-ПУ5, ТП-ПУ27 (ОКЭС) 2 ТП-ГСК (Абонентские)	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	8 Повреждение КЛ	Повреждена КЛ-6 кВ (ОКЭС) от ТП-12 квартал до ТП-14 квартал	ТО	25.07.2022	10ч35м	11ч20м	00ч45м	на ТП-29 откл. ВН в ст. ТП-12 квартал, вкл. ф.25	НС (резерв), ГСК, жилой сектор, быт.	откл. поврежденную КЛ, в 11ч45м запитали ТП-12,13 квартал, ТП-ГСК КЛ-6 кВ от ТП-12 квартал до ТП-14 квартал вкл. в 16ч45м
86	Сорочинские КЭС п/с Сорочинская (ВПО)	ф.8 (ОКЭС)	ТП-12,28,52,57, 64, 80, 81, 82, 83, 151, 153, 208, 175,214 (ОКЭС) ТП-74,160,185,188 (Абонентские)	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	11 Попадание птиц, животных под напряжение.	ВЛ-10кВ опора №51/13 обнаружена птица.	Земля	25.07.2022	10ч32м	10ч59м	00ч27м	На ВЛ-10 кВ откл. ЛР-810, ф.8 вкл.	2-КНС. Терминал"Пион", телевизия, жилой сектор, быт.	Убрали птицу, в 12ч05м запитали ТП-80,82,175 (жилой сектор)
87	Бугурусланские КЭС РП-1 (ОКЭС)	ф.1-11	ТП-27,199,80,111,112, 61,88,76 (ОКЭС) ТП-83,63,64,195,52, 142,69,216,221,135, 212,193,184, (Абонентские)	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	15 Прочее	Гроза, дождь. Осмотр причины откл. не выявил.	Земля	25.07.2022	14ч25м	14ч28м	00ч03м	повторно вкл.	ПромЗона, котельная (резерв).	
88	Бугурусланские КЭС п/с Юбилейная (ВПО)	ф.5 (ОКЭС)	ТП-74,124,131,123, 127, 121,119 (ОКЭС) ТП-128,157,165,134, 126, 132,210,133,219 (Абонентские)	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	15 Прочее	Гроза, дождь. Осмотр причины откл. не выявил.	персонал смежной организации не сообщает	25.07.2022	14ч27м	14ч27м	АПВ успешно	Время срабатывания АПВ	Интернат, ПромЗона, жилой сектор, быт.	
89	г. Оренбург п/с ГП-7 (Газпромысловое управление)	ф.5 (газпромысловое управление)	ТП-72 (ОКЭС)	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	13 Повреждение в ПС и других сетевых организаций	гроза, дождь	персонал смежной организации не сообщает	25.07.2022	19ч15м	20ч27м	01ч12м	произвели осмотр ВЛ-6кВ (ОКЭС) повреждений нет, ф. повторно вкл.	Реабилитационно-оздоровительный центр "РУСь"	
90	Сакмарский РУЭС п/с "Большевик" (ЦПО)	ф.1 (ЦПО)	ТП-11,62,64(ОКЭС)	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	13 Повреждение в ПС и других сетевых организаций	Повреждение в сетях Навыбрьскэнергофть.	МТЗ	26.07.2022	07ч40м	11ч15м	03ч35м	ЦПО вывели поврежденный участок ф.1 вкл.	Водозабор-резерв,котельная-резерв,жилой сектор.	На ТП-11,62 в РУ-0,4кВ отработали АБР.
91	Сорочинский КЭС п/с "Сорочинская"(ВПО)	ф.6(ОКЭС)	ТП-218,53,4,16,17,36,37,71,63,65,3,1 57,2,70,50,29,15,42,227,199,196,1 97,225,89,90,91,166,73,72(ОКЭС). ТП-69,183,1,135,155,20,31(абонентские).	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	15 Прочее	Осмотр электрооборудования,повреждений не выявил.	Земляная защита. АПВ успешно.	26.07.2022	09ч47м	09ч47м	время срабатывания АПВ	Осмотр электрооборудования повреждений не выявил.	КЭС,2-котельных-резерв,почта-резерв,4 НС,жилой сектор,быт,промзона.	
92	г.Оренбург РП-64(ОКЭС)	ф.64-9(ОКЭС)	ТП-3398 2-СШ 10кВ,3472 2-СШ 10кВ(ОКЭС). ТП-1117(Энергохолдинг).	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	13 Повреждение в ПС и других сетевых организаций	Повреждена КЛ-10кВ(Энергохолдинг) от ТП-3472 до ТП-1117.	ТО	26.07.2022	12ч43м	13ч20м	00ч37м	На ТП-3472 откл. ВН в ст.ТП-1117 ф.64-9, на РП-64 по ТУ вкл. в ф.64-9.	Тубдиспансер,ООБ№3, бизнес центр "Евразия".	
93	Александровский РУЭС п/с "Александровская" (ЦПО)	ф.11 (ОКЭС)	ТП-170,80,81,184,180,97,82,172,187, 197,193,90,173,85,194,198,190(ОКЭС).	1. Воздействие стихийных (погодных) явлений.	15 Прочее	Гроза.	персонал смежной организации не сообщает	26.07.2022	13ч07м	13ч22м	00ч15м	На п/с "Александровская" ф.11 повторно вкл.	Полиция,пожарная часть,администрация, жилой сектор,быт.	
94	г.Оренбург РП-51(ОПО)	ф.51-6(ОПО)	ТП-3155,3275(ОКЭС).	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	13 Повреждение в ПС и других сетевых организаций	Повреждение в смежных сетевых организациях.	ОПО на РП-51 не высказал.	26.07.2022	13ч11м	13ч41м	00ч30м	По ТУ на РП-51 повторно вкл. ф.51-6	Жилой сектор,промзона.	
95	Бугурусланский КЭС,Гранчевский РУЭС п/с "Гранчевская"(ВПО)	ф.2(ОКЭС)	ТП-221,213,219,220,206,224,211,218, 214,205,216,215,222,113,1,108,21 0 2-СШ 10кВ,217 2-СШ 10кВ(ОКЭС). ТП-201,202,204,223,226,115(абонентские).	1. Воздействие стихийных (погодных) явлений.	15 Прочее	Сильный дождь.Осмотр электрооборудования,повреждений не выявил.	ТО	26.07.2022	17ч44м	17ч56м	00ч12м	На п/с "Гранчевская" ф.2 повторно вкл.	Больница-резерв,школа,жилой сектор,быт.	
96	Сорочинский КЭС п/с "Промбаза"(ОренбургНефть)	ф.10(ОКЭС)	ТП-92,93,95,98,99,108,116,117,139,1 40,141,142,143,148,178,182,186,1 91,192,101,231(ОКЭС). ТП-198,206,210(абонентские).	1. Воздействие стихийных (погодных) явлений.	15 Прочее	Сильный дождь.Осмотр электрооборудования,повреждений не выявил.	ТО, АПВ успешно	26.07.2022	18ч00м	18ч00м	время срабатывания АПВ	Производит осмотр электрооборудования	школа-резерв,медсанчасть-резерв,КНС-резерв,котельная-резерв,скважина 8,7,5,10,1, жилой сектор.	
97	г.Оренбург РП-51(ОПО)	ф.51-3 (ОПО)	ТП-3152 1-СШ 10кВ (ОКЭС)	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	13 Повреждение в ПС и других сетевых организаций	Повреждение в сетях ОПО на ВЛ-10кВ ф.51-3.	ОПО на РП-51 не высказал.	27.07.2022	09ч16м	09ч48м	00ч32м	На ТП-3152 откл. ВН в ст.РП-51 ф.51-3.вкл. ВН в ст. ТП-3156 ф.75-4.	КНС-резерв,детсад-резерв,лицей-резерв,жилой сектор,быт.	
98	Сакмарский РУЭС п/с Сакмарская (ЦПО)	ф.Ск-10 (ОКЭС)	ТП-101,102,103,104,105,106, 107,108,109, 1010, 1011 (ОКЭС)	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	15 Прочее	Дождь, ветер.	ТО, АПВ не успешно	27.07.2022	20ч48м	20ч52м	00ч04м	Повторно вкл.	элеватор (резерв), котельная (резерв), Жил. Сервис (резерв), КНС (резерв), жилой сектор, быт.	
99	Оренбург РП-49 (ОПО)	ф.49-4 (ОПО)	ТП-3195, 3196, 3197, 3194 (2 СШ) (ОКЭС)	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	13 Повреждение в ПС и других сетевых организаций	Гроза, дождь. На ТП-650 (ОПО) повреждены продольные изоляторы.	Земля	27.07.2022	21ч44м	22ч47м	01ч03м	ОПО откл. РТП-650, ф.49-4 вкл.	Жилой сектор.	
100	Оренбург п/с Степная (ЦПО)	ф.Ст-22 (ОПО)	РП-24 (2 СШ) (ОПО) ТП-3001 (2 СШ), 3002 (2 СШ), 3003 (2 СШ), 3004 (2 СШ),3523 (1 СШ) (ОКЭС)	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	13 Повреждение в ПС и других сетевых организаций	Гроза, дождь. Повреждение на КВЛ-10 кВ (ОПО) ф.Ст-22 от п/с Степная до РП-24	МТЗ	27.07.2022	21ч46м	22ч05м	00ч19м	На РП-24 откл. в ф.Ст-22, вкл. в ф.28-12, запитали 2 СШ РП-24.	Микрохирургия глаза (резерв), Центр детской хирургии (резерв)	

101	Самарский РУЭС п/с Самарская (ЦПО)	ф. Ск-9(ЦПО)	ТП(ОКЭС):15,17,18	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	13 Повреждение в ПС и других сетевых организаций	Повреждение на абонентской ТП-3	МТЗ	28.07.2022	11x18м	12x40м	01x22м	ЦПО вывели поврежденную ТП, вкл. ф. Ск-9	Жилой сектор, организации	
102	Абдулинские КЭС п/с Тагава-Абдулино(РЖД)	ф. ВЧД(РЖД)	ТП(ОКЭС): 90,95,108,107	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	13 Повреждение в ПС и других сетевых организаций	На участке ВЛ-10кВ РЖД унала венка	ТО	28.07.2022	11x20м	12x40м	01x20м	РЖД убрали ветку, вкл.	Ретранслятор-(резерв), очистные сооружения-(резерв), жилой сектор, быт.	
103	Октябрьский РУЭС РП-1 (ОКЭС)	ф. 105 (ОКЭС)	ТП(ОКЭС): 1.10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,23,3,39,43,44,56,6,7,71,8,9	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	3 Обрыв (схлест) провода	На ВЛ-10кВ обрыв фазного провода в одном пролете. Повреждена КЛ(ОКЭС) от опоры №33120 до ТП-14	ТО	28.07.2022	15x59м	17x45м	01x46м	Устранили повреждение, вывели поврежденный участок, вкл.	Больница(резерв), очистные(резерв), д/са д/школа, жилой сектор, быт	Без У ТП-14(без абонентов). КЛ восстановили 29.07 в 12x40м
104	Оренбург п/с Аэропорт(ЦПО)	ф.5(Оренбургский р-н)	ТП(ОКЭС):3077,3092,3093	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	13 Повреждение в ПС и других сетевых организаций	На участке ВЛ-10кВ Заурального РЭС отпорей шлейф	ТО, АПВ успешно	28.07.2022	16x35м	17x40м	01x05м	Откл. Р-5-58. Абонентов запитали по ф. Неж-4	Жилой сектор, быт	
105	Оренбург РП-75 (ОПО)	ф.75-1 (ОПО)	РП-51 (1 СШ) (ОПО) ТП-3275, 3155, 3152 (1 СШ) 3199 (1 СШ) (ОКЭС)	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	14 Повреждение в эл. установках абонентов	ф.51-6 КЛ-10 кВ (абонентская) от РТП-1604 до ТП-1604	Земля	28.07.2022	20x34м	20x58м	00x24м	На РП-51 откл. В ф.51-6, откл. В ф.75-1, вкл. СВ-10 кВ	КНС-резерв, детсад-резерв, лицей-резерв, ЖК дельта, МТС, жилой сектор, быт.	ТП-3155, 3275 запитали в 22x44м по ф.51-8.
106	Оренбург п/с Ростوشي (ЦПО)	ф.Рш-6 (ОКЭС)	РП-75 (1 СШ) (ОПО) ф.75-7 (ОКЭС)	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	13 Повреждение в ПС и других сетевых организаций	повреждена КЛ-10 кВ (ОПО) от п/с Ростوشي до РП-75	Земля	28.07.2022	20x50м	21x32м	00x42м	на РП-75 вкл. СВ-10 кВ	ф.75-7 на холостом ходу.	В ф.75-7 не дается вкл.
107	Оренбург п/с Ростوشي (ЦПО)	ф.Рш-1 (ОКЭС)	ТП(ОКЭС):3017	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	13 Повреждение в ПС и других сетевых организаций	На ВЛ-10кВ откл. реконурер В-РШ-1-11(ОКЭС). Повреждение в сетях ОПО	ТО	29.07.2022	13x21м	13x22м	00x01м	По Ту повторно включили реконурер В Рш-1-1	Жилой сектор, дачи	Фидер на п/с Ростوشي не отключался
108	Бузулукские КЭС п/с Бузулукская(МЭС)	ф. Мирный(ОКЭС)	ТП(ОКЭС): 238,105,86,19,20,44,183,107,381,427(1),490	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	8 Повреждение КЛ	Повреждена КЛ-6кВ(ОКЭС) от ТП-105 до опоры №1	ТО	29.07.2022	16x00м	16x35м	00x35м	Вывели поврежденный участок, вкл. ф.Мирный. Без У ТП-183,107,44	Жилой сектор, быт	КЛ-6кВ от ТП-105 до опоры №1 восстановили, включили в 19x45м, запитали ТП-183,107,44.
109	г. Оренбург Береговая (ЦПО)	ф.Б-11 РП-60 (ОПО) ф. 60-3,60-7(ОПО)	ТП-3086 2СШ,3115 1СШ,3227 1СШ	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	13 Повреждение в ПС и других сетевых организаций	повреждена КЛ-10 кВ от п/с Береговая до РП-60 ф. Б-11 (ОПО)	ТО	30.07.2022	09x50м	10x45м	00x55м	на РП-60 откл. В. ф. Б-11 вкл. СВ	библиотека (резерв) жилой сектор, быт	ТП-3115 1СШ,3227 1СШ запитаны по ремонтной схеме
110	Бузулукские КЭС п/с Заводская (ЗПО)	ф. Сельхозтехника (ОКЭС)	ТП-135,141 2СШ,203 2СШ,205 2СШ,223,7 1СШ,84 2СШ (ОКЭС) ТП-179 2СШ (абонентская)	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	14 Повреждение в эл. установках абонентов	повреждена КЛ-6 кВ (абонентская) от ТП-205 до ТП -179	ТО	30.07.2022	12x03м	12x36м	00x33м	запитали по ф. Город-3	жилой сектор	КЛ-6кВ от ТП-205 до ТП-179 восстановлена, включена в 22x20м.
111	г. Оренбург РП-56 (ОПО)	ф. 56-4 (ОПО)	ТП-3119 1СШ (ОКЭС)	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	13 Повреждение в ПС и других сетевых организаций	повреждена КЛ-10 кВ (ОПО) от ТП-4А до ТП-1380	Земля	30.07.2022	16x40м	17x17м	00x37м	на ТП-3119 откл. ВН в стор. ТП 88 на РП-40 вкл. в ф. 40-6	прокуратура, ООО "РОНА" проактная фирма, быт	ТП-3119 1СШ была запитана по ремонтной схеме с РП-56 ф. 56-4
112	Александровский РУЭС п/с "Александровская" (ЦПО)	ф.11 (ОКЭС)	ТП-170,80,81,184,180,97,82,172,187,197,193,192,90,173,85,194,198,190(ОКЭС).	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	11 Попадание птиц, животных под напряжение.	При осмотре ВЛ-10кВ ф.11 возле опоры №48 обнаружены погибших грачей.	ТО	30.07.2022	20x48м	20x54м	00x06м	На п/с "Александровская" ф.11 повторно вкл.	Жилой сектор, быт.	