

Данные об аварийных отключениях по границам территориальных зон деятельности организации, вызванных авариями или внеплановыми отключениями объектов электросетевого хозяйства, с указанием даты аварийного отключения объектов электросетевого хозяйства и включения их в работу, причин аварий (по итогам расследования в установленном порядке) и мероприятий по их устранению по ГУП "ОКЭС" Август 2022 г.

название (филиал, РУЭС) ОГУ КЭС

№ п.п.	Наименование электроустановки		Признак нарушения	Причина нарушения	Дополнительная информация по причинам нарушений	Срабатывание коммутации (тип, у-ва)	Дата	Время откл.	Время вкл.	Длительность перерыва электроснабжения	Принятые меры	Отключенные потребители (электроустановка)	Примечание
	РН или ТП	МГР											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Соль-Илецкий РУЭС ТП-111 (ОКЭС)	РУ-0,4 кВ	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	15 Прочее	На вводном рубильнике сторел ПН-400 А фазы "С", Нагрузка А-300А, В-250А, С-320А.	ПН-400А	01.08.2022	12ч45м	13ч02м	00ч17м	Заменяли ПН, вкл.	Магазин, почта, жилой сектор.	
2	Саракташский РУЭС ТП-204(ОКЭС)	гр.№4(ОКЭС)	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	3 Обрыв (схлест) провода	На ВЛ-0,4кВ в пролёте опор №10-№13 произошёл схлест проводов.	Повреждён ПН 250А фазы "А".	03.08.2022	12ч10м	13ч18м	01ч08м	Устранили схлест, прозвонили перетяжку проводов, заменили ПН, вкл.	Жилой сектор.	
3	Бугурусланский КЭС ТП-52(ОКЭС)	ТМ-250кВА	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	1 Повреждение ТМ	Поврежден ТМ-250кВА	2-ПК	04.08.2022	16ч10м	18ч00м	01ч50м	заменяли ТМ, вкл.	Торговый центр "Марко" (резерв), школа №7 (резерв)	
4	Сорочинский КЭС ТП-23 (ОКЭС)	гр.1 (ОКЭС)	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	15 Прочее	нагрузка А-59А, В-37А, С-65А	АВ-100А	08.08.2022	15ч15м	15ч31м	00ч16м	произвели осмотр ВЛ. Поврежденный нет, гр повторно вкл.		
5	Сорочинский КЭС ТП-25 (ОКЭС)	гр.№4(ОКЭС)	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	15 Прочее	нагрузка А-16А, В-19А, С-27А	АВ-250А	09.08.2022	11ч10м	11ч26м	00ч16м	произвели осмотр ВЛ. Поврежденный нет, гр повторно вкл.	Пожарная часть, Гор.Администрация, дет. Сад.	
6	Бугурусланский КЭС ТП-1 (ОКЭС)	гр. Московская верх (ОКЭС)	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	15 Прочее	нагрузка А-10А, В-37, С-68	АВ-160А	09.08.2022	14ч44м	14ч52м	00ч08м	Повторно вкл.	Сельская администрация, Жилой сектор.	
7	Бугурусланский КЭС ТП-1 (ОКЭС)	гр. Московская верх (ОКЭС)	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	15 Прочее	нагрузка А-120А, В-68А, С-75А.	АВ-160А	09.08.2022	16ч40м	16ч55м	00ч15м	Переклкнули на резервный АВ-200 а, вкл	Сельская администрация, Жилой сектор.	
8	Бугурусланский КЭС ТП-5 (ОКЭС)	гр. Ново-Коммунистическая (ОКЭС)	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	15 Прочее	нагрузка А-47А, В-95А, С-47А.	АВ-250А	09.08.2022	17ч10м	17ч30м	00ч20м	Повторно вкл.	Жилой сектор.	
9	Оренбург ТП-3153(ОКЭС)	гр. 5 Терешкова(ОКЭС)	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	16 Не выявленная, неустановленная причина.	Нагрузка после включения А-190А, В-190А, С-240А	АВ-400А	09.08.2022	20ч27м	20ч59м	00ч32м	Повторно вкл.	Жилой сектор.	
10	Оренбург ТП-3007(ОКЭС)	гр.Лаборатория спид ввод№1	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	15 Прочее	Сторел ПН-250 А фазы "В". Нагрузка А-0А В-0А С-0А	ПН-250А фазы"В"	10.08.2022	08ч22м	09ч11м	00ч49м	Заменяли ПН, вкл.	Лаборатория спид (резерв)	
11	Саракташский РУЭС ТП-309 (ОКЭС)	РУ-0,4 кВ (ОКЭС)	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	15 Прочее	На вводном рубильнике сторел ПН-630 А фазы "С", Нагрузка А-360А, В-347А, С-425А.	ПН-630 А	10.08.2022	11ч25м	12ч10м	00ч45м	Заменяли ПН, вкл.	Жилой сектор, быт.	
12	Орские КЭС ТП-78 (ОКЭС)	гр.ВРУ№2 Школа	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	8 Повреждение КЛ	Повреждена КЛ-0,4 кВ (ОКЭС) от ТП-78 до ВРУ№2 школа	ПН-250А фазы"В"	10.08.2022	12ч15м	12ч50м	00ч35м	запитали по резерву	Школа (резерв)	КЛ-0,4 кВ (ОКЭС) от ТП-78 до ВРУ№2 школа восстановили и вкл в 16ч20м 11.08.22г.
13	Сорочинские КЭС ТП-23 (ОКЭС)	гр.№1 (ОКЭС)	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	15 Прочее	нагрузка А-50А, В-35А, С-42А	АВ-100А	10.08.2022	15ч14м	15ч31м	00ч17м	Повтор вкл	гор. Администрация, жилой сектор.	
14	Бугурусланский КЭС ТП-61(ОКЭС)	гр. Жилой дом 41-43 (ОКЭС)	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	15 Прочее	нагрузка А-18А В-37А, С-77А	АВ-100А	10.08.2022	20ч35м	21ч00м	00ч25м	повторно вкл.	жилой сектор	
15	Октябрьский РУЭС ТП-16 (ОКЭС)	РУ-0,4 кВ (ОКЭС)	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	15 Прочее	На вводном рубильнике сторел ПН-400А фазы "С", Нагрузка А-40А, В-29А, С-46А.	ПН-400А	11.08.2022	14ч25м	14ч47м	00ч22м	Заменяли ПН, вкл.	Сельсовет (резерв), центр занятости, жилой сектор.	
16	Сорочинские КЭС ТП-33 (ОКЭС)	РУ-0,4 кВ (ОКЭС)	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	15 Прочее	На вводном рубильнике сторел ПН-400А фазы "А", Нагрузка А-186А, В-202А, С-182А.	ПН-400А	11.08.2022	14ч36м	14ч50м	00ч14м	Заменяли ПН, вкл.	почта (резерв), жильё, быт	
17	Соль-Илецкий РУЭС ТП-117 (ОКЭС)	РУ-0,4 кВ (ОКЭС)	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	15 Прочее	На вводном рубильнике сторел ПН-400А фазы "В", Нагрузка А-280А, В-316А, С-274А.	ПН-400А	11.08.2022	19ч46м	19ч56м	00ч10м	Заменяли ПН, вкл.	жильё, быт	

18	Абдулинские КЭС ТП-83 (ОКЭС)	гр.4 (ОКЭС)	1. Воздействие стихийных (погодных) явлений.	14 Повреждение в эл. установках абонентов	В результате пожара ж/д ул.Революционная 92 отключили гр.4 (ОКЭС)	не откл	15.08.2022	19ч42м	20ч02м	00ч20м	потушили пожар, вкл гр.4	жилье	
19	Медногорский РУЭС ТП-315 (ОКЭС)	гр-2 (ОКЭС)	2. Воздействие сторонних лиц и организаций.	8 Повреждение КЛ	при проведении земляных работ бригадой Тепловых сетей повреждена КЛ-0,4кВ от ТП-315 до ул. Советская 37	ПН	15.08.2022	12ч14м	20ч02м	07ч48м	Восстановили КЛ, вкл гр.2	администрация	
20	г.Оренбург ТП-3309 (ОКЭС)	РУ-0,4 кВ (ОКЭС)	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	10 Дефект контакта	На ТП-3309 на шпильке ТМ отгорел наконечник КЛ-0,4кВ по ф.В	не откл	20.08.2022	07ч23м	10ч37м	03ч14м	восстановили наконечник, вкл ТП-3309	ООО "Строймех"	
21	Бугурусланские КЭС ТП-192(ОКЭС)	гр. Водоканал(ОКС) С	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	14 Повреждение в эл. установках абонентов	Повреждение на стороне Водоканала	АВ-160А	22.08.2022	09ч00м	10ч10м	01ч10м	Повторно вкл.	Административное здание Водоканала	
22	Бугурусланские КЭС Северный РУЭС ТП-СВ-114(ОКЭС)	гр.3(ОКЭС)	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	15 Прочее	В результате пожара в гараже огнем повреждена ВЛ-0,4кВ в пролете опор 9-10(ОКЭС)	Защита не срабатывала	25.08.2022	02ч00м	04ч50	02ч50м	Заплатили абонентов по времени	Жилой сектор. быт.	
23	Саракташский РУЭС ТП-210 (ОКЭС)	РУ-0,4 кВ (ОКЭС)	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	15 Прочее	Нагрузка А-260А В-246А С-320А	ПН-400А	31.08.2022	08ч50м	09ч20м	00ч30м	заменяли ПН, РУ-04кВ вкл.	МФЦ, быт	
24	Бугурусланские КЭС ТП-21 (ОКЭС)	гр. Интернационалыя (ОКЭС)	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	3 Обрыв (склест) провода	на ВЛ-0,4кВ в пролёте опор №13-№14 произошел склест проводов.	АВ-160А	31.08.2022	13ч47м	14ч43м	00ч56м	устранили склест проводов гр. вкл.	жилой сектор	

Данные об аварийных отключениях по границам территориальных зон деятельности организации, вызванных авариями или внеплановыми отключениями объектов электросетевого хозяйства, с указанием даты аварийного отключения объектов электросетевого хозяйства и включения их в работу, причин аварий (по итогам расследования в установленном порядке) и мероприятий по их устранению по ГУП "ОКЭС" Август 2022 г. название (филиал, РУЭС) ОГУ КЭС

№ п.п.	Наименование электроустановки			Признак нарушения	Причина нарушения	Дополнительная информация по причинам нарушений	Срабатывание коммутации (защ. у-ва)	Дата	Время откл.	Время вкл.	Длительность перерыва электроснабжения	Принятые меры	Отключенные потребители (эл.установки)	Примечание
	ПС или РП	№фид	№ТП											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Оренбург РП-49 (ОПО)	ф.49-4 (ОПО)	ТП-3195, 3196, 3197, 3194(2 СШ) (ОКЭС)	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	13 Повреждение в ПС и других сетевых организаций	Повреждение в сетях ОПО	персонал смежной организации не сообщает	01.08.2022	11ч26м	11ч32м	00ч06м	повторно вкл.	Жилой сектор.	
2	Оренбург РП-71 (ОПО)	ф.71-5 (ОКЭС)	ТП-3216 (1 СШ), 3217, 3218 (ОКЭС)	2. Воздействие еторонних лиц и организаций.	8 Повреждение КЛ	При производстве земляных работ, организацией "Межрайгаз", была повреждена КЛ-10 кВ (ОКЭС) от ТП-3217 до ТП-3218 ф.71-5	ТО	01.08.2022	11ч40м	12ч47м	01ч07м	откл. поврежденную КЛ, ф.71-5 вкл.	Школа (резерв), КНС (резерв), жилой сектор.	В 15ч20м вкл. КЛ-10 кВ от ТП-3217 до ТП-3218 ф.71-5. Запитали ТП-3218 (жилой сектор)
3	Бугурусланские КЭС Асекеевской РУЭС РП-1 (ОКЭС)	ф. Элеватор (ОКЭС)	ТП-20,29 (ОКЭС) РП-2 (абонентская)	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	16 Не выявленная, неустановленная причина.	произвели осмотр поврежденных нет.	МТЗ	03.08.2022	05ч40м	06ч42м	01ч02м	произвели осмотр поврежденных нет. Ф. повторно вкл.	сельсовет, д/сад, жилой сектор	
4	г. Оренбург п/с Степная (ЦПО)	ф. Ст-33(ОПО)	РП-24 1СШ (ОПО) ТП-3001 2СШ, 3002 2СШ,3003 2СШ, 3004 2СШ,ТП-3523 1СШ (ОКЭС)	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	13 Повреждение в ПС и других сетевых организаций	повреждение в сетях ОПО	ТО	03.08.2022	19ч24м	19ч35м	00ч11м	РП-24 1СШ запитали с РП-28 ф. 28-15	микрохирургия глаза (резерв),поликлиника, МКБ№5 (резерв)	
5	Бузулукский КЭС РП-13(ОКЭС)	ф.Очистные сооружения-2(ОКЭС)	ТП-249,250,450,42,180,360 (ОКЭС), ТП-165,330,187(абонентские).	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	16 Не выявленная, неустановленная причина.	Произвели осмотр электрооборудования, поврежденных не выявлено.	ТО	04.08.2022	13ч15м	13ч50м	00ч35м	Произвели осмотр электрооборудования, повреждений не выявлено, ф.Очистные сооружения-2 на РП-13 повторно вкл.	Очистные сооружения резерв,КНС-резерв,жилой сектор.	
6	Бузулукский КЭС Колтубановский РУЭС (ЗПО)	ф.3 (ОКЭС)	ТП-206, 207 (ОКЭС)	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	2 Падение деревьев (веток)	В результате падения дерева на ВЛ-10кВ (ОКЭС) ф.3 обрыв лин.проводов в двух пролётах опор №195-197	реклоузер №3 от ТО	05.08.2022	12ч50м	14ч32м	01ч42м	восстановили ВЛ, вкл	Жилой сектор. Пос.Заповедное и пос.Паника	

7	Бузулукские КЭС Ташлинский РУЭС п/сТашлинская (ЗПО)	ф.9 (ОКЭС)	ТП-509,612,614,634, 617,620,621,623, 626,629,631,633,903 (ОКЭС) ТП-901 (абонентская)	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	16 Не выявленная, неустановленная причина.	Осмотр причины откл. не выявил.	ТО	06.08.2022	05ч45м	06ч05м	00ч20м	повторно вкл.	НС, жилой сектор, быт.	
8	Илекский РУЭС п/с."Мухрановская"(ЦП О)	ф.5(ЦПО)	ТП-14,16,17(ОКЭС)	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	13 Повреждение в ПС и других сетевых организаций	повреждение в сетях ЦПО	МТЗ	07.08.2022	06ч10м	07ч07м	00ч57м	повторно вкл.	Жилой сектор,дом интернат.	
9	Орские КЭС п/с Новоорская-Районная (ВПО)	1 и 2 СШ10 кВ (ВПО)	ф. 6,7,15,16 (ОКЭС)	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	13 Повреждение в ПС и других сетевых организаций	повреждение в сетях ВПО	персонал смежной организации не сообщает	08.08.2022	09ч50м	09ч54м	00ч04м	повторно вкл.	больница, КНС,ЦТП, жилой сектор , быт (Новоорск)	
10	Орские КЭС п/с Гранит (ВПО)	ф.21 (ОКЭС)	ТП-119,117.257 (ОКЭС)	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	13 Повреждение в ПС и других сетевых организаций	повреждение в сетях ВПО	персонал смежной организации не сообщает	08.08.2022	09ч50м	09ч54м	00ч04м	повторно вкл.	жилой сектор	
11	Орские КЭС п/с Заводская(ВПО)	ф.59(ОрПО)	ТП(ОКЭС): 304,229	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	13 Повреждение в ПС и других сетевых организаций	повреждение в сетях ВПО	Земля	08.08.2022	18ч45м	20ч53м	02ч08м	ВПО повторно вкл.	СНТ	
12	Илекский РУЭС п/с."Мухрановская"(ЦП О)	ф. 5 (ОКЭС)	ТП-14,16,17 (ОКЭС)	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	13 Повреждение в ПС и других сетевых организаций	повреждение в сетях ЦПО	МТЗ	09.08.2022	07ч32м	08ч15м	00ч43м	повторно вкл.	Жилой сектор,дом интернат.	

13	г. Оренбург п/с Юго-Восточная (ЦПО)	ф.ЮВ-11 (ОПО)	РП-82 (2СШ 6кВ) (ОКЭС)	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	13 Повреждение в ПС и других сетевых организаций	Повреждение в сетях ЦПО	персонал смежной организации не сообщает	09.08.2022	14ч31м	14ч33м	00ч02м	На РП-82 откл. В ф.ЮВ-11, вкл. СВ-6кВ	ООО "Восток"	В 17ч58м ф.ЮВ-11 вкл. по нормальной схеме
14	г. Оренбург п/с Юго-Восточная (ЦПО)	ф.ЮВ-7 (ОПО)	РП-10 (1СШ 6кВ) (ОПО), ТП-3006 (ОКЭС)	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	13 Повреждение в ПС и других сетевых организаций	Повреждение в сетях ЦПО	персонал смежной организации не сообщает	09.08.2022	14ч31м	15ч38м	01ч07м	ТП-3006 запитали по ф.Кр-23 от п/с Кордонная	Школа, жилой сектор, быт	
15	Оренбург п/с Западная(ЦПО)	ф.З-12(ОПО)	ТП(ОКЭС): 3023(2),3042(1),3026(2),3114(1),3039(2),3054(2),	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	8 Повреждение КЛ	На ТП-250 повреждена кабельная разделка(ОКЭС) в ст. ТП-3023	Земля	09.08.2022	22ч15м	22ч35м	00ч20м	откл. поврежденную КЛ,запитали по ф. В-5	Жилой сектор, Мегафон(резерв),КНС(резерв), котельная(резерв), стоматология(резерв)	КЛ-6кВ ф.3-12 (ОКЭС) от ТП-3023 до ТП-250 восстановлена и вкл 11.08.22г.
16	Оренбург РП-59 (ОКЭС)	1 СШ (ОКЭС)	ф.59-11, 59-9, 59-7, 59-5, 59-3, 59-1 (ОКЭС)	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	15 Прочее	На РП-59 откл в ф.59-15 (ремонтная схема)	МТЗ	10.08.2022	13ч15м	13ч46	00ч31м	РП-59 откл. в ф.59-15 ,запитали по ф.Ив-7	ГИБДД (резерв), морг (резерв), МКД 19 мкр (резерв), магазины.	не корректные показанияТУ яч. Ф.59-15 РП-59
17	Абдулинские КЭС Матвеевский РУЭС п/с Матвеевская (СПО)	ф.Мт-6 (ОКЭС)	ТП-01,02,03,04,05, 06,08,010,020, 017,012,014,016, 015,013 (ОКЭС)	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	11 Попадание птиц, животных под напряжение.	На ТП-017 обнаружили птицу	персонал смежной организации не сообщает	10.08.2022	14ч29м	15ч30м	01ч01м	откл. Р Мт-6-2, ф.Мт-6 вкл.	Водозабор (резерв), Котельная, ЦРБ (резерв), школа, жилой сектор, быт.	в 16ч05м вкл. Р-Мт-6-2, запитали ТП-010,020, 017
18	Абдулинские КЭС ТП-22	ТП-22 (ОКЭС)	ТМ-160 кВА (ОКЭС)	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	1 Повреждение ТМ	Поврежден ТМ-160кВА	ПК-31,5 А фазы "с"	10.08.2022	15ч00м	18ч20м	03ч20м	заменяли ТМ, вкл.	АЭС, АГЭС	
19	Шарлыкский РУЭС п/с Шарлыкская (ЦПО)	ф.5 (ОКЭС)	ТП-9,10,78,21,13,14, 1, 3,4,7,6,34,33,32, 8, 19,26,28,76,31,67, 20,61,22,24,18 (ОКЭС) ТП-63А (абонентская)	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	2 Падение деревьев (веток)	на ВЛ-10 кВ в порлете опор №7-8 в стор. ТП125 упало дерево	персонал смежной организации не сообщает	10.08.2022	18ч44м	19ч48м	01ч04м	убрали дерево с ВЛ. Ф. вкл.	Банк, Налоговая (резерв),школа, 2-котельные (резерв), казначейство, 2-КНС (резерв), маслозавод (резерв), бассейн (резерв), жилой сектор, быт	

20	г. Оренбург РП-59 (ОКЭС)	ф. 59-10 (ОКЭС)	ТП-3056 2СШ,3080 1СШ,(ОКЭС) ТП-1210 2СШ (абонентская)	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	8 Повреждение КЛ	повреждена КЛ-10кВ(ОКЭС) от РП-59 до ТП-3056	ТО	10.08.2022	20ч43м	21ч23м	00ч40м	откл. поврежденную КЛ, ТП запитали с РП-69 ф. 59-10	жилой сектор, стройландия.	
21	Бузулукский КЭС п/с Бузулукская (ЗПО)	ф.Красный флаг-1 (ОКЭС)	ТП-417 (ОКЭС) ТП-124, 126, 232, 122, 410, 416, 444, 457 (абонентские)	2. Воздействие сторонних лиц и организаций.	8 Повреждение КЛ	В результате земляных работ трактор ООО "АСТОН Поволжье" повредил КЛ-6кВ ф.Красный флаг (ОКЭС) от ПП-1 до ТП-122	На ТП-343 откл В от ТО в ст ПП-1	11.08.2022	09ч08м	10ч03м	00ч55м	откл. поврежденную КЛ, вкл В на ТП-343	пром.зона	в12.08.2022 16ч45м вкл. в работу КЛ-6кВ ф.Красный флаг от ПП-1 до ТП-122
22	г.Оренбург п/с Юго-Восточная (ЦПО)	1СШ-6кВ (ЦПО)	РП-82 (2СШ 6кВ), ТП-3005, 3083 (ОКЭС),	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	13 Повреждение в ПС и других сетевых организаций	Повреждение в сетях ЦПО на п/с Юго-Восточная	персонал смежной организации не сообщает	11.08.2022	12ч18м	12ч22м	00ч04м	повторно вкл.	Бизнес центр "Восток" (резерв), НС, дет.сад, жилой сектор, быт.	
23	Шарлыкский РУЭС	ТП-35 (ОКЭС)	ТП-35 (ОКЭС)	1. Воздействие стихийных (погодных) явлений.	14 Повреждение в эл. установках абонентов	В результате пожара ж/д ул.Заречная 21 отключили РТП-35 (ОКЭС)	фидер не отключался	12.08.2022	10ч20м	10ч40м	00ч20м	Откл. ввода 0,4кВ на ж/д, вкл РТП-35	жилой сектор	
24	г.Оренбург п/с Узловая (РЖД)	ф.Уз-2 (РЖД)	ТП-3057 (ОКЭС)	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	13 Повреждение в ПС и других сетевых организаций	Повреждение на п/с Узловая в сетях РЖД	персонал смежной организации не сообщает	12.08.2022	12ч45м	13ч15м	00ч30м	вкл	жилой сектор	
25	Оренбург РП-52 (ОПО)	ф.52-9 (ОПО)	ТП-3103 (2СШ)	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	13 Повреждение в ПС и других сетевых организаций	Повреждена КЛ-10 кВ (ОПО) от РП-52 до ТП-696 ф.52-9	МТЗ	12.08.2022	20ч49м	21ч17м	00ч28м	запитали по ф.52-1	МКД (резерв)	
26	Орские КЭС Новотроицкий РУЭС п/с Город-3(ОКЭС)	ф.12(ОКЭС)	ОКЭС: РП-96 1 СШ(ТП-100(1),107(1),108(1),109,112(1))	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	8 Повреждение КЛ	Повреждена КЛ-6кВ от п/с Город-3 до РП-96(ОКЭС) ф.12	земля	13.08.2022	16ч15м	17ч47м	01ч32м	Вывели поврежденную КЛ, вкл. СВ на РП-96	Жилой сектор, быт	
27	Орские КЭС Домбаровский РУЭС п/с Д-2 (ОКЭС)	ф.17 (ОКЭС)	ТП-190, 165, 171, 152, 229, 267, 169 (ОКЭС)	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	15 Прочее	Производят осмотр электрооборудования	МТЗ	15.08.2022	06ч40м	07ч18м	00ч38м	повторно вкл.	Школа, дет.сад, жильё, быт	

28	г. Оренбург п/с Юго-Западная (ЦПО)	ф.ЮЗ-16 (ОПО)	ТП-3050,3051,3072,3038 (ОКЭС)	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	2 Падение деревьев (веток)	На ВЛ-6 кВ (ОКЭС) упало дерево, на опоре №31-33 повреждены траверсы	Земля	15.08.2022	11ч45м	13ч13м	01ч28м	На ВЛ-6кВ откл. Р-16-1 ф. вкл.	жилой сектор, СНТ, легкая промышленность	без напряжения ТП-3072,3038 (ОКЭС) ТП-1107,1436 (абонентские) 15.08.2022 в 19ч20м ВЛ восстановлена, вкл.
29	Бугурусланские КЭС Асекеевский РУЭС п/с Фрунзе (СПО)	ф.Фр-2 (ОКЭС)	ТП-8,31,53,36,38,9,4,3,56,42,63,64,68,1,5,67,4 0,47,2,65,52,41 (ОКЭС)	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	13 Повреждение в ПС и других сетевых организаций	повреждение на КРУНе -Чк-4 (СПО)	персонал смежной организации не сообщает	15.08.2022	13ч50м	14ч02м	00ч17м	СПО ф. Фр-2 вкл.	больница (резерв) , НС (резерв), жилой сектор	
30	Оренбург п/с Степная (ЦПО)	ф.Ст-28 (ОПО)	РП-39 (2 СШ) (ОПО) ТП-3019, 3110, 3098 (2 СШ) (ОКЭС)	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	13 Повреждение в ПС и других сетевых организаций	Повреждение на КВЛ-10 кВ (ОПО) от п/с Степная до РП-39 ф.Ст-28	персонал смежной организации не сообщает	17.08.2022	14ч06м	14ч11м	00ч05м	На РП-39 откл. В ф.Ст-28, запитали по ф.38-1 от РП-38.	Школа, КНС (резерв), КНС, Овоще хранилище, жилой сектор, быт.	
31	Бузулукские КЭС Ташлинский РУЭС п/с Ташлинская (ЗПО)	ф. 6 (ОКЭС)	ТП-601,603,604,605,615,616,619,622,625,627,632,635,633,636,637,638,639,640,641,642,643,644,645,902,903 (ОКЭС) ТП-611, 618, 628,630 (абонентская)	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	15 Прочее	Осмотр причины откл. не выявил.	ТО	17.08.2022	15ч15м	15ч25м	00ч10м	повторно вкл.	Больница (резерв) , Водозабор (резерв), РТПЦ (резерв), жилой сектор, быт.	
32	Оренбург РП-71 (ОПО)	1 СШ 10 кВ (ОПО)	ф.71-9, 71-3, 71-5 (ОКЭС)	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	8 Повреждение КЛ	На РП-71 откл. В ф.П-20. Повреждена КЛ-10 кВ (ОКЭС) от РП-71 до ТП-3219 ф.71-9	персонал смежной организации не сообщает	18.08.2022	15ч45м	16ч30м	00ч45м	ОПО на РП-71 отл. Ф.71-9, ф.П-20	2-КНС (резерв), Жилой сектор, быт.	в 16ч46м откл. поврежденную КЛ, запитали ТП-3147, 3219 (1СШ), 3138 (1 СШ) 19.08.2022 КЛ восстановлена и вкл в 11ч58м
33	Бузулукские КЭС п/с Заводская (ЗПО)	ф.Маслозавод (ОКЭС)	ТП-29, 393, 79, 149, 206, 529 (ОКЭС) ТП-440, 145, 104, 146, 350, 441, 369, 159, 153, 471 2СШ (абонентские)	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	15 Прочее	Осмотр причины откл. не выявил.	ТО	19.08.2022	09ч58м	10ч10м	00ч12м	повторно вкл.	Жилье, пром.зона	
34	г.Оренбург РП-75 (ОПО)	ф.75-8 (ОПО)	ТП-3180, 3159 (ОКЭС)	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	13 Повреждение в ПС и других сетевых организаций	Осмотр причины откл. не выявил.	ТО	19.08.2022	12ч17м	12ч20м	00ч03м	повторно вкл.	НС (резерв), жилой сектор	

35	г.Оренбург РП-75 (ОПО)	ф.75-8 (ОПО)	ТП-3180, 3159 (ОКЭС)	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	13 Повреждение в ПС и других сетевых организаций	В результате осмотра ВЛ-10кВ обнаружили птицу на Р.33-10-2 (ОПО)	ТО	19.08.2022	12ч25м	13ч54м	01ч29м	Произвели осмотр ВЛ, вкл	НС (резерв), жилой сектор	
36	Медногорский РУЭС п\с Медногорская-Городская(ВПО)	ф.3(ОКЭС)	ТП(ОКЭС): 33,34,35,36,38,39,311,312,313,314,310,315,316, РП-4(1СШ)	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	8 Повреждение КЛ	Повреждена КЛ-10кВ(ОКЭС) от ТП-39 до РП-4	Земля	21.08.2022	08ч11м	08ч38м	00ч27м	Вывели поврежденную КЛ, вкл. СВ на РП-4, вкл. ф.3	Больница(резерв), котельная(резерв), жилой сектор, быт	КЛ-10кВ(ОКЭС) от ТП-39 до РП-4 восстановлена и вкл в 21ч09м 30.08.22г.
37	Орские КЭС Новотроицкий РУЭС п\с Город-3(ОКЭС)	ф.26 (ОКЭС)	ТП-71, 68, 65, 81, 75 (ОКЭС)	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	8 Повреждение КЛ	Повреждена КЛ-6 кВ (ОКЭС) от ТП-71 до ТП-68	МТЗ	21.08.2022	20ч40м	21ч54м	01ч14м	Вывели поврежденную КЛ, запитали 5-ТП	Жилой сектор, быт.	28.08.22 восстановлен
38	Оренбург п/с 9 Января (ЦПО)	1-2 СШ (10 кВ) (ЦПО)	ТП-3126, 3127, 3128, 3096 (ОКЭС)	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	13 Повреждение в ПС и других сетевых организаций	Повреждение в сетях Газпромэнерго	персонал смежной организации не сообщает	22.08.2022	06ч00м	06ч15м	00ч15м	Газпромэнерго запитали п/с 9 Января	Жилой сектор, быт.	
39	Оренбург РП-56(ОПО)	ф.56-8(ОПО) РП-40(1СШ) ремонтная схема	ТП(ОКЭС):3119(2СШ), 3301(2СШ), 3302(2СШ)	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	13 Повреждение в ПС и других сетевых организаций	Повреждение в сетях ОПО. Не селективная работа защиты. При повреждении ф.40-1(ОПО) отключился ф. 56-8 на РП-56(ОПО)	ТО	22.08.2022	15ч28м	15ч50м	00ч22м	ОПО вывели поврежденный участок, повторно вкл	Жилой сектор, прокуратура (резерв), быт	
40	Медногорский РУЭС п\с Медногорская-Районная(ВПО)	ф.МР-43(ОКЭС)	ТП(ОКЭС):463,431,465, 467,466,432,469	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	15 Прочее	Отключили фидер для тушения пожара в охранной зоне ВЛ-6кВ	выпавших блинкеров нет	22.08.2022	17ч26м	18ч06м	00ч40м	Отключили реклоузер №2, ТП запитали по ф.46	Жилой сектор, быт.	После тушения пожара вкл ф.МР-43 по норм.схеме в 21ч04м
41	Оренбург п/с Ростоши (ЦПО)	ф.Рш-1 (ОКЭС)	ТП-3017 (ОКЭС)	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	13 Повреждение в ПС и других сетевых организаций	На ВЛ-10 кВ ф.Рш-1 откл.В-Рш-1-1. повреждение в сетях ОПО	ТО	23.08.2022	11ч03м	11ч05м	00ч02м	повторно вкл.	жилой сектор	



42	Орские КЭС Гайский РУЭС РП-2 (ОКЭС)	ф.16 (ОКЭС)	ТП-18,19 (ОКЭС)	2. Воздействие сторонних лиц и организаций.	8 Повреждение КЛ	при проведении благоустройства территории ООО СпецСервис повреждена КЛ-6 кВ (ОКЭС) от РП-2 до ТП-19	выпавших блинкеров нет	24.08.2022	10ч53м	10ч53м	00ч00м	на РП-2 яч. ф.16 была выведена в ремонт по заявке РЗА, КЛ была без напряжения	абоненты не отключались	
43	Бузулукские КЭС п/с Бузулукская (МЭС)	ф. Тех.училище (ОКЭС)	ТП(ОКЭС): 237(1СШ), 234(2СШ), 102,144	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	8 Повреждение КЛ	Повреждена КЛ-6кВ от ТП-144 до ТП-87(ОКЭС)	ТО	24.08.2022	20ч44м	21ч10м	00ч26м	Повторно вкл. до ТП-234(головную КЛ), вывели поврежденный участок, запитали абонентов	Налоговая, жилой сектор,быт	В 22ч27м запитали все ТП. Восстановили КЛ-6кВ от ТП-144 до ТП-87(ОКЭС) и вкл ф.Тех.училище по норм.схеме в 14ч30м 30.08.22г.
44	Оренбург РП-63(ОПО)	ф.63-1(ОКЭС)	ТП(ОКЭС):3097(1СШ), 3291(1СШ),3292(1СШ), 3293(1СШ) Абонентские: 1801(1СШ),1659(1СШ), 504(1СШ)	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	8 Повреждение КЛ	ТП-3291 повреждена кабельная перемычка от РУ-10кВ до ТМ-2(ОКЭС)	фидер не отключался	24.08.2022	21ч50м	22ч25м	00ч35м	Вывели поврежденный участок, 2СШ запитали от ТМ-1 в РУ-0,4кВ	Жилой сектор, быт.	25.06.22 в 14ч54м устранили повреждение вкл. ТМ-2 на ТП-3291
45	Орские КЭС Гайский РУЭС п/с ГПП-1 УМП (Абонентская)	ф.48 (ОКЭС)	ЦРП-4 (3СШ 10кВ), КТП-65(1СШ), ТП-7-я Школа (1 СШ) (ОКЭС)	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	8 Повреждение КЛ	повреждена КЛ-10 кВ (ОКЭС) от ЦРП-4 до КТП-65 ф.19	Земля	25.08.2022	15ч50м	16ч20м	00ч30м	откл. поврежденную КЛ, на ЦРП-4 вкл. СР-10 кВ между 2 и 3 СШ, на п/с ГПП-1 УМП ф.48 вкл.	Школа (резерв), жилой сектор, быт.	восстановлена 29.08.
46	Орские КЭС РП-18 (ОрПО)	ф.14 (ОрПО)	ТП-242 (ОКЭС)	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	8 Повреждение КЛ	Повреждена КЛ-10 кВ (ОКЭС) от ТП-242 до ТП-186	персонал смежной организации не сообщает	26.08.2022	11ч40м	12ч30м	00ч50м	откл. поврежденную КЛ, ф.14 вкл.	Жилой сектор	
47	Сорочинские КЭС ТП-83 (ОКЭС)	РУ-10 кВ (ОКЭС)	ТП-83 (ОКЭС)	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	11 Попадание птиц, животных под напряжение.	РУ-10 кВ попала кошка под напряжение	ПК	27.08.2022	05ч10м	06ч38м	01ч28м	убрали кошку, заменили ПК, ТП вкл.	жилой сектор	
48	Бузулукский КЭС Грачевский РУЭС п/с Грачевская (ЗПО)	ф.2 (ОКЭС)	ТП-221, 201, 202, 213, 219, 211, 224, 206, 220, 218, 214, 205, 216, 215, 222, 213, 223, 204, 115, 226, 225 1СШ, 217 2СШ (ОКЭС)	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	8 Повреждение КЛ	Повреждена каб.разделка КЛ-10кВ (ОКЭС) ф.2 от опоры 69 до ТП-225	ТО	28.08.2022	15ч30м	16ч10м	00ч40м	Вывели поврежденный участок КВЛ от ТП-225 до ТП-217, вкл ф.2, на ТП-217 и ТП-225 вкл СРВ	Больница (резерв), жильё, быт	
49	Орские КЭС Новотроицкий РУЭС п/с Город-2(ОКЭС)	ф.17 (ОКЭС)	ТП(ОКЭС): 10,10А,9,7,5,17,22,ЛБ, ЛА, Насосная	2. Воздействие сторонних лиц и организаций.	8 Повреждение КЛ	При производстве согласованных работ УК повредила КЛ-6кВ от ТП-7 до ТП-5(ОКЭС)	ТО	29.08.2022	10ч14м	11ч23м	01ч09м	Вывели поврежденный участок, вкл. ф.17.ТП-5 запитали по резерву	Жилой сектор, быт, д\сад, насосная, поликлиника	ТП-5 вкл. в 11ч58м. Восстановлена 30.08

50	Оренбург п\с Южная(ЦПО)	ф.Ю-4(ОПО)	ТП(ОКЭС): 3025	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	13 Повреждение в ПС и других сетевых организаций	Повреждена КЛ-6кВ от ТП-65 до ТП-3025(ОПО)	ТО	29.08.2022	14ч00м	15ч25м	01ч25м	Вывели поврежденный участок, запитали ТП-3025	Жилой сектор,быт, училище, церковь	
51	Оренбург РП-56(ОПО)	ф.56-4(ОПО)	ТП(ОКЭС): 3119(1СШ)	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	13 Повреждение в ПС и других сетевых организаций	Повреждение в сетях ОПО	ТО	29.08.2022	16ч05м	16ч35м	00ч30м	Вывели поврежденный участок, запитали ТП-3119(1СШ)	Покуратура(резерв), быт	
52	Кувандыкский РУЭС РП-1 (АО "Криолит")	ф.61 (ОКЭС)	ТП-101,102,103,104,105,106,107,108,109,110,111(1СШ) (ОКЭС)	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	1 Повреждение ТМ	На ТП-104 поврежден ТМ-400кВА	персонал смежной организации не сообщает	29.08.2022 30.08.2022	23ч07м	00ч37м	01ч30м	на ТП-104 вывели в ремонт ТМ, ф.61 вкл.	ЦРБ (резерв), Котельная, 3-КНС (резерв), КНС, Пенсионный фонд, жилой сектор, быт.	30.08.22 в 06ч22м на ТП-104 подкл. ДГУ. В 13ч18м заменили ТМ и вкл.
53	Оренбург п\с Степная(ЦПО)	ф.СТ-12(ОКЭС)	РП(ОКЭС):68(2СШ)	2. Воздействие сторонних лиц и организаций.	8 Повреждение КЛ	при производстве земельных работ повреждена КЛ-10кВ (ОКЭС) от п\с Степная до РП-68 ф.СТ-12	Земля	30.08.2022	16ч25м	16ч26м	00ч01м	На РП-68 нагрузку перевели на ф.59-16. Вывели поврежденную КЛ	Жилой сектор, быт	КЛ-10кВ (ОКЭС) ф.Ст-12 от п\с Степная до РП-68 восстановлена и вкл в 21ч44м 30.08.22г.
54	Орские КЭС п/с Новгородская (ВПО)	ф.16(ОрПО)	РП-8 (ОКЭС) ТП-195,181,189 (ОКЭС) ТП-188,190 (абонентские)	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	13 Повреждение в ПС и других сетевых организаций	для отыскания "земли " ВПО на п/с Новгородская откл. ф. 16, повторно ф. не дался включению	персонал смежной организации не сообщает	31.08.2022	12ч21м	13ч00м	00ч39м	ВПО на п\с Новгородская вкл. ф. 16	СНТ	
55	Орские КЭС Новотроицкий РУЭС п/с Город-2 (ОКЭС)	ф.24 (ОКЭС)	ТП-Салют,15/1,15/2,29-Столовая,дом культуры,14 квартал,9 квартал	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	8 Повреждение КЛ	повреждена КЛ-6 кВ №1 (КЛ спаренная) от п/с Город-2 до ТП-Салют	ТО	31.08.2022	14ч35м	15ч40м	01ч05м	отключили поврежденную КЛ, ф. вкл.	жилой сектор	
56	Сорочинские КЭС п\с Сорочинская (МЭС)	ф.8 (ОКЭС)	ТП-12,28,52,57,64,80,81,82,83,151,153,175,208,214,74(ОКЭС) ТП-160,185,188 (абонентские)	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	15 Прочее	Производят осмотр электрооборудования	Земля	31.08.2022	14ч46м	14ч46м	время срабатывания АПВ	время срабатывания АПВ	ОРТПЦ (резерв) КНС (резерв) жилой сектор	

57	г. Оренбург РП-54 2СШ (ОПО)	ф 54-2 (ОПО)	ТП-3065 (ОКЭС)	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	13 Повреждение в ПС и других сетевых организаций	ОПО для отыскания земли на РП-54 откл. ф 54-4	Земля	31.08.2022	15ч51м	16ч19м	00ч28м	повторно вкл.	жилой сектор, АГЭС, быт	повреждение на ф.54-10 (ОПО)
58	Орские КЭС Новотроицкий РУЭС п/с Город-2 (ОКЭС)	ф.21 (ОКЭС)	ТП-НС №2 (ОКЭС)	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	15 Прочее	Бригада ОКЭС откл. ф. 21 . Производят осмотр эл. Оборудования	Земля	31.08.2022	17ч00м	—	—	—	насосная (резерв)	НС- запитали по резервной схеме
59	г. Оренбург п/с Береговая (ЦПО)	ф.Б-21 (ОПО)	ТП-3036 (ОКЭС)	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	13 Повреждение в ПС и других сетевых организаций	Повреждена 2хКЛ-6кВ (ОПО) от п/с Береговая до ТП-3036 и от ТП-3036 до ТП-400	ТО	31.08.2022	22ч50м	23ч55м	01ч05м	Вывели поврежденный участок, ТП-3036 запитали по ф.Ю-4	Кадетский корпус, семинария, ГК, КНС	
60	г. Оренбург п/с Береговая (ЦПО)	ф.Б-23 (ОПО), РП-5 1СШ (ОПО)	ТП-3007 1СШ (ОКЭС)	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	13 Повреждение в ПС и других сетевых организаций	Повреждение в сетях ОПО	Земля	31.08.2022 01.09.2022	22ч50м	00ч01м	01ч11м	Вывели поврежденный участок, РП-5 запитали по ф.5-5	Спид лаборатория (резерв), общежитие (резерв), стоматология (резерв)	

	№ по классификатору	Признаки				
		1 Воздействие стихийных (погодных) явлений.	2 Воздействие сторонних лиц и организаций.	3 Нарушение организационного характера (ошибочные действия)	4 Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	5 Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.
Причины	1 Повреждение ТМ	да	да	да	да	нет
	2 Падение деревьев (веток)	да	да	да	да	нет
	3 Обрыв (схлест) провода	да	да	да	да	нет
	4 Повреждение изоляторов на ВЛ	да	да	да	да	нет
	5 Повреждение опоры	да	да	да	да	нет
	6 Наличие «Земли»	да	да	да	да	нет
	7 Повреждение ОПН, РВП	да	да	да	да	нет
	8 Повреждение КЛ	да	да	да	да	нет
	9 Повреждение изоляторов на ТП	да	да	да	да	нет
	10 Дефект контакта	да	да	да	да	нет
	11 Попадание птиц, животных под напряжение	нет	нет	нет	да	нет
	12 Неправильная работа РЗА.	нет	нет	нет	да	нет
	13 Повреждение в ПС и других сетевых организаций	да	да	да	нет	да
	14 Повреждение в эл. установках абонентов	да	да	да	нет	да
	15 Прочее	да	да	да	да	нет
	16 Не выявленная, неустановленная причина	да	нет	нет	да	нет

ТО  
 МТЗ  
 Земля  
 выпавших блинкеров нет  
 ТО, АПВ успешно  
 ТО, АПВ не успешно  
 ПК  
 персонал смежной организации не сообщает  
 фидер не отключался