

1.4. Уровень физического износа объектов электросевого хозяйства
ГУП "ОКЭС"

№ п/п	Наименование показателя	2020	2021	Динамика изменения показателя
		%	%	%
1	Коэффициент износа по всему эксплуатируемому имуществу	42,03	42,67	101,51
	<i>в том числе</i>			
1.1	<i>по уровню ВН</i>	6,1	23,5	100,00
1.1.1	Силовое оборудование ПС110 кВ	6,5	38,0	100,00
1.1.2	ВЛ-110 кВ	5,8	17,7	100,00
1.1	<i>по уровню СН1</i>	28,3	34,7	123,00
1.1.1	Силовое оборудование ПС 35 кВ	34,9	55,0	157,40
1.1.2	ВЛ-35 кВ	6,9	11,0	100,00
1.2	<i>по уровню СН2</i>	40,8	42,1	103,19
1.2.1	ВЛ-6-10 кВ	46,8	49,3	105,33
1.2.2	КЛ-6-10 кВ	29,9	30,9	103,35
1.2.3	Силовое оборудование ТП(РП)-10/0,4 кВ	35,5	35,3	99,69
1.3	<i>по уровню НН</i>	36,8	37,3	101,44
1.3.1	ВЛ-0,4 кВ	42,1	43,9	104,17
1.3.2	КЛ-0,4 кВ	22,9	22,1	96,72