

**Данные об аварийных отключениях по границам территориальных зон деятельности организации, вызванных авариями или внеплановыми отключениями объектов электросетевого хозяйства, с указанием даты аварийного отключения объектов электросетевого хозяйства и включения их в работу, причин аварий (по итогам расследования в установленном порядке) и мероприятий по их устранению по ГУП "ОКЭС" Апрель 2022 г.  
название (филиал, РУЭС) ОГУ КЭС**

№ п.п.	Наименование электроустановки		Признак нарушения	Причина нарушения	Дополнительная информация по причинам нарушений	Срабатывание коммутации (защ. у.-ва)	Дата	Время откл.	Время вкл.	Длительность перерыва электроснабжения	Принятые меры	Отключенные потребители (эл.установки)	Примечание
	ТП	№ группы											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Бугурусланские КЭС ТП-2(ОКЭС)	гр-Комунистическая (ОКЭС)	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	14 Повреждение в эл. установках абонентов	повреждение в ВРУ ж/д Комунистическая д.45	АВ-160А	01.04.2022	12ч50м	15ч00м	02ч10м	устранили повреждение в ВРУ ж/д, гр вкл.	жилой сектор, быт	
2	Орские КЭС Гайский РУЭС ТП-33(ОКЭС)	гр. Челябинская д.128А (ОКЭС)	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	8 Повреждение КЛ	повреждена КЛ-0,4кВ (ОКЭС) от ТП-33 до ж/д ул. Челябинская 128А	ПН-250А	02.04.2022	16ч21м	02ч20м	09ч59м	запитали ж/д по временному СИП	жилой дом	Производят согласование земляных работ с администрацией
3	Сорочинские КЭС ТП-13 (ОКЭС)	гр. 1 (ОКЭС)	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	15 Прочее	Произвели осмотр ВЛ. Причины отключения не выявили. Нагрузка А-20А В-15А С-20А	АВ-125А	02.04.2022	18ч48м	19ч08м	00ч20м	повторно включили АВ	скважина, жилой сектор	

4	Сорочинские КЭС ТП-13 (ОКЭС)	гр. 1 (ОКЭС)	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	14 Повреждение в эл. установках абонентов	Повреждение КЛ-0,4кВ абонента	АВ-125А	02.04.2022	19ч36м	20ч10м	00ч34м	Откинули поврежденную КЛ на опоре в ст. скважины, вкл АВ	скважина (в резерве), жилой сектор	
5	Бугурусланские КЭС КТП-125(ОКЭС)	гр.Уличное освещение(ОКЭС)	2. Воздействие сторонних лиц и организаций.	5 Повреждение опоры	ДТП. Повреждена железная опора №17.	Группа не отключалась.	02.04.2022	23ч00м	—	—	Будут производить замену опоры.	Уличное освещение.	
6	Абдулинские КЭС ТП-102 (ОКЭС)	гр.3 (ОКЭС)	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	15 Прочее	Произвели осмотр ВЛ. Причины откл не выявили. Нагрузка А-50А В-70 С-60А	АВ-80А	04.04.2022	21ч44м	22ч00м	00ч16м	повторно включили АВ	жилой сектор	
7	Бугурусланские КЭС Северный РУЭС ТП-СВ-1-19 (ОКЭС)	гр. 2 (ОКЭС)	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	15 Прочее	поврежден АВ-160 А	Группа не отключалась.	09.04.2022	11ч30м	12ч55м	01ч25м	абонентов запитали с резервной группы	аптека, кафе	

8	Сорочинские КЭС ТП-77 (ОКЭС)	гр.№1 (ОКЭС)	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	14 Повреждение в эл. установках абонентов	По ул. Днепровской дивизии №121 повреждён вводной провод Сип.	Повреждён ПН-160А фазы "В"	09.04.2022 10.04.2022	22ч45м	04ч16м	05ч31м	На ВЛИ-0,4кВ опора №4-17 отключили повреждённую фазу "В", заменили повреждённый ПН фазы "В", вкл.	Жилой сектор.	В 06ч50м у абонента по ул. Днепровская дивизия №121 устранили повреждение, на опоре №4-17 подключили фазу "В".
9	Орские КЭС Гайский РУЭС ТП-27(ОКЭС)	гр. Ул. Ленина 54А (ОКЭС)	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	8 Повреждение КЛ	повреждена КЛ-0,4кВ (ОКЭС) от ТП-27 до ж\д ул. Ленина 54 А	ПН-250А фазы "В"	11.04.2022	12ч35м	15ч50м	03ч15м	Произвели монтаж временного СИП-0,4 кВ	Многоквартирный дом	Место повреждение КЛ-0,4кВ до МКД найдено 13.04.22г.
10	Орские КЭС Новотроицкий РУЭС ТП-108(ОКЭС)	гр.26(ОКЭС)	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	8 Повреждение КЛ	Повреждена КЛ-0,4кВ(ОКЭС) до ж\д 9-эт	3 ПН-250А	11.04.2022	21ч45м	23ч10м	01ч25м	Вывели поврежденную КЛ, подключили резервную КЛ	Многоквартирный ж\д 9 этажей	Место повреждение КЛ-0,4кВ до МКД найдено 13.04.22г.
11	г.Оренбург ТП-3073 (ОКЭС)	гр.№9 Салмышская 58/2 АВР (ОКЭС)	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	8 Повреждение КЛ	Повреждена КЛ-0,4кВ (ОКЭС) от ТП-3073 до ВРУ МКД Салмышская 58/2 АВР	2хПН-250А по ф.В и С	14.04.2022	10ч27м	10ч27м	00ч00м	Вывели поврежденную КЛ, МКД Салмышская 58/2 запитали по резерву от ТП-3074	МКД Салмышская 58/2 (резерв)	18.04.2022 15ч38м КЛ восстановлена, вкл.

12	Орские КЭС Гайский РУЭС ТП-29(ОКЭС)	гр.№7 Молодёжная 71 (ОКЭС)	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	8 Повреждение КЛ	Повреждена КЛ-0,4кВ (ОКЭС) от ТП-29 до ВРУ МКД ул. Молодёжная 71	2хПН-250А фазы "В" и "С"	14.04.2022	15ч10м	15ч50м	00ч40м	Запитали по временному СИП-0,4 кВ от ТП-29	5этаж МКД Молодёжная 71	
13	Орские КЭС Гайский РУЭС ТП-49(ОКЭС)	гр.№3 Пер. Больничный 6А (ОКЭС)	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	8 Повреждение КЛ	Повреждена КЛ-0,4кВ (ОКЭС) от ТП-49 до ВРУ МКД пер. Больничный 6А	ПН-250А фазы "В"	14.04.2022	18ч00м	19ч00м	01ч00м	Запитали через кабельную перемычку от ВРУ МКД Больничный 8А	5этаж МКД Пер. Больничный 6А	
14	Саракташский РУЭС ТП-263 (ОКЭС)	гр.1 (ОКЭС)	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	4 Повреждение изоляторов на ВЛ	На ВЛ-0,4кВ гр.1 (ОКЭС) оп.№29 сорвало изолятор с крепления	ПН-160А фазы "С"	14.04.2022	18ч55м	20ч15м	01ч20м	На ТП-263 заменили изолятор, ПН, вкл гр.1	жилой сектор	
15	Абдулинские КЭС ТП-105 (ОКЭС)	гр.3 (ОКЭС)	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	15 Прочее	На ВЛ-0,4кВ гр.3 (ОКЭС) оп.№45 фазный провод косался заземляющей скобы	АВ-80А	15.04.2022	16ч40м	18ч57м	02ч17м	Устранили повреждение , гр вкл.	Жилой сектор	
16	Орские КЭС Гайский РУЭС ТП-45 (ОКЭС)	1СШ-0,4кВ	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	10 Дефект контакта	На ТП-45 (ОКЭС) на вводном АВ-1000А по 1СШ-0,4кВ отгорел контакт ф.В	не откл	22.04.2022	15ч20м	16ч00м	00ч40м	На ТП-45 Вывели вводной АВ, запитали через ТМ-2	Жильё, быт	

17	Абдулинские КЭС ТП-107(ОКЭС)	гр. 2(ОКЭС)	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	3 Обрыв (схлест) провода	Обрыв ВЛ-0,4кВ в пролете опор № 4-5	не откл	23.04.2022	18ч15м	19ч10м	00ч55м	устранили повреждение, вкл. гр.№2	Жилой сектор	
18	Орские КЭС ТП-1001 (ОКЭС)	гр.3 (ОКЭС)	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	8 Повреждение КЛ	Повреждена КЛ-0,4кВ (ОКЭС) от ТП-1001 до МКД Краснофлотская 7	2хПН-250А	25.04.2022	14ч40м	15ч22м	00ч42м	Запитали МКД по резерву с гр.№8	МКД Краснофлотская 7	28.04.2022 КЛ-0,4кВ восстановлена,включена в 17ч00м.
19	Орские КЭС ТП-160 (ОКЭС)	гр.12 (ОКЭС)	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	8 Повреждение КЛ	Повреждена КЛ-0,4кВ (ОКЭС) от ТП-160 до ж/д пер.Азовский 5-7	АВ	26.04.2022	14ч03м	15ч55м	01ч52м	Запитали ж/д по временному СИП от ТП-402 гр.2	ж/д Азовский 5-7	29.04.2022 КЛ-0,4кВ восстановлена,включена в 15ч15м.
20	Бугурусланские КЭС ТП-102 (ОКЭС)	гр.Интернациональная (ОКЭС)	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	15 Прочее	Пожар в ж/д ул.Интернациональная 29	Группа не отключалась.	28.04.2022	06ч45м	07ч30м	00ч45м	вкл. гр.Интернациональная	Жилой сектор, быт.	

Данные об аварийных отключениях по границам территориальных зон деятельности организации, вызванных авариями или внеплановыми отключениями объектов электросетевого хозяйства, с указанием даты аварийного отключения объектов электросетевого хозяйства и включения их в работу, причина аварий (по итогам расследования в установленном порядке) и мероприятий по их устранению по ГУП "ОКЭС" Апрель 2022 г.  
название (филиал, РУЭС) ОГУ КЭС

№ п.п.	Наименование электроустановки			Признак нарушения	Причина нарушения	Дополнительная информация по причинам нарушений	Срабатывание коммутации (защ. у.-ва)	Дата	Время откл.	Время вкл.	Длительность перерыва электроснабжения	Принятые меры	Отключенные потребители (эл.установки)	Примечание
	ПС или РП	№фид	№ТП											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Орский КЭС, Новотроицкий РУЭС п/с."Город-3"(ОКЭС)	ф.33(ОКЭС)	РП-102 2-СШ 6кВ,ТП-105,106,111(ОКЭС). ТП-НС№4(ООО"УКХ").	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	8 Повреждение КЛ	Повреждена КЛ-6кВ(ОКЭС) от п/с."Город-3" до РП-102.	МТЗ	01.04.2022	00ч27м	04ч20м	03ч53м	Откл. повр. участок, ф.33 запитали с РП-90.	НС-есть резерв, жилой сектор, быт.	КЛ восстановлена 08.04.22 в 18ч08м
2	Сорочинские КЭС п/с Промбаза (ОренбургНефть)	ф.1 (ОКЭС)	ТП-51,163,221 (абонентские)	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	14 Повреждение в эл. установках абонентов	произвели осмотр ВЛ-10 кВ (ОКЭС) повреждений нет	ТО	01.04.2022	10ч12м	10ч12м	Время срабатывания АПВ	Время срабатывания АПВ	водозабор (резерв)	
3	Кувандыкский РУЭС РП-2 (ОКЭС)	ф.12 (ОКЭС)	ТП-309,310,312,313,314,316,317,318 (ОКЭС)	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	8 Повреждение КЛ	повреждена КЛ-10кВ(ОКЭС) от РП-2 до Р-12-5	земляная защита	01.04.2022	12ч20м	13ч45м	01ч25м	отключили поврежденную КЛ, ф.12 запитали с п/с Кувандыкская ф.6	котельная (резерв) администрация, жилой сектор. Восстановили поврежденную КЛ и вкл по норм.схеме в 20ч27м 02.04.22г.	
4	г.Оренбург РП-41(ОКЭС)	ф.41-10(ОКЭС)	ТП-2080,2081,2065(абонентские).	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	13 Повреждение в ПС и других сетевых организаций	Повреждение в смежной сетевой организации.	ТО	01.04.2022	20ч16м	21ч14м	00ч58м	Откл.повр. участок, ф.41-10 на РП-41 вкл.	Промзона.	
5	Абдулинские КЭС РП-2 (ОКЭС)	ф.Город-3 (ОКЭС)	ТП-117, 40, 61, 67, 68, 69, 80, 81, 9/1, 91 (ОКЭС)	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	11 Попадание птиц, животных под напряжение.	На КТП-67 (ОКЭС) попадание кошки в СШ-10кВ	МТЗ, АПВ успешно, на ТП-67 сгорело ПК ф.С	02.04.2022	20ч50м	20ч50м	00ч00м	АПВ успешно	Скважина (резерв), жилой сектор, быт	На ТП-67 заменили ПК, вкл в 21ч20м

6	Оренбург п/с Ростоши (ЦПО)	ф.Рш-1 (ОКЭС)	ТП-3017 (ОКЭС)	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	13 Повреждение в ПС и других сетевых организаций	На ВЛ-10 кВ откл. реклоузер В-Рш-1-1. Повреждение в сетях ОПО	На п/с Ростоши ф. Рш-1 не откл.	03.04.2022	14ч48м	15ч37м	00ч49м	ОПО откл КРУН 33-9-1, 33-9-2, вкл. реклоузер В-Рш-1-1	Жилой сектор.	КРУН 33-9-1 вкл. в 15ч56м, КРУН 33-9-2 вкл. в 17ч49м
7	Оренбург п/с Ростоши (ЦПО)	ф.Рш-1 (ОКЭС)	ТП-3017 (ОКЭС)	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	13 Повреждение в ПС и других сетевых организаций	Повреждение в смежной сетевой организации "ЭнергоХолдинг" на ТП-1721	На п/с Ростоши ф. Рш-1 не откл. На ВЛ-10 кВ откл. реклоузер В-Рш-1-1.	03.04.2022	19ч30м	19ч40м	00ч10м	Откл РТП-1721, вкл. реклоузер В-Рш-1-1	Жилой сектор.	
8	Акбулакский РУЭС п/с Карасаевская (ЦПО)	ф.1 (ЦПО)	ТП-201 (ОКЭС)	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	13 Повреждение в ПС и других сетевых организаций	Повреждение в сетях ЦПО	земляная защита	03.04.2022	21ч05м	01ч29м	04ч24м	устрашили, вкл	Ул.освещение и сторожка заповедника	
9	Оренбург п/с Аэропорт (ЦПО)	ф.А-5 (ОПО)	ТП-3077, 3092, 3093 (ОКЭС)	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	14 Повреждение в эл. установках абонентов	Повреждение на абонентском участке	Земля	04.04.2022	17ч47м	18ч57м	01ч10м	ОПО откл. поврежденный участок, ф.А-5 вкл.	Жилой сектор.	
10	Оренбург РП-50 (ОПО)	ф.50-8 (ОКЭС)	ТП-3117 (1СШ) (ОКЭС) ТП-1760 (1 СШ), 3116 (2 СШ), 1759 (1 СШ), 1942 (1СШ), 5004 (1СШ) (абонентские)	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	15 Прочее	ТП-3116 (2 СШ 10 кВ) заливает водой. Дождь.	ОПО не сообщает	06.04.2022	20ч40м	21ч58м	01ч18м	На ТП-3116 откл. 2СШ 10 кВ, РУ-0,4 кВ нагрузка переведена на Т-1, ф.50-8 вкл.	Жилой сектор, быт.	"Оренэлектрострой" на ТП-1759 (1 СШ), 1942 (1СШ), 5004 (1СШ) в РУ-0,4 кВ нагрузку перевели на Т-2 в 23ч09м
11	Оренбург РП-50 (ОПО)	ф.ЮВ-46 (ОПО)	РП-50 (1 СШ) (ОПО) ф.50-8 (ОКЭС)	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	13 Повреждение в ПС и других сетевых организаций	Повреждение в сетях ОПО	ОПО не сообщает	06.04.2022	20ч40м	21ч15м	00ч39м	ОПО запитали 2 СШ по ремонтной схеме	Жилой сектор, быт.	
12	Соль- Илецкий РУЭС п/с Соль-Илецкая(ЦПО)	ф.СИ-10(ОКЭС)	ТП(ОКЭС): 105,120,115,121,169,165,166,14 1,178,131,133,129,130,140,134, 72-214(абонентская)	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	13 Повреждение в ПС и других сетевых организаций	Повреждение в сетях ЦПО	Земля	07.04.2022	16ч34м	17ч04м	00ч30м	Запитали участок ОКЭС после ПУС-1 от ф. 2-3	Жилой сектор, телевышка(резерв), сельхоз предприятия	

13	Кувандыкский РУЭС п/с Кувандыкская(ВПО)	ф.7(ОКЭС)	ТП: 701,702,703,704,705,706,708,709,710,711,713,714,715,716,717,718,719,720,721,722,723,724,727,728,731,732,733,734,735,736	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	14 Повреждение в эл. установках абонентов	Повреждена КЛ-10кВ(ЭнергоКонтракт) в ст. абонентской отпайки от опоры №44\б\1 до ТП-704	МТЗ, АПВ не успешно,	08.04.2022	09ч30м	11ч10м	01ч40м	Откл. абонентскую отпайку в ст. ТП-704,703. Фидер 7 включили	Жилой сектор, КНС(резерв),котельная(резерв),школа, д\сад	Без У абонентские ТП-703,704( склады, гаражи). В 18ч55м КЛ восстановлена, ТП запитаны.
14	Амбулакский РУЭС п/с Амбулакская (ЦПО)	ф.Ак-15 (ОКЭС)	ТП-17,20,15,5,35,58,62,27,8,85.9,7,69,3,10,84,68,28,50,49,51 (ОКЭС) ТП-95,100 (абонентские)	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	14 Повреждение в эл. установках абонентов	произвели осмотр ВЛ-10 кВ (ОКЭС) повреждений нет	ТО	09.04.2022	13ч58м	14ч02м	00ч04м	повторно вкл.	котельная (резерв) жилой сектор.	
15	Амбулакский РУЭС п/с Амбулакская (ЦПО)	ф.Ак-1 (ОКЭС)	ТП-22,13,79,24,36,11,70,88,65,32,44,79,12,108,38,103,77,104,94,116,105,40,42,43 (ОКЭС) ТП-99 (абонентская)	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	14 Повреждение в эл. установках абонентов	ТП-99 (абонентская) поврежден опорный изолятор	земляная защита	09.04.2022	13ч58м	14ч19м	00ч21м	на ВЛ-10 кВ откл. Р-1 ф. вкл.	Скважина (резерв), жилой сектор, быт	09.04.2022 в 14ч41м откл. ТП-99 (Абонентская) ф. полностью вкл.
16	Беляевский РУЭС п/с."Беляевская"(ЦПО)	1-2 СШ 10кВ	ф.2,ф.3,ф.5(ОКЭС).ф.1(ЦПО).	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	13 Повреждение в ПС и других сетевых организаций	Отключилась ВЛ-110кВ(ЦПО) от п/с."Саракташская" до п/с."Дубенская".	ЦПО не сообщает	10.04.2022	01ч34м	02ч09м	00ч35м	п/с."Беляевская" запитали по ВЛ-35кВ от п/с."Карагач".	р.ц. Беляевка.	
17	г. Оренбург п/с Юго-Восточная (ЦПО)	ф.ЮЗ-16	ТП-3005 1 и 2 СШ(ОКЭС)	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	13 Повреждение в ПС и других сетевых организаций	повреждена КЛ 10 кВ(ОПО) от п/с Юго-Восточная до Р-16-1	МТЗ	10.04.2022	16ч00м	16ч43м	00ч43м	на ТП-3005 откл. ВН в стор. ТП-271, вкл. ВН в стор. ТП-170	Н/С , жилой сектор	
18	Оренбург п/с Юго Восточная (ЦПО)	ф.ЮВ-11 (ОПО)	РП-82 (2СШ) (ОКЭС)	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	8 Повреждение КЛ	Повреждена КЛ-6 кВ (ОПО) от п/с Юго Восточная до РП-82 ф.ЮВ-11	Земля	11.04.2022	08ч15м	08ч16	00ч01м	на РП-82 откл. В ф.ЮВ-11, вкл. СВ 6 кВ	Абоненты ОПО	КЛ-6 кВ от п/с Юго Восточная до РП-82 ф.ЮВ-11 вкл. 12.04.2022 в 09ч48м
19	Оренбург п/с Юго Западная (ЦПО)	ф.ЮЗ-9 (ОКЭС)	ТП-3118 (ОКЭС) ТП-1110, 1439,1758, 5003, 1034, 1871, 1872, 1473 (Абонентские)	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	13 Повреждение в ПС и других сетевых организаций	На участке ВЛ-6кВ(Энергозащита) ветки касались провода	Земля	11.04.2022	17ч30м	20ч13м	02ч43м	Энергозащита произвела опиловку, вкл. ф. ЮЗ-9	Дачи, ГСК, жилой сектор, быт.	



20	Оренбург РП-64 (ОКЭС)	ф.64-11 (ОПО)	ТП-428, 429, 429 2СШ 430 1СШ (ОПО)	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	8 Повреждение КЛ	Повреждена КЛ-10кВ (ОПО) от ТП-429 до ТП-430	ТО	13.04.2022	10ч51м	11ч23м	00ч32м	Откл. повр. КЛ-10кВ.	Абоненты ОПО	
21	Оренбург РП-64 (ОКЭС)	ф.64-2 (Сети+)	ТП-1877 2СШ, 1878 1СШ, 1946 1СШ 1932 2СШ (Сети+)	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	13 Повреждение в ПС и других сетевых организаций	Повреждена КЛ-10кВ (Сети+ ) от РП-64 до ТП-1877	ТО	13.04.2022	15ч59м	16ч45м	00ч46м	Вывели поврежденную КЛ, ТП-1877 вкл СРВ	Абоненты Сети+	15.04.22 восстановлена и вкл.
22	Сакмарский РУЭС п/с Сакмарская (ЦПО)	ф.Ск-6 (ЦПО)	ТП-83 (ОКЭС)	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	13 Повреждение в ПС и других сетевых организаций	Повреждение в сетях ЦПО	ТО, АПВ успешно	14.04.2022	09ч18м	09ч18м	00ч00м	АПВ успешно	жилой сектор	Произвели осмотр ТП-83, нарушений не обнаружено
23	Оренбург п/с Юго-Восточная (ЦПО)	1-2СШ-10кВ (ЦПО)	РП-43 2СШ, 64 2СШ (ОКЭС), ТП-1012 (абонентская)	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	14 Повреждение в эл. установках абонентов	Повреждена КЛ-6кВ (абонентская) от РП-43 до ТП-1012	земляная защита	14.04.2022	09ч20м	09ч20м	00ч00м	На РП-43 откл В ф.43-4 в 10ч33м, "земля" на п/с Юго-Восточная пропала.	воинская часть	ТП-1012 запитана по ф.ЮВ-41. КЛ-6кВ от РП-43 до ТП-1012 вкл. 19.04.2022 в
24	Сакмарский РУЭС п/с Сакмарская (ЦПО)	ф.Ск-4 (ОКЭС)	ТП-41, 42, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 410, 411, 412, 413 (ОКЭС)	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	8 Повреждение КЛ	На п/с Сакмарская в яч. ф.Ск-4 повреждена разделка КЛ-10кВ (ОКЭС) до оп.1	Дугловая защита ТМ на п/с Сакмарская	14.04.2022	15ч45м	16ч08м	00ч23м	ВЛ ф.Ск-4 запитали по ф.Ск-12	Администрация (резерв), больница (резерв), школа (резерв), ДК, жильё, быт	
25	Сакмарский РУЭС п/с Сакмарская (ЦПО)	ф.Ск-2 (ОКЭС)	ТП-21 (ОКЭС)	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	15 Прочее	На п/с Сакмарская повреждение в яч. ф.Ск-4	Дугловая защита ТМ на п/с Сакмарская	14.04.2022	15ч45м	16ч22м	00ч37м	повторно вкл.	водозабор (резерв)	
26	Орские КЭС, Гайский РУЭС п/с."ЦРП-4"(ОКЭС)	ф.14(ОКЭС)	ТП-41(ОКЭС)	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	8 Повреждение КЛ	Повреждена КЛ-10кВ от ЦРП-4 до ТП-41(ОКЭС)	ТО	15.04.2022	15ч00м	15ч30м	00ч30м	Вывели поврежденную КЛ, ТП-41 запитали по резерву	Жилой сектор	

27	Шарлыкский РУЭС п/с Шарлыкская(ЦПО)	ф.5 (ОКЭС)	ТП(ОКЭС): 1,3,4,6,7,8,9,10,11,13,14,18,19,21,40,78,20,22,24,26,31,32,33,34,61,67,76,63,28	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	9 Повреждение изоляторов на ТП	На ТП-13(ОКЭС) поврежден проходной изолятор.	ТО	15.04.2022	12ч02м	12ч07м	00ч05м	Вывели поврежденную ТП, ф.5 включили. На ТП-13 заменили изолятор и вкл.	Жилой сектор, быт, школа, больница(резерв)	ТП-13 включили в 12ч45м
28	Сакмарский РУЭС п/с Россия(ЦПО)	ф.Р-12(ЦПО)	ТП(ОКЭС): 1245,1246	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	13 Повреждение в ПС и других сетевых организаций	Сильный ветер.	МТЗ	15.04.2022	15ч05м	15ч11м	00ч06м	ЦПО повторно вкл.	Жилой сектор, быт	
29	Оренбург РП-72 (ОКЭС)	ф.72-18 (ОКЭС)	ТП-3137, 3111, 3132, 3133, 3134, 3135, 3202, 3204, 3201 (ОКЭС) ТП-1325, 1792 1944, 1799 (Абонентские)	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	14 Повреждение в эл. установках абонентов	Повреждение в сетях Энергохолдинга	МТЗ	15.04.2022	22ч30м	23ч12м	00ч42м	На ТП-3133 откл. ВН в ст. ТП-3134, ф.72-18 вкл.	п. Весенний	ТП-3135, 3134 вкл. в 23ч30м, ТП-3201, 3202, 3204 вкл. в 23ч46м. ТП-1325, 1792 вкл. 02ч47м
30	г. Оренбург РП-1 (ОПО)	ф.1-15 (ОПО)	ТП-3029 (ОКЭС)	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	13 Повреждение в ПС и других сетевых организаций	повреждена КЛ-6 кВ (ОПО) от РП-1 до ТП-125	земля	17.04.2022	13ч19м	13ч59м	00ч40м	откл. поврежденную КЛ, абонентов запитали по ф. О-13 п/с Оренбургская	жилой сектор	
31	Бузулукские КЭС п/с Бузулукская (ЗПО)	ф. Очистные-1 (ОКЭС)	ТП-330,382,360,8 РП-13 1 СШ (ОКЭС)	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	8 Повреждение КЛ	повреждена КЛ-6 кВ (ОКЭС) от п/с Бузулукская до Р-175	земля	18.04.2022	15ч37м	15ч38м	00ч01м	абонентов запитали по ф. Очистные -2	очистные сооружения, жилой сектор	КЛ-6 кВ (ОКЭС) от п/с Бузулукская до Р-175 вкл. 20.04.2022 в 15ч20м
32	Орский КЭС Гайский РУЭС ЦРП-1 (ОКЭС)	ф.9 (ОКЭС)	ТП-1,2,3,5,6,7,8,56 (ОКЭС)	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	3 Обрыв (схлест) провода	На ВЛ-6 кВ (ОКЭС) в пролете опор №10 - №11 обрыв провода, повреждена КЛ-6 кВ (ОКЭС) от КТП-3 до КТП-7	земля	20.04.2022	10ч20м	13ч55м	03ч35м	На ТП-2 откл. РВ в ст. ТП-3, ф.9 вкл.	Жилой сектор, быт.	20.04.2022 в 20ч10м ф.9 полностью запитали
33	Оренбург РП-12 (ОПО)	ф.7 (ОПО)	ТП-3037 (ОКЭС)	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	13 Повреждение в ПС и других сетевых организаций	Повреждена КЛ-6 кВ (ОПО) от ТП-140 до ТП-306	ОПО не сообщает	20.04.2022	13ч26м	14ч20м	00ч54м	ТП-3037 запитали по ф.5-1	Дом пристарелых, МКД ул.Мало Восточная 1	
34	Орские КЭС, Гайский РУЭС п/с."ЦРП-3"(ОКЭС)	ф.24 (ОКЭС)	ТП-53, 54 (ОКЭС)	2. Воздействие сторонних лиц и организаций.	5 Повреждение опоры	На ВЛ-6кВ (ОКЭС) повреждена опора 5/8. Виножник скрылся. На ТП-54 (ОКЭС) повреждены проходные изоляторы.	выпавших блинкер нет	21.04.2022	14ч15м	14ч15м	00ч00м	повторно вкл., На ТП-53 откл ВН в ст ТП-54	МУП ЖКХ, жильё	Заменили опоры 5/8, заменили изоляторы и вкл ТП-54 МУП ЖКХ в 18ч20м

35	Орские КЭС Домбаровский РУЭС п/с Д-1 (ВПО)	ф.11 (ОКЭС)	ТП-252, 201, 202, 116 (ОКЭС) ТП-12, 13, 71 (абонентские)	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	3 Обрыв (схлест) провода	На ВЛ-10кВ (ОКЭС) опора 219 отгорел шлейф	МТЗ	22.04.2022	10ч22м	13ч40м	03ч18м	Восстановили шлейф на опоре, вкл ф.11	Гайский ГОК, воинская часть, ферма, жильё	
36	Орские КЭС Адамовский РУЭС п/с А-1 (ВПО)	ф.19 (ОКЭС)	ТП-10, 11, 209, 233, 259, 260, 419, 420, 427, 428, 428а, 433, 434, 435, 436, 437, 441, 5, 54, 6, 7, 8, 9 (ОКЭС)	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	13 Повреждение в ПС и других сетевых организаций	Повреждение на п/с А-1 в сетях ВПО.	Откл короткозамыкатель ВЛ-110кВ	22.04.2022	16ч17м	16ч43м	00ч26м	вкл	Больница-стационар, ПФР, почта, налоговая, жильё, быт.	
37	г.Оренбург РП-71(ОПО)	ф.71-3(ОКЭС)	ТП-3139 1-СШ 10кВ,3146 1-СШ 10кВ,3211,3212,3213,3214,3215 (ОКЭС)	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	8 Повреждение КЛ	Повреждена КЛ-10кВ(ОКЭС) от ТП-3211 до ТП-3212.	ТО	26.04.2022	03ч10м	04ч34м	01ч24м	Отключили повреждённый участок КЛ-10кВ, ф.71-3 на РП-71 включили, запитали ТП-3139 1-СШ 10кВ,3146 1-СШ 10кВ,3213.	КНС-есть резерв, жилой сектор, быт.	ТП-3212,3214,3215 в 04ч31м запитали по ф.71-8. ТП-3211 в 04ч46м вкл. <b>КЛ вкл. 27.04.2022 в 13ч26м</b>
38	Илекский РУЭС п/с Илекская (ЦПО)	ф.4 (ОКЭС)	ТП-11, 12, 13, 16, 19, 20, 26, 27, 32, 34, 35, 37(2), 40, 41, 43, 44, 46, 5, 6, 63, 70, 77, 80, 81, 83, 86, 88, 89, 90 (ОКЭС)	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	15 Прочее	Неисправность телемеханики реклоузера В-3 по ф.4 (ОКЭС)	Откл блинкеров нет	26.04.2022	10ч20м	10ч50м	00ч30м	Повторно вкл реклоузер В-3 в ручном режиме	Больница (резерв), дет.сад (резерв), школа (резерв), администрация (резерв), ФОК (резерв), ДК (резерв), жильё, быт.	
39	г.Оренбург РП-52 (ОПО)	ф.52-9 (ОКЭС)	ТП-3103 2СШ (ОКЭС)	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	13 Повреждение в ПС и других сетевых организаций	Повреждение КЛ-10кВ ф.52-9 (ОПО)	земляная защита	26.04.2022	16ч27м	17ч15м	00ч48м	Запитали ТП-3103 2СШ по ф.52-2	МКД Победы 178/1 (резерв)	
40	г.Оренбург РП-50 (ОПО)	1СШ-10кВ (ОПО), ф.50-8 (ОКЭС)	ТП-3117 (1СШ) (ОКЭС) ТП-1760 (1 СШ), 3116 (2 СШ), 1759 (1 СШ), 1942 (1СШ), 5004 (1СШ) (абонентские)	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	13 Повреждение в ПС и других сетевых организаций	Повреждение в сетях ОПО	земляная защита	26.04.2022	16ч53м	18ч17м	01ч24м	На ТП-3117 вкл СВН	Гостиничный комплекс (резерв), Торг.комплекс (резерв), жилой сектор, быт.	
41	Бугурусланские КЭС п/с Городская (СПО)	ф.Г-8 (ОКЭС)	ТП-141, 150, 155, 167, 187, 200, 48, 50, 6, 66, 67, 7, 9 (ОКЭС)	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	15 Прочее	Производят осмотр эл. Оборудование ф.Г-8	МТЗ	26.04.2022	18ч41м	18ч46м	00ч05м	повторно вкл	НС (резерв), котельная (резерв), жилой сектор, быт.	
42	Абдулинские КЭС Матвеевский РУЭС п/с Матвеевская (СПО)	ф.МТ-4 (ОКЭС)	ТП(ОКЭС):1,3,4,5,13,14,7,6,9,8,10,15,12,11	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	7 Повреждение ОПН, РВП	На ТП-7 поврежден разрядник	земляная защита	26.04.2022	18ч22м	19ч47м	01ч25м	откл ТП-7, вкл. ф. МТ-4. Устранили повреждение на ТП-7	Жилой сектор, д\сад,военкомат, администрация, быт	ТП-7 вкл. в 20ч25м

43	Оренбург п/с Пром База (ГазПромЭнерго)	2 СШ 10 кВ (ГазПромЭнерго)	ф.ПБ-13 РП-41 (2 СШ 10кВ) (ОКЭС)	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	13 Повреждение в ПС и других сетевых организаций	Повреждение в сетях ГазПромЭнерго	ГазПромЭнерго не сообщает	27.04.2022	09ч30м	09ч32м	00ч02м	На РП-41 откл. В ф.ПБ-13, вкл. СВ-10 кВ	Промзона.	В 11ч38м РП-41 вкл. по н.с.
44	Сорочинские КЭС п/с Сорочинская (МЭС)	ф.5 (ОКЭС)	ТП-5,6,7,8,9,10,18,19,23,24, 25, 26,27,29,30,32,33,34,35, 38, 39,40,41,42,43,44,45,47, 49,54, 55,56,59,60,62,66, 67,68, 75, 78,79,147,149,158, 159, 162, 164, 167,170, 174,179, 180, 194, 203, 209,216,217	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	15 Прочее	Осмотр причину отключения не выявил	Земляная защита. АПВ успешно	27.04.2022	14ч50м	14ч50м	Время срабатывания АПВ	АПВ успешно	3-Котельная,5-Д/С, техникум, школа, 2-скважины, почта, жилой сектор, быт	
45	Сорочинские КЭС п/с Сорочинская (МЭС)	ф.8 (ОКЭС)	ТП-208,82,80,175,81,52,153, 183,214,151,12,28,64,57 (ОКЭС) ТП-160,74,188,185 (Абонентские)	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	15 Прочее	На ТП-208 поврежден ОПН фазы "А"	Земляная защита. АПВ не успешно	27.04.2022	14ч46м	15ч15м	00ч29м	На ВЛ-10 кВ ф.8 откл. реклоузер В 8/8-12, вкл. В 8/5-7, запитали по ф.5 от п/с Сорочинская. Устранили повреждение на ТП-208	РТПЦ (резерв), ЗАО "Пион" (резерв), КНС№4 (резерв),школа, котельная, скважина, КНС№6, жилой сектор, быт	в 17ч39м вкл. ф.8, запитали ТП-153,52,81,82,80,175,160. Без У ТП-208. ТП-208 вкл. в 18ч40м
46	Сорочинские КЭС п/с Сорочинская (МЭС)	ф.14 (ОКЭС)	ТП-176,226,199,196,197,225, 73, 90,89,166,72,91,227 (ОКЭС) ТП-154,135,155,31,20 (Абонентские)	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	8 Повреждение КЛ	Повреждена КЛ-10 кВ от п/с Сорочинская до опоры №1 ф.14	Персонал МЭС не сообщает	27.04.2022	15ч29м	16ч05м	00ч36м	На ВЛ-10 кВ ф.14 опора №1 откл. ЛР-14-148, вкл. реклоузер В 6/14-3, запитали по ф.6 от п/с Сорочинская	2-скважины, жилой сектор, быт.	В 23ч20м КЛ восстановлена
47	Сорочинский КЭС п/с Сорочинская (МЭС)	ф.5 (ОКЭС)	ТП-66 (ОКЭС)	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	8 Повреждение КЛ	Повреждена КЛ-10 кВ (ОКЭС) от ВН до ТМ-1	на п/с Сорочинская ф.5 не откл.	27.04.2022	17ч50м	18ч15м	00ч25м	На ТП-206 откл. поврежденную КЛ, В РУ-0,4 кВ нагрузку перевели на ТМ-2	д/с, жилой сектор, быт.	
48	Оренбург РП-48(ОПО)	ф. 48-10(ОПО)	ТП(ОКЭС): 3030	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	13 Повреждение в ПС и других сетевых организаций	Повреждена КЛ-10кВ от ТП-1815 до опоры №16(ОПО)	МТЗ	27.04.2022	19ч45м	20ч11м	00ч26м	Вывели поврежденный участок, запитали ТП-3030	Жилой сектор, быт, ПНС, ЦТП	29.04.2022 КЛ-10кВ от ТП-1815 до опоры №16 восстановлена,включена в 16ч31м.
49	Орский КЭС Домбаровский РУЭС п/с Домбаровская-1 (ВПО)	2-СШ 10 кВ (ОКЭС)	ф.9, 10, 11 (ОКЭС)	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	15 Прочее	Персонал ВПО о причине откл. не сообщают	ВПО не сообщает	28.04.2022	10ч45м	10ч50м	00ч05м	ВПО повторно вкл. 2 СШ 10кВ	ЦРБ (резерв), 2-котельные (резерв), жилой сектор, быт.	
50	Орский КЭС Новоорский РУЭС п/с Новоорская (ВПО)	ф.16 (ОКЭС)	ТП-16,62,63,67,68,69,70,84, 128, 131,135,194,196,220,227, 231,243,252,255,262,267,268,277,288,289,291,305,307,309,325, 326,344,347	2. Воздействие сторонних лиц и организаций.	15 Прочее	В результате ДТП на ВЛ-10 кВ ф.16 была повреждена опора №141. ДТП оформлено.	ф.16 не откл.	28.04.2022	11ч15м	—	—	на п/с Новоорская ф.16 не откл.	РОВД, 2-д/с, 2-котельные, Волгателеком, жилой сектор, быт.	

51	Шарлыкский РУЭС п\с Шарлыкская(ЦПО)	ф.1 (ОКЭС)	ТП-84, 83, 25, 81, (ОКЭС)	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	4 Повреждение изоляторов на ВЛ	ВЛ-10 кВ ф.1 на опоре №130 повреждён изолятор фазы "В". На ТП-18 откл. ВН в ст.ТП-81.	"Земля" ф.1 не откл.	28.04.2022	11ч55м	12ч50м	00ч55м	Заменяли изолятор, на ТП-18 вкл. ВН в ст. ТП-81	Жилой сектор, быт.	
52	Сорочинский КЭС п/с Сорочинская (МЭС)	ф.14 (ОКЭС)	ТП-176,226,199,196,197,225, 73, 90,89,166,72,91,227 (ОКЭС) ТП-154,135,155,31,20 (Абонентские)	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	15 Прочее	На ВЛ-10 кВ откл. реклоузер В 6/14-3. Повреждение в сетях ЗПО	фидер не откл.	28.04.2022	12ч51м	12ч54м	00ч03м	повторно вкл. реклоузер В 6/14-3.	2-скважины (резерв, гостиница (резерв), жилой сектор, быт.	ф.14 питается по ремонтной схеме с ф.6
53	Оренбург РП-75 (ОПО)	ф.75-8 (ОПО)	ТП-3180, 3159 (ОКЭС)	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	13 Повреждение в ПС и других сетевых организаций	Повреждена КЛ-10 кВ (ОПО) от РП-75 до опоры №1 ф.75-8	ОПО не сообщает	28.04.2022	13ч35м	20ч09м	06ч34м	Откинули поврежденную КЛ, сделали перемычку с ВЛ-10кВ ф.75-6 и вкл	НС (резерв), жилой сектор,быт.	ВЛ-10кВ ф.75-8 включена по ремонтной схеме
54	Орские КЭС Новотроицкий РУЭС п/с Очистные (ОКЭС)	Т-3 6/10 кВ (ОКЭС)	ТП - ШВ10оч, ШВ24оч, ШВ25оч, ШВ29оч, ШВ2оч, ШВ30оч, ШВ31оч, ШВ9оч (УЖКХ)	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	15 Прочее	откл. Т-3 6/10 кВ	Газовая защита	30.01.2022 01.05.2022	23ч57м	02ч10м	02ч13м	Запитали по ф.19 от п/с Очистные	Шахты водозабора левого берега (резерв)	