

**Данные об аварийных отключениях по границам территориальных зон деятельности организации, вызванных авариями или внеплановыми отключениями объектов электросетевого хозяйства, с указанием даты аварийного отключения объектов электросетевого хозяйства и включения их в работу, причин аварий (по итогам расследования в установленном порядке) и мероприятий по их устранению по АО «Оренбургкоммунэлектросеть» Декабрь 2022 г.
название (филиал, РЭС) Оренбургского городского участка**

№ п.п.	Наименование электроустановки		Признак нарушения	Причина нарушения	Дополнительная информация по причинам нарушений	Срабатывание коммутации (защ. у-ва)	Дата	Время откл.	Время вкл.	Длительность перерыва электроснабжения	Принятые меры	Отключенные потребители (эл.установки)	Примечание
	ПС или РП	№ТП											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Сорочинский КЭС ТП-25(ОКЭС)	гр.Уличное освещение(ОКЭС)	2. Воздействие сторонних лиц и организаций.	8 Повреждение КЛ	При производстве земляных работ частное лицо Фалунин В.В. повредил КЛ-0,4кВ(ОКЭС) от ТП-25 до светильника №1.	—	02.12.2022	08ч27м	08ч27м	00ч00м	В 16ч00м КЛ-0,4кВ восстановлена, испытана.	Уличное освещение.	
2	Оренбург ТП-3164 (ОКЭС)	гр. Рычкова нечетная сторона (ОКЭС)	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	15 Прочее	Нагрузка А-93А, В-94А, С-86А.	АВ-100А	02.12.2022	20ч07м	20ч46м	00ч39м	вкл. АВ	Жилой сектор	
3	Оренбург ТП-3164 (ОКЭС)	гр. Рычкова нечетная сторона (ОКЭС)	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	15 Прочее	Нагрузка А-105А, В-91А, С-91А.	АВ-100А	02.12.2022	21ч47м	22ч27м	00ч40м	вкл. АВ	Жилой сектор	
4	Оренбург ТП-3164 (ОКЭС)	гр. Рычкова нечетная сторона (ОКЭС)	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	15 Прочее	Нагрузка А-93А, В-86А, С-92А.	АВ-100А	04.12.2022	15ч32м	16ч01м	00ч29м	вкл. АВ	Жилой сектор	
5	Бузулукский КЭС ТП-54(ОКЭС)	гр.ул. Чапаева(ОКЭС)	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	15 Прочее	Пожар в ж/д по ул. 1 Мая 52 кв.3.	Группа не отключалась.	05.12.2022 06.12.2022	23ч34м	00ч05м	00ч31м	В ж/д по ул. 1 Мая 52 на фасаде отключили КЛ-0,4кВ в сторону квартиры №3, группы на ТП-54 включили.	Жилой сектор	Группу отключали для тушения пожара.

6	г. Орск ТП-146 (ОКЭС)	гр. 9 (ОКЭС)	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	8 Повреждение КЛ	повреждена КЛ-0.4 кВ от ТП до ВРУ д/сада	Группа не отключалась.	06.12.2022	13ч53м	15ч10м	01ч17м	восстановили КЛ,гр вкл.	детский сад.	
7	Сорочинский КЭС ТП-25(ОКЭС)	гр. 1 (ОКЭС)	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	15 Прочее	повреждение на вводном кабеле ж/д ул. Калинина 66	АВ-100А	06.12.2022	16ч35м	19ч20м	02ч45м	устранили повреждение, гр вкл.	Жилой сектор	
8	Сорочинский КЭС ТП-73 (ОКЭС)	гр. 5 (ОКЭС)	2. Воздействие сторонних лиц и организаций.	15 Прочее	Пожар в ж/д по ул. Карла Маркса 237	группу откл. для тушения пожара	08.12.2022	11ч49м	12ч11м	00ч22м	В ВПУ ж/д ул. Карла Маркса 237 откл. вводной АВ, гр. 5 вкл.	ГСК, магазин, жилой сектор, быт	
9	Орские КЭС ТП-612 (ОрПО)	гр. Ул. Освещение ШС-1612 (ОКЭС)	2. Воздействие сторонних лиц и организаций.	5 Повреждение опоры	В результате ДТП повреждена ж/б опора №48	Группа не отключалась.	08.12.2022	17ч05м	17ч05м	00ч00м	Группа не отключалась.	Уличное освещение.	Заменяли ж/б опору 09.12.22г.
10	Орский КЭС, Новоорский РУЭС ТП-136(ОКЭС)	гр.№2(ОКЭС)	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	3 Обрыв (схлест) провода	На ВЛ-0,4кВ в пролёте опоры №10-№11 произошел обрыв двух фазных провода.	ПН не повреждены.	09.12.2022	15ч35м	16ч50м	01ч25м	На ВЛ-0,4кВ в пролёте опоры №10-№11 устранили повреждение, группу №2 включили.	АЗС Башнефть.	
11	Илекский РУЭС ТП-60 (ОКЭС)	гр.4 (ОКЭС)	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	15 Прочее	на рубильнике выгорел нож ф."А"	ПН не повреждены.	09.12.2022	21ч30м	22ч30м	01ч00м	устранили повреждение, гр вкл.	жилой сектор	
12	Илекский РУЭС ТП-14 (ОКЭС)	гр.№3(ОКЭС)	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	15 Прочее	На ТП-14 гр.№3 отключился автомат 100А.	Отключился автомат 100А.	10.12.2022	08ч45м	10ч40м	01ч55м	На ТП-14 гр.№3 заменили автомат,установили автомат на 160А,группу включили. Нагрузка: А-148А, В-118А, С-105А.	Мустаевский ПНИ(жилой корпус,пекарня,мо рг,проходная).	

13	Абдулинский КЭС ТП-46(ОКЭС)	гр.№5(ОКЭС)	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	15 Прочее	На ТП-46 повреждён ПН-250А фазы "В".	Повреждён ПН-250А фазы "В".	10.12.2022	11ч15м	11ч50м	00ч35м	Заменяли ПН,включили.	Магазины.	
14	Буеляевский РУЭС ТП-306 (ОКЭС)	гр. 2 (ОКЭС)	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	14 Повреждение в эл. установках абонентов	пожар жилого дома ул. Стародубцева д. 3	Группа не отключалась.	14.12.2022	13ч50м	14ч15м	00ч25м	на ВЛ-0,4кВ откл. ввод в дом ул. Стародубцева 3 на ТП-306 гр.2 вкл.	жилой сектор	
15	Оренбург ТП-4 (ОПО)	гр. Пушкинская 43 (ОКЭС)	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	8 Повреждение КЛ	Повреждена КЛ-0,4 кВ (ОКЭС) от кабельной коробки ж/д ул. Пушкинская 43 до ВРУ ж/д ул. Пушкинская 41	Группа не отключалась.	15.12.2022	15ч50м	18ч36м	02ч46м	В ВРУ ж/д ул. Пушкинская 41 на КЛ-0,4 кВ переделали концевую разделку, вкл.	2 МКД ул. Пушкинская 41, 43	
16	Абдулинский КЭС ТП-107(ОКЭС)	гр.2(ОКЭС)	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	3 Обрыв (схлест) провода	На ВЛ-0,4кВ(ОКЭС) опора №9\1 произошел обрыв провода.	Защита не срабатывала	19.12.2022	07ч50м	09ч55м	02ч05м	Устранили обрыв, вкл.	Жилой сектор	
17	Оренбург ТП-3277(ОКЭС)	12 групп в сторону пл.1 мая 61\3	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	14 Повреждение в эл. установках абонентов	Затопило подвал МКД 1 мая 61\3. Отключили по просьбе УК Родина	Защита не срабатывала	19.12.2022	10ч05м	13ч32м	03ч27м	УК откачали воду, вкл. группы в сторону ж\д	МКД 1 мая 61\3	
18	Илекский РУЭС ТП-61(ОКЭС)	гр 6(ОКЭС)	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	15 Прочее	Сгорело 2 ПН-160А.Нагрузка после вкл. А-18,В- 2,С-2А	2ПН-160А	19.12.2022	12ч20м	12ч37м	00ч17м	Заменяли ПН,включили.	Жилой сектор	
19	Илекский РУЭС ТП-25 (ОКЭС)	гр.№3(ОКЭС)	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	15 Прочее	Поврежден АВ-250А	АВ-250А	19.12.2022	18ч48м	19ч42м	00ч54м	Заменяли АВ, вкл.	Жилой сектор	
20	Саракташский РУЭС ТП-268(ОКЭС)	гр.5(ОКЭС)	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	15 Прочее	Сгорел ПН фаза А. Повторному вкл. не дается.Поврежден вводной КЛ-0,4кВ на опоре №65 в ст. ж\д	ПН-100А	20.12.2022	14ч35м	18ч55м	04ч20м	Устранили повреждение на вводном КЛ, заменили ПН, вкл.	Жилой сектор	

21	Орский КЭС ТП-537(ОКЭС)	полностью	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	15 Прочее	Отключили ТП-537(ОКЭС) для тушения пожара в типографии, на территории которой она находится.	—	23.12.2022	21ч34м	23ч40м	02ч06м	После тушения пожара вкл. ТП-537	Магазины, типография, церковь	Кроме гр. 6 и 8(сторели Админ. Здание и гаражи)
22	Сорочинские КЭС ТП-25(ОКЭС)	гр. ул. Освещение (ОКЭС)	2. Воздействие сторонних лиц и организаций.	5 Повреждение опоры	В результате ДТП повреждена опора б/н ул. Освещения. Опора под замену. Автомобиль скрылся.	Группа не отключалась.	28.12.2022	14ч25м	14ч25м	00ч00м	Демонтировали опору и исключили из системы освещения	Освещение	
23	Бузулукский КЭС ТП-7 (ОКЭС)	гр. Ул. Чапаева	2. Воздействие сторонних лиц и организаций.	5 Повреждение опоры	В результате ДТП повреждена ж/б опора б/н по ул. Чапаева 43 ВЛИ-0,4кВ (ОКЭС). Виновник в ДТП оформлен.	Группа не отключалась.	28.12.2022	23ч40м	23ч40м	00ч00м	Осмотрели опору, будут производить замену с утра	Кафе, магазин, жильё	Заменяли опору 29.12.2022 в 11ч40м

Данные об аварийных отключениях по границам территориальных зон деятельности организации, вызванных авариями или внеплановыми отключениями объектов электросетевого хозяйства, с указанием даты аварийного отключения объектов электросетевого хозяйства и включения их в работу, причин аварий (по итогам расследования в установленном порядке) и мероприятий по их устранению поАО «Оренбургкоммунальское» Декабрь 2022 г.
название (филиал, РУЭС) Оренбургского городского участка

№ п.п.	Наименование электроустановки			Признак нарушения	Причина нарушения	Дополнительная информация по причинам нарушений	Срабатывание коммутации (заш. у.-ва)	Дата	Время откл.	Время вкл.	Длительность перерыва электроснабжения	Принятые меры	Отключенные потребители (эл.установки)	Примечание
	ИС или РИ	№фид	№ТП											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	г.Оренбург РП-79(ОПО)	ф.79-13(ОКЭС).	ТП-3105(ОКЭС)	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	15 Прочее	На ТП-3105 поврежден ПК фазы "С".	фидер не отключался	01.12.2022	12ч45м	13ч44м	00ч59м	На ТП-3105 заменили ПК, включили.	АБК.	
2	г.Оренбург п/с."Степная"(ЦПО)	ф.Ст-21(ОПО)	РП-66 2-СШ 10кВ(ОПО), ТП-3044 2-СШ 10кВ(ОКЭС).	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	13 Повреждение в ПС и других сетевых организаций	Повреждена КЛ-10кВ(ОПО) от п/с."Степная" до РП-66.	ТО	02.12.2022	09ч58м	10ч35м	00ч37м	На РП-66 отключен В ф.Ст-21, включен СВ-10кВ.	1-МКД(есть резерв).	
3	г.Оренбург п/с."Юго-Восточная"(ЦПО)	ф.ЮВ-5(ОПО)	ТП-3009(ОКЭС).	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	13 Повреждение в ПС и других сетевых организаций	Повреждена КЛ-6кВ(ОПО) от ТП-347 до ТП-346.	ТО	02.12.2022	18ч02м	20ч00м	01ч58м	ОПО отключили поврежденный участок, ТП-3009 запитали по ф.10-11 с РП-10.	4-МКД,ГСК,магазин"Магнит",магазин"Пятёрочка",быт.	
4	г.Оренбург п/с."Юго-Восточная"(ЦПО)	ф.ЮВ-18(ОПО)	РП-82 1-СШ 6кВ(ОКЭС), ТП-3048(ОКЭС).	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	13 Повреждение в ПС и других сетевых организаций	Повреждена КЛ-6кВ(ОПО) от п/с."Юго-Восточная" до РП-82.	МТЗ	02.12.2022	18ч18м	18ч20м	00ч02м	На РП-82 по ТУ откл. В ф.ЮВ-18,включил СВ-6кВ.	Бизнес центр,жилой сектор,быт.	ТП-3048 в 18ч48м запитали по ф.77-4. 04.12.22 КЛ восстановлена
5	г.Оренбург РП-59(ОКЭС)	ф.59-2(ОПО)	ТП-3228(2СШ)(ОКЭС)	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	14 Повреждение в эл. установках абонентов	Неустановленные лица порвали КЛ-10кВ от ТП-328 до ТП-1005(абонентская)	ТО	03.12.2022	11ч07м	11ч41м	00ч34м	Вывели поврежденный участок, вкл. ф. 59-2	Морг(резерв), АЗС	
6	г.Оренбург РП-31(ОПО)	ф.31-6(ОПО)	ТП-3021(ОКЭС)	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	13 Повреждение в ПС и других сетевых организаций	Повреждение в сетях ОПО.	фидер не отключался	04.12.2022	15ч14м	18ч02м	02ч48м	ОПО устранили повреждение, вкл.	Пл Чайка(охрана)	

7	г. Оренбург п/с Юго-Восточная 2 СШ (ЦПО)	ф. ЮВ-28, 24 (ОКЭС), 26,42,27 (ОПО)	РП-43 2 СШ ТП-3117 2 СШ,3116 1СШ ТП-3030 (ОКЭС)	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	13 Повреждение в ПС и других сетевых организаций	на п/с Юго-восточная откл. 2СШ (ЦПО) повреждена КЛ-10 кВ ф. ЮВ-27, ЮВ-42 (ОПО)	ТО	05.12.2022	10ч27м	11ч01м	00ч34м	на РП-43откл. Ф. ЮВ-28 вкл. СВ, на РП-50 откл. ф. ЮВ-26 вкл. СВ	ЦТП, ИТП гостиница, жилой сектор,	05.12.2022 в 11ч52м РП-48 3СШ запитали по ф. 43-6 с РП-43
8	Кувандыкский РУЭС РП-2 (ОКЭС)	ф.16 (ОКЭС)	ТП-206,207,211,210,208,209 (ОКЭС)	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	15 Прочее	ДТП, ВЛ-10 кВ опора №17/1 автомобиль задел опору, на опоре повреждений нет	МТЗ	05.12.2022	16ч22м	16ч50м	00ч28м	повторно вкл.	очистные сооружения (резерв), КНС(резерв), жилой сектор	
9	г.Оренбург РП-33 (ОПО)	ф.33-10 (ОПО)	ТП-3088, 3089 (ОКЭС)	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	13 Повреждение в ПС и других сетевых организаций	Повреждение в сетях ОПО.	ТО	06.12.2022 07.12.2022	23ч48м	00ч11м	00ч23м	повторно вкл.	КНС (резерв), жильё	
10	г.Оренбург РП-33 (ОПО)	ф.33-10 (ОПО)	ТП-3088, 3089 (ОКЭС)	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	13 Повреждение в ПС и других сетевых организаций	Схлест проводов на ВЛ-10кВ в сетях ОПО.	ТО	07.12.2022	00ч42м	06ч36м	05ч54м	устранили повреждения, вкл	КНС (резерв), жильё	
11	Октябрьский РУЭС п/с Октябрьская (ЦПО)	ф.14 (ОКЭС)	ТП-41 (ОКЭС)	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	15 Прочее	На КЛ-0,4 кВ от ТМ до РУ-0,4 кВ, отгорел наконечник.	фидер не отключался На ТП-41 сгорел ПК фазы "С"	07.12.2022	13ч35м	15ч10м	01ч35м	устранили повреждения, вкл	Вет. Лечебница, семенная лаборатория, жилой сектор, быт.	
12	Орские КЭС РП-18 (ОрПО)	ф.5 (ОрПО)	ТП-242 (ОКЭС)	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	13 Повреждение в ПС и других сетевых организаций	Повреждение в сетях ОрПО.	персонал смежной организации не сообщает	07.12.2022	16ч30м	17ч32м	01ч02м	Запитали ТП-242	МКД, магазины, сауна, пельменный цех, ОрскЛифт.	
13	Бузулукский КЭС Ташлинский РУЭС п/с Ташлинская (ЗПО)	ф.9 (ОКЭС)	ТП-509 (ОКЭС)	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	10 Дефект контакта	На РТП-509 (ОКЭС) дефект контакта, поврежден опорный изолятор	На п/с фидер не откл.	08.12.2022	06ч16м	08ч23м	02ч07м	Устранили повреждение, вкл.	жильё, быт	

14	Оренбург РП-56 (ОПО)	ф.56-4 (ОПО)	РП-40 (2 СШ) (ОПО) ТП-3119(1 СШ),3301 (1 СШ), 3302 (1 СШ) (ОКЭС)	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	13 Повреждение в ПС и других сетевых организаций	Повреждена КЛ-10 кВ (ОПО) от ТП-1380 до ТП-1 ф.56-4	МТЗ	08.12.2022	08ч00м	09ч10м	01ч10м	ОПО отключили повреждённый участок, вкл. ф.56-4	Прокуратура (резерв), Магазины, жилой сектор, быт	ТП-3301 (1 СШ), 3302 (1 СШ) запитали в 08ч30м
15	Бузулукский КЭС п/с ПОГАТ (ОКЭС)	ф.5 мкрн (ЭкспертЭнергоАуд ит)	ТП-518, 519, 499 (1 СШ) (ОКЭС)	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	8 Повреждение КЛ	Повреждена КЛ-6 кВ (ОКЭС) от п/с ПОГАТ до опоры №1 (на опоре №1 повреждена концевая разделка)	ТО	08.12.2022	15ч00м	17ч03м	02ч03м	откл. поврежденную КЛ, запитали по ремонтной схеме	Жилой сектор, быт.	ТП-518, 519, 499 (1 СШ) запитали в 15ч21м, по ремонтной схеме 08.12.2022 в 19ч17м КЛ восстановлена.
16	г.Оренбург РП-56(ОПО)	ф.56-4 (ОПО)	ТП-3119 1-СШ 10кВ(ОКЭС)	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	13 Повреждение в ПС и других сетевых организаций	Повреждение в сетях ОПО.	персонал смежной организации не сообщает	09.12.2022	16ч03м	16ч31м	00ч28м	Отключили повреждённый участок, ф.56-4 на РП- 56 включили.	Жилой сектор, быт.	
17	Оренбург РП-39 (ОПО)	ф.39-4 (ОПО)	ТП-3108, 3098 (1 СШ) (ОКЭС)	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	13 Повреждение в ПС и других сетевых организаций	Повреждение на ТП- 1532 (абонентская)	персонал смежной организации не сообщает	10.12.2022	20ч36м	20ч41м	00ч05м	повторно вкл.	Жилой сектор, быт.	
18	Оренбург РП-56 (ОПО)	ф.56-8 (ОПО)	ТП-3119 (2-СШ) ТП-3301 (2 СШ), ТП-3302 (2 СШ) (ОКЭС) РП-40 (1 СШ) (ОПО)	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	13 Повреждение в ПС и других сетевых организаций	Повреждение в сетях ОПО.	персонал смежной организации не сообщает	10.12.2022	23ч15м	23ч49м	00ч34м	на ТП-3119 откл. ВН в ст. ТП-1257 ф.40-5, вкл. ф.56-8	Прокуратура (резерв), Магазины, жилой сектор, быт	ТП-3301 (2 СШ), ТП- 3302 (2 СШ) вкл. в 23ч50м
19	Оренбург п/с Заречная (ЦПО)	Зар-8 (ОПО)	ТП-2023 (ОГСК)	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	13 Повреждение в ПС и других сетевых организаций	Повреждена КЛ-10 кВ (ОПО) от п/с Заречная до опоры №1 ф.Зар-8	ТО	11.12.2022	02ч42м	06ч20м	03ч38м	ОПО запитали по ф.Зар-4	Жилой сектор (ОКЭС)	В 05ч22м на ТП-2023 РУ-0,4 кВ подключили ДГУ. Нагрузка А- 62А, В-162А, С-114А. Откл ДГУ и вкл ТП- 2023 в 07ч50м.
20	г. Оренбург п/с 9 Января (ЦПО)	ф. Ян-3 (ОПО)	ТП-3127,3096 (ОКЭС)	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	13 Повреждение в ПС и других сетевых организаций	повреждение в сетях ОПО	персонал смежной организации не сообщает	13.12.2022	13ч42м	17ч15м	04ч33м	ОПО устранили повреждение, вкл.	жилой сектор	

21	Орские КЭС РП-21 (ОрПО)	ф.6 (ОрПО)	ТП-442 1СШ (ОКЭС)	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	8 Повреждение КЛ	повреждена КЛ (ОКЭС) от ТП-442 до ТП-186	ТО	13.12.2022	14ч10м	14ч55м	00ч45м	откл. поврежденную КЛ ф. вкл. На ТП-442 вкл. СР	пожарная часть	22.12.2022 КЛ восстановлена
22	г. Оренбург РП-54 2 СШ (ОПО)	2СШ-10 кВ (ОПО)	ТП-3065 (ОКЭС)	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	13 Повреждение в ПС и других сетевых организаций	на РП-54 откл. "В" ф. ОВ-16 (ОПО)	ТО	16.12.2022	21ч08м	21ч38м	00ч30м	на РП-54 откл. ф. 54-2, 2СШ вкл.	жилой сектор	
23	Бузулукские КЭС п/с "Погат "	2СШ-6 кВ (ОКЭС)	ф. Маяк-2 ,Гипермаркет, , 10 микрарайон (ОКЭС) ф. Восход (абонентский)	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	15 Прочее	произвели осмотр эл. Оборудования повреждений нет	МТЗ	16.12.2022	21ч25м	21ч52м	00ч27м	на п/с Погат повторно вкл. вводной "В" 2СШ	ретранслятор (резерв), пожарная часть (резерв) ТЦ, жилой сектор	
24	Бузулукские КЭС п/с. "Погат "(ОКЭС)	2-СШ 6кВ (ОКЭС)	ф. Маяк-2 ,ф.Гипермаркет, ф.10 Микрарайон (ОКЭС). ф. Восход (абонентский)	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	15 Прочее	На п/с."Погат" отключился вводной "В" 2-СШ.	МТЗ	17.12.2022	12ч15м	12ч16м	00ч01м	На п/с."Погат" повторно включили вводной "В" 2-СШ.	Ретранслятор (резерв), Пожарная часть (резерв) ТЦ, жилой сектор.	
25	Бузулукские КЭС п/с. "Погат "(ОКЭС)	2-СШ 6кВ (ОКЭС)	ф. Маяк-2 ,ф.Гипермаркет, ф.10 Микрарайон (ОКЭС). ф. Восход (абонентский)	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	15 Прочее	На п/с."Погат" отключился вводной "В" 2-СШ. На п/с."Погат" произвели осмотр электрооборудования, повреждений не выявлено.	МТЗ	17.12.2022	18ч43м	18ч44м	00ч01м	На п/с."Погат" повторно включили вводной "В" 2-СШ.	Ретранслятор (резерв), Пожарная часть (резерв) ТЦ, жилой сектор.	

26	Бузулукские КЭС п/с. "Погат "(ОКЭС)	2-СШ 6кВ (ОКЭС)	ф. Маяк-2 ,ф.Гипермаркет, ф.10 Микрарайон (ОКЭС). ф. Восход (абонентский)	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	15 Прочее	На п/с."Погат" отключился вводной "В" 2- СШ.	МТЗ	17.12.2022	19ч04м	19ч06м	00ч02м	на п/с "Погат" вкл. СВ	Ретранслятор (резерв), Пожарная часть (резерв) ТЦ, жилой сектор.	
27	Бугурусланский КЭС п/с."Юбилейная"(СПО)	ф.Ю-4(ОКЭС)	ТП- 44,77,130,73,103,160(ОКЭС).	2. Воздействие сторонних лиц и организаций.	5 Повреждение опоры	В результате ДТП на ВЛ-6кВ ф.Ю-4 ж/б опора №117 повреждён ж/б унос. Виновник ДТП с места скрылся.	фидер не отключался	18.12.2022	12ч30м	12ч30м	00ч00м	Замену повреждённого ж/б укоса будут производить 19.12.2022.	Больница-есть резерв,котельная №19-есть резерв, котельная элеватора-есть резерв,школы,про мзона.	
28	Бугурусланский КЭС, Асекеевский РУЭС п/с."Фрунзе"(СПО)	2-СШ 10кВ(СПО)	ф.Фр-4(ОКЭС), ТП- 14,16,17,18,30,19,48(ОКЭС). ТП- 21,50,57(абонентские) . ф.Фр-3(СПО), ТП- 7,35,39(ОКЭС).	1. Воздействие стихийных (погодных) явлений.	13 Повреждение в ПС и других сетевых организаций	Ветер,ледяной дождь. Отключалась ВЛ- 35кВ(СПО) от п/с."Чкаловская" до п/с."Фрунзе".	персонал смежной организации не сообщает	18.12.2022	13ч26м	13ч26м	Время срабатыва ния АПВ.	СПО будут производить осмотр.	ЦРБ-есть резерв,котельная- есть резерв,водопрово д-есть резерв,ПУ- 69,организации,ж иной сектор,быт.	
29	Бугурусланский КЭС, Асекеевский РУЭС п/с."Фрунзе"(СПО)	2-СШ 10кВ(СПО)	ф.Фр-4(ОКЭС), ТП- 14,16,17,18,30,19,48(ОКЭС). ТП- 21,50,57(абонентские) . ф.Фр-3(СПО), ТП- 7,35,39(ОКЭС).	1. Воздействие стихийных (погодных) явлений.	13 Повреждение в ПС и других сетевых организаций	Ветер,ледяной дождь. Отключалась ВЛ- 35кВ(СПО) от п/с."Чкаловская" до п/с."Фрунзе".	персонал смежной организации не сообщает	18.12.2022	13ч35м	13ч35м	Время срабатыва ния АПВ.	СПО будут производить осмотр.	ЦРБ-есть резерв,котельная- есть резерв,водопрово д-есть резерв,ПУ- 69,организации,ж иной сектор,быт.	
30	Бугурусланский КЭС Северный РУЭС п/с Михеевка (СПО)	ф.М-4 Дымка (СПО)	ТП-М 4-4 (ОКЭС)	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	13 Повреждение в ПС и других сетевых организаций	Повреждение в сетях СПО	персонал смежной организации не сообщает	18.12.2022	19ч00м	19ч45м	00ч45м	СПО запитали по ремонтной схеме ф. СБ-3.	п.Дымка, жилой сектор.	

31	Абдулинские КЭС Матвеевский РУЭС п/с Совхозная (СПО)	ф.Сх-2 (СПО)	ТП-Сх 2-15 (ОКЭС)	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	15 Прочее	Ледяной дождь. Ветки в охранной зоне ВЛ-10 кВ .	персонал смежной организации не сообщает	19.12.2022	01ч49м	10ч15м	08ч26м	в 22ч55м откл. ДГУ, ТП-Сх 2-15 запитали по нормальной схеме.	Жилой сектор.	В 10ч15м на ТП ОКЭС установили ДГУ-100кВа.
32	Абдулинские КЭС Матвеевский РУЭС п/с Матвеевская (СПО)	1-2 СШ 35 кВ (СПО)	ф.Мт-1, Мт-3, Мт-4, Мт-6 (ОКЭС)	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	13 Повреждение в ПС и других сетевых организаций	Ледяной дождь. Откл. ВЛ-35 кВ (СПО)	персонал смежной организации не сообщает	19.12.2022	04ч50м	05ч28м	00ч38м	СПО вкл. 1-2 СШ 35 кВ	4-котельные, водокачка, очистные, водозабор, ЦРБ (генератор), полиция, жилой сектор, быт.	
33	Бузулукский КЭС Колтубановский РУЭС п/с Колтубановская (ЗПО)	ф.2 (ОКЭС)	ТП-206, 207, 217 (ОКЭС)	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	15 Прочее	Дождь. На ВЛ-10кВ откл. реклоузер Б 2-3. Пролет опор №241-242 упало дерево.	фидер не отключался	19.12.2022	06ч40м	08ч58м	02ч18м	Произвели опиловку ВЛ, включили	п.Заповедное, п.Паника.	
34	Октябрьский РУЭС РП-1 (ОКЭС)	ф.103(ОКЭС)	ТП(ОКЭС): 60,61,62,64,72,73,75, 42,57,58,59,45,46,74, 65	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	16 Не выявленная, неустановленная причина.	Дождь. Осмотр причину не выявил.	ТО	19.12.2022	08ч57м	08ч58м	00ч01м	повторно вкл.	Жилой сектор, быт, д\сад, полиция(резерв)	
35	Шарлыкский РУЭС п\с Шарлыкская(ЦПО)	Полностью	ф. ОКЭС: 1,5,6	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	13 Повреждение в ПС и других сетевых организаций	При производстве работ по плавке гололеда откл. п\с полностью	персонал смежной организации не сообщает	19.12.2022	13ч00м	13ч08м	00ч08м	ЦПО повторно вкл.	Больница, котельная, д\сад, школа, жилой сектор, быт	
36	Илекский РУЭС п\с Краснохолмская(ЦПО)	ф.6(ЦПО)	ТП(ОКЭС): 79к	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	15 Прочее	В результате протечки воды на ТП сгорело 3 ПК-16А	ПК	19.12.2022	14ч23м	14ч41м	00ч18м	Заменяли ПК, протерли, повторно вкл	Больница(резерв)	
37	Оренбург п\с Инвертор (ЦПО)	ф.Ив-5 (ОКЭС)	ТП-3041 (2 СШ),3078, 3316, 3104, 3317, 3314, 3307, 3313, 3308, 3309, 3312 (ОКЭС) ТП-5002,1299,1648, 1897 (2 СШ),1870, 1593, 1795,1645, 1525, 1791, 1752, 1790 (абонентская)	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	14 Повреждение в эл. установках абонентов	На ТП-1795 РУ-10 кВ повреждены проходные изоляторы	фидер не отключался	19.12.2022	20ч36м	20ч40м	00ч04м	откл. РТП-1795, ф.Ив-5 вкл.	Жилой сектор, пром.зона, бетонный завод, ЭкоСпутник, ТЦ Новый Мир (резерв)	

38	Оренбург п\с Пугачевская(ЦПО)	ф. П-28(ОГСК)	ТП(ОКЭС): 3024 2СШ	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	14 Повреждение в эл. установках абонентов	Повреждена КЛ-10кВ(ОГСК) от п\с Пугачевская до ТП-1684	ТО	20.12.2022	07ч20м	08ч02м	00ч42м	ОПО вывели поврежденный участок, вкл.	Котельная(резерв), склад	
39	г. Оренбург РП-31 (ОПО)	ф.31-5 (ОПО)	ТП-3022 (ОКЭС)	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	8 Повреждение КЛ	при проведении земляных работ "Урал-21" повреждена КЛ-6 кВ (ОКЭС) от Р-31-5-2 до ТП-3022	персонал смежной организации не сообщает	21.12.2022 22.12.2022	15ч57м	14ч12м	22ч15м	восстановили КЛ ТП-3022 вкл.	п/л Полянка	
40	Орские КЭС Новотроицкий РУЭС п/с 1 Водоподъём (Уральская сталь)	ф.11 (ОКЭС)	ТП-Восточная поляна (ОКЭС), ТП-ГК, 2019, 2003, 2006, ООО "РМЗ", 2010, 2018, 2026, 2020, 2023, 2004, ООО "ГапромТрансгаз" (абонентские)	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	8 Повреждение КЛ	Повреждена КЛ-6кВ (ОКЭС) от Р-13 до Р-14 в результате земляных работ сторонней организацией.	ТО	21.12.2022	16ч54м	18ч25м	01ч31м	на ВЛ-6 кВ ф.11 откл. Р-27 ф. вкл.	Исправит. колония (резерв), СНТ, база, склады, СТО, гаражи, пром. зона	8 ТП (Абонентские) пром. зона без напряжения. Будут производить восстановительные работы 22.12.22г 22.12.2022 в 16ч50м КЛ восстановлена вкл.
41	Бугурусланский КЭС Северный РУЭС п/с Михеевка (СПО)	ф.М-4 Дымка (СПО)	ТП-М 4-4 (ОКЭС)	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	13 Повреждение в ПС и других сетевых организаций	повреждение в сетях СПО	персонал смежной организации не сообщает	22.12.2022	17ч00м	17ч30м	00ч30м	повторно вкл.	п. Дымка	
42	Акбулакский РУЭС п\с Акбулакская(ЦПО)	ф.2(ОКЭС)	ТП(ОКЭС): 14,16,18,19,21,26,29,41,45,46,83,101,111	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	16 Не выявленная, неустановленная причина.	Осмотр причину отключения не выявил	МТЗ	22.12.2022	21ч05м	21ч10м	00ч05м	Повторно вкл., произвели осмотр	Жилой сектор, быт	
43	Орские КЭС Новотроицкий РУЭС п/с 1 Водоподъём (Уральская сталь)	ф.11 (ОКЭС)	ТП-Восточная поляна (ОКЭС), ТП-ГК, 2019, 2003, 2006, ООО "РМЗ", 2010, 2018, 2026, 2020, 2023, 2004, ООО "ГапромТрансгаз" (абонентские)	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	14 Повреждение в эл. установках абонентов	Повреждение на абонентской ТП-"ГапромТрансгаз"	ТО	22.12.2022	22ч43м	01ч18м	02ч35м	Произвели осмотр, откл. Р-4, ф. 11 включили	Исправит. колония (резерв), СНТ, база, склады, СТО, гаражи, пром. зона, жилой сектор	На 1ч18м отключены 4ТП(организации). В 02ч08м все ТП под U кроме ТП-"Гапром Трансгаз" (абонентская-катодная защита)

44	Абдулинские КЭС РП-2(ОКЭС)	ф.Город-4(ОКЭС)	ТП(ОКЭС):49,50,51	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	15 Прочее	Снег. Метель. Повреждение на ТП-50(ОКЭС)	ТО	22.12.2022 23.12.2022	23ч45м	01ч00м	01ч15м	Вывели поврежденную ТП, вкл. ф. Город-4	Жилой сектор, Вторчермет, Горгаз	ТП-50 (ВторЧерМет) вкл. 23.12.2022 в 12ч45м
45	Абдулинские КЭС п\с Тяговая-Абдулино(РЖД)	ф. Бактак(РЖД)	ТП(ОКЭС): 73,52,13,15,8	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	13 Повреждение в ПС и других сетевых организаций	Снег.Метель. Повреждение в сетях РЖД.	Земля	23.12.2022	01ч00м	02ч30м	01ч30м	РЖД устранили повреждение, вкл.	Жилой сектор, быт, скважина, АЗС	
46	Акбулакский РУЭС п\с Акбулакская (ЦПО)	ф.2(ОКЭС)	ТП(ОКЭС): 14,16,18,19,21,26,29, 41,45,46,83,101,111	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	15 Прочее	осмотр причину отключения не выявил	Дуговая защита	23.12.2022	08ч22м	08ч27м	00ч05м	Повторно вкл.	Жилой сектор, быт	
47	Бузулукские КЭС п/с Погат (ОКЭС)	ф.Маяк-2 (ОКЭС)	РП 19(2сш) (ОКЭС) ф.Московский-2: 138, 21, 22, 269, 375(2), 397, 398, 75, ф.Ретранслятор-2: 309(2), 425, ф.Станция обезжелез.-2: 467(2)	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	8 Повреждение КЛ	Повреждена КЛ-6 кВ (ОКЭС) от п/с Погат до опоры №1 ф.Маяк-2 (на опоре повреждена концевая разделка)	ТО	23.12.2022	12ч15м	12ч45м	00ч30м	на РП-19 откл. В ф.Маяк-2, вкл. СВ-6 кВ	Ретранслятор (резерв),станция обезжелезирования (резерв), школа (резерв), жилой сектор, быт.	КЛ-6 кВ от п/с Погат до опоры №1 ф.Маяк-2, восстановлена и вкл. по нормальной схеме в 16ч23м
48	Бугурусланские КЭС Северный РУЭС п/с Северная (СПО)	ф. СВ-3(ОКЭС)	ТП(ОКЭС): СВ-3-18,СВ-3-19,СВ-3-20,СВ-3-21	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	13 Повреждение в ПС и других сетевых организаций	Повреждение в сетях СПО	ТО, АПВ не успешно	24.12.2022	01ч19м	03ч01м	01ч42м	СПО устранили повреждение, вкл.	Жилой сектр, быт	
49	Абдулинские КЭС Матвеевский РУЭС п\с Матвеевская(СПО)	ф. МТ-1(СПО)	ТП(ОКЭС): ТП-33	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	13 Повреждение в ПС и других сетевых организаций	Повреждение в сетях СПО	Земля	24.12.2022	05ч03м	06ч08м	01ч05м	СПО устранили повреждение, вкл.	Жилой сектор, быт	

50	г. Оренбург п/с Шевченковская (ЦПО)	ф.Шв-29 (ОКЭС)	ТП-3084 2 СШ, 3277 1СШ, 3276 1 СШ, 3054 1СШ, 3042 2СШ, 3026 1СШ, 3027 1СШ, 3039 1 СШ (ОКЭС), ТП-781 (ОПО)	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	15 Прочее	Повреждена КЛ-10 кВ (ОКЭС) от п\с Шевченковская до ТП-3084	ТО	25.12.2022	07ч19м	08ч08м	00ч49м	Вывели поврежденную КЛ, на ТП -3027 вкл. ВН в стор. ТП-753 ф.74-1	Оренбургнефть (резерв), стоматология (резерв), мегафон (резерв), 2хЦТП (резерв), НС (резерв), МКД (резерв), жилой сектор	КЛ-10 кВ (ОКЭС) от п\с Шевченковская до ТП-3084 вкл. на холостой ход 26.12.22 в 22ч20м. 28.12.22 в 00ч11м вкл. по норм. Схеме
51	г. Оренбург РП-63 (ОПО)	ф. 63-4 (ОПО)	ТП-3299 1 СШ (ОКЭС)	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	13 Повреждение в ПС и других сетевых организаций	Повреждена КЛ-10кВ в сетях ОПО	ТО	25.12.2022	08ч11м	08ч35м	00ч24м	Вывели поврежденную КЛ, вкл	ТЦ "Снегири" (резерв)	
52	Орские КЭС п/с Новгородская (ВПО)	ф.16 (ОрПО), РП-8 (ОКЭС)	ф.19 (РЖД), ф. 18, 12 (ОрПО), ТП-195 (ОКЭС)	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	13 Повреждение в ПС и других сетевых организаций	Повреждение в сетях ВПО	Земля	25.12.2022	08ч16м	08ч38м	00ч22м	повторно вкл	Дачи	
53	Акбулакский РУЭС п\с Акбулакская (ЦПО)	ф.2(ОКЭС)	ТП(ОКЭС): 14,16,18,19,21,26,29, 41,45,46,83,101,111	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	13 Повреждение в ПС и других сетевых организаций	Повреждение на п/с в сетях ЦПО	Дуговая защита	25.12.2022	13ч40м	15ч26м	01ч46м	Запитали по ф.Ак-1	Котельная, жилой сектор, быт	Произвели осмотр эл.оборудования ОКЭС, причины отключения не выявили. Ф.2 запитан по н/сх 26.12.22г в 15ч57м
54	Бузулукский КЭС РП-18(ОКЭС)	ф. Межрайгаз(ОКЭС)	ТП(ОКЭС): 516,320,143(1),415, 384, 358, 297, 538, 414, 62, 536, ТП Абон. 277(1), 253, 439, 159,193,469,405,244, 388,158,573,189,403, 481,436,	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	14 Повреждение в эл. установках абонентов	Повреждение на абонентской ТП-159(попала кошка)	ТО	27.12.2022	15ч52м	16ч50м	00ч58м	Устранили повреждение, вкл.	котельная, д\сад(резерв), промзона, межрайгаз, жилой сектор	
55	Саракташский РУЭС п\с Саракташская(ЦПО)	ф.15(ОКЭС)	ТП(ОКЭС): 220,282,261,205,206, 207,219,251,287,209, 274,309,208,220,272, 212,294(1),285,255,20 3,291(1),265,310,320, 321,301	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	16 Не выявленная, неустановленная причина.	Осмотр причину отключения не выявил	ТО	27.12.2022	16ч58м	17ч03м	00ч05м	Повторно вкл.	Жилой сектор, быт, водозабор(резерв), д\сад, почта, КНС(резерв)	

56	Бузулукские КЭС п/с Погат (ОКЭС)	ф. 5 мкр-он (ЭкспертЭнерг оАудит)	ТП-499 1СШ, 519, 518 (ОКЭС)	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	16 Не выявленная, неустановленная причина.	Снег. Осмотр эл.оборудовани я ОКЭС причину отключения не выявил	ТО	29.12.2022	20ч08м	20ч10м	00ч02м	Повторно вкл.	жильё, быт	
----	-------------------------------------	---	--------------------------------	--	--	---	----	------------	--------	--------	--------	---------------	------------	--