

Данные об аварийных отключениях по границам территориальных зон деятельности организации, вызванных авариями или внеплановыми отключениями объектов электросетевого хозяйства, с указанием даты аварийного отключения объектов электросетевого хозяйства и включения их в работу, причин аварий (по итогам расследования в установленном порядке) и мероприятий по их устранению по ГУП "ОКЭС" Февраль 2022 г.

№ в.л.	Наименование электроустановки		Признак нарушения	Причина нарушения	Дополнительная информация по причинам нарушений	Сработавшие устройства (защ. у-ва)	Дата	Время откл.	Время вкл.	Длительность перерыва электроснабжения	Принятые меры	Отключенные потребители (х.установка)	Примечание
	ТП	№ группы											
1	Орский КЭС ТП-229(ОКЭС)	гр.Уличное освещение (ОКЭС)	2. Воздействие сторонних лиц и организаций.	5 Повреждение опоры	ДТП. Повреждена ж/б опора №31.	Группа не отключалась.	01.02.2022	09ч25м	09ч25м	00ч00м	В 11ч45м заменили повреждённую опору №31.	Уличное освещение.	
2	Орский КЭС ТП-139(ОКЭС)	гр.Уличное освещение (ОКЭС)	2. Воздействие сторонних лиц и организаций.	5 Повреждение опоры	ДТП. Повреждена ж/б опора №39.	Группа не отключалась.	01.02.2022	14ч10м	14ч10м	00ч00м	В 16ч35м заменили повреждённую опору №39.	Уличное освещение.	
3	Александровский РУЭС ТП-197(ОКЭС)	Александровский РУЭС ТП-197(ОКЭС)	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	10 Дефект контакта	В РУ-0,4кВ гр.№2 выгорела губка на рубильнике фаза С	Защита не сработала	03.02.2022	14ч30м	15ч36м	01ч06м	Переключили СИП на резервную группу	жилой сектор.	
4	Александровский РУЭС ТП-197(ОКЭС)	гр.2(ОКЭС)	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	15 Прочее	сгорел ПН-100А фаза "С" нагрузка ф. А-86А В-86А, С-66А	ПН-100А	05.02.2022	10ч37м	11ч30м	00ч53м	заменяли ПН гр. Вкл.	жилой сектор.	
5	Соль-Илецкий РУЭС ТП-1(ОКЭС)	гр.Уличное освещение (ОКЭС)	2. Воздействие сторонних лиц и организаций.	5 Повреждение опоры	В результате осмотра обнаружили повреждение металлической опоры №11 ВЛ-0,4кВ (ОКЭС)	Группа не отключалась.	06.02.2022	16ч20м	16ч20м	00ч00м	Группа не отключалась.	Уличное освещение.	
6	Амбуласский РУЭС ТП-26(ОКЭС)	гр.№4(ОКЭС)	2. Воздействие сторонних лиц и организаций.	5 Повреждение опоры	ДТП, повреждена опора №38	Группа не отключалась.	08.02.2022	04ч08м	06ч00м	01ч52м	заменяли опору	жилой сектор.	
7	Оренбург ТП-794(ОПО)	гр.РЦ-8(ОКЭС)	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	8 Повреждение КЛ	Повреждена КЛ-0,4кВ от ТП-794 до РЦ-8(ОКЭС).	Защита не сработала	10.02.2022	17ч50м	19ч42м	01ч58м	В РЦ-8 сделали одноименку фаза В-С	жилой сектор.	11.02.22 отключили поврежденную КЛ-0,4кВ, смонтировали временку. КЛ-0,4кВ от ТП-794 до РЦ-8
8	г.Оренбург РП-51(ОПО)	гр.РЦ-3(ОКЭС)	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	15 Прочее	В РЦ-8(ОКЭС) поврежден вводной ПН-80А фаза "С".	Поврежден ПН-80А фаза "С".	11.02.2022	18ч45м	20ч22м	01ч37м	В РЦ-8 заменили ПН,вкл.	Жилой сектор.	РЦ-8 запитан по временной схеме с РП-51.
9	Орские КЭС ТП-139(ОКЭС)	гр.Ул. Освещение (ОКЭС)	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	5 Повреждение опоры	ДТП, повреждена опора ул. Освещения ул. Новоторское шоссе д.5	гр. Не откл.	12.02.2022	17ч10м	17ч10м	00ч00м	14.02.2022 будут производить замену опоры	ул. Освещение	
10	Октябрьский РУЭС ТП-24А(ОКЭС)	РУ-0,4кВ (ОКЭС)	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	15 Прочее	РУ-0,4 кВ на вводном рубильнике выгорел нож фаза "В"	Защита не сработала	13.02.2022	16ч20м	17ч15м	00ч45м	на ТП-24А РУ-0,4 кВ заменили вводной рубильник	дом престарелых	
11	Александровский РУЭС ТП-80(ОКЭС)	гр.№2(ОКЭС)	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	15 Прочее	Сгорел ПН-100А фаза "А" нагрузка А-80А, В-60А, С-47А. Осмотр причины откл. не выявил	ПН-100 А	14.02.2022	09ч55м	10ч15м	00ч20м	Заменяли ПН, вкл.	Школа, банк, жилой сектор, быт.	
12	Бугурусланские КЭС КТП-41(ОКЭС)	гр.Маяковского 2(ОКЭС)	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	15 Прочее	Осмотр эл.оборудования причины откл не выявил. Нагрузка группы 14-60-1А	АВ-100А	19.02.2022	16ч55м	17ч35м	00ч40м	повторно вкл. автомат.	жилой сектор.	
13	Саракташский РУЭС ТП-210(ОКЭС)	РУ-0,4кВ (ОКЭС)	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	15 Прочее	на ТП-210 РУ-0,4 кВ на вводном рубильнике сгорел ПН-630 А	ПН-630А	21.02.2022	10ч50м	11ч20м	00ч30м	на вводном рубильнике заменили ПН, РУ-0,4 вкл.	Жилой сектор быт	
14	Оренбург ТП-3078(ОКЭС)	гр.Контора (абонентская)	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	14 Повреждение в эл. установках абонентов	Повреждена КЛ-0,4кВ (абонентская) от ТП-3078 до ВРУ полигона гор. свалки	АВ-100А	22.02.2022	10ч37м	—	—	отключен	Контора гор. Свалки	Информация о повреждении КЛ, доведена до абонента.
15	Перволюцкий РУЭС ТП-2(ОКЭС)	гр.№1(ОКЭС)	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	15 Прочее	п. Каргала ул. Восточная 11, в результате схода снега с крыши частного ж/д, сорвало СИП и ВПУ с фасада ж/д	Группа не отключалась.	23.02.2022	13ч03м	13ч45м	00ч42м	устранили повреждение, группу вкл.	Жилой сектор	
16	Орский КЭС ТП-1051(ОКЭС)	Вводной рубильник 2-СШ.	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	10 Дефект контакта	На вводном рубильнике 2-СШ в сторону сборных шин отгорела шина фаза "А".	Защита не сработала	24.02.2022	13ч15м	13ч41м	00ч26м	На ТП-1051 откл. СР-0,4кВ, 1-СШ 0,4кВ запитали с Т-1. В 15ч12м на вводном рубильнике 2-СШ устранили повреждение,вкл.	Поликлиника, лицей,лекарня-перешли на резерв,жилой сектор.	ТП-1051 1-СШ 0,4кВ запитана с Т-2.
17	Оренбург ТП-214(ОПО)	гр.Торговый центр Л-8(ОКЭС)	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	8 Повреждение КЛ	Повреждена КЛ-0,4кВ(ОКЭС) от ТП-214 до ВРУ Привокзальная площадь 1Б	Защита не сработала	26.02.2022	11ч53м	12ч49м	00ч56м	Откл. поврежденную КЛ.Перевели нагрузку на резервную КЛ.	Магазины	Нагрузка А-53А, В-109А, С-46А

18	Абдулинские КЭС Матвеевский РУЭС ТП-4 (ОКЭС)	гр.1 (ОКЭС)	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	3 Обрыв (склест) провода	В результате падения антенны с крыши дома произошел обрыв ВЛ 0,4кВ (ОКЭС) в пролёте опор 10-11	АВ-100А	28.02.2022	16*45м	18*10м	01*25м	Устранили обрыв ВЛ, АВ вкл.	жильё	
----	--	-------------	---	--------------------------	--	---------	------------	--------	--------	--------	--------------------------------	-------	--

Данные об аварийных отключениях по границам территориальных зон деятельности организации, вызванных авариями или внеплановыми отключениями объектов электросетевого хозяйства, с указанием даты аварийного отключения объектов электросетевого хозяйства и включения их в работу, причин аварий (по итогам расследования в установленном порядке) и мероприятий по их устранению по ГУП "ОКЭС" Февраль 2022 г.
название (филиал, РУЭС) ОГУ КЭС

№ п.п.	Наименование электроустановки			Признак нарушения	Причина нарушения	Дополнительная информация по причинам нарушений	Срабатывание коммутации (защ. у.-ва)	Дата	Время откл.	Время вкл.	Длительность перерыва электроснабжения	Принятые меры	Отключенные потребители (эл.установки)	Примечание
	ПС или РП	№фид	№ТП											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	г.Оренбург п/с."Шевченковская"(ЦПО)	ф.Шв-29(ОКЭС) не отключался	ТП-3027 1-СШ 0,4кВ(ОКЭС)	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	8 Повреждение КЛ	Повреждена КЛ-10кВ(ОКЭС) перемычка на Т-1.	На ТП-3027 повреждены 3-ПК 10кВ.	03.02.2022	20ч07м	20ч52м	00ч45м	На ТП-3027 вкл. СР 0,4кВ.	ЦТП,НС,жилой сектор,быт.	04.02.22 восстановили КЛ-10кВ перемычку на ТМ-1, заменили ТМ-1
2	Сорочинские КЭС п/с Промбаза (ОренбургНефть)	ф.10 (ОКЭС)	ТП-101, 108, 116, 117, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 148, 178, 182, 186, 191(1), 192, 92, 93, 95, 98, 99 (ОКЭС) ТП-198, 206, 210, (абонентские)	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	14 Повреждение в эл. установках абонентов	Повреждение в сетях абонента ОренбургНефть	Земляная защита	06.02.2022	09ч12м	09ч15м	00ч03м	Запитали участок ВЛ-10кВ от ЛР-107 до ТП-186 по ф.5	Больница (резерв), котельная(резерв), НС (резерв), 2скважины, КНС (резерв), жильё	Без напряжения 4ТП (ОКЭС) и ЗТП (абонентские) - НС (резерв), 2скважины, КНС (резерв), жильё. Откл ЛР-111 в ст ТП-210, 206 (абонентские), вкл ф.10 в 11ч33м
3	Александровский РУЭС п/с Александровская (ЦПО)	ф.11 (ОКЭС)	ТП-170, 172, 173, 180, 181, 184, 187, 188, 190, 191(2), 192, 193, 194, 195, 197, 198, 80, 81, 82, 84, 85, 89, 90, 94, 97 (ОКЭС)	2. Воздействие сторонних лиц и организаций.	5 Повреждение опоры	В результате наезда трактора МУП ЖКХ повреждена ж/б опора №48/4 ВЛ-10кВ (ОКЭС)	ТО	07.02.2022	12ч00м	12ч05м	00ч05м	повторно вкл	Прокуратура, администрация (резерв), жильё, быт	Заменили ж/б опору №48/4 ВЛ-10кВ (ОКЭС) в 15ч44м
4	г.Оренбург п/с."Оренбургская"(МЭС)	ф.О-17 (ОКЭС)	ТП-3270 2СШ, 3271 2СШ, 3067, 3378(ОКЭС). ТП-1204(абонентская).	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	8 Повреждение КЛ	Повреждена КЛ-6кВ(абонентская) от ТП-1204 до ТП-3067 ф.О-17	МТЗ	09.02.2022	16ч15м	16ч50м	00ч35м	Откл. поврежденный участок	КНС, Котельная (резерв), жилой сектор,быт.	ТП-3378 включена в 18ч15м. ТП-3067 включена в 18ч33м.
5	Сорочинские КЭС п/с Промбаза (ОренбургНефть)	ф.12 (ОКЭС)	ТП-87, 88, 112, 111, 113 (ОКЭС) ТП-193, 202, 173, 114, 110 (абонентские)	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	13 Повреждение в ПС и других сетевых организаций	Перегруз трансформатора на 1 СШ п\с Промбаза.	персонал смежной организации не сообщает	09.02.2022	19ч46м	19ч47м	00ч01м	Запитали участок ВЛ-10кВ от ТП-86 до реклоузера №11 по ф.№5	Стадион (резерв), жильё, быт	

6	Оренбург РП-48(ОПО)	ф.48-10(ОПО)	ТП-3030(ОКЭС)	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	13 Повреждение в ПС и других сетевых организаций	Повреждена КЛ-10кВ(ОПО) от ТП-1815 до опоры	земля	10.02.2022	10ч02м	10ч17м	00ч15м	Вывели поврежденный участок, запитали ТП-3030	Жилой сектор, ЦТП, ПНС	КЛ-10кВ(ОПО) от ТП-1815 до опоры, вкл. 14.02.2022 в 13ч48м
7	Бузулукские КЭС Грачевский РУЭС п\с Грачевская(ЗПО)	ф.1(ОКЭС)	ТП(ОКЭС):217(1),125,124,123,120,119,118,117,114,113,210(1),111,110,108,107,106,105,104,225(2),212,208,207 Абонентские:101,102,103,109,112,115,116,121,122,209(2)	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	16 Не выявленная, неустановленная причина.	Ветер.Осмотр причину отключения не выявил	МТЗ	10.02.2022	12ч50м	13ч25м	00ч35м	Повторно вкл после осмотра	Котельная(резерв), жилой сектор, быт	
8	Соль-Илецкий РУЭС п\с Соль-Илецкая(ЦПО)	ф. 3(ОКЭС)	РП-1(2СШ)	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	8 Повреждение КЛ	Повреждена КЛ№1 от опоры №34 до РП-1(ОКЭС)	МТЗ	11.02.2022	09ч21м	09ч34м	00ч13м	РП-1 запитали через секционник. Откинули поврежденную КЛ	Больница (резерв), ЖКХ, школа, погрангородок, нефтебаза, жильё	14.02.2022 в 11ч55м вкл. КЛ-10кВ
9	Илекский РУЭС п\с."Илекская"(ЦПО)	ф.4(ОКЭС)	ТП-5,6,11,13,16,19,20,26,34,35,40,41,43,44,46,63,70,77,86,88,89,90(ОКЭС),ТП-12,27,80,81,83(абонентские).	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	16 Не выявленная, неустановленная причина.	Произвели осмотр электрооборудования,повреждений не обнаружено.	Земля	11.02.2022	18ч45м	20ч00м	01ч15м	На ВЛ-10кВ откл. ЛР№4-1,ф.4 на п\с."Илекская" вкл. до ЛР№4-1.	Больница-резерв,ЕДДС,Илекский РУЭС,администрация-резерв,детсад,жилой сектор,быт.	ф.4 в 23ч18м вкл. полностью.
10	Орские КЭС Гайский РУЭС ЦРП-2(ОКЭС)	1 СШ (ОКЭС)	ф.13 ТП-27,29,28,24,ф.17 ТП-21,ДК,20,17,16,КТП-50, ф. 21 ТП-2й зоны водоснабжения(ОКЭС)	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	11 Попадание птиц, животных под напряжение.	КТП-50 попала кошка под напряжение	замля	12.02.2022	10ч00м	10ч30м	00ч30м	ф. 17 на ТП 16 откл ВН в стор. ТП-17, 1СШ на ЦРП-2 вкл.	жилой сектор,	12.02.22 в 11ч26м ф.21 вкл. В11ч50м на КТП-50 заменили 3 ПК ТП вкл.
11	Новосергиевский РУЭС п\с Новосергиевская (ЗПО)	ф. 1 (ОКЭС)	ТП-114,102,103,113,104,105,107,108,118,110,111,106,119 (ОКЭС)	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	8 Повреждение КЛ	повреждена разделка на резервной КЛ 10кВ (ОКЭС) от опоры №87 до ТП-109	ТО	12.02.2022	14ч28м	15ч40м	01ч12м	на ВЛ-10кВ ф. 1 откл. РЛНД Р-1-2 Р-1-3 ф. вкл.	жилой сектор	12.02.2022 16ч40м откл. поврежденную КЛ ф.1 полностью вкл. 21.02.2022 17ч44м КЛ восстановили

12	Оренбург РП-75 (ОПО)	ф.75-10 (ОКЭС)	ТП-1945 (Абонентская)	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	15 Прочее	Произвели осмотр электрооборудования, повреждений не обнаружено.	ОПО не сообщает	15.02.2022	09ч11м	12ч33м	03ч22м	откл. Р 75-10-3, ф.75-10 вкл.	Абоненты МК Энерго	в 12ч53м вкл. Р 75-10-3
13	Оренбург п/с Ростошинская (ЦПО)	ф.Рш-1 (ОКЭС)	ТП-3018, 3017 (ОКЭС)	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	13 Повреждение в ПС и других сетевых организаций	На ВЛ-10 кВ ф.РШ-1 откл. реклоузер В-РШ-1-1. Повреждение на участке ОПО	ф.РШ-1 не откл.	15.02.2022	10ч25м	12ч00м	01ч35м	ОПО откл. КРУН 33-9-1, КРУН 33-9-2, реклоузер В-РШ-1-1 вкл.	Жилой сектор	
14	Илекский РУЭС п/с."Илекская"(ЦПО)	ф.4(ОКЭС) не отключался.	ТП-19(ОКЭС)	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	15 Прочее	Повреждена перемычка провод СиП от ТМ до РУ-0,4кВ.	Повреждены 3-ПК.	16.02.2022	11ч15м	11ч55м	00ч40м	На ТП-19 заменили перемычку с ТМ до РУ-0,4кВ, заменили ПК, вкл.	Лесхоз.	
15	г.Оренбург РП-56(ОПО)	ф.56-4(ОПО)	ТП-3119 1-СШ 10кВ(ОКЭС)	2. Воздействие сторонних лиц и организаций.	8 Повреждение КЛ	Россети Волга, Оренбургское ПО при производстве земляных работ повредили КЛ-10кВ(абонентская) от ТП-723 до ТП-1257 ф.40-6.	ТО	19.02.2022	22ч50м	23ч33м	00ч43м	Откл. повр.участок, ф.56-4 на РП-56 вкл.	Жилой сектор, быт.	ТП-3119 1-СШ 10кВ запитанна по ремонтной схеме.
16	Бузулукские КЭС Курманаевский РУЭС п/с Курманаевская (ЗПО)	ф.10 (ОКЭС)	ТП-102,105,107,109,110,111,112,113,115,118,119,121,124,126,128 (ОКЭС) ТП-114 (абонентская)	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	9 Повреждение изоляторов на ТП	ветер, снег. На ТП-105 поврежден проходной изолятор	ТО	20.02.2022	14ч45м	16ч35м	01ч50м	на ТП-102 откл. ВН в стор. ТП-105 ф.10 вкл.	больница (резерв) жилой сектор, быт	20.02.2022 в 17ч51м запитали ТП-113,115,112,110,107. На ТП-105 устранили повреждение, вкл. в 20ч00м.
17	Орские КЭС Новотроицкий РУЭС п/с 1 Водоподъём (ОКЭС)	ф.11 (ОКЭС)	ТП-Восточная поляна, ТП-ЮК25/5, ТП-Гаражи, ТП-Мех.завод, ТП-СТО, ТП-Ника (абонентские)	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	14 Повреждение в эл. установках абонентов	Повреждена КЛ-6 кВ (абонентская) от РТП до ТП-ЮК 25/5	Земляная защита	22.02.2022	05ч18м	11ч17м	05ч59м	ВЛ-6 кВ откл. Р-27, ф.11 вкл.	Тур.база, склады, СТО, гаражи	В 16ч21м вкл 6-ТП. Без "У" ТП-ЮК 25/5 (резерв)
18	Медногорский РУЭС п/с Медногорская-Городская (ВПО)	ф.4 (ОКЭС)	ТП-41, 42, 42 (ОКЭС)	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	8 Повреждение КЛ	Повреждена КЛ-10 кВ (ОКЭС) от п/с Медногорская-Городская до ТП-41	ТО	22.02.2022	11ч52м	12ч32м	00ч42м	откл. поврежденную КЛ, запитали по ф.14	Жилой сектор, быт	27.02.2022 в 17ч42м КЛ восстановлена и вкл.

19	Орские КЭС Домбаровский РУЭС п/с Домбаровская-1 (ВПО)	ф.6 (ОКЭС)	ТП-133,269,174,130, 154,258,215,246, 180,234,120 (ОКЭС)	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	16 Не выявленная, неустановленная причина.	Произвели осмотр электрооборудования, повреждений не обнаружено.	МТЗ	24.02.2022	02ч20м	02ч55м	00ч35м	повторно вкл.	больница (резерв)котельная (резерв) жилой сектор, быт	
20	Сорочинские КЭС п/с Промбаза (ОренбургНефть)	ф.10 (ОКЭС)	ТП-101, 108, 116, 117, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 148, 178, 182, 186, 191(1), 192, 92, 93, 95, 98, 99 (ОКЭС) ТП-198, 206, 210, (абонентские)	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	16 Не выявленная, неустановленная причина.	Произвели осмотр электрооборудования, повреждений не обнаружено.	земля	24.02.2022	02ч42м	02ч48м	00ч06м	На ВЛ-10 кВ ф. 10 откл. ЛР-107 ф. вкл.	Больница (резерв), котельная(резерв), НС (резерв), 2скважины, КНС (резерв), жильё	24.02.2022 в 05ч25м ф. полностью вкл.
21	г.Оренбург РП-48(ОПО)	Ф.48-10(ОПО)	ТП-3030(ОКЭС)	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	13 Повреждение в ПС и других сетевых организаций	Повреждена КЛ-10кВ(ОПО) от ТП-1815 до опоры №16.	ТО	25.02.2022	07ч42м	08ч20м	00ч38м	Откл. повр. участок, ф.48-10 на РП-48 вкл.	ЦТП,ПНС,жилой сектор,быт.	Восстановлена и вкл. 27.02.2022 в 16ч41м
22	Оренбург п/с Января (ЦПО)	1 СШ (ЦПО)	РП-Южный Урал (ОПО) ТП-3129 (ОКЭС)	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	13 Повреждение в ПС и других сетевых организаций	Повреждение в сетях ОПО	ОПО не сообщает	26.02.2022	21ч44м	22ч30м	00ч46	ОПО запитали РП Южный Урал по ремонтной схеме.	Жилой сектор	
23	Орские КЭС Новотроицкий РУЭС п/с 1 Водоподъём (ОКЭС)	ф.11 (ОКЭС)	ТП-Восточная поляна (ОКЭС), ТП-ЮК25/5, ТП-Гаражи, ТП-Мех.завод, ТП-СТО, ТП-Ника (абонентские)	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	14 Повреждение в эл. установках абонентов	Повреждение в сетях абонента ООО"Мишель" ТП-2019	ВПО не сообщает	28.02.2022	10ч57м	12ч28м	01ч31м	Откл. РЛНД на опоре 27, вкл. ф.11, запитали 5хТП.	Тур.база, склады, СТО, гаражи, пром.зона	Произвели осмотр эл.оборудования ОКЭС,повреждений не обнаружено. Откл РТП-2019 ООО"Мишель", вкл ф.11 в 16ч57м
24	Бугурусланские КЭС п/с Городская	ф.Г-7 (ОКЭС)	ТП-208, 45, 2 2СШ, 4 1СШ, 174 2СШ, 166 2СШ, 32, 29 1СШ, 178, 34, 48 2СШ, 102, 47 (ОКЭС)	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	3 Обрыв (схлест) провода	В результате схода снега с крыши ж/д произошел схлест проводов ВЛ-6кВ на вводе к ТП-45 (ОКЭС)	МТЗ	28.02.2022	16ч48м	17ч15м	00ч27м	Устранили схлест ВЛ, вкл ф.Г-7	2хКотельные (резерв), школа, жильё, быт	