

Данные об аварийных отключениях по границам территориальных зон деятельности организации, вызванных авариями или внеплановыми отключениями объектов электросетевого хозяйства, с указанием даты аварийного отключения объектов электросетевого хозяйства и включения их в работу, причин аварий (по итогам расследования в установленном порядке) и мероприятий по их устранению по ГУП "ОКЭС" Март 2022 г.

название (филиал, РУЭС) ОГУ КЭС

№ п.п.	Наименование электроустановки		Признак нарушения	Причина нарушения	Дополнительная информация по причинам нарушений	Срабатывание коммутации (заш. у.-ва)	Дата	Время откл.	Время вкл.	Длительность перерыва электроснабжения	Принятые меры	Отключенные потребители (эл.установки)	Примечание
	ТП	№ группы											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Орские КЭС Новотроицкий РУЭС ТП-72 (ОКЭС)	гр.№18 (ОКЭС)	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	8 Повреждение КЛ	Повреждена КЛ-0,4 кВ (ОКЭС) от ТП-72 до ВРУ ж/д ул. Советская 125	2 ПН-250А	02.03.2022	14ч15м	16ч27м	02ч12м	откл. повреждённую КЛ-0,4 кВ, ж/д запитали по резервной КЛ-0,4 кВ	Многоквартирный ж/д	05.03.2022 в 15ч00м КЛ-0,4кВ восстановлен,включен.
2	Оренбург ТП-3027 (ОКЭС)	гр. Терешковой 81\2 (Ввод 1)	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	8 Повреждение КЛ	Повреждена резервная КЛ-0,4 кВ (ОКЭС) от ТП-3027 до ВРУ ж/д ул. Терешковой 81/2	3 ПН-250 А	03.03.2022	16ч20м	—	—	КЛ выведена в ремонт	Абоненты не откл.	КЛ-0,4 кВ вкл. 11.03.2021 в 15ч19м
3	Орские КЭС Новотроицкий РУЭС ТП-6 (ОКЭС)	гр.№2 (ОКЭС)	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	3 Обрыв (схлест) провода	Из-за падения дерева произошел обрыв 2 проводов в пролете опор №3 №4 (ОКЭС)	ПН на ТП не сгорали	05.03.2022	09ч30м	11ч50м	02ч20м	Устранили повреждение. Включили.	Жилой сектор.	Для безопасного производства работ на ТП-6 откл. гр. №1 и №3
4	Бугурусланский КЭС ТП-123(ОКЭС)	гр.СУ-9 (ОКЭС)	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	10 Дефект контакта	На ТП-123 гр.СУ-9 повреждён автомат 160А.	Автомат не отключался.	05.03.2022	14ч00м	16ч20м	02ч20м	Заменяли повреждённый автомат,вкл.	МУП"Пасажирские перевозки",ГИБДД,фермерское хозяйство.	
5	Сорочинские КЭС ТП-23(ОКЭС)	гр.2(ОКЭС)	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	15 Прочее	Сгорел ПН-100 фаза С из-за превышения нагрузок. Нагрузка: А-23А, В-35А, С-105А	ПН-100А	06.03.2022	14ч00м	14ч45м	00ч45м	Заменяли ПН на 125А, вкл.	Жилой сектор.	
6	Медногорский РУЭС ТП-191(ОКЭС)	ТМ-1	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	10 Дефект контакта	На ТМ-1 отгорела шина 0,4кВ фазы "С", повреждена шпилька 0,4кВ фазы "С".	ПК-10кВ не повреждены.	12.03.2022	07ч05м	07ч45м	00ч40м	На ТП-191 вкл. СР-0,4кВ.	НС,жилой сектор,быт.	

7	Бугурусланский КЭС КТП-169(ОКЭС)	гр.Дубовская(О КЭС)	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	16 Не выявленная, неустановленная причина.	Произвели осмотр ВЛ-0,4кВ, повреждений не обнаружено.	Отключился автомат 100А.	12.03.2022	18ч20м	18ч33м	00ч13м	Повторно вкл. Нагрузка: А-22А, В-26А, С-60А.	Жилой сектор.	
8	Переволоцкий РУЭС ТП-6(ОКЭС)	гр.№2 (ОКЭС)	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	15 Прочее	Произвели осмотр ВЛ-0,4кВ, повреждений не обнаружено.	Отключился автомат 100А.	13.03.2022	12ч15м	12ч55м	00ч40м	Повторно вкл. Нагрузка: А-18А, В-16А, С-48А.	Жилой сектор(20-частных дома).	
9	Бугурусланский КЭС КТП-169(ОКЭС)	гр.Дубовская(О КЭС)	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	16 Не выявленная, неустановленная причина.	Произвели осмотр ВЛ-0,4кВ, повреждений не обнаружено.	Отключился автомат 100А.	13.03.2022	17ч10м	17ч25м	00ч15м	Повторно вкл. Нагрузка: А-17А, В-24А, С-71А.	Жилой сектор.	
10	Сорочинские КЭС ТП-153(ОКЭС)	Вводной рубильник.	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	15 Прочее	Повреждён ПН-200А фазы "С".	Повреждён ПН-200А фазы "С".	15.03.2022	19ч30м	19ч35м	00ч05м	На ТП-153 заменили повреждённый ПН,вкл.	КНС-перешли на резерв.	
11	Октябрьский РУЭС ТП-2 (ОКЭС)	гр-7 (ОКЭС)	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	10 Дефект контакта	повреждение контакта на АВ по ф. "В"	Автомат не отключался.	16.03.2022	10ч30м	12ч27м	01ч57м	заменяли АВ	жилой сектор	
12	Октябрьский РУЭС ТП-31 (ОКЭС)	гр.1 (ОКЭС)	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	15 Прочее	Неисправность АВ-160А, нагрев. Нагрузка 68А, 102А,48А	АВ-160А	17.03.2022	19ч05м	19ч25м	00ч20м	заменяли АВ	Жилой сектор, быт	АВ заменили в 20ч10м
13	Оренбург ТП-458 (ОПО)	гр.3 Торговая (ОКЭС)	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	14 Повреждение в эл. установках абонентов	Неисправность в сетях абонента. Нагрузка гр. 25-18-24А	АВ-250А	19.03.2022	15ч29м	15ч40м	00ч11м	повторно вкл.	жилой сектор	
14	Абдулинский КЭС ТП-102(ОКЭС)	гр.№3(ОКЭС)	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	16 Не выявленная, неустановленная причина.	Произвели осмотр ВЛ-0,4кВ, повреждений не обнаружено.	Отключился автомат 80А.	20.03.2022	13ч10м	13ч25м	00ч15м	Повторно вкл.	Жилой сектор.	

15	Александровский РУЭС ТП-200(ОКЭС)	РУ-0,4кВ	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	15 Прочее	На ТП-200 выгорело РУ-0,4кВ.	ПК-10кВ не повреждены.	21.03.2022 22.03.2022	18ч10м	13ч50м	18ч40м	На ВЛ-10кВ ф.Ал-12 отключили РТП-200. Восстановили РУ-0,4кВ, Включили	От ТП-200 подключены 6-скважин, в работе находились 2-скважины.	Для водоснабжения р.ц. Александровка от ТП-199 дополнительно включили 2-скважины. Вкл. 22.03.2022 в 13ч50м
16	Сорочинские КЭС ТП-52(ОКЭС)	гр.4(ОКЭС)	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	14 Повреждение в эл. установках абонентов	Отключили для тушения пожара в жд	Защита не срабатывала	23.03.2022	14ч50м	15ч30м	00ч40м	Откинули ввод в жд, вкл.	Жилой сектор	
17	Абдулинский КЭС ТП-3(ОКЭС)	гр.№2 (ОКЭС)	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	14 Повреждение в эл. установках абонентов	Пожар. В ГСК возгорание гаражей.	Группа не отключалась.	24.03.2022	05ч30м	09ч10м	03ч40м	пожар локализован, гр.№2 вкл.	ГСК.	По запросу МЧС в 05ч30м отключили группу
18	Саракташский РУЭС ТП-268(ОКЭС)	гр.№5(ОКЭС)	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	15 Прочее	Повреждён ПН-160А фазы "А".	Повреждён ПН-160А фазы "А".	24.03.2022	19ч05м	19ч55м	00ч50м	Заменяли ПН,вкл., нагрузка: А-80А, В-31А, С-49А.	Жилой сектор,б/т.	
19	Абдулинские КЭС ТП-64 (ОКЭС)	гр.2(ОКЭС)	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	10 Дефект контакта	гр-2на рубильнике выгорел нож ф. "В"	гр не откл.	28.03.2022	20ч30м	21ч35м	01ч05м	гр.2 затитали с гр. №3 нагрузка А-77А В-110А С-50А	жилой сектор	
20	Сорочинский КЭС ТП-11(ОКЭС)	1-СШ 0,4кВ	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	15 Прочее	Сгорел ПК-40А ТМ-1 фазы "А" и "С"	Сгорел ПК-40А ТМ-1 фазы "А" и "С".	29.03.2022	14ч26м	14ч34м	00ч08м	На ТП-11 вкл. СР-0,4кВ	жилой сектор	
21	Оренбург ТП-3308 (ОКЭС)	гр.ИП Сямина (Абонентская)	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	14 Повреждение в эл. установках абонентов	откл. АВ-250А	АВ-250А	30.03.2022	00ч50м	01ч29м	00ч49м	повторно вкл.	Станция Тех. Обслуживания	

22	Оренбург ТП-3308 (ОКЭС)	гр.ИП Сямина (Абонентская)	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	8 Повреждение КЛ	Повреждена КЛ-0,4 кВ (Абонентская) ОТ ВЛИ-0,4 кВ до ВРУ Автомобилистов 37/5	АВ-250А	30.03.2022	01ч31м	14ч35м	13ч04м	восстановили КЛ, вкл	Станция Тех. Обслуживания	
23	Оренбург ТП-3078 (ОКЭС)	гр.Альтаир (абонентская)	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	14 Повреждение в эл. установках абонентов	Превышение нагрузки в сетях абонента номинала АВ на ТП-3078, повреждение в сетях абонента	АВ-32А	30.03.2022	09ч15м	-	-	сообщено потребителю	ООО "Альтаир"	
24	Оренбург ТП-3202 (ОКЭС)	гр. Энтузиастов (абонентская)	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	10 Дефект контакта	На ТП-3202 (ОКЭС) нагрев на нижней губке ПН по ф.А гр. Энтузиастов . Нагрузка 106-107-119А	не откл	30.03.2022	13ч10м	14ч18м	01ч08м	Заменяли губку ПН, вкл гр. Энтузиастов	СНТ	
25	Оренбург ТП-3169 (ОКЭС)	гр.1 (ОКЭС)	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	10 Дефект контакта	Отсутствие контакта на ВЛИ-0,4кВ (ОКЭС) оп.2 гр.1 отТП-3169	не откл	30.03.2022	14ч17м	15ч58м	01ч41м	Заменяли прокол-зажим на ВЛ, вкл гр.1	жилой сектор	
26	Оренбург ТП-3036 (ОКЭС)	гр. Типография (абонентская)	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	14 Повреждение в эл. установках абонентов	Повреждение КЛ-0,4кВ (абонента) от ТП-3036 до Типографии	ПН-250А ф.В и ф.С	30.03.2022	14ч45м	-	-	гр.Типография отключена, сообщено потребителю	Типография	
27	Переволоцкий РУЭС ТП-1 (ОКЭС)	гр.2 Станция Каргала (ОКЭС)	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	15 Прочее	Осмотр эл.оборудования причины откл не выявил. Нагрузка гр.2 35-63-23А	АВ-160А	31.03.2022	11ч24м	12ч38м	01ч14м	повторно вкл	КНС, жильё	

Данные об аварийных отключениях по границам территориальных зон деятельности организации, вызванных авариями или внеплановыми отключениями объектов электросетевого хозяйства, с указанием даты аварийного отключения объектов электросетевого хозяйства и включения их в работу, причин аварий (по итогам расследования в установленном порядке) и мероприятий по их устранению по ГУП "ОКЭС" Март 2022 г.
название (филиал, РУЭС) ОГУ КЭС

№ п.п.	Наименование электроустановки			Признак нарушения	Причина нарушения	Дополнительная информация по причинам нарушений	Срабатывание коммутации (защ. у.-ва)	Дата	Время откл.	Время вкл.	Длительность перерыва электроснабжения	Принятые меры	Отключенные потребители (эл.установки)	Примечание
	ПС или РП	№фид	№ТП											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Бугурусланские КЭС Асекеевский РУЭС п/с Тяговая Заглядино (РЖД)	ф.Ввод РП-1 (ОКЭС)	ТП-20, 29, 43, 44, 66 (ОКЭС) ТП-Школа, 62, Нефтебаза, Дер.цех. РП2 Элеватор (абонентские)	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	13 Повреждение в ПС и других сетевых организаций	Повреждение на п/с Тяговая Заглядино в сетях РЖД	Не сообщают	04.03.2022	01ч15м	01ч46м	00ч31м	Запитали РП-1 по ф.Фр-4	Нефтебаза, Дер.цех, Элеватор, жильё, быт	
2	г.Оренбург п/с Ростоши (ЦПО)	ф.РШ-1 (ОКЭС)	ТП-3017 (ОКЭС)	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	13 Повреждение в ПС и других сетевых организаций	Повреждение в сетях ОПО	Земляная защита, откл В.РШ-1-1 от ТО	04.03.2022	22ч30м	22ч37м	00ч07м	повторно вкл	Жильё, дачи (ОПО)	
3	г.Оренбург РП-75 (ОПО)	ф.75-10 (ОКЭС)	ТП-1945 (МК Энерго)	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	13 Повреждение в ПС и других сетевых организаций	На ТП-1945 (МК Энерго) поврежден проходной изолятор по ф.С	Земляная защита, ТО	04.03.2022 05.03.2022	22ч35м	00ч40м	02ч05м	Откл РТП-1945, вкл ф.75-10	Абонентов ОКЭС нет	ВЛ-10кВ ф.75-10 (ОКЭС) осмотрена, нарушений нет. Без напряжения ТП-1945 (МК Энерго) база
4	Сакмарский РУЭС п/с Сакмарская (ЦПО)	ф.СК-9 (ЦПО)	ТП-15, 17, 18 (ОКЭС)	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	13 Повреждение в ПС и других сетевых организаций	Повреждение в сетях ЦПО	МТЗ	04.03.2022 05.03.2022	23ч50м	01ч00м	01ч10м	вкл.	Металлобаза, жильё, быт.	

5	Сорочинские КЭС п/с Промбаза (ОренбургНефть)	ф.10 (ОКЭС)	ТП-101, 108, 116, 117, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 148, 178, 182, 186, 191(1), 192, 92, 93, 95, 98, 99 (ОКЭС) ТП-198, 206, 210, (абонентские)	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	4 Повреждение изоляторов на ВЛ	На ВЛ-10кВ (ОКЭС) оп.50 повреждены 2 подвесных изолятора и 2 штырьевых изолятора	Земляная защита	05.03.2022	00ч45м	00ч50м	00ч05м	Запитали участок ВЛ-10кВ от ЛР-107 до ТП-186 по ф.5	Больница (резерв), котельная(резерв), НС (резерв), 2скважины, КНС (резерв), жильё	4ТП (ОКЭС) и 3ТП (абонентские) - НС (резерв), 2скважины, КНС (резерв), жильё, заменили изоляторы, вкл ф.10 в 07ч36м
6	Орские КЭС Новотроицкий РУЭС п/с 1 Водоподъём (ОКЭС)	ф.11 (ОКЭС)	ТП-Восточная поляна (ОКЭС), ТП-ЮК25/5, ТП-Гаражи, ТП-Мех.завод, ТП-СТО, ТП-Ника (абонентские)	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	13 Повреждение в ПС и других сетевых организаций	Ледяной дождь. Повреждение в абонентских сетях.	Земляная защита	05.03.2022	01ч10м	02ч08м	00ч58м	Откл. РЛНД на опоре 27, вкл. ф.11, запитали 5хТП.	Тур.база, склады, СТО, гаражи, пром.зона	На ВЛ-10кВ откл. абонентские отпайки, ф.11 в 12ч30м вкл.полностью. Без напряжения 5хТП промзона
7	Новосергиевский РУЭС п/с Новосергиевская (ЗПО)	ф.16 (ОКЭС)	ТП-1603, 1605, 1606, 1601, 1602, 1615, 1609, 1610, 1611, 1616 (ОКЭС)	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	4 Повреждение изоляторов на ВЛ	На ВЛ-10кВ (ОКЭС) оп.72 поврежден изолятор ШС10И1 по ф.А и отгорел СИП-3 на холостом участке линии	Земляная защита	05.03.2022	02ч04м	02ч06м	00ч02м	Откл ЛР.6-4, вкл ф.16. Без напряжения ТП-1603,1605,1606 жильё.	Жильё, быт	устранили повреждение вкл. по н.с 10.03.2022 в 16ч10м
8	г.Оренбург РП-1 (ОПО)	ф.1-15 (ОПО)	ТП-3029 (ОКЭС)	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	13 Повреждение в ПС и других сетевых организаций	Повреждение в сетях ОПО	МТЗ	05.03.2022	04ч55м	05ч52м	00ч57м	На ТП-3029 откл ВН в ст ТП-1699, вкл ф.1-15	Школа, жильё, быт	
9	Орские КЭС РП-12 (ОрПО)	ф.24 (ОрПО)	ТП-412, 151 (ОКЭС)	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	13 Повреждение в ПС и других сетевых организаций	Повреждение в сетях ОрПО на ВЛ-10кВ.	ОрПО не сообщают	05.03.2022	05ч00м	05ч35м	00ч35м	Откл ЛР-151 в ст ТП-151 (ОКЭС), вкл ф.24	жильё, дачи	Без напряжение ТП-151- дачи. В 14ч43м ОрПО на ВЛ-10кВ устранили повреждение, ф.24 включили полностью.
10	Бузулукский КЭС РП-1(ОКЭС)	ф.Сухоречинский(ОКЭС)	ТП-16, 132, 345, 379, 530, 352, 475, 445 (ОКЭС) ТП-303, 354, 336, 246, 218, 131, 148, 235,236, 147,130, 408, 493, 177, 466, 415, 418,133 (абонентские)	1. Воздействие стихийных (погодных) явлений.	15 Прочее	Дождь.	МТЗ	05.03.2022	07ч05м	07ч36м	00ч31м	Повторно включили.	Колония(ДЭС), жилой сектор,дачи.	Произвели осмотр,повреждений не обнаружено.

11	г.Оренбург п/с."Инвертор"(ЦПО)	ф.Ив-5(ОКЭС) не отключался	ТП-3078,33104,3307,3308,3309,3312,3313,3314,3315(ОКЭС). ТП-1525,1645,1752,1790,1791(абонентские).	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	13 Повреждение в ПС и других сетевых организаций	Повреждение в смежной сетевой организации на ТП-1791.	Отключился реклоузер В-Ив-5-1 от ТО.	05.03.2022	07ч15м	08ч24м	01ч09м	На ВЛ-10кВ ф.Ив-5 откл. Р-12,реклоузер В-Ив-5-1 повторно вкл.	Промзона.	ТП-1791 вкл. в 11ч19м.
12	Орский КЭС Гайский РУЭС ВЛ-110кВ 1-2 цепь от Ириклинской ГРЭС до Гайский ГОК	ВЛ-110кВ 1-2 цепь от Ириклинской ГРЭС до Гайский ГОК (Гайский ГОК)	п/с ГПП-2 (Гайский ГОК), ЦРП-1, ЦРП-2, ЦРП-3, п/с ХПВ-2 ,п/с ХПВ-3, п/с ХПВ-4 (ОКЭС)	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	13 Повреждение в ПС и других сетевых организаций	На Ириклинской ГРЭС отключились ВЛ-110кВ 1-2 цепь Гайский ГОК (Гайский ГОК)	Не сообщают	05.03.2022	09ч46	11ч05м	1ч19м	Включили п/с ГПП-2 (Гайский ГОК), ЦРП-1, ЦРП-2, ЦРП-3,(ОКЭС)	Часть г. Гай(НС,очистные сооружения,жилой сектор,быт).	В 11ч. 11м включили ВЛ-35кВ ф.11 запитали 2СШ п/с ХПВ-2, 2СШ п/с ХПВ-3, 2СШ п/с ХПВ-4 (ОКЭС) В 13ч31м включили ВЛ-35кВ ф.4 запитали 1-СШ п/с ХПВ-2 1СШ, п/с ХПВ-3 1СШ, п/с ХПВ-4 1СШ (ОКЭС)
13	г.Оренбург п/с."Инвертор"(ЦПО)	ф.Ив-5(ОКЭС) не отключался	ТП-3078,33104,3307,3308,3309,3312,3313,3314,3315(ОКЭС). ТП-1525,1645,1752,1790,1791(абонентские).	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	13 Повреждение в ПС и других сетевых организаций	Повреждение в смежной сетевой организации на ТП-1791.	Отключился реклоузер В-Ив-5-1 от ТО.	05.03.2022	11ч33м	12ч14м	00ч41м	На ВЛ-10кВ ф.Ив-5 откл. Р-12, реклоузер В-Ив-5-1 повторно вкл.	Промзона.	
14	Орские КЭС Новотроицкий РУЭС п/с 1 Водоподъём (ОКЭС)	ф.11 (ОКЭС)	ТП-Восточная поляна (ОКЭС), ТП-ЮК25/5, ТП-Гаражи, ТП-Мех.завод, ТП-СТО, ТП-Ника (абонентские)	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	13 Повреждение в ПС и других сетевых организаций	Повреждение в абонентских сетях.	Земляная защита	05.03.2022	14ч50м	16ч35м	01ч45м	Произвели осмотр,повреждений не обнаружено, ф.11повторно вкл.	Жилой сектор,тур.баз а, склады, СТО, гаражи, пром.зона	На ВЛ-10кВ откл. абонентские отпайки, Без напряжения 5хТП (промзона).
15	Бугурусланский КЭС ВЛ-110кВ 2-цепь от п/с."Михайловская" до п/с."Тюрина"(СПО).	ВЛ-110кВ 2- цепь от п/с."Михайловская" до п/с."Тюрина"(СПО)	п/с."Новая",п/с."Городская"(СПО). Ф.Ив-2,4,5,6,7,8(ОКЭС). ф.Г-2,3,4,7,8(ОКЭС).	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	13 Повреждение в ПС и других сетевых организаций	Отключалась ВЛ-110кВ 2-цепь от п/с."Михайловская" до п/с."Тюрина".	СПО не сообщают.	05.03.2022	15ч10м	_____	Время срабатывания АПВ	Время срабатывания АПВ	Больница,котельные внс,детсад,жилой сектор,быт.	
16	Абдулинские КЭС Матвеевский РУЭС Совхозная (СПО)	п/с ф.Сх-2 (СПО)	ТП-Сх-2-15 (ОКЭС)	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	13 Повреждение в ПС и других сетевых организаций	Повреждение в сетях СПО	СПО не сообщают.	05.03.2022	19ч00м	19ч34м	00ч34м	СПО вкл. ф.Сх-2	Жилой сектор, магазины.	
17	Абдулинские КЭС Матвеевский РУЭС Совхозная (СПО)	п/с ф.Сх-2 (СПО)	ТП-Сх-2-15 (ОКЭС)	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	13 Повреждение в ПС и других сетевых организаций	Персонал СПО откл. ф.Сх-2, для устранения повреждения на эл. оборудование СПО	СПО откл. ф.Сх-2	05.03.2022 06.03.2022	23ч59м	00ч50м	00ч51м	СПО вкл. ф.Сх-2	Жилой сектор, магазины.	

18	Илекский РУЭС п/с Илекская (ЦПО)	ф.4 (ОКЭС)	ТП-34,86,5,6, 77,44,11,63, 26,13,20,43,19,46,89,90, 88,41,16,40,35 (ОКЭС) ТП-12,27,80,81,83 (Абонентские)	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	15 Прочее	На ВЛ-10 кв (ОКЭС) опора №20/25 провод слетел с изолятора, на ТП-27 повреждены проходные изоляторы.	"Земля"	06.03.2022	00ч35м	01ч20м	00ч45м	на ВЛ-10 кв откл. Р-4-1, ф.4 вкл.	котельная (резерв), 5-Скважин (резерв), Администрация, Ростелеком, Школа, жилой сектор, быт	В 02ч14м откл. Р 4-6, вкл. Р 4-1. В 04ч35м на ВЛ устранили повреждение, откл. РТП-27, вкл. Р 4-6
19	г.Оренбург п/с Пугачевская (ЦПО)	2СШ-10кВ (ЦПО)	РП-72 1СШ (ОКЭС), РП-71 2СШ (ОПО), ТП-3024 2СШ, 3226, 3299 (ОКЭС)	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	13 Повреждение в ПС и других сетевых организаций	Повреждение на п/с Пугачевская в сетях ЦПО, повреждение КЛ ф.П-34 в сетях ОПО	Дуговая защита	08.03.2022	12ч22м	12ч42м	00ч20м	вкл	Котельная (АВР), КНС (резерв), быт, СНТ	РП-71 2СШ (ОПО) сработало АВР
20	Акбулакский РУЭС п/с."Акбулакская"(ЦПО)	ф.Ак-1(ОКЭС)	ТП-11,12,13,22 2-СШ 10кВ,24,32,36,38,40,42,43,44,65,70,77,79,88,94,103,104,105,108,116,118(ОКЭС), ТП-90,99,106,117(абонентские).	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	14 Повреждение в эл. установках абонентов	На РТП-106(абонентская) поврежден разрядник фазы "С".	Земля	13.03.2022	10ч54м	11ч30м	00ч36м	На ВЛ-10кВ отключили РЛНД Р-1, ф.Ак-1 на п/с."Акбулакская" включили до РЛНД Р-1.	Больница-резерв,водовод, пограничники,школа,школа-интернат, жилой сектор, быт.	На РТП-106 демонтировали поврежденный разрядник, ф.Ак-1 в 11ч59м включили полностью.
21	Оренбург РП-2(ОПО)	ф.2-4(ОКЭС)	ТП-3014(ОКЭС) Абонентские: 51,67,8,312,295(1)	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	13 Повреждение в ПС и других сетевых организаций	Поврежден КЛ-10кВ от ТП-313 до ТП-295(ОПО)	ТО	14.03.2022	13ч30м	15ч34м	02ч04м	ОПО вывели поврежденный участок, вкл	Котельная (резерв), ул. Освещение	
22	Оренбург РП-68 (ОКЭС)	1-СШ 10кВ (ОКЭС)	ТП-1744 (1 СШ), 1745(1 СШ), 1746 (1 СШ), 1747 (1 СШ), 1748 (1 СШ), 1743 (1 СШ), 1741 (1 СШ) 1898 (1 СШ), 5001 (Абонентские)	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	15 Прочее	На РП-68 откл. В ф.68-20, откл. В ф.Ст-45, пропало ТУ по 1 и 2 СШ 10кВ. Повреждена КЛ-10 кВ (Абонентская) от РП-68 до ТП-1744 ф.68-20	ТО	14.03.2022	23ч37м	01ч31м	01ч54м	Откл. ЛР и ШР ф.68-20, вкл. В ф.Ст-45.	Жилой сектор, быт	
23	Бузулукский КЭС Ташлинский РУЭС п/с Ташлинская (ЗПО)	ф.6 (ОКЭС)	ТП-601,603,604,605,615,616, 618,619,622,625,627,632, 633,635,636,637,638,639, 640,641,643,909 (ОКЭС) ТП-611,628,630 (абонентские)	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	16 Не выявленная, неустановленная причина.	Произвели осмотр электрооборудования, повреждений не обнаружено.	ТО	16.03.2022	13ч48м	13ч55м	00ч07м	повторно вкл.	больница (резерв), ретранслятор, жилой сектор	
24	Оренбург РП-33 (ОПО)	ф.33-7 (ОПО)	ТП-3016 (ОКЭС)	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	14 Повреждение в эл. установках абонентов	Повреждение в абонентских сетях ТП-1654	ТО	18.03.2022	10ч40м	10ч50м	00ч10м	повторно вкл.	ДК, жилой сектор, быт	

25	Орский КЭС Новотроицкий РУЭС РП-102(ОКЭС)	ф.5(ОКЭС)	ТП-106 2-СШ 6кВ(ОКЭС)	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	8 Повреждение КЛ	Повреждена КЛ-6кВ(ОКЭС) от ТП-106 до ТП-105.	ТО	21.03.2022	12ч05м	13ч15м	01ч10м	Откл. повр. участок, ф.5 на РП-102 вкл.	Жилой сектор.	КЛ-6кВ от ТП-106 до ТП-105 на холостом ходу. 24.03.22 в 16ч00м КЛ-6кВ восстановлена, вкл.
26	Амбулакский РУЭС п/с."Амбулакская"(ЦПО)	ф.АК-12(ОКЭС)	ТП-52(ОКЭС)	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	1 Повреждение ТМ	На ТП-52 поврежден ТМ-400кВА(ОКЭС)	3 ПК-31,5А	22.03.2022	16ч23м	19ч40м	03ч17м	Заменяли ТМ-400кВА, вкл	Асфальто-бетонный завод(не работает), сторожка	
27	г. Оренбург РП-64 (ОКЭС)	ф. 64-9 (ОКЭС)	ТП-3398 2СШ, 3472 2СШ (ОКЭС) ТП-1117 1СШ (абонентская)	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	8 Повреждение КЛ	повреждена КЛ-10 кВ (абонентская) от ТП-3472 до ТП-1117	ТО	25.03.2022	12ч04м	12ч35м	00ч31м	отключили поврежденную КЛ ф. вкл.	тубдиспансер (резерв) ЦТП (резерв) больница (резерв)	29.03.2022 КЛ-10кВ от ТП-3472 до ТП-1117 восстановлена, включена в 18ч50м.
28	Амбулакский РУЭС п/с."Амбулакская"(ЦПО)	ф.12 (ОКЭС)	ТП-23, 25, 39, 47, 52, 53, 54, 55, 59, 61, 75, 76, 91, 102, 114 (ОКЭС) ТП-96, 97 (абонентские)	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	11 Попадание птиц, животных под напряжение.	В результате осмотра ВЛ обнаружили попадание птицы на РТП-23 (ОКЭС)	ТО, АПВ не успешно	27.03.2022	07ч03м	07ч15м	00ч12м	повторно вкл.	Нефтебаза (ДЭС), Элеватор, жильё, быт	
29	Соль-Илецкий РУЭС п/с Соль-Илецкая (ЦПО)	ф.11 (ОКЭС)	ТП-30,31,33,34,61,29,100,101,35,163,14,51,10А,36,37,162 (ОКЭС)	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	15 Прочее	ТП-36 оторел шлейф, сгорело ПК	ТО	27.03.2022	23ч01м	23ч01м	Время срабатывания АПВ	повторно вкл.	ЦРБ (резерв) жилой сектор быт	ТП-36 устранили повреждение вкл. 28.03.2022 в 01ч37м
30	г.Оренбург п/с."Инвертор"(ЦПО)	ф.Ив-5(ОКЭС) не отключался	ТП-3078,33104,3307,3308,3309,3312,3313,3314,3315(ОКЭС). ТП-1525,1645,1752,1790,1791(абонентские).	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	15 Прочее	Повреждение в смежной сетевой организации на ТП-1791.	Отключился реклоузер В-Ив-5-1 от ТО.	28.03.2022	00ч19м	01ч10м	00ч51м	На ВЛ-10кВ ф.Ив-5 откл. Р-12,реклоузер В-Ив-5-1 повторно вкл.	Промзона.	ТП-1791 вкл. в 16ч28м.
31	г. Оренбург п/с Степановская (ЦПО)	ф. С-1 (ОПО) не отключался	ТП-3177,3178,3179 (ОКЭС)	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	13 Повреждение в ПС и других сетевых организаций	повреждение в сетях ОПО	отключился реклоузер В-124 (ОПО) от ТО.	28.03.2022	00ч27м	01ч34м	01ч07м	ОПО вывели поврежденный участок,ф. вкл.	жилой сектор	
32	Бугурусланские КЭС РП-1 (ОКЭС)	ф.АРЗ-3 (ОКЭС)	ТП-НефтеТрансСервис (абонентская)	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	14 Повреждение в эл. установках абонентов	Повреждение на ТП-НефтеТрансСервис.	земляная защита	28.03.2022	06м35м	11ч45м	05ч10м	На ТП-НефтеТрансСервис устранили повреждение, ф.АРЗ-3 на РП-1 вкл.	НефтеТрансСервис	

33	Бузулукский КЭС, Грачёвский РУЭС п/с."Грачёвская"(ЗПО)	ф.2(ОКЭС)	ТП-221,213,219,220,206,224,211,218,214,205,216,215,222,113,225 1-СШ 10кВ(ОКЭС). ТП-115,201,202,203 2-СШ 10кВ,204,223,226(абонентские).	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	15 Прочее	Ветер. Производят осмотр электрооборудования.	МТЗ	29.03.2022	09ч26м	09ч33м	00ч07м	ф.2 на п/с."Грачёвская" повторно вкл.	Жилой сектор,промзона.	
34	Бузулукский КЭС,Колтубановский РУЭС п/с."Колтубановская"(ЗПО)	ф.4(ОКЭС)	ТП-401(ОКЭС). ТП-402,403(абонентские).	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	15 Прочее	Сильный порывистый ветер,метель. Произвели осмотр электрооборудования,повреждений не обнаружено.	МТЗ	29.03.2022	11ч15м	11ч33м	00ч18м	Произвели осмотр электрооборудования,повреждений не обнаружено, ф.4 на п/с."Колтубановская" повторно вкл.	Жилой сектор,мебельная фабрика.	
35	Бузулукский КЭС,Плешановский РУЭС п/с."Плешановская"(ЗПО)	ф1(ОКЭС)	ТП-107,134,519,601,133,902,901,516,510,210,207,132,131,130,129,128,127,125,124,121,120,119,118,117,116,115,114,112,111,110,109,106,102(ОКЭС). ТП-113,126,106,103(абонентские).	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	15 Прочее	Сильный порывистый ветер,метель. Осмотр причины отключения не выявил.	ЗПО не сообщают.	29.03.2022	11ч55м	14ч25м	02ч30м	Повторно вкл.	Больница,роддом,котельная №1,№2,НС,детсад,банк "Оренбург,гимназия(резервы),жилой сектор.	
36	Бузулукский КЭС, Грачёвский РУЭС п/с."Грачёвская"(ЗПО)	ф.2(ОКЭС)	ТП-221,213,219,220,206,224,211,218,214,205,216,215,222,113,225 1-СШ 10кВ(ОКЭС). ТП-115,201,202,203 2-СШ 10кВ,204,223,226(абонентские).	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	13 Повреждение в ПС и других сетевых организаций	Сильный порывистый ветер,метель. Осмотр причины отключения не выявил.	МТЗ	29.03.2022	12ч20м	14ч45м	02ч25м	ф. 2 запитали через ф. 1 Повреждение на п/с Грачевская	Жилой сектор,промзона.	30.03.2022 в 08ч40м ф.2 вкл. по н.с.
37	Сорочинские КЭС п/с Сорочинская (ЗПО)	ф.8(ОКЭС)	ТП-12, 28,52,57, 64,80, 81,82,151,153,175,208, 214,(ОКЭС) ТП-160,85,188, 74 (абонентские)	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	15 Прочее	Сильный порывистый ветер. Осмотр причины отключения не выявил.	Земля, АПВ успешно	29.03.2022	12ч30м	12ч30м	Время срабатывания АПВ	Время срабатывания АПВ	КНС, ОРТПЦ (резервы), Школа-интернат,дет. Сад, терминал (пион), скважины, жилой сектор, быт.	
38	г.Оренбург п/с."Юго-Западная"(ЦПО)	ф.ЮЗ-16(ОПО)	ТП-3038,3045,3050,3051,3072(ОКЭС). ТП-113,416 (ОПО) абоненты ОКЭС	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	16 Не выявленная, неустановленная причина.	Сильный ветер.	ЦПО не сообщают.	29.03.2022	12ч33м	14ч33м	02ч00м	Откл. отпайку в сторону ТП-1107 и отпайку в.сторону ТП-1436. ф. ЮЗ-16 вкл.	Жилой сектор, Быт, СНТ.	ТП-1436 вкл. в 15ч36м. ТП-1107 вкл. в 18ч25м.

39	Илекский РУЭС п/с Илекская (ЦПО)	ф.4(ОКЭС)	ТП-5,6,11,12, 13,16,19, 20,26,27,35,34,40,41,43,44,46,63,70,77,80,81,83,86,88,89,90(ОКЭС)	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	15 Прочее	Сильный порывистый ветер. Осмотр причины отключения не выявил.	МТЗ, АПВ успешно	29.03.2022	13ч12м	13ч12м	Время срабатывания АПВ	Время срабатывания АПВ	ЦРБ, котельная, дет. Сад, школа№2, администрация (резервы), РУЭС жилой сектор, быт.	
40	Сорочинские КЭС п/с Сорочинская (ЗПО)	ф.5(ОКЭС)	ТП-43,8,47,40,41,79, 62,34,38,25,7,23,6,19,164,5,30,216,18,59,217,56,147,(ОКЭС) ТП-174,159,55,162,39,75,149,32,68 (абонентские)	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	11 Попадание птиц, животных под напряжение.	ф.5 на п/с Сорочинская не отключался. На ВЛ-10 кВ откл. реклоузер В-5-8	ТО	29.03.2022	13ч18м	13ч35м	00ч17м	На ВЛ-10 кВ повторно вкл. реклоузер В-5-8.	Котельная, НС, ИВС(резервы), дет. Сад, 2 школы, поликлиника, жилой сектор, быт.	При осмотре электрооборудования обнаружили на РТП-38 птицу, птица не касается токоведущих частей.
41	г.Оренбург п/с."Аэропорт"(ЦПО)	ф.А-5(ОПО)	ТП-3092, 3093(ОКЭС)	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	15 Прочее	Произвели осмотр электрооборудования, поврежденный не обнаружено.	ЦПО не сообщают.	29.03.2022	14ч41м	15ч20м	00ч39м	ОПО Откл. Р. 41 абонентский участок. Ф А-5 повторно вкл.	Жилой сектор	
42	Орский КЭС п/с."Восточная"(ВПО)	ф.3(РЖД)	ТП-1741(ОКЭС)	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	13 Повреждение в ПС и других сетевых организаций	Сильный ветер. Повреждение в сетях РЖД	ВПО не сообщают.	29.03.2022	16ч50м	21ч28м	04ч38м	РЖД вкл. ф.3	Жилой сектор.	
43	Оренбург РП-19 (ОПО)	2 СШ (ОПО)	ТП-3268 (1 СШ) (ОКЭС)	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	13 Повреждение в ПС и других сетевых организаций	Повреждение в сетях ОПО	ОПО не сообщают	30.03.2022	04ч44м	04ч50м	00ч06м	ОПО на РП-19 вкл. 2 СШ	ТК "Три Мартышки" (резерв)	
44	Орские КЭС Новотроицкий РУЭС п/с Город-3 (ОКЭС)	ф.11 (ОКЭС)	РП 69(2СШ), 66, 70, 82, 84, 101(2), п/с №5 Трамвайное управление (ОКЭС)	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	8 Повреждение КЛ	Повреждены 2хКЛ-6кВ (ОКЭС) от п/с Город-3 до РП-69 и от РП-69 до ТП-108	МТЗ	30.03.2022	08ч26м	09ч27м	01ч01м	Вывели поврежденные КЛ, на РП-69 вкл СВ	Администрация, жильё, быт	
45	Соль-Илецкий РУЭС РП-1 (ОКЭС)	ф.1-7 (ОКЭС)	ТП-215, 13 48, 54, 63, 69, 112, 132, 145, 214 (ОКЭС), ТП-216 (абонентская)	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	9 Повреждение изоляторов на ТП	На ТП-215 (ОКЭС) повреждены проходные изоляторы	ТО	30.03.2022	14ч07м	14ч24м	00ч17м	Откл РП-215, вкл ф.1-7	школа, погран.пост (резерв), жильё	ТП-215, школа, погран.пост (резерв), жильё. Заменяли изоляторы, вкл ТП-215 в 16ч27м

46	Акбулакский РУЭС п/с."Акбулакская"(МЭС)	2СШ-10кВ (МЭС)	ф.Ак-1 (ОКЭС): ТП-103, 104, 105, 106, 108, 11, 116, 117, 118, 12, 13, 22, 24, 32, 36, 38, 40, 42, 43, 44, 65, 66, 67, 70, 77, 79, 86, 88, 94, 99, ф.Ак-15 (ОКЭС): ТП-10, 100, 15, 17, 20, 27, 28, 3, 33, 35, 49, 5, 50, 51, 57, 58, 62, 68, 69, 7, 8, 84, 85, 9, 95,	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	15 Прочее	Производят осмотр эл.оборудования по ф.15 (ОКЭС)	В ввода 2СШ, ф.15 ТО	30.03.2022	15ч27м	15ч36м	00ч09м	повторно вкл.	Коммендатура (ДЭС), жильё, быт	Производят осмотр эл.оборудования по ф.15 (ОКЭС)
47	г.Оренбург РП-39 (ОПО)	ф.1СШ (ОПО)	ф.39-4 (ОПО) ТП-3108, 3098 (1СШ) (ОКЭС)	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	13 Повреждение в ПС и других сетевых организаций	Повреждение в сетях ОПО	Земляная защита	30.03.2022	16ч14м	16ч24м	00ч10м	откл поврежденный участок, вкл ф.39-4	Овощехранилище (резерв), жилой сектор	
48	Акбулакский РУЭС п/с."Акбулакская"(МЭС)	ф.Ак-15 (ОКЭС)	ТП-10, 100, 15, 17, 20, 27, 28, 3, 33, 35, 49, 5, 50, 51, 57, 58, 62, 68, 69, 7, 8, 84, 85, 9, 95,	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	15 Прочее	На ТП-69 (ОКЭС) повреждён проходной изолятор по ф.А, сгорели 3хПК-30А	МТЗ, АПВ успешно	30.03.2022	16ч15м	16ч15м	00ч00м	АПВ успешно	Жильё, быт	ТП-69 жильё- заменили изолятор, 3хПК и вкл в 17ч32м
49	г.Оренбург РП ОренбургНефть (ГазпромЭнерго)	ф.21Н (ГазпромЭнерго)	ТП-3079 (ОКЭС)	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	13 Повреждение в ПС и других сетевых организаций	Повреждение в сетях ГазпромЭнерго. На ВЛ-10кВ ф.21Н на Р.2 отгорел шлейф	Не сообщают	31.03.2022	10ч05м	16ч38м	06ч33м	устраили, вкл	база "Логистика", ГСК	Электрооборудование ТП-3079 (ОКЭС) осмотрено
50	Орские КЭС РП-12 (ОрПО)	ф.1 (ОрПО)	ТП-155, 203, 197 (ОКЭС), ТП-1156, 1198 (абонентские)	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	13 Повреждение в ПС и других сетевых организаций	Повреждение в сетях ОрПО	МТЗ	31.03.2022	17ч10м	17ч25м	00ч15м	повторно вкл	жильё, быт, ГСК, стрельбище	Производят осмотр эл.оборудования ОКЭС
51	г.Оренбург п/с."Узловая"(РЖД)	ВЛ-110кВ(ЦПО) от Сакмарской ТЭЦ до п/с."Узловая-Тяговая".	ТП-3057(ОКЭС)	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	13 Повреждение в ПС и других сетевых организаций	Отключалась ВЛ-110кВ(ЦПО) от Сакмарской ТЭЦ до п/с."Узловая-Тяговая".	ЦПО не сообщают.	31.03.2022	21ч15м	21ч22м	00ч07м	На Сакмарской ТЭЦ повторно включили ВЛ-110кВ до п/с."Узловая-Тяговая".	Жилой сектор,быт.	