

Данные об аварийных отключениях по границам территориальных зон деятельности организации, вызванных авариями или внеплановыми отключениями объектов электросетевого хозяйства, с указанием даты аварийного отключения объектов электросетевого хозяйства и включения их в работу, причин аварий (по итогам расследования в установленном порядке) и мероприятий по их устранению по ГУП "ОКЭС" Май 2022 г.
название (филиал, РУЭС) ОГУ КЭС

№ п.п.	Наименование электроустановки		Признак нарушения	Причина нарушения	Дополнительная информация по причинам нарушений	Срабатывание коммутации (защ. у.-ва)	Дата	Время откл.	Время вкл.	Длительность перерыва электроснабжения	Принятые меры	Отключенные потребители (эл.установки)	Примечание
	ПС или РП	№фид											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Бугурусланские КЭС ТП-146 (ОКЭС)	гр. ж/д 2	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	15 Прочее	Осмотр причины откл. не выявил. Нагрузка А-54А, В-48А, С-52А	АВ-250А	01.05.2022	18ч50м	19ч45м	00ч55м	Повторно вкл.	3-МКД	
2	Шарлыкский РУЭС ТП-87(ОКЭС)	гр.№2(ОКЭС)	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	15 Прочее	Произвели осмотр ВЛИ-0,4кВ,повреждений не обнаружено.	Повреждён ПН-100А фазы "А".	03.05.2022	19ч05м	20ч10м	01ч05м	Заменяли повреждённый ПН,вкл.	Жилой сектор.	
3	Переволоцкий РУЭС ТП-3 (ОКЭС) п.Сырт	гр.2 (ОКЭС)	1. Воздействие стихийных (погодных) явлений.	15 Прочее	В результате пожара под ВЛИ-0,4кВ (ОКЭС) поплавился СИП в пролёте опор 21-22	АВ	05.05.2022	04ч00м	12ч35м	08ч35м	Заменяли пролет СИП, вкл.гр.2	Жилой сектор.	
4	Бугурусланские КЭС ТП-140 (ОКЭС)	РУ-0,4 кВ (ОКЭС)	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	15 Прочее	РУ-0,4 кВ откл. вводной контактор	КТ-2 1000А	05.05.2022	09ч15м	11ч15м	02ч00м	демонтировали контактор, установили перемычку	2 - МКД	
5	Саракташский РУЭС ТП-266 (ОКЭС)	гр. 3 (ОКЭС)	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	15 Прочее	ДТП, повреждена ж/б приставка деревянной опоры №35	гр. Не откл.	07.05.2022	07ч10м	10ч05м	02ч55м	Заменяли ж/б приставку на деревянной опоре №35.	Жилой сектор.	

6	Орский КЭС, Домбаровский РУЭС ТП-164(ОКЭС)	гр. №6(ОКЭС)	2. Воздействие сторонних лиц и организаций.	3 Обрыв (схлест) провода	По ул. Полевая №49 житель производил опиловку дерева, в результате падения дерева на ВЛИ-0,4кВ произошел обрыв магистрального провода СИП на опоре №110 и падения провода СИП в пролёте опоры №123-№128.	Группа не отключалась.	07.05.2022	10ч00м	13ч30м	03ч30м	На ВЛИ-0,4кВ устранили повреждение, вкл.	50 частных жилых дома.
7	Орский КЭС ТП-139(ОрПО)	гр. Уличное освещение(ОКЭС)	2. Воздействие сторонних лиц и организаций.	5 Повреждение опоры	В результате ДТП повреждена опора 0,4кВ №41. ДТП оформлено. Опора под замену	Группа не отключалась.	10.05.2022	08ч40м	—	—	Демонтировали опору, СИП подвязали	Ул. Освещение
8	Бугурусланские КЭС ТП-1(ОКЭС)	гр. Гараж поликлиники. (ОКЭС)	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	15 Прочее	пожар	гр. Не откл.	12.05.2022	13ч25м	13ч55м	00ч30м	откл. гр. Для тушения пожара	гараж
9	Оренбург ТП-3048(ОКЭС)	гр№2 (ОКЭС)	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	2 Падение деревьев (веток)	Из-за падения ветки на ВЛ-0,4кВ н.гр№2 произошел обрыв провода	гр. Не откл.	12.05.2022	16ч22м	17ч32м	01ч10м	Восстановили, вкл	Жилой сектор.
10	Бузулукские КЭС ТП-19(ОКЭС)	гр. Ул. Освещение (ОКЭС)	2. Воздействие сторонних лиц и организаций.	5 Повреждение опоры	ДТП, повреждена ж/б опора	гр. Не откл.	16.05.2022	05ч25м	05ч25м	00ч00м	гр. Не откл.	Ул. Освещение
10/1	Александровский РУЭС ТП-96(ОКЭС)	Вводной рубильник	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	15 Прочее	На вводном рубильнике повреждён Т.Т фазы "В".	ПН на вводном рубильнике не повреждались.	16.05.2022	14ч30м	14ч50м	00ч20м	Заменяли Т.Т, вкл.	2-мельницы.
11	Бузулукские КЭС ТП-381(ОКЭС)	гр. Ул. Освещение (ОКЭС)	2. Воздействие сторонних лиц и организаций.	5 Повреждение опоры	ДТП, повреждена ж/б опора №19.	гр. не откл.	19.05.2022	00ч05м	00ч05м	00ч00м	Демонтировали повреждённую опору №19.	Ул. Освещение

12	г. Оренбург ТП-3173 (ОКЭС)	гр.3 (ОКЭС)	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	10 Дефект контакта	ВЛ-04 кВ опора №14 выгорел прокалывающий зажим	гр. не откл.	19.05.2022	16ч09м	18ч37м	02ч28м	устранили поврежденные гр. вкл.	Жилой сектор.	
13	Оренбург ТП-3007(ОКЭС)	гр. Красногорская(ОКЭС)	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	10 Дефект контакта	На ВЛ-0,4кВ (ОКЭС) опора №3 отгорел контакт в ст. ж\д.	гр. не откл.	20.05.2022	22ч14м	22ч47м	00ч33м	Откл. гр . Для устранения повреждения	Жилой сектор, быт	
14	Сорочинский КЭС ТП-25(ОКЭС)	гр.№4(ОКЭС)	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	16 Не выявленная, неустановленная причина.	Произвели осмотр ВЛИ-0,4кВ,повреждений не обнаружено.	Отключился автомат 250А.	23.05.2022	11ч36м	11ч46м	00ч10м	Повторно включили. Нагрузка: А-67А,В-73А,С-43А.	Детсад,пожарная часть,администрация.	
15	г. Оренбург ТП-416 (ОПО)	гр.пер. Токарный-ул.Черепановых(ОКЭС)	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	13 Повреждение в ПС и других сетевых организаций	На ТП-416 повреждён Т.Т фазы "С", учёт ОПО.	Группа не отключалась.	23.05.2022	12ч14м	15ч24м	03ч10м	ОПО заменили Т.Т,вкл.	Жилой сектор.	
16	Орский КЭС ТП-1683(ОКЭС)	гр.№1(ОКЭС)	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	15 Прочее	Ветер.На ТП-1683 повреждён рубильник группа №1.	Повреждены ПН-250А фазы "А"и"В".	23.05.2022	14ч20м	17ч44м	03ч24м	Заменили рубильник,вкл.	Жилые дачи.	
17	г.Оренбург ТП-3009(ОКЭС)	гр. ГСК №8/208(абонентская)	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	14 Повреждение в эл. установках абонентов	Повреждена КЛ-0,4кВ(абонентская) от ТП-3009 до ГСК№8/208.	Повреждён ПН-250А фазы "В".	23.05.2022	10ч31м				ГСК	27.05.2022 откл. поврежденную КЛ в стор ГСК-208, гр. Вкл.

18	Сорочинский КЭС ТП-81(ОКЭС)	гр.№2(ОКЭС)	2. Воздействие сторонних лиц и организаций.	15 Прочее	ООО"Энергосеть" при производстве работ порвали магистральный провод СИП в пролёте опоры №3-№4.	Группа не отключалась.	24.05.2022	12ч19м	13ч21м	01ч02м	На ВЛИ-0,4кВ устранили повреждение, группу вкл.	Жилой сектор.	
19	Орский КЭС Новотроицкий РУЭС ТП-49 (ОКЭС)	гр.МКД Зелёная 23 (ОКЭС)	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	8 Повреждение КЛ	Повреждена КЛ-0,4кВ (ОКЭС) от ТП-49 до ВРУ МКД ул. Зелёная 23	Группа не отключалась.	24.05.2022 25.05.2022	19ч50м	01ч10м	05ч20м	Вывели поврежденную КЛ, запитали по временному СИП от МКД Зелёная 25	5эт МКД ул. Зелёная 23	28.05.2022 14ч55м КЛ восстановлена
20	Соль-Илецкий РУЭС ТП-111 (ОКЭС)	гр.2(ОКЭС)	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	8 Повреждение КЛ	повреждена КЛ-0,4кВ(ОКЭС) от ШР-111-1 до ШР-2-1	гр. не откл.	27.05.2022	11ч50м	12ч30м	00ч40м	отключили поврежденную КЛ гр. Вкл.	жилой сектор	Восстановлена КЛ-0,4кВ(ОКЭС) от ШР-111-1 до ШР-2-1 и вкл 01.06.22г.
21	г.Оренбург ТП-3288 (ОКЭС)	гр.Красная площадь 3/6 ввод1 (абонентская)	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	14 Повреждение в эл. установках абонентов	Повреждение в сетях абонента	2хПН-250А	27.05.2022 28.05.2022	22ч47м	12ч41м	13ч54м	в ВРУ школы откл. вводной рубильник гр. Вкл.	частная школа	
22	г.Оренбург ТП-3288 (ОКЭС)	гр.Красная площадь 3/6 ввод2 (абонентская)	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	14 Повреждение в эл. установках абонентов	Повреждение в сетях абонента	3хПН-250А	27.05.2022 28.05.2022	22ч47м	12ч41м	13ч54м	в ВРУ школы откл. вводной рубильник гр. Вкл.	частная школа	
23	Бугурусланские КЭС Асеевский РУЭС ТП-7 (ОКЭС)	гр. Больничный дом (ОКЭС)	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	3 Обрыв (схлест) провода	ВЛ-0,4 кВ обрыв провода	гр. Не откл.	28.05.2022	14ч30м	15ч10м	00ч40м	устранили обрыв гр. вкл.	жилой сектор	

Данные об аварийных отключениях по границам территориальных зон деятельности организации, вызванных авариями или внеплановыми отключениями объектов электросетевого хозяйства, с указанием даты аварийного отключения объектов электросетевого хозяйства и включения их в работу, причин аварий (по итогам расследования в установленном порядке) и мероприятий по их устранению по ГУП "ОКЭС" Май 2022 г.

№ п.п.	Наименование электроустановки			Признак нарушения	Причина нарушения	Дополнительная информация по причинам нарушений	Срабатывание коммутации (защ. у.-ва)	Дата	Время откл.	Время вкл.	Длительность перерыва электроснабжения	Принятые меры	Отключенные потребители (эл.установки)	Примечание
	ПС или РП	№фид	№ТП											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Орские КЭС Новоорский РУЭС п/с Новоорская-районная (ВПО)	ф.7 (ОКЭС)	ТП-75, 74, 134, 235, 312, 220, 252, 67 1СШ (ОКЭС)	2. Воздействие сторонних лиц и организаций.	15 Прочее	В результате осмотра ВЛ-10кВ обнаружили отключенное состояние ЛР-4 (ОКЭС)	Защита не сработала	01.05.2022	16ч00м	17ч03м	01ч03м	вкл. полностью ф.7	Банк (резерв), сельскохоз. предприятие, жильё, быт	
2	Орские КЭС Новотроицкий РУЭС п/с Очистные (ОКЭС)	Т-3 6/10 кВ (ОКЭС)	Т-3 на х.х.	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	1 Повреждение ТМ	Т-3 на х.х. откл. от газовой защиты	Газовая защита	01.05.2022	20ч35м	—	—	—	Абоненты не откл.	Т-3 включен по норм/схеме в 14ч40м 04.05.22г
3	Оренбург ЦРП НМЗ (Нефтемаслозавод)	ф.20 (ОКЭС)	ТП-3058 (1 СШ), 3059 (2СШ) (ОКЭС) ТП-13 (Абонентская)	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	8 Повреждение КЛ	Повреждена КЛ-10 кВ (ОКЭС) от ТП-13 до ТП-3058 ф.20	МТЗ	01.05.2022	20ч15м	23ч24м	03ч09м	откл. поврежденную КЛ, на ТП-3058 вкл. СРВ. 10 кВ, запитали по ф. ЦРП НМЗ-24	ЦТП, КНС, жилой сектор, быт.	КЛ-10 кВ от ЦРП НМЗ до ТП-13 ф.20 вкл. 02.05.2022 в 00ч03м. КЛ-10кВ от ТП-3058 до ТП-13 восстановлена, включена, собрана нормальная схема 04.05.2022 в 00ч47м
4	Оренбург ЦРП НМЗ (Нефтемаслозавод)	ф.24 (ОКЭС)	ТП-3058 (2 СШ), 3059 (1СШ), 3060, 3053 (ОКЭС) ТП-1947 (абонентская)	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	8 Повреждение КЛ	повреждена КЛ-10 кВ (ОКЭС) от ТП-3053 до опоры №3	МТЗ	01.05.2022	20ч15м	23ч24м	03ч09м	откл поврежденный участок, ф.24 вкл	школа, КНС, 2-ЦТП, жилой сектор, быт.	без "У" ТП-3053 (жилой сектор), 1947 (производственные помещения). ТП-3053 запитана через ДГУ в 9ч00м 02.05.2022. КЛ-10 кВ (ОКЭС) от ТП-3053 до опоры №3 восстановлена и вкл в 17ч27м 02.05.22

5	Оренбург РП-73 (ОПО)	ф.73-2 (ОПО)	ТП-3115 1СШ, 3227 1СШ (ОКЭС)	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	13 Повреждение в ПС и других сетевых организаций	Повреждена КЛ-10кВ от ТП-1199 до ТП-750 (ОПО)	ОПО не сообщают	02.05.2022	08ч30м	10ч05м	01ч35м	Откл поврежд КЛ, запитали по ф.60-7	Магазины, жильё	ф.73-2 (ОПО) схема ремонтная
6	Оренбург п/с Степная (ЦПО)	ф.СТ-28 (ОПО)	РП-39 2СШ (ОПО), ТП-3098 2СШ, 3110, 3019 (ОКЭС)	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	13 Повреждение в ПС и других сетевых организаций	Повреждена КЛ-10кВ от п/с Степная до РП-39 (ОПО)	земляная защита	02.05.2022	14ч15м	14ч17м	00ч02м	Откл поврежд КЛ, РП-39 запитали по ф.38-1	2хКНС, овощехранилище (резерв), жильё, быт	
7	Сорочинский КЭС п/с."Сорочинская"(ЗПО)	ф.5(ОКЭС)	ТП-209,78,66,10,44,49,35,9,3 3,43,8,47,40,41,79,62,34,2 5,24,42,45,38,26,27,7,2,3,6 ,19,164,5,30,216,18,59,21 7,56,147(ОКЭС). ТП-203,167,158,179,60,54,19 4,170,180,174,159,32,68,5 5,162,2,39,75,149,67(абонентские).	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	15 Прочее	На ВЛ-10кВ ф.5 опора №1 отгорели шлейфа.	Т.О.	04.05.2022	01ч29м	01ч54м	00ч25м	Отключили повр. участок, ф.5 запитали по ф.6,ф.8.	Котельные-резерв,НС-резерв,скважина№6,школы,детсады,п оликлиника,администрация,пожарная часть,жилой сектор,быт.	04.05.2022 12ч25м на опоре №1 шлейфа восстановлены и вкл по норм.схеме
8	Орские КЭС п/с Эч-76 (РЖД)	ф.10 (ОКЭС)	ТП-1001,1002,1003 (ОКЭС)	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	8 Повреждение КЛ	повреждена КЛ-6 кВ (ОКЭС) от ТП-1001 до ТП-1003	Т.О.	04.05.2022	08ч30м	11ч30м	03ч00м	откл. поврежденную КЛ. ф.10 вкл. ТП-1003 РУ-04кВ запитали с ТП-1001	жилой сектор,д/сад	КЛ-6 кВ от ТП-1001 до ТП-1003 вкл. по норм. Схеме 06.05.2022 в 12ч50м
9	Бугурусланские КЭС Северный РУЭС п/с Северная (СПО)	ф. Св-2 (СПО)	ТП-Св-2-8, Св-2-13,Св-2-15, Св-2-23 (ОКЭС)	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	13 Повреждение в ПС и других сетевых организаций	повреждение в сетях СПО	Т.О.	04.05.2022	14ч55м	18ч39м	02ч44м	СПО откл. поврежденный участок ф. вкл.	жилой сектор, школа	
10	Орские КЭС Гайский РУЭС п/с ЦРП-1 (ОКЭС)	ф.8 (ОКЭС)	ТП-13,14,15,16,17,50 (ОКЭС)	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	8 Повреждение КЛ	Повреждена КЛ-6 кВ (ОКЭС) от ТП-15 до ТП-16	МТЗ	05.05.2022	10ч15м	11ч17м	01ч02м	откл. поврежденную КЛ, ф.8 вкл.	Федеральный суд, 2-школы, жилой сектор, быт.	ТП-16,17,50 запитали по ф.17 от ЦРП-2 в 11ч05м

11	Сорочинские КЭС п/с."Сорочинская"(МЭС)	ф.8 (ОКЭС)	ТП-28,52,57,64,80,81,82, 83,151,153,175,208,214 (ОКЭС) ТП-74,160,185,188 (ОКЭС) (абонентские)	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	7 Повреждение ОПН, РВП	На ТП-208 поврежден ОПН фазы "В"	земляная защита АПВ успешно	05.05.2022	13ч58ч	13ч58м	АПВ успешно	Время срабатывания АПВ	КНС №4 (р), завод "Пион"(резерв), д/с, школа, интернат, телевышка (резерв), жилой сектор, быт.	
12	Сорочинские КЭС п/с."Сорочинская"(МЭС)	ф.8 (ОКЭС)	ТП-28,52,57,64,80,81,82, 83,151,153,175,208,214 ТП-74,160,185,188 (ОКЭС) (абонентские)	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	7 Повреждение ОПН, РВП	На ТП-208 поврежден ОПН фазы "В"	земляная защита	05.05.2022	14ч10м	14ч20м	00ч10м	повторно вкл.	КНС №4 (р), завод "Пион"(резерв), д/с, школа, интернат, телевышка (резерв), жилой сектор, быт.	
13	Сорочинские КЭС п/с."Сорочинская"(МЭС)	ф.5(ОКЭС)	ТП-5,6,7,8,9,10,18,19,23, 24,25,26,27,30,33,34,35, 38,40,41,42,43,44,45,47, 49,56,59,62,69,78,79,147, 164,209,216,217 (ОКЭС) ТП-32,33,54,55,60,67,68, 375,149,158,159,162,167, 170,174,179,180,194,203 (Абонентские)	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	15 Прочее	Произвели осмотр эл. Оборудования ф.5, причины отключения не обнаружили	АПВ успешно	05.05.2022	14ч21м	14ч21м	АПВ успешно	Время срабатывания АПВ	Магазин "Орбита" (резерв),Ростелеком (резерв), Главпочтамт (резерв),3-котельные (резерв), водозабор (резерв), сбербанк (резерв), жилой сектор, быт.	
14	Сорочинские КЭС п/с."Сорочинская"(МЭС)	ф.8 (ОКЭС)	ТП-28,52,57,64,80,81,82, 83,151,153,175,208,214 (ОКЭС) ТП-74,160,185,188 (ОКЭС) (абонентские)	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	7 Повреждение ОПН, РВП	На ТП-208 поврежден ОПН фазы "В"	Земляная защита	05.05.2022	15ч28м	15ч55м	00ч27м	откл.ТП-208, вкл. ф.8	КНС №4 (р), завод "Пион"(резерв), д/с, школа, интернат, телевышка (резерв), жилой сектор, быт.	В 16ч 25м на ТП-208 демонтировали ОПН, ТП-208 вкл.
15	Соль-Илецкий РУЭС п/с Соль-Илецкая (ЦПО)	ф.СИ-10 (ЦПО)	ТП-133, 131, 141, 166, 165, 121, 115, 140, 134, 130, 129, 168, 174, 120, 105 (ОКЭС) ТП-179, 178 (абонентские)	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	14 Повреждение в эл. установках абонентов	Повреждение на абонентском участке ВЛ-10кВ (МК Энерго) на опоре отгорел шлейф на ОПН в ст ТП-178, 179	Земляная защита	05.05.2022	19ч09м	21ч31м	02ч22м	Откл Р-9 в сторону ТП-179, 178, вкл ф.СИ-10 по норм. Схеме	ОРТПЦ (есть резерв), фермерские хозяйства, жильё	ТП-178, 179 вкл. 06.05.2022 в 15ч09м
16	Сакмарский РУЭС п/с Сакмарская (ЦПО)	ф.Ск-9 (ЦПО)	ТП-15, 17, 18 (ОКЭС)	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	13 Повреждение в ПС и других сетевых организаций	Повреждение на п/с в сетях ЦПО	ТО, АПВ не успешно	05.05.2022	18ч54м	20ч01м	01ч07м	вкл.	Жилой сектор, юр.лица.	

17	Бузулукский КЭС РП-2 (ОКЭС)	ф. Мельничный (ОКЭС)	ТП-46,81,201,251,281 (ОКЭС) ТП-227 (Абонентская)	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	14 Повреждение в эл. установках абонентов	Повреждена КЛ-6 кВ (абонентская) от ТП-227 до ТП-63	ТО	06.05.2022	11ч15м	11ч30м	00ч15м	на ТП-251 откл. ВН в ст. ТП-227, ф.Мельничный вкл.	д/с, жилой сектор, быт	ТП-227 вкл. в13ч25м
18	Бугурусланские КЭС п/с Новая (СПО)	1 СШ 10кВ (СПО)	НВ-4: 137, 182, 188, 198, 220, 42, 53, НВ-5: 10, 12, 151, 154, 168, 169, 181, 189, 202, 211, 23, 25(2), 37, 68, 92, НВ-6: 1(2), 166, 172(1), 172(2), 175, 196, 197, 7, 8	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	13 Повреждение в ПС и других сетевых организаций	неполно фазный режим на п/с Новая 1 СШ 10 кВ. Повреждение в сетях СПО	СПО не сообщает	06.05.2022	14ч43м	15ч27м	00ч44м	СПО на п/с Новая перевели нагрузку на Т-2	бу управление капитального строительства Оренбургской области", Индивидуальный предприниматель Мусифуллина М.И., МА ДОУ МО	
19	Оренбург РП-33 (ОПО)	ф.33-4 (ОПО)	ТП-3160 (ОКЭС)	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	14 Повреждение в эл. установках абонентов	повреждение в сетях абонента на ТП-1912	ОПО не сообщают	06.05.2022	18ч40м	19ч26м	00ч46м	на ВЛ-10кВ ф. 33-4 откл. РЛНД в стор. ТП-1912 ф. вкл.	Администрация п.Пригородный, КНС (резерв).	
20	г.Оренбург п/с."Инвертор"(ЦПО)	ф.Ив-5(ОКЭС)не отключался.	ТП-3078,3104,3307,3308,3309,3312,3313,3314,3315,3316(ОКЭС). ТП-1525,1645,1752,1790,1791(абонентские).	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	16 Не выявленная, неустановленная причина.	На ВЛ-10кВ ф.Ив-5 отключился реклоузер В-Ив-5-1. Провели осмотр электрооборудования, повреждений не обнаружено.	ТО	07.05.2022	15ч20м	15ч27м	00ч07м	По ТУ повторно вкл. реклоузер В-Ив-5-1.	Промзона.	
21	Оренбург п/с Степная (ЦПО)	ф.Ст-28 (ОПО)	РП-39 2СШ (ОПО), ТП-3098 2СШ, 3110, 3019 (ОКЭС)	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	13 Повреждение в ПС и других сетевых организаций	Повреждение на КВЛ-10кВ (ОПО) ф.Ст-28	ЦПО не сообщает	08.05.2022	19ч22м	19ч23м	00ч01м	на РП-39 откл. В ф.Ст-28, вкл. В ф.38-1	2хКНС, овощехранилище (резерв), жильё, быт	
22	Кувандыкский РУЭС п/с Кувандыкская(ВПО)	ф.7(ОКЭС) реклоузер В-7-1	ТП(ОКЭС): 732,738,728,727,734,731, 722,721,723	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	15 Прочее	На ВЛ-10кВ отключился реклоузер В-7-1. Осмотр причину не выявил.Сильный ветер	ТО	09.05.2022	11ч29м	11ч37м	00ч08м	Повторно вкл. Произвели осмотр	Жилой сектор, быт	

23	Медногорский РУЭС РП-1(ОКЭС)	ф.7(ОКЭС)	ТП(ОКЭС): 71,78,72,73,77,74,75,79,76	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	4 Повреждение изоляторов на ВЛ	На ВЛ-10кВ(ОКЭС) опора №23\2 слетел изолятор	Земля	09.05.2022	13ч05м	15ч42м	02ч17м	Произвели осмотр.Устранил и повреждение включили.	Жилой сектор, быт	
24	Бугурусланские КЭС п/с Городская (СПО)	ф.Г-2 (ОКЭС)	ТП-87,205,214,54,16,17,18,19,90,113,92 (1СШ), 20(1СШ) (ОКЭС)	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	8 Повреждение КЛ	Повреждена КЛ-6 кВ (ОКЭС) от РЛНД Г2-Р4 до ТП-20	Земля	10.05.2022	03ч05м	03ч32м	00ч27м	откл. поврежденную КЛ, ф.Г-2 вкл.	больница (резерв),НС (резерв), котельная (резерв), жилой сектор, быт.	КЛ-6кВ восстановлена в 11ч30м
25	Оренбург п\с Инвертор(ЦПО)	ф. Ив-5(ОКЭС) реклоузер В-ИВ-5-1	ТП(ОКЭС): 1645,1525,1791,3078,3316,1752,3104,1790,3315,3307	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	8 Повреждение КЛ	На ВЛ-10кВ ф. Ив-5 на опоре №77 отгорела спаренная КЛ от ВЛ фаза В(ОКЭС). Повреждены 2 разрядника	Защита не сработала	10.05.2022	08ч35м	13ч28м	04ч53м	Отключили В-ИВ-5-1. Устранили повреждение, произвели осмотр, включили	Промзона, бетонный завод, мусорный завод	
26	Бугурусланские КЭС Северный РУЭС п/с Северная(СПО)	ф. СВ-1 (ОКЭС)	ТП(ОКЭС): 1-1,1-2,1-4,1-6,1-9,1-10,1-8,1-22,1-11,1-20,1-19,1-17,1-16,1-25,1-12,1-13,1-14,1-21,1-7 Абонентские: 1-3,1-18,1-13	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	13 Повреждение в ПС и других сетевых организаций	Повреждение на ТП-1-13(Северные сети-Россети)	ТО, АПВ не успешно	10.05.2022	13ч33м	14ч02м	00ч29м	Вывели поврежденную ТП, вкл. ф. СВ-1	Больница (резерв),НС, котельная (резерв), жилой сектор, быт.	Отключена ТП-1-13(абонентская) фермерское хозяйство
27	Орские КЭС п\с Елшанская (ОрПО)	ф.20 (ОрПО)	РП-12 (ОрПО) ф. 1 ТП-155,203,197 (ОКЭС) ф.6 ТП-148 (ОКЭС) ф.24 (ОрПО) ТП-151,412 (ОКЭС)	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	13 Повреждение в ПС и других сетевых организаций	повреждение в сетях ОрПО	земля	11.05.2022	09ч24м	09ч30м	00ч06м	на РП-12 откл. ф. 24 на п/с Елшанская ф. 20 вкл.	Н/С, жилой сектор, сады	ф-24 (ОрПО) ТП-151,412 (ОКЭС) откл. 11.05.2022 в 15ч 30м ОрПО ф. вкл.
28	Орские КЭС Гайский РУЭС п/с КПП-1 (ОКЭС)	ф.19 (ОКЭС)	ТП-400,630,401,(ОКЭС) ТП-санаторий Гай (абонентская)	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	13 Повреждение в ПС и других сетевых организаций	на абонентский участок ВЛ-6 кВ (упало дерево)	ТО	11.05.2022	11ч15м	13ч48м	02ч33м	убрали дерево с ВЛ ф. вкл.	жилой сектор	

29	Орские КЭС Новотроицкий РУЭС п/с Город-3 (ОКЭС)	ф.12 (ОКЭС)	РП-96 1СШ ТП-107,109,97,100 (ОКЭС)	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	16 Не выявленная, неустановленная причина.	произвели осмотр эл. Оборудования ф.12, причины отключения не обнаружили	земля	11.05.2022	14ч30	18ч30м	04ч00м	повторно вкл.	поликлиника, жилой сектор.	
30	Орские КЭС Новотроицкий РУЭС п/с Город-3 (ОКЭС)	ф.16 (ОКЭС)	ТП-58,57,56,55,54А (ОКЭС)	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	8 Повреждение КЛ	повреждена КЛ-6кВ (ОКЭС) от ТП-54А до ТП-55	МТЗ	11.05.2022	14ч30	15ч55м	01ч25м	откл. поврежденную КЛ ф. 16 вкл.	жилой сектор, быт	19.05.2022 КЛ восстановлена включена
31	Орские КЭС Новотроицкий РУЭС п/с Город-3 (ОКЭС)	ф.22 (ОКЭС)	ТП-53,52,51,51А,48 (ОКЭС)	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	15 Прочее	повреждена КЛ-6 кВ(ОКЭС) от п/с Город-3 до ТП 53	МТЗ	11.05.2022	14ч30	17ч20м	02ч50м	откл. поврежденную КЛ. ф. запитали с п/с Город-3 ф.8	жилой сектор, Быт	КЛ восстановлена 17.05.2022
32	Бузулукские КЭС п/с Заводская(ЗПО)	ф. РУС-1 (ОКЭС)	РП-11 1 СШ (ОКЭС) ТП-112 (абонентская)	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	8 Повреждение КЛ	повреждена КЛ-(ОКЭС)от п/с Заводская до ТП-112	земля	11.05.2022	15ч12м	15ч13м	00ч01м	откл. поврежденную КЛ ТП-112 запитали с РП-11	жилой сектор, быт	13.05.2022 в 21ч30м КЛ восстановлена и вкл.
33	г.Оренбург п/с."Инвертор"(ЦПО)	ф.Ив-5(ОКЭС)не отключался.	ТП-3078,3104,3307,3308,3309,3312,3313,3314,3315,3316(ОКЭС). ТП-1525,1645,1752,1790,1791(абонентские).	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	16 Не выявленная, неустановленная причина.	На ВЛ-10кВ ф.Ив-5 отключился реклоузер В-Ив-5-1. Провели осмотр электрооборудования, повреждений не обнаружено.	ТО	11.05.2022	22ч32м	22ч34м	00ч02м	По ТУ повторно вкл. реклоузер В-Ив-5-1.	Промзона.	
34	г.Оренбург РП-52(ОПО)	ф.52-9(ОПО)	ТП-3103 2-СШ 10кВ(ОКЭС)	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	13 Повреждение в ПС и других сетевых организаций	Повреждена КЛ-10кВ(ОПО) от ТП-697 до ТП-877.	ТО	12.05.2022	00ч15м	01ч17м	01ч02м	ОПО откл. повр.участок,вкл.	Жилой сектор,быт.	

35	Орские КЭС РП-1 (ОрПО)	ф.16 (ОПО)	ТП-(ОрПО)	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	8 Повреждение КЛ	повреждена КЛ-(ОКЭС) от ТП-29 до ТП-62	Т.О.	12.05.2022	05ч20м	07ч45м	02ч25м	ОрПО откл. Поврежденую КЛ	абоненты ОрПО	КЛ-(ОКЭС) от ТП-29 до ТП-62 восстановлена и вкл на ХХ в 17ч40м 13.05.22г.
36	г. Оренбург РП-31 2 СШ (ОПО)	ф.31-6 (ОПО)	ТП-3021 (ОКЭС)	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	13 Повреждение в ПС и других сетевых организаций	повреждение в сетях ОПО	ОПО не сообщают	12.05.2022	10ч18м	10ч30м	00ч12м	повторно вкл.	п/л Чайка	
37	Медногорский РУЭС Медногорская городская(ВПО)	ф.22 (ОКЭС)	ТП-221,222,223,224(ОКЭС)	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	8 Повреждение КЛ	повреждена КЛ-10кВ (ОКЭС)от п/с Медногорская городская до ТП-221	земля	12.05.2022	09ч45м	—	—	абоненты запитаны по ф. 23 п/с Медногорская городская	жилой сектор	КЛ-10кВ ф.22 от п/с."Медногорская-Городская" до ТП-221 восстановлена, включена 16.05.2022 в 14ч22м.
38	Абдулинские КЭС Пономаревский РУЭС п/с Пономаревская (СПО)	ф.ПН-2 (ОКЭС)	ТП-2,21,4,1,5,7,7,2,12,10,11,13,14,15,16,17,18,19,20,3,6,9,24,25,26,27(ОКЭС)	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	15 Прочее	На абонентскую отпайку в ст. ТП-2-5 упало дерево, поврежден РЛНД -Р-2-1 (ОКЭС)	Т.О.	12.05.2022	11ч38м	16ч02м	4ч24м	Устранили повреждение, вкл.	Администрация д/с, жилой сектор, быт	
39	Александровский РУЭС п/с Александровская (ЦПО)	ф.12 (ОКЭС)	ТП-199,200(ОКЭС)	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	15 Прочее	ВЛ-10 кВ опора №20 слетел изолятор	Т.О.	12.02.2022	12ч22м	13ч30м	00ч58м	закрепили изолятор ф. вкл.	Н/С	
40	г. Оренбург РП-31 2 СШ (ОПО)	ф.31-6 (ОПО)	ТП-3021 (ОКЭС)	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	13 Повреждение в ПС и других сетевых организаций	повреждение в сетях ОПО	ОПО не сообщают	12.05.2022	13ч26м	13ч27м	00ч01м	повторно вкл.	п/л Чайка	

41	г. Оренбург РП-31 (ОПО)	ф.31-5 (ОПО)	ТП-3022 (ОКЭС)	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	13 Повреждение в ПС и других сетевых организаций	упало дерево на РЛНД-31-5-2	ОПО не сообщают	12.05.2022	13ч27м	18ч23м	04ч56м	ОПО срезали шлейфа в ст. ТП-3022, вкл. ф.31-5	летний лагерь Полянка	В 20ч28м на п\л Полянка установили ДГУ-6кВт. Восстановили ВЛ и вкл ТП-3022 в 15ч20м 13.05.22г.
42	Соль-Илецкий РУЭС РП-1 (ОКЭС)	ф.1-5 (ОКЭС)	ТП-3,10А96,50,143 (ОКЭС) ТП-9,9А,10,24 (абонентские)	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	2 Падение деревьев (веток)	упало дерево на ВЛ в пролете опор №12 №13(ОКЭС)	ТО	12.05.2022	14ч02м	14ч33м	00ч32м	На ТП-3 откл. ВН в ст. ТП-50	больница, тюрьма, ГНС(резерв), Жилой сектор,быт	Ф.1-5 включили полностью в 15ч25м
43	Саракташский РУЭС п/с Саракташская (ЦПО)	ф.14 (ОКЭС)	ТП-315,316,244,204,247,2282 27,275,266,232,237,279,256,292,281,218,311,293 (ОКЭС) ТП-276,215,242,283 (абонентские)	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	13 Повреждение в ПС и других сетевых организаций	На абонентскую отпайку в ст. ТП-230 упало дерево,	На ВЛ-10 кВ откл. реклоузер В-14-1	12.05.2022	17ч00м	17ч27м	00ч27м	откл. отпайку в стор. ТП-230, 252 ф. вкл.	жилой сектор, Быт	ТП-230 (РЖД) ТП-252 (абонентская) откл.
44	Соль-Илецкий РУЭС РП-1 (ОКЭС)	ф.1-5 (ОКЭС)	ТП-3,10А96,50,143 (ОКЭС) ТП-9,9А,10,24 (абонентские)	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	14 Повреждение в эл. установках абонентов	ТП-9 (абонентская) попадание воды на	ТО	12.05.2022	17ч34ч	17ч45м	00ч11м	на ТП-3 откл. ВН в стор. ТП-50 ф. вкл.	больница, тюрьма, ГНС(резерв), Жилой сектор,быт	12.05.2022 в 19ч04м откл. ТП-9 (Абонентская) ф. 1-5 вкл. полностью. В 21ч15м вкл ТП-9
45	Саракташский РУЭС п/с Саракташская (ЦПО)	ф.1(ОКЭС)	ТП(ОКЭС):241,243,245,319,318,302,314,253,260,202,280,278,258,231,234,270,248,286,304,214,236	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	8 Повреждение КЛ	Повреждена КЛ-10кВ от п\с Саракташская до опоры №1(ОКЭС)	ТО	12.05.2022	21ч50м	22ч50м	01ч00м	Вывели поврежденную КЛ, ф.1 запитали от ф. 15	Жилой сектор, быт	Восстановлена и вкл. в работу 13.05.2022г.
46	Оренбург РП-40(ОПО)	Полностью(включен СВ)	ТП(ОКЭС):3301,3302	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	13 Повреждение в ПС и других сетевых организаций	Повреждена в сетях ОПО	ТО	13.05.2022	19ч47м	20ч41м	00ч54м	ОПО вывели поврежденный участок, запитали РП-40 по ф. 40-5	Жилой сектор, быт	
47	Оренбург РП-56(ОПО)	1 СШ-10кВ(ОПО)	ТП(ОКЭС): 3119(2СШ)	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	13 Повреждение в ПС и других сетевых организаций	Повреждена КЛ-10кВ(абонентская) от ТП-1327 до ТП-1348	ТО	13.05.2022	19ч47м	20ч40м	00ч53м	На ТП-3119 вкл. СВ-6кВ	Быт, суд(резерв)	
48	Орские КЭС Новотроицкий РУЭС п/с 2 Водоподъем (ОКЭС)	1СШ (ОКЭС)	ф. 3,7,9(ОКЭС) ф.13,17,19 (абонентские)	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	15 Прочее	сильный дождь, яч. №11(резервная) попадание воды на токоведущие части	1СШ отключена персоналом ОКЭС	15.05.2022	20ч05м	20ч05м	00ч00м	абонентов запитали п/с 2 Водоподъем 2СШ	трамвайное управление(резерв), Н/С	16.05.2022 в 13ч37м 1-СШ 10кВ на п/с." 2-Водоподъем" включили.

49	Орские КЭС Новотроицкий РУЭС п/с 2 Водоподъем (ОКЭС)	ф.7 (ОКЭС)	ТП-Шв-1,Шв-2,Шв-3,Шв-4,Шв-9,Шв-10,Шв-12 (МУП ЖКХ)	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	15 Прочее	ТП-Шв-2 (МУП ЖКХ) 1 СШ залило водой	МТЗ	15.05.2022 16.05.2022	20ч05м	13ч37м	17ч32м	На ТП-Шв-2 МУП ЖКХ откачали воду,просушили, ф.7 вкл.	Н/С Шахты правого Берега	водоснабжение г. Новотроицка осуществляется с Шахты левого берега
50	Орские КЭС Новотроицкий РУЭС п/с 2 Водоподъем (ОКЭС)	ф.8 (ОКЭС)	ТП-Шв-1,Шв-2,Шв-3,Шв-4,Шв-9,Шв-10,Шв-12 (МУП ЖКХ)	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	14 Повреждение в эл. установках абонентов	ТП-Шв-2 (МУП ЖКХ) 2 СШ залило водой	МТЗ	15.05.2022 16.05.2022	20ч05м	13ч37м	17ч32м	На ТП-Шв-2 МУП ЖКХ откачали воду,просушили, ф.8 вкл.	Н/С Шахты правого Берега	водоснабжение г. Новотроицка осуществляется с Шахты левого берега
51	Орские КЭС РП-21 (ОрПО)	ф.6 (ОрПО)	ТП-422 (ОКЭС)	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	13 Повреждение в ПС и других сетевых организаций	повреждена КЛ-6 кВ (ОПО) от ТП-422 до ТП-400	ТО	15.05.2022	23ч20м	02ч30м	03ч10м	откл. поврежденную КЛ ф. вкл	жилой сектор	
52	Орские КЭС Новотроицкий РУЭС п/с Город-2 (ОКЭС)	ф.24 (ОКЭС)	ТП- Салют,15-1,15-2, 29Столовая,Д\К Строитель, 14 Квартал, 9 Квартал(ОКЭС)	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	8 Повреждение КЛ	Дождь, ТП-14 квартал РУ-6-04 кВ залило водой повреждена кабельная разделка(ОКЭС) в сторону ТП Д\К Строитель	ТО	15.05.2022	23ч55м	02ч00м	02ч05м	откл. поврежденную КЛ ф. вкл	жилой сектор	ТП-14 квартал вкл. в 03ч55м. 17.05.2022 КЛ восстановлена
53	г. Оренбург РП-19 2 СШ (ОПО)	ф. 19-5 (ОПО)	ТП-3268 1 СШ (ОКЭС)	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	13 Повреждение в ПС и других сетевых организаций	повреждена КЛ 10 кВ(ОПО) от РП-29 до РП-19 ф. 19-7	ТО	16.05.2022	03ч36м	03ч43м	00ч06м	откл. поврежденную КЛ РП-19 2 СШ запитали по ф. ЮВ-21	ТД. 3 Мартышки	
54	г. Оренбург РП-54 2 СШ (ОПО)	ф. 54-4 (ОПО)	ТП-3065 (ОКЭС)	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	13 Повреждение в ПС и других сетевых организаций	повреждена КЛ-10 кВ (ОПО) от п/с Овощевод до РП-54	ТО	16.05.2022	03ч36м	04ч05м	00ч29м	на РП 54 вкл. СВ	жилой сектор	

55	г. Оренбург РП-49 (ОПО)	ф.49-4 (ОКЭС)	ТП-3194 2 СШ,3195,3196,3197, 3186,3187, (ОКЭС)	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	15 Прочее	сильный дождь, на ВЛ-10 кВ ф.49-4 отключился реклоузер В-49-4-1	бригада не выезжала	16.05.2022	06ч31м	06ч35м	00ч04м	повторно вкл. реклоузер В-49-4-1	жилой сектор	
56	г.Оренбург п/с."Западная"(ЦПО)	ф.3-12(ОПО) не отключался.	ТП-3023 2-СШ 6кВ,3026 2-СШ 6кВ,3039 2-СШ 6кВ,3054 2-СШ 6кВ,3042 1-СШ 6кВ(ОКЭС)	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	13 Повреждение в ПС и других сетевых организаций	На ВЛ-6кВ(ОПО) ф.3-12 отгорел шлейф.	ф.3-12 не отключался.	16.05.2022	14ч00м	14ч57м	00ч57м	Откл. повр.участок, ф.3-12 запитали по ф.В-5 п/с."Восточная".	ЦТП-есть резерв,НС-есть резерв,магазины Пятёрочка,Мегафон,Кожвендиспансер,жилой сектор,быт.	
57	Абдулинские КЭС Матвеевский РУЭС п/с Матвеевская (СПО)	ВЛ-35кВ (СПО), п/с Матвеевская (СПО) полностью	ф.МТ-1, МТ-3, МТ-4, МТ-6 (ОКЭС)	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	13 Повреждение в ПС и других сетевых организаций	Повреждение в сетях СПО	Не сообщают	17.05.2022	06ч19м	06ч35м	00ч16м	СПО вывели поврежденный участок,вкл	2 водокачки, 2 школы, РУС (резерв), дет.сад, очистные сооружения, поликлиника, пекарня, жильё	На п/с Матвеевская (СПО) включен СВ-10кВ, схема ремонтная
58	Октябрьский РУЭС п\с Октябрьская(ЦПО)	ф.Ок-8(ЦПО)	ТП(ОКЭС): 128	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	13 Повреждение в ПС и других сетевых организаций	Повреждение на абонентской ТП-55	земля	17.05.2022	12ч05м	13ч43м	01ч38м	ЦПО вывели поврежденный участок, вкл.	Жилой сектор	
59	Орские КЭС Адамовский РУЭС п\с Адамовская-1(ВПО)	ф.19 (ОКЭС)	ТП:54,434,5,420,6,209,7,8,9,419,11,259,428,428а,433,427,437,260,435,436,441	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	4 Повреждение изоляторов на ВЛ	На ВЛ-10кВ (ОКЭС)опора №29 поврежден изолятор	земля	18.05.2022	15ч51м	17ч25м	01ч34м	Устранили повреждение, вкл.	Больница(резерв), жилой сектор, быт, военная часть	
60	Сорочинские КЭС п/с."Промбаза"(ОренбургНефть)	1 СШ-10кВ(ОренбургНефть)	ф.(ОКЭС):12,16,10	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	13 Повреждение в ПС и других сетевых организаций	Повреждение на п\с Промбаза	МТЗ	18.05.2022	16ч03м	16ч26м	00ч23м	ОренбургНефть устранил повреждение	Больница(резерв), жилой сектор, быт, ретранслятор(резерв), КНС(резерв),котельная(резерв), школа	Произвели осмотр ВЛ-10кВ ф.10,ф.12,ф.16 повреждений не обнаружено.
61	Соль-Илецкий РУЭС РП-1 (ОКЭС)	ф.1-7(ОКЭС)	ТП-77,176,63,215,214,132,48,112,69,54,116,13(ОКЭС)	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	15 Прочее	На ВЛ-10кВ ф.1-7 повреждён РЛНД Р-55(ОКЭС)	ТО	18.05.2022	18ч45м	19ч12м	00ч27м	Откл.повр. участок, ф.1-7 на РП-1 вкл., без напряжения ТП-176(пекарня)	Жилой сектор,быт.	В 21ч37м.на Р-55 устранили повреждение, вкл..

62	Орские КЭС РП-12 (ОрПО)	ф. 24 (ОрПО)	ТП-151,412(ОКЭС)	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	13 Повреждение в ПС и других сетевых организаций	повреждение в сетях ОрПО	ТО	19.05.2022	09ч10м	10ч05м	00ч55м	повторно вкл.	жилой сектор, сады	
63	Амбулакский РУЭС ТП-52 (ОКЭС)	ТМ-10кВ	ТМ (ОКЭС)	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	1 Повреждение ТМ	ТП-52 поврежден ТМ	откл. персоналом ОКЭС	20.05.2022	11ч30м	16ч20м	04ч50м	заменяли ТМ, ТП-вкл. в работу	АБЗ	
64	г. Оренбург п/с Степная (ЦПО)	1,2,4 СШ-10кВ	РП-68 2СШ, 61 2СШ, (ОКЭС) РП-24 2 СШ (ОПО) ТП-3001 1СШ,3002 1СШ,3003 1СШ, 3004 1СШ 3523 1СШ(ОКЭС) РП-66 (ОПО) ТП-3044 (ОКЭС)	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	13 Повреждение в ПС и других сетевых организаций	повреждение в сетях ЦПО	ЦПО не сообщает	20.05.2022	11ч45м	11ч53м	00ч08м	РП-68 1СШ запитали с РП-59 ф. 59-15	НС(резерв) ЦТП (резерв) жилой сектор	20.05.2022 в 11ч08м РП-61 2 СШ вкл. В 12ч12м РП-24 вкл. 2СШ (ОПО) РП-66 ОПО запитали в 13ч37м
65	г. Оренбург РП-48 (ОПО)	ф.48-11 (ОПО)	ТП-3040 1СШ (ОКЭС)	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	13 Повреждение в ПС и других сетевых организаций	Повреждение на ТП-240 (ОПО)	ТО	21.05.2022	12ч47м	13ч22м	00ч35м	На ТП-3040 вкл СРВ	Жилой сектор, пристрой школы	
66	г. Оренбург ГП-7 (ГазпромЭнерго)	ф.5 (ГазпромЭнерго)	ТП-72 (ОКЭС)	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	3 Обрыв (склест) провода	На ВЛ-6кВ ф.5 ГП-7 (ОКЭС) от МВ-6 до ТП-72 упало дерево, в результате обрыв 3фаз в пролёте опор 16-17, слетел изолятор и обрыв провода в пролёте опор 17-18	фидер не отключался	21.05.2022	13ч17м	18ч10м	04ч53м	Устранили повреждение, вкл.	Санаторий "Русь" (ДЭС)	Санаторий "Русь" запитался от ДЭС в 15ч20м
67	Оренбург РП-49(ОПО)	ф.49-4 (ОПО)	ТП(ОКЭС):3195,3196,3197,3185,3186, 3187,3194(2СШ), 3183(2СШ)	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	13 Повреждение в ПС и других сетевых организаций	Повреждение на РП-49(ОПО)	МТЗ	21.05.2022	20ч14м	21ч20м	01ч06м	Откл. Р-49-4-5, на ТП-3194 вкл. СВН-10кВ	Жилой сектор, быт	
68	Орские КЭС Новотроицкий РУЭС п/с Город-2(ОКЭС)	ф.15(ОКЭС)	ТП(ОКЭС):39а,39,37,38	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	8 Повреждение КЛ	Повреждена КЛ-6кВ (ОКЭС) от ТП-39А до ТП-39. Повреждена КЛ-6кВ(ОКЭС) от п/с Город-2 до ТП-39а	ТО	22.05.2022	03ч01м	05ч46м	02ч45м	Вывели поврежденный участок, запитали по резерву	Жилой сектор	

69	Оренбург РП-19(ОПО)	2 СШ-10кВ(ОПО)	ТП(ОКЭС):3268(1СШ)	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	13 Повреждение в ПС и других сетевых организаций	На РП-19 повреждение в яч. 19-7(ОПО)	ТО	22.05.2022	04ч40м	07ч02м	02ч22м	ОПО вывели поврежденный участок, запитали РП-19	ТК 3 мартышки(резерв)	
70	Оренбург РП-54(ОПО)	2 СШ-10кВ(ОПО)	ТП(ОКЭС): 3065	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	13 Повреждение в ПС и других сетевых организаций	На РП-54 повреждена КЛ-10кВ ф. ОВ-16(ОПО)	земля	22.05.2022	05ч50м	06ч47м	00ч57м	ОПО на РП-54 вкл.	Жилой сектор	
71	Орские КЭС Домбаровский РУЭС п/с Д-2 (ВПО)	ф.17 (ОКЭС)	ТП-200, 267, 229, 152, 190, 165, 171, 137, 86, 186, 169, 176, 156, 157, 158, 175, 131, 69, 70, 38 (ОКЭС) ТП-210, МТС (абонентские)	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	15 Прочее	Произвели осмотр эл.оборудования, причины отключения не выявили	МТЗ	22.05.2022	08ч10м	08ч30м	00ч20м	повторно вкл	Жилой сектор, быт	
72	Орские КЭС Новотроицкий РУЭС п/с Очистные (ОКЭС)	ф.19 (ОКЭС)	КТПН60б, ШВ110ч, ШВ40ч, ШВ50ч, ШВ60ч, ШВ70ч (ОКЭС)	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	15 Прочее	Произвели осмотр эл.оборудования, причины отключения не выявили	Земляная защита	22.05.2022	11ч05м	13ч00м	01ч55м	повторно вкл	Шахты ВКХ (резерв)	
73	г.Оренбург п/с 9января (ГазпромЭнерго)	ф.Ян-7 (ООО "Терра")	ТП-3126, 3128 (ОКЭС)	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	13 Повреждение в ПС и других сетевых организаций	Повреждение на ВЛ-10кВ ф.Ян-7 (ООО "Терра")	ТО	22.05.2022 23.05.2022	13ч20м	05ч40м	16ч20м	ф. Ян-7 запитали ф. Ян-2	Жилой сектор, быт	ТП-3126 запитана от ДЭС-500кВА в 18ч50м ТП-3128 21ч01м установлена ДГУ. 23.05.2022 в 06ч45м ДГУ отключены
74	Саракташский РУЭС п/с Саракташская (ЦПО)	ф.1 (ОКЭС)	ТП-202,214,231,236,241,243,245,248,253,258,260,264,270,271,278,280,286,294,299,300,304,314,318,319 (ОКЭС)	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	15 Прочее	Дождь	ТО	23.05.2022	05ч01м	06ч30м	01ч29м	Произвели осмотр ВЛ поврежденный не обнаружили ф. повторно вкл.	больница, Жилой сектор,быт	05ч43м 23.05.2022 больницу запитали ф.8 п/с Саракташская
75	Кувандыкский РУЭС п/с. "Кувандыкская"(ВПО)	ф.23(ВПО)	РП-2 1-СШ 10кВ(ОКЭС).	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	13 Повреждение в ПС и других сетевых организаций	Повреждение в сетях ВПО на ВЛ-10кВ ф.23.	ТО, АПВ успешно	23.05.2022	09ч47м	09ч47м	Время сработавания АПВ	Время сработавания АПВ	Администрация,РУЭС, жилой сектор, быт.	
76	Кувандыкский РУЭС РП-2 (ОКЭС)	ф.12(ОКЭС)	ТП- 309,310, 311,312,313, 314,316 ,317, 318(ОКЭС).	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	16 Не выявленная, неустановленная причина.	Осмотр причину отключения не выявил.	ТО	23.05.2022	09ч47м	10ч22м	00ч35м		Администрация,РУЭС, жилой сектор, быт.	

77	Саракташский РУЭС п/с Саракташская (ЦПО)	ф.14 не отключался (ОКЭС)	ТП-315, 316, 244, 204, 247, 228, 227, 275, 266, 256, 292, 281, 215, 218, 311, 293, 232, 237, 279 (ОКЭС). ТП-276, 307, 230, 252, 242, 246, 233, 224, 283 (абонентские)	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	14 Повреждение в эл. установках абонентов	На ВЛ-10кВ откл. Реклоузер № В.14-1 и В. 14-2. На абонентскую отпайку ВЛ-10кВ в ст. ТП-230 упало дерево.	ТО	23.05.2022	10ч22м	10ч30м	00ч08м	Повторно вкл.	Школа, КНС (резерв), Жилой сектор,быт	В 11ч40м отключили абонентскую отпайку в сторону ТП-230. В 13ч00м на ВЛ-10кВ абонентская отпайка в сторону ТП-230 убрали дерево с ВЛ-10кВ,вкл.
78	Саракташский РУЭС п/с Саракташская (ЦПО)	ф.1 не отключался (ОКЭС)	ТП-248, 70, 304, 288, 214, 236, 299, 271 1СШ-10кВ, (ОКЭС)	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	15 Прочее	На ТП-294 отключился "В" в ст. ТП- 248	ТО	23.05.2022	10ч22м	10ч55м	00ч33м	Произвели осмотр ВЛ поврежденный не обнаружили На ТП-294 повторно вкл. "В"	больница (резерв), КНС(резерв), прокуратура, Жилой сектор,быт	
79	Соль-Илецкий РУЭС п/с."Соль-Илецкая" (ЦПО)	ф.Си-18(ОКЭС)	ТП-41,20,22,110,82,34,7,95,7 1,23,11,137,118,21,26,27, 1009,39,42,55,57,56,28,16 0,47,58,139,(ОКЭС). ТП-19,74,78,147,73(абонентская).	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	9 Повреждение изоляторов на ТП	Сильный дождь.На ТП-28 повреждён опорный изолятор фазы "В".	ТО	23.05.2022	12ч44м	13ч24м	00ч40м	Отключили ТП-28, ф.Си-18 на п/с."Соль-Илецкая" вкл.	Котельные,школы,скважины,жилой сектор,быт.	На ТП-28 устранили повреждение, в 15ч20м вкл.
80	Соль-Илецкий РУЭС п/с."Соль-Илецкая" (ЦПО)	ф.Си-10(ЦПО)	ТП-134,140,130,129,133,131, 178,141,180,166,165,121, 115,105,174,120,168(ОКЭС).	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	4 Повреждение изоляторов на ВЛ	ВЛ-10 кВ (ОКЭС) опора №12/2 поврежден изолятор	Земля	23.05.2022	11ч45м	19ч25м	07ч40м	устранили повреждение, ф. вкл.	ОРТПЦ-резерв,АЗС "Лукойл",магазин "Пятерочка", фермерские хозяйства.	
81	Кувандыкский РУЭС п/с Кувандыкская (ВПО)	ф. 23 (ВПО)	РП-2 1-СШ ф.11 ,12,15(ОКЭС).	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	13 Повреждение в ПС и других сетевых организаций	повреждение в сетях ВПО	ТО, АПВ успешно	23.05.2022	21ч30м	21ч30м	Время срабатывания АПВ	АПВ успешное	КНС (Резерв), котельная (резерв) поликлиника, жилой сектор	
82	Сакмарский РУЭС п/с Сакмарская (ЦПО)	ф.Ск-10 (ОКЭС)	ТП-101,102,103 (ОКЭС)	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	8 Повреждение КЛ	повреждена КЛ-10 кВ(ОКЭС) от опоры №126/1 до ТП-101	реклоузер В-10-1	24.05.2022	01ч30м	03ч42	02ч12м	от опоры №126/1 до ТП 101 спаренная КЛ, отключили поврежденную КЛ, ф 10 полностью вкл.	элеватор, жилой сектор	КЛ восстановлена 25.05.2022
83	Соль-Илецкий РУЭС РП-1 (ОКЭС)	ф.1-7(ОКЭС) не отключался.	ТП-176,63,69,215,214,132,11 2,13,48,54(ОКЭС). ТП-116(абонентская).	2. Воздействие сторонних лиц и организаций.	5 Повреждение опоры	ДТП. Повреждена ж/б опора №33/32. Виновника на месте нет.	Не отключался	24.05.2022	09ч18м	12ч55м	12ч55м	В 12ч55м заменили опору, ф.1-7 вкл.	УМВД,ЖКХ,погранички,детсад,жилой сектор,быт.	ф.1-7 в 10ч10м отключили по плановой заявки для замены опоры.

84	г.Оренбург РП-49(ОПО)	ф.49-2(ОКЭС)	ТП-3183,3184,3185,3186,3187,3190,3194,3195,3196,3197(ОКЭС). ТП-1873(ОГСК)	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	10 Дефект контакта	ВЛ-10кВ повреждён нож фазы "В" на Р.49-2-1(ОКЭС)	ОПО на РП-49 не выезжали	24.05.2022	14ч43м	15ч28м	00ч45м	Откл. повр.участок, ф.49-2 запитали по ф.49-4. Без напряжения ТП-3184,3183 2-СШ 10кВ,3190 1-СШ 10кВ,3194 1-СШ 10кВ(абонентов нет). ТП-1873(сторожка).	Жилой сектор,быт.	Восстановили нож и изолятор на Р.49-2-1, вкл ф.49-2 в 21ч27м 24.05.22г.
85	г.Оренбург п/с Узловая (РЖД)	ф.Уз-2 (РЖД)	ТП-3057 (ОКЭС)	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	13 Повреждение в ПС и других сетевых организаций	Повреждение в сетях РЖД	персонал смежной организации не сообщает	25.05.2022	01ч20м	04ч00м	02ч40м	Запитали через ТП-985 по ф.6-1	жилой сектор, АЗС	
86	Оренбург РП-1(ОПО)	ф.1-15(ОПО)	ТП-3029(ОКЭС)	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	13 Повреждение в ПС и других сетевых организаций	Повреждение в сетях ОПО	МТЗ	25.05.2022	08ч00м	09ч30м	01ч30м	ОПО вывели поврежденный участок, вкл. ТП-3029	Жилой сектор, школа	
87	Оренбург РП-59(ОКЭС)	ф. 59-2(ОКЭС)	ТП(ОКЭС):3228(1СШ)	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	13 Повреждение в ПС и других сетевых организаций	Повреждение в сетях ОПО	МТЗ	25.05.2022	13ч16м	13ч30м	00ч14м	Повторно вкл. Произвели осмотр	Морг(резерв)	
88	Соль-Илецкий РУЭС РП-1 (ОКЭС)	ф.1-7(ОКЭС)	ТП-176,63,69,215,214,132,112,13,48,54(ОКЭС). ТП-116(абонентская).	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	15 Прочее	Повреждена КЛ-10кВ (ОКЭС) ф.1-7 от опоры №104 до РП-2	ТО	25.05.2022	16ч40м	17ч46м	01ч06м	Вывели поврежденный участок, вкл. ф. 1-7	Жилой сектор, быт	26.05.22 в 16ч50м КЛ восстановлена
89	Оренбург п\с Заречная(ЦПО)	ф.Зар-8(Зауральный РЭС)	ТП-2023(ОГСК) 0,4кВ ОКЭС	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	13 Повреждение в ПС и других сетевых организаций	Повреждение в сетях ОборонЭнерго. Повреждена КЛ-10кВ ввод ТП-2009 (оборонЭнерго)	земля	26.05.2022	17ч20м	19ч25м	01ч05м	На гр.1 и 3 подключили ДГУ.	Жилой сектор	На гр.1 и 3 подключили ДГУ-500 в 19ч25м. На ВЛ-10кВ откинули повредж.КЛ до ТП-2009, вкл ф.Зар8, откл ДГУ и вкл ТП-2023 в 07ч45м по норм.схеме
90	Саракташский РУЭС п/с Саракташская (ЦПО)	ф.1 (ОКЭС)	ТП-202,214,231,236,241,243,245,248,253,258,260,264,270,271,278,280,286,294,299,300,304,314,318,319 (ОКЭС)	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	8 Повреждение КЛ	повреждена КЛ-10кВ (ОКЭС) от п/с Саракташская до опоры №1	ТО	27.05.2022	15ч40м	14ч15м	00ч35м	ВЛ-10 кВ ф. 1 запитали с ф. 15	больница, Жилой сектор,быт	КЛ-10кВ (ОКЭС) от п/с Саракташская до опоры №1 восстановили и испытали в 22ч30м 27.05.22г. Вкл.

91	г. Оренбург п/с 9 Января (Газпромэнерго)	1 и 2СШ (Газпромэнерго)	ТП-3126, 3128,3127,3096,3129 (ОКЭС)	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	13 Повреждение в ПС и других сетевых организаций	на п/с 9 Января откл. вводной В, повреждение на ВЛ-10 кВ ф. Ян-6 (ОПО)	персонал смежной организации не сообщает	27.05.2022	16ч56м	18ч49м	01ч53м	на п/с Января 1 и 2СШ вкл. в работу	жилой сектор	
92	г. Оренбург РП-31 (ОПО)	2 СШ-10кВ(ОПО)	ТП-3021 (ОКЭС)	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	13 Повреждение в ПС и других сетевых организаций	повреждение в сетях ОПО	персонал смежной организации не сообщает	27.05.2022	17ч52м	17ч58	00ч06м	повторно	пионер лагерь "Чайка"	
93	Оренбург п/с Юго-Восточная (ЦПО)	ф.ЮВ-42 (ОПО), РП-48 (ОПО) полностью	ТП-3030, 3040 1СШ (ОКЭС)	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	13 Повреждение в ПС и других сетевых организаций	повреждение в сетях ОПО	Земля	27.05.2022	21ч50м	23ч05м	01ч15м	РП-48 запитали по ф.ЮВ-42.	ЦТП, ПНС, жильё	РП-48 (ОПО) схема ремонтная. На ТП-3040 вкл СРВ в 22ч33м
94	г. Оренбург РП-43 (ОКЭС)	ф.43-6 (ОПО)	ТП (ОПО)	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	13 Повреждение в ПС и других сетевых организаций	повреждение в сетях ОПО	ТО	27.05.2022	22ч00м	23ч05м	01ч05м	вкл	абоненты ОПО	
95	Орские КЭС Новотроицкий РУЭС п/с Город-2 (ОКЭС)	ф.4 (ОКЭС)	ТП-ГПТУ-34 (ОКЭС)	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	15 Прочее	требуется испытание КЛ-6 кВ от п/с Город-2 до ТП ГПТУ	земля	28.05.2022	14ч35м	НН	02ч00м	ТП-ГПТУ-34 запитали с ф. 8	училище	требуется испытание КЛ-6 кВ от п/с Город-2 до ТП ГПТУ
96	Орские КЭС Новотроицкий РУЭС п/с Город-2 (ОКЭС)	ф.8 (ОКЭС)	ТП-30,31,32,33,110 33А,34Б,110А,113 (ОКЭС)	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	8 Повреждение КЛ	повреждена КЛ-6 кВ (ОКЭС) от ТП-30 до ТП-31	ТО	28.05.2022	14ч35м	16ч32м	00ч57м	откл. поврежденную КЛ ф. вкл.	жилой сектор	17ч29м ф. полностью вкл
97	Орские КЭС Новотроицкий РУЭС п/с ТЭЦ (Уральская Сталь)	1-2 СШ 10 кВ (Уральская Сталь)	ф. 70, 36, п/с 2 Водоподъём 1-2 СШ 10 кВ (ОКЭС)	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	13 Повреждение в ПС и других сетевых организаций	Повреждение в сетях Уральской Стали.	персонал смежной организации не сообщает	29.05.2022	07ч30м	08ч24м	00ч54м	На п/с ТЭЦ вкл. 1-2 СШ 10кВ, запитали п/с 2 Водоподъём 1-2 СШ 10 кВ	Шахты водоподъёма, моторное предприятие, рем. Строй. Цех.	
98	Кувандыкский РУЭС п/с Кувандыкская (ВПО)	ф.7 (ОКЭС)	ТП-701,707,708,709,711, 712,713,714,715,717, 718,719,720,721,722, 725,727,728,729,730, 731,732,733,734,735, 737,738 (ОКЭС) ТП-702,703,704,706, 710,716,723,724,736 (Абонентские)	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	14 Повреждение в эл. установках абонентов	Повреждение в сетях Энергоконтракт.	МТЗ	29.05.2022	12ч10м	12ч32м	00ч22м	откл. Р 7-1 в сторону ТП-703,704, (Энергоконтракт), ф.7 вкл.	школа, дет. сад, КНС, жилой сектор, быт.	

99	Оренбург РП-59 (ОКЭС)	ф.59-1 (ОКЭС)	ТП-3101 (1СШ), 3064 (1СШ), 3063 (1СШ) (ОКЭС)	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	8 Повреждение КЛ	Повреждена КЛ-10 кВ (ОКЭС) от ТП-3063 до ТП-3064 ф.59-1	МТЗ	29.05.2022	14ч15м	14ч49м	00ч34м	На ТП-3101 откл. ВН в ст. ТП-3064 ф.59-1, на РП-59 вкл.ф.59-1	Школа (резерв), дет. сад. (резерв), жилой сектор, быт.	в 14ч58м запитали ТП-3064 (1СШ), в 15ч09м запитали ТП-3063 (1СШ).30.05.2022 КЛ. восстановлена вкл.
100	Оренбург п/с Юго-Западная (ЦПО)	ф.ЮЗ-7 (ОКЭС)	ТП-3000, 3046, 3049 (ОКЭС) ТП-214 (1 СШ), 945, 112, 27, 47, 114 (2 СШ) (ОПО)	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	13 Повреждение в ПС и других сетевых организаций	Повреждена КЛ-6 кВ (ОПО) от ТП-3046 до опоры №1 в сторону ТП-112	МТЗ	30.05.2022	12ч11м	13ч02м	00ч51м	на ТП-112 откл. РВ в сторону ТП-3046, ф.ЮЗ-7 вкл.	Котельная, завод "Спектр, Пром.Зона.	в 13ч29м ТП-3046 запитали по ф.2-3
101	Оренбург п/с Ростоши (ОПО)	ф.Рш-1 (ОКЭС)	ТП-3017 (ОКЭС)	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	13 Повреждение в ПС и других сетевых организаций	На ВЛ-10кВ ф. Рш-1 откл. реклоузер В-Рш-1-1. Повреждение в сетях ОПО	фидер не отключался	30.05.2022	14ч20м	15ч33м	01ч13м	ОПО откл. КРУН 33-9-1, вкл. В-Рш-1-1	Жилой сектор.	
102	Орские КЭС Новотроицкий РУЭС РП-69 (ОКЭС)	ТМ-1 (ОКЭС)	ТМ-1(ОКЭС)	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	1 Повреждение ТМ	поврежден ТМ-250кВА	выпавших блинkerов нет	31.05.2022	06ч00м	06ч20м	00ч20м	перевели нагрузку на ТМ-2	жилой сектор	
103	Орские КЭС Домбаровский РУЭС п/с Д-1 (ВПО)	1 и 2 СШ-10кВ (ВПО)	ф.6,9,10,11 (ОКЭС)	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	13 Повреждение в ПС и других сетевых организаций	Причина отключения в сетях ВПО	персонал смежной организации не сообщает	31.05.2022	17ч15м	17ч50м	00ч35м	вкл.	р.ц. Домбаровка	
104	г. Оренбург РП-5 (ОПО)	ф. 5-3 (ОПО)	ТП-3007 (ОКЭС)	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	13 Повреждение в ПС и других сетевых организаций	Повреждена КЛ-6 кВ (ОПО) от РП-5 до ТП-3007	земля	31.05.2022	20ч01м	20ч21м	00ч20м	на ТП -3007 откл. РВ в стор. РП-5, вкл. СР	спид лаборатория, жилой сектор, быт	
105	Бугурусланские КЭС Северный РУЭС п/с Михеевка(СПО)	ф. М-4 (СПО)	ТП-4 (ОКЭС)	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	13 Повреждение в ПС и других сетевых организаций	повреждение в сетях СПО	земля	31.05.2022 01.06.2022	23ч12м	00ч20м	01ч08м	повторно вкл.	жилой сектор	