

Данные об аварийных отключениях по границам территориальных зон деятельности организации, вызванных авариями или внеплановыми отключениями объектов электросетевого хозяйства, с указанием даты аварийного отключения объектов электросетевого хозяйства и включения их в работу, причин аварий (по итогам расследования в установленном порядке) и мероприятий по их устранению по АО

«Оренбургкоммунэлектросеть» Ноябрь 2022 г.

название (филиал, РУЭС) Оренбургского городского участка

№ п.п.	Наименование электроустановки		Признак нарушения	Причина нарушения	Дополнительная информация по причинам нарушений	Срабатывание коммутации (защ. у.-ва)	Дата	Время откл.	Время вкл.	Длительность перерыва электроснабжения	Принятые меры	Отключенные потребители (эл.установки)	Примечание
	ТП	№ Группы											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Сорочинские КЭС ТП-118(ОКЭС)	гр.2(ОКЭС)	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	16 Не выявленная, неустановленная причина.	Нагрузка после включения 6А,9А,5А	АВ-250А	02.11.2022	09ч52м	10ч04м	00ч12м	Повторно вкл.	Автосервис	
2	Сорочинские КЭС ТП-27(ОКЭС)	гр.1(ОКЭС)	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	14 Повреждение в эл. установках абонентов	На вводе в ж/д повреждение	ПН-100А	02.11.2022	14ч08м	16ч16м	02ч08м	Устранили повреждение, вкл.	Жилой сектор	
3	Орские КЭС ТП-229 (ОКЭС)	гр. Ул. Освещение (ОКЭС)	2. Воздействие сторонних лиц и организаций.	5 Повреждение опоры	ДТП, повреждена опора №11 (ОКЭС)	гр.не откл.	03.11.2022	10ч30м	15ч58м	05ч28м	заменяли опору гр. Вкл.	ул. Освещение	
4	Сорочинские КЭС ТП-58 (ОКЭС)	гр.3 (ОКЭС)	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	14 Повреждение в эл. установках абонентов	пожар МКД, ул. Карла Маркса д 213	гр.не откл.	03.11.2022	14ч35м	15ч05м	00ч30м	пожар потушили гр. вкл.	МКД	
5	Орские КЭС Новотроицкий РУЭС ТП-77 (ОКЭС)	гр.15 (ОКЭС)	2. Воздействие сторонних лиц и организаций.	8 Повреждение КЛ	В результате земляных работ МУП УЖКХ повредили КЛ-0,4кВ (ОКЭС) от ТП-77 до 5эт. МКД пр.Комсомольский 24	ПН целые	06.11.2022	12ч25м	15ч15м	02ч50м	восстановили КЛ, и вкл гр.15	5эт. МКД пр.Комсомольский 24	

6	Сорочинские КЭС ТП-166(ОКЭС)	гр.2(ОКЭС)	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	15 Прочее	Из-за пожара в ж\д на ТП-166 гр.2 сгорело 2ПН-100А. Нагрузка после включения 17,20,32А	2 ПН-100А	13.11.2022	01ч11м	01ч48м	00ч37м	Откинули ввод в ж\д, заменили ПН, вкл	Жилой сектор	
7	Бузулукский КЭС ТП-381(ОКЭС)	гр. Ул. Освещение (ОКЭС)	2. Воздействие сторонних лиц и организаций.	5 Повреждение опоры	В результате ДТП повреждена опора 0,4кВ уличного освещения. Автомобиль скрылся	гр.не откл.	13.11.2022	19ч30м	—	—	Демонтировали опору.	ул. Освещение	В 21ч04м демонтировал и опору. Провис провода СИП допустимый
8	Абдулинские КЭС ТП-46(ОКЭС)	гр.4(ОКЭС)	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	15 Прочее	Сгорел ПН-250А фаза С. Нагрузка 90А,116А,92А.	ПН-250А	17.11.2022	12ч00м	12ч20м	00ч20м	Заменяли ПН, гр. вкл.	Быт	
9	Бугурусланский КЭС ТП-57(ОКЭС)	гр. Ул. Освещение (ОКЭС)	2. Воздействие сторонних лиц и организаций.	5 Повреждение опоры	В результате ДТП повреждена опора 0,4кВ уличного освещения №17(ОКЭС). ДТП оформлено	гр.не откл.	18.11.2022	16ч15м	18ч00м	01ч45м	Заменяли опору вкл.	ул. Освещение	
10	Абдулинские КЭС ТП-48(ОКЭС)	гр-1 (ОКЭС)	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	3 Обрыв (схлест) провода	схлест ввода ул. Абдулинская д. 2	ПН-100А	19.11.2022	08ч30м	09ч47м	01ч17м	устранили схлест заменили ПН. Гр. Вкл	жилой сектор	
11	Бузулукский КЭС ТП-233 (ОКЭС)	гр.Ул. Освещение	2. Воздействие сторонних лиц и организаций.	5 Повреждение опоры	В результате ДТП повреждена опора 0,4кВ уличного освещения №36 (ОКЭС). ДТП оформлено	группа не откл.	21.11.22	10ч23м	15ч30м	05ч07м	Заменяли опору.	ул. освещение	
12	Сорочинский КЭС ТП-140(ОКЭС)	гр. Ул. Освещение (ОКЭС)	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	15 Прочее	На ТП-140 повреждён ПН-100А фазы "А".	Повреждён ПН-100А фазы "А".	23.11.2022	17ч20м	17ч25м	00ч05м	Заменяли ПН, гр. вкл.	Уличное освещение.	
13	Оренбург ТП-3311(ОКЭС)	гр. Столярка(ОКЭС)	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	14 Повреждение в эл. установках абонентов	На ТП-3311 гр. Столярка сгорело 3ПН-250А.	3ПН-250А	25.11.2022	08ч25м	09ч06м	00ч41м	Заменяли ПН, гр. вкл.	Административное здание, склад ОКЭС	

14	Орский КЭС ТП-36(ОрПО)	гр. Ул. Освещение (ОКЭС)	2. Воздействие сторонних лиц и организаций.	5 Повреждение опоры	В результате ДТП повреждена опора 0,4кВ уличного освещения №10(ОКЭС). Обрыв провода.ДТП оформлено	АВ-100А	26.11.2022	06ч00м	—	—	Подвязали СИП. Убрали опору	ул. Освещение	Заменяли опору ул.освещения, гр. Вкл 28.11.22
15	Бугурусланский КЭС ТП-86(ОКЭС)	гр. Элеватор (ОКЭС)	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	3 Обрыв (схлест) провода	Схлест проводов ВЛ-0,4кВ в пролете опор 3-4(ОКЭС)	АВ-160А	26.11.2022	10ч45м	11ч15м	00ч30м	Устранили схлест . Вкл	Жилой сектор, быт	
16	Орский КЭС ТП-229(ОКЭС)	гр. Ул. Освещение (ОКЭС)	2. Воздействие сторонних лиц и организаций.	5 Повреждение опоры	В результате ДТП на ВЛИ-0,4кВ повреждена ж/б опора №61и произошёл обрыв провода.ДТП оформлено	группа не отключалась.	27.11.2022	01ч55м	—	—	Подобрали обрыв провода СиП.	Уличное освещение.	Заменяли опору ул.освещения, обрыв восстановили,г р. вкл в 16ч30м
17	Орские КЭС ТП-531 (ОрПО)	гр. Дет. Сад №25 (ОКЭС)	2. Воздействие сторонних лиц и организаций.	8 Повреждение КЛ	в результате не согласованных земляных работ не установленными лицами, повреждена КЛ-0,4 кВ (ОКЭС) от ТП-531 до ВРУ дет. сада	АВ	29.11.2022	11ч30м	17ч10м	05ч40м	ОрПО на ТП-531 вкл. группу дет. Сад.	дет. сад	в 16ч25м восстановили КЛ-0,4 кВ от ТП-531 до ВРУ дет. Сада
18	Орские КЭС Адамовский РУЭС ТП-5 (ОКЭС)	РУ-0,4 кВ (ОКЭС)	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	15 Прочее	Поврежден вводной АВ-1000А	АВ-1000А	30.11.2022	09ч30м	10ч28м	00ч58м	Заменяли АВ, вкл.	5-частных ж/д, налоговая, соцзащита, казначейство, ЦРБ (резерв)	

Данные об аварийных отключениях по границам территориальных зон деятельности организации, вызванных авариями или внеплановыми отключениями объектов электросетевого хозяйства, с указанием даты аварийного отключения объектов электросетевого хозяйства и включения их в работу, причин аварий (по итогам расследования в установленном порядке) и мероприятий по их устранению поАО «Оренбургкоммунэлктросеть» Ноябрь 2022 г.
название (филиал, РУЭС) Оренбургского городского участка

№ п.п.	Наименование электроустановки			Признак нарушения	Причина нарушения	Дополнительная информация по причинам нарушений	Срабатывание коммутации (защ. у.-ва)	Дата	Время откл.	Время вкл.	Длительность перерыва электроснабжения	Принятые меры	Отключенные потребители (эл.установки)	Примечание
	ПС или РП	№фид	№ТП											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Орские КЭС Новотроицкий РУЭС п/с Город-2 (ОКЭС)	ф.33(ОКЭС)	ТП(ОКЭС): ТП Пищевоблок(1СШ), ТП-39Б, ТП-36А, ТП-36, ТП-35, ТП-34	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	8 Повреждение КЛ	Повреждена КЛ-6кВ от ТП-39Б до ТП-36А(ОКЭС). На ТП-39Б протечка воды.	ТО	01.11.2022	11ч15м	12ч58м	01ч43м	Вывели поврежденную КЛ, запитали по резерву	Пищевоблок(резерв),уч. Комбинат, жилой сектор, быт	На 12ч58м без У ТП-39Б. В 15ч02м ТП включили. Восстановлена 10.11.22
2	Саракташский РУЭС п/с Саракташская(ЦПО)	ф.14(ОКЭС) реклоузер Р-14-1(ОКЭС)	ТП(ОКЭС): 244,219а,204,247,228, 227,275,232,266,252,256 Абонентская 230	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	13 Повреждение в ПС и других сетевых организаций	На ВЛ-10кВ откл. реклоузер Р-14-1. Повреждение на абонентском участке РЖД от Р-14-8 до ТП-230(РЖД)	фидер не отключался	01.11.2022	14ч02м	14ч35м	00ч33м	Откл. отпайку в ст. ТП-230. Включили реклоузер	Жилой сектор, быт, водозабор	ТП-230(РЖД) насосная. ТП230 вкл. 2.11 в 16ч37м
3	Сорочинские КЭС п/с Сорочинская(МЭС)	ф.14(ОКЭС)	ТП(ОКЭС): 226,176,196,197,225,227,199,90,91,89,166,72,73 Абонентские 229,230,154,135,155,31,20	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	16 Не выявленная, неустановленная причина.	Осмотр причину не выявил	ТО, АПВ успешно	01.11.2022	15ч03м	15ч03м	00ч00м	Пронизвели осмотр	Скважины, жилой сектор, быт, промзона	
4	Сорочинские КЭС п/с Сорочинская(МЭС)	ф.14(ОКЭС)	ТП(ОКЭС): 226,176,196,197,225,227,199,90,91,89,166,72,73 Абонентские 229,230,154,135,155,31,20	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	1 Повреждение ТМ	Сильный снег, ветер. На ТП-90 поврежден ТМ-160кВа	МТЗ	01.11.2022	16ч00м	17ч35м	01ч35м	Поочередно запитали ТП	Скважины, жилой сектор, быт, промзона	На ТП-90 заменили ТМ и вкл в 19ч45м
5	Беляевский РУЭС п/с Беляевская(ЦПО)	полностью	ф. (ОКЭС): 3,5,2	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	13 Повреждение в ПС и других сетевых организаций	Снегопад, сильный ветер. Отключение со стороны 35кВ	Смежная организация не сообщает	01.11.2022	13ч30м	13ч50м	00ч20м	ЦПО повторно вкл.	Котельная, больница, жилой сектор, быт, д/сад, школа	
6	Илееский РУЭС п/с Илееская(МЭС)	ф.3(ОКЭС)	ТП(ОКЭС): 31,76,2,1,3,7,18,8,33,10,9,25,79,4,22,49,68,61,85,45,23,36	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	16 Не выявленная, неустановленная причина.	Сильный снег, ветер.	ТО, АПВ успешно	01.11.2022	15ч00м	15ч00м	00ч00м	Пронизвели осмотр	Жилой сектор, быт, администрация, котельная,	

7	Илекский РУЭС п\с Илекская(МЭС)	ф.3(ОКЭС)	ТП(ОКЭС): 31,76,2,1,3,7,18,8,33,1 0,9,25,79,4,22,49,68,6 1,85,45,23,36	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	15 Прочее	На ВЛ-10кВ (ОКЭС) обнаружили поврежден изолятор оп.56, упало дерево на отпайках ВЛ в ст ТП- 61 и ТП-8. На ТП-31 и ТП-2 заменены 3хПК	МТЗ. На ТП-2 сгорело 3ПК, на ТП-31 сгорело 2ПК	01.11.2022	15ч25м	22ч01м	06ч36м	Откл Р.3-2 в ст ТП-8, заменяли ПК ТП-31,2, заменяли изолятор оп.56, вкл Р.3-7, вкл ф.3	Жилой сектор, школа, быт, администрация, котельная,	Без напряжения 5х ТП-3,7,18,8,33 (ОКЭС) частный сектор, налоговая. Убрали дерево в пролете оп.32/34- 32/35, вкл ф.3 полностью в 23ч03м
8	Илекский РУЭС п\с Илекская(МЭС)	ф.6(ОКЭС)	ТП(ОКЭС): 31,76,2,1,3,7,18,8,33,1 0,9,25,79,4,22,49,68,6 1,85,45,23,36	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	15 Прочее	На ТП-70(ОКЭС) повреждены 3 ПК-20А	МТЗ	01.11.2022	15ч25м	17ч40м	02ч15м	Поочередно запитали ТП, на ТП-70 заменили ПК	АЭС, д\сад, жилой сектор, быт	
9	Оренбург п\с Аэропорт(ЦПО)	ф. А-5(ЦПО)	ТП(ОКЭС): 3077,3092,3093	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	13 Повреждение в ПС и других сетевых организаций	Повреждение на участке МРСК	МТЗ	01.11.2022	15ч45м	16ч40м	00ч55м	Откл. Р-5-58, на ТП- 3077 вкл. ВН в ст. ТП- 3090	Жилой сектор, быт	
10	Бузулукские КЭС Плешановский РУЭС п\с Плешановская(ЗПО)	полностью	ф(ОКЭС):1,10,2,9	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	13 Повреждение в ПС и других сетевых организаций	Сильный снег, ветер.	Смежная организация не сообщает	01.11.2022	15ч40м	16ч20	00ч40м	ЗПО повторно вкл.	Жилой сектор, быт,	
11	Бузулукские КЭС Ташлинский РУЭС п\с Ташлинская(ЗПО)	ф.5(ОКЭС)	ТП(ОКЭС):624,613,610 ,609,608,607,606,602, 510,506,504,503,502 Абонентская: 618,508,501	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	15 Прочее	Сильный снег, ветер.	Смежная организация не сообщает	01.11.2022	16ч25м	16ч30м	00ч05м	Повторно вкл.	Котельная(резерв), школа,поликлиника, жилой сектор, быт	
12	Бузулукские КЭС Ташлинский РУЭС п\с Ташлинская(ЗПО)	ф.6(ОКЭС)	ТП(ОКЭС): 601,603,604,605,615,6 16,619,622,625,627,63 2,633,635,636,637,638 ,639,640,642,643,644, 645,902,903 Абонентские:611,618, 628,630,604,	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	2 Падение деревьев(веток)	На ВЛ-10кВ (ОКЭС) обнаружили упало дерево в пролёте опор 27-28. Провода и опоры целые. Поврежден изолятор на опоре 28	ТО, АПВ не успешно	01.11.2022	16ч40м	21ч15м	04ч55м	Устранили повреждение на ВЛ, убрали дерево, вкл ф.6	Больница(резерв), котельная(резерв), д\сад, жилой сектор, быт	
13	Абдулинские КЭС п\с Тяговая- Абдулино(РЖД)	ф. Бактак(РЖД)	ТП(ОКЭС): 8,13,15,52,73	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	15 Прочее	Сильный снег, ветер.	ТО	01.11.2022	16ч44м	16ч52м	00ч08м	Повторно вкл.	д\сад, водозабор, котельная, АЭС, жилой сектор, быт	
14	Абдулинские КЭС п\с Тяговая- Абдулино(РЖД)	ф. ВЧД(РЖД)	ТП(ОКЭС): 90,95,107,108	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	15 Прочее	Сильный снег, ветер.	МТЗ	01.11.2022	16ч44м	16ч55м	00ч11м	Повторно вкл.	Ретранслятор(резерв), очистные(резерв)	

15	Абдулинские КЭС п\с Тяговая- Абдулино(РЖД)	ф. Бактак(РЖД)	ТП(ОКЭС): 8,13,15,52,73	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	14 Повреждение в эл. установках абонентов	Сильный снег, ветер. Повреждение на абонентской ТП-100	ТО	01.11.2022	18ч50м	19ч20м	00ч30м	Откл РТП-100, повторно вкл. фидер	д\сад, водозабор, котельная, АЗС, жилой сектор, быт	
16	Бузулукские КЭС Плешановский РУЭС п\с Плешановская(ЗПО)	ф.1 (ОКЭС)	ТП (ОКЭС):601, 519, 134, 516, 132, 102, 116, 117, 114, 112, 127, 106, 118, 121, 130, 120, 119, 210, 124, 207, 901, 125, 902, 128, 111, 109, 129, 115, 133, 110, 510	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	15 Прочее	Сильный снег, ветер. Осмотр эл.оборудования причины откл не выявил	ТО	01.11.2022	17ч54м	18ч20м	00ч26м	Вкл ф.1 до ТП-118	Жилой сектор, быт,	Без напряжения 11х ТП (ОКЭС). Вкл отпайку от ТП-118 до ТП-131 в 19ч40м
17	Орские КЭС Новотроицкий РУЭС п\с Город-2 (ОКЭС)	ф.23 (ОКЭС)	ТП-(ОКЭС): 1Север, 1ЮГРА, 2035, 2036, 2Север, 2ЮГРА, ТП Шиномонтаж	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	15 Прочее	На ВЛ-6кВ отпайка от опоры №16\1(ОКЭС) повреждены изоляторы	Земля	01.11.2022 02.11.2022	22ч35м	08ч38м	10ч03м	отключен	Жилой сектор, быт, гаражи	На 08ч38м откл. 3 ТП жилой сектор, гаражи
18	Бузулукские КЭС Ташлинский РУЭС п\с Ташлинская(ЗПО)	ф.6(ОКЭС)	ТП(ОКЭС): 605,615,616,619,622,625,627,632,635,636,637,638,639,640,642,643,644,645,902,903 Абонентские: 628,630	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	15 Прочее	На ТП-902 и ТП-625 (ОКЭС) повреждены 3хПК	фидер не отключался, откл реклоузер В.6-1	01.11.2022 02.11.2022	22ч23м	00ч55м	04ч55м	Откл РТП-625 и РТП-902, вкл В.6-1	Больница(резерв), котельная(резерв), д\сад, жилой сектор, быт	Без напряжения 2х ТП-902, 625 (ОКЭС) Заменяли ПК на ТП-625 и ТП-902 вкл в 01ч30м 02.11.22
19	Бузулукские КЭС РП-18 (ОКЭС)	ф.Межрайгаз (ОКЭС)	ТП-516, 320, 143 1СШ, 413, 521, 384, 358, 297, 138, 62 (ОКЭС) ТП-193, 439, 159, 469, 405, 388, 403, 189, 513, 158, 481, 436, 253, 277 1СШ (абонентские)	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	16 Не выявленная, неустановленная причина.	Снег. Производят осмотр эл.оборудования.	Земля	02.11.2022	03ч45м	03ч55м	00ч10м	Повторно вкл.	Пром.зона, жильё	
20	Бугурусланские КЭС п\с Новая(СПО)	ф. НВ-5(ОКЭС)	ТП(ОКЭС): 10,12,23,25,37,68,92,151,154,168,181,189,202,211	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	15 Прочее	Требуется опилковка ВЛ в пролете опор 22-23	МТЗ	02.11.2022	08ч41м	08ч46м	00ч05м	Повторно вкл. Произвели осмотр	Быт, котельная(резерв), ретранслятор(резерв),г имназия, дом престарелых	

21	Оренбург РП-5(ОПО)	ф.5-1(ОПО)	ТП(ОКЭС): 3037	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	13 Повреждение в ПС и других сетевых организаций	Повреждена КЛ-6кВ от ТП-218 до ТП-316(ОПО)	ТО	02.11.2022	09ч40м	10ч40м	01ч00м	Вывели поврежденный участок, запитали ТП-3037 по резерву	Дом престарелых	
22	Бугурусулские КЭС РП-1(ОКЭС)	ф. Аэродром РП1-11(ОКЭС) реклоузер №1(ОКЭС)	ТП(ОКЭС):63,64,195,5 2,88,142,69,216,221,1 35,212,193,184,74	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	16 Не выявленная, неустановленная причина.	Осмотр причину не выявил	фидер не отключался	02.11.2022	10ч40м	10ч43м	00ч03м	Повторно вкл. Произвели осмотр	Промзона	
23	Оренбург п\с Юго-Восточная(ЦПО)	2 СШ-6кВ(ЦПО)	РП-82(2СШ)(ОКЭС), ТП-3009(ОКЭС)	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	13 Повреждение в ПС и других сетевых организаций	Повреждение на п\с Юго-восточная 2СШ-6кВ(ЦПО)	Смежная организация не сообщает	02.11.2022	14ч38м	14ч46м	00ч08м	На РП-82 вкл СВ-6кВ	Торговый центр, пухфабрика, жилой сектор	ТП-3009 запитали 15ч55м
24	Бузулукские КЭС Ташлинский РУЭС п\с Ташлинская(ЗПО)	ф.6(ОКЭС)	ТП(ОКЭС):615,616,624	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	16 Не выявленная, неустановленная причина.	Осмотр причину не выявил	Земля	02.11.2022	15ч44м	16ч42м	00ч58м	На ВЛ-10кВ откл. ЛР-20, произвели осмотр, повторно вкл.	Жилой сектор, быт	Фидер на п\с не отключался
25	Оренбург п\с Инвертор(ЦПО)	ф. ИВ-5(ОКЭС)	ТП-3104(ОКЭС)	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	15 Прочее	На ВЛ-10кВ ф.ИВ-5 на РТП-3104(ОКЭС) горит нож	фидер не отключался	02.11.2022	17ч28м	19ч14м	01ч46м	Отключили РТП,Произвели регулировку РТП, вкл.	Автобаза, автомойка	
26	Бузулукские КЭС Ташлинский РУЭС п\с Ташлинская(ЗПО)	ф.6(ОКЭС)	ТП-601,603,604,605,615,616,619,622,624,625,627,632,633,635,636,637,639,640,641,642,643,644,645,902,903(ОКЭС). ТП-611,618,628,630(абонентские).	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	7 Повреждение ОПН, РВП	На ТП-644 РУ-10кВ поврежден ОПН фазы "В"	Земля	03.11.2022	03ч29м	03ч58м	00ч29м	На ВЛ-10кВ отключили реклоузер В 6-1, ф.6 на п/с."Ташлинская" до реклоузера В 6-1 включили. В 04ч06м отключили РТП-644 ф.6 включили полностью.	Больница-резерв,котельная-резерв,т.к "Кристал",жилой сектор, быт.	В 05ч02м на ТП-644 РУ-10кВ заменили ОПН фазы "В", ТП-644 включили(т.к "Кристал").
27	Кувандыкский РУЭС РТП-1 Главная(РЖД)	1-СШ 10кВ(РЖД)	ф.5,ТП-708(ОКЭС)	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	13 Повреждение в ПС и других сетевых организаций	Повреждение в сетях РЖД.	персонал смежной организации не сообщает	03.11.2022	05ч30м	05ч55м	00ч25м	На РТП-1 Главная 1-СШ 10кВ повторно включили.	Детсад,школа,жилой сектор.	

28	г.Оренбург РП-51(ОПО)	ф.51-8(ОПО)	ТП-3152 2-СШ 10кВ,3153,3154(ОКЭС)	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	15 Прочее	На РП-51 отключился В ф.51-8.	ОПО на РП-51 не выезжали.	03.11.2022	06ч34м	06ч35м	00ч01м	На РП-51 по ТУ повторно включили ф.51-8, к.и. в норме.	КНС-резерв, жилой сектор, быт.	
29	г.Оренбург РП-51(ОПО)	ф.51-6(ОПО)	ТП-3155,3275 (ОКЭС)	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	13 Повреждение в ПС и других сетевых организаций	На ВЛ-10 кВ (ОПО) упало дерево	персонал смежной организации не сообщает	03.11.2022	08ч03м	10ч31м	01ч28м	абонентов ОКЭС запитали с РП 51 ф. 51-8	жилой сектор	
30	Новосергиевский РУЭС п/с Новосергиевская (ЗПО)	2СШ 10 кВ (ЗПО)	ф.11, 12,3 (ОКЭС)	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	13 Повреждение в ПС и других сетевых организаций	повреждение в сетях ЗПО	персонал смежной организации не сообщает	03.11.2022	10ч23м	10ч29м	00ч06м	повторно вкл.	ооренбург-нефть,больница (резерв) котельная (резерв), жилой сектор	
31	Орские КЭС Адамовский РУЭС п/с Адамовская (ВПО)	ф.19 (ОКЭС)	ТП-54,434,7,8,5,420,10,20,1,6,209,11,259,428,428,427,233,435,433,36,260.437,441 (ОКЭС)	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	3 Обрыв (схлест) провода	ВЛ-10 кВ ф. 19 схлест провода в пролете опор 10-11 в стор. ТП-428	МТЗ	03.11.2022	13ч30м	15ч29м	01ч59м	устранили схлест ф. вкл.	КНС, жилой сектор, Быт	
32	г. Оренбург п/с УКПГ (газпромнагре)	ф.5 (ОКЭС)	ТП-72 (ОКЭС)	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	15 Прочее	на ВЛ откл. реклоузер В-7-5-1 требуется опиловка охранной зоны ВЛ	ТО	03.11.2022	16ч59м	19ч19м	02ч20м	произвели осмотр ВЛ, ф. повторно вкл.	Реабилитационно-оздоровительный центр "РУСЬ"	
33	г. Оренбург РП-8 (ОКЭС)	ф.8-1 (ОПО)	ТП-120,126,127,180,339,7,0,1267,58,402 (ОПО)	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	13 Повреждение в ПС и других сетевых организаций	повреждение в сетях ОПО	Земля	03.11.2022	16ч59м	17ч34м	00ч35м	бригада ОПО откл. на ТП-58(ОПО) КЛ-6 кВ в стор. ТП-402 ф. вкл.	абоненты ОПО	
34	г.Оренбург РП-51(ОПО)	ф.51-11(ОПО)	ТП-3199 2-СШ 10кВ,(ОКЭС)	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	15 Прочее	На РП-51 отключился В ф.51-11.	ОПО на РП-51 не выезжали.	03.11.2022	20ч08м	20ч09м	00ч01м	На РП-51 по ТУ повторно включили ф.51-11, к.и. в норме.	Котельная-резерв,пожарная часть-резерв,уличное освещение, жилой сектор, быт.	

35	Кувандыкский РУЭС РТП-1 Главная(РЖД)	1-СШ 10кВ(РЖД)	ф.5,ТП-708(ОКЭС)	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	13 Повреждение в ПС и других сетевых организаций	Повреждение в сетях РЖД.	персонал смежной организации не сообщает	03.11.2022	20ч00м	20ч10м	00ч10м	На РТП-1 Главная 1-СШ 10кВ повторно включили.	Детсад,школа,жилой сектор.	
36	г.Оренбург РП-51(ОПО)	ф.51-11(ОПО)	ТП-3199 2-СШ 10кВ,(ОКЭС)	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	13 Повреждение в ПС и других сетевых организаций	Ветки деревьев касаются проводов на участке ВЛ-10кВ(ОПО) от ТП-3199 до ТП-437.	ОПО на РП-51 не выезжали.	03.11.2022	20ч33м	21ч10м	00ч37м	ТП-3199 отключили ВН в сторону ТП-437,на РП-51 по ТУ п включили ф.51-11.	Котельная-резерв,пожарная часть-резерв,уличное освещение,жилой сектор,быт.	
37	Соль-Илецкий РУЭС п/с."Соль-Илецкая"(ЦПО)	ф.Си-11(ОКЭС)	ТП-30,31,99,29,100,101,6,133,162,218,36,35,37,15,163,14,10А 1-СШ 10кВ(ОКЭС). ТП-9А,24,10,51,38,17(абонентские).	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	14 Повреждение в эл. установках абонентов	повреждение на ПУС-4(абонентский) ВЛ-10кВ ф. 11	ТО, АПВ успешно	04.11.2022	05ч27м	05ч46м	00ч19м	На ТП-35 отключили ВН в сторону ТП-10А, ф.Си-11 на п/с."Соль-Илецкая" включили до ТП-35.На ТП-10А включили СР-0,4кВ(ЦРБ).	ЦРБ-АВР,КНС,котельная,жилой сектор,быт.	04.11.2022 на ВЛ-10 кВ откл. ПУС-4 (Абонентский) в 09ч08м ТП-14,163,15,(ОКЭС) ТП-51 (абонентская) вкл.
38	Медногорский РУЭС п/с Медногорская-городская (ВПО)	ф.3 (ОКЭС)	ТП-313 (ОКЭС)	2. Воздействие сторонних лиц и организаций.	5 Повреждение опоры	Мусоровоз повредил опору №71 ВЛ-10кВ (ОКЭС) ф.3	Земля	06.11.2022	16ч59м	18ч32м	01ч33м	Заменяли опору, восстановили провод, вкл отпайку ВЛ в сторону ТП-313	ЦТП (АВР), кафе, жильё	
39	Сакмарский РУЭС п/с Большевик (ЦПО)	ф.1 (ЦПО)	ТП-11,62,64 (ОКЭС)	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	13 Повреждение в ПС и других сетевых организаций	повреждение в сетях ЦПО	Земля	07.11.2022	04ч54м	06ч32м	01ч38м	ЦПО ф. 1 повторно вкл.	ЦТП (резерв),водозабор (резерв) жилой сектор	
40	г.Оренбург РП-33(ОПО)	2-СШ 10кВ(ОПО)	ТП-3012,3043,3082,3088,3089,3125,3200(ОКЭС). ТП-458(ОПО).	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	13 Повреждение в ПС и других сетевых организаций	Повреждение на КВЛ-10кВ(ОПО) от п/с."Овощевод" до РП-33 ф.Ов-2.	Земля	08.11.2022	13ч25м	13ч59м	00ч34м	ОПО на РП-33 отключили В ф.Ов-2, включили СВ-10кВ.	4-КНС,детсад,жилой сектор,быт.	
41	Переволоцкий РУЭС п Каргала ТП-1 (ОКЭС)	РУ-10 кВ	ТП-1 (ОКЭС)	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	15 Прочее	ТП-1 РУ 0,4 кВ гр. 2 склест провода на участке ВЛ ВКХ, на ТП-1 поврежден АВ	ПК	11.11.2022	11ч00м	15ч22м	04ч22м	на ВЛ устранили склест провода , на ТП-1 заменили АВ гр.2 заменили ПК, ТП вкл. в работу	очистные сооружения, жилой сектор	
42	г.Оренбург п/с."Юго-Восточная"(ЦПО)	ф.ЮВ-42(ОПО)	РП-48 2-3СШ 10кВ(ОПО). ТП-3030,3040 1-СШ 10кВ(ОКЭС).	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	13 Повреждение в ПС и других сетевых организаций	Повреждена КЛ-10кВ(ОПО) от п/с."Юго-Восточная" до РП-48 ф.ЮВ-42.	МТЗ	11.11.2022	22ч46м	23ч41м	00ч55м	РП-48 2-3 СШ 10кВ запитали по ф.50-6 с РП-50.	ЦТП,ПНС,школа,жилой сектор,быт.	На ТП-3040 в 23ч23м откл. ВН в сторону ТП-240 ф.48-11, включили СРБ-10кВ.
43	г.Оренбург п/с."Юго-Восточная"(ЦПО)	ф.50-6(ОПО)	РП-48 2-3СШ 10кВ(ОПО). ТП-3030(ОКЭС).	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	13 Повреждение в ПС и других сетевых организаций	Повреждение в сетях ОПО на РП-48.	персонал смежной организации не сообщает	12.11.2022	03ч10м	03ч48м	00ч38м	На РП-50 повторно включили В ф.50-6.	ЦТП,ПНС,школа,жилой сектор,быт.	

44	г.Оренбург РП-59 (ОКЭС)	ф. 59-5 (ОКЭС)	ТП-3105,3225 2СШ, 3266,3310,3318 (ОКЭС) ТП-1753,1794,1437, 1754,1893,1515,1813, 1756 (абонентские)	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	14 Повреждение в эл. установках абонентов	на ВЛ-10 кВ ф. 59-5 откл. реклоузер В-59-5-1	выпавших блинкеров нет	12.11.2022	12ч25м	13ч52м	01ч27м	откл. ТП-1753,1813,1437 реклоузер В-59-5-1 вкл.	ПНС (резерв), 2 АЗС, плодопитомник, кафе, промзона	ТП-1813 ,1437 вкл.15ч47м
45	Новосергиевский РУЭС п/с Новосергиевская (ЗПО)	ф.3(ОКЭС)	ТП(ОКЭС):301,314,302,316,315,305,307,304,308,309,306,324,312,316,320,321,319,326,327,325,328	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	2 Падение деревьев (веток)	Сильный дождь, ветер. На ВЛ-10кВ (ОКЭС)пролет опор №46-47 упала ветка	МТЗ	12.11.2022	19ч50м	21ч05м	01ч15м	Убрали ветку, вкл.	Больница(резерв), котельная(резерв), д\сад, жилой сектор, быт, маслозавод(резерв), полиция	
46	Оренбург п/с Юго-Западная(ЦПО)	ф. ЮЗ-16(ОПО)	ТП(ОКЭС): 3045,3072,3038,3050,3051	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	15 Прочее	Сильный ветер, дождь.	МТЗ	13.11.2022	02ч40м	02ч47м	00ч07м	ОПО повторно вкл. ЮЗ-16. Произвели осмотр	Жилой сектор, быт,котельная, СНТ	
47	Бузулукский КЭС п/с 7а Микрорайон	ф. КНС(ОКЭС)	ТП(ОКЭС): 207,200,172	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	8 Повреждение КЛ	Повреждена КЛ-б\В(ОКЭС) от Р-177 до ТП-200	Земля	13.11.2022	05ч34м	06ч07м	00ч33м	Запитали абонентов по резерву, вывели поврежденную КЛ	КНС(резерв),котельная, жилой сектор, быт	
48	Сакмарский РУЭС п/с Сакмарская (ЦПО)	ф. Ск-10 (ОКЭС)	ТП(ОКЭС): 101,1010,102,103,104,105,106,107,108,109	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	4 Повреждение изоляторов на ВЛ	Сильный дождь, ветер. На ВЛ-10кВ (ОКЭС) опора 84 слетел изолятор в результате схлест проводов.	ТО, АПВ не успешно	13.11.2022	06ч12м	08ч30м	02ч18м	Восстановили изолятор на оп.84, схлест устранён, вкл ф.СК-10	Элеватор (резерв), котельная (резерв), жилой сектор, быт	
49	Сорочинские КЭС п/с Сорочинская(МЭС)	ф. 8(ОКЭС)	ТП(ОКЭС):12,28,52,57,64,80,81,82,83,151,153,175,208,214Абонентские:74,160,185,188	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	15 Прочее	Сильный дождь, ветер. Произвели осмотр эл.оборудования, на РТП-153 обнаружили птицу, других нарушений не выявили.	ТО, АПВ успешно	13.11.2022	06ч52м	06ч52м	00ч00м	Произвели осмотр	Жилой сектор,КНС(резерв), терминал(резерв), РТПЦ(резерв), скважины	
50	Бузулукские КЭС Ташлинский РУЭС п/с Ташлинская(ЗПО)	ф.6(ОКЭС)	ТП-602, 605, 616, 619, 622, 625, 627, 628, 632, 635, 636, 637, 638, 639, 640, 641, 642, 643, 644, 645, 903 (ОКЭС)	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	16 Не выявленная, неустановленная причина.	Дождь, ветер. Осмотр эл.оборудования ф.6 (ОКЭС) замечаний не выявил.	откл реклоузер В.6-1	13.11.2022	10ч22м	10ч50м	00ч28м	Повторно вкл реклоузер В.6-1	ТК "Кристал", жилой сектор, быт.	
51	Орские КЭС п/с Восточная (ВПО)	ф.3 (РЖД)	ТП-1741 (ОКЭС)	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	13 Повреждение в ПС и других сетевых организаций	Повреждение в сетях РЖД.	ТО	13.11.2022	11ч43м	12ч00м	00ч17м	вкл.	жилье, быт	Осмотр ТП-1741 замечаний не выявил.
52	г.Оренбург РП-49 (ОПО)	ф.49-4 (ОПО)	ТП-3195, 3196, 3197, 3185, 3186, 3187, 3194 2СШ (ОКЭС)	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	13 Повреждение в ПС и других сетевых организаций	Повреждение в сетях ОПО	ТО	13.11.2022	15ч35м	15ч38м	00ч03м	повторно вкл	жилой сектор	

53	Бузулукский КЭС Колтубановский РУЭС п/с Колтубановская (ЗПО)	ф.2 (ОКЭС)	ТП-207, 208, 217 (ОКЭС)	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	15 Прочее	Осмотр эл.оборудования ОКЭС замечаний не выявил.	откл реклоузер №3	14.11.2022	15ч30м	16ч10м	00ч40м	повторно вкл реклоузер №3	жилой сектор пос.Паника, Заповедное	
54	г.Оренбург РП-49 (ОПО)	ф.49-4 (ОПО)	ТП-3195, 3196, 3197, 3185, 3186, 3187, 3194 2СШ (ОКЭС)	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	13 Повреждение в ПС и других сетевых организаций	Повреждение в сетях ОПО	персонал смежной организации не сообщает	14.11.2022	20ч21м	20ч23м	00ч02м	повторно вкл	жилой сектор	
55	Беляевский РУЭС п/с."Дубенская"(ЦПО)	ф.5(ОКЭС) не отключался.	ТП-7,14(абонентские)	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	14 Повреждение в эл. установках абонентов	Повреждение в сетях абонента.	На ВЛ-10кВ ф.5 отключился реклоузер В. 5- 1(ОКЭС)	15.11.2022	08ч15м	09ч38м	01ч23м	Произвели осмотр,повреждений не выявлено,реклоузер В.5-1 повторно включили.	Завод "Волма".	
56	г.Оренбург п/с."Кордонная"(ЦПО)	ф.Кр-23(ОПО)	ТП-3006(ОКЭС)	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	13 Повреждение в ПС и других сетевых организаций	Повреждена КЛ-6 кВ(ОПО) от ТП-284 до ТП-3006.	Земля	15.11.2022	15ч47м	16ч49м	01ч02м	ТП-3006 запитали по ф. 10-20.	Школа, жилой сектор, быт.	
57	Орский КЭС, Новоорский РУЭС п/с."Новоорская- Районная"(ВПО).	ф.7(ОКЭС)	ТП- 72,73,74,75,134,180,1 82,294,171,336,65,220 ,252,312,67(ОКЭС)	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	13 Повреждение в ПС и других сетевых организаций	На ВЛ-10кВ ф.7(ОКЭС) повреждён ЛМВ- 74(ВПО) отпайка в сторону п/с."Кумакская"ф.15.	персонал смежной организации не сообщает	16.11.2022	09ч25м	09ч55м	00ч30м	ВПО отключили повреждённый ЛМВ- 74, ф.7 на п/с."Новоорская- Районная" включили.	Новоорский РУЭС, полиция, прокурат ура, 2-детсада, жилой сектор, быт.	
58	г.Оренбург п/с."Инвертор"(ЦПО)	ф.Ив-5(ОКЭС) не отключался.	ТП- 3078,3104,3307,3308, 3309,3312,3313,3314, 3315,3316,3317(ОКЭС)). ТП- 1752,1790,1791,1645, 1525(абонентские).	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	15 Прочее	На ВЛ-10кВ ф.Ив-5 отключился реклоузер В-Ив-5-1.Произвели осмотр электрооборудования, причина не выявлена.	ТО	16.11.2022	15ч13м	15ч14м	00ч01м	По ТУ повторно включил реклоузер В- Ив-5-1, к.и.в норме.	Промзона.	
59	г.Оренбург п/с Инвертор (ЦПО)	ф.Ив-5 (ОКЭС)	ТП-3078,3104, 3307, 3308,3309, 3312,3313,3314, 3315,3316,3317, 3041 (2СШ) (ОКЭС). ТП-1752,1790, 1791, 1645, 1525, 5002, 1299, 1648, 1897 (2СШ), 1870, 1593, 1795 (абонентские).	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	13 Повреждение в ПС и других сетевых организаций	повреждение на ТП- 1870 (Энергохолдинг)	персонал смежной организации не сообщает	18.11.2022	00ч58м	02ч38м	01ч40м	откл. РТП-1870, вкл. ф.Ив-5	Жилой сектор, ТК "Новый мир" (резерв), АЗС, Гор. Свалка, промзона,	
60	Бугурусланские КЭС Северный РУЭС п/с Северная (МЭС)	ф. Св-11 (ОКЭС)	ТП- СВ-11-2, 11-4, 11- 6, 11-8, 11-9, 11-10, 11-11, 1-7, 1-21 (ОКЭС)	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	14 Повреждение в эл. установках абонентов	Повреждение на абонентской ТП-СВ-11- 9	ТО, АПВ не успешно	18.11.2022	06ч19м	07ч13м	00ч54м	Отключили ТП-11-9, повторно вкл.	ЦРБ (резерв), котельная, жилой сектор, быт.	Абонентская ТП-СВ- 11-9 без У(лесхоз, пилорама)

61	Бузулукские КЭС Колтубановский РУЭС п\с Колтубановская(ЗПО)	ф.2(ОКЭС) реклоузер № В 2-2	ТП- 209,203,204,214,215,2 05,216(ОКЭС). ТП- 208,211,212,213(абон ентские).	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	2 Падение деревьев (веток)	Сильный ветер, дождь. На ВЛ-10кВ пролет опор №181/25-181/26 упала ветка	МТЗ	18.11.2022	17ч00м	19ч11м	02ч11м	Ветку с ВЛ-10кВ в пролёте опор №181/25- 181/26 убрали,реклоузер № В 2-2 включили.	п. Партизанский (быт, жилой сектор)	
62	Бузулукские КЭС Колтубановский РУЭС п\с Колтубановская(ЗПО)	ф.5(ЗПО)	ТП(ОКЭС): 515	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	13 Повреждение в ПС и других сетевых организаций	Сильный ветер, дождь.На ВЛ- 10кВ(ЗПО) упало дерево.	МТЗ	18.11.2022	16ч39м	23ч52м	07ч13м	ЗПО убрали дерево с ВЛ-10кВ,ф.5 включили.	Жилой сектор(п. Колтубанка 1 улица)	
63	Бузулукские КЭС, Колтубановский РУЭС п\с. "Колтубановская"(ЗПО)	ф.2(ОКЭС)	ТП- 210,201,202,206,207,2 17,704,209,203,204,21 4,215,205,216(ОКЭС). ТП-707 1-СШ 10кВ,208,211,212,213 (абонентские).	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	2 Падение деревьев (веток)	Снег с дождём. На ВЛ- 10кВ ф.2 в пролёте опор №107-108 упало дерево.	МТЗ	18.11.2022	20ч23м	21ч05м	00ч42м	На ВЛ-10кВ отключили ЛР №2-204, ф.2 с п/с."Колтубановская" до ЛР №2-204 включили,запитали п.Колтубанка,п.Широко вская.	п.Колтубанка,п.Широко вская,п.Паника,п.Опыт ное,п.Заповедные,п.Па ртизанский(водозабор- есть резерв,детсад,жилой сектор,быт).	В 22ч26м на ВЛ-10кВ в пролёте опор №107-108 убрали дерево, ф.2 включили полностью.
64	Бузулукские КЭС, Колтубановский РУЭС п\с. "Колтубановская"(ЗПО)	ф.5(ЗПО)	ТП-515(ОКЭС).	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	13 Повреждение в ПС и других сетевых организаций	Снег с дождём. Повреждение в сетяхЗПО.	персонал смежной организации не сообщает	19.11.2022	00ч07м	01ч26м	01ч19м	ЗПО устранили повреждение, ф.5 на п/с."Колтубановская" включили.	п.Колтубанка(жилой сектор 1 улица).	
65	Амбулакский РУЭС п\с Амбулакская (ЦПО)	ф. Ак-2 (ОКЭС)	ТП- 14,16,18,19,21,26,29,4 1,45,46,83,101,111 (ОКЭС)	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	15 Прочее	произвели осмотр ВЛ повреждений нет	ТО	19.11.2022	12ч30м	13ч00м	00ч30м	ЦПО повторно вкл.	котельная (резерв) , метеостанция,кинотеат р, жилой сектор	
66	Абдулинские КЭС Матвеевский РУЭС п\с Матвеевская (СПО)	ф. Мт-4 (ОКЭС)	ТП- 1,3,4,5,6,7,9,10,11,12, 13,14,15 (ОКЭС)	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	2 Падение деревьев (веток)	на ВЛ-10 кВ в пролете опор -100-101 упало дерево	ТО	19.11.2022	12ч17м	12ч37м	00ч20м	на ВЛ-10 кВ ф. Мт-4 откл. Р-5 ф. вкл.	котельная, администрация , жилой сектор	19.11.2022 в 13ч47м убрали дерево с ВЛ, ф. Мт-4 полностью вкл.
67	г.Оренбург п\с Степная (ЦПО)	ф. Ст-45 (ОКЭС)	РП-68 1 СШ(ОКЭС)	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	8 Повреждение КЛ	повреждена КЛ-10 кВ (ОКЭС) от п\с Степная до РП-68	ТО	19.11.2022	14ч21м	14ч22м	00ч01м	на РП-68 1 СШ запитали с РП-59 ф. 59- 15	жилой сектор, быт	20.11.2022 в КЛ восстановлена включена
68	Кувандыкский РУЭС РП-1 (ЮКЗ)	ф. 61, 111 (ОКЭС)	ТП- 101,102,103,104,104,1 05,106,107,108,109,11 0,111,102,113,114 (ОКЭС)	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	13 Повреждение в ПС и других сетевых организаций	Повреждение в сетях ОА "Криолит"	персонал смежной организации не сообщает	19.11.2022	14ч17м	16ч05м	01ч48м	ТП-109,110,111 (больница,КНС, котельная) запитали по ф. 6 п/с Кувандыкская	больница, котельная, КНС, жилой сектор	19.11.2022 в 16ч25м на РП-1 (ЮКЗ) вкл. ф. 61 в 16ч45м на РП- 1 вкл. ф. 111
69	Оренбург РП-59 (ОКЭС)	ф.59-8 (ОКЭС)	ТП-3102 (ОКЭС)	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	11 Попадание птиц, животных под напряжение.	ТП-3102 РУ-10 кВ обнаружили кошку, сгорели 2-ПК фазы "А" и "В"	фидер не отключался	21.11.2022	08ч08м	09ч00м	00ч52м	заменяли ПК, вкл. ТП- 3102	АЗС, магазин.	
70	Бузулукский КЭС РП-2 (ОКЭС)	1СШ-6кВ (ОКЭС)	ф.Палимовский, ф.Северный, ф.Химчистка (ОКЭС)	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	12 Неправильная работа РЗиА.	На РП-2 (ОКЭС) неселективно откл В ввода ф.Западная-1	На РП-2 откл В ввода ф.Западная-1	22.11.2022	20ч05м	20ч15м	00ч10м	откл ф.Северный, ф.Химчистка, вкл 1СШ РП-2 и ф.Палимовский	Котельная (резерв), Дом инвалидов (резерв), жильё, быт	

71	Бузулукский КЭС РП-2 (ОКЭС)	ф.Химчистка (ОКЭС)	ТП-230, 66 2СШ (ОКЭС) ТП-114, 157, 164, 305, 339, 432, 82(2) (абонентские)	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	14 Повреждение в эл. установках абонентов	Повреждение каб.разделки КЛ-6кВ в сторону абонетской ТП-339	На РП-2 откл В ввода ф.Западная-1	22.11.2022	20ч05м	21ч40м	01ч35м	Откл Р-40 в ст ТП-339,532, вкл ф.Химчистка	Котельная (резерв), жильё, быт	Восстановили КЛ и запитали абонентские ТП-339, 532 (пром.зона) в 14ч15м 23.11.22г
73	Бузулукский КЭС РП-2 (ОКЭС)	ф.Северный (ОКЭС)	ТП-194 118 1СШ, 184 1СШ, 201 1СШ, 281 1СШ, 199, 81 1СШ (ОКЭС)	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	8 Повреждение КЛ	Повреждение 2хКЛ-6кВ (ОКЭС) от РП-2 до оп.1 и от ТП-81 до оп.№38	На РП-2 откл В ввода ф.Западная-1	22.11.2022	20ч05м	20ч53м	00ч48м	Запитали абонентов по ф.Мельничный и ф.Город-6 от п/с Заводской, отключен участок ВЛ-6кВ от РП-2 до ТП-81,194	Котельная (резерв), жильё, быт	КЛ-6кВ (ОКЭС) от ТП-81 до оп.№38 восстановлена и вкл в 19ч04м 23.11.22г. 25.11.22 в 15ч20м восстановлен
74	Сорочинские КЭС п\с. "Сорочинская"(МЭС)	ф.14(ОКЭС)	ТП-72,73,89,90,91,166,176,196,197,199,225,226 (ОКЭС). ТП-20,31,135,154,155,230,229(абонентские).	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	11 Попадание птиц, животных под напряжение.	На ТП-166 в РУ-10кВ попала кошка, повреждены ПК фазы "В" и "С".	ТО, АПВ успешно	23.11.2022	09ч01м	09ч01м	Время срабатывания АПВ.	На ТП-166 заменили повреждённые ПК, ТП-166 включили в 09ч55м.	2-скважины, жилой сектор, быт.	
75	Сорочинские КЭС п\с. "Сорочинская"(МЭС)	ф.8(ОКЭС)	ТП-12,28,52,57,64,80,81,82,83,151,153,175,208,214(ОКЭС). ТП-74,160,185,188(абонентские).	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	15 Прочее	Дождь. Производят осмотр электрооборудования.	Земля, АПВ успешное	23.11.2022	12ч55м	12ч55м	Время срабатывания АПВ.	Производят осмотр электрооборудования.	2-скважины(одна скважина есть резерв),2-КНС(одна КНС есть резерв),ОРТПЦ-есть резерв,терминал "Пион"-есть резерв,школа, жилой сектор, быт.	
76	Сорочинские КЭС п\с. "Сорочинская"(МЭС)	ф.11(ОКЭС)	ТП-207(абонентская).	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	15 Прочее	Дождь. Произвели осмотр электрооборудования, повреждений не выявлено.	ТО, АПВ успешно	23.11.2022	12ч55м	12ч55м	Время срабатывания АПВ.	Произвели осмотр электрооборудования, повреждений не выявлено.	Мясокомбинат-есть резерв.	
77	Сорочинские КЭС п\с. "Сорочинская"(МЭС)	ф.8(ОКЭС)	ТП-12,28,52,57,64,80,81,82,83,151,153,175,208,214(ОКЭС). ТП-74,160,185,188(абонентские).	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	15 Прочее	Дождь. На ТП-153 протекала вода под проходные изоляторы 10кВ фазы "В" и "С".	Земля, АПВ успешное	23.11.2022	13ч13м	13ч13м	Время срабатывания АПВ.	При осмотре электрооборудования обнаружили на ТП-153 протекла вода под проходные изоляторы 10кВ фазы "В" и "С".	2-скважины(одна скважина есть резерв),2-КНС(одна КНС есть резерв),ОРТПЦ-есть резерв,терминал "Пион"-есть резерв,школа, жилой сектор, быт.	В 15ч30м отключили ТП-153 для устранения течи воды(без напряжения КНС-резерв). ТП-153 устранили течь, включили в 16ч50м.
78	Сорочинские КЭС п\с. "Сорочинская"(МЭС)	ф.11(ОКЭС)	ТП-207(абонентская).	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	15 Прочее	Дождь. Произвели осмотр электрооборудования, повреждений не выявлено.	ТО, АПВ успешно	23.11.2022	13ч13м	13ч13м	Время срабатывания АПВ.	Произвели осмотр электрооборудования, повреждений не выявлено.	Мясокомбинат-есть резерв.	
79	Бузулукский КЭС, Грачёвский РУЭС п\с."Грачёвская"(ЗПО)	ф.1(ОКЭС)	ТП-104,106,110,119,118,117,120,114,105,107,125,124,210 1-СШ 10кВ, 225 2СШ 10кВ, 212,208,217 1СШ 10кВ, 111, 123, 207(ОКЭС). ТП-116,109,121,102,122,112,103,101,209 2СШ-10кВ,203 1СШ 10кВ (абонентские).	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	15 Прочее	Дождь. Произвели осмотр электрооборудования, повреждений не выявлено.	МТЗ	23.11.2022	16ч55м	17ч40м	00ч15м	На п/с."Грачёвская" ф.1 повторно включили, к.и.в норме.	Водозабор-резерв,детсад-резерв, жилой сектор, быт.	

80	Октябрьский РУЭС п/с Октябрьская (ЦПО)	2СШ-10 кВ (ЦПО)	ф.Ок-14 (ОКЭС), ф.Ок-5 РП-1 2СШ (ОКЭС), ф.Ок-13 (ЦПО): ТП-66 (ОКЭС), ф.Ок-8 (ЦПО): ТП-128 (ОКЭС),	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	13 Повреждение в ПС и других сетевых организаций	Повреждение в сетях ЦПО на п/с Октябрьская в яч. ф.Ок-9	Дуговая защита вводной яч. 2СШ-10кВ	23.11.2022	19ч36м	20ч04м	00ч28м	На п/с Октябрьская вкл 2СШ-10кВ	Больница (резерв), жилье, быт	2СШ РП-1 (ОКЭС) запитали по ф.Ок-12 в 19ч46м
81	Сорочинские КЭС п/с. "Сорочинская"(МЭС)	ф.8(ОКЭС)	ТП-83,12, 214, 151, 57,64(ОКЭС). ТП-74, 185,188 (абонентские).	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	15 Прочее	Дождь. Произвели осмотр электрооборудования, повреждений не выявлено.	Откл реклоузер №12	23.11.2022	22ч24м	22ч30м	00ч05м	повторно вкл	Скважины (резерв), КНС(резерв), школа-интернат, жилой сектор, быт.	
82	Сорочинские КЭС п/с. "Сорочинская"(МЭС)	ф.11(ОКЭС)	ТП-207(абонентская).	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	15 Прочее	Дождь. Произвели осмотр электрооборудования, повреждений не выявлено.	ТО, АПВ не успешно	23.11.2022	22ч25м	22ч30м	00ч05м	повторно вкл	Мясокомбинат-есть резерв.	
83	Сорочинские КЭС п/с. "Сорочинская"(МЭС)	ф.11(ОКЭС)	ТП-207(абонентская).	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	14 Повреждение в эл. установках абонентов	Повреждение на ТП-207.	ТО, АПВ не успешно	24.11.2022	04ч50м	12ч47м	07ч57м	На ТП-207 устранили повреждения, ф.11 на п/с."Сорочинская" включили.	Мясокомбинат-есть резерв.	
84	г.Оренбург РП-39(ОПО)	ф.39-8(ОПО)	ТП-3110(ОКЭС)	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	15 Прочее	На ТП-3110 повреждён ПК фазы "А".	ПК	24.11.2022	16ч59м	18ч36м	01ч37м	Заменяли ПК.вкл.	Жилой сектор.	
85	Александровский РУЭС п/с"Александровская"(ЦПО)	ф.11(ОКЭС)	ТП-184,97,82,81,172,80,197,187,192,193,90,173,17085,194,198(ОКЭС)	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	6 Наличие «Земли»	Произвели осмотр электрооборудования, повреждений не выявлено.	Земля	24.11.2022	18ч41м	19ч38м	00ч57м	Повторно включили.	Детсад,школа, жилой сектор.	
86	Оренбург п/с Узловая(РЖД)	ф. Узловая-2(РЖД)	ТП-3057(ОКЭС)	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	13 Повреждение в ПС и других сетевых организаций	Повреждение в сетях РЖД.	ТО	25.11.2022	10ч34м	11ч08м	00ч34м	РЖД повторно вкл.	Жилой сектор, АЗС	
87	Оренбург п/с Степная(ЦПО)	ф.СТ-44(ОПО)	РП-61(1СШ) (ОКЭС)	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	13 Повреждение в ПС и других сетевых организаций	Повреждена КЛ-10кВ(ОПО) от п/с."Степная" до ЦРП-3 подъема.	Земля	26.11.2022	17ч05м	17ч07м	00ч02м	На РП-61 вкл. СВ-10кВ	КНС(резерв)	
88	г.Оренбург п/с."Индустриальная" (ЦПО).	ф.И-8(ОПО)	РП-9 1-СШ 10кВ(ОПО).ТП-3300 1-СШ 10кВ(ОКЭС).	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	13 Повреждение в ПС и других сетевых организаций	Повреждение в сетях ОПО.	Земля	27.11.2022	06ч19м	07ч20м	01ч01м	ОПО на ТП-543 включили СВВ-10кВ, ТП-3300 1-СШ 10кВ запитали по ф.9-7.	СК"Кристалл"-есть резерв.	
89	Абдулинские КЭС п/с Тяговая- Абдулино(РЖД)	ф. ВЧД(РЖД)	ТП(ОКЭС): 90,95,107,108	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	13 Повреждение в ПС и других сетевых организаций	Повреждение в сетях РЖД.	Земля	27.11.2022	17ч05м	18ч15м	01ч10м	вкл.	Ретранслятор (резерв), очистные(резерв), жилье, быт	ТП ОКЭС осмотрены, замечаний не выявили

90	г.Оренбург РП-31 (ОПО)	ф.31-6 (ОПО)	ТП-3021 (ОКЭС)	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	13 Повреждение в ПС и других сетевых организаций	Повреждение в сетях ОПО	Земля	28.11.2022	10ч00м	13ч52м	03ч52м	откл. поврежденный участок, запитали через ТП-318 по ф.31-1	Лагерь Чайка (Охрана)	
91	Сорочинские КЭС п\с. "Сорочинская"(МЭС)	ф.8(ОКЭС)	ТП-12,28,52,57, 64,80,81,82,83,151, 153,175,208,214 (ОКЭС). ТП-74,160,185,188 (абонентские).	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	11 Попадание птиц, животных под напряжение.	В результате осмотра эл.оборудования ф.8 обнаружили птицу под РТП-52	Земля,АПВ успешное	28.11.2022	11ч42м	11ч42м	Время срабатывания АПВ.	АПВ успешно	2-скважины(одна скважина есть резерв),2-КНС(одна КНС есть резерв),ОРТПЦ-есть резерв,терминал "Пион"-есть резерв,школа,жилой сектор,быт.	
92	г.Оренбург РП-39(ОПО)	2СШ-10кВ (ОПО)	ТП-3110, 3019, 3098 2СШ (ОКЭС)	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	13 Повреждение в ПС и других сетевых организаций	Повреждение в сетях ОПО	ТО	28.11.2022	11ч50м	11ч55м	00ч05м	РП-39 запитали по ф.38-1	2хКНС, школа, овощехранилище (резерв), дет/сад, жильё, быт	
93	Сакмарский РУЭС п\с Сакмарская (ЦПО)	1 СШ 10 кВ (ЦПО)	ф. 2, 4 (ОКЭС) ТП-41,42,44,45,46, 47, 48,49,410,411, 412, 413,128,21,83 (ОКЭС)	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	13 Повреждение в ПС и других сетевых организаций	Повреждение в сетях ЦПО	персонал смежной организации не сообщает	29.11.2022	07ч07м	08ч40м	01ч33м	ЦПО вкл. 1 СШ	АТС, Больница (резерв), школа, 2-котельные (резерв), водозабор (резерв), жилой сектор, быт.	в 07ч38м ф.4 запитали от ф.12.
94	Сакмарский РУЭС п/с Сакмарская (ЦПО)	ф.9 (ЦПО)	ТП-15, 17, 18 (ОКЭС)	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	13 Повреждение в ПС и других сетевых организаций	Повреждение в сетях ЦПО	персонал смежной организации не сообщает	29.11.2022	07ч40м	08ч40м	01ч00м	ЦПО вкл.	Жилой сектор	
95	Сакмарский РУЭС п/с Сакмарская (ЦПО)	ф.10 (ОКЭС)	ТП-101,102,103,104, 105,106,107,108, 109, 1010, 1011 (ОКЭС)	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	13 Повреждение в ПС и других сетевых организаций	Повреждение в сетях ЦПО	персонал смежной организации не сообщает	29.11.2022	07ч40м	08ч40м	01ч00м	ЦПО вкл.	Элеватор (резерв), КНС (резерв), котельная (резерв), школа, жилой сектор, быт	
96	Сакмарский РУЭС п/с Сакмарская (ЦПО)	ф.СК-6(ЦПО)	ТП(ОКЭС): 83	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	13 Повреждение в ПС и других сетевых организаций	Пожар в охранной зоне ВЛ(ЦПО)	персонал смежной организации не сообщает	29.11.2022	19ч37м	20ч14м	00ч37м	ЦПО повторно вкл. после тушения пожара	Жилой сектор	
97	Оренбург п/с Юго-Восточная (ЦПО)	ф.ЮВ-45 (ОКЭС)	РП-64 1СШ ф.64-7, 64-9, 64-5 (ОКЭС) ф.64-2, 64-11 (абонентские)	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	8 Повреждение КЛ	Повреждена КЛ-10 кВ (ОКЭС) от п/с Юго-Восточная до РП-64 ф.ЮВ-45. Повреждена КЛ-10 кВ (ОПО) от ТП-428 до ТП-429 ф.64-11	ТО	30.11.2022	14ч16м	14ч59м	00ч43м	откл. ф. ЮВ-45, вкл. СВ-10 кВ между 1 и 2 СШ	Онко.диспансер (резерв), туб. диспансер (резерв), 3-я обл. больница (резерв), СК "Оренбуржье" (резерв), жилой сектор, быт.	На РП-64 одновременно откл. ф.64-11

98	Оренбург п/с Юго-Западная (ЦПО)	ф.ЮЗ-9 (ОКЭС)	ТП-3118 (ОКЭС) ТП-1110, 1439, 1758, 1034, 5003, 1871, 1872, 1473 (Абонентские)	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	15 Прочее	Осмотр эл.оборудования ОКЭС замечаний не выявил.	ТО, АПВ успешно	30.11.2022	14ч54м	14ч54м	Время срабатывания АПВ.	АПВ успешно	ГСК, сады огороды, жилой сектор, быт.	
----	---------------------------------	---------------	---	---	-----------	--	--------------------	------------	--------	--------	-------------------------------	-------------	--	--